

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 1/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,42	3,04	1,38	1						1,80
	01:00	4,15	3,23	0,92	1						1,27
	02:00	3,96	3,14	0,82	1						1,20
	03:00	4,02	3,19	0,83	1						1,20
	04:00	3,97	3,15	0,83	1						1,20
	05:00	4,02	3,19	0,83	1						1,20
	06:00	3,83	3,00	0,83	1						1,20
	07:00	3,94	3,10	0,83	1						1,20
	08:00	4,30	3,31	1,00	1						1,52
	09:00	4,48	3,06	1,42	1						1,60
	10:00	4,47	3,60	0,87	1						1,23
	11:00	4,56	3,73	0,83	1						1,20
	12:00	4,68	3,84	0,83	1						1,20
	13:00	4,55	3,74	0,81	1						1,20
	14:00	4,27	3,46	0,81	1						1,00
	15:00	4,71	3,53	1,18	1						1,42
	16:00	4,83	3,42	1,41	1						1,45
	17:00	5,30	3,98	1,32	1						1,80
	18:00	5,52	3,61	1,91	1						2,65
	19:00	5,45	3,62	1,83	1						2,65
	20:00	5,20	3,89	1,31	1						1,57
	21:00	5,06	3,98	1,08	1						1,80
	22:00	4,70	3,31	1,39	1						1,80
	23:00	4,41	2,92	1,49	1						1,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 2/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	3,88	2,79	1,09	1						1,30
	01:00	4,03	3,50	0,53	1						0,65
	02:00	3,93	3,88	0,05	1						0,05
	03:00	3,96	3,96	0,00	1						0,00
	04:00	3,89	3,89	0,00	1						0,00
	05:00	3,42	3,42	0,00	1						0,00
	06:00	3,87	3,72	0,15	1						0,26
	07:00	4,27	3,70	0,57	1						1,09
	08:00	4,10	3,13	0,97	1						1,30
	09:00	4,43	3,72	0,71	1						1,30
	10:00	3,94	3,21	0,73	1						1,30
	11:00	4,96	4,32	0,64	1					1	1,30
	12:00	5,30	4,49	0,81	1					1	1,30
	13:00	4,97	4,10	0,88	1						2,47
	14:00	4,69	3,85	0,84	1						2,65
	15:00	5,03	4,40	0,63	1						2,65
	16:00	4,46	4,06	0,40	1					1	2,65
	17:00	4,86	4,70	0,16	1					1	2,65
	18:00	5,66	5,56	0,10	1					2	2,65
	19:00	5,47	5,16	0,31	1					2	2,65
	20:00	5,19	4,87	0,32	1					1	2,65
	21:00	5,19	4,95	0,24	1					2	2,65
	22:00	5,06	4,91	0,15	1					1	2,65
	23:00	4,67	4,53	0,14	1					1	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 3/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,96	4,86	0,10	1					1	2,65
	01:00	4,81	4,70	0,11	1					1	2,65
	02:00	4,08	3,87	0,21	1					1	2,65
	03:00	3,91	3,75	0,17	1						2,65
	04:00	4,46	4,38	0,08	1					1	2,65
	05:00	4,68	4,60	0,08	1					1	2,65
	06:00	4,28	4,26	0,03	1						2,65
	07:00	4,90	4,85	0,05	1					1	2,65
	08:00	4,67	4,67	0,00	1					1	2,65
	09:00	3,74	3,74	0,01	1		1				2,65
	10:00	4,13	4,12	0,00	1		1				2,65
	11:00	5,22	5,22	0,00	1		1				2,65
	12:00	5,29	5,29	0,00	1		1				2,65
	13:00	5,20	5,20	0,00	1		1				2,65
	14:00	4,92	4,92	0,01	1		1				2,65
	15:00	4,74	4,72	0,02	1		1				2,65
	16:00	5,14	5,13	0,00	1		1				2,65
	17:00	5,61	5,61	0,00	1		1				2,65
	18:00	5,62	5,62	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,06	6,06	0,00	1		1				2,65
	20:00	5,99	5,99	0,00	1		1				2,65
	21:00	5,38	5,38	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,14	5,14	0,00	1		1				2,65
	23:00	4,84	4,84	0,00	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 4/11/2022				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Παρασκευή	00:00	4,52	4,52	0,00	1		1				2,65	
	01:00	4,65	4,65	0,00	1		1				2,65	
	02:00	4,32	4,32	0,00	1		1				2,65	
	03:00	4,37	4,37	0,00	1		1				2,65	
	04:00	4,31	4,31	0,00	1		1				2,65	
	05:00	4,44	4,44	0,00	1		1				2,65	
	06:00	4,51	4,51	0,00	1		1				2,65	
	07:00	4,44	4,44	0,00	1		1				2,65	
	08:00	4,69	4,69	0,00	1		1				2,65	
	09:00	4,78	4,78	0,00	1		1				2,65	
	10:00	4,02	4,02	0,00	1		1				2,65	
	11:00	4,55	4,55	0,00	1		1				2,65	
	12:00	4,81	4,81	0,00	1		1				2,65	
	13:00	4,84	4,84	0,00	1		1				2,65	
	14:00	4,76	4,76	0,00	1		1				2,65	
	15:00	4,72	4,72	0,00	1		1				2,65	
	16:00	4,55	4,47	0,07	1		1				2,65	
	17:00	4,28	4,27	0,02	1						1	2,65
	18:00	5,31	4,74	0,57	1						2	2,65
	19:00	5,55	4,57	0,98	1						1	2,65
	20:00	5,13	4,02	1,11	1						1	2,65
	21:00	4,20	2,83	1,38	1							2,65
	22:00	3,95	2,47	1,47	1							2,65
	23:00	3,83	3,37	0,46	1							2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 5/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,17	2,90	0,26	1						2,65
	01:00	3,30	3,27	0,03	1						2,65
	02:00	3,15	3,10	0,05	1						2,65
	03:00	3,11	2,96	0,15	1						2,65
	04:00	2,67	2,48	0,19	1						2,65
	05:00	2,73	2,49	0,24	1						2,65
	06:00	2,85	2,50	0,35	1						2,65
	07:00	3,01	2,53	0,48			1				2,65
	08:00	3,10	2,54	0,56	1						2,65
	09:00	2,89	2,70	0,18	1						0,84
	10:00	2,79	2,79	0,00	1						0,02
	11:00	3,37	2,96	0,41	1						0,66
	12:00	3,48	2,86	0,62	1						1,14
	13:00	3,42	2,84	0,59	1						1,10
	14:00	3,31	2,76	0,55	1						0,74
	15:00	2,99	2,61	0,38	1						0,60
	16:00	3,22	3,22	0,00	1						0,00
	17:00	3,55	3,53	0,02	1						0,37
	18:00	3,79	3,70	0,10	1						1,16
	19:00	3,83	3,74	0,09	1						1,40
	20:00	3,55	3,36	0,19	1						1,24
	21:00	3,20	2,99	0,21	1						0,57
	22:00	3,27	2,91	0,36	1						0,49
	23:00	3,21	3,21	0,00	1						0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 6/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	2,96	2,96	0,00	1						0,00
	01:00	2,56	2,56	0,00	1						0,00
	02:00	2,69	2,69	0,00	1						0,00
	03:00	2,76	2,76	0,00	1						0,00
	04:00	2,59	2,59	0,00	1						0,00
	05:00	2,51	2,51	0,00	1						0,00
	06:00	2,52	2,52	0,00	1						0,00
	07:00	2,32	2,32	0,00	1						0,00
	08:00	2,45	2,45	0,00	1						0,00
	09:00	2,70	2,70	0,00	1						0,00
	10:00	2,95	2,92	0,03	1						0,18
	11:00	3,02	2,65	0,37	1						0,60
	12:00	3,55	3,17	0,38	1						0,60
	13:00	3,81	3,52	0,29	1						0,60
	14:00	3,41	3,32	0,09	1						0,51
	15:00	3,02	3,02	0,00	1						0,50
	16:00	3,07	3,07	0,00	1						0,50
	17:00	3,34	3,34	0,00	1						1,61
	18:00	3,64	3,64	0,00	1						2,05
	19:00	3,66	3,66	0,00	1						2,05
	20:00	3,64	3,62	0,02	1						2,05
	21:00	3,46	3,01	0,45	1						1,54
	22:00	3,28	2,78	0,50	1						1,20
	23:00	2,82	2,69	0,13	1						1,20

Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 00:00-09:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παράγωγη ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 7/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδοτικότητα		G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
					G3	G4					
Δευτέρα	00:00	2,41	2,39	0,02	1						0,10
	01:00	2,11	2,11	0,00	1						0,00
	02:00	2,04	2,04	0,00	1						0,00
	03:00	2,00	2,00	0,00	1						0,00
	04:00	2,01	2,01	0,00	1						0,00
	05:00	2,07	2,07	0,00	1						0,00
	06:00	2,23	2,23	0,00	1						0,00
	07:00	2,52	2,52	0,00			1				0,00
	08:00	2,64	2,64	0,00			1				0,00
	09:00	3,03	3,03	0,00			1				0,00
	10:00	3,21	3,21	0,00			1				0,03
	11:00	3,30	3,30	0,00			1				0,20
	12:00	3,29	3,14	0,14			1				0,34
	13:00	3,33	2,80	0,53			1				0,60
	14:00	3,16	2,70	0,47			1				0,60
	15:00	3,38	2,84	0,55			1				0,60
	16:00	3,56	2,98	0,58			1				0,60
	17:00	4,04	3,59	0,45			1				0,60
	18:00	5,09	3,75	1,34			1			1	2,32
	19:00	4,80	3,18	1,62			1			1	1,85
	20:00	4,71	2,77	1,94			1				1,98
	21:00	4,70	2,70	2,00			1				2,00
	22:00	4,41	2,44	1,97			1				2,00
	23:00	4,31	2,98	1,34			1				1,47

Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 01:00-10:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παράγωση ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 8/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,03	2,70	1,34			1				1,45
	01:00	3,88	2,54	1,34			1				1,45
	02:00	3,77	3,24	0,53			1				0,64
	03:00	3,51	2,95	0,55			1				0,60
	04:00	3,68	3,24	0,44			1				0,60
	05:00	3,82	3,40	0,42			1				0,60
	06:00	3,96	3,51	0,44			1				0,71
	07:00	3,97	3,06	0,91			1				1,15
	08:00	4,03	3,39	0,64			1				1,00
	09:00	4,17	3,58	0,59			1				0,82
	10:00	4,17	3,60	0,58			1				0,60
	11:00	4,71	3,46	1,24			1				1,50
	12:00	4,16	3,08	1,09			1				1,23
	13:00	4,46	3,40	1,05			1				1,20
	14:00	4,39	3,34	1,05			1				1,20
	15:00	4,16	3,13	1,04			1				1,20
	16:00	4,28	3,26	1,02			1				1,20
	17:00	4,93	3,61	1,32			1				1,86
	18:00	5,27	2,80	2,47			1				2,65
	19:00	5,33	2,98	2,35			1				2,65
	20:00	5,20	3,14	2,06			1				2,65
	21:00	4,48	2,72	1,76			1				2,04
	22:00	4,32	3,13	1,19			1				1,50
	23:00	4,45	3,37	1,08			1				1,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 9/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,21	3,25	0,96			1				1,50
	01:00	4,09	2,98	1,12			1				1,49
	02:00	3,89	3,52	0,37			1				0,62
	03:00	3,80	3,42	0,38			1				0,60
	04:00	3,56	3,18	0,38			1				0,60
	05:00	3,48	3,04	0,44			1				0,60
	06:00	3,97	3,38	0,59			1				0,84
	07:00	4,33	3,44	0,89			1				1,20
	08:00	4,21	3,19	1,02			1				1,20
	09:00	4,29	3,33	0,96			1				1,64
	10:00	4,37	2,73	1,64			1				2,59
	11:00	4,18	3,11	1,06			1				1,49
	12:00	4,38	3,46	0,93			1				1,40
	13:00	4,62	3,09	1,54			1				1,80
	14:00	4,00	3,06	0,94			1				1,31
	15:00	4,05	3,29	0,76			1				1,20
	16:00	4,72	3,73	0,99			1				1,64
	17:00	4,96	3,55	1,41			1				2,65
	18:00	4,82	3,25	1,56			1				2,65
	19:00	5,12	3,87	1,24			1				2,65
	20:00	5,20	3,66	1,54			1				2,65
	21:00	4,27	3,09	1,18			1				2,65
	22:00	4,47	3,64	0,84			1				2,65
	23:00	4,75	3,98	0,77			1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 10/11/2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Πέμπτη	00:00	4,10	3,40	0,69	1						2,38	
	01:00	4,06	3,41	0,64	1						1,00	
	02:00	4,08	3,44	0,65	1						1,00	
	03:00	4,34	3,47	0,87	1						1,18	
	04:00	3,63	2,96	0,66	1						1,20	
	05:00	3,59	2,57	1,02	1						1,20	
	06:00	4,13	3,08	1,05	1						1,20	
	07:00	4,19	3,19	1,00	1						1,22	
	08:00	3,73	2,70	1,03	1						1,30	
	09:00	4,18	3,08	1,10	1						1,26	
	10:00	4,45	3,42	1,03	1						1,20	
	11:00	4,32	3,13	1,19	1						1,38	
	12:00	4,14	2,97	1,17	1						1,40	
	13:00	4,48	3,24	1,24	1						1,40	
	14:00	4,20	3,09	1,11	1						1,40	
	15:00	3,98	3,24	0,74	1						0,97	
	16:00	4,29	3,74	0,55	1						0,97	
	17:00	4,63	3,78	0,85	1						1,88	
	18:00	5,17	4,80	0,37	1						1	2,65
	19:00	5,03	4,18	0,85	1						1	2,65
	20:00	5,18	4,71	0,47	1						1	2,65
	21:00	4,81	3,87	0,94	1						1	2,65
	22:00	4,25	3,18	1,06	1							2,65
	23:00	4,24	3,65	0,58	1							2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 11/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,03	3,56	0,47	1						2,65
	01:00	3,96	2,99	0,96	1						2,65
	02:00	3,73	3,07	0,66	1						2,65
	03:00	3,76	2,91	0,85	1						2,65
	04:00	3,46	2,79	0,67	1						1,45
	05:00	3,23	2,82	0,40	1						0,60
	06:00	3,62	3,18	0,44	1						0,60
	07:00	3,86	3,35	0,50	1						0,76
	08:00	4,04	3,49	0,56	1						0,80
	09:00	4,07	3,49	0,58	1						1,00
	10:00	4,09	3,40	0,69	1						1,09
	11:00	4,15	3,59	0,56	1						1,00
	12:00	4,30	3,71	0,59	1						1,10
	13:00	3,86	3,08	0,78	1						1,14
	14:00	4,28	3,23	1,05	1						1,20
	15:00	4,37	3,32	1,05	1						1,20
	16:00	4,13	3,11	1,03	1						1,20
	17:00	4,81	3,73	1,08	1						1,83
	18:00	5,39	3,23	2,15	1						2,65
	19:00	5,14	2,80	2,34	1						2,54
	20:00	5,18	3,28	1,90	1						2,00
	21:00	5,13	3,39	1,74	1						2,00
	22:00	4,43	2,98	1,45	1						1,65
	23:00	4,48	3,66	0,82	1						1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 12/11/2022				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Σάββατο	00:00	4,41	3,02	1,38	1						1,60	
	01:00	4,25	2,88	1,37	1						1,60	
	02:00	3,75	2,65	1,10	1						1,39	
	03:00	3,65	2,85	0,80	1						1,20	
	04:00	4,04	3,25	0,78	1						1,20	
	05:00	4,12	3,28	0,83	1						1,20	
	06:00	4,07	3,25	0,82	1						1,20	
	07:00	3,97	3,16	0,81	1						1,20	
	08:00	4,39	3,51	0,88	1						1,20	
	09:00	4,55	3,45	1,10	1						1,33	
	10:00	4,33	3,11	1,21	1						1,45	
	11:00	4,48	3,30	1,18	1						1,45	
	12:00	4,74	3,48	1,26	1						1,70	
	13:00	4,74	3,49	1,26	1						2,58	
	14:00	4,54	3,53	1,01	1						2,65	
	15:00	4,40	3,80	0,60	1						2,65	
	16:00	4,67	4,43	0,24	1						2,65	
	17:00	5,25	5,13	0,12	1						1	2,65
	18:00	5,24	5,15	0,09	1						2	2,65
	19:00	4,91	4,84	0,07	1						2	2,65
	20:00	4,89	4,81	0,07	1						2	2,65
	21:00	4,08	4,08	0,00	1							2,65
	22:00	3,94	3,94	0,00	1							2,65
	23:00	3,40	3,40	0,00	1							2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 13/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,40	3,40	0,00	1						2,65
	01:00	3,35	3,35	0,00	1						2,65
	02:00	3,26	3,26	0,00	1						2,65
	03:00	3,20	3,20	0,00	1						2,65
	04:00	3,16	3,16	0,00	1						2,65
	05:00	2,87	2,87	0,00	1						2,65
	06:00	3,26	3,26	0,00	1						2,65
	07:00	3,60	3,60	0,00	1						2,65
	08:00	3,83	3,83	0,00	1						2,65
	09:00	3,70	3,70	0,00	1						2,65
	10:00	3,73	3,73	0,00	1						2,65
	11:00	3,64	3,64	0,00	1						2,65
	12:00	3,91	3,86	0,05	1						2,65
	13:00	3,94	3,79	0,15	1						2,65
	14:00	3,53	3,41	0,12	1						2,65
	15:00	3,77	3,62	0,15	1						2,65
	16:00	3,97	3,76	0,21	1						2,65
	17:00	4,11	3,83	0,28	1						2,65
	18:00	4,52	4,15	0,37	1						2,65
	19:00	4,61	4,35	0,27	1						2,65
	20:00	4,47	4,19	0,28	1						2,65
	21:00	4,22	3,57	0,65	1						2,65
	22:00	4,30	3,75	0,55	1						2,65
	23:00	4,20	3,22	0,98	1						2,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 14/11/2022				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Δευτέρα	00:00	3,74	2,74	1,00	1						1,18	
	01:00	3,81	3,24	0,57	1						0,85	
	02:00	3,70	3,13	0,57	1						0,85	
	03:00	3,43	2,87	0,56	1						0,85	
	04:00	3,59	3,03	0,57	1						0,85	
	05:00	3,69	3,13	0,56	1						0,85	
	06:00	3,86	3,37	0,49	1						0,70	
	07:00	4,01	3,50	0,51	1						0,60	
	08:00	4,24	3,75	0,49	1						0,60	
	09:00	4,50	3,93	0,56	1						0,60	
	10:00	4,55	3,99	0,56	1						0,60	
	11:00	4,85	4,14	0,71	1						0,83	
	12:00	5,01	3,96	1,05	1						1,20	
	13:00	4,76	3,69	1,07	1						1,20	
	14:00	4,71	3,71	1,00	1						1,20	
	15:00	5,46	4,53	0,93	1						1	1,20
	16:00	5,36	4,37	0,98	1						1	1,20
	17:00	5,63	4,72	0,91	1						2	1,20
	18:00	5,68	4,70	0,98	1						2	1,20
	19:00	5,81	4,84	0,97	1						2	1,20
	20:00	5,61	4,68	0,93	1						1	1,20
	21:00	5,35	4,40	0,95	1						1	1,20
	22:00	4,89	4,02	0,87	1						1	1,29
	23:00	4,42	2,98	1,44	1							2,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 15/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,36	2,66	1,69	1						2,05
	01:00	4,31	2,59	1,71	1						2,00
	02:00	4,10	2,90	1,20	1						1,45
	03:00	4,10	2,82	1,28	1						1,45
	04:00	3,91	2,71	1,20	1						1,45
	05:00	3,91	3,19	0,72	1						0,91
	06:00	4,00	3,40	0,60	1						0,85
	07:00	3,98	3,33	0,65	1						0,85
	08:00	4,33	3,45	0,88	1						1,96
	09:00	4,48	3,20	1,28	1						2,48
	10:00	4,47	3,50	0,98	1						1,35
	11:00	4,85	3,81	1,04	1						2,65
	12:00	5,10	4,12	0,98	1						2,65
	13:00	5,03	4,52	0,51	1					1	2,65
	14:00	5,24	4,64	0,60	1					1	2,65
	15:00	5,27	4,93	0,34	1					1	2,65
	16:00	5,48	5,45	0,03	1			1			2,65
	17:00	5,95	5,95	0,00	1			1			2,65
	18:00	6,12	6,12	0,00	1			1			2,65
	19:00	6,14	6,14	0,00	1			1			2,65
	20:00	5,86	5,86	0,00	1			1			2,65
	21:00	5,69	5,69	0,00	1			1			2,65
	22:00	5,27	5,27	0,00	1			1			2,65
	23:00	5,00	5,00	0,00	1			1			2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 02:00-10:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 16/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,39	4,38	0,01	1		1				2,65
	01:00	4,15	4,02	0,13			1				2,65
	02:00	4,08	3,79	0,28			1				2,65
	03:00	3,98	3,65	0,33			1				2,65
	04:00	3,98	3,70	0,29			1				2,65
	05:00	4,01	3,87	0,14			1				2,65
	06:00	4,16	4,10	0,06			1				2,65
	07:00	4,10	3,89	0,20			1				2,65
	08:00	3,91	3,91	0,01			1				2,65
	09:00	3,95	3,86	0,10			1				2,65
	10:00	4,42	4,28	0,14			1				2,65
	11:00	4,63	4,62	0,00			1			1	2,65
	12:00	4,88	4,78	0,10			1			1	2,65
	13:00	4,88	4,49	0,39			1			1	2,65
	14:00	4,85	4,85	0,01			1			1	2,65
	15:00	5,28	5,21	0,07			1			1	2,65
	16:00	5,48	4,89	0,58			1			1	2,65
	17:00	6,08	5,05	1,03			1			1	2,65
	18:00	6,33	4,92	1,41	1		1				2,65
	19:00	6,40	5,10	1,31	1		1				2,65
	20:00	6,33	4,88	1,45	1		1				2,65
	21:00	6,08	5,04	1,03	1		1				1,25
	22:00	5,41	4,73	0,69	1		1				1,27
	23:00	5,15	4,71	0,44	1		1				0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



HΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 17/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,06	4,13	0,93			1				2,65
	01:00	4,87	3,33	1,54			1				2,65
	02:00	4,76	3,24	1,51			1				2,65
	03:00	4,66	3,45	1,21			1				2,65
	04:00	4,65	3,37	1,29			1				2,65
	05:00	4,69	3,18	1,51			1				2,65
	06:00	4,80	3,19	1,61			1				2,65
	07:00	5,00	3,53	1,47			1				2,65
	08:00	5,15	3,29	1,85			1				2,65
	09:00	5,21	3,02	2,18			1				2,65
	10:00	5,29	2,90	2,39			1				2,65
	11:00	5,16	2,84	2,32			1				2,65
	12:00	5,36	2,88	2,47			1				2,65
	13:00	5,20	3,35	1,85			1				2,65
	14:00	5,04	3,81	1,23			1				2,65
	15:00	5,17	4,03	1,15			1				2,65
	16:00	5,50	4,85	0,65			1				2,65
	17:00	6,02	5,37	0,65	1		1				1,37
	18:00	5,88	5,29	0,58	1		1				1,18
	19:00	6,06	5,05	1,01	1		1				1,20
	20:00	6,21	5,13	1,08	1		1				1,20
	21:00	5,95	4,91	1,04	1		1				1,20
	22:00	5,40	4,30	1,09			1				1,62
	23:00	5,11	3,89	1,22			1				1,80

Παρατηρήσεις: Το διάστημα 17:00-23:00, παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 18/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,82	3,62	1,20			1				1,77
	01:00	4,52	3,56	0,96			1				1,20
	02:00	4,64	3,91	0,73			1				1,20
	03:00	4,70	3,76	0,94			1				1,20
	04:00	4,57	3,76	0,81			1				1,20
	05:00	4,64	3,81	0,82			1				1,20
	06:00	4,74	3,97	0,77			1				1,25
	07:00	5,02	3,64	1,38			1				2,65
	08:00	5,18	3,63	1,56			1				2,65
	09:00	5,50	3,76	1,74			1				2,65
	10:00	5,65	3,73	1,93			1				2,65
	11:00	5,45	3,33	2,13			1				2,65
	12:00	5,19	3,19	2,00			1				2,14
	13:00	5,30	3,52	1,78			1				2,05
	14:00	5,22	3,52	1,71			1				2,05
	15:00	5,24	3,33	1,92			1				2,35
	16:00	5,50	3,00	2,50			1				2,65
	17:00	5,91	3,45	2,46			1				2,65
	18:00	6,11	4,02	2,09			1				2,65
	19:00	6,03	3,75	2,28			1				2,65
	20:00	5,70	3,43	2,28			1				2,65
	21:00	4,85	2,92	1,94			1				2,43
	22:00	4,27	2,86	1,40			1				1,45
	23:00	3,86	2,83	1,04			1				1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 19/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,72	2,93	0,79			1				0,85
	01:00	3,65	2,85	0,81			1				0,85
	02:00	3,45	2,68	0,77			1				0,85
	03:00	3,41	3,11	0,30			1				0,38
	04:00	3,50	2,93	0,56			1				0,60
	05:00	3,53	3,15	0,38			1				0,60
	06:00	3,60	3,04	0,57			1				0,60
	07:00	3,57	3,07	0,50			1				0,60
	08:00	3,73	3,18	0,55			1				0,60
	09:00	4,04	3,51	0,53			1				0,93
	10:00	4,08	3,42	0,66			1				1,40
	11:00	4,09	3,03	1,06			1				1,50
	12:00	4,17	3,09	1,08			1				1,50
	13:00	4,09	2,97	1,12			1				1,50
	14:00	4,11	3,01	1,10			1				1,50
	15:00	4,06	2,83	1,23			1				1,50
	16:00	4,18	2,99	1,19			1				1,50
	17:00	4,61	3,26	1,35			1				1,90
	18:00	4,86	3,41	1,45			1				2,65
	19:00	4,87	3,11	1,76			1				2,65
	20:00	4,28	2,88	1,40			1				2,65
	21:00	4,50	3,41	1,09			1				2,65
	22:00	4,22	3,30	0,92			1				2,65
	23:00	3,72	3,16	0,56			1				1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 20/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,69	3,28	0,41			1				0,80
	01:00	3,62	3,12	0,50			1				0,80
	02:00	3,51	3,10	0,41			1				0,80
	03:00	3,17	2,78	0,39			1				0,80
	04:00	3,20	2,76	0,45			1				0,80
	05:00	3,48	3,02	0,46			1				0,80
	06:00	3,17	2,82	0,36			1				0,63
	07:00	2,74	2,74	0,00	1						0,00
	08:00	2,82	2,82	0,00	1						0,00
	09:00	3,20	3,20	0,00	1						0,04
	10:00	3,41	2,86	0,54	1						1,03
	11:00	3,81	2,87	0,94	1						1,17
	12:00	3,98	3,05	0,93	1						1,20
	13:00	4,04	3,05	0,99	1						1,20
	14:00	3,81	2,87	0,94	1						1,20
	15:00	3,55	2,69	0,85	1						1,20
	16:00	3,55	2,46	1,10	1						1,20
	17:00	3,98	2,94	1,04	1						1,20
	18:00	4,14	2,89	1,25	1						1,61
	19:00	4,00	2,92	1,08	1						1,60
	20:00	3,85	2,79	1,07	1						1,60
	21:00	3,51	2,45	1,05	1						1,30
	22:00	4,04	2,64	1,41	1						2,32
	23:00	4,09	3,07	1,03	1						1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω αστάθειας ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 21/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			Φορητά ΗΖ		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
					G3	G4	G5	G7	G8		
Δευτέρα	00:00	3,97	3,52	0,44	1						0,63
	01:00	3,94	3,39	0,55	1						0,60
	02:00	3,88	3,32	0,56	1						0,60
	03:00	3,79	3,36	0,44	1						0,60
	04:00	3,79	3,31	0,48	1						0,60
	05:00	3,88	3,39	0,49	1						0,60
	06:00	3,93	3,12	0,81	1						1,14
	07:00	3,88	2,79	1,09	1						1,50
	08:00	4,34	3,41	0,94	1						1,23
	09:00	4,49	3,62	0,87	1						1,20
	10:00	4,66	3,71	0,95	1						1,20
	11:00	4,93	3,91	1,02	1						1,20
	12:00	5,07	4,12	0,95	1						1,20
	13:00	5,04	4,17	0,87	1						1,20
	14:00	5,07	4,07	1,01	1						1,63
	15:00	4,50	3,22	1,27	1						1,80
	16:00	4,67	3,79	0,88	1						1,80
	17:00	5,28	4,44	0,84	1						1,48
	18:00	5,50	5,11	0,39	1			1			0,60
	19:00	5,47	5,04	0,43	1			1			0,60
	20:00	5,10	4,13	0,97	1			1			2,34
	21:00	4,86	3,81	1,06	1						2,65
	22:00	4,83	4,01	0,82	1						1,65
	23:00	4,59	4,11	0,48	1						0,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω αστάθειας ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 22/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,14	3,77	0,37	1						0,80
	01:00	3,64	3,27	0,37	1						0,64
	02:00	3,92	3,51	0,41	1						0,60
	03:00	3,98	3,61	0,36	1						0,60
	04:00	3,99	3,62	0,38	1						0,60
	05:00	3,97	3,58	0,39	1						0,60
	06:00	4,21	4,10	0,11	1						0,81
	07:00	4,37	4,29	0,08	1						2,65
	08:00	4,28	4,09	0,19	1						2,65
	09:00	4,41	3,88	0,53	1						2,65
	10:00	4,55	3,57	0,98	1						2,65
	11:00	4,86	4,16	0,70	1						2,65
	12:00	5,00	4,59	0,41	1					1	0,60
	13:00	5,05	4,51	0,54	1					1	0,60
	14:00	4,78	3,74	1,04	1					1	1,59
	15:00	4,59	3,19	1,39	1						2,05
	16:00	4,85	3,24	1,61	1						2,05
	17:00	5,18	3,40	1,77	1						2,24
	18:00	5,37	2,84	2,53	1						2,65
	19:00	5,16	2,56	2,59	1						2,65
	20:00	5,29	2,80	2,50	1						2,65
	21:00	5,14	2,57	2,57	1						2,65
	22:00	4,67	3,19	1,48	1						1,86
	23:00	4,35	2,92	1,43	1						1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο μέχρι τις 06:00 λόγω αστάθειας ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 23/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	3,85	3,17	0,68	1						0,76
	01:00	3,72	3,14	0,58	1						0,60
	02:00	4,00	3,44	0,56	1						0,60
	03:00	3,95	3,36	0,58	1						0,60
	04:00	4,00	3,42	0,58	1						0,60
	05:00	3,98	3,40	0,58	1						0,60
	06:00	4,26	3,78	0,48	1						0,60
	07:00	4,54	4,23	0,32	1						0,60
	08:00	4,91	4,61	0,31	1					1	0,60
	09:00	5,33	4,94	0,39	1					1	0,60
	10:00	5,38	5,19	0,18	1		1				0,60
	11:00	5,50	5,08	0,42	1		1				0,60
	12:00	5,48	5,02	0,46	1		1				0,60
	13:00	5,26	4,81	0,45	1		1				0,60
	14:00	4,94	4,40	0,54	1		1				0,60
	15:00	4,97	4,45	0,52	1		1				0,60
	16:00	4,54	4,30	0,24	1		1				0,34
	17:00	4,67	4,67	0,00	1		1				0,00
	18:00	4,74	4,74	0,00	1		1				0,01
	19:00	4,78	4,77	0,00	1		1				0,04
	20:00	4,85	4,85	0,00	1		1				0,00
	21:00	4,55	4,55	0,00	1		1				0,02
	22:00	4,23	3,94	0,29	1		1				1,20
	23:00	3,89	3,43	0,46	1						1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 24/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	3,52	3,17	0,35	1						1,20
	01:00	3,34	2,80	0,54	1						1,20
	02:00	3,21	2,62	0,59	1						1,20
	03:00	3,18	2,82	0,36	1						1,20
	04:00	3,21	2,81	0,39	1						1,20
	05:00	3,28	2,83	0,45	1						1,20
	06:00	3,41	2,97	0,44	1						1,20
	07:00	3,59	3,19	0,40	1						0,66
	08:00	3,82	3,56	0,26	1						1,09
	09:00	3,86	3,41	0,45	1						0,83
	10:00	4,19	3,75	0,44	1						0,19
	11:00	4,50	4,09	0,41	1						0,46
	12:00	5,02	4,51	0,51	1					1	1,00
	13:00	4,91	4,35	0,56	1					1	1,00
	14:00	4,65	4,52	0,13	1					1	1,00
	15:00	4,45	4,38	0,07	1					1	1,00
	16:00	4,60	4,46	0,14	1					1	1,00
	17:00	4,91	4,75	0,17	1					1	1,00
	18:00	5,22	5,13	0,08	1					1	1,46
	19:00	5,33	5,21	0,12	1						1,50
	20:00	5,42	5,13	0,30	1						1,50
	21:00	5,02	4,78	0,24	1						1,50
	22:00	4,61	3,47	1,14	1						1,50
	23:00	4,21	3,17	1,05	1						1,50

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 25/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,22	3,52	0,70	1						1,50
	01:00	3,81	3,05	0,76	1						1,50
	02:00	3,89	2,93	0,96	1						1,50
	03:00	3,75	2,71	1,04	1						1,50
	04:00	3,66	2,42	1,24	1						1,50
	05:00	3,70	2,52	1,18	1						1,50
	06:00	3,85	3,12	0,73	1						0,92
	07:00	4,10	3,57	0,54	1						0,70
	08:00	4,07	3,52	0,55	1						0,70
	09:00	4,03	3,46	0,57	1						0,70
	10:00	3,94	3,38	0,56	1						0,70
	11:00	4,40	3,61	0,80	1						1,03
	12:00	4,47	3,44	1,03	1						1,30
	13:00	4,45	3,30	1,16	1						1,30
	14:00	4,16	3,02	1,14	1						1,30
	15:00	4,08	2,99	1,10	1						1,30
	16:00	4,39	3,26	1,13	1						1,41
	17:00	4,90	3,15	1,75	1						2,05
	18:00	5,18	3,40	1,77	1						2,05
	19:00	5,17	3,53	1,64	1						2,05
	20:00	4,91	3,36	1,55	1						2,05
	21:00	4,14	2,97	1,17	1						1,47
	22:00	3,39	2,60	0,79	1						0,85
	23:00	3,10	2,38	0,73	1						0,85

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 26/11/2022				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Σάββατο	00:00	2,85	2,37	0,48	1						0,73	
	01:00	2,68	2,27	0,42	1						0,60	
	02:00	2,53	2,42	0,11	1						0,36	
	03:00	2,41	2,41	0,00	1						0,30	
	04:00	2,42	2,42	0,00	1						0,30	
	05:00	2,44	2,44	0,00	1						0,30	
	06:00	2,59	2,59	0,00	1						0,30	
	07:00	2,67	2,67	0,00	1						0,30	
	08:00	2,87	2,87	0,00	1						0,30	
	09:00	2,97	2,97	0,00	1						0,30	
	10:00	3,17	3,17	0,00	1						0,30	
	11:00	3,44	3,44	0,00	1						0,30	
	12:00	3,60	3,44	0,17	1						0,34	
	13:00	4,24	4,20	0,05	1						2,23	
	14:00	4,15	4,09	0,06	1						2,65	
	15:00	4,26	4,15	0,11	1						2,65	
	16:00	4,27	4,11	0,16	1						2,65	
	17:00	4,83	4,60	0,22	1						2,65	
	18:00	5,02	4,52	0,50	1						1	2,65
	19:00	4,99	3,86	1,13	1						1	2,65
	20:00	5,03	3,63	1,40	1							2,65
	21:00	4,83	2,96	1,88	1							2,65
	22:00	4,30	2,47	1,83	1							2,24
	23:00	4,17	2,47	1,70	1							1,93

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 00:00-12:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 27/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,98	2,65	1,33	1						1,63
	01:00	3,56	2,45	1,10	1						1,45
	02:00	3,69	2,63	1,06	1						1,31
	03:00	3,39	2,63	0,76	1						1,09
	04:00	3,53	2,90	0,63	1						1,00
	05:00	3,59	2,90	0,69	1						1,00
	06:00	3,35	2,59	0,76	1						1,00
	07:00	3,24	2,62	0,63	1						0,75
	08:00	3,48	2,99	0,49	1						0,60
	09:00	3,85	3,26	0,58	1						0,60
	10:00	4,06	3,24	0,81	1						1,16
	11:00	4,16	3,15	1,01	1						1,20
	12:00	4,20	3,23	0,97	1						1,20
	13:00	4,40	3,30	1,10	1						1,20
	14:00	4,21	3,18	1,03	1						1,20
	15:00	4,19	3,15	1,04	1						1,20
	16:00	4,38	3,33	1,05	1						1,20
	17:00	4,72	3,36	1,36	1						1,64
	18:00	4,84	3,19	1,65	1						2,05
	19:00	4,52	3,18	1,34	1						1,82
	20:00	4,16	3,24	0,92	1						1,20
	21:00	4,17	3,14	1,03	1						1,20
	22:00	4,80	3,26	1,54	1						2,30
	23:00	4,43	2,43	2,00	1						2,37

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 28/11/2022				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Δευτέρα	00:00	3,82	2,34	1,48	1						1,91	
	01:00	3,58	2,39	1,18	1						1,39	
	02:00	4,02	3,05	0,97	1						1,20	
	03:00	4,10	3,12	0,98	1						1,20	
	04:00	3,86	2,96	0,90	1						1,36	
	05:00	3,82	2,63	1,19	1						1,50	
	06:00	4,19	3,12	1,08	1						1,50	
	07:00	4,54	3,40	1,13	1						1,50	
	08:00	4,69	3,43	1,26	1						1,50	
	09:00	4,51	3,11	1,39	1						1,75	
	10:00	4,59	3,01	1,57	1						1,80	
	11:00	4,73	3,10	1,63	1						1,80	
	12:00	4,89	2,81	2,08	1						2,57	
	13:00	4,98	2,70	2,28	1						2,65	
	14:00	5,10	2,96	2,14	1						2,65	
	15:00	5,23	2,93	2,30	1						2,65	
	16:00	5,35	3,11	2,24	1						2,65	
	17:00	5,76	3,44	2,32	1						2,65	
	18:00	6,01	3,63	2,38	1						2,65	
	19:00	6,06	3,87	2,19	1						2,65	
	20:00	6,09	3,95	2,13	1						1	2,65
	21:00	5,85	4,07	1,78	1						1	2,65
	22:00	5,11	3,87	1,25	1							2,65
	23:00	4,82	3,36	1,46	1							2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 29/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,55	2,51	2,03	1						2,65
	01:00	4,24	2,35	1,89	1						2,28
	02:00	4,23	2,37	1,86	1						2,05
	03:00	4,17	2,37	1,80	1						2,05
	04:00	3,86	2,50	1,36	1						1,64
	05:00	3,83	2,64	1,19	1						1,50
	06:00	4,33	3,28	1,05	1						1,35
	07:00	4,66	3,80	0,87	1						1,30
	08:00	4,75	3,87	0,88	1						1,30
	09:00	4,56	3,67	0,89	1						1,30
	10:00	4,85	4,33	0,52	1					1	1,30
	11:00	5,67	5,20	0,47	1					1	2,36
	12:00	5,47	4,69	0,78	1					2	2,65
	13:00	5,07	4,27	0,80	1					2	2,65
	14:00	4,99	4,38	0,62	1					1	2,65
	15:00	5,20	5,01	0,19	1					1	2,65
	16:00	5,36	5,23	0,13	1					1	2,65
	17:00	5,73	5,73	0,00	1	1					2,65
	18:00	5,97	5,97	0,00	1	1					2,65
	19:00	6,03	6,03	0,00	1	1					2,65
	20:00	5,88	5,88	0,00	1	1					2,65
	21:00	5,75	5,71	0,03	1	1					2,65
	22:00	5,18	5,07	0,12	1	1					2,65
	23:00	4,49	4,30	0,19	1						2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 30/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,17	3,99	0,18	1						2,65
	01:00	4,23	3,86	0,37	1						2,65
	02:00	4,21	3,65	0,57	1						2,65
	03:00	4,12	3,68	0,45	1						2,65
	04:00	4,16	3,71	0,45	1						2,65
	05:00	4,21	3,51	0,70	1						2,65
	06:00	4,29	3,31	0,98	1						2,54
	07:00	4,59	3,29	1,29	1						1,69
	08:00	4,76	4,42	0,34	1		1				0,47
	09:00	5,13	5,13	0,00	1		1				0,00
	10:00	5,35	5,35	0,00	1		1				0,00
	11:00	5,48	5,48	0,00	1		1				0,00
	12:00	5,51	5,51	0,00	1		1				0,00
	13:00	5,41	5,41	0,00	1		1				0,00
	14:00	5,35	5,35	0,00	1		1				0,00
	15:00	5,22	5,22	0,00	1		1				0,00
	16:00	5,24	5,24	0,00	1		1				0,00
	17:00	5,40	5,40	0,00	1		1				0,00
	18:00	5,74	5,74	0,00	1		1				0,00
	19:00	5,73	5,73	0,00	1		1				0,00
	20:00	5,90	5,90	0,00	1		1				0,00
	21:00	5,53	5,53	0,00	1		1				0,00
	22:00	5,18	5,18	0,00	1		1				0,00
	23:00	4,79	4,79	0,00	1		1				0,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης