

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 1/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,33	4,08	0,24	1						0,54
	01:00	4,27	2,90	1,37	1						1,80
	02:00	4,16	2,58	1,58	1						1,80
	03:00	3,96	2,80	1,17	1						1,80
	04:00	3,79	2,57	1,22	1						1,80
	05:00	4,01	2,90	1,11	1						1,80
	06:00	4,08	3,31	0,78	1						1,38
	07:00	4,27	3,76	0,51	1						1,06
	08:00	4,55	3,76	0,79	1						1,19
	09:00	4,38	3,50	0,88	1						1,28
	10:00	4,46	3,57	0,88	1						1,30
	11:00	4,50	3,43	1,08	1						1,30
	12:00	4,75	3,77	0,98	1						1,44
	13:00	5,01	3,84	1,17	1						1,50
	14:00	5,01	3,85	1,16	1						1,57
	15:00	4,83	4,00	0,83	1						1,20
	16:00	4,97	3,73	1,24	1						1,64
	17:00	5,36	4,16	1,21	1						1,80
	18:00	5,48	3,77	1,71	1						2,37
	19:00	5,29	4,19	1,10	1						1,80
	20:00	5,47	3,91	1,55	1						1,80
	21:00	5,08	3,86	1,23	1						1,93
	22:00	5,06	3,14	1,91	1						2,65
	23:00	4,72	2,64	2,08	1						2,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 2/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,43	3,24	1,19	1						1,50
	01:00	4,20	2,94	1,26	1						1,50
	02:00	3,91	2,78	1,13	1						1,50
	03:00	3,89	2,69	1,20	1						1,50
	04:00	3,93	3,04	0,89	1						1,50
	05:00	4,05	3,54	0,51	1						1,50
	06:00	3,98	3,13	0,85	1						1,50
	07:00	3,93	3,32	0,62	1						1,50
	08:00	4,19	4,19	0,00	1						1,50
	09:00	4,18	4,18	0,00	1						1,75
	10:00	4,22	4,22	0,00	1						2,65
	11:00	4,42	4,42	0,00	1						2,65
	12:00	4,35	4,35	0,00	1						2,65
	13:00	4,37	4,37	0,00	1						2,65
	14:00	4,60	4,60	0,00	1						2,65
	15:00	4,43	4,43	0,00	1						2,65
	16:00	4,54	4,54	0,00	1						2,65
	17:00	4,81	4,81	0,00	1						2,65
	18:00	4,76	4,76	0,00	1						2,65
	19:00	4,65	4,65	0,00	1						2,65
	20:00	4,41	4,40	0,01	1						2,65
	21:00	4,35	4,31	0,04	1						2,65
	22:00	3,99	3,96	0,03	1						2,65
	23:00	3,74	3,64	0,10	1						2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 3/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδοτικότητα						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
					G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	
Σάββατο	00:00	3,42	3,40	0,02	1						1,60
	01:00	3,10	3,03	0,06	1						0,80
	02:00	3,13	3,08	0,06	1						0,80
	03:00	3,27	3,10	0,17	1						0,80
	04:00	3,18	2,84	0,34	1						0,80
	05:00	3,19	2,93	0,26	1						0,80
	06:00	3,26	3,10	0,17	1						0,80
	07:00	3,41	3,16	0,25	1						0,80
	08:00	3,60	3,39	0,21	1						0,80
	09:00	3,75	3,62	0,13	1						0,80
	10:00	3,75	3,27	0,48	1						2,03
	11:00	3,58	3,13	0,45	1						2,65
	12:00	3,93	3,44	0,49	1						2,65
	13:00	3,99	3,40	0,59	1						2,65
	14:00	3,58	2,99	0,59	1						2,65
	15:00	3,27	2,78	0,49	1						1,30
	16:00	3,80	3,31	0,49	1						0,65
	17:00	4,39	3,52	0,88	1						1,45
	18:00	4,75	4,23	0,52	1						2,65
	19:00	4,53	4,32	0,21	1						2,65
	20:00	4,61	3,65	0,96	1						2,65
	21:00	4,13	3,07	1,06	1						2,65
	22:00	3,47	2,59	0,88	1						1,91
	23:00	2,96	2,92	0,04	1						0,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 4/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	2,87	2,87	0,00	1						0,00
	01:00	2,69	2,69	0,00	1						0,00
	02:00	2,26	2,26	0,00	1						0,00
	03:00	2,31	2,31	0,00	1						0,00
	04:00	2,52	2,52	0,00	1						0,00
	05:00	2,54	2,54	0,00	1						0,00
	06:00	2,29	2,29	0,00	1						0,00
	07:00	2,35	2,35	0,00	1						0,00
	08:00	2,41	2,41	0,00	1						0,00
	09:00	2,44	2,44	0,00	1						0,00
	10:00	2,90	2,90	0,00	1						0,00
	11:00	3,01	3,01	0,00	1						0,00
	12:00	3,12	3,12	0,00	1						0,31
	13:00	3,19	3,09	0,10	1						0,55
	14:00	3,09	2,77	0,32	1						0,60
	15:00	3,08	2,61	0,48	1						0,60
	16:00	3,25	2,82	0,43	1						0,60
	17:00	3,68	3,22	0,47	1						0,60
	18:00	3,89	3,39	0,49	1						0,60
	19:00	3,98	3,20	0,78	1						2,51
	20:00	3,94	3,02	0,92	1						2,65
	21:00	3,80	3,13	0,68	1						1,69
	22:00	4,04	2,95	1,08	1						1,28
	23:00	4,18	3,07	1,10	1						1,45

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 5/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,43	2,66	0,77	1						1,04
	01:00	3,98	3,24	0,74	1						1,00
	02:00	3,98	3,26	0,72	1						1,00
	03:00	4,03	3,32	0,71	1						1,00
	04:00	4,05	3,48	0,57	1						1,00
	05:00	3,84	3,25	0,59	1						1,76
	06:00	4,11	3,61	0,50	1						1,80
	07:00	4,50	3,90	0,60	1						1,80
	08:00	4,53	4,12	0,41	1						1,80
	09:00	4,59	4,22	0,37	1						1,80
	10:00	4,36	4,04	0,32	1					1	1,80
	11:00	4,29	4,01	0,28	1						1,80
	12:00	4,87	4,49	0,38	1					1	1,80
	13:00	5,35	4,82	0,53	1					1	1,80
	14:00	5,94	5,20	0,74	1	1					1,80
	15:00	5,52	5,07	0,45	1	1					0,64
	16:00	5,74	5,25	0,49	1	1					0,60
	17:00	6,44	5,91	0,53	1	1					0,60
	18:00	6,55	5,51	1,04	1	1					1,55
	19:00	6,29	5,11	1,18	1	1					0,91
	20:00	6,44	5,84	0,60	1	1					0,81
	21:00	6,15	5,42	0,73	1	1					1,20
	22:00	5,81	4,89	0,93	1	1					1,13
	23:00	5,74	5,25	0,49	1	1					0,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 6/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,23	4,75	0,48	1	1					0,80
	01:00	5,12	4,72	0,40	1	1					0,80
	02:00	4,51	3,95	0,55	1						1,55
	03:00	4,42	3,74	0,68	1						1,80
	04:00	4,86	4,33	0,53	1						2,30
	05:00	4,67	3,97	0,70	1						2,65
	06:00	4,82	4,12	0,71	1						2,65
	07:00	5,12	4,57	0,55	1						2,65
	08:00	5,07	4,37	0,69	1		1				1,95
	09:00	4,74	3,99	0,75	1		1				1,20
	10:00	5,29	4,98	0,32	1		1				1,20
	11:00	5,50	5,15	0,35	1		1				1,51
	12:00	5,50	5,39	0,11	1		1				2,65
	13:00	5,12	5,08	0,04	1		1				2,65
	14:00	5,01	5,01	0,00	1		1				2,65
	15:00	5,28	5,28	0,00	1		1				2,65
	16:00	5,43	5,43	0,00	1		1				2,65
	17:00	6,12	6,12	0,00	1		1				2,65
	18:00	5,83	5,83	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,43	6,43	0,00	1		1				2,65
	20:00	6,44	6,44	0,00	1		1				2,65
	21:00	5,99	5,93	0,06	1		1				2,65
	22:00	5,72	5,72	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,43	5,43	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση κατά τις πρωινές ώρες του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 7/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,15	5,15	0,00	1		1				2,65
	01:00	4,69	4,69	0,00	1		1				2,65
	02:00	4,74	4,74	0,00	1		1				2,65
	03:00	4,72	4,72	0,00	1		1				2,65
	04:00	4,32	4,32	0,00	1						2,65
	05:00	4,08	4,05	0,03	1						2,65
	06:00	4,13	4,06	0,07	1						2,65
	07:00	4,42	4,33	0,09	1						2,65
	08:00	4,46	4,32	0,14	1					1	2,65
	09:00	4,37	4,07	0,30	1					1	2,65
	10:00	4,27	3,87	0,40	1					1	2,65
	11:00	4,37	3,90	0,46	1					1	2,65
	12:00	4,76	4,27	0,49	1						2,65
	13:00	4,87	4,30	0,57	1					1	2,65
	14:00	4,90	4,27	0,63	1					1	2,65
	15:00	4,79	4,28	0,51	1					1	2,65
	16:00	4,97	4,72	0,26	1					1	2,65
	17:00	5,82	5,52	0,31	1		1				2,65
	18:00	6,26	5,87	0,39	1		1				2,65
	19:00	6,21	5,71	0,50	1		1				2,65
	20:00	6,25	5,83	0,42	1		1				2,65
	21:00	5,97	5,48	0,49	1		1				2,65
	22:00	5,44	4,85	0,58	1		1				1,59
	23:00	4,77	4,35	0,43	1		1				1,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 8/12/2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Πέμπτη	00:00	4,60	4,16	0,44			1				2,65	
	01:00	4,44	3,94	0,50			1				2,65	
	02:00	4,29	3,95	0,34			1				2,65	
	03:00	4,20	4,04	0,15			1				2,65	
	04:00	4,06	4,06	0,00			1				2,65	
	05:00	4,07	4,07	0,00			1				2,65	
	06:00	4,17	4,17	0,00			1				2,65	
	07:00	4,01	4,01	0,00			1				2,65	
	08:00	3,94	3,92	0,02			1				2,65	
	09:00	4,09	4,02	0,06			1				2,65	
	10:00	3,73	3,61	0,12			1				2,65	
	11:00	4,26	3,80	0,46			1				2,65	
	12:00	4,66	4,14	0,52			1				2,65	
	13:00	4,74	4,19	0,54			1				2,65	
	14:00	4,24	3,76	0,49			1				2,65	
	15:00	4,61	4,14	0,47			1				2,65	
	16:00	4,64	4,33	0,31			1				1	2,65
	17:00	4,65	4,55	0,10			1				1	2,65
	18:00	5,88	5,75	0,13		1	1					2,65
	19:00	6,17	5,83	0,34		1	1					2,65
	20:00	6,04	5,57	0,46		1	1					2,65
	21:00	5,45	5,02	0,43		1	1					2,65
	22:00	5,40	4,87	0,53		1	1					2,65
	23:00	5,04	4,78	0,26		1	1					2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 9/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,69	4,23	0,47			1				2,65
	01:00	4,60	3,49	1,11			1				2,65
	02:00	4,54	2,88	1,66			1				2,65
	03:00	4,35	2,90	1,45			1				2,06
	04:00	4,01	2,87	1,14			1				1,70
	05:00	3,98	2,86	1,11			1				1,70
	06:00	4,30	3,39	0,91			1				1,70
	07:00	4,29	3,33	0,96			1				1,70
	08:00	4,18	3,69	0,48			1				1,70
	09:00	4,30	3,94	0,37			1				1,70
	10:00	4,44	4,19	0,24			1			1	1,70
	11:00	4,53	3,95	0,59			1				1,70
	12:00	4,28	3,57	0,71			1				1,70
	13:00	4,44	3,67	0,76			1				1,70
	14:00	4,59	4,11	0,48			1				1,70
	15:00	4,50	3,92	0,58			1				2,40
	16:00	4,24	3,71	0,53			1				2,65
	17:00	4,89	4,48	0,40			1			1	2,65
	18:00	5,24	4,76	0,47			1			1	2,65
	19:00	4,60	4,54	0,06			1			1	2,65
	20:00	4,45	4,45	0,00			1			1	2,65
	21:00	4,46	4,46	0,00			1			1	2,65
	22:00	4,29	4,29	0,00			1				2,65
	23:00	3,98	3,96	0,02			1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 10/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,97	3,79	0,19			1				2,65
	01:00	3,71	3,44	0,27			1				2,65
	02:00	3,33	2,79	0,54			1				2,65
	03:00	3,39	2,99	0,41			1				0,98
	04:00	3,36	3,04	0,33			1				0,60
	05:00	3,28	2,97	0,31			1				0,60
	06:00	3,39	2,93	0,46			1				0,60
	07:00	3,38	2,97	0,41			1				0,60
	08:00	3,90	3,44	0,45			1				0,60
	09:00	4,28	3,76	0,52			1				1,26
	10:00	4,43	2,87	1,56			1				2,41
	11:00	4,09	2,88	1,20			1				1,80
	12:00	4,60	4,08	0,52			1				1,80
	13:00	4,61	3,74	0,87			1				1,80
	14:00	4,65	3,17	1,48			1				1,80
	15:00	4,63	3,06	1,57			1				1,80
	16:00	4,68	3,26	1,42			1				1,55
	17:00	4,82	4,14	0,69			1				1,92
	18:00	5,15	3,25	1,90			1				2,65
	19:00	5,15	3,01	2,14			1				2,65
	20:00	5,11	2,81	2,30			1				2,65
	21:00	4,86	3,06	1,80			1				2,65
	22:00	4,57	3,74	0,83			1				1,94
	23:00	4,25	3,74	0,50			1				1,80

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν περιορισμένο κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 11/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,72	3,13	0,59			1				1,80
	01:00	3,57	2,83	0,74			1				1,80
	02:00	3,61	3,03	0,59			1				0,97
	03:00	3,54	3,12	0,43			1				0,80
	04:00	3,43	3,13	0,30			1				0,80
	05:00	3,23	2,81	0,42			1				0,80
	06:00	3,57	3,07	0,49			1				0,80
	07:00	3,58	3,00	0,58			1				0,80
	08:00	3,84	3,25	0,59			1				1,03
	09:00	3,96	3,12	0,84			1				1,23
	10:00	4,46	3,28	1,18			1				1,20
	11:00	4,59	3,43	1,16			1				1,20
	12:00	4,84	3,75	1,09			1				0,98
	13:00	4,96	3,80	1,15			1				1,20
	14:00	4,73	3,77	0,97			1				1,20
	15:00	4,48	3,89	0,58			1			1	1,20
	16:00	4,40	3,63	0,77			1			1	1,20
	17:00	4,64	3,71	0,93			1			1	1,20
	18:00	4,85	3,89	0,96			1			1	1,20
	19:00	4,81	3,76	1,04			1			1	1,20
	20:00	4,81	3,66	1,16			1			1	1,53
	21:00	4,69	3,59	1,10			1				1,80
	22:00	4,47	3,73	0,74			1			1	1,20
	23:00	4,39	3,55	0,84			1			1	1,20

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν περιορισμένο κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 12/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,34	3,55	0,79			1				1,20
	01:00	4,23	3,74	0,49			1				1,20
	02:00	4,20	3,33	0,87			1				1,20
	03:00	4,05	3,22	0,83			1				1,20
	04:00	4,02	3,11	0,91			1				1,20
	05:00	4,05	3,50	0,55			1				0,84
	06:00	4,25	3,14	1,11			1				1,60
	07:00	4,39	3,81	0,58			1				0,60
	08:00	4,63	4,07	0,56			1				0,60
	09:00	4,67	3,95	0,72			1				1,10
	10:00	4,74	3,99	0,75			1				1,41
	11:00	5,37	4,46	0,92			1			1	1,00
	12:00	5,40	4,51	0,89			1			1	2,22
	13:00	5,17	4,72	0,45			1			1	0,60
	14:00	4,54	4,12	0,43			1			1	0,60
	15:00	4,77	4,38	0,39			1			1	0,60
	16:00	4,97	4,62	0,35			1			1	0,60
	17:00	5,66	5,23	0,44		1	1				0,60
	18:00	5,93	5,44	0,50		1	1				0,60
	19:00	6,17	5,71	0,46		1	1				0,60
	20:00	6,29	5,79	0,50		1	1				0,60
	21:00	5,99	5,44	0,54		1	1				0,60
	22:00	5,51	4,93	0,58		1	1				0,89
	23:00	4,98	3,87	1,11			1				1,40

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 13/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,69	3,55	1,13			1				1,40
	01:00	4,28	3,19	1,09			1				1,40
	02:00	4,38	3,34	1,04			1				1,40
	03:00	4,39	3,27	1,13			1				1,40
	04:00	4,45	3,41	1,04			1				1,40
	05:00	4,46	3,36	1,10			1				1,40
	06:00	4,54	3,43	1,11			1				1,40
	07:00	5,00	3,96	1,04			1				1,40
	08:00	5,40	3,97	1,43			1				1,80
	09:00	5,28	4,21	1,07			1				2,51
	10:00	5,26	4,22	1,05			1				2,65
	11:00	5,72	4,61	1,12			1			1	2,12
	12:00	6,17	6,09	0,08	1		1				0,51
	13:00	6,23	6,13	0,10	1		1				0,87
	14:00	5,95	5,94	0,00	1		1				0,42
	15:00	5,99	5,99	0,00	1		1				0,40
	16:00	6,08	6,08	0,00	1		1				0,40
	17:00	6,44	6,44	0,00	1		1				0,75
	18:00	6,66	6,66	0,00	1		1				1,20
	19:00	6,78	6,78	0,00	1		1				1,20
	20:00	6,78	6,78	0,00	1		1				1,20
	21:00	6,61	6,61	0,00	1		1				1,20
	22:00	6,09	6,09	0,00	1		1				2,46
	23:00	5,36	5,36	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 14/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,22	4,71	0,52	1		1				2,65
	01:00	4,89	4,87	0,01	1		1				2,65
	02:00	4,55	4,45	0,11	1		1				2,65
	03:00	4,36	4,31	0,05	1						2,65
	04:00	4,11	3,93	0,18	1						2,65
	05:00	4,41	4,24	0,17	1						2,65
	06:00	4,46	4,25	0,20	1						2,65
	07:00	4,38	4,33	0,05	1					1	2,65
	08:00	4,68	4,61	0,07	1					1	2,65
	09:00	4,69	4,69	0,00	1					1	2,65
	10:00	4,93	4,93	0,00	1					1	2,65
	11:00	5,19	5,18	0,01	1					1	2,65
	12:00	6,23	6,23	0,00	1		1				2,65
	13:00	5,75	5,75	0,00	1		1				2,65
	14:00	5,05	5,05	0,00	1		1				2,65
	15:00	5,51	5,51	0,00	1		1				2,65
	16:00	5,90	5,90	0,00	1		1				2,65
	17:00	6,25	6,25	0,00	1		1				2,65
	18:00	6,22	6,22	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,67	6,59	0,08	1		1				2,65
	20:00	6,77	6,27	0,50	1		1				2,65
	21:00	6,28	5,18	1,11	1		1				2,65
	22:00	6,07	4,84	1,23	1		1				2,65
	23:00	5,81	3,83	1,98	1						2,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 15/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,25	3,27	1,98	1						2,36
	01:00	4,98	3,35	1,63	1						1,90
	02:00	5,11	3,42	1,69	1						1,90
	03:00	5,18	3,71	1,47	1						1,90
	04:00	5,11	4,05	1,06	1						1,90
	05:00	5,14	4,11	1,02	1						1,90
	06:00	5,29	4,16	1,12	1						1,73
	07:00	4,93	3,76	1,17	1					1	1,50
	08:00	4,98	3,73	1,26			1			1	1,50
	09:00	5,37	3,94	1,43			1			1	1,58
	10:00	5,74	3,40	2,34			1				2,65
	11:00	5,40	4,17	1,22			1				1,67
	12:00	5,40	4,44	0,96	1					1	1,62
	13:00	6,02	4,81	1,22	1		1				1,69
	14:00	5,85	4,88	0,97	1		1				1,31
	15:00	5,44	4,60	0,83	1		1				1,19
	16:00	5,73	4,67	1,07	1		1				1,20
	17:00	6,33	5,21	1,13	1		1				1,24
	18:00	6,49	5,35	1,14	1		1				1,80
	19:00	6,24	5,13	1,11	1		1				1,80
	20:00	6,37	5,02	1,36	1		1				1,63
	21:00	6,14	5,24	0,90	1		1				1,20
	22:00	5,84	4,92	0,92	1		1				1,20
	23:00	5,34	4,79	0,55	1		1				0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 16/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,99	4,90	0,09	1		1				0,43
	01:00	4,80	4,18	0,61			1				1,30
	02:00	4,73	3,72	1,01			1				1,80
	03:00	4,85	3,53	1,33			1				1,80
	04:00	4,79	3,97	0,82			1				1,80
	05:00	4,79	3,96	0,83			1				1,80
	06:00	4,95	4,07	0,88			1				1,80
	07:00	4,98	4,39	0,59			1				1,80
	08:00	5,27	4,60	0,66			1				1,80
	09:00	5,66	5,13	0,53			1			1	1,80
	10:00	5,66	5,17	0,49			1			1	1,80
	11:00	5,78	5,75	0,03		1	1				0,57
	12:00	5,55	5,35	0,20	1		1				1,00
	13:00	5,76	5,59	0,17	1		1				1,00
	14:00	5,52	5,28	0,24	1		1				1,00
	15:00	5,50	5,31	0,19	1		1				1,00
	16:00	5,29	5,00	0,29	1		1				1,00
	17:00	6,02	6,01	0,01	1		1				1,00
	18:00	6,38	6,38	0,00	1		1				1,00
	19:00	5,58	5,58	0,00	1		1				1,00
	20:00	5,94	5,94	0,00	1		1				1,00
	21:00	5,17	5,17	0,00	1		1				1,00
	22:00	4,71	4,71	0,00	1		1				1,00
	23:00	4,38	4,38	0,00	1		1				1,00

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 14:30 και μέχρι το πέρας της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 17/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
					G3	G4	G5	G7			G8
Σάββατο	00:00	4,28	4,28	0,00	1					1	1,00
	01:00	4,09	4,09	0,00	1					1	1,00
	02:00	3,81	3,81	0,00	1						1,00
	03:00	3,74	3,74	0,00	1						1,00
	04:00	3,74	3,74	0,00	1						1,00
	05:00	3,80	3,80	0,00	1						1,00
	06:00	3,86	3,86	0,00	1						1,00
	07:00	3,86	3,86	0,00	1						1,00
	08:00	4,11	4,11	0,00	1						1,00
	09:00	4,08	4,08	0,00	1						1,00
	10:00	3,95	3,95	0,00	1						1,00
	11:00	3,96	3,96	0,00	1						1,00
	12:00	4,38	4,38	0,00	1						1,00
	13:00	4,43	4,43	0,00	1						1,00
	14:00	3,92	3,92	0,00	1						1,00
	15:00	4,12	4,12	0,00	1						1,00
	16:00	4,38	4,38	0,00	1						1,00
	17:00	4,79	4,79	0,00	1						1,00
	18:00	5,08	5,08	0,00	1					1	1,00
	19:00	5,08	5,08	0,00	1					1	1,00
	20:00	5,16	5,16	0,00	1					1	1,00
	21:00	4,82	4,82	0,00	1					1	1,00
	22:00	4,53	4,53	0,00	1						1,00
	23:00	4,25	4,25	0,00	1						1,00

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 18/12/2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Κυριακή	00:00	4,06	4,06	0,00	1						1,00	
	01:00	3,90	3,90	0,00	1						1,00	
	02:00	3,77	3,77	0,00	1						1,00	
	03:00	3,69	3,69	0,00	1						1,00	
	04:00	3,67	3,67	0,00	1						1,00	
	05:00	3,65	3,65	0,00	1						1,00	
	06:00	3,70	3,70	0,00	1						1,00	
	07:00	3,70	3,70	0,00	1						1,00	
	08:00	3,75	3,75	0,00	1						1,00	
	09:00	3,90	3,90	0,00	1						1,00	
	10:00	4,29	4,29	0,00	1						1,00	
	11:00	4,23	4,23	0,00	1						1,00	
	12:00	4,40	4,40	0,00	1						1,00	
	13:00	4,26	4,26	0,00	1						1,00	
	14:00	4,27	4,27	0,00	1						1,00	
	15:00	4,23	4,23	0,00	1						1,00	
	16:00	4,38	4,38	0,00	1						1,00	
	17:00	4,76	4,76	0,00	1						1	1,00
	18:00	5,10	5,10	0,00	1						1	1,00
	19:00	4,99	4,99	0,00	1						1	1,00
	20:00	5,04	5,04	0,00	1						1	1,00
	21:00	4,94	4,94	0,00	1						1	1,00
	22:00	5,45	5,45	0,00	1	1						1,00
	23:00	5,38	5,38	0,00	1	1						1,00

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 19/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,37	5,37	0,00	1	1					1,00
	01:00	5,10	5,10	0,00	1	1					1,00
	02:00	5,16	5,16	0,00	1	1					1,00
	03:00	5,07	5,07	0,00	1	1					1,00
	04:00	5,03	5,03	0,00	1					1	1,00
	05:00	5,13	5,13	0,00	1					1	1,00
	06:00	5,41	5,41	0,00	1					1	1,00
	07:00	5,70	5,70	0,00	1		1				1,00
	08:00	5,84	5,84	0,00	1		1				1,00
	09:00	6,28	6,28	0,00	1		1				1,00
	10:00	6,25	6,25	0,00	1		1				1,00
	11:00	6,06	6,06	0,00	1		1				1,00
	12:00	6,03	6,03	0,00	1		1				1,00
	13:00	6,30	6,30	0,00	1		1				1,00
	14:00	6,07	6,07	0,00	1		1				1,00
	15:00	6,08	6,08	0,00	1		1				1,00
	16:00	6,25	6,25	0,00	1		1				1,00
	17:00	6,50	6,50	0,00	1		1				1,00
	18:00	6,72	6,72	0,00	1		1				1,00
	19:00	6,54	6,54	0,00	1		1				1,00
	20:00	6,67	6,67	0,00	1		1				1,00
	21:00	6,53	6,53	0,00	1		1				1,00
	22:00	5,79	5,79	0,00	1		1				1,00
	23:00	5,25	5,25	0,00	1		1				1,00

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 20/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,01	5,01	0,00	1		1				1,00
	01:00	5,08	5,08	0,00	1		1				1,00
	02:00	4,91	4,91	0,00	1		1				1,00
	03:00	4,86	4,86	0,00	1		1				1,00
	04:00	4,85	4,85	0,00	1		1				1,00
	05:00	4,91	4,91	0,00	1		1				1,00
	06:00	5,00	5,00	0,00	1		1				1,00
	07:00	5,31	5,31	0,00	1		1				1,00
	08:00	5,62	5,62	0,00	1		1				1,00
	09:00	6,04	6,04	0,00	1		1				1,00
	10:00	6,10	6,10	0,00	1		1				1,00
	11:00	6,27	6,27	0,00	1		1				1,00
	12:00	6,37	6,37	0,00	1		1				1,00
	13:00	6,31	6,31	0,00	1		1				1,00
	14:00	6,18	6,18	0,00	1		1				1,00
	15:00	6,24	6,24	0,00	1		1				1,00
	16:00	6,25	6,25	0,00	1		1				1,00
	17:00	6,58	6,58	0,00	1		1				1,00
	18:00	6,82	6,82	0,00	1		1				1,00
	19:00	6,87	6,87	0,00	1		1				1,00
	20:00	6,91	6,91	0,00	1		1				1,00
	21:00	6,54	6,54	0,00	1		1				1,00
	22:00	6,03	6,03	0,00	1		1				1,00
	23:00	5,73	5,73	0,00	1		1				1,00

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 21/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,42	5,42	0,00	1		1				1,00
	01:00	5,22	5,22	0,00	1		1				1,00
	02:00	5,03	5,03	0,00	1		1				1,00
	03:00	4,98	4,98	0,00	1		1				1,00
	04:00	4,97	4,97	0,00	1		1				1,00
	05:00	5,04	5,04	0,00	1		1				1,00
	06:00	5,04	5,04	0,00	1		1				1,00
	07:00	5,38	5,38	0,00	1		1				1,00
	08:00	5,74	5,74	0,00	1		1				1,00
	09:00	6,11	6,11	0,00	1		1				1,00
	10:00	6,25	6,25	0,00	1		1				1,00
	11:00	6,52	6,34	0,18	1		1				1,00
	12:00	6,80	6,22	0,58	1		1				1,00
	13:00	6,61	6,04	0,57	1		1				1,00
	14:00	6,59	6,05	0,53	1		1				1,00
	15:00	6,70	6,21	0,50	1		1				1,00
	16:00	6,87	6,32	0,55	1		1				1,07
	17:00	7,30	6,51	0,79	1		1				1,23
	18:00	7,49	6,28	1,20	1		1				1,80
	19:00	7,37	5,86	1,51	1		1				2,25
	20:00	7,44	5,91	1,53	1		1				2,65
	21:00	6,92	6,15	0,77	1		1				2,65
	22:00	6,39	5,66	0,72	1		1				2,65
	23:00	6,17	6,02	0,16	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας μέχρι τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 22/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,97	5,76	0,22	1		1				2,65
	01:00	5,62	5,47	0,16	1		1				2,65
	02:00	5,69	5,52	0,17	1		1				2,65
	03:00	5,73	5,43	0,30	1		1				2,65
	04:00	5,49	5,40	0,09	1		1				2,65
	05:00	5,57	5,57	0,01	1		1				2,65
	06:00	5,57	5,57	0,00	1		1				2,65
	07:00	5,66	5,66	0,00	1		1				2,65
	08:00	6,05	6,05	0,00	1		1				2,65
	09:00	6,48	6,48	0,00	1		1				2,65
	10:00	6,52	6,52	0,00	1		1				2,65
	11:00	6,47	6,47	0,00	1		1				2,65
	12:00	6,56	6,56	0,00	1		1				2,65
	13:00	6,54	6,54	0,00	1		1				2,65
	14:00	6,25	6,25	0,00	1		1				2,65
	15:00	6,14	6,14	0,00	1		1				2,65
	16:00	6,03	6,03	0,00	1		1				2,65
	17:00	6,49	6,49	0,00	1		1				2,65
	18:00	6,93	6,93	0,00	1		1				2,65
	19:00	7,02	7,02	0,00	1		1				2,65
	20:00	6,73	6,73	0,00	1		1				2,65
	21:00	6,68	6,68	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,89	5,89	0,00	1		1				2,65
	23:00	4,88	4,88	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 13:00 και μέχρι το πέρας της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 23/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,15	4,15	0,00	1						2,65
	01:00	4,22	4,22	0,00	1						2,65
	02:00	3,83	3,83	0,00	1						2,65
	03:00	3,77	3,77	0,00	1						2,65
	04:00	3,82	3,82	0,00	1						2,65
	05:00	4,06	4,06	0,00	1						2,65
	06:00	4,19	4,19	0,00	1						2,65
	07:00	4,20	4,20	0,00	1						2,65
	08:00	4,51	4,51	0,00	1						2,65
	09:00	5,16	5,16	0,00	1					1	2,65
	10:00	5,20	5,20	0,00	1					1	2,65
	11:00	5,26	5,26	0,00	1					1	2,65
	12:00	5,43	5,43	0,00	1					2	2,65
	13:00	5,66	5,66	0,00	1		1				2,65
	14:00	5,61	5,61	0,00	1		1				2,65
	15:00	5,29	5,29	0,00	1		1				2,65
	16:00	5,23	5,23	0,00	1		1				2,65
	17:00	5,72	5,72	0,00	1		1				2,65
	18:00	5,87	5,87	0,00	1		1				2,65
	19:00	5,80	5,80	0,00	1		1				2,65
	20:00	6,06	6,06	0,00	1		1				2,65
	21:00	5,80	5,80	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,07	5,07	0,00	1		1				2,65
	23:00	4,65	4,65	0,00	1						2,65

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 24/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,32	4,32	0,00	1						2,65
	01:00	3,84	3,84	0,00	1						2,65
	02:00	3,39	3,39	0,00	1						2,65
	03:00	3,80	3,80	0,00	1						2,65
	04:00	3,91	3,91	0,00	1						2,65
	05:00	3,92	3,92	0,00	1						2,65
	06:00	3,93	3,93	0,00	1						2,65
	07:00	4,27	4,27	0,00	1						2,65
	08:00	4,42	4,42	0,00	1						2,65
	09:00	4,31	4,31	0,00	1						2,65
	10:00	4,27	4,27	0,00	1						2,65
	11:00	4,72	4,72	0,00	1					1	2,65
	12:00	4,39	4,39	0,00	1						2,65
	13:00	4,25	4,25	0,00	1						2,65
	14:00	4,04	4,04	0,00	1						2,65
	15:00	4,12	4,12	0,00	1						2,65
	16:00	4,57	4,57	0,00	1						2,65
	17:00	5,42	5,42	0,00	1					1	2,65
	18:00	5,59	5,59	0,00	1					2	2,65
	19:00	4,96	4,96	0,00	1					1	2,65
	20:00	4,11	4,11	0,00	1						2,65
	21:00	4,03	4,03	0,00	1						2,65
	22:00	3,70	3,70	0,00	1						2,65
	23:00	3,15	3,15	0,00	1						2,65

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 25/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,05	3,05	0,00	1						2,65
	01:00	2,95	2,95	0,00	1						2,65
	02:00	2,67	2,67	0,00	1						2,65
	03:00	2,32	2,32	0,00	1						2,65
	04:00	2,04	2,04	0,00	1						2,65
	05:00	2,10	2,10	0,00	1						2,65
	06:00	2,16	2,16	0,00	1						2,65
	07:00	2,15	2,15	0,00	1						2,65
	08:00	2,33	2,33	0,00	1						2,65
	09:00	2,95	2,95	0,00	1						2,65
	10:00	3,22	3,22	0,00	1						2,65
	11:00	3,18	3,18	0,00	1						2,65
	12:00	2,92	2,92	0,00	1						2,65
	13:00	2,68	2,68	0,00	1						2,65
	14:00	2,64	2,64	0,00	1						2,65
	15:00	2,66	2,66	0,00	1						2,65
	16:00	2,84	2,84	0,00	1						2,65
	17:00	3,33	3,33	0,00	1						2,65
	18:00	3,60	3,60	0,00	1						2,65
	19:00	3,68	3,68	0,00	1						2,65
	20:00	3,61	3,61	0,00	1						2,65
	21:00	3,49	3,49	0,00	1						2,65
	22:00	3,28	3,28	0,00	1						2,65
	23:00	3,05	3,05	0,00	1						2,65

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 26/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	2,83	2,83	0,00	1						2,65
	01:00	2,72	2,72	0,00	1						2,65
	02:00	2,61	2,61	0,00	1						2,65
	03:00	2,56	2,56	0,00	1						2,65
	04:00	2,49	2,49	0,00	1						2,65
	05:00	2,52	2,52	0,00	1						2,65
	06:00	2,60	2,60	0,00	1						2,65
	07:00	2,51	2,51	0,00	1						2,65
	08:00	2,54	2,54	0,00	1						2,65
	09:00	2,70	2,70	0,00			1				2,65
	10:00	2,73	2,73	0,00			1				2,65
	11:00	2,68	2,68	0,00			1				2,65
	12:00	2,74	2,74	0,00			1				2,65
	13:00	2,73	2,73	0,00			1				2,65
	14:00	2,28	2,28	0,00			1				2,65
	15:00	2,35	2,35	0,00			1				2,65
	16:00	2,52	2,52	0,00			1				2,65
	17:00	2,94	2,94	0,00			1				2,65
	18:00	3,34	3,34	0,00			1				2,65
	19:00	3,41	3,41	0,00			1				2,65
	20:00	3,63	3,63	0,00			1				2,65
	21:00	3,71	3,71	0,00			1				2,65
	22:00	4,29	4,29	0,00			1				2,65
	23:00	4,66	4,66	0,00			1				2,65

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 27/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,41	4,41	0,00			1				2,65
	01:00	4,21	4,21	0,00			1				2,65
	02:00	4,11	4,11	0,00			1				2,65
	03:00	4,10	4,10	0,00			1				2,65
	04:00	3,68	3,68	0,00			1				2,65
	05:00	3,65	3,65	0,00			1				2,65
	06:00	3,77	3,77	0,00			1				2,65
	07:00	4,12	4,12	0,00			1				2,65
	08:00	4,15	4,15	0,00			1				2,65
	09:00	4,23	4,23	0,00			1				2,65
	10:00	4,38	4,38	0,00			1				2,65
	11:00	4,47	4,47	0,00			1				2,65
	12:00	4,20	4,20	0,00			1				2,65
	13:00	4,21	4,21	0,00			1				2,65
	14:00	4,26	4,26	0,00			1				2,65
	15:00	4,35	4,35	0,00			1				2,65
	16:00	4,18	4,18	0,00			1				2,65
	17:00	4,71	4,71	0,00			1			1	2,65
	18:00	5,45	5,45	0,00			1			2	2,65
	19:00	5,33	5,33	0,00			1			2	2,65
	20:00	4,96	4,96	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,74	4,74	0,00			1			1	2,65
	22:00	4,74	4,74	0,00			1			1	2,65
	23:00	4,40	4,40	0,00			1			1	2,65

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 28/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	3,87	3,87	0,00			1				2,65
	01:00	3,78	3,78	0,00			1				2,65
	02:00	3,86	3,86	0,00			1				2,65
	03:00	3,73	3,73	0,00			1				2,65
	04:00	3,52	3,52	0,00			1				2,65
	05:00	3,53	3,53	0,00			1				2,65
	06:00	3,91	3,91	0,00			1				2,65
	07:00	3,96	3,96	0,00			1				2,65
	08:00	4,00	4,00	0,00			1				2,65
	09:00	4,00	4,00	0,00			1				2,65
	10:00	4,19	4,19	0,00			1				2,65
	11:00	4,48	4,48	0,00			1				2,65
	12:00	4,21	4,21	0,00			1			1	2,65
	13:00	4,33	4,33	0,00			1			1	2,65
	14:00	4,24	4,24	0,00			1			1	2,65
	15:00	3,94	3,94	0,00			1				2,65
	16:00	4,06	4,06	0,00			1				2,65
	17:00	4,90	4,90	0,00			1			1	2,65
	18:00	5,07	5,07	0,00			1			1	2,65
	19:00	4,88	4,88	0,00			1			1	2,65
	20:00	5,09	5,09	0,00			1			1	2,65
	21:00	4,94	4,94	0,00			1			1	2,65
	22:00	4,71	4,71	0,00			1			1	2,65
	23:00	4,49	4,49	0,00			1				2,65

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 29/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,22	4,22	0,00			1				2,65
	01:00	3,98	3,98	0,00			1				2,65
	02:00	3,55	3,55	0,00			1				2,65
	03:00	3,73	3,73	0,00			1				2,65
	04:00	3,70	3,70	0,00			1				2,65
	05:00	3,67	3,67	0,00			1				2,65
	06:00	3,78	3,78	0,00			1				2,65
	07:00	3,85	3,85	0,00			1				2,65
	08:00	4,08	4,08	0,00			1				2,65
	09:00	4,12	4,12	0,00			1				2,65
	10:00	3,72	3,72	0,00			1				2,65
	11:00	3,74	3,74	0,00			1				2,65
	12:00	4,11	4,11	0,00			1				2,65
	13:00	4,07	4,07	0,00			1				2,65
	14:00	3,81	3,81	0,00			1				2,65
	15:00	3,51	3,51	0,00			1				2,65
	16:00	4,20	4,20	0,00			1				2,65
	17:00	4,85	4,85	0,00			1			1	2,65
	18:00	4,75	4,75	0,00			1			1	2,65
	19:00	5,01	5,01	0,00			1			1	2,65
	20:00	5,08	5,08	0,00			1			1	2,65
	21:00	4,93	4,93	0,00			1			1	2,65
	22:00	4,50	4,50	0,00			1			1	2,65
	23:00	4,07	4,07	0,00			1				2,65

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 30/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	3,97	3,97	0,00			1				2,65
	01:00	3,88	3,88	0,00			1				2,65
	02:00	3,67	3,67	0,00			1				2,65
	03:00	3,38	3,38	0,00			1				2,65
	04:00	3,65	3,65	0,00			1				2,65
	05:00	3,71	3,71	0,00			1				2,65
	06:00	3,65	3,65	0,00			1				2,65
	07:00	3,64	3,64	0,00			1				2,65
	08:00	4,05	4,05	0,00			1				2,65
	09:00	4,06	4,06	0,00			1				2,65
	10:00	4,03	4,03	0,00			1				2,65
	11:00	4,41	4,41	0,00			1			1	2,65
	12:00	3,98	3,98	0,00			1			1	2,65
	13:00	3,89	3,89	0,00			1				2,65
	14:00	3,92	3,92	0,00			1				2,60
	15:00	4,03	4,03	0,00			1				2,65
	16:00	4,28	4,28	0,00			1				2,65
	17:00	4,79	4,79	0,00			1			1	2,65
	18:00	4,95	4,95	0,00			1			1	2,65
	19:00	5,05	5,05	0,00			1			1	2,65
	20:00	4,71	4,71	0,00			1			1	2,65
	21:00	4,87	4,87	0,00			1			1	2,65
	22:00	4,60	4,60	0,00			1			1	2,65
	23:00	4,06	4,06	0,00			1				2,65

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 31/12/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,80	3,77	0,03			1				2,65
	01:00	3,80	3,79	0,02			1				2,65
	02:00	3,65	3,65	0,00			1				2,65
	03:00	3,38	3,38	0,00			1				2,65
	04:00	3,42	3,42	0,00			1				2,65
	05:00	3,62	3,62	0,00			1				2,65
	06:00	3,75	3,75	0,00			1				2,65
	07:00	3,71	3,71	0,00			1				2,65
	08:00	3,61	3,61	0,00			1				2,65
	09:00	4,02	4,02	0,00			1				2,65
	10:00	4,00	4,00	0,00			1				2,65
	11:00	3,92	3,92	0,00			1				2,65
	12:00	3,85	3,85	0,00			1				2,65
	13:00	4,11	4,11	0,00			1				2,65
	14:00	4,18	4,18	0,00			1				2,65
	15:00	4,18	4,18	0,00			1				2,65
	16:00	4,48	4,48	0,00			1			1	2,65
	17:00	5,05	5,05	0,00			1			1	2,65
	18:00	5,13	5,13	0,00			1			2	2,65
	19:00	4,75	4,75	0,00			1			1	2,65
20:00	4,33	4,33	0,00			1			1	2,65	
21:00	4,05	4,05	0,00			1				2,65	
22:00	3,69	3,65	0,04			1				2,65	
23:00	3,57	3,50	0,08			1				2,65	

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης