



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 1/11/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,33	1,13	0,19		1		1				0,21	0,21
	01:00	1,28	1,13	0,15		1		1				0,16	0,16
	02:00	1,27	1,12	0,15		1		1				0,16	0,15
	03:00	1,28	1,23	0,05		1		1				0,16	0,16
	04:00	1,28	1,25	0,03		1		1				0,15	0,15
	05:00	1,30	1,25	0,04		1		1				0,17	0,18
	06:00	1,29	1,25	0,04		1		1				0,17	0,17
	07:00	1,32	1,22	0,10		1		1				0,18	0,19
	08:00	1,51	1,29	0,22		1		1				0,39	0,39
	09:00	1,50	1,38	0,12		1		1				0,39	0,38
	10:00	1,55	1,34	0,21		1		1				0,43	0,43
	11:00	1,55	1,24	0,31		1		1				0,42	0,43
	12:00	1,57	1,13	0,44		1		1				0,45	0,45
	13:00	1,59	1,17	0,42		1		1				0,48	0,47
	14:00	1,51	1,12	0,39		1		1				0,40	0,39
	15:00	1,50	1,12	0,38		1		1				0,38	0,38
	16:00	1,55	1,12	0,43		1		1				0,43	0,43
	17:00	1,76	1,16	0,59		1		1				0,59	0,60
	18:00	1,92	1,26	0,67		1		1				0,67	0,67
	19:00	1,91	1,30	0,61		1		1				0,67	0,67
20:00	1,81	1,18	0,63		1		1				0,63	0,63	
21:00	1,70	1,14	0,55		1		1				0,57	0,57	
22:00	1,56	1,13	0,43		1		1				0,45	0,44	
23:00	1,43	1,13	0,30		1		1				0,31	0,31	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 2/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,34	1,12	0,22		1		1				0,23	0,23
	01:00	1,29	1,13	0,16		1		1				0,17	0,17
	02:00	1,30	1,13	0,17		1		1				0,18	0,18
	03:00	1,29	1,13	0,16		1		1				0,17	0,17
	04:00	1,27	1,12	0,15		1		1				0,16	0,15
	05:00	1,30	1,13	0,17		1		1				0,18	0,18
	06:00	1,31	1,14	0,17		1		1				0,18	0,18
	07:00	1,33	1,14	0,19		1		1				0,20	0,21
	08:00	1,50	1,17	0,33		1		1				0,38	0,38
	09:00	1,57	1,17	0,40		1		1				0,44	0,45
	10:00	1,58	1,13	0,45		1		1				0,46	0,46
	11:00	1,54	1,14	0,41		1		1				0,42	0,42
	12:00	1,52	1,12	0,39		1		1				0,40	0,39
	13:00	1,53	1,12	0,41		1		1				0,41	0,40
	14:00	1,48	1,11	0,37		1		1				0,37	0,37
	15:00	1,46	1,12	0,34		1		1				0,35	0,34
	16:00	1,51	1,12	0,38		1		1				0,39	0,39
	17:00	1,69	1,15	0,54		1		1				0,54	0,55
	18:00	1,85	1,22	0,64		1		1				0,64	0,64
	19:00	1,87	1,23	0,64		1		1				0,66	0,66
20:00	1,77	1,26	0,52		1		1				0,62	0,62	
21:00	1,70	1,40	0,30		1		1				0,57	0,57	
22:00	1,50	1,18	0,33		1		1				0,39	0,39	
23:00	1,40	1,17	0,23		1		1				0,28	0,28	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 3/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,30	1,14	0,16		1		1				0,18	0,18
	01:00	1,26	1,14	0,12		1		1				0,14	0,14
	02:00	1,29	1,18	0,11		1		1				0,16	0,16
	03:00	1,29	1,15	0,14		1		1				0,16	0,17
	04:00	1,29	1,14	0,14		1		1				0,16	0,16
	05:00	1,29	1,21	0,08		1		1				0,17	0,17
	06:00	1,28	1,26	0,02		1		1				0,16	0,15
	07:00	1,32	1,29	0,03		1		1				0,19	0,19
	08:00	1,46	1,45	0,01		1		1				0,34	0,34
	09:00	1,46	1,45	0,00		1		1				0,33	0,33
	10:00	1,65	1,65	0,00		1		1				0,51	0,51
	11:00	1,76	1,76	0,00		1		1				0,61	0,61
	12:00	1,65	1,62	0,03		1		1				0,54	0,54
	13:00	1,67	1,61	0,06		1		1				0,54	0,54
	14:00	1,57	1,40	0,18		1		1				0,46	0,45
	15:00	1,38	1,32	0,05		1		1				0,26	0,26
	16:00	1,42	1,41	0,01		1		1				0,29	0,29
	17:00	1,68	1,67	0,00		1		1				0,52	0,52
	18:00	1,82	1,74	0,08		1		1				0,64	0,64
	19:00	1,79	1,74	0,06		1		1				0,63	0,63
	20:00	1,71	1,63	0,08		1		1				0,58	0,58
	21:00	1,53	1,53	0,01		1		1				0,42	0,42
	22:00	1,48	1,44	0,04		1		1				0,36	0,36
	23:00	1,33	1,29	0,04		1		1				0,21	0,21

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 4/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	1,27	1,26	0,01		1		1				0,16	0,16	
	01:00	1,19	1,19	0,00		1		1				0,07	0,07	
	02:00	1,16	1,16	0,00		1		1				0,05	0,04	
	03:00	1,15	1,15	0,00		1		1				0,03	0,03	
	04:00	1,16	1,15	0,00		1		1				0,04	0,04	
	05:00	1,19	1,19	0,00		1		1				0,07	0,07	
	06:00	1,19	1,19	0,00		1		1				0,07	0,07	
	07:00	1,23	1,23	0,00		1		1				0,11	0,11	
	08:00	1,37	1,36	0,02		1		1				0,25	0,25	
	09:00	1,42	1,41	0,02		1		1				0,31	0,31	
	10:00	1,48	1,48	0,00		1		1				0,36	0,36	
	11:00	1,41	1,41	0,00		1		1				0,29	0,29	
	12:00	1,43	1,43	0,00		1		1				0,31	0,31	
	13:00	1,38	1,37	0,01		1		1				0,26	0,26	
	14:00	1,21	1,21	0,01		1		1				0,11	0,10	
	15:00	1,21	1,21	0,00		1		1				0,09	0,09	
	16:00	1,26	1,26	0,00		1		1				0,14	0,14	
	17:00	1,50	1,50	0,00		1		1				0,34	0,35	
	18:00	1,66	1,66	0,00		1		1				0,48	0,48	
	19:00	1,60	1,60	0,00		1		1				0,46	0,46	
	20:00	1,57	1,57	0,00		1		1				0,37	0,36	
	21:00	1,43	1,43	0,00		1		1				0,28	0,28	
	22:00	1,31	1,31	0,00		1		1				0,20	0,19	
	23:00	1,21	1,16	0,05		1		1				0,09	0,09	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 5/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,13	1,12	0,01		1		1				0,02	0,02
	01:00	1,09	1,09	0,00		1		1				0,01	0,01
	02:00	1,08	1,08	0,00		1		1				0,00	0,00
	03:00	1,07	1,06	0,01		1		1				0,00	0,00
	04:00	1,08	1,07	0,01		1		1				0,00	0,00
	05:00	1,11	1,10	0,01		1		1				0,00	0,00
	06:00	1,11	1,10	0,01		1		1				0,02	0,02
	07:00	1,18	1,16	0,02		1		1				0,05	0,06
	08:00	1,29	1,19	0,10		1		1				0,17	0,17
	09:00	1,32	1,20	0,12		1		1				0,19	0,20
	10:00	1,41	1,30	0,11		1		1				0,28	0,29
	11:00	1,42	1,25	0,17		1		1				0,30	0,31
	12:00	1,39	1,13	0,26		1		1				0,27	0,28
	13:00	1,40	1,13	0,27		1		1				0,28	0,28
	14:00	1,30	1,13	0,17		1		1				0,18	0,18
	15:00	1,27	1,13	0,14		1		1				0,15	0,15
	16:00	1,30	1,14	0,16		1		1				0,17	0,18
	17:00	1,59	1,19	0,40		1		1				0,41	0,42
	18:00	1,76	1,32	0,45		1		1				0,51	0,51
	19:00	1,71	1,26	0,46		1		1				0,49	0,49
	20:00	1,58	1,16	0,41		1		1				0,44	0,44
	21:00	1,47	1,13	0,33		1		1				0,35	0,35
	22:00	1,34	1,12	0,22		1		1				0,23	0,23
	23:00	1,21	1,13	0,08		1		1				0,09	0,09

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 6/11/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,14	1,11	0,03		1		1				0,03	0,03
	01:00	1,07	1,06	0,00		1		1				0,00	0,00
	02:00	1,02	1,02	0,00		1		1				0,00	0,00
	03:00	1,01	1,00	0,01		1		1				0,00	0,00
	04:00	1,00	0,99	0,01		1		1				0,00	0,00
	05:00	1,04	1,03	0,01		1		1				0,00	0,00
	06:00	1,03	1,02	0,01		1		1				0,00	0,00
	07:00	1,07	1,06	0,01		1		1				0,00	0,00
	08:00	1,14	1,12	0,02		1		1				0,02	0,03
	09:00	1,22	1,13	0,09		1		1				0,10	0,10
	10:00	1,32	1,13	0,20		1		1				0,21	0,20
	11:00	1,37	1,14	0,24		1		1				0,25	0,25
	12:00	1,51	1,18	0,33		1		1				0,36	0,37
	13:00	1,58	1,28	0,30		1		1				0,42	0,42
	14:00	1,39	1,17	0,22		1		1				0,27	0,27
	15:00	1,26	1,13	0,13		1		1				0,14	0,14
	16:00	1,30	1,13	0,17		1		1				0,18	0,18
	17:00	1,53	1,35	0,18		1		1				0,37	0,38
	18:00	1,65	1,18	0,48		1		1				0,52	0,53
	19:00	1,61	1,17	0,44		1		1				0,49	0,49
	20:00	1,54	1,16	0,37		1		1				0,42	0,42
	21:00	1,41	1,12	0,29		1		1				0,30	0,30
	22:00	1,28	1,12	0,16		1		1				0,17	0,16
	23:00	1,15	1,12	0,03		1		1				0,04	0,04

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 7/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	1,07	1,07	0,00		1		1				0,00	0,00	
	01:00	1,03	1,03	0,00		1		1				0,00	0,00	
	02:00	1,02	1,01	0,01		1		1				0,00	0,00	
	03:00	1,00	0,99	0,01		1		1				0,00	0,00	
	04:00	0,99	0,98	0,01		1		1				0,00	0,00	
	05:00	1,04	1,03	0,01		1		1				0,00	0,00	
	06:00	1,04	1,04	0,01		1		1				0,00	0,00	
	07:00	1,15	1,15	0,00		1		1				0,04	0,04	
	08:00	1,24	1,23	0,02		1		1				0,12	0,12	
	09:00	1,34	1,17	0,18		1		1				0,22	0,22	
	10:00	1,41	1,19	0,22		1		1				0,28	0,29	
	11:00	1,47	1,36	0,10		1		1				0,35	0,35	
	12:00	1,35	1,16	0,19		1		1				0,23	0,23	
	13:00	1,40	1,12	0,28		1		1				0,28	0,28	
	14:00	1,30	1,12	0,18		1		1				0,19	0,19	
	15:00	1,24	1,12	0,12		1		1				0,13	0,12	
	16:00	1,29	1,13	0,16		1		1				0,17	0,17	
	17:00	1,54	1,13	0,41		1		1				0,41	0,42	
	18:00	1,75	1,29	0,46		1		1				0,60	0,60	
	19:00	1,73	1,36	0,38		1		1				0,60	0,60	
	20:00	1,67	1,20	0,47		1		1				0,54	0,54	
	21:00	1,54	1,15	0,40		1		1				0,43	0,42	
	22:00	1,41	1,15	0,26	1	1						0,29	0,29	
	23:00	1,26	1,12	0,14	1	1						0,15	0,15	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 8/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	1,19	1,13	0,06	1	1						0,07	0,07	
	01:00	1,17	1,13	0,04	1	1						0,05	0,05	
	02:00	1,14	1,11	0,03	1	1						0,03	0,02	
	03:00	1,13	1,11	0,01	1	1						0,02	0,02	
	04:00	1,12	1,11	0,01	1	1						0,02	0,02	
	05:00	1,14	1,12	0,02	1	1						0,03	0,03	
	06:00	1,17	1,12	0,04	1	1						0,05	0,04	
	07:00	1,21	1,13	0,07	1	1						0,08	0,09	
	08:00	1,31	1,13	0,17	1	1						0,18	0,18	
	09:00	1,27	1,17	0,10	1	1						0,15	0,15	
	10:00	1,31	1,12	0,18	1	1						0,19	0,18	
	11:00	1,36	1,13	0,23	1	1						0,24	0,24	
	12:00	1,42	1,13	0,29	1	1						0,29	0,30	
	13:00	1,45	1,13	0,32	1	1						0,32	0,33	
	14:00	1,39	1,13	0,26	1	1						0,27	0,27	
	15:00	1,37	1,13	0,24	1	1						0,24	0,25	
	16:00	1,44	1,13	0,31	1	1						0,32	0,32	
	17:00	1,80	1,22	0,58	1	1						0,59	0,60	
	18:00	1,96	1,30	0,66	1	1						0,68	0,68	
	19:00	1,85	1,22	0,63	1	1						0,64	0,64	
20:00	1,78	1,19	0,59	1	1						0,61	0,62		
21:00	1,68	1,14	0,54	1	1						0,56	0,55		
22:00	1,60	1,12	0,48	1			1				0,49	0,49		
23:00	1,42	1,12	0,30	1			1				0,31	0,31		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 9/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τετάρτη	00:00	1,27	1,12	0,15	1			1				0,16	0,16	
	01:00	1,20	1,12	0,07	1			1				0,08	0,09	
	02:00	1,18	1,12	0,06	1			1				0,07	0,07	
	03:00	1,19	1,13	0,07	1			1				0,07	0,07	
	04:00	1,08	1,06	0,01	1			1				0,01	0,01	
	05:00	1,06	1,06	0,00	1			1				0,00	0,00	
	06:00	1,08	1,07	0,01	1			1				0,01	0,01	
	07:00	1,17	1,12	0,05	1			1				0,06	0,06	
	08:00	1,40	1,14	0,26	1			1				0,27	0,27	
	09:00	1,45	1,22	0,23	1			1				0,34	0,33	
	10:00	1,49	1,19	0,30	1			1				0,36	0,37	
	11:00	1,49	1,15	0,34	1			1				0,38	0,37	
	12:00	1,53	1,14	0,39	1			1				0,41	0,41	
	13:00	1,50	1,14	0,36	1			1				0,37	0,37	
	14:00	1,45	1,12	0,32	1			1				0,33	0,33	
	15:00	1,46	1,13	0,32	1			1				0,33	0,33	
	16:00	1,55	1,12	0,43	1			1				0,43	0,43	
	17:00	1,80	1,19	0,60	1			1				0,60	0,60	
	18:00	1,92	1,26	0,67	1			1				0,67	0,67	
	19:00	1,89	1,24	0,65	1			1				0,66	0,65	
	20:00	1,84	1,19	0,64	1			1				0,65	0,64	
	21:00	1,73	1,14	0,59	1			1				0,59	0,60	
	22:00	1,63	1,13	0,50	1			1				0,50	0,50	
	23:00	1,49	1,12	0,37	1			1				0,37	0,37	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 10/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	1,39	1,13	0,26	1			1				0,27	0,27	
	01:00	1,32	1,13	0,19	1			1				0,20	0,20	
	02:00	1,32	1,13	0,19	1			1				0,20	0,20	
	03:00	1,29	1,13	0,16	1			1				0,17	0,17	
	04:00	1,30	1,13	0,17	1			1				0,17	0,18	
	05:00	1,33	1,12	0,20	1			1				0,21	0,21	
	06:00	1,33	1,12	0,21	1			1				0,21	0,21	
	07:00	1,39	1,13	0,26	1			1				0,28	0,27	
	08:00	1,53	1,16	0,38	1	1						0,40	0,41	
	09:00	1,61	1,19	0,42	1	1						0,49	0,50	
	10:00	1,64	1,19	0,45	1	1						0,52	0,52	
	11:00	1,59	1,20	0,39	1	1						0,48	0,47	
	12:00	1,54	1,16	0,38	1	1						0,42	0,42	
	13:00	1,53	1,13	0,40	1	1						0,41	0,42	
	14:00	1,46	1,13	0,33	1	1						0,34	0,34	
	15:00	1,43	1,11	0,32	1	1						0,32	0,31	
	16:00	1,43	1,12	0,31	1	1						0,31	0,31	
	17:00	1,70	1,17	0,53	1	1						0,55	0,55	
	18:00	1,85	1,31	0,54	1	1						0,65	0,65	
	19:00	1,80	1,35	0,45	1	1						0,62	0,63	
	20:00	1,81	1,29	0,52	1	1						0,63	0,63	
	21:00	1,61	1,17	0,44	1	1						0,50	0,50	
	22:00	1,53	1,14	0,39	1	1						0,42	0,41	
	23:00	1,36	1,13	0,23	1	1						0,24	0,24	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 11/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	1,25	1,12	0,13	1	1						0,13	0,13	
	01:00	1,20	1,13	0,07	1	1						0,07	0,07	
	02:00	1,19	1,13	0,06	1	1						0,06	0,07	
	03:00	1,16	1,12	0,03	1	1						0,04	0,04	
	04:00	1,17	1,13	0,04	1	1						0,05	0,05	
	05:00	1,18	1,12	0,07	1	1						0,07	0,07	
	06:00	1,18	1,12	0,06	1	1						0,07	0,07	
	07:00	1,22	1,13	0,09	1	1						0,09	0,09	
	08:00	1,37	1,15	0,22	1	1						0,24	0,25	
	09:00	1,43	1,14	0,28	1	1						0,30	0,31	
	10:00	1,48	1,14	0,33	1	1						0,35	0,35	
	11:00	1,48	1,22	0,26	1	1						0,37	0,37	
	12:00	1,45	1,17	0,28	1	1						0,33	0,32	
	13:00	1,54	1,25	0,29	1	1						0,43	0,42	
	14:00	1,48	1,17	0,31	1	1						0,37	0,36	
	15:00	1,46	1,24	0,22	1	1						0,35	0,34	
	16:00	1,56	1,24	0,32	1	1						0,43	0,43	
	17:00	1,87	1,66	0,21	1	1						0,65	0,65	
	18:00	1,93	1,65	0,28	1	1						0,68	0,68	
	19:00	1,89	1,65	0,25	1	1						0,66	0,66	
20:00	1,86	1,55	0,31	1	1						0,65	0,65		
21:00	1,73	1,28	0,45	1	1						0,60	0,59		
22:00	1,65	1,50	0,15	1	1						0,53	0,53		
23:00	1,50	1,21	0,29	1	1						0,40	0,39		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 12/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	1,39	1,15	0,25	1	1						0,28	0,28	
	01:00	1,33	1,16	0,17	1	1						0,21	0,21	
	02:00	1,30	1,13	0,17	1	1						0,18	0,18	
	03:00	1,26	1,16	0,10	1	1						0,15	0,14	
	04:00	1,25	1,13	0,12	1	1						0,13	0,13	
	05:00	1,25	1,15	0,11	1	1						0,13	0,13	
	06:00	1,25	1,14	0,11	1	1						0,13	0,13	
	07:00	1,23	1,14	0,09	1	1						0,11	0,11	
	08:00	1,41	1,34	0,07	1	1						0,29	0,29	
	09:00	1,51	1,49	0,02	1	1						0,38	0,39	
	10:00	1,53	1,50	0,03	1	1						0,41	0,41	
	11:00	1,51	1,50	0,01	1	1						0,39	0,39	
	12:00	1,53	1,52	0,00	1	1						0,41	0,41	
	13:00	1,54	1,53	0,01	1	1						0,43	0,42	
	14:00	1,45	1,45	0,00	1	1						0,33	0,33	
	15:00	1,45	1,45	0,00	1	1						0,33	0,33	
	16:00	1,53	1,50	0,03	1	1						0,41	0,41	
	17:00	1,81	1,75	0,06	1	1						0,62	0,62	
	18:00	1,89	1,87	0,02	1	1						0,66	0,66	
	19:00	1,88	1,88	0,00	1	1						0,66	0,66	
20:00	1,85	1,85	0,00	1	1						0,65	0,65		
21:00	1,71	1,71	0,00	1	1						0,58	0,57		
22:00	1,60	1,60	0,00	1	1						0,49	0,49		
23:00	1,50	1,48	0,01	1	1						0,39	0,38		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 13/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	1,37	1,37	0,00	1	1						0,25	0,25	
	01:00	1,30	1,30	0,00	1	1						0,18	0,18	
	02:00	1,25	1,25	0,00	1	1						0,13	0,13	
	03:00	1,22	1,20	0,03	1	1						0,11	0,10	
	04:00	1,15	1,12	0,03	1	1						0,03	0,03	
	05:00	1,17	1,14	0,03	1	1						0,05	0,05	
	06:00	1,11	1,10	0,01	1			1				0,02	0,02	
	07:00	1,05	1,05	0,00	1			1				0,00	0,00	
	08:00	1,13	1,12	0,01	1			1				0,02	0,02	
	09:00	1,19	1,18	0,01	1	1						0,07	0,07	
	10:00	1,27	1,27	0,01	1	1						0,15	0,15	
	11:00	1,31	1,25	0,06	1	1						0,20	0,19	
	12:00	1,24	1,14	0,09	1	1						0,12	0,12	
	13:00	1,20	1,13	0,07	1	1						0,08	0,08	
	14:00	1,13	1,11	0,03	1	1						0,03	0,03	
	15:00	1,16	1,13	0,03	1	1						0,04	0,04	
	16:00	1,30	1,13	0,17	1	1						0,17	0,17	
	17:00	1,63	1,14	0,49	1	1						0,49	0,49	
	18:00	1,59	1,12	0,46	1	1						0,47	0,46	
	19:00	1,57	1,13	0,44	1	1						0,44	0,44	
	20:00	1,52	1,13	0,39	1	1						0,39	0,40	
	21:00	1,45	1,12	0,33	1	1						0,34	0,33	
	22:00	1,39	1,12	0,28	1	1						0,28	0,28	
	23:00	1,32	1,13	0,19	1	1						0,19	0,20	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 14/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	1,21	1,13	0,08	1	1						0,09	0,09	
	01:00	1,16	1,12	0,04	1	1						0,05	0,04	
	02:00	1,14	1,12	0,02	1	1						0,02	0,02	
	03:00	1,11	1,11	0,01	1	1						0,01	0,01	
	04:00	1,13	1,11	0,02	1	1						0,03	0,03	
	05:00	1,15	1,12	0,03	1	1						0,04	0,03	
	06:00	1,15	1,11	0,05	1	1						0,05	0,04	
	07:00	1,19	1,14	0,06	1	1						0,06	0,07	
	08:00	1,34	1,14	0,20	1	1						0,21	0,21	
	09:00	1,42	1,12	0,30	1	1						0,31	0,30	
	10:00	1,46	1,12	0,34	1	1						0,34	0,34	
	11:00	1,41	1,12	0,29	1	1						0,29	0,29	
	12:00	1,41	1,13	0,29	1	1						0,29	0,29	
	13:00	1,42	1,13	0,29	1	1						0,30	0,30	
	14:00	1,41	1,12	0,29	1	1						0,29	0,28	
	15:00	1,42	1,13	0,30	1	1						0,30	0,30	
	16:00	1,48	1,13	0,35	1	1						0,35	0,36	
	17:00	1,82	1,21	0,62	1	1						0,62	0,63	
	18:00	1,89	1,24	0,66	1	1						0,66	0,66	
	19:00	1,86	1,21	0,65	1	1						0,65	0,65	
20:00	1,87	1,23	0,64	1	1						0,64	0,65		
21:00	1,75	1,16	0,59	1	1						0,61	0,61		
22:00	1,60	1,12	0,48	1	1						0,49	0,48		
23:00	1,43	1,11	0,32	1	1						0,32	0,31		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 15/11/2022									
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G6		G7		G8		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,32	1,12	0,20	1	1													0,21	0,20
	01:00	1,29	1,12	0,17	1	1													0,18	0,17
	02:00	1,30	1,14	0,16	1	1													0,17	0,17
	03:00	1,30	1,12	0,17	1	1													0,18	0,17
	04:00	1,27	1,14	0,13	1	1													0,14	0,15
	05:00	1,30	1,13	0,18	1	1													0,18	0,18
	06:00	1,31	1,13	0,19	1	1													0,20	0,19
	07:00	1,38	1,14	0,24	1	1													0,26	0,26
	08:00	1,46	1,15	0,31	1	1													0,33	0,33
	09:00	1,54	1,14	0,40	1	1													0,41	0,41
	10:00	1,54	1,17	0,36	1	1													0,43	0,42
	11:00	1,48	1,25	0,23	1	1													0,37	0,36
	12:00	1,47	1,26	0,21	1	1													0,35	0,35
	13:00	1,46	1,25	0,21	1	1													0,33	0,34
	14:00	1,41	1,16	0,24	1	1													0,29	0,28
	15:00	1,45	1,23	0,22	1	1													0,32	0,33
	16:00	1,50	1,36	0,13	1	1													0,36	0,37
	17:00	1,78	1,71	0,07	1	1													0,59	0,59
	18:00	1,89	1,80	0,09	1	1													0,66	0,66
	19:00	1,85	1,73	0,12	1	1													0,65	0,65
	20:00	1,84	1,70	0,14	1	1													0,64	0,65
	21:00	1,73	1,58	0,15	1	1													0,60	0,60
	22:00	1,60	1,48	0,12	1	1													0,48	0,48
	23:00	1,45	1,44	0,01	1	1													0,33	0,33

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 16/11/2022									
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G6		G7		G8		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,32	1,32	0,00	1	1													0,20	0,20
	01:00	1,26	1,24	0,02	1	1													0,14	0,14
	02:00	1,23	1,19	0,04	1	1													0,11	0,11
	03:00	1,20	1,17	0,04	1	1													0,08	0,08
	04:00	1,21	1,18	0,03	1	1													0,09	0,09
	05:00	1,25	1,24	0,01	1	1													0,12	0,13
	06:00	1,23	1,23	0,00	1	1													0,12	0,11
	07:00	1,28	1,28	0,00	1	1													0,15	0,15
	08:00	1,58	1,58	0,00	1	1													0,42	0,43
	09:00	1,67	1,67	0,00	1	1													0,51	0,51
	10:00	1,78	1,78	0,00	1	1													0,60	0,61
	11:00	1,82	1,82	0,00	1	1													0,58	0,59
	12:00	1,77	1,77	0,00	1	1													0,49	0,48
	13:00	1,68	1,67	0,01	1	1													0,38	0,38
	14:00	1,61	1,55	0,05	1	1													0,45	0,45
	15:00	1,50	1,46	0,04	1	1													0,38	0,37
	16:00	1,55	1,49	0,06	1	1													0,43	0,42
	17:00	1,88	1,71	0,17	1	1													0,54	0,54
	18:00	1,98	1,85	0,13	1	1													0,57	0,57
	19:00	1,96	1,85	0,12	1	1													0,45	0,44
	20:00	1,97	1,87	0,10	1	1													0,40	0,39
	21:00	1,83	1,76	0,07	1	1													0,36	0,36
	22:00	1,69	1,66	0,03	1	1													0,34	0,34
	23:00	1,52	1,48	0,04	1	1													0,32	0,32

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 17/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	1,37	1,35	0,02	1	1						0,26	0,26	
	01:00	1,32	1,30	0,03	1	1						0,20	0,20	
	02:00	1,33	1,32	0,01	1	1						0,20	0,20	
	03:00	1,31	1,29	0,02	1	1						0,19	0,18	
	04:00	1,33	1,30	0,03	1	1						0,20	0,21	
	05:00	1,34	1,33	0,01	1	1						0,22	0,21	
	06:00	1,30	1,30	0,00	1	1						0,19	0,18	
	07:00	1,36	1,29	0,07	1	1						0,21	0,21	
	08:00	1,55	1,30	0,25	1	1						0,31	0,31	
	09:00	1,59	1,30	0,29	1	1						0,34	0,34	
	10:00	1,68	1,22	0,46	1	1						0,48	0,46	
	11:00	1,68	1,36	0,32	1	1						0,34	0,34	
	12:00	1,65	1,33	0,32	1	1						0,33	0,33	
	13:00	1,60	1,29	0,31	1	1						0,32	0,32	
	14:00	1,51	1,21	0,29	1	1						0,30	0,30	
	15:00	1,48	1,16	0,32	1	1						0,32	0,32	
	16:00	1,51	1,13	0,38	1	1						0,39	0,38	
	17:00	1,85	1,37	0,49	1	1						0,53	0,54	
	18:00	1,93	1,49	0,44	1	1						0,56	0,56	
	19:00	1,93	1,49	0,43	1	1						0,56	0,56	
20:00	1,86	1,45	0,41	1	1						0,54	0,54		
21:00	1,75	1,44	0,31	1	1						0,51	0,51		
22:00	1,62	1,22	0,40	1	1						0,47	0,47		
23:00	1,44	1,14	0,30	1	1						0,33	0,33		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 18/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)		G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2							
Παρασκευή	00:00	1,32	1,14	0,18		1			1			0,20	0,19
	01:00	1,23	1,10	0,14		1			1			0,15	0,11
	02:00	1,26	1,12	0,14		1			1			0,15	0,13
	03:00	1,23	1,10	0,14		1			1			0,15	0,11
	04:00	1,22	1,08	0,14		1			1			0,15	0,10
	05:00	1,24	1,10	0,14		1			1			0,15	0,12
	06:00	1,24	1,10	0,14		1			1			0,15	0,12
	07:00	1,33	1,19	0,14		1			1			0,15	0,21
	08:00	1,49	1,29	0,19		1			1			0,23	0,35
	09:00	1,62	1,38	0,25	1	1						0,29	0,47
	10:00	1,67	1,34	0,32	1	1						0,36	0,39
	11:00	1,70	1,34	0,35	1	1						0,39	0,38
	12:00	1,63	1,22	0,42	1	1						0,48	0,48
	13:00	1,58	1,22	0,36	1	1						0,44	0,45
	14:00	1,51	1,21	0,30	1	1						0,33	0,33
	15:00	1,51	1,22	0,29	1	1						0,30	0,30
	16:00	1,57	1,26	0,30	1	1						0,31	0,31
	17:00	1,84	1,49	0,35	1	1						0,37	0,37
	18:00	1,91	1,58	0,33	1	1						0,46	0,47
	19:00	1,86	1,54	0,32	1	1						0,54	0,54
20:00	1,85	1,41	0,43	1	1						0,45	0,44	
21:00	1,74	1,40	0,34	1	1						0,41	0,41	
22:00	1,56	1,25	0,32	1	1						0,32	0,32	
23:00	1,43	1,16	0,27	1	1						0,29	0,29	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 19/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	1,32	1,13	0,19	1	1						0,20	0,20	
	01:00	1,27	1,13	0,14	1	1						0,16	0,16	
	02:00	1,24	1,13	0,11	1	1						0,12	0,13	
	03:00	1,24	1,13	0,11	1	1						0,12	0,11	
	04:00	1,22	1,13	0,09	1	1						0,10	0,10	
	05:00	1,25	1,14	0,11	1	1						0,13	0,13	
	06:00	1,25	1,13	0,12	1	1						0,13	0,13	
	07:00	1,22	1,13	0,09	1	1						0,10	0,10	
	08:00	1,41	1,14	0,27	1	1						0,27	0,28	
	09:00	1,60	1,19	0,40	1	1						0,44	0,44	
	10:00	1,60	1,19	0,42	1	1						0,46	0,46	
	11:00	1,61	1,17	0,44	1	1						0,47	0,47	
	12:00	1,57	1,14	0,43	1	1						0,45	0,44	
	13:00	1,51	1,17	0,34	1	1						0,39	0,39	
	14:00	1,47	1,13	0,34	1	1						0,36	0,35	
	15:00	1,47	1,13	0,34	1	1						0,35	0,35	
	16:00	1,54	1,18	0,36	1	1						0,41	0,41	
	17:00	1,81	1,39	0,42	1	1						0,52	0,52	
	18:00	1,88	1,43	0,46	1	1						0,54	0,55	
	19:00	1,85	1,34	0,51	1	1						0,54	0,53	
20:00	1,79	1,27	0,51	1	1						0,52	0,52		
21:00	1,64	1,17	0,47	1	1						0,47	0,47		
22:00	1,50	1,12	0,37	1	1						0,39	0,38		
23:00	1,44	1,12	0,32	1	1						0,33	0,33		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 20/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	1,32	1,13	0,18	1	1						0,20	0,20	
	01:00	1,26	1,13	0,13	1	1						0,15	0,14	
	02:00	1,20	1,12	0,08	1	1						0,10	0,09	
	03:00	1,18	1,13	0,05	1	1						0,06	0,06	
	04:00	1,14	1,12	0,03	1	1						0,03	0,04	
	05:00	1,12	1,11	0,01	1	1						0,01	0,02	
	06:00	1,10	1,06	0,03	1	1						0,04	0,03	
	07:00	1,08	1,08	0,00	1	1						0,00	0,00	
	08:00	1,06	1,06	0,01	1	1						0,00	0,00	
	09:00	1,13	1,11	0,02	1	1						0,02	0,02	
	10:00	0,89	0,81	0,09	1	1						0,10	0,06	
	11:00	1,35	1,01	0,33	1	1						0,35	0,30	
	12:00	1,47	1,12	0,34	1	1						0,35	0,34	
	13:00	1,46	1,13	0,33	1	1						0,34	0,34	
	14:00	1,34	1,12	0,22	1	1						0,24	0,23	
	15:00	1,28	1,13	0,15	1	1						0,17	0,16	
	16:00	1,29	1,14	0,15	1	1						0,17	0,17	
	17:00	1,50	1,17	0,33	1	1						0,34	0,33	
	18:00	1,59	1,17	0,41	1	1						0,42	0,41	
	19:00	1,60	1,17	0,43	1	1						0,43	0,43	
20:00	1,55	1,14	0,42	1	1						0,42	0,42		
21:00	1,44	1,13	0,31	1	1						0,31	0,32		
22:00	1,28	1,13	0,15	1	1						0,17	0,16		
23:00	1,19	1,13	0,06	1	1						0,07	0,07		



Παρατηρήσεις:

1) Κατά τις ώρες 10:41-11:08 σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 21/11/2022									
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G6		G7		G8		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,09	1,09	0,00	1	1													0,01	0,01
	01:00	1,03	0,97	0,06	1	1													0,06	0,05
	02:00	1,02	1,02	0,00	1	1													0,00	0,00
	03:00	1,01	1,00	0,01	1	1													0,00	0,00
	04:00	1,01	1,00	0,01	1	1													0,00	0,00
	05:00	1,05	1,04	0,01	1	1													0,00	0,00
	06:00	1,07	1,06	0,01	1	1													0,00	0,00
	07:00	1,10	1,09	0,01	1	1													0,01	0,01
	08:00	1,23	1,14	0,09	1	1													0,10	0,11
	09:00	1,42	1,14	0,27	1	1													0,28	0,28
	10:00	1,24	1,01	0,23	1	1													0,26	0,22
	11:00	1,64	1,32	0,32	1	1													0,33	0,33
	12:00	1,65	1,35	0,31	1	1													0,39	0,39
	13:00	1,66	1,34	0,32	1	1													0,39	0,39
	14:00	1,60	1,20	0,40	1	1													0,41	0,41
	15:00	1,55	1,16	0,38	1	1													0,42	0,42
	16:00	1,52	1,15	0,37	1	1													0,40	0,39
	17:00	1,78	1,39	0,39	1	1													0,41	0,42
	18:00	1,86	1,41	0,44	1	1													0,49	0,49
	19:00	1,81	1,34	0,47	1	1													0,51	0,51
	20:00	1,77	1,32	0,46	1	1													0,51	0,50
	21:00	1,65	1,20	0,45	1	1													0,48	0,48
	22:00	1,49	1,14	0,35	1	1													0,36	0,37
	23:00	1,31	1,12	0,19	1	1													0,20	0,19

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 22/11/2022									
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G6		G7		G8		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,20	1,12	0,07	1						1								0,08	0,08
	01:00	1,11	1,10	0,01	1						1								0,01	0,01
	02:00	1,15	1,12	0,03	1						1								0,04	0,04
	03:00	1,12	1,10	0,02	1						1								0,02	0,01
	04:00	1,10	1,10	0,00	1						1								0,00	0,01
	05:00	1,12	1,10	0,02	1						1								0,02	0,01
	06:00	1,16	1,12	0,04	1						1								0,05	0,04
	07:00	1,17	1,12	0,05	1						1								0,06	0,07
	08:00	1,31	1,23	0,08	1						1								0,19	0,19
	09:00	1,46	1,46	0,00	1						1								0,35	0,34
	10:00	1,47	1,47	0,00	1						1								0,34	0,35
	11:00	1,42	1,42	0,01	1						1								0,29	0,28
	12:00	1,39	1,35	0,05	1	1													0,27	0,28
	13:00	1,36	1,31	0,05	1	1													0,24	0,24
	14:00	1,36	1,32	0,04	1	1													0,24	0,23
	15:00	1,27	1,23	0,04	1	1													0,16	0,16
	16:00	1,52	1,46	0,06	1	1													0,35	0,36
	17:00	1,79	1,67	0,12	1	1													0,51	0,52
	18:00	1,78	1,50	0,29	1	1													0,44	0,43
	19:00	1,75	1,55	0,20	1	1													0,38	0,38
20:00	1,72	1,50	0,21	1	1													0,46	0,46	
21:00	1,57	1,23	0,34	1	1													0,42	0,41	
22:00	1,45	1,12	0,32	1	1													0,33	0,33	
23:00	1,31	1,12	0,19	1	1													0,21	0,19	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 23/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	1,19	1,13	0,06	1	1						0,07	0,07	
	01:00	1,14	1,11	0,03	1	1						0,03	0,02	
	02:00	1,14	1,12	0,02	1	1						0,02	0,02	
	03:00	1,11	1,10	0,01	1	1						0,01	0,01	
	04:00	1,12	1,11	0,01	1	1						0,01	0,01	
	05:00	1,15	1,12	0,03	1	1						0,03	0,03	
	06:00	1,16	1,11	0,05	1	1						0,06	0,05	
	07:00	1,15	1,10	0,05	1	1						0,06	0,06	
	08:00	1,35	1,16	0,19	1	1						0,20	0,21	
	09:00	1,49	1,18	0,31	1	1						0,31	0,30	
	10:00	1,57	1,26	0,31	1	1						0,31	0,31	
	11:00	1,67	1,56	0,11	1	1						0,12	0,11	
	12:00	1,72	1,57	0,15	1	1						0,16	0,24	
	13:00	1,65	1,18	0,47	1	1						0,47	0,46	
	14:00	1,61	1,14	0,46	1	1						0,47	0,46	
	15:00	1,53	1,20	0,33	1	1						0,36	0,36	
	16:00	1,59	1,27	0,32	1	1						0,32	0,32	
	17:00	1,82	1,46	0,36	1	1						0,36	0,36	
	18:00	1,90	1,54	0,35	1	1						0,38	0,38	
	19:00	1,84	1,49	0,34	1	1						0,37	0,37	
	20:00	1,83	1,43	0,40	1	1						0,42	0,42	
	21:00	1,73	1,35	0,38	1	1						0,44	0,44	
	22:00	1,62	1,33	0,29	1	1						0,34	0,34	
	23:00	1,42	1,17	0,25	1	1						0,27	0,27	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 24/11/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,26	1,11	0,15	1	1						0,16	0,15
	01:00	1,20	1,12	0,08	1	1						0,09	0,08
	02:00	1,21	1,12	0,09	1	1						0,10	0,09
	03:00	1,22	1,14	0,08	1	1						0,10	0,10
	04:00	1,22	1,13	0,09	1	1						0,10	0,10
	05:00	1,20	1,14	0,06	1	1						0,08	0,08
	06:00	1,23	1,15	0,08	1	1						0,11	0,11
	07:00	1,21	1,16	0,06	1	1						0,09	0,10
	08:00	1,37	1,29	0,08	1	1						0,25	0,25
	09:00	1,52	1,46	0,06	1	1						0,13	0,11
	10:00	1,64	1,63	0,01	1	1	1					0,01	0,01
	11:00	1,60	1,60	0,01	1	1	1					0,01	0,00
	12:00	1,66	1,65	0,01	1	1	1					0,01	0,01
	13:00	1,70	1,65	0,05	1	1						0,50	0,55
	14:00	1,67	1,64	0,03	1	1						0,56	0,56
	15:00	1,61	1,58	0,04	1	1						0,50	0,49
	16:00	1,66	1,63	0,03	1	1						0,52	0,52
	17:00	1,82	1,68	0,13	1	1						0,64	0,63
	18:00	1,89	1,55	0,34	1	1						0,66	0,66
	19:00	1,95	1,30	0,65	1	1						0,68	0,68
	20:00	1,92	1,36	0,56	1	1						0,67	0,67
	21:00	1,84	1,31	0,53	1	1						0,65	0,65
	22:00	1,68	1,15	0,53	1	1						0,57	0,56
	23:00	1,53	1,12	0,41	1	1						0,41	0,41

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 25/11/2022									
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10								
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G6		G7		G8		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,37	1,11	0,26	1	1													0,27	0,25
	01:00	1,32	1,13	0,19	1	1													0,19	0,20
	02:00	1,31	1,14	0,18	1	1													0,18	0,19
	03:00	1,28	1,13	0,15	1	1													0,16	0,15
	04:00	1,30	1,17	0,13	1	1													0,18	0,17
	05:00	1,35	1,16	0,19	1	1													0,22	0,23
	06:00	1,38	1,17	0,21	1	1													0,23	0,25
	07:00	1,33	1,12	0,21	1	1													0,21	0,21
	08:00	1,41	1,12	0,29	1	1													0,30	0,30
	09:00	1,32	1,13	0,19	1	1													0,20	0,19
	10:00	1,44	1,12	0,32	1	1													0,32	0,32
	11:00	1,38	1,35	0,03	1	1	1												0,03	0,05
	12:00	1,39	1,39	0,00	1	1	1												0,00	0,00
	13:00	1,34	1,21	0,13	1	1	1												0,14	0,14
	14:00	1,40	1,13	0,27	1	1													0,28	0,29
	15:00	1,42	1,13	0,28	1	1													0,29	0,29
	16:00	1,46	1,13	0,33	1	1													0,34	0,34
	17:00	1,69	1,16	0,53	1	1													0,53	0,54
	18:00	1,80	1,22	0,58	1	1													0,59	0,61
	19:00	1,77	1,16	0,61	1	1													0,62	0,60
	20:00	1,79	1,18	0,60	1	1													0,61	0,61
	21:00	1,65	1,14	0,51	1	1													0,52	0,51
	22:00	1,53	1,12	0,41	1	1													0,41	0,41
	23:00	1,38	1,12	0,26	1	1													0,27	0,27

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 26/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	1,24	1,13	0,11	1	1						0,12	0,12	
	01:00	1,17	1,13	0,04	1	1						0,04	0,04	
	02:00	1,12	1,11	0,01	1	1						0,01	0,02	
	03:00	1,12	1,11	0,01	1	1						0,01	0,01	
	04:00	1,10	1,10	0,00	1	1						0,00	0,00	
	05:00	1,10	1,09	0,01	1	1						0,01	0,00	
	06:00	1,13	1,11	0,02	1	1						0,02	0,02	
	07:00	1,17	1,12	0,04	1	1						0,05	0,05	
	08:00	1,28	1,14	0,14	1	1						0,16	0,17	
	09:00	1,35	1,34	0,02	1	1	1					0,02	0,03	
	10:00	1,57	1,56	0,00	1	1	1					0,00	0,00	
	11:00	1,51	1,50	0,01	1	1	1					0,00	0,00	
	12:00	1,50	1,49	0,01	1	1	1					0,00	0,00	
	13:00	1,52	1,27	0,25	1	1						0,26	0,33	
	14:00	1,58	1,13	0,44	1	1						0,45	0,46	
	15:00	1,63	1,14	0,49	1	1						0,49	0,50	
	16:00	1,71	1,16	0,55	1	1						0,56	0,56	
	17:00	1,98	1,30	0,68	1	1						0,69	0,66	
	18:00	2,09	1,39	0,70	1	1						0,70	0,73	
	19:00	2,05	1,36	0,70	1	1						0,70	0,72	
	20:00	2,04	1,49	0,56	1	1						0,70	0,72	
	21:00	1,89	1,53	0,36	1	1						0,70	0,66	
	22:00	1,77	1,49	0,28	1	1						0,69	0,62	
	23:00	1,63	1,29	0,35	1	1						0,52	0,52	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 27/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	1,47	1,12	0,34	1	1						0,35	0,35	
	01:00	1,38	1,12	0,26	1	1						0,26	0,26	
	02:00	1,32	1,16	0,16		1	1					0,17	0,16	
	03:00	1,26	1,12	0,14		1	1					0,15	0,14	
	04:00	1,24	1,13	0,11		1	1					0,13	0,12	
	05:00	1,28	1,18	0,10		1	1					0,12	0,16	
	06:00	1,22	1,22	0,00		1	1					0,00	0,11	
	07:00	1,14	1,14	0,00		1	1					0,00	0,04	
	08:00	1,30	1,29	0,01		1	1					0,00	0,18	
	09:00	1,36	1,35	0,01		1	1					0,00	0,23	
	10:00	1,48	1,47	0,01		1	1					0,00	0,33	
	11:00	1,58	1,38	0,20	1	1						0,29	0,36	
	12:00	1,60	1,38	0,23	1	1						0,48	0,48	
	13:00	1,52	1,26	0,26	1	1						0,41	0,41	
	14:00	1,49	1,18	0,30	1	1						0,37	0,36	
	15:00	1,40	1,16	0,24	1	1						0,28	0,28	
	16:00	1,52	1,25	0,26	1	1						0,39	0,39	
	17:00	1,81	1,59	0,22	1	1						0,61	0,62	
	18:00	1,89	1,73	0,16	1	1						0,66	0,66	
	19:00	1,89	1,71	0,18	1	1						0,66	0,66	
	20:00	1,90	1,73	0,17	1	1						0,66	0,66	
	21:00	1,80	1,71	0,09	1	1						0,63	0,63	
	22:00	1,65	1,59	0,06	1	1						0,54	0,54	
	23:00	1,43	1,28	0,15	1	1						0,32	0,32	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 28/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	1,28	1,18	0,10	1	1						0,14	0,13	
	01:00	1,21	1,21	0,00		1	1					0,00	0,09	
	02:00	1,14	1,14	0,00		1	1					0,00	0,03	
	03:00	1,10	1,09	0,01		1	1					0,00	0,00	
	04:00	1,10	1,09	0,01		1	1					0,00	0,00	
	05:00	1,14	1,13	0,01		1	1					0,00	0,03	
	06:00	1,20	1,16	0,04	1	1						0,06	0,07	
	07:00	1,27	1,20	0,07	1	1						0,14	0,14	
	08:00	1,48	1,19	0,29	1	1						0,34	0,35	
	09:00	1,62	1,40	0,22	1	1						0,48	0,48	
	10:00	1,99	1,66	0,33	1	1						0,70	0,69	
	11:00	2,07	1,72	0,35	1					1		0,73	0,69	
	12:00	2,08	1,40	0,68	1					1		0,72	0,71	
	13:00	1,99	1,30	0,69	1	1						0,70	0,70	
	14:00	2,10	1,39	0,71	1	1						0,73	0,73	
	15:00	2,03	1,37	0,66	1	1						0,71	0,71	
	16:00	2,10	1,71	0,38	1	1						0,73	0,73	
	17:00	2,07	1,98	0,09	1				1	1		0,53	0,46	
	18:00	2,31	2,24	0,07	1				1	1		0,62	0,63	
	19:00	2,40	2,35	0,04	1				1	1		0,71	0,71	
	20:00	2,35	2,27	0,08	1				1	1		0,67	0,67	
	21:00	2,17	2,15	0,02	1				1	1		0,50	0,50	
	22:00	1,94	1,93	0,00	1				1	1		0,26	0,26	
	23:00	1,68	1,66	0,01					1	1		0,35	0,42	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 29/11/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,46	1,39	0,07				1	1			0,35	0,34
	01:00	1,39	1,25	0,14				1	1			0,27	0,27
	02:00	1,37	1,20	0,17				1	1			0,25	0,25
	03:00	1,38	1,35	0,04			1	1				0,05	0,21
	04:00	1,33	1,33	0,00			1	1				0,00	0,22
	05:00	1,34	1,34	0,01			1	1				0,00	0,23
	06:00	1,42	1,41	0,01			1	1				0,00	0,29
	07:00	1,54	1,53	0,01			1	1				0,00	0,22
	08:00	1,69	1,68	0,01	1		1	1				0,00	0,03
	09:00	1,73	1,72	0,01	1		1	1				0,00	0,05
	10:00	1,61	1,60	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	11:00	1,57	1,56	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	12:00	1,58	1,57	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	13:00	1,61	1,60	0,00	1		1	1				0,00	0,00
	14:00	1,55	1,54	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	15:00	1,50	1,49	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	16:00	1,64	1,64	0,01	1		1	1				0,00	0,01
	17:00	2,01	2,00	0,01	1		1	1				0,00	0,32
	18:00	2,19	2,18	0,01	1		1	1				0,00	0,51
	19:00	2,15	2,15	0,00	1		1	1				0,00	0,47
20:00	2,22	2,21	0,01	1		1	1				0,00	0,53	
21:00	2,04	2,03	0,00	1		1	1				0,00	0,37	
22:00	1,83	1,83	0,00	1		1	1				0,00	0,15	
23:00	1,66	1,66	0,00	1		1	1				0,00	0,02	

Παρατηρήσεις:

Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε βλάβη που συνέβη στη μονάδα G2 και στη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 30/11/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,47	1,47	0,00	1			1				0,00	0,00
	01:00	1,35	1,35	0,00	1			1				0,00	0,00
	02:00	1,35	1,35	0,01	1			1				0,00	0,00
	03:00	1,11	1,10	0,00	1			1				0,00	0,01
	04:00	1,20	1,20	0,00	1				1			0,00	0,08
	05:00	1,30	1,29	0,00	1				1			0,00	0,18
	06:00	1,34	1,31	0,03	1				1			0,03	0,22
	07:00	1,38	1,19	0,19	1				1			0,24	0,21
	08:00	1,61	1,44	0,17	1			1				0,47	0,48
	09:00	1,66	1,56	0,10	1			1				0,54	0,54
	10:00	1,70	1,68	0,02	1			1				0,07	0,17
	11:00	1,70	1,70	0,00	1		1	1				0,00	0,03
	12:00	1,67	1,66	0,01	1		1	1				0,00	0,02
	13:00	1,58	1,57	0,01	1		1	1				0,00	0,01
	14:00	1,54	1,54	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	15:00	1,60	1,59	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	16:00	1,77	1,76	0,01	1		1	1				0,00	0,09
	17:00	2,09	2,08	0,01	1		1	1				0,00	0,40
	18:00	2,16	2,15	0,01	1		1	1				0,00	0,48
	19:00	2,12	2,11	0,01	1		1	1				0,00	0,44
20:00	2,11	2,10	0,01	1		1	1				0,00	0,43	
21:00	2,03	2,03	0,01	1			1	1			0,00	0,33	
22:00	1,86	1,85	0,01	1			1	1			0,00	0,18	
23:00	1,66	1,65	0,01	1			1				0,00	0,38	

Παρατηρήσεις:

Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε βλάβη που συνέβη στη μονάδα G2 και στη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης