

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,48	1,48	0,01	1			1				0,00	0,35
	01:00	1,36	1,35	0,01	1			1				0,00	0,24
	02:00	1,35	1,34	0,01	1			1				0,00	0,22
	03:00	1,34	1,33	0,01	1			1				0,00	0,21
	04:00	1,32	1,31	0,01	1			1				0,00	0,20
	05:00	1,36	1,35	0,01	1			1				0,00	0,24
	06:00	1,42	1,41	0,01	1			1				0,00	0,29
	07:00	1,49	1,48	0,01	1			1				0,00	0,05
	08:00	1,56	1,55	0,01	1			1				0,00	0,00
	09:00	1,75	1,70	0,05	1		1	1				0,06	0,07
	10:00	1,82	1,73	0,08	1		1	1				0,14	0,13
	11:00	1,73	1,69	0,04	1		1	1				0,06	0,06
	12:00	1,63	1,63	0,00	1		1	1				0,01	0,01
	13:00	1,59	1,59	0,00	1		1	1				0,00	0,00
	14:00	1,49	1,49	0,00	1		1	1				0,00	0,00
	15:00	1,49	1,49	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	16:00	1,58	1,57	0,01	1		1	1				0,00	0,00
	17:00	1,93	1,87	0,07	1		1	1				0,24	0,25
	18:00	2,05	1,96	0,10	1		1	1				0,38	0,37
	19:00	2,02	1,95	0,06	1		1	1				0,33	0,33
20:00	2,02	1,89	0,13	1		1	1				0,34	0,34	
21:00	1,93	1,74	0,19	1		1	1				0,26	0,25	
22:00	1,73	1,67	0,06	1		1	1				0,06	0,06	
23:00	1,54	1,54	0,00	1		1	1				0,00	0,00	

Παρατηρήσεις:

Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε βλάβη που συνέβη στη μονάδα G2 και στη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 2/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,41	1,40	0,00	1		1					0,01	0,07
	01:00	1,29	1,28	0,01	1		1					0,00	0,17
	02:00	1,27	1,26	0,01	1		1					0,00	0,15
	03:00	1,25	1,24	0,01	1		1					0,00	0,12
	04:00	1,26	1,26	0,01	1		1					0,00	0,14
	05:00	1,28	1,27	0,01	1		1					0,00	0,16
	06:00	1,31	1,30	0,01	1		1					0,00	0,18
	07:00	1,37	1,36	0,01	1		1					0,00	0,23
	08:00	1,54	1,53	0,01	1		1					0,00	0,21
	09:00	1,74	1,72	0,02	1		1			1		0,07	0,07
	10:00	1,73	1,70	0,03	1		1			1		0,07	0,07
	11:00	1,62	1,62	0,00	1		1			1		0,00	0,00
	12:00	1,51	1,51	0,00	1		1					0,22	0,26
	13:00	1,44	1,44	0,00	1		1					0,33	0,32
	14:00	1,42	1,41	0,00	1		1					0,31	0,29
	15:00	1,41	1,36	0,05	1		1					0,29	0,29
	16:00	1,47	1,38	0,08	1		1					0,33	0,34
	17:00	1,71	1,64	0,07	1		1					0,30	0,24
	18:00	1,75	1,68	0,07	1		1			1		0,07	0,07
	19:00	1,78	1,68	0,10	1		1			1		0,11	0,11
	20:00	1,73	1,68	0,05	1		1			1		0,06	0,06
	21:00	1,64	1,64	0,00	1		1			1		0,00	0,00
	22:00	1,52	1,52	0,00	1		1			1		0,00	0,00
	23:00	1,34	1,33	0,01	1		1					0,00	0,14

Παρατηρήσεις:

Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε βλάβη που συνέβη στη μονάδα G2 και στη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3, κατόπιν συντήρησής της.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 3/12/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Σάββατο	00:00	1,23	1,22	0,01	1		1						0,00	0,11
	01:00	1,12	1,11	0,01	1		1						0,00	0,01
	02:00	1,10	1,09	0,01	1		1						0,00	0,00
	03:00	1,09	1,08	0,01	1		1						0,00	0,00
	04:00	1,08	1,07	0,01	1		1						0,00	0,00
	05:00	1,09	1,08	0,01	1		1						0,00	0,00
	06:00	1,15	1,14	0,01	1		1						0,00	0,04
	07:00	1,15	1,14	0,01	1		1						0,00	0,04
	08:00	1,27	1,22	0,05	1		1						0,06	0,15
	09:00	1,33	1,20	0,12	1		1						0,14	0,20
	10:00	1,46	1,39	0,07	1		1						0,15	0,33
	11:00	1,47	1,44	0,03	1		1						0,35	0,35
	12:00	1,45	1,32	0,14	1		1						0,26	0,33
	13:00	1,44	1,25	0,19	1		1						0,20	0,31
	14:00	1,47	1,28	0,19	1		1						0,20	0,35
	15:00	1,38	1,19	0,19	1		1						0,20	0,27
	16:00	1,44	1,25	0,19	1		1						0,20	0,32
	17:00	1,82	1,62	0,19	1		1	1					0,20	0,30
	18:00	1,83	1,64	0,19	1		1	1					0,20	0,15
	19:00	1,86	1,67	0,19	1		1	1					0,20	0,18
	20:00	1,81	1,62	0,19	1		1	1					0,20	0,13
	21:00	1,71	1,58	0,14	1		1	1					0,15	0,04
	22:00	1,58	1,58	0,00	1		1	1					0,00	0,00
	23:00	1,42	1,23	0,19	1		1						0,20	0,23



Παρατηρήσεις:

Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε βλάβη που συνέβη στη μονάδα G2 και στη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3, κατόπιν συντήρησής της.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 4/12/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Κυριακή	00:00	1,27	1,12	0,15	1		1						0,16	0,16
	01:00	1,16	1,12	0,05	1		1						0,05	0,05
	02:00	1,09	1,09	0,00	1		1						0,00	0,00
	03:00	1,08	1,08	0,00	1		1						0,00	0,00
	04:00	1,05	1,04	0,01	1		1						0,00	0,00
	05:00	1,09	1,08	0,01	1		1						0,00	0,00
	06:00	1,15	1,11	0,04	1		1						0,04	0,04
	07:00	1,09	1,09	0,00	1		1						0,00	0,00
	08:00	1,18	1,13	0,05	1		1						0,06	0,06
	09:00	1,22	1,13	0,09	1		1						0,10	0,10
	10:00	1,29	1,13	0,17	1		1						0,18	0,17
	11:00	1,35	1,12	0,23	1		1						0,23	0,23
	12:00	1,33	1,13	0,20	1		1						0,21	0,22
	13:00	1,26	1,12	0,13	1		1						0,14	0,14
	14:00	1,20	1,13	0,07	1		1						0,08	0,07
	15:00	1,19	1,13	0,06	1		1						0,07	0,07
	16:00	1,33	1,13	0,20	1		1						0,21	0,21
	17:00	1,62	1,13	0,48	1		1						0,49	0,49
	18:00	1,71	1,17	0,53	1		1						0,57	0,57
	19:00	1,78	1,28	0,50	1		1						0,62	0,62
20:00	1,77	1,35	0,43	1		1						0,62	0,62	
21:00	1,71	1,19	0,53	1		1						0,59	0,59	
22:00	1,58	1,13	0,44	1					1			0,45	0,41	
23:00	1,40	1,13	0,28	1					1			0,28	0,28	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 5/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,21	1,12	0,09	1				1			0,10	0,09
	01:00	1,12	1,10	0,01	1				1			0,01	0,01
	02:00	1,09	1,08	0,00	1				1			0,00	0,00
	03:00	1,07	1,06	0,00	1				1			0,00	0,00
	04:00	1,07	1,06	0,01	1				1			0,00	0,00
	05:00	1,08	1,07	0,01	1				1			0,00	0,00
	06:00	1,17	1,12	0,05	1				1			0,05	0,05
	07:00	1,16	1,12	0,04	1				1			0,05	0,04
	08:00	1,27	1,15	0,12	1		1					0,12	0,13
	09:00	1,39	1,12	0,26	1		1					0,27	0,27
	10:00	1,47	1,14	0,34	1		1					0,34	0,35
	11:00	1,59	1,13	0,46	1		1					0,47	0,47
	12:00	1,59	1,13	0,46	1		1					0,46	0,47
	13:00	1,56	1,12	0,45	1		1					0,45	0,44
	14:00	1,51	1,11	0,40	1		1					0,40	0,39
	15:00	1,56	1,12	0,43	1		1					0,44	0,44
	16:00	1,69	1,15	0,54	1		1					0,55	0,55
	17:00	2,11	1,52	0,60	1		1					0,60	0,60
	18:00	2,24	1,70	0,54	1		1	1				0,55	0,56
	19:00	2,13	1,68	0,45	1		1	1				0,46	0,46
20:00	2,19	1,70	0,48	1		1	1				0,51	0,51	
21:00	2,09	1,68	0,40	1		1	1				0,41	0,41	
22:00	1,88	1,67	0,21	1		1	1				0,22	0,21	
23:00	1,63	1,53	0,10	1		1	1				0,11	0,09	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 6/12/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τρίτη	00:00	1,51	1,15	0,36	1		1					0,39	0,39	
	01:00	1,39	1,12	0,27	1		1					0,27	0,28	
	02:00	1,35	1,12	0,23	1		1					0,24	0,24	
	03:00	1,33	1,12	0,20	1		1					0,21	0,21	
	04:00	1,36	1,13	0,24	1		1					0,24	0,24	
	05:00	1,35	1,12	0,23	1		1					0,24	0,24	
	06:00	1,37	1,13	0,25	1		1					0,25	0,26	
	07:00	1,38	1,13	0,25	1		1					0,26	0,27	
	08:00	1,52	1,14	0,38	1		1					0,39	0,39	
	09:00	1,46	1,12	0,34	1		1					0,35	0,34	
	10:00	1,46	1,13	0,33	1		1					0,33	0,33	
	11:00	1,47	1,14	0,33	1		1					0,35	0,35	
	12:00	1,53	1,15	0,38	1		1					0,41	0,41	
	13:00	1,52	1,18	0,34	1		1					0,40	0,40	
	14:00	1,53	1,24	0,29	1		1					0,41	0,41	
	15:00	1,56	1,21	0,35	1		1					0,41	0,44	
	16:00	1,63	1,27	0,36	1		1					0,50	0,51	
	17:00	2,03	1,67	0,35	1		1					0,53	0,50	
	18:00	2,09	1,86	0,23	1		1			1		0,40	0,41	
	19:00	2,14	2,04	0,10	1		1			1		0,45	0,46	
20:00	2,12	1,92	0,20	1		1			1		0,44	0,44		
21:00	2,02	1,86	0,16	1		1			1		0,35	0,34		
22:00	1,81	1,70	0,11	1		1			1		0,14	0,13		
23:00	1,59	1,59	0,00	1		1			1		0,00	0,00		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 7/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,44	1,39	0,05	1		1					0,11	0,14
	01:00	1,33	1,21	0,12	1		1					0,21	0,21
	02:00	1,30	1,23	0,08	1		1					0,18	0,18
	03:00	1,30	1,29	0,01	1		1					0,17	0,18
	04:00	1,30	1,28	0,02	1		1					0,17	0,18
	05:00	1,33	1,33	0,01	1		1					0,21	0,22
	06:00	1,36	1,33	0,03	1		1					0,23	0,24
	07:00	1,41	1,36	0,05	1		1					0,29	0,29
	08:00	1,48	1,45	0,03	1		1					0,36	0,36
	09:00	1,57	1,54	0,03	1		1					0,30	0,25
	10:00	1,64	1,64	0,00	1		1	1				0,00	0,01
	11:00	1,88	1,81	0,06	1		1	1				0,18	0,20
	12:00	1,75	1,72	0,03	1		1	1				0,09	0,09
	13:00	1,72	1,72	0,01	1		1	1				0,04	0,04
	14:00	1,71	1,70	0,00	1		1	1				0,04	0,04
	15:00	1,75	1,74	0,00	1		1	1				0,07	0,07
	16:00	1,91	1,91	0,00	1		1	1				0,21	0,23
	17:00	2,12	2,12	0,00	1		1	1				0,44	0,44
	18:00	2,19	2,19	0,00	1		1	1				0,50	0,51
	19:00	2,26	2,24	0,02	1		1	1				0,57	0,57
20:00	2,31	2,28	0,03	1		1	1				0,63	0,63	
21:00	2,17	2,13	0,04	1		1	1				0,50	0,49	
22:00	1,92	1,84	0,08	1		1	1				0,25	0,25	
23:00	1,70	1,63	0,06	1			1				0,25	0,33	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 8/12/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,49	1,41	0,08	1			1				0,37	0,37
	01:00	1,39	1,27	0,12	1			1				0,28	0,27
	02:00	1,39	1,17	0,21	1			1				0,26	0,26
	03:00	1,35	1,13	0,22	1			1				0,23	0,23
	04:00	1,31	1,13	0,19	1			1				0,20	0,19
	05:00	1,34	1,13	0,20	1			1				0,21	0,21
	06:00	1,42	1,13	0,29	1			1				0,29	0,30
	07:00	1,47	1,13	0,35	1			1				0,35	0,35
	08:00	1,65	1,18	0,47	1			1				0,50	0,50
	09:00	1,92	1,63	0,28	1			1				0,42	0,39
	10:00	2,09	1,51	0,58	1		1	1				0,68	0,68
	11:00	2,10	2,02	0,08			1	1	1			0,53	0,42
	12:00	2,03	1,71	0,32			1	1	1			0,35	0,35
	13:00	1,97	1,71	0,26			1	1	1			0,28	0,30
	14:00	1,90	1,70	0,20			1	1	1			0,22	0,23
	15:00	1,90	1,71	0,19			1	1	1			0,23	0,22
	16:00	1,94	1,75	0,19			1	1	1			0,24	0,26
	17:00	2,26	1,93	0,33			1	1	1			0,57	0,57
	18:00	2,41	1,91	0,50			1	1	1			0,73	0,72
	19:00	2,38	1,68	0,70			1	1	1			0,70	0,70
	20:00	2,32	1,68	0,63			1	1	1			0,64	0,63
	21:00	2,16	1,67	0,49			1	1	1			0,49	0,49
	22:00	1,98	1,61	0,37			1	1	1			0,38	0,39
23:00	1,65	1,20	0,44			1	1				0,47	0,47	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 9/12/2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,44	1,14	0,30			1	1				0,32	0,32
	01:00	1,31	1,14	0,17			1	1				0,18	0,19
	02:00	1,27	1,14	0,13			1	1				0,15	0,15
	03:00	1,18	1,12	0,05			1	1				0,06	0,05
	04:00	1,17	1,12	0,05			1	1				0,05	0,05
	05:00	1,17	1,13	0,04			1	1				0,04	0,05
	06:00	1,29	1,13	0,15			1	1				0,16	0,16
	07:00	1,33	1,13	0,20			1	1				0,21	0,21
	08:00	1,38	1,13	0,25			1	1				0,26	0,26
	09:00	1,46	1,20	0,26			1	1				0,26	0,26
	10:00	1,56	1,16	0,40	1		1					0,43	0,45
	11:00	1,60	1,38	0,22	1		1					0,46	0,46
	12:00	1,56	1,33	0,23	1		1					0,44	0,43
	13:00	1,59	1,30	0,30	1		1					0,45	0,45
	14:00	1,61	1,29	0,32	1		1					0,46	0,46
	15:00	1,57	1,36	0,22	1		1					0,44	0,44
	16:00	1,56	1,30	0,25	1		1					0,43	0,43
	17:00	1,94	1,66	0,28	1		1					0,56	0,56
	18:00	2,07	1,63	0,44	1		1					0,60	0,60
	19:00	2,06	1,76	0,29	1		1					0,60	0,60
	20:00	2,05	1,73	0,33	1		1					0,60	0,60
	21:00	1,94	1,55	0,39	1		1					0,56	0,56
	22:00	1,79	1,30	0,49	1		1					0,52	0,52
	23:00	1,61	1,16	0,45	1		1					0,46	0,46

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 10/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,47	1,12	0,35	1		1					0,36	0,36
	01:00	1,39	1,12	0,27	1		1					0,28	0,27
	02:00	1,36	1,13	0,22	1		1					0,23	0,24
	03:00	1,32	1,15	0,17	1		1					0,18	0,20
	04:00	1,35	1,13	0,22	1		1					0,23	0,23
	05:00	1,36	1,12	0,23	1		1					0,24	0,24
	06:00	1,39	1,12	0,27	1		1					0,28	0,27
	07:00	1,35	1,14	0,21	1		1					0,22	0,23
	08:00	1,51	1,13	0,38	1		1					0,39	0,39
	09:00	1,70	1,24	0,47	1		1					0,49	0,49
	10:00	1,82	1,31	0,51	1		1					0,53	0,53
	11:00	1,85	1,32	0,52	1		1					0,53	0,53
	12:00	1,85	1,33	0,52	1		1					0,54	0,54
	13:00	1,93	1,39	0,54	1		1					0,56	0,56
	14:00	1,93	1,39	0,54	1		1					0,56	0,56
	15:00	1,91	1,37	0,54	1		1					0,55	0,55
	16:00	1,92	1,39	0,54	1		1					0,55	0,54
	17:00	2,20	1,59	0,61	1		1					0,62	0,61
	18:00	2,13	1,56	0,56	1		1					0,57	0,59
	19:00	2,12	1,55	0,56	1		1					0,57	0,57
20:00	2,06	1,57	0,48	1		1					0,49	0,53	
21:00	1,93	1,46	0,47	1		1					0,47	0,47	
22:00	1,73	1,32	0,42	1		1					0,42	0,43	
23:00	1,62	1,26	0,36	1		1					0,37	0,38	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 11/12/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Κυριακή	00:00	1,46	1,15	0,30	1		1						0,31	0,31
	01:00	1,37	1,14	0,23	1		1						0,25	0,25
	02:00	1,31	1,14	0,17	1		1						0,19	0,18
	03:00	1,28	1,15	0,13	1		1						0,15	0,17
	04:00	1,27	1,13	0,13	1		1						0,15	0,14
	05:00	1,29	1,14	0,15	1		1						0,18	0,17
	06:00	1,31	1,14	0,17	1		1						0,19	0,17
	07:00	1,29	1,14	0,14	1		1						0,17	0,17
	08:00	1,41	1,16	0,25	1		1						0,27	0,27
	09:00	1,56	1,18	0,39	1		1						0,39	0,39
	10:00	1,70	1,24	0,45	1		1						0,46	0,45
	11:00	1,80	1,37	0,42	1		1						0,43	0,45
	12:00	1,80	1,41	0,39	1		1						0,39	0,40
	13:00	1,66	1,21	0,46	1		1						0,46	0,47
	14:00	1,58	1,20	0,38	1		1						0,39	0,41
	15:00	1,54	1,15	0,39	1		1						0,39	0,40
	16:00	1,58	1,20	0,38	1		1						0,39	0,38
	17:00	1,79	1,44	0,35	1		1						0,36	0,36
	18:00	1,89	1,52	0,37	1		1						0,38	0,38
	19:00	1,91	1,53	0,38	1		1						0,38	0,38
20:00	1,89	1,52	0,38	1		1						0,38	0,38	
21:00	1,77	1,35	0,42	1		1						0,42	0,42	
22:00	1,54	1,18	0,36	1		1						0,36	0,35	
23:00	1,37	1,13	0,24	1		1						0,25	0,24	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 12/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,24	1,13	0,11	1		1					0,12	0,11
	01:00	1,14	1,12	0,03	1		1					0,03	0,03
	02:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,01	0,01
	03:00	1,09	1,09	0,00	1		1					0,00	0,00
	04:00	1,09	1,08	0,01	1		1					0,00	0,00
	05:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,01	0,02
	06:00	1,19	1,13	0,06	1		1					0,07	0,07
	07:00	1,23	1,12	0,10	1		1					0,11	0,11
	08:00	1,28	1,14	0,13	1		1					0,16	0,15
	09:00	1,39	1,19	0,20	1		1					0,26	0,26
	10:00	1,49	1,27	0,22	1		1					0,34	0,36
	11:00	1,59	1,40	0,19	1		1					0,45	0,45
	12:00	1,60	1,40	0,20	1		1					0,40	0,39
	13:00	1,60	1,34	0,27	1		1					0,40	0,41
	14:00	1,53	1,28	0,24	1		1					0,41	0,40
	15:00	1,60	1,38	0,22	1		1					0,33	0,33
	16:00	1,66	1,41	0,24	1		1					0,33	0,33
	17:00	1,97	1,69	0,28	1		1					0,39	0,39
	18:00	2,07	1,75	0,31	1		1					0,41	0,41
	19:00	1,96	1,67	0,29	1		1					0,39	0,39
20:00	2,01	1,67	0,34	1		1					0,40	0,40	
21:00	1,78	1,49	0,30	1		1					0,36	0,36	
22:00	1,57	1,26	0,31	1		1					0,32	0,31	
23:00	1,40	1,15	0,25	1		1					0,26	0,26	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 13/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,24	1,13	0,12	1		1					0,13	0,13
	01:00	1,16	1,12	0,04	1		1					0,04	0,04
	02:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,01	0,01
	03:00	1,08	1,08	0,00	1		1					0,00	0,00
	04:00	1,12	1,10	0,01	1		1					0,02	0,02
	05:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,00	0,01
	06:00	1,20	1,13	0,07	1		1					0,08	0,08
	07:00	1,24	1,13	0,11	1		1					0,12	0,11
	08:00	1,33	1,13	0,20	1		1					0,21	0,21
	09:00	1,44	1,16	0,27	1		1					0,28	0,28
	10:00	1,58	1,28	0,30	1		1					0,31	0,31
	11:00	1,77	1,43	0,34	1		1					0,35	0,35
	12:00	1,78	1,45	0,33	1		1					0,36	0,36
	13:00	1,84	1,48	0,36	1		1					0,37	0,37
	14:00	1,83	1,51	0,32	1		1					0,37	0,38
	15:00	1,91	1,77	0,13	1		1	1				0,25	0,23
	16:00	1,95	1,91	0,03	1		1	1				0,27	0,26
	17:00	2,17	2,17	0,00	1		1	1				0,49	0,49
	18:00	2,13	2,13	0,00	1		1	1				0,46	0,45
	19:00	2,01	1,95	0,06	1		1	1				0,33	0,33
20:00	1,93	1,78	0,15	1		1	1				0,30	0,34	
21:00	1,79	1,53	0,26	1		1					0,63	0,62	
22:00	1,57	1,21	0,36	1		1					0,46	0,46	
23:00	1,43	1,21	0,22	1		1					0,32	0,31	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 14/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,30	1,11	0,19	1		1					0,19	0,19
	01:00	1,19	1,12	0,07	1		1					0,08	0,07
	02:00	1,15	1,12	0,03	1		1					0,03	0,03
	03:00	1,11	1,11	0,01	1		1					0,01	0,00
	04:00	1,11	1,10	0,00	1		1					0,01	0,00
	05:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,01	0,01
	06:00	1,19	1,13	0,06	1		1					0,07	0,07
	07:00	1,29	1,21	0,09	1		1					0,17	0,17
	08:00	1,34	1,21	0,13	1		1					0,20	0,22
	09:00	1,47	1,36	0,11	1		1					0,37	0,38
	10:00	1,67	1,57	0,10	1				1			0,47	0,53
	11:00	1,79	1,70	0,09	1				1			0,63	0,62
	12:00	1,77	1,64	0,13	1				1			0,62	0,61
	13:00	1,73	1,63	0,10	1				1			0,60	0,60
	14:00	1,56	1,48	0,08	1				1			0,45	0,44
	15:00	1,53	1,47	0,07	1				1			0,40	0,41
	16:00	1,64	1,59	0,06	1				1			0,51	0,52
	17:00	2,03	2,01	0,02	1			1	1			0,53	0,51
	18:00	2,18	2,18	0,00	1			1	1			0,49	0,50
	19:00	2,14	2,14	0,00	1			1	1			0,47	0,47
20:00	2,13	2,13	0,00	1			1	1			0,45	0,46	
21:00	2,02	2,02	0,00	1			1	1			0,35	0,35	
22:00	1,85	1,84	0,01	1			1				0,28	0,32	
23:00	1,63	1,58	0,05	1			1				0,42	0,42	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 15/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,45	1,39	0,07	1			1				0,31	0,30
	01:00	1,33	1,26	0,08	1			1				0,22	0,21
	02:00	1,34	1,22	0,12	1			1				0,21	0,21
	03:00	1,34	1,23	0,11	1			1				0,22	0,22
	04:00	1,33	1,15	0,19	1			1				0,21	0,21
	05:00	1,33	1,13	0,20	1			1				0,21	0,21
	06:00	1,37	1,14	0,23	1			1				0,24	0,24
	07:00	1,38	1,12	0,26	1			1				0,27	0,26
	08:00	1,52	1,13	0,39	1			1				0,40	0,40
	09:00	1,60	1,17	0,43	1			1				0,46	0,46
	10:00	1,69	1,22	0,47	1			1				0,49	0,49
	11:00	1,76	1,29	0,46	1			1				0,50	0,47
	12:00	1,76	1,30	0,46	1			1				0,48	0,47
	13:00	1,67	1,19	0,48	1		1					0,49	0,48
	14:00	1,56	1,14	0,42	1		1					0,43	0,43
	15:00	1,62	1,17	0,45	1		1					0,47	0,47
	16:00	1,62	1,20	0,43	1		1					0,47	0,47
	17:00	1,94	1,47	0,47	1		1					0,56	0,56
	18:00	2,06	1,65	0,41	1		1			1		0,43	0,42
	19:00	2,00	1,68	0,33	1		1			1		0,33	0,33
20:00	1,89	1,52	0,37	1		1					0,45	0,46	
21:00	1,74	1,29	0,44	1		1					0,51	0,51	
22:00	1,59	1,21	0,38	1		1					0,45	0,45	
23:00	1,39	1,14	0,25	1		1					0,28	0,27	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 16/12/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Παρασκευή	00:00	1,24	1,13	0,11	1		1						0,12	0,13
	01:00	1,13	1,12	0,01	1		1						0,01	0,02
	02:00	1,10	1,10	0,00	1		1						0,00	0,00
	03:00	1,09	1,08	0,00	1		1						0,00	0,00
	04:00	1,07	1,06	0,01	1		1						0,00	0,00
	05:00	1,09	1,08	0,01	1		1						0,00	0,00
	06:00	1,16	1,12	0,03	1		1						0,04	0,05
	07:00	1,21	1,12	0,09	1		1						0,09	0,09
	08:00	1,33	1,13	0,20	1		1						0,21	0,22
	09:00	1,44	1,12	0,32	1		1						0,32	0,32
	10:00	1,50	1,13	0,37	1		1						0,38	0,38
	11:00	1,60	1,19	0,41	1		1						0,44	0,45
	12:00	1,59	1,15	0,44	1		1						0,44	0,44
	13:00	1,56	1,14	0,43	1		1						0,43	0,44
	14:00	1,49	1,12	0,36	1		1						0,37	0,36
	15:00	1,57	1,15	0,42	1		1						0,44	0,44
	16:00	1,58	1,23	0,36	1		1						0,45	0,45
	17:00	1,86	1,52	0,34	1		1						0,53	0,54
	18:00	1,87	1,45	0,43	1		1						0,55	0,55
	19:00	1,79	1,39	0,40	1		1						0,52	0,52
	20:00	1,74	1,38	0,36	1		1						0,51	0,50
	21:00	1,63	1,47	0,16	1		1						0,47	0,47
	22:00	1,47	1,30	0,17	1		1						0,36	0,35
	23:00	1,37	1,17	0,20	1		1						0,25	0,25

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 17/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,25	1,14	0,11	1		1					0,13	0,13
	01:00	1,16	1,12	0,04	1		1					0,04	0,04
	02:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,01	0,01
	03:00	1,10	1,10	0,00	1		1					0,00	0,00
	04:00	1,09	1,09	0,01	1		1					0,00	0,00
	05:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,01	0,01
	06:00	1,18	1,13	0,05	1		1					0,06	0,06
	07:00	1,16	1,12	0,04	1		1					0,04	0,04
	08:00	1,30	1,15	0,15	1		1					0,16	0,18
	09:00	1,38	1,18	0,20	1		1					0,26	0,26
	10:00	1,49	1,17	0,32	1		1					0,37	0,37
	11:00	1,57	1,21	0,36	1		1					0,44	0,44
	12:00	1,49	1,17	0,32	1		1					0,38	0,38
	13:00	1,50	1,24	0,26	1		1					0,39	0,38
	14:00	1,46	1,20	0,25	1		1					0,34	0,33
	15:00	1,40	1,24	0,16	1		1					0,28	0,28
	16:00	1,48	1,31	0,17	1		1					0,35	0,36
	17:00	1,76	1,64	0,12	1		1					0,51	0,51
	18:00	1,90	1,77	0,12	1		1					0,55	0,55
	19:00	1,91	1,67	0,24	1		1					0,56	0,56
	20:00	1,79	1,63	0,15	1		1					0,52	0,52
	21:00	1,62	1,52	0,10	1		1					0,47	0,47
	22:00	1,51	1,42	0,09	1		1					0,40	0,40
	23:00	1,35	1,28	0,07	1		1					0,23	0,23

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 18/12/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Κυριακή	00:00	1,23	1,19	0,04	1		1						0,11	0,11
	01:00	1,13	1,12	0,01	1		1						0,02	0,02
	02:00	1,10	1,09	0,00	1		1						0,00	0,00
	03:00	1,06	1,06	0,00	1		1						0,00	0,00
	04:00	1,04	1,04	0,00	1		1						0,00	0,00
	05:00	1,09	1,08	0,00	1		1						0,00	0,01
	06:00	1,15	1,13	0,01	1		1						0,03	0,03
	07:00	1,08	1,07	0,01	1		1						0,01	0,01
	08:00	1,17	1,17	0,01	1		1						0,00	0,00
	09:00	1,27	1,27	0,00	1		1						0,15	0,15
	10:00	1,27	1,26	0,00	1		1						0,14	0,14
	11:00	1,29	1,28	0,01	1		1						0,17	0,17
	12:00	1,33	1,33	0,00	1		1						0,21	0,20
	13:00	1,29	1,29	0,00	1		1						0,16	0,16
	14:00	1,20	1,20	0,00	1		1						0,08	0,08
	15:00	1,20	1,20	0,00	1		1						0,08	0,08
	16:00	1,23	1,23	0,00	1		1						0,10	0,11
	17:00	1,45	1,45	0,00	1		1						0,32	0,33
	18:00	1,60	1,60	0,00	1		1						0,48	0,48
	19:00	1,63	1,62	0,01	1		1						0,51	0,51
20:00	1,62	1,58	0,04	1		1						0,50	0,50	
21:00	1,55	1,47	0,08	1		1						0,44	0,43	
22:00	1,43	1,35	0,08	1		1						0,31	0,31	
23:00	1,28	1,20	0,07	1		1						0,15	0,16	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 19/12/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Δευτέρα	00:00	1,15	1,13	0,02	1		1					0,04	0,04	
	01:00	1,10	1,10	0,00	1		1					0,00	0,00	
	02:00	1,06	1,06	0,00	1		1					0,00	0,00	
	03:00	1,04	1,03	0,01	1		1					0,00	0,00	
	04:00	1,04	1,04	0,00	1		1					0,00	0,00	
	05:00	1,06	1,06	0,00	1		1					0,00	0,00	
	06:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,02	0,02	
	07:00	1,16	1,14	0,02			1	1				0,04	0,04	
	08:00	1,24	1,19	0,05			1	1				0,11	0,12	
	09:00	1,40	1,27	0,13			1	1				0,26	0,26	
	10:00	1,47	1,31	0,16	1			1				0,35	0,35	
	11:00	1,45	1,28	0,17	1			1				0,34	0,33	
	12:00	1,44	1,43	0,00	1			1				0,31	0,31	
	13:00	1,46	1,34	0,12	1			1				0,33	0,34	
	14:00	1,45	1,29	0,16	1			1				0,33	0,32	
	15:00	1,53	1,35	0,18	1			1				0,38	0,38	
	16:00	1,50	1,32	0,18	1			1				0,36	0,36	
	17:00	1,83	1,61	0,22	1			1				0,44	0,44	
	18:00	1,94	1,80	0,14	1			1	1			0,29	0,28	
	19:00	1,97	1,83	0,13	1			1	1			0,28	0,29	
20:00	1,90	1,81	0,09	1			1	1			0,23	0,22		
21:00	1,83	1,78	0,05	1			1	1			0,14	0,14		
22:00	1,73	1,70	0,03	1			1	1			0,08	0,09		
23:00	1,45	1,31	0,15	1			1				0,32	0,33		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 20/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,30	1,22	0,09	1		1					0,19	0,19
	01:00	1,21	1,18	0,02	1		1					0,09	0,08
	02:00	1,19	1,19	0,01	1		1					0,08	0,08
	03:00	1,22	1,22	0,00	1		1					0,09	0,10
	04:00	1,23	1,23	0,00	1		1					0,11	0,11
	05:00	1,21	1,21	0,00	1		1					0,09	0,08
	06:00	1,28	1,28	0,00	1			1				0,14	0,15
	07:00	1,32	1,32	0,00	1			1				0,20	0,20
	08:00	1,40	1,37	0,03	1			1				0,29	0,28
	09:00	1,48	1,48	0,00	1			1				0,35	0,35
	10:00	1,64	1,64	0,00	1			1				0,43	0,43
	11:00	1,67	1,65	0,02	1			1				0,42	0,42
	12:00	1,62	1,41	0,21	1			1				0,42	0,43
	13:00	1,61	1,41	0,20	1			1				0,41	0,42
	14:00	1,56	1,37	0,19	1			1				0,39	0,39
	15:00	1,58	1,38	0,20	1			1				0,40	0,40
	16:00	1,68	1,48	0,20	1			1				0,43	0,43
	17:00	1,91	1,67	0,24	1			1				0,48	0,50
	18:00	2,22	1,94	0,27	1		1	1				0,55	0,56
	19:00	2,23	1,97	0,26	1		1	1				0,52	0,49
20:00	2,17	1,93	0,24	1			1	1			0,49	0,48	
21:00	2,07	1,87	0,20	1			1	1			0,40	0,39	
22:00	1,89	1,79	0,10	1			1	1			0,22	0,22	
23:00	1,66	1,65	0,01	1			1	1			0,02	0,07	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 21/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,51	1,33	0,18	1			1				0,38	0,39
	01:00	1,37	1,25	0,12	1			1				0,25	0,25
	02:00	1,26	1,19	0,07	1			1				0,15	0,14
	03:00	1,22	1,17	0,05	1			1				0,10	0,11
	04:00	1,22	1,18	0,05	1			1				0,10	0,09
	05:00	1,21	1,17	0,04	1					1		0,09	0,10
	06:00	1,29	1,21	0,08	1					1		0,17	0,17
	07:00	1,38	1,25	0,12	1					1		0,25	0,26
	08:00	1,48	1,33	0,15	1		1					0,32	0,30
	09:00	1,77	1,53	0,24	1		1					0,52	0,54
	10:00	1,90	1,63	0,27	1		1					0,58	0,60
	11:00	1,94	1,64	0,30	1		1					0,60	0,56
	12:00	1,89	1,64	0,25	1		1					0,50	0,53
	13:00	1,81	1,55	0,27	1		1					0,54	0,56
	14:00	1,70	1,48	0,22	1		1					0,45	0,48
	15:00	1,76	1,65	0,11	1		1					0,51	0,53
	16:00	1,95	1,93	0,02	1		1					0,52	0,51
	17:00	2,14	1,89	0,25	1		1			1		0,45	0,45
	18:00	2,31	2,03	0,28	1		1			1		0,61	0,62
	19:00	2,28	2,05	0,23	1		1			1		0,60	0,60
20:00	2,33	2,15	0,17	1		1			1		0,65	0,65	
21:00	2,18	2,09	0,09	1		1			1		0,51	0,49	
22:00	1,98	1,95	0,02	1		1			1		0,31	0,30	
23:00	1,74	1,73	0,02	1		1			1		0,08	0,11	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 22/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,59	1,56	0,03	1		1					0,44	0,48
	01:00	1,48	1,46	0,02	1		1					0,37	0,36
	02:00	1,43	1,43	0,01	1		1					0,32	0,32
	03:00	1,41	1,41	0,00	1		1					0,28	0,29
	04:00	1,42	1,41	0,00	1		1					0,30	0,30
	05:00	1,46	1,46	0,00	1		1					0,34	0,34
	06:00	1,46	1,46	0,00	1		1					0,34	0,34
	07:00	1,50	1,49	0,01	1		1					0,38	0,38
	08:00	1,56	1,53	0,02	1		1					0,43	0,43
	09:00	1,65	1,63	0,02	1		1					0,52	0,52
	10:00	1,71	1,70	0,01	1		1					0,59	0,58
	11:00	1,70	1,70	0,01	1		1					0,57	0,57
	12:00	1,83	1,83	0,00	1		1					0,64	0,64
	13:00	1,82	1,81	0,00	1		1					0,63	0,64
	14:00	1,81	1,80	0,01	1		1					0,63	0,63
	15:00	1,78	1,77	0,02	1		1					0,62	0,62
	16:00	1,89	1,89	0,00	1		1					0,66	0,66
	17:00	2,18	2,18	0,00	1		1			1		0,56	0,54
	18:00	2,28	2,27	0,01	1		1			1		0,59	0,59
	19:00	2,29	2,29	0,01	1		1			1		0,62	0,61
20:00	2,20	2,20	0,00	1		1			1		0,52	0,51	
21:00	2,12	2,11	0,01	1		1			1		0,44	0,44	
22:00	1,96	1,95	0,01	1		1			1		0,29	0,28	
23:00	1,76	1,74	0,03	1		1			1		0,12	0,19	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 23/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,56	1,53	0,03	1		1					0,44	0,45
	01:00	1,44	1,42	0,02	1		1					0,33	0,33
	02:00	1,39	1,38	0,01	1		1					0,27	0,27
	03:00	1,35	1,33	0,02	1		1					0,24	0,23
	04:00	1,35	1,33	0,03	1		1					0,24	0,23
	05:00	1,38	1,37	0,01	1		1					0,26	0,26
	06:00	1,43	1,43	0,00	1		1					0,31	0,31
	07:00	1,34	1,34	0,00	1		1					0,23	0,22
	08:00	1,46	1,46	0,00	1		1					0,34	0,34
	09:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,46	0,46
	10:00	1,76	1,75	0,01	1		1					0,59	0,60
	11:00	1,85	1,79	0,06	1		1					0,65	0,64
	12:00	1,82	1,69	0,12	1		1					0,63	0,63
	13:00	1,77	1,63	0,14	1		1					0,61	0,62
	14:00	1,66	1,53	0,13	1		1					0,54	0,54
	15:00	1,67	1,53	0,14	1		1					0,54	0,54
	16:00	1,81	1,68	0,14	1		1					0,63	0,63
	17:00	2,14	1,99	0,15	1		1			1		0,65	0,63
	18:00	2,24	2,17	0,07	1		1			1		0,57	0,56
	19:00	2,12	2,11	0,01	1		1			1		0,44	0,44
20:00	2,16	2,16	0,01	1		1			1		0,48	0,48	
21:00	2,14	2,10	0,03	1		1			1		0,46	0,46	
22:00	1,91	1,90	0,01	1		1			1		0,24	0,23	
23:00	1,75	1,75	0,00	1		1			1		0,12	0,19	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 24/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,56	1,56	0,00	1		1					0,44	0,44
	01:00	1,46	1,44	0,01	1		1					0,34	0,34
	02:00	1,23	1,23	0,01	1		1					0,12	0,12
	03:00	1,20	1,18	0,01	1		1					0,08	0,08
	04:00	1,19	1,17	0,02	1		1					0,07	0,07
	05:00	1,19	1,16	0,04	1		1					0,08	0,07
	06:00	1,26	1,22	0,05	1		1					0,15	0,15
	07:00	1,32	1,19	0,12	1		1					0,19	0,20
	08:00	1,48	1,26	0,23	1		1					0,34	0,36
	09:00	1,64	1,50	0,15	1		1					0,53	0,52
	10:00	1,60	1,53	0,07	1		1					0,48	0,48
	11:00	1,61	1,57	0,04	1		1					0,49	0,49
	12:00	1,73	1,66	0,08	1		1					0,57	0,57
	13:00	1,76	1,68	0,08	1		1					0,61	0,61
	14:00	1,74	1,64	0,10	1		1					0,59	0,59
	15:00	1,84	1,71	0,13	1		1					0,63	0,64
	16:00	1,93	1,76	0,17	1		1					0,67	0,67
	17:00	2,28	2,05	0,23	1		1			1		0,72	0,72
	18:00	2,50	2,15	0,35	1		1			1		0,82	0,82
	19:00	2,38	2,14	0,24	1		1			1		0,70	0,70
20:00	2,33	2,18	0,16	1		1			1		0,66	0,65	
21:00	2,21	2,09	0,12	1		1			1		0,53	0,53	
22:00	2,04	1,92	0,12	1		1			1		0,37	0,36	
23:00	1,76	1,65	0,12	1		1					0,16	0,22	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 25/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,51	1,29	0,22	1		1					0,40	0,39
	01:00	1,33	1,13	0,20	1		1					0,22	0,21
	02:00	1,27	1,13	0,13	1		1					0,14	0,15
	03:00	1,21	1,12	0,09	1		1					0,09	0,09
	04:00	1,19	1,13	0,06	1		1					0,07	0,07
	05:00	1,24	1,13	0,11	1		1					0,12	0,12
	06:00	1,29	1,13	0,16	1		1					0,17	0,18
	07:00	1,23	1,12	0,11	1		1					0,12	0,11
	08:00	1,32	1,14	0,19	1		1					0,19	0,20
	09:00	1,47	1,13	0,34	1		1					0,34	0,35
	10:00	1,68	1,13	0,55	1		1					0,56	0,56
	11:00	1,63	1,12	0,51	1		1					0,52	0,51
	12:00	1,44	1,12	0,32	1		1					0,33	0,32
	13:00	1,26	1,13	0,13	1		1					0,14	0,14
	14:00	1,13	1,12	0,01	1		1					0,02	0,02
	15:00	1,16	1,13	0,03	1		1					0,04	0,04
	16:00	1,27	1,13	0,15	1		1					0,16	0,16
	17:00	1,55	1,14	0,41	1		1					0,42	0,43
	18:00	1,74	1,14	0,60	1		1					0,60	0,60
	19:00	1,75	1,14	0,61	1		1					0,61	0,61
20:00	1,70	1,13	0,57	1		1					0,58	0,58	
21:00	1,68	1,13	0,55	1		1					0,56	0,56	
22:00	1,59	1,12	0,47	1		1					0,47	0,47	
23:00	1,44	1,12	0,32	1		1					0,32	0,32	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 26/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,28	1,11	0,17	1		1					0,17	0,16
	01:00	1,18	1,12	0,06	1		1					0,07	0,06
	02:00	1,15	1,12	0,04	1		1					0,04	0,03
	03:00	1,09	1,09	0,00	1		1					0,00	0,00
	04:00	1,09	1,09	0,00	1		1					0,00	0,00
	05:00	1,13	1,11	0,02	1		1					0,02	0,02
	06:00	1,17	1,12	0,05	1		1					0,06	0,05
	07:00	1,17	1,12	0,05	1		1					0,06	0,05
	08:00	1,18	1,13	0,05	1		1					0,05	0,05
	09:00	1,15	1,12	0,03	1		1					0,03	0,03
	10:00	1,23	1,13	0,10	1		1					0,11	0,11
	11:00	1,32	1,13	0,19	1		1					0,20	0,20
	12:00	1,33	1,13	0,20	1		1					0,20	0,20
	13:00	1,36	1,13	0,23	1		1					0,24	0,25
	14:00	1,31	1,13	0,18	1		1					0,20	0,19
	15:00	1,32	1,13	0,19	1		1					0,20	0,19
	16:00	1,46	1,14	0,32	1		1					0,32	0,34
	17:00	1,72	1,19	0,53	1		1					0,53	0,54
	18:00	1,92	1,46	0,47	1		1					0,67	0,67
	19:00	1,95	1,51	0,44	1		1					0,68	0,68
20:00	1,96	1,38	0,58	1		1					0,68	0,68	
21:00	1,76	1,31	0,45	1		1					0,61	0,61	
22:00	1,63	1,23	0,39	1		1					0,52	0,51	
23:00	1,43	1,24	0,18	1		1					0,32	0,31	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 27/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,28	1,19	0,10	1		1					0,17	0,17
	01:00	1,19	1,14	0,06	1		1					0,08	0,08
	02:00	1,18	1,13	0,05	1		1					0,07	0,06
	03:00	1,15	1,13	0,02	1					1		0,04	0,03
	04:00	1,14	1,14	0,00	1					1		0,03	0,03
	05:00	1,16	1,16	0,00	1					1		0,04	0,04
	06:00	1,23	1,23	0,00	1					1		0,11	0,10
	07:00	1,25	1,25	0,00	1					1		0,13	0,13
	08:00	1,31	1,31	0,01	1			1				0,17	0,18
	09:00	1,45	1,45	0,00	1			1				0,31	0,32
	10:00	1,60	1,60	0,00	1			1				0,48	0,48
	11:00	1,57	1,57	0,00	1			1				0,46	0,46
	12:00	1,52	1,52	0,00	1			1				0,40	0,40
	13:00	1,52	1,52	0,00	1			1				0,39	0,40
	14:00	1,49	1,49	0,00	1			1				0,38	0,37
	15:00	1,51	1,51	0,00	1			1				0,37	0,36
	16:00	1,57	1,57	0,00	1			1				0,41	0,42
	17:00	1,92	1,92	0,00	1			1				0,52	0,52
	18:00	2,11	2,11	0,00	1			1		1		0,42	0,42
	19:00	2,08	2,08	0,00	1			1		1		0,40	0,40
20:00	2,12	2,12	0,00	1			1		1		0,46	0,44	
21:00	2,05	2,05	0,00	1			1		1		0,37	0,37	
22:00	1,95	1,95	0,00	1			1		1		0,27	0,27	
23:00	1,75	1,75	0,00	1			1		1		0,09	0,11	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 28/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,57	1,57	0,00	1		1					0,41	0,44
	01:00	1,42	1,41	0,01	1		1					0,30	0,30
	02:00	1,40	1,23	0,17	1		1					0,28	0,28
	03:00	1,36	1,21	0,15	1		1					0,25	0,25
	04:00	1,38	1,27	0,11	1		1					0,26	0,26
	05:00	1,39	1,29	0,10	1		1					0,27	0,27
	06:00	1,44	1,34	0,09	1		1					0,31	0,32
	07:00	1,38	1,30	0,09	1		1					0,26	0,26
	08:00	1,52	1,38	0,14	1		1					0,40	0,40
	09:00	1,58	1,45	0,13	1		1					0,45	0,45
	10:00	1,47	1,40	0,07	1		1					0,35	0,35
	11:00	1,43	1,40	0,03	1		1					0,32	0,31
	12:00	1,33	1,33	0,00	1		1					0,21	0,22
	13:00	1,29	1,29	0,00	1		1					0,17	0,17
	14:00	1,26	1,26	0,00	1		1					0,15	0,14
	15:00	1,27	1,27	0,00	1		1					0,16	0,15
	16:00	1,37	1,37	0,00	1		1					0,25	0,25
	17:00	1,71	1,70	0,00	1		1					0,54	0,55
	18:00	1,90	1,84	0,06	1		1					0,67	0,67
	19:00	1,92	1,85	0,07	1		1					0,67	0,67
20:00	1,92	1,85	0,07	1		1					0,67	0,67	
21:00	1,87	1,86	0,01	1		1					0,66	0,65	
22:00	1,73	1,72	0,00	1		1					0,60	0,59	
23:00	1,52	1,52	0,00	1		1					0,41	0,40	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 29/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,37	1,36	0,01	1		1					0,25	0,25
	01:00	1,25	1,19	0,06	1		1					0,12	0,13
	02:00	1,22	1,19	0,03	1		1					0,10	0,10
	03:00	1,21	1,20	0,01	1		1					0,10	0,10
	04:00	1,17	1,16	0,01	1		1					0,05	0,05
	05:00	1,17	1,15	0,01	1		1					0,04	0,05
	06:00	1,26	1,22	0,04	1		1					0,13	0,13
	07:00	1,25	1,23	0,02	1		1					0,13	0,12
	08:00	1,33	1,31	0,02	1		1					0,20	0,21
	09:00	1,42	1,40	0,02	1		1					0,30	0,31
	10:00	1,39	1,38	0,00	1		1					0,27	0,26
	11:00	1,41	1,41	0,00	1		1					0,29	0,29
	12:00	1,41	1,41	0,00	1		1					0,30	0,30
	13:00	1,36	1,36	0,00	1		1					0,24	0,24
	14:00	1,33	1,33	0,00	1		1					0,21	0,21
	15:00	1,29	1,23	0,06	1		1					0,16	0,17
	16:00	1,39	1,27	0,12	1		1					0,26	0,27
	17:00	1,75	1,60	0,16	1		1					0,56	0,57
	18:00	1,90	1,82	0,08	1		1					0,66	0,66
	19:00	1,93	1,88	0,04	1		1					0,67	0,67
20:00	1,93	1,88	0,05	1		1					0,68	0,68	
21:00	1,87	1,84	0,03	1		1					0,66	0,66	
22:00	1,76	1,75	0,01	1		1					0,62	0,61	
23:00	1,52	1,52	0,00	1		1					0,41	0,40	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 30/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,32	1,32	0,00			1		1			0,20	0,20
	01:00	1,21	1,21	0,00			1		1			0,09	0,09
	02:00	1,18	1,18	0,00			1		1			0,07	0,07
	03:00	1,16	1,15	0,01			1		1			0,04	0,04
	04:00	1,17	1,17	0,00			1		1			0,06	0,06
	05:00	1,18	1,16	0,01			1		1			0,06	0,06
	06:00	1,23	1,18	0,05			1		1			0,11	0,11
	07:00	1,22	1,15	0,07			1		1			0,10	0,10
	08:00	1,33	1,28	0,06			1					0,19	0,19
	09:00	1,41	1,36	0,05	1		1					0,29	0,29
	10:00	1,57	1,52	0,05	1		1					0,44	0,45
	11:00	1,64	1,61	0,03	1		1					0,52	0,52
	12:00	1,58	1,58	0,00	1		1					0,47	0,46
	13:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,47	0,48
	14:00	1,59	1,59	0,00	1		1					0,48	0,46
	15:00	1,55	1,55	0,00	1		1					0,43	0,43
	16:00	1,68	1,68	0,00	1		1					0,54	0,55
	17:00	2,01	2,01	0,00	1		1					0,68	0,66
	18:00	2,19	2,19	0,00	1		1			1		0,51	0,51
	19:00	2,20	2,20	0,00	1		1			1		0,52	0,52
	20:00	2,13	2,13	0,00	1		1			1		0,46	0,45
	21:00	1,99	1,99	0,00	1		1			1		0,31	0,30
	22:00	1,90	1,90	0,00	1		1					0,53	0,56
	23:00	1,70	1,70	0,00	1		1					0,58	0,57

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 31/12/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,54	1,54	0,00	1		1					0,42	0,42
	01:00	1,44	1,44	0,00	1		1					0,33	0,33
	02:00	1,40	1,40	0,00	1		1					0,28	0,29
	03:00	1,38	1,37	0,01	1		1					0,27	0,26
	04:00	1,36	1,34	0,02	1		1					0,24	0,25
	05:00	1,37	1,35	0,02	1		1					0,24	0,25
	06:00	1,42	1,41	0,01	1		1					0,30	0,30
	07:00	1,41	1,40	0,00	1		1					0,28	0,29
	08:00	1,56	1,55	0,00	1		1					0,43	0,40
	09:00	1,71	1,71	0,00	1					1		0,35	0,34
	10:00	1,81	1,80	0,01	1		1					0,63	0,63
	11:00	1,85	1,85	0,00	1		1					0,65	0,65
	12:00	1,79	1,79	0,00	1		1					0,62	0,62
	13:00	1,80	1,80	0,00	1		1					0,62	0,63
	14:00	1,76	1,76	0,00	1		1					0,62	0,61
	15:00	1,78	1,73	0,05	1		1					0,62	0,62
	16:00	1,93	1,73	0,20	1		1					0,67	0,68
	17:00	2,30	2,02	0,28	1		1					0,74	0,74
	18:00	2,51	2,17	0,34	1		1			1		0,81	0,83
	19:00	2,46	2,20	0,26	1		1			1		0,79	0,79
	20:00	2,34	2,07	0,27	1		1			1		0,67	0,66
	21:00	2,07	1,81	0,26	1		1			1		0,40	0,40
	22:00	1,92	1,77	0,15	1		1			1		0,32	0,38
	23:00	1,80	1,67	0,14	1		1					0,63	0,63

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης