

Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου																											
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)			
Ζήτηση (MWh)		0,088	0,081	0,084	0,083	0,081	0,082	0,089	0,093	0,101	0,101	0,109	0,109	0,102	0,104	0,081	0,084	0,081	0,088	0,117	0,123	0,142	0,130	0,063	0,090	2,30			
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																												
G1 (MAN D2566ME)	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MAN D2566ME)	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G3 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		Διαθέσιμη
G4 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 22:16-23:16 υπήρξε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

