

Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,120	0,108	0,100	0,097	0,094	0,093	0,102	0,102	0,099	0,110	0,109	0,115	0,117	0,118	0,120	0,103	0,113	0,119	0,119	0,125	0,132	0,126	0,118	0,117	2,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-											1	1	1												Βλάβη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,103	0,102	0,098	0,094	0,090	0,093	0,096	0,101	0,107	0,117	0,119	0,110	0,120	0,112	0,109	0,105	0,124	0,129	0,118	0,134	0,138	0,138	0,126	0,114	2,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1						Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-									1	1	1	1	1	1	1	1	1								Βλάβη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,109	0,110	0,103	0,097	0,100	0,099	0,100	0,106	0,112	0,118	0,121	0,118	0,120	0,115	0,105	0,116	0,113	0,124	0,122	0,139	0,175	0,161	0,155	0,132	2,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2								1	1																Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-								1	1	1	1	1													Βλάβη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,125	0,122	0,116	0,108	0,108	0,114	0,115	0,111	0,101	0,109	0,119	0,126	0,132	0,110	0,096	0,092	0,094	0,105	0,105	0,132	0,132	0,114	0,116	0,110	2,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2								1	1																Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-										1	1	1													Βλάβη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,104	0,093	0,091	0,086	0,084	0,086	0,090	0,097	0,104	0,104	0,114	0,122	0,119	0,112	0,120	0,110	0,112	0,119	0,118	0,131	0,138	0,130	0,127	0,119	2,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	-										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Βλάβη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η μονάδα G3 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

