Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,096	0,094	0,092	0,092	0,094	0,096	0,102	0,106	0,115	0,121	0,116	0,116	0,118	0,112	0,109	0,112	0,112	0,106	0,102	0,115	0,120	0,116	0,114	2,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,092	0,092	0,090	0,089	0,090	0,101	0,091	0,087	0,091	0,092	0,092	0,098	0,097	0,098	0,093	0,098	0,095	0,101	0,112	0,122	0,118	0,113	0,105	2,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,095	0,090	0,089	0,089	0,091	0,090	0,104	0,105	0,117	0,127	0,142	0,139	0,134	0,130	0,136	0,118	0,121	0,132	0,140	0,147	0,149	0,145	0,100	2,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,099	0,098	0,102	0,097	0,096	0,096	0,099	0,098	0,092	0,101	0,103	0,101	0,110	0,106	0,100	0,097	0,092	0,098	0,102	0,101	0,119	0,120	0,110	0,103	2,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,098	0,094	0,089	0,087	0,091	0,092	0,091	0,095	0,102	0,103	0,100	0,095	0,098	0,094	0,092	0,090	0,098	0,094	0,097	0,101	0,103	0,106	0,101	0,098	2,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,090	0,086	0,083	0,083	0,084	0,086	0,092	0,089	0,096	0,094	0,098	0,104	0,108	0,104	0,103	0,093	0,101	0,101	0,091	0,099	0,104	0,113	0,103	0,101	2,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,087	0,086	0,084	0,086	0,088	0,087	0,105	0,106	0,115	0,108	0,120	0,139	0,125	0,107	0,108	0,111	0,112	0,110	0,118	0,124	0,116	0,116	0,115	2,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη