

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 1/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	01/03/23 0:00	10,06	8,85	1,21			1		1		2,78
	01/03/23 1:00	9,47	8,14	1,33			1		1		2,19
	01/03/23 2:00	9,53	8,17	1,36			1		1		2,26
	01/03/23 3:00	9,25	7,75	1,50			1		1		1,98
	01/03/23 4:00	8,84	7,50	1,34			1		1		1,57
	01/03/23 5:00	9,15	7,67	1,48			1		1		1,88
	01/03/23 6:00	9,85	8,10	1,75			1		1		2,58
	01/03/23 7:00	10,90	8,62	2,28			1		1		3,62
	01/03/23 8:00	11,29	8,69	2,60			1		1		3,95
	01/03/23 9:00	10,69	8,48	2,22			1		1		3,42
	01/03/23 10:00	10,50	9,22	1,28			1		1		3,22
	01/03/23 11:00	10,23	9,42	0,81			1		1		2,95
	01/03/23 12:00	10,50	9,88	0,62			1		1		3,22
	01/03/23 13:00	10,70	10,18	0,52					1	1	1,41
	01/03/23 14:00	10,64	10,20	0,44					1	1	1,35
	01/03/23 15:00	10,97	10,93	0,03					1	1	1,68
	01/03/23 16:00	11,60	11,53	0,07					1	1	2,31
	01/03/23 17:00	12,39	12,17	0,22					1	1	3,10
	01/03/23 18:00	14,84	14,44	0,40				1	1	1	2,40
	01/03/23 19:00	15,64	15,23	0,41				1	1	1	3,20
	01/03/23 20:00	15,57	15,20	0,38				1	1	1	3,13
	01/03/23 21:00	14,61	14,34	0,27				1	1	1	2,17
	01/03/23 22:00	12,85	12,40	0,45			1	1	1		2,43
	01/03/23 23:00	11,32	10,97	0,36			1	1	1		0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 2/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	02/03/23 0:00	10,03	9,14	0,88			1	1			2,75
	02/03/23 1:00	9,47	8,20	1,26			1	1			2,19
	02/03/23 2:00	9,53	7,82	1,70			1	1			2,25
	02/03/23 3:00	9,07	7,48	1,58			1	1			1,79
	02/03/23 4:00	8,95	7,32	1,62			1	1			1,67
	02/03/23 5:00	9,07	7,35	1,72			1	1			1,79
	02/03/23 6:00	9,90	7,70	2,20			1	1			2,62
	02/03/23 7:00	11,27	8,40	2,88			1	1			3,95
	02/03/23 8:00	11,67	8,49	3,17			1	1			4,08
	02/03/23 9:00	11,51	8,01	3,49			1	1			4,03
	02/03/23 10:00	10,78	8,00	2,78			1	1			3,50
	02/03/23 11:00	10,30	7,66	2,64			1	1			3,02
	02/03/23 12:00	10,21	7,58	2,63			1	1			2,94
	02/03/23 13:00	10,22	7,45	2,77			1	1			2,95
	02/03/23 14:00	10,64	7,64	3,00			1	1			3,36
	02/03/23 15:00	11,89	8,25	3,65			1	1			4,16
	02/03/23 16:00	13,21	9,80	3,41			1	1			4,62
	02/03/23 17:00	13,49	9,98	3,51			1	1			4,72
	02/03/23 18:00	15,13	10,72	4,41			1	1			5,30
	02/03/23 19:00	15,76	12,31	3,45			1	1			5,51
02/03/23 20:00	15,66	12,32	3,33			1	1			5,48	
02/03/23 21:00	14,49	10,93	3,56			1	1			5,07	
02/03/23 22:00	13,03	9,69	3,34			1		1		4,56	
02/03/23 23:00	11,51	8,07	3,44			1		1		4,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 3/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	03/03/23 0:00	10,12	7,08	3,05				1	1		3,54
	03/03/23 1:00	9,71	7,00	2,72				1	1		3,40
	03/03/23 2:00	9,72	7,19	2,53				1	1		3,40
	03/03/23 3:00	9,38	7,78	1,60				1	1		3,08
	03/03/23 4:00	9,16	8,07	1,09				1	1		2,86
	03/03/23 5:00	9,37	8,00	1,37				1	1		3,07
	03/03/23 6:00	10,14	9,44	0,69			1	1			2,86
	03/03/23 7:00	11,27	10,78	0,50			1	1			3,95
	03/03/23 8:00	10,82	10,69	0,13			1	1			3,55
	03/03/23 9:00	10,92	10,40	0,53			1	1			3,65
	03/03/23 10:00	10,56	9,48	1,07			1	1			3,28
	03/03/23 11:00	10,36	9,64	0,72			1	1			3,09
	03/03/23 12:00	10,55	10,28	0,27			1	1			3,28
	03/03/23 13:00	10,21	9,82	0,39			1	1			2,94
	03/03/23 14:00	10,84	10,59	0,25				1		1	1,55
	03/03/23 15:00	11,52	11,25	0,27				1		1	2,23
	03/03/23 16:00	12,04	11,04	1,01				1		1	2,75
	03/03/23 17:00	12,98	12,07	0,91				1		1	3,69
	03/03/23 18:00	15,16	14,32	0,83				1	1	1	2,72
	03/03/23 19:00	16,09	14,91	1,18				1	1	1	3,65
03/03/23 20:00	16,02	15,25	0,76				1	1	1	3,58	
03/03/23 21:00	15,00	13,45	1,55				1	1	1	2,56	
03/03/23 22:00	13,71	12,70	1,01				1		1	4,42	
03/03/23 23:00	12,25	11,39	0,86				1		1	2,96	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 4/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	04/03/23 0:00	11,06	11,06	0,00				1		1	1,77
	04/03/23 1:00	10,32	10,12	0,19				1		1	1,03
	04/03/23 2:00	10,25	9,98	0,27				1		1	0,96
	04/03/23 3:00	9,82	9,79	0,03				1		1	0,53
	04/03/23 4:00	9,57	9,57	0,00				1		1	0,28
	04/03/23 5:00	9,68	9,64	0,05				1		1	0,39
	04/03/23 6:00	10,01	9,91	0,10				1		1	0,72
	04/03/23 7:00	10,94	10,94	0,00				1		1	1,65
	04/03/23 8:00	11,79	11,79	0,00				1		1	2,50
	04/03/23 9:00	12,95	12,90	0,05				1		1	3,66
	04/03/23 10:00	14,13	13,91	0,22				1		1	4,84
	04/03/23 11:00	14,88	14,61	0,27				1		1	5,21
	04/03/23 12:00	15,13	13,68	1,45			1			1	4,87
	04/03/23 13:00	15,04	12,53	2,52			1			1	4,78
	04/03/23 14:00	13,99	11,73	2,25			1			1	3,72
	04/03/23 15:00	14,49	13,35	1,13			1			1	4,22
	04/03/23 16:00	15,11	13,34	1,77			1			1	4,85
	04/03/23 17:00	15,46	13,44	2,03			1			1	5,20
	04/03/23 18:00	16,84	15,49	1,34			1			1	5,89
	04/03/23 19:00	17,28	14,77	2,50			1	1		1	3,86
04/03/23 20:00	16,79	13,29	3,50			1	1		1	3,37	
04/03/23 21:00	15,53	10,66	4,88				1		1	5,44	
04/03/23 22:00	13,85	9,32	4,52				1		1	4,56	
04/03/23 23:00	12,44	9,23	3,21				1		1	3,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 5/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	05/03/23 0:00	11,01	7,71	3,30						1	3,85
	05/03/23 1:00	10,18	7,40	2,78						1	3,56
	05/03/23 2:00	10,31	9,13	1,17						1	3,61
	05/03/23 3:00	9,81	9,58	0,23				1		1	0,52
	05/03/23 4:00	9,57	9,49	0,08				1		1	0,28
	05/03/23 5:00	9,54	9,41	0,13				1		1	0,25
	05/03/23 6:00	9,43	9,41	0,02				1		1	0,14
	05/03/23 7:00	10,54	10,54	0,00				1		1	1,25
	05/03/23 8:00	11,91	11,91	0,00				1		1	2,62
	05/03/23 9:00	13,43	13,18	0,25				1		1	4,14
	05/03/23 10:00	14,95	14,07	0,88			1			1	4,68
	05/03/23 11:00	16,69	15,09	1,60			1			1	5,84
	05/03/23 12:00	17,88	14,14	3,74			1			1	6,26
	05/03/23 13:00	17,99	16,78	1,21			1	1		1	4,57
	05/03/23 14:00	14,19	13,34	0,85			1	1		1	0,77
	05/03/23 15:00	12,59	12,49	0,10			1			1	2,32
	05/03/23 16:00	12,71	12,49	0,23			1			1	2,45
	05/03/23 17:00	14,11	13,90	0,21			1			1	3,85
	05/03/23 18:00	16,77	16,43	0,34			1	1		1	3,35
	05/03/23 19:00	17,84	17,69	0,16			1	1		1	4,43
	05/03/23 20:00	17,57	17,49	0,08			1	1		1	4,15
	05/03/23 21:00	16,40	16,40	0,00			1	1		1	2,98
	05/03/23 22:00	14,68	14,59	0,10			1	1		1	1,27
	05/03/23 23:00	12,86	12,80	0,06				1		1	3,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 6/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	06/03/23 0:00	11,30	11,30	0,00				1		1	2,01
	06/03/23 1:00	10,54	10,54	0,00				1		1	1,25
	06/03/23 2:00	10,72	10,72	0,00				1		1	1,43
	06/03/23 3:00	10,14	10,13	0,00				1		1	0,85
	06/03/23 4:00	9,90	9,90	0,00				1		1	0,61
	06/03/23 5:00	9,93	9,55	0,38				1		1	0,64
	06/03/23 6:00	10,88	10,31	0,57				1		1	1,59
	06/03/23 7:00	12,87	12,81	0,06				1		1	3,58
	06/03/23 8:00	13,65	13,65	0,00			1			1	3,39
	06/03/23 9:00	12,99	12,99	0,00			1			1	2,72
	06/03/23 10:00	12,92	12,89	0,03			1			1	2,66
	06/03/23 11:00	12,97	12,91	0,06			1			1	2,71
	06/03/23 12:00	13,11	13,11	0,00			1			1	2,84
	06/03/23 13:00	12,45	12,45	0,00			1			1	2,19
	06/03/23 14:00	11,89	11,89	0,00			1			1	1,63
	06/03/23 15:00	12,56	12,56	0,00			1			1	2,30
	06/03/23 16:00	12,75	12,49	0,26			1			1	2,49
	06/03/23 17:00	13,21	12,72	0,49			1			1	2,95
	06/03/23 18:00	15,64	15,39	0,25			1			1	5,37
06/03/23 19:00	17,32	16,56	0,76				1	1	1	4,88	
06/03/23 20:00	17,35	16,85	0,50				1	1	1	4,91	
06/03/23 21:00	16,55	15,99	0,55				1	1	1	4,11	
06/03/23 22:00	14,89	14,40	0,48				1	1	1	2,45	
06/03/23 23:00	12,92	11,21	1,71				1		1	3,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 7/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	07/03/23 0:00	11,21	9,32	1,89				1		1	1,92
	07/03/23 1:00	10,36	8,48	1,88						1	3,63
	07/03/23 2:00	10,28	8,20	2,08						1	3,60
	07/03/23 3:00	9,75	7,52	2,23						1	3,41
	07/03/23 4:00	9,46	6,82	2,64						1	3,31
	07/03/23 5:00	9,62	7,64	1,98						1	3,37
	07/03/23 6:00	10,86	10,29	0,58						1	3,80
	07/03/23 7:00	12,55	11,32	1,23				1		1	3,26
	07/03/23 8:00	13,01	10,52	2,49				1		1	3,72
	07/03/23 9:00	13,10	9,52	3,58				1		1	3,81
	07/03/23 10:00	12,72	9,59	3,13				1		1	3,43
	07/03/23 11:00	12,67	9,49	3,18				1		1	3,38
	07/03/23 12:00	12,71	9,47	3,25				1		1	3,42
	07/03/23 13:00	13,89	9,63	4,26				1		1	4,60
	07/03/23 14:00	12,60	9,51	3,09				1		1	3,31
	07/03/23 15:00	13,66	9,68	3,99				1		1	4,37
	07/03/23 16:00	13,93	9,67	4,26				1		1	4,64
	07/03/23 17:00	14,12	9,37	4,75				1		1	4,83
	07/03/23 18:00	16,43	11,32	5,11				1		1	5,75
07/03/23 19:00	17,48	12,92	4,55				1		1	6,12	
07/03/23 20:00	17,36	12,55	4,81				1		1	6,07	
07/03/23 21:00	16,32	11,33	5,00				1		1	5,71	
07/03/23 22:00	14,59	9,91	4,68				1		1	5,11	
07/03/23 23:00	12,79	9,40	3,39				1		1	3,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 8/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	08/03/23 0:00	11,35	9,45	1,90				1		1	2,06
	08/03/23 1:00	10,55	9,54	1,01				1		1	1,26
	08/03/23 2:00	10,48	8,62	1,85						1	3,67
	08/03/23 3:00	10,00	6,71	3,29						1	3,50
	08/03/23 4:00	9,49	6,57	2,92						1	3,32
	08/03/23 5:00	9,70	6,82	2,88						1	3,40
	08/03/23 6:00	10,36	7,77	2,60						1	3,63
	08/03/23 7:00	11,96	9,67	2,29				1		1	2,67
	08/03/23 8:00	13,58	11,58	2,00				1		1	4,29
	08/03/23 9:00	14,41	13,16	1,25				1		1	5,04
	08/03/23 10:00	14,59	11,98	2,60				1		1	5,11
	08/03/23 11:00	13,90	10,10	3,80					1	1	4,61
	08/03/23 12:00	14,26	10,53	3,73					1	1	4,97
	08/03/23 13:00	14,24	9,66	4,58					1	1	4,95
	08/03/23 14:00	13,44	9,49	3,96					1	1	4,15
	08/03/23 15:00	13,64	9,52	4,13					1	1	4,35
	08/03/23 16:00	13,40	9,51	3,90					1	1	4,11
	08/03/23 17:00	13,89	9,55	4,34					1	1	4,60
	08/03/23 18:00	15,91	10,68	5,23					1	1	5,57
	08/03/23 19:00	16,98	11,31	5,66					1	1	5,94
	08/03/23 20:00	16,95	11,27	5,68					1	1	5,93
	08/03/23 21:00	15,85	10,62	5,23					1	1	5,55
	08/03/23 22:00	14,17	9,88	4,30					1	1	4,88
	08/03/23 23:00	12,54	9,36	3,18					1	1	3,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 9/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	09/03/23 0:00	11,03	9,20	1,83					1	1	1,74
	09/03/23 1:00	10,20	9,02	1,18					1	1	0,91
	09/03/23 2:00	10,00	7,03	2,97						1	3,50
	09/03/23 3:00	9,51	7,30	2,21						1	3,33
	09/03/23 4:00	9,22	7,34	1,89						1	3,08
	09/03/23 5:00	9,54	7,23	2,31						1	3,34
	09/03/23 6:00	10,27	7,04	3,23						1	3,59
	09/03/23 7:00	12,14	8,74	3,40						1	4,25
	09/03/23 8:00	12,29	9,37	2,92					1	1	3,00
	09/03/23 9:00	12,86	9,61	3,25					1	1	3,57
	09/03/23 10:00	12,33	9,45	2,88					1	1	3,04
	09/03/23 11:00	11,16	9,37	1,79					1	1	1,87
	09/03/23 12:00	11,92	9,28	2,64					1	1	2,63
	09/03/23 13:00	12,87	9,30	3,57					1	1	3,58
	09/03/23 14:00	13,01	9,26	3,75					1	1	3,72
	09/03/23 15:00	12,75	9,26	3,49					1	1	3,46
	09/03/23 16:00	12,68	9,30	3,38					1	1	3,39
	09/03/23 17:00	13,36	9,51	3,86					1	1	4,07
	09/03/23 18:00	15,55	10,51	5,04					1	1	5,44
	09/03/23 19:00	16,79	11,47	5,33					1	1	5,88
	09/03/23 20:00	16,82	11,17	5,65					1	1	5,89
	09/03/23 21:00	15,66	10,50	5,17					1	1	5,48
	09/03/23 22:00	14,06	9,68	4,39					1	1	4,77
	09/03/23 23:00	12,54	9,46	3,07					1	1	3,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 10/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	10/03/23 0:00	10,55	7,66	2,89						1	3,69
	10/03/23 1:00	10,00	6,64	3,36						1	3,50
	10/03/23 2:00	10,03	6,72	3,31						1	3,51
	10/03/23 3:00	9,56	6,39	3,17						1	3,35
	10/03/23 4:00	9,36	6,26	3,10						1	3,22
	10/03/23 5:00	9,59	6,20	3,39						1	3,36
	10/03/23 6:00	10,42	6,78	3,64						1	3,65
	10/03/23 7:00	12,27	8,18	4,10						1	4,29
	10/03/23 8:00	13,26	9,28	3,97					1	1	3,97
	10/03/23 9:00	13,96	9,29	4,66					1	1	4,67
	10/03/23 10:00	14,27	9,30	4,97					1	1	4,98
	10/03/23 11:00	14,36	9,47	4,90					1	1	5,03
	10/03/23 12:00	14,45	9,59	4,86					1	1	5,06
	10/03/23 13:00	14,34	9,46	4,88					1	1	5,02
	10/03/23 14:00	14,00	9,44	4,56					1	1	4,71
	10/03/23 15:00	13,90	9,64	4,26					1	1	4,61
	10/03/23 16:00	13,78	9,68	4,10					1	1	4,49
	10/03/23 17:00	14,08	9,75	4,33					1	1	4,79
	10/03/23 18:00	15,94	10,82	5,12					1	1	5,58
	10/03/23 19:00	16,64	10,89	5,75					1	1	5,83
10/03/23 20:00	16,29	10,53	5,76					1	1	5,70	
10/03/23 21:00	15,43	10,02	5,41					1	1	5,40	
10/03/23 22:00	14,07	9,22	4,86					1	1	4,78	
10/03/23 23:00	12,49	9,20	3,29					1	1	3,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 11/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	11/03/23 0:00	10,82	7,78	3,04			1		1		3,54
	11/03/23 1:00	10,10	7,27	2,83			1		1		2,83
	11/03/23 2:00	10,01	7,26	2,76			1		1		2,74
	11/03/23 3:00	9,61	7,30	2,31			1		1		2,34
	11/03/23 4:00	9,39	7,26	2,13			1		1		2,11
	11/03/23 5:00	9,37	7,30	2,07			1		1		2,10
	11/03/23 6:00	9,77	7,44	2,33			1		1		2,49
	11/03/23 7:00	10,77	7,34	3,43			1		1		3,49
	11/03/23 8:00	12,55	8,41	4,14			1		1		4,39
	11/03/23 9:00	14,00	9,27	4,72			1		1		4,90
	11/03/23 10:00	14,88	10,09	4,79			1		1		5,21
	11/03/23 11:00	14,45	9,82	4,64		1	1				5,06
	11/03/23 12:00	14,70	9,86	4,84		1	1				5,14
	11/03/23 13:00	15,31	10,30	5,01		1	1				5,36
	11/03/23 14:00	15,04	9,85	5,19		1	1				5,26
	11/03/23 15:00	14,72	9,71	5,02					1	1	5,15
	11/03/23 16:00	14,83	9,76	5,07					1	1	5,19
	11/03/23 17:00	15,13	10,00	5,14					1	1	5,30
	11/03/23 18:00	16,42	10,89	5,53					1	1	5,75
	11/03/23 19:00	16,80	11,16	5,65					1	1	5,88
	11/03/23 20:00	16,39	10,92	5,47					1	1	5,74
	11/03/23 21:00	15,33	10,14	5,19					1	1	5,37
	11/03/23 22:00	13,55	9,26	4,29					1	1	4,26
	11/03/23 23:00	12,38	9,78	2,59					1	1	3,09

Παρατηρήσεις:

Τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 12/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	12/03/23 0:00	10,85	7,47	3,38						1	3,80
	12/03/23 1:00	10,04	6,91	3,13						1	3,52
	12/03/23 2:00	9,99	7,53	2,46						1	3,50
	12/03/23 3:00	9,41	7,07	2,34						1	3,27
	12/03/23 4:00	9,02	7,92	1,10						1	2,88
	12/03/23 5:00	9,06	8,37	0,69						1	2,92
	12/03/23 6:00	9,33	9,06	0,27						1	3,19
	12/03/23 7:00	9,95	9,95	0,00					1	1	0,66
	12/03/23 8:00	10,33	10,33	0,00					1	1	1,04
	12/03/23 9:00	11,43	11,38	0,05					1	1	2,14
	12/03/23 10:00	12,44	12,44	0,00					1	1	3,15
	12/03/23 11:00	13,22	12,84	0,38					1	1	3,93
	12/03/23 12:00	12,81	11,33	1,47					1	1	3,52
	12/03/23 13:00	11,46	10,04	1,42					1	1	2,17
	12/03/23 14:00	10,49	9,53	0,96					1	1	1,20
	12/03/23 15:00	10,75	9,39	1,36					1	1	1,46
	12/03/23 16:00	11,66	9,33	2,33					1	1	2,37
	12/03/23 17:00	12,67	9,42	3,25					1	1	3,38
	12/03/23 18:00	14,93	10,21	4,72					1	1	5,23
	12/03/23 19:00	15,83	10,72	5,11					1	1	5,54
	12/03/23 20:00	15,64	10,42	5,22					1	1	5,48
	12/03/23 21:00	14,98	9,86	5,12					1	1	5,24
	12/03/23 22:00	13,60	9,73	3,87					1	1	4,31
	12/03/23 23:00	12,24	9,05	3,19					1	1	2,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 13/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	13/03/23 0:00	10,65	6,95	3,70						1	3,73
	13/03/23 1:00	10,01	6,53	3,48						1	3,50
	13/03/23 2:00	9,93	6,50	3,43						1	3,47
	13/03/23 3:00	9,48	6,21	3,26						1	3,32
	13/03/23 4:00	9,17	6,13	3,04						1	3,03
	13/03/23 5:00	9,38	6,17	3,21						1	3,24
	13/03/23 6:00	10,57	6,91	3,65						1	3,70
	13/03/23 7:00	12,54	8,21	4,33						1	4,39
	13/03/23 8:00	13,48	9,29	4,19						1	4,72
	13/03/23 9:00	11,99	7,89	4,10			1		1		4,19
	13/03/23 10:00	11,63	7,70	3,93			1		1		4,07
	13/03/23 11:00	10,61	7,35	3,26			1		1		3,33
	13/03/23 12:00	10,70	7,41	3,29			1		1		3,43
	13/03/23 13:00	10,93	7,51	3,42			1		1		3,66
	13/03/23 14:00	11,30	7,57	3,73			1		1		3,96
	13/03/23 15:00	11,83	7,92	3,91			1		1		4,14
	13/03/23 16:00	12,44	8,39	4,06			1		1		4,36
	13/03/23 17:00	13,46	9,06	4,39			1		1		4,71
	13/03/23 18:00	15,57	10,46	5,11			1		1		5,45
	13/03/23 19:00	17,33	11,64	5,69			1	1	1		6,07
	13/03/23 20:00	17,45	11,76	5,69			1	1	1		6,11
	13/03/23 21:00	16,33	11,10	5,23			1	1	1		5,72
	13/03/23 22:00	14,68	10,68	4,00			1	1	1		4,26
	13/03/23 23:00	12,87	10,45	2,41			1	1	1		2,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 14/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	14/03/23 0:00	11,08	7,97	3,11			1	1			3,81
	14/03/23 1:00	10,33	7,45	2,88			1	1			3,06
	14/03/23 2:00	10,38	7,50	2,89			1	1			3,11
	14/03/23 3:00	9,96	7,49	2,47			1	1			2,69
	14/03/23 4:00	9,56	7,39	2,17			1	1			2,29
	14/03/23 5:00	9,74	7,43	2,31			1	1			2,47
	14/03/23 6:00	11,01	8,07	2,94			1	1			3,74
	14/03/23 7:00	12,46	8,50	3,96			1	1			4,36
	14/03/23 8:00	12,13	7,99	4,14			1	1			4,25
	14/03/23 9:00	11,66	7,77	3,88			1	1			4,08
	14/03/23 10:00	11,13	7,63	3,50			1	1			3,85
	14/03/23 11:00	10,74	7,34	3,39			1	1			3,46
	14/03/23 12:00	10,39	7,32	3,07			1	1			3,12
	14/03/23 13:00	10,25	7,33	2,92			1	1			2,97
	14/03/23 14:00	10,37	7,28	3,09			1	1			3,10
	14/03/23 15:00	11,27	7,55	3,72			1	1			3,95
	14/03/23 16:00	11,87	8,25	3,62			1	1			4,15
	14/03/23 17:00	12,89	9,29	3,60			1	1			4,51
	14/03/23 18:00	15,58	11,33	4,25			1	1			5,45
	14/03/23 19:00	17,63	13,51	4,12			1	1	1		6,17
	14/03/23 20:00	17,36	14,76	2,60			1	1	1		6,08
	14/03/23 21:00	16,28	14,84	1,44			1	1	1		5,70
	14/03/23 22:00	14,73	13,73	0,99			1	1	1		4,30
	14/03/23 23:00	12,90	11,81	1,10			1	1	1		2,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 15/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	15/03/23 0:00	11,19	10,76	0,43			1	1			3,92
	15/03/23 1:00	10,36	10,03	0,33			1	1			3,08
	15/03/23 2:00	10,55	10,35	0,20			1	1			3,27
	15/03/23 3:00	10,16	10,15	0,00			1	1			2,88
	15/03/23 4:00	9,92	9,92	0,00			1	1			2,64
	15/03/23 5:00	9,95	9,95	0,00			1	1			2,68
	15/03/23 6:00	11,01	11,01	0,00			1	1			3,74
	15/03/23 7:00	12,49	12,07	0,42				1		1	3,20
	15/03/23 8:00	12,14	11,02	1,12				1		1	2,85
	15/03/23 9:00	11,64	9,54	2,10				1		1	2,35
	15/03/23 10:00	11,26	9,24	2,02				1		1	1,97
	15/03/23 11:00	11,00	8,41	2,59			1	1			3,72
	15/03/23 12:00	11,34	7,71	3,63			1	1			3,97
	15/03/23 13:00	12,67	8,58	4,09			1	1			4,43
	15/03/23 14:00	13,22	8,91	4,31			1	1			4,63
	15/03/23 15:00	13,86	9,22	4,64			1	1			4,85
	15/03/23 16:00	14,48	9,65	4,83			1	1			5,07
	15/03/23 17:00	15,53	10,17	5,36				1		1	5,44
	15/03/23 18:00	17,56	11,60	5,96				1		1	6,15
	15/03/23 19:00	18,31	12,45	5,86				1		1	6,41
15/03/23 20:00	17,98	12,11	5,87				1		1	6,29	
15/03/23 21:00	16,76	12,76	4,01				1		1	5,87	
15/03/23 22:00	14,94	13,72	1,22				1		1	5,23	
15/03/23 23:00	13,10	12,32	0,78				1		1	3,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 16/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	16/03/23 0:00	11,18	9,02	2,16			1	1			3,90
	16/03/23 1:00	10,42	7,58	2,83			1	1			3,14
	16/03/23 2:00	10,35	7,68	2,67			1	1			3,08
	16/03/23 3:00	10,02	8,38	1,64			1	1			2,74
	16/03/23 4:00	9,67	7,89	1,78			1	1			2,40
	16/03/23 5:00	9,81	7,45	2,36			1	1			2,53
	16/03/23 6:00	10,71	8,75	1,96			1	1			3,44
	16/03/23 7:00	12,79	11,73	1,06				1		1	3,50
	16/03/23 8:00	13,29	12,34	0,95				1		1	4,00
	16/03/23 9:00	14,79	13,70	1,09				1		1	5,18
	16/03/23 10:00	15,70	14,69	1,01			1			1	5,44
	16/03/23 11:00	15,38	14,94	0,44			1			1	5,12
	16/03/23 12:00	15,76	15,27	0,49			1			1	5,49
	16/03/23 13:00	13,91	13,38	0,53			1			1	3,64
	16/03/23 14:00	12,33	11,22	1,10			1			1	2,06
	16/03/23 15:00	12,58	11,41	1,17			1			1	2,31
	16/03/23 16:00	13,11	12,27	0,84			1			1	2,84
	16/03/23 17:00	13,74	13,70	0,04			1			1	3,47
	16/03/23 18:00	16,21	16,21	0,00			1		1	1	2,80
	16/03/23 19:00	18,10	18,10	0,00			1		1	1	4,68
	16/03/23 20:00	18,04	17,99	0,05			1		1	1	4,62
	16/03/23 21:00	16,79	15,58	1,21			1		1	1	3,38
	16/03/23 22:00	15,04	13,76	1,28			1		1	1	1,63
	16/03/23 23:00	12,99	12,33	0,65			1		1	1	0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 17/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	17/03/23 0:00	11,22	9,71	1,51			1		1		3,93
	17/03/23 1:00	10,32	8,90	1,42			1		1		3,04
	17/03/23 2:00	10,19	8,64	1,55			1		1		2,91
	17/03/23 3:00	9,86	8,11	1,76			1		1		2,59
	17/03/23 4:00	9,71	7,88	1,83			1		1		2,44
	17/03/23 5:00	9,68	7,72	1,96			1		1		2,40
	17/03/23 6:00	10,67	7,96	2,71			1		1		3,40
	17/03/23 7:00	11,97	8,79	3,19			1		1		4,19
	17/03/23 8:00	12,42	8,75	3,68			1		1		4,35
	17/03/23 9:00	12,14	8,57	3,57			1		1		4,25
	17/03/23 10:00	11,89	8,03	3,85			1		1		4,16
	17/03/23 11:00	11,27	7,62	3,65			1		1		3,95
	17/03/23 12:00	11,35	7,72	3,64			1		1		3,97
	17/03/23 13:00	12,11	8,11	4,00			1		1		4,24
	17/03/23 14:00	12,71	8,40	4,30			1		1		4,45
	17/03/23 15:00	13,55	8,96	4,59			1		1		4,74
	17/03/23 16:00	13,62	8,95	4,68			1		1		4,77
	17/03/23 17:00	14,71	9,58	5,14			1		1		5,15
	17/03/23 18:00	16,50	10,81	5,69					1	1	5,77
	17/03/23 19:00	17,71	11,58	6,13					1	1	6,20
	17/03/23 20:00	17,78	11,56	6,22					1	1	6,22
	17/03/23 21:00	16,83	10,93	5,90					1	1	5,89
	17/03/23 22:00	15,06	9,80	5,26					1	1	5,27
	17/03/23 23:00	13,36	9,24	4,12					1	1	4,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 18/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	18/03/23 0:00	11,87	9,12	2,75					1	1	2,58
	18/03/23 1:00	10,85	7,07	3,78						1	3,80
	18/03/23 2:00	10,77	7,21	3,56						1	3,77
	18/03/23 3:00	10,30	6,83	3,47						1	3,60
	18/03/23 4:00	9,95	6,70	3,25						1	3,48
	18/03/23 5:00	10,00	6,65	3,35						1	3,50
	18/03/23 6:00	10,48	7,24	3,25			1				3,67
	18/03/23 7:00	11,51	7,67	3,84			1		1		4,03
	18/03/23 8:00	12,06	7,89	4,17			1		1		4,22
	18/03/23 9:00	12,03	7,87	4,16			1		1		4,21
	18/03/23 10:00	11,84	7,67	4,17			1		1		4,14
	18/03/23 11:00	11,68	7,61	4,07			1		1		4,09
	18/03/23 12:00	11,58	7,41	4,17			1		1		4,05
	18/03/23 13:00	11,49	7,37	4,12			1		1		4,02
	18/03/23 14:00	11,61	7,53	4,08			1		1		4,06
	18/03/23 15:00	13,06	8,49	4,56			1		1		4,57
	18/03/23 16:00	14,37	9,27	5,11			1		1		5,03
	18/03/23 17:00	14,89	9,69	5,19			1		1		5,21
	18/03/23 18:00	16,70	10,84	5,86			1	1			5,84
	18/03/23 19:00	17,67	11,44	6,23			1	1			6,19
	18/03/23 20:00	17,49	11,40	6,08			1	1			6,12
	18/03/23 21:00	16,23	10,61	5,62			1	1			5,68
	18/03/23 22:00	14,58	9,86	4,72			1	1			5,10
	18/03/23 23:00	13,25	9,16	4,09			1	1			4,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 19/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	19/03/23 0:00	11,73	7,79	3,94			1		1		4,11
	19/03/23 1:00	11,06	7,44	3,62			1		1		3,79
	19/03/23 2:00	10,80	7,42	3,37			1		1		3,52
	19/03/23 3:00	10,17	7,30	2,88			1		1		2,90
	19/03/23 4:00	9,83	7,35	2,48			1		1		2,56
	19/03/23 5:00	9,85	7,33	2,52			1		1		2,57
	19/03/23 6:00	10,15	7,27	2,87			1		1		2,87
	19/03/23 7:00	10,91	7,29	3,62			1		1		3,63
	19/03/23 8:00	11,51	7,60	3,92			1		1		4,03
	19/03/23 9:00	11,46	7,70	3,75			1		1		4,01
	19/03/23 10:00	11,76	7,94	3,81			1		1		4,11
	19/03/23 11:00	11,86	7,72	4,14			1		1		4,15
	19/03/23 12:00	12,42	8,06	4,36			1		1		4,35
	19/03/23 13:00	13,95	9,03	4,92			1		1		4,88
	19/03/23 14:00	13,71	9,02	4,68			1		1		4,80
	19/03/23 15:00	13,66	8,95	4,71			1		1		4,78
	19/03/23 16:00	14,17	9,31	4,86			1		1		4,96
	19/03/23 17:00	14,52	9,53	4,99			1		1		5,08
	19/03/23 18:00	16,22	10,62	5,59			1	1			5,68
	19/03/23 19:00	17,45	11,55	5,91			1	1			6,11
19/03/23 20:00	17,48	11,69	5,79			1	1			6,12	
19/03/23 21:00	16,29	11,35	4,94			1	1			5,70	
19/03/23 22:00	14,59	10,12	4,47			1	1			5,11	
19/03/23 23:00	12,98	9,08	3,90			1	1			4,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 20/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	20/03/23 0:00	11,49	7,56	3,93			1	1			4,02
	20/03/23 1:00	10,67	7,22	3,45			1	1			3,40
	20/03/23 2:00	10,37	7,25	3,12			1	1			3,09
	20/03/23 3:00	10,02	7,30	2,72			1	1			2,75
	20/03/23 4:00	9,67	7,44	2,23			1	1			2,40
	20/03/23 5:00	9,87	7,37	2,50			1	1			2,60
	20/03/23 6:00	10,95	7,57	3,38			1	1			3,68
	20/03/23 7:00	12,24	8,33	3,91			1	1			4,28
	20/03/23 8:00	11,99	8,03	3,96			1	1			4,20
	20/03/23 9:00	11,41	7,79	3,62			1	1			3,99
	20/03/23 10:00	10,75	7,57	3,18			1	1			3,47
	20/03/23 11:00	10,41	7,48	2,93			1	1			3,14
	20/03/23 12:00	10,26	7,52	2,74		1			1		2,98
	20/03/23 13:00	10,38	7,44	2,95		1			1		3,11
	20/03/23 14:00	10,17	7,45	2,72		1			1		2,90
	20/03/23 15:00	10,67	7,49	3,18		1			1		3,40
	20/03/23 16:00	11,57	7,97	3,60		1			1		4,05
	20/03/23 17:00	12,18	8,64	3,54		1			1		4,26
	20/03/23 18:00	14,78	10,81	3,98		1			1		5,17
	20/03/23 19:00	16,94	12,48	4,46		1			1	1	5,93
20/03/23 20:00	16,86	12,53	4,33		1			1	1	5,90	
20/03/23 21:00	16,06	11,73	4,32		1			1	1	5,62	
20/03/23 22:00	14,37	10,71	3,66		1			1	1	3,95	
20/03/23 23:00	12,64	11,01	1,63		1			1	1	2,21	

Παρατηρήσεις:

Λόγω επισφαλούς λειτουργίας της G11, η οποία εντάχθηκε δοκιμαστικά μετά από βλάβη, ήταν αναγκαία η τήρηση υψηλής στρεφόμενης εφεδρείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 21/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	21/03/23 0:00	11,04	9,23	1,81		1		1			3,77
	21/03/23 1:00	10,12	7,72	2,40		1		1			2,84
	21/03/23 2:00	10,10	8,01	2,10		1		1			2,83
	21/03/23 3:00	9,60	7,80	1,80		1		1			2,33
	21/03/23 4:00	9,36	7,72	1,64		1		1			2,09
	21/03/23 5:00	9,46	7,69	1,77		1		1			2,19
	21/03/23 6:00	10,57	8,01	2,56		1		1			3,30
	21/03/23 7:00	11,87	9,92	1,95		1		1			4,16
	21/03/23 8:00	12,52	11,34	1,18				1		1	3,23
	21/03/23 9:00	12,93	12,23	0,70				1		1	3,64
	21/03/23 10:00	12,67	12,05	0,61				1		1	3,38
	21/03/23 11:00	12,70	12,43	0,27				1		1	3,41
	21/03/23 12:00	12,42	12,08	0,34				1		1	3,13
	21/03/23 13:00	12,63	12,01	0,63				1		1	3,34
	21/03/23 14:00	13,11	12,26	0,85				1		1	3,82
	21/03/23 15:00	13,95	13,36	0,59				1		1	4,66
	21/03/23 16:00	14,30	14,02	0,27				1	1	1	1,86
	21/03/23 17:00	14,59	14,37	0,21				1	1	1	2,15
	21/03/23 18:00	16,58	16,56	0,02				1	1	1	4,14
	21/03/23 19:00	17,90	17,87	0,03				1	1	1	5,46
21/03/23 20:00	18,04	17,73	0,31				1	1	1	5,60	
21/03/23 21:00	16,80	16,08	0,72				1	1	1	4,36	
21/03/23 22:00	14,93	13,30	1,64				1	1	1	2,49	
21/03/23 23:00	13,05	12,23	0,82				1		1	3,76	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 22/3/2023			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τετάρτη	00:00	1,62	1,62	0,00	1		1						0,52	0,50
	01:00	1,49	1,41	0,07	1		1						0,36	0,37
	02:00	1,46	1,30	0,16	1		1						0,34	0,34
	03:00	1,45	1,42	0,04	1		1						0,34	0,33
	04:00	1,44	1,33	0,10	1		1						0,32	0,32
	05:00	1,46	1,26	0,20	1		1						0,35	0,34
	06:00	1,51	1,29	0,22	1		1						0,38	0,38
	07:00	1,59	1,28	0,31	1		1						0,45	0,46
	08:00	1,78	1,53	0,26	1		1						0,62	0,62
	09:00	1,79	1,69	0,11	1		1						0,18	0,63
	10:00	1,75	1,75	0,00	1		1						0,00	0,61
	11:00	1,69	1,68	0,01	1		1						0,00	0,56
	12:00	1,74	1,73	0,01	1		1						0,00	0,59
	13:00	1,74	1,74	0,00	1		1						0,00	0,60
	14:00	1,69	1,69	0,00	1		1						0,01	0,56
	15:00	1,57	1,57	0,00	1		1						0,41	0,45
	16:00	1,64	1,61	0,03	1		1						0,51	0,51
	17:00	1,80	1,63	0,17	1		1						0,62	0,62
	18:00	2,10	1,89	0,21	1		1						0,70	0,70
	19:00	2,37	2,23	0,14	1		1				1		0,69	0,69
	20:00	2,34	2,26	0,07	1		1				1		0,68	0,66
	21:00	2,21	2,07	0,14	1		1				1		0,53	0,52
	22:00	2,05	1,88	0,16	1		1				1		0,42	0,48
	23:00	1,80	1,66	0,14	1		1						0,64	0,63

Παρατηρήσεις:

1) Ο περιορισμός του set-point οφείλεται σε αλλαγές των τηλεπικοινωνιακών ρυθμίσεων του ΑΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 23/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	23/03/23 0:00	10,84	9,97	0,87			1	1			3,57
	23/03/23 1:00	10,00	9,47	0,53			1	1			2,73
	23/03/23 2:00	9,86	8,97	0,89			1	1			2,59
	23/03/23 3:00	9,61	8,55	1,05			1	1			2,33
	23/03/23 4:00	9,23	7,83	1,40			1	1			1,96
	23/03/23 5:00	9,34	7,45	1,88			1	1			2,06
	23/03/23 6:00	10,31	8,39	1,92			1	1			3,04
	23/03/23 7:00	11,39	10,15	1,24			1	1			3,99
	23/03/23 8:00	11,06	9,27	1,79			1	1			3,79
	23/03/23 9:00	10,70	8,06	2,64			1	1			3,43
	23/03/23 10:00	10,21	7,84	2,37			1	1			2,93
	23/03/23 11:00	9,77	7,72	2,05			1	1			2,49
	23/03/23 12:00	9,84	7,75	2,10			1	1			2,57
	23/03/23 13:00	9,80	7,83	1,97			1	1			2,52
	23/03/23 14:00	9,66	7,47	2,18			1	1			2,38
	23/03/23 15:00	10,00	7,88	2,12			1	1			2,72
	23/03/23 16:00	10,93	8,21	2,73			1	1			3,66
	23/03/23 17:00	12,04	8,61	3,43			1	1			4,21
	23/03/23 18:00	14,32	10,23	4,09			1	1			5,01
	23/03/23 19:00	16,27	11,14	5,13			1	1	1		5,69
23/03/23 20:00	16,46	11,64	4,82			1	1	1		5,76	
23/03/23 21:00	15,31	11,28	4,02			1	1	1		4,88	
23/03/23 22:00	13,85	11,05	2,80			1	1	1		3,42	
23/03/23 23:00	12,24	9,37	2,86				1	1		4,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 24/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	24/03/23 0:00	10,68	7,88	2,79			1	1			3,40
	24/03/23 1:00	9,64	7,60	2,04			1	1			2,36
	24/03/23 2:00	9,89	7,62	2,28			1	1			2,62
	24/03/23 3:00	9,65	7,54	2,12			1	1			2,38
	24/03/23 4:00	9,34	7,74	1,60			1	1			2,07
	24/03/23 5:00	9,39	7,40	1,99			1	1			2,12
	24/03/23 6:00	10,27	7,49	2,78			1	1			3,00
	24/03/23 7:00	11,21	7,71	3,51			1	1			3,92
	24/03/23 8:00	10,93	8,15	2,78			1	1			3,65
	24/03/23 9:00	10,37	8,75	1,62			1	1			3,09
	24/03/23 10:00	9,73	8,10	1,63			1	1			2,45
	24/03/23 11:00	9,41	8,23	1,18			1	1			2,14
	24/03/23 12:00	9,61	7,52	2,09			1	1			2,33
	24/03/23 13:00	9,85	7,66	2,18			1	1			2,57
	24/03/23 14:00	9,63	7,55	2,08			1	1			2,35
	24/03/23 15:00	10,02	7,69	2,33			1	1			2,75
	24/03/23 16:00	11,06	8,10	2,96			1	1			3,79
	24/03/23 17:00	12,13	9,16	2,97			1	1			4,24
	24/03/23 18:00	14,29	11,09	3,21			1	1	1		3,87
	24/03/23 19:00	15,94	12,20	3,74			1	1	1		5,52
24/03/23 20:00	16,14	12,84	3,30			1	1	1		5,65	
24/03/23 21:00	15,61	12,36	3,26			1	1	1		5,19	
24/03/23 22:00	14,04	11,40	2,64			1	1	1		3,61	
24/03/23 23:00	12,45	9,82	2,63			1	1			4,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 25/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	25/03/23 0:00	10,81	8,06	2,74			1	1			3,53
	25/03/23 1:00	9,94	7,79	2,15			1	1			2,66
	25/03/23 2:00	10,11	7,99	2,11			1	1			2,83
	25/03/23 3:00	9,54	7,83	1,71			1	1			2,26
	25/03/23 4:00	9,22	7,43	1,79			1	1			1,95
	25/03/23 5:00	9,20	7,38	1,82			1	1			1,92
	25/03/23 6:00	9,36	7,62	1,74			1	1			2,09
	25/03/23 7:00	9,88	7,78	2,10			1	1			2,60
	25/03/23 8:00	10,21	8,10	2,10			1	1			2,93
	25/03/23 9:00	9,94	7,83	2,11			1	1			2,66
	25/03/23 10:00	8,98	7,75	1,23			1	1			1,70
	25/03/23 11:00	8,45	7,45	1,00				1	1		2,15
	25/03/23 12:00	8,27	7,71	0,57				1	1		1,97
	25/03/23 13:00	8,68	7,85	0,83				1	1		2,38
	25/03/23 14:00	8,13	7,39	0,74				1	1		1,83
	25/03/23 15:00	8,36	7,53	0,83				1	1		2,06
	25/03/23 16:00	9,29	8,00	1,29				1	1		2,99
	25/03/23 17:00	10,36	9,85	0,51			1	1	1		0,00
	25/03/23 18:00	12,26	11,41	0,85			1	1	1		1,84
	25/03/23 19:00	14,22	13,39	0,83			1	1	1		3,79
25/03/23 20:00	14,38	14,31	0,08			1	1	1		3,96	
25/03/23 21:00	13,94	13,94	0,00			1	1	1		3,52	
25/03/23 22:00	12,81	12,81	0,00			1	1	1		2,38	
25/03/23 23:00	11,73	11,73	0,00			1	1	1		1,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 26/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	26/03/23 0:00	10,44	10,44	0,00			1	1	1		0,01
	26/03/23 1:00	9,76	9,76	0,00			1	1			2,49
	26/03/23 2:00	9,56	9,56	0,00			1	1			2,29
	26/03/23 3:00	9,56	9,56	0,00			1	1			2,29
	26/03/23 4:00	9,29	9,29	0,00			1	1			2,02
	26/03/23 5:00	9,08	9,00	0,08			1	1			1,80
	26/03/23 6:00	9,07	8,57	0,50			1	1			1,79
	26/03/23 7:00	9,35	8,94	0,41			1	1			2,08
	26/03/23 8:00	9,55	9,25	0,29			1	1			2,27
	26/03/23 9:00	9,49	9,25	0,25			1	1			2,22
	26/03/23 10:00	9,47	9,20	0,27			1	1			2,19
	26/03/23 11:00	9,27	8,94	0,33			1	1			2,00
	26/03/23 12:00	9,20	8,94	0,26			1	1			1,92
	26/03/23 13:00	9,22	8,98	0,25			1	1			1,95
	26/03/23 14:00	8,75	8,64	0,11			1	1			1,48
	26/03/23 15:00	8,36	8,27	0,09			1	1			1,08
	26/03/23 16:00	8,78	8,78	0,00			1	1			1,51
	26/03/23 17:00	9,36	9,36	0,00			1	1			2,08
	26/03/23 18:00	10,98	10,92	0,06			1	1			3,71
	26/03/23 19:00	13,42	13,22	0,20			1	1	1		3,00
26/03/23 20:00	15,10	14,90	0,20			1	1	1		4,68	
26/03/23 21:00	14,69	14,62	0,07			1	1	1		4,27	
26/03/23 22:00	13,35	13,29	0,05			1	1	1		2,92	
26/03/23 23:00	11,89	11,85	0,04			1	1	1		1,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 27/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	27/03/23 0:00	10,33	10,32	0,01			1		1		3,05
	27/03/23 1:00	9,55	9,55	0,00			1		1		2,27
	27/03/23 2:00	9,58	9,58	0,00			1		1		2,31
	27/03/23 3:00	9,28	9,28	0,00			1		1		2,00
	27/03/23 4:00	9,08	9,08	0,00			1		1		1,81
	27/03/23 5:00	9,04	9,04	0,00			1		1		1,77
	27/03/23 6:00	9,59	9,44	0,15			1		1		2,32
	27/03/23 7:00	11,08	10,42	0,67			1		1		3,81
	27/03/23 8:00	11,73	10,13	1,59			1		1		4,11
	27/03/23 9:00	11,83	8,94	2,90			1		1		4,14
	27/03/23 10:00	11,39	8,48	2,91			1		1		3,98
	27/03/23 11:00	10,90	7,40	3,50			1		1		3,63
	27/03/23 12:00	10,91	7,46	3,45			1		1		3,64
	27/03/23 13:00	11,29	7,47	3,82			1		1		3,95
	27/03/23 14:00	10,78	7,35	3,43			1		1		3,50
	27/03/23 15:00	10,52	7,37	3,15			1		1		3,24
	27/03/23 16:00	10,62	7,38	3,23			1		1		3,34
	27/03/23 17:00	11,09	7,52	3,56			1		1		3,81
	27/03/23 18:00	11,98	7,95	4,03			1		1		4,19
	27/03/23 19:00	14,14	9,46	4,68		1	1				4,95
27/03/23 20:00	15,67	10,42	5,25		1	1				5,48	
27/03/23 21:00	14,97	9,94	5,03		1	1				5,24	
27/03/23 22:00	13,37	8,97	4,40		1	1				4,68	
27/03/23 23:00	11,90	8,36	3,55			1	1			4,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 28/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	28/03/23 0:00	10,47	7,02	3,45				1	1		3,67
	28/03/23 1:00	9,67	6,47	3,21				1	1		3,37
	28/03/23 2:00	9,72	6,48	3,24				1	1		3,40
	28/03/23 3:00	9,55	6,70	2,85				1	1		3,25
	28/03/23 4:00	9,14	7,02	2,11				1	1		2,84
	28/03/23 5:00	9,21	7,13	2,08				1	1		2,91
	28/03/23 6:00	9,74	6,91	2,83				1	1		3,41
	28/03/23 7:00	11,21	7,69	3,52				1	1		3,92
	28/03/23 8:00	11,85	9,14	2,71				1	1		4,15
	28/03/23 9:00	11,83	10,24	1,58			1	1			4,14
	28/03/23 10:00	11,45	8,57	2,87			1	1			4,01
	28/03/23 11:00	11,90	9,48	2,42			1	1			4,16
	28/03/23 12:00	12,36	9,71	2,64			1	1			4,32
	28/03/23 13:00	11,57	8,89	2,68			1	1			4,05
	28/03/23 14:00	10,39	8,09	2,30			1	1			3,11
	28/03/23 15:00	10,01	8,25	1,75			1	1			2,73
	28/03/23 16:00	12,08	11,06	1,01			1	1			4,23
	28/03/23 17:00	13,57	11,22	2,35			1	1	1		3,14
	28/03/23 18:00	14,49	11,26	3,23			1	1	1		4,06
	28/03/23 19:00	16,54	11,85	4,68			1	1	1		5,79
28/03/23 20:00	17,35	12,71	4,64			1	1	1		6,07	
28/03/23 21:00	16,12	11,83	4,29			1	1	1		5,64	
28/03/23 22:00	14,53	10,92	3,61			1	1	1		4,10	
28/03/23 23:00	12,63	9,47	3,16				1	1		4,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 29/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	29/03/23 0:00	11,03	7,41	3,62				1	1		3,86
	29/03/23 1:00	10,47	7,21	3,26				1	1		3,66
	29/03/23 2:00	11,08	7,93	3,15				1	1		3,88
	29/03/23 3:00	10,74	8,13	2,61				1	1		3,76
	29/03/23 4:00	10,32	8,03	2,29		1		1			3,05
	29/03/23 5:00	10,68	8,74	1,94		1		1			3,40
	29/03/23 6:00	11,43	9,54	1,90		1		1			4,00
	29/03/23 7:00	13,73	12,37	1,36		1	1	1			2,33
	29/03/23 8:00	14,55	13,24	1,31		1	1	1			3,15
	29/03/23 9:00	13,79	11,70	2,09		1	1	1			2,39
	29/03/23 10:00	13,76	11,68	2,08		1	1	1			2,36
	29/03/23 11:00	13,25	10,90	2,35				1	1	1	2,83
	29/03/23 12:00	12,91	8,55	4,37				1	1		4,52
	29/03/23 13:00	12,52	8,11	4,41				1	1		4,38
	29/03/23 14:00	12,60	8,12	4,47				1	1		4,41
	29/03/23 15:00	12,69	8,18	4,51				1	1		4,44
	29/03/23 16:00	12,92	8,37	4,55				1	1		4,52
	29/03/23 17:00	14,03	9,27	4,76				1	1		4,91
	29/03/23 18:00	15,42	10,17	5,25				1	1		5,40
	29/03/23 19:00	17,53	11,56	5,97				1	1	1	6,14
29/03/23 20:00	18,89	12,64	6,25				1	1	1	6,61	
29/03/23 21:00	17,92	11,80	6,12				1	1	1	6,27	
29/03/23 22:00	15,80	10,52	5,28				1	1	1	5,38	
29/03/23 23:00	13,80	10,23	3,57				1	1		4,83	

Παρατηρήσεις:

Κατά τις ώρες 05:00-12:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 30/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	30/03/23 0:00	11,98	10,96	1,02			1	1	1		1,56
	30/03/23 1:00	10,83	10,47	0,36			1	1	1		0,41
	30/03/23 2:00	11,05	10,77	0,27			1	1	1		0,62
	30/03/23 3:00	10,76	10,62	0,14			1	1	1		0,34
	30/03/23 4:00	10,55	10,55	0,00			1	1	1		0,12
	30/03/23 5:00	10,61	10,61	0,00			1	1	1		0,18
	30/03/23 6:00	11,99	11,99	0,00			1	1	1		1,57
	30/03/23 7:00	13,43	13,43	0,00			1	1	1		3,00
	30/03/23 8:00	13,61	13,58	0,03			1	1	1		3,19
	30/03/23 9:00	13,02	13,02	0,00			1	1	1		2,59
	30/03/23 10:00	12,05	11,94	0,11			1	1	1		1,62
	30/03/23 11:00	11,25	10,62	0,63			1	1			3,94
	30/03/23 12:00	10,73	9,43	1,30			1	1			3,45
	30/03/23 13:00	10,62	8,79	1,83			1	1			3,35
	30/03/23 14:00	10,14	8,49	1,65			1	1			2,86
	30/03/23 15:00	10,21	8,66	1,55			1	1			2,93
	30/03/23 16:00	10,80	9,03	1,77			1	1			3,53
	30/03/23 17:00	11,16	9,36	1,80			1	1			3,89
	30/03/23 18:00	12,74	9,90	2,84			1	1			4,46
	30/03/23 19:00	15,10	12,52	2,58			1	1	1		4,68
	30/03/23 20:00	17,49	15,45	2,03			1	1	1		6,12
	30/03/23 21:00	17,15	16,01	1,14			1	1	1		6,00
	30/03/23 22:00	15,43	14,87	0,56			1	1	1		5,01
	30/03/23 23:00	13,57	13,39	0,17			1	1	1		3,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 31/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	31/03/23 0:00	11,68	11,62	0,06			1	1	1		1,25
	31/03/23 1:00	10,64	10,48	0,16			1	1	1		0,21
	31/03/23 2:00	10,70	10,66	0,04			1	1	1		0,27
	31/03/23 3:00	10,35	10,35	0,00		1		1			3,07
	31/03/23 4:00	10,10	10,10	0,00		1		1			2,82
	31/03/23 5:00	10,18	10,18	0,00		1		1			2,90
	31/03/23 6:00	11,39	11,37	0,02		1		1			3,98
	31/03/23 7:00	12,84	12,34	0,50		1		1	1		2,42
	31/03/23 8:00	12,79	12,15	0,64		1		1	1		2,36
	31/03/23 9:00	12,32	11,25	1,08		1		1	1		1,90
	31/03/23 10:00	11,68	10,43	1,26		1		1	1		1,26
	31/03/23 11:00	10,91	10,37	0,54		1		1	1		0,48
	31/03/23 12:00	10,36	9,15	1,20		1		1			3,08
	31/03/23 13:00	10,27	9,11	1,15				1		1	0,98
	31/03/23 14:00	10,01	8,54	1,48			1		1		2,74
	31/03/23 15:00	10,51	8,91	1,60			1		1		3,23
	31/03/23 16:00	11,31	9,59	1,71			1		1		3,96
	31/03/23 17:00	11,96	9,55	2,41			1		1		4,19
	31/03/23 18:00	13,17	9,95	3,22			1		1		4,61
	31/03/23 19:00	14,90	10,89	4,01			1		1		5,22
	31/03/23 20:00	16,71	12,01	4,71			1		1	1	5,85
	31/03/23 21:00	16,03	11,04	4,99			1		1	1	5,60
	31/03/23 22:00	14,61	10,61	4,00			1		1	1	4,19
	31/03/23 23:00	12,76	9,29	3,47					1	1	4,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.