

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 1/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	01/04/23 0:00	11,32	7,78	3,53				1	1		3,96
	01/04/23 1:00	10,37	6,85	3,52				1	1		3,63
	01/04/23 2:00	10,34	6,82	3,53				1	1		3,62
	01/04/23 3:00	10,05	6,52	3,53				1	1		3,52
	01/04/23 4:00	9,71	6,33	3,38				1	1		3,40
	01/04/23 5:00	9,85	6,43	3,43				1	1		3,45
	01/04/23 6:00	10,45	6,81	3,64				1	1		3,66
	01/04/23 7:00	11,10	7,20	3,90				1	1		3,89
	01/04/23 8:00	11,84	7,91	3,93				1	1		4,14
	01/04/23 9:00	13,05	8,63	4,42				1	1		4,57
	01/04/23 10:00	13,47	8,88	4,59				1	1		4,72
	01/04/23 11:00	13,31	8,80	4,51				1	1		4,66
	01/04/23 12:00	13,84	9,10	4,74				1	1		4,85
	01/04/23 13:00	13,64	8,87	4,76		1			1		4,77
	01/04/23 14:00	12,63	8,23	4,40		1			1		4,42
	01/04/23 15:00	12,02	7,86	4,15		1			1		4,21
	01/04/23 16:00	11,97	7,82	4,15		1			1		4,19
	01/04/23 17:00	11,98	7,71	4,27		1			1		4,19
	01/04/23 18:00	13,01	8,41	4,60		1			1		4,55
	01/04/23 19:00	14,90	9,64	5,26		1			1		5,22
	01/04/23 20:00	16,24	10,50	5,74		1			1		5,68
	01/04/23 21:00	15,62	10,34	5,28		1		1	1		5,20
	01/04/23 22:00	14,09	9,44	4,65				1	1		4,93
	01/04/23 23:00	12,70	8,18	4,52				1	1		4,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 2/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	02/04/23 0:00	11,17	7,20	3,97				1	1		3,91
	02/04/23 1:00	10,25	6,78	3,47				1	1		3,59
	02/04/23 2:00	10,24	6,80	3,44				1	1		3,58
	02/04/23 3:00	9,82	6,60	3,22				1	1		3,44
	02/04/23 4:00	9,25	6,57	2,68				1	1		2,95
	02/04/23 5:00	9,39	6,51	2,87				1	1		3,09
	02/04/23 6:00	9,62	6,55	3,07				1	1		3,32
	02/04/23 7:00	10,04	6,91	3,13				1	1		3,52
	02/04/23 8:00	11,13	8,22	2,90				1	1		3,89
	02/04/23 9:00	12,09	8,40	3,70				1	1		4,23
	02/04/23 10:00	12,73	8,90	3,83				1	1		4,45
	02/04/23 11:00	12,05	8,40	3,65		1		1			4,22
	02/04/23 12:00	12,17	8,16	4,01		1		1			4,26
	02/04/23 13:00	12,50	9,16	3,33		1		1			4,37
	02/04/23 14:00	11,92	8,33	3,59		1		1			4,17
	02/04/23 15:00	11,04	8,22	2,82		1		1			3,77
	02/04/23 16:00	11,48	9,05	2,43		1		1			4,02
	02/04/23 17:00	11,80	8,85	2,95		1		1			4,13
	02/04/23 18:00	12,76	9,89	2,88		1		1			4,47
	02/04/23 19:00	14,53	12,59	1,94		1		1	1		4,11
02/04/23 20:00	15,77	13,48	2,29		1		1	1		5,34	
02/04/23 21:00	14,92	12,49	2,43		1		1	1		4,50	
02/04/23 22:00	13,54	11,07	2,47		1		1	1		3,11	
02/04/23 23:00	11,93	9,83	2,11				1	1		4,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 3/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	03/04/23 0:00	10,60	7,98	2,63				1	1		3,71
	03/04/23 1:00	9,58	6,99	2,59				1	1		3,28
	03/04/23 2:00	9,72	6,70	3,02				1	1		3,40
	03/04/23 3:00	9,33	6,59	2,74				1	1		3,03
	03/04/23 4:00	9,01	6,33	2,68				1	1		2,71
	03/04/23 5:00	9,09	6,37	2,72				1	1		2,79
	03/04/23 6:00	10,04	6,65	3,39				1	1		3,51
	03/04/23 7:00	11,39	7,46	3,92				1	1		3,98
	03/04/23 8:00	12,10	7,88	4,22				1	1		4,24
	03/04/23 9:00	12,06	8,10	3,97				1	1		4,22
	03/04/23 10:00	11,47	7,82	3,65				1	1		4,01
	03/04/23 11:00	10,62	7,41	3,21				1	1		3,72
	03/04/23 12:00	9,63	6,66	2,98				1	1		3,33
	03/04/23 13:00	10,30	6,88	3,42				1	1		3,60
	03/04/23 14:00	10,06	6,95	3,11				1	1		3,52
	03/04/23 15:00	10,70	7,40	3,30				1	1		3,74
	03/04/23 16:00	10,85	7,57	3,28				1	1		3,80
	03/04/23 17:00	10,52	7,23	3,29				1	1		3,68
	03/04/23 18:00	11,91	8,55	3,37				1	1		4,17
	03/04/23 19:00	13,61	9,69	3,92				1		1	4,32
	03/04/23 20:00	15,61	10,53	5,08				1		1	5,46
	03/04/23 21:00	14,84	10,23	4,61			1	1			5,19
	03/04/23 22:00	12,92	8,70	4,21			1	1			4,52
	03/04/23 23:00	11,34	7,61	3,73			1	1			3,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 4/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	04/04/23 0:00	10,09	6,76	3,33				1	1		3,53
	04/04/23 1:00	9,30	6,28	3,02				1	1		3,00
	04/04/23 2:00	9,39	6,31	3,08				1	1		3,09
	04/04/23 3:00	9,00	6,39	2,62				1	1		2,70
	04/04/23 4:00	8,77	6,40	2,37				1	1		2,47
	04/04/23 5:00	8,91	6,42	2,49				1	1		2,61
	04/04/23 6:00	9,86	6,87	3,00				1	1		3,45
	04/04/23 7:00	11,17	7,40	3,77				1	1		3,91
	04/04/23 8:00	12,23	8,18	4,05				1	1		4,28
	04/04/23 9:00	13,03	8,80	4,24			1	1			4,56
	04/04/23 10:00	13,23	9,22	4,01			1	1			4,63
	04/04/23 11:00	13,83	9,12	4,71			1	1			4,84
	04/04/23 12:00	13,69	10,69	3,00			1	1	1		3,27
	04/04/23 13:00	12,40	10,52	1,88			1	1	1		1,98
	04/04/23 14:00	11,06	7,82	3,23			1	1			3,78
	04/04/23 15:00	11,28	7,92	3,36			1	1			3,95
	04/04/23 16:00	11,63	8,32	3,31			1	1			4,07
	04/04/23 17:00	12,46	9,09	3,37			1	1			4,36
	04/04/23 18:00	13,12	10,49	2,62			1	1			4,59
	04/04/23 19:00	14,62	13,21	1,41			1	1	1		4,19
04/04/23 20:00	16,47	16,19	0,28		1	1	1	1		1,92	
04/04/23 21:00	15,39	15,31	0,08		1	1	1			3,99	
04/04/23 22:00	13,64	13,56	0,08		1	1	1			2,24	
04/04/23 23:00	11,85	11,77	0,08		1	1	1			0,45	

Παρατηρήσεις:

Κατά τις ώρες 12:00 - 15:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 5/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	05/04/23 0:00	10,23	10,15	0,08			1	1			2,96
	05/04/23 1:00	9,57	9,49	0,07			1	1			2,29
	05/04/23 2:00	9,61	9,56	0,05			1	1			2,33
	05/04/23 3:00	9,46	9,44	0,02			1	1			2,19
	05/04/23 4:00	9,05	9,05	0,00			1	1			1,77
	05/04/23 5:00	9,15	9,15	0,00			1	1			1,88
	05/04/23 6:00	9,49	9,43	0,06			1	1			2,21
	05/04/23 7:00	11,46	11,46	0,00		1	1				3,21
	05/04/23 8:00	11,89	11,89	0,00		1	1				3,64
	05/04/23 9:00	11,91	11,82	0,09		1	1				3,66
	05/04/23 10:00	11,66	11,10	0,55		1	1				3,41
	05/04/23 11:00	11,72	10,13	1,59		1	1				3,47
	05/04/23 12:00	9,97	8,83	1,14		1	1				1,72
	05/04/23 13:00	10,73	9,73	1,00		1	1				2,48
	05/04/23 14:00	11,24	8,86	2,37		1	1				2,99
	05/04/23 15:00	10,35	8,42	1,93		1	1				2,10
	05/04/23 16:00	10,22	9,61	0,60			1	1			2,94
	05/04/23 17:00	10,68	10,17	0,51			1	1			3,41
	05/04/23 18:00	11,79	11,67	0,13			1	1			4,13
	05/04/23 19:00	13,60	13,60	0,00		1	1	1			2,20
	05/04/23 20:00	15,97	15,97	0,00		1	1	1			4,57
	05/04/23 21:00	15,29	15,29	0,00		1	1	1			3,89
	05/04/23 22:00	13,89	13,85	0,05		1	1	1			2,49
	05/04/23 23:00	12,08	11,97	0,12		1	1	1			0,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 6/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	06/04/23 0:00	10,64	10,51	0,13			1	1			3,36
	06/04/23 1:00	9,53	9,28	0,25			1	1			2,26
	06/04/23 2:00	9,72	9,45	0,26			1	1			2,44
	06/04/23 3:00	9,47	8,87	0,60			1	1			2,20
	06/04/23 4:00	9,18	8,09	1,09			1	1			1,91
	06/04/23 5:00	9,28	7,53	1,74			1	1			2,00
	06/04/23 6:00	10,20	7,46	2,74			1	1			2,92
	06/04/23 7:00	11,86	8,39	3,47			1	1			4,15
	06/04/23 8:00	12,88	9,03	3,84			1	1			4,51
	06/04/23 9:00	13,34	10,85	2,49			1	1			4,67
	06/04/23 10:00	12,88	10,06	2,82				1		1	3,59
	06/04/23 11:00	13,75	11,28	2,46				1		1	4,46
	06/04/23 12:00	13,82	11,48	2,34				1		1	4,53
	06/04/23 13:00	13,25	9,59	3,67				1		1	3,96
	06/04/23 14:00	11,74	8,60	3,13			1	1			4,11
	06/04/23 15:00	11,41	7,87	3,54			1	1			3,99
	06/04/23 16:00	13,16	9,50	3,66			1	1			4,60
	06/04/23 17:00	13,83	11,81	2,02			1	1	1		3,41
	06/04/23 18:00	15,24	13,26	1,98			1	1	1		4,82
	06/04/23 19:00	16,19	15,00	1,19		1	1	1	1		1,64
06/04/23 20:00	17,40	16,84	0,56		1	1	1	1		2,85	
06/04/23 21:00	16,15	15,72	0,43		1	1	1			4,75	
06/04/23 22:00	14,26	13,94	0,32		1	1	1			2,86	
06/04/23 23:00	12,47	12,02	0,45		1	1	1			1,07	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 7/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	07/04/23 0:00	10,90	10,84	0,06		1		1			3,63
	07/04/23 1:00	10,03	10,03	0,01		1		1			2,76
	07/04/23 2:00	10,09	9,88	0,21		1		1			2,82
	07/04/23 3:00	9,76	9,18	0,57		1		1			2,48
	07/04/23 4:00	9,51	8,90	0,61		1		1			2,24
	07/04/23 5:00	9,54	9,02	0,53		1		1			2,27
	07/04/23 6:00	10,30	10,05	0,26		1		1			3,03
	07/04/23 7:00	12,18	11,18	1,01		1		1			4,26
	07/04/23 8:00	12,80	12,21	0,60	1	1					4,48
	07/04/23 9:00	12,55	11,75	0,80	1	1					4,30
	07/04/23 10:00	11,73	10,49	1,24	1	1					3,48
	07/04/23 11:00	10,85	9,90	0,95	1	1					2,60
	07/04/23 12:00	10,47	9,50	0,98	1	1					2,22
	07/04/23 13:00	10,13	9,20	0,93	1	1					1,88
	07/04/23 14:00	10,00	9,12	0,88	1	1					1,75
	07/04/23 15:00	9,60	8,68	0,91		1		1			2,32
	07/04/23 16:00	9,93	8,70	1,23		1		1			2,66
	07/04/23 17:00	10,37	9,48	0,89		1		1			3,09
	07/04/23 18:00	11,66	10,09	1,57			1	1			4,08
	07/04/23 19:00	13,89	11,48	2,41			1	1	1		3,47
07/04/23 20:00	16,26	13,69	2,57			1	1	1		5,69	
07/04/23 21:00	15,74	13,17	2,57			1	1	1		5,31	
07/04/23 22:00	14,39	12,07	2,32			1	1	1		3,96	
07/04/23 23:00	12,63	10,51	2,12			1	1			4,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 8/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	08/04/23 0:00	11,07	9,24	1,84			1	1			3,80
	08/04/23 1:00	10,06	9,25	0,81			1	1			2,79
	08/04/23 2:00	10,15	9,08	1,07			1	1			2,88
	08/04/23 3:00	9,67	8,39	1,28			1	1			2,39
	08/04/23 4:00	9,43	8,22	1,20			1	1			2,15
	08/04/23 5:00	9,47	8,47	1,00			1	1			2,20
	08/04/23 6:00	10,05	9,45	0,61			1	1			2,78
	08/04/23 7:00	10,95	10,33	0,62			1	1			3,67
	08/04/23 8:00	11,78	11,20	0,59			1	1			4,12
	08/04/23 9:00	11,92	11,41	0,51			1	1			4,17
	08/04/23 10:00	11,85	11,56	0,29		1	1				3,60
	08/04/23 11:00	12,10	11,71	0,39		1	1				3,85
	08/04/23 12:00	12,19	12,15	0,04		1	1				3,94
	08/04/23 13:00	11,76	11,72	0,04		1	1				3,51
	08/04/23 14:00	10,94	10,92	0,02		1	1				2,69
	08/04/23 15:00	10,73	10,73	0,00		1	1				2,48
	08/04/23 16:00	11,79	11,79	0,00		1	1				3,54
	08/04/23 17:00	12,57	12,57	0,00		1	1				4,32
	08/04/23 18:00	13,76	13,76	0,00		1	1				4,81
	08/04/23 19:00	15,03	15,03	0,00		1	1	1			3,63
08/04/23 20:00	16,57	16,57	0,00	1		1	1			5,17	
08/04/23 21:00	15,69	15,69	0,00	1		1	1			4,29	
08/04/23 22:00	14,14	14,14	0,00	1		1	1			2,74	
08/04/23 23:00	12,53	12,53	0,00	1		1	1			1,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 9/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	09/04/23 0:00	11,13	11,13	0,00			1	1			3,86
	09/04/23 1:00	10,19	10,17	0,03			1	1			2,92
	09/04/23 2:00	10,13	10,11	0,02			1	1			2,86
	09/04/23 3:00	9,75	9,74	0,01			1	1			2,48
	09/04/23 4:00	9,35	9,35	0,00			1	1			2,07
	09/04/23 5:00	9,37	9,37	0,00			1	1			2,09
	09/04/23 6:00	9,34	9,34	0,00			1	1			2,07
	09/04/23 7:00	9,99	9,99	0,00			1	1			2,72
	09/04/23 8:00	10,99	10,99	0,00			1	1			3,71
	09/04/23 9:00	11,02	11,02	0,00	1		1				2,77
	09/04/23 10:00	10,41	10,17	0,24	1		1				2,16
	09/04/23 11:00	10,58	10,36	0,22	1		1				2,33
	09/04/23 12:00	10,99	10,93	0,05	1		1				2,74
	09/04/23 13:00	10,28	9,83	0,45	1		1				2,03
	09/04/23 14:00	10,19	9,99	0,20	1		1				1,94
	09/04/23 15:00	10,26	9,80	0,46	1		1				2,01
	09/04/23 16:00	11,02	10,43	0,59	1		1				2,77
	09/04/23 17:00	11,59	11,01	0,58	1		1				3,34
	09/04/23 18:00	12,53	11,36	1,18	1		1				4,28
	09/04/23 19:00	13,35	11,76	1,59	1		1				4,67
09/04/23 20:00	15,05	12,80	2,25	1		1				5,27	
09/04/23 21:00	14,73	11,55	3,19	1		1				5,16	
09/04/23 22:00	13,33	9,89	3,44	1		1				4,67	
09/04/23 23:00	11,91	9,01	2,90	1		1				3,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Μ. Δευτέρα 10/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Δευτέρα	10/04/23 0:00	10,54	8,40	2,14			1	1			3,26
	10/04/23 1:00	9,51	7,71	1,80			1	1			2,24
	10/04/23 2:00	9,61	7,88	1,73			1	1			2,34
	10/04/23 3:00	9,28	7,65	1,63			1	1			2,01
	10/04/23 4:00	8,98	7,41	1,58			1	1			1,71
	10/04/23 5:00	9,27	8,11	1,16			1	1			2,00
	10/04/23 6:00	9,92	8,54	1,38			1	1			2,64
	10/04/23 7:00	11,04	9,17	1,87			1	1			3,77
	10/04/23 8:00	11,72	9,49	2,23			1	1			4,10
	10/04/23 9:00	11,78	9,42	2,36			1	1			4,12
	10/04/23 10:00	11,20	8,54	2,66			1	1			3,92
	10/04/23 11:00	10,57	7,75	2,81			1	1			3,29
	10/04/23 12:00	10,60	8,06	2,54			1	1			3,32
	10/04/23 13:00	10,67	8,07	2,60			1	1			3,39
	10/04/23 14:00	10,30	7,75	2,56			1	1			3,03
	10/04/23 15:00	10,26	7,92	2,34			1	1			2,99
	10/04/23 16:00	10,94	7,90	3,04			1	1			3,66
	10/04/23 17:00	11,74	8,16	3,58			1	1			4,11
	10/04/23 18:00	12,89	8,99	3,90			1	1			4,51
10/04/23 19:00	14,60	10,29	4,31			1	1			5,11	
10/04/23 20:00	16,40	11,45	4,95			1	1	1		5,74	
10/04/23 21:00	16,01	11,39	4,62			1	1	1		5,58	
10/04/23 22:00	14,38	10,76	3,62			1	1	1		3,95	
10/04/23 23:00	12,33	8,91	3,42			1	1			4,32	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Μ. Τρίτη 11/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Τρίτη	11/04/23 0:00	10,81	8,19	2,61			1	1			3,53
	11/04/23 1:00	9,92	7,54	2,38			1	1			2,64
	11/04/23 2:00	10,00	7,32	2,68				1	1		3,50
	11/04/23 3:00	9,75	6,81	2,94				1	1		3,41
	11/04/23 4:00	9,23	6,79	2,44				1	1		2,93
	11/04/23 5:00	9,51	6,93	2,58				1	1		3,21
	11/04/23 6:00	10,20	7,16	3,04				1	1		3,57
	11/04/23 7:00	11,36	8,21	3,14			1	1			3,97
	11/04/23 8:00	12,44	9,17	3,27			1	1			4,35
	11/04/23 9:00	12,76	9,14	3,62			1	1			4,47
	11/04/23 10:00	13,11	9,04	4,07			1	1			4,59
	11/04/23 11:00	11,70	8,19	3,51			1	1			4,10
	11/04/23 12:00	11,30	7,85	3,45			1	1			3,96
	11/04/23 13:00	11,39	7,64	3,75			1	1			3,99
	11/04/23 14:00	10,51	7,49	3,02			1	1			3,24
	11/04/23 15:00	10,24	7,54	2,70			1	1			2,97
	11/04/23 16:00	11,22	7,68	3,53			1	1			3,93
	11/04/23 17:00	11,82	8,13	3,68			1	1			4,14
	11/04/23 18:00	13,32	8,90	4,42			1	1			4,66
	11/04/23 19:00	14,78	9,97	4,80			1	1			5,17
11/04/23 20:00	16,87	11,37	5,49			1	1	1		5,90	
11/04/23 21:00	16,40	11,15	5,25			1	1	1		5,74	
11/04/23 22:00	14,78	10,66	4,12			1	1	1		4,36	
11/04/23 23:00	12,85	9,24	3,61			1	1			4,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Μ. Τετάρτη 12/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Τετάρτη	12/04/23 0:00	11,10	7,55	3,55			1	1			3,82
	12/04/23 1:00	9,93	7,42	2,51			1	1			2,65
	12/04/23 2:00	10,15	8,18	1,97			1	1			2,88
	12/04/23 3:00	9,64	9,04	0,60			1	1			2,36
	12/04/23 4:00	9,36	9,16	0,21			1	1			2,09
	12/04/23 5:00	9,55	9,21	0,34			1	1			2,28
	12/04/23 6:00	10,15	10,15	0,00			1	1			2,87
	12/04/23 7:00	11,34	11,34	0,00		1	1				3,09
	12/04/23 8:00	11,87	11,87	0,00		1	1				3,62
	12/04/23 9:00	12,06	12,06	0,00		1	1				3,81
	12/04/23 10:00	11,87	11,86	0,01		1	1				3,62
	12/04/23 11:00	11,79	11,47	0,32		1	1				3,54
	12/04/23 12:00	11,33	10,47	0,86		1	1				3,08
	12/04/23 13:00	10,83	10,11	0,72		1	1				2,58
	12/04/23 14:00	10,30	9,94	0,36		1	1				2,05
	12/04/23 15:00	9,99	9,60	0,38		1	1				1,74
	12/04/23 16:00	10,16	9,27	0,89		1	1				1,91
	12/04/23 17:00	10,63	8,85	1,78		1	1				2,38
	12/04/23 18:00	12,07	9,83	2,24		1	1				3,82
	12/04/23 19:00	14,03	12,78	1,25		1	1				4,91
12/04/23 20:00	16,08	15,13	0,95		1	1	1			4,68	
12/04/23 21:00	15,93	15,28	0,65		1	1	1			4,53	
12/04/23 22:00	14,50	13,68	0,83		1	1	1			3,10	
12/04/23 23:00	12,63	11,62	1,01		1	1	1			1,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Μ. Πέμπτη 13/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Πέμπτη	13/04/23 0:00	10,82	9,41	1,41			1	1			3,55
	13/04/23 1:00	9,89	8,73	1,15			1	1			2,61
	13/04/23 2:00	9,92	9,47	0,45			1	1			2,65
	13/04/23 3:00	9,55	9,35	0,20			1	1			2,28
	13/04/23 4:00	9,26	9,09	0,18			1	1			1,99
	13/04/23 5:00	9,36	9,33	0,04			1	1			2,09
	13/04/23 6:00	9,98	9,91	0,07			1	1			2,71
	13/04/23 7:00	11,20	11,04	0,17			1	1			3,92
	13/04/23 8:00	11,63	11,51	0,13		1	1				3,38
	13/04/23 9:00	11,05	11,04	0,01		1	1				2,80
	13/04/23 10:00	10,71	10,60	0,11		1	1				2,46
	13/04/23 11:00	10,39	10,32	0,07		1	1				2,14
	13/04/23 12:00	10,11	9,98	0,12		1	1				1,86
	13/04/23 13:00	9,94	9,76	0,18		1	1				1,69
	13/04/23 14:00	9,70	9,44	0,25		1	1				1,45
	13/04/23 15:00	9,64	9,21	0,43		1	1				1,39
	13/04/23 16:00	9,95	9,68	0,27		1	1				1,70
	13/04/23 17:00	10,57	10,29	0,28		1	1				2,32
	13/04/23 18:00	11,90	11,70	0,19		1	1				3,65
	13/04/23 19:00	13,35	13,09	0,26		1	1	1			1,95
	13/04/23 20:00	15,03	14,72	0,32		1	1	1			3,63
	13/04/23 21:00	14,67	14,34	0,33		1	1	1			3,27
	13/04/23 22:00	13,97	13,28	0,69		1	1	1			2,57
	13/04/23 23:00	12,68	11,43	1,24		1	1	1			1,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Μ. Παρασκευή 14/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Παρασκευή	14/04/23 0:00	10,95	9,28	1,67			1	1			3,67
	14/04/23 1:00	10,08	7,94	2,14			1	1			2,80
	14/04/23 2:00	9,91	7,51	2,40			1	1			2,63
	14/04/23 3:00	9,56	7,28	2,28			1	1			2,29
	14/04/23 4:00	9,14	7,24	1,90			1	1			1,87
	14/04/23 5:00	9,17	7,36	1,81			1	1			1,90
	14/04/23 6:00	9,26	7,35	1,91			1	1			1,98
	14/04/23 7:00	9,95	7,03	2,92				1	1		3,48
	14/04/23 8:00	10,55	7,34	3,21				1	1		3,69
	14/04/23 9:00	10,65	7,49	3,16				1	1		3,73
	14/04/23 10:00	10,09	7,07	3,02				1	1		3,53
	14/04/23 11:00	9,64	6,85	2,80				1	1		3,34
	14/04/23 12:00	9,07	6,59	2,48				1	1		2,77
	14/04/23 13:00	8,95	6,57	2,38				1	1		2,65
	14/04/23 14:00	9,28	6,52	2,75				1	1		2,98
	14/04/23 15:00	9,21	6,59	2,62				1	1		2,91
	14/04/23 16:00	9,77	7,07	2,71				1	1		3,42
	14/04/23 17:00	10,56	7,38	3,19				1	1		3,70
	14/04/23 18:00	11,56	8,13	3,43				1	1		4,05
	14/04/23 19:00	12,71	8,80	3,90				1	1		4,45
	14/04/23 20:00	13,36	9,32	4,04			1	1			4,68
	14/04/23 21:00	12,97	9,07	3,90			1	1			4,54
	14/04/23 22:00	12,94	9,13	3,80			1	1			4,53
	14/04/23 23:00	12,31	8,77	3,54			1	1			4,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Μ. Σάββατο 15/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Σάββατο	15/04/23 0:00	10,86	7,61	3,25				1	1		3,80
	15/04/23 1:00	10,11	7,11	2,99				1	1		3,54
	15/04/23 2:00	9,90	6,98	2,93				1	1		3,47
	15/04/23 3:00	9,62	6,78	2,84				1	1		3,32
	15/04/23 4:00	9,27	6,56	2,71				1	1		2,97
	15/04/23 5:00	9,37	6,63	2,75				1	1		3,07
	15/04/23 6:00	9,56	6,79	2,77				1	1		3,26
	15/04/23 7:00	10,60	7,48	3,12				1	1		3,71
	15/04/23 8:00	11,94	8,39	3,55				1	1		4,18
	15/04/23 9:00	13,01	9,12	3,89			1	1			4,55
	15/04/23 10:00	13,62	9,35	4,27			1	1			4,77
	15/04/23 11:00	13,48	9,21	4,27			1	1			4,72
	15/04/23 12:00	12,80	8,74	4,06			1	1			4,48
	15/04/23 13:00	12,81	8,75	4,06			1	1			4,48
	15/04/23 14:00	12,63	8,66	3,97			1	1			4,42
	15/04/23 15:00	12,86	8,82	4,03			1	1			4,50
	15/04/23 16:00	13,27	8,92	4,35			1	1			4,64
	15/04/23 17:00	13,39	9,02	4,38			1	1			4,69
	15/04/23 18:00	15,00	10,00	4,99			1	1			5,25
	15/04/23 19:00	16,82	11,47	5,35			1	1	1		5,89
	15/04/23 20:00	17,94	13,10	4,85			1	1	1		6,28
	15/04/23 21:00	17,35	12,61	4,74			1	1	1		6,07
	15/04/23 22:00	15,39	11,01	4,39			1	1	1		4,97
	15/04/23 23:00	12,84	9,53	3,32				1	1		4,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή του Πάσχα 16/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή του Πάσχα	16/04/23 0:00	11,79	8,22	3,57				1	1		4,13
	16/04/23 1:00	11,06	7,65	3,41				1	1		3,87
	16/04/23 2:00	10,70	7,61	3,08				1	1		3,74
	16/04/23 3:00	10,00	7,01	3,00				1	1		3,50
	16/04/23 4:00	9,58	6,63	2,95				1	1		3,28
	16/04/23 5:00	9,46	6,66	2,80				1	1		3,16
	16/04/23 6:00	9,28	6,76	2,53				1	1		2,98
	16/04/23 7:00	10,31	7,84	2,47				1	1		3,61
	16/04/23 8:00	11,96	8,42	3,54				1	1		4,19
	16/04/23 9:00	13,55	10,14	3,41			1	1			4,74
	16/04/23 10:00	13,64	10,47	3,17			1	1			4,77
	16/04/23 11:00	12,29	9,33	2,96			1	1			4,30
	16/04/23 12:00	10,29	7,57	2,73			1	1			3,02
	16/04/23 13:00	8,47	6,40	2,07				1	1		2,17
	16/04/23 14:00	6,98	6,21	0,77				1	1		0,68
	16/04/23 15:00	6,88	6,24	0,64				1	1		0,58
	16/04/23 16:00	7,95	6,49	1,46				1	1		1,65
	16/04/23 17:00	8,61	6,53	2,08				1	1		2,31
	16/04/23 18:00	9,74	7,58	2,16				1	1		3,41
	16/04/23 19:00	11,32	9,96	1,36				1	1		3,96
16/04/23 20:00	13,09	11,43	1,67			1	1	1		2,67	
16/04/23 21:00	13,09	11,24	1,85			1	1	1		2,67	
16/04/23 22:00	12,27	10,49	1,78			1	1	1		1,85	
16/04/23 23:00	11,19	9,67	1,52			1	1			3,91	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα του Πάσχα 17/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα του Πάσχα	17/04/23 0:00	9,78	7,96	1,82			1	1			2,51
	17/04/23 1:00	9,40	7,37	2,03				1	1		3,10
	17/04/23 2:00	9,23	7,26	1,97				1	1		2,93
	17/04/23 3:00	8,89	7,44	1,45				1	1		2,59
	17/04/23 4:00	8,68	7,31	1,37				1	1		2,38
	17/04/23 5:00	8,88	7,60	1,28				1	1		2,58
	17/04/23 6:00	8,73	7,51	1,22				1	1		2,43
	17/04/23 7:00	8,99	7,69	1,31				1	1		2,69
	17/04/23 8:00	9,56	7,93	1,63				1	1		3,26
	17/04/23 9:00	10,16	9,12	1,04			1	1			2,89
	17/04/23 10:00	10,83	10,00	0,83			1	1			3,56
	17/04/23 11:00	10,23	9,04	1,19			1	1			2,95
	17/04/23 12:00	10,51	9,43	1,08			1	1			3,23
	17/04/23 13:00	9,91	9,31	0,61			1	1			2,64
	17/04/23 14:00	9,03	8,37	0,67			1	1			1,76
	17/04/23 15:00	8,20	7,53	0,67			1	1			0,92
	17/04/23 16:00	8,48	7,64	0,84			1	1			1,21
	17/04/23 17:00	8,87	8,01	0,86			1	1			1,59
	17/04/23 18:00	10,08	9,18	0,90			1	1			2,81
	17/04/23 19:00	11,82	10,82	1,00			1	1			4,14
	17/04/23 20:00	13,72	12,87	0,85			1	1	1		3,29
	17/04/23 21:00	13,52	12,60	0,92			1	1	1		3,10
	17/04/23 22:00	12,31	11,30	1,01			1	1	1		1,88
	17/04/23 23:00	11,09	10,02	1,07			1	1			3,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη του Πάσχα 18/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη του Πάσχα	18/04/23 0:00	9,73	8,49	1,23			1	1			2,45
	18/04/23 1:00	9,16	7,81	1,35			1	1			1,89
	18/04/23 2:00	9,09	7,96	1,13			1	1			1,81
	18/04/23 3:00	8,74	7,54	1,19			1	1			1,46
	18/04/23 4:00	8,56	7,46	1,10			1	1			1,28
	18/04/23 5:00	8,62	7,33	1,29			1	1			1,35
	18/04/23 6:00	9,03	7,62	1,41			1	1			1,76
	18/04/23 7:00	9,69	8,12	1,57			1	1			2,42
	18/04/23 8:00	10,73	8,43	2,30			1	1			3,46
	18/04/23 9:00	11,31	8,61	2,71			1	1			3,96
	18/04/23 10:00	11,35	8,71	2,64			1	1			3,97
	18/04/23 11:00	12,15	9,14	3,01			1	1			4,25
	18/04/23 12:00	11,73	9,26	2,47			1	1			4,10
	18/04/23 13:00	10,67	8,27	2,40			1	1			3,39
	18/04/23 14:00	9,38	7,57	1,81			1	1			2,10
	18/04/23 15:00	8,84	7,35	1,50			1	1			1,57
	18/04/23 16:00	8,96	7,77	1,20			1	1			1,69
	18/04/23 17:00	9,76	9,11	0,65			1	1			2,49
	18/04/23 18:00	10,88	10,56	0,32			1	1	1		0,46
	18/04/23 19:00	12,62	12,28	0,35			1	1	1		2,20
	18/04/23 20:00	14,64	14,44	0,20			1	1	1		4,21
	18/04/23 21:00	14,18	14,12	0,06			1	1	1		3,75
	18/04/23 22:00	12,77	12,77	0,00			1	1	1		2,34
	18/04/23 23:00	11,33	11,33	0,00			1	1	1		0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 19/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	19/04/23 0:00	10,11	10,11	0,00			1	1			2,84
	19/04/23 1:00	9,14	9,14	0,00			1	1			1,87
	19/04/23 2:00	9,18	9,18	0,00			1	1			1,91
	19/04/23 3:00	8,99	8,99	0,00			1	1			1,71
	19/04/23 4:00	8,85	8,85	0,00			1	1			1,57
	19/04/23 5:00	8,96	8,96	0,00			1	1			1,68
	19/04/23 6:00	9,58	9,58	0,00			1	1			2,30
	19/04/23 7:00	10,00	10,00	0,00			1	1			2,73
	19/04/23 8:00	10,45	10,45	0,00			1	1			3,18
	19/04/23 9:00	10,55	10,55	0,00			1	1			3,28
	19/04/23 10:00	10,75	10,65	0,10			1	1			3,48
	19/04/23 11:00	10,91	10,61	0,31			1	1			3,64
	19/04/23 12:00	11,21	10,66	0,55			1	1			3,92
	19/04/23 13:00	11,43	10,97	0,46			1	1			4,00
	19/04/23 14:00	11,42	11,37	0,05			1	1			3,17
	19/04/23 15:00	11,22	11,21	0,01			1	1			2,97
	19/04/23 16:00	10,91	10,90	0,01			1	1			2,66
	19/04/23 17:00	11,04	11,04	0,00			1	1			2,79
	19/04/23 18:00	11,39	11,39	0,00			1	1			3,14
	19/04/23 19:00	12,84	12,80	0,05			1	1			4,50
	19/04/23 20:00	15,05	15,00	0,05			1	1	1		3,65
	19/04/23 21:00	14,52	14,50	0,02			1	1	1		3,12
	19/04/23 22:00	13,13	13,02	0,11			1	1	1		1,73
	19/04/23 23:00	11,59	10,80	0,79			1	1			4,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 20/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	20/04/23 0:00	10,07	8,78	1,29			1	1			2,80
	20/04/23 1:00	9,36	7,87	1,50			1	1			2,09
	20/04/23 2:00	9,19	7,88	1,31			1	1			1,91
	20/04/23 3:00	8,95	7,77	1,18			1	1			1,68
	20/04/23 4:00	8,81	7,41	1,40			1	1			1,53
	20/04/23 5:00	8,93	7,60	1,33			1	1			1,66
	20/04/23 6:00	9,47	7,96	1,51			1	1			2,19
	20/04/23 7:00	10,07	9,14	0,93			1	1			2,79
	20/04/23 8:00	10,85	9,62	1,24			1	1			3,58
	20/04/23 9:00	11,53	9,60	1,93			1	1			4,04
	20/04/23 10:00	10,88	9,02	1,86			1	1			3,61
	20/04/23 11:00	10,18	8,46	1,71			1	1			2,90
	20/04/23 12:00	9,95	8,39	1,55			1	1			2,67
	20/04/23 13:00	9,88	8,49	1,39			1	1			2,60
	20/04/23 14:00	9,45	8,11	1,34			1	1			2,18
	20/04/23 15:00	8,96	7,97	0,98			1	1			1,68
	20/04/23 16:00	9,10	8,43	0,67			1	1			1,82
	20/04/23 17:00	9,80	8,38	1,42			1	1			2,52
	20/04/23 18:00	11,11	9,75	1,36			1	1			3,84
	20/04/23 19:00	12,89	11,68	1,21			1	1	1		2,47
20/04/23 20:00	14,76	14,17	0,59			1	1	1		4,33	
20/04/23 21:00	14,38	13,75	0,63			1	1	1		3,95	
20/04/23 22:00	13,08	12,61	0,47			1	1	1		2,65	
20/04/23 23:00	11,56	10,75	0,81			1	1	1		1,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 21/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	21/04/23 0:00	10,09	8,68	1,41			1	1			2,81
	21/04/23 1:00	9,42	8,26	1,17			1	1			2,15
	21/04/23 2:00	9,25	8,40	0,85			1	1			1,98
	21/04/23 3:00	9,00	7,77	1,23			1	1			1,72
	21/04/23 4:00	8,79	7,33	1,46			1	1			1,52
	21/04/23 5:00	8,86	7,58	1,28			1	1			1,58
	21/04/23 6:00	9,36	8,43	0,94			1	1			2,09
	21/04/23 7:00	9,99	9,54	0,46			1	1			2,72
	21/04/23 8:00	10,49	10,23	0,26			1	1			3,22
	21/04/23 9:00	10,36	10,15	0,21			1	1			3,08
	21/04/23 10:00	9,93	9,84	0,09			1	1			2,66
	21/04/23 11:00	9,77	9,31	0,46			1	1			2,49
	21/04/23 12:00	9,78	9,04	0,74			1	1			2,51
	21/04/23 13:00	9,80	9,10	0,69			1	1			2,52
	21/04/23 14:00	9,49	8,78	0,71			1	1			2,22
	21/04/23 15:00	9,08	8,46	0,62			1	1			1,80
	21/04/23 16:00	9,11	8,37	0,74			1	1			1,83
	21/04/23 17:00	9,86	9,48	0,38			1	1			2,58
	21/04/23 18:00	11,49	11,36	0,13			1	1	1		1,06
	21/04/23 19:00	12,81	12,59	0,22			1	1	1		2,39
21/04/23 20:00	14,69	14,57	0,12			1	1	1		4,27	
21/04/23 21:00	14,08	13,16	0,92			1	1	1		3,65	
21/04/23 22:00	12,93	12,41	0,52			1	1	1		2,50	
21/04/23 23:00	11,54	11,02	0,52			1	1	1		1,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 22/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	22/04/23 0:00	10,28	9,54	0,74			1	1			3,00
	22/04/23 1:00	9,49	8,69	0,81			1	1			2,22
	22/04/23 2:00	9,35	7,97	1,38			1	1			2,07
	22/04/23 3:00	8,95	7,65	1,30			1	1			1,68
	22/04/23 4:00	8,90	8,02	0,89			1	1			1,63
	22/04/23 5:00	9,01	7,74	1,27			1	1			1,73
	22/04/23 6:00	9,35	7,90	1,45			1	1			2,07
	22/04/23 7:00	10,05	9,10	0,95			1	1			2,78
	22/04/23 8:00	10,32	10,14	0,18			1	1			3,04
	22/04/23 9:00	10,25	10,15	0,11			1	1			2,98
	22/04/23 10:00	10,07	9,86	0,22			1	1			2,80
	22/04/23 11:00	9,92	9,65	0,27			1	1			2,65
	22/04/23 12:00	9,94	9,84	0,10			1	1			2,66
	22/04/23 13:00	10,18	10,18	0,00			1	1			2,91
	22/04/23 14:00	9,83	9,83	0,00			1	1			2,55
	22/04/23 15:00	9,89	9,78	0,12			1	1			2,62
	22/04/23 16:00	10,04	10,00	0,04			1	1			2,77
	22/04/23 17:00	10,51	10,39	0,12			1	1			3,24
	22/04/23 18:00	11,50	11,27	0,23			1	1			4,03
	22/04/23 19:00	12,90	12,17	0,73			1	1	1		2,48
22/04/23 20:00	14,66	12,30	2,36			1	1	1		4,23	
22/04/23 21:00	14,14	11,47	2,67			1	1	1		3,72	
22/04/23 22:00	12,91	10,76	2,15			1	1	1		2,48	
22/04/23 23:00	11,47	8,87	2,60			1	1			4,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 23/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	23/04/23 0:00	10,35	8,57	1,78			1	1			3,08
	23/04/23 1:00	9,45	7,88	1,58			1	1			2,18
	23/04/23 2:00	9,24	7,57	1,67			1	1			1,97
	23/04/23 3:00	8,83	7,35	1,48			1	1			1,55
	23/04/23 4:00	8,93	7,32	1,61				1	1		2,63
	23/04/23 5:00	8,87	7,45	1,41			1	1			1,59
	23/04/23 6:00	8,94	8,01	0,92			1	1			1,66
	23/04/23 7:00	9,48	8,82	0,66			1	1			2,20
	23/04/23 8:00	10,38	9,72	0,66			1	1			3,11
	23/04/23 9:00	11,25	10,28	0,98			1	1			3,94
	23/04/23 10:00	10,79	9,18	1,61			1	1			3,52
	23/04/23 11:00	10,67	8,93	1,74			1	1			3,39
	23/04/23 12:00	10,48	8,63	1,85			1	1			3,20
	23/04/23 13:00	9,81	8,05	1,76			1	1			2,53
	23/04/23 14:00	8,73	7,38	1,35			1	1			1,45
	23/04/23 15:00	8,20	7,44	0,76			1	1			0,92
	23/04/23 16:00	8,41	7,36	1,06			1	1			1,14
	23/04/23 17:00	9,19	7,34	1,85			1	1			1,91
	23/04/23 18:00	10,52	7,41	3,11			1	1			3,25
	23/04/23 19:00	12,19	8,52	3,66			1	1			4,27
23/04/23 20:00	14,06	10,45	3,61		1	1				4,92	
23/04/23 21:00	13,66	9,46	4,20		1	1				4,78	
23/04/23 22:00	12,36	8,60	3,77		1	1				4,11	
23/04/23 23:00	11,13	8,20	2,93			1	1			3,85	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 24/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	24/04/23 0:00	9,89	7,84	2,05			1	1			2,62
	24/04/23 1:00	9,11	7,43	1,68			1	1			1,84
	24/04/23 2:00	8,94	7,73	1,21			1	1			1,66
	24/04/23 3:00	8,71	7,73	0,98			1	1			1,44
	24/04/23 4:00	8,68	7,67	1,02			1	1			1,41
	24/04/23 5:00	8,83	7,58	1,25			1	1			1,55
	24/04/23 6:00	9,49	8,38	1,11			1	1			2,22
	24/04/23 7:00	10,56	10,27	0,29			1	1			3,29
	24/04/23 8:00	10,76	10,09	0,66			1	1			3,48
	24/04/23 9:00	10,41	9,65	0,76			1	1			3,14
	24/04/23 10:00	10,00	9,11	0,89			1	1			2,72
	24/04/23 11:00	9,90	9,22	0,68			1	1			2,63
	24/04/23 12:00	9,64	9,11	0,53			1	1			2,37
	24/04/23 13:00	9,71	9,43	0,29			1	1			2,44
	24/04/23 14:00	9,42	9,09	0,33			1	1			2,15
	24/04/23 15:00	8,99	8,56	0,43			1	1			1,71
	24/04/23 16:00	9,14	8,78	0,36			1	1			1,86
	24/04/23 17:00	9,98	9,76	0,23			1	1			2,71
	24/04/23 18:00	11,12	11,12	0,00			1	1			3,84
	24/04/23 19:00	12,56	12,56	0,00	1		1				4,31
	24/04/23 20:00	14,82	14,79	0,03	1		1	1			3,42
	24/04/23 21:00	14,23	14,23	0,00	1		1	1			2,83
	24/04/23 22:00	12,68	12,68	0,00	1		1	1			1,28
	24/04/23 23:00	11,11	11,10	0,01	1		1	1			0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 25/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	25/04/23 0:00	9,81	9,81	0,00			1	1			2,53
	25/04/23 1:00	9,25	9,25	0,00			1	1			1,98
	25/04/23 2:00	9,08	9,08	0,00			1	1			1,80
	25/04/23 3:00	8,87	8,74	0,13			1	1			1,60
	25/04/23 4:00	8,74	8,43	0,32			1	1			1,47
	25/04/23 5:00	8,96	8,31	0,66			1	1			1,69
	25/04/23 6:00	9,55	8,28	1,27			1	1			2,27
	25/04/23 7:00	10,66	8,49	2,17			1	1			3,39
	25/04/23 8:00	11,25	8,53	2,72			1	1			3,94
	25/04/23 9:00	11,39	8,14	3,25			1	1			3,99
	25/04/23 10:00	10,91	7,54	3,37			1	1			3,64
	25/04/23 11:00	10,92	7,63	3,29			1	1			3,64
	25/04/23 12:00	10,80	8,51	2,30			1	1			3,53
	25/04/23 13:00	10,72	7,54	3,18			1	1			3,44
	25/04/23 14:00	10,05	7,44	2,61			1	1			2,77
	25/04/23 15:00	10,40	7,45	2,95			1	1			3,13
	25/04/23 16:00	10,90	7,82	3,08			1	1			3,63
	25/04/23 17:00	11,89	8,88	3,01			1	1			4,16
	25/04/23 18:00	12,51	9,94	2,57				1		1	3,22
	25/04/23 19:00	13,72	11,66	2,06				1		1	4,43
25/04/23 20:00	15,74	13,29	2,46				1		1	5,51	
25/04/23 21:00	14,97	11,61	3,36				1		1	5,24	
25/04/23 22:00	13,35	9,72	3,63				1		1	4,06	
25/04/23 23:00	11,86	9,21	2,65				1		1	2,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 26/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	26/04/23 0:00	10,25	7,65	2,60				1	1		3,59
	26/04/23 1:00	9,53	6,53	3,00				1	1		3,23
	26/04/23 2:00	9,37	6,56	2,81				1	1		3,07
	26/04/23 3:00	9,27	6,58	2,68				1	1		2,97
	26/04/23 4:00	9,03	6,41	2,62				1	1		2,73
	26/04/23 5:00	9,22	6,61	2,61				1	1		2,92
	26/04/23 6:00	10,03	7,16	2,88				1	1		3,51
	26/04/23 7:00	11,25	7,83	3,42				1	1		3,94
	26/04/23 8:00	12,37	8,62	3,75			1	1			4,33
	26/04/23 9:00	12,76	8,90	3,85			1	1			4,46
	26/04/23 10:00	13,34	9,47	3,87			1	1			4,67
	26/04/23 11:00	13,49	9,51	3,98			1	1			4,72
	26/04/23 12:00	12,98	9,23	3,75			1	1			4,54
	26/04/23 13:00	13,17	9,14	4,03			1	1			4,61
	26/04/23 14:00	12,47	8,56	3,91			1	1			4,36
	26/04/23 15:00	11,04	7,58	3,46			1	1			3,77
	26/04/23 16:00	11,47	7,90	3,57			1	1			4,02
	26/04/23 17:00	12,49	8,50	3,99			1	1			4,37
	26/04/23 18:00	13,61	9,60	4,02				1		1	4,32
	26/04/23 19:00	15,09	10,50	4,60				1		1	5,28
	26/04/23 20:00	16,46	11,67	4,79				1		1	5,76
	26/04/23 21:00	15,46	12,22	3,23				1		1	5,41
	26/04/23 22:00	14,52	13,31	1,21				1		1	5,08
	26/04/23 23:00	11,63	11,06	0,57			1	1	1		1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 27/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	27/04/23 0:00	9,98	6,95	3,03				1	1		3,49
	27/04/23 1:00	9,10	6,39	2,70				1	1		2,80
	27/04/23 2:00	8,86	6,10	2,76				1	1		2,56
	27/04/23 3:00	8,91	6,87	2,04				1	1		2,61
	27/04/23 4:00	8,90	7,33	1,58				1	1		2,60
	27/04/23 5:00	8,98	7,67	1,31				1	1		2,68
	27/04/23 6:00	9,58	7,89	1,69				1	1		3,28
	27/04/23 7:00	10,76	9,25	1,50			1	1			3,48
	27/04/23 8:00	11,15	9,28	1,87			1	1			3,87
	27/04/23 9:00	12,27	9,93	2,34			1	1			4,29
	27/04/23 10:00	11,99	8,80	3,19			1	1			4,20
	27/04/23 11:00	12,03	8,13	3,90			1	1			4,21
	27/04/23 12:00	12,26	8,21	4,05			1	1			4,29
	27/04/23 13:00	12,21	8,10	4,11			1	1			4,27
	27/04/23 14:00	11,31	7,57	3,74			1	1			3,96
	27/04/23 15:00	11,27	7,46	3,81			1	1			3,94
	27/04/23 16:00	11,30	7,43	3,87			1	1			3,96
	27/04/23 17:00	11,47	7,60	3,87			1	1			4,02
	27/04/23 18:00	12,85	9,15	3,70			1	1			4,50
	27/04/23 19:00	14,19	9,78	4,42			1	1			4,97
27/04/23 20:00	16,35	11,01	5,34			1	1	1		5,72	
27/04/23 21:00	15,92	10,64	5,29			1	1	1		5,50	
27/04/23 22:00	14,26	10,29	3,97			1	1	1		3,84	
27/04/23 23:00	12,39	8,13	4,26				1	1		4,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 28/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	28/04/23 0:00	10,83	7,13	3,70				1	1		3,79
	28/04/23 1:00	10,04	6,65	3,39				1	1		3,51
	28/04/23 2:00	9,95	6,80	3,15				1	1		3,48
	28/04/23 3:00	9,61	6,48	3,13				1	1		3,31
	28/04/23 4:00	9,52	6,45	3,07				1	1		3,22
	28/04/23 5:00	9,69	6,50	3,19				1	1		3,39
	28/04/23 6:00	10,61	7,18	3,43				1	1		3,71
	28/04/23 7:00	12,17	8,23	3,94				1	1		4,26
	28/04/23 8:00	12,56	8,44	4,12				1	1		4,40
	28/04/23 9:00	12,22	8,32	3,89				1	1		4,28
	28/04/23 10:00	11,34	8,33	3,00				1	1		3,97
	28/04/23 11:00	10,72	7,65	3,07				1	1		3,75
	28/04/23 12:00	10,65	7,67	2,98				1	1		3,73
	28/04/23 13:00	10,59	7,64	2,95				1	1		3,71
	28/04/23 14:00	10,51	7,42	3,09				1	1		3,68
	28/04/23 15:00	10,12	6,88	3,25				1	1		3,54
	28/04/23 16:00	10,34	6,79	3,55				1	1		3,62
	28/04/23 17:00	11,07	7,38	3,69				1	1		3,88
	28/04/23 18:00	12,42	8,31	4,11			1	1			4,35
	28/04/23 19:00	13,93	9,31	4,62			1	1			4,88
28/04/23 20:00	16,14	10,66	5,49			1	1			5,65	
28/04/23 21:00	15,68	10,49	5,18			1	1			5,49	
28/04/23 22:00	14,32	9,56	4,77			1	1			5,01	
28/04/23 23:00	12,74	8,37	4,38				1	1		4,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 29/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	29/04/23 0:00	11,19	7,26	3,93				1	1		3,92
	29/04/23 1:00	10,36	6,90	3,46				1	1		3,63
	29/04/23 2:00	10,06	7,15	2,91				1	1		3,52
	29/04/23 3:00	9,83	6,68	3,15				1	1		3,44
	29/04/23 4:00	9,71	6,47	3,24				1	1		3,40
	29/04/23 5:00	9,84	6,61	3,24				1	1		3,44
	29/04/23 6:00	10,16	6,76	3,40				1	1		3,56
	29/04/23 7:00	11,20	7,40	3,81				1	1		3,92
	29/04/23 8:00	11,74	7,69	4,04				1	1		4,11
	29/04/23 9:00	11,91	7,77	4,14				1	1		4,17
	29/04/23 10:00	11,55	7,47	4,09				1	1		4,04
	29/04/23 11:00	11,21	7,34	3,87				1	1		3,92
	29/04/23 12:00	11,27	7,32	3,95				1	1		3,94
	29/04/23 13:00	11,37	7,44	3,93				1	1		3,98
	29/04/23 14:00	11,05	7,31	3,74				1	1		3,87
	29/04/23 15:00	10,54	6,98	3,56				1	1		3,69
	29/04/23 16:00	10,42	6,92	3,51				1	1		3,65
	29/04/23 17:00	11,31	7,52	3,79				1	1		3,96
	29/04/23 18:00	12,60	8,72	3,88				1	1		4,41
	29/04/23 19:00	13,87	10,83	3,05			1	1	1		3,45
29/04/23 20:00	16,07	11,99	4,09			1	1	1		5,63	
29/04/23 21:00	15,93	12,29	3,64			1	1	1		5,51	
29/04/23 22:00	14,33	11,53	2,80			1	1	1		3,90	
29/04/23 23:00	12,76	10,33	2,42			1	1	1		2,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 30/4/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	30/04/23 0:00	11,33	10,25	1,08			1	1	1		0,90
	30/04/23 1:00	10,33	7,71	2,62				1	1		3,62
	30/04/23 2:00	10,08	7,70	2,38				1	1		3,53
	30/04/23 3:00	9,64	7,51	2,13				1	1		3,34
	30/04/23 4:00	9,47	7,51	1,95				1	1		3,17
	30/04/23 5:00	9,59	7,94	1,65				1	1		3,29
	30/04/23 6:00	9,51	7,35	2,17				1	1		3,21
	30/04/23 7:00	10,25	8,56	1,69				1	1		3,59
	30/04/23 8:00	10,70	8,94	1,76				1	1		3,74
	30/04/23 9:00	11,07	8,42	2,65				1	1		3,88
	30/04/23 10:00	11,11	8,33	2,78				1	1		3,89
	30/04/23 11:00	10,97	9,01	1,96		1		1			3,70
	30/04/23 12:00	10,78	9,27	1,51		1		1			3,50
	30/04/23 13:00	10,37	9,15	1,22		1		1			3,10
	30/04/23 14:00	9,61	8,10	1,50		1		1			2,33
	30/04/23 15:00	8,98	7,82	1,16		1		1			1,70
	30/04/23 16:00	9,26	7,77	1,49		1		1			1,98
	30/04/23 17:00	9,90	8,11	1,79		1		1			2,62
	30/04/23 18:00	11,31	9,87	1,44		1		1			3,96
	30/04/23 19:00	12,78	11,31	1,47		1		1	1		2,36
30/04/23 20:00	14,85	13,24	1,61		1		1	1		4,43	
30/04/23 21:00	14,85	13,01	1,84		1		1	1		4,42	
30/04/23 22:00	13,70	11,75	1,95		1		1	1		3,27	
30/04/23 23:00	12,36	10,92	1,43		1		1	1		1,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.