Πέμπτη, 25 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,58	0,57	0,51	0,53	0,51	0,57	0,51	0,58	0,67	0,68	0,69	0,75	0,83	0,79	0,76	0,75	0,76	0,74	0,87	0,83	0,88	0,92	0,81	0,70	16,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,62	0,65	0,57	0,56	0,55	0,57	0,57	0,62	0,68	0,66	0,70	0,71	0,69	0,74	0,74	0,68	0,69	0,77	0,77	0,81	0,92	0,89	0,80	0,71	16,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,65	0,56	0,54	0,52	0,50	0,52	0,53	0,58	0,65	0,70	0,76	0,76	0,75	0,83	0,83	0,76	0,79	0,78	0,79	0,79	0,86	0,81	0,72	0,68	16,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,63	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,56	0,55	0,54	0,54	0,59	0,67	0,59	0,48	0,46	0,53	0,59	0,71	0,84	0,91	0,88	0,81	0,72	14,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,66	0,61	0,57	0,55	0,56	0,56	0,57	0,60	0,61	0,66	0,63	0,57	0,62	0,68	0,58	0,59	0,61	0,68	0,81	0,85	0,96	0,98	0,85	0,77	16,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,72	0,64	0,60	0,58	0,58	0,59	0,58	0,62	0,55	0,53	0,62	0,59	0,66	0,69	0,61	0,62	0,63	0,70	0,82	0,86	0,93	1,02	0,89	0,74	16,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,68	0,66	0,59	0,58	0,59	0,58	0,58	0,64	0,64	0,63	0,65	0,60	0,63	0,64	0,58	0,61	0,65	0,69	0,77	0,84	0,89	0,97	0,85	0,75	16,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	-																									Συντήρηση
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη