

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 1/6/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,51	2,50	0,01	0,01	1		1							0,58	0,57
	01:00	2,23	2,20	0,02	0,00	1		1							0,36	0,35
	02:00	2,13	2,10	0,03	0,00	1									0,50	0,53
	03:00	2,00	1,98	0,02	0,00	1									0,60	0,60
	04:00	1,97	1,95	0,02	0,00	1									0,60	0,60
	05:00	2,01	2,00	0,00	0,00	1									0,60	0,60
	06:00	2,10	2,09	0,00	0,01	1									0,60	0,60
	07:00	2,34	2,34	0,00	0,00	1					1				0,60	0,60
	08:00	2,54	2,52	0,00	0,01	1					1				0,60	0,60
	09:00	2,70	2,69	0,00	0,01	1					1				0,60	0,60
	10:00	2,83	2,82	0,01	0,00	1					1	1			0,60	0,60
	11:00	2,86	2,83	0,03	0,00	1						1			0,60	0,60
	12:00	2,88	2,84	0,03	0,00	1						1			0,60	0,60
	13:00	2,89	2,88	0,01	0,00	1						1			0,60	0,60
	14:00	2,83	2,82	0,00	0,00	1						1			0,60	0,60
	15:00	2,69	2,68	0,00	0,00	1						1			0,60	0,60
	16:00	2,63	2,62	0,00	0,00	1						1			0,60	0,60
	17:00	2,72	2,71	0,00	0,00	1						1			0,60	0,60
	18:00	2,79	2,77	0,00	0,02	1						1			0,60	0,60
	19:00	2,95	2,93	0,00	0,03	1			1						0,60	0,60
	20:00	3,23	3,21	0,00	0,02	1			1						0,60	0,60
	21:00	3,45	3,44	0,00	0,00	1			1						0,60	0,60
	22:00	3,16	3,16	0,00	0,00	1			1						0,60	0,60
	23:00	2,80	2,80	0,00	0,00	1			1						0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Περδίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης