

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/6/2023										
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10							
Π	ε	ο	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10			G11	G12		
Π	ε	ο	Ρ	00:00	2,23	2,13	0,10			1	1					1		0,57	0,56		
				01:00	2,14	2,13	0,01			1	1							1		0,48	0,47
				02:00	2,05	1,98	0,06			1	1							1		0,47	0,49
				03:00	1,99	1,94	0,05			1	1									0,68	0,69
				04:00	1,97	1,96	0,00			1	1									0,68	0,68
				05:00	1,96	1,93	0,03			1	1									0,68	0,68
				06:00	1,96	1,96	0,00			1	1									0,69	0,69
				07:00	2,17	2,06	0,11			1	1							1		0,59	0,58
				08:00	2,37	2,27	0,11			1	1							1		0,70	0,70
				09:00	2,44	2,39	0,05			1	1							1		0,74	0,74
				10:00	2,48	2,42	0,06			1	1							1		0,79	0,79
				11:00	2,53	2,44	0,09			1	1		0,09					1		0,81	0,81
				12:00	2,67	2,61	0,06			1	1							1		0,93	0,93
				13:00	2,66	2,56	0,10			1	1							1		0,92	0,92
				14:00	2,68	2,45	0,22			1	1							1		0,92	0,91
				15:00	2,51	2,13	0,38			1	1							1		0,81	0,80
				16:00	2,53	2,32	0,21			1	1							1		0,83	0,83
				17:00	2,65	2,65	0,00			1	1							1		0,91	0,90
				18:00	2,76	2,76	0,00			1	1							1		0,97	0,96
				19:00	2,81	2,81	0,00			1	1							1		0,94	0,92
				20:00	3,04	3,04	0,00			1	1	1						1		0,79	0,79
				21:00	3,06	3,06	0,00			1	1	1						1		0,83	0,83
				22:00	2,74	2,74	0,00			1	1	1						1		0,52	0,53
23:00	2,49	2,49	0,00			1	1							1		0,76	0,79				

Παρατηρήσεις:

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης