

HΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας												Πέμπτη 1/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x8 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Πέμπτη	00:00	43,27	42,90	0,37	0,00			1	1	1	1												1	7,25	7,36
	01:00	40,49	39,77	0,71	0,01			1	1	1	1												1	8,91	8,89
	02:00	38,90	38,02	0,87	0,00			1	1	1	1												1	7,31	7,34
	03:00	37,78	36,37	1,41	0,01			1	1	1	1												1	6,28	6,28
	04:00	37,69	36,32	1,37	0,00			1	1	1	1												1	6,11	6,11
	05:00	39,10	37,86	1,24	0,01			1	1	1	1												1	7,46	7,52
	06:00	41,84	41,31	0,52	0,00			1	1	1	1												1	9,97	10,05
	07:00	48,24	48,01	0,23	0,01			1	1	1	1							1					1	14,47	14,50
	08:00	51,49	50,87	0,61	0,01			1	1	1	1							1					1	15,10	15,10
	09:00	55,14	54,31	0,82	0,01	1		1	1	1	1							1					1	14,79	14,78
	10:00	55,65	55,01	0,63	0,01	1		1	1	1	1							1					1	14,88	14,84
	11:00	54,93	54,47	0,26	0,21	1		1	1	1	1							1					1	14,14	14,13
	12:00	57,50	56,84	0,26	0,40	1		1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	13:00	59,13	58,04	0,68	0,40	1		1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	14:00	54,72	54,22	0,12	0,39	1		1	1	1	1							1					1	14,05	14,01
	15:00	51,21	50,89	0,05	0,27	1		1	1	1	1							1					1	10,61	10,59
	16:00	51,28	51,05	0,01	0,22	1		1	1	1	1							1					1	10,62	10,71
	17:00	54,80	54,75	0,00	0,05	1		1	1	1	1							1					1	13,90	13,94
	18:00	59,12	59,00	0,00	0,12	1		1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	19:00	62,53	62,13	0,19	0,20	1		1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	20:00	64,35	63,69	0,45	0,20	1		1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	21:00	60,97	60,52	0,34	0,11	1		1	1	1	1							1					1	15,20	15,20
	22:00	55,85	55,63	0,20	0,02	1		1	1	1	1							1					1	15,15	15,12
23:00	49,12	48,78	0,35	0,00	1		1	1	1	1							1					1	11,59	11,46	

Παρατηρήσεις

1 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.