



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 1/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,95	6,95	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,81	6,80	0,01	1		1				2,65
	02:00	6,43	6,27	0,16	1		1				2,65
	03:00	5,78	5,73	0,05	1		1				2,65
	04:00	6,28	6,17	0,11	1		1				2,65
	05:00	6,19	6,08	0,11	1		1				2,65
	06:00	6,27	5,96	0,31	1		1				2,65
	07:00	6,68	6,34	0,34	1		1				2,65
	08:00	7,28	6,55	0,73	1		1			1	2,65
	09:00	7,45	6,22	1,23	1		1			1	2,65
	10:00	7,08	6,22	0,87	1		1			1	2,65
	11:00	7,08	6,59	0,49	1		1			1	2,65
	12:00	7,53	7,43	0,10	1		1			1	2,65
	13:00	7,25	7,01	0,25	1		1				2,65
	14:00	7,17	6,69	0,48	1		1				2,65
	15:00	7,07	6,57	0,50	1		1				2,65
	16:00	7,09	6,55	0,54	1		1				2,65
	17:00	7,17	6,63	0,54	1		1				2,65
	18:00	7,31	6,69	0,62	1		1				2,65
	19:00	7,61	7,23	0,38	1		1				2,65
	20:00	7,63	7,17	0,46	1		1				2,65
	21:00	7,89	7,59	0,30	1		1				2,65
	22:00	7,58	7,41	0,17	1		1				2,65
	23:00	7,07	6,79	0,28	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ κατά το διάστημα 08:00-12:00 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης