

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 1/6/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/06/23 0:00	11,88	11,53	0,35		1			1	1	0,00
	01/06/23 1:00	10,84	10,14	0,70					1	1	1,55
	01/06/23 2:00	10,38	9,54	0,84					1	1	1,09
	01/06/23 3:00	10,13	9,63	0,50					1	1	0,84
	01/06/23 4:00	10,06	9,44	0,61					1	1	0,77
	01/06/23 5:00	10,09	9,67	0,42					1	1	0,80
	01/06/23 6:00	11,04	10,69	0,35					1	1	1,75
	01/06/23 7:00	12,47	12,29	0,18					1	1	3,18
	01/06/23 8:00	13,40	13,14	0,26			1			1	3,13
	01/06/23 9:00	13,88	13,87	0,01			1			1	3,61
	01/06/23 10:00	13,58	13,52	0,05			1			1	3,31
	01/06/23 11:00	13,56	13,29	0,28			1			1	3,30
	01/06/23 12:00	13,58	13,43	0,15			1			1	3,32
	01/06/23 13:00	13,58	13,50	0,08			1			1	3,31
	01/06/23 14:00	13,14	13,13	0,01			1			1	2,87
	01/06/23 15:00	12,54	12,39	0,15			1			1	2,28
	01/06/23 16:00	12,33	12,25	0,08			1			1	2,07
	01/06/23 17:00	13,05	13,01	0,04			1			1	2,79
	01/06/23 18:00	14,38	14,36	0,02			1			1	4,11
	01/06/23 19:00	15,66	15,66	0,00			1			1	5,40
01/06/23 20:00	17,06	17,06	0,00			1		1	1	3,64	
01/06/23 21:00	17,11	17,11	0,00			1		1	1	3,70	
01/06/23 22:00	15,19	15,06	0,13			1		1	1	1,78	
01/06/23 23:00	13,45	13,38	0,07					1	1	4,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.