

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023	00:00	15,24	15,03	0,21		1		1						1,94	1,90
	01:00	14,16	14,15	0,01		1		1						0,79	0,78
	02:00	13,43	13,23	0,20				1				1		2,81	2,84
	03:00	12,73	12,12	0,61				1				1		3,17	3,17
	04:00	12,94	11,90	1,04				1				1		3,36	3,36
	05:00	13,53	13,19	0,34				1				1		3,94	3,94
	06:00	14,33	14,33	0,00				1				1		4,69	4,71
	07:00	16,30	16,27	0,03	1			1						3,70	3,75
	08:00	17,45	17,09	0,36	1			1						4,70	4,71
	09:00	17,85	17,11	0,74	1			1						5,12	5,10
	10:00	17,40	17,22	0,18	1			1						4,64	4,66
	11:00	17,44	17,05	0,39	1			1						4,69	4,70
	12:00	17,75	16,94	0,80	1			1						4,98	4,98
	13:00	17,87	16,77	1,10	1			1						5,14	5,16
	14:00	16,67	14,76	1,91	1			1						3,97	3,97
	15:00	15,20	13,95	1,25	1			1						2,48	2,46
	16:00	15,63	14,47	1,17	1			1						2,89	2,91
	17:00	17,09	16,00	1,10	1			1						4,27	4,32
	18:00	18,83	18,35	0,48	1			1						6,06	6,08
	19:00	20,09	19,91	0,18	1			1					1	5,03	5,00
	20:00	21,41	21,37	0,05	1			1					1	6,29	6,33
	21:00	22,20	22,20	0,00	1			1					1	7,16	7,13
	22:00	19,67	19,67	0,00	1			1					1	4,66	4,61
	23:00	17,62	17,58	0,04	1			1					1	2,35	2,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης