

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/2/23 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 3:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 5:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 6:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
1/2/23 7:00	52,00	35,27	15,11	1,62	1			1								1	1						
1/2/23 8:00	57,00	35,13	15,05	6,82	1			1								1	1						
1/2/23 9:00	62,00	35,13	15,06	11,81	1			1								1	1						
1/2/23 10:00	65,00	35,42	15,18	14,40	1			1								1	1						
1/2/23 11:00	64,00	33,86	14,51	15,63	1			1								1	1						
1/2/23 12:00	68,00	36,48	15,64	15,88	1			1								1	1						
1/2/23 13:00	65,00	34,87	14,95	15,18	1			1								1	1						
1/2/23 14:00	66,00	36,76	15,75	13,49	1			1								1	1						
1/2/23 15:00	69,00	41,05	17,59	10,36	1			1								1	1						
1/2/23 16:00	73,00	47,64	20,42	4,95	1			1								1	1						
1/2/23 17:00	76,00	52,73	22,60	0,67	1			1								1	1	1					
1/2/23 18:00	81,00	56,70	24,30	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 19:00	85,00	59,50	25,50	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 20:00	87,00	60,90	26,10	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 21:00	84,00	58,80	25,20	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 22:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1					
1/2/23 23:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
2/2/23 0:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1								1	1							
2/2/23 1:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1							
2/2/23 2:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1							
2/2/23 3:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1							
2/2/23 4:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1							
2/2/23 5:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1							
2/2/23 6:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1								1	1							
2/2/23 7:00	65,00	45,83	17,83	1,34	1			1								1	1							
2/2/23 8:00	74,00	51,68	16,28	6,04	1			1								1	1	1						
2/2/23 9:00	77,00	52,32	14,10	10,58	1			1								1	1	1						
2/2/23 10:00	78,00	52,83	12,31	12,86	1			1								1	1	1						
2/2/23 11:00	78,00	52,54	11,20	14,26	1			1								1	1	1						
2/2/23 12:00	79,00	54,20	10,18	14,62	1			1								1	1	1						
2/2/23 13:00	78,00	55,39	8,70	13,91	1			1								1	1	1						
2/2/23 14:00	77,00	57,18	7,42	12,40	1			1								1	1	1						
2/2/23 15:00	76,00	59,81	6,84	9,35	1			1								1	1	1						
2/2/23 16:00	79,00	68,72	6,10	4,18	1			1								1	1	1	1					
2/2/23 17:00	83,00	77,10	5,44	0,46	1			1								1	1	1	1					
2/2/23 18:00	87,00	81,50	5,50	0,00	1			1								1	1	1	1					
2/2/23 19:00	93,00	87,21	5,79	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
2/2/23 20:00	90,00	84,59	5,41	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
2/2/23 21:00	85,00	80,23	4,77	0,00	1			1								1	1	1	1					
2/2/23 22:00	77,00	72,31	4,69	0,00	1			1								1	1	1	1					
2/2/23 23:00	66,00	60,90	5,10	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/2/23 0:00	53,00	50,71	2,29	0,00	1			1								1	1	1					
3/2/23 1:00	52,00	49,19	2,81	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 2:00	50,00	46,92	3,08	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 3:00	48,00	45,32	2,68	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 4:00	47,00	45,15	1,85	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 5:00	49,00	47,64	1,36	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 6:00	52,00	50,64	1,36	0,00	1			1								1	1						
3/2/23 7:00	56,00	52,20	2,82	0,98	1			1								1	1	1					
3/2/23 8:00	62,00	53,96	3,26	4,78	1			1								1	1	1					
3/2/23 9:00	66,00	55,16	1,67	9,17	1			1								1	1	1					
3/2/23 10:00	72,00	59,59	1,03	11,38	1			1								1	1	1					
3/2/23 11:00	76,00	62,73	1,18	12,09	1			1								1	1	1					
3/2/23 12:00	71,00	57,52	1,46	12,02	1			1								1	1	1					
3/2/23 13:00	75,00	61,91	2,34	10,75	1			1								1	1	1					
3/2/23 14:00	79,00	65,16	5,13	8,71	1			1								1	1	1					
3/2/23 15:00	84,00	69,21	9,10	5,69	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 16:00	87,00	71,99	13,01	2,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 17:00	92,00	75,51	16,35	0,14	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 18:00	96,00	78,09	17,91	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 19:00	94,00	75,73	18,27	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 20:00	90,00	70,41	19,59	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 21:00	86,00	64,23	21,77	0,00	1			1								1	1	1	1				
3/2/23 22:00	77,00	54,00	23,00	0,00	1			1								1	1	1					
3/2/23 23:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
4/2/23 0:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1							
4/2/23 1:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1							
4/2/23 2:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1							
4/2/23 3:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1							
4/2/23 4:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1							
4/2/23 5:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1							
4/2/23 6:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1							
4/2/23 7:00	53,00	35,97	15,41	1,62	1			1								1	1							
4/2/23 8:00	59,00	37,22	15,95	5,83	1			1								1	1							
4/2/23 9:00	61,00	37,42	14,66	8,92	1			1								1	1							
4/2/23 10:00	63,00	40,47	12,48	10,05	1			1								1	1							
4/2/23 11:00	64,00	40,52	13,47	10,01	1			1								1	1							
4/2/23 12:00	68,00	43,16	15,78	9,06	1			1								1	1							
4/2/23 13:00	67,00	44,20	15,32	7,48	1			1								1	1							
4/2/23 14:00	69,00	50,41	13,28	5,31	1			1								1	1	1						
4/2/23 15:00	72,00	55,15	14,25	2,60	1			1								1	1	1						
4/2/23 16:00	73,00	54,49	17,88	0,63	1			1								1	1	1						
4/2/23 17:00	77,00	58,64	18,32	0,04	1			1								1	1	1						
4/2/23 18:00	80,00	63,99	16,01	0,00	1			1								1	1	1						
4/2/23 19:00	82,00	68,21	13,79	0,00	1			1								1	1	1	1					
4/2/23 20:00	83,00	70,60	12,40	0,00	1			1								1	1	1	1					
4/2/23 21:00	79,00	67,66	11,34	0,00	1			1								1	1	1	1					
4/2/23 22:00	75,00	63,49	11,51	0,00	1			1								1	1	1						
4/2/23 23:00	68,00	54,97	13,03	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
5/2/23 0:00	51,00	36,89	14,11	0,00	1			1								1	1							
5/2/23 1:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1							
5/2/23 2:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1							
5/2/23 3:00	45,00	31,64	13,36	0,00	1			1								1	1							
5/2/23 4:00	48,00	35,63	12,37	0,00	1			1								1	1							
5/2/23 5:00	49,00	35,99	13,01	0,00	1			1								1	1							
5/2/23 6:00	50,00	36,84	13,16	0,00	1			1								1	1							
5/2/23 7:00	51,00	37,98	12,35	0,67	1			1								1	1							
5/2/23 8:00	55,00	39,34	12,25	3,41	1			1								1	1							
5/2/23 9:00	57,00	37,61	12,82	6,57	1			1								1	1							
5/2/23 10:00	60,00	37,59	13,84	8,57	1			1								1	1							
5/2/23 11:00	61,00	36,04	15,44	9,52	1			1								1	1							
5/2/23 12:00	63,00	37,26	15,97	9,77	1			1								1	1							
5/2/23 13:00	65,00	38,91	16,67	9,42	1			1								1	1							
5/2/23 14:00	69,00	42,50	18,21	8,29	1			1								1	1							
5/2/23 15:00	67,00	42,53	18,23	6,25	1			1								1	1							
5/2/23 16:00	66,00	44,09	18,89	3,02	1			1								1	1							
5/2/23 17:00	69,00	47,93	20,54	0,53	1			1								1	1							
5/2/23 18:00	73,00	51,10	21,90	0,00	1			1								1	1	1						
5/2/23 19:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1			1								1	1	1						
5/2/23 20:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1						
5/2/23 21:00	74,00	51,80	22,20	0,00	1			1								1	1	1						
5/2/23 22:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1			1								1	1							
5/2/23 23:00	64,00	44,80	19,20	0,00	1			1								1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/2/23 0:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1						
6/2/23 1:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1						
6/2/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
6/2/23 3:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
6/2/23 4:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
6/2/23 5:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1						
6/2/23 6:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
6/2/23 7:00	56,00	37,85	16,22	1,93	1			1								1	1						
6/2/23 8:00	61,00	37,66	16,14	7,20	1			1								1	1						
6/2/23 9:00	63,00	35,86	15,37	11,77	1			1								1	1						
6/2/23 10:00	66,00	36,22	15,52	14,26	1			1								1	1						
6/2/23 11:00	67,00	36,08	15,46	15,46	1			1								1	1						
6/2/23 12:00	68,00	36,73	15,74	15,53	1			1								1	1						
6/2/23 13:00	70,00	38,75	16,61	14,65	1			1								1	1						
6/2/23 14:00	72,00	41,43	17,75	12,82	1			1								1	1						
6/2/23 15:00	70,00	41,97	17,99	10,05	1			1								1	1						
6/2/23 16:00	71,00	46,19	19,79	5,02	1			1								1	1						
6/2/23 17:00	75,00	51,98	22,28	0,74	1			1								1	1	1					
6/2/23 18:00	79,00	55,30	23,70	0,00	1			1								1	1	1					
6/2/23 19:00	82,00	57,63	24,37	0,00	1			1								1	1	1					
6/2/23 20:00	81,00	58,20	22,80	0,00	1			1								1	1	1					
6/2/23 21:00	77,00	56,63	20,37	0,00	1			1								1	1	1					
6/2/23 22:00	73,00	55,79	17,21	0,00	1			1								1	1	1					
6/2/23 23:00	66,00	51,83	14,17	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
7/2/23 0:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1								1	1							
7/2/23 1:00	57,00	39,90	17,10	0,00	1			1								1	1							
7/2/23 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1							
7/2/23 3:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1							
7/2/23 4:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1							
7/2/23 5:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1							
7/2/23 6:00	61,00	42,70	18,30	0,00	1			1								1	1							
7/2/23 7:00	67,00	45,79	19,63	1,58	1			1								1	1							
7/2/23 8:00	74,00	47,08	20,18	6,75	1			1								1	1							
7/2/23 9:00	77,00	45,76	19,61	11,63	1			1								1	1							
7/2/23 10:00	84,00	48,87	20,94	14,19	1			1								1	1	1						
7/2/23 11:00	86,00	49,38	21,16	15,46	1			1								1	1	1						
7/2/23 12:00	90,00	52,08	22,32	15,60	1			1								1	1	1						
7/2/23 13:00	93,00	54,82	23,49	14,69	1			1								1	1	1						
7/2/23 14:00	91,00	54,75	23,46	12,79	1			1								1	1	1						
7/2/23 15:00	94,00	58,99	25,28	9,73	1			1								1	1	1						
7/2/23 16:00	96,00	63,95	27,41	4,64	1			1								1	1	1	1					
7/2/23 17:00	97,00	67,46	28,91	0,63	1			1								1	1	1	1					
7/2/23 18:00	99,00	69,30	29,70	0,00	1			1								1	1	1	1					
7/2/23 19:00	101,00	70,70	30,30	0,00	1			1								1	1	1	1					
7/2/23 20:00	105,00	73,50	31,50	0,00	1			1								1	1	1	1					
7/2/23 21:00	103,00	72,10	30,90	0,00	1			1								1	1	1	1					
7/2/23 22:00	95,00	66,50	28,50	0,00	1			1								1	1	1	1					
7/2/23 23:00	91,00	63,70	27,30	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/2/23 0:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 1:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 3:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 4:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 5:00	56,00	39,20	16,80	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 6:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						
8/2/23 7:00	67,00	45,57	19,53	1,90	1			1								1	1						
8/2/23 8:00	79,00	50,13	21,49	7,38	1			1								1	1	1					
8/2/23 9:00	82,00	50,02	19,68	12,30	1			1								1	1	1					
8/2/23 10:00	84,00	51,66	17,44	14,90	1			1								1	1	1					
8/2/23 11:00	87,00	54,68	16,12	16,20	1			1								1	1	1					
8/2/23 12:00	89,00	56,42	16,07	16,51	1			1								1	1	1	1				
8/2/23 13:00	92,00	59,48	16,64	15,88	1			1								1	1	1	1				
8/2/23 14:00	90,00	58,54	17,30	14,16	1			1								1	1	1	1				
8/2/23 15:00	89,00	60,48	17,42	11,10	1			1								1	1	1	1				
8/2/23 16:00	93,00	70,47	16,94	5,59	1			1								1	1	1	1	1			
8/2/23 17:00	98,00	80,70	16,35	0,95	1			1		1						1	1	1	1	1			
8/2/23 18:00	105,00	89,34	15,66	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
8/2/23 19:00	110,00	95,49	14,51	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
8/2/23 20:00	111,00	97,74	13,26	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
8/2/23 21:00	107,00	94,62	12,38	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
8/2/23 22:00	95,00	84,60	10,40	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1			
8/2/23 23:00	90,00	81,20	8,80	0,00	1			1								1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
9/2/23 0:00	59,00	50,78	8,22	0,00	1			1								1	1							
9/2/23 1:00	55,00	47,64	7,36	0,00	1			1								1	1							
9/2/23 2:00	54,00	46,57	7,43	0,00	1			1								1	1							
9/2/23 3:00	53,00	45,31	7,69	0,00	1			1								1	1							
9/2/23 4:00	53,00	45,87	7,13	0,00	1			1								1	1							
9/2/23 5:00	55,00	49,46	5,54	0,00	1			1								1	1							
9/2/23 6:00	65,00	61,22	3,78	0,00	1			1								1	1	1						
9/2/23 7:00	66,00	61,43	2,88	1,69	1			1								1	1	1						
9/2/23 8:00	78,00	69,20	2,26	6,54	1			1								1	1	1	1					
9/2/23 9:00	83,00	71,06	1,47	10,47	1			1								1	1	1	1					
9/2/23 10:00	84,00	70,63	0,90	12,47	1			1								1	1	1	1					
9/2/23 11:00	86,00	71,89	0,62	13,49	1			1								1	1	1	1					
9/2/23 12:00	88,00	74,20	0,41	13,39	1			1								1	1	1	1					
9/2/23 13:00	91,00	78,10	0,29	12,61	1			1								1	1	1	1					
9/2/23 14:00	90,00	78,76	0,38	10,86	1			1								1	1	1	1					
9/2/23 15:00	88,00	79,75	0,49	7,76	1			1								1	1	1	1					
9/2/23 16:00	92,00	87,93	0,56	3,51	1			1		1						1	1	1	1					
9/2/23 17:00	97,00	95,93	0,61	0,46	1			1		1						1	1	1	1					
9/2/23 18:00	104,00	103,48	0,52	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1				
9/2/23 19:00	109,00	108,53	0,47	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1				
9/2/23 20:00	110,00	109,49	0,51	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1				
9/2/23 21:00	105,00	104,56	0,44	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1				
9/2/23 22:00	96,00	95,68	0,32	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1				
9/2/23 23:00	89,00	88,77	0,23	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/2/23 0:00	56,00	55,78	0,22	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 1:00	54,00	53,77	0,23	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 2:00	52,00	51,56	0,44	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 3:00	50,00	49,26	0,74	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 4:00	52,00	51,17	0,83	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 5:00	55,00	54,22	0,78	0,00	1			1								1	1						
10/2/23 6:00	61,00	60,23	0,77	0,00	1			1								1	1	1					
10/2/23 7:00	64,00	61,85	0,78	1,37	1			1								1	1	1					
10/2/23 8:00	69,00	62,99	0,74	5,27	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 9:00	72,00	62,25	0,72	9,03	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 10:00	75,00	63,50	0,61	10,89	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 11:00	77,00	65,07	0,44	11,49	1			1								1	1	1	1				
10/2/23 12:00	82,00	70,33	0,39	11,28	1			1								1	1	1	1	1			
10/2/23 13:00	86,00	75,26	0,41	10,33	1			1								1	1	1	1	1			
10/2/23 14:00	88,00	78,92	0,47	8,61	1			1								1	1	1	1	1			
10/2/23 15:00	86,00	79,16	0,52	6,32	1			1								1	1	1	1	1			
10/2/23 16:00	87,00	83,49	0,45	3,06	1			1		1						1	1	1	1	1			
10/2/23 17:00	90,00	89,26	0,32	0,42	1			1		1						1	1	1	1	1			
10/2/23 18:00	94,00	93,74	0,26	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1	1		
10/2/23 19:00	99,00	98,76	0,24	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1	1		
10/2/23 20:00	102,00	101,84	0,16	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1	1		
10/2/23 21:00	106,00	105,91	0,09	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1	1		
10/2/23 22:00	97,00	96,90	0,10	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1	1		
10/2/23 23:00	89,00	88,91	0,09	0,00	1			1		1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/2/23 0:00	56,00	55,95	0,05	0,00	1			1								1	1	1					
11/2/23 1:00	55,00	54,95	0,05	0,00	1			1								1	1	1					
11/2/23 2:00	52,00	51,94	0,06	0,00	1			1								1	1						
11/2/23 3:00	51,00	50,90	0,10	0,00	1			1								1	1						
11/2/23 4:00	50,00	49,81	0,19	0,00	1			1								1	1						
11/2/23 5:00	56,00	55,72	0,28	0,00	1			1								1	1	1					
11/2/23 6:00	61,00	60,73	0,27	0,00	1			1								1	1	1					
11/2/23 7:00	66,00	64,15	0,20	1,65	1			1								1	1	1					
11/2/23 8:00	68,00	61,29	0,14	6,57	1			1								1	1	1					
11/2/23 9:00	70,00	59,05	0,13	10,82	1			1								1	1	1					
11/2/23 10:00	72,00	58,89	0,22	12,89	1			1								1	1	1					
11/2/23 11:00	75,00	60,61	0,62	13,77	1			1								1	1	1					
11/2/23 12:00	79,00	64,00	1,37	13,63	1			1								1	1	1					
11/2/23 13:00	82,00	67,00	2,28	12,72	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 14:00	86,00	71,55	3,35	11,10	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 15:00	87,00	73,65	4,74	8,61	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 16:00	86,00	75,39	6,15	4,46	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 17:00	89,00	81,02	7,14	0,84	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 18:00	93,00	85,52	7,48	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
11/2/23 19:00	98,00	90,92	7,08	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
11/2/23 20:00	92,00	85,37	6,63	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
11/2/23 21:00	89,00	82,36	6,64	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
11/2/23 22:00	85,00	77,98	7,02	0,00	1			1								1	1	1	1				
11/2/23 23:00	83,00	75,52	7,48	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
12/2/23 0:00	57,00	49,17	7,83	0,00	1			1								1	1							
12/2/23 1:00	55,00	46,79	8,21	0,00	1			1								1	1							
12/2/23 2:00	53,00	44,17	8,83	0,00	1			1								1	1							
12/2/23 3:00	52,00	42,60	9,40	0,00	1			1								1	1							
12/2/23 4:00	50,00	40,34	9,66	0,00	1			1								1	1							
12/2/23 5:00	55,00	45,31	9,69	0,00	1			1								1	1							
12/2/23 6:00	60,00	50,46	9,54	0,00	1			1								1	1							
12/2/23 7:00	62,00	51,37	9,15	1,48	1			1								1	1							
12/2/23 8:00	65,00	50,30	8,59	6,11	1			1								1	1	1						
12/2/23 9:00	69,00	50,69	7,84	10,47	1			1								1	1	1						
12/2/23 10:00	70,00	50,42	6,86	12,72	1			1								1	1	1						
12/2/23 11:00	72,00	52,20	5,96	13,84	1			1								1	1	1						
12/2/23 12:00	74,00	54,56	5,53	13,91	1			1								1	1	1						
12/2/23 13:00	78,00	59,36	5,46	13,18	1			1								1	1	1						
12/2/23 14:00	79,00	61,77	5,53	11,70	1			1								1	1	1						
12/2/23 15:00	78,00	62,89	5,83	9,28	1			1								1	1	1						
12/2/23 16:00	81,00	70,21	6,05	4,74	1			1								1	1	1	1					
12/2/23 17:00	83,00	76,33	5,83	0,84	1			1								1	1	1	1					
12/2/23 18:00	85,00	79,90	5,10	0,00	1			1								1	1	1	1					
12/2/23 19:00	88,00	83,82	4,18	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
12/2/23 20:00	89,00	85,69	3,31	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
12/2/23 21:00	85,00	82,55	2,45	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
12/2/23 22:00	83,00	81,28	1,72	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
12/2/23 23:00	80,00	78,82	1,18	0,00	1			1								1	1	1	1	1				

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/2/23 0:00	60,00	59,39	0,61	0,00	1			1								1	1	1					
13/2/23 1:00	58,00	57,65	0,35	0,00	1			1								1	1	1					
13/2/23 2:00	55,00	54,76	0,24	0,00	1			1								1	1	1					
13/2/23 3:00	53,00	52,81	0,19	0,00	1			1								1	1						
13/2/23 4:00	54,00	53,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1					
13/2/23 5:00	56,00	55,80	0,20	0,00	1			1								1	1	1					
13/2/23 6:00	62,00	61,77	0,23	0,00	1			1								1	1	1					
13/2/23 7:00	65,00	63,22	0,23	1,55	1			1								1	1	1					
13/2/23 8:00	68,00	61,93	0,27	5,80	1			1								1	1	1					
13/2/23 9:00	71,00	61,00	0,44	9,56	1			1								1	1	1					
13/2/23 10:00	73,00	61,00	0,62	11,38	1			1								1	1	1					
13/2/23 11:00	75,00	61,95	0,72	12,33	1			1								1	1	1					
13/2/23 12:00	77,00	63,69	0,80	12,51	1			1								1	1	1					
13/2/23 13:00	80,00	67,24	0,88	11,88	1			1								1	1	1	1				
13/2/23 14:00	81,00	69,66	0,94	10,40	1			1								1	1	1	1				
13/2/23 15:00	80,00	70,97	0,95	8,08	1			1								1	1	1	1				
13/2/23 16:00	83,00	77,81	0,90	4,29	1			1		1						1	1	1	1				
13/2/23 17:00	84,00	82,42	0,77	0,81	1			1		1						1	1	1	1				
13/2/23 18:00	86,00	85,26	0,74	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
13/2/23 19:00	89,00	88,18	0,82	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
13/2/23 20:00	91,00	90,12	0,88	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
13/2/23 21:00	92,00	91,17	0,83	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
13/2/23 22:00	85,00	84,27	0,73	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
13/2/23 23:00	80,00	79,36	0,64	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/2/23 0:00	60,00	59,93	0,07	0,00	1			1								1	1		1				
14/2/23 1:00	58,00	57,91	0,09	0,00	1			1								1	1		1				
14/2/23 2:00	57,00	56,83	0,17	0,00	1			1								1	1		1				
14/2/23 3:00	55,00	54,72	0,28	0,00	1			1								1	1		1				
14/2/23 4:00	52,00	51,64	0,36	0,00	1			1								1	1		1				
14/2/23 5:00	56,00	55,46	0,54	0,00	1			1								1	1		1				
14/2/23 6:00	52,00	51,35	0,65	0,00	1			1								1	1		1				
14/2/23 7:00	66,00	63,61	0,63	1,76	1			1								1	1		1				
14/2/23 8:00	68,00	60,63	0,62	6,75	1			1								1	1		1				
14/2/23 9:00	72,00	60,31	0,59	11,10	1			1								1	1		1				
14/2/23 10:00	78,00	64,07	0,54	13,39	1			1								1	1		1				
14/2/23 11:00	82,00	66,76	0,62	14,62	1			1								1	1		1	1			
14/2/23 12:00	87,00	71,34	0,94	14,72	1			1								1	1		1	1			
14/2/23 13:00	85,00	69,60	1,49	13,91	1			1								1	1		1	1			
14/2/23 14:00	88,00	73,24	2,32	12,44	1			1								1	1		1	1			
14/2/23 15:00	89,00	75,67	3,42	9,91	1			1								1	1		1	1			
14/2/23 16:00	92,00	81,89	4,91	5,20	1			1								1	1		1	1			
14/2/23 17:00	97,00	90,21	5,81	0,98	1			1		1						1	1		1	1			
14/2/23 18:00	102,00	96,13	5,87	0,00	1			1		1						1	1		1	1			
14/2/23 19:00	108,00	101,85	6,15	0,00	1			1		1						1	1		1	1			
14/2/23 20:00	104,00	97,26	6,74	0,00	1			1		1						1	1		1	1			
14/2/23 21:00	99,00	91,11	7,89	0,00	1			1		1						1	1		1	1			
14/2/23 22:00	94,00	85,07	8,93	0,00	1			1		1						1	1		1	1			
14/2/23 23:00	88,00	78,30	9,70	0,00	1			1								1	1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/2/23 0:00	59,00	44,32	14,68	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 1:00	56,00	40,86	15,14	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 2:00	54,00	39,19	14,81	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 3:00	52,00	36,90	15,10	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 4:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 5:00	56,00	39,63	16,37	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 6:00	65,00	47,59	17,41	0,00	1			1								1	1						
15/2/23 7:00	72,00	51,68	18,28	2,04	1			1								1	1	1					
15/2/23 8:00	75,00	49,55	18,00	7,45	1			1								1	1	1					
15/2/23 9:00	76,00	47,51	16,44	12,05	1			1								1	1	1					
15/2/23 10:00	82,00	52,86	14,66	14,48	1			1								1	1	1					
15/2/23 11:00	85,00	55,43	13,83	15,74	1			1								1	1	1					
15/2/23 12:00	87,00	57,19	13,75	16,06	1			1								1	1	1					
15/2/23 13:00	88,00	57,83	14,75	15,42	1			1								1	1	1					
15/2/23 14:00	89,00	58,54	16,55	13,91	1			1								1	1	1					
15/2/23 15:00	87,00	58,20	17,63	11,17	1			1								1	1	1					
15/2/23 16:00	88,00	64,21	17,85	5,94	1			1								1	1	1	1				
15/2/23 17:00	94,00	75,38	17,53	1,09	1			1								1	1	1	1				
15/2/23 18:00	97,00	80,04	16,96	0,00	1			1								1	1	1	1				
15/2/23 19:00	100,00	83,66	16,34	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/2/23 20:00	102,00	87,12	14,88	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/2/23 21:00	100,00	87,46	12,54	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/2/23 22:00	92,00	81,43	10,57	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
15/2/23 23:00	85,00	76,02	8,98	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
16/2/23 0:00	59,00	52,87	6,13	0,00	1			1								1	1	1					
16/2/23 1:00	55,00	49,57	5,43	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 2:00	53,00	47,99	5,01	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 3:00	51,00	46,34	4,66	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 4:00	52,00	47,93	4,07	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 5:00	55,00	51,49	3,51	0,00	1			1								1	1						
16/2/23 6:00	65,00	61,85	3,15	0,00	1			1								1	1	1					
16/2/23 7:00	72,00	67,15	2,74	2,11	1			1								1	1	1					
16/2/23 8:00	74,00	64,20	2,18	7,62	1			1								1	1	1					
16/2/23 9:00	75,00	61,05	1,83	12,12	1			1								1	1	1					
16/2/23 10:00	77,00	60,80	1,69	14,51	1			1								1	1	1					
16/2/23 11:00	78,00	60,67	1,59	15,74	1			1								1	1	1					
16/2/23 12:00	79,00	61,50	1,48	16,02	1			1								1	1	1					
16/2/23 13:00	81,00	64,23	1,38	15,39	1			1								1	1	1					
16/2/23 14:00	80,00	64,76	1,40	13,84	1			1								1	1	1					
16/2/23 15:00	77,00	64,29	1,61	11,10	1			1								1	1	1					
16/2/23 16:00	73,00	65,18	1,78	6,04	1			1								1	1	1					
16/2/23 17:00	81,00	78,10	1,70	1,20	1			1								1	1	1	1				
16/2/23 18:00	93,00	91,48	1,52	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 19:00	97,00	95,69	1,31	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 20:00	99,00	97,99	1,01	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 21:00	96,00	95,30	0,70	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 22:00	87,00	86,57	0,43	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
16/2/23 23:00	78,00	77,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
17/2/23 0:00	58,00	57,59	0,41	0,00	1			1								1	1	1						
17/2/23 1:00	53,00	52,71	0,29	0,00	1			1								1	1	1						
17/2/23 2:00	52,00	51,54	0,46	0,00	1			1								1	1							
17/2/23 3:00	51,00	50,27	0,73	0,00	1			1								1	1							
17/2/23 4:00	52,00	51,26	0,74	0,00	1			1								1	1							
17/2/23 5:00	53,00	52,41	0,59	0,00	1			1								1	1							
17/2/23 6:00	58,00	57,47	0,53	0,00	1			1								1	1	1						
17/2/23 7:00	65,00	62,55	0,52	1,93	1			1								1	1	1						
17/2/23 8:00	71,00	63,31	0,49	7,20	1			1								1	1	1						
17/2/23 9:00	74,00	61,93	0,51	11,56	1			1								1	1	1						
17/2/23 10:00	75,00	60,61	0,51	13,88	1			1								1	1	1						
17/2/23 11:00	75,00	59,43	0,53	15,04	1			1								1	1	1						
17/2/23 12:00	76,00	60,26	0,60	15,14	1			1								1	1	1						
17/2/23 13:00	77,00	62,04	0,70	14,26	1			1								1	1	1						
17/2/23 14:00	74,00	60,64	0,82	12,54	1			1								1	1	1						
17/2/23 15:00	73,00	62,52	0,82	9,66	1			1								1	1	1						
17/2/23 16:00	72,00	66,26	0,75	4,99	1			1								1	1	1						
17/2/23 17:00	75,00	73,34	0,68	0,98	1			1								1	1	1	1					
17/2/23 18:00	83,00	82,43	0,57	0,00	1			1							1	1	1	1	1					
17/2/23 19:00	93,00	92,58	0,42	0,00	1			1							1	1	1	1	1					
17/2/23 20:00	96,00	95,74	0,26	0,00	1			1							1	1	1	1	1					
17/2/23 21:00	95,00	94,82	0,18	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
17/2/23 22:00	85,00	84,83	0,17	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
17/2/23 23:00	75,00	74,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργία AEP No4 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/2/23 0:00	57,00	56,82	0,18	0,00	1			1								1	1	1					
18/2/23 1:00	52,00	51,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1					
18/2/23 2:00	51,00	50,74	0,26	0,00	1			1								1	1						
18/2/23 3:00	50,00	49,70	0,30	0,00	1			1								1	1						
18/2/23 4:00	51,00	50,71	0,29	0,00	1			1								1	1						
18/2/23 5:00	52,00	51,73	0,27	0,00	1			1								1	1						
18/2/23 6:00	57,00	56,73	0,27	0,00	1			1								1	1	1					
18/2/23 7:00	64,00	62,26	0,23	1,51	1			1								1	1	1					
18/2/23 8:00	70,00	64,28	0,20	5,52	1			1								1	1	1					
18/2/23 9:00	72,00	62,53	0,19	9,28	1			1								1	1	1					
18/2/23 10:00	74,00	63,02	0,19	10,79	1			1								1	1	1					
18/2/23 11:00	75,00	63,56	0,27	11,17	1			1								1	1	1					
18/2/23 12:00	75,00	63,81	0,40	10,79	1			1								1	1	1					
18/2/23 13:00	76,00	65,75	0,52	9,73	1			1								1	1	1					
18/2/23 14:00	72,00	63,09	0,69	8,22	1			1								1	1	1					
18/2/23 15:00	71,00	64,15	0,81	6,04	1			1								1	1	1					
18/2/23 16:00	72,00	67,94	0,83	3,23	1			1								1	1	1	1				
18/2/23 17:00	74,00	72,48	0,78	0,74	1			1								1	1	1	1				
18/2/23 18:00	82,00	81,30	0,70	0,00	1			1				1				1	1	1	1				
18/2/23 19:00	92,00	91,31	0,69	0,00	1			1				1				1	1	1	1				
18/2/23 20:00	94,00	93,28	0,72	0,00	1			1				1				1	1	1	1				
18/2/23 21:00	93,00	92,30	0,70	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
18/2/23 22:00	84,00	83,34	0,66	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		
18/2/23 23:00	73,00	72,34	0,66	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργία AEP Νο1 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
19/2/23 0:00	56,00	55,30	0,70	0,00	1			1								1	1	1						
19/2/23 1:00	51,00	50,32	0,68	0,00	1			1								1	1							
19/2/23 2:00	50,00	49,31	0,69	0,00	1			1								1	1							
19/2/23 3:00	49,00	48,23	0,77	0,00	1			1								1	1							
19/2/23 4:00	50,00	49,08	0,92	0,00	1			1								1	1							
19/2/23 5:00	51,00	49,98	1,02	0,00	1			1								1	1							
19/2/23 6:00	55,00	54,00	1,00	0,00	1			1								1	1	1						
19/2/23 7:00	63,00	60,17	1,11	1,72	1			1								1	1	1						
19/2/23 8:00	69,00	61,87	1,19	5,94	1			1								1	1	1						
19/2/23 9:00	70,00	59,69	1,03	9,28	1			1								1	1	1						
19/2/23 10:00	72,00	60,51	0,91	10,58	1			1								1	1	1						
19/2/23 11:00	73,00	61,04	0,89	11,07	1			1								1	1	1						
19/2/23 12:00	74,00	62,07	0,90	11,03	1			1								1	1	1						
19/2/23 13:00	75,00	63,65	0,95	10,40	1			1								1	1	1						
19/2/23 14:00	71,00	61,40	0,92	8,68	1			1								1	1	1						
19/2/23 15:00	70,00	62,83	0,85	6,32	1			1								1	1	1						
19/2/23 16:00	71,00	66,89	0,84	3,27	1			1								1	1	1	1					
19/2/23 17:00	72,00	70,53	0,87	0,60	1			1								1	1	1	1					
19/2/23 18:00	80,00	79,07	0,93	0,00	1			1						1		1	1	1	1					
19/2/23 19:00	90,00	88,92	1,08	0,00	1			1						1		1	1	1	1					
19/2/23 20:00	92,00	90,75	1,25	0,00	1			1						1		1	1	1	1					
19/2/23 21:00	92,00	90,63	1,37	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
19/2/23 22:00	83,00	81,50	1,50	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
19/2/23 23:00	72,00	70,47	1,53	0,00	1			1								1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργία AEP No3 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/2/23 0:00	58,00	56,49	1,51	0,00	1			1								1	1	1					
20/2/23 1:00	53,00	51,54	1,46	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 2:00	51,00	49,64	1,36	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 3:00	50,00	48,72	1,28	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 4:00	52,00	50,78	1,22	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 5:00	53,00	51,72	1,28	0,00	1			1								1	1						
20/2/23 6:00	57,00	55,59	1,41	0,00	1			1								1	1	1					
20/2/23 7:00	65,00	62,04	1,52	1,44	1			1								1	1	1					
20/2/23 8:00	69,00	62,49	1,63	4,88	1			1								1	1	1					
20/2/23 9:00	71,00	61,54	1,77	7,69	1			1								1	1	1					
20/2/23 10:00	73,00	62,22	1,96	8,82	1			1								1	1	1					
20/2/23 11:00	74,00	62,77	2,13	9,10	1			1								1	1	1					
20/2/23 12:00	75,00	63,77	2,27	8,96	1			1								1	1	1					
20/2/23 13:00	76,00	65,23	2,44	8,33	1			1								1	1	1					
20/2/23 14:00	72,00	62,31	2,63	7,06	1			1								1	1	1					
20/2/23 15:00	70,00	62,14	2,80	5,06	1			1								1	1	1					
20/2/23 16:00	71,00	65,67	2,94	2,39	1			1								1	1	1					
20/2/23 17:00	73,00	69,51	3,10	0,39	1			1								1	1	1	1				
20/2/23 18:00	82,00	78,76	3,24	0,00	1			1						1		1	1	1	1				
20/2/23 19:00	92,00	88,60	3,40	0,00	1			1						1		1	1	1	1				
20/2/23 20:00	93,00	89,47	3,53	0,00	1			1						1		1	1	1	1				
20/2/23 21:00	94,00	90,45	3,55	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
20/2/23 22:00	85,00	81,59	3,41	0,00	1			1								1	1	1	1	1			
20/2/23 23:00	75,00	71,87	3,13	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργία AEP No2 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
21/2/23 0:00	55,00	50,86	4,14	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 1:00	50,00	45,55	4,45	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 2:00	49,00	44,86	4,14	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 3:00	48,00	44,31	3,69	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 4:00	48,50	44,92	3,58	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 5:00	50,00	46,48	3,52	0,00	1			1								1	1						
21/2/23 6:00	57,00	53,71	3,29	0,00	1			1								1	1	1					
21/2/23 7:00	60,00	54,63	3,02	2,35	1			1								1	1	1					
21/2/23 8:00	66,00	55,56	2,78	7,66	1			1								1	1	1					
21/2/23 9:00	67,00	52,13	2,71	12,16	1			1								1	1	1					
21/2/23 10:00	68,00	50,56	2,86	14,58	1			1								1	1	1					
21/2/23 11:00	69,00	50,22	2,93	15,85	1			1								1	1	1					
21/2/23 12:00	70,00	50,47	3,37	16,16	1			1								1	1	1	1				
21/2/23 13:00	72,00	52,10	4,27	15,63	1			1								1	1	1					
21/2/23 14:00	74,00	54,93	4,91	14,16	1			1								1	1	1					
21/2/23 15:00	73,00	56,45	5,17	11,38	1			1								1	1	1					
21/2/23 16:00	77,00	65,28	5,33	6,39	1			1								1	1	1					
21/2/23 17:00	77,00	70,23	5,43	1,34	1			1								1	1	1	1				
21/2/23 18:00	82,00	76,50	5,50	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
21/2/23 19:00	85,00	79,55	5,45	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
21/2/23 20:00	88,00	82,83	5,17	0,00	1			1	1							1	1	1	1				
21/2/23 21:00	83,00	78,31	4,69	0,00	1			1								1	1	1	1				
21/2/23 22:00	77,00	72,86	4,14	0,00	1			1								1	1	1	1				
21/2/23 23:00	67,00	63,50	3,50	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ για προγραμματισμένες μετρήσεις καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/2/23 0:00	55,00	53,25	1,75	0,00	1			1								1	1	1					
22/2/23 1:00	52,00	50,32	1,68	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 2:00	50,00	48,15	1,85	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 3:00	48,00	46,11	1,89	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 4:00	45,00	43,29	1,71	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 5:00	49,00	47,50	1,50	0,00	1			1								1	1						
22/2/23 6:00	55,00	53,70	1,30	0,00	1			1								1	1	1					
22/2/23 7:00	62,00	58,56	1,12	2,32	1			1								1	1	1					
22/2/23 8:00	63,00	54,51	0,97	7,52	1			1								1	1	1					
22/2/23 9:00	66,00	53,43	0,87	11,70	1			1								1	1	1					
22/2/23 10:00	68,00	53,53	0,73	13,74	1			1								1	1	1					
22/2/23 11:00	69,00	53,66	0,62	14,72	1			1								1	1	1					
22/2/23 12:00	70,00	54,94	0,62	14,44	1			1								1	1	1					
22/2/23 13:00	73,00	59,18	0,64	13,18	1			1								1	1	1					
22/2/23 14:00	72,00	60,27	0,63	11,10	1			1								1	1	1					
22/2/23 15:00	73,00	63,78	0,65	8,57	1			1								1	1	1					
22/2/23 16:00	76,00	70,73	0,63	4,64	1			1								1	1	1	1				
22/2/23 17:00	82,00	80,49	0,60	0,91	1			1								1	1	1	1				
22/2/23 18:00	86,00	85,43	0,57	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
22/2/23 19:00	90,00	89,47	0,53	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
22/2/23 20:00	91,00	90,50	0,50	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
22/2/23 21:00	87,00	86,51	0,49	0,00	1			1		1						1	1	1	1				
22/2/23 22:00	84,00	83,49	0,51	0,00	1			1								1	1	1	1				
22/2/23 23:00	82,00	81,41	0,59	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/2/23 0:00	55,00	53,25	1,75	0,00	1			1								1	1	1					
23/2/23 1:00	52,00	50,32	1,68	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 2:00	50,00	48,15	1,85	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 3:00	48,00	46,11	1,89	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 4:00	45,00	43,29	1,71	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 5:00	49,00	47,50	1,50	0,00	1			1								1	1						
23/2/23 6:00	55,00	53,70	1,30	0,00	1			1								1	1	1					
23/2/23 7:00	62,00	58,56	1,12	2,32	1			1								1	1	1					
23/2/23 8:00	63,00	54,51	0,97	7,52	1			1								1	1	1					
23/2/23 9:00	66,00	53,43	0,87	11,70	1			1								1	1	1					
23/2/23 10:00	68,00	53,53	0,73	13,74	1			1								1	1	1					
23/2/23 11:00	69,00	53,66	0,62	14,72	1			1								1	1	1					
23/2/23 12:00	70,00	54,94	0,62	14,44	1			1								1	1	1					
23/2/23 13:00	73,00	59,18	0,64	13,18	1			1								1	1	1					
23/2/23 14:00	72,00	60,27	0,63	11,10	1			1								1	1	1					
23/2/23 15:00	73,00	63,78	0,65	8,57	1			1								1	1	1					
23/2/23 16:00	76,00	70,73	0,63	4,64	1			1								1	1	1	1				
23/2/23 17:00	82,00	80,49	0,60	0,91	1			1								1	1	1	1				
23/2/23 18:00	86,00	85,43	0,57	0,00	1			1			1					1	1	1	1				
23/2/23 19:00	90,00	89,47	0,53	0,00	1			1			1					1	1	1	1				
23/2/23 20:00	91,00	90,50	0,50	0,00	1			1			1					1	1	1	1				
23/2/23 21:00	87,00	86,51	0,49	0,00	1			1			1					1	1	1	1				
23/2/23 22:00	84,00	83,49	0,51	0,00	1			1								1	1	1	1				
23/2/23 23:00	82,00	81,41	0,59	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
24/2/23 0:00	52,00	51,10	0,90	0,00	1			1								1	1							
24/2/23 1:00	51,00	50,04	0,96	0,00	1			1								1	1							
24/2/23 2:00	48,00	46,95	1,05	0,00	1			1								1	1							
24/2/23 3:00	47,00	45,97	1,03	0,00	1			1								1	1							
24/2/23 4:00	44,00	43,16	0,84	0,00	1			1								1	1							
24/2/23 5:00	48,00	47,31	0,69	0,00	1			1								1	1							
24/2/23 6:00	51,00	50,39	0,61	0,00	1			1								1	1							
24/2/23 7:00	54,00	51,70	0,51	1,79	1			1								1	1							
24/2/23 8:00	61,00	54,56	0,43	6,01	1			1								1	1	1						
24/2/23 9:00	62,00	52,06	0,35	9,59	1			1								1	1	1						
24/2/23 10:00	63,00	50,93	0,26	11,81	1			1								1	1	1						
24/2/23 11:00	64,00	50,89	0,29	12,82	1			1								1	1	1						
24/2/23 12:00	66,00	52,85	0,43	12,72	1			1								1	1	1						
24/2/23 13:00	66,00	53,90	0,51	11,59	1			1								1	1	1						
24/2/23 14:00	68,00	57,52	0,50	9,98	1			1								1	1	1						
24/2/23 15:00	70,00	61,89	0,56	7,55	1			1								1	1	1						
24/2/23 16:00	75,00	70,48	0,65	3,87	1			1								1	1	1	1					
24/2/23 17:00	79,00	77,64	0,66	0,70	1			1								1	1	1	1					
24/2/23 18:00	81,00	80,46	0,54	0,00	1			1								1	1	1	1					
24/2/23 19:00	86,00	85,63	0,37	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
24/2/23 20:00	84,00	83,72	0,28	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
24/2/23 21:00	82,00	81,76	0,24	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
24/2/23 22:00	79,00	78,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1	1	1				
24/2/23 23:00	76,00	75,81	0,19	0,00	1			1								1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/2/23 0:00	52,00	51,81	0,19	0,00	1			1								1	1	1					
25/2/23 1:00	50,00	49,84	0,16	0,00	1			1								1	1	1					
25/2/23 2:00	49,00	48,87	0,13	0,00	1			1								1	1	1					
25/2/23 3:00	45,00	44,90	0,10	0,00	1			1								1	1						
25/2/23 4:00	43,00	42,92	0,08	0,00	1			1								1	1						
25/2/23 5:00	47,00	46,86	0,14	0,00	1			1								1	1						
25/2/23 6:00	51,00	50,65	0,35	0,00	1			1								1	1	1					
25/2/23 7:00	54,00	51,52	0,65	1,83	1			1								1	1	1					
25/2/23 8:00	61,00	53,98	1,05	5,97	1			1								1	1	1					
25/2/23 9:00	62,00	51,14	1,69	9,17	1			1								1	1	1					
25/2/23 10:00	62,50	49,60	2,50	10,40	1			1								1	1	1					
25/2/23 11:00	63,50	49,35	3,22	10,93	1			1								1	1	1					
25/2/23 12:00	66,50	51,78	3,79	10,93	1			1								1	1	1					
25/2/23 13:00	67,00	52,56	4,22	10,22	1			1								1	1	1					
25/2/23 14:00	68,00	54,28	4,51	9,21	1			1								1	1	1					
25/2/23 15:00	68,50	56,37	4,72	7,41	1			1								1	1	1					
25/2/23 16:00	70,00	60,94	4,98	4,08	1			1								1	1	1					
25/2/23 17:00	71,00	64,94	5,22	0,84	1			1								1	1	1					
25/2/23 18:00	79,00	73,42	5,58	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 19:00	82,00	75,76	6,24	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 20:00	83,00	75,86	7,14	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 21:00	78,00	69,98	8,02	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 22:00	76,00	67,62	8,38	0,00	1			1								1	1	1	1				
25/2/23 23:00	72,00	63,34	8,66	0,00	1			1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/2/23 0:00	51,00	41,56	9,44	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 1:00	50,00	39,88	10,12	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 2:00	48,00	37,01	10,99	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 3:00	45,00	32,41	12,59	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 4:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 5:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 6:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 7:00	49,00	33,12	14,19	1,69	1			1								1	1						
26/2/23 8:00	52,00	32,66	14,00	5,34	1			1								1	1						
26/2/23 9:00	56,00	33,42	14,32	8,26	1			1								1	1						
26/2/23 10:00	61,00	35,86	15,37	9,77	1			1								1	1						
26/2/23 11:00	62,00	35,97	15,42	10,61	1			1								1	1						
26/2/23 12:00	63,00	36,50	15,64	10,86	1			1								1	1						
26/2/23 13:00	64,00	37,60	16,11	10,29	1			1								1	1						
26/2/23 14:00	66,00	39,96	17,12	8,92	1			1								1	1						
26/2/23 15:00	67,00	42,13	18,05	6,82	1			1								1	1						
26/2/23 16:00	68,00	45,09	19,33	3,58	1			1								1	1						
26/2/23 17:00	70,00	48,46	20,77	0,77	1			1								1	1						
26/2/23 18:00	72,00	50,40	21,60	0,00	1			1								1	1						
26/2/23 19:00	76,00	53,20	22,80	0,00	1			1								1	1	1					
26/2/23 20:00	80,00	56,00	24,00	0,00	1			1								1	1	1					
26/2/23 21:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1					
26/2/23 22:00	71,00	49,70	21,30	0,00	1			1								1	1	1					
26/2/23 23:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/2/23 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 1:00	50,00	35,00	15,00	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 2:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 3:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 4:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 5:00	44,00	30,80	13,20	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 6:00	47,00	32,90	14,10	0,00	1			1								1	1						
27/2/23 7:00	50,00	34,06	14,60	1,34	1			1								1	1						
27/2/23 8:00	53,00	33,88	14,52	4,60	1			1								1	1						
27/2/23 9:00	57,00	34,47	14,77	7,76	1			1								1	1						
27/2/23 10:00	62,00	36,79	15,77	9,45	1			1								1	1						
27/2/23 11:00	63,00	36,77	15,76	10,47	1			1								1	1						
27/2/23 12:00	64,00	37,23	15,95	10,82	1			1								1	1						
27/2/23 13:00	65,00	38,22	16,38	10,40	1			1								1	1						
27/2/23 14:00	67,00	40,40	17,32	9,28	1			1								1	1						
27/2/23 15:00	68,00	42,43	18,19	7,38	1			1								1	1						
27/2/23 16:00	69,00	45,44	19,48	4,08	1			1								1	1						
27/2/23 17:00	72,00	49,78	21,34	0,88	1			1								1	1	1					
27/2/23 18:00	73,00	51,10	21,90	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 19:00	79,00	57,76	21,24	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 20:00	82,00	62,72	19,28	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 21:00	77,00	60,04	16,96	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 22:00	74,00	59,44	14,56	0,00	1			1								1	1	1					
27/2/23 23:00	69,00	56,15	12,85	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/2/23 0:00	54,00	41,70	12,30	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 1:00	52,00	39,75	12,25	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 2:00	51,00	39,13	11,87	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 3:00	47,00	35,65	11,35	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 4:00	45,00	33,46	11,54	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 5:00	46,00	33,07	12,93	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 6:00	52,00	36,80	15,20	0,00	1			1								1	1						
28/2/23 7:00	56,00	38,34	16,43	1,23	1			1								1	1						
28/2/23 8:00	62,00	40,45	17,33	4,22	1			1								1	1						
28/2/23 9:00	63,00	39,18	16,79	7,03	1			1								1	1						
28/2/23 10:00	64,00	40,39	15,04	8,57	1			1								1	1						
28/2/23 11:00	66,00	43,39	13,19	9,42	1			1								1	1						
28/2/23 12:00	67,00	45,12	12,29	9,59	1			1								1	1						
28/2/23 13:00	69,00	47,77	12,34	8,89	1			1								1	1						
28/2/23 14:00	70,00	49,57	12,95	7,48	1			1								1	1						
28/2/23 15:00	71,00	51,75	13,77	5,48	1			1								1	1	1					
28/2/23 16:00	72,00	54,65	14,61	2,74	1			1								1	1	1					
28/2/23 17:00	74,00	58,06	15,41	0,53	1			1								1	1	1					
28/2/23 18:00	80,00	64,11	15,89	0,00	1			1								1	1	1					
28/2/23 19:00	84,00	68,04	15,96	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/2/23 20:00	86,00	70,15	15,85	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/2/23 21:00	79,00	63,64	15,36	0,00	1			1								1	1	1	1				
28/2/23 22:00	76,00	61,93	14,07	0,00	1			1								1	1	1					
28/2/23 23:00	73,00	61,12	11,88	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης