

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	0	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7
6/12/22 0:00	50,00	29,90	20,10	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 1:00	47,50	27,27	20,23	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 2:00	46,00	25,58	20,42	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 3:00	42,00	21,28	20,72	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 4:00	40,00	18,97	21,03	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 5:00	42,00	21,09	20,91	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 6:00	46,00	26,53	19,47	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 7:00	49,00	30,08	17,51	1,41	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 8:00	51,00	29,02	16,15	5,83	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 9:00	60,00	35,23	14,83	9,94	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 10:00	64,00	38,54	13,65	11,81	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 11:00	65,00	39,28	13,32	12,40	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 12:00	65,00	39,64	13,24	12,12	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 13:00	66,00	41,99	12,87	11,14	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 14:00	68,00	46,44	12,50	9,06	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 15:00	66,00	48,89	12,02	5,09	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 16:00	66,50	54,02	11,36	1,12	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 17:00	67,50	57,08	10,42	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
6/12/22 18:00	70,00	61,17	8,83	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
6/12/22 19:00	71,00	64,01	6,99	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
6/12/22 20:00	72,00	66,77	5,23	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
6/12/22 21:00	73,00	69,29	3,71	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
6/12/22 22:00	68,00	65,00	3,00	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
6/12/22 23:00	61,00	58,47	2,53	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού του σταθμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	0	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/12/22 0:00	51,00	47,63	3,37	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 1:00	48,00	45,16	2,84	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 2:00	46,00	43,55	2,45	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 3:00	42,00	39,94	2,06	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 4:00	40,00	38,29	1,71	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 5:00	42,50	41,04	1,46	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 6:00	46,50	45,30	1,20	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 7:00	49,00	48,16	0,84	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 8:00	51,00	49,88	0,56	0,56				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 9:00	60,00	56,55	0,39	3,06				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 10:00	62,00	55,49	0,26	6,25				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 11:00	64,00	56,08	0,19	7,73				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
7/12/22 12:00	64,50	56,59	0,18	7,73				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 13:00	65,00	57,39	0,16	7,45				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 14:00	66,00	59,13	0,12	6,75				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 15:00	65,00	59,83	0,08	5,09				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 16:00	64,00	61,35	0,05	2,60				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 17:00	65,00	64,39	0,08	0,53				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 18:00	70,00	69,84	0,16	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 19:00	71,50	71,16	0,34	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 20:00	72,50	71,93	0,57	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 21:00	74,00	73,11	0,89	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 22:00	68,00	66,61	1,39	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
7/12/22 23:00	61,50	59,68	1,82	0,00				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού του σταθμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	0	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/12/22 0:00	47,00	45,47	1,53	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 1:00	44,00	42,08	1,92	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 2:00	42,00	39,69	2,31	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 3:00	40,00	37,34	2,66	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 4:00	39,00	36,01	2,99	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 5:00	40,00	36,71	3,29	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 6:00	43,00	38,90	4,10	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 7:00	48,00	42,14	5,47	0,39	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 8:00	55,00	46,34	6,80	1,86	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 9:00	58,00	46,15	7,98	3,87	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 10:00	60,00	45,46	9,55	4,99	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 11:00	59,00	42,78	11,05	5,17	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 12:00	65,00	48,10	11,88	5,02	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 13:00	63,00	45,98	12,38	4,64	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 14:00	62,00	45,73	12,83	3,44	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 15:00	59,00	44,67	12,64	1,69	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 16:00	63,00	50,69	11,96	0,35	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 17:00	71,00	58,75	12,25	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	1
8/12/22 18:00	76,00	62,50	13,50	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	1
8/12/22 19:00	74,00	59,32	14,68	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	1
8/12/22 20:00	75,00	59,35	15,65	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	1
8/12/22 21:00	70,00	53,61	16,39	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 22:00	71,00	54,87	16,13	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0
8/12/22 23:00	63,00	47,59	15,41	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού του σταθμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	0	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/12/22 0:00	47,00	33,50	13,50	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 1:00	44,00	33,50	10,50	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 2:00	42,00	33,50	8,50	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 3:00	40,00	33,50	6,50	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 4:00	39,00	33,50	5,50	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 5:00	40,00	33,50	6,50	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 6:00	43,00	33,50	9,50	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 7:00	48,00	33,50	13,90	0,60	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 8:00	55,00	36,21	15,52	3,27	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 9:00	58,00	35,97	15,41	6,62	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 10:00	60,00	36,83	15,79	7,38	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 11:00	59,00	35,81	15,35	7,84	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 12:00	65,00	39,75	17,03	8,22	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 13:00	63,00	38,69	16,33	7,98	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 14:00	62,00	39,99	15,58	6,43	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 15:00	59,00	41,42	14,14	3,44	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 16:00	63,00	49,18	13,15	0,67	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0
9/12/22 17:00	71,00	58,01	12,99	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
9/12/22 18:00	76,00	62,78	13,22	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
9/12/22 19:00	74,00	60,52	13,48	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
9/12/22 20:00	75,00	61,45	13,55	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
9/12/22 21:00	70,00	56,74	13,26	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
9/12/22 22:00	71,00	58,20	12,80	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0
9/12/22 23:00	63,00	50,41	12,59	0,00	0			1	0	1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		0	0

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού του Σταθμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
10/12/22 0:00	48,00	35,82	12,18	0,00				1		1						1	1							
10/12/22 1:00	45,00	33,50	11,50	0,00				1		1						1	1							
10/12/22 2:00	43,00	33,50	9,50	0,00				1		1						1	1							
10/12/22 3:00	41,00	33,50	7,50	0,00				1		1						1	1							
10/12/22 4:00	40,00	33,50	6,50	0,00				1		1						1	1							
10/12/22 5:00	41,00	33,50	7,50	0,00				1		1						1	1							
10/12/22 6:00	44,00	33,50	10,50	0,00				1		1						1	1							
10/12/22 7:00	49,00	35,71	12,87	0,42				1		1						1	1							
10/12/22 8:00	56,00	40,96	12,86	2,18				1		1						1	1							
10/12/22 9:00	60,00	42,46	13,08	4,46				1		1						1	1							
10/12/22 10:00	63,00	43,80	13,47	5,73				1		1						1	1							
10/12/22 11:00	62,00	42,65	13,45	5,90				1		1						1	1							
10/12/22 12:00	67,00	48,92	12,63	5,45				1		1						1	1							
10/12/22 13:00	64,00	48,36	11,39	4,25				1		1						1	1							
10/12/22 14:00	64,00	50,97	10,57	2,46				1		1						1	1							
10/12/22 15:00	60,00	48,79	10,19	1,02				1		1						1	1							
10/12/22 16:00	60,00	49,97	9,82	0,21				1		1						1	1							
10/12/22 17:00	67,00	57,06	9,94	0,00				1		1						1	1	1						
10/12/22 18:00	75,00	63,94	11,06	0,00				1		1						1	1	1						
10/12/22 19:00	75,00	61,74	13,26	0,00				1		1						1	1	1						
10/12/22 20:00	76,00	60,93	15,07	0,00				1		1						1	1	1						
10/12/22 21:00	77,00	60,40	16,60	0,00				1		1						1	1	1						
10/12/22 22:00	72,00	53,78	18,22	0,00				1		1						1	1	1						
10/12/22 23:00	63,00	44,10	18,90	0,00				1		1						1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Η πρόταση του Διαχειριστή είναι να ενταχθεί η μονάδα D2 από τον ΑΗΣ Σορώνης και οι υπόλοιπες από τον ΘΗΣ Ν.Ρόδου αναλόγως του φορτίου. Ωστόσο κατόπιν απαίτησης του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΗΣ Σορώνης εντάσσεται επιπλέον η μονάδα D4.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
11/12/22 0:00	49,00	34,30	14,70	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 1:00	46,00	33,50	12,50	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 2:00	44,00	33,50	10,50	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 3:00	42,00	33,50	8,50	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 4:00	42,00	33,50	8,50	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 5:00	43,00	33,50	9,50	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 6:00	45,00	33,50	11,50	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 7:00	51,00	35,60	15,26	0,14				1		1						1	1							
11/12/22 8:00	57,00	39,31	16,85	0,84				1		1						1	1							
11/12/22 9:00	61,00	41,25	17,68	2,07				1		1						1	1							
11/12/22 10:00	64,00	42,81	18,35	2,85				1		1						1	1							
11/12/22 11:00	65,00	43,46	18,62	2,92				1		1						1	1							
11/12/22 12:00	67,00	45,45	19,48	2,07				1		1						1	1							
11/12/22 13:00	68,00	46,76	20,04	1,20				1		1						1	1							
11/12/22 14:00	67,00	46,41	19,89	0,70				1		1						1	1							
11/12/22 15:00	63,00	43,93	18,83	0,25				1		1						1	1							
11/12/22 16:00	67,00	46,90	20,10	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 17:00	70,00	49,00	21,00	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 18:00	78,00	54,60	23,40	0,00				1		1						1	1	1						
11/12/22 19:00	77,00	53,90	23,10	0,00				1		1						1	1	1						
11/12/22 20:00	74,00	51,80	22,20	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 21:00	74,00	51,80	22,20	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 22:00	72,00	50,40	21,60	0,00				1		1						1	1							
11/12/22 23:00	64,00	45,64	18,36	0,00				1		1						1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Η πρόταση του Διαχειριστή είναι να ενταχθεί η μονάδα D2 από τον ΑΗΣ Σορώνης και οι υπόλοιπες από τον ΘΗΣ Ν.Ρόδου αναλόγως του φορτίου. Ωστόσο κατόπιν απαίτησης του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΗΣ Σορώνης εντάσσεται επιπλέον η μονάδα D4.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
12/12/22 0:00	50,00	37,14	12,86	0,00				1		1						1	1							
12/12/22 1:00	48,00	38,39	9,61	0,00				1		1						1	1							
12/12/22 2:00	46,00	37,61	8,39	0,00				1		1						1	1							
12/12/22 3:00	42,00	33,50	8,50	0,00				1		1						1	1							
12/12/22 4:00	43,00	33,50	9,50	0,00				1		1						1	1							
12/12/22 5:00	45,00	33,87	11,13	0,00				1		1						1	1							
12/12/22 6:00	47,00	35,58	11,42	0,00				1		1						1	1							
12/12/22 7:00	53,00	41,41	10,78	0,81				1		1						1	1							
12/12/22 8:00	59,00	46,32	8,92	3,76				1		1						1	1							
12/12/22 9:00	62,00	48,80	6,35	6,85				1		1						1	1							
12/12/22 10:00	64,00	51,32	4,49	8,19				1		1						1	1							
12/12/22 11:00	65,00	52,78	3,61	8,61				1		1						1	1							
12/12/22 12:00	68,00	56,49	3,11	8,40				1		1						1	1		1					
12/12/22 13:00	69,00	58,79	2,73	7,48				1		1						1	1	1	1					
12/12/22 14:00	71,00	62,90	2,44	5,66				1		1						1	1	1	1					
12/12/22 15:00	66,00	61,10	1,91	2,99				1		1						1	1	1	1					
12/12/22 16:00	67,00	64,81	1,49	0,70				1		1						1	1	1	1					
12/12/22 17:00	70,00	68,62	1,38	0,00				1		1						1	1	1	1					
12/12/22 18:00	78,00	76,30	1,70	0,00				1		1						1	1	1	1	1				
12/12/22 19:00	79,00	76,52	2,48	0,00				1		1						1	1	1	1	1				
12/12/22 20:00	80,00	76,85	3,15	0,00				1		1						1	1	1	1	1				
12/12/22 21:00	76,00	72,34	3,66	0,00				1		1						1	1	1	1	1				
12/12/22 22:00	72,00	67,75	4,25	0,00				1		1						1	1	1	1	1				
12/12/22 23:00	66,00	61,24	4,76	0,00				1		1						1	1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Η πράταση του Διαχειριστή είναι να ενταχθεί η μονάδα D2 από τον ΑΗΣ Σορώνης και οι υπόλοιπες από τον ΘΗΣ Ν.Ρόδου αναλόγως του φορτίου. Ωστόσο κατόπιν απαίτησης του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΗΣ Σορώνης εντάσσεται επιπλέον η μονάδα D4.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
13/12/22 0:00	47,00	42,38	4,62	0,00	1			1								1		1						
13/12/22 1:00	43,00	39,21	3,79	0,00	1			1								1		1						
13/12/22 2:00	39,00	36,17	2,83	0,00	1			1								1		1						
13/12/22 3:00	39,00	36,75	2,25	0,00	1			1								1		1						
13/12/22 4:00	37,00	34,85	2,15	0,00	1			1								1		1						
13/12/22 5:00	39,00	36,69	2,31	0,00	1			1								1		1						
13/12/22 6:00	43,00	40,72	2,28	0,00	1			1								1		1						
13/12/22 7:00	53,00	50,30	2,24	0,46	1			1								1		1						
13/12/22 8:00	55,00	50,03	2,37	2,60	1			1								1		1						
13/12/22 9:00	58,00	50,65	2,36	4,99	1			1								1		1						
13/12/22 10:00	63,00	54,56	2,43	6,01	1			1								1		1	1					
13/12/22 11:00	64,00	54,95	2,97	6,08	1			1								1		1	1					
13/12/22 12:00	66,00	56,71	3,91	5,38	1			1								1		1	1					
13/12/22 13:00	67,00	58,39	4,89	3,72	1			1								1		1	1					
13/12/22 14:00	63,00	55,18	5,82	2,00	1			1								1		1	1					
13/12/22 15:00	61,00	53,17	6,99	0,84	1			1								1		1	1					
13/12/22 16:00	64,00	55,73	8,16	0,11	1			1								1		1	1					
13/12/22 17:00	68,00	59,34	8,66	0,00	1			1								1		1	1					
13/12/22 18:00	76,00	67,77	8,23	0,00	1			1								1		1	1					
13/12/22 19:00	75,00	66,99	8,01	0,00	1			1								1		1	1					
13/12/22 20:00	73,00	65,05	7,95	0,00	1			1								1		1	1					
13/12/22 21:00	71,00	62,58	8,42	0,00	1			1								1		1	1					
13/12/22 22:00	65,00	54,86	10,14	0,00	1			1								1		1	1					
13/12/22 23:00	59,00	46,97	12,03	0,00	1			1								1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/12/22 0:00	47,00	35,37	11,63	0,00	1			1								1		1					
14/12/22 1:00	43,00	30,17	12,83	0,00	1			1								1		1					
14/12/22 2:00	39,00	29,50	9,50	0,00	1			1								1		1					
14/12/22 3:00	39,00	29,63	9,37	0,00	1			1								1		1					
14/12/22 4:00	37,00	29,50	7,50	0,00	1			1								1		1					
14/12/22 5:00	39,00	32,50	6,50	0,00	1			1								1		1					
14/12/22 6:00	43,00	37,76	5,24	0,00	1			1								1		1					
14/12/22 7:00	53,00	48,60	3,77	0,63	1			1								1		1					
14/12/22 8:00	55,00	49,06	2,60	3,34	1			1								1		1					
14/12/22 9:00	58,00	49,34	1,81	6,85	1			1								1		1					
14/12/22 10:00	63,00	52,82	1,22	8,96	1			1								1		1				1	
14/12/22 11:00	64,00	53,43	1,08	9,49	1			1								1		1				1	
14/12/22 12:00	66,00	55,58	1,14	9,28	1			1								1		1				1	
14/12/22 13:00	67,00	57,37	1,13	8,50	1			1								1		1				1	
14/12/22 14:00	63,00	55,12	1,17	6,71	1			1								1		1				1	
14/12/22 15:00	61,00	56,29	1,13	3,58	1			1								1		1				1	
14/12/22 16:00	64,00	62,30	0,93	0,77	1			1								1		1				1	
14/12/22 17:00	68,00	67,28	0,72	0,00	1			1								1		1				1	
14/12/22 18:00	76,00	75,37	0,63	0,00	1			1								1		1	1			1	
14/12/22 19:00	75,00	74,47	0,53	0,00	1			1								1		1	1			1	
14/12/22 20:00	73,00	72,57	0,43	0,00	1			1								1		1	1			1	
14/12/22 21:00	71,00	70,50	0,50	0,00	1			1								1		1	1			1	
14/12/22 22:00	65,00	64,30	0,70	0,00	1			1								1		1				1	
14/12/22 23:00	59,00	58,19	0,81	0,00	1			1								1		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
15/12/22 0:00	48,00	47,95	0,05	0,00	1			1								1	1							
15/12/22 1:00	44,00	43,97	0,03	0,00	1			1								1	1							
15/12/22 2:00	40,00	39,95	0,05	0,00	1			1								1	1							
15/12/22 3:00	40,00	39,90	0,10	0,00	1			1								1	1							
15/12/22 4:00	38,00	37,84	0,16	0,00	1			1								1	1							
15/12/22 5:00	39,50	39,25	0,25	0,00	1			1								1	1							
15/12/22 6:00	43,50	43,15	0,35	0,00	1			1								1	1							
15/12/22 7:00	53,00	51,45	0,67	0,88	1			1								1	1							
15/12/22 8:00	56,00	50,23	1,45	4,32	1			1								1	1							
15/12/22 9:00	59,00	48,77	2,32	7,91	1			1								1	1							
15/12/22 10:00	64,00	51,85	3,12	9,03	1			1								1	1							
15/12/22 11:00	65,00	52,26	4,13	8,61	1			1								1	1							
15/12/22 12:00	67,00	54,38	4,78	7,84	1			1								1	1		1					
15/12/22 13:00	68,00	56,57	4,93	6,50	1			1								1	1	1						
15/12/22 14:00	63,00	53,38	5,05	4,57	1			1								1	1	1						
15/12/22 15:00	62,00	54,83	4,96	2,21	1			1								1	1	1						
15/12/22 16:00	64,50	58,97	5,11	0,42	1			1								1	1	1						
15/12/22 17:00	68,00	62,52	5,48	0,00	1			1								1	1	1						
15/12/22 18:00	72,00	66,44	5,56	0,00	1			1								1	1	1						
15/12/22 19:00	76,00	70,22	5,78	0,00	1			1								1	1	1	1					
15/12/22 20:00	74,00	68,10	5,90	0,00	1			1								1	1	1	1					
15/12/22 21:00	72,00	66,40	5,60	0,00	1			1								1	1	1						
15/12/22 22:00	64,00	58,78	5,22	0,00	1			1								1	1	1						
15/12/22 23:00	58,00	52,98	5,02	0,00	1			1								1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
16/12/22 0:00	47,50	42,55	4,95	0,00	1			1								1	1							
16/12/22 1:00	46,00	41,05	4,95	0,00	1			1								1	1							
16/12/22 2:00	43,50	38,78	4,72	0,00	1			1								1	1							
16/12/22 3:00	42,00	37,75	4,25	0,00	1			1								1	1							
16/12/22 4:00	40,00	35,89	4,11	0,00	1			1								1	1							
16/12/22 5:00	40,50	36,01	4,49	0,00	1			1								1	1							
16/12/22 6:00	43,50	38,41	5,09	0,00	1			1								1	1							
16/12/22 7:00	48,00	41,96	5,55	0,49	1			1								1	1							
16/12/22 8:00	56,50	47,61	6,04	2,85	1			1								1	1							
16/12/22 9:00	61,00	48,54	6,66	5,80	1			1								1	1							
16/12/22 10:00	63,00	48,76	6,76	7,48	1			1								1	1							
16/12/22 11:00	64,00	49,65	6,27	8,08	1			1								1	1							
16/12/22 12:00	66,00	52,42	5,46	8,12	1			1								1	1							
16/12/22 13:00	64,00	51,75	4,73	7,52	1			1								1	1							
16/12/22 14:00	63,00	52,59	4,40	6,01	1			1								1	1	1						
16/12/22 15:00	61,00	53,54	4,26	3,20	1			1								1	1	1						
16/12/22 16:00	60,00	55,25	4,12	0,63	1			1								1	1	1						
16/12/22 17:00	66,00	62,05	3,95	0,00	1			1								1	1	1						
16/12/22 18:00	73,00	69,13	3,87	0,00	1			1								1	1	1	1					
16/12/22 19:00	74,00	70,21	3,79	0,00	1			1								1	1	1	1					
16/12/22 20:00	75,00	71,30	3,70	0,00	1			1								1	1	1	1					
16/12/22 21:00	73,00	69,62	3,38	0,00	1			1								1	1	1	1					
16/12/22 22:00	70,00	67,26	2,74	0,00	1			1								1	1	1						
16/12/22 23:00	64,00	61,81	2,19	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
17/12/22 0:00	47,00	44,26	2,74	0,00	1			1								1	1							
17/12/22 1:00	44,00	41,43	2,57	0,00	1			1								1	1							
17/12/22 2:00	42,00	39,58	2,42	0,00	1			1								1	1							
17/12/22 3:00	41,00	38,75	2,25	0,00	1			1								1	1							
17/12/22 4:00	39,00	36,91	2,09	0,00	1			1								1	1							
17/12/22 5:00	40,00	38,13	1,87	0,00	1			1								1	1							
17/12/22 6:00	45,00	43,44	1,56	0,00	1			1								1	1							
17/12/22 7:00	51,00	48,96	1,27	0,77	1			1								1	1							
17/12/22 8:00	57,00	52,13	1,08	3,79	1			1								1	1							
17/12/22 9:00	59,00	50,71	1,12	7,17	1			1								1	1							
17/12/22 10:00	60,00	50,07	1,29	8,64	1			1								1	1							
17/12/22 11:00	63,00	52,60	1,30	9,10	1			1								1	1		1					
17/12/22 12:00	65,00	54,93	1,08	8,99	1			1								1	1		1					
17/12/22 13:00	66,00	57,14	0,74	8,12	1			1								1	1		1					
17/12/22 14:00	63,00	56,07	0,47	6,46	1			1								1	1		1					
17/12/22 15:00	61,00	57,21	0,35	3,44	1			1								1	1		1					
17/12/22 16:00	63,00	61,96	0,30	0,74	1			1								1	1		1					
17/12/22 17:00	66,00	65,77	0,23	0,00	1			1								1	1		1					
17/12/22 18:00	74,00	73,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1	1					
17/12/22 19:00	72,00	71,78	0,22	0,00	1			1								1	1	1	1					
17/12/22 20:00	70,00	69,80	0,20	0,00	1			1								1	1	1	1					
17/12/22 21:00	66,00	65,82	0,18	0,00	1			1								1	1		1					
17/12/22 22:00	64,00	63,82	0,18	0,00	1			1								1	1		1					
17/12/22 23:00	59,00	58,83	0,17	0,00	1			1								1	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
18/12/22 0:00	47,00	46,89	0,11	0,00	1			1								1	1							
18/12/22 1:00	44,00	43,90	0,10	0,00	1			1								1	1							
18/12/22 2:00	42,00	41,89	0,11	0,00	1			1								1	1							
18/12/22 3:00	41,00	40,88	0,12	0,00	1			1								1	1							
18/12/22 4:00	38,00	37,85	0,15	0,00	1			1								1	1							
18/12/22 5:00	39,00	38,85	0,15	0,00	1			1								1	1							
18/12/22 6:00	45,00	44,87	0,13	0,00	1			1								1	1							
18/12/22 7:00	50,00	49,12	0,11	0,77	1			1								1	1							
18/12/22 8:00	55,00	50,41	0,09	4,50	1			1								1	1							
18/12/22 9:00	59,00	50,18	0,07	8,75	1			1								1	1							
18/12/22 10:00	60,00	49,10	0,15	10,75	1			1								1	1							
18/12/22 11:00	63,00	51,27	0,28	11,45	1			1								1	1	1						
18/12/22 12:00	65,00	53,14	0,41	11,45	1			1								1	1	1						
18/12/22 13:00	66,00	54,83	0,52	10,65	1			1								1	1	1						
18/12/22 14:00	63,00	53,67	0,65	8,68	1			1								1	1	1						
18/12/22 15:00	61,00	55,13	0,81	5,06	1			1								1	1	1						
18/12/22 16:00	63,00	60,76	0,90	1,34	1			1								1	1	1						
18/12/22 17:00	66,00	65,04	0,96	0,00	1			1								1	1	1						
18/12/22 18:00	74,00	72,95	1,05	0,00	1			1								1	1	1				1		
18/12/22 19:00	73,00	71,81	1,19	0,00	1			1								1	1	1				1		
18/12/22 20:00	72,00	70,58	1,42	0,00	1			1								1	1	1				1		
18/12/22 21:00	66,00	64,30	1,70	0,00	1			1								1	1	1						
18/12/22 22:00	64,00	62,05	1,95	0,00	1			1								1	1	1						
18/12/22 23:00	60,00	57,80	2,20	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
19/12/22 0:00	47,00	44,62	2,38	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 1:00	44,00	41,29	2,71	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 2:00	42,00	38,79	3,21	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 3:00	40,00	36,27	3,73	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 4:00	39,00	34,76	4,24	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 5:00	40,00	35,36	4,64	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 6:00	45,00	40,02	4,98	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 7:00	51,00	44,69	5,43	0,88	1			1								1	1							
19/12/22 8:00	57,00	46,62	5,99	4,39	1			1								1	1							
19/12/22 9:00	59,00	44,53	6,46	8,01	1			1								1	1							
19/12/22 10:00	60,00	43,42	6,85	9,73	1			1								1	1							
19/12/22 11:00	63,00	44,92	7,50	10,58	1			1								1	1							
19/12/22 12:00	65,00	45,61	8,74	10,65	1			1								1	1							
19/12/22 13:00	66,00	46,11	10,12	9,77	1			1								1	1							
19/12/22 14:00	63,00	44,01	11,12	7,87	1			1								1	1							
19/12/22 15:00	61,00	44,09	12,06	4,85	1			1								1	1							
19/12/22 16:00	63,00	48,34	13,25	1,41	1			1								1	1							
19/12/22 17:00	68,00	53,32	14,68	0,00	1			1								1	1	1						
19/12/22 18:00	74,00	58,06	15,94	0,00	1			1								1	1	1						
19/12/22 19:00	72,00	55,12	16,88	0,00	1			1								1	1	1						
19/12/22 20:00	70,00	52,58	17,42	0,00	1			1								1	1	1						
19/12/22 21:00	66,00	48,76	17,24	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 22:00	64,00	47,35	16,65	0,00	1			1								1	1							
19/12/22 23:00	59,00	43,19	15,81	0,00	1			1								1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
20/12/22 0:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1							
20/12/22 1:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1							
20/12/22 2:00	42,00	29,50	12,50	0,00	1			1								1	1							
20/12/22 3:00	41,00	29,50	11,50	0,00	1			1								1	1							
20/12/22 4:00	40,50	29,50	11,00	0,00	1			1								1	1							
20/12/22 5:00	41,00	29,50	11,50	0,00	1			1								1	1							
20/12/22 6:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1							
20/12/22 7:00	52,00	35,59	15,25	1,16	1			1								1	1							
20/12/22 8:00	59,00	37,66	16,14	5,20	1			1								1	1							
20/12/22 9:00	61,00	36,06	15,45	9,49	1			1								1	1							
20/12/22 10:00	62,00	35,41	15,17	11,42	1			1								1	1							
20/12/22 11:00	64,00	36,53	15,66	11,81	1			1								1	1							
20/12/22 12:00	66,00	38,06	16,31	11,63	1			1								1	1							
20/12/22 13:00	68,00	40,24	17,25	10,51	1			1								1	1							
20/12/22 14:00	66,00	40,87	16,80	8,33	1			1								1	1							
20/12/22 15:00	65,00	44,80	15,63	4,57	1			1								1	1							
20/12/22 16:00	67,00	51,55	14,47	0,98	1			1								1	1							
20/12/22 17:00	70,00	57,21	12,79	0,00	1			1								1	1	1						
20/12/22 18:00	76,00	64,95	11,05	0,00	1			1								1	1	1						
20/12/22 19:00	77,00	67,23	9,77	0,00	1			1								1	1	1						
20/12/22 20:00	75,00	66,07	8,93	0,00	1			1								1	1	1						
20/12/22 21:00	69,00	60,96	8,04	0,00	1			1								1	1	1						
20/12/22 22:00	67,00	59,64	7,36	0,00	1			1								1	1	1						
20/12/22 23:00	65,00	57,63	7,37	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
21/12/22 0:00	47,00	41,13	5,87	0,00	1			1								1	1							
21/12/22 1:00	44,00	37,82	6,18	0,00	1			1								1	1							
21/12/22 2:00	42,00	35,51	6,49	0,00	1			1								1	1							
21/12/22 3:00	41,00	33,77	7,23	0,00	1			1								1	1							
21/12/22 4:00	39,00	31,14	7,86	0,00	1			1								1	1							
21/12/22 5:00	41,00	33,10	7,90	0,00	1			1								1	1							
21/12/22 6:00	44,00	36,01	7,99	0,00	1			1								1	1							
21/12/22 7:00	48,00	38,78	7,85	1,37	1			1								1	1							
21/12/22 8:00	57,00	43,58	7,38	6,04	1			1								1	1							
21/12/22 9:00	59,00	41,11	7,10	10,79	1			1								1	1							
21/12/22 10:00	62,00	42,28	6,54	13,18	1			1								1	1							
21/12/22 11:00	63,00	43,01	5,83	14,16	1			1								1	1							
21/12/22 12:00	66,00	46,54	5,23	14,23	1			1								1	1							
21/12/22 13:00	65,00	47,16	4,59	13,25	1			1								1	1							
21/12/22 14:00	64,00	48,99	3,94	11,07	1			1								1	1							
21/12/22 15:00	61,00	51,07	3,32	6,61	1			1								1	1							
21/12/22 16:00	60,00	55,67	2,68	1,65	1			1								1	1	1						
21/12/22 17:00	66,00	63,95	2,05	0,00	1			1								1	1	1						
21/12/22 18:00	72,00	70,64	1,36	0,00	1			1								1	1	1	1					
21/12/22 19:00	71,00	70,26	0,74	0,00	1			1								1	1	1	1					
21/12/22 20:00	69,00	68,61	0,39	0,00	1			1								1	1	1	1					
21/12/22 21:00	68,00	67,72	0,28	0,00	1			1								1	1	1						
21/12/22 22:00	62,00	61,76	0,24	0,00	1			1								1	1	1						
21/12/22 23:00	60,00	59,82	0,18	0,00	1			1								1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
22/12/22 0:00	49,00	48,85	0,15	0,00	1			1								1	1							
22/12/22 1:00	46,00	45,85	0,15	0,00	1			1								1	1							
22/12/22 2:00	43,00	42,83	0,17	0,00	1			1								1	1							
22/12/22 3:00	40,00	39,80	0,20	0,00	1			1								1	1							
22/12/22 4:00	40,00	39,78	0,22	0,00	1			1								1	1							
22/12/22 5:00	42,00	41,73	0,27	0,00	1			1								1	1							
22/12/22 6:00	44,00	43,66	0,34	0,00	1			1								1	1							
22/12/22 7:00	50,00	48,98	0,32	0,70	1			1								1	1							
22/12/22 8:00	57,00	52,62	0,34	4,04	1			1								1	1							
22/12/22 9:00	59,00	50,77	0,39	7,84	1			1								1	1							
22/12/22 10:00	62,00	51,82	0,48	9,70	1			1								1	1							
22/12/22 11:00	63,00	52,22	0,59	10,19	1			1								1	1							
22/12/22 12:00	66,00	55,33	0,59	10,08	1			1								1	1							
22/12/22 13:00	62,00	52,26	0,50	9,24	1			1								1	1							
22/12/22 14:00	61,00	53,18	0,41	7,41	1			1								1	1							
22/12/22 15:00	60,00	55,53	0,32	4,15	1			1								1	1	1						
22/12/22 16:00	62,00	60,85	0,24	0,91	1			1								1	1	1						
22/12/22 17:00	68,00	67,79	0,21	0,00	1			1								1	1	1						
22/12/22 18:00	71,00	70,80	0,20	0,00	1			1								1	1	1	1					
22/12/22 19:00	72,00	71,78	0,22	0,00	1			1								1	1	1	1					
22/12/22 20:00	73,00	72,77	0,23	0,00	1			1								1	1	1	1					
22/12/22 21:00	70,00	69,75	0,25	0,00	1			1								1	1	1	1					
22/12/22 22:00	69,00	68,71	0,29	0,00	1			1								1	1	1						
22/12/22 23:00	64,00	63,67	0,33	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
23/12/22 0:00	50,00	49,54	0,46	0,00	1			1								1	1							
23/12/22 1:00	47,00	46,46	0,54	0,00	1			1								1	1							
23/12/22 2:00	44,00	43,30	0,70	0,00	1			1								1	1							
23/12/22 3:00	42,00	41,17	0,83	0,00	1			1								1	1							
23/12/22 4:00	41,00	40,13	0,87	0,00	1			1								1	1							
23/12/22 5:00	43,00	42,05	0,95	0,00	1			1								1	1							
23/12/22 6:00	44,00	43,09	0,91	0,00	1			1								1	1							
23/12/22 7:00	50,00	48,43	0,83	0,74	1			1								1	1							
23/12/22 8:00	57,00	51,93	0,85	4,22	1			1								1	1							
23/12/22 9:00	61,00	52,03	0,89	8,08	1			1								1	1							
23/12/22 10:00	64,00	53,73	0,99	9,28	1			1								1	1							
23/12/22 11:00	64,00	53,59	1,20	9,21	1			1								1	1		1					
23/12/22 12:00	68,00	57,78	1,47	8,75	1			1								1	1		1					
23/12/22 13:00	66,00	56,52	1,57	7,91	1			1								1	1		1					
23/12/22 14:00	65,00	57,07	1,54	6,39	1			1								1	1		1					
23/12/22 15:00	62,00	56,81	1,57	3,62	1			1								1	1		1					
23/12/22 16:00	63,00	60,47	1,69	0,84	1			1								1	1		1					
23/12/22 17:00	68,00	66,23	1,77	0,00	1			1								1	1		1					
23/12/22 18:00	75,00	73,46	1,54	0,00	1			1								1	1		1	1				
23/12/22 19:00	74,00	72,79	1,21	0,00	1			1								1	1		1	1				
23/12/22 20:00	76,00	74,94	1,06	0,00	1			1								1	1		1	1				
23/12/22 21:00	75,00	73,95	1,05	0,00	1			1								1	1		1	1				
23/12/22 22:00	72,00	71,02	0,98	0,00	1			1								1	1		1	1				
23/12/22 23:00	65,00	64,15	0,85	0,00	1			1								1	1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
24/12/22 0:00	49,00	47,98	1,02	0,00	1			1								1	1							
24/12/22 1:00	44,00	42,88	1,12	0,00	1			1								1	1							
24/12/22 2:00	44,00	42,71	1,29	0,00	1			1								1	1							
24/12/22 3:00	42,00	40,47	1,53	0,00	1			1								1	1							
24/12/22 4:00	41,00	39,34	1,66	0,00	1			1								1	1							
24/12/22 5:00	43,00	41,29	1,71	0,00	1			1								1	1							
24/12/22 6:00	45,00	43,32	1,68	0,00	1			1								1	1							
24/12/22 7:00	49,00	47,04	1,40	0,56	1			1								1	1							
24/12/22 8:00	57,00	52,58	1,08	3,34	1			1								1	1							
24/12/22 9:00	60,00	52,22	0,93	6,85	1			1								1	1							
24/12/22 10:00	64,00	54,44	0,95	8,61	1			1								1	1	1						
24/12/22 11:00	65,00	54,83	1,35	8,82	1			1								1	1	1						
24/12/22 12:00	67,00	56,73	1,73	8,54	1			1								1	1	1						
24/12/22 13:00	64,00	54,37	1,76	7,87	1			1								1	1	1						
24/12/22 14:00	63,00	54,66	1,95	6,39	1			1								1	1	1						
24/12/22 15:00	65,00	59,04	2,45	3,51	1			1								1	1	1						
24/12/22 16:00	64,00	59,91	3,25	0,84	1			1								1	1	1						
24/12/22 17:00	68,00	64,24	3,76	0,00	1			1								1	1	1						
24/12/22 18:00	77,00	73,21	3,79	0,00	1			1								1	1	1	1					
24/12/22 19:00	78,00	74,51	3,49	0,00	1			1								1	1	1	1					
24/12/22 20:00	77,00	73,47	3,53	0,00	1			1								1	1	1	1					
24/12/22 21:00	75,00	71,04	3,96	0,00	1			1								1	1	1	1					
24/12/22 22:00	74,00	69,65	4,35	0,00	1			1								1	1	1	1					
24/12/22 23:00	68,00	62,86	5,14	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
25/12/22 0:00	50,00	44,33	5,67	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 1:00	46,00	39,92	6,08	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 2:00	45,00	38,01	6,99	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 3:00	44,00	35,86	8,14	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 4:00	43,00	33,34	9,66	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 5:00	44,00	32,88	11,12	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 6:00	45,00	32,49	12,51	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 7:00	49,00	34,50	13,76	0,74	1			1								1	1							
25/12/22 8:00	56,00	37,66	14,05	4,29	1			1								1	1							
25/12/22 9:00	60,00	36,73	14,80	8,47	1			1								1	1							
25/12/22 10:00	62,00	35,65	15,28	11,07	1			1								1	1							
25/12/22 11:00	66,00	37,42	16,04	12,54	1			1								1	1							
25/12/22 12:00	65,00	36,43	15,61	12,96	1			1								1	1							
25/12/22 13:00	67,00	38,27	16,40	12,33	1			1								1	1							
25/12/22 14:00	63,00	36,72	15,74	10,54	1			1								1	1							
25/12/22 15:00	59,00	36,43	15,61	6,96	1			1								1	1							
25/12/22 16:00	61,00	41,27	17,69	2,04	1			1								1	1							
25/12/22 17:00	68,00	47,60	20,40	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 18:00	78,00	54,60	23,40	0,00	1			1								1	1	1						
25/12/22 19:00	77,00	53,90	23,10	0,00	1			1								1	1	1						
25/12/22 20:00	76,00	53,20	22,80	0,00	1			1								1	1	1						
25/12/22 21:00	75,00	52,50	22,50	0,00	1			1								1	1	1						
25/12/22 22:00	73,00	51,10	21,90	0,00	1			1								1	1							
25/12/22 23:00	70,00	50,21	19,79	0,00	1			1								1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/12/22 0:00	51,00	35,70	15,30	0,00	1			1								1	1						
26/12/22 1:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
26/12/22 2:00	45,00	31,50	13,50	0,00	1			1								1	1						
26/12/22 3:00	43,00	30,10	12,90	0,00	1			1								1	1						
26/12/22 4:00	42,50	29,75	12,75	0,00	1			1								1	1						
26/12/22 5:00	44,50	31,15	13,35	0,00	1			1								1	1						
26/12/22 6:00	46,00	32,20	13,80	0,00	1			1								1	1						
26/12/22 7:00	48,80	33,22	14,24	1,34	1			1								1	1						
26/12/22 8:00	55,40	34,45	14,77	6,18	1			1								1	1						
26/12/22 9:00	60,90	34,93	14,97	11,00	1			1								1	1						
26/12/22 10:00	62,50	34,38	14,73	13,39	1			1								1	1						
26/12/22 11:00	63,00	33,89	14,53	14,58	1			1								1	1						
26/12/22 12:00	64,00	34,55	14,81	14,65	1			1								1	1						
26/12/22 13:00	65,00	35,86	15,37	13,77	1			1								1	1						
26/12/22 14:00	62,70	35,78	15,33	11,59	1			1								1	1						
26/12/22 15:00	60,00	36,64	15,70	7,66	1			1								1	1						
26/12/22 16:00	61,50	41,38	17,73	2,39	1			1								1	1						
26/12/22 17:00	66,80	46,76	20,04	0,00	1			1								1	1						
26/12/22 18:00	77,00	55,06	21,94	0,00	1			1								1	1	1					
26/12/22 19:00	77,50	56,79	20,71	0,00	1			1								1	1	1					
26/12/22 20:00	75,80	56,55	19,25	0,00	1			1								1	1	1					
26/12/22 21:00	75,00	57,48	17,52	0,00	1			1								1	1	1					
26/12/22 22:00	73,50	58,21	15,29	0,00	1			1								1	1	1					
26/12/22 23:00	68,00	54,95	13,05	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
27/12/22 0:00	50,00	38,74	11,26	0,00	1			1								1	1							
27/12/22 1:00	45,00	35,34	9,66	0,00	1			1								1	1							
27/12/22 2:00	44,00	35,85	8,15	0,00	1			1								1	1							
27/12/22 3:00	42,00	34,69	7,31	0,00	1			1								1	1							
27/12/22 4:00	41,00	34,05	6,95	0,00	1			1								1	1							
27/12/22 5:00	43,00	36,44	6,56	0,00	1			1								1	1							
27/12/22 6:00	45,00	38,89	6,11	0,00	1			1								1	1							
27/12/22 7:00	48,00	41,16	5,64	1,20	1			1								1	1							
27/12/22 8:00	55,00	44,20	5,04	5,76	1			1								1	1							
27/12/22 9:00	50,00	35,30	4,44	10,26	1			1								1	1							
27/12/22 10:00	61,00	44,72	3,95	12,33	1			1								1	1							
27/12/22 11:00	62,00	44,74	3,80	13,46	1			1								1	1							
27/12/22 12:00	63,00	45,51	3,96	13,53	1			1								1	1							
27/12/22 13:00	66,00	49,42	4,11	12,47	1			1								1	1							
27/12/22 14:00	63,00	48,40	4,27	10,33	1			1								1	1							
27/12/22 15:00	61,00	50,08	4,28	6,64	1			1								1	1							
27/12/22 16:00	63,00	56,76	4,24	2,00	1			1								1	1	1						
27/12/22 17:00	69,00	64,71	4,29	0,00	1			1								1	1	1						
27/12/22 18:00	72,00	67,70	4,30	0,00	1			1								1	1	1						
27/12/22 19:00	75,00	70,65	4,35	0,00	1			1								1	1	1	1					
27/12/22 20:00	74,00	69,60	4,40	0,00	1			1								1	1	1	1					
27/12/22 21:00	72,50	68,25	4,25	0,00	1			1								1	1	1	1					
27/12/22 22:00	70,00	66,10	3,90	0,00	1			1								1	1	1						
27/12/22 23:00	67,00	63,55	3,45	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
28/12/22 0:00	51,00	50,62	0,38	0,00	1			1								1	1							
28/12/22 1:00	48,00	47,67	0,33	0,00	1			1								1	1							
28/12/22 2:00	44,00	43,66	0,34	0,00	1			1								1	1							
28/12/22 3:00	42,00	41,50	0,50	0,00	1			1								1	1							
28/12/22 4:00	40,00	39,27	0,73	0,00	1			1								1	1							
28/12/22 5:00	42,00	41,36	0,64	0,00	1			1								1	1							
28/12/22 6:00	47,00	46,58	0,42	0,00	1			1								1	1							
28/12/22 7:00	50,00	49,08	0,32	0,60	1			1								1	1							
28/12/22 8:00	54,00	50,15	0,27	3,58	1			1								1	1							
28/12/22 9:00	56,00	48,41	0,25	7,34	1			1								1	1							
28/12/22 10:00	58,00	48,57	0,29	9,14	1			1								1	1							
28/12/22 11:00	61,00	51,41	0,31	9,28	1			1								1	1							
28/12/22 12:00	60,00	50,90	0,35	8,75	1			1								1	1							
28/12/22 13:00	62,00	54,07	0,41	7,52	1			1								1	1							
28/12/22 14:00	60,00	53,98	0,43	5,59	1			1								1	1							
28/12/22 15:00	59,00	55,60	0,45	2,95	1			1								1	1	1						
28/12/22 16:00	64,00	62,95	0,42	0,63	1			1								1	1	1						
28/12/22 17:00	67,00	66,67	0,33	0,00	1			1								1	1	1						
28/12/22 18:00	75,00	74,78	0,22	0,00	1			1								1	1	1	1					
28/12/22 19:00	73,00	72,86	0,14	0,00	1			1								1	1	1	1					
28/12/22 20:00	73,00	72,90	0,10	0,00	1			1								1	1	1	1					
28/12/22 21:00	68,00	67,91	0,09	0,00	1			1								1	1	1						
28/12/22 22:00	62,00	61,89	0,11	0,00	1			1								1	1	1						
28/12/22 23:00	57,00	56,86	0,14	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/12/22 0:00	48,00	47,61	0,39	0,00	1			1								1	1						
29/12/22 1:00	44,00	43,58	0,42	0,00	1			1								1	1						
29/12/22 2:00	43,00	42,58	0,42	0,00	1			1								1	1						
29/12/22 3:00	42,00	41,57	0,43	0,00	1			1								1	1						
29/12/22 4:00	42,00	41,50	0,50	0,00	1			1								1	1						
29/12/22 5:00	41,00	40,54	0,46	0,00	1			1								1	1						
29/12/22 6:00	45,00	44,72	0,28	0,00	1			1								1	1						
29/12/22 7:00	48,00	47,37	0,17	0,46	1			1								1	1						
29/12/22 8:00	53,00	49,93	0,15	2,92	1			1								1	1						
29/12/22 9:00	55,00	48,46	0,18	6,36	1			1								1	1						
29/12/22 10:00	58,00	49,28	0,25	8,47	1			1								1	1						
29/12/22 11:00	60,00	50,66	0,31	9,03	1			1								1	1						
29/12/22 12:00	63,00	53,74	0,41	8,85	1			1								1	1		1				
29/12/22 13:00	65,00	56,41	0,54	8,05	1			1								1	1	1					
29/12/22 14:00	64,00	56,90	0,64	6,46	1			1								1	1	1					
29/12/22 15:00	60,00	55,67	0,71	3,62	1			1								1	1	1					
29/12/22 16:00	63,00	61,60	0,63	0,77	1			1								1	1	1					
29/12/22 17:00	67,00	66,55	0,45	0,00	1			1								1	1	1					
29/12/22 18:00	74,00	73,70	0,30	0,00	1			1								1	1	1	1				
29/12/22 19:00	75,00	74,78	0,22	0,00	1			1								1	1	1	1				
29/12/22 20:00	73,00	72,82	0,18	0,00	1			1								1	1	1	1				
29/12/22 21:00	70,00	69,86	0,14	0,00	1			1								1	1	1	1				
29/12/22 22:00	64,00	63,90	0,10	0,00	1			1								1	1	1					
29/12/22 23:00	60,00	59,91	0,09	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
30/12/22 0:00	49,00	48,88	0,12	0,00	1			1								1	1							
30/12/22 1:00	46,00	45,90	0,10	0,00	1			1								1	1							
30/12/22 2:00	43,00	42,90	0,10	0,00	1			1								1	1							
30/12/22 3:00	42,00	41,85	0,15	0,00	1			1								1	1							
30/12/22 4:00	41,00	40,81	0,19	0,00	1			1								1	1							
30/12/22 5:00	42,00	41,76	0,24	0,00	1			1								1	1							
30/12/22 6:00	44,00	43,63	0,37	0,00	1			1								1	1							
30/12/22 7:00	50,00	49,16	0,56	0,28	1			1								1	1							
30/12/22 8:00	57,00	53,61	0,86	2,53	1			1								1	1							
30/12/22 9:00	58,00	51,00	1,31	5,69	1			1								1	1							
30/12/22 10:00	60,00	50,83	1,86	7,31	1			1								1	1	1						
30/12/22 11:00	62,00	52,01	2,30	7,69	1			1								1	1	1						
30/12/22 12:00	64,00	54,14	2,41	7,45	1			1								1	1	1						
30/12/22 13:00	61,00	52,10	2,29	6,61	1			1								1	1	1						
30/12/22 14:00	63,00	55,97	2,04	4,99	1			1								1	1	1						
30/12/22 15:00	64,00	59,66	1,77	2,57	1			1								1	1	1						
30/12/22 16:00	66,00	63,93	1,54	0,53	1			1								1	1	1						
30/12/22 17:00	69,00	67,57	1,43	0,00	1			1								1	1	1						
30/12/22 18:00	74,00	72,54	1,46	0,00	1			1								1	1	1	1					
30/12/22 19:00	72,00	70,27	1,73	0,00	1			1								1	1	1	1					
30/12/22 20:00	71,00	68,93	2,07	0,00	1			1								1	1	1	1					
30/12/22 21:00	70,00	67,78	2,22	0,00	1			1								1	1	1						
30/12/22 22:00	68,00	65,84	2,16	0,00	1			1								1	1	1						
30/12/22 23:00	64,00	61,95	2,05	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
31/12/22 0:00	49,00	48,13	0,87	0,00	1			1								1	1							
31/12/22 1:00	47,00	46,06	0,94	0,00	1			1								1	1							
31/12/22 2:00	44,00	43,01	0,99	0,00	1			1								1	1							
31/12/22 3:00	43,00	42,01	0,99	0,00	1			1								1	1							
31/12/22 4:00	42,00	41,03	0,97	0,00	1			1								1	1							
31/12/22 5:00	42,00	41,07	0,93	0,00	1			1								1	1							
31/12/22 6:00	44,00	43,12	0,88	0,00	1			1								1	1							
31/12/22 7:00	50,00	48,74	0,84	0,42	1			1								1	1							
31/12/22 8:00	57,00	53,32	0,76	2,92	1			1								1	1	1						
31/12/22 9:00	62,00	54,95	0,66	6,39	1			1								1	1	1						
31/12/22 10:00	65,00	56,07	0,53	8,40	1			1								1	1	1						
31/12/22 11:00	66,00	56,77	0,34	8,89	1			1								1	1	1						
31/12/22 12:00	68,00	58,92	0,23	8,85	1			1								1	1	1						
31/12/22 13:00	66,00	57,62	0,30	8,08	1			1								1	1	1						
31/12/22 14:00	67,00	60,29	0,42	6,29	1			1								1	1	1						
31/12/22 15:00	64,00	60,10	0,49	3,41	1			1								1	1	1						
31/12/22 16:00	65,00	63,74	0,49	0,77	1			1								1	1	1						
31/12/22 17:00	68,00	67,58	0,42	0,00	1			1								1	1	1	1					
31/12/22 18:00	74,00	73,60	0,40	0,00	1			1								1	1	1	1					
31/12/22 19:00	78,00	77,58	0,42	0,00	1			1								1	1	1	1					
31/12/22 20:00	75,00	74,61	0,39	0,00	1			1								1	1	1	1					
31/12/22 21:00	77,00	76,66	0,34	0,00	1			1								1	1	1	1					
31/12/22 22:00	75,00	74,71	0,29	0,00	1			1								1	1	1	1					
31/12/22 23:00	68,00	67,67	0,33	0,00	1			1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης