

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/4/23 0:00	60,00	56,44	3,56	0,00	1			1								1	1	1					
1/4/23 1:00	58,00	54,68	3,32	0,00	1			1								1	1	1					
1/4/23 2:00	57,00	54,00	3,00	0,00	1			1								1	1	1					
1/4/23 3:00	49,00	46,39	2,61	0,00	1			1								1	1						
1/4/23 4:00	48,00	45,77	2,23	0,00	1			1								1	1						
1/4/23 5:00	47,00	45,18	1,82	0,00	1			1								1	1						
1/4/23 6:00	53,00	51,73	1,27	0,00	1			1								1	1	1					
1/4/23 7:00	56,00	54,30	0,96	0,74	1			1								1	1	1					
1/4/23 8:00	58,00	53,32	0,99	3,69	1			1								1	1	1					
1/4/23 9:00	62,00	53,51	1,32	7,17	1			1								1	1	1					
1/4/23 10:00	64,00	52,61	2,08	9,31	1			1								1	1	1					
1/4/23 11:00	67,00	53,00	3,39	10,61	1			1								1	1	1					
1/4/23 12:00	69,00	52,60	4,67	11,73	1			1								1	1	1					
1/4/23 13:00	74,00	56,14	5,56	12,30	1			1								1	1	1					
1/4/23 14:00	71,00	52,29	6,38	12,33	1			1								1	1	1					
1/4/23 15:00	69,00	50,51	6,93	11,56	1			1								1	1	1					
1/4/23 16:00	70,00	52,96	7,20	9,84	1			1								1	1	1					
1/4/23 17:00	75,00	60,56	7,87	6,57	1			1								1	1	1					
1/4/23 18:00	80,00	68,78	8,94	2,28	1			1								1	1	1	1				
1/4/23 19:00	83,00	73,19	9,77	0,04	1			1								1	1	1	1				
1/4/23 20:00	86,00	75,63	10,37	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/4/23 21:00	79,00	68,12	10,88	0,00	1			1								1	1	1	1				
1/4/23 22:00	75,00	64,25	10,75	0,00	1			1								1	1	1					
1/4/23 23:00	72,00	61,67	10,33	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/4/23 0:00	62,00	51,98	10,02	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 1:00	58,00	48,24	9,76	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 2:00	57,50	47,78	9,72	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 3:00	50,00	40,44	9,56	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 4:00	47,00	38,23	8,77	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 5:00	46,00	38,58	7,42	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 6:00	52,00	45,13	6,87	0,00	1			1								1	1						
2/4/23 7:00	53,00	45,55	6,71	0,74	1			1								1	1						
2/4/23 8:00	57,00	47,37	6,05	3,58	1			1								1	1						
2/4/23 9:00	60,00	47,20	5,63	7,17	1			1								1	1						
2/4/23 10:00	62,00	46,29	5,73	9,98	1			1								1	1						
2/4/23 11:00	65,00	46,99	6,38	11,63	1			1								1	1						
2/4/23 12:00	67,00	47,49	7,07	12,44	1			1								1	1						
2/4/23 13:00	70,00	49,80	7,87	12,33	1			1								1	1						
2/4/23 14:00	73,00	52,41	9,07	11,52	1			1								1	1	1					
2/4/23 15:00	70,00	50,04	9,88	10,08	1			1								1	1	1					
2/4/23 16:00	71,00	53,09	9,93	7,98	1			1								1	1	1					
2/4/23 17:00	74,00	59,51	9,61	4,88	1			1								1	1	1					
2/4/23 18:00	79,00	67,95	9,47	1,58	1			1								1	1	1	1				
2/4/23 19:00	82,00	72,09	9,87	0,04	1			1								1	1	1	1				
2/4/23 20:00	85,00	74,18	10,82	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/4/23 21:00	80,00	68,07	11,93	0,00	1			1								1	1	1	1				
2/4/23 22:00	76,00	63,18	12,82	0,00	1			1								1	1	1					
2/4/23 23:00	70,00	57,22	12,78	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/4/23 0:00	65,00	50,63	14,37	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 1:00	60,00	44,57	15,43	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 2:00	58,00	41,36	16,64	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 3:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 4:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 5:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 6:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
3/4/23 7:00	54,00	36,94	15,83	1,23	1			1								1	1						
3/4/23 8:00	58,00	37,11	15,90	4,99	1			1								1	1						
3/4/23 9:00	61,00	36,58	15,68	8,75	1			1								1	1						
3/4/23 10:00	64,00	36,81	15,77	11,42	1			1								1	1						
3/4/23 11:00	66,00	36,93	15,83	13,25	1			1								1	1						
3/4/23 12:00	67,50	37,46	16,06	13,98	1			1								1	1						
3/4/23 13:00	70,50	39,63	16,99	13,88	1			1								1	1						
3/4/23 14:00	73,50	42,33	18,14	13,03	1			1								1	1						
3/4/23 15:00	72,00	42,46	18,20	11,35	1			1								1	1						
3/4/23 16:00	72,00	43,98	18,85	9,17	1			1								1	1						
3/4/23 17:00	76,00	48,99	21,00	6,01	1			1								1	1	1					
3/4/23 18:00	80,00	54,57	23,39	2,04	1			1								1	1	1					
3/4/23 19:00	83,00	58,10	24,90	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 20:00	86,00	60,20	25,80	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 21:00	81,00	56,70	24,30	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 22:00	78,00	54,60	23,40	0,00	1			1								1	1	1					
3/4/23 23:00	69,00	48,30	20,70	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/4/23 0:00	67,00	46,90	20,10	0,00	1			1								1	1						
4/4/23 1:00	63,00	44,10	18,90	0,00	1			1								1	1						
4/4/23 2:00	60,00	42,00	18,00	0,00	1			1								1	1						
4/4/23 3:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
4/4/23 4:00	49,00	34,30	14,70	0,00	1			1								1	1						
4/4/23 5:00	48,50	33,95	14,55	0,00	1			1								1	1						
4/4/23 6:00	54,00	37,80	16,20	0,00	1			1								1	1						
4/4/23 7:00	55,00	38,16	16,35	0,49	1			1								1	1						
4/4/23 8:00	59,00	39,06	16,74	3,20	1			1								1	1						
4/4/23 9:00	62,00	38,28	16,41	7,31	1			1								1	1						
4/4/23 10:00	65,00	38,02	16,30	10,68	1			1								1	1						
4/4/23 11:00	67,00	37,98	16,28	12,75	1			1								1	1						
4/4/23 12:00	68,00	38,28	16,40	13,32	1			1								1	1						
4/4/23 13:00	71,00	40,55	17,38	13,07	1			1								1	1						
4/4/23 14:00	74,00	43,22	18,52	12,26	1			1								1	1						
4/4/23 15:00	75,00	44,90	19,24	10,86	1			1								1	1						
4/4/23 16:00	74,00	45,48	19,49	9,03	1			1								1	1						
4/4/23 17:00	77,00	49,77	21,33	5,90	1			1								1	1	1					
4/4/23 18:00	81,00	61,26	17,74	2,00	1			1								1	1	1					
4/4/23 19:00	85,00	72,59	12,37	0,04	1			1								1	1	1	1				
4/4/23 20:00	88,00	78,40	9,60	0,00	1			1								1	1	1	1				
4/4/23 21:00	82,00	71,92	10,08	0,00	1			1								1	1	1	1				
4/4/23 22:00	79,00	67,66	11,34	0,00	1			1								1	1	1	1				
4/4/23 23:00	72,00	58,90	13,10	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/4/23 0:00	59,00	43,36	15,64	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 1:00	58,00	41,28	16,72	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 3:00	52,00	36,40	15,60	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 4:00	48,50	33,95	14,55	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 5:00	48,00	33,60	14,40	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 6:00	53,00	37,10	15,90	0,00	1			1								1	1						
5/4/23 7:00	56,00	38,44	16,47	1,09	1			1								1	1						
5/4/23 8:00	59,00	38,15	16,35	4,50	1			1								1	1						
5/4/23 9:00	63,00	38,42	16,46	8,12	1			1								1	1						
5/4/23 10:00	66,00	38,84	16,65	10,51	1			1								1	1						
5/4/23 11:00	68,00	39,02	16,72	12,26	1			1								1	1						
5/4/23 12:00	69,00	38,98	16,70	13,32	1			1								1	1						
5/4/23 13:00	72,00	40,81	17,49	13,70	1			1								1	1						
5/4/23 14:00	74,00	42,55	18,24	13,21	1			1								1	1						
5/4/23 15:00	78,00	49,05	16,90	12,05	1			1								1	1						
5/4/23 16:00	76,00	50,68	15,10	10,22	1			1								1	1						
5/4/23 17:00	78,00	58,10	12,84	7,06	1			1								1	1	1					
5/4/23 18:00	82,00	68,75	10,72	2,53	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 19:00	87,00	77,90	9,03	0,07	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 20:00	85,00	77,63	7,37	0,00	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 21:00	81,00	74,73	6,27	0,00	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 22:00	75,00	69,66	5,34	0,00	1			1								1	1	1	1				
5/4/23 23:00	68,00	63,72	4,28	0,00	1			1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/4/23 0:00	60,00	55,73	4,27	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 1:00	54,00	50,03	3,97	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 2:00	50,50	47,13	3,37	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 3:00	50,00	47,17	2,83	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 4:00	48,50	46,01	2,49	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 5:00	50,00	47,74	2,26	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 6:00	54,00	52,03	1,97	0,00		1		1								1	1						
6/4/23 7:00	61,50	58,93	1,66	0,91		1		1								1	1	1					
6/4/23 8:00	70,00	64,59	1,76	3,65		1		1								1	1	1					
6/4/23 9:00	75,00	65,87	2,49	6,64		1		1								1	1	1					
6/4/23 10:00	76,00	63,09	4,09	8,82		1		1								1	1	1					
6/4/23 11:00	78,00	61,81	6,21	9,98		1		1								1	1	1					
6/4/23 12:00	76,00	57,24	8,50	10,26		1		1								1	1	1					
6/4/23 13:00	77,00	55,49	11,67	9,84		1		1								1	1	1					
6/4/23 14:00	77,00	53,10	15,19	8,71		1		1								1	1	1					
6/4/23 15:00	72,00	47,65	17,46	6,89		1		1								1	1						
6/4/23 16:00	73,00	50,64	17,72	4,64		1		1								1	1						
6/4/23 17:00	72,50	53,31	16,87	2,32		1		1								1	1	1					
6/4/23 18:00	72,50	55,06	16,77	0,67		1		1								1	1	1					
6/4/23 19:00	75,00	57,63	17,37	0,00		1		1								1	1	1					
6/4/23 20:00	83,00	64,49	18,51	0,00		1		1								1	1	1					
6/4/23 21:00	85,00	66,26	18,74	0,00		1		1								1	1	1					
6/4/23 22:00	77,00	60,23	16,77	0,00		1		1								1	1	1					
6/4/23 23:00	70,00	55,43	14,57	0,00		1		1								1	1	1					

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
7/4/23 0:00	61,00	49,92	11,08	0,00		1		1								1	1							
7/4/23 1:00	53,00	43,06	9,94	0,00		1		1								1	1							
7/4/23 2:00	52,00	42,33	9,67	0,00		1		1								1	1							
7/4/23 3:00	51,00	39,96	11,04	0,00		1		1								1	1							
7/4/23 4:00	48,00	36,80	11,20	0,00		1		1								1	1							
7/4/23 5:00	51,00	41,97	9,03	0,00		1		1								1	1							
7/4/23 6:00	53,00	46,51	6,49	0,00		1		1								1	1							
7/4/23 7:00	62,00	55,98	4,58	1,44		1		1								1	1	1						
7/4/23 8:00	71,00	62,02	3,53	5,45		1		1								1	1	1						
7/4/23 9:00	74,00	61,20	3,31	9,49		1		1								1	1	1						
7/4/23 10:00	75,00	59,66	3,43	11,91		1		1								1	1	1						
7/4/23 11:00	76,00	58,61	3,76	13,63		1		1								1	1	1						
7/4/23 12:00	77,00	58,14	4,31	14,55		1		1								1	1	1						
7/4/23 13:00	78,00	58,05	5,16	14,79		1		1								1	1	1						
7/4/23 14:00	77,00	56,57	6,03	14,40		1		1								1	1	1						
7/4/23 15:00	75,00	54,83	6,71	13,46		1		1								1	1	1						
7/4/23 16:00	76,00	57,07	7,30	11,63		1		1								1	1	1						
7/4/23 17:00	75,00	59,14	7,71	8,15		1		1								1	1	1						
7/4/23 18:00	75,50	64,35	8,02	3,13		1		1								1	1	1						
7/4/23 19:00	77,00	68,55	8,34	0,11		1		1								1	1	1	1					
7/4/23 20:00	82,00	73,43	8,57	0,00		1		1								1	1	1	1					
7/4/23 21:00	84,00	75,07	8,93	0,00		1		1								1	1	1	1					
7/4/23 22:00	76,00	67,08	8,92	0,00		1		1								1	1	1	1					
7/4/23 23:00	69,00	60,57	8,43	0,00		1		1								1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/4/23 0:00	60,00	50,53	9,47	0,00		1		1								1	1	1					
8/4/23 1:00	52,50	44,58	7,92	0,00		1		1								1	1						
8/4/23 2:00	51,00	44,35	6,65	0,00		1		1								1	1						
8/4/23 3:00	51,50	45,86	5,64	0,00		1		1								1	1						
8/4/23 4:00	49,00	44,20	4,80	0,00		1		1								1	1						
8/4/23 5:00	52,00	48,26	3,74	0,00		1		1								1	1						
8/4/23 6:00	54,00	51,65	2,35	0,00		1		1								1	1	1					
8/4/23 7:00	63,00	60,71	1,41	0,88		1		1								1	1	1					
8/4/23 8:00	72,00	67,56	1,17	3,27		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 9:00	74,00	67,26	1,01	5,73		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 10:00	75,50	67,72	0,82	6,96		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 11:00	77,00	68,68	0,77	7,55		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 12:00	77,50	69,16	0,75	7,59		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 13:00	80,00	72,35	0,69	6,96		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 14:00	76,00	69,69	0,58	5,73		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 15:00	75,00	70,07	0,47	4,46		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 16:00	75,00	71,36	0,41	3,23		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 17:00	76,00	73,88	0,43	1,69		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 18:00	78,00	77,11	0,40	0,49		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 19:00	79,00	78,74	0,26	0,00		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 20:00	84,00	83,69	0,31	0,00		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 21:00	82,00	81,02	0,98	0,00		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 22:00	77,00	75,50	1,50	0,00		1		1								1	1	1	1				
8/4/23 23:00	72,00	70,74	1,26	0,00		1		1								1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/4/23 0:00	61,00	59,44	1,56	0,00		1		1								1	1	1					
9/4/23 1:00	54,00	51,81	2,19	0,00		1		1								1	1						
9/4/23 2:00	52,00	49,88	2,12	0,00		1		1								1	1						
9/4/23 3:00	50,00	48,10	1,90	0,00		1		1								1	1						
9/4/23 4:00	49,50	47,52	1,98	0,00		1		1								1	1						
9/4/23 5:00	50,00	48,04	1,96	0,00		1		1								1	1						
9/4/23 6:00	52,00	50,43	1,57	0,00		1		1								1	1						
9/4/23 7:00	61,00	59,08	1,25	0,67		1		1								1	1	1					
9/4/23 8:00	70,00	65,82	1,30	2,88		1		1								1	1	1					
9/4/23 9:00	72,00	64,91	1,40	5,69		1		1								1	1	1					
9/4/23 10:00	73,00	63,76	1,19	8,05		1		1								1	1	1					
9/4/23 11:00	74,00	63,28	0,95	9,77		1		1								1	1	1					
9/4/23 12:00	75,00	63,25	0,82	10,93		1		1								1	1	1					
9/4/23 13:00	75,50	63,47	0,82	11,21		1		1								1	1	1					
9/4/23 14:00	76,00	64,37	1,05	10,58		1		1								1	1	1					
9/4/23 15:00	75,00	64,36	1,29	9,35		1		1								1	1	1					
9/4/23 16:00	74,50	65,30	1,54	7,66		1		1								1	1	1					
9/4/23 17:00	77,00	69,80	2,03	5,17		1		1								1	1	1	1				
9/4/23 18:00	78,50	74,12	2,55	1,83		1		1								1	1	1	1				
9/4/23 19:00	79,00	76,20	2,76	0,04		1		1								1	1	1	1				
9/4/23 20:00	81,00	78,14	2,86	0,00		1		1								1	1	1	1				
9/4/23 21:00	79,00	75,97	3,03	0,00		1		1								1	1	1	1				
9/4/23 22:00	74,00	70,78	3,22	0,00		1		1								1	1	1	1				
9/4/23 23:00	69,00	65,67	3,33	0,00		1		1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/4/23 0:00	64,00	60,49	3,51	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 1:00	59,00	54,56	4,44	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 2:00	54,00	47,41	6,59	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 3:00	52,00	43,08	8,92	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 4:00	51,00	40,23	10,77	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 5:00	50,50	38,02	12,48	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 6:00	53,00	39,31	13,69	0,00		1		1								1	1						
10/4/23 7:00	62,00	46,37	14,19	1,44		1		1								1	1						
10/4/23 8:00	72,00	52,28	14,34	5,38		1		1								1	1	1					
10/4/23 9:00	74,00	50,03	14,69	9,28		1		1								1	1	1					
10/4/23 10:00	75,00	47,76	15,33	11,91		1		1								1	1	1					
10/4/23 11:00	75,50	45,36	16,54	13,60		1		1								1	1	1					
10/4/23 12:00	76,00	43,32	18,17	14,51		1		1								1	1	1					
10/4/23 13:00	77,00	43,65	18,71	14,65		1		1								1	1	1					
10/4/23 14:00	78,00	44,69	19,15	14,16		1		1								1	1	1					
10/4/23 15:00	77,00	44,98	19,28	12,75		1		1								1	1	1					
10/4/23 16:00	76,50	46,14	19,78	10,58		1		1								1	1	1					
10/4/23 17:00	78,00	49,53	21,23	7,24		1		1								1	1	1					
10/4/23 18:00	79,00	53,45	22,91	2,64		1		1								1	1	1					
10/4/23 19:00	81,00	57,38	23,51	0,11		1		1								1	1	1					
10/4/23 20:00	85,00	62,37	22,63	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 21:00	83,00	61,86	21,14	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 22:00	78,00	58,86	19,14	0,00		1		1								1	1	1					
10/4/23 23:00	74,00	56,84	17,16	0,00		1		1								1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/4/23 0:00	69,00	54,93	14,07	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 1:00	59,00	46,03	12,97	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 2:00	55,00	42,31	12,69	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 3:00	53,00	40,56	12,44	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 4:00	52,00	40,11	11,89	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 5:00	53,00	41,83	11,17	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 6:00	56,00	45,87	10,13	0,00				1			1					1	1						
11/4/23 7:00	62,00	51,72	8,87	1,41				1			1					1	1						
11/4/23 8:00	70,00	57,06	7,95	4,99				1			1					1	1	1					
11/4/23 9:00	77,00	61,35	7,29	8,36				1			1					1	1	1					
11/4/23 10:00	81,00	64,04	6,70	10,26				1			1					1	1	1					
11/4/23 11:00	83,00	64,71	6,73	11,56				1			1					1	1	1					
11/4/23 12:00	84,00	64,27	7,43	12,30				1			1					1	1	1	1				
11/4/23 13:00	86,00	65,13	8,54	12,33				1			1					1	1	1					
11/4/23 14:00	85,00	62,87	10,32	11,81				1			1					1	1	1					
11/4/23 15:00	85,00	61,04	13,14	10,82				1			1					1	1	1					
11/4/23 16:00	86,00	59,53	17,37	9,10				1			1					1	1	1					
11/4/23 17:00	87,00	58,52	22,37	6,11				1			1					1	1	1					
11/4/23 18:00	89,00	60,68	26,00	2,32				1			1					1	1	1					
11/4/23 19:00	93,00	65,11	27,75	0,14				1			1					1	1	1					
11/4/23 20:00	92,00	64,40	27,60	0,00				1			1					1	1	1					
11/4/23 21:00	87,00	60,90	26,10	0,00				1			1					1	1	1					
11/4/23 22:00	80,00	56,00	24,00	0,00				1			1					1	1	1					
11/4/23 23:00	75,00	52,50	22,50	0,00				1			1					1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/4/23 0:00	69,00	48,30	20,70	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 1:00	59,00	41,30	17,70	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 2:00	55,00	38,50	16,50	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 3:00	53,00	37,10	15,90	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 4:00	53,00	37,10	15,90	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 5:00	55,00	38,50	16,50	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 6:00	59,00	41,30	17,70	0,00				1			1					1	1						
12/4/23 7:00	65,00	44,27	18,97	1,76				1			1					1	1						
12/4/23 8:00	75,00	48,39	20,74	5,87				1			1					1	1						
12/4/23 9:00	85,00	52,66	22,57	9,77				1			1					1	1						
12/4/23 10:00	88,00	52,94	22,69	12,37				1			1					1	1						
12/4/23 11:00	91,00	53,98	23,14	13,88				1			1					1	1		1				
12/4/23 12:00	92,00	54,57	22,99	14,44				1			1					1	1		1				
12/4/23 13:00	95,00	59,15	21,66	14,19				1			1					1	1		1				
12/4/23 14:00	92,00	57,77	21,02	13,21				1			1					1	1		1				
12/4/23 15:00	86,00	52,16	22,21	11,63				1			1					1	1						
12/4/23 16:00	83,00	51,56	22,10	9,35				1			1					1	1						
12/4/23 17:00	83,00	53,80	23,06	6,15				1			1					1	1						
12/4/23 18:00	84,00	57,59	24,13	2,28				1			1					1	1		1				
12/4/23 19:00	87,00	63,52	23,37	0,11				1			1					1	1		1				
12/4/23 20:00	96,00	73,16	22,84	0,00				1			1					1	1		1	1			
12/4/23 21:00	95,00	72,99	22,01	0,00				1			1					1	1		1	1			
12/4/23 22:00	89,00	68,44	20,56	0,00				1			1					1	1		1				
12/4/23 23:00	78,00	59,47	18,53	0,00				1			1					1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργοστασίου σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/4/23 0:00	68,00	54,21	13,79	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 1:00	60,00	45,90	14,10	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 2:00	56,00	42,60	13,40	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 3:00	55,00	42,60	12,40	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 4:00	54,00	43,33	10,67	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 5:00	53,00	44,71	8,29	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 6:00	58,00	51,10	6,90	0,00					1	1						1	1						
13/4/23 7:00	67,00	59,57	5,53	1,90					1	1						1	1						
13/4/23 8:00	75,00	64,12	4,45	6,43					1	1						1	1	1					
13/4/23 9:00	81,00	66,47	3,88	10,65					1	1						1	1	1					
13/4/23 10:00	86,00	69,07	3,61	13,32					1	1						1	1	1					
13/4/23 11:00	87,00	68,11	3,75	15,14		1			1							1	1	1					
13/4/23 12:00	84,00	63,84	4,03	16,13		1			1							1	1	1					
13/4/23 13:00	85,00	64,55	4,08	16,37		1			1							1	1	1					
13/4/23 14:00	86,00	66,24	3,91	15,85		1			1							1	1	1					
13/4/23 15:00	79,00	60,72	3,80	14,48		1			1							1	1	1					
13/4/23 16:00	79,00	62,69	4,01	12,30		1			1							1	1	1					
13/4/23 17:00	80,00	67,05	4,31	8,64		1			1							1	1	1					
13/4/23 18:00	81,00	73,39	4,13	3,48		1			1							1	1	1					
13/4/23 19:00	83,00	79,04	3,71	0,25		1			1							1	1	1	1				
13/4/23 20:00	91,00	87,67	3,33	0,00		1			1							1	1	1	1				
13/4/23 21:00	93,00	90,41	2,59	0,00		1			1							1	1	1	1				
13/4/23 22:00	87,00	85,30	1,70	0,00		1			1							1	1	1	1				
13/4/23 23:00	78,00	77,04	0,96	0,00		1			1							1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Παράλληλη λειτουργία D3, D4 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργοστασίου σε ατμοπαραγωγή

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Παρασκευή, 14 Απρίλιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
14/4/23 0:00	69,00	68,70	0,30	0,00				1			1					1	1	1						
14/4/23 1:00	61,00	60,82	0,18	0,00				1			1					1	1	1						
14/4/23 2:00	57,00	56,77	0,23	0,00				1			1					1	1	1						
14/4/23 3:00	56,00	55,59	0,41	0,00				1			1					1	1							
14/4/23 4:00	55,00	54,37	0,63	0,00				1			1					1	1							
14/4/23 5:00	53,50	52,49	1,01	0,00				1			1					1	1							
14/4/23 6:00	58,00	56,25	1,71	0,04				1			1					1	1	1						
14/4/23 7:00	68,00	63,39	2,68	1,93				1			1					1	1	1						
14/4/23 8:00	76,00	66,23	3,80	5,97				1			1					1	1	1						
14/4/23 9:00	82,00	67,44	5,25	9,31				1			1					1	1	1						
14/4/23 10:00	87,00	68,34	7,14	11,52				1			1					1	1	1						
14/4/23 11:00	88,00	65,57	9,68	12,75				1			1					1	1	1						
14/4/23 12:00	86,00	61,08	11,85	13,07				1			1					1	1	1						
14/4/23 13:00	85,00	59,77	12,58	12,65				1			1					1	1	1						
14/4/23 14:00	87,00	63,06	12,31	11,63				1			1					1	1	1						
14/4/23 15:00	81,00	58,86	12,06	10,08				1			1					1	1	1						
14/4/23 16:00	80,00	59,64	12,31	8,05				1			1					1	1	1						
14/4/23 17:00	82,00	64,53	12,34	5,13				1			1					1	1	1						
14/4/23 18:00	81,00	66,83	12,13	2,04				1			1					1	1	1						
14/4/23 19:00	87,00	73,99	12,83	0,18				1			1					1	1	1	1					
14/4/23 20:00	88,00	73,87	14,13	0,00				1			1					1	1	1	1					
14/4/23 21:00	87,00	72,30	14,70	0,00				1			1					1	1	1	1					
14/4/23 22:00	85,00	69,79	15,21	0,00				1			1					1	1	1	1					
14/4/23 23:00	79,00	62,66	16,34	0,00				1			1					1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Σάββατο, 15 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/4/23 0:00	70,00	52,74	17,26	0,00				1			1					1	1	1					
15/4/23 1:00	65,00	47,27	17,73	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 2:00	58,00	40,60	17,40	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 3:00	57,00	39,90	17,10	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 4:00	56,00	39,20	16,80	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 5:00	54,00	37,80	16,20	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 6:00	59,00	41,30	17,70	0,00				1			1					1	1						
15/4/23 7:00	69,00	47,49	20,35	1,16				1			1					1	1						
15/4/23 8:00	77,00	51,19	21,94	3,87				1			1					1	1						
15/4/23 9:00	82,00	52,80	22,63	6,57				1			1					1	1	1					
15/4/23 10:00	86,00	54,45	23,33	8,22				1			1					1	1	1					
15/4/23 11:00	87,00	54,48	23,35	9,17				1			1					1	1	1					
15/4/23 12:00	87,00	54,31	23,27	9,42				1			1					1	1	1					
15/4/23 13:00	88,00	55,31	23,70	8,99				1			1					1	1	1					
15/4/23 14:00	87,00	55,27	23,69	8,05				1			1					1	1	1					
15/4/23 15:00	82,00	52,53	22,51	6,96				1			1					1	1	1					
15/4/23 16:00	83,00	55,80	21,72	5,48				1			1					1	1	1					
15/4/23 17:00	84,00	61,32	19,41	3,27				1			1					1	1	1					
15/4/23 18:00	84,00	64,99	17,89	1,12				1			1					1	1	1					
15/4/23 19:00	88,00	70,96	17,00	0,04				1			1					1	1	1	1				
15/4/23 20:00	90,00	72,95	17,05	0,00				1			1					1	1	1	1				
15/4/23 21:00	95,00	78,47	16,53	0,00				1			1					1	1	1	1				
15/4/23 22:00	97,00	82,50	14,50	0,00				1			1					1	1	1	1				
15/4/23 23:00	85,00	71,78	13,22	0,00				1			1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
16/4/23 0:00	67,00	54,75	12,25	0,00				1			1					1	1	1						
16/4/23 1:00	64,00	53,55	10,45	0,00				1			1					1	1							
16/4/23 2:00	57,00	48,32	8,68	0,00				1			1					1	1							
16/4/23 3:00	55,00	47,60	7,40	0,00				1			1					1	1							
16/4/23 4:00	54,00	47,34	6,66	0,00				1			1					1	1							
16/4/23 5:00	51,00	44,64	6,36	0,00				1			1					1	1							
16/4/23 6:00	57,00	50,41	6,59	0,00				1			1					1	1							
16/4/23 7:00	63,00	54,66	7,32	1,02				1			1					1	1	1						
16/4/23 8:00	69,00	57,49	7,54	3,97				1			1					1	1	1						
16/4/23 9:00	73,00	58,50	7,05	7,45				1			1					1	1	1						
16/4/23 10:00	75,00	58,20	6,65	10,15				1			1					1	1	1						
16/4/23 11:00	77,00	58,38	6,43	12,19				1			1					1	1	1						
16/4/23 12:00	80,00	60,52	6,02	13,46				1			1					1	1	1						
16/4/23 13:00	83,00	63,66	5,46	13,88				1			1					1	1	1						
16/4/23 14:00	85,00	66,45	5,13	13,42				1			1					1	1	1						
16/4/23 15:00	80,00	63,10	4,92	11,98				1			1					1	1	1						
16/4/23 16:00	78,00	63,97	4,44	9,59				1			1					1	1	1						
16/4/23 17:00	79,00	68,74	3,97	6,29				1			1					1	1	1						
16/4/23 18:00	81,00	75,09	3,49	2,42				1			1					1	1	1						
16/4/23 19:00	85,00	81,69	3,06	0,25				1			1					1	1	1	1					
16/4/23 20:00	88,00	85,27	2,73	0,00				1			1					1	1	1	1	1				
16/4/23 21:00	90,00	87,55	2,45	0,00				1			1					1	1	1	1	1				
16/4/23 22:00	86,00	83,79	2,21	0,00				1			1					1	1	1	1	1				
16/4/23 23:00	80,00	77,94	2,06	0,00				1			1					1	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Δευτέρα, 17 Απρίλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/4/23 0:00	68,00	65,56	2,44	0,00				1			1					1	1	1					
17/4/23 1:00	62,00	59,93	2,07	0,00				1			1					1	1	1					
17/4/23 2:00	56,00	54,20	1,80	0,00				1			1					1	1						
17/4/23 3:00	55,50	53,77	1,73	0,00				1			1					1	1						
17/4/23 4:00	55,00	53,20	1,80	0,00				1			1					1	1						
17/4/23 5:00	52,00	49,95	2,05	0,00				1			1					1	1						
17/4/23 6:00	58,00	55,40	2,60	0,00				1			1					1	1						
17/4/23 7:00	61,00	56,10	3,35	1,55				1			1					1	1	1					
17/4/23 8:00	68,00	58,95	4,20	4,85				1			1					1	1	1					
17/4/23 9:00	72,00	58,90	5,09	8,01				1			1					1	1	1					
17/4/23 10:00	74,00	57,94	5,84	10,22				1			1					1	1	1					
17/4/23 11:00	75,00	56,66	6,53	11,81				1			1					1	1	1					
17/4/23 12:00	79,00	59,46	6,96	12,58				1			1					1	1	1					
17/4/23 13:00	82,00	62,45	6,90	12,65				1			1					1	1	1					
17/4/23 14:00	84,00	65,40	6,69	11,91				1			1					1	1	1					
17/4/23 15:00	82,00	64,82	6,43	10,75				1			1					1	1	1					
17/4/23 16:00	79,00	63,91	6,10	8,99				1			1					1	1	1					
17/4/23 17:00	80,00	67,82	5,96	6,22				1			1					1	1	1					
17/4/23 18:00	82,00	73,52	5,99	2,49				1			1					1	1	1	1				
17/4/23 19:00	84,00	77,75	6,07	0,18				1			1					1	1	1	1				
17/4/23 20:00	89,00	83,02	5,98	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
17/4/23 21:00	90,00	84,38	5,62	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
17/4/23 22:00	85,00	80,07	4,93	0,00				1			1					1	1	1	1	1			
17/4/23 23:00	78,00	74,00	4,00	0,00				1			1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Τρίτη, 18 Απρίλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/4/23 0:00	69,00	65,87	3,13	0,00				1			1					1	1	1				
18/4/23 1:00	63,00	60,45	2,55	0,00				1			1					1	1	1				
18/4/23 2:00	57,00	54,75	2,25	0,00				1			1					1	1					
18/4/23 3:00	56,50	54,36	2,14	0,00				1			1					1	1					
18/4/23 4:00	56,00	53,85	2,15	0,00				1			1					1	1					
18/4/23 5:00	53,00	50,83	2,17	0,00				1			1					1	1					
18/4/23 6:00	59,00	56,60	2,36	0,04				1			1					1	1	1				
18/4/23 7:00	62,00	57,39	2,78	1,83				1			1					1	1	1				
18/4/23 8:00	69,00	60,25	3,27	5,48				1			1					1	1	1				
18/4/23 9:00	73,00	60,41	3,63	8,96				1			1					1	1	1				
18/4/23 10:00	75,00	59,70	3,95	11,35				1			1					1	1	1				
18/4/23 11:00	76,00	58,70	4,27	13,03				1			1					1	1	1				
18/4/23 12:00	80,00	61,74	4,35	13,91				1			1					1	1	1				
18/4/23 13:00	83,00	64,64	4,34	14,02				1			1					1	1	1				
18/4/23 14:00	85,00	67,23	4,49	13,28				1			1					1	1	1				
18/4/23 15:00	83,00	66,47	4,65	11,88				1			1					1	1	1				
18/4/23 16:00	80,00	65,32	4,77	9,91				1			1					1	1	1				
18/4/23 17:00	81,00	68,89	5,22	6,89				1			1					1	1	1				
18/4/23 18:00	83,00	74,27	5,95	2,78				1			1					1	1	1	1			
18/4/23 19:00	85,00	78,28	6,54	0,18				1			1					1	1	1	1			
18/4/23 20:00	90,00	83,18	6,82	0,00				1			1					1	1	1	1	1		
18/4/23 21:00	94,00	87,42	6,58	0,00				1			1					1	1	1	1	1		
18/4/23 22:00	88,00	82,21	5,79	0,00				1			1					1	1	1	1	1		
18/4/23 23:00	84,00	79,16	4,84	0,00				1			1					1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/4/23 0:00	69,50	65,59	3,91	0,00				1			1					1	1	1					
19/4/23 1:00	64,00	60,80	3,20	0,00				1			1					1	1	1					
19/4/23 2:00	58,00	55,09	2,91	0,00				1			1					1	1						
19/4/23 3:00	57,00	54,06	2,94	0,00				1			1					1	1						
19/4/23 4:00	56,50	53,39	3,11	0,00				1			1					1	1						
19/4/23 5:00	54,00	50,67	3,33	0,00				1			1					1	1						
19/4/23 6:00	60,00	56,38	3,55	0,07				1			1					1	1	1					
19/4/23 7:00	63,00	57,39	3,68	1,93				1			1					1	1	1					
19/4/23 8:00	70,00	60,57	3,77	5,66				1			1					1	1	1					
19/4/23 9:00	73,50	60,60	3,87	9,03				1			1					1	1	1					
19/4/23 10:00	75,50	60,09	4,10	11,31				1			1					1	1	1					
19/4/23 11:00	77,00	59,74	4,54	12,72				1			1					1	1	1					
19/4/23 12:00	81,00	62,19	5,21	13,60				1			1					1	1	1					
19/4/23 13:00	83,00	63,32	6,01	13,67				1			1					1	1	1					
19/4/23 14:00	84,00	64,19	6,81	13,00				1			1					1	1	1					
19/4/23 15:00	85,00	65,55	7,61	11,84				1			1					1	1	1					
19/4/23 16:00	82,00	63,61	8,31	10,08				1			1					1	1	1					
19/4/23 17:00	82,00	65,43	9,12	7,45				1			1					1	1	1					
19/4/23 18:00	84,00	70,47	10,16	3,37				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 19:00	86,00	74,24	11,27	0,49				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 20:00	91,00	78,76	12,24	0,00				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 21:00	94,50	81,60	12,90	0,00				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 22:00	89,00	75,94	13,06	0,00				1			1					1	1	1	1				
19/4/23 23:00	86,00	73,47	12,53	0,00				1			1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
20/4/23 0:00	63,00	52,53	10,47	0,00					1		1					1	1							
20/4/23 1:00	60,00	49,45	10,55	0,00					1		1					1	1							
20/4/23 2:00	59,50	50,04	9,46	0,00					1		1					1	1							
20/4/23 3:00	58,00	49,99	8,01	0,00					1		1					1	1							
20/4/23 4:00	56,00	48,85	7,15	0,00					1		1					1	1							
20/4/23 5:00	53,00	46,34	6,66	0,00					1		1					1	1							
20/4/23 6:00	60,00	53,64	6,25	0,11					1		1					1	1							
20/4/23 7:00	64,00	55,48	6,20	2,32					1		1					1	1							
20/4/23 8:00	69,00	55,74	6,65	6,61					1		1					1	1							
20/4/23 9:00	72,00	54,76	6,88	10,36					1		1					1	1							
20/4/23 10:00	75,00	55,45	6,52	13,03					1		1					1	1							
20/4/23 11:00	76,00	54,99	6,25	14,76					1		1					1	1							
20/4/23 12:00	77,00	54,84	6,56	15,60					1		1					1	1							
20/4/23 13:00	79,00	55,87	7,32	15,81					1		1					1	1							
20/4/23 14:00	80,00	56,20	8,55	15,25					1		1					1	1							
20/4/23 15:00	79,00	54,69	10,33	13,98					1		1					1	1							
20/4/23 16:00	80,00	56,14	11,98	11,88					1		1					1	1							
20/4/23 17:00	81,00	59,12	13,34	8,54					1		1					1	1	1						
20/4/23 18:00	82,00	64,20	14,15	3,65					1		1					1	1	1						
20/4/23 19:00	86,00	71,26	14,35	0,39					1		1					1	1	1						
20/4/23 20:00	88,00	73,73	14,27	0,00					1		1					1	1	1						
20/4/23 21:00	87,00	72,96	14,04	0,00					1		1					1	1	1						
20/4/23 22:00	81,00	67,33	13,67	0,00					1		1					1	1	1						
20/4/23 23:00	77,00	63,83	13,17	0,00					1		1					1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
21/4/23 0:00	64,00	49,38	14,62	0,00					1		1					1	1							
21/4/23 1:00	61,00	46,70	14,30	0,00					1		1					1	1							
21/4/23 2:00	60,00	46,56	13,44	0,00					1		1					1	1							
21/4/23 3:00	57,00	45,02	11,98	0,00					1		1					1	1							
21/4/23 4:00	56,00	45,11	10,89	0,00					1		1					1	1							
21/4/23 5:00	55,00	44,85	10,15	0,00					1		1					1	1							
21/4/23 6:00	61,00	51,19	9,70	0,11					1		1					1	1							
21/4/23 7:00	64,00	52,32	9,15	2,53					1		1					1	1							
21/4/23 8:00	70,00	54,93	8,32	6,75					1		1					1	1							
21/4/23 9:00	73,00	55,50	7,21	10,29					1		1					1	1							
21/4/23 10:00	76,00	56,32	6,68	13,00					1		1					1	1							
21/4/23 11:00	77,00	55,44	6,73	14,83					1		1					1	1							
21/4/23 12:00	77,00	54,90	6,54	15,56					1		1					1	1							
21/4/23 13:00	80,00	58,13	6,34	15,53					1		1					1	1							
21/4/23 14:00	82,00	60,84	6,26	14,90					1		1					1	1							
21/4/23 15:00	80,00	60,47	6,18	13,35					1		1					1	1							
21/4/23 16:00	81,00	64,02	5,91	11,07					1		1					1	1	1						
21/4/23 17:00	82,00	68,80	5,47	7,73					1		1					1	1	1						
21/4/23 18:00	83,00	74,65	5,12	3,23					1		1					1	1	1						
21/4/23 19:00	85,00	79,52	5,13	0,35					1		1					1	1	1	1					
21/4/23 20:00	88,00	82,70	5,30	0,00					1		1					1	1	1	1					
21/4/23 21:00	87,00	81,84	5,16	0,00					1		1					1	1	1	1					
21/4/23 22:00	83,00	77,97	5,03	0,00					1		1					1	1	1	1					
21/4/23 23:00	78,00	72,98	5,02	0,00					1		1					1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
22/4/23 0:00	63,00	58,19	4,81	0,00					1		1					1	1							
22/4/23 1:00	60,00	55,36	4,64	0,00					1		1					1	1							
22/4/23 2:00	59,00	54,69	4,31	0,00					1		1					1	1							
22/4/23 3:00	58,00	54,23	3,77	0,00					1		1					1	1							
22/4/23 4:00	56,00	52,67	3,33	0,00					1		1					1	1							
22/4/23 5:00	58,00	55,18	2,82	0,00					1		1					1	1							
22/4/23 6:00	62,00	59,51	2,38	0,11					1		1					1	1							
22/4/23 7:00	66,00	62,20	2,01	1,79					1		1					1	1							
22/4/23 8:00	73,00	66,12	1,54	5,34					1		1					1	1	1						
22/4/23 9:00	75,00	65,07	1,32	8,61					1		1					1	1	1						
22/4/23 10:00	77,00	64,91	1,37	10,72					1		1					1	1	1						
22/4/23 11:00	78,00	64,63	1,39	11,98					1		1					1	1	1						
22/4/23 12:00	82,00	67,91	1,58	12,51					1		1					1	1	1						
22/4/23 13:00	88,00	73,53	2,17	12,30					1		1					1	1	1						
22/4/23 14:00	85,00	70,67	2,98	11,35					1		1					1	1	1						
22/4/23 15:00	82,00	69,03	3,10	9,87					1		1					1	1	1						
22/4/23 16:00	80,00	69,30	2,69	8,01					1		1					1	1	1						
22/4/23 17:00	81,00	72,77	2,54	5,69					1		1					1	1	1						
22/4/23 18:00	84,00	79,35	2,23	2,42					1		1					1	1	1	1					
22/4/23 19:00	86,00	84,04	1,75	0,21					1		1					1	1	1	1					
22/4/23 20:00	89,00	87,37	1,63	0,00					1		1					1	1	1	1					
22/4/23 21:00	91,00	89,18	1,82	0,00					1		1					1	1	1	1					
22/4/23 22:00	84,00	81,76	2,24	0,00					1		1					1	1	1	1					
22/4/23 23:00	80,00	77,37	2,63	0,00					1		1					1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/4/23 0:00	61,00	58,10	2,90	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 1:00	59,00	55,76	3,24	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 2:00	58,00	54,48	3,52	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 3:00	57,00	53,07	3,93	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 4:00	55,00	50,33	4,67	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 5:00	59,00	53,48	5,52	0,00					1		1					1	1						
23/4/23 6:00	63,00	56,04	6,78	0,18					1		1					1	1						
23/4/23 7:00	65,00	54,96	7,51	2,53					1		1					1	1						
23/4/23 8:00	71,00	56,97	7,39	6,64					1		1					1	1						
23/4/23 9:00	73,00	55,45	7,36	10,19					1		1					1	1						
23/4/23 10:00	75,00	54,54	7,64	12,82					1		1					1	1						
23/4/23 11:00	76,00	53,40	8,09	14,51					1		1					1	1						
23/4/23 12:00	80,00	55,83	8,75	15,42					1		1					1	1						
23/4/23 13:00	84,00	58,26	10,18	15,56					1		1					1	1						
23/4/23 14:00	85,00	57,66	12,23	15,11					1		1					1	1						
23/4/23 15:00	80,00	52,14	14,05	13,81					1		1					1	1						
23/4/23 16:00	78,00	51,00	15,23	11,77					1		1					1	1						
23/4/23 17:00	77,00	52,31	16,15	8,54					1		1					1	1						
23/4/23 18:00	81,00	60,22	17,02	3,76					1		1					1	1	1					
23/4/23 19:00	83,00	64,83	17,64	0,53					1		1					1	1	1					
23/4/23 20:00	85,00	67,28	17,72	0,00					1		1					1	1	1					
23/4/23 21:00	84,00	66,96	17,04	0,00					1		1					1	1	1					
23/4/23 22:00	80,00	64,14	15,86	0,00					1		1					1	1	1					
23/4/23 23:00	72,00	57,75	14,25	0,00					1		1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
24/4/23 0:00	64,00	51,40	12,60	0,00					1		1					1	1							
24/4/23 1:00	62,00	50,54	11,46	0,00					1		1					1	1							
24/4/23 2:00	60,00	49,34	10,66	0,00					1		1					1	1							
24/4/23 3:00	57,00	47,11	9,89	0,00					1		1					1	1							
24/4/23 4:00	55,00	45,75	9,25	0,00					1		1					1	1							
24/4/23 5:00	60,00	51,10	8,90	0,00					1		1					1	1							
24/4/23 6:00	64,00	55,02	8,73	0,25					1		1					1	1							
24/4/23 7:00	65,00	53,22	8,76	3,02					1		1					1	1							
24/4/23 8:00	72,00	55,89	8,56	7,55					1		1					1	1							
24/4/23 9:00	74,00	54,89	7,97	11,14					1		1					1	1							
24/4/23 10:00	78,00	56,88	7,49	13,63					1		1					1	1							
24/4/23 11:00	80,00	57,49	7,26	15,25					1		1					1	1							
24/4/23 12:00	83,00	59,85	7,34	15,81					1		1					1	1							
24/4/23 13:00	85,00	61,78	7,55	15,67					1		1					1	1	1						
24/4/23 14:00	86,00	63,50	7,74	14,76					1		1					1	1	1						
24/4/23 15:00	83,00	62,11	7,89	13,00					1		1					1	1	1						
24/4/23 16:00	80,00	61,30	7,95	10,75					1		1					1	1	1						
24/4/23 17:00	82,00	66,17	8,10	7,73					1		1					1	1	1						
24/4/23 18:00	86,00	74,40	8,23	3,37					1		1					1	1	1						
24/4/23 19:00	88,00	79,40	8,14	0,46					1		1					1	1	1	1					
24/4/23 20:00	91,00	83,15	7,85	0,00					1		1					1	1	1	1					
24/4/23 21:00	87,00	79,81	7,19	0,00					1		1					1	1	1	1					
24/4/23 22:00	83,00	76,89	6,11	0,00					1		1					1	1	1	1					
24/4/23 23:00	74,00	69,11	4,89	0,00					1		1					1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/4/23 0:00	65,00	59,20	5,80	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 1:00	62,50	57,58	4,92	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 2:00	59,00	54,56	4,44	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 3:00	58,00	53,90	4,10	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 4:00	54,00	50,29	3,71	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 5:00	59,00	55,76	3,24	0,00					1		1					1	1						
25/4/23 6:00	61,00	57,98	2,81	0,21					1		1					1	1						
25/4/23 7:00	64,00	58,97	2,18	2,85					1		1					1	1						
25/4/23 8:00	71,00	62,15	1,51	7,34					1		1					1	1						
25/4/23 9:00	73,00	60,83	1,14	11,03					1		1					1	1						
25/4/23 10:00	77,00	62,35	1,09	13,56					1		1					1	1	1					
25/4/23 11:00	79,00	62,74	1,15	15,11					1		1					1	1	1					
25/4/23 12:00	82,00	64,87	1,35	15,78					1		1					1	1	1	1				
25/4/23 13:00	87,00	69,85	1,55	15,60					1		1					1	1	1	1				
25/4/23 14:00	88,00	71,62	1,69	14,69					1		1					1	1	1	1				
25/4/23 15:00	85,00	70,42	1,86	12,72					1		1					1	1	1	1				
25/4/23 16:00	81,00	69,09	1,76	10,15					1		1					1	1	1	1				
25/4/23 17:00	83,00	74,49	1,48	7,03					1		1					1	1	1	1				
25/4/23 18:00	87,00	82,66	1,35	2,99					1		1					1	1	1	1				
25/4/23 19:00	89,00	87,43	1,22	0,35					1		1					1	1	1	1	1			
25/4/23 20:00	92,00	90,84	1,16	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
25/4/23 21:00	86,00	84,85	1,15	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
25/4/23 22:00	83,00	81,82	1,18	0,00					1		1					1	1	1	1	1			
25/4/23 23:00	74,00	72,87	1,13	0,00					1		1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
26/4/23 0:00	61,00	60,11	0,89	0,00						1	1					1	1							
26/4/23 1:00	59,00	58,47	0,53	0,00						1	1					1	1							
26/4/23 2:00	57,00	56,63	0,37	0,00						1	1					1	1							
26/4/23 3:00	54,00	53,67	0,33	0,00						1	1					1	1							
26/4/23 4:00	53,00	52,58	0,42	0,00						1	1					1	1							
26/4/23 5:00	58,00	57,45	0,55	0,00						1	1					1	1							
26/4/23 6:00	66,00	65,24	0,58	0,18						1	1					1	1	1						
26/4/23 7:00	74,00	71,29	0,71	2,00						1	1					1	1	1						
26/4/23 8:00	80,00	73,84	0,89	5,27						1	1					1	1	1						
26/4/23 9:00	89,00	79,97	1,09	7,94						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 10:00	90,00	79,07	1,48	9,45						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 11:00	89,00	76,82	2,06	10,12						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 12:00	93,00	80,52	2,71	9,77						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 13:00	89,00	76,75	3,54	8,71						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 14:00	84,00	73,03	3,91	7,06						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 15:00	85,00	75,69	3,69	5,62						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 16:00	86,00	78,04	3,29	4,67						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 17:00	87,00	80,83	2,97	3,20						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 18:00	93,00	88,99	2,71	1,30						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 19:00	96,00	93,53	2,36	0,11						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 20:00	88,00	85,51	2,49	0,00						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 21:00	83,00	80,25	2,75	0,00						1	1					1	1	1	1					
26/4/23 22:00	71,00	68,48	2,52	0,00						1	1					1	1	1						
26/4/23 23:00	67,00	64,91	2,09	0,00						1	1					1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/4/23 0:00	60,00	56,84	3,16	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 1:00	58,00	55,44	2,56	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 2:00	56,00	54,25	1,75	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 3:00	55,00	53,10	1,90	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 4:00	54,00	50,79	3,21	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 5:00	57,00	51,04	5,96	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 6:00	64,00	56,77	7,12	0,11						1	1					1	1						
27/4/23 7:00	73,00	64,29	6,64	2,07						1	1					1	1	1					
27/4/23 8:00	79,00	64,71	8,49	5,80						1	1					1	1	1					
27/4/23 9:00	87,00	65,49	12,55	8,96						1	1					1	1	1					
27/4/23 10:00	91,00	63,93	15,62	11,45						1	1					1	1	1					
27/4/23 11:00	90,00	59,73	16,81	13,46						1	1					1	1	1					
27/4/23 12:00	91,00	57,97	18,41	14,62						1	1					1	1	1					
27/4/23 13:00	88,00	51,67	21,50	14,83						1	1					1	1	1					
27/4/23 14:00	82,00	49,90	17,98	14,12						1	1					1	1	1					
27/4/23 15:00	82,00	49,90	19,42	12,68						1	1					1	1	1					
27/4/23 16:00	84,00	51,47	22,06	10,47						1	1					1	1	1					
27/4/23 17:00	85,00	54,36	23,30	7,34						1	1					1	1	1					
27/4/23 18:00	92,00	62,14	26,63	3,23						1	1					1	1	1					
27/4/23 19:00	96,00	66,88	28,66	0,46						1	1					1	1	1					
27/4/23 20:00	87,00	60,90	26,10	0,00						1	1					1	1	1					
27/4/23 21:00	84,00	58,80	25,20	0,00						1	1					1	1	1					
27/4/23 22:00	70,00	49,00	21,00	0,00						1	1					1	1						
27/4/23 23:00	65,00	45,50	19,50	0,00						1	1					1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/4/23 0:00	61,00	42,70	18,30	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 1:00	59,00	42,60	16,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 2:00	57,00	42,60	14,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 3:00	58,00	42,60	15,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 4:00	56,00	42,60	13,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 5:00	59,00	42,60	16,40	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 6:00	65,00	45,30	19,42	0,28						1	1					1	1						
28/4/23 7:00	75,00	50,34	21,57	3,09						1	1					1	1						
28/4/23 8:00	80,00	50,64	21,70	7,66						1	1					1	1						
28/4/23 9:00	88,00	53,70	23,02	11,28						1	1					1	1						
28/4/23 10:00	92,00	54,71	23,45	13,84						1	1					1	1						
28/4/23 11:00	93,00	54,23	23,24	15,53						1	1					1	1						
28/4/23 12:00	92,00	53,01	22,72	16,27						1	1					1	1						
28/4/23 13:00	89,00	50,86	21,80	16,34						1	1					1	1						
28/4/23 14:00	83,00	47,13	20,20	15,67						1	1					1	1						
28/4/23 15:00	84,00	48,77	20,90	14,33						1	1					1	1						
28/4/23 16:00	86,00	51,69	22,15	12,16						1	1					1	1						
28/4/23 17:00	87,00	54,78	23,48	8,75						1	1					1	1						
28/4/23 18:00	98,00	65,89	28,24	3,87						1	1					1	1	1					
28/4/23 19:00	100,00	69,63	29,84	0,53						1	1					1	1	1					
28/4/23 20:00	103,00	72,10	30,90	0,00						1	1					1	1	1					
28/4/23 21:00	95,00	66,50	28,50	0,00						1	1					1	1	1					
28/4/23 22:00	79,00	55,30	23,70	0,00						1	1					1	1						
28/4/23 23:00	66,00	46,20	19,80	0,00						1	1					1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/4/23 0:00	63,00	44,10	18,90	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 1:00	61,00	42,70	18,30	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 2:00	59,00	42,60	16,40	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 3:00	60,00	42,60	17,40	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 4:00	60,00	42,60	17,40	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 5:00	62,00	43,40	18,60	0,00						1	1					1	1						
29/4/23 6:00	68,00	47,36	20,30	0,35						1	1					1	1						
29/4/23 7:00	80,00	53,64	22,99	3,37						1	1					1	1						
29/4/23 8:00	85,00	53,89	23,10	8,01						1	1					1	1						
29/4/23 9:00	93,00	56,99	24,42	11,59						1	1					1	1						
29/4/23 10:00	95,00	56,62	24,26	14,12						1	1					1	1						
29/4/23 11:00	97,00	56,93	24,40	15,67						1	1					1	1						
29/4/23 12:00	98,00	57,16	24,50	16,34						1	1					1	1						
29/4/23 13:00	101,00	59,39	25,45	16,16						1	1					1	1						
29/4/23 14:00	103,00	61,47	26,35	15,18						1	1					1	1	1					
29/4/23 15:00	98,00	58,96	25,27	13,77						1	1					1	1	1					
29/4/23 16:00	94,00	57,66	24,71	11,63						1	1					1	1	1					
29/4/23 17:00	92,00	58,57	25,10	8,33						1	1					1	1	1					
29/4/23 18:00	99,00	66,65	28,56	3,79						1	1					1	1	1					
29/4/23 19:00	102,00	71,01	30,43	0,56						1	1					1	1	1					
29/4/23 20:00	105,00	73,50	31,50	0,00						1	1					1	1	1					
29/4/23 21:00	106,00	74,20	31,80	0,00						1	1					1	1	1					
29/4/23 22:00	98,00	68,60	29,40	0,00						1	1					1	1	1					
29/4/23 23:00	85,00	59,50	25,50	0,00						1	1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/4/23 0:00	62,00	43,40	18,60	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 1:00	60,00	42,60	17,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 2:00	58,00	42,60	15,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 3:00	57,00	42,60	14,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 4:00	58,00	42,60	15,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 5:00	60,00	42,60	17,40	0,00						1	1					1	1						
30/4/23 6:00	67,00	46,66	20,00	0,35						1	1					1	1						
30/4/23 7:00	78,00	52,31	22,42	3,27						1	1					1	1						
30/4/23 8:00	82,00	52,02	22,29	7,69						1	1					1	1						
30/4/23 9:00	87,00	53,29	22,68	11,03						1	1					1	1						
30/4/23 10:00	90,00	56,12	20,39	13,49						1	1					1	1						
30/4/23 11:00	93,00	59,07	18,68	15,25						1	1					1	1						
30/4/23 12:00	94,00	59,96	17,95	16,09						1	1					1	1						
30/4/23 13:00	97,00	63,04	17,83	16,13						1	1					1	1	1					
30/4/23 14:00	100,00	66,92	17,83	15,25						1	1					1	1	1					
30/4/23 15:00	95,00	63,88	17,77	13,35						1	1					1	1	1					
30/4/23 16:00	91,00	61,79	18,35	10,86						1	1					1	1	1					
30/4/23 17:00	91,00	64,68	18,84	7,48						1	1					1	1	1					
30/4/23 18:00	94,00	72,23	18,47	3,30						1	1					1	1	1					
30/4/23 19:00	98,00	79,19	18,35	0,46						1	1					1	1	1	1				
30/4/23 20:00	102,00	84,08	17,92	0,00						1	1					1	1	1	1				
30/4/23 21:00	102,00	85,64	16,36	0,00						1	1					1	1	1	1				
30/4/23 22:00	95,00	81,04	13,96	0,00						1	1					1	1	1	1				
30/4/23 23:00	90,00	78,34	11,66	0,00						1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού