

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 1 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
1/5/23 0:00	63,00	52,70	10,30	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 1:00	61,00	51,52	9,48	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 2:00	59,00	50,35	8,65	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 3:00	58,00	50,04	7,96	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 4:00	59,00	51,85	7,15	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 5:00	61,00	54,91	6,09	0,00						1	1					1	1						
1/5/23 6:00	68,00	62,55	5,13	0,32						1	1					1	1						
1/5/23 7:00	79,00	72,11	4,25	2,64						1	1					1	1	1					
1/5/23 8:00	84,00	74,20	3,41	6,39						1	1					1	1	1					
1/5/23 9:00	85,00	72,85	2,91	9,24						1	1					1	1	1					
1/5/23 10:00	87,00	73,45	2,55	11,00						1	1					1	1	1					
1/5/23 11:00	90,00	75,51	2,44	12,05						1	1					1	1	1					
1/5/23 12:00	94,00	78,98	2,69	12,33						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 13:00	98,00	82,65	3,23	12,12						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 14:00	98,00	82,83	3,93	11,24						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 15:00	92,00	78,05	4,25	9,70						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 16:00	89,00	76,97	4,16	7,87						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 17:00	90,00	80,10	4,21	5,69						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 18:00	92,00	85,14	4,22	2,64						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 19:00	95,00	90,53	3,98	0,49						1	1					1	1	1	1				
1/5/23 20:00	99,00	95,19	3,81	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
1/5/23 21:00	100,00	96,55	3,45	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
1/5/23 22:00	94,00	91,19	2,81	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
1/5/23 23:00	89,00	86,77	2,23	0,00						1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 2 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
2/5/23 0:00	64,00	62,10	1,90	0,00						1	1					1	1						
2/5/23 1:00	62,00	60,19	1,81	0,00						1	1					1	1						
2/5/23 2:00	60,00	58,44	1,56	0,00						1	1					1	1						
2/5/23 3:00	59,00	57,76	1,24	0,00						1	1					1	1						
2/5/23 4:00	60,00	59,07	0,93	0,00						1	1					1	1						
2/5/23 5:00	63,00	62,25	0,75	0,00						1	1					1	1						
2/5/23 6:00	70,00	69,05	0,63	0,32						1	1					1	1	1					
2/5/23 7:00	78,00	74,65	0,61	2,74						1	1					1	1	1					
2/5/23 8:00	83,00	75,80	0,70	6,50						1	1					1	1	1					
2/5/23 9:00	85,00	74,50	0,73	9,77						1	1					1	1	1					
2/5/23 10:00	88,00	75,07	0,81	12,12						1	1					1	1	1					
2/5/23 11:00	91,00	76,33	1,00	13,67						1	1					1	1	1					
2/5/23 12:00	95,00	79,46	1,28	14,26						1	1					1	1	1	1				
2/5/23 13:00	99,00	83,34	1,57	14,09						1	1					1	1	1	1				
2/5/23 14:00	100,00	84,91	1,81	13,28						1	1					1	1	1	1				
2/5/23 15:00	93,00	79,48	1,89	11,63						1	1					1	1	1	1				
2/5/23 16:00	89,00	77,63	1,88	9,49						1	1					1	1	1	1				
2/5/23 17:00	91,00	82,44	1,99	6,57						1	1					1	1	1	1				
2/5/23 18:00	93,00	88,00	2,15	2,85						1	1					1	1	1	1				
2/5/23 19:00	96,00	93,32	2,29	0,39						1	1					1	1	1	1				
2/5/23 20:00	101,00	98,41	2,59	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
2/5/23 21:00	101,00	98,05	2,95	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
2/5/23 22:00	96,00	92,97	3,03	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
2/5/23 23:00	90,00	87,18	2,82	0,00						1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 3 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/5/23 0:00	66,00	57,44	8,56	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 1:00	64,00	54,67	9,33	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 2:00	63,00	53,74	9,26	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 3:00	62,50	54,38	8,12	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 4:00	62,00	54,17	7,83	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 5:00	64,00	55,50	8,50	0,00						1	1					1	1						
3/5/23 6:00	77,00	68,41	8,38	0,21						1	1					1	1	1					
3/5/23 7:00	84,00	73,66	8,09	2,25						1	1					1	1	1					
3/5/23 8:00	87,00	72,58	8,66	5,76						1	1					1	1	1					
3/5/23 9:00	89,00	70,87	9,31	8,82						1	1					1	1	1					
3/5/23 10:00	91,00	70,36	9,40	11,24						1	1					1	1	1					
3/5/23 11:00	94,00	71,41	9,77	12,82						1	1					1	1	1					
3/5/23 12:00	98,00	74,05	10,42	13,53						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 13:00	102,00	78,54	10,35	13,11						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 14:00	105,00	83,91	9,18	11,91						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 15:00	100,00	81,96	7,85	10,19						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 16:00	101,00	86,55	6,79	7,66						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 17:00	102,00	90,26	7,31	4,43						1	1					1	1	1	1				
3/5/23 18:00	104,00	95,05	7,40	1,55						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 19:00	108,00	102,99	4,87	0,14						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 20:00	102,00	98,82	3,18	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 21:00	97,00	93,52	3,48	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 22:00	96,00	91,26	4,74	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
3/5/23 23:00	95,00	88,84	6,16	0,00						1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 4 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/5/23 0:00	68,00	52,36	15,64	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 1:00	66,00	49,18	16,82	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 2:00	65,00	49,09	15,91	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 3:00	64,00	49,55	14,45	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 4:00	63,00	54,08	8,92	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 5:00	65,00	60,78	4,22	0,00						1	1					1	1						
4/5/23 6:00	78,00	74,23	3,77	0,00						1	1					1	1	1					
4/5/23 7:00	85,00	79,31	4,39	1,30						1	1					1	1	1					
4/5/23 8:00	88,00	80,20	4,22	3,58						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 9:00	90,00	81,05	3,22	5,73						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 10:00	92,00	81,79	2,94	7,27						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 11:00	96,00	84,35	3,32	8,33						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 12:00	100,00	87,32	3,90	8,78						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 13:00	104,00	90,42	4,62	8,96						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 14:00	105,00	92,01	4,24	8,75						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 15:00	102,00	90,41	3,68	7,91						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 16:00	103,00	93,33	3,45	6,22						1	1					1	1	1	1				
4/5/23 17:00	104,00	97,17	2,96	3,87						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 18:00	106,00	101,89	2,56	1,55						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 19:00	109,00	106,10	2,72	0,18						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 20:00	104,00	100,68	3,32	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 21:00	100,00	96,86	3,14	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 22:00	96,00	93,00	3,00	0,00						1	1					1	1	1	1	1			
4/5/23 23:00	94,00	90,40	3,60	0,00						1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 5 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
5/5/23 0:00	69,00	61,86	7,14	0,00						1	1					1	1	1					
5/5/23 1:00	67,00	60,01	6,99	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 2:00	66,00	59,21	6,79	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 3:00	65,00	58,69	6,31	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 4:00	64,00	57,37	6,63	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 5:00	66,00	58,78	7,22	0,00						1	1					1	1						
5/5/23 6:00	79,00	71,01	7,99	0,00						1	1					1	1	1					
5/5/23 7:00	85,00	75,04	8,94	1,02						1	1					1	1	1					
5/5/23 8:00	89,00	77,87	8,35	2,78						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 9:00	91,00	78,87	7,67	4,46						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 10:00	93,00	78,78	8,39	5,83						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 11:00	97,00	81,08	8,96	6,96						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 12:00	102,00	85,13	9,03	7,84						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 13:00	104,00	86,27	9,33	8,40						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 14:00	106,00	87,80	9,77	8,43						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 15:00	103,00	84,27	10,61	8,12						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 16:00	104,00	84,75	12,15	7,10						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 17:00	105,00	84,64	15,09	5,27						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 18:00	107,00	84,91	19,67	2,42						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 19:00	110,00	85,58	24,00	0,42						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 20:00	105,00	77,79	27,21	0,00						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 21:00	102,00	74,14	27,86	0,00						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 22:00	98,00	71,62	26,38	0,00						1	1					1	1	1	1				
5/5/23 23:00	96,00	70,62	25,38	0,00						1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 6 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/5/23 0:00	79,00	71,04	7,96	0,00						1	1					1	1	1					
6/5/23 1:00	68,00	60,85	7,15	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 2:00	66,00	59,55	6,45	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 3:00	64,00	57,72	6,28	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 4:00	66,00	59,01	6,99	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 5:00	68,00	60,96	7,04	0,00						1	1					1	1						
6/5/23 6:00	74,00	67,78	6,18	0,04						1	1					1	1	1					
6/5/23 7:00	80,00	73,32	5,77	0,91						1	1					1	1	1					
6/5/23 8:00	101,00	93,00	5,43	2,57						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 9:00	103,00	93,34	5,09	4,57						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 10:00	105,00	92,43	6,53	6,04						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 11:00	106,00	90,77	8,27	6,96						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 12:00	107,00	91,21	7,99	7,80						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 13:00	106,00	90,08	7,28	8,64						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 14:00	105,00	88,46	7,69	8,85						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 15:00	99,00	80,50	10,10	8,40						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 16:00	100,00	79,13	13,35	7,52						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 17:00	102,00	81,01	15,44	5,55						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 18:00	106,00	86,28	17,23	2,49						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 19:00	108,00	88,53	19,08	0,39						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 20:00	111,00	90,95	20,05	0,00						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 21:00	109,00	88,74	20,26	0,00						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 22:00	99,00	78,34	20,66	0,00						1	1					1	1	1	1				
6/5/23 23:00	94,00	72,33	21,67	0,00						1	1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 7 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
7/5/23 0:00	79,00	61,91	17,09	0,00						1	1					1	1	1					
7/5/23 1:00	69,00	52,32	16,68	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 2:00	66,00	49,95	16,05	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 3:00	65,00	50,27	14,73	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 4:00	64,00	51,16	12,84	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 5:00	66,00	55,28	10,72	0,00						1	1					1	1						
7/5/23 6:00	78,00	68,84	8,84	0,32						1	1					1	1	1					
7/5/23 7:00	84,00	74,19	7,21	2,60						1	1					1	1	1					
7/5/23 8:00	88,00	75,80	5,95	6,25						1	1					1	1	1					
7/5/23 9:00	90,00	75,52	5,27	9,21						1	1					1	1	1					
7/5/23 10:00	92,00	75,71	4,98	11,31						1	1					1	1	1					
7/5/23 11:00	96,00	78,21	5,07	12,72						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 12:00	103,00	83,83	5,78	13,39						1	1					1	1	1	1	1			
7/5/23 13:00	104,00	84,08	6,64	13,28						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 14:00	106,00	85,88	7,44	12,68						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 15:00	102,00	81,89	8,55	11,56						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 16:00	103,00	82,90	10,40	9,70						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 17:00	104,00	84,50	12,54	6,96						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 18:00	106,00	88,21	14,45	3,34						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 19:00	109,00	92,41	15,99	0,60						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 20:00	105,00	88,13	16,87	0,00						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 21:00	100,00	82,90	17,10	0,00						1	1					1	1	1	1				
7/5/23 22:00	93,00	76,31	16,69	0,00						1	1					1	1	1					
7/5/23 23:00	91,00	75,22	15,78	0,00						1	1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 8 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
8/5/23 0:00	75,00	60,88	14,12	0,00						1	1					1	1	1					
8/5/23 1:00	67,00	53,85	13,15	0,00						1	1					1	1						
8/5/23 2:00	66,00	53,63	12,37	0,00						1	1					1	1						
8/5/23 3:00	65,00	52,83	12,17	0,00						1	1					1	1						
8/5/23 4:00	64,00	51,67	12,33	0,00						1	1					1	1						
8/5/23 5:00	66,00	53,71	12,29	0,00						1	1					1	1						
8/5/23 6:00	79,00	66,27	12,06	0,67						1	1					1	1	1					
8/5/23 7:00	85,00	69,40	11,88	3,72						1	1					1	1	1					
8/5/23 8:00	89,00	69,44	11,69	7,87						1	1					1	1	1					
8/5/23 9:00	91,00	68,47	11,39	11,14						1	1					1	1	1					
8/5/23 10:00	93,00	68,71	10,97	13,32						1	1					1	1	1					
8/5/23 11:00	97,00	71,61	10,70	14,69						1	1					1	1	1					
8/5/23 12:00	102,00	75,87	10,85	15,28						1	1					1	1	1					
8/5/23 13:00	104,00	77,36	11,36	15,28						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 14:00	106,00	79,42	12,03	14,55						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 15:00	103,00	76,80	12,99	13,21						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 16:00	104,00	78,63	14,23	11,14						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 17:00	105,00	81,80	15,19	8,01						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 18:00	107,00	87,40	15,84	3,76						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 19:00	110,00	92,79	16,54	0,67						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 20:00	105,00	87,95	17,05	0,00						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 21:00	102,00	84,76	17,24	0,00						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 22:00	98,00	81,20	16,80	0,00						1	1					1	1	1	1				
8/5/23 23:00	96,00	81,57	14,43	0,00						1	1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 9 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/5/23 0:00	75,00	69,08	5,92	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 1:00	68,00	62,35	5,65	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 2:00	67,00	61,97	5,03	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 3:00	66,00	61,76	4,24	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 4:00	65,00	60,82	4,18	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 5:00	68,00	64,11	3,89	0,00						1	1					1	1	1					
9/5/23 6:00	79,00	75,84	2,81	0,35						1	1					1	1	1					
9/5/23 7:00	84,00	79,07	2,08	2,85						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 8:00	89,00	80,89	1,68	6,43						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 9:00	92,00	81,56	1,30	9,14						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 10:00	95,00	82,86	1,00	11,14						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 11:00	100,00	86,66	0,97	12,37						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 12:00	105,00	91,02	1,23	12,75						1	1					1	1	1	1				
9/5/23 13:00	106,00	92,40	1,37	12,23						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 14:00	109,00	96,84	1,23	10,93						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 15:00	105,00	94,40	1,11	9,49						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 16:00	108,00	99,36	1,02	7,62						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 17:00	109,00	102,61	1,05	5,34						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 18:00	111,00	107,46	1,12	2,42						1	1					1	1	1	1	1			
9/5/23 19:00	117,00	115,47	1,14	0,39						1	1					1	1	1	1	1	1		
9/5/23 20:00	120,00	118,86	1,14	0,00						1	1					1	1	1	1	1	1		
9/5/23 21:00	115,00	113,85	1,15	0,00						1	1					1	1	1	1	1	1		
9/5/23 22:00	110,00	108,71	1,29	0,00						1	1					1	1	1	1	1	1		
9/5/23 23:00	103,00	101,51	1,49	0,00						1	1					1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Τετάρτη, 10 Μάιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/5/23 0:00	76,00	75,84	0,16	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 1:00	69,00	68,80	0,20	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 2:00	68,00	67,77	0,23	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 3:00	67,00	66,73	0,27	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 4:00	66,00	65,73	0,27	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 5:00	69,00	68,79	0,21	0,00						1	1					1	1	1					
10/5/23 6:00	80,00	79,41	0,17	0,42						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 7:00	85,00	81,66	0,25	3,09						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 8:00	90,00	82,85	0,33	6,82						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 9:00	93,00	83,14	0,30	9,56						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 10:00	96,00	84,36	0,29	11,35						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 11:00	105,00	92,27	0,36	12,37						1	1					1	1	1	1				
10/5/23 12:00	110,00	96,75	0,53	12,72						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 13:00	114,00	100,40	0,71	12,89						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 14:00	110,00	96,54	0,88	12,58						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 15:00	109,00	96,54	1,29	11,17						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 16:00	108,00	96,89	1,97	9,14						1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 17:00	113,00	104,04	2,57	6,39					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 18:00	115,00	109,23	2,82	2,95					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 19:00	118,00	114,66	2,92	0,42					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 20:00	120,00	117,33	2,67	0,00					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 21:00	116,00	113,95	2,05	0,00					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 22:00	112,00	109,92	2,08	0,00					1	1	1					1	1	1	1	1			
10/5/23 23:00	104,00	101,55	2,45	0,00						1	1					1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 11 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/5/23 0:00	80,00	77,70	2,30	0,00						1	1					1	1	1					
11/5/23 1:00	73,00	70,30	2,70	0,00						1	1					1	1	1					
11/5/23 2:00	69,00	65,97	3,03	0,00						1	1					1	1	1					
11/5/23 3:00	68,00	64,26	3,74	0,00						1	1					1	1						
11/5/23 4:00	66,00	61,23	4,77	0,00						1	1					1	1						
11/5/23 5:00	68,00	62,50	5,50	0,00						1	1					1	1						
11/5/23 6:00	74,00	68,26	5,35	0,39						1	1					1	1	1					
11/5/23 7:00	84,00	76,93	4,79	2,28						1	1					1	1	1					
11/5/23 8:00	95,00	85,55	4,25	5,20						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 9:00	106,00	94,63	3,71	7,66						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 10:00	111,00	97,69	4,21	9,10						1	1					1	1	1	1	1			
11/5/23 11:00	112,00	96,33	5,83	9,84						1	1					1	1	1	1	1			
11/5/23 12:00	114,00	96,04	8,09	9,87						1	1					1	1	1	1	1			
11/5/23 13:00	113,00	92,97	10,51	9,52						1	1					1	1	1	1	1			
11/5/23 14:00	113,00	91,86	12,32	8,82						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 15:00	108,00	87,04	13,20	7,76						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 16:00	102,00	82,46	13,25	6,29						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 17:00	103,00	85,99	12,90	4,11						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 18:00	105,00	89,90	13,38	1,72					1	1	1					1	1	1					
11/5/23 19:00	109,00	93,65	15,10	0,25					1	1	1					1	1	1					
11/5/23 20:00	114,00	97,14	16,86	0,00					1	1	1					1	1	1	1				
11/5/23 21:00	113,00	95,07	17,93	0,00					1	1	1					1	1	1	1				
11/5/23 22:00	100,00	80,50	19,50	0,00						1	1					1	1	1	1				
11/5/23 23:00	90,00	67,75	22,25	0,00						1	1					1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργοστασίου σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 12 Μάιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
12/5/23 0:00	80,00	56,00	24,00	0,00						1	1					1	1							
12/5/23 1:00	74,00	51,80	22,20	0,00						1	1					1	1							
12/5/23 2:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1	1							
12/5/23 3:00	68,00	47,60	20,40	0,00						1	1					1	1							
12/5/23 4:00	66,00	46,20	19,80	0,00						1	1					1	1							
12/5/23 5:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1	1							
12/5/23 6:00	73,50	51,28	21,98	0,25						1	1					1	1							
12/5/23 7:00	84,50	57,92	24,82	1,76						1	1					1	1							
12/5/23 8:00	95,00	63,33	27,14	4,53						1	1					1	1	1						
12/5/23 9:00	106,50	69,41	29,36	7,73						1	1					1	1	1						
12/5/23 10:00	111,00	70,89	29,43	10,68						1	1					1	1	1						
12/5/23 11:00	112,50	69,85	29,93	12,72						1	1					1	1	1						
12/5/23 12:00	114,00	70,11	30,05	13,84						1	1					1	1	1						
12/5/23 13:00	113,50	69,64	29,84	14,02						1	1					1	1	1						
12/5/23 14:00	113,00	69,58	29,82	13,60						1	1					1	1	1						
12/5/23 15:00	108,50	67,19	28,80	12,51						1	1					1	1	1						
12/5/23 16:00	102,50	64,25	27,53	10,72						1	1					1	1	1						
12/5/23 17:00	103,00	66,54	28,52	7,94						1	1					1	1	1						
12/5/23 18:00	105,50	71,12	30,48	3,90						1	1					1	1	1						
12/5/23 19:00	109,50	76,18	32,65	0,67					1	1	1					1	1	1						
12/5/23 20:00	114,00	79,80	34,20	0,00					1	1	1					1	1	1						
12/5/23 21:00	113,00	79,10	33,90	0,00					1	1	1					1	1	1						
12/5/23 22:00	100,50	70,35	30,15	0,00						1	1					1	1	1						
12/5/23 23:00	90,00	63,00	27,00	0,00						1	1					1	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Σάββατο, 13 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
13/5/23 0:00	82,00	57,40	24,60	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 1:00	75,00	52,50	22,50	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 2:00	70,00	49,00	21,00	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 3:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 4:00	67,00	46,90	20,10	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 5:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1		1					
13/5/23 6:00	76,00	52,81	22,63	0,56						1	1					1		1					
13/5/23 7:00	86,00	57,69	24,73	3,58						1	1					1		1					
13/5/23 8:00	97,00	62,49	26,78	7,73						1	1					1		1	1				
13/5/23 9:00	105,00	65,75	28,18	11,07						1	1					1		1	1				
13/5/23 10:00	112,00	70,80	27,71	13,49						1	1					1		1	1				
13/5/23 11:00	115,00	72,84	27,16	15,00						1	1					1		1	1				
13/5/23 12:00	114,00	70,97	27,36	15,67						1	1					1		1	1				
13/5/23 13:00	113,00	69,26	28,11	15,63						1	1					1		1	1				
13/5/23 14:00	115,00	70,61	29,25	15,14						1	1					1		1	1				
13/5/23 15:00	112,00	68,68	29,44	13,88						1	1					1		1	1				
13/5/23 16:00	109,00	68,14	29,20	11,66						1	1					1		1	1				
13/5/23 17:00	112,00	72,50	31,07	8,43						1	1					1		1	1				
13/5/23 18:00	114,00	77,48	32,37	4,15					1	1	1					1		1	1				
13/5/23 19:00	116,00	83,79	31,37	0,84					1	1	1					1		1	1				
13/5/23 20:00	122,00	92,24	29,76	0,00					1	1	1					1		1	1				
13/5/23 21:00	119,00	89,77	29,23	0,00					1	1	1					1		1	1				
13/5/23 22:00	104,00	74,74	29,26	0,00						1	1					1		1	1				
13/5/23 23:00	92,00	64,40	27,60	0,00						1	1					1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 14 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/5/23 0:00	81,00	56,70	24,30	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 1:00	75,00	52,50	22,50	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 2:00	70,50	49,35	21,15	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 3:00	68,50	47,95	20,55	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 4:00	67,50	47,25	20,25	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 5:00	69,00	48,30	20,70	0,00						1	1					1		1					
14/5/23 6:00	74,00	51,41	22,03	0,56						1	1					1		1					
14/5/23 7:00	82,00	55,40	23,12	3,48						1	1					1		1					
14/5/23 8:00	92,00	64,71	19,84	7,45						1	1					1		1	1				
14/5/23 9:00	100,00	72,85	16,57	10,58						1	1					1		1	1				
14/5/23 10:00	105,00	75,58	16,49	12,93						1	1					1		1	1				
14/5/23 11:00	109,00	77,81	16,71	14,48						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 12:00	108,00	76,05	16,95	15,00						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 13:00	107,00	74,60	17,61	14,79						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 14:00	108,00	75,97	17,77	14,26						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 15:00	107,00	76,06	18,08	12,86						1	1					1		1	1				
14/5/23 16:00	108,00	78,96	18,29	10,75					1	1	1					1		1	1				
14/5/23 17:00	107,00	81,19	18,08	7,73					1	1	1					1		1	1				
14/5/23 18:00	108,00	86,68	17,63	3,69					1	1	1					1		1	1				
14/5/23 19:00	110,00	92,84	16,42	0,74					1	1	1					1		1	1				
14/5/23 20:00	117,00	102,22	14,78	0,00					1	1	1					1		1	1	1			
14/5/23 21:00	114,00	99,12	14,88	0,00					1	1	1					1		1	1	1			
14/5/23 22:00	100,00	84,28	15,72	0,00						1	1					1		1	1	1			
14/5/23 23:00	88,00	73,19	14,81	0,00						1	1					1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 15 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/5/23 0:00	82,50	69,14	13,36	0,00						1	1					1		1	1				
15/5/23 1:00	75,50	63,38	12,12	0,00						1	1					1		1					
15/5/23 2:00	70,50	59,96	10,54	0,00						1	1					1		1					
15/5/23 3:00	69,50	60,27	9,23	0,00						1	1					1		1					
15/5/23 4:00	68,00	59,33	8,67	0,00						1	1					1		1					
15/5/23 5:00	68,00	60,01	7,99	0,00						1	1					1		1					
15/5/23 6:00	77,00	69,48	6,82	0,70						1	1					1		1	1				
15/5/23 7:00	87,00	77,40	6,12	3,48						1	1					1		1	1				
15/5/23 8:00	98,00	85,36	5,44	7,20					1	1	1					1		1	1				
15/5/23 9:00	106,00	91,30	4,34	10,36					1	1	1					1		1	1				
15/5/23 10:00	113,00	96,98	3,34	12,68					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 11:00	117,00	100,01	2,80	14,19					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 12:00	115,00	97,64	2,57	14,79					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 13:00	116,00	98,99	2,29	14,72					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 14:00	114,00	97,96	1,95	14,09					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 15:00	110,00	95,64	1,64	12,72					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 16:00	110,00	97,83	1,45	10,72					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 17:00	113,00	103,98	1,22	7,80					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 18:00	115,00	110,11	1,02	3,87					1	1	1					1		1	1	1			
15/5/23 19:00	117,00	115,38	0,78	0,84					1	1	1					1		1	1	1		1	
15/5/23 20:00	123,00	122,41	0,59	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
15/5/23 21:00	120,00	119,39	0,61	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
15/5/23 22:00	105,00	104,34	0,66	0,00						1	1					1		1	1	1		1	
15/5/23 23:00	93,00	92,36	0,64	0,00						1	1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Τρίτη, 16 Μάιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
16/5/23 0:00	84,00	83,10	0,90	0,00						1	1					1		1	1	1				
16/5/23 1:00	75,00	74,33	0,67	0,00						1	1					1		1	1					
16/5/23 2:00	72,00	71,46	0,54	0,00						1	1					1		1	1					
16/5/23 3:00	70,00	69,47	0,53	0,00						1	1					1		1	1					
16/5/23 4:00	69,00	68,39	0,61	0,00						1	1					1		1	1					
16/5/23 5:00	68,50	67,57	0,93	0,00						1	1					1		1	1					
16/5/23 6:00	78,00	76,25	1,26	0,49						1	1					1		1	1					
16/5/23 7:00	88,00	83,48	1,60	2,92						1	1					1		1	1	1				
16/5/23 8:00	99,00	90,80	1,77	6,43					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 9:00	107,00	95,77	1,78	9,45					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 10:00	114,00	100,25	2,12	11,63					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 11:00	116,00	100,29	2,57	13,14					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 12:00	117,00	100,38	2,95	13,67					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 13:00	118,00	101,98	3,09	12,93					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 14:00	115,00	100,58	2,90	11,52					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 15:00	116,00	103,80	2,33	9,87					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 16:00	115,00	105,43	1,77	7,80					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 17:00	114,00	106,66	2,03	5,31					1	1	1					1		1	1	1				
16/5/23 18:00	117,00	112,46	2,05	2,49					1	1	1					1		1	1	1		1		
16/5/23 19:00	120,00	118,00	1,47	0,53					1	1	1					1		1	1	1		1		
16/5/23 20:00	123,00	122,02	0,98	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1		
16/5/23 21:00	119,00	118,22	0,78	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1		
16/5/23 22:00	106,00	105,16	0,84	0,00						1	1					1		1	1	1		1		
16/5/23 23:00	94,00	92,71	1,29	0,00						1	1					1		1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τετάρτη, 17 Μάιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
17/5/23 0:00	86,00	82,56	3,44	0,00						1	1					1		1	1	1			
17/5/23 1:00	77,00	71,12	5,88	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 2:00	75,00	69,00	6,00	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 3:00	72,00	65,31	6,69	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 4:00	71,00	63,14	7,86	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 5:00	70,00	62,25	7,75	0,00						1	1					1		1	1				
17/5/23 6:00	79,00	70,71	7,87	0,42						1	1					1		1	1				
17/5/23 7:00	90,00	79,16	7,82	3,02						1	1					1		1	1	1			
17/5/23 8:00	101,00	86,62	7,46	6,92					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 9:00	108,00	89,57	8,10	10,33					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 10:00	116,00	94,19	9,09	12,72					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 11:00	119,00	94,82	9,88	14,30					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 12:00	121,00	95,60	10,26	15,14					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 13:00	123,00	96,74	10,94	15,32					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 14:00	126,00	98,42	12,72	14,86					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 15:00	122,00	94,18	14,08	13,74					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 16:00	120,00	93,88	14,21	11,91					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 17:00	118,00	94,56	14,38	9,06					1	1	1					1		1	1	1			
17/5/23 18:00	119,00	99,23	15,06	4,71					1	1	1					1		1	1	1		1	
17/5/23 19:00	121,00	104,67	15,38	0,95					1	1	1					1		1	1	1		1	
17/5/23 20:00	125,00	108,65	16,35	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
17/5/23 21:00	120,00	102,55	17,45	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
17/5/23 22:00	107,00	89,09	17,91	0,00						1	1					1		1	1	1			
17/5/23 23:00	96,00	77,68	18,32	0,00						1	1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Πέμπτη, 18 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
18/5/23 0:00	87,00	68,56	18,44	0,00						1	1					1		1	1	1			
18/5/23 1:00	78,00	59,79	18,21	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 2:00	76,00	58,37	17,63	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 3:00	73,00	56,72	16,28	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 4:00	72,00	56,75	15,25	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 5:00	71,00	56,70	14,30	0,00						1	1					1		1	1				
18/5/23 6:00	79,00	66,16	12,35	0,49						1	1					1		1	1				
18/5/23 7:00	90,00	76,57	10,30	3,13						1	1					1		1	1	1			
18/5/23 8:00	102,00	86,54	8,78	6,68					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 9:00	109,00	91,72	7,76	9,52					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 10:00	117,00	97,42	7,88	11,70					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 11:00	120,00	98,28	8,40	13,32					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 12:00	122,00	98,99	8,78	14,23					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 13:00	124,00	100,56	9,04	14,40					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 14:00	125,00	102,16	8,89	13,95					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 15:00	126,00	104,36	8,71	12,93					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 16:00	123,00	102,52	9,24	11,24					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 17:00	120,00	100,82	10,54	8,64					1	1	1					1		1	1	1			
18/5/23 18:00	119,00	103,26	11,24	4,50					1	1	1					1		1	1	1		1	
18/5/23 19:00	122,00	109,83	11,26	0,91					1	1	1					1		1	1	1		1	
18/5/23 20:00	126,00	114,09	11,91	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
18/5/23 21:00	121,00	108,01	12,99	0,00					1	1	1					1		1	1	1		1	
18/5/23 22:00	108,00	94,55	13,45	0,00						1	1					1		1	1	1			
18/5/23 23:00	97,00	82,98	14,02	0,00						1	1					1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 19 Μάιος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
19/5/23 0:00	88,00	67,54	20,46	0,00						1	1					1		1	1					
19/5/23 1:00	78,00	57,03	20,97	0,00						1	1					1		1	1					
19/5/23 2:00	77,00	55,65	21,35	0,00						1	1					1		1						
19/5/23 3:00	74,00	52,44	21,56	0,00						1	1					1		1						
19/5/23 4:00	73,00	51,34	21,66	0,00						1	1					1		1						
19/5/23 5:00	72,00	50,62	21,38	0,00						1	1					1		1						
19/5/23 6:00	80,00	58,45	20,92	0,63						1	1					1		1	1					
19/5/23 7:00	91,00	66,60	20,85	3,55						1	1					1		1	1					
19/5/23 8:00	103,00	74,34	21,14	7,52						1	1					1		1	1	1				
19/5/23 9:00	110,00	77,71	21,57	10,72				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 10:00	118,00	83,20	21,73	13,07				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 11:00	121,00	84,35	22,07	14,58				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 12:00	123,00	84,54	23,07	15,39				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 13:00	125,00	84,74	24,84	15,42				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 14:00	126,00	83,38	27,69	14,93				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 15:00	127,00	82,63	30,77	13,60				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 16:00	125,00	80,07	33,34	11,59				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 17:00	124,00	80,70	34,59	8,71				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 18:00	120,00	80,83	34,64	4,53				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 19:00	123,00	86,99	35,10	0,91				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 20:00	127,00	92,90	34,10	0,00				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 21:00	123,00	89,51	33,49	0,00				1		1	1					1		1	1	1				
19/5/23 22:00	109,00	76,30	32,70	0,00						1	1					1		1	1	1				
19/5/23 23:00	99,00	69,30	29,70	0,00						1	1					1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό
2. D2 ΑΗΣ σε δοκιμαστική λειτουργία

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Σάββατο, 20 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
20/5/23 0:00	89,00	62,30	26,70	0,00						1	1					1		1	1				
20/5/23 1:00	80,00	56,00	24,00	0,00						1	1					1		1	1				
20/5/23 2:00	77,00	53,90	23,10	0,00						1	1					1		1					
20/5/23 3:00	74,00	51,80	22,20	0,00						1	1					1		1					
20/5/23 4:00	73,50	51,45	22,05	0,00						1	1					1		1					
20/5/23 5:00	74,00	51,87	22,13	0,00						1	1					1		1					
20/5/23 6:00	81,50	60,91	19,89	0,70						1	1					1		1	1				
20/5/23 7:00	91,00	69,29	17,81	3,90						1	1					1		1	1				
20/5/23 8:00	103,50	79,84	15,68	7,98						1	1					1		1	1	1			
20/5/23 9:00	111,00	86,38	13,48	11,14						1	1					1		1	1	1			
20/5/23 10:00	119,00	93,74	11,80	13,46						1	1					1		1	1	1			
20/5/23 11:00	121,00	94,67	11,33	15,00						1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 12:00	122,50	95,25	11,69	15,56						1	1					1		1	1	1	1	1	
20/5/23 13:00	125,50	98,25	11,86	15,39						1	1					1		1	1	1	1	1	
20/5/23 14:00	126,50	99,89	11,82	14,79					1	1	1					1		1	1	1			
20/5/23 15:00	127,00	102,39	11,22	13,39					1	1	1					1		1	1	1			
20/5/23 16:00	124,00	102,01	10,64	11,35					1	1	1					1		1	1	1			
20/5/23 17:00	123,00	103,65	10,99	8,36					1	1	1					1		1	1	1			
20/5/23 18:00	120,00	104,70	10,98	4,32					1	1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 19:00	124,00	112,76	10,33	0,91					1	1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 20:00	126,00	116,93	9,07	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 21:00	121,00	114,01	6,99	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 22:00	109,00	104,02	4,98	0,00						1	1					1		1	1	1	1		
20/5/23 23:00	100,00	95,79	4,21	0,00						1	1					1		1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Κυριακή, 21 Μάιος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
21/5/23 0:00	87,00	82,79	4,21	0,00						1	1					1		1	1					
21/5/23 1:00	79,00	75,03	3,97	0,00						1	1					1		1	1					
21/5/23 2:00	77,00	74,12	2,88	0,00						1	1					1		1	1					
21/5/23 3:00	73,00	71,37	1,63	0,00						1	1					1		1	1					
21/5/23 4:00	72,00	71,07	0,93	0,00						1	1					1		1	1					
21/5/23 5:00	73,00	72,51	0,49	0,00						1	1					1		1	1					
21/5/23 6:00	81,00	80,26	0,39	0,35						1	1					1		1	1	1				
21/5/23 7:00	90,00	87,37	0,56	2,07						1	1					1		1	1	1				
21/5/23 8:00	103,00	96,81	1,02	5,17					1	1	1					1		1	1	1				
21/5/23 9:00	112,00	102,08	1,80	8,12					1	1	1					1		1	1	1				
21/5/23 10:00	118,00	105,27	2,58	10,15					1	1	1					1		1	1	1				
21/5/23 11:00	120,00	104,95	3,46	11,59					1	1	1					1		1	1	1				
21/5/23 12:00	121,00	104,46	4,14	12,40					1	1	1					1		1	1	1				
21/5/23 13:00	124,00	107,19	4,30	12,51					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 14:00	124,50	108,26	4,51	11,73					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 15:00	123,00	107,82	4,92	10,26					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 16:00	122,00	108,18	5,49	8,33					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 17:00	122,50	111,05	5,65	5,80					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 18:00	121,00	112,33	5,82	2,85					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 19:00	123,00	115,75	6,58	0,67					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 20:00	125,00	117,40	7,60	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 21:00	118,00	109,63	8,37	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1			
21/5/23 22:00	107,00	98,50	8,50	0,00					1	1	1					1		1	1	1				
21/5/23 23:00	99,00	90,82	8,18	0,00						1	1					1		1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 22 Μάιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
22/5/23 0:00	89,00	81,23	7,77	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 1:00	81,00	73,47	7,53	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 2:00	78,00	70,62	7,38	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 3:00	75,00	67,78	7,22	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 4:00	74,00	66,92	7,08	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 5:00	73,50	66,14	7,36	0,00						1	1					1		1	1				
22/5/23 6:00	82,00	73,96	7,69	0,35						1	1					1		1	1				
22/5/23 7:00	92,00	82,27	7,76	1,97						1	1					1		1	1	1			
22/5/23 8:00	104,00	91,52	8,09	4,39						1	1					1		1	1	1			
22/5/23 9:00	113,00	97,74	8,62	6,64						1	1					1		1	1	1	1		
22/5/23 10:00	119,00	101,62	9,19	8,19						1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 11:00	121,00	102,41	9,49	9,10						1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 12:00	122,00	103,52	8,89	9,59						1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 13:00	126,00	109,07	7,44	9,49						1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 14:00	125,00	109,96	6,08	8,96					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 15:00	124,00	110,84	5,08	8,08					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 16:00	123,00	112,05	4,38	6,57					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 17:00	121,00	112,44	4,03	4,53					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 18:00	120,00	114,23	3,66	2,11					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 19:00	125,00	121,14	3,44	0,42					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 20:00	126,00	122,48	3,52	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 21:00	120,00	116,41	3,59	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 22:00	110,00	106,60	3,40	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
22/5/23 23:00	100,00	96,90	3,10	0,00						1	1					1		1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τρίτη, 23 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/5/23 0:00	89,00	84,85	4,15	0,00						1	1					1			1	1	1		
23/5/23 1:00	82,00	77,63	4,37	0,00						1	1					1			1	1	1		
23/5/23 2:00	77,00	72,65	4,35	0,00						1	1					1			1	1			
23/5/23 3:00	76,00	71,96	4,04	0,00						1	1					1			1	1			
23/5/23 4:00	78,00	74,23	3,77	0,00						1	1					1			1	1			
23/5/23 5:00	79,00	75,59	3,41	0,00						1	1					1			1	1			
23/5/23 6:00	84,00	80,49	3,05	0,46						1	1					1			1	1	1		
23/5/23 7:00	93,00	87,66	2,85	2,49						1	1					1			1	1	1		
23/5/23 8:00	105,00	97,05	2,57	5,38					1	1	1					1			1	1	1		
23/5/23 9:00	114,00	104,36	2,26	7,38					1	1	1					1			1	1	1		
23/5/23 10:00	118,00	107,58	2,09	8,33					1	1	1					1			1	1	1		
23/5/23 11:00	120,00	108,96	2,12	8,92					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 12:00	122,00	110,40	2,25	9,35					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 13:00	125,00	113,45	2,24	9,31					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 14:00	126,00	115,10	2,15	8,75					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 15:00	124,00	114,14	2,10	7,76					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 16:00	122,00	113,53	2,04	6,43					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 17:00	124,00	117,50	1,93	4,57					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 18:00	126,00	121,75	1,86	2,39					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 19:00	125,00	122,74	1,66	0,60					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 20:00	127,00	125,67	1,33	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 21:00	125,00	124,07	0,93	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 22:00	116,00	115,37	0,63	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
23/5/23 23:00	108,00	107,43	0,57	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 24 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
24/5/23 0:00	90,00	89,66	0,34	0,00						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 1:00	83,00	82,63	0,37	0,00						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 2:00	78,00	77,60	0,40	0,00						1	1					1			1	1			
24/5/23 3:00	77,00	76,59	0,41	0,00						1	1					1			1	1			
24/5/23 4:00	79,00	78,58	0,42	0,00						1	1					1			1	1			
24/5/23 5:00	79,50	79,11	0,39	0,00						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 6:00	85,00	84,33	0,32	0,35						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 7:00	94,00	91,52	0,23	2,25						1	1					1			1	1	1		
24/5/23 8:00	106,00	100,47	0,19	5,34					1	1	1					1			1	1	1		
24/5/23 9:00	115,00	106,79	0,13	8,08					1	1	1					1			1	1	1		
24/5/23 10:00	119,00	109,19	0,11	9,70					1	1	1					1			1	1	1		
24/5/23 11:00	121,00	110,14	0,25	10,61					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 12:00	123,00	111,54	0,43	11,03					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 13:00	126,00	114,50	0,61	10,89					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 14:00	127,00	116,03	0,78	10,19					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 15:00	125,00	115,19	0,82	8,99					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 16:00	123,00	114,76	0,83	7,41					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 17:00	125,00	118,99	0,81	5,20					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 18:00	126,00	122,60	0,83	2,57					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 19:00	127,00	125,60	0,80	0,60					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 20:00	127,50	126,82	0,68	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 21:00	124,00	123,39	0,61	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 22:00	117,00	116,38	0,62	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
24/5/23 23:00	109,00	108,31	0,69	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 25 Μάιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
25/5/23 0:00	88,00	86,71	1,29	0,00						1	1					1			1	1	1		
25/5/23 1:00	81,00	79,47	1,53	0,00						1	1					1			1	1	1		
25/5/23 2:00	75,00	73,29	1,71	0,00						1	1					1			1	1			
25/5/23 3:00	72,00	70,10	1,90	0,00						1	1					1			1	1			
25/5/23 4:00	70,00	67,91	2,09	0,00						1	1					1			1	1			
25/5/23 5:00	73,00	70,65	2,35	0,00						1	1					1			1	1			
25/5/23 6:00	80,00	76,86	2,44	0,70						1	1					1			1	1	1		
25/5/23 7:00	91,00	85,25	2,24	3,51						1	1					1			1	1	1		
25/5/23 8:00	104,00	94,88	1,92	7,20					1	1	1					1			1	1	1		
25/5/23 9:00	113,00	101,39	1,56	10,05					1	1	1					1			1	1	1		
25/5/23 10:00	115,00	101,52	1,39	12,09					1	1	1					1			1	1	1		
25/5/23 11:00	119,00	104,24	1,34	13,42					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 12:00	125,00	109,32	1,52	14,16					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 13:00	126,00	109,80	1,97	14,23					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 14:00	125,00	108,99	2,48	13,53					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 15:00	124,00	108,98	2,83	12,19					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 16:00	124,00	110,71	2,96	10,33					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 17:00	125,00	114,33	2,98	7,69					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 18:00	127,00	119,79	2,92	4,29					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 19:00	129,00	125,16	2,86	0,98					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 20:00	124,00	121,09	2,91	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 21:00	120,00	117,14	2,86	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 22:00	116,00	113,22	2,78	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
25/5/23 23:00	108,00	105,24	2,76	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Παρασκευή, 26 Μαΐος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
26/5/23 0:00	89,00	86,33	2,67	0,00						1	1					1			1	1	1		
26/5/23 1:00	80,50	78,29	2,21	0,00						1	1					1			1	1	1		
26/5/23 2:00	76,00	73,92	2,08	0,00						1	1					1			1	1			
26/5/23 3:00	73,00	70,59	2,41	0,00						1	1					1			1	1			
26/5/23 4:00	70,50	68,01	2,49	0,00						1	1					1			1	1			
26/5/23 5:00	73,00	70,73	2,27	0,00						1	1					1			1	1			
26/5/23 6:00	79,00	76,26	1,90	0,84						1	1					1			1	1	1		
26/5/23 7:00	90,00	84,79	1,38	3,83						1	1					1			1	1	1		
26/5/23 8:00	103,00	94,66	0,93	7,41					1	1	1					1			1	1	1		
26/5/23 9:00	112,00	101,06	0,65	10,29					1	1	1					1			1	1	1		
26/5/23 10:00	114,00	100,93	0,67	12,40					1	1	1					1			1	1	1		
26/5/23 11:00	118,00	103,35	0,81	13,84					1	1	1					1			1	1	1	1	
26/5/23 12:00	124,00	108,63	0,89	14,48					1	1	1					1			1	1	1	1	
26/5/23 13:00	125,00	109,95	0,89	14,16					1	1	1					1			1	1	1	1	
26/5/23 14:00	124,00	110,32	0,79	12,89					1	1	1					1			1	1	1	1	
26/5/23 15:00	125,50	113,68	0,65	11,17					1	1	1					1			1	1	1	1	
26/5/23 16:00	126,00	116,35	0,51	9,14					1	1	1					1			1	1	1	1	
26/5/23 17:00	126,50	119,58	0,38	6,54					1	1	1					1			1	1	1	1	
26/5/23 18:00	127,00	123,18	0,34	3,48					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
26/5/23 19:00	128,00	126,79	0,37	0,84					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
26/5/23 20:00	125,00	124,61	0,39	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
26/5/23 21:00	121,00	120,49	0,51	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
26/5/23 22:00	117,00	116,12	0,88	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
26/5/23 23:00	106,00	105,15	0,85	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ										Σάββατο, 27 Μάιος 2023								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/5/23 0:00	90,00	89,17	0,83	0,00						1	1					1			1	1	1		
27/5/23 1:00	81,00	79,80	1,20	0,00						1	1					1			1	1	1		
27/5/23 2:00	77,00	76,24	0,76	0,00						1	1					1			1	1			
27/5/23 3:00	73,00	72,38	0,62	0,00						1	1					1			1	1			
27/5/23 4:00	71,00	70,53	0,47	0,00						1	1					1			1	1			
27/5/23 5:00	74,00	73,65	0,35	0,00						1	1					1			1	1			
27/5/23 6:00	80,00	79,04	0,54	0,42						1	1					1			1	1	1		
27/5/23 7:00	91,00	87,37	1,24	2,39						1	1					1			1	1	1		
27/5/23 8:00	104,00	96,23	2,57	5,20					1	1	1					1			1	1	1		
27/5/23 9:00	112,00	101,38	2,96	7,66					1	1	1					1			1	1	1		
27/5/23 10:00	115,00	102,95	2,42	9,63					1	1	1					1			1	1	1		
27/5/23 11:00	119,00	105,62	2,52	10,86					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 12:00	124,00	110,32	2,65	11,03					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 13:00	126,00	113,53	2,18	10,29					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 14:00	125,00	113,70	2,06	9,24					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 15:00	126,00	116,04	2,12	7,84					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 16:00	127,00	118,79	2,41	5,80					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 17:00	126,50	119,03	3,89	3,58					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 18:00	127,00	119,58	5,63	1,79					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
27/5/23 19:00	128,00	120,22	7,32	0,46					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
27/5/23 20:00	126,00	115,87	10,13	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
27/5/23 21:00	122,00	109,19	12,81	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
27/5/23 22:00	118,00	104,21	13,79	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
27/5/23 23:00	107,00	93,37	13,63	0,00					1	1	1					1				1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 28 Μάιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
28/5/23 0:00	89,00	75,55	13,45	0,00						1	1					1			1	1	1		
28/5/23 1:00	80,00	66,45	13,55	0,00						1	1					1			1	1			
28/5/23 2:00	76,00	62,25	13,75	0,00						1	1					1			1	1			
28/5/23 3:00	71,00	57,60	13,40	0,00						1	1					1			1	1			
28/5/23 4:00	70,00	57,28	12,72	0,00						1	1					1			1	1			
28/5/23 5:00	72,00	59,31	12,69	0,00						1	1					1			1	1			
28/5/23 6:00	78,00	64,76	12,82	0,42						1	1					1			1	1			
28/5/23 7:00	90,00	76,07	11,58	2,35						1	1					1			1	1	1		
28/5/23 8:00	102,00	87,76	8,86	5,38					1	1	1					1			1	1	1		
28/5/23 9:00	110,00	95,40	6,59	8,01					1	1	1					1			1	1	1		
28/5/23 10:00	114,00	98,70	5,57	9,73					1	1	1					1			1	1	1		
28/5/23 11:00	118,00	102,25	5,14	10,61					1	1	1					1			1	1	1	1	
28/5/23 12:00	122,00	106,56	4,76	10,68					1	1	1					1			1	1	1	1	
28/5/23 13:00	124,00	109,42	4,64	9,94					1	1	1					1			1	1	1	1	
28/5/23 14:00	125,00	111,59	4,77	8,64					1	1	1					1			1	1	1	1	
28/5/23 15:00	124,00	111,62	4,93	7,45					1	1	1					1			1	1	1	1	
28/5/23 16:00	126,00	114,91	5,05	6,04					1	1	1					1			1	1	1	1	
28/5/23 17:00	125,00	115,86	5,03	4,11					1	1	1					1			1	1	1	1	
28/5/23 18:00	124,00	117,35	4,72	1,93					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
28/5/23 19:00	125,00	120,67	3,94	0,39					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
28/5/23 20:00	124,00	121,01	2,99	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
28/5/23 21:00	121,00	118,54	2,46	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
28/5/23 22:00	119,00	116,77	2,23	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
28/5/23 23:00	105,00	102,84	2,16	0,00					1	1	1					1				1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 29 Μάιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/5/23 0:00	91,00	88,68	2,32	0,00						1	1					1			1	1	1	
29/5/23 1:00	82,00	79,46	2,54	0,00						1	1					1			1	1	1	
29/5/23 2:00	78,00	75,35	2,65	0,00						1	1					1			1	1		
29/5/23 3:00	72,00	69,34	2,66	0,00						1	1					1			1	1		
29/5/23 4:00	72,00	69,25	2,75	0,00						1	1					1			1	1		
29/5/23 5:00	73,00	70,34	2,66	0,00						1	1					1			1	1		
29/5/23 6:00	79,00	76,40	2,18	0,42						1	1					1			1	1	1	
29/5/23 7:00	91,00	87,38	1,48	2,14						1	1					1			1	1	1	
29/5/23 8:00	103,00	97,28	1,08	4,64					1	1	1					1			1	1	1	
29/5/23 9:00	112,00	104,22	0,96	6,82					1	1	1					1			1	1	1	
29/5/23 10:00	115,00	105,87	0,87	8,26					1	1	1					1			1	1	1	
29/5/23 11:00	119,00	108,92	0,91	9,17					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 12:00	123,00	112,35	1,02	9,63					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 13:00	125,00	114,39	1,09	9,52					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 14:00	126,00	115,68	1,29	9,03					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 15:00	125,00	115,09	1,62	8,29					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 16:00	127,00	118,11	1,86	7,03					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 17:00	128,00	121,06	2,13	4,81					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 18:00	125,00	120,22	2,46	2,32					1	1	1					1		1	1	1	1	1
29/5/23 19:00	126,00	122,81	2,66	0,53					1	1	1					1		1	1	1	1	1
29/5/23 20:00	127,00	124,08	2,92	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
29/5/23 21:00	122,00	118,75	3,25	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
29/5/23 22:00	120,00	116,53	3,47	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
29/5/23 23:00	106,00	102,63	3,37	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ												Τρίτη, 30 Μάιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/5/23 0:00	92,00	90,45	1,55	0,00						1	1					1			1	1	1		
30/5/23 1:00	84,00	82,18	1,82	0,00						1	1					1			1	1	1		
30/5/23 2:00	79,00	77,08	1,92	0,00						1	1					1			1	1			
30/5/23 3:00	74,00	72,25	1,75	0,00						1	1					1			1	1			
30/5/23 4:00	73,00	71,56	1,44	0,00						1	1					1			1	1			
30/5/23 5:00	74,00	72,84	1,16	0,00						1	1					1			1	1			
30/5/23 6:00	80,00	78,80	0,81	0,39						1	1					1			1	1	1		
30/5/23 7:00	91,00	88,02	0,56	2,42						1	1					1			1	1	1		
30/5/23 8:00	104,00	98,06	0,56	5,38					1	1	1					1			1	1	1		
30/5/23 9:00	113,00	104,86	0,59	7,55					1	1	1					1			1	1	1		
30/5/23 10:00	116,00	106,69	0,63	8,68					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 11:00	120,00	109,87	0,85	9,28					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 12:00	124,00	113,46	1,05	9,49					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 13:00	126,00	115,68	0,97	9,35					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 14:00	127,00	117,04	0,82	9,14					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 15:00	126,00	116,79	0,85	8,36					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 16:00	126,50	118,83	0,75	6,92					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 17:00	127,00	121,57	0,58	4,85					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 18:00	128,00	125,06	0,48	2,46					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 19:00	130,00	129,03	0,41	0,56					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 20:00	126,00	125,58	0,42	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 21:00	123,00	122,56	0,44	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
30/5/23 22:00	121,00	120,56	0,44	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
30/5/23 23:00	109,00	108,57	0,43	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενες ΗΕΠ											Τετάρτη, 31 Μάιος 2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
31/5/23 0:00	93,00	92,75	0,25	0,00						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 1:00	83,00	82,82	0,18	0,00						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 2:00	78,00	77,82	0,18	0,00						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 3:00	73,00	72,86	0,14	0,00						1	1					1			1	1			
31/5/23 4:00	72,00	71,89	0,11	0,00						1	1					1			1	1			
31/5/23 5:00	74,50	74,36	0,14	0,00						1	1					1			1	1			
31/5/23 6:00	81,00	80,16	0,17	0,67						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 7:00	90,00	86,88	0,17	2,95						1	1					1			1	1	1		
31/5/23 8:00	104,50	98,28	0,11	6,11					1	1	1					1			1	1	1		
31/5/23 9:00	113,00	104,15	0,07	8,78					1	1	1					1			1	1	1		
31/5/23 10:00	115,00	104,61	0,13	10,26					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 11:00	119,00	107,78	0,22	11,00					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 12:00	123,00	111,15	0,36	11,49					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 13:00	125,00	113,11	0,47	11,42					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 14:00	126,00	114,92	0,40	10,68					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 15:00	127,00	117,25	0,26	9,49					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 16:00	127,50	119,47	0,19	7,84					1	1	1					1			1	1	1	1	
31/5/23 17:00	128,00	122,15	0,16	5,69					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 18:00	128,50	125,29	0,22	2,99					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 19:00	126,00	124,92	0,31	0,77					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 20:00	125,50	125,20	0,30	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 21:00	120,00	119,39	0,61	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 22:00	119,00	117,83	1,17	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	
31/5/23 23:00	108,00	106,52	1,48	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης