

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 1/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	01/04/23 0:00	3,12	3,12	0,00	1						0,45	0,94
	01/04/23 1:00	2,95	2,95	0,00	1						0,45	0,88
	01/04/23 2:00	2,94	2,94	0,00	1						0,45	0,87
	01/04/23 3:00	2,88	2,88	0,00	1						0,45	0,84
	01/04/23 4:00	2,89	2,88	0,01	1						0,45	0,85
	01/04/23 5:00	2,94	2,91	0,03	1						0,45	0,86
	01/04/23 6:00	3,06	3,01	0,05	1						0,45	0,92
	01/04/23 7:00	3,15	3,13	0,02	1						0,45	0,95
	01/04/23 8:00	3,30	3,27	0,03	1						0,45	0,95
	01/04/23 9:00	3,19	3,14	0,05	1	1					0,24	0,46
	01/04/23 10:00	2,94	2,86	0,07	1	1					0,13	0,24
	01/04/23 11:00	2,58	2,29	0,30	1						0,27	0,42
	01/04/23 12:00	2,55	2,15	0,40	1						0,19	0,28
	01/04/23 13:00	2,48	2,12	0,35	1						0,08	0,11
	01/04/23 14:00	2,60	2,15	0,46	1						0,16	0,24
	01/04/23 15:00	2,61	2,13	0,48	1						0,17	0,28
	01/04/23 16:00	2,78	2,20	0,58	1						0,33	0,51
	01/04/23 17:00	3,03	2,54	0,50	1						0,45	0,79
	01/04/23 18:00	3,45	3,16	0,29	1						0,45	0,95
	01/04/23 19:00	3,92	3,67	0,25	1						0,45	0,95
	01/04/23 20:00	4,22	3,96	0,26	1						0,45	0,95
	01/04/23 21:00	4,03	3,68	0,35	1						0,45	0,95
	01/04/23 22:00	3,72	3,62	0,10	1						0,45	0,95
	01/04/23 23:00	3,35	3,28	0,07	1						0,45	0,95

Όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Έξω Χιόνι ήταν εκτός επικοινωνίας. Η ένταξη της μονάδας G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 2/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	02/04/23 0:00	3,08	3,07	0,02	1						0,45	0,93
	02/04/23 1:00	2,96	2,95	0,00	1						0,45	0,88
	02/04/23 2:00	2,89	2,89	0,00	1						0,45	0,85
	02/04/23 3:00	2,85	2,84	0,00	1						0,45	0,83
	02/04/23 4:00	2,81	2,80	0,01	1						0,45	0,80
	02/04/23 5:00	2,86	2,83	0,02	1						0,45	0,82
	02/04/23 6:00	2,99	2,97	0,01	1						0,45	0,89
	02/04/23 7:00	3,10	3,10	0,01	1						0,45	0,93
	02/04/23 8:00	3,29	3,27	0,03	1						0,45	0,95
	02/04/23 9:00	3,14	3,10	0,04	1						0,45	0,94
	02/04/23 10:00	3,07	3,04	0,02	1						0,45	0,92
	02/04/23 11:00	2,95	2,90	0,05	1						0,45	0,86
	02/04/23 12:00	2,74	2,66	0,08	1						0,45	0,74
	02/04/23 13:00	2,57	2,40	0,17	1						0,37	0,56
	02/04/23 14:00	2,35	2,14	0,20	1						0,07	0,11
	02/04/23 15:00	2,39	2,25	0,14	1						0,18	0,28
	02/04/23 16:00	2,51	2,41	0,09	1						0,33	0,50
	02/04/23 17:00	2,77	2,44	0,33	1						0,36	0,57
	02/04/23 18:00	3,24	2,73	0,51	1						0,45	0,85
	02/04/23 19:00	3,73	3,49	0,24	1						0,45	0,95
	02/04/23 20:00	3,90	3,75	0,15	1						0,45	0,95
	02/04/23 21:00	3,69	3,56	0,13	1						0,45	0,95
	02/04/23 22:00	3,38	3,07	0,31	1						0,45	0,94
	02/04/23 23:00	3,12	2,67	0,45	1						0,45	0,81

Όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ Έξω Χιόνι ήταν εκτός επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 3/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	03/04/23 0:00	2,87	2,39	0,48	1						0,74	0,74
	03/04/23 1:00	2,73	2,23	0,51	1						0,65	0,60
	03/04/23 2:00	2,64	2,15	0,49	1						0,53	0,51
	03/04/23 3:00	2,55	2,14	0,41	1						0,46	0,42
	03/04/23 4:00	2,57	2,13	0,44	1						0,45	0,44
	03/04/23 5:00	2,59	2,14	0,46	1						0,46	0,46
	03/04/23 6:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,64
	03/04/23 7:00	3,02	2,25	0,77	1						0,78	0,89
	03/04/23 8:00	3,06	2,32	0,75	1						0,78	0,92
	03/04/23 9:00	3,01	2,28	0,73	1						0,76	0,88
	03/04/23 10:00	2,70	2,14	0,56	1						0,58	0,57
	03/04/23 11:00	2,69	2,14	0,55	1						0,56	0,56
	03/04/23 12:00	2,73	2,14	0,58	1						0,59	0,58
	03/04/23 13:00	2,73	2,14	0,59	1						0,60	0,61
	03/04/23 14:00	2,57	2,14	0,43	1						0,44	0,45
	03/04/23 15:00	2,45	2,14	0,31	1						0,32	0,29
	03/04/23 16:00	2,46	2,26	0,20	1						0,20	0,35
	03/04/23 17:00	2,71	2,14	0,57	1						0,57	0,60
	03/04/23 18:00	3,09	2,22	0,86	1						0,86	0,91
	03/04/23 19:00	3,83	3,03	0,80	1						0,90	0,95
03/04/23 20:00	4,03	3,10	0,92	1						0,95	0,95	
03/04/23 21:00	3,86	2,93	0,93	1						0,95	0,95	
03/04/23 22:00	3,47	2,56	0,91	1						0,95	0,95	
03/04/23 23:00	3,13	2,36	0,77	1						0,76	0,94	

Το ΑΠ Έξω Χιόνι ήταν εκτός επικοινωνίας έως τις 11.00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 4/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	04/04/23 0:00	2,88	2,12	0,76	1						0,69	0,75
	04/04/23 1:00	2,70	2,15	0,55	1						0,58	0,54
	04/04/23 2:00	2,68	2,15	0,54	1						0,55	0,55
	04/04/23 3:00	2,68	2,28	0,40	1						0,55	0,56
	04/04/23 4:00	2,63	2,62	0,00	1						0,47	0,56
	04/04/23 5:00	2,60	2,48	0,12	1						0,47	0,48
	04/04/23 6:00	2,80	2,56	0,24	1						0,67	0,71
	04/04/23 7:00	2,98	2,57	0,41	1						0,82	0,83
	04/04/23 8:00	3,01	2,39	0,62	1						0,82	0,82
	04/04/23 9:00	2,84	2,56	0,28	1		1			1	0,33	0,18
	04/04/23 10:00	2,79	2,48	0,31	1		1			1	0,33	0,46
	04/04/23 11:00	2,70	2,19	0,51	1						0,52	0,69
	04/04/23 12:00	2,64	2,17	0,47	1						0,50	0,53
	04/04/23 13:00	2,92	2,21	0,72	1						0,72	0,74
	04/04/23 14:00	2,70	2,13	0,57	1						0,59	0,50
	04/04/23 15:00	2,63	2,13	0,50	1						0,49	0,50
	04/04/23 16:00	2,73	2,21	0,52	1						0,54	0,61
	04/04/23 17:00	2,94	2,36	0,58	1						0,70	0,85
	04/04/23 18:00	3,47	2,75	0,73	1						0,71	0,95
	04/04/23 19:00	3,79	2,91	0,87	1						0,96	0,95
	04/04/23 20:00	4,08	3,21	0,87	1						0,95	0,95
	04/04/23 21:00	3,83	3,12	0,71	1						0,87	0,95
	04/04/23 22:00	3,56	3,27	0,29	1						0,70	0,95
	04/04/23 23:00	3,23	2,77	0,46	1						0,63	0,95

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Σημειώνεται πως η ένταξη της G6 και της G9 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 5/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	05/04/23 0:00	2,92	2,38	0,54	1						0,66	0,85
	05/04/23 1:00	2,70	2,23	0,48	1						0,57	0,61
	05/04/23 2:00	2,60	2,13	0,46	1						0,47	0,47
	05/04/23 3:00	2,60	2,09	0,51	1						0,46	0,52
	05/04/23 4:00	2,58	2,14	0,45	1						0,45	0,45
	05/04/23 5:00	2,66	2,14	0,53	1						0,51	0,55
	05/04/23 6:00	2,85	2,15	0,70	1						0,71	0,76
	05/04/23 7:00	3,09	2,31	0,78	1						0,75	0,92
	05/04/23 8:00	3,15	2,46	0,69	1						0,64	0,93
	05/04/23 9:00	2,96	2,12	0,84	1						0,81	0,81
	05/04/23 10:00	2,76	2,12	0,63	1						0,63	0,61
	05/04/23 11:00	2,65	2,14	0,52	1						0,51	0,52
	05/04/23 12:00	2,67	2,15	0,52	1						0,52	0,58
	05/04/23 13:00	2,56	2,14	0,42	1						0,42	0,43
	05/04/23 14:00	2,57	2,14	0,43	1						0,43	0,47
	05/04/23 15:00	2,56	2,13	0,43	1						0,43	0,38
	05/04/23 16:00	2,62	2,15	0,46	1						0,45	0,56
	05/04/23 17:00	3,03	2,42	0,61	1						0,68	0,85
	05/04/23 18:00	3,30	2,68	0,63	1						0,70	0,95
	05/04/23 19:00	3,78	3,27	0,50	1						0,72	0,95
	05/04/23 20:00	4,14	3,46	0,69	1						0,75	0,95
	05/04/23 21:00	3,89	3,33	0,57	1						0,71	0,95
	05/04/23 22:00	3,51	3,02	0,49	1						0,95	0,95
	05/04/23 23:00	3,19	2,91	0,28	1						0,81	0,94

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 6/4/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	06/04/23 0:00	2,91	2,64	0,27	1						0,78	0,75	
	06/04/23 1:00	2,68	2,53	0,15	1						0,50	0,40	
	06/04/23 2:00	2,60	2,49	0,12	1						0,66	0,52	
	06/04/23 3:00	2,58	2,55	0,03	1						0,82	0,67	
	06/04/23 4:00	2,59	2,58	0,01	1						0,82	0,67	
	06/04/23 5:00	2,68	2,68	0,00	1						0,83	0,74	
	06/04/23 6:00	2,95	2,95	0,00	1						0,61	0,88	
	06/04/23 7:00	3,12	3,11	0,01	1						0,83	0,94	
	06/04/23 8:00	3,06	3,06	0,00	1						0,84	0,93	
	06/04/23 9:00	2,89	2,87	0,01	1						0,84	0,84	
	06/04/23 10:00	2,83	2,73	0,10	1						0,83	0,79	
	06/04/23 11:00	2,86	2,62	0,24	1						0,83	0,77	
	06/04/23 12:00	3,03	2,72	0,31	1						0,83	0,84	
	06/04/23 13:00	3,44	3,06	0,38	1						0,90	0,94	
	06/04/23 14:00	3,66	3,21	0,45	1						0,91	0,95	
	06/04/23 15:00	3,86	3,18	0,67	1						0,97	0,95	
	06/04/23 16:00	3,83	3,18	0,65	1						0,95	0,95	
	06/04/23 17:00	3,74	3,66	0,08	1						0,95	0,95	
	06/04/23 18:00	3,89	3,85	0,04	1						1	0,95	0,95
	06/04/23 19:00	4,20	4,15	0,05	1						1	0,82	0,95
	06/04/23 20:00	4,36	4,33	0,03	1						1	0,95	0,95
	06/04/23 21:00	4,09	3,83	0,25	1						1	0,95	0,95
	06/04/23 22:00	3,70	3,60	0,10	1							0,95	0,95
	06/04/23 23:00	3,30	2,82	0,47	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 7/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	07/04/23 0:00	3,03	2,34	0,69	1						0,88	0,85
	07/04/23 1:00	2,90	2,52	0,38	1						0,76	0,78
	07/04/23 2:00	2,77	2,51	0,25	1						0,64	0,56
	07/04/23 3:00	2,68	2,50	0,18	1						0,53	0,60
	07/04/23 4:00	2,64	2,14	0,50	1						0,49	0,59
	07/04/23 5:00	2,69	2,16	0,52	1						0,56	0,58
	07/04/23 6:00	2,92	2,26	0,66	1						0,69	0,83
	07/04/23 7:00	3,20	2,53	0,67	1						0,69	0,95
	07/04/23 8:00	2,96	2,63	0,33	1						0,58	0,88
	07/04/23 9:00	2,93	2,75	0,18	1					1	0,38	0,54
	07/04/23 10:00	2,77	2,75	0,02	1		1			2	0,12	0,16
	07/04/23 11:00	2,51	2,28	0,23	1						0,38	0,41
	07/04/23 12:00	2,38	2,14	0,24	1						0,25	0,24
	07/04/23 13:00	2,46	2,13	0,32	1						0,32	0,34
	07/04/23 14:00	2,43	2,14	0,30	1						0,31	0,29
	07/04/23 15:00	2,51	2,14	0,37	1						0,37	0,41
	07/04/23 16:00	2,68	2,18	0,50	1						0,52	0,60
	07/04/23 17:00	3,14	2,64	0,49	1						0,73	0,88
	07/04/23 18:00	3,50	3,16	0,34	1						0,88	0,95
	07/04/23 19:00	3,97	3,73	0,24	1						0,91	0,95
	07/04/23 20:00	4,26	3,94	0,32	1					1	0,95	0,95
	07/04/23 21:00	3,98	3,79	0,18	1						0,94	0,95
	07/04/23 22:00	3,64	3,51	0,14	1						0,64	0,95
	07/04/23 23:00	3,34	3,27	0,07	1						0,93	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Η ένταξη των φορητών μονάδων οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 8/4/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	08/04/23 0:00	3,02	2,83	0,19	1						0,80	0,86	
	08/04/23 1:00	2,86	2,64	0,22	1						0,94	0,66	
	08/04/23 2:00	2,76	2,49	0,27	1						0,95	0,48	
	08/04/23 3:00	2,64	2,48	0,16	1						0,95	0,31	
	08/04/23 4:00	2,72	2,67	0,05	1						0,95	0,42	
	08/04/23 5:00	2,75	2,75	0,00	1						0,95	0,48	
	08/04/23 6:00	2,89	2,89	0,00	1						0,80	0,70	
	08/04/23 7:00	3,14	3,14	0,00	1						0,95	0,91	
	08/04/23 8:00	3,42	3,40	0,02	1						0,95	0,95	
	08/04/23 9:00	3,50	3,32	0,18	1						0,71	0,95	
	08/04/23 10:00	3,69	3,68	0,00	1						1	0,80	0,95
	08/04/23 11:00	3,79	3,79	0,00	1						1	0,94	0,95
	08/04/23 12:00	3,88	3,88	0,01	1						1	0,55	0,95
	08/04/23 13:00	4,12	4,12	0,01	1						1	0,66	0,95
	08/04/23 14:00	4,07	4,02	0,06	1						1	0,80	0,95
	08/04/23 15:00	4,07	4,03	0,03	1						1	0,95	0,95
	08/04/23 16:00	4,19	4,11	0,08	1						1	0,93	0,95
	08/04/23 17:00	4,29	4,27	0,02	1						1	0,95	0,95
	08/04/23 18:00	4,44	4,44	0,01	1						1	0,95	0,95
	08/04/23 19:00	4,55	4,52	0,02	1						2	0,86	0,95
	08/04/23 20:00	4,67	4,55	0,12	1						2	0,83	0,95
	08/04/23 21:00	4,59	4,46	0,13	1						1	0,95	0,95
	08/04/23 22:00	4,15	4,14	0,01	1						1	0,56	0,95
	08/04/23 23:00	3,71	3,71	0,00	1							0,81	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 9/4/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	09/04/23 0:00	3,30	3,09	0,21	1						0,78	0,95	
	09/04/23 1:00	3,04	2,69	0,35	1						0,77	0,89	
	09/04/23 2:00	2,94	2,79	0,16	1						0,68	0,85	
	09/04/23 3:00	2,86	2,82	0,04	1						0,70	0,72	
	09/04/23 4:00	2,85	2,54	0,31	1						0,72	0,71	
	09/04/23 5:00	2,85	2,69	0,16	1						0,71	0,73	
	09/04/23 6:00	3,00	2,83	0,18	1						0,82	0,88	
	09/04/23 7:00	3,24	3,13	0,10	1						0,91	0,95	
	09/04/23 8:00	3,28	3,22	0,05	1						0,92	0,85	
	09/04/23 9:00	2,94	2,80	0,14		1					0,59	0,71	
	09/04/23 10:00	2,75	2,65	0,10		1					0,58	0,67	
	09/04/23 11:00	2,71	2,65	0,06		1					0,57	0,57	
	09/04/23 12:00	2,96	2,89	0,07		1					0,79	0,80	
	09/04/23 13:00	3,01	2,93	0,08		1					0,86	0,86	
	09/04/23 14:00	3,00	2,94	0,06		1					0,86	0,86	
	09/04/23 15:00	2,70	2,63	0,07		1					0,58	0,57	
	09/04/23 16:00	2,64	2,54	0,11		1					0,52	0,51	
	09/04/23 17:00	2,96	2,83	0,12		1					0,80	0,81	
	09/04/23 18:00	3,38	3,33	0,04		1					0,95	0,95	
	09/04/23 19:00	3,73	3,56	0,18		1					0,95	0,95	
	09/04/23 20:00	4,14	3,97	0,17		1					1	0,95	0,95
	09/04/23 21:00	4,01	3,87	0,15		1						0,94	0,95
	09/04/23 22:00	3,61	3,30	0,31		1						0,92	0,95
	09/04/23 23:00	3,39	3,04	0,36		1						0,86	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 10/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	10/04/23 0:00	3,05	2,49	0,56		1					0,66	0,92
	10/04/23 1:00	2,87	2,26	0,62		1					0,71	0,72
	10/04/23 2:00	2,74	2,16	0,58		1					0,61	0,61
	10/04/23 3:00	2,66	2,16	0,50		1					0,53	0,53
	10/04/23 4:00	2,72	2,17	0,55		1					0,59	0,59
	10/04/23 5:00	2,75	2,14	0,61		1					0,63	0,62
	10/04/23 6:00	2,95	2,14	0,81		1					0,82	0,82
	10/04/23 7:00	3,22	2,34	0,88		1					0,89	0,94
	10/04/23 8:00	3,38	2,52	0,86		1					0,88	0,95
	10/04/23 9:00	3,13	2,43	0,70		1					0,73	0,93
	10/04/23 10:00	2,86	2,13	0,73		1					0,76	0,75
	10/04/23 11:00	2,70	2,14	0,57		1					0,57	0,56
	10/04/23 12:00	2,71	2,14	0,57		1					0,56	0,55
	10/04/23 13:00	2,74	2,09	0,64		1					0,55	0,67
	10/04/23 14:00	2,65	2,13	0,52		1					0,53	0,50
	10/04/23 15:00	2,68	2,14	0,55		1					0,55	0,55
	10/04/23 16:00	2,82	2,15	0,67		1					0,68	0,68
	10/04/23 17:00	3,14	2,29	0,85		1					0,92	0,92
	10/04/23 18:00	3,75	2,81	0,94		1					0,95	0,95
	10/04/23 19:00	4,11	3,20	0,91		1					0,96	0,95
	10/04/23 20:00	4,47	3,53	0,94		1					0,95	0,95
	10/04/23 21:00	4,29	3,40	0,89		1					0,95	0,95
	10/04/23 22:00	3,87	3,00	0,87		1					0,95	0,95
	10/04/23 23:00	3,46	2,68	0,78		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 11/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	11/04/23 0:00	3,13	2,52	0,61		1					0,93	0,94
	11/04/23 1:00	2,95	2,37	0,58		1					0,80	0,81
	11/04/23 2:00	2,84	2,26	0,58		1					0,72	0,71
	11/04/23 3:00	2,74	2,16	0,58		1					0,61	0,61
	11/04/23 4:00	2,79	2,18	0,61		1					0,61	0,68
	11/04/23 5:00	2,86	2,19	0,67		1					0,69	0,77
	11/04/23 6:00	2,97	2,35	0,62		1					0,72	0,67
	11/04/23 7:00	3,17	2,32	0,85	1						0,89	0,94
	11/04/23 8:00	3,24	2,47	0,77	1						0,87	0,95
	11/04/23 9:00	3,13	2,37	0,76	1						0,89	0,90
	11/04/23 10:00	3,14	2,33	0,81	1						0,77	0,90
	11/04/23 11:00	3,38	2,73	0,65	1	1					0,68	0,41
	11/04/23 12:00	3,47	3,04	0,43	1	1					0,49	0,37
	11/04/23 13:00	3,21	2,42	0,78		1					0,83	0,94
	11/04/23 14:00	3,22	2,29	0,93		1					0,94	0,94
	11/04/23 15:00	3,10	2,19	0,91		1					0,91	0,92
	11/04/23 16:00	3,25	2,35	0,90		1					0,92	0,92
	11/04/23 17:00	3,64	2,76	0,88		1					0,95	0,95
	11/04/23 18:00	4,06	3,22	0,83		1					0,82	0,95
	11/04/23 19:00	4,27	3,34	0,94		1					0,95	0,95
	11/04/23 20:00	4,67	3,73	0,95		1					0,95	0,95
	11/04/23 21:00	4,68	3,73	0,95		1					0,95	0,95
	11/04/23 22:00	4,38	3,73	0,65		1					0,66	0,95
	11/04/23 23:00	3,84	3,16	0,68		1					0,71	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στις εργασίες συντήρησης της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 12/4/2023					
		Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	12/04/23 0:00	3,41	2,61	0,80		1					0,75	0,95	
	12/04/23 1:00	3,12	2,20	0,92		1					0,94	0,93	
	12/04/23 2:00	3,01	2,27	0,74		1					0,77	0,87	
	12/04/23 3:00	2,89	2,15	0,74		1					0,75	0,74	
	12/04/23 4:00	2,91	2,10	0,81		1					0,78	0,80	
	12/04/23 5:00	2,99	2,43	0,56		1					0,55	0,90	
	12/04/23 6:00	3,30	2,55	0,75		1					0,81	0,95	
	12/04/23 7:00	3,48	2,76	0,72		1					0,88	0,95	
	12/04/23 8:00	3,51	2,87	0,64		1					0,70	0,95	
	12/04/23 9:00	3,71	3,02	0,69		1					0,73	0,95	
	12/04/23 10:00	3,80	3,02	0,78		1					0,76	0,95	
	12/04/23 11:00	3,75	3,04	0,71		1					0,83	0,95	
	12/04/23 12:00	3,42	2,69	0,73		1					0,73	0,95	
	12/04/23 13:00	3,50	2,55	0,94		1					0,97	0,95	
	12/04/23 14:00	3,59	2,69	0,90		1					0,93	0,95	
	12/04/23 15:00	3,48	2,65	0,83		1					0,82	0,95	
	12/04/23 16:00	3,60	2,66	0,94		1					0,95	0,95	
	12/04/23 17:00	3,78	2,84	0,94		1					0,95	0,95	
	12/04/23 18:00	4,10	3,16	0,94		1					0,95	0,95	
	12/04/23 19:00	4,63	3,69	0,94		1					0,95	0,95	
	12/04/23 20:00	4,93	3,99	0,94		1					1	0,95	0,95
	12/04/23 21:00	4,78	3,84	0,94		1						0,95	0,95
	12/04/23 22:00	4,36	3,46	0,89		1						0,95	0,95
	12/04/23 23:00	3,89	3,23	0,66		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 13/4/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	13/04/23 0:00	3,47	2,83	0,65		1					0,95	0,95	
	13/04/23 1:00	3,17	2,45	0,72		1					0,95	0,95	
	13/04/23 2:00	3,02	2,25	0,77		1					0,89	0,89	
	13/04/23 3:00	2,96	2,26	0,70		1					0,83	0,83	
	13/04/23 4:00	2,95	2,29	0,66		1					0,82	0,81	
	13/04/23 5:00	3,02	2,43	0,58		1					0,88	0,88	
	13/04/23 6:00	3,22	2,72	0,50		1					0,95	0,95	
	13/04/23 7:00	3,46	3,02	0,44		1					0,95	0,95	
	13/04/23 8:00	3,59	3,27	0,32		1					0,95	0,95	
	13/04/23 9:00	3,47	3,08	0,40		1					0,93	0,95	
	13/04/23 10:00	3,38	3,02	0,35		1					0,93	0,95	
	13/04/23 11:00	3,19	2,97	0,23		1					0,95	0,95	
	13/04/23 12:00	3,07	2,91	0,16		1					0,90	0,91	
	13/04/23 13:00	3,07	2,96	0,11		1					0,91	0,91	
	13/04/23 14:00	2,96	2,86	0,10		1					0,83	0,83	
	13/04/23 15:00	2,96	2,82	0,13		1					0,83	0,83	
	13/04/23 16:00	3,10	2,94	0,16		1					0,93	0,93	
	13/04/23 17:00	3,42	3,25	0,17		1					0,95	0,95	
	13/04/23 18:00	3,70	3,61	0,09		1					0,95	0,95	
	13/04/23 19:00	4,01	4,01	0,00		1					1	0,95	0,95
	13/04/23 20:00	4,37	4,35	0,02		1					1	0,95	0,95
	13/04/23 21:00	4,28	4,26	0,01		1					1	0,95	0,95
	13/04/23 22:00	4,14	4,13	0,01		1					1	0,95	0,95
	13/04/23 23:00	3,83	3,82	0,01		1						0,91	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 14/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	14/04/23 0:00	3,46	3,45	0,01		1					0,93	0,93
	14/04/23 1:00	3,20	3,20	0,00		1					0,88	0,88
	14/04/23 2:00	3,07	3,06	0,01		1					0,86	0,86
	14/04/23 3:00	2,98	2,96	0,02		1					0,80	0,82
	14/04/23 4:00	2,99	2,96	0,03		1					0,82	0,82
	14/04/23 5:00	3,00	2,92	0,08		1					0,87	0,87
	14/04/23 6:00	3,13	3,02	0,11		1					0,93	0,93
	14/04/23 7:00	3,35	3,24	0,11		1					0,92	0,93
	14/04/23 8:00	3,56	3,36	0,21		1					0,95	0,95
	14/04/23 9:00	3,52	3,15	0,36	1	1					0,95	0,19
	14/04/23 10:00	3,23	2,78	0,45	1	1					0,95	0,51
	14/04/23 11:00	2,94	2,49	0,45		1					0,88	0,81
	14/04/23 12:00	2,78	2,35	0,43		1					0,66	0,66
	14/04/23 13:00	2,79	2,30	0,49		1					0,66	0,65
	14/04/23 14:00	2,72	2,15	0,57		1					0,59	0,59
	14/04/23 15:00	2,93	2,26	0,67		1					0,78	0,79
	14/04/23 16:00	3,00	2,36	0,64		1					0,86	0,86
	14/04/23 17:00	3,38	2,79	0,59		1					0,95	0,95
	14/04/23 18:00	3,86	3,21	0,65		1					0,95	0,95
	14/04/23 19:00	4,00	3,15	0,85		1					0,95	0,95
	14/04/23 20:00	3,97	3,03	0,94		1					0,95	0,95
	14/04/23 21:00	3,80	2,91	0,89		1					0,95	0,95
	14/04/23 22:00	3,82	2,88	0,94		1					0,95	0,95
	14/04/23 23:00	3,62	2,68	0,94		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 15/4/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	15/04/23 0:00	3,44	2,50	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 1:00	3,20	2,26	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 2:00	3,02	2,14	0,87		1					0,88	0,88	
	15/04/23 3:00	2,89	2,15	0,74		1					0,76	0,76	
	15/04/23 4:00	2,90	2,14	0,77		1					0,77	0,77	
	15/04/23 5:00	2,97	2,13	0,84		1					0,84	0,84	
	15/04/23 6:00	3,08	2,16	0,93		1					0,93	0,93	
	15/04/23 7:00	3,35	2,41	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 8:00	3,68	2,74	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 9:00	3,92	2,97	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 10:00	4,06	3,12	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 11:00	3,91	2,97	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 12:00	3,95	3,00	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 13:00	4,18	3,23	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 14:00	4,09	3,15	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 15:00	3,92	2,98	0,94		1					0,95	0,95	
	15/04/23 16:00	4,28	3,35	0,93		1					0,95	0,95	
	15/04/23 17:00	4,51	3,71	0,81		1					0,95	0,95	
	15/04/23 18:00	4,82	3,92	0,90		1					1	0,95	0,95
	15/04/23 19:00	5,18	4,33	0,85		1					1	0,95	0,95
	15/04/23 20:00	5,32	4,58	0,74		1					2	0,95	0,95
	15/04/23 21:00	5,04	4,13	0,91		1					1	0,95	0,95
	15/04/23 22:00	4,72	3,77	0,94		1					1	0,95	0,95
	15/04/23 23:00	4,01	3,11	0,90		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 16/4/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	16/04/23 0:00	3,66	2,76	0,91		1					0,95	0,95	
	16/04/23 1:00	3,44	2,86	0,58		1					0,95	0,95	
	16/04/23 2:00	3,31	3,10	0,21		1					0,95	0,95	
	16/04/23 3:00	3,13	2,90	0,23		1					0,94	0,95	
	16/04/23 4:00	3,07	2,89	0,18		1					0,92	0,92	
	16/04/23 5:00	3,03	2,87	0,16		1					0,90	0,90	
	16/04/23 6:00	3,13	2,86	0,27		1					0,94	0,94	
	16/04/23 7:00	3,35	3,07	0,27		1					0,95	0,95	
	16/04/23 8:00	3,60	3,05	0,55		1					0,95	0,95	
	16/04/23 9:00	3,69	3,18	0,51		1					0,95	0,95	
	16/04/23 10:00	3,64	2,93	0,71		1					0,95	0,95	
	16/04/23 11:00	3,38	2,77	0,61		1					0,95	0,95	
	16/04/23 12:00	3,05	2,51	0,54		1					0,89	0,88	
	16/04/23 13:00	2,66	2,19	0,47		1					0,55	0,53	
	16/04/23 14:00	2,49	2,13	0,36		1					0,37	0,36	
	16/04/23 15:00	2,64	2,16	0,47		1					0,48	0,49	
	16/04/23 16:00	2,88	2,31	0,57		1					0,74	0,75	
	16/04/23 17:00	3,25	2,81	0,44		1					0,95	0,95	
	16/04/23 18:00	3,56	3,26	0,30		1					0,95	0,95	
	16/04/23 19:00	3,90	3,71	0,19		1					0,95	0,95	
	16/04/23 20:00	4,24	4,06	0,17		1					1	0,95	0,95
	16/04/23 21:00	4,04	3,93	0,12		1					1	0,95	0,95
	16/04/23 22:00	3,81	3,78	0,03		1						0,95	0,95
	16/04/23 23:00	3,49	3,48	0,00		1						0,94	0,94

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 17/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	17/04/23 0:00	3,20	3,20	0,00		1					0,94	0,94
	17/04/23 1:00	3,00	3,00	0,00		1					0,85	0,85
	17/04/23 2:00	2,87	2,83	0,04		1					0,75	0,74
	17/04/23 3:00	2,83	2,58	0,26		1					0,70	0,71
	17/04/23 4:00	2,84	2,66	0,19		1					0,71	0,71
	17/04/23 5:00	2,87	2,61	0,26		1					0,74	0,74
	17/04/23 6:00	2,89	2,66	0,24		1					0,76	0,76
	17/04/23 7:00	3,05	2,67	0,38		1					0,91	0,91
	17/04/23 8:00	3,18	3,10	0,08		1					0,95	0,95
	17/04/23 9:00	3,15	2,66	0,49		1					0,91	0,91
	17/04/23 10:00	2,84	2,26	0,59		1					0,71	0,72
	17/04/23 11:00	2,72	2,27	0,45		1					0,59	0,59
	17/04/23 12:00	2,75	2,69	0,06	1	1					0,13	0,09
	17/04/23 13:00	2,77	2,45	0,33		1					0,42	0,46
	17/04/23 14:00	2,61	2,24	0,37		1					0,49	0,48
	17/04/23 15:00	2,59	2,33	0,26		1					0,45	0,46
	17/04/23 16:00	2,76	2,59	0,16		1					0,61	0,62
	17/04/23 17:00	3,03	2,87	0,16		1					0,87	0,88
	17/04/23 18:00	3,34	3,14	0,20		1					0,95	0,95
	17/04/23 19:00	3,72	3,62	0,10		1					0,95	0,95
	17/04/23 20:00	4,12	4,05	0,08		1					0,95	0,95
	17/04/23 21:00	4,06	3,94	0,12		1					0,95	0,95
	17/04/23 22:00	3,79	3,58	0,21		1					0,95	0,95
	17/04/23 23:00	3,40	3,19	0,20		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 18/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	18/04/23 0:00	3,13	3,02	0,11		1					0,94	0,94
	18/04/23 1:00	2,93	2,73	0,20		1					0,81	0,80
	18/04/23 2:00	2,83	2,60	0,23		1					0,70	0,70
	18/04/23 3:00	2,72	2,66	0,06		1					0,59	0,59
	18/04/23 4:00	2,75	2,75	0,00		1					0,62	0,62
	18/04/23 5:00	2,80	2,80	0,00		1					0,66	0,66
	18/04/23 6:00	2,88	2,88	0,00		1					0,74	0,75
	18/04/23 7:00	3,11	3,11	0,00		1					0,91	0,92
	18/04/23 8:00	3,40	3,40	0,00		1					0,95	0,95
	18/04/23 9:00	3,37	3,37	0,00		1					0,95	0,95
	18/04/23 10:00	2,96	2,94	0,02		1					0,82	0,82
	18/04/23 11:00	2,83	2,81	0,02		1					0,69	0,70
	18/04/23 12:00	2,87	2,77	0,11		1					0,74	0,74
	18/04/23 13:00	3,01	2,67	0,34		1					0,88	0,87
	18/04/23 14:00	2,80	2,27	0,53		1					0,68	0,68
	18/04/23 15:00	2,71	2,23	0,47		1					0,58	0,58
	18/04/23 16:00	2,75	2,20	0,56		1					0,62	0,62
	18/04/23 17:00	2,98	2,38	0,59		1					0,83	0,83
	18/04/23 18:00	3,33	2,64	0,69		1					0,95	0,95
	18/04/23 19:00	3,77	3,22	0,55		1					0,95	0,95
	18/04/23 20:00	4,12	3,79	0,33		1					0,95	0,95
	18/04/23 21:00	4,00	3,63	0,37		1					0,95	0,95
	18/04/23 22:00	3,73	3,38	0,35		1					0,95	0,95
	18/04/23 23:00	3,43	2,92	0,50		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 19/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	19/04/23 0:00	3,12	2,50	0,62		1					0,93	0,92
	19/04/23 1:00	2,91	2,25	0,66		1					0,78	0,78
	19/04/23 2:00	2,80	2,18	0,62		1					0,68	0,68
	19/04/23 3:00	2,72	2,15	0,57		1					0,59	0,59
	19/04/23 4:00	2,72	2,16	0,57		1					0,60	0,61
	19/04/23 5:00	2,79	2,15	0,64		1					0,63	0,72
	19/04/23 6:00	2,92	2,28	0,65		1					0,76	0,80
	19/04/23 7:00	3,05	2,42	0,63		1					0,89	0,88
	19/04/23 8:00	3,18	2,61	0,57		1					0,90	0,95
	19/04/23 9:00	3,03	2,52	0,51		1					0,87	0,88
	19/04/23 10:00	3,01	2,44	0,58		1					0,72	0,84
	19/04/23 11:00	2,76	2,36	0,40		1					0,57	0,68
	19/04/23 12:00	2,73	2,37	0,35		1					0,59	0,59
	19/04/23 13:00	2,71	2,42	0,29		1					0,58	0,58
	19/04/23 14:00	2,66	2,36	0,30		1					0,53	0,52
	19/04/23 15:00	2,62	2,39	0,23		1					0,27	0,49
	19/04/23 16:00	2,78	2,51	0,27		1					0,30	0,64
	19/04/23 17:00	2,94	2,31	0,62		1					0,74	0,80
	19/04/23 18:00	3,38	2,70	0,67		1					0,95	0,95
	19/04/23 19:00	3,78	3,08	0,70		1					0,95	0,95
	19/04/23 20:00	4,07	3,30	0,77		1					0,95	0,95
	19/04/23 21:00	3,89	3,06	0,83		1					0,95	0,95
	19/04/23 22:00	3,56	2,70	0,85		1					0,95	0,95
	19/04/23 23:00	3,28	2,61	0,67		1					0,77	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 20/4/2023				
		Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	20/04/23 0:00	3,10	2,19	0,90		1					0,91	0,92
	20/04/23 1:00	2,85	2,19	0,66		1					0,67	0,72
	20/04/23 2:00	2,75	2,15	0,60		1					0,62	0,59
	20/04/23 3:00	2,74	2,14	0,60		1					0,60	0,63
	20/04/23 4:00	2,67	2,13	0,53		1					0,54	0,51
	20/04/23 5:00	2,73	2,14	0,59		1					0,60	0,62
	20/04/23 6:00	2,94	2,22	0,72		1					0,73	0,83
	20/04/23 7:00	3,07	2,46	0,61		1					0,72	0,92
	20/04/23 8:00	3,12	2,76	0,36		1					0,69	0,94
	20/04/23 9:00	3,25	2,94	0,30	1	1					0,74	0,47
	20/04/23 10:00	3,02	2,87	0,15	1	1					0,27	0,26
	20/04/23 11:00	2,94	2,56	0,38		1					0,80	0,81
	20/04/23 12:00	2,90	2,49	0,41		1					0,77	0,76
	20/04/23 13:00	2,88	2,34	0,54		1					0,74	0,74
	20/04/23 14:00	2,75	2,25	0,51		1					0,62	0,62
	20/04/23 15:00	2,69	2,22	0,47		1					0,56	0,56
	20/04/23 16:00	2,68	2,15	0,53		1					0,54	0,54
	20/04/23 17:00	2,92	2,24	0,67		1					0,78	0,78
	20/04/23 18:00	3,24	2,51	0,73		1					0,95	0,95
	20/04/23 19:00	3,67	3,05	0,62		1					0,95	0,95
	20/04/23 20:00	4,10	3,45	0,65		1					0,95	0,95
	20/04/23 21:00	3,88	3,29	0,59		1					0,95	0,95
	20/04/23 22:00	3,60	3,15	0,44		1					0,95	0,95
	20/04/23 23:00	3,31	3,02	0,29		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 21/4/2023				
		Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	21/04/23 0:00	2,98	2,66	0,32		1					0,86	0,86
	21/04/23 1:00	2,82	2,57	0,25		1					0,68	0,68
	21/04/23 2:00	2,78	2,41	0,37		1					0,65	0,65
	21/04/23 3:00	2,72	2,32	0,40		1					0,59	0,59
	21/04/23 4:00	2,72	2,21	0,51		1					0,59	0,59
	21/04/23 5:00	2,72	2,15	0,58		1					0,58	0,59
	21/04/23 6:00	2,82	2,25	0,57		1					0,68	0,67
	21/04/23 7:00	3,02	2,71	0,31		1					0,87	0,87
	21/04/23 8:00	3,16	2,65	0,50		1					0,94	0,94
	21/04/23 9:00	3,19	2,84	0,35		1					0,90	0,93
	21/04/23 10:00	2,79	2,60	0,19		1					0,67	0,66
	21/04/23 11:00	2,67	2,43	0,24		1					0,54	0,54
	21/04/23 12:00	2,63	2,35	0,28		1					0,50	0,50
	21/04/23 13:00	2,69	2,39	0,30		1					0,56	0,56
	21/04/23 14:00	2,63	2,37	0,26		1					0,48	0,49
	21/04/23 15:00	2,86	2,65	0,20		1					0,73	0,73
	21/04/23 16:00	2,66	2,54	0,11		1					0,53	0,53
	21/04/23 17:00	3,00	2,89	0,10		1					0,85	0,86
	21/04/23 18:00	3,25	3,16	0,09		1					0,94	0,94
	21/04/23 19:00	3,67	3,62	0,06		1					0,95	0,95
	21/04/23 20:00	3,97	3,96	0,01		1					0,95	0,95
	21/04/23 21:00	3,77	3,77	0,00		1					0,95	0,95
	21/04/23 22:00	3,54	3,54	0,00		1					0,95	0,95
	21/04/23 23:00	3,26	3,26	0,00		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 22/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	22/04/23 0:00	2,98	2,98	0,00		1					0,85	0,85
	22/04/23 1:00	2,79	2,79	0,00		1					0,66	0,67
	22/04/23 2:00	2,76	2,76	0,00		1					0,63	0,62
	22/04/23 3:00	2,72	2,72	0,00		1					0,59	0,59
	22/04/23 4:00	2,72	2,72	0,00		1					0,59	0,59
	22/04/23 5:00	2,73	2,73	0,00		1					0,60	0,60
	22/04/23 6:00	2,82	2,82	0,00		1					0,69	0,69
	22/04/23 7:00	3,01	3,01	0,00		1					0,88	0,88
	22/04/23 8:00	3,24	3,24	0,00		1					0,94	0,95
	22/04/23 9:00	3,18	3,18	0,00		1					0,94	0,93
	22/04/23 10:00	3,08	3,05	0,03		1					0,90	0,90
	22/04/23 11:00	3,35	3,33	0,02		1					0,95	0,95
	22/04/23 12:00	3,43	3,41	0,01		1					0,95	0,95
	22/04/23 13:00	3,57	3,54	0,02		1					0,95	0,95
	22/04/23 14:00	3,24	3,20	0,04		1					0,92	0,92
	22/04/23 15:00	2,89	2,84	0,05		1					0,76	0,76
	22/04/23 16:00	3,16	3,12	0,04		1					0,90	0,91
	22/04/23 17:00	3,09	3,09	0,00		1					0,93	0,93
	22/04/23 18:00	3,42	3,42	0,00		1					0,95	0,95
	22/04/23 19:00	3,68	3,68	0,00		1					0,95	0,95
	22/04/23 20:00	4,06	4,06	0,00		1					0,95	0,95
	22/04/23 21:00	3,88	3,88	0,00		1					0,95	0,95
	22/04/23 22:00	3,63	3,62	0,01		1					0,95	0,95
	22/04/23 23:00	3,33	3,30	0,03		1					0,91	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 23/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	23/04/23 0:00	3,08	3,04	0,04		1					0,93	0,92
	23/04/23 1:00	2,88	2,85	0,03		1					0,70	0,76
	23/04/23 2:00	2,81	2,81	0,00		1					0,68	0,65
	23/04/23 3:00	2,77	2,74	0,03		1					0,65	0,64
	23/04/23 4:00	2,73	2,60	0,13		1					0,60	0,60
	23/04/23 5:00	2,78	2,73	0,05		1					0,65	0,67
	23/04/23 6:00	2,86	2,82	0,04		1					0,66	0,79
	23/04/23 7:00	2,96	2,92	0,04		1					0,77	0,86
	23/04/23 8:00	3,13	2,80	0,32		1					0,93	0,93
	23/04/23 9:00	2,98	2,69	0,29	1	1					0,45	0,05
	23/04/23 10:00	2,77	2,29	0,48		1					0,53	0,54
	23/04/23 11:00	2,67	2,12	0,55		1					0,53	0,60
	23/04/23 12:00	2,61	2,14	0,48		1					0,48	0,48
	23/04/23 13:00	2,66	2,15	0,50		1					0,51	0,53
	23/04/23 14:00	2,57	2,15	0,42		1					0,44	0,45
	23/04/23 15:00	2,58	2,15	0,44		1					0,46	0,45
	23/04/23 16:00	2,69	2,14	0,55		1					0,54	0,59
	23/04/23 17:00	3,07	2,44	0,63		1					0,57	0,92
	23/04/23 18:00	3,43	2,57	0,86		1					0,89	0,95
	23/04/23 19:00	3,82	2,90	0,92		1					0,95	0,95
	23/04/23 20:00	4,12	3,38	0,74		1					0,91	0,95
	23/04/23 21:00	3,97	3,16	0,80		1					0,95	0,95
	23/04/23 22:00	3,72	2,97	0,75		1					0,95	0,95
	23/04/23 23:00	3,34	3,09	0,24		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 24/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	24/04/23 0:00	2,92	2,60	0,32		1					0,80	0,80
	24/04/23 1:00	2,76	2,31	0,45		1					0,63	0,63
	24/04/23 2:00	2,75	2,22	0,53		1					0,62	0,61
	24/04/23 3:00	2,74	2,24	0,50		1					0,61	0,61
	24/04/23 4:00	2,72	2,14	0,59		1					0,59	0,59
	24/04/23 5:00	2,78	2,14	0,63		1					0,64	0,64
	24/04/23 6:00	2,94	2,14	0,81		1					0,81	0,81
	24/04/23 7:00	3,23	2,29	0,94		1					0,94	0,95
	24/04/23 8:00	3,17	2,23	0,94		1					0,95	0,95
	24/04/23 9:00	3,07	2,26	0,81		1					0,92	0,92
	24/04/23 10:00	2,81	2,19	0,62		1					0,69	0,70
	24/04/23 11:00	2,78	2,15	0,63		1					0,66	0,65
	24/04/23 12:00	2,74	2,17	0,57		1					0,61	0,61
	24/04/23 13:00	3,02	2,33	0,69		1					0,87	0,87
	24/04/23 14:00	2,93	2,31	0,62		1					0,81	0,80
	24/04/23 15:00	2,79	2,28	0,51		1					0,66	0,67
	24/04/23 16:00	2,79	2,32	0,47		1					0,66	0,66
	24/04/23 17:00	3,02	2,49	0,53		1					0,86	0,87
	24/04/23 18:00	3,44	2,93	0,52		1					0,95	0,95
	24/04/23 19:00	3,85	3,47	0,38		1					0,95	0,95
	24/04/23 20:00	4,31	3,80	0,52		1					0,95	0,95
	24/04/23 21:00	4,07	3,49	0,58		1					0,95	0,95
	24/04/23 22:00	3,72	3,24	0,48		1					0,95	0,95
	24/04/23 23:00	3,30	2,92	0,38		1					0,71	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 25/4/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	25/04/23 0:00	3,01	2,78	0,23		1					0,87	0,87	
	25/04/23 1:00	2,85	2,75	0,10		1					0,72	0,70	
	25/04/23 2:00	2,76	2,67	0,10		1					0,64	0,64	
	25/04/23 3:00	2,72	2,53	0,19		1					0,54	0,60	
	25/04/23 4:00	2,70	2,47	0,23		1					0,56	0,56	
	25/04/23 5:00	2,85	2,63	0,22		1					0,71	0,74	
	25/04/23 6:00	2,96	2,85	0,11		1					0,83	0,82	
	25/04/23 7:00	3,20	3,18	0,02		1					0,92	0,94	
	25/04/23 8:00	3,19	3,18	0,02		1					0,85	0,95	
	25/04/23 9:00	3,06	3,02	0,04		1					0,91	0,91	
	25/04/23 10:00	2,95	2,87	0,07		1					0,82	0,82	
	25/04/23 11:00	2,88	2,77	0,10		1					0,75	0,75	
	25/04/23 12:00	2,79	2,70	0,08		1					0,67	0,66	
	25/04/23 13:00	2,86	2,82	0,03		1					0,72	0,72	
	25/04/23 14:00	2,88	2,84	0,04		1					0,76	0,75	
	25/04/23 15:00	2,74	2,67	0,08		1					0,61	0,61	
	25/04/23 16:00	2,85	2,73	0,12		1					0,71	0,72	
	25/04/23 17:00	3,13	3,05	0,08		1					0,93	0,93	
	25/04/23 18:00	3,53	3,49	0,04		1					0,95	0,95	
	25/04/23 19:00	3,90	3,86	0,05		1					0,95	0,95	
	25/04/23 20:00	4,36	4,34	0,02		1					1	0,95	0,95
	25/04/23 21:00	4,16	4,16	0,00		1					1	0,95	0,95
	25/04/23 22:00	3,73	3,73	0,00		1						0,95	0,95
	25/04/23 23:00	3,31	3,31	0,00		1						0,93	0,93

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 26/4/2023					
		Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	26/04/23 0:00	3,03	3,03	0,00		1					0,88	0,87	
	26/04/23 1:00	2,86	2,86	0,00		1					0,71	0,70	
	26/04/23 2:00	2,75	2,75	0,00		1					0,59	0,68	
	26/04/23 3:00	2,73	2,73	0,00		1					0,60	0,60	
	26/04/23 4:00	2,76	2,75	0,00		1					0,54	0,72	
	26/04/23 5:00	2,81	2,73	0,08		1					0,60	0,75	
	26/04/23 6:00	2,98	2,93	0,05	1	1					0,53	0,26	
	26/04/23 7:00	3,33	3,33	0,00	1	1					0,45	0,49	
	26/04/23 8:00	3,08	3,05	0,03	1						0,89	0,88	
	26/04/23 9:00	3,51	3,50	0,00		1					0,79	0,77	
	26/04/23 10:00	3,14	3,14	0,00		1					0,92	0,92	
	26/04/23 11:00	3,34	3,34	0,00		1					0,93	0,94	
	26/04/23 12:00	3,22	3,22	0,00		1					0,86	0,85	
	26/04/23 13:00	2,74	2,69	0,06		1					0,61	0,63	
	26/04/23 14:00	3,00	2,87	0,13		1					0,72	0,87	
	26/04/23 15:00	3,10	3,04	0,06		1					0,89	0,89	
	26/04/23 16:00	3,19	3,11	0,09		1					0,90	0,91	
	26/04/23 17:00	3,50	3,42	0,08		1					0,84	0,93	
	26/04/23 18:00	3,92	3,77	0,16		1					0,80	0,95	
	26/04/23 19:00	4,07	3,83	0,24		1					0,88	0,95	
	26/04/23 20:00	4,36	4,15	0,21		1					1	0,82	0,95
	26/04/23 21:00	4,17	3,88	0,28		1					1	0,76	0,95
	26/04/23 22:00	3,70	3,62	0,09		1						0,86	0,95
	26/04/23 23:00	3,31	3,30	0,01		1						0,83	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 27/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	27/04/23 0:00	3,08	3,07	0,01		1					0,80	0,94
	27/04/23 1:00	2,85	2,76	0,09		1					0,73	0,71
	27/04/23 2:00	2,75	2,64	0,11		1					0,59	0,63
	27/04/23 3:00	2,72	2,43	0,29		1					0,57	0,67
	27/04/23 4:00	2,76	2,15	0,61		1					0,62	0,63
	27/04/23 5:00	2,88	2,17	0,71		1					0,75	0,76
	27/04/23 6:00	3,06	2,20	0,85		1					0,91	0,91
	27/04/23 7:00	3,30	2,53	0,77		1					0,94	0,94
	27/04/23 8:00	3,09	2,30	0,78		1					0,92	0,92
	27/04/23 9:00	2,81	2,45	0,36		1					0,69	0,69
	27/04/23 10:00	2,67	2,38	0,29		1					0,55	0,54
	27/04/23 11:00	2,75	2,43	0,32		1					0,61	0,61
	27/04/23 12:00	2,72	2,41	0,30		1					0,59	0,60
	27/04/23 13:00	2,75	2,43	0,31		1					0,60	0,60
	27/04/23 14:00	2,76	2,44	0,32		1					0,62	0,61
	27/04/23 15:00	3,12	2,67	0,45		1					0,88	0,89
	27/04/23 16:00	3,16	2,32	0,84		1					0,94	0,94
	27/04/23 17:00	3,43	2,48	0,94		1					0,95	0,95
	27/04/23 18:00	3,80	2,86	0,94		1					0,95	0,95
	27/04/23 19:00	4,12	3,18	0,94		1					0,95	0,95
	27/04/23 20:00	4,53	3,59	0,94		1					0,95	0,95
	27/04/23 21:00	4,25	3,30	0,94		1					0,95	0,95
	27/04/23 22:00	3,82	2,88	0,94		1					0,95	0,95
	27/04/23 23:00	3,40	2,46	0,94		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας στις 00.00 και στις 03.00 .

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 28/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	28/04/23 0:00	3,14	2,21	0,92		1					0,94	0,94
	28/04/23 1:00	2,94	2,13	0,81		1					0,81	0,81
	28/04/23 2:00	2,82	2,13	0,69		1					0,70	0,69
	28/04/23 3:00	2,83	2,14	0,69		1					0,70	0,70
	28/04/23 4:00	2,82	2,14	0,68		1					0,69	0,69
	28/04/23 5:00	2,91	2,15	0,77		1					0,77	0,77
	28/04/23 6:00	3,10	2,17	0,93		1					0,93	0,93
	28/04/23 7:00	3,36	2,42	0,94		1					0,95	0,95
	28/04/23 8:00	3,32	2,37	0,94		1					0,95	0,95
	28/04/23 9:00	3,25	2,30	0,94		1					0,95	0,95
	28/04/23 10:00	3,12	2,21	0,91		1					0,92	0,92
	28/04/23 11:00	2,88	2,14	0,74		1					0,75	0,74
	28/04/23 12:00	2,75	2,14	0,61		1					0,62	0,61
	28/04/23 13:00	2,95	2,16	0,78		1					0,79	0,80
	28/04/23 14:00	3,01	2,16	0,85		1					0,86	0,87
	28/04/23 15:00	3,16	2,23	0,93		1					0,94	0,94
	28/04/23 16:00	3,21	2,27	0,94		1					0,95	0,95
	28/04/23 17:00	3,46	2,52	0,95		1					0,95	0,95
	28/04/23 18:00	3,82	2,87	0,95		1					0,95	0,95
	28/04/23 19:00	4,22	3,27	0,95		1					0,95	0,95
	28/04/23 20:00	4,67	3,72	0,95		1					0,95	0,95
	28/04/23 21:00	4,36	3,40	0,95		1					0,95	0,95
	28/04/23 22:00	3,97	3,02	0,95		1					0,95	0,95
	28/04/23 23:00	3,59	2,64	0,95		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 17.00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 29/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	29/04/23 0:00	3,22	2,28	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 1:00	3,05	2,13	0,92		1					0,92	0,90
	29/04/23 2:00	2,93	2,13	0,81		1					0,80	0,74
	29/04/23 3:00	2,97	2,13	0,84		1					0,84	0,78
	29/04/23 4:00	2,92	2,12	0,80		1					0,80	0,72
	29/04/23 5:00	3,01	2,14	0,87		1					0,86	0,83
	29/04/23 6:00	3,10	2,16	0,94		1					0,93	0,92
	29/04/23 7:00	3,31	2,36	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 8:00	3,45	2,67	0,78	1	1					0,79	0,54
	29/04/23 9:00	3,37	2,82	0,55	1	1					0,54	0,30
	29/04/23 10:00	3,29	2,34	0,95		1					0,95	0,94
	29/04/23 11:00	3,06	2,15	0,91		1					0,91	0,89
	29/04/23 12:00	3,11	2,17	0,94		1					0,94	0,93
	29/04/23 13:00	3,30	2,35	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 14:00	3,13	2,19	0,94		1					0,94	0,93
	29/04/23 15:00	3,05	2,14	0,91		1					0,91	0,87
	29/04/23 16:00	3,19	2,25	0,94		1					0,94	0,94
	29/04/23 17:00	3,55	2,60	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 18:00	3,94	2,99	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 19:00	4,33	3,38	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 20:00	4,60	3,65	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 21:00	4,43	3,48	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 22:00	4,08	3,13	0,95		1					0,95	0,95
	29/04/23 23:00	3,62	2,67	0,95		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 30/4/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	30/04/23 0:00	3,25	2,29	0,95		1					0,95	0,95	
	30/04/23 1:00	3,10	2,16	0,94		1					0,94	0,93	
	30/04/23 2:00	2,96	2,13	0,84		1					0,83	0,79	
	30/04/23 3:00	2,93	2,13	0,80		1					0,80	0,77	
	30/04/23 4:00	2,90	2,15	0,76		1					0,77	0,77	
	30/04/23 5:00	2,96	2,17	0,80		1					0,82	0,84	
	30/04/23 6:00	3,01	2,17	0,83		1					0,87	0,87	
	30/04/23 7:00	3,26	2,37	0,89		1					0,95	0,95	
	30/04/23 8:00	3,35	2,42	0,93		1					0,95	0,95	
	30/04/23 9:00	3,40	2,47	0,93		1					0,95	0,95	
	30/04/23 10:00	3,32	2,43	0,89		1					0,95	0,95	
	30/04/23 11:00	3,25	2,35	0,90		1					0,95	0,95	
	30/04/23 12:00	3,20	2,31	0,89		1					0,95	0,95	
	30/04/23 13:00	3,11	2,32	0,79		1					0,94	0,94	
	30/04/23 14:00	2,96	2,25	0,71		1					0,83	0,83	
	30/04/23 15:00	3,10	2,40	0,70		1					0,91	0,91	
	30/04/23 16:00	3,39	2,76	0,62		1					0,95	0,95	
	30/04/23 17:00	3,60	3,02	0,58		1					0,95	0,95	
	30/04/23 18:00	3,80	3,27	0,53		1					0,95	0,95	
	30/04/23 19:00	4,00	3,66	0,34		1					0,95	0,95	
	30/04/23 20:00	4,40	4,07	0,33		1					1	0,95	0,95
	30/04/23 21:00	4,23	4,06	0,17		1					1	0,95	0,95
	30/04/23 22:00	3,93	3,72	0,21		1						0,95	0,95
	30/04/23 23:00	3,50	3,38	0,12		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 03.00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.