

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 1/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	01/05/23 0:00	3,23	3,15	0,08		1					0,95	0,95	
	01/05/23 1:00	3,00	2,88	0,12		1					0,88	0,87	
	01/05/23 2:00	2,92	2,71	0,21		1					0,78	0,79	
	01/05/23 3:00	2,87	2,68	0,19		1					0,74	0,73	
	01/05/23 4:00	2,84	2,68	0,15		1					0,70	0,70	
	01/05/23 5:00	2,95	2,76	0,19		1					0,81	0,81	
	01/05/23 6:00	3,00	2,80	0,20		1					0,86	0,87	
	01/05/23 7:00	3,29	3,26	0,03		1					0,95	0,95	
	01/05/23 8:00	3,59	3,59	0,00		1					0,95	0,95	
	01/05/23 9:00	3,80	3,80	0,00		1					0,95	0,95	
	01/05/23 10:00	3,75	3,75	0,00		1					0,95	0,95	
	01/05/23 11:00	3,77	3,75	0,02		1					0,95	0,95	
	01/05/23 12:00	3,88	3,85	0,03		1					0,95	0,95	
	01/05/23 13:00	3,82	3,81	0,00		1					0,95	0,95	
	01/05/23 14:00	3,76	3,76	0,00		1					0,95	0,95	
	01/05/23 15:00	3,57	3,55	0,02		1					0,95	0,95	
	01/05/23 16:00	3,68	3,63	0,05		1					0,95	0,95	
	01/05/23 17:00	3,97	3,94	0,03		1					0,95	0,95	
	01/05/23 18:00	4,18	4,14	0,04		1					1	0,95	0,95
	01/05/23 19:00	4,44	4,44	0,00		1					1	0,95	0,95
	01/05/23 20:00	4,61	4,61	0,00		1					1	0,95	0,95
	01/05/23 21:00	4,43	4,43	0,00		1					1	0,95	0,95
	01/05/23 22:00	4,00	4,00	0,00		1					1	0,95	0,95
	01/05/23 23:00	3,57	3,57	0,00		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 2/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	02/05/23 0:00	3,20	3,20	0,00		1					0,95	0,95	
	02/05/23 1:00	3,04	3,02	0,02		1					0,91	0,90	
	02/05/23 2:00	2,93	2,90	0,03		1					0,79	0,79	
	02/05/23 3:00	2,84	2,80	0,04		1					0,71	0,70	
	02/05/23 4:00	2,88	2,87	0,01		1					0,75	0,75	
	02/05/23 5:00	2,96	2,94	0,02		1					0,82	0,82	
	02/05/23 6:00	3,17	3,13	0,04		1					0,95	0,95	
	02/05/23 7:00	3,49	3,48	0,01	1	1					0,77	0,71	
	02/05/23 8:00	3,58	3,57	0,01	1	1					0,13	0,21	
	02/05/23 9:00	3,38	3,32	0,06		1					0,95	0,95	
	02/05/23 10:00	3,20	2,97	0,23		1					0,95	0,95	
	02/05/23 11:00	3,20	2,94	0,25		1					0,94	0,94	
	02/05/23 12:00	3,10	2,82	0,28		1					0,93	0,93	
	02/05/23 13:00	3,14	2,85	0,29		1					0,94	0,94	
	02/05/23 14:00	3,12	2,84	0,28		1					0,93	0,93	
	02/05/23 15:00	3,19	2,97	0,23		1					0,92	0,92	
	02/05/23 16:00	3,22	2,99	0,23		1					0,93	0,93	
	02/05/23 17:00	3,57	3,40	0,16		1					0,95	0,95	
	02/05/23 18:00	4,03	3,95	0,07		1					0,95	0,95	
	02/05/23 19:00	4,41	4,39	0,02		1					1	0,95	0,95
	02/05/23 20:00	4,62	4,61	0,01		1					1	0,95	0,95
	02/05/23 21:00	4,35	4,12	0,23		1					1	0,95	0,95
	02/05/23 22:00	3,81	2,87	0,94		1						0,95	0,95
	02/05/23 23:00	3,44	2,53	0,91		1						0,92	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 3/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	03/05/23 0:00	3,11	2,20	0,92		1					0,92	0,92	
	03/05/23 1:00	2,91	2,13	0,78		1					0,79	0,79	
	03/05/23 2:00	2,82	2,13	0,69		1					0,70	0,70	
	03/05/23 3:00	2,81	2,13	0,67		1					0,68	0,67	
	03/05/23 4:00	2,80	2,14	0,67		1					0,67	0,68	
	03/05/23 5:00	2,96	2,14	0,81		1					0,82	0,83	
	03/05/23 6:00	3,10	2,18	0,92		1					0,92	0,93	
	03/05/23 7:00	3,44	2,51	0,93		1					0,95	0,95	
	03/05/23 8:00	3,74	2,82	0,92		1					0,95	0,95	
	03/05/23 9:00	3,80	2,86	0,94		1					0,95	0,95	
	03/05/23 10:00	3,67	2,73	0,94		1					0,95	0,95	
	03/05/23 11:00	3,54	2,60	0,94		1					0,95	0,95	
	03/05/23 12:00	3,60	2,66	0,94		1					0,95	0,95	
	03/05/23 13:00	3,80	2,86	0,94		1					0,95	0,95	
	03/05/23 14:00	4,13	3,24	0,89		1					0,95	0,95	
	03/05/23 15:00	3,99	3,05	0,94		1					0,95	0,95	
	03/05/23 16:00	3,84	3,13	0,71		1					0,95	0,95	
	03/05/23 17:00	4,11	3,55	0,56		1					0,95	0,95	
	03/05/23 18:00	4,30	3,79	0,51		1					0,95	0,95	
	03/05/23 19:00	4,65	4,38	0,27		1					1	0,95	0,95
	03/05/23 20:00	4,83	4,83	0,01		1					2	0,95	0,95
	03/05/23 21:00	4,46	4,41	0,05		1					1	0,95	0,95
	03/05/23 22:00	4,05	3,75	0,30		1						0,95	0,95
	03/05/23 23:00	3,56	3,06	0,51		1						0,88	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 4/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	04/05/23 0:00	3,18	2,41	0,76		1					0,76	0,94	
	04/05/23 1:00	3,06	2,15	0,91		1					0,92	0,91	
	04/05/23 2:00	2,96	2,13	0,83		1					0,83	0,82	
	04/05/23 3:00	2,90	2,13	0,77		1					0,78	0,78	
	04/05/23 4:00	2,92	2,14	0,79		1					0,79	0,80	
	04/05/23 5:00	2,99	2,17	0,82		1					0,83	0,85	
	04/05/23 6:00	3,20	2,26	0,94		1					0,95	0,95	
	04/05/23 7:00	3,58	2,67	0,91		1					0,92	0,95	
	04/05/23 8:00	3,97	3,13	0,85		1					0,95	0,95	
	04/05/23 9:00	4,17	3,30	0,87		1					0,95	0,95	
	04/05/23 10:00	4,33	3,53	0,80		1					0,93	0,95	
	04/05/23 11:00	4,53	3,79	0,74		1					0,81	0,95	
	04/05/23 12:00	4,51	3,80	0,71		1					0,65	0,95	
	04/05/23 13:00	4,43	3,62	0,81		1					0,77	0,95	
	04/05/23 14:00	4,33	3,59	0,74		1					0,74	0,95	
	04/05/23 15:00	4,11	3,31	0,80		1					0,80	0,95	
	04/05/23 16:00	4,22	3,34	0,88		1					0,88	0,95	
	04/05/23 17:00	4,43	3,78	0,66		1					0,68	0,95	
	04/05/23 18:00	4,81	3,86	0,95		1					1	0,93	0,95
	04/05/23 19:00	4,93	4,10	0,82		1					1	0,84	0,95
	04/05/23 20:00	5,00	4,10	0,90		1					1	0,95	0,95
	04/05/23 21:00	4,70	3,76	0,94		1						0,95	0,95
	04/05/23 22:00	4,22	3,32	0,90		1						0,92	0,95
	04/05/23 23:00	3,70	2,77	0,94		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας στις 00.00 και από τις 11.00 έως τις 19.00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 5/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	05/05/23 0:00	3,35	2,49	0,86		1					0,95	0,95
	05/05/23 1:00	3,14	2,45	0,69		1					0,87	0,90
	05/05/23 2:00	2,98	2,33	0,65		1					0,72	0,82
	05/05/23 3:00	3,00	2,17	0,83		1					0,83	0,86
	05/05/23 4:00	3,00	2,58	0,42		1					0,70	0,86
	05/05/23 5:00	3,09	2,63	0,46		1					0,86	0,86
	05/05/23 6:00	3,33	2,93	0,39		1					0,95	0,95
	05/05/23 7:00	3,86	3,14	0,72		1					0,95	0,95
	05/05/23 8:00	4,26	3,71	0,55	1	1					0,62	0,06
	05/05/23 9:00	4,27	3,47	0,79		1					0,89	0,78
	05/05/23 10:00	4,28	3,37	0,91		1					0,68	0,95
	05/05/23 11:00	4,09	3,14	0,95		1					0,95	0,95
	05/05/23 12:00	3,89	2,93	0,95		1					0,95	0,95
	05/05/23 13:00	3,86	2,95	0,91		1					0,91	0,95
	05/05/23 14:00	3,58	2,80	0,78		1					0,89	0,95
	05/05/23 15:00	3,61	2,72	0,90		1					0,90	0,95
	05/05/23 16:00	3,64	2,86	0,79		1					0,80	0,95
	05/05/23 17:00	4,03	3,21	0,82		1					0,94	0,95
	05/05/23 18:00	4,40	3,54	0,86		1					0,89	0,95
	05/05/23 19:00	4,65	3,70	0,95		1					0,95	0,95
	05/05/23 20:00	4,87	3,92	0,94		1					0,95	0,95
	05/05/23 21:00	4,61	3,67	0,95		1					0,95	0,95
	05/05/23 22:00	4,22	3,28	0,94		1					0,95	0,95
	05/05/23 23:00	3,77	2,94	0,82		1					0,84	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας από τις 10.00 έως τις 11.00 καθώς και στις 16.00 και τις 23.00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 6/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	06/05/23 0:00	3,33	2,46	0,87		1					0,89	0,95
	06/05/23 1:00	3,16	2,22	0,94		1					0,95	0,95
	06/05/23 2:00	3,06	2,14	0,91		1					0,91	0,91
	06/05/23 3:00	3,01	2,14	0,87		1					0,87	0,87
	06/05/23 4:00	3,04	2,15	0,89		1					0,90	0,91
	06/05/23 5:00	3,19	2,28	0,91		1					0,95	0,95
	06/05/23 6:00	3,43	2,62	0,81		1					0,92	0,95
	06/05/23 7:00	3,87	3,32	0,56		1					0,95	0,95
	06/05/23 8:00	4,12	3,35	0,77		1					0,95	0,95
	06/05/23 9:00	4,09	3,19	0,90		1					0,95	0,95
	06/05/23 10:00	4,01	3,22	0,78		1					0,95	0,95
	06/05/23 11:00	4,11	3,19	0,92		1					0,95	0,95
	06/05/23 12:00	4,16	3,26	0,90		1					0,94	0,95
	06/05/23 13:00	4,01	3,06	0,95		1					0,94	0,95
	06/05/23 14:00	3,73	2,79	0,94		1					0,94	0,95
	06/05/23 15:00	3,42	2,48	0,94		1					0,95	0,95
	06/05/23 16:00	3,54	2,60	0,94		1					0,95	0,95
	06/05/23 17:00	3,82	2,88	0,94		1					0,95	0,95
	06/05/23 18:00	4,20	3,26	0,94		1					0,95	0,95
	06/05/23 19:00	4,56	3,62	0,94		1					0,95	0,95
	06/05/23 20:00	4,80	3,87	0,93		1					0,95	0,95
	06/05/23 21:00	4,62	3,69	0,93		1					0,95	0,95
	06/05/23 22:00	4,12	3,19	0,94		1					0,94	0,95
	06/05/23 23:00	3,70	2,82	0,88		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 7/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	07/05/23 0:00	3,38	2,51	0,87		1					0,94	0,95	
	07/05/23 1:00	3,15	2,26	0,90		1					0,93	0,92	
	07/05/23 2:00	3,07	2,19	0,89		1					0,93	0,92	
	07/05/23 3:00	3,06	2,15	0,90		1					0,90	0,90	
	07/05/23 4:00	3,01	2,13	0,87		1					0,87	0,88	
	07/05/23 5:00	3,13	2,36	0,77		1					0,78	0,93	
	07/05/23 6:00	3,20	2,45	0,75		1					0,83	0,95	
	07/05/23 7:00	3,56	2,85	0,71		1					0,70	0,95	
	07/05/23 8:00	3,76	2,85	0,90		1					0,94	0,95	
	07/05/23 9:00	3,74	2,82	0,92		1					0,95	0,95	
	07/05/23 10:00	3,68	2,76	0,93		1					0,95	0,95	
	07/05/23 11:00	3,63	2,78	0,85		1					0,91	0,95	
	07/05/23 12:00	3,59	2,90	0,68	1	1					0,71	0,43	
	07/05/23 13:00	3,63	3,04	0,60	1	1					0,60	0,00	
	07/05/23 14:00	3,42	2,71	0,71	1						0,77	0,49	
	07/05/23 15:00	3,24	2,37	0,87	1						0,95	0,95	
	07/05/23 16:00	3,22	2,29	0,94	1						0,95	0,95	
	07/05/23 17:00	3,54	2,62	0,92	1						0,95	0,95	
	07/05/23 18:00	3,88	3,02	0,86	1						0,95	0,95	
	07/05/23 19:00	4,26	3,42	0,83	1						0,95	0,95	
	07/05/23 20:00	4,80	3,97	0,83	1						0,95	0,95	
	07/05/23 21:00	4,61	3,75	0,86	1						1	0,95	0,95
	07/05/23 22:00	4,18	3,32	0,85	1							0,95	0,95
	07/05/23 23:00	3,69	2,87	0,82	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως από τις 12.00 έως τη 13.00 πραγματοποιήθηκε διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας από τις 05.00 έως τις 07.00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 8/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	08/05/23 0:00	3,31	2,50	0,81	1						0,95	0,95	
	08/05/23 1:00	3,15	2,42	0,73	1						0,95	0,95	
	08/05/23 2:00	3,02	2,28	0,74	1						0,88	0,88	
	08/05/23 3:00	3,01	2,26	0,74	1						0,87	0,87	
	08/05/23 4:00	3,01	2,16	0,85	1						0,88	0,88	
	08/05/23 5:00	3,12	2,23	0,89	1						0,93	0,93	
	08/05/23 6:00	3,33	2,46	0,86	1						0,95	0,95	
	08/05/23 7:00	3,72	2,85	0,87	1						0,95	0,95	
	08/05/23 8:00	3,79	3,56	0,23	1						0,95	0,95	
	08/05/23 9:00	3,81	3,81	0,00	1						0,95	0,95	
	08/05/23 10:00	3,68	3,68	0,00	1						0,95	0,95	
	08/05/23 11:00	3,68	3,68	0,00	1						0,95	0,95	
	08/05/23 12:00	3,50	3,43	0,08	1						0,95	0,95	
	08/05/23 13:00	3,49	3,04	0,44	1						0,95	0,95	
	08/05/23 14:00	3,43	2,99	0,44	1						0,95	0,95	
	08/05/23 15:00	3,33	2,88	0,44	1						0,95	0,95	
	08/05/23 16:00	3,30	2,86	0,44	1						0,95	0,95	
	08/05/23 17:00	3,53	3,09	0,44	1						0,95	0,95	
	08/05/23 18:00	3,99	3,54	0,44	1						0,95	0,95	
	08/05/23 19:00	4,40	3,96	0,44	1						0,95	0,95	
	08/05/23 20:00	4,84	4,40	0,44	1						1	0,95	0,95
	08/05/23 21:00	4,61	4,16	0,44	1						1	0,95	0,95
	08/05/23 22:00	4,10	3,66	0,44	1							0,95	0,95
	08/05/23 23:00	3,74	3,32	0,43	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως από τις 8.00 έως τις 12.00 πραγματοποιήθηκαν έργα στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 9/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	09/05/23 0:00	3,36	3,02	0,33	1						0,95	0,95	
	09/05/23 1:00	3,14	2,78	0,36	1						0,95	0,95	
	09/05/23 2:00	3,09	2,87	0,22	1						0,93	0,93	
	09/05/23 3:00	3,00	2,85	0,15	1						0,86	0,86	
	09/05/23 4:00	2,99	2,81	0,18	1						0,86	0,85	
	09/05/23 5:00	3,14	2,98	0,15	1						0,92	0,92	
	09/05/23 6:00	3,26	3,12	0,14	1						0,95	0,95	
	09/05/23 7:00	3,67	3,57	0,10	1						0,95	0,95	
	09/05/23 8:00	3,80	3,73	0,07	1						0,95	0,95	
	09/05/23 9:00	3,73	3,68	0,05	1						0,95	0,95	
	09/05/23 10:00	3,52	3,49	0,03	1						0,95	0,95	
	09/05/23 11:00	3,62	3,59	0,04	1						0,95	0,95	
	09/05/23 12:00	3,73	3,72	0,02	1						0,95	0,95	
	09/05/23 13:00	4,07	3,98	0,09	1						0,95	0,95	
	09/05/23 14:00	3,89	3,82	0,07	1						0,95	0,95	
	09/05/23 15:00	3,52	3,45	0,07	1						0,95	0,95	
	09/05/23 16:00	3,41	3,33	0,08	1						0,95	0,95	
	09/05/23 17:00	3,75	3,66	0,09	1						0,95	0,95	
	09/05/23 18:00	4,04	3,97	0,07	1						0,95	0,95	
	09/05/23 19:00	4,56	4,52	0,04	1						1	0,95	0,95
	09/05/23 20:00	4,89	4,83	0,06	1						1	0,95	0,95
	09/05/23 21:00	4,51	4,48	0,04	1						1	0,95	0,95
	09/05/23 22:00	4,08	4,06	0,02	1						1	0,95	0,95
	09/05/23 23:00	3,61	3,60	0,00	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 10/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	10/05/23 0:00	3,26	3,26	0,00	1						0,95	0,95	
	10/05/23 1:00	3,08	3,07	0,01	1						0,94	0,93	
	10/05/23 2:00	2,97	2,97	0,00	1						0,84	0,84	
	10/05/23 3:00	2,94	2,91	0,03	1						0,81	0,81	
	10/05/23 4:00	2,98	2,90	0,08	1						0,86	0,84	
	10/05/23 5:00	3,08	3,01	0,06	1						0,90	0,91	
	10/05/23 6:00	3,24	3,16	0,08	1						0,92	0,95	
	10/05/23 7:00	3,66	3,57	0,09	1						0,92	0,95	
	10/05/23 8:00	3,93	3,76	0,17	1						0,94	0,95	
	10/05/23 9:00	3,97	3,76	0,21	1						0,91	0,84	
	10/05/23 10:00	3,87	3,87	0,00	1	1					0,00	0,00	
	10/05/23 11:00	2,38	2,30	0,08	1	1					0,44	0,31	
	10/05/23 12:00	4,18	4,18	0,00	1	1					1	0,66	0,68
	10/05/23 13:00	4,18	4,18	0,00		1					1	0,95	0,95
	10/05/23 14:00	4,06	4,06	0,00		1					1	0,95	0,95
	10/05/23 15:00	3,87	3,87	0,00		1						0,95	0,95
	10/05/23 16:00	3,68	3,68	0,00		1						0,95	0,95
	10/05/23 17:00	3,99	3,99	0,00		1						0,95	0,95
	10/05/23 18:00	4,33	4,33	0,00		1					1	0,95	0,95
	10/05/23 19:00	4,62	4,62	0,00		1					1	0,95	0,95
	10/05/23 20:00	4,93	4,89	0,04		1					2	0,95	0,95
	10/05/23 21:00	4,66	4,38	0,29		1					1	0,95	0,95
	10/05/23 22:00	4,16	3,87	0,30		1					1	0,95	0,95
	10/05/23 23:00	3,73	3,30	0,44		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Στις 10.00 η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Σημειώνεται επίσης πως από τις 11.33 έως τις 11.58 προέκυψε γενική διακοπή λόγω βλάβης στη μονάδα G2. Στη συνέχεια της γενικής διακοπής και μέχρι τις 20.00 το ΑΠ Άγιος Ιωάννης ήταν εκτός λειτουργίας Το ΑΠ Έξω Χίονι ήταν εκτός απικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω τεχνικού προβλήματος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 11/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	11/05/23 0:00	3,38	2,94	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 1:00	3,14	2,70	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 2:00	3,07	2,63	0,43		1					0,93	0,93
	11/05/23 3:00	3,05	2,63	0,42		1					0,91	0,91
	11/05/23 4:00	3,03	2,61	0,42		1					0,89	0,89
	11/05/23 5:00	3,15	2,72	0,43		1					0,93	0,93
	11/05/23 6:00	3,42	2,98	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 7:00	3,82	3,38	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 8:00	4,24	3,80	0,44		1					0,94	0,95
	11/05/23 9:00	4,46	4,02	0,44		1				1	0,95	0,95
	11/05/23 10:00	4,29	3,85	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 11:00	4,48	4,03	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 12:00	4,50	4,06	0,44		1				1	0,95	0,95
	11/05/23 13:00	4,72	4,28	0,44		1				1	0,95	0,95
	11/05/23 14:00	4,79	4,34	0,44		1				1	0,95	0,95
	11/05/23 15:00	4,51	4,07	0,44		1				1	0,95	0,95
	11/05/23 16:00	4,25	3,81	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 17:00	4,17	3,73	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 18:00	4,42	3,98	0,44		1					0,95	0,95
	11/05/23 19:00	4,74	4,29	0,44		1				1	0,95	0,95
	11/05/23 20:00	5,17	4,72	0,44		1				1	0,95	0,95
	11/05/23 21:00	4,90	4,46	0,44		1				1	0,91	0,95
	11/05/23 22:00	4,47	4,02	0,45		1				1	0,95	0,95
	11/05/23 23:00	3,84	3,40	0,44		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι ήταν εκτός απικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω τεχνικού προβλήματος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 12/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	12/05/23 0:00	3,52	3,08	0,44		1					0,93	0,95	
	12/05/23 1:00	3,29	2,86	0,43		1					0,80	0,92	
	12/05/23 2:00	3,17	2,36	0,81		1					0,66	0,93	
	12/05/23 3:00	3,11	2,20	0,91		1					0,92	0,94	
	12/05/23 4:00	3,16	2,38	0,78		1					0,75	0,95	
	12/05/23 5:00	3,31	2,47	0,83		1					0,84	0,95	
	12/05/23 6:00	3,57	2,73	0,84		1					0,85	0,95	
	12/05/23 7:00	4,22	3,37	0,85		1					0,82	0,95	
	12/05/23 8:00	4,51	3,72	0,80		1					0,69	0,82	
	12/05/23 9:00	4,44	3,64	0,80		1					0,77	0,95	
	12/05/23 10:00	4,19	3,29	0,90		1					0,74	0,95	
	12/05/23 11:00	3,97	3,21	0,76		1					0,81	0,81	
	12/05/23 12:00	3,96	3,03	0,93		1					0,91	0,95	
	12/05/23 13:00	3,89	2,96	0,94		1					0,80	0,95	
	12/05/23 14:00	3,75	2,81	0,94		1					0,94	0,95	
	12/05/23 15:00	3,52	2,57	0,95		1					0,80	0,95	
	12/05/23 16:00	3,50	2,55	0,94		1					0,95	0,95	
	12/05/23 17:00	3,82	2,90	0,93		1					0,95	0,95	
	12/05/23 18:00	4,25	3,31	0,94		1					0,95	0,95	
	12/05/23 19:00	4,60	3,65	0,95		1					0,95	0,95	
	12/05/23 20:00	5,11	4,16	0,95		1					1	0,95	0,95
	12/05/23 21:00	4,91	4,10	0,81		1					1	0,81	0,95
	12/05/23 22:00	4,40	3,45	0,95		1						0,95	0,95
	12/05/23 23:00	3,87	2,92	0,95		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι ήταν εκτός απικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω τεχνικού προβλήματος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 13/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	13/05/23 0:00	3,56	2,62	0,94		1					0,95	0,95	
	13/05/23 1:00	3,28	2,33	0,95		1					0,95	0,95	
	13/05/23 2:00	3,21	2,26	0,95		1					0,85	0,95	
	13/05/23 3:00	3,23	2,36	0,87		1					0,78	0,95	
	13/05/23 4:00	3,15	2,29	0,86		1					0,81	0,95	
	13/05/23 5:00	3,32	2,47	0,86		1					0,81	0,95	
	13/05/23 6:00	3,50	2,58	0,93		1					0,93	0,95	
	13/05/23 7:00	3,88	3,23	0,65		1					0,57	0,95	
	13/05/23 8:00	4,05	3,33	0,72		1					0,63	0,95	
	13/05/23 9:00	4,15	3,22	0,93	1	1					0,93	0,18	
	13/05/23 10:00	4,05	3,11	0,93	1	1					0,94	0,54	
	13/05/23 11:00	4,00	3,20	0,81		1					0,91	0,95	
	13/05/23 12:00	3,96	3,22	0,74		1					0,81	0,95	
	13/05/23 13:00	4,02	3,08	0,95		1					0,95	0,95	
	13/05/23 14:00	4,00	3,07	0,93		1					0,95	0,95	
	13/05/23 15:00	3,67	2,74	0,92		1					0,95	0,95	
	13/05/23 16:00	3,72	2,78	0,94		1					0,95	0,95	
	13/05/23 17:00	3,94	2,99	0,94		1					0,95	0,95	
	13/05/23 18:00	4,25	3,31	0,94		1					0,95	0,95	
	13/05/23 19:00	4,67	3,73	0,94		1					0,95	0,95	
	13/05/23 20:00	4,99	4,05	0,94		1					1	0,95	0,95
	13/05/23 21:00	4,82	3,87	0,94		1						0,95	0,95
	13/05/23 22:00	4,36	3,41	0,95		1						0,95	0,95
	13/05/23 23:00	3,87	3,06	0,80		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι ήταν εκτός απικοινωνίας έως τη 13:00 λόγω τεχνικού προβλήματος. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 14/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	14/05/23 0:00	3,56	2,72	0,84		1					0,95	0,95	
	14/05/23 1:00	3,36	2,43	0,93		1					0,95	0,95	
	14/05/23 2:00	3,23	2,30	0,93		1					0,95	0,95	
	14/05/23 3:00	3,17	2,35	0,82		1					0,95	0,95	
	14/05/23 4:00	3,15	2,39	0,77		1					0,95	0,95	
	14/05/23 5:00	3,21	2,37	0,84		1					0,95	0,95	
	14/05/23 6:00	3,42	2,59	0,82		1					0,88	0,95	
	14/05/23 7:00	3,80	3,07	0,73		1					0,95	0,95	
	14/05/23 8:00	3,91	3,18	0,72		1					0,95	0,95	
	14/05/23 9:00	3,96	3,24	0,73		1					0,95	0,95	
	14/05/23 10:00	3,83	2,98	0,85		1					0,95	0,95	
	14/05/23 11:00	3,90	3,02	0,88		1					0,95	0,95	
	14/05/23 12:00	3,93	3,01	0,92		1					0,95	0,95	
	14/05/23 13:00	3,89	2,99	0,90		1					0,95	0,95	
	14/05/23 14:00	3,73	2,79	0,94		1					0,95	0,95	
	14/05/23 15:00	3,50	2,55	0,94		1					0,95	0,95	
	14/05/23 16:00	3,48	2,54	0,93		1					0,95	0,95	
	14/05/23 17:00	3,76	3,01	0,74		1					0,95	0,95	
	14/05/23 18:00	4,25	3,52	0,73		1					0,95	0,95	
	14/05/23 19:00	4,56	3,92	0,64		1					0,95	0,95	
	14/05/23 20:00	4,92	4,17	0,74		1					1	0,95	0,95
	14/05/23 21:00	4,77	3,94	0,83		1						0,95	0,95
	14/05/23 22:00	4,31	3,70	0,61		1						0,95	0,95
	14/05/23 23:00	3,83	3,29	0,54		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 15/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/05/23 0:00	3,51	2,85	0,66		1					0,95	0,95
	15/05/23 1:00	3,35	2,89	0,46		1					0,95	0,95
	15/05/23 2:00	3,22	2,84	0,38		1					0,95	0,95
	15/05/23 3:00	3,19	2,88	0,31		1					0,95	0,95
	15/05/23 4:00	3,19	3,05	0,14		1					0,95	0,95
	15/05/23 5:00	3,28	3,17	0,11		1					0,95	0,95
	15/05/23 6:00	3,51	3,43	0,08		1					0,95	0,95
	15/05/23 7:00	3,86	3,71	0,15		1					0,95	0,95
	15/05/23 8:00	4,08	3,98	0,10		1					0,95	0,95
	15/05/23 9:00	4,14	4,07	0,08		1				1	0,95	0,95
	15/05/23 10:00	4,00	3,99	0,01		1				1	0,95	0,95
	15/05/23 11:00	3,97	3,96	0,01		1				1	0,95	0,95
	15/05/23 12:00	3,91	3,52	0,39		1					0,95	0,95
	15/05/23 13:00	4,01	3,85	0,16		1					0,95	0,95
	15/05/23 14:00	3,98	3,96	0,01		1				1	0,95	0,95
	15/05/23 15:00	3,84	3,74	0,11		1					0,95	0,95
	15/05/23 16:00	3,85	3,66	0,18		1					0,95	0,95
	15/05/23 17:00	4,03	3,78	0,25		1					0,95	0,95
	15/05/23 18:00	4,46	4,27	0,19		1				1	0,95	0,95
	15/05/23 19:00	4,76	4,64	0,12		1				1	0,95	0,95
	15/05/23 20:00	5,17	5,16	0,02		1				2	0,95	0,95
	15/05/23 21:00	5,07	5,07	0,00		1				2	0,95	0,95
	15/05/23 22:00	4,47	4,47	0,00		1				1	0,95	0,95
	15/05/23 23:00	3,95	3,95	0,00		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 16/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	16/05/23 0:00	3,56	3,56	0,00		1					0,95	0,95	
	16/05/23 1:00	3,35	3,29	0,06		1					0,95	0,95	
	16/05/23 2:00	3,25	3,17	0,09		1					0,95	0,95	
	16/05/23 3:00	3,20	3,03	0,18		1					0,95	0,95	
	16/05/23 4:00	3,20	2,93	0,27		1					0,95	0,95	
	16/05/23 5:00	3,37	2,83	0,54		1					0,95	0,95	
	16/05/23 6:00	3,58	2,83	0,74		1					0,95	0,95	
	16/05/23 7:00	4,04	3,24	0,80		1					0,95	0,73	
	16/05/23 8:00	4,31	3,69	0,62	1	1					0,67	0,05	
	16/05/23 9:00	4,28	3,71	0,57		1					0,95	0,89	
	16/05/23 10:00	3,96	3,48	0,48		1					0,95	0,95	
	16/05/23 11:00	4,03	3,47	0,55		1					0,95	0,95	
	16/05/23 12:00	4,38	3,96	0,42		1					1	0,95	0,95
	16/05/23 13:00	4,84	4,54	0,30		1					1	0,95	0,95
	16/05/23 14:00	4,53	4,16	0,37		1					1	0,95	0,95
	16/05/23 15:00	4,29	4,22	0,07		1					1	0,95	0,95
	16/05/23 16:00	4,07	4,07	0,00		1					1	0,95	0,95
	16/05/23 17:00	4,34	4,31	0,03		1					1	0,95	0,95
	16/05/23 18:00	4,70	4,70	0,00		1					1	0,95	0,95
	16/05/23 19:00	5,08	5,08	0,00		1					2	0,95	0,95
	16/05/23 20:00	5,45	5,45	0,00		1					2	0,95	0,95
	16/05/23 21:00	5,25	5,24	0,01		1					2	0,95	0,95
	16/05/23 22:00	4,63	4,63	0,00		1					2	0,95	0,95
	16/05/23 23:00	4,12	4,09	0,03		1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 17/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	17/05/23 0:00	3,78	3,78	0,00		1					0,95	0,95	
	17/05/23 1:00	3,57	3,29	0,28		1					0,95	0,95	
	17/05/23 2:00	3,47	2,89	0,58		1					0,95	0,95	
	17/05/23 3:00	3,41	2,89	0,52		1					0,95	0,95	
	17/05/23 4:00	3,34	2,70	0,64		1					0,91	0,95	
	17/05/23 5:00	3,49	2,74	0,75		1					0,95	0,95	
	17/05/23 6:00	3,74	2,95	0,79		1					0,95	0,95	
	17/05/23 7:00	4,33	3,52	0,81		1					0,95	0,95	
	17/05/23 8:00	4,42	3,62	0,80		1					0,95	0,95	
	17/05/23 9:00	4,51	3,65	0,87		1					0,95	0,95	
	17/05/23 10:00	4,20	3,29	0,92		1					0,95	0,95	
	17/05/23 11:00	4,20	3,29	0,91		1					0,95	0,95	
	17/05/23 12:00	4,13	3,25	0,88		1					0,95	0,95	
	17/05/23 13:00	4,24	3,31	0,93		1					0,95	0,95	
	17/05/23 14:00	4,20	3,26	0,94		1					0,95	0,95	
	17/05/23 15:00	3,99	3,13	0,86		1					0,95	0,95	
	17/05/23 16:00	3,93	3,05	0,88		1					0,95	0,95	
	17/05/23 17:00	4,20	3,27	0,93		1					0,95	0,95	
	17/05/23 18:00	4,62	3,67	0,94		1					0,95	0,95	
	17/05/23 19:00	4,96	4,01	0,94		1					1	0,95	0,95
	17/05/23 20:00	5,36	4,41	0,94		1					1	0,95	0,95
	17/05/23 21:00	5,13	4,19	0,94		1					1	0,95	0,95
	17/05/23 22:00	4,29	3,34	0,94		1						0,95	0,95
	17/05/23 23:00	3,94	3,03	0,91		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι από τις 22:00 έως τις 00:00 προέκυψε σφάλμα στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 18/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	18/05/23 0:00	3,73	2,78	0,94		1					0,95	0,95	
	18/05/23 1:00	3,51	2,57	0,94		1					0,95	0,95	
	18/05/23 2:00	3,39	2,45	0,94		1					0,95	0,95	
	18/05/23 3:00	3,32	2,39	0,93		1					0,95	0,95	
	18/05/23 4:00	3,31	2,37	0,94		1					0,95	0,95	
	18/05/23 5:00	3,50	2,56	0,94		1					0,95	0,95	
	18/05/23 6:00	3,78	2,84	0,94		1					0,95	0,95	
	18/05/23 7:00	4,34	3,42	0,92		1					0,95	0,95	
	18/05/23 8:00	4,54	3,63	0,90		1					0,95	0,95	
	18/05/23 9:00	4,62	3,70	0,91		1					0,95	0,95	
	18/05/23 10:00	4,58	3,67	0,91		1					0,95	0,95	
	18/05/23 11:00	4,54	3,61	0,94		1					0,95	0,95	
	18/05/23 12:00	4,65	3,85	0,80		1					0,95	0,95	
	18/05/23 13:00	4,54	3,82	0,73		1					0,95	0,95	
	18/05/23 14:00	4,48	3,77	0,70		1					0,95	0,95	
	18/05/23 15:00	4,05	3,36	0,70		1					0,95	0,95	
	18/05/23 16:00	3,95	3,40	0,55		1					0,95	0,95	
	18/05/23 17:00	4,18	3,70	0,47		1					0,95	0,95	
	18/05/23 18:00	4,60	4,17	0,44		1					1	0,95	0,95
	18/05/23 19:00	4,98	4,49	0,49		1					1	0,95	0,95
	18/05/23 20:00	5,41	4,77	0,64		1					1	0,95	0,95
	18/05/23 21:00	5,23	4,57	0,65		1					1	0,95	0,95
	18/05/23 22:00	4,70	4,16	0,54		1					1	0,95	0,95
	18/05/23 23:00	4,15	3,79	0,36		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 19/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	19/05/23 0:00	3,75	3,25	0,50		1					0,95	0,95	
	19/05/23 1:00	3,56	2,78	0,78		1					0,95	0,95	
	19/05/23 2:00	3,42	2,78	0,63		1					0,95	0,95	
	19/05/23 3:00	3,31	2,79	0,52		1					0,95	0,95	
	19/05/23 4:00	3,29	2,53	0,76		1					0,95	0,95	
	19/05/23 5:00	3,48	2,75	0,73		1					0,95	0,95	
	19/05/23 6:00	3,79	3,15	0,64		1					0,95	0,95	
	19/05/23 7:00	4,30	3,77	0,53		1					0,95	0,95	
	19/05/23 8:00	4,57	3,82	0,75	1	1					0,95	0,50	
	19/05/23 9:00	4,50	3,68	0,82	1	1					0,95	0,63	
	19/05/23 10:00	4,28	3,55	0,73		1					0,74	0,95	
	19/05/23 11:00	4,25	3,37	0,87		1					0,88	0,95	
	19/05/23 12:00	4,19	3,31	0,88		1					0,89	0,95	
	19/05/23 13:00	4,35	3,46	0,89		1					0,89	0,95	
	19/05/23 14:00	4,27	3,34	0,93		1					0,80	0,95	
	19/05/23 15:00	3,98	3,04	0,94		1					0,95	0,95	
	19/05/23 16:00	3,97	3,02	0,95		1					0,95	0,95	
	19/05/23 17:00	4,28	3,33	0,95		1					0,95	0,95	
	19/05/23 18:00	4,75	3,87	0,88		1					0,89	0,95	
	19/05/23 19:00	5,06	4,16	0,91		1					1	0,89	0,95
	19/05/23 20:00	5,44	4,48	0,95		1					1	0,95	0,95
	19/05/23 21:00	5,28	4,35	0,93		1					1	0,95	0,95
	19/05/23 22:00	4,77	3,83	0,94		1						0,95	0,95
	19/05/23 23:00	4,12	3,18	0,94		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 20/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	20/05/23 0:00	3,79	2,85	0,94		1					0,95	0,95	
	20/05/23 1:00	3,54	2,60	0,94		1					0,95	0,95	
	20/05/23 2:00	3,42	2,49	0,93		1					0,95	0,95	
	20/05/23 3:00	3,40	2,66	0,74		1					0,95	0,95	
	20/05/23 4:00	3,31	2,41	0,90		1					0,95	0,95	
	20/05/23 5:00	3,48	2,64	0,84		1					0,95	0,95	
	20/05/23 6:00	3,73	2,89	0,84		1					0,95	0,95	
	20/05/23 7:00	4,20	3,26	0,94		1					0,95	0,95	
	20/05/23 8:00	4,43	3,49	0,94		1					0,95	0,95	
	20/05/23 9:00	4,52	3,58	0,94		1					0,95	0,95	
	20/05/23 10:00	4,28	3,36	0,92		1					0,95	0,95	
	20/05/23 11:00	4,34	3,43	0,91		1					0,95	0,95	
	20/05/23 12:00	4,27	3,48	0,79		1					0,95	0,95	
	20/05/23 13:00	4,55	3,71	0,84		1					0,95	0,95	
	20/05/23 14:00	4,40	3,46	0,93		1					0,95	0,95	
	20/05/23 15:00	4,15	3,24	0,91		1					0,95	0,95	
	20/05/23 16:00	4,24	3,39	0,85		1					0,95	0,95	
	20/05/23 17:00	4,55	3,69	0,85		1					0,95	0,95	
	20/05/23 18:00	4,98	4,24	0,74		1					1	0,95	0,95
	20/05/23 19:00	5,22	4,58	0,63		1					1	0,95	0,95
	20/05/23 20:00	5,42	4,62	0,80		1					1	0,95	0,95
	20/05/23 21:00	5,24	4,34	0,89		1					1	0,95	0,95
	20/05/23 22:00	4,77	4,08	0,69		1					1	0,95	0,95
	20/05/23 23:00	4,29	3,62	0,68		1						0,89	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 21/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	21/05/23 0:00	3,84	3,40	0,44		1					0,82	0,95
	21/05/23 1:00	3,66	3,45	0,21		1					0,91	0,95
	21/05/23 2:00	3,50	3,44	0,06		1					0,82	0,95
	21/05/23 3:00	3,45	3,41	0,04		1					0,94	0,95
	21/05/23 4:00	3,35	3,33	0,02		1					0,95	0,95
	21/05/23 5:00	3,53	3,50	0,03		1					0,95	0,95
	21/05/23 6:00	3,81	3,81	0,00		1					0,95	0,95
	21/05/23 7:00	4,40	4,33	0,08		1				1	0,92	0,95
	21/05/23 8:00	4,83	4,78	0,05		1				1	0,95	0,95
	21/05/23 9:00	5,06	4,80	0,25		1				2	0,95	0,95
	21/05/23 10:00	5,39	4,89	0,50		1				2	0,81	0,95
	21/05/23 11:00	5,46	4,58	0,88		1				1	0,89	0,95
	21/05/23 12:00	5,34	4,63	0,71		1				1	0,73	0,95
	21/05/23 13:00	5,45	4,82	0,63		1				2	0,69	0,95
	21/05/23 14:00	5,14	4,74	0,41		1				2	0,77	0,95
	21/05/23 15:00	4,59	4,22	0,37		1				1	0,83	0,95
	21/05/23 16:00	4,67	4,39	0,29		1				1	0,95	0,95
	21/05/23 17:00	4,75	4,55	0,19		1				1	0,91	0,95
	21/05/23 18:00	4,95	4,90	0,05		1				2	0,56	0,95
	21/05/23 19:00	5,24	5,24	0,00		1				2	0,77	0,95
	21/05/23 20:00	5,47	5,46	0,01		1				2	0,77	0,95
	21/05/23 21:00	5,16	5,13	0,03		1				2	0,95	0,95
	21/05/23 22:00	4,70	4,70	0,00		1				2	0,89	0,95
	21/05/23 23:00	4,25	4,23	0,01		1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 22/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	22/05/23 0:00	3,82	3,75	0,07		1				1	0,82	0,95
	22/05/23 1:00	3,54	3,49	0,05		1					0,95	0,95
	22/05/23 2:00	3,40	3,28	0,12		1					0,95	0,95
	22/05/23 3:00	3,44	3,26	0,19		1					0,95	0,95
	22/05/23 4:00	3,32	3,17	0,15		1					0,85	0,95
	22/05/23 5:00	3,61	3,44	0,16		1					0,95	0,95
	22/05/23 6:00	3,95	3,91	0,05		1					0,95	0,95
	22/05/23 7:00	4,65	4,65	0,00	1	1				1	0,81	0,70
	22/05/23 8:00	5,06	5,01	0,05	1	1				1	0,64	0,60
	22/05/23 9:00	5,09	5,00	0,09	1					2	0,86	0,95
	22/05/23 10:00	4,87	4,66	0,21	1					2	0,71	0,95
	22/05/23 11:00	4,71	4,01	0,70	1					1	0,89	0,95
	22/05/23 12:00	4,76	3,99	0,77	1					1	0,95	0,95
	22/05/23 13:00	4,67	3,94	0,73	1					1	0,95	0,95
	22/05/23 14:00	4,69	3,91	0,79	1					1	0,95	0,95
	22/05/23 15:00	4,24	3,63	0,62	1						0,80	0,95
	22/05/23 16:00	4,20	3,66	0,54	1						0,95	0,95
	22/05/23 17:00	4,48	4,12	0,36	1						0,95	0,95
	22/05/23 18:00	4,81	4,42	0,39	1					1	0,91	0,95
	22/05/23 19:00	5,20	4,87	0,33	1					1	0,95	0,95
	22/05/23 20:00	5,62	5,37	0,26	1					2	0,95	0,95
	22/05/23 21:00	5,49	5,31	0,18	1					2	0,95	0,95
	22/05/23 22:00	4,89	4,73	0,16	1					2	0,92	0,95
	22/05/23 23:00	4,26	4,08	0,18	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 23/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	23/05/23 0:00	3,81	3,58	0,24	1						0,95	0,95
	23/05/23 1:00	3,58	3,40	0,18	1						0,89	0,95
	23/05/23 2:00	3,39	3,12	0,27	1						0,83	0,95
	23/05/23 3:00	3,35	3,12	0,23	1						0,77	0,95
	23/05/23 4:00	3,31	3,00	0,31	1						0,95	0,95
	23/05/23 5:00	3,48	3,15	0,33	1						0,95	0,95
	23/05/23 6:00	3,81	3,55	0,25	1						0,95	0,95
	23/05/23 7:00	4,42	4,21	0,21	1					1	0,84	0,95
	23/05/23 8:00	4,78	4,52	0,26	1					1	0,75	0,95
	23/05/23 9:00	4,68	4,41	0,28	1					1	0,89	0,95
	23/05/23 10:00	4,49	4,31	0,18	1					1	0,94	0,95
	23/05/23 11:00	4,52	4,39	0,14	1					1	0,90	0,95
	23/05/23 12:00	4,52	4,36	0,15	1					1	0,65	0,95
	23/05/23 13:00	4,63	4,35	0,28	1					1	0,88	0,95
	23/05/23 14:00	4,50	4,21	0,29	1					1	0,95	0,95
	23/05/23 15:00	4,36	4,09	0,27	1					1	0,95	0,95
	23/05/23 16:00	4,22	3,95	0,27	1					1	0,95	0,95
	23/05/23 17:00	4,57	4,34	0,23	1					1	0,95	0,95
	23/05/23 18:00	4,93	4,70	0,23	1					1	0,95	0,95
	23/05/23 19:00	5,16	4,92	0,25	1					2	0,95	0,95
	23/05/23 20:00	5,56	5,46	0,10	1					2	0,95	0,95
	23/05/23 21:00	5,50	5,34	0,16	1					2	0,95	0,95
	23/05/23 22:00	4,92	4,80	0,12	1					2	0,95	0,95
	23/05/23 23:00	4,27	4,17	0,10	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 24/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/05/23 0:00	3,83	3,76	0,08	1						0,95	0,95
	24/05/23 1:00	3,57	3,48	0,09	1						0,95	0,95
	24/05/23 2:00	3,48	3,36	0,11	1						0,95	0,95
	24/05/23 3:00	3,42	3,36	0,06	1						0,95	0,95
	24/05/23 4:00	3,33	3,31	0,02	1						0,95	0,95
	24/05/23 5:00	3,52	3,52	0,01	1						0,95	0,95
	24/05/23 6:00	3,83	3,83	0,00	1						0,95	0,95
	24/05/23 7:00	4,46	4,46	0,00	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 8:00	4,71	4,71	0,00	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 9:00	4,81	4,81	0,00	1					2	0,95	0,95
	24/05/23 10:00	4,57	4,55	0,02	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 11:00	4,57	4,52	0,05	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 12:00	4,62	4,54	0,08	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 13:00	4,80	4,67	0,13	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 14:00	4,64	4,45	0,18	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 15:00	4,43	4,22	0,21	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 16:00	4,53	4,32	0,21	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 17:00	4,69	4,43	0,27	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 18:00	4,95	4,71	0,24	1					1	0,95	0,95
	24/05/23 19:00	5,25	5,14	0,11	1					2	0,95	0,95
	24/05/23 20:00	5,59	5,56	0,04	1					2	0,95	0,95
	24/05/23 21:00	5,46	5,38	0,08	1					2	0,95	0,95
	24/05/23 22:00	4,89	4,83	0,06	1					2	0,95	0,95
	24/05/23 23:00	4,28	4,21	0,06	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 25/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	25/05/23 0:00	3,80	3,71	0,09	1						0,45	0,95
	25/05/23 1:00	3,50	3,36	0,13	1						0,45	0,95
	25/05/23 2:00	3,33	3,17	0,16	1						0,45	0,95
	25/05/23 3:00	3,31	3,22	0,09	1						0,45	0,95
	25/05/23 4:00	3,36	3,23	0,13	1						0,45	0,95
	25/05/23 5:00	3,51	3,39	0,11	1						0,45	0,95
	25/05/23 6:00	3,83	3,73	0,10	1						0,45	0,95
	25/05/23 7:00	4,43	4,34	0,08	1	1				1	0,35	0,67
	25/05/23 8:00	4,56	4,47	0,09	1	1				1	0,16	0,30
	25/05/23 9:00	4,36	4,25	0,10	1					1	0,45	0,95
	25/05/23 10:00	4,21	4,15	0,06	1					1	0,45	0,95
	25/05/23 11:00	4,22	4,18	0,04	1					1	0,45	0,95
	25/05/23 12:00	4,28	4,16	0,12	1					1	0,45	0,95
	25/05/23 13:00	4,53	4,32	0,22	1					1	0,45	0,95
	25/05/23 14:00	4,35	4,06	0,29	1					1	0,45	0,95
	25/05/23 15:00	4,07	3,86	0,21	1						0,45	0,95
	25/05/23 16:00	4,14	3,87	0,27	1						0,45	0,95
	25/05/23 17:00	4,34	4,10	0,24	1						0,45	0,95
	25/05/23 18:00	4,73	4,48	0,25	1					1	0,45	0,95
	25/05/23 19:00	5,15	4,92	0,23	1					2	0,45	0,95
	25/05/23 20:00	5,53	5,39	0,13	1					2	0,45	0,95
	25/05/23 21:00	5,40	5,32	0,08	1					2	0,45	0,95
	25/05/23 22:00	4,95	4,93	0,02	1					2	0,45	0,95
	25/05/23 23:00	4,33	4,31	0,03	1					1	0,45	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 26/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	26/05/23 0:00	3,87	3,83	0,04	1						0,95	0,95
	26/05/23 1:00	3,61	3,54	0,07	1						0,94	0,95
	26/05/23 2:00	3,52	3,40	0,12	1						0,94	0,95
	26/05/23 3:00	3,42	3,29	0,13	1						0,95	0,95
	26/05/23 4:00	3,42	3,35	0,07	1						0,95	0,95
	26/05/23 5:00	3,65	3,58	0,06	1						0,94	0,95
	26/05/23 6:00	3,89	3,88	0,01	1						0,95	0,95
	26/05/23 7:00	4,48	4,45	0,02	1					1	0,95	0,95
	26/05/23 8:00	4,66	4,62	0,04	1					1	0,94	0,95
	26/05/23 9:00	4,63	4,45	0,19	1					1	0,94	0,95
	26/05/23 10:00	4,48	4,47	0,02	1					1	0,95	0,95
	26/05/23 11:00	4,41	4,41	0,00	1					1	0,95	0,95
	26/05/23 12:00	4,50	4,46	0,04	1					1	0,95	0,95
	26/05/23 13:00	4,82	4,68	0,14	1					1	0,94	0,95
	26/05/23 14:00	4,84	4,74	0,10	1					1	0,95	0,95
	26/05/23 15:00	4,79	4,67	0,12	1					1	0,95	0,95
	26/05/23 16:00	4,94	4,87	0,07	1					2	0,95	0,95
	26/05/23 17:00	5,06	4,79	0,27	1					2	0,95	0,95
	26/05/23 18:00	5,32	4,99	0,33	1					2	0,93	0,95
	26/05/23 19:00	5,49	5,46	0,03	1		1			2	0,95	0,95
	26/05/23 20:00	5,66	5,52	0,14	1		1			2	0,94	0,95
	26/05/23 21:00	5,47	4,59	0,88	1					1	0,95	0,95
	26/05/23 22:00	4,95	4,13	0,82	1					1	0,95	0,95
	26/05/23 23:00	4,34	3,94	0,40	1					1	0,94	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 27/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	27/05/23 0:00	3,97	3,25	0,73	1						0,94	0,95	
	27/05/23 1:00	3,70	2,84	0,86	1						0,95	0,95	
	27/05/23 2:00	3,54	2,65	0,88	1						0,95	0,95	
	27/05/23 3:00	3,45	3,26	0,19	1						0,78	0,95	
	27/05/23 4:00	3,42	2,66	0,76	1						0,90	0,95	
	27/05/23 5:00	3,60	2,66	0,94	1						0,95	0,95	
	27/05/23 6:00	3,92	2,98	0,94	1						0,95	0,95	
	27/05/23 7:00	4,63	4,09	0,54	1						0,95	0,95	
	27/05/23 8:00	4,83	4,77	0,05	1						2	0,95	0,95
	27/05/23 9:00	4,94	4,71	0,23	1						1	0,95	0,95
	27/05/23 10:00	4,79	4,72	0,07	1						2	0,92	0,95
	27/05/23 11:00	5,22	5,21	0,01	1						2	0,95	0,95
	27/05/23 12:00	5,37	5,33	0,04	1						2	0,92	0,95
	27/05/23 13:00	5,33	5,27	0,07	1						2	0,95	0,95
	27/05/23 14:00	5,02	4,64	0,38	1						2	0,95	0,95
	27/05/23 15:00	4,74	4,33	0,41	1						1	0,95	0,95
	27/05/23 16:00	4,72	4,46	0,26	1						1	0,95	0,95
	27/05/23 17:00	5,05	4,62	0,43	1						1	0,81	0,95
	27/05/23 18:00	5,31	4,65	0,66	1						1	0,95	0,95
	27/05/23 19:00	5,56	4,85	0,71	1						2	0,91	0,95
	27/05/23 20:00	5,74	4,84	0,90	1						2	0,95	0,95
	27/05/23 21:00	5,57	4,70	0,88	1						2	0,95	0,95
	27/05/23 22:00	5,09	4,46	0,64	1						1	0,78	0,95
	27/05/23 23:00	4,50	3,86	0,64	1						1	0,92	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 28/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	28/05/23 0:00	4,07	3,34	0,73	1						0,82	0,95
	28/05/23 1:00	3,80	2,90	0,90	1						0,95	0,95
	28/05/23 2:00	3,68	2,87	0,81	1						0,95	0,95
	28/05/23 3:00	3,65	2,86	0,79	1						0,95	0,95
	28/05/23 4:00	3,55	2,75	0,80	1						0,95	0,95
	28/05/23 5:00	3,65	2,97	0,68	1						0,95	0,95
	28/05/23 6:00	4,01	3,26	0,74	1						0,95	0,95
	28/05/23 7:00	4,51	4,10	0,41	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 8:00	4,78	4,42	0,36	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 9:00	5,04	4,99	0,05	1	1				2	0,53	0,72
	28/05/23 10:00	4,95	4,74	0,20	1	1					0,25	0,61
	28/05/23 11:00	5,02	4,44	0,58	1	1					0,74	0,75
	28/05/23 12:00	5,02	4,50	0,52	1	1					0,88	0,88
	28/05/23 13:00	4,85	4,27	0,58	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 14:00	5,00	4,42	0,58	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 15:00	4,81	4,40	0,41	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 16:00	4,68	4,42	0,25	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 17:00	4,83	4,53	0,30	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 18:00	5,13	4,66	0,47	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 19:00	5,48	4,82	0,66	1					2	0,95	0,95
	28/05/23 20:00	5,86	5,29	0,56	1		1			2	0,95	0,95
	28/05/23 21:00	5,74	5,00	0,73	1		1			1	0,95	0,95
	28/05/23 22:00	5,08	4,28	0,79	1					1	0,95	0,95
	28/05/23 23:00	4,45	3,67	0,78	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 29/5/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	29/05/23 0:00	3,98	3,12	0,86	1						0,95	0,95	
	29/05/23 1:00	3,70	2,79	0,91	1						0,95	0,95	
	29/05/23 2:00	3,58	2,65	0,93	1						0,95	0,95	
	29/05/23 3:00	3,51	2,60	0,92	1						0,95	0,95	
	29/05/23 4:00	3,49	2,56	0,94	1						0,95	0,95	
	29/05/23 5:00	3,72	2,80	0,92	1						0,95	0,95	
	29/05/23 6:00	4,07	3,12	0,94	1						0,95	0,95	
	29/05/23 7:00	4,71	3,76	0,94	1						0,95	0,95	
	29/05/23 8:00	5,12	4,19	0,93	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 9:00	5,24	4,36	0,87	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 10:00	4,90	4,15	0,75	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 11:00	4,82	4,19	0,63	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 12:00	4,92	4,39	0,54	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 13:00	5,32	4,71	0,61	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 14:00	5,17	4,47	0,69	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 15:00	4,74	4,09	0,65	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 16:00	4,63	3,96	0,67	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 17:00	4,94	4,23	0,71	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 18:00	5,30	4,65	0,64	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 19:00	5,66	5,04	0,62	1						2	0,95	0,95
	29/05/23 20:00	5,92	5,37	0,55	1						2	0,95	0,95
	29/05/23 21:00	5,69	5,03	0,66	1						2	0,95	0,95
	29/05/23 22:00	5,14	4,46	0,69	1						1	0,95	0,95
	29/05/23 23:00	4,56	4,02	0,54	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 30/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	30/05/23 0:00	4,07	3,62	0,45	1						0,95	0,95
	30/05/23 1:00	3,80	3,35	0,45	1						0,95	0,95
	30/05/23 2:00	3,64	3,09	0,55	1						0,95	0,95
	30/05/23 3:00	3,60	3,02	0,58	1						0,95	0,95
	30/05/23 4:00	3,57	3,08	0,49	1						0,95	0,95
	30/05/23 5:00	3,76	3,33	0,43	1						0,95	0,95
	30/05/23 6:00	4,15	3,92	0,23	1						0,95	0,95
	30/05/23 7:00	4,71	4,51	0,20	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 8:00	4,95	4,78	0,18	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 9:00	4,87	4,68	0,20	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 10:00	4,87	4,59	0,28	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 11:00	4,82	4,50	0,31	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 12:00	4,98	4,66	0,32	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 13:00	5,00	4,72	0,28	1					2	0,95	0,95
	30/05/23 14:00	4,85	4,68	0,17	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 15:00	4,57	4,45	0,12	1					1	0,65	0,61
	30/05/23 16:00	4,56	4,47	0,09	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 17:00	4,78	4,65	0,13	1					1	0,95	0,95
	30/05/23 18:00	5,33	5,27	0,06	1					2	0,95	0,95
	30/05/23 19:00	5,82	5,78	0,04	1		1			2	0,95	0,95
	30/05/23 20:00	6,10	6,03	0,08	1		1			2	0,95	0,95
	30/05/23 21:00	5,86	5,83	0,04	1		1			2	0,95	0,95
	30/05/23 22:00	5,24	5,24	0,00	1					2	0,95	0,95
	30/05/23 23:00	4,54	4,54	0,00	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 31/5/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/05/23 0:00	4,02	4,02	0,00	1						0,95	0,95
	31/05/23 1:00	3,74	3,74	0,00	1						0,95	0,95
	31/05/23 2:00	3,64	3,63	0,00	1						0,95	0,95
	31/05/23 3:00	3,54	3,51	0,03	1						0,95	0,95
	31/05/23 4:00	3,50	3,50	0,00	1						0,95	0,95
	31/05/23 5:00	3,71	3,70	0,01	1						0,95	0,95
	31/05/23 6:00	4,08	4,08	0,01	1						0,95	0,95
	31/05/23 7:00	4,79	4,72	0,07	1					1	0,95	0,95
	31/05/23 8:00	5,12	5,07	0,05	1	1				2	0,79	0,78
	31/05/23 9:00	5,11	5,05	0,06	1	1				2	0,76	0,79
	31/05/23 10:00	5,07	5,03	0,04	1	1				2	0,85	0,88
	31/05/23 11:00	5,00	4,99	0,01	1					2	0,86	0,86
	31/05/23 12:00	4,96	4,93	0,03	1					2	0,95	0,95
	31/05/23 13:00	5,08	5,02	0,05	1					2	0,95	0,95
	31/05/23 14:00	5,12	5,00	0,12	1					2	0,95	0,95
	31/05/23 15:00	5,03	4,95	0,09	1					2	0,95	0,95
	31/05/23 16:00	4,95	4,92	0,03	1					2	0,95	0,95
	31/05/23 17:00	5,08	5,00	0,08	1					2	0,95	0,95
	31/05/23 18:00	5,63	5,49	0,14	1	1					0,95	0,95
	31/05/23 19:00	5,85	5,80	0,05	1	1					0,95	0,95
	31/05/23 20:00	6,18	5,83	0,35	1	1					0,95	0,95
	31/05/23 21:00	5,92	5,44	0,47	1	1					0,95	0,95
	31/05/23 22:00	5,30	4,93	0,37	1	1					0,89	0,89
	31/05/23 23:00	4,60	4,24	0,36	1	1					0,70	0,73

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 8:00 έως τις 10:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.