

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 1/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	01/03/23 0:00	22,25	21,39	0,87				1	1		1				5,88	5,84
	01/03/23 1:00	20,20	19,39	0,80				1	1		1				3,76	3,91
	01/03/23 2:00	19,72	18,57	1,15	1			1			1				6,17	6,45
	01/03/23 3:00	19,34	19,13	0,21	1			1			1				6,18	6,17
	01/03/23 4:00	19,29	19,29	0,00	1			1			1				5,96	5,97
	01/03/23 5:00	20,21	20,19	0,02	1			1			1				6,44	6,45
	01/03/23 6:00	23,07	22,87	0,20	1			1			1			2	7,56	7,53
	01/03/23 7:00	26,61	26,34	0,27				1		1	1			1	8,61	8,67
	01/03/23 8:00	27,64	27,33	0,32				1		1	1			1	9,10	9,09
	01/03/23 9:00	27,12	27,01	0,11				1		1	1			1	8,71	8,69
	01/03/23 10:00	26,96	26,66	0,30				1		1	1			1	8,64	8,68
	01/03/23 11:00	26,98	26,58	0,40				1		1	1			1	8,95	8,99
	01/03/23 12:00	26,96	26,87	0,09				1		1	1			1	9,55	9,58
	01/03/23 13:00	27,02	26,91	0,11				1		1	1			2	10,79	10,81
	01/03/23 14:00	26,04	25,93	0,12				1		1	1			1	10,35	10,36
	01/03/23 15:00	25,22	24,98	0,23				1		1	1				9,88	9,88
	01/03/23 16:00	26,26	25,89	0,38				1	1	1	1				7,72	7,21
	01/03/23 17:00	29,05	28,94	0,11				1	1	1	1				8,25	8,35
	01/03/23 18:00	34,69	34,65	0,04				1	1	1	1				12,38	12,72
	01/03/23 19:00	38,13	38,04	0,09	1			1	1	1	1				13,27	13,73
01/03/23 20:00	37,60	37,42	0,18	1			1	1	1	1				12,87	13,72	
01/03/23 21:00	34,35	34,35	0,00	1			1	1	1	1				11,94	12,84	
01/03/23 22:00	29,41	29,41	0,00				1	1	1	1				8,97	8,86	
01/03/23 23:00	25,57	25,47	0,10				1		1	1				7,48	8,16	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά HZ. Τα ΑΠ Καστρί και Σίγρι ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 18:30 με 21:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 2/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	02/03/23 0:00	22,23	22,00	0,23				1		1	1				7,27	7,21
	02/03/23 1:00	20,30	20,12	0,18				1		1	1				5,18	5,14
	02/03/23 2:00	19,70	18,84	0,85				1		1	1				4,65	4,78
	02/03/23 3:00	19,33	16,28	3,05	1					1	1				7,30	7,50
	02/03/23 4:00	19,27	15,47	3,80	1					1	1				7,70	7,71
	02/03/23 5:00	19,79	16,46	3,33	1					1	1				7,77	7,63
	02/03/23 6:00	22,51	19,74	2,77	1				1	1	1				8,83	9,36
	02/03/23 7:00	26,74	25,38	1,36					1	1	1			1	9,92	11,89
	02/03/23 8:00	30,06	29,83	0,23					1	1	1			4	11,03	11,08
	02/03/23 9:00	30,44	30,26	0,18				1	1	1	1				9,78	9,82
	02/03/23 10:00	30,81	30,07	0,75				1	1	1	1				10,15	10,15
	02/03/23 11:00	32,93	31,77	1,16				1	1	1	1				12,20	12,23
	02/03/23 12:00	33,18	32,51	0,67				1	1	1	1				12,54	12,57
	02/03/23 13:00	33,28	32,88	0,40				1	1	1	1				12,61	12,63
	02/03/23 14:00	31,34	28,46	2,88				1	1	1	1				10,89	10,81
	02/03/23 15:00	30,49	29,30	1,19				1	1	1	1				9,79	9,81
	02/03/23 16:00	32,42	30,62	1,80				1	1	1	1				11,70	11,75
	02/03/23 17:00	34,69	33,37	1,32				1	1	1	1				13,38	13,42
	02/03/23 18:00	38,75	38,58	0,17	1			1	1	1	1			1	13,72	13,72
	02/03/23 19:00	40,96	40,08	0,88	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
02/03/23 20:00	39,69	37,92	1,78	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73	
02/03/23 21:00	35,99	34,54	1,44	1			1	1	1	1				11,43	12,93	
02/03/23 22:00	31,09	30,29	0,80	1			1	1	1	1				3,23	9,95	
02/03/23 23:00	26,95	26,36	0,59				1	1	1	1				7,00	7,20	

Παρατηρήσεις:

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 06:00 με 08:00. Το διάστημα 21:40 με 22:20, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 3/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	03/03/23 0:00	23,00	22,29	0,70				1		1	1				7,82	7,86
	03/03/23 1:00	21,02	20,31	0,71				1		1	1				5,94	5,92
	03/03/23 2:00	20,48	20,48	0,00				1		1	1				5,37	5,35
	03/03/23 3:00	19,94	19,88	0,05				1		1	1				4,79	4,78
	03/03/23 4:00	19,77	19,70	0,07				1		1	1				4,60	4,61
	03/03/23 5:00	20,92	20,61	0,30				1		1	1				5,69	5,73
	03/03/23 6:00	23,88	23,19	0,69				1		1	1				7,93	7,99
	03/03/23 7:00	28,60	28,04	0,56				1		1	1			2	9,57	9,58
	03/03/23 8:00	31,90	31,48	0,43				1	1	1	1				10,07	10,09
	03/03/23 9:00	33,69	33,17	0,52				1	1	1	1				11,03	11,06
	03/03/23 10:00	34,22	33,77	0,46				1	1	1	1				12,77	12,84
	03/03/23 11:00	34,67	34,40	0,28				1	1	1	1				13,70	13,70
	03/03/23 12:00	34,98	34,37	0,62				1	1	1	1				13,72	13,73
	03/03/23 13:00	33,53	32,23	1,31				1	1	1	1				13,02	12,92
	03/03/23 14:00	30,16	28,61	1,55				1	1	1	1				9,59	9,52
	03/03/23 15:00	29,56	28,13	1,42				1	1	1	1				8,88	8,93
	03/03/23 16:00	29,23	29,05	0,18				1	1	1	1				8,54	8,16
	03/03/23 17:00	32,08	31,82	0,26				1	1	1	1				9,75	11,72
	03/03/23 18:00	37,36	36,97	0,39	1			1	1	1	1			1	9,76	13,65
	03/03/23 19:00	40,10	39,68	0,43	1			1	1	1	1			4	9,76	13,73
03/03/23 20:00	39,71	39,54	0,17				1	1	1	1			5	9,76	13,73	
03/03/23 21:00	36,87	36,79	0,07				1	1	1	1			2	7,97	13,72	
03/03/23 22:00	32,86	32,77	0,09				1	1	1	1				7,97	12,42	
03/03/23 23:00	28,54	28,47	0,07				1	1	1	1				7,97	8,80	

Παρατηρήσεις:

Τα ΑΠ Αντισσα, Καστρί και Τέρπανδρος ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 16:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 4/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	04/03/23 0:00	24,59	24,59	0,00				1		1	1				7,97	8,66
	04/03/23 1:00	22,18	22,18	0,00				1		1	1				7,97	8,03
	04/03/23 2:00	21,42	21,42	0,00				1		1	1				7,97	7,39
	04/03/23 3:00	20,74	20,74	0,00				1		1	1				5,21	6,81
	04/03/23 4:00	20,14	20,14	0,00				1		1	1				5,21	6,30
	04/03/23 5:00	20,90	20,90	0,00				1		1	1				5,21	6,93
	04/03/23 6:00	22,74	22,43	0,31				1		1	1				2,03	8,48
	04/03/23 7:00	26,03	25,59	0,45				1		1	1				2,03	9,52
	04/03/23 8:00	31,06	30,27	0,79				1	1	1	1			2	2,03	11,20
	04/03/23 9:00	34,85	34,09	0,76				1	1	1	1			1	2,03	12,98
	04/03/23 10:00	37,23	35,99	1,23				1	1	1	1			2	2,03	13,64
	04/03/23 11:00	39,38	37,87	1,51				1	1	1	1			4	2,03	13,73
	04/03/23 12:00	41,14	39,12	2,02				1	1	1	1			4	2,03	13,73
	04/03/23 13:00	40,18	38,17	2,02				1	1	1	1			4	2,03	13,70
	04/03/23 14:00	36,04	34,61	1,43				1	1	1	1			2	2,03	12,81
	04/03/23 15:00	33,95	31,98	1,96				1	1	1	1				2,03	12,32
	04/03/23 16:00	34,93	28,07	6,87				1	1	1	1				10,05	12,23
	04/03/23 17:00	37,23	29,09	8,15				1	1	1	1				13,00	13,02
	04/03/23 18:00	40,69	34,21	6,48				1	1	1	1			2	13,66	13,67
	04/03/23 19:00	42,26	36,97	5,29				1	1	1	1			4	13,73	13,73
04/03/23 20:00	40,08	35,80	4,28				1	1	1	1			4	13,57	13,49	
04/03/23 21:00	36,22	30,24	5,98				1	1	1	1				11,65	11,61	
04/03/23 22:00	31,75	25,74	6,02				1	1	1	1				10,20	10,19	
04/03/23 23:00	27,83	22,02	5,81				1		1	1				8,94	8,93	

Παρατηρήσεις:

Τα ΑΠ Άντισσα, Καστρί και Τέρπανδρος ήταν εκτός επικοινωνίας έως τις 16:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 5/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	05/03/23 0:00	24,45	17,75	6,71				1			1				8,40	8,37
	05/03/23 1:00	22,12	16,01	6,11				1			1				7,49	7,45
	05/03/23 2:00	21,41	15,64	5,76				1			1				7,06	7,06
	05/03/23 3:00	20,46	15,45	5,01				1			1				6,81	6,83
	05/03/23 4:00	19,06	16,45	2,61				1			1				4,80	6,66
	05/03/23 5:00	20,35	19,27	1,09				1	1		1				4,47	5,64
	05/03/23 6:00	21,47	21,40	0,07				1	1		1				4,94	4,97
	05/03/23 7:00	23,24	23,16	0,08				1	1		1				6,60	6,67
	05/03/23 8:00	26,80	26,25	0,55				1	1		1				9,01	9,07
	05/03/23 9:00	30,99	27,94	3,06				1		1	1			1	9,93	10,07
	05/03/23 10:00	35,65	25,82	9,83	1			1		1	1				12,01	12,01
	05/03/23 11:00	39,87	29,73	10,14				1	1	1	1				12,77	12,81
	05/03/23 12:00	42,50	30,88	11,62				1	1	1	1				13,60	13,59
	05/03/23 13:00	40,31	38,53	1,79	1			1	1	1	1			4	10,66	13,10
	05/03/23 14:00	36,62	34,63	1,99	1			1	1	1	1				13,16	13,11
	05/03/23 15:00	33,74	32,95	0,79	1			1	1	1	1				10,76	10,74
	05/03/23 16:00	33,23	32,93	0,30	1			1	1	1	1				10,21	10,23
	05/03/23 17:00	35,22	35,18	0,04	1			1	1	1	1				11,69	11,77
	05/03/23 18:00	39,50	39,14	0,36	1			1	1	1	1			4	12,97	13,00
	05/03/23 19:00	41,47	41,37	0,10				1	1	1	1			7	13,21	13,20
05/03/23 20:00	40,48	40,37	0,11	1			1	1	1	1			4	12,50	12,47	
05/03/23 21:00	37,40	36,74	0,65	1			1	1	1	1				12,01	12,00	
05/03/23 22:00	32,85	32,13	0,72	1			1	1	1	1				10,47	10,45	
05/03/23 23:00	28,11	26,62	1,48				1	1	1	1				8,18	8,37	

Παρατηρήσεις:

Στις 04:45 βγήκε εκτός η γραμμή P-250. Στις 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 6/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	06/03/23 0:00	24,28	23,00	1,28					1	1	1				8,64	8,73
	06/03/23 1:00	21,92	21,52	0,40					1	1	1				6,84	6,78
	06/03/23 2:00	21,23	21,22	0,01					1	1	1				6,12	6,09
	06/03/23 3:00	20,54	20,26	0,28					1	1	1				5,43	5,41
	06/03/23 4:00	20,27	20,10	0,17					1	1	1				5,14	5,11
	06/03/23 5:00	21,72	21,72	0,00					1	1	1				6,49	6,51
	06/03/23 6:00	24,58	24,58	0,00					1	1	1				9,25	9,30
	06/03/23 7:00	29,15	29,15	0,00				1	1	1	1			2	10,64	10,37
	06/03/23 8:00	30,91	30,91	0,00				1	1	1	1				10,18	10,20
	06/03/23 9:00	30,56	30,56	0,00				1	1	1	1				9,81	9,84
	06/03/23 10:00	30,09	30,02	0,07				1	1	1	1				9,46	9,47
	06/03/23 11:00	29,71	29,11	0,60				1	1	1	1				9,07	9,12
	06/03/23 12:00	30,96	29,77	1,19				1	1	1	1				10,17	10,26
	06/03/23 13:00	30,51	28,78	1,73				1	1	1	1				9,89	9,84
	06/03/23 14:00	28,75	26,58	2,17				1	1	1	1				8,25	8,18
	06/03/23 15:00	27,20	24,36	2,84				1	1	1	1				8,26	8,51
	06/03/23 16:00	28,54	26,38	2,16				1	1	1	1				8,92	8,91
	06/03/23 17:00	31,84	29,70	2,14				1	1	1	1				10,32	10,41
	06/03/23 18:00	38,15	33,74	4,40				1	1	1	1			1	13,06	13,12
	06/03/23 19:00	42,15	35,64	6,51				1	1	1	1			2	13,73	13,73
06/03/23 20:00	41,41	34,98	6,43				1	1	1	1			2	13,72	13,73	
06/03/23 21:00	38,27	30,45	7,82				1	1	1	1				13,39	13,32	
06/03/23 22:00	33,44	24,67	8,77				1	1	1	1				11,63	11,52	
06/03/23 23:00	28,68	19,31	9,37				1	1	1	1				10,10	10,08	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά HZ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 7/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	07/03/23 0:00	24,89	16,81	8,08						1	1				8,78	8,76
	07/03/23 1:00	22,29	15,43	6,86						1	1				7,80	7,78
	07/03/23 2:00	21,64	14,91	6,74						1	1				7,59	7,59
	07/03/23 3:00	21,02	14,70	6,32						1	1				7,35	7,35
	07/03/23 4:00	20,67	13,94	6,73						1	1				7,23	7,19
	07/03/23 5:00	21,69	14,42	7,26						1	1				7,41	7,42
	07/03/23 6:00	24,41	16,14	8,28						1	1				8,49	8,52
	07/03/23 7:00	28,78	19,19	9,58						1	1			4	10,02	10,05
	07/03/23 8:00	30,09	25,92	4,16					1	1	1			4	10,53	10,52
	07/03/23 9:00	30,08	28,71	1,37				1	1	1	1				9,53	9,52
	07/03/23 10:00	30,33	28,32	2,01				1	1	1	1				6,26	9,98
	07/03/23 11:00	29,65	22,57	7,08					1	1	1				7,20	10,62
	07/03/23 12:00	29,28	21,26	8,02					1	1	1				8,24	9,72
	07/03/23 13:00	27,97	20,31	7,65					1	1	1				8,24	9,39
	07/03/23 14:00	26,73	18,09	8,63	1				1		1				9,01	9,31
	07/03/23 15:00	26,60	17,80	8,81	1				1		1				9,27	9,26
	07/03/23 16:00	29,85	20,22	9,62	1				1		1				10,03	10,10
	07/03/23 17:00	32,93	22,38	10,55	1				1	1	1				10,91	10,89
	07/03/23 18:00	37,51	25,82	11,68	1				1	1	1				12,30	12,35
07/03/23 19:00	40,53	28,17	12,36				1	1	1	1				13,38	13,38	
07/03/23 20:00	40,22	27,69	12,52				1	1	1	1				13,29	13,27	
07/03/23 21:00	36,79	25,54	11,25				1	1	1	1				12,29	12,27	
07/03/23 22:00	32,04	22,03	10,01					1	1	1				10,68	10,64	
07/03/23 23:00	27,88	18,79	9,09					1	1	1				9,48	9,40	

Παρατηρήσεις:

Ξαφνική απώλεια αιολικής παραγωγής από τα ΑΠ Αντισσα, Τέρπανδρος και Καστρί στις 08:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 8/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	08/03/23 0:00	23,68	15,89	7,80						1	1				7,95	7,89
	08/03/23 1:00	21,39	14,32	7,07						1	1				7,19	7,16
	08/03/23 2:00	20,86	14,07	6,79						1	1				6,93	6,95
	08/03/23 3:00	20,51	13,52	6,99						1	1				7,12	7,14
	08/03/23 4:00	20,18	13,59	6,59						1	1				6,70	6,69
	08/03/23 5:00	21,00	14,20	6,80						1	1				6,91	6,94
	08/03/23 6:00	23,80	16,12	7,68						1	1				7,82	7,83
	08/03/23 7:00	27,93	19,26	8,67						1	1			3	9,29	9,34
	08/03/23 8:00	32,69	23,35	9,34					1	1	1			1	10,98	11,01
	08/03/23 9:00	34,55	24,86	9,70					1	1	1			2	11,42	11,40
	08/03/23 10:00	34,19	23,69	10,50					1	1	1			1	11,36	11,35
	08/03/23 11:00	33,65	22,89	10,76					1	1	1				11,12	11,10
	08/03/23 12:00	33,43	25,69	7,74					1	1	1			2	8,67	11,02
	08/03/23 13:00	34,43	26,61	7,82					1	1	1			2	11,24	11,40
	08/03/23 14:00	32,29	24,55	7,74					1	1	1				11,30	11,28
	08/03/23 15:00	31,55	26,76	4,80					1	1	1			2	11,00	11,04
	08/03/23 16:00	32,45	27,12	5,33					1	1	1			4	11,00	10,99
	08/03/23 17:00	34,36	31,86	2,50				1	1	1	1			1	11,62	11,73
	08/03/23 18:00	39,48	37,54	1,94	1			1	1	1	1			1	13,42	13,44
	08/03/23 19:00	41,84	40,43	1,41	1			1	1	1	1			4	13,69	13,72
08/03/23 20:00	40,55	39,09	1,46	1			1	1	1	1			4	13,72	13,72	
08/03/23 21:00	36,68	34,82	1,86	1			1	1	1	1				12,85	12,82	
08/03/23 22:00	31,64	28,00	3,64	1			1	1	1	1				9,60	9,64	
08/03/23 23:00	27,40	20,54	6,86				1		1	1				9,44	9,54	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 12:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορτά Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 9/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	09/03/23 0:00	23,93	18,01	5,92						1	1				8,39	8,39
	09/03/23 1:00	21,45	16,11	5,34						1	1				7,52	7,51
	09/03/23 2:00	20,83	16,07	4,77						1	1				7,28	7,30
	09/03/23 3:00	20,24	15,01	5,23						1	1				7,10	7,10
	09/03/23 4:00	20,02	15,38	4,64						1	1				7,01	7,01
	09/03/23 5:00	21,07	16,02	5,05						1	1				7,36	7,36
	09/03/23 6:00	23,85	18,50	5,35						1	1			2	8,28	8,30
	09/03/23 7:00	27,25	20,50	6,75						1	1			4	9,50	9,52
	09/03/23 8:00	28,60	22,19	6,41					1	1	1				10,01	10,01
	09/03/23 9:00	28,17	21,27	6,90					1	1	1				9,87	9,84
	09/03/23 10:00	27,50	18,91	8,59					1		1			2	9,62	9,62
	09/03/23 11:00	27,23	19,06	8,17	1				1		1				9,43	9,45
	09/03/23 12:00	27,85	19,41	8,44	1				1		1				9,72	9,75
	09/03/23 13:00	28,10	19,47	8,63	1				1		1				9,81	9,79
	09/03/23 14:00	26,28	17,90	8,39	1				1		1				9,23	9,21
	09/03/23 15:00	24,90	16,87	8,03	1				1		1				8,70	8,72
	09/03/23 16:00	26,71	17,98	8,74	1				1		1				9,32	9,33
	09/03/23 17:00	29,88	19,96	9,92	1				1		1				10,40	10,42
	09/03/23 18:00	35,72	23,77	11,95				1	1		1				12,41	12,45
	09/03/23 19:00	39,59	26,41	13,17				1	1	1	1				13,70	13,71
09/03/23 20:00	39,07	25,96	13,11				1	1	1	1				13,62	13,61	
09/03/23 21:00	36,00	23,78	12,22				1	1	1	1				12,65	12,63	
09/03/23 22:00	31,42	20,62	10,80				1	1		1				11,03	10,93	
09/03/23 23:00	27,32	18,27	9,05				1	1		1				9,23	9,11	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 10/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	10/03/23 0:00	23,37	15,64	7,72					1		1				7,88	7,82
	10/03/23 1:00	21,15	13,92	7,22					1		1				7,36	7,33
	10/03/23 2:00	20,39	13,65	6,74					1		1				6,88	6,86
	10/03/23 3:00	19,82	13,59	6,23					1		1				6,36	6,36
	10/03/23 4:00	19,73	13,54	6,19					1		1				6,31	6,32
	10/03/23 5:00	20,76	14,21	6,55					1		1				6,68	6,69
	10/03/23 6:00	23,05	16,01	7,05					1		1				7,38	7,37
	10/03/23 7:00	27,04	18,83	8,22					1		1				8,61	8,65
	10/03/23 8:00	30,04	21,12	8,92				1	1		1			2	9,61	9,62
	10/03/23 9:00	30,67	21,46	9,22				1	1		1				9,80	9,81
	10/03/23 10:00	30,31	20,86	9,45				1	1		1				9,82	9,85
	10/03/23 11:00	30,13	20,12	10,01				1	1		1				10,29	10,25
	10/03/23 12:00	29,85	20,07	9,78				1	1		1				10,00	9,93
	10/03/23 13:00	28,74	18,86	9,87				1	1		1				10,06	10,05
	10/03/23 14:00	28,53	18,71	9,81				1	1		1				10,00	9,98
	10/03/23 15:00	29,16	19,14	10,02				1	1		1				10,19	10,20
	10/03/23 16:00	30,50	20,02	10,48				1	1		1				10,65	10,66
	10/03/23 17:00	32,37	21,27	11,10				1	1		1				11,29	11,31
	10/03/23 18:00	36,20	24,01	12,19				1	1		1				12,46	12,49
	10/03/23 19:00	38,32	25,43	12,88				1	1		1				13,19	13,18
10/03/23 20:00	37,66	25,51	12,16				1			1	1			12,49	12,45	
10/03/23 21:00	34,92	23,64	11,29				1			1	1			11,56	11,56	
10/03/23 22:00	30,63	20,64	10,00				1			1	1			10,27	10,12	
10/03/23 23:00	26,63	19,36	7,27				1			1	1			7,46	8,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 11/3/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	11/03/23 0:00	23,50	17,67	5,82						1	1				5,98	7,35	
	11/03/23 1:00	21,39	14,71	6,68						1	1				6,86	6,86	
	11/03/23 2:00	20,80	13,88	6,92						1	1				7,17	7,11	
	11/03/23 3:00	20,12	13,54	6,58						1	1				6,81	6,83	
	11/03/23 4:00	19,76	13,37	6,38						1	1				6,61	6,59	
	11/03/23 5:00	20,46	13,85	6,61						1	1				6,74	6,77	
	11/03/23 6:00	21,68	14,75	6,93						1	1				7,17	7,14	
	11/03/23 7:00	24,46	17,02	7,44						1	1				8,16	8,35	
	11/03/23 8:00	29,05	24,70	4,34					1	1	1			2	4	9,91	9,86
	11/03/23 9:00	33,74	29,24	4,51					1	1	1			4	4	4,92	10,96
	11/03/23 10:00	37,71	33,69	4,01	1			1	1	1	1					4,12	12,43
	11/03/23 11:00	35,22	31,21	4,02	1			1	1	1	1					4,12	11,61
	11/03/23 12:00	34,56	30,54	4,02	1			1	1	1	1					4,12	11,38
	11/03/23 13:00	33,08	29,06	4,02	1			1	1	1	1					4,12	10,79
	11/03/23 14:00	29,75	25,73	4,02				1	1	1	1					4,12	9,12
	11/03/23 15:00	29,04	21,89	7,15				1		1	1					7,35	9,13
	11/03/23 16:00	30,31	20,90	9,40				1		1	1					10,15	10,17
	11/03/23 17:00	32,92	23,12	9,80				1		1	1					11,40	11,42
	11/03/23 18:00	37,39	26,56	10,83				1	1	1	1					12,98	13,01
	11/03/23 19:00	40,11	28,45	11,66				1	1	1	1					13,70	13,69
11/03/23 20:00	38,46	27,12	11,34				1	1	1	1					12,90	12,73	
11/03/23 21:00	34,59	26,12	8,46				1	1	1	1					11,79	11,70	
11/03/23 22:00	30,39	24,18	6,21					1	1	1					10,69	10,67	
11/03/23 23:00	26,75	23,64	3,11					1	1	1					9,30	9,21	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία, υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 12/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	12/03/23 0:00	23,38	20,16	3,22					1	1	1				6,10	7,89
	12/03/23 1:00	21,60	19,40	2,20					1	1	1				2,75	6,50
	12/03/23 2:00	20,84	18,66	2,19					1	1	1				3,21	5,70
	12/03/23 3:00	20,00	18,98	1,02					1	1	1				4,89	4,85
	12/03/23 4:00	19,54	19,30	0,24					1	1	1				4,36	4,39
	12/03/23 5:00	19,89	19,75	0,14					1	1	1				4,68	4,71
	12/03/23 6:00	20,67	20,66	0,00					1	1	1				5,49	5,51
	12/03/23 7:00	22,89	22,28	0,61				1		1	1				7,45	7,51
	12/03/23 8:00	26,68	25,80	0,88				1		1	1		1		10,43	10,46
	12/03/23 9:00	29,69	28,64	1,05				1		1	1		4		11,78	11,74
	12/03/23 10:00	32,21	28,47	3,74				1	1	1	1				10,14	11,54
	12/03/23 11:00	33,00	29,88	3,12				1	1	1	1				3,80	12,37
	12/03/23 12:00	33,94	30,47	3,47				1	1	1	1				3,95	13,28
	12/03/23 13:00	32,75	29,09	3,65	1			1	1	1	1		1		4,12	11,67
	12/03/23 14:00	30,45	26,72	3,73	1				1	1	1		5		4,12	10,30
	12/03/23 15:00	29,57	25,16	4,41	1				1	1	1	1	4		4,84	8,22
	12/03/23 16:00	31,04	24,67	6,37	1				1	1	1	1	1		7,00	9,65
	12/03/23 17:00	32,55	26,07	6,48	1					1	1	1	4		7,00	12,96
	12/03/23 18:00	37,07	30,68	6,39	1					1	1	1	7		7,00	13,72
	12/03/23 19:00	40,07	33,74	6,33	1					1	1	1	8		7,00	13,57
12/03/23 20:00	38,16	32,98	5,19	1					1	1	1	7		6,13	13,28	
12/03/23 21:00	36,63	26,98	9,65	1					1		1	4		11,18	13,65	
12/03/23 22:00	32,64	21,22	11,42	1					1		1	1		13,08	13,06	
12/03/23 23:00	27,96	18,10	9,85	1					1		1	1		10,79	10,78	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία, υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 13/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	13/03/23 0:00	24,31	15,10	9,21	1				1		1				9,81	9,77
	13/03/23 1:00	21,76	13,57	8,19	1				1		1				8,72	8,70
	13/03/23 2:00	21,20	13,32	7,88	1				1		1				8,41	8,41
	13/03/23 3:00	20,78	13,80	6,98	1				1		1				7,47	7,45
	13/03/23 4:00	20,58	13,85	6,73	1				1		1				7,20	7,22
	13/03/23 5:00	21,88	13,97	7,91	1				1		1				8,38	8,41
	13/03/23 6:00	25,03	15,66	9,38	1				1		1				9,96	9,99
	13/03/23 7:00	29,67	18,63	11,05	1				1		1			1	11,80	11,83
	13/03/23 8:00	32,02	21,91	10,10	1				1		1			2	10,89	12,73
	13/03/23 9:00	32,26	25,84	6,41	1						1	1	1	4	6,86	12,69
	13/03/23 10:00	33,84	25,01	8,82	1						1	1	1	4	9,35	13,51
	13/03/23 11:00	34,27	21,61	12,67	1				1		1	1		2	13,64	13,65
	13/03/23 12:00	32,79	20,64	12,15	1				1		1	1			13,15	13,13
	13/03/23 13:00	31,82	19,96	11,86					1		1	1			12,75	12,74
	13/03/23 14:00	30,12	18,84	11,28					1		1	1			12,08	12,05
	13/03/23 15:00	30,15	18,91	11,25	1				1			1			12,02	12,02
	13/03/23 16:00	31,32	19,64	11,67	1				1			1			12,48	12,51
	13/03/23 17:00	34,27	21,64	12,63	1				1	1		1			13,50	13,51
	13/03/23 18:00	39,75	27,07	12,67	1				1	1		1		1	13,73	13,73
	13/03/23 19:00	44,04	31,85	12,19	1				1	1	1	1		2	13,73	13,73
13/03/23 20:00	43,74	31,15	12,59	1				1	1	1	1			13,73	13,73	
13/03/23 21:00	39,90	27,21	12,69					1	1	1	1			13,73	13,73	
13/03/23 22:00	35,26	22,80	12,47					1	1		1			13,62	13,60	
13/03/23 23:00	29,89	19,59	10,31					1	1		1			12,02	12,00	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 08:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 14/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	14/03/23 0:00	25,56	16,97	8,59					1		1				9,89	9,88
	14/03/23 1:00	22,95	14,63	8,32					1		1				9,20	9,19
	14/03/23 2:00	22,27	14,07	8,20					1		1				8,91	8,91
	14/03/23 3:00	21,91	14,06	7,85					1		1				8,77	8,76
	14/03/23 4:00	21,68	14,47	7,20					1		1				8,67	8,67
	14/03/23 5:00	22,89	15,73	7,17					1		1				9,13	9,15
	14/03/23 6:00	25,91	18,56	7,35	1				1		1				10,29	10,33
	14/03/23 7:00	29,69	22,76	6,93	1			1	1		1				11,77	11,81
	14/03/23 8:00	30,68	23,90	6,78				1	1		1				12,28	12,29
	14/03/23 9:00	30,37	23,81	6,57				1	1		1				12,18	12,16
	14/03/23 10:00	29,37	27,63	1,74	1			1	1		1				11,10	11,04
	14/03/23 11:00	28,30	27,29	1,01	1			1	1		1				9,54	9,49
	14/03/23 12:00	27,53	25,26	2,27	1				1	1	1				8,03	8,31
	14/03/23 13:00	27,77	23,51	4,26	1				1	1	1				10,25	10,57
	14/03/23 14:00	26,43	21,79	4,64					1	1	1				10,28	10,22
	14/03/23 15:00	25,58	21,38	4,20					1	1	1				10,13	10,17
	14/03/23 16:00	27,72	23,48	4,23					1	1	1				11,05	11,06
	14/03/23 17:00	31,40	28,89	2,51				1	1	1	1			2	11,99	11,93
	14/03/23 18:00	37,85	36,66	1,20	1			1	1	1	1			2	13,66	13,67
	14/03/23 19:00	42,59	42,26	0,34	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
14/03/23 20:00	42,07	41,97	0,10	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73	
14/03/23 21:00	39,32	39,32	0,00	1			1	1	1	1			4	13,68	13,58	
14/03/23 22:00	34,48	34,48	0,00	1			1	1	1	1			1	11,17	11,02	
14/03/23 23:00	29,55	29,45	0,10	1			1	1	1	1				7,58	7,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 15/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	15/03/23 0:00	25,17	24,81	0,37				1		1	1				6,19	6,50
	15/03/23 1:00	22,46	21,67	0,79				1		1	1				7,12	7,10
	15/03/23 2:00	21,92	20,94	0,98				1		1	1				6,77	6,78
	15/03/23 3:00	21,28	18,63	2,65				1		1	1				6,15	6,15
	15/03/23 4:00	21,14	17,81	3,33				1		1	1				5,97	5,98
	15/03/23 5:00	22,31	17,52	4,80				1		1	1				6,92	6,93
	15/03/23 6:00	24,98	20,10	4,87				1		1	1				8,14	8,18
	15/03/23 7:00	29,14	22,88	6,25	1			1		1	1			4	9,50	9,66
	15/03/23 8:00	29,87	23,93	5,93	1			1		1	1			4	8,37	10,62
	15/03/23 9:00	29,46	27,47	1,99	1			1		1	1				2,03	11,39
	15/03/23 10:00	28,91	26,90	2,01	1			1		1	1				2,03	11,15
	15/03/23 11:00	27,94	25,93	2,02	1			1		1	1			1	2,03	10,83
	15/03/23 12:00	28,30	26,28	2,02				1		1	1			2	2,03	10,90
	15/03/23 13:00	29,73	25,49	4,24				1		1	1			1	5,09	9,62
	15/03/23 14:00	32,04	22,62	9,42				1		1	1				10,06	10,28
	15/03/23 15:00	32,85	22,65	10,20				1		1	1				11,32	11,33
	15/03/23 16:00	33,88	22,92	10,95				1		1	1				11,86	11,85
	15/03/23 17:00	35,41	24,11	11,30				1		1	1				12,36	12,38
	15/03/23 18:00	39,13	28,87	10,26				1		1	1			4	13,35	13,34
	15/03/23 19:00	42,22	34,97	7,25				1	1	1	1			2	13,66	13,65
15/03/23 20:00	42,09	32,76	9,33				1	1	1	1			2	13,59	13,57	
15/03/23 21:00	38,78	33,38	5,39				1	1	1	1				12,46	12,44	
15/03/23 22:00	33,63	31,30	2,33				1	1	1	1				10,83	10,80	
15/03/23 23:00	29,02	28,04	0,98				1	1	1	1				8,47	8,40	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 16/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	16/03/23 0:00	24,83	22,13	2,70					1	1	1				8,03	8,35
	16/03/23 1:00	22,19	18,59	3,60					1	1	1				7,11	7,08
	16/03/23 2:00	21,78	19,76	2,02					1	1	1				6,67	6,64
	16/03/23 3:00	21,24	19,67	1,57					1	1	1				6,10	6,10
	16/03/23 4:00	21,21	19,77	1,44					1	1	1				6,04	6,05
	16/03/23 5:00	22,43	21,52	0,91					1	1	1				7,13	7,19
	16/03/23 6:00	24,87	24,72	0,15					1	1	1	1			8,31	8,34
	16/03/23 7:00	29,86	29,66	0,21				1	1	1	1	1			9,24	9,23
	16/03/23 8:00	32,63	32,50	0,13				1	1	1	1	1			10,79	10,79
	16/03/23 9:00	33,28	32,80	0,49				1	1	1	1	1			10,78	10,76
	16/03/23 10:00	32,68	32,20	0,48				1	1	1	1	1			11,02	11,02
	16/03/23 11:00	32,78	32,42	0,36				1	1	1	1	1			10,55	10,55
	16/03/23 12:00	33,91	33,53	0,38				1	1	1	1	1			11,13	11,24
	16/03/23 13:00	34,63	34,33	0,30				1	1	1	1	1			13,16	13,16
	16/03/23 14:00	33,29	32,52	0,78				1	1	1	1	1			12,63	12,61
	16/03/23 15:00	32,13	31,44	0,69				1	1	1	1	1			11,50	11,47
	16/03/23 16:00	32,81	32,06	0,75				1	1	1	1	1			12,14	12,15
	16/03/23 17:00	35,10	33,69	1,41				1	1	1	1	1			13,51	13,50
	16/03/23 18:00	39,61	36,03	3,57	1			1	1	1	1	1			13,73	13,73
	16/03/23 19:00	43,36	37,82	5,54	1			1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
16/03/23 20:00	42,56	34,86	7,70	1			1	1	1	1	1			13,73	13,73	
16/03/23 21:00	39,15	32,77	6,38	1			1	1	1	1	1			13,73	13,73	
16/03/23 22:00	34,02	28,92	5,10				1	1	1	1	1			12,99	12,92	
16/03/23 23:00	29,32	23,67	5,65					1	1	1	1			10,83	11,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 17/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	17/03/23 0:00	24,97	18,80	6,17					1	1	1				9,79	9,72
	17/03/23 1:00	22,58	15,87	6,71						1	1				8,50	8,55
	17/03/23 2:00	21,94	14,22	7,72						1	1				8,78	8,77
	17/03/23 3:00	21,33	14,35	6,98						1	1				8,54	8,53
	17/03/23 4:00	21,36	13,97	7,39						1	1				8,53	8,54
	17/03/23 5:00	22,65	14,41	8,24						1	1				9,03	9,05
	17/03/23 6:00	25,51	16,82	8,69						1	1	1			10,16	10,19
	17/03/23 7:00	30,53	19,66	10,86					1	1	1	1			12,14	12,18
	17/03/23 8:00	33,31	21,50	11,81					1	1	1	1			13,26	13,30
	17/03/23 9:00	36,38	24,01	12,38		1			1	1	1	1			13,73	13,73
	17/03/23 10:00	36,85	24,91	11,95		1			1	1	1	1			13,73	13,73
	17/03/23 11:00	36,49	24,36	12,13		1			1	1	1	1			13,73	13,73
	17/03/23 12:00	35,61	23,21	12,41					1	1	1	1			13,73	13,73
	17/03/23 13:00	35,34	22,82	12,52					1	1	1	1			13,73	13,73
	17/03/23 14:00	34,01	21,56	12,45					1	1	1	1			13,59	13,60
	17/03/23 15:00	34,05	21,63	12,42					1	1	1	1			13,50	13,51
	17/03/23 16:00	35,79	23,15	12,64					1	1	1	1			13,73	13,73
	17/03/23 17:00	38,18	25,76	12,42					1	1	1	1		2	13,73	13,73
	17/03/23 18:00	42,07	29,46	12,62				1	1	1	1	1		1	13,73	13,73
	17/03/23 19:00	44,65	31,96	12,70				1	1	1	1	1			13,73	13,73
17/03/23 20:00	43,67	30,95	12,73				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
17/03/23 21:00	40,24	27,48	12,76				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
17/03/23 22:00	35,33	22,81	12,52					1	1	1	1			13,63	13,61	
17/03/23 23:00	30,64	19,17	11,47					1	1	1	1			12,30	12,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 18/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	18/03/23 0:00	26,46	17,16	9,30						1	1				10,42	10,36
	18/03/23 1:00	23,90	15,05	8,85						1	1				9,55	9,50
	18/03/23 2:00	23,08	14,41	8,66						1	1				9,23	9,23
	18/03/23 3:00	22,42	14,00	8,42						1	1				8,98	8,97
	18/03/23 4:00	22,06	13,81	8,25						1	1				8,83	8,83
	18/03/23 5:00	23,01	14,44	8,57						1	1				9,17	9,19
	18/03/23 6:00	24,61	15,73	8,88						1	1				9,81	9,82
	18/03/23 7:00	28,76	18,96	9,80				1		1	1				11,43	11,46
	18/03/23 8:00	32,28	23,72	8,57				1		1	1				12,86	12,89
	18/03/23 9:00	34,97	30,49	4,47				1	1	1	1				13,69	13,70
	18/03/23 10:00	35,83	32,44	3,38				1	1	1	1				13,73	13,73
	18/03/23 11:00	36,42	33,54	2,87				1	1	1	1				13,73	13,73
	18/03/23 12:00	36,57	33,92	2,65				1	1	1	1				13,73	13,73
	18/03/23 13:00	35,57	31,82	3,75				1	1	1	1				13,73	13,73
	18/03/23 14:00	33,86	28,07	5,80				1	1	1	1				13,16	13,14
	18/03/23 15:00	35,02	26,14	8,88				1	1	1	1				13,72	13,71
	18/03/23 16:00	36,48	26,08	10,40				1	1	1	1				13,73	13,73
	18/03/23 17:00	39,03	27,12	11,92				1	1	1	1				13,73	13,73
	18/03/23 18:00	43,02	31,72	11,30				1	1	1	1				13,73	13,73
	18/03/23 19:00	45,65	33,87	11,78		1			1	1	1	1			13,73	13,73
18/03/23 20:00	43,78	31,75	12,02		1			1	1	1	1			13,73	13,73	
18/03/23 21:00	39,60	27,08	12,52		1			1	1	1	1			13,73	13,73	
18/03/23 22:00	34,91	22,62	12,30					1	1	1	1			13,64	13,64	
18/03/23 23:00	30,69	19,50	11,20					1	1	1	1			12,34	12,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 19/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	19/03/23 0:00	27,14	17,12	10,02						1	1				10,94	10,92
	19/03/23 1:00	24,28	15,14	9,14						1	1				9,74	9,73
	19/03/23 2:00	23,17	14,49	8,68						1	1				9,26	9,27
	19/03/23 3:00	22,44	14,04	8,40						1	1				8,98	8,96
	19/03/23 4:00	20,31	13,05	7,26					1	1	1				8,42	8,22
	19/03/23 5:00	14,99	11,89	3,10	1			1		1			2		6,84	4,79
	19/03/23 6:00	24,04	16,82	7,22	1			1		1			1		9,40	9,66
	19/03/23 7:00	25,92	17,39	8,52		1		1		1					10,33	10,36
	19/03/23 8:00	27,59	18,70	8,89		1		1		1					11,02	11,02
	19/03/23 9:00	28,08	19,12	8,97		1				1	1				11,24	11,24
	19/03/23 10:00	30,29	20,42	9,87		1				1	1				12,07	12,08
	19/03/23 11:00	32,04	21,22	10,82		1				1	1				12,79	12,80
	19/03/23 12:00	34,02	22,59	11,43	1	1				1	1				13,58	13,57
	19/03/23 13:00	32,22	21,34	10,88	1	1				1	1				12,92	12,91
	19/03/23 14:00	28,41	18,90	9,52	1	1				1	1				11,12	11,40
	19/03/23 15:00	27,08	22,39	4,69		1			1	1	1				5,07	10,52
	19/03/23 16:00	29,04	24,82	4,22		1			1	1	1				4,80	11,48
	19/03/23 17:00	32,61	27,07	5,54		1			1	1	1				6,24	13,01
	19/03/23 18:00	37,84	28,95	8,89		1		1	1	1	1				12,16	13,72
	19/03/23 19:00	42,00	33,21	8,79		1		1	1	1	1				13,73	13,73
19/03/23 20:00	41,32	34,67	6,65		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
19/03/23 21:00	38,33	29,01	9,32		1		1	1	1	1				13,73	13,72	
19/03/23 22:00	33,59	24,06	9,52		1		1	1	1	1				12,64	12,64	
19/03/23 23:00	28,87	21,47	7,40		1		1	1	1	1				11,42	11,35	

Παρατηρήσεις:

Γενική διακοπή στις 04:55, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 15:00 με 18:00, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 20/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	20/03/23 0:00	24,64	19,72	4,91				1	1	1					8,91	8,94
	20/03/23 1:00	22,19	16,60	5,59				1		1					7,75	7,87
	20/03/23 2:00	21,79	15,18	6,61				1		1					8,72	8,72
	20/03/23 3:00	20,94	14,60	6,34				1		1					8,38	8,37
	20/03/23 4:00	20,58	14,94	5,65				1		1					8,22	8,23
	20/03/23 5:00	22,14	16,76	5,38				1		1					8,80	8,83
	20/03/23 6:00	24,46	19,60	4,86				1	1	1					9,50	9,50
	20/03/23 7:00	27,95	23,71	4,24				1	1	1					11,15	11,16
	20/03/23 8:00	28,30	25,43	2,87		1		1	1	1					11,25	11,26
	20/03/23 9:00	27,84	25,58	2,26		1		1	1	1					10,42	10,41
	20/03/23 10:00	26,99	23,84	3,15		1		1	1	1					9,49	9,48
	20/03/23 11:00	26,38	22,32	4,06				1	1	1					9,56	9,64
	20/03/23 12:00	25,71	22,62	3,09				1	1	1					10,28	10,27
	20/03/23 13:00	25,61	23,06	2,55				1	1	1					9,24	9,22
	20/03/23 14:00	24,74	22,54	2,19					1	1	1				9,64	9,62
	20/03/23 15:00	24,61	22,47	2,13					1	1	1				9,36	9,40
	20/03/23 16:00	26,15	23,67	2,48					1	1	1				10,42	10,43
	20/03/23 17:00	29,19	27,03	2,16					1	1	1			2	11,62	11,66
	20/03/23 18:00	35,03	33,02	2,00				1	1	1	1			1	12,99	12,98
	20/03/23 19:00	40,55	38,52	2,03		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
20/03/23 20:00	40,59	39,96	0,63		1		1	1	1	1			4	13,73	13,73	
20/03/23 21:00	37,70	36,92	0,79		1		1	1	1	1			1	13,60	13,58	
20/03/23 22:00	32,68	31,71	0,97		1		1	1	1	1				10,20	10,18	
20/03/23 23:00	28,41	28,17	0,24				1	1	1	1				7,92	7,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 21/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	21/03/23 0:00	24,16	24,12	0,04				1		1	1				6,43	7,05
	21/03/23 1:00	21,74	21,74	0,00				1		1	1				6,57	6,56
	21/03/23 2:00	21,13	21,13	0,00				1		1	1				5,98	6,00
	21/03/23 3:00	20,44	20,44	0,00				1		1	1				5,35	5,31
	21/03/23 4:00	20,26	20,26	0,00				1		1	1				5,07	5,13
	21/03/23 5:00	21,52	21,52	0,00				1		1	1				6,27	6,33
	21/03/23 6:00	23,96	23,96	0,00				1		1	1				8,70	8,72
	21/03/23 7:00	27,80	27,80	0,00				1	1	1	1				10,64	10,57
	21/03/23 8:00	29,16	29,16	0,00				1	1	1	1				8,74	8,47
	21/03/23 9:00	30,53	30,53	0,00				1	1	1	1				9,90	9,93
	21/03/23 10:00	30,11	30,11	0,00				1	1	1	1				9,48	9,46
	21/03/23 11:00	29,46	29,41	0,05				1	1	1	1				9,81	10,15
	21/03/23 12:00	28,47	28,47	0,00		1			1	1	1				10,53	10,48
	21/03/23 13:00	27,40	27,40	0,00		1			1	1	1				9,65	9,64
	21/03/23 14:00	26,92	26,92	0,00		1			1	1	1				9,54	9,48
	21/03/23 15:00	27,23	27,23	0,00				1	1	1	1				9,39	9,08
	21/03/23 16:00	29,07	29,07	0,00				1	1	1	1				8,43	8,41
	21/03/23 17:00	31,31	31,31	0,00	1	1			1	1	1		1		9,93	10,25
	21/03/23 18:00	36,38	36,38	0,00	1	1			1	1	1		5		13,35	13,38
	21/03/23 19:00	40,87	40,87	0,00	1	1			1	1	1		8		13,73	13,73
21/03/23 20:00	40,10	40,10	0,00	1	1			1	1	1		8		13,73	13,73	
21/03/23 21:00	37,38	37,38	0,00	1	1			1	1	1		5		13,67	13,65	
21/03/23 22:00	32,29	32,26	0,02	1	1			1	1	1		2		11,27	11,10	
21/03/23 23:00	27,74	27,68	0,06	1	1			1	1	1				8,50	8,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 22/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	22/03/23 0:00	23,47	23,47	0,00		1			1	1	1				6,56	6,56
	22/03/23 1:00	21,15	20,85	0,30		1			1	1	1				4,56	4,49
	22/03/23 2:00	20,67	20,28	0,39		1			1	1	1				4,00	4,01
	22/03/23 3:00	20,09	20,06	0,03		1			1	1	1		1		4,75	5,20
	22/03/23 4:00	19,71	19,71	0,00		1			1	1			2		6,48	6,44
	22/03/23 5:00	21,01	20,83	0,18		1			1	1			4		7,01	7,03
	22/03/23 6:00	23,20	23,00	0,20		1			1	1			4		7,39	7,40
	22/03/23 7:00	27,25	26,87	0,39		1			1	1			7		8,68	8,69
	22/03/23 8:00	30,20	29,73	0,47	1	1			1	1			7		9,69	9,75
	22/03/23 9:00	32,35	31,72	0,64	1	1			1	1			7		5,89	11,16
	22/03/23 10:00	33,42	33,27	0,15	1	1			1	1			8		4,72	12,45
	22/03/23 11:00	34,53	34,49	0,04	1	1		1	1	1			4		4,72	13,47
	22/03/23 12:00	36,03	35,91	0,12	1	1		1	1	1	1		1		4,72	12,74
	22/03/23 13:00	37,35	37,34	0,01	1	1		1	1	1	1				4,72	12,79
	22/03/23 14:00	35,88	35,81	0,06		1		1	1	1	1				6,36	12,87
	22/03/23 15:00	33,36	33,20	0,16		1		1	1	1	1				10,02	10,43
	22/03/23 16:00	31,83	31,33	0,50		1		1	1	1	1				9,16	9,19
	22/03/23 17:00	32,78	31,61	1,17		1		1	1	1	1				9,98	10,05
	22/03/23 18:00	37,35	35,16	2,18		1		1	1	1	1				13,08	13,12
	22/03/23 19:00	42,75	37,96	4,79		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
22/03/23 20:00	42,27	35,84	6,43		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
22/03/23 21:00	38,79	33,50	5,29		1		1	1	1	1				13,71	13,70	
22/03/23 22:00	33,03	30,18	2,85		1		1	1	1	1				12,05	12,03	
22/03/23 23:00	28,12	26,26	1,86				1	1	1	1				7,67	7,56	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις των ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 23/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	23/03/23 0:00	24,16	21,81	2,35				1		1	1				7,89	8,13
	23/03/23 1:00	21,74	19,91	1,83				1		1	1				6,64	6,61
	23/03/23 2:00	20,81	19,06	1,75				1		1	1				5,68	5,68
	23/03/23 3:00	20,37	18,66	1,71				1		1	1				5,24	5,24
	23/03/23 4:00	20,30	18,39	1,91				1		1	1				5,16	5,16
	23/03/23 5:00	21,49	19,34	2,15				1		1	1				6,24	6,29
	23/03/23 6:00	23,59	21,09	2,51				1		1	1				8,28	8,36
	23/03/23 7:00	27,82	23,31	4,51				1		1	1				11,05	11,08
	23/03/23 8:00	28,19	24,54	3,65		1		1		1	1				11,23	11,22
	23/03/23 9:00	27,82	25,64	2,18		1		1		1	1				11,07	11,06
	23/03/23 10:00	26,90	24,86	2,05		1		1		1	1				10,53	10,47
	23/03/23 11:00	26,12	22,73	3,40					1	1	1				10,44	10,45
	23/03/23 12:00	25,96	21,97	3,99					1	1	1				10,40	10,41
	23/03/23 13:00	25,72	21,80	3,93					1	1	1				10,31	10,28
	23/03/23 14:00	25,38	19,89	5,49		1			1		1				10,15	10,13
	23/03/23 15:00	24,46	16,90	7,55		1			1		1				9,72	9,78
	23/03/23 16:00	25,64	19,67	5,96		1			1	1	1				10,04	9,92
	23/03/23 17:00	28,59	23,35	5,24		1			1	1	1				10,74	10,81
	23/03/23 18:00	34,37	26,11	8,26		1			1	1	1				13,37	13,39
	23/03/23 19:00	39,75	29,43	10,31		1			1	1	1	1			13,73	13,73
23/03/23 20:00	39,82	31,10	8,73		1			1	1	1	1			13,73	13,73	
23/03/23 21:00	37,17	30,49	6,68					1	1	1	1			13,73	13,73	
23/03/23 22:00	32,29	27,64	4,65					1	1	1	1			11,82	11,71	
23/03/23 23:00	28,02	24,36	3,67					1	1	1	1			8,49	8,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 24/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	24/03/23 0:00	23,66	18,39	5,27					1	1	1				8,87	8,89
	24/03/23 1:00	21,61	17,60	4,01		1			1		1				8,64	8,66
	24/03/23 2:00	20,94	17,76	3,18		1			1		1				7,94	7,90
	24/03/23 3:00	20,37	15,48	4,90		1			1		1				7,77	7,73
	24/03/23 4:00	20,17	16,00	4,17		1			1		1				7,67	7,67
	24/03/23 5:00	21,37	16,57	4,80		1			1		1				8,46	8,48
	24/03/23 6:00	23,28	17,77	5,51		1			1		1				9,28	9,29
	24/03/23 7:00	27,26	19,43	7,82		1			1		1				10,86	10,87
	24/03/23 8:00	28,12	21,05	7,08		1			1	1	1				11,26	11,24
	24/03/23 9:00	27,02	24,42	2,60					1	1	1				9,90	9,78
	24/03/23 10:00	23,60	20,66	2,94					1	1	1				8,06	8,08
	24/03/23 11:00	24,93	20,90	4,03					1	1	1				9,43	9,63
	24/03/23 12:00	25,72	22,38	3,34					1	1	1				10,25	10,27
	24/03/23 13:00	25,52	22,85	2,67					1	1	1				10,19	10,20
	24/03/23 14:00	24,70	21,69	3,01					1	1	1				9,60	9,61
	24/03/23 15:00	24,00	20,82	3,18					1	1	1				8,88	8,89
	24/03/23 16:00	25,27	22,27	3,00					1	1	1				9,92	9,95
	24/03/23 17:00	28,47	26,20	2,28				1	1	1	1				9,95	9,79
	24/03/23 18:00	33,54	31,84	1,70				1	1	1	1				12,36	12,43
	24/03/23 19:00	38,47	36,64	1,82		1		1	1	1	1				13,73	13,73
24/03/23 20:00	38,78	37,40	1,37		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
24/03/23 21:00	36,94	36,06	0,88		1		1	1	1	1				13,47	13,47	
24/03/23 22:00	32,79	31,94	0,85		1		1	1	1	1				11,64	11,69	
24/03/23 23:00	28,29	27,56	0,73				1	1	1	1				7,81	7,74	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 25/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	25/03/23 0:00	24,45	24,27	0,19					1	1	1				5,98	6,54
	25/03/23 1:00	21,88	21,88	0,00					1	1	1				6,77	6,72
	25/03/23 2:00	21,28	21,28	0,00					1	1	1				6,19	6,13
	25/03/23 3:00	20,46	20,35	0,11					1	1	1				5,36	5,34
	25/03/23 4:00	20,03	19,65	0,38					1	1	1				4,90	4,88
	25/03/23 5:00	20,61	19,83	0,78					1	1	1				5,50	5,48
	25/03/23 6:00	21,07	20,33	0,74					1	1	1				5,87	5,88
	25/03/23 7:00	22,70	22,19	0,51					1	1	1				7,50	7,52
	25/03/23 8:00	24,07	23,95	0,11				1	1	1	1				7,00	6,36
	25/03/23 9:00	23,16	23,16	0,00				1	1	1	1				5,52	5,46
	25/03/23 10:00	21,45	21,45	0,00					1	1	1				5,83	5,88
	25/03/23 11:00	19,73	19,73	0,00					1	1	1				4,75	5,11
	25/03/23 12:00	20,02	19,92	0,09		1				1	1				7,64	7,94
	25/03/23 13:00	20,61	20,28	0,32		1				1	1				8,25	8,25
	25/03/23 14:00	19,01	18,71	0,30		1				1	1				7,06	7,03
	25/03/23 15:00	18,43	18,43	0,00		1				1	1				6,44	6,43
	25/03/23 16:00	20,27	20,27	0,00		1				1	1				7,45	6,91
	25/03/23 17:00	23,60	23,60	0,00		1				1	1	1			6,58	6,64
	25/03/23 18:00	28,83	28,83	0,00	1	1				1	1	1			10,30	10,37
	25/03/23 19:00	34,56	34,56	0,00	1	1				1	1	1		2	13,30	13,27
25/03/23 20:00	34,96	34,94	0,02	1	1				1	1	1		2	12,08	12,05	
25/03/23 21:00	32,95	32,83	0,12	1	1				1	1	1		1	11,43	11,33	
25/03/23 22:00	29,54	28,97	0,57	1	1				1	1	1			9,63	9,54	
25/03/23 23:00	26,24	25,40	0,84	1	1				1	1	1			6,53	6,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 26/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	26/03/23 0:00	23,14	22,07	1,07	1	1			1	1	1				5,37	6,12
	26/03/23 1:00	21,13	19,69	1,44	1	1				1	1				6,82	6,79
	26/03/23 2:00	20,68	19,24	1,44	1	1				1	1				6,82	6,82
	26/03/23 3:00	19,88	18,44	1,44	1	1				1	1				6,82	6,82
	26/03/23 4:00	19,75	18,22	1,53		1				1	1				6,61	6,61
	26/03/23 5:00	19,89	17,41	2,48		1				1	1				6,42	6,44
	26/03/23 6:00	20,41	18,40	2,01		1				1	1				6,53	6,53
	26/03/23 7:00	20,87	17,85	3,02		1				1	1				6,67	6,69
	26/03/23 8:00	21,58	18,31	3,28		1				1	1				6,92	6,92
	26/03/23 9:00	21,78	20,13	1,65		1				1	1				6,97	6,97
	26/03/23 10:00	22,26	20,31	1,95		1				1	1				7,00	7,03
	26/03/23 11:00	22,74	22,06	0,68	1	1				1	1				7,79	7,85
	26/03/23 12:00	23,58	23,47	0,12	1	1				1	1				8,42	8,48
	26/03/23 13:00	23,55	23,07	0,48				1		1	1				8,44	8,21
	26/03/23 14:00	21,10	20,97	0,12				1		1	1				6,06	5,96
	26/03/23 15:00	19,13	18,94	0,20				1		1	1				4,01	4,02
	26/03/23 16:00	19,12	19,07	0,05				1		1	1				3,96	3,96
	26/03/23 17:00	21,09	20,81	0,29				1		1	1				5,79	5,89
	26/03/23 18:00	24,76	24,51	0,25				1		1	1				8,74	8,14
	26/03/23 19:00	29,78	29,66	0,11				1	1	1	1				8,87	9,00
26/03/23 20:00	35,68	35,29	0,39	1			1	1	1	1				13,67	13,71	
26/03/23 21:00	34,62	33,91	0,72	1			1	1	1	1				13,34	13,28	
26/03/23 22:00	30,49	29,63	0,86				1	1	1	1				10,00	9,93	
26/03/23 23:00	26,20	25,94	0,26				1	1	1	1				5,70	5,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 27/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	27/03/23 0:00	22,60	22,56	0,05				1	1	1					6,53	6,85
	27/03/23 1:00	20,26	19,51	0,74				1	1	1					5,18	5,12
	27/03/23 2:00	19,50	16,50	3,00	1				1	1					5,87	6,82
	27/03/23 3:00	18,83	15,00	3,83	1				1	1					6,61	6,82
	27/03/23 4:00	18,63	15,87	2,76					1	1					6,17	6,10
	27/03/23 5:00	19,37	14,99	4,38					1	1					6,84	6,83
	27/03/23 6:00	21,96	18,15	3,81				1	1	1					6,99	7,01
	27/03/23 7:00	24,79	20,34	4,44				1	1	1					7,88	7,90
	27/03/23 8:00	27,16	19,88	7,29				1	1	1					8,66	8,68
	27/03/23 9:00	28,14	19,71	8,42				1	1	1					9,00	9,00
	27/03/23 10:00	26,96	18,84	8,12		1		1	1						8,64	8,64
	27/03/23 11:00	25,54	17,84	7,70		1		1	1						8,18	8,18
	27/03/23 12:00	25,03	17,50	7,53		1		1	1						8,01	8,02
	27/03/23 13:00	23,73	16,47	7,25		1		1	1						7,71	7,71
	27/03/23 14:00	22,39	15,36	7,03		1		1	1						7,47	7,45
	27/03/23 15:00	21,38	14,44	6,95				1	1						7,40	7,34
	27/03/23 16:00	21,22	14,53	6,70				1	1						7,23	7,22
	27/03/23 17:00	23,65	17,43	6,22				1	1						7,05	8,06
	27/03/23 18:00	26,63	20,06	6,57				1	1	1					7,02	9,10
27/03/23 19:00	31,43	22,67	8,76				1	1	1					9,42	10,04	
27/03/23 20:00	36,50	27,04	9,46		1		1	1	1					10,09	11,92	
27/03/23 21:00	35,01	24,72	10,30		1		1	1	1					10,98	11,71	
27/03/23 22:00	30,47	21,49	8,98				1	1	1					9,64	10,62	
27/03/23 23:00	25,95	20,73	5,22				1	1	1					5,59	9,03	

Παρατηρήσεις:

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα ανέμου και έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 28/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	28/03/23 0:00	22,17	18,28	3,89				1	1	1					4,16	7,11
	28/03/23 1:00	19,86	15,37	4,49					1	1					4,80	6,90
	28/03/23 2:00	19,16	14,85	4,31					1	1					4,80	6,82
	28/03/23 3:00	18,68	14,50	4,18					1	1					4,80	6,82
	28/03/23 4:00	18,63	14,51	4,12					1	1					4,80	6,86
	28/03/23 5:00	19,57	15,14	4,43					1	1					4,80	6,89
	28/03/23 6:00	22,21	15,70	6,51					1	1	1				7,56	8,20
	28/03/23 7:00	26,22	19,59	6,62				1	1	1	1				9,92	9,94
	28/03/23 8:00	28,30	19,33	8,97				1	1	1	1				10,88	10,90
	28/03/23 9:00	28,52	19,65	8,87				1	1	1	1				11,40	11,41
	28/03/23 10:00	28,59	20,76	7,83				1	1	1	1				11,45	11,46
	28/03/23 11:00	28,23	20,73	7,50				1	1	1	1				11,33	11,34
	28/03/23 12:00	27,88	21,52	6,36				1	1	1	1				11,12	11,15
	28/03/23 13:00	26,93	22,04	4,90				1	1	1	1				9,16	8,87
	28/03/23 14:00	24,57	21,33	3,25					1	1	1	1			8,03	8,74
	28/03/23 15:00	23,05	19,93	3,12					1	1	1	1			7,95	7,90
	28/03/23 16:00	24,90	22,49	2,41					1	1	1	1			9,62	9,60
	28/03/23 17:00	27,86	25,65	2,21				1	1	1	1	1			10,01	9,71
	28/03/23 18:00	30,75	27,96	2,78				1	1	1	1	1			10,00	10,03
28/03/23 19:00	34,96	32,75	2,21				1	1	1	1	1			13,26	13,33	
28/03/23 20:00	38,40	33,75	4,65		1		1	1	1	1	1			13,73	13,73	
28/03/23 21:00	36,27	28,41	7,86		1		1	1	1	1	1			13,37	13,43	
28/03/23 22:00	32,22	27,08	5,13				1	1	1	1	1			8,36	11,64	
28/03/23 23:00	27,85	24,86	2,99				1	1	1	1	1			3,27	7,71	

Παρατηρήσεις:

Όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τετάρτη 29/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	29/03/23 0:00	23,91	21,78	2,13					1	1	1				2,74	8,84	
	29/03/23 1:00	22,11	20,18	1,93					1	1	1				2,74	7,00	
	29/03/23 2:00	21,64	19,22	2,42					1	1	1				2,74	6,82	
	29/03/23 3:00	20,84	18,37	2,47					1	1	1				2,74	6,82	
	29/03/23 4:00	20,51	18,04	2,47					1	1	1				2,74	5,38	
	29/03/23 5:00	21,66	19,19	2,48					1	1	1				2,74	6,44	
	29/03/23 6:00	25,08	21,57	3,51					1	1	1				3,78	9,60	
	29/03/23 7:00	29,52	21,19	8,33					1	1	1				9,06	11,77	
	29/03/23 8:00	32,29	25,18	7,11	1				1	1	1				12,89	12,90	
	29/03/23 9:00	33,20	28,44	4,76	1				1	1	1				12,92	12,81	
	29/03/23 10:00	31,98	21,38	10,60					1	1	1				12,57	12,57	
	29/03/23 11:00	32,95	21,85	11,09					1	1	1				13,13	13,17	
	29/03/23 12:00	32,56	22,45	10,11					1	1	1				13,04	13,01	
	29/03/23 13:00	31,11	22,79	8,32					1	1	1				12,44	12,46	
	29/03/23 14:00	28,44	21,12	7,33					1	1	1				11,43	11,43	
	29/03/23 15:00	26,38	22,25	4,12					1	1	1				6,20	10,57	
	29/03/23 16:00	26,32	23,60	2,71					1	1	1				5,53	10,60	
	29/03/23 17:00	28,18	25,60	2,58					1	1	1				8,09	9,43	
	29/03/23 18:00	32,11	30,36	1,75				1	1	1	1				11,16	11,29	
	29/03/23 19:00	38,14	37,94	0,20	1	1		1	1	1	1				13,72	13,71	
29/03/23 20:00	43,71	43,62	0,09	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73		
29/03/23 21:00	41,66	41,65	0,01	1	1		1	1	1	1		1		13,70	13,67		
29/03/23 22:00	36,56	36,23	0,33	1	1		1	1	1	1				11,33	11,21		
29/03/23 23:00	30,96	29,81	1,15		1		1	1	1	1				8,21	8,62		

Παρατηρήσεις:

Όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 30/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	30/03/23 0:00	26,02	23,76	2,26				1	1		1				8,82	8,87
	30/03/23 1:00	23,26	20,80	2,46				1	1		1				6,86	6,80
	30/03/23 2:00	22,31	21,14	1,16				1	1		1				5,81	5,81
	30/03/23 3:00	21,93	21,88	0,05				1	1		1				5,46	5,42
	30/03/23 4:00	21,68	21,66	0,01				1	1		1				5,20	5,18
	30/03/23 5:00	22,72	22,58	0,14				1	1		1				6,13	6,17
	30/03/23 6:00	26,01	25,63	0,38				1	1		1				9,45	9,46
	30/03/23 7:00	30,27	29,59	0,67		1		1	1		1				11,45	11,50
	30/03/23 8:00	31,93	31,23	0,70	1	1		1	1		1				12,57	12,58
	30/03/23 9:00	31,54	31,10	0,44	1	1		1	1		1				10,51	10,44
	30/03/23 10:00	29,14	28,48	0,66	1	1		1	1		1				8,52	8,53
	30/03/23 11:00	27,78	27,03	0,75		1		1	1		1				8,81	8,91
	30/03/23 12:00	26,59	26,00	0,59		1		1	1		1				7,78	7,79
	30/03/23 13:00	25,69	25,11	0,58				1	1		1				9,01	9,21
	30/03/23 14:00	25,27	24,72	0,55				1	1		1				8,65	8,68
	30/03/23 15:00	23,72	22,95	0,77				1	1		1				7,22	7,23
	30/03/23 16:00	23,81	22,99	0,83				1	1		1				7,30	7,34
	30/03/23 17:00	26,17	25,74	0,42				1	1		1				8,39	8,00
	30/03/23 18:00	30,22	30,19	0,03				1	1	1	1				9,33	9,49
	30/03/23 19:00	36,29	36,29	0,00		1		1	1	1	1				13,03	13,03
30/03/23 20:00	42,19	42,12	0,07	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
30/03/23 21:00	40,72	40,72	0,00	1	1		1	1	1	1				13,61	13,64	
30/03/23 22:00	35,76	35,51	0,24	1	1		1	1	1	1				11,48	11,37	
30/03/23 23:00	30,35	30,01	0,34		1		1	1	1	1				7,97	8,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 31/3/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	31/03/23 0:00	25,42	24,13	1,29		1		1	1		1				6,85	6,80
	31/03/23 1:00	22,47	19,81	2,66		1		1	1		1				5,29	5,47
	31/03/23 2:00	21,66	16,71	4,95		1			1		1				6,87	7,07
	31/03/23 3:00	21,36	15,90	5,46		1			1		1				7,07	7,04
	31/03/23 4:00	20,97	14,84	6,13		1			1		1				6,77	6,79
	31/03/23 5:00	22,09	15,81	6,28		1			1		1				7,04	7,05
	31/03/23 6:00	25,10	18,34	6,77		1			1		1				8,00	8,02
	31/03/23 7:00	29,08	21,04	8,04		1		1	1		1				9,26	9,28
	31/03/23 8:00	30,70	21,70	9,00				1	1		1				9,82	9,81
	31/03/23 9:00	29,66	20,77	8,89					1	1	1				9,54	9,50
	31/03/23 10:00	28,16	19,66	8,50					1	1	1				9,07	9,04
	31/03/23 11:00	27,36	19,49	7,88		1				1	1				8,80	8,78
	31/03/23 12:00	28,78	20,44	8,35		1				1	1				9,29	9,28
	31/03/23 13:00	27,77	19,67	8,10		1				1	1				9,03	9,02
	31/03/23 14:00	26,18	18,21	7,98		1				1	1				8,74	8,69
	31/03/23 15:00	24,57	16,76	7,80		1				1	1				8,31	8,31
	31/03/23 16:00	24,66	16,71	7,94		1				1	1				8,44	8,47
	31/03/23 17:00	27,19	18,28	8,92		1				1	1				9,47	9,50
	31/03/23 18:00	30,39	20,49	9,90		1				1	1				10,59	10,61
	31/03/23 19:00	33,84	22,89	10,95		1				1	1	1			11,74	11,79
31/03/23 20:00	38,09	25,88	12,20		1				1	1	1			13,25	13,22	
31/03/23 21:00	37,22	25,20	12,02		1				1	1	1			13,06	13,00	
31/03/23 22:00	33,21	22,55	10,66						1	1	1			11,62	11,52	
31/03/23 23:00	28,80	19,87	8,94						1	1	1			9,52	9,41	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														