

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 1/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	01/04/23 0:00	24,72	17,21	7,51						1	1				8,01	7,94
	01/04/23 1:00	21,87	15,29	6,58						1	1				7,02	6,99
	01/04/23 2:00	21,02	14,70	6,32						1	1				6,73	6,72
	01/04/23 3:00	20,60	14,40	6,20						1	1				6,60	6,59
	01/04/23 4:00	20,17	14,11	6,05						1	1				6,45	6,45
	01/04/23 5:00	20,71	14,51	6,21						1	1				6,61	6,62
	01/04/23 6:00	22,23	15,56	6,67						1	1				7,10	7,11
	01/04/23 7:00	24,54	17,19	7,35						1	1				7,81	7,83
	01/04/23 8:00	27,28	19,10	8,18					1	1	1				8,70	8,71
	01/04/23 9:00	29,15	20,37	8,78					1	1	1				9,34	9,35
	01/04/23 10:00	29,30	20,19	9,11					1	1	1				9,69	9,67
	01/04/23 11:00	28,71	19,60	9,11					1	1	1				9,71	9,69
	01/04/23 12:00	28,06	19,53	8,53					1	1	1				9,10	9,11
	01/04/23 13:00	27,45	18,67	8,78					1	1	1				9,36	9,42
	01/04/23 14:00	25,87	17,67	8,20					1	1	1				8,73	8,81
	01/04/23 15:00	23,72	17,05	6,67		1				1	1				7,96	7,91
	01/04/23 16:00	24,66	18,12	6,55		1				1	1				8,04	8,44
	01/04/23 17:00	28,38	24,21	4,17		1			1	1	1				4,77	9,73
	01/04/23 18:00	31,23	24,58	6,65		1			1	1	1				7,07	10,89
	01/04/23 19:00	34,37	24,48	9,89		1			1	1	1				10,48	11,69
	01/04/23 20:00	38,17	26,28	11,89		1			1	1	1				12,72	12,79
01/04/23 21:00	36,11	24,54	11,57					1	1	1				12,36	12,10	
01/04/23 22:00	31,43	21,59	9,84					1	1	1				10,53	10,54	
01/04/23 23:00	27,21	18,87	8,34					1	1	1				8,97	8,85	
Παρατηρήσεις:																
Στις 16:30 σημειώθηκε βλάβη στη γραμμή P-230.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 2/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	02/04/23 0:00	23,88	16,46	7,43					1		1				7,92	7,93
	02/04/23 1:00	21,65	15,02	6,62					1		1				7,57	7,54
	02/04/23 2:00	20,46	15,40	5,06					1		1				7,12	7,09
	02/04/23 3:00	19,86	14,18	5,68					1		1				6,62	6,58
	02/04/23 4:00	19,34	13,49	5,85					1		1				6,36	6,33
	02/04/23 5:00	19,70	13,84	5,86					1		1				6,44	6,48
	02/04/23 6:00	20,57	14,58	5,99					1		1				7,14	7,11
	02/04/23 7:00	21,81	16,46	5,35		1			1		1				7,00	7,01
	02/04/23 8:00	24,14	16,84	7,30		1			1		1				7,86	7,90
	02/04/23 9:00	25,38	17,11	8,27		1			1		1				8,79	8,77
	02/04/23 10:00	27,35	18,67	8,68		1				1	1				9,48	9,50
	02/04/23 11:00	31,71	22,53	9,18	1	1				1	1				10,79	10,84
	02/04/23 12:00	33,91	26,92	6,99	1	1			1	1	1				11,43	11,39
	02/04/23 13:00	33,14	26,18	6,96	1	1			1	1	1				11,61	11,59
	02/04/23 14:00	30,88	23,49	7,39					1	1	1				10,33	10,31
	02/04/23 15:00	30,19	22,95	7,24					1	1	1	1			10,18	10,15
	02/04/23 16:00	30,85	25,82	5,03				1	1	1	1	1			10,64	10,64
	02/04/23 17:00	32,10	25,66	6,44		1		1	1	1	1				11,06	11,07
	02/04/23 18:00	34,15	26,81	7,34		1		1	1	1	1				11,22	11,29
	02/04/23 19:00	36,35	25,91	10,44		1		1	1	1	1				12,69	12,67
02/04/23 20:00	38,89	28,61	10,28		1		1	1	1	1				13,52	13,45	
02/04/23 21:00	35,76	27,35	8,41		1		1	1	1	1				12,29	12,07	
02/04/23 22:00	30,84	23,47	7,37		1		1	1	1	1				10,22	10,16	
02/04/23 23:00	26,32	19,46	6,85				1	1	1	1					9,26	9,22
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 3/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	03/04/23 0:00	22,29	16,38	5,91				1		1					7,82	7,80
	03/04/23 1:00	20,27	15,56	4,72				1		1					7,02	7,06
	03/04/23 2:00	19,62	17,14	2,48		1		1		1					6,56	6,55
	03/04/23 3:00	19,26	15,47	3,79		1		1		1					6,16	6,16
	03/04/23 4:00	18,93	14,92	4,00		1		1		1					6,20	6,17
	03/04/23 5:00	20,06	16,89	3,18		1		1		1					6,57	6,59
	03/04/23 6:00	22,88	20,73	2,15		1		1		1					7,87	7,98
	03/04/23 7:00	26,24	24,97	1,27		1		1	1	1					9,04	9,14
	03/04/23 8:00	28,07	23,87	4,20		1		1	1	1					10,34	10,35
	03/04/23 9:00	28,25	21,89	6,37		1		1	1	1					10,46	10,46
	03/04/23 10:00	27,49	21,81	5,68				1	1	1					10,18	10,19
	03/04/23 11:00	26,60	21,10	5,50				1	1	1					9,84	9,85
	03/04/23 12:00	27,23	18,87	8,37				1	1	1					10,04	10,01
	03/04/23 13:00	28,55	19,28	9,27				1		1	1				10,05	10,10
	03/04/23 14:00	29,19	20,12	9,07				1		1	1				9,76	10,81
	03/04/23 15:00	28,98	19,14	9,84		1				1	1				10,66	10,68
	03/04/23 16:00	29,49	20,38	9,10		1				1	1				9,86	9,77
	03/04/23 17:00	29,90	21,52	8,38		1		1		1	1				9,38	9,41
	03/04/23 18:00	31,04	22,84	8,19		1		1		1	1				9,59	9,56
	03/04/23 19:00	34,02	27,80	6,22		1		1		1	1				7,25	10,49
03/04/23 20:00	37,94	31,46	6,48		1		1	1	1	1				7,10	12,72	
03/04/23 21:00	35,89	28,48	7,41		1		1	1	1	1				9,32	12,16	
03/04/23 22:00	31,13	22,17	8,96				1		1	1				10,47	10,42	
03/04/23 23:00	26,74	18,96	7,79				1		1	1				9,24	9,15	
Παρατηρήσεις:																
Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 4/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	04/04/23 0:00	22,99	16,74	6,25						1	1				7,79	7,75
	04/04/23 1:00	20,79	14,06	6,73						1	1				7,52	7,64
	04/04/23 2:00	20,10	14,00	6,10						1	1				6,86	7,01
	04/04/23 3:00	19,79	14,44	5,34						1	1				6,36	7,32
	04/04/23 4:00	19,68	14,62	5,06						1	1				5,49	6,90
	04/04/23 5:00	20,49	15,70	4,79	1					1	1				5,49	7,57
	04/04/23 6:00	22,75	19,29	3,46	1					1	1				5,49	7,93
	04/04/23 7:00	26,60	23,78	2,82		1		1		1	1				7,97	9,74
	04/04/23 8:00	29,42	27,50	1,91		1		1		1	1				10,38	10,19
	04/04/23 9:00	31,17	27,10	4,08				1	1	1	1				10,63	10,55
	04/04/23 10:00	30,93	26,23	4,69				1	1	1	1				10,66	10,64
	04/04/23 11:00	35,30	32,31	2,99		1		1	1	1	1				12,82	12,86
	04/04/23 12:00	38,40	34,63	3,77		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	04/04/23 13:00	37,66	36,18	1,48		1		1	1	1	1				13,06	12,93
	04/04/23 14:00	37,31	34,06	3,25		1		1	1	1	1				13,20	13,33
	04/04/23 15:00	32,89	26,58	6,31		1		1	1	1	1				10,98	10,80
	04/04/23 16:00	32,28	26,31	5,96		1		1	1	1	1				10,62	10,59
	04/04/23 17:00	32,70	31,11	1,59		1		1	1	1	1				10,14	10,14
	04/04/23 18:00	33,11	30,85	2,25		1		1	1	1	1				10,83	10,84
	04/04/23 19:00	36,31	32,48	3,83		1		1	1	1	1				12,02	12,09
	04/04/23 20:00	41,19	35,44	5,75		1		1	1	1	1				13,58	13,60
04/04/23 21:00	39,36	33,22	6,14				1	1	1	1				13,69	13,70	
04/04/23 22:00	33,89	30,12	3,77				1	1	1	1				12,65	12,57	
04/04/23 23:00	28,58	23,51	5,07				1			1	1				10,32	10,41
Παρατηρήσεις:																
Τις πρωινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 5/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	05/04/23 0:00	24,26	20,25	4,01				1		1	1				9,06	8,97
	05/04/23 1:00	21,49	19,90	1,59				1		1	1				6,42	6,36
	05/04/23 2:00	20,80	19,49	1,31				1		1	1				5,67	5,66
	05/04/23 3:00	20,49	19,83	0,66				1		1	1				5,38	5,38
	05/04/23 4:00	20,22	19,80	0,42				1		1	1				5,08	5,06
	05/04/23 5:00	21,06	20,92	0,14				1		1	1				5,85	5,89
	05/04/23 6:00	24,13	24,03	0,09				1		1	1				8,78	8,82
	05/04/23 7:00	28,10	28,05	0,05				1	1	1	1				9,48	9,36
	05/04/23 8:00	28,49	28,43	0,05				1	1	1	1				9,64	7,53
	05/04/23 9:00	35,05	34,80	0,25		1		1	1	1	1				11,91	12,89
	05/04/23 10:00	33,72	33,35	0,37		1		1	1	1	1				10,87	11,08
	05/04/23 11:00	33,77	33,14	0,63		1		1	1	1	1				10,93	11,00
	05/04/23 12:00	32,35	30,86	1,49		1		1	1	1	1				9,65	9,78
	05/04/23 13:00	31,61	28,82	2,79				1	1	1	1				9,37	9,64
	05/04/23 14:00	28,62	26,03	2,59				1	1	1	1				8,68	8,86
	05/04/23 15:00	26,22	22,25	3,97					1	1	1	1			10,21	10,22
	05/04/23 16:00	24,95	21,99	2,96					1	1	1	1			9,56	9,61
	05/04/23 17:00	26,19	24,15	2,04					1	1	1	1			9,96	9,77
	05/04/23 18:00	29,82	29,00	0,81				1	1	1	1	1			9,32	9,39
	05/04/23 19:00	34,80	34,37	0,42		1		1	1	1	1	1			12,40	12,43
05/04/23 20:00	40,55	40,43	0,11		1		1	1	1	1	1		1	13,73	13,73	
05/04/23 21:00	39,24	39,24	0,00		1		1	1	1	1	1		1	13,73	13,73	
05/04/23 22:00	34,36	34,30	0,06		1		1	1	1	1	1			11,16	10,98	
05/04/23 23:00	29,24	28,83	0,41				1	1	1	1	1			8,34	8,36	
Παρατηρήσεις:																
Στις 08:30 παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 6/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	06/04/23 0:00	24,64	23,84	0,80					1	1	1				6,89	7,29
	06/04/23 1:00	21,88	20,56	1,32					1	1	1				6,82	6,80
	06/04/23 2:00	21,13	20,09	1,03					1	1	1				5,98	5,99
	06/04/23 3:00	20,45	19,34	1,11					1	1	1				5,32	5,30
	06/04/23 4:00	20,18	18,19	1,99					1	1	1				5,03	5,04
	06/04/23 5:00	21,49	18,34	3,15					1	1	1				6,24	6,27
	06/04/23 6:00	24,11	19,01	5,09					1	1	1				8,53	8,60
	06/04/23 7:00	27,98	23,77	4,21					1	1	1		4		10,04	10,38
	06/04/23 8:00	30,39	27,64	2,75				1	1	1	1				9,88	9,84
	06/04/23 9:00	34,43	29,83	4,60				1	1	1	1				11,92	12,11
	06/04/23 10:00	38,78	35,78	3,00		1		1	1	1	1				13,72	13,71
	06/04/23 11:00	40,99	40,34	0,65	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	06/04/23 12:00	39,97	39,95	0,02	1	1		1	1	1	1		1		13,05	13,03
	06/04/23 13:00	36,61	36,17	0,44	1	1		1	1	1	1				11,54	11,55
	06/04/23 14:00	30,28	30,00	0,28	1	1		1	1	1	1				6,88	6,70
	06/04/23 15:00	30,29	30,01	0,28	1			1	1	1	1				8,09	8,42
	06/04/23 16:00	31,54	31,43	0,11				1	1	1	1				10,84	10,88
	06/04/23 17:00	33,93	33,91	0,02		1		1	1	1	1				11,96	11,96
	06/04/23 18:00	36,88	36,88	0,00	1	1		1	1	1	1				12,83	12,82
	06/04/23 19:00	39,96	39,67	0,30	1	1		1	1	1	1				13,59	13,60
06/04/23 20:00	43,64	42,39	1,25	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
06/04/23 21:00	41,47	40,21	1,27	1	1		1	1	1	1				13,72	13,72	
06/04/23 22:00	35,97	34,95	1,01	1	1		1	1	1	1				12,33	12,27	
06/04/23 23:00	29,76	28,43	1,33		1		1	1	1	1	1				8,26	8,27
Παρατηρήσεις:																
Στις 09:30 βγήκαν εκτός επικοινωνίας τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 7/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	07/04/23 0:00	25,16	22,71	2,45				1	1	1					8,50	8,89
	07/04/23 1:00	22,41	19,35	3,07				1	1	1					7,99	8,18
	07/04/23 2:00	21,50	18,35	3,15		1		1		1					8,59	8,60
	07/04/23 3:00	20,89	16,20	4,69		1		1		1					8,36	8,36
	07/04/23 4:00	20,75	14,82	5,93		1		1		1					8,30	8,30
	07/04/23 5:00	22,00	15,99	6,01		1		1		1					8,76	8,79
	07/04/23 6:00	24,67	19,65	5,01		1		1		1			1		9,82	9,85
	07/04/23 7:00	29,15	26,02	3,13		1		1	1	1			1		11,54	11,55
	07/04/23 8:00	30,70	28,12	2,58	1	1		1	1	1					11,88	11,90
	07/04/23 9:00	30,28	28,97	1,30	1	1		1	1	1					11,51	11,45
	07/04/23 10:00	29,55	28,63	0,92	1	1		1	1	1					10,01	10,11
	07/04/23 11:00	30,38	28,96	1,42		1		1	1	1	1				10,34	10,17
	07/04/23 12:00	29,58	28,11	1,46				1	1	1	1				8,95	8,96
	07/04/23 13:00	28,10	27,20	0,90				1	1	1	1				7,56	7,61
	07/04/23 14:00	26,72	25,60	1,12				1		1	1				7,61	8,53
	07/04/23 15:00	26,63	25,03	1,60				1		1	1				10,63	10,51
	07/04/23 16:00	26,46	24,86	1,60				1		1	1				6,90	6,46
	07/04/23 17:00	26,90	25,30	1,60				1	1	1	1				6,22	6,23
	07/04/23 18:00	30,07	28,99	1,09				1	1	1	1				9,25	9,34
	07/04/23 19:00	34,86	33,46	1,40		1		1	1	1	1				13,05	13,10
	07/04/23 20:00	39,97	38,14	1,83		1		1	1	1	1				13,73	13,73
07/04/23 21:00	38,95	37,52	1,43		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
07/04/23 22:00	34,61	33,93	0,68		1		1	1	1	1				11,80	11,72	
07/04/23 23:00	29,62	29,60	0,02		1		1		1	1				8,92	9,53	
Παρατηρήσεις:																
Στις 14:00 βγήκαν εκτός επικοινωνίας τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 8/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	08/04/23 0:00	25,82	25,76	0,06				1		1	1				9,02	9,10
	08/04/23 1:00	22,82	22,71	0,11				1		1	1				7,73	7,71
	08/04/23 2:00	21,78	21,78	0,00				1		1	1				6,57	6,59
	08/04/23 3:00	21,23	21,23	0,00				1		1	1				6,09	6,10
	08/04/23 4:00	20,95	20,95	0,00				1		1	1				5,79	5,80
	08/04/23 5:00	21,74	21,74	0,00				1		1	1				6,49	6,55
	08/04/23 6:00	23,31	23,31	0,00				1		1	1				8,14	8,17
	08/04/23 7:00	26,51	26,51	0,00				1	1	1	1				8,40	8,14
	08/04/23 8:00	28,48	28,43	0,05				1	1	1	1				7,76	7,83
	08/04/23 9:00	28,58	28,33	0,26				1	1	1	1				7,94	7,95
	08/04/23 10:00	27,74	26,72	1,02				1	1	1	1				7,11	7,13
	08/04/23 11:00	27,33	27,13	0,20				1	1	1	1				6,68	6,70
	08/04/23 12:00	27,44	27,41	0,03				1	1	1	1				6,73	6,75
	08/04/23 13:00	27,38	27,29	0,10				1	1	1	1				6,75	6,73
	08/04/23 14:00	27,60	27,40	0,20				1	1	1	1				7,01	7,00
	08/04/23 15:00	26,23	25,79	0,44		1		1		1	1				8,38	8,98
	08/04/23 16:00	25,46	24,90	0,56		1		1		1	1				8,67	8,61
	08/04/23 17:00	26,75	26,03	0,72		1		1		1	1				9,59	9,60
	08/04/23 18:00	30,16	28,96	1,20		1		1		1	1				11,53	11,32
	08/04/23 19:00	34,46	33,34	1,13		1		1	1	1	1				11,34	11,42
	08/04/23 20:00	39,70	38,98	0,72		1		1	1	1	1				13,73	13,73
08/04/23 21:00	38,25	37,63	0,62		1		1	1	1	1				13,71	13,71	
08/04/23 22:00	33,38	32,70	0,68				1	1	1	1				10,60	10,50	
08/04/23 23:00	29,05	28,50	0,55				1	1	1	1				8,36	8,44	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 9/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	09/04/23 0:00	25,31	24,80	0,52					1	1	1				8,73	9,34
	09/04/23 1:00	22,61	22,00	0,60					1	1	1				7,49	7,47
	09/04/23 2:00	21,44	21,02	0,43					1	1	1				6,30	6,28
	09/04/23 3:00	20,67	20,55	0,12					1	1	1				5,55	5,53
	09/04/23 4:00	20,34	20,27	0,07					1	1	1				5,24	5,21
	09/04/23 5:00	21,00	21,00	0,00					1	1	1				5,83	5,85
	09/04/23 6:00	21,77	21,76	0,02					1	1	1				6,61	6,64
	09/04/23 7:00	23,33	23,32	0,00					1	1	1				8,11	8,12
	09/04/23 8:00	24,52	24,35	0,17					1	1	1				9,43	9,41
	09/04/23 9:00	23,90	23,89	0,01					1	1	1				8,79	8,75
	09/04/23 10:00	23,64	23,64	0,00					1	1	1				8,00	8,02
	09/04/23 11:00	24,42	24,42	0,00					1	1	1				8,73	8,68
	09/04/23 12:00	25,12	25,12	0,00					1	1	1				9,85	9,88
	09/04/23 13:00	25,31	24,05	1,26					1	1	1				10,06	10,04
	09/04/23 14:00	23,47	22,21	1,26					1	1	1				8,45	8,37
	09/04/23 15:00	21,49	19,92	1,57					1	1	1				6,40	6,34
	09/04/23 16:00	22,15	20,33	1,83					1	1	1				6,95	6,95
	09/04/23 17:00	23,66	21,97	1,69					1	1	1				8,47	8,50
	09/04/23 18:00	26,54	25,62	0,92					1	1	1				9,24	8,83
	09/04/23 19:00	29,85	28,80	1,05				1	1	1	1				9,05	9,14
09/04/23 20:00	34,89	33,45	1,44				1	1	1	1				13,35	13,40	
09/04/23 21:00	35,35	33,76	1,59				1	1	1	1				13,69	13,68	
09/04/23 22:00	31,82	30,90	0,92				1	1	1	1				11,35	11,24	
09/04/23 23:00	27,60	27,13	0,48				1	1	1	1				8,16	8,52	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 10/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	10/04/23 0:00	23,70	23,68	0,03					1	1	1				8,73	8,67
	10/04/23 1:00	21,06	20,91	0,15					1	1	1				5,96	5,94
	10/04/23 2:00	20,44	20,03	0,41					1	1	1				5,26	5,30
	10/04/23 3:00	19,92	19,72	0,20					1	1	1				4,80	4,80
	10/04/23 4:00	19,65	19,54	0,11					1	1	1				4,50	4,49
	10/04/23 5:00	20,76	20,76	0,00					1	1	1				5,52	5,56
	10/04/23 6:00	22,78	22,23	0,55					1	1	1				7,35	7,15
	10/04/23 7:00	25,77	24,69	1,08	1	1				1	1		4		9,78	10,01
	10/04/23 8:00	28,89	27,30	1,59	1	1				1	1		2		11,19	11,08
	10/04/23 9:00	30,41	26,95	3,45		1			1	1	1		1		12,12	12,14
	10/04/23 10:00	30,09	24,93	5,16		1			1	1	1				12,04	12,03
	10/04/23 11:00	30,46	22,45	8,00		1			1	1	1				12,17	12,18
	10/04/23 12:00	32,19	21,72	10,47		1			1	1	1				12,87	12,88
	10/04/23 13:00	31,54	20,92	10,63					1	1	1				12,64	12,61
	10/04/23 14:00	29,26	19,02	10,24					1	1	1				11,71	11,71
	10/04/23 15:00	29,20	19,14	10,06					1	1	1				11,68	11,67
	10/04/23 16:00	29,38	18,59	10,79					1	1	1				11,75	11,76
	10/04/23 17:00	30,88	19,66	11,23					1	1	1				12,32	12,34
	10/04/23 18:00	33,01	21,11	11,91					1	1	1				13,17	13,18
	10/04/23 19:00	36,02	24,09	11,93					1	1	1				13,72	13,72
10/04/23 20:00	40,70	28,56	12,13				1	1	1	1				13,73	13,73	
10/04/23 21:00	39,69	28,00	11,69				1	1	1	1				13,73	13,73	
10/04/23 22:00	34,89	24,41	10,48					1	1	1				13,57	13,56	
10/04/23 23:00	29,50	19,59	9,91					1	1	1				11,87	11,82	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 11/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	11/04/23 0:00	24,99	17,24	7,75		1				1	1				10,07	10,03
	11/04/23 1:00	22,34	14,77	7,57		1				1	1				8,96	8,95
	11/04/23 2:00	21,50	13,71	7,78						1	1				8,59	8,60
	11/04/23 3:00	20,83	13,28	7,54						1	1				8,34	8,34
	11/04/23 4:00	20,74	13,09	7,65						1	1				8,29	8,30
	11/04/23 5:00	21,55	13,63	7,91						1	1				8,61	8,61
	11/04/23 6:00	23,58	16,30	7,27						1	1		1		9,40	9,42
	11/04/23 7:00	27,16	18,45	8,71		1				1	1		2		10,79	10,84
	11/04/23 8:00	30,90	20,54	10,36		1				1	1				12,32	12,32
	11/04/23 9:00	32,16	22,13	10,03				1		1	1				12,89	12,87
	11/04/23 10:00	31,42	22,72	8,71				1		1	1				12,57	12,53
	11/04/23 11:00	31,36	21,18	10,18				1		1	1				12,56	12,57
	11/04/23 12:00	32,12	22,17	9,95				1		1	1				12,85	12,84
	11/04/23 13:00	31,37	21,23	10,15				1		1	1				12,59	12,55
	11/04/23 14:00	29,93	19,24	10,69				1		1	1				11,98	11,98
	11/04/23 15:00	27,87	18,10	9,78				1		1	1				11,18	11,16
	11/04/23 16:00	26,84	17,32	9,53				1		1	1				10,76	10,75
	11/04/23 17:00	27,45	19,15	8,30				1		1	1				10,94	10,95
	11/04/23 18:00	31,35	26,30	5,04				1	1	1	1				12,14	12,11
	11/04/23 19:00	35,09	33,40	1,69				1	1	1	1				13,39	13,40
11/04/23 20:00	39,44	39,01	0,43		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
11/04/23 21:00	39,40	39,33	0,08		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
11/04/23 22:00	35,24	35,24	0,00		1		1	1	1	1				12,29	12,18	
11/04/23 23:00	30,08	30,08	0,00				1	1	1	1				9,26	9,24	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τετάρτη 12/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	12/04/23 0:00	25,52	25,52	0,00					1	1	1				7,17	7,47	
	12/04/23 1:00	22,52	22,00	0,51					1	1	1				7,15	7,12	
	12/04/23 2:00	21,43	19,48	1,95					1	1	1				6,31	6,35	
	12/04/23 3:00	20,80	16,53	4,28		1				1	1				6,67	6,66	
	12/04/23 4:00	20,49	15,83	4,66		1				1	1				6,55	6,57	
	12/04/23 5:00	21,39	17,64	3,75		1				1	1				6,82	6,87	
	12/04/23 6:00	23,84	21,71	2,13		1				1	1				7,53	7,54	
	12/04/23 7:00	27,25	26,13	1,12		1		1		1	1				9,20	9,28	
	12/04/23 8:00	30,73	30,27	0,46				1	1	1	1				10,28	10,21	
	12/04/23 9:00	30,09	29,73	0,36				1	1	1	1				9,51	9,45	
	12/04/23 10:00	28,98	28,43	0,55				1	1	1	1				8,35	8,35	
	12/04/23 11:00	29,05	28,49	0,56				1	1	1	1				8,38	8,38	
	12/04/23 12:00	29,53	28,87	0,66				1	1	1	1				8,91	8,93	
	12/04/23 13:00	29,53	28,69	0,84				1	1	1	1				8,98	8,93	
	12/04/23 14:00	27,72	26,36	1,37				1			1	1			7,20	7,13	
	12/04/23 15:00	25,82	24,21	1,61				1			1	1			9,02	9,87	
	12/04/23 16:00	25,19	23,99	1,20				1			1	1			9,78	9,80	
	12/04/23 17:00	25,87	24,55	1,31				1			1	1			10,25	10,11	
	12/04/23 18:00	29,07	28,78	0,29				1	1	1	1	1			8,71	8,42	
	12/04/23 19:00	33,16	32,54	0,62				1	1	1	1	1			11,90	11,96	
	12/04/23 20:00	38,93	38,89	0,04	1	1		1	1	1	1	1			13,57	13,53	
	12/04/23 21:00	38,78	38,78	0,00	1	1		1	1	1	1	1			12,73	12,73	
	12/04/23 22:00	34,99	34,99	0,00		1		1	1	1	1	1			11,55	11,45	
12/04/23 23:00	29,57	29,52	0,05				1	1	1	1	1			9,02	9,01		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Μ. Πέμπτη 13/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Πέμπτη	13/04/23 0:00	25,11	25,11	0,00				1	1	1	1				7,58	8,05
	13/04/23 1:00	22,45	22,45	0,00					1	1	1				7,40	7,32
	13/04/23 2:00	21,51	21,51	0,00					1	1	1				6,35	6,36
	13/04/23 3:00	20,94	20,94	0,00					1	1	1				5,80	5,79
	13/04/23 4:00	20,61	20,61	0,00					1	1	1				5,48	5,51
	13/04/23 5:00	21,60	21,60	0,00					1	1	1				6,41	6,40
	13/04/23 6:00	23,56	23,56	0,00					1	1	1				8,05	8,00
	13/04/23 7:00	26,53	26,53	0,00		1			1	1	1				8,67	8,71
	13/04/23 8:00	27,91	27,85	0,06		1			1	1	1				9,28	9,34
	13/04/23 9:00	27,72	27,38	0,35		1			1	1	1				8,54	8,30
	13/04/23 10:00	26,84	26,10	0,74		1			1	1	1				8,55	8,50
	13/04/23 11:00	25,82	23,82	1,99		1			1	1	1				8,40	8,40
	13/04/23 12:00	25,31	22,43	2,89					1	1	1				8,57	8,56
	13/04/23 13:00	24,87	20,97	3,90					1	1	1				8,39	8,36
	13/04/23 14:00	23,54	18,86	4,68					1	1	1				7,88	7,87
	13/04/23 15:00	22,87	17,58	5,29					1	1	1				7,54	7,54
	13/04/23 16:00	23,12	18,55	4,57					1	1	1				7,87	7,90
	13/04/23 17:00	24,51	19,16	5,35					1	1	1				8,53	8,53
	13/04/23 18:00	27,47	20,93	6,54					1	1	1				9,54	9,52
	13/04/23 19:00	30,84	22,46	8,38					1	1	1				10,64	10,65
13/04/23 20:00	34,43	23,96	10,47		1			1	1	1				12,00	11,99	
13/04/23 21:00	34,16	23,26	10,90		1			1	1	1				11,82	11,77	
13/04/23 22:00	32,31	21,71	10,59		1			1	1	1				11,33	11,32	
13/04/23 23:00	28,80	19,48	9,32					1	1	1				9,94	9,87	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Μ. Παρασκευή 14/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Παρασκευή	14/04/23 0:00	24,67	16,65	8,02						1	1				8,55	8,44
	14/04/23 1:00	22,14	15,01	7,13						1	1				7,58	7,54
	14/04/23 2:00	21,19	14,59	6,59						1	1				7,01	6,96
	14/04/23 3:00	20,26	14,16	6,10						1	1				6,50	6,49
	14/04/23 4:00	19,96	13,95	6,00						1	1				6,41	6,39
	14/04/23 5:00	20,51	14,36	6,15						1	1				6,53	6,55
	14/04/23 6:00	21,18	14,25	6,92						1	1				7,35	7,38
	14/04/23 7:00	22,62	15,67	6,95						1	1				7,41	7,39
	14/04/23 8:00	24,49	17,17	7,31		1				1	1				7,80	7,81
	14/04/23 9:00	25,03	17,50	7,52		1				1	1				8,01	8,00
	14/04/23 10:00	23,89	16,72	7,17		1				1	1				7,64	7,61
	14/04/23 11:00	22,71	15,88	6,83		1				1	1				7,29	7,30
	14/04/23 12:00	22,61	15,43	7,18						1	1				7,63	7,69
	14/04/23 13:00	24,17	16,51	7,66						1	1				8,18	8,18
	14/04/23 14:00	22,04	14,82	7,22						1	1				7,68	7,73
	14/04/23 15:00	20,55	14,12	6,43						1	1				6,86	6,84
	14/04/23 16:00	21,78	14,86	6,92						1	1				7,35	7,32
	14/04/23 17:00	23,60	16,52	7,08						1	1				7,53	7,54
	14/04/23 18:00	26,62	18,64	7,97				1		1	1		1		8,48	8,49
	14/04/23 19:00	29,77	20,85	8,92				1		1	1				9,50	9,50
14/04/23 20:00	30,61	21,42	9,19				1		1	1				9,82	9,80	
14/04/23 21:00	29,10	20,44	8,66				1		1	1				9,27	9,23	
14/04/23 22:00	29,09	20,49	8,60				1		1	1				9,21	9,19	
14/04/23 23:00	26,85	18,81	8,04				1		1	1				8,61	8,59	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Μ. Σάββατο 15/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Σάββατο	15/04/23 0:00	23,78	16,58	7,21						1	1				7,74	7,68
	15/04/23 1:00	21,55	15,28	6,27						1	1				6,90	6,90
	15/04/23 2:00	20,46	15,20	5,26		1				1	1				6,08	6,54
	15/04/23 3:00	19,72	16,16	3,56		1				1	1				4,12	6,80
	15/04/23 4:00	19,48	15,36	4,12						1	1				4,75	6,82
	15/04/23 5:00	20,26	16,09	4,17	1					1	1				4,80	7,03
	15/04/23 6:00	21,24	17,08	4,17	1					1	1				4,80	7,39
	15/04/23 7:00	23,91	19,74	4,17					1	1	1				4,80	8,36
	15/04/23 8:00	26,90	22,72	4,18					1	1	1				4,80	9,38
	15/04/23 9:00	29,14	24,17	4,97					1	1	1				5,71	10,14
	15/04/23 10:00	30,61	24,33	6,27					1	1	1				7,15	10,73
	15/04/23 11:00	32,30	23,98	8,32					1	1	1				9,10	11,31
	15/04/23 12:00	32,08	23,10	8,98					1	1	1				9,61	10,89
	15/04/23 13:00	32,79	23,66	9,13					1	1	1				9,73	10,95
	15/04/23 14:00	32,49	22,26	10,23					1	1	1				11,07	11,20
	15/04/23 15:00	32,38	22,27	10,12					1	1	1				10,88	10,96
	15/04/23 16:00	32,47	22,29	10,18					1	1	1				11,08	11,01
	15/04/23 17:00	33,58	23,43	10,15					1	1	1				10,84	10,94
	15/04/23 18:00	36,14	25,33	10,81				1	1	1	1				11,61	11,65
	15/04/23 19:00	39,03	27,59	11,44				1	1	1	1				12,45	12,47
15/04/23 20:00	42,60	30,45	12,14				1	1	1	1				13,60	13,61	
15/04/23 21:00	40,27	28,58	11,69				1	1	1	1				12,95	12,92	
15/04/23 22:00	34,96	24,85	10,11				1	1	1	1				11,27	11,24	
15/04/23 23:00	28,76	20,36	8,41						1	1	1				9,28	9,25
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή του Πάσχα 16/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή του Πάσχα	16/04/23 0:00	26,56	19,70	6,86					1	1	1				8,67	8,69
	16/04/23 1:00	24,03	19,23	4,80					1	1	1				7,86	7,81
	16/04/23 2:00	22,73	17,12	5,61					1	1	1				7,28	7,30
	16/04/23 3:00	21,13	14,98	6,15					1		1				7,34	7,27
	16/04/23 4:00	20,01	14,10	5,91					1		1				6,47	6,50
	16/04/23 5:00	20,08	14,18	5,90					1		1				6,49	6,48
	16/04/23 6:00	20,21	13,91	6,30					1		1				6,72	6,73
	16/04/23 7:00	22,08	15,57	6,52					1		1				7,02	7,07
	16/04/23 8:00	24,70	17,51	7,19		1			1		1				7,88	7,89
	16/04/23 9:00	27,75	19,51	8,25					1	1	1				8,86	8,87
	16/04/23 10:00	29,00	20,80	8,20					1	1	1				9,29	9,30
	16/04/23 11:00	28,15	20,57	7,59					1	1	1				9,05	9,03
	16/04/23 12:00	25,46	17,74	7,71		1			1		1				8,36	8,34
	16/04/23 13:00	21,95	14,90	7,05		1			1		1				7,76	7,70
	16/04/23 14:00	17,74	12,19	5,55					1		1				6,26	6,22
	16/04/23 15:00	16,79	11,93	4,85					1		1				5,56	5,61
	16/04/23 16:00	18,05	12,93	5,12					1		1				6,31	6,31
	16/04/23 17:00	19,89	14,78	5,11					1		1				6,92	6,94
	16/04/23 18:00	22,99	18,63	4,36					1	1	1		1		7,99	8,00
	16/04/23 19:00	26,46	24,72	1,74		1			1	1	1				9,10	9,12
16/04/23 20:00	30,14	28,16	1,99		1		1	1	1	1				9,87	9,86	
16/04/23 21:00	29,86	27,92	1,93				1	1	1	1				9,26	9,25	
16/04/23 22:00	27,20	25,79	1,40				1	1	1	1				7,02	7,54	
16/04/23 23:00	24,22	22,79	1,44				1			1	1				8,26	8,34
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 17/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	17/04/23 0:00	21,53	19,88	1,65				1		1	1				6,53	6,49
	17/04/23 1:00	20,20	18,72	1,49				1		1	1				5,44	5,55
	17/04/23 2:00	19,30	17,50	1,80		1				1	1				6,41	6,39
	17/04/23 3:00	18,67	16,34	2,32		1				1	1				6,08	6,09
	17/04/23 4:00	18,38	14,78	3,60		1				1	1				6,05	6,04
	17/04/23 5:00	18,58	15,35	3,24		1				1	1				6,06	6,11
	17/04/23 6:00	18,71	15,51	3,20		1				1	1				6,21	6,20
	17/04/23 7:00	19,70	14,85	4,85		1				1	1				6,68	6,73
	17/04/23 8:00	22,21	17,25	4,95		1				1	1				7,74	7,74
	17/04/23 9:00	24,74	21,26	3,49		1			1	1	1				8,34	8,31
	17/04/23 10:00	24,94	22,91	2,03					1	1	1				8,03	8,05
	17/04/23 11:00	24,22	21,25	2,97					1	1	1				7,96	7,98
	17/04/23 12:00	23,49	19,59	3,90					1	1	1				7,60	7,56
	17/04/23 13:00	24,53	21,88	2,65					1	1	1				7,83	7,85
	17/04/23 14:00	23,84	22,76	1,07					1	1	1				7,68	7,64
	17/04/23 15:00	20,71	19,50	1,21					1	1	1				5,65	5,64
	17/04/23 16:00	19,37	18,82	0,55					1	1	1				4,30	4,39
	17/04/23 17:00	20,39	20,00	0,39					1	1	1				5,16	5,16
	17/04/23 18:00	23,31	23,31	0,00					1	1	1				7,94	7,99
	17/04/23 19:00	26,59	26,59	0,00					1	1	1	1			8,35	7,92
17/04/23 20:00	31,67	31,35	0,32					1	1	1	1			10,83	10,99	
17/04/23 21:00	31,41	31,31	0,10					1	1	1	1			10,84	10,77	
17/04/23 22:00	27,90	27,68	0,22					1	1	1	1			7,55	7,76	
17/04/23 23:00	24,48	23,96	0,52					1		1	1			8,68	9,08	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 18/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	18/04/23 0:00	21,64	20,84	0,80				1		1	1				6,62	6,59
	18/04/23 1:00	19,74	17,41	2,33				1		1	1				5,05	5,13
	18/04/23 2:00	19,04	17,40	1,64		1				1	1				6,11	6,11
	18/04/23 3:00	18,62	17,50	1,12		1				1	1				6,40	6,40
	18/04/23 4:00	18,42	16,96	1,46		1				1	1				6,30	6,29
	18/04/23 5:00	19,20	16,32	2,87		1				1	1				6,27	6,25
	18/04/23 6:00	20,10	16,14	3,96		1				1	1				6,52	6,61
	18/04/23 7:00	21,88	17,35	4,54				1		1	1				6,96	6,99
	18/04/23 8:00	24,12	22,15	1,97				1		1	1				7,69	7,70
	18/04/23 9:00	25,04	23,51	1,52				1		1	1				8,00	8,01
	18/04/23 10:00	26,13	22,89	3,24				1		1	1				8,35	8,37
	18/04/23 11:00	27,58	22,54	5,04				1		1	1		1		9,40	9,34
	18/04/23 12:00	29,09	22,14	6,95				1		1	1				10,06	10,12
	18/04/23 13:00	27,94	20,19	7,75				1		1	1				9,49	9,44
	18/04/23 14:00	23,54	16,95	6,60				1		1	1				7,72	7,70
	18/04/23 15:00	21,38	16,20	5,19				1		1	1				6,32	6,24
	18/04/23 16:00	20,83	16,43	4,40				1		1	1				5,68	5,68
	18/04/23 17:00	22,21	18,84	3,37				1		1	1				6,87	6,94
	18/04/23 18:00	25,06	22,75	2,31				1		1	1				8,84	8,98
	18/04/23 19:00	28,77	27,37	1,40				1	1	1	1				9,77	9,65
18/04/23 20:00	33,97	33,19	0,78				1	1	1	1				11,62	11,75	
18/04/23 21:00	33,51	32,48	1,02				1	1	1	1				11,52	11,35	
18/04/23 22:00	29,32	28,97	0,35				1	1	1	1				8,84	8,71	
18/04/23 23:00	25,62	25,43	0,18				1	1	1	1				6,80	7,15	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 19/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	19/04/23 0:00	22,29	22,17	0,11					1	1	1				7,16	7,12
	19/04/23 1:00	19,99	19,56	0,42					1	1	1				4,92	4,87
	19/04/23 2:00	19,39	19,15	0,24					1	1	1				4,31	4,25
	19/04/23 3:00	18,92	18,81	0,11					1	1	1				3,75	3,77
	19/04/23 4:00	18,68	18,64	0,04					1	1	1				3,55	3,54
	19/04/23 5:00	19,45	19,41	0,04					1	1	1				4,26	4,27
	19/04/23 6:00	20,57	20,57	0,00					1	1	1				5,45	5,42
	19/04/23 7:00	22,51	22,51	0,00					1	1	1				7,27	7,30
	19/04/23 8:00	24,59	24,59	0,00					1	1	1				8,66	8,62
	19/04/23 9:00	26,09	26,09	0,00		1		1	1	1					8,57	8,26
	19/04/23 10:00	26,34	26,34	0,00		1		1	1	1					9,29	9,22
	19/04/23 11:00	27,36	27,36	0,00		1		1	1	1					10,25	10,27
	19/04/23 12:00	29,37	28,93	0,44	1	1		1	1	1					11,04	11,08
	19/04/23 13:00	29,09	28,62	0,46	1	1		1	1	1					10,66	10,68
	19/04/23 14:00	27,22	26,83	0,38		1		1	1	1					9,81	9,74
	19/04/23 15:00	25,38	25,17	0,21		1		1	1	1					7,91	7,87
	19/04/23 16:00	25,37	25,14	0,24		1		1	1	1					7,96	7,91
	19/04/23 17:00	26,28	26,25	0,04		1		1	1	1					8,66	8,73
	19/04/23 18:00	28,00	27,95	0,06	1	1		1	1	1					9,18	9,17
	19/04/23 19:00	31,50	31,48	0,02	1	1		1	1	1					11,50	11,57
19/04/23 20:00	36,49	36,34	0,15	1	1		1	1	1				4	13,70	13,72	
19/04/23 21:00	35,53	35,37	0,16	1	1		1	1	1				4	13,51	13,48	
19/04/23 22:00	30,92	30,77	0,16	1	1		1	1	1					11,15	11,06	
19/04/23 23:00	26,46	26,05	0,40	1	1		1	1	1					8,17	8,27	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 20/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	20/04/23 0:00	22,93	21,93	1,00				1	1	1					7,68	7,74
	20/04/23 1:00	20,48	18,68	1,80				1	1	1					5,44	5,38
	20/04/23 2:00	19,44	17,92	1,52		1			1	1					5,34	5,78
	20/04/23 3:00	18,86	17,40	1,45		1			1	1					6,86	6,85
	20/04/23 4:00	18,76	17,41	1,35		1			1	1					6,75	6,75
	20/04/23 5:00	19,78	18,11	1,67		1			1	1					7,72	7,73
	20/04/23 6:00	21,19	20,15	1,04				1	1	1					6,94	6,70
	20/04/23 7:00	23,51	22,49	1,02				1	1	1					8,17	8,83
	20/04/23 8:00	24,88	24,09	0,80				1	1	1					9,54	11,16
	20/04/23 9:00	25,76	25,13	0,63				1	1	1					8,07	11,55
	20/04/23 10:00	25,30	24,70	0,60				1	1	1					6,59	9,79
	20/04/23 11:00	25,03	24,44	0,59				1	1	1					9,79	9,71
	20/04/23 12:00	25,62	25,22	0,40				1	1	1					9,23	11,15
	20/04/23 13:00	25,59	25,20	0,39				1	1	1	1				8,90	12,17
	20/04/23 14:00	24,21	24,06	0,15				1	1	1	1				7,41	9,67
	20/04/23 15:00	22,25	22,13	0,12				1	1	1	1				4,72	4,31
	20/04/23 16:00	21,42	21,22	0,20				1	1	1	1	1			2,13	2,06
	20/04/23 17:00	22,95	22,73	0,22				1	1	1	1	1			2,44	2,83
	20/04/23 18:00	25,48	25,48	0,00				1	1	1	1	1			4,71	4,80
	20/04/23 19:00	28,92	28,92	0,00				1	1	1	1	1			8,14	8,21
20/04/23 20:00	34,24	34,24	0,00		1		1	1	1	1	1			12,78	12,86	
20/04/23 21:00	34,29	34,29	0,00		1		1	1	1	1	1			12,37	12,36	
20/04/23 22:00	30,34	30,34	0,00				1	1	1	1	1			9,75	9,64	
20/04/23 23:00	26,34	26,34	0,00				1	1	1	1	1			5,85	5,75	
Παρατηρήσεις:																
Στο διάστημα 07:20-10:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας με τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα.																
Στο διάστημα 12:30-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Τέρπανδρος.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 22/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	22/04/23 0:00	22,76	22,73	0,04				1		1	1				6,76	7,72
	22/04/23 1:00	20,53	20,32	0,20				1		1	1				5,45	5,41
	22/04/23 2:00	19,54	19,49	0,05				1		1	1				4,45	4,41
	22/04/23 3:00	19,02	19,02	0,00				1		1	1				3,91	3,90
	22/04/23 4:00	18,86	18,86	0,00				1		1	1				3,72	3,71
	22/04/23 5:00	19,58	19,58	0,00				1		1	1				4,41	4,42
	22/04/23 6:00	20,20	20,20	0,00				1		1	1				5,05	5,06
	22/04/23 7:00	22,36	22,36	0,00				1		1	1				7,28	7,80
	22/04/23 8:00	24,01	24,01	0,00				1		1	1				8,77	8,82
	22/04/23 9:00	25,08	25,08	0,00				1		1	1				9,84	9,86
	22/04/23 10:00	25,37	25,37	0,00				1		1	1				9,64	9,64
	22/04/23 11:00	24,89	24,89	0,00				1		1	1				9,50	9,51
	22/04/23 12:00	25,21	25,06	0,16				1		1	1				9,89	9,91
	22/04/23 13:00	25,91	25,63	0,28				1		1	1				10,35	10,32
	22/04/23 14:00	23,93	23,36	0,58				1		1	1				8,86	8,79
	22/04/23 15:00	22,73	21,56	1,17				1		1	1				7,59	7,59
	22/04/23 16:00	22,87	21,85	1,02				1		1	1				7,78	7,72
	22/04/23 17:00	24,24	22,60	1,64				1		1	1				8,98	9,08
	22/04/23 18:00	26,39	24,28	2,11				1		1	1				10,52	10,55
	22/04/23 19:00	29,36	27,57	1,79				1	1	1	1				9,88	9,69
	22/04/23 20:00	33,36	32,15	1,21				1	1	1	1				12,44	12,56
	22/04/23 21:00	32,56	31,37	1,18				1	1	1	1				12,02	11,94
	22/04/23 22:00	29,30	27,52	1,78				1	1	1	1				8,76	8,69
22/04/23 23:00	25,32	24,01	1,31				1	1	1	1				6,56	7,38	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 23/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	23/04/23 0:00	22,42	21,48	0,94				1		1	1				7,43	7,36
	23/04/23 1:00	20,51	20,07	0,44				1		1	1				5,39	5,37
	23/04/23 2:00	19,43	18,97	0,46				1		1	1				4,31	4,29
	23/04/23 3:00	18,72	18,54	0,18				1		1	1				3,58	3,59
	23/04/23 4:00	18,41	18,08	0,34				1		1	1				3,26	3,28
	23/04/23 5:00	18,78	18,38	0,40				1		1	1				3,61	3,60
	23/04/23 6:00	18,94	18,64	0,30		1				1	1				5,09	5,68
	23/04/23 7:00	20,34	20,05	0,30		1				1	1				7,99	8,02
	23/04/23 8:00	22,62	22,06	0,57				1		1	1				8,22	8,19
	23/04/23 9:00	22,87	21,85	1,03				1		1	1				7,78	7,72
	23/04/23 10:00	23,06	21,42	1,65				1		1	1				7,93	7,93
	23/04/23 11:00	22,62	20,56	2,06				1		1	1				7,93	7,97
	23/04/23 12:00	22,70	20,44	2,26		1				1	1				9,09	9,07
	23/04/23 13:00	21,65	17,09	4,56		1				1	1				8,68	8,65
	23/04/23 14:00	19,26	13,78	5,48		1				1	1				7,70	7,67
	23/04/23 15:00	17,57	11,68	5,88						1	1				7,04	7,03
	23/04/23 16:00	18,05	12,11	5,94						1	1				7,20	7,22
	23/04/23 17:00	19,88	14,43	5,45						1	1	1			7,92	7,94
	23/04/23 18:00	22,63	17,70	4,94				1		1	1				8,85	8,86
	23/04/23 19:00	25,96	20,43	5,53				1		1	1				10,29	10,32
23/04/23 20:00	31,23	26,94	4,29	1			1		1	1				12,40	12,45	
23/04/23 21:00	31,64	28,27	3,37	1			1		1	1				12,70	12,69	
23/04/23 22:00	28,11	25,35	2,76				1		1	1				11,06	11,02	
23/04/23 23:00	24,52	22,60	1,93				1		1	1				9,39	9,32	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 25/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	25/04/23 0:00	21,41	14,07	7,35						1	1				7,53	7,49
	25/04/23 1:00	19,64	12,86	6,78						1	1				6,88	6,87
	25/04/23 2:00	18,69	12,33	6,36						1	1				6,46	6,47
	25/04/23 3:00	18,18	11,90	6,28						1	1				6,37	6,37
	25/04/23 4:00	18,21	11,97	6,23						1	1				6,33	6,35
	25/04/23 5:00	19,26	12,74	6,52						1	1				6,65	6,68
	25/04/23 6:00	20,46	15,57	4,90						1	1				6,60	6,62
	25/04/23 7:00	23,16	16,29	6,87					1	1	1				7,94	7,92
	25/04/23 8:00	24,45	19,16	5,29					1	1	1				7,99	8,05
	25/04/23 9:00	25,21	19,39	5,81	1					1	1				8,26	8,28
	25/04/23 10:00	25,36	19,95	5,41	1					1	1				8,44	8,45
	25/04/23 11:00	25,34	18,84	6,50	1					1	1				8,51	8,48
	25/04/23 12:00	24,70	17,49	7,21	1					1	1				8,60	8,55
	25/04/23 13:00	24,52	17,19	7,32	1					1	1				8,43	8,48
	25/04/23 14:00	23,02	15,82	7,20	1					1	1				8,06	8,04
	25/04/23 15:00	20,88	14,25	6,63	1					1	1				7,31	7,29
	25/04/23 16:00	19,84	13,81	6,03						1	1				6,94	6,94
	25/04/23 17:00	23,03	16,20	6,83						1	1				7,88	7,94
	25/04/23 18:00	26,47	18,12	8,36					1	1	1				9,22	9,24
	25/04/23 19:00	29,40	20,06	9,34					1	1	1				10,24	10,27
25/04/23 20:00	33,45	23,34	10,11					1	1	1				11,66	11,69	
25/04/23 21:00	32,71	22,58	10,14					1	1	1				11,32	11,27	
25/04/23 22:00	28,44	19,91	8,54					1	1	1				9,50	9,51	
25/04/23 23:00	24,40	16,81	7,59					1	1	1				8,05	8,04	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΞΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 26/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	26/04/23 0:00	21,47	14,98	6,48						1	1				6,96	6,95
	26/04/23 1:00	19,51	13,54	5,97						1	1				6,45	6,46
	26/04/23 2:00	18,63	12,66	5,98						1	1				6,28	6,26
	26/04/23 3:00	18,19	12,12	6,07						1	1				6,21	6,24
	26/04/23 4:00	18,40	12,07	6,32						1	1				6,43	6,43
	26/04/23 5:00	19,12	12,66	6,46						1	1				6,60	6,59
	26/04/23 6:00	20,42	13,58	6,83						1	1				7,13	7,14
	26/04/23 7:00	23,71	16,06	7,66						1	1				8,28	8,27
	26/04/23 8:00	25,09	17,17	7,92	1					1	1				8,77	8,77
	26/04/23 9:00	25,90	17,13	8,77	1					1	1				9,06	9,06
	26/04/23 10:00	24,94	17,05	7,89	1					1	1				8,72	8,72
	26/04/23 11:00	25,60	17,45	8,15	1					1	1				8,90	8,91
	26/04/23 12:00	26,38	18,92	7,46	1					1	1				8,96	8,93
	26/04/23 13:00	25,04	17,44	7,60	1					1	1				8,38	8,38
	26/04/23 14:00	22,79	16,28	6,51	1					1	1				7,61	7,57
	26/04/23 15:00	21,70	17,43	4,27	1					1	1				7,14	7,15
	26/04/23 16:00	23,28	19,11	4,18				1		1	1				7,74	7,80
	26/04/23 17:00	24,24	18,43	5,81				1		1	1				8,19	8,19
	26/04/23 18:00	26,30	20,98	5,33				1		1	1				8,74	8,76
	26/04/23 19:00	29,77	27,07	2,70				1	1	1	1				9,44	9,48
26/04/23 20:00	34,37	25,91	8,46				1	1	1	1		1		13,08	13,19	
26/04/23 21:00	33,87	33,40	0,47		1		1		1	1		5		13,47	13,45	
26/04/23 22:00	28,93	28,09	0,85		1		1		1	1		1		11,08	10,97	
26/04/23 23:00	24,81	24,57	0,24		1		1		1	1				8,42	8,45	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 27/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	27/04/23 0:00	21,57	20,76	0,81				1		1	1				6,65	6,56
	27/04/23 1:00	19,58	19,07	0,52				1		1	1				4,51	4,46
	27/04/23 2:00	18,62	18,08	0,54				1		1	1				3,49	3,48
	27/04/23 3:00	18,23	16,00	2,23				1		1	1				3,06	3,08
	27/04/23 4:00	18,28	15,47	2,80				1		1	1				3,14	3,12
	27/04/23 5:00	19,25	13,93	5,32						1	1				5,42	6,06
	27/04/23 6:00	20,80	12,70	8,10						1	1				8,24	8,24
	27/04/23 7:00	24,41	14,88	9,53				1		1					9,69	9,84
	27/04/23 8:00	27,20	17,27	9,93	1					1	1				10,80	11,44
	27/04/23 9:00	28,62	18,57	10,04	1					1	1				11,23	12,16
	27/04/23 10:00	27,75	17,48	10,27	1					1	1				11,18	9,79
	27/04/23 11:00	28,79	18,53	10,26	1					1	1				11,51	11,51
	27/04/23 12:00	27,78	17,40	10,38	1					1	1				11,14	11,14
	27/04/23 13:00	26,63	17,16	9,47	1					1	1				10,66	10,67
	27/04/23 14:00	24,70	15,01	9,69	1					1	1				9,94	9,90
	27/04/23 15:00	23,08	14,79	8,28	1					1	1				9,22	9,22
	27/04/23 16:00	22,93	14,09	8,85	1					1	1				9,17	9,16
	27/04/23 17:00	25,11	15,38	9,72	1					1	1				10,00	10,01
	27/04/23 18:00	27,80	17,08	10,72	1					1	1				11,07	11,10
	27/04/23 19:00	31,70	19,64	12,06	1				1	1	1				12,60	12,65
27/04/23 20:00	36,79	24,84	11,94					1	1	1				13,72	13,73	
27/04/23 21:00	36,24	29,78	6,46				1	1	1	1		2		13,72	13,72	
27/04/23 22:00	31,35	26,86	4,49				1	1	1	1				11,12	11,15	
27/04/23 23:00	26,25	22,66	3,59					1	1	1				10,45	10,45	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 08:00 με 11:00 τα ΑΠ παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 28/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	28/04/23 0:00	22,76	19,25	3,51					1	1	1				7,81	7,72
	28/04/23 1:00	20,45	15,58	4,87					1		1				7,15	7,35
	28/04/23 2:00	19,41	14,21	5,20					1		1				7,78	7,77
	28/04/23 3:00	19,06	14,74	4,32					1		1				7,62	7,62
	28/04/23 4:00	18,88	14,71	4,17					1		1				7,55	7,56
	28/04/23 5:00	19,81	17,03	2,78					1		1				7,90	7,91
	28/04/23 6:00	21,39	18,65	2,74					1	1	1				7,36	7,17
	28/04/23 7:00	24,51	21,72	2,79					1	1	1				9,22	9,74
	28/04/23 8:00	25,91	20,56	5,35					1	1	1				9,17	9,46
	28/04/23 9:00	25,80	18,75	7,05		1				1	1				9,91	10,06
	28/04/23 10:00	25,11	18,57	6,54		1				1	1				10,05	10,05
	28/04/23 11:00	25,31	19,33	5,99		1				1	1				10,06	10,08
	28/04/23 12:00	25,63	19,05	6,58		1				1	1				10,27	10,26
	28/04/23 13:00	25,94	18,70	7,24		1				1	1				10,42	10,38
	28/04/23 14:00	22,77	16,57	6,20		1				1	1				9,16	9,14
	28/04/23 15:00	21,62	16,30	5,33						1	1				8,65	8,66
	28/04/23 16:00	22,42	14,16	8,26						1	1				8,95	8,97
	28/04/23 17:00	24,17	15,01	9,15						1	1				9,62	9,64
	28/04/23 18:00	26,81	17,15	9,66						1	1				10,70	10,73
	28/04/23 19:00	29,94	20,41	9,52				1		1	1				11,89	11,93
28/04/23 20:00	34,84	25,35	9,49				1		1	1				13,56	13,57	
28/04/23 21:00	34,91	30,82	4,10				1	1	1	1				13,62	13,59	
28/04/23 22:00	31,10	28,48	2,61				1	1	1	1				10,67	10,53	
28/04/23 23:00	26,62	24,11	2,51				1		1	1				6,88	7,56	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 07:30 με 09:00 τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 30/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	30/04/23 0:00	24,03	23,95	0,08					1	1	1				8,83	8,98
	30/04/23 1:00	22,00	22,00	0,00					1	1	1				6,91	6,87
	30/04/23 2:00	20,64	20,58	0,06					1	1	1				5,52	5,50
	30/04/23 3:00	19,91	19,83	0,09					1	1	1				4,79	4,79
	30/04/23 4:00	19,75	19,75	0,00					1	1	1				4,60	4,61
	30/04/23 5:00	20,04	20,04	0,01					1	1	1				4,90	4,90
	30/04/23 6:00	20,13	19,87	0,26					1	1	1				4,96	4,96
	30/04/23 7:00	21,95	21,81	0,14					1	1	1		1		6,76	6,78
	30/04/23 8:00	23,83	23,82	0,01					1	1	1				7,59	7,61
	30/04/23 9:00	25,69	25,69	0,00		1			1	1	1				8,26	8,27
	30/04/23 10:00	24,72	24,72	0,00		1			1	1	1				7,31	7,28
	30/04/23 11:00	24,67	24,55	0,13		1			1	1	1				7,38	7,38
	30/04/23 12:00	23,85	23,27	0,58		1			1	1	1				6,68	6,70
	30/04/23 13:00	22,84	22,18	0,66					1	1	1				7,04	7,14
	30/04/23 14:00	20,51	20,09	0,42					1	1	1				5,47	5,44
	30/04/23 15:00	18,66	18,06	0,60	1				1		1				5,09	5,45
	30/04/23 16:00	18,39	17,88	0,51	1				1		1				5,54	5,53
	30/04/23 17:00	20,25	19,87	0,38	1				1		1				6,57	6,60
	30/04/23 18:00	23,11	22,97	0,15	1				1	1	1				5,95	5,83
	30/04/23 19:00	26,62	26,62	0,00	1				1	1	1				8,66	8,59
30/04/23 20:00	31,45	31,45	0,00				1	1	1	1				10,27	10,31	
30/04/23 21:00	32,72	32,69	0,02				1	1	1	1				11,10	11,08	
30/04/23 22:00	30,01	30,01	0,00				1	1	1	1				9,50	9,44	
30/04/23 23:00	26,12	26,12	0,00					1	1	1				5,78	6,01	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														