

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 1/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/05/23 0:00	22,97	22,97	0,00					1	1	1				7,48	7,86
	01/05/23 1:00	20,75	20,75	0,00					1	1	1				5,69	5,65
	01/05/23 2:00	19,52	19,52	0,00					1	1	1				4,43	4,40
	01/05/23 3:00	18,97	18,97	0,00					1	1	1				3,87	3,84
	01/05/23 4:00	19,05	19,05	0,00					1	1	1				3,89	3,89
	01/05/23 5:00	19,23	19,23	0,00					1	1	1				4,08	4,07
	01/05/23 6:00	19,14	19,14	0,00					1	1	1				3,97	4,00
	01/05/23 7:00	20,57	20,57	0,00					1	1	1				5,37	5,40
	01/05/23 8:00	22,26	22,26	0,00					1	1	1				7,03	7,09
	01/05/23 9:00	23,35	23,35	0,00					1	1	1				8,15	8,20
	01/05/23 10:00	22,45	22,45	0,00					1	1	1				7,34	7,32
	01/05/23 11:00	21,57	21,50	0,07					1	1	1				6,42	6,44
	01/05/23 12:00	20,40	20,35	0,05					1	1	1				5,31	5,29
	01/05/23 13:00	18,75	18,62	0,12					1	1	1				3,70	3,70
	01/05/23 14:00	16,76	16,36	0,41					1		1				5,23	5,80
	01/05/23 15:00	16,01	15,59	0,42					1		1				4,96	4,97
	01/05/23 16:00	16,70	16,25	0,45					1		1				5,70	5,69
	01/05/23 17:00	18,92	18,20	0,72					1	1	1				5,26	4,77
	01/05/23 18:00	21,75	20,77	0,98					1	1	1				6,43	6,52
	01/05/23 19:00	25,65	24,17	1,47					1	1	1				9,95	10,01
01/05/23 20:00	30,88	28,12	2,76		1			1	1	1				12,26	12,30	
01/05/23 21:00	31,90	29,37	2,53		1			1	1	1				12,80	12,79	
01/05/23 22:00	28,24	26,11	2,13		1			1	1	1				10,76	10,69	
01/05/23 23:00	24,26	20,59	3,67		1			1	1	1				7,11	7,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 2/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	02/05/23 0:00	21,18	17,24	3,94		1			1	1					4,74	4,88
	02/05/23 1:00	19,12	13,55	5,57		1			1	1					7,22	7,62
	02/05/23 2:00	18,44	13,80	4,64		1			1	1					7,26	7,27
	02/05/23 3:00	17,88	14,90	2,98					1	1					7,14	7,15
	02/05/23 4:00	17,73	14,07	3,66					1	1					7,09	7,09
	02/05/23 5:00	18,78	14,42	4,35					1	1					7,48	7,49
	02/05/23 6:00	19,72	15,83	3,89					1	1					7,87	7,88
	02/05/23 7:00	22,33	20,35	1,97		1			1	1				1	8,42	8,42
	02/05/23 8:00	23,36	23,02	0,34	1	1			1	1				1	8,57	8,61
	02/05/23 9:00	23,84	23,78	0,06		1			1	1				4	9,28	9,27
	02/05/23 10:00	24,29	24,29	0,00		1			1	1				4	9,02	9,02
	02/05/23 11:00	24,27	24,27	0,00				1	1	1					8,99	9,03
	02/05/23 12:00	24,42	24,42	0,00				1	1	1					9,11	9,17
	02/05/23 13:00	23,57	23,43	0,14				1	1	1					8,55	8,46
	02/05/23 14:00	21,71	21,49	0,22				1	1	1					6,66	6,61
	02/05/23 15:00	20,00	19,83	0,17				1	1	1					4,89	4,86
	02/05/23 16:00	20,20	20,13	0,06				1	1	1					5,00	5,00
	02/05/23 17:00	22,60	22,60	0,00				1	1	1					7,29	7,36
	02/05/23 18:00	26,21	26,21	0,00		1		1	1	1					8,93	8,93
	02/05/23 19:00	28,79	28,57	0,22		1		1	1	1					9,84	9,81
02/05/23 20:00	32,72	30,72	2,00		1		1	1	1				1	10,99	11,11	
02/05/23 21:00	32,12	30,71	1,41		1		1	1	1				1	11,22	11,14	
02/05/23 22:00	27,77	26,68	1,09		1		1	1	1					9,24	9,18	
02/05/23 23:00	23,70	21,66	2,04		1		1	1	1					6,43	6,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 3/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	03/05/23 0:00	20,75	19,23	1,53				1	1	1					5,60	5,65
	03/05/23 1:00	19,01	18,24	0,78				1	1	1					3,95	3,89
	03/05/23 2:00	18,01	15,19	2,83					1	1					5,04	5,62
	03/05/23 3:00	17,76	17,44	0,31		1			1	1					6,07	5,95
	03/05/23 4:00	17,96	17,57	0,39		1			1	1					5,89	5,88
	03/05/23 5:00	18,81	18,79	0,02		1			1	1					6,75	6,85
	03/05/23 6:00	19,86	19,61	0,25		1			1	1	1				7,75	7,64
	03/05/23 7:00	22,44	21,28	1,16				1	1	1	1				7,35	7,36
	03/05/23 8:00	25,28	24,32	0,97				1	1	1	1				9,66	9,71
	03/05/23 9:00	26,36	25,13	1,23				1	1	1	1				10,53	10,54
	03/05/23 10:00	26,57	26,09	0,48				1	1	1	1				10,54	10,51
	03/05/23 11:00	26,76	25,85	0,91		1		1	1	1	1				9,03	9,04
	03/05/23 12:00	27,38	24,42	2,96		1		1	1	1	1				8,77	8,74
	03/05/23 13:00	25,93	19,94	5,99				1	1	1	1				8,31	8,35
	03/05/23 14:00	24,97	18,93	6,04				1	1	1	1				8,02	8,00
	03/05/23 15:00	22,23	16,31	5,91		1			1	1	1				7,24	7,26
	03/05/23 16:00	23,41	16,07	7,34		1			1	1	1				7,57	7,64
	03/05/23 17:00	25,59	17,67	7,92		1			1	1	1				8,26	8,32
	03/05/23 18:00	27,39	19,14	8,25		1			1	1	1				8,73	8,80
	03/05/23 19:00	29,80	21,14	8,66		1			1	1	1				9,50	9,51
03/05/23 20:00	32,79	23,24	9,55		1			1	1	1				10,49	10,50	
03/05/23 21:00	32,05	22,50	9,55					1	1	1				10,26	10,25	
03/05/23 22:00	27,68	19,32	8,36					1	1	1				8,92	8,89	
03/05/23 23:00	23,68	16,32	7,36					1	1	1				7,87	7,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 4/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	04/05/23 0:00	20,71	14,36	6,35					1	1					6,76	6,72
	04/05/23 1:00	18,72	13,08	5,64					1	1					6,01	6,01
	04/05/23 2:00	17,97	12,52	5,45					1	1					5,82	5,81
	04/05/23 3:00	17,62	12,41	5,20					1	1					5,91	5,91
	04/05/23 4:00	17,64	13,09	4,55					1	1					5,85	5,85
	04/05/23 5:00	18,52	12,96	5,56					1	1					6,15	6,16
	04/05/23 6:00	19,67	14,47	5,20					1	1	1				6,28	6,30
	04/05/23 7:00	22,62	18,30	4,32				1	1	1	1				7,20	7,21
	04/05/23 8:00	23,94	21,08	2,85				1	1	1	1				7,91	8,28
	04/05/23 9:00	24,37	23,25	1,12				1	1	1	1				8,87	8,91
	04/05/23 10:00	24,31	23,15	1,16				1	1	1	1				8,03	7,95
	04/05/23 11:00	24,37	23,71	0,67				1	1	1	1				7,93	7,98
	04/05/23 12:00	25,13	24,50	0,63				1	1	1	1				8,57	8,56
	04/05/23 13:00	25,58	25,46	0,12				1	1	1	1				8,88	8,82
	04/05/23 14:00	25,10	24,79	0,31				1	1	1	1				8,37	8,41
	04/05/23 15:00	24,25	22,81	1,44				1	1	1	1				8,36	8,33
	04/05/23 16:00	24,01	21,87	2,14				1	1	1	1				7,69	7,71
	04/05/23 17:00	26,75	25,30	1,45		1		1	1	1	1				8,77	8,76
	04/05/23 18:00	28,97	28,94	0,04		1		1	1	1	1			1	9,88	10,07
	04/05/23 19:00	30,71	30,65	0,06		1		1	1	1	1			2	11,66	11,60
04/05/23 20:00	33,21	33,04	0,17		1		1	1	1	1			4	13,25	13,26	
04/05/23 21:00	32,43	32,27	0,17		1		1	1	1	1			4	13,03	12,99	
04/05/23 22:00	28,07	27,94	0,13		1		1	1	1	1				10,64	10,57	
04/05/23 23:00	24,00	23,94	0,06		1		1	1	1	1				7,39	7,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 5/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	05/05/23 0:00	21,37	21,37	0,00				1	1	1					6,33	6,30
	05/05/23 1:00	19,63	19,60	0,04				1	1	1					4,51	4,50
	05/05/23 2:00	18,80	18,77	0,03		1		1		1					4,79	5,15
	05/05/23 3:00	18,22	17,73	0,50		1		1		1					6,71	6,73
	05/05/23 4:00	17,89	16,33	1,56		1		1		1					6,91	6,90
	05/05/23 5:00	18,85	17,15	1,69		1		1		1					7,51	7,53
	05/05/23 6:00	20,21	17,83	2,37		1		1		1					8,05	8,07
	05/05/23 7:00	23,71	21,88	1,83				1	1	1					8,94	8,90
	05/05/23 8:00	26,90	24,45	2,45				1	1	1					10,66	10,70
	05/05/23 9:00	29,17	24,31	4,86		1		1	1	1					11,65	11,66
	05/05/23 10:00	29,93	23,71	6,21		1		1	1	1					11,98	11,98
	05/05/23 11:00	29,65	22,49	7,17		1		1	1	1					11,87	11,86
	05/05/23 12:00	28,93	21,77	7,16				1	1	1					11,59	11,57
	05/05/23 13:00	27,13	18,57	8,57				1	1	1					10,85	10,86
	05/05/23 14:00	27,25	18,38	8,87		1			1	1					10,91	10,91
	05/05/23 15:00	25,92	17,27	8,65		1			1	1					10,38	10,37
	05/05/23 16:00	25,63	16,07	9,57		1			1	1					10,26	10,26
	05/05/23 17:00	27,48	17,22	10,26		1			1	1					10,95	10,96
	05/05/23 18:00	29,79	18,68	11,11		1			1	1				2	11,88	11,90
	05/05/23 19:00	32,59	21,07	11,53		1			1	1				1	12,98	13,01
05/05/23 20:00	35,48	22,99	12,49				1	1	1					13,72	13,72	
05/05/23 21:00	33,85	21,72	12,13				1	1	1					13,48	13,46	
05/05/23 22:00	29,26	18,57	10,70		1			1	1					11,78	11,74	
05/05/23 23:00	25,02	15,97	9,05		1			1	1					10,07	10,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Σάββατο 6/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	06/05/23 0:00	21,91	13,86	8,05					1	1					8,36	8,82	
	06/05/23 1:00	19,83	13,13	6,70					1	1					6,86	7,94	
	06/05/23 2:00	18,93	12,47	6,46					1	1					6,61	7,58	
	06/05/23 3:00	18,54	13,15	5,39					1	1					5,49	7,42	
	06/05/23 4:00	18,31	12,92	5,39					1	1					5,49	7,32	
	06/05/23 5:00	18,79	12,05	6,74					1	1					6,86	7,52	
	06/05/23 6:00	19,75	12,79	6,96					1	1					7,05	7,88	
	06/05/23 7:00	22,47	13,64	8,83					1	1					8,95	8,97	
	06/05/23 8:00	24,96	15,33	9,64		1			1	1				1	9,95	9,99	
	06/05/23 9:00	26,75	16,45	10,30				1	1	1					10,69	10,69	
	06/05/23 10:00	27,11	16,51	10,61				1	1	1				1	10,85	10,84	
	06/05/23 11:00	27,49	17,14	10,35					1	1				2	10,98	10,99	
	06/05/23 12:00	27,05	16,64	10,41					1	1				1	10,82	10,81	
	06/05/23 13:00	26,44	16,81	9,63					1	1				1	10,60	10,59	
	06/05/23 14:00	26,10	16,70	9,41					1	1				1	10,44	10,45	
	06/05/23 15:00	23,94	15,19	8,75					1	1				1	9,62	9,60	
	06/05/23 16:00	23,77	15,06	8,71					1	1					9,52	9,51	
	06/05/23 17:00	24,70	15,33	9,37					1	1					9,87	9,88	
	06/05/23 18:00	26,29	16,01	10,28				1	1	1					10,49	10,51	
	06/05/23 19:00	28,40	17,70	10,70				1	1	1					11,31	11,33	
06/05/23 20:00	32,32	20,66	11,65				1	1	1					12,88	12,91		
06/05/23 21:00	32,66	20,81	11,85				1	1	1					13,11	13,09		
06/05/23 22:00	28,76	17,95	10,81				1	1	1					11,57	11,53		
06/05/23 23:00	25,11	16,05	9,05				1		1					10,10	10,07		

Παρατηρήσεις:

Εως τις 07:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 7/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	07/05/23 0:00	21,97	13,94	8,03				1		1					8,83	8,82
	07/05/23 1:00	19,87	12,60	7,27				1		1					7,98	7,96
	07/05/23 2:00	18,70	12,19	6,51				1		1					7,50	7,49
	07/05/23 3:00	18,02	12,14	5,88				1		1					7,21	7,20
	07/05/23 4:00	17,69	13,42	4,27				1		1					4,81	7,09
	07/05/23 5:00	18,08	13,42	4,66				1		1					5,34	7,23
	07/05/23 6:00	18,13	13,30	4,83				1		1					5,49	7,24
	07/05/23 7:00	19,69	13,85	5,84				1		1					7,18	7,87
	07/05/23 8:00	20,69	13,26	7,42				1		1					8,25	8,27
	07/05/23 9:00	22,10	17,88	4,23				1		1					5,51	7,84
	07/05/23 10:00	22,02	19,26	2,76				1	1	1					3,00	6,92
	07/05/23 11:00	23,08	17,27	5,81		1			1	1					7,07	8,59
	07/05/23 12:00	23,53	15,65	7,88		1			1	1					9,41	9,40
	07/05/23 13:00	22,57	15,51	7,06					1	1					9,06	9,03
	07/05/23 14:00	19,73	13,68	6,05					1	1					7,93	7,92
	07/05/23 15:00	18,15	11,62	6,52					1	1					7,27	7,26
	07/05/23 16:00	18,08	12,11	5,97					1	1					7,22	7,22
	07/05/23 17:00	19,94	13,10	6,84					1	1					7,93	7,96
	07/05/23 18:00	22,61	16,38	6,23					1	1					8,85	8,85
07/05/23 19:00	25,40	20,55	4,85				1	1	1					9,84	9,88	
07/05/23 20:00	29,63	26,81	2,82		1			1	1	1				11,77	11,78	
07/05/23 21:00	30,98	26,90	4,09		1			1	1	1				12,43	12,42	
07/05/23 22:00	27,25	25,38	1,88		1			1	1	1				10,94	10,90	
07/05/23 23:00	23,46	22,29	1,17				1	1	1	1				8,45	8,40	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 04:00 με 12:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 8/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	08/05/23 0:00	20,48	19,51	0,97				1	1	1					5,48	5,41
	08/05/23 1:00	18,77	17,85	0,92		1		1		1					5,84	6,31
	08/05/23 2:00	17,96	16,66	1,30		1		1		1					7,00	6,99
	08/05/23 3:00	17,51	15,97	1,53		1		1		1					6,58	6,58
	08/05/23 4:00	17,54	15,31	2,23		1		1		1					6,61	6,62
	08/05/23 5:00	18,44	15,07	3,38		1		1		1					7,27	7,28
	08/05/23 6:00	19,55	15,11	4,44		1		1		1					7,80	7,81
	08/05/23 7:00	22,20	16,46	5,74		1		1		1					8,85	8,88
	08/05/23 8:00	23,40	16,75	6,65				1		1				1	9,36	9,36
	08/05/23 9:00	23,89	15,84	8,05				1		1				1	9,52	9,54
	08/05/23 10:00	23,59	15,64	7,95				1		1				2	9,46	9,45
	08/05/23 11:00	23,46	16,36	7,11				1		1				1	9,37	9,40
	08/05/23 12:00	23,55	17,43	6,11				1		1				2	9,45	9,43
	08/05/23 13:00	22,76	18,91	3,85				1		1				4	9,09	9,11
	08/05/23 14:00	21,25	19,23	2,02				1		1				4	8,53	8,51
	08/05/23 15:00	20,02	18,18	1,83				1		1				2	8,02	8,01
	08/05/23 16:00	19,42	17,43	1,99				1		1				1	7,74	7,74
	08/05/23 17:00	21,33	19,25	2,08				1	1	1					6,36	6,24
	08/05/23 18:00	24,55	21,81	2,74				1	1	1					9,22	9,31
08/05/23 19:00	26,99	22,88	4,10				1	1	1					10,75	10,76	
08/05/23 20:00	31,17	27,95	3,22		1	1		1	1	1				12,42	12,44	
08/05/23 21:00	31,86	29,38	2,49		1	1		1	1	1				12,79	12,77	
08/05/23 22:00	27,51	24,98	2,53		1		1	1	1	1				10,79	10,76	
08/05/23 23:00	23,59	21,58	2,01				1	1	1	1				8,59	8,47	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στη μονάδα G6, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά HZ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 9/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	09/05/23 0:00	20,89	20,20	0,69				1	1	1					5,86	5,81
	09/05/23 1:00	19,15	19,15	0,00				1	1	1					4,05	4,03
	09/05/23 2:00	18,06	17,82	0,24		1		1		1					4,32	5,03
	09/05/23 3:00	17,75	15,60	2,15		1		1		1					6,76	6,77
	09/05/23 4:00	17,76	15,56	2,20		1		1		1					6,75	6,75
	09/05/23 5:00	18,58	16,10	2,48		1		1		1					7,38	7,40
	09/05/23 6:00	19,78	17,17	2,61		1		1		1					7,85	7,89
	09/05/23 7:00	23,17	20,75	2,42		1		1		1	1				7,52	7,43
	09/05/23 8:00	25,73	22,15	3,59		1		1		1	1				8,55	8,64
	09/05/23 9:00	26,65	24,06	2,58		1		1		1	1				9,30	9,32
	09/05/23 10:00	25,47	21,27	4,20				1		1	1				9,77	9,84
	09/05/23 11:00	25,36	23,17	2,19				1		1	1				10,10	10,10
	09/05/23 12:00	25,26	22,60	2,66				1		1	1				10,02	10,05
	09/05/23 13:00	25,12	20,23	4,89				1		1	1				9,88	9,87
	09/05/23 14:00	23,63	17,88	5,75		1				1	1				9,25	9,21
	09/05/23 15:00	21,63	17,29	4,33		1				1	1				8,66	8,65
	09/05/23 16:00	21,64	16,87	4,77		1				1	1				8,65	8,66
	09/05/23 17:00	23,59	18,18	5,41		1				1	1				9,38	9,42
	09/05/23 18:00	26,75	22,32	4,43		1		1		1	1				10,23	10,23
	09/05/23 19:00	29,32	25,43	3,89		1		1		1	1				11,68	11,68
09/05/23 20:00	32,97	29,57	3,40		1		1	1	1	1				11,73	11,51	
09/05/23 21:00	32,47	28,45	4,02		1		1	1	1	1				10,32	10,35	
09/05/23 22:00	27,94	24,10	3,84				1	1		1				8,50	8,82	
09/05/23 23:00	23,92	22,39	1,52				1	1		1				7,57	7,46	
<p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.</p>																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 10/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	10/05/23 0:00	20,85	17,84	3,01				1			1				6,36	6,85
	10/05/23 1:00	19,13	16,04	3,09				1			1				7,68	7,67
	10/05/23 2:00	18,28	14,60	3,68				1			1				7,23	7,23
	10/05/23 3:00	17,94	16,34	1,60				1			1				6,96	6,97
	10/05/23 4:00	18,16	14,65	3,51				1			1				7,08	7,12
	10/05/23 5:00	18,86	15,51	3,35				1			1				7,52	7,54
	10/05/23 6:00	20,06	15,71	4,35				1			1				7,99	8,01
	10/05/23 7:00	23,22	18,27	4,95				1			1			2	9,23	9,26
	10/05/23 8:00	25,63	21,10	4,53				1	1		1			2	9,77	9,78
	10/05/23 9:00	27,26	23,21	4,05				1	1		1				10,64	10,66
	10/05/23 10:00	28,02	23,12	4,89				1	1		1				11,20	11,21
	10/05/23 11:00	28,99	25,33	3,67				1	1		1				11,59	11,60
	10/05/23 12:00	28,31	25,10	3,21				1	1		1				11,34	11,33
	10/05/23 13:00	27,08	24,40	2,68				1	1		1				10,64	10,59
	10/05/23 14:00	23,29	20,01	3,28				1	1		1				7,01	7,02
	10/05/23 15:00	20,95	17,58	3,37		1				1	1				7,40	7,70
	10/05/23 16:00	20,68	18,12	2,57		1				1	1				7,30	7,30
	10/05/23 17:00	22,46	17,87	4,59		1				1	1				8,80	8,83
	10/05/23 18:00	25,04	20,28	4,76		1				1	1				9,08	8,90
	10/05/23 19:00	28,24	23,72	4,52		1				1	1	1			10,55	10,59
10/05/23 20:00	33,20	25,47	7,73		1				1	1	1			13,11	13,14	
10/05/23 21:00	34,25	26,69	7,56		1				1	1	1			13,56	13,55	
10/05/23 22:00	29,15	25,36	3,79		1				1	1	1			11,74	11,70	
10/05/23 23:00	24,80	19,68	5,12						1	1	1			9,61	9,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 11/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	11/05/23 0:00	21,40	17,75	3,66					1	1	1				8,11	8,15
	11/05/23 1:00	19,33	15,72	3,61		1				1	1				7,75	7,74
	11/05/23 2:00	18,64	14,52	4,12						1	1				7,47	7,47
	11/05/23 3:00	17,98	15,10	2,88						1	1				7,20	7,20
	11/05/23 4:00	18,16	13,73	4,43						1	1				7,26	7,26
	11/05/23 5:00	19,16	16,48	2,67						1	1				7,65	7,67
	11/05/23 6:00	19,94	17,66	2,29		1					1	1			7,94	7,95
	11/05/23 7:00	22,64	20,43	2,21		1					1	1			8,03	7,98
	11/05/23 8:00	25,57	23,37	2,21					1	1	1				10,14	10,17
	11/05/23 9:00	25,88	21,56	4,32					1	1	1				10,36	10,36
	11/05/23 10:00	26,92	22,20	4,72					1	1	1				10,75	10,76
	11/05/23 11:00	26,97	23,46	3,51					1	1	1				10,81	10,79
	11/05/23 12:00	27,11	23,84	3,27					1	1	1				10,87	10,86
	11/05/23 13:00	26,91	23,10	3,81					1	1	1				10,77	10,75
	11/05/23 14:00	25,20	22,82	2,39					1	1	1				9,88	9,84
	11/05/23 15:00	21,73	17,46	4,27		1					1	1			8,22	8,25
	11/05/23 16:00	21,33	15,35	5,98		1					1	1			8,51	8,53
	11/05/23 17:00	23,68	16,45	7,23		1					1	1			9,42	9,45
	11/05/23 18:00	26,61	19,82	6,80		1			1	1	1				10,57	10,60
	11/05/23 19:00	29,85	20,36	9,49		1			1	1	1				11,90	11,92
11/05/23 20:00	33,85	24,44	9,41		1			1	1	1				13,36	13,37	
11/05/23 21:00	33,57	28,83	4,74		1			1	1	1		1		13,41	13,40	
11/05/23 22:00	28,88	25,76	3,12		1			1	1	1				11,60	11,54	
11/05/23 23:00	24,74	19,38	5,37					1	1	1				9,59	9,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 12/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	12/05/23 0:00	21,38	14,61	6,77						1	1				8,61	8,60
	12/05/23 1:00	19,40	13,95	5,45						1	1				7,79	7,78
	12/05/23 2:00	18,60	13,91	4,68						1	1				7,44	7,44
	12/05/23 3:00	18,18	13,59	4,59						1	1				7,27	7,26
	12/05/23 4:00	18,24	13,27	4,97						1	1				7,29	7,30
	12/05/23 5:00	19,10	14,13	4,97						1	1				7,63	7,64
	12/05/23 6:00	20,69	14,71	5,99						1	1				8,23	8,25
	12/05/23 7:00	24,16	16,25	7,91		1				1	1				9,62	9,64
	12/05/23 8:00	26,80	17,43	9,37		1				1	1				10,67	10,71
	12/05/23 9:00	28,94	18,82	10,12		1				1	1				11,55	11,57
	12/05/23 10:00	29,42	19,45	9,98					1	1	1				11,75	11,76
	12/05/23 11:00	30,04	20,53	9,51					1	1	1				11,99	11,99
	12/05/23 12:00	30,22	19,13	11,09					1	1	1				12,10	12,09
	12/05/23 13:00	29,39	18,66	10,73					1	1	1				11,77	11,78
	12/05/23 14:00	27,50	17,65	9,85					1	1	1				11,02	11,00
	12/05/23 15:00	25,79	16,46	9,33		1			1		1				10,35	10,34
	12/05/23 16:00	25,56	17,21	8,35		1			1		1				10,23	10,22
	12/05/23 17:00	26,59	17,95	8,64		1			1		1				10,60	10,61
	12/05/23 18:00	29,48	19,26	10,22		1			1		1				11,75	11,78
	12/05/23 19:00	32,29	21,27	11,02		1			1	1	1				12,89	12,90
12/05/23 20:00	34,89	27,00	7,90		1		1	1	1	1				13,61	13,64	
12/05/23 21:00	34,27	28,61	5,65				1	1	1	1				13,27	13,24	
12/05/23 22:00	29,78	24,37	5,41				1	1	1	1				10,50	10,71	
12/05/23 23:00	25,34	21,04	4,30					1	1	1				9,98	9,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 13/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	13/05/23 0:00	21,94	20,38	1,56					1	1	1				6,93	6,89
	13/05/23 1:00	20,15	19,09	1,06					1	1	1				5,05	5,02
	13/05/23 2:00	19,02	16,83	2,20						1	1				5,53	6,09
	13/05/23 3:00	18,61	13,72	4,90						1	1				7,45	7,45
	13/05/23 4:00	18,71	12,88	5,83						1	1				7,49	7,48
	13/05/23 5:00	19,24	12,97	6,26						1	1				7,70	7,70
	13/05/23 6:00	19,67	14,31	5,36						1	1				7,83	7,86
	13/05/23 7:00	22,06	17,59	4,46		1				1	1				8,79	8,81
	13/05/23 8:00	24,92	21,52	3,40		1				1	1				9,69	9,69
	13/05/23 9:00	26,42	23,47	2,95					1	1	1				10,56	10,56
	13/05/23 10:00	25,63	23,09	2,54					1	1	1				10,23	10,26
	13/05/23 11:00	25,57	22,72	2,85					1	1	1				10,22	10,22
	13/05/23 12:00	25,74	24,04	1,71					1	1	1				10,27	10,29
	13/05/23 13:00	25,60	23,50	2,10					1	1	1				10,24	10,24
	13/05/23 14:00	24,02	19,43	4,59					1	1	1				9,13	9,16
	13/05/23 15:00	22,30	18,10	4,20		1				1	1				8,94	8,94
	13/05/23 16:00	21,11	17,56	3,55		1				1	1				8,44	8,44
	13/05/23 17:00	23,24	19,56	3,68		1				1	1				9,22	9,26
	13/05/23 18:00	25,67	23,61	2,06					1	1	1				9,01	9,26
	13/05/23 19:00	28,60	25,90	2,70				1	1	1	1				10,18	9,99
13/05/23 20:00	31,94	29,06	2,88				1	1	1	1				11,18	11,22	
13/05/23 21:00	32,60	30,56	2,04				1	1	1	1				12,05	12,02	
13/05/23 22:00	28,95	26,51	2,43					1	1	1				8,71	9,04	
13/05/23 23:00	25,01	22,98	2,03					1	1	1				9,57	9,76	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 14/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	14/05/23 0:00	22,20	22,02	0,18					1	1	1				7,21	7,15
	14/05/23 1:00	20,15	20,15	0,00					1	1	1				5,11	5,04
	14/05/23 2:00	19,11	19,08	0,02		1				1	1				5,44	5,96
	14/05/23 3:00	18,47	18,47	0,00		1				1	1				6,48	6,50
	14/05/23 4:00	18,21	18,21	0,00		1				1	1				6,29	6,31
	14/05/23 5:00	18,34	18,18	0,16		1				1	1				6,75	6,74
	14/05/23 6:00	18,11	17,22	0,90		1				1	1				6,41	6,43
	14/05/23 7:00	20,11	19,01	1,10		1				1	1				7,57	7,49
	14/05/23 8:00	21,83	21,38	0,44					1	1	1				6,68	6,69
	14/05/23 9:00	22,08	21,93	0,15					1	1	1				6,93	6,93
	14/05/23 10:00	24,06	24,06	0,00					1	1	1				8,79	8,87
	14/05/23 11:00	25,81	25,78	0,03		1			1	1	1				9,54	9,50
	14/05/23 12:00	27,08	27,02	0,06		1			1	1	1				9,76	9,80
	14/05/23 13:00	26,85	26,82	0,03		1			1	1	1				9,39	9,35
	14/05/23 14:00	22,54	22,52	0,02					1	1	1				7,44	7,19
	14/05/23 15:00	20,24	20,24	0,00					1	1	1				5,12	5,11
	14/05/23 16:00	21,02	20,96	0,06					1	1	1				5,87	5,88
	14/05/23 17:00	21,36	20,91	0,45					1	1	1				6,17	6,20
	14/05/23 18:00	24,31	24,23	0,08					1	1	1				8,55	8,58
	14/05/23 19:00	27,45	27,11	0,34		1			1	1	1				9,92	9,97
14/05/23 20:00	31,12	30,97	0,14		1			1	1	1		2		10,99	11,03	
14/05/23 21:00	32,27	32,27	0,00		1		1	1	1	1		2		10,72	10,53	
14/05/23 22:00	28,26	28,26	0,00				1	1	1	1				7,80	7,71	
14/05/23 23:00	24,26	24,16	0,10					1	1	1				7,75	8,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 15/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/05/23 0:00	21,09	20,78	0,31					1	1	1				6,12	6,08
	15/05/23 1:00	19,17	18,96	0,22					1	1	1				4,09	4,05
	15/05/23 2:00	18,54	18,53	0,01					1	1	1				3,45	3,42
	15/05/23 3:00	18,09	18,04	0,05					1	1	1				2,93	2,93
	15/05/23 4:00	17,89	17,85	0,04					1	1	1				2,71	2,75
	15/05/23 5:00	18,72	18,37	0,34					1	1	1				3,57	3,56
	15/05/23 6:00	19,90	19,78	0,11					1	1	1				4,67	4,73
	15/05/23 7:00	22,41	22,35	0,06					1	1	1				7,00	7,02
	15/05/23 8:00	24,17	23,55	0,62					1	1	1				8,14	8,14
	15/05/23 9:00	25,37	25,32	0,05					1	1	1		1		8,06	8,05
	15/05/23 10:00	25,58	25,43	0,14		1		1		1	1				7,63	7,34
	15/05/23 11:00	26,17	25,97	0,20		1		1		1	1				8,44	8,45
	15/05/23 12:00	25,65	25,41	0,24		1		1		1	1				8,11	8,13
	15/05/23 13:00	25,30	25,14	0,16		1		1		1	1				7,86	7,84
	15/05/23 14:00	22,94	22,55	0,39				1		1	1				7,55	7,54
	15/05/23 15:00	21,45	21,18	0,27				1		1	1				6,29	6,29
	15/05/23 16:00	22,50	22,50	0,00				1		1	1				7,30	7,33
	15/05/23 17:00	23,20	23,20	0,00				1		1	1				7,83	7,88
	15/05/23 18:00	25,55	25,55	0,00				1		1	1				6,50	6,07
	15/05/23 19:00	28,49	28,49	0,00				1	1	1	1				7,74	7,78
15/05/23 20:00	31,89	31,86	0,03				1	1	1	1				11,02	11,17	
15/05/23 21:00	32,59	32,34	0,25				1	1	1	1				12,09	12,00	
15/05/23 22:00	28,17	28,01	0,16				1	1	1	1				8,02	8,44	
15/05/23 23:00	24,13	23,82	0,31				1		1	1				8,67	8,78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 16/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	16/05/23 0:00	20,91	20,58	0,33				1		1	1				5,99	5,90
	16/05/23 1:00	19,37	18,93	0,45				1		1	1				4,28	4,46
	16/05/23 2:00	18,58	18,08	0,50		1				1	1				6,30	6,57
	16/05/23 3:00	17,99	16,96	1,04		1				1	1				6,32	6,35
	16/05/23 4:00	18,11	16,15	1,96		1				1	1				6,57	6,57
	16/05/23 5:00	18,63	16,12	2,51		1				1	1				6,86	6,87
	16/05/23 6:00	20,02	17,79	2,22		1				1	1				7,31	7,21
	16/05/23 7:00	23,33	21,65	1,68				1		1	1	1			6,62	6,24
	16/05/23 8:00	25,77	23,90	1,88				1		1			1	1	9,30	9,29
	16/05/23 9:00	26,59	23,69	2,90				1		1			1	1	9,83	9,82
	16/05/23 10:00	27,09	23,72	3,37				1		1	1	1			8,67	8,62
	16/05/23 11:00	27,53	24,52	3,00				1		1	1				9,70	9,97
	16/05/23 12:00	28,88	25,84	3,04				1		1	1			1	9,77	9,69
	16/05/23 13:00	29,41	25,39	4,02				1		1	1			1	9,37	9,39
	16/05/23 14:00	27,59	25,02	2,57				1		1	1			1	8,97	8,98
	16/05/23 15:00	26,41	25,71	0,70				1		1	1			1	8,98	9,00
	16/05/23 16:00	25,51	25,13	0,38				1		1	1				8,76	8,76
	16/05/23 17:00	26,28	23,72	2,56				1		1	1				8,88	8,88
	16/05/23 18:00	28,17	23,76	4,42				1		1	1				9,70	9,68
	16/05/23 19:00	30,19	28,94	1,25				1	1	1	1				9,56	9,50
16/05/23 20:00	32,76	32,64	0,11				1	1	1	1				11,92	11,86	
16/05/23 21:00	32,72	32,47	0,25				1	1	1	1				11,52	11,50	
16/05/23 22:00	28,03	27,63	0,39				1	1	1	1				7,59	7,49	
16/05/23 23:00	23,89	20,23	3,66					1	1	1				7,78	8,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 17/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	17/05/23 0:00	21,10	17,78	3,33					1	1	1				6,03	5,99
	17/05/23 1:00	19,28	18,10	1,19		1				1	1				5,90	6,04
	17/05/23 2:00	18,66	17,81	0,84		1				1	1				6,80	6,88
	17/05/23 3:00	18,39	18,12	0,28		1				1	1				6,99	6,94
	17/05/23 4:00	18,14	18,07	0,06		1				1	1				6,80	6,80
	17/05/23 5:00	18,77	18,12	0,65		1				1	1				6,92	6,88
	17/05/23 6:00	20,17	18,40	1,77						1	1			1	6,23	6,38
	17/05/23 7:00	22,97	19,77	3,20						1	1			4	8,28	8,30
	17/05/23 8:00	26,04	24,89	1,15				1		1	1			4	9,43	9,45
	17/05/23 9:00	27,49	26,44	1,05				1		1	1			2	9,58	9,46
	17/05/23 10:00	26,51	24,61	1,90				1		1	1				8,84	8,92
	17/05/23 11:00	26,72	25,36	1,36				1		1	1				9,35	9,34
	17/05/23 12:00	27,04	26,08	0,97		1		1		1	1			1	9,46	9,44
	17/05/23 13:00	26,91	25,72	1,19		1		1		1	1				9,38	9,37
	17/05/23 14:00	25,44	23,90	1,54				1		1	1				8,49	8,46
	17/05/23 15:00	22,57	21,01	1,56				1		1	1				7,16	7,16
	17/05/23 16:00	22,42	21,14	1,28				1		1	1				7,09	7,15
	17/05/23 17:00	23,67	23,02	0,65				1		1	1				8,42	8,46
	17/05/23 18:00	26,13	25,60	0,53				1		1	1				7,85	7,53
	17/05/23 19:00	28,64	28,47	0,17				1	1	1	1				7,90	7,95
17/05/23 20:00	31,83	31,83	0,00				1	1	1	1				10,97	11,09	
17/05/23 21:00	32,78	32,72	0,06				1	1	1	1				12,25	12,19	
17/05/23 22:00	28,40	28,24	0,16				1	1	1	1				7,92	7,80	
17/05/23 23:00	24,39	24,19	0,19					1	1	1				7,43	8,14	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 18/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	18/05/23 0:00	21,36	21,27	0,09					1	1	1				6,43	6,34
	18/05/23 1:00	19,73	19,61	0,12					1	1	1				4,66	4,60
	18/05/23 2:00	18,95	18,81	0,14		1				1	1				4,89	5,37
	18/05/23 3:00	18,41	18,40	0,01		1				1	1				6,79	6,81
	18/05/23 4:00	18,47	18,43	0,04		1				1	1				6,78	6,76
	18/05/23 5:00	19,07	18,84	0,23		1				1	1				7,18	7,14
	18/05/23 6:00	20,38	20,23	0,16		1				1	1				7,22	7,04
	18/05/23 7:00	23,15	22,83	0,32				1		1	1				7,88	7,96
	18/05/23 8:00	25,37	23,83	1,54				1		1	1		1		9,67	9,79
	18/05/23 9:00	28,14	24,08	4,05				1		1	1				11,20	11,25
	18/05/23 10:00	28,48	23,50	4,98				1		1	1				11,37	11,38
	18/05/23 11:00	29,22	24,14	5,08				1		1	1				11,67	11,69
	18/05/23 12:00	28,22	26,08	2,13				1		1	1		1		11,32	11,30
	18/05/23 13:00	27,00	22,98	4,02				1		1	1				10,84	10,81
	18/05/23 14:00	24,06	16,59	7,47				1			1				9,49	9,47
	18/05/23 15:00	21,66	14,70	6,96				1			1				8,69	8,68
	18/05/23 16:00	20,99	14,72	6,27				1			1				8,37	8,38
	18/05/23 17:00	22,65	16,85	5,80				1			1				8,17	8,10
	18/05/23 18:00	25,77	18,72	7,05				1		1	1				10,16	10,19
	18/05/23 19:00	28,38	19,05	9,33				1		1	1				11,30	11,32
18/05/23 20:00	31,26	22,25	9,01				1		1	1				12,44	12,47	
18/05/23 21:00	32,06	24,09	7,97				1		1	1				12,88	12,85	
18/05/23 22:00	27,81	22,27	5,54				1		1	1				11,20	11,16	
18/05/23 23:00	23,72	19,81	3,91				1		1	1				8,73	8,65	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 19/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	19/05/23 0:00	20,99	16,68	4,31				1		1	1				7,94	8,09
	19/05/23 1:00	19,29	15,91	3,38						1	1				7,75	7,73
	19/05/23 2:00	18,57	15,05	3,52						1	1				7,43	7,44
	19/05/23 3:00	17,99	15,63	2,36						1	1				7,21	7,22
	19/05/23 4:00	17,97	14,74	3,24						1	1				7,19	7,18
	19/05/23 5:00	18,40	17,44	0,96						1	1		1		7,31	7,30
	19/05/23 6:00	19,28	19,08	0,21						1	1			2	7,68	7,69
	19/05/23 7:00	22,35	22,12	0,23				1		1	1				7,29	7,16
	19/05/23 8:00	24,67	23,98	0,68				1		1	1				9,49	9,50
	19/05/23 9:00	26,20	24,66	1,55				1	1	1	1				10,29	10,31
	19/05/23 10:00	27,10	24,23	2,87				1	1	1	1				10,25	10,21
	19/05/23 11:00	26,93	20,06	6,88				1		1	1				10,78	10,78
	19/05/23 12:00	26,76	17,86	8,90		1				1	1				10,73	10,72
	19/05/23 13:00	26,25	18,62	7,64		1				1	1				10,51	10,51
	19/05/23 14:00	24,34	16,68	7,66		1				1	1				9,77	9,74
	19/05/23 15:00	22,29	15,40	6,88						1	1				8,95	8,93
	19/05/23 16:00	21,15	14,26	6,90						1	1				8,45	8,46
	19/05/23 17:00	22,97	18,70	4,28				1		1	1				9,14	9,12
	19/05/23 18:00	26,09	23,25	2,83				1		1	1				10,34	10,36
	19/05/23 19:00	29,27	25,55	3,72				1	1	1	1				11,04	10,82
19/05/23 20:00	31,60	26,82	4,78				1	1	1	1				10,82	10,91	
19/05/23 21:00	31,93	27,78	4,15				1	1	1	1				11,41	11,38	
19/05/23 22:00	28,08	24,14	3,94				1	1	1	1				9,46	9,92	
19/05/23 23:00	24,38	22,57	1,81				1		1	1				9,27	9,23	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 20/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	20/05/23 0:00	21,54	19,54	2,00				1		1	1				6,58	6,54
	20/05/23 1:00	19,78	16,09	3,69				1		1	1				7,07	7,30
	20/05/23 2:00	19,13	14,12	5,00						1	1				7,68	7,67
	20/05/23 3:00	18,53	13,82	4,71						1	1				7,42	7,42
	20/05/23 4:00	18,27	14,08	4,18						1	1				7,30	7,31
	20/05/23 5:00	18,48	14,94	3,54						1	1				7,40	7,40
	20/05/23 6:00	18,90	15,37	3,53						1	1				7,53	7,54
	20/05/23 7:00	21,31	18,57	2,74				1		1	1				7,73	7,73
	20/05/23 8:00	23,67	20,60	3,07				1		1	1				8,82	8,82
	20/05/23 9:00	25,38	22,08	3,30				1		1	1				10,09	10,12
	20/05/23 10:00	25,75	22,10	3,65				1		1	1				10,30	10,30
	20/05/23 11:00	26,18	23,56	2,63				1		1	1				10,48	10,49
	20/05/23 12:00	26,40	23,24	3,16				1		1	1				10,58	10,56
	20/05/23 13:00	26,94	21,91	5,04				1		1	1				10,77	10,77
	20/05/23 14:00	25,94	22,29	3,65				1		1	1				10,39	10,32
	20/05/23 15:00	24,45	15,88	8,57				1		1	1				9,71	9,66
	20/05/23 16:00	21,96	13,89	8,07				1			1				8,79	8,78
	20/05/23 17:00	23,56	16,93	6,62				1			1				9,39	9,39
	20/05/23 18:00	26,42	21,66	4,77				1		1	1				10,54	10,55
20/05/23 19:00	28,73	22,68	6,04				1		1	1				11,44	11,47	
20/05/23 20:00	31,39	26,56	4,83				1	1	1	1				11,05	11,02	
20/05/23 21:00	32,24	27,78	4,47				1	1	1	1				11,70	11,68	
20/05/23 22:00	28,38	21,43	6,95				1	1	1	1				10,88	11,07	
20/05/23 23:00	24,81	23,45	1,36					1	1	1				9,61	9,59	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 21/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	21/05/23 0:00	22,12	21,92	0,20					1	1	1				7,12	7,05
	21/05/23 1:00	19,99	18,87	1,13					1	1	1				4,91	4,85
	21/05/23 2:00	19,00	16,55	2,45					1	1	1				5,34	5,78
	21/05/23 3:00	18,35	14,26	4,10						1	1				7,34	7,35
	21/05/23 4:00	18,30	13,74	4,56						1	1				7,31	7,31
	21/05/23 5:00	18,29	15,52	2,78						1	1				7,33	7,33
	21/05/23 6:00	18,39	17,45	0,94						1	1		1		7,33	7,35
	21/05/23 7:00	20,29	19,22	1,07						1	1		4		8,10	8,11
	21/05/23 8:00	22,47	20,71	1,75						1	1	1	2		8,56	8,50
	21/05/23 9:00	23,55	22,88	0,67						1	1	1			8,37	8,39
	21/05/23 10:00	24,75	24,72	0,03						1	1	1			8,94	8,93
	21/05/23 11:00	25,16	25,11	0,05						1	1	1			9,47	9,54
	21/05/23 12:00	25,60	25,03	0,57						1	1	1			9,28	9,19
	21/05/23 13:00	24,47	23,06	1,40		1				1	1	1			8,83	8,77
	21/05/23 14:00	22,43	20,38	2,04						1	1	1			7,31	7,30
	21/05/23 15:00	21,37	19,78	1,59						1	1	1			6,23	6,23
	21/05/23 16:00	20,87	19,73	1,14						1	1	1			5,73	5,73
	21/05/23 17:00	22,04	20,45	1,59						1	1	1			6,86	6,85
	21/05/23 18:00	23,69	22,26	1,43						1	1	1			8,44	8,53
	21/05/23 19:00	26,11	25,50	0,62						1	1	1			9,41	9,41
21/05/23 20:00	28,72	27,67	1,06				1	1	1	1	1			9,01	8,90	
21/05/23 21:00	30,26	29,38	0,88				1	1	1	1	1			9,67	9,63	
21/05/23 22:00	27,65	26,83	0,81				1	1	1	1	1			7,15	7,20	
21/05/23 23:00	24,14	23,20	0,94				1		1	1	1			8,14	8,82	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Δευτέρα 22/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	22/05/23 0:00	21,36	20,93	0,44				1		1	1				6,31	6,26	
	22/05/23 1:00	19,49	19,35	0,15				1		1	1				4,42	4,38	
	22/05/23 2:00	18,68	18,34	0,34				1		1	1				3,59	3,56	
	22/05/23 3:00	18,44	18,34	0,10				1		1	1				3,29	3,29	
	22/05/23 4:00	18,32	18,09	0,23		1				1	1				5,00	5,48	
	22/05/23 5:00	18,67	18,22	0,45		1				1	1				5,74	5,79	
	22/05/23 6:00	19,28	18,74	0,54	1				1	1	1				7,43	7,62	
	22/05/23 7:00	21,58	21,10	0,48	1			1	1	1	1				7,55	7,46	
	22/05/23 8:00	23,43	22,91	0,53				1	1	1	1				8,21	8,25	
	22/05/23 9:00	24,62	24,24	0,38				1	1	1	1				8,89	8,71	
	22/05/23 10:00	24,94	24,51	0,43		1		1	1	1	1				7,45	7,44	
	22/05/23 11:00	25,50	23,51	1,99		1		1	1	1	1				8,03	8,07	
	22/05/23 12:00	26,29	22,41	3,88		1		1	1	1	1				9,02	9,13	
	22/05/23 13:00	26,32	21,58	4,74				1	1	1	1				10,55	10,55	
	22/05/23 14:00	24,12	19,44	4,68				1	1	1	1				9,02	9,01	
	22/05/23 15:00	22,81	19,51	3,30				1	1	1	1				7,69	7,65	
	22/05/23 16:00	23,66	20,44	3,22				1	1	1	1				8,41	8,48	
	22/05/23 17:00	25,82	23,37	2,46				1	1	1	1				10,03	9,82	
	22/05/23 18:00	28,47	26,51	1,96				1	1	1	1	1			8,17	8,15	
	22/05/23 19:00	30,36	26,99	3,37				1	1	1	1	1			9,65	9,67	
22/05/23 20:00	32,58	30,14	2,44				1	1	1	1	1			11,79	11,85		
22/05/23 21:00	32,61	30,85	1,76				1	1	1	1	1			12,10	12,02		
22/05/23 22:00	28,12	27,37	0,75				1	1	1	1	1			7,79	7,94		
22/05/23 23:00	23,89	22,19	1,70					1	1	1	1			8,23	8,78		

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 23/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	23/05/23 0:00	20,74	17,33	3,41					1	1	1				6,87	7,09
	23/05/23 1:00	19,36	14,20	5,16						1	1				7,77	7,76
	23/05/23 2:00	18,64	11,78	6,85						1	1				7,48	7,47
	23/05/23 3:00	18,20	11,20	7,00						1	1				7,28	7,28
	23/05/23 4:00	18,22	11,20	7,03						1	1				7,28	7,29
	23/05/23 5:00	18,81	11,60	7,21						1	1				7,52	7,53
	23/05/23 6:00	19,89	12,94	6,95						1	1				7,92	7,94
	23/05/23 7:00	23,31	15,39	7,92						1	1				9,28	9,31
	23/05/23 8:00	25,75	17,67	8,08				1		1	1				10,25	10,27
	23/05/23 9:00	27,07	18,71	8,36	1			1		1	1				10,80	10,80
	23/05/23 10:00	28,45	21,32	7,13	1			1		1	1				11,35	11,36
	23/05/23 11:00	29,90	22,51	7,39				1		1	1				11,94	11,95
	23/05/23 12:00	29,90	22,65	7,25				1		1	1				11,94	11,95
	23/05/23 13:00	29,83	21,68	8,15				1		1	1				11,91	11,92
	23/05/23 14:00	27,95	22,77	5,18				1		1	1				11,20	11,20
	23/05/23 15:00	25,42	20,17	5,25				1		1	1				10,12	10,10
	23/05/23 16:00	24,42	19,85	4,57				1		1	1				9,32	9,28
	23/05/23 17:00	25,48	23,06	2,43				1		1	1				10,05	10,11
	23/05/23 18:00	27,94	26,55	1,39				1	1	1	1				9,25	8,86
	23/05/23 19:00	30,07	28,41	1,66				1	1	1	1				9,34	9,39
23/05/23 20:00	32,92	31,50	1,42				1	1	1	1				12,10	12,15	
23/05/23 21:00	33,71	32,10	1,61				1	1	1	1				13,00	12,97	
23/05/23 22:00	29,13	27,16	1,97				1	1	1	1				8,93	9,15	
23/05/23 23:00	24,56	22,38	2,18						1	1	1			9,26	9,36	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 24/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/05/23 0:00	21,48	18,87	2,61					1	1	1				6,63	6,53
	24/05/23 1:00	19,79	17,80	1,99					1	1	1				4,87	5,17
	24/05/23 2:00	18,79	17,16	1,62		1				1	1				7,33	7,49
	24/05/23 3:00	18,28	17,10	1,18		1				1	1				7,04	7,04
	24/05/23 4:00	18,44	17,27	1,17		1				1	1				7,17	7,16
	24/05/23 5:00	18,86	16,80	2,07		1				1	1				7,52	7,52
	24/05/23 6:00	20,21	18,51	1,70		1				1	1				8,03	8,06
	24/05/23 7:00	22,86	21,68	1,17		1				1	1				8,39	8,28
	24/05/23 8:00	25,25	24,38	0,87				1		1	1				9,46	9,62
	24/05/23 9:00	25,67	24,45	1,22				1		1	1				10,27	10,26
	24/05/23 10:00	26,62	25,45	1,18				1		1	1				10,46	10,49
	24/05/23 11:00	27,94	26,59	1,35		1		1		1	1				10,87	10,90
	24/05/23 12:00	28,48	27,20	1,28		1		1		1	1				10,99	10,95
	24/05/23 13:00	28,47	26,91	1,56		1		1		1	1				10,94	10,97
	24/05/23 14:00	26,71	25,49	1,22		1		1		1	1				9,69	9,71
	24/05/23 15:00	23,59	22,60	0,98				1		1	1				8,50	8,47
	24/05/23 16:00	22,85	21,91	0,93				1		1	1				7,71	7,73
	24/05/23 17:00	24,00	23,03	0,97				1		1	1				8,76	8,80
	24/05/23 18:00	26,57	25,50	1,06				1		1	1				8,96	8,43
	24/05/23 19:00	29,24	28,64	0,61				1	1	1	1				8,53	8,58
24/05/23 20:00	32,35	31,72	0,64				1	1	1	1				11,55	11,63	
24/05/23 21:00	33,53	32,37	1,16				1	1	1	1				12,94	12,86	
24/05/23 22:00	28,78	27,93	0,86				1	1	1	1				8,39	8,23	
24/05/23 23:00	24,75	23,96	0,80					1	1	1				8,78	9,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 25/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	25/05/23 0:00	21,63	20,66	0,97					1	1	1				6,69	6,60
	25/05/23 1:00	19,84	18,97	0,87		1			1	1	1				5,90	6,23
	25/05/23 2:00	19,01	17,86	1,15		1				1	1				7,07	7,10
	25/05/23 3:00	18,46	16,81	1,65		1				1	1				6,48	6,47
	25/05/23 4:00	18,28	16,12	2,17		1				1	1				6,31	6,32
	25/05/23 5:00	18,81	17,36	1,45		1				1	1				6,83	6,85
	25/05/23 6:00	20,09	18,33	1,76		1				1	1				7,81	7,85
	25/05/23 7:00	22,68	20,64	2,04		1				1	1	1			8,88	8,76
	25/05/23 8:00	24,73	23,09	1,64		1				1	1	1			8,61	8,74
	25/05/23 9:00	25,35	22,71	2,64						1	1	1			10,11	10,09
	25/05/23 10:00	25,45	23,30	2,15						1	1	1			10,11	10,11
	25/05/23 11:00	26,21	24,41	1,81						1	1	1			10,48	10,48
	25/05/23 12:00	27,20	25,72	1,48		1				1	1	1			10,73	10,71
	25/05/23 13:00	27,03	25,62	1,41		1				1	1	1			10,03	10,09
	25/05/23 14:00	25,09	23,02	2,07						1	1	1			9,72	9,60
	25/05/23 15:00	22,57	20,47	2,09						1	1	1			7,50	7,45
	25/05/23 16:00	21,86	20,42	1,45						1	1	1			6,70	6,72
	25/05/23 17:00	23,69	22,42	1,27						1	1	1			8,42	8,51
	25/05/23 18:00	27,03	25,93	1,09					1	1	1	1			9,91	9,44
	25/05/23 19:00	29,28	26,86	2,42					1	1	1	1			8,55	8,58
25/05/23 20:00	32,16	25,80	6,36		1			1		1	1			11,37	11,51	
25/05/23 21:00	33,09	25,09	7,99		1			1		1	1			13,28	13,25	
25/05/23 22:00	28,58	20,97	7,62					1		1	1			11,49	11,47	
25/05/23 23:00	24,62	17,55	7,07					1		1	1			9,45	9,39	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 26/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	26/05/23 0:00	21,79	17,84	3,95				1		1	1				6,77	6,72
	26/05/23 1:00	19,74	15,99	3,75				1		1	1				5,28	5,78
	26/05/23 2:00	18,76	16,06	2,69				1		1					7,51	7,51
	26/05/23 3:00	18,18	15,23	2,96				1		1					7,28	7,28
	26/05/23 4:00	18,15	14,85	3,31				1		1					7,25	7,26
	26/05/23 5:00	18,57	15,56	3,01				1		1					7,43	7,43
	26/05/23 6:00	19,60	16,21	3,39				1		1					7,78	7,82
	26/05/23 7:00	22,71	18,44	4,28	1			1		1					9,03	9,05
	26/05/23 8:00	25,42	18,95	6,47	1			1		1					10,14	10,15
	26/05/23 9:00	26,53	21,24	5,29	1			1	1	1					10,64	10,61
	26/05/23 10:00	19,50	17,67	1,83				1	1	1					10,03	7,57
	26/05/23 11:00	25,20	24,35	0,85				1	1	1	1		1		8,46	5,62
	26/05/23 12:00	28,08	25,84	2,23				1		1	1			1	11,05	11,23
	26/05/23 13:00	27,46	25,86	1,59	1			1	1	1	1				10,15	10,13
	26/05/23 14:00	24,92	23,13	1,79	1			1		1	1				9,00	9,04
	26/05/23 15:00	23,15	21,88	1,27				1		1	1				8,02	8,00
	26/05/23 16:00	22,78	21,70	1,08				1		1	1				7,60	7,63
	26/05/23 17:00	24,50	23,10	1,40				1		1	1				9,26	9,26
	26/05/23 18:00	27,82	25,53	2,29				1	1	1	1				10,25	9,93
	26/05/23 19:00	29,77	28,52	1,25				1	1	1	1				9,06	9,12
26/05/23 20:00	31,87	30,86	1,01				1	1	1	1				11,07	11,14	
26/05/23 21:00	32,81	30,86	1,95				1	1	1	1				12,29	12,26	
26/05/23 22:00	28,84	26,21	2,63				1	1	1	1				8,41	8,36	
26/05/23 23:00	24,86	22,67	2,19				1		1	1				9,22	9,62	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 27/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	27/05/23 0:00	22,23	20,50	1,73				1		1	1				7,28	7,23
	27/05/23 1:00	20,40	18,88	1,52				1		1	1				5,28	5,24
	27/05/23 2:00	19,47	16,80	2,67				1		1	1				4,33	4,33
	27/05/23 3:00	18,86	16,72	2,14				1		1	1				3,73	3,72
	27/05/23 4:00	18,75	16,93	1,82				1		1	1				3,63	3,61
	27/05/23 5:00	18,93	16,86	2,07				1		1	1				3,85	3,80
	27/05/23 6:00	19,51	16,98	2,53				1		1	1				6,80	7,21
	27/05/23 7:00	21,84	18,60	3,25				1		1	1				7,15	7,50
	27/05/23 8:00	24,35	21,58	2,76				1		1	1				9,15	9,21
	27/05/23 9:00	25,85	22,52	3,33				1		1	1				10,33	10,33
	27/05/23 10:00	26,41	21,90	4,52				1		1	1				10,56	10,56
	27/05/23 11:00	27,01	20,06	6,94				1		1	1				10,80	10,81
	27/05/23 12:00	27,26	18,50	8,76				1		1	1				10,89	10,89
	27/05/23 13:00	27,11	19,58	7,53		1				1	1				10,87	10,86
	27/05/23 14:00	24,95	18,47	6,47		1				1	1				10,02	9,99
	27/05/23 15:00	22,55	16,51	6,04		1				1	1				9,05	9,04
	27/05/23 16:00	22,47	17,90	4,57		1				1	1				8,98	8,99
	27/05/23 17:00	24,50	19,75	4,75		1				1	1				9,74	9,75
	27/05/23 18:00	27,09	19,57	7,52					1	1	1				10,80	10,82
	27/05/23 19:00	29,26	19,62	9,64					1	1	1				11,67	11,68
27/05/23 20:00	31,23	20,27	10,96					1	1	1				12,42	12,45	
27/05/23 21:00	32,54	21,58	10,96					1	1	1				13,05	13,03	
27/05/23 22:00	29,01	18,86	10,15					1	1	1				11,68	11,64	
27/05/23 23:00	25,42	16,30	9,12					1	1	1				10,22	10,19	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 28/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	28/05/23 0:00	22,40	14,63	7,77						1	1				9,01	8,99
	28/05/23 1:00	20,79	13,90	6,89						1	1				8,35	8,33
	28/05/23 2:00	19,55	12,91	6,63						1	1				7,83	7,82
	28/05/23 3:00	18,96	12,38	6,58						1	1				7,57	7,58
	28/05/23 4:00	18,58	12,29	6,29						1	1				7,43	7,45
	28/05/23 5:00	18,63	12,35	6,28						1	1				7,46	7,46
	28/05/23 6:00	18,52	13,35	5,16						1	1				7,40	7,42
	28/05/23 7:00	19,99	14,36	5,63						1	1				7,96	7,97
	28/05/23 8:00	21,95	16,98	4,98		1				1	1				8,74	8,76
	28/05/23 9:00	23,97	20,12	3,85		1				1	1				9,57	9,58
	28/05/23 10:00	25,39	18,20	7,20		1				1	1				10,14	10,15
	28/05/23 11:00	26,55	19,75	6,80		1				1	1				10,62	10,62
	28/05/23 12:00	27,20	20,75	6,45		1				1	1				10,84	10,87
	28/05/23 13:00	26,12	20,05	6,08	1	1				1	1				10,49	10,47
	28/05/23 14:00	22,62	15,42	7,20	1	1				1	1				9,09	9,07
	28/05/23 15:00	20,52	13,43	7,09		1				1	1				8,23	8,21
	28/05/23 16:00	20,34	13,00	7,33						1	1				8,11	8,12
	28/05/23 17:00	22,36	14,38	7,98						1	1				8,88	8,92
	28/05/23 18:00	24,83	17,55	7,29				1		1	1				9,90	9,93
	28/05/23 19:00	27,28	21,61	5,67				1		1	1				10,86	10,90
28/05/23 20:00	30,15	24,78	5,37				1		1	1				12,03	12,04	
28/05/23 21:00	31,87	23,55	8,32				1		1	1				12,78	12,76	
28/05/23 22:00	28,08	21,54	6,55				1		1	1				11,28	11,24	
28/05/23 23:00	24,33	18,91	5,42				1		1	1				9,26	9,19	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 29/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	29/05/23 0:00	21,72	18,34	3,38				1		1	1				6,72	6,65
	29/05/23 1:00	19,83	17,02	2,82				1		1	1				4,81	4,70
	29/05/23 2:00	19,06	15,91	3,15						1	1				5,23	5,78
	29/05/23 3:00	18,64	14,83	3,80						1	1				7,47	7,45
	29/05/23 4:00	18,55	13,74	4,81						1	1				7,41	7,41
	29/05/23 5:00	19,05	13,71	5,33						1	1				7,60	7,62
	29/05/23 6:00	20,45	15,38	5,07						1	1	1			8,14	8,15
	29/05/23 7:00	23,15	18,80	4,35					1	1	1	1			8,23	8,18
	29/05/23 8:00	25,56	21,69	3,87					1	1	1	1			9,99	10,00
	29/05/23 9:00	27,69	23,52	4,17					1	1	1	1			11,03	11,07
	29/05/23 10:00	27,35	24,18	3,17					1	1	1	1			10,91	10,92
	29/05/23 11:00	28,28	25,16	3,12					1	1	1	1		1	11,30	11,32
	29/05/23 12:00	28,22	22,62	5,61					1	1	1	1			11,25	11,27
	29/05/23 13:00	28,24	23,19	5,06					1	1	1	1			11,32	11,31
	29/05/23 14:00	27,01	20,43	6,58					1	1	1	1			10,86	10,84
	29/05/23 15:00	24,64	17,51	7,14					1	1	1	1			9,46	9,40
	29/05/23 16:00	23,25	16,82	6,43						1	1	1			8,76	8,84
	29/05/23 17:00	23,98	17,81	6,18					1	1	1	1			9,10	9,08
	29/05/23 18:00	26,93	22,27	4,66					1	1	1	1			10,72	10,76
	29/05/23 19:00	29,32	22,58	6,74					1	1	1	1			11,69	11,72
29/05/23 20:00	31,78	25,68	6,10		1				1	1	1			12,64	12,68	
29/05/23 21:00	33,26	29,75	3,51	1	1				1	1	1			13,31	13,27	
29/05/23 22:00	29,11	25,03	4,08	1	1				1	1	1			11,54	11,49	
29/05/23 23:00	25,03	21,04	3,99					1	1	1	1			9,77	9,73	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τρίτη 30/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	30/05/23 0:00	21,93	19,11	2,82					1	1	1				6,88	6,83	
	30/05/23 1:00	20,17	16,76	3,41					1	1	1				5,12	5,01	
	30/05/23 2:00	19,38	14,40	4,99						1	1				7,17	7,55	
	30/05/23 3:00	18,69	15,50	3,19						1	1				7,49	7,49	
	30/05/23 4:00	18,78	16,32	2,45						1	1				7,50	7,51	
	30/05/23 5:00	19,03	16,53	2,50		1				1	1				7,59	7,57	
	30/05/23 6:00	20,06	17,86	2,20		1				1	1				7,98	8,00	
	30/05/23 7:00	23,59	22,60	0,99	1	1				1	1				9,27	9,22	
	30/05/23 8:00	27,04	26,18	0,86		1		1		1	1				9,51	9,53	
	30/05/23 9:00	29,69	28,48	1,21	1	1		1		1	1				11,48	11,45	
	30/05/23 10:00	29,44	28,12	1,32	1	1		1		1	1				10,09	10,01	
	30/05/23 11:00	29,90	29,76	0,13				1	1	1	1				9,20	9,26	
	30/05/23 12:00	29,92	29,24	0,68				1	1	1	1				9,27	9,25	
	30/05/23 13:00	30,28	29,27	1,01				1	1	1	1				9,69	9,66	
	30/05/23 14:00	28,27	27,16	1,11				1	1	1	1				7,69	7,67	
	30/05/23 15:00	24,95	24,20	0,76				1	1	1	1				4,68	5,14	
	30/05/23 16:00	24,15	22,82	1,33				1		1	1				8,18	8,93	
	30/05/23 17:00	25,95	24,64	1,31				1		1	1				10,30	10,32	
	30/05/23 18:00	27,98	26,89	1,10				1	1	1	1				9,10	8,74	
	30/05/23 19:00	30,21	29,30	0,91				1	1	1	1				9,50	9,51	
30/05/23 20:00	32,59	31,64	0,96				1	1	1	1				11,78	11,85		
30/05/23 21:00	33,69	33,38	0,31				1	1	1	1				13,04	13,00		
30/05/23 22:00	29,44	29,38	0,06				1	1	1	1				9,00	8,90		
30/05/23 23:00	25,22	25,22	0,00				1	1	1	1				5,56	6,42		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 31/5/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/05/23 0:00	22,22	22,22	0,00				1		1	1				7,18	7,18
	31/05/23 1:00	20,41	20,41	0,00				1		1	1				5,32	5,30
	31/05/23 2:00	19,42	19,42	0,00				1		1	1				4,30	4,28
	31/05/23 3:00	18,94	18,94	0,00				1		1	1				3,83	3,83
	31/05/23 4:00	18,89	18,89	0,00				1		1	1				3,71	3,73
	31/05/23 5:00	19,46	19,46	0,00				1		1	1				4,32	4,31
	31/05/23 6:00	20,30	20,30	0,00				1		1	1				5,13	5,14
	31/05/23 7:00	23,44	23,44	0,00				1		1	1				8,08	8,11
	31/05/23 8:00	26,22	26,22	0,00				1		1	1		1		9,94	10,04
	31/05/23 9:00	28,62	28,58	0,04				1	1	1	1				8,65	8,31
	31/05/23 10:00	28,32	27,82	0,50				1	1	1	1				7,68	7,67
	31/05/23 11:00	28,63	27,62	1,01				1	1	1	1				7,92	7,97
	31/05/23 12:00	29,30	28,64	0,65				1	1	1	1				8,63	8,65
	31/05/23 13:00	28,51	28,27	0,23				1	1	1	1				7,91	7,91
	31/05/23 14:00	26,20	25,99	0,21				1	1	1	1				6,29	6,62
	31/05/23 15:00	23,45	23,06	0,38				1	1		1				6,99	6,96
	31/05/23 16:00	23,18	22,70	0,48				1	1		1				6,66	6,66
	31/05/23 17:00	25,03	24,30	0,73				1	1		1				8,44	8,48
	31/05/23 18:00	28,01	27,62	0,39				1	1	1	1				8,59	8,25
	31/05/23 19:00	29,89	29,83	0,06				1	1	1	1				9,18	9,22
31/05/23 20:00	32,63	32,57	0,06				1	1	1	1				11,53	11,55	
31/05/23 21:00	33,60	33,06	0,53				1	1	1	1				12,23	12,14	
31/05/23 22:00	29,50	29,11	0,39				1	1	1	1				9,04	8,94	
31/05/23 23:00	25,41	25,14	0,27				1	1	1	1				5,39	5,97	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														