

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 1/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,53	1,55	0,69	0,30	1									0,69	0,69
	01:00	2,21	1,60	0,59	0,01	1									0,60	0,60
	02:00	2,09	1,50	0,56	0,02	1									0,57	0,56
	03:00	2,01	1,45	0,54	0,02	1									0,54	0,55
	04:00	2,01	1,45	0,54	0,02	1									0,54	0,54
	05:00	2,00	1,44	0,54	0,02	1									0,54	0,54
	06:00	2,16	1,56	0,58	0,03	1									0,58	0,58
	07:00	2,51	1,62	0,54	0,35	1									0,67	0,68
	08:00	2,68	1,41	0,64	0,63	1									0,73	0,73
	09:00	2,63	1,55	0,45	0,63	1									0,68	0,68
	10:00	2,60	1,64	0,22	0,75	1									0,62	0,62
	11:00	2,71	1,68	0,22	0,81	1									0,64	0,64
	12:00	2,76	1,48	0,30	0,98	1									0,63	0,63
	13:00	2,75	1,60	0,13	1,02	1									0,62	0,62
	14:00	2,77	1,53	0,03	1,21	1									0,62	0,61
	15:00	2,80	1,53	0,08	1,20	1									0,20	0,58
	16:00	2,83	1,76	0,04	1,02	1									0,36	0,74
	17:00	3,09	1,96	0,03	1,10	1									0,39	0,77
	18:00	3,58	1,88	0,03	1,68	1									0,39	0,76
	19:00	3,75	1,81	0,00	1,94	1									0,18	0,73
	20:00	3,76	1,69	0,00	2,08	1									0,00	0,74
	21:00	3,51	1,62	0,01	1,88	1									0,32	0,80
	22:00	3,25	1,66	0,03	1,56	1									0,39	0,78
	23:00	2,89	1,57	0,27	1,05	1									0,39	0,74

Παρατηρήσεις

- 1.Το Α/Π Κεφαλές τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στις 15:00
- 2.Το Α/Π Περδίκι είχε απώλεια επικοινωνίας τις ώρες 20:00-23:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 2/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,54	1,66	0,32	0,55	1									0,39	0,85
	01:00	2,24	1,58	0,32	0,34	1									0,39	0,86
	02:00	2,15	1,55	0,27	0,33	1									0,39	0,84
	03:00	2,01	1,53	0,14	0,35	1							1		0,14	0,52
	04:00	2,02	1,42	0,26	0,35	1									0,25	0,81
	05:00	2,02	1,39	0,28	0,35	1									0,28	0,80
	06:00	2,22	1,49	0,38	0,35	1									0,39	0,86
	07:00	2,44	1,61	0,35	0,48	1									0,39	0,90
	08:00	2,72	1,61	0,38	0,72	1									0,39	0,96
	09:00	2,76	1,58	0,38	0,80	1									0,39	0,97
	10:00	2,73	1,53	0,38	0,81	1									0,39	0,84
	11:00	2,71	1,51	0,31	0,90	1									0,39	0,81
	12:00	2,76	1,57	0,28	0,91	1									0,28	0,66
	13:00	2,79	1,63	0,25	0,91	1									0,25	0,65
	14:00	2,87	1,68	0,28	0,91	1									0,28	0,67
	15:00	2,84	1,65	0,30	0,88	1									0,60	0,67
	16:00	2,88	1,71	0,34	0,83	1									0,61	0,68
	17:00	3,15	1,83	0,56	0,76	1									0,67	0,77
	18:00	3,58	1,99	0,28	1,31	1									0,72	0,73
	19:00	3,81	1,83	0,32	1,66	1									0,75	0,75
	20:00	3,74	1,71	0,36	1,67	1									0,74	0,74
	21:00	3,53	1,78	0,38	1,37	1									0,73	0,73
	22:00	3,30	1,75	0,33	1,23	1									0,71	0,71
	23:00	2,97	1,63	0,44	0,90	1									0,68	0,66

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές τέθηκε σε λειτουργία στις 15:00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 3/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,62	1,48	0,59	0,56	1									0,71	0,72
	01:00	2,33	1,37	0,68	0,27	1									0,81	0,86
	02:00	2,18	1,44	0,69	0,04									1	0,78	0,75
	03:00	2,05	1,36	0,68	0,01									1	0,72	0,72
	04:00	2,03	1,36	0,66	0,00									1	0,71	0,71
	05:00	2,06	1,42	0,63	0,00									1	0,72	0,72
	06:00	2,21	1,57	0,59	0,05									1	0,77	0,77
	07:00	2,47	1,60	0,57	0,29									1	0,86	0,86
	08:00	2,61	1,57	0,60	0,44									1	0,91	0,91
	09:00	2,64	1,58	0,63	0,44									1	0,92	0,93
	10:00	2,64	1,75	0,42	0,47									1	0,92	0,93
	11:00	2,53	1,48	0,41	0,64									1	0,75	0,75
	12:00	2,50	1,40	0,47	0,64									1	0,85	0,85
	13:00	2,52	1,38	0,50	0,64									1	0,87	0,88
	14:00	2,60	1,25	0,70	0,64	1									0,91	0,90
	15:00	2,61	1,67	0,56	0,38	1									0,73	0,72
	16:00	2,68	1,72	0,52	0,44	1									0,86	0,87
	17:00	2,94	1,83	0,52	0,59	1									0,86	0,87
	18:00	3,49	1,90	0,57	1,02	1									0,92	0,92
	19:00	3,74	1,76	0,53	1,45	1									0,98	0,98
	20:00	3,68	1,80	0,33	1,55	1									0,96	0,96
	21:00	3,46	1,74	0,06	1,66	1									0,86	0,86
	22:00	3,30	1,66	0,01	1,63	1									0,88	0,88
	23:00	2,97	1,73	0,01	1,23	1									0,87	0,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 4/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,65	1,76	0,00	0,89	1									0,73	0,73
	01:00	2,40	1,51	0,01	0,88	1									0,69	0,69
	02:00	2,21	1,77	0,00	0,44	1									0,64	0,63
	03:00	2,10	1,65	0,01	0,44	1									0,58	0,58
	04:00	2,04	1,60	0,01	0,43	1									0,55	0,55
	05:00	2,05	1,57	0,05	0,43	1									0,55	0,55
	06:00	2,13	1,65	0,05	0,43	1									0,60	0,60
	07:00	2,33	1,61	0,10	0,62	1									0,55	0,55
	08:00	2,69	1,76	0,00	0,92	1									0,68	0,68
	09:00	3,03	1,90	0,03	1,10	1									0,83	0,84
	10:00	3,33	1,78	0,41	1,13	1									0,90	0,90
	11:00	3,35	1,83	0,38	1,15	1									0,93	0,93
	12:00	3,47	1,90	0,38	1,19	1									0,94	0,94
	13:00	3,43	1,69	0,50	1,24	1									0,95	0,95
	14:00	3,32	1,62	0,53	1,17	1									0,93	0,93
	15:00	3,21	1,66	0,38	1,17	1									0,89	0,89
	16:00	3,24	1,89	0,38	0,97	1									0,91	0,91
	17:00	3,43	1,80	0,58	1,05	1									0,93	0,93
	18:00	3,83	2,08	0,36	1,39	1									0,97	0,97
	19:00	4,06	1,82	0,33	1,92	1									0,97	0,98
	20:00	3,87	1,72	0,46	1,68	1									0,95	0,95
	21:00	3,55	1,68	0,78	1,09	1									0,85	0,85
	22:00	3,27	1,93	0,68	0,67	1									0,73	0,81
	23:00	2,98	1,97	0,46	0,55	1									0,68	0,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 5/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,69	1,90	0,26	0,52	1									0,68	0,84
	01:00	2,40	1,87	0,15	0,37	1									0,66	0,72
	02:00	2,22	1,66	0,38	0,18	1									0,63	0,63
	03:00	2,08	1,95	0,11	0,02	1									0,58	0,58
	04:00	2,04	1,67	0,34	0,03	1									0,57	0,57
	05:00	2,13	1,86	0,25	0,02	1									0,58	0,59
	06:00	2,15	1,91	0,09	0,15	1									0,63	0,63
	07:00	2,37	1,43	0,56	0,38	1									0,64	0,64
	08:00	2,77	1,75	0,64	0,37	1									0,76	0,77
	09:00	3,19	2,15	0,62	0,42	1									0,89	0,89
	10:00	3,50	2,13	0,44	0,93	1									0,98	0,98
	11:00	3,60	2,62	0,24	0,74	1				1					0,93	0,92
	12:00	3,82	3,73	0,09	0,00	1				1	1		1		0,64	0,64
	13:00	3,75	3,61	0,14	0,00	1				1	1		1		0,69	0,69
	14:00	3,29	2,90	0,12	0,27	1				1	1				0,69	0,69
	15:00	2,96	1,57	0,00	1,39	1									0,75	0,74
	16:00	3,00	1,57	0,01	1,42	1									0,76	0,76
	17:00	3,25	2,39	0,01	0,85	1				1	1				0,58	0,58
	18:00	3,64	2,61	0,36	0,66	1				1	1				0,56	0,56
	19:00	3,95	2,33	0,32	1,29	1				1					0,73	0,74
	20:00	3,92	1,73	0,18	2,01	1									0,83	0,83
	21:00	3,63	1,78	0,44	1,41	1									0,79	0,79
	22:00	3,37	1,73	0,53	1,10	1									0,78	0,78
	23:00	3,05	1,75	0,27	1,03	1									0,54	0,68

Παρατηρήσεις

Ο Υβριδικός Σταθμός τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος υπερέντασης φάσεων στις Γραμμές σύνδεσης με τον ΤΣΠ τις ώρες από 11:47-14:05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 6/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,70	1,85	0,08	0,77	1									0,62	0,77
	01:00	2,40	1,74	0,17	0,49	1									0,73	0,72
	02:00	2,23	1,66	0,44	0,13	1									0,75	0,75
	03:00	2,08	1,70	0,37	0,01	1									0,66	0,66
	04:00	2,07	1,50	0,55	0,02	1									0,65	0,58
	05:00	2,08	1,55	0,50	0,02	1									0,65	0,57
	06:00	2,29	1,82	0,44	0,03	1									0,79	0,79
	07:00	2,64	1,75	0,43	0,45	1									0,73	0,73
	08:00	2,92	1,86	0,16	0,90	1									0,79	0,79
	09:00	2,88	1,71	0,06	1,10	1									0,78	0,78
	10:00	2,77	1,52	0,15	1,11	1									0,72	0,73
	11:00	2,77	1,55	0,11	1,11	1									0,72	0,73
	12:00	2,75	1,54	0,09	1,12	1									0,66	0,66
	13:00	2,72	1,57	0,04	1,11	1									0,64	0,65
	14:00	2,76	1,65	0,00	1,11	1									0,63	0,64
	15:00	2,64	1,53	0,00	1,11	1									0,58	0,58
	16:00	2,84	1,74	0,00	1,10	1									0,67	0,67
	17:00	3,08	1,78	0,00	1,30	1									0,70	0,70
	18:00	3,57	1,81	0,00	1,76	1									0,77	0,77
	19:00	3,93	1,76	0,01	2,17	1									0,83	0,83
	20:00	3,90	1,73	0,01	2,16	1									0,85	0,85
	21:00	3,72	1,57	0,26	1,88	1									0,87	0,87
	22:00	3,48	1,73	0,33	1,42	1									0,85	0,85
	23:00	3,10	1,78	0,42	0,90	1									0,80	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 7/3/2023						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	2,73	1,69	0,62	0,42	1									0,76	0,73	
	01:00	2,38	1,59	0,43	0,36	1									0,70	0,64	
	02:00	2,26	1,79	0,33	0,14								1		0,64	0,51	
	03:00	2,12	1,90	0,20	0,01								1		0,61	0,50	
	04:00	2,08	1,89	0,18	0,02								1		0,61	0,49	
	05:00	2,11	1,91	0,19	0,01								1		0,59	0,46	
	06:00	2,23	1,90	0,32	0,02								1		0,62	0,62	
	07:00	2,59	1,84	0,39	0,36								1		0,72	0,72	
	08:00	2,76	1,90	0,38	0,47								1		0,77	0,77	
	09:00	2,92	1,80	0,24	0,89								1		0,82	0,82	
	10:00	2,80	1,53	0,48	0,79								1		0,68	0,68	
	11:00	2,66	1,57	0,61	0,47	1									0,69	0,70	
	12:00	2,66	1,50	0,70	0,46	1									0,74	0,74	
	13:00	2,78	1,75	0,60	0,43	1									0,77	0,77	
	14:00	2,93	1,73	0,58	0,61	1									0,80	0,80	
	15:00	2,91	1,40	0,55	0,96	1									0,65	0,78	
	16:00	2,89	1,41	0,50	0,98	1									0,52	0,75	
	17:00	3,14	1,63	0,45	1,06	1									0,66	0,74	
	18:00	3,73	1,68	0,50	1,55	1									0,86	0,86	
	19:00	4,02	1,31	0,58	2,14	1									0,58	0,89	
	20:00	3,94	1,34	0,64	1,96	1									0,72	0,91	
	21:00	3,71	1,41	0,56	1,75									1		0,59	0,86
	22:00	3,39	1,33	0,50	1,56									1		0,50	0,82
	23:00	3,11	1,47	0,50	1,14									1		0,51	0,80

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 8/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,68	1,46	0,55	0,67								1		0,55	0,71
	01:00	2,37	1,40	0,56	0,42								1		0,57	0,62
	02:00	2,23	1,30	0,57	0,35								1		0,57	0,60
	03:00	2,11	1,25	0,50	0,36								1		0,51	0,57
	04:00	2,10	1,25	0,49	0,36								1		0,50	0,56
	05:00	2,08	1,30	0,41	0,36								1		0,51	0,53
	06:00	2,19	1,45	0,37	0,37								1		0,78	0,58
	07:00	2,47	2,02	0,08	0,37								1		0,80	0,57
	08:00	2,71	2,00	0,34	0,36	1			1						0,80	0,52
	09:00	2,95	2,30	0,29	0,36	1			1			1			0,74	0,61
	10:00	3,05	2,10	0,45	0,51	1			1				1		0,66	0,66
	11:00	3,02	1,57	0,70	0,74	1									0,71	0,71
	12:00	2,99	1,53	0,72	0,74	1									0,72	0,73
	13:00	2,90	1,44	0,70	0,75	1									0,70	0,70
	14:00	2,90	1,32	0,73	0,85	1									0,75	0,74
	15:00	2,87	1,22	0,72	0,93	1									0,74	0,76
	16:00	2,87	1,27	0,67	0,93	1									0,75	0,75
	17:00	3,11	1,58	0,55	0,99								1		0,71	0,71
	18:00	3,53	1,56	0,38	1,59	1									0,84	0,86
	19:00	3,88	1,43	0,40	2,05	1									0,88	0,88
	20:00	3,82	1,31	0,35	2,16	1									0,85	0,84
	21:00	3,53	1,45	0,40	1,68	1									0,81	0,81
	22:00	3,29	1,29	0,41	1,59	1									0,79	0,79
	23:00	2,99	1,31	0,48	1,20	1									0,76	0,76

#### Παρατηρήσεις

Τις ώρες από 0:00-09:00 παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου και από 7:00-9:00 παρατηρήθηκαν θέματα στις γραμμές του δικτύου λόγω κακοκαιρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 9/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,65	1,48	0,38	0,79	1									0,79	0,79
	01:00	2,28	1,46	0,26	0,57	1									0,37	0,59
	02:00	2,14	1,31	0,26	0,56	1									0,64	0,64
	03:00	2,07	1,16	0,34	0,57	1									0,62	0,62
	04:00	2,00	1,08	0,36	0,56	1									0,55	0,55
	05:00	2,02	0,97	0,49	0,56	1									0,55	0,55
	06:00	2,17	1,04	0,57	0,56	1									0,59	0,60
	07:00	2,46	1,25	0,65	0,56	1									0,66	0,66
	08:00	2,51	1,34	0,60	0,57	1									0,68	0,67
	09:00	2,66	1,25	0,60	0,81	1									0,72	0,72
	10:00	2,67	1,29	0,47	0,91	1									0,73	0,73
	11:00	2,69	1,26	0,35	1,08	1									0,43	0,71
	12:00	2,82	1,41	0,29	1,12	1									0,72	0,78
	13:00	2,75	1,44	0,20	1,12	1									0,76	0,76
	14:00	2,71	1,44	0,15	1,12	1									0,74	0,75
	15:00	2,50	1,22	0,17	1,11	1									0,60	0,60
	16:00	2,61	1,20	0,38	1,04	1									0,54	0,64
	17:00	2,83	1,49	0,41	0,93	1									0,45	0,69
	18:00	3,36	1,60	0,54	1,21	1									0,56	0,78
	19:00	3,81	1,43	0,61	1,78	1									0,65	0,87
	20:00	3,85	1,31	0,64	1,89	1									0,65	0,91
	21:00	3,63	1,29	0,70	1,65	1									0,71	0,89
	22:00	3,34	1,25	0,68	1,41	1									0,75	0,89
	23:00	3,02	1,15	0,69	1,19	1									0,75	0,87

Παρατηρήσεις

1. Οι αποκλίσεις από τον προτεινόμενο ΗΕΠ είναι λόγω ζητημάτων τεχνικής λειτουργίας των θερμικών μονάδων
2. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 10/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,62	1,08	0,61	0,94	1									0,65	0,74
	01:00	2,32	1,11	0,51	0,71	1									0,52	0,68
	02:00	2,14	1,06	0,51	0,57	1									0,51	0,64
	03:00	2,07	1,08	0,42	0,57	1									0,42	0,60
	04:00	2,03	1,04	0,41	0,57	1									0,42	0,58
	05:00	2,05	1,04	0,45	0,56	1									0,45	0,57
	06:00	2,22	1,22	0,43	0,57	1									0,45	0,62
	07:00	2,53	1,27	0,49	0,77	1									0,49	0,71
	08:00	2,67	1,10	0,64	0,94	1									0,64	0,78
	09:00	2,68	1,13	0,60	0,95	1									0,60	0,74
	10:00	2,76	1,13	0,50	1,13	1									0,50	0,75
	11:00	2,71	1,12	0,46	1,13	1									0,47	0,68
	12:00	2,70	1,24	0,50	0,96	1									0,50	0,70
	13:00	2,93	1,32	0,65	0,96	1									0,65	0,77
	14:00	2,98	1,23	0,80	0,95	1									0,80	0,76
	15:00	2,98	1,30	0,76	0,92	1									0,76	0,74
	16:00	3,00	1,31	0,76	0,94	1									0,76	0,75
	17:00	3,17	1,26	0,82	1,09	1									0,82	0,82
	18:00	3,55	1,28	0,90	1,38	1									0,90	0,90
	19:00	3,80	1,31	0,89	1,60	1									0,89	0,89
	20:00	3,71	1,19	0,87	1,65	1									0,87	0,88
	21:00	3,50	1,25	0,84	1,41	1									0,84	0,84
	22:00	3,28	1,10	0,78	1,40	1									0,78	0,78
	23:00	3,02	1,21	0,75	1,06	1									0,76	0,76

Παρατηρήσεις

- Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου
- Οι αποκλίσεις από τον προτεινόμενο ΗΕΠ είναι λόγω ζητημάτων τεχνικής λειτουργίας των θερμικών μονάδων

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 11/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,71	1,38	0,69	0,65	1									0,69	0,70
	01:00	2,38	1,48	0,61	0,29	1									0,62	0,61
	02:00	2,25	1,41	0,55	0,29	1									0,55	0,55
	03:00	2,17	1,37	0,50	0,30	1									0,50	0,50
	04:00	2,07	1,31	0,47	0,30	1									0,47	0,47
	05:00	2,11	1,34	0,48	0,29	1									0,48	0,48
	06:00	2,24	1,45	0,50	0,29	1									0,51	0,51
	07:00	2,40	1,31	0,54	0,54	1									0,55	0,57
	08:00	2,75	1,47	0,60	0,67	1									0,61	0,66
	09:00	3,16	1,74	0,70	0,72	1									0,72	0,72
	10:00	3,26	1,81	0,73	0,72	1									0,74	0,74
	11:00	3,27	1,76	0,72	0,80	1									0,74	0,74
	12:00	3,23	1,54	0,77	0,92	1									0,77	0,77
	13:00	3,32	1,55	0,85	0,93	1									0,87	0,87
	14:00	3,18	1,44	0,83	0,92	1									0,86	0,86
	15:00	2,87	1,39	0,71	0,76	1									0,80	0,81
	16:00	2,93	1,43	0,77	0,73	1									0,79	0,80
	17:00	3,20	1,53	0,71	0,96	1									0,89	0,91
	18:00	3,60	1,45	0,63	1,53	1									0,95	0,96
	19:00	3,79	1,53	0,36	1,90	1									0,95	0,95
	20:00	3,69	1,23	0,65	1,81	1									0,92	0,92
	21:00	3,57	1,19	0,84	1,53	1									0,89	0,89
	22:00	3,34	1,16	0,79	1,39	1									0,88	0,89
	23:00	3,07	1,40	0,43	1,24	1									0,83	0,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 12/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,76	1,41	0,39	0,96	1									0,78	0,78
	01:00	2,44	1,46	0,04	0,93	1									0,74	0,73
	02:00	2,28	1,57	0,08	0,63	1									0,68	0,68
	03:00	2,17	1,51	0,09	0,57	1									0,72	0,72
	04:00	2,07	1,20	0,30	0,57	1									0,67	0,66
	05:00	2,04	1,12	0,35	0,57	1									0,64	0,64
	06:00	2,17	1,41	0,19	0,57	1									0,71	0,71
	07:00	2,34	1,50	0,09	0,75	1									0,70	0,70
	08:00	2,50	1,37	0,29	0,84									1	0,73	0,72
	09:00	2,60	1,42	0,35	0,83									1	0,75	0,75
	10:00	2,87	1,50	0,57	0,81									1	0,90	0,91
	11:00	2,88	1,77	0,29	0,81	1									0,98	0,98
	12:00	2,95	1,81	0,33	0,81	1									0,98	0,98
	13:00	2,78	1,65	0,22	0,90	1									0,97	0,97
	14:00	2,70	1,44	0,33	0,92	1									0,93	0,94
	15:00	2,68	1,43	0,34	0,92	1									0,73	0,73
	16:00	2,63	1,25	0,46	0,92	1									0,70	0,70
	17:00	2,88	1,34	0,59	0,94	1									0,78	0,78
	18:00	3,32	1,31	0,76	1,26	1									0,82	0,82
	19:00	3,65	1,41	0,80	1,44	1									0,88	0,87
	20:00	3,55	1,25	0,86	1,44	1									0,86	0,86
	21:00	3,41	1,24	0,86	1,31	1									0,86	0,92
	22:00	3,18	1,16	0,89	1,13	1									0,89	0,89
	23:00	2,92	1,09	0,76	1,06	1									0,76	0,76

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 13/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,55	1,14	0,83	0,58	1									0,83	0,84
	01:00	2,28	1,16	0,76	0,36	1									0,77	0,77
	02:00	2,15	1,06	0,72	0,36	1									0,73	0,72
	03:00	2,07	0,99	0,72	0,36	1									0,72	0,72
	04:00	2,02	0,98	0,67	0,37	1									0,67	0,67
	05:00	2,04	1,33	0,34	0,36	1							1		0,34	0,51
	06:00	2,24	1,13	0,74	0,37	1									0,75	0,74
	07:00	2,55	1,35	0,83	0,37	1									0,84	0,87
	08:00	2,68	1,26	0,88	0,54	1									0,88	0,88
	09:00	2,77	1,25	0,88	0,64	1									0,89	0,89
	10:00	2,76	1,15	0,86	0,75	1									0,87	0,87
	11:00	2,73	1,17	0,78	0,77	1									0,79	0,78
	12:00	2,82	1,24	0,82	0,76	1									0,82	0,82
	13:00	2,95	1,28	0,92	0,75	1									0,92	0,92
	14:00	2,90	1,22	0,95	0,73	1									0,95	0,95
	15:00	2,99	1,53	0,75	0,71	1									0,95	0,96
	16:00	3,13	1,77	0,60	0,76	1									0,87	0,98
	17:00	3,37	1,52	0,83	1,02	1									0,99	0,99
	18:00	3,76	1,53	0,98	1,25	1									0,99	0,99
	19:00	4,07	1,59	0,98	1,50	1									0,99	0,99
	20:00	4,09	1,52	0,98	1,58	1									0,99	0,99
	21:00	3,94	1,37	0,98	1,58	1									0,99	0,99
	22:00	3,57	1,20	0,98	1,39	1									0,99	0,99
	23:00	3,20	1,16	0,98	1,05	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

1. Τις ώρες 5:00-6:00 πραγματοποιήθηκε πλήση μονάδας και τις ώρες 15:00-16:00 το Α/Π Πεردίκι είχε βλάβη
2. Οι αποκλίσεις από τον προτεινόμενο ΗΕΠ είναι λόγω ζητημάτων τεχνικής λειτουργίας των θερμικών μονάδων

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 14/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,84	1,24	0,96	0,64	1									0,96	0,96
	01:00	2,48	1,32	0,82	0,34	1									0,84	0,84
	02:00	2,31	1,22	0,79	0,30	1									0,79	0,80
	03:00	2,27	1,20	0,76	0,30	1									0,76	0,76
	04:00	2,19	1,15	0,74	0,31	1									0,74	0,73
	05:00	2,22	1,15	0,77	0,31	1									0,77	0,78
	06:00	2,43	1,29	0,83	0,31	1									0,84	0,85
	07:00	2,66	1,34	0,91	0,41	1									0,93	0,93
	08:00	2,76	1,22	0,92	0,62	1									0,96	0,96
	09:00	2,82	1,23	0,96	0,63	1									0,97	0,98
	10:00	2,86	1,26	0,96	0,64	1									0,97	0,98
	11:00	2,86	1,25	0,98	0,64	1									0,98	0,98
	12:00	2,83	1,25	0,94	0,64	1									0,95	0,95
	13:00	2,77	1,16	0,90	0,71	1									0,94	0,93
	14:00	2,78	1,15	0,92	0,71	1									0,93	0,93
	15:00	2,72	1,16	0,84	0,71	1									0,85	0,86
	16:00	2,76	1,19	0,81	0,76	1									0,83	0,83
	17:00	3,03	1,27	0,87	0,89	1									0,87	0,88
	18:00	3,57	1,47	0,90	1,20	1									0,93	0,93
	19:00	4,09	1,55	0,87	1,67	1									0,99	0,99
	20:00	4,02	1,42	0,72	1,88	1									0,99	0,99
	21:00	3,88	1,35	0,66	1,87	1									0,99	0,99
	22:00	3,59	1,44	0,44	1,71	1									0,96	0,96
	23:00	3,21	1,50	0,19	1,52	1									0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 15/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,80	1,37	0,06	1,37	1									0,97	0,96
	01:00	2,51	1,37	0,13	1,01	1									0,88	0,88
	02:00	2,39	1,86	0,03	0,50	1									0,70	0,70
	03:00	2,26	1,82	0,06	0,38									1	0,71	0,71
	04:00	2,16	1,79	0,01	0,37									1	0,61	0,62
	05:00	2,22	1,82	0,03	0,37									1	0,62	0,62
	06:00	2,37	1,92	0,07	0,38									1	0,65	0,65
	07:00	2,66	1,60	0,21	0,85									1	0,71	0,71
	08:00	2,67	1,24	0,49	0,94	1									0,71	0,70
	09:00	2,58	1,15	0,60	0,84	1									0,68	0,69
	10:00	2,71	1,40	0,64	0,67	1									0,64	0,72
	11:00	2,81	1,23	0,74	0,84	1									0,76	0,76
	12:00	2,85	1,25	0,72	0,88	1									0,75	0,75
	13:00	3,00	1,29	0,77	0,93	1									0,79	0,80
	14:00	3,12	1,39	0,81	0,93	1									0,82	0,81
	15:00	3,00	1,31	0,77	0,93	1									0,79	0,79
	16:00	3,17	1,43	0,79	0,95	1									0,83	0,82
	17:00	3,71	1,64	0,88	1,18	1									0,92	0,93
	18:00	3,96	1,79	0,64	1,54	1									0,86	0,97
	19:00	4,17	1,93	0,65	1,59	1									0,65	0,98
	20:00	4,16	1,89	0,58	1,68	1									0,65	0,98
	21:00	3,80	1,52	0,61	1,68	1									0,62	0,97
	22:00	3,47	1,46	0,59	1,41	1									0,62	0,89
	23:00	3,11	1,34	0,59	1,18	1									0,62	0,88

Παρατηρήσεις

Παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία τις ώρες από 18:00-24:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 16/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,76	1,48	0,46	0,82	1									0,62	0,82
	01:00	2,45	1,59	0,51	0,35	1									0,62	0,69
	02:00	2,29	1,44	0,49	0,36	1									0,63	0,65
	03:00	2,20	1,32	0,53	0,35	1									0,64	0,64
	04:00	1,98	1,49	0,09	0,40	1				1					0,50	0,48
	05:00	1,95	1,24	0,32	0,39	1				1					0,50	0,55
	06:00	2,09	1,63	0,07	0,40	1				1					0,41	0,53
	07:00	2,37	1,80	0,07	0,49	1				1					0,50	0,50
	08:00	2,69	1,80	0,03	0,86	1									0,83	0,83
	09:00	2,98	1,79	0,01	1,18	1									0,89	0,89
	10:00	3,04	1,80	0,04	1,20	1									0,92	0,92
	11:00	2,97	1,85	0,02	1,09	1									0,88	0,88
	12:00	3,08	1,98	0,01	1,09	1									0,94	0,93
	13:00	3,10	1,98	0,02	1,11	1									0,95	0,95
	14:00	3,03	1,78	0,07	1,18	1									0,91	0,90
	15:00	2,97	1,57	0,09	1,31	1									0,82	0,82
	16:00	2,99	1,63	0,05	1,30	1									0,82	0,82
	17:00	3,20	1,89	0,00	1,30	1									0,81	0,81
	18:00	3,58	1,76	0,01	1,81	1									0,85	0,85
	19:00	3,98	1,76	0,02	2,20	1									0,92	0,92
	20:00	3,98	1,59	0,03	2,36	1									0,92	0,92
	21:00	3,74	1,64	0,01	2,09	1									0,88	0,88
	22:00	3,49	1,57	0,03	1,89	1									0,86	0,85
	23:00	3,16	1,43	0,11	1,61	1									0,80	0,80

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-2:00 παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 17/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,73	1,41	0,09	1,23	1									0,75	0,75
	01:00	2,39	1,85	0,08	0,45	1									0,83	0,83
	02:00	2,24	1,68	0,13	0,44	1									0,77	0,77
	03:00	2,14	1,56	0,14	0,44	1									0,71	0,71
	04:00	2,08	1,44	0,20	0,44	1									0,67	0,67
	05:00	2,13	1,40	0,30	0,43	1									0,70	0,70
	06:00	2,29	1,59	0,26	0,44	1									0,79	0,79
	07:00	2,58	1,70	0,19	0,69	1									0,78	0,79
	08:00	2,95	1,72	0,30	0,92	1									0,95	0,95
	09:00	3,00	1,67	0,27	1,06	1									0,92	0,91
	10:00	3,02	1,59	0,33	1,09	1									0,90	0,90
	11:00	3,15	1,79	0,27	1,09	1									0,97	0,98
	12:00	3,21	1,60	0,22	1,39	1									0,90	0,90
	13:00	3,23	1,66	0,34	1,23	1									0,97	0,97
	14:00	3,24	1,58	0,45	1,21	1									0,97	0,98
	15:00	3,27	1,60	0,46	1,22	1									0,97	0,97
	16:00	3,29	1,60	0,48	1,22	1									0,98	0,97
	17:00	3,48	1,64	0,53	1,31	1									0,94	0,94
	18:00	3,85	1,74	0,57	1,55	1									0,97	0,97
	19:00	4,14	1,88	0,59	1,67	1									0,99	0,99
	20:00	4,09	1,79	0,57	1,73	1									0,98	0,98
	21:00	3,85	1,66	0,57	1,63	1									0,98	0,99
	22:00	3,62	1,66	0,58	1,38	1									0,98	0,98
	23:00	3,26	1,41	0,58	1,27	1									0,98	0,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 18/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,91	1,46	0,56	0,89	1									0,95	0,96
	01:00	2,65	1,71	0,51	0,43	1									0,88	0,88
	02:00	2,47	1,66	0,48	0,33	1									0,80	0,80
	03:00	2,33	1,53	0,46	0,33	1									0,77	0,76
	04:00	2,22	1,47	0,42	0,33	1									0,71	0,72
	05:00	2,29	1,52	0,44	0,33	1									0,74	0,74
	06:00	2,35	1,55	0,46	0,33	1									0,78	0,78
	07:00	2,60	1,71	0,52	0,37	1									0,86	0,86
	08:00	2,83	1,59	0,57	0,66	1									0,96	0,96
	09:00	3,04	1,80	0,58	0,66	1									0,97	0,98
	10:00	3,12	1,57	0,59	0,97	1									0,98	0,98
	11:00	3,22	1,60	0,59	1,03	1									0,98	0,98
	12:00	3,17	1,52	0,58	1,06	1									0,98	0,98
	13:00	3,25	1,63	0,59	1,03	1									0,98	0,98
	14:00	3,23	1,61	0,59	1,03	1									0,98	0,98
	15:00	3,34	1,73	0,59	1,01	1									0,98	0,98
	16:00	3,40	1,80	0,58	1,02	1									0,99	0,99
	17:00	3,74	1,81	0,58	1,34	1									0,99	0,99
	18:00	4,06	1,81	0,58	1,67	1									0,99	0,99
	19:00	4,33	1,92	0,58	1,82	1									0,99	0,99
	20:00	4,20	1,79	0,59	1,82	1									0,99	0,99
	21:00	3,93	1,66	0,59	1,68	1									0,99	0,99
	22:00	3,62	1,57	0,58	1,47	1									0,98	0,98
	23:00	3,31	1,62	0,59	1,10	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Περίοδος είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 19/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,97	1,34	0,59	1,05	1									0,98	0,97
	01:00	2,64	1,35	0,51	0,78	1									0,88	0,88
	02:00	2,52	1,58	0,50	0,44	1									0,84	0,84
	03:00	2,40	1,55	0,47	0,37	1									0,79	0,79
	04:00	2,28	1,46	0,45	0,38	1									0,75	0,75
	05:00	2,30	1,47	0,45	0,38	1									0,76	0,76
	06:00	2,43	1,57	0,48	0,38	1									0,81	0,81
	07:00	2,55	1,69	0,50	0,37	1									0,84	0,85
	08:00	2,71	1,78	0,50	0,44	1									0,89	0,92
	09:00	2,98	1,87	0,52	0,60	1									0,88	0,90
	10:00	3,16	1,79	0,59	0,79	1									0,99	0,99
	11:00	3,39	2,00	0,59	0,80	1									0,99	0,99
	12:00	3,63	1,94	0,59	1,10	1									0,99	0,99
	13:00	3,68	1,93	0,59	1,15	1									0,99	0,99
	14:00	3,44	1,71	0,59	1,14	1									0,99	0,99
	15:00	3,41	1,69	0,59	1,12	1									0,99	0,99
	16:00	3,47	1,74	0,59	1,14	1									0,99	0,99
	17:00	3,58	1,86	0,58	1,14	1									0,99	0,99
	18:00	3,91	1,80	0,59	1,52	1									0,99	0,99
	19:00	4,15	1,78	0,58	1,79	1									0,99	0,99
	20:00	4,09	1,74	0,58	1,77	1									0,99	0,99
	21:00	3,78	1,58	0,57	1,62	1									0,98	0,98
	22:00	3,50	1,57	0,51	1,42	1							1		0,87	0,87
	23:00	3,30	1,49	0,58	1,23	1									0,97	0,97

Παρατηρήσεις

1. Το Α/Π Περδίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης
2. Τις ώρες 22:00-23:00 έγινε πλήση μονάδας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 20/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,82	1,47	0,57	0,77	1									0,95	0,95
	01:00	2,49	1,50	0,51	0,48	1									0,87	0,87
	02:00	2,33	1,50	0,49	0,35	1									0,81	0,81
	03:00	2,22	1,42	0,45	0,34	1									0,75	0,76
	04:00	2,18	1,38	0,45	0,35	1									0,76	0,76
	05:00	2,23	1,43	0,46	0,34	1									0,78	0,78
	06:00	2,43	1,58	0,50	0,35	1									0,84	0,84
	07:00	2,77	1,79	0,57	0,41	1									0,95	0,95
	08:00	2,94	1,72	0,58	0,64	1									0,98	0,98
	09:00	2,93	1,71	0,57	0,64	1									0,98	0,98
	10:00	2,86	1,84	0,38	0,64	1									0,81	0,96
	11:00	2,80	1,87	0,29	0,63	1									0,68	0,94
	12:00	2,77	1,85	0,29	0,62	1									0,60	0,71
	13:00	2,69	1,68	0,37	0,63	1									0,87	0,88
	14:00	2,70	1,78	0,28	0,64	1									0,89	0,88
	15:00	2,59	1,56	0,40	0,63	1									0,83	0,85
	16:00	2,61	1,57	0,41	0,63	1									0,77	0,82
	17:00	2,82	1,69	0,47	0,67	1									0,82	0,83
	18:00	3,37	1,91	0,32	1,14	1									0,89	0,89
	19:00	3,95	1,80	0,35	1,80	1									0,98	0,98
	20:00	3,93	1,69	0,29	1,95	1									0,98	0,98
	21:00	3,74	1,67	0,23	1,84	1									0,97	0,97
	22:00	3,45	1,64	0,13	1,68	1									0,98	0,98
	23:00	3,10	1,50	0,10	1,50	1									0,94	0,94

Παρατηρήσεις

1. Το Α/Π Περδίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης
2. Τις ώρες 10.00 έως 14:00 πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΗ δοκιμές στα συστήματα ελέγχου του ΑΣΠ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 21/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,76	1,61	0,05	1,09	1									0,80	0,80
	01:00	2,43	1,38	0,09	0,96	1									0,71	0,72
	02:00	2,26	1,60	0,13	0,53	1									0,77	0,78
	03:00	2,20	1,48	0,19	0,53	1									0,75	0,73
	04:00	2,11	1,43	0,14	0,53									1	0,54	0,42
	05:00	2,15	1,45	0,13	0,56									1	0,56	0,47
	06:00	2,34	1,70	0,10	0,55									1	0,68	0,65
	07:00	2,59	1,97	0,09	0,53									1	0,74	0,73
	08:00	2,80	1,98	0,06	0,76									1	0,86	0,87
	09:00	2,92	2,09	0,03	0,79									1	0,76	0,75
	10:00	2,99	2,02	0,01	0,96									1	0,79	0,79
	11:00	2,98	2,79	0,02	0,17				1					1	0,42	0,41
	12:00	2,90	2,87	0,00	0,03				1					1	0,34	0,34
	13:00	2,97	2,78	0,00	0,19				1					1	0,51	0,52
	14:00	3,10	3,00	0,00	0,10				1					1	0,74	0,74
	15:00	3,00	2,90	0,00	0,10				1					1	0,41	0,39
	16:00	3,04	2,50	0,00	0,53								1	1	0,46	0,47
	17:00	3,19	2,62	0,00	0,57								1	1	0,53	0,53
	18:00	3,58	2,56	0,00	1,02									1	0,50	0,49
	19:00	4,04	2,14	0,08	1,82									1	0,86	0,88
	20:00	4,11	1,82	0,12	2,16										0,96	0,96
	21:00	3,79	1,63	0,20	1,96										0,87	0,86
	22:00	3,50	1,68	0,04	1,78										0,85	0,86
	23:00	3,06	1,39	0,00	1,68										0,79	0,79

Παρατηρήσεις

- Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στα πλαίσια της λήξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του Υβριδικού Σταθμού
- Το Α/Π Πεردίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 22/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,67	1,42	0,01	1,24	1									0,74	0,74
	01:00	2,32	1,45	0,20	0,67	1									0,65	0,65
	02:00	2,19	1,98	0,04	0,16	1									0,69	0,69
	03:00	2,09	1,73	0,00	0,37	1									0,64	0,64
	04:00	2,07	1,72	0,00	0,35	1									0,72	0,72
	05:00	2,14	1,75	0,02	0,38	1									0,75	0,75
	06:00	2,34	1,90	0,06	0,38	1									0,81	0,81
	07:00	2,58	1,87	0,03	0,68	1									0,90	0,90
	08:00	2,77	1,86	0,06	0,85	1									0,84	0,84
	09:00	2,69	1,61	0,13	0,95	1									0,73	0,73
	10:00	2,61	1,62	0,17	0,82	1									0,74	0,74
	11:00	2,58	1,64	0,05	0,89	1									0,73	0,73
	12:00	2,65	1,78	0,00	0,87	1									0,34	0,83
	13:00	2,63	1,76	0,00	0,88	1									0,34	0,80
	14:00	2,42	1,62	0,00	0,80	1									0,39	0,78
	15:00	2,47	1,76	0,00	0,71	1									0,39	0,79
	16:00	2,69	1,95	0,00	0,74	1									0,39	0,81
	17:00	2,92	1,64	0,00	1,28	1									0,30	0,85
	18:00	3,24	1,74	0,00	1,50	1									0,20	0,90
	19:00	3,86	1,87	0,00	2,00	1									0,39	0,98
	20:00	3,79	1,53	0,00	2,27	1									0,39	0,98
	21:00	3,64	1,75	0,00	1,89	1									0,39	0,94
	22:00	3,39	1,49	0,00	1,89	1							1		0,39	0,83
	23:00	3,00	1,41	0,00	1,59	1									0,39	0,81

Παρατηρήσεις

- Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στα πλαίσια της λήξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του Υβριδικού Σταθμού
- Το Α/Π Περδίκι ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και στο Α/Π Κεφαλές πραγματοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακές ρυθμίσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 23/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,61	1,58	0,00	1,03	1									0,39	0,87
	01:00	2,29	1,85	0,00	0,44	1									0,39	0,88
	02:00	2,13	1,79	0,00	0,34	1									0,39	0,84
	03:00	2,04	1,68	0,00	0,35	1									0,39	0,82
	04:00	1,99	1,63	0,00	0,36	1									0,39	0,81
	05:00	2,04	1,69	0,00	0,36	1									0,39	0,82
	06:00	2,20	1,84	0,00	0,36	1									0,39	0,85
	07:00	2,43	2,05	0,00	0,37	1									0,39	0,90
	08:00	2,50	1,77	0,00	0,73	1									0,39	0,92
	09:00	2,57	1,84	0,00	0,73	1									0,39	0,91
	10:00	2,57	1,85	0,00	0,72	1									0,39	0,90
	11:00	2,82	2,10	0,00	0,72	1									0,39	0,75
	12:00	2,87	2,15	0,00	0,72	1									0,39	0,74
	13:00	2,88	2,16	0,00	0,72	1									0,39	0,74
	14:00	2,73	2,01	0,00	0,72	1									0,39	0,78
	15:00	2,77	2,05	0,00	0,72	1									0,39	0,78
	16:00	2,77	2,05	0,00	0,72	1									0,39	0,74
	17:00	2,91	1,81	0,00	1,10	1									0,39	0,91
	18:00	3,31	1,84	0,00	1,47	1									0,39	0,93
	19:00	3,85	1,67	0,00	2,18	1									0,39	0,97
	20:00	3,91	1,59	0,00	2,32	1									0,39	0,98
	21:00	3,70	1,57	0,00	2,13	1									0,39	0,97
	22:00	3,37	1,66	0,00	1,71	1									0,39	0,96
	23:00	3,01	1,53	0,00	1,48	1									0,39	0,98

**Παρατηρήσεις**

1. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στα πλαίσια της λήξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του Υβριδικού Σταθμού
2. Το Α/Π Περγίκι ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και στο Α/Π Κεφαλές πραγματοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακές ρυθμίσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 24/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,64	1,54	0,00	1,10	1									0,39	0,68
	01:00	2,30	1,75	0,00	0,55	1									0,37	0,60
	02:00	2,18	1,63	0,00	0,54	1									0,34	0,55
	03:00	2,07	1,52	0,00	0,55	1									0,31	0,50
	04:00	2,02	1,46	0,00	0,56	1									0,29	0,47
	05:00	2,07	1,51	0,00	0,56	1									0,31	0,50
	06:00	2,27	1,67	0,00	0,59	1									0,36	0,58
	07:00	2,43	1,47	0,00	0,96	1									0,38	0,63
	08:00	2,52	1,59	0,00	0,93	1									0,39	0,90
	09:00	2,44	1,41	0,02	1,01	1									0,44	0,89
	10:00	2,43	1,36	0,07	1,01	1									0,61	0,87
	11:00	2,38	1,35	0,02	1,01	1									0,61	0,77
	12:00	2,32	1,23	0,08	1,01	1									0,61	0,74
	13:00	2,47	1,37	0,09	1,01	1									0,61	0,78
	14:00	2,47	1,37	0,09	1,01	1									0,61	0,80
	15:00	2,41	1,31	0,09	1,01	1									0,66	0,72
	16:00	2,51	1,38	0,09	1,04	1									0,73	0,71
	17:00	2,69	1,37	0,09	1,23	1									0,76	0,76
	18:00	3,21	1,47	0,09	1,65	1									0,87	0,87
	19:00	3,78	1,43	0,09	2,26	1									0,95	0,95
	20:00	3,80	1,35	0,09	2,36	1									0,96	0,96
	21:00	3,58	1,28	0,09	2,21	1									0,91	0,91
	22:00	3,34	1,39	0,09	1,85	1									0,93	0,93
	23:00	3,12	1,25	0,08	1,78	1									0,98	0,97

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Περίοδος είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 25/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,76	1,55	0,09	1,11	1									0,80	0,68
	01:00	2,45	1,45	0,09	0,91	1									0,72	0,56
	02:00	2,28	1,62	0,09	0,57	1									0,79	0,67
	03:00	2,13	1,49	0,09	0,55	1									0,70	0,53
	04:00	2,05	1,42	0,09	0,55	1									0,66	0,46
	05:00	2,08	1,44	0,09	0,55	1									0,67	0,48
	06:00	2,15	1,51	0,09	0,55	1									0,71	0,55
	07:00	2,36	1,75	0,09	0,53	1									0,82	0,82
	08:00	2,61	1,68	0,09	0,85	1									0,80	0,80
	09:00	2,63	1,64	0,09	0,89	1									0,81	0,81
	10:00	2,34	1,36	0,09	0,89	1									0,67	0,67
	11:00	2,11	1,22	0,00	0,89	1									0,56	0,55
	12:00	2,07	1,17	0,00	0,90	1									0,53	0,53
	13:00	2,22	1,33	0,00	0,89	1									0,61	0,61
	14:00	2,25	1,26	0,08	0,90	1									0,62	0,62
	15:00	2,14	1,15	0,09	0,90	1									0,56	0,56
	16:00	2,17	1,18	0,09	0,90	1									0,58	0,58
	17:00	2,37	1,26	0,09	1,02	1									0,62	0,62
	18:00	2,75	1,31	0,09	1,35	1									0,71	0,72
	19:00	3,26	1,34	0,09	1,84	1									0,80	0,80
	20:00	3,28	1,34	0,06	1,89	1									0,76	0,75
	21:00	3,15	1,27	0,00	1,88	1									0,71	0,71
	22:00	3,04	1,16	0,00	1,88	1									0,68	0,67
	23:00	2,77	1,10	0,00	1,68	1									0,63	0,63

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Περίοδος είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 26/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,48	1,38	0,00	1,10	1									0,67	0,67
	01:00	2,22	1,20	0,00	1,02	1									0,61	0,61
	02:00	2,14	1,35	0,00	0,79	1									0,60	0,59
	03:00	2,07	1,39	0,00	0,67	1									0,59	0,57
	04:00	2,05	1,49	0,00	0,56	1									0,59	0,57
	05:00	2,00	1,44	0,00	0,56	1									0,59	0,55
	06:00	2,05	1,49	0,00	0,56	1									0,62	0,60
	07:00	2,09	1,53	0,00	0,56	1									0,57	0,53
	08:00	2,25	1,70	0,00	0,55	1									0,62	0,60
	09:00	2,33	1,73	0,00	0,60	1									0,60	0,58
	10:00	2,44	1,52	0,00	0,92	1									0,65	0,64
	11:00	2,41	1,48	0,00	0,93	1									0,64	0,63
	12:00	2,48	1,51	0,04	0,92	1									0,67	0,67
	13:00	2,42	1,45	0,05	0,92	1									0,64	0,64
	14:00	2,46	1,29	0,08	1,09	1									0,66	0,66
	15:00	2,39	1,21	0,09	1,09	1									0,63	0,63
	16:00	2,20	1,10	0,09	1,01	1									0,54	0,54
	17:00	2,24	1,14	0,09	1,01	1									0,51	0,51
	18:00	2,53	1,30	0,09	1,14	1									0,60	0,60
	19:00	2,96	1,33	0,09	1,54	1									0,66	0,67
	20:00	3,49	1,43	0,09	1,97	1									0,82	0,82
	21:00	3,44	1,30	0,09	2,05	1									0,81	0,80
	22:00	3,15	1,24	0,09	1,82	1									0,69	0,69
	23:00	2,91	1,18	0,04	1,69	1									0,61	0,61

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Περδίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 27/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,57	1,44	0,00	1,13	1									0,70	0,67
	01:00	2,31	1,21	0,01	1,09	1									0,62	0,52
	02:00	2,06	1,51	0,00	0,55	1									0,66	0,58
	03:00	2,05	1,49	0,00	0,55	1									0,65	0,58
	04:00	1,97	1,41	0,00	0,56	1									0,60	0,49
	05:00	1,97	1,41	0,00	0,55	1									0,56	0,44
	06:00	2,11	1,47	0,08	0,56	1									0,59	0,57
	07:00	2,39	1,74	0,09	0,56	1									0,67	0,67
	08:00	2,43	1,38	0,09	0,97	1									0,70	0,70
	09:00	2,49	1,42	0,09	0,98	1									0,73	0,72
	10:00	2,47	1,38	0,09	1,01	1									0,67	0,67
	11:00	2,57	1,52	0,09	0,96	1									0,69	0,69
	12:00	2,58	1,54	0,09	0,96	1									0,69	0,69
	13:00	2,51	1,46	0,09	0,96	1									0,69	0,69
	14:00	2,67	1,61	0,09	0,97	1									0,75	0,75
	15:00	2,51	1,45	0,09	0,97	1									0,69	0,69
	16:00	2,48	1,42	0,09	0,98	1									0,68	0,68
	17:00	2,59	1,53	0,09	0,97	1									0,72	0,72
	18:00	2,83	1,57	0,09	1,18	1									0,80	0,80
	19:00	3,18	1,63	0,08	1,47	1									0,82	0,82
	20:00	3,66	1,78	0,08	1,79	1									0,88	0,86
	21:00	3,60	1,40	0,08	2,11	1									0,81	0,77
	22:00	3,33	1,28	0,08	1,96	1									0,77	0,71
	23:00	3,03	1,41	0,08	1,54	1									0,77	0,72

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Περδίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και το Α/Π Κεφαλές λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 28/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,69	1,64	0,08	0,97	1									0,71	0,63
	01:00	2,37	1,33	0,08	0,96	1									0,66	0,54
	02:00	2,14	1,47	0,08	0,59	1									0,59	0,47
	03:00	2,05	1,38	0,08	0,58	1									0,60	0,47
	04:00	1,98	1,31	0,08	0,58	1									0,56	0,43
	05:00	1,99	1,33	0,08	0,58	1									0,55	0,41
	06:00	2,14	1,47	0,08	0,58	1									0,58	0,45
	07:00	2,41	1,73	0,08	0,59	1									0,69	0,60
	08:00	2,45	1,31	0,08	1,06	1									0,68	0,59
	09:00	2,62	1,53	0,08	1,01	1									0,74	0,68
	10:00	2,62	1,40	0,08	1,13	1									0,73	0,65
	11:00	2,82	1,59	0,08	1,15	1									0,82	0,77
	12:00	2,87	1,66	0,09	1,13	1									0,84	0,84
	13:00	2,78	1,40	0,09	1,29	1									0,75	0,74
	14:00	2,56	1,39	0,09	1,07	1									0,65	0,64
	15:00	2,80	1,46	0,09	1,25	1									0,74	0,75
	16:00	2,79	1,41	0,07	1,31	1									0,74	0,74
	17:00	3,20	1,88	0,08	1,24	1									0,85	0,85
	18:00	3,51	3,00	0,09	0,43	1				1			1		0,48	0,47
	19:00	3,76	2,98	0,09	0,69	1								1	0,52	0,52
	20:00	4,13	2,89	0,09	1,15	1								1	0,62	0,62
	21:00	3,94	2,33	0,09	1,53	1								1	0,62	0,62
	22:00	3,58	2,16	0,08	1,33	1								1	0,54	0,53
	23:00	3,22	1,81	0,08	1,33	1									0,71	0,98

Παρατηρήσεις

1. Το Α/Π Περδίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και το Α/Π Κεφαλές λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ λόγω βλάβης
2. Τις ώρες από 17:00 έως 20:00 σημειώθηκε κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 29/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,79	1,39	0,07	1,33	1									0,72	0,88
	01:00	2,42	2,21	0,06	0,15	1						1			0,50	0,46
	02:00	2,16	2,16	0,00	0,00	1						1			0,42	0,35
	03:00	2,14	2,14	0,00	0,00	1						1			0,39	0,29
	04:00	2,09	2,09	0,01	0,00	1						1			0,42	0,36
	05:00	2,11	2,03	0,09	0,00	1									0,69	0,77
	06:00	2,29	2,23	0,06	0,00	1									0,75	0,76
	07:00	2,70	2,60	0,08	0,01	1							1		0,61	0,60
	08:00	3,04	2,96	0,08	0,00	1							1		0,75	0,75
	09:00	3,33	3,24	0,08	0,00	1							1		0,77	0,77
	10:00	3,22	3,22	0,00	0,01	1						1	1		0,00	0,58
	11:00	3,39	3,39	0,00	0,00	1						1	1		0,00	0,63
	12:00	3,51	3,21	0,00	0,31	1						1	1		0,00	0,77
	13:00	3,54	1,95	0,00	1,59	1									0,00	0,99
	14:00	3,31	1,59	0,00	1,72	1									0,00	0,84
	15:00	3,24	1,71	0,00	1,53	1									0,00	0,84
	16:00	3,30	1,77	0,00	1,52	1									0,00	0,88
	17:00	3,45	1,52	0,00	1,93	1									0,00	0,93
	18:00	3,69	1,58	0,00	2,11	1									0,00	0,98
	19:00	4,06	1,74	0,00	2,32	1									0,00	0,99
	20:00	4,43	1,55	0,00	2,88	1									0,00	0,99
	21:00	4,25	1,37	0,00	2,88	1									0,00	0,99
	22:00	3,87	1,44	0,00	2,43	1									0,00	0,96
	23:00	3,45	1,40	0,00	2,05	1									0,00	0,90

**Παρατηρήσεις**

1. Το Α/Π Περγίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και το Α/Π Κεφαλές λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ λόγω βλάβης
2. Τις ώρες από 10:00 έως 24:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας των Α/Π
3. Λόγω κακοκαιρίας και προβλημάτων που επακολούθησαν, ο ΥΒΣ παρέμεινε εκτός λειτουργίας τις ώρες από 1:00 έως 11:00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 30/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,98	1,40	0,00	1,58	1									0,00	0,89
	01:00	2,64	1,37	0,00	1,27	1									0,00	0,81
	02:00	2,44	1,54	0,00	0,90	1									0,00	0,80
	03:00	2,34	1,60	0,00	0,74									1	0,00	0,36
	04:00	2,27	1,54	0,00	0,74									1	0,00	0,64
	05:00	2,25	1,50	0,00	0,75									1	0,00	0,62
	06:00	2,45	1,68	0,00	0,77									1	0,00	0,74
	07:00	2,84	1,68	0,00	1,16									1	0,00	0,71
	08:00	2,99	1,53	0,00	1,46									1	0,00	0,78
	09:00	3,08	1,54	0,00	1,53									1	0,00	0,82
	10:00	2,98	1,74	0,00	1,24									1	0,00	0,66
	11:00	2,87	1,57	0,00	1,30									1	0,00	0,62
	12:00	2,89	1,56	0,00	1,33									1	0,00	0,63
	13:00	2,81	1,54	0,00	1,27									1	0,00	0,60
	14:00	2,82	1,66	0,00	1,16									1	0,00	0,71
	15:00	2,72	1,56	0,07	1,09									1	0,55	0,68
	16:00	2,74	1,69	0,09	0,96									1	0,64	0,63
	17:00	2,75	1,50	0,09	1,16									1	0,69	0,69
	18:00	3,06	1,60	0,09	1,37									1	0,78	0,78
	19:00	3,50	1,63	0,09	1,78									1	0,82	0,82
	20:00	4,11	1,86	0,09	2,16									1	0,96	0,96
	21:00	4,10	1,86	0,09	2,15									1	0,96	0,96
	22:00	3,80	1,70	0,04	2,06									1	0,87	0,87
	23:00	3,38	1,49	0,00	1,89									1	0,77	0,76

Παρατηρήσεις

1. Το Α/Π Περδίκι είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και το Α/Π Κεφαλές λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ λόγω βλάβης
2. Τις ώρες από 0:00 έως 15:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας των Α/Π

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 31/3/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,89	1,39	0,00	1,49	1									0,69	0,70
	01:00	2,51	1,43	0,04	1,04	1									0,62	0,62
	02:00	2,28	1,26	0,08	0,94	1									0,60	0,60
	03:00	2,22	1,22	0,05	0,95	1									0,60	0,60
	04:00	2,17	1,23	0,00	0,94	1									0,58	0,58
	05:00	2,15	1,21	0,00	0,94	1									0,57	0,57
	06:00	2,34	1,24	0,00	1,10	1									0,58	0,58
	07:00	2,67	1,25	0,08	1,34	1									0,68	0,69
	08:00	2,83	1,40	0,09	1,34	1									0,76	0,76
	09:00	2,81	1,22	0,09	1,50	1									0,62	0,61
	10:00	2,75	1,39	0,09	1,28	1									0,44	0,44
	11:00	2,58	1,34	0,09	1,15	1									0,39	0,40
	12:00	2,58	1,24	0,09	1,24	1									0,39	0,39
	13:00	2,63	1,26	0,09	1,28	1									0,41	0,41
	14:00	2,55	1,32	0,09	1,14	1									0,39	0,39
	15:00	2,49	1,32	0,08	1,08	1									0,39	0,39
	16:00	2,48	1,27	0,08	1,13	1									0,47	0,47
	17:00	2,61	1,39	0,09	1,14	1									0,50	0,51
	18:00	2,94	1,37	0,09	1,48	1									0,48	0,47
	19:00	3,33	1,54	0,09	1,71	1									0,44	0,44
	20:00	3,86	1,67	0,09	2,10	1									0,54	0,54
	21:00	3,77	1,42	0,09	2,26	1									0,53	0,53
	22:00	3,50	1,52	0,09	1,89	1									0,58	0,57
	23:00	3,24	1,36	0,09	1,78	1									0,52	0,52

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Περίοδος είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και το Α/Π Κεφαλές λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης