





ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 1/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,68	4,37	0,31	1						0,60
	01:00	4,67	4,64	0,03	1					1	0,60
	02:00	4,45	4,21	0,24	1					1	0,60
	03:00	4,17	4,06	0,11	1						0,60
	04:00	4,08	4,02	0,05	1						0,64
	05:00	4,54	4,46	0,08	1						1,45
	06:00	4,62	4,57	0,06	1						1,45
	07:00	4,69	4,66	0,03	1					1	1,45
	08:00	4,85	4,64	0,21	1					1	1,45
	09:00	5,24	5,02	0,22	1					1	1,45
	10:00	5,09	4,74	0,35	1					2	1,45
	11:00	4,84	4,66	0,18	1					1	1,45
	12:00	5,24	5,14	0,09	1					1	1,45
	13:00	5,34	5,02	0,33	1					1	1,45
	14:00	4,58	4,35	0,23	1					1	1,45
	15:00	4,69	4,25	0,43	1						1,45
	16:00	5,26	5,23	0,03	1					1	1,45
	17:00	5,55	5,53	0,02	1		1				1,45
	18:00	6,07	5,97	0,10	1		1				1,45
	19:00	6,90	6,81	0,09	1		1				1,45
	20:00	6,89	6,84	0,05	1		1				1,45
	21:00	6,38	6,31	0,07	1		1				2,23
	22:00	6,30	6,23	0,07	1		1				2,65
	23:00	5,94	5,45	0,49	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 2/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,52	4,70	0,82	1		1				2,65
	01:00	5,38	4,58	0,80	1		1				1,14
	02:00	5,23	4,34	0,89	1						2,35
	03:00	4,86	3,84	1,03	1						2,65
	04:00	4,99	3,71	1,28	1						2,65
	05:00	5,17	3,90	1,27	1						2,65
	06:00	4,98	4,35	0,63	1						2,65
	07:00	5,12	4,74	0,38	1					1	1,90
	08:00	5,22	5,15	0,07	1					2	2,65
	09:00	5,80	5,51	0,29	1					2	2,65
	10:00	5,88	5,86	0,02	1					2	2,65
	11:00	6,03	5,99	0,04	1		1				2,65
	12:00	6,63	6,63	0,00	1		1				2,65
	13:00	6,35	6,35	0,00	1		1				2,65
	14:00	6,02	5,97	0,05	1		1				2,65
	15:00	5,72	5,55	0,17	1		1				2,65
	16:00	5,96	5,53	0,44	1		1				2,65
	17:00	6,49	5,85	0,64	1		1				2,65
	18:00	6,85	6,17	0,67	1		1				2,65
	19:00	6,98	6,54	0,43	1		1				2,65
	20:00	6,78	6,41	0,37	1		1				2,65
	21:00	6,86	6,26	0,60	1		1				2,65
	22:00	6,46	6,09	0,37	1		1				2,65
	23:00	5,74	5,45	0,29	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 01:00-02:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 3/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,54	5,12	0,42	1		1				2,65
	01:00	5,40	5,07	0,32	1		1				2,65
	02:00	4,87	4,51	0,35	1		1				2,65
	03:00	4,83	4,51	0,32			1				2,65
	04:00	5,16	4,90	0,26			1			1	2,65
	05:00	5,20	5,17	0,02			1			1	2,65
	06:00	4,87	4,87	0,00			1			1	2,65
	07:00	5,07	5,05	0,02			1			2	2,65
	08:00	5,31	5,30	0,02			1			2	2,65
	09:00	5,59	5,57	0,02			1			2	2,65
	10:00	5,51	5,51	0,00			1			2	2,65
	11:00	5,83	5,79	0,04			1			2	2,65
	12:00	5,84	5,84	0,00			1			2	2,65
	13:00	5,74	5,74	0,00			1			2	2,65
	14:00	5,66	5,66	0,00			1			2	2,65
	15:00	5,62	5,62	0,00			1			2	2,65
	16:00	5,59	5,59	0,00			1			2	2,65
	17:00	6,08	6,08	0,00		1	1				2,65
	18:00	6,46	6,44	0,01		1	1				2,65
	19:00	7,12	7,05	0,07		1	1				2,65
	20:00	6,42	6,26	0,17		1	1				2,65
	21:00	5,46	5,34	0,13		1	1				2,65
	22:00	5,08	4,84	0,24		1	1				2,65
	23:00	4,26	4,00	0,27			1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 4/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,92	3,85	0,06			1				2,65
	01:00	3,90	3,63	0,27			1				2,65
	02:00	3,56	3,36	0,19			1				2,65
	03:00	3,42	3,42	0,01			1				2,65
	04:00	3,59	3,59	0,00			1				2,65
	05:00	3,72	3,68	0,04			1				2,65
	06:00	3,50	3,50	0,00			1				2,65
	07:00	3,67	3,67	0,00			1				2,65
	08:00	4,20	3,91	0,28			1				2,65
	09:00	4,74	3,09	1,66			1				2,65
	10:00	4,65	3,38	1,27			1				2,65
	11:00	4,80	3,62	1,18			1				2,65
	12:00	5,15	3,77	1,38			1				2,65
	13:00	5,23	3,42	1,81			1				2,65
	14:00	5,22	3,69	1,53			1				2,59
	15:00	5,10	3,73	1,37			1				1,54
	16:00	4,96	3,86	1,10			1			1	1,20
	17:00	4,94	4,18	0,76			1			1	1,04
	18:00	5,65	4,20	1,45			1			1	1,77
	19:00	5,96	4,42	1,54			1			2	1,80
	20:00	5,70	4,04	1,66			1			2	1,80
	21:00	5,53	3,87	1,66			1			1	1,80
	22:00	5,21	3,83	1,38			1				1,52
	23:00	4,73	3,80	0,93			1				1,09

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 15:00-23:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 5/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,42	3,92	0,50			1				0,60
	01:00	4,14	3,77	0,36			1				0,60
	02:00	3,88	3,45	0,43			1				0,60
	03:00	3,60	3,43	0,17			1				0,60
	04:00	3,81	3,67	0,15			1				0,60
	05:00	3,86	3,50	0,36			1				0,60
	06:00	4,06	3,29	0,77			1				1,48
	07:00	4,07	3,21	0,87			1				1,80
	08:00	4,05	3,11	0,94			1				1,80
	09:00	4,46	3,95	0,51			1				2,57
	10:00	4,26	3,61	0,65			1				2,65
	11:00	4,08	3,51	0,57			1				2,65
	12:00	4,44	3,52	0,92			1				2,65
	13:00	4,43	3,29	1,15			1				2,65
	14:00	4,20	3,20	1,00			1				1,59
	15:00	3,95	3,33	0,62			1				1,00
	16:00	3,72	3,13	0,59			1				1,00
	17:00	4,10	3,55	0,55			1				1,00
	18:00	5,00	4,47	0,53			1			1	1,07
	19:00	5,44	4,59	0,86			1			1	1,20
	20:00	5,24	4,46	0,78			1			1	1,20
	21:00	5,21	4,31	0,90			1			1	1,20
	22:00	5,83	5,10	0,73			1			2	0,84
	23:00	5,41	4,99	0,42			1			2	0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 6/3/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Δευτέρα	00:00	5,00	4,59	0,41			1			1	0,60	
	01:00	5,07	4,73	0,34			1			1	0,60	
	02:00	4,79	4,53	0,27			1			1	0,60	
	03:00	4,55	4,24	0,31			1			1	2,55	
	04:00	4,49	4,35	0,14			1				2,65	
	05:00	4,38	4,37	0,01			1				2,65	
	06:00	4,58	4,51	0,07			1				2,65	
	07:00	5,07	4,96	0,12			1				2,65	
	08:00	5,16	5,11	0,05			1				2,65	
	09:00	5,19	4,98	0,21			1				2,65	
	10:00	5,18	4,81	0,38			1				2,65	
	11:00	5,17	5,05	0,12			1				2,65	
	12:00	5,38	5,38	0,00			1				2,65	
	13:00	5,47	5,16	0,31			1				2,65	
	14:00	5,19	4,80	0,39			1				2,65	
	15:00	5,27	4,20	1,07			1				2,65	
	16:00	5,00	3,95	1,05			1				2	1,60
	17:00	5,43	4,58	0,85			1				2	1,20
	18:00	6,07	4,97	1,10			1				2	1,39
	19:00	6,70	4,96	1,74			1				2	2,65
	20:00	6,66	5,42	1,23			1				2	2,65
	21:00	6,31	5,58	0,73			1				2	2,65
	22:00	6,13	5,62	0,51			1				2	2,65
	23:00	5,96	5,30	0,66			1				2	1,72

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τα διαστήματα 00:00-02:00 και 16:00-18:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 7/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,66	5,23	0,44			1			2	0,60
	01:00	5,36	4,83	0,53			1			2	0,60
	02:00	5,28	4,76	0,52			1			1	0,60
	03:00	5,28	4,82	0,47			1			1	0,60
	04:00	5,24	4,81	0,43			1			1	0,60
	05:00	5,35	4,77	0,58			1			1	0,60
	06:00	5,10	4,39	0,71			1			1	1,40
	07:00	5,02	3,41	1,60			1				2,29
	08:00	5,38	3,61	1,77			1				2,10
	09:00	5,70	3,27	2,43			1				2,63
	10:00	5,46	3,36	2,10			1				2,65
	11:00	5,43	3,56	1,87			1				2,65
	12:00	5,53	2,99	2,54			1				2,65
	13:00	5,67	3,26	2,41			1				2,65
	14:00	5,44	3,03	2,41			1				2,63
	15:00	5,59	4,27	1,32			1			1	1,40
	16:00	5,62	4,29	1,33			1			1	1,51
	17:00	5,56	4,14	1,42			1			1	1,80
	18:00	6,24	4,86	1,38			1			2	2,42
	19:00	6,76	5,63	1,13		1	1				2,65
	20:00	6,92	6,12	0,80		1	1				2,65
	21:00	6,64	5,60	1,04		1	1				2,28
	22:00	6,12	5,66	0,46		1	1				0,60
	23:00	5,67	5,20	0,46		1	1				0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 8/3/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,54	5,14	0,39		1	1				0,60
	01:00	5,29	5,01	0,28		1	1				0,60
	02:00	5,17	4,93	0,23		1	1				0,94
	03:00	4,80	4,43	0,37			1			1	1,39
	04:00	4,96	4,69	0,27			1			1	0,60
	05:00	5,05	4,64	0,41			1			1	0,84
	06:00	5,18	4,72	0,46			1			1	2,65
	07:00	5,21	4,49	0,72			1			1	2,65
	08:00	5,47	4,39	1,08			1			1	2,65
	09:00	5,43	3,93	1,51			1			1	2,65
	10:00	5,45	3,46	1,99			1				2,65
	11:00	5,49	4,10	1,39			1				2,65
	12:00	5,41	4,17	1,24			1				2,65
	13:00	5,50	4,31	1,19			1			1	2,65
	14:00	5,27	4,33	0,95			1			1	2,65
	15:00	5,13	4,49	0,64			1			1	2,65
	16:00	5,29	4,59	0,70			1			1	2,65
	17:00	5,55	4,44	1,11			1			1	2,65
	18:00	6,15	5,05	1,10			1			1	2,65
	19:00	7,10	6,30	0,80		1	1				1,97
	20:00	7,01	6,30	0,71		1	1				1,20
	21:00	6,93	6,07	0,86		1	1				1,20
	22:00	6,37	5,58	0,79		1	1				1,03
	23:00	6,06	5,62	0,44		1	1				0,60



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 9/3/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,32	4,40	0,91			1				2,40
	01:00	5,27	4,58	0,69			1				2,65
	02:00	5,08	5,05	0,03			1			2	2,65
	03:00	4,82	4,82	0,00			1			2	2,65
	04:00	4,96	4,80	0,15			1			2	2,65
	05:00	4,67	4,33	0,34			1			1	2,65
	06:00	0,78	0,78	0,00						1	2,65
	07:00	4,17	4,17	0,00	1					2	2,30
	08:00	4,77	4,77	0,00	1					2	0,97
	09:00	4,81	4,79	0,01	1					2	2,65
	10:00	4,76	4,59	0,17	1		1				1,68
	11:00	4,89	4,89	0,00	1		1				0,00
	12:00	5,29	5,27	0,02	1		1			1	0,44
	13:00	5,36	4,58	0,78			1			1	2,65
	14:00	5,44	4,05	1,39			1			1	2,65
	15:00	5,63	3,73	1,90			1			1	2,65
	16:00	5,85	3,81	2,04			1			1	2,65
	17:00	5,93	3,34	2,59			1			1	2,65
	18:00	6,32	4,19	2,13			1			1	2,65
	19:00	6,90	4,61	2,29			1			2	2,65
	20:00	6,92	4,67	2,25			1			2	2,65
	21:00	6,71	4,90	1,80			1			2	2,65
	22:00	6,27	4,25	2,02			1			2	2,65
	23:00	6,00	4,58	1,42			1			1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε γενική διακοπή από τις 05:57-06:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Επίσης, σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 10:00-12:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 10/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,62	4,82	0,80			1			1	2,65
	01:00	5,42	5,05	0,37			1			1	2,65
	02:00	5,26	4,84	0,42			1			1	2,65
	03:00	5,30	4,97	0,32			1			1	2,65
	04:00	5,58	4,81	0,77			1			1	2,65
	05:00	6,16	5,06	1,09			1			1	2,65
	06:00	5,22	5,13	0,09			1			1	2,65
	07:00	5,45	4,23	1,22			1			1	2,65
	08:00	5,35	3,65	1,70			1			1	2,21
	09:00	4,76	3,37	1,40			1			1	1,53
	10:00	5,04	3,55	1,50			1				2,16
	11:00	5,26	2,88	2,38			1				2,65
	12:00	5,23	2,64	2,59			1				2,65
	13:00	5,22	2,64	2,57			1				2,65
	14:00	5,12	2,58	2,54			1				2,65
	15:00	5,34	2,75	2,59			1				2,65
	16:00	5,43	2,82	2,61			1				2,65
	17:00	5,56	2,96	2,60			1				2,65
	18:00	6,08	3,47	2,61			1				2,65
	19:00	6,30	4,25	2,05			1			1	2,65
	20:00	6,22	4,43	1,78			1			1	2,65
	21:00	5,63	3,81	1,82			1			1	2,65
	22:00	4,58	3,20	1,38			1				2,21
	23:00	3,85	3,03	0,82			1				1,80

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 11/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,77	2,94	0,83			1				1,80
	01:00	3,57	2,85	0,72			1				1,80
	02:00	3,21	2,54	0,67			1				0,99
	03:00	3,21	3,12	0,09			1				0,45
	04:00	3,32	3,32	0,00			1				0,40
	05:00	3,34	3,34	0,00			1				0,40
	06:00	3,24	3,24	0,00			1				0,40
	07:00	3,54	3,47	0,08			1				0,43
	08:00	3,77	3,20	0,57			1				0,60
	09:00	3,90	3,33	0,58			1				1,16
	10:00	3,66	3,01	0,65			1				1,20
	11:00	3,66	2,49	1,17			1				1,20
	12:00	3,98	2,82	1,16			1				1,20
	13:00	3,92	2,81	1,11			1				1,20
	14:00	3,83	2,68	1,15			1				1,20
	15:00	3,98	2,96	1,02			1				1,20
	16:00	4,10	3,09	1,01			1				1,20
	17:00	4,26	3,13	1,14			1				1,20
	18:00	4,67	3,31	1,36			1				1,52
	19:00	5,03	3,01	2,02			1				2,57
	20:00	5,00	2,61	2,39			1				2,65
	21:00	4,51	2,58	1,93			1				2,22
	22:00	4,39	2,70	1,70			1				1,80
	23:00	4,51	3,08	1,43			1				1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 12/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,09	3,15	0,95			1				1,53
	01:00	3,67	3,03	0,64			1				1,00
	02:00	3,61	3,24	0,37			1				0,80
	03:00	3,91	3,37	0,54			1				0,80
	04:00	3,52	3,22	0,30			1				0,80
	05:00	3,46	3,10	0,37			1				0,80
	06:00	3,65	3,53	0,12			1				1,06
	07:00	4,02	4,02	0,00			1				1,20
	08:00	3,82	3,82	0,00			1				1,20
	09:00	3,84	3,83	0,01			1				1,20
	10:00	3,88	3,66	0,22			1				1,20
	11:00	4,19	3,76	0,42			1				1,20
	12:00	4,30	3,62	0,67			1				1,20
	13:00	4,30	3,64	0,66			1				1,20
	14:00	4,24	3,57	0,67			1				1,20
	15:00	4,17	3,27	0,90			1				1,20
	16:00	4,21	3,23	0,97			1				1,20
	17:00	4,46	3,52	0,94			1				1,26
	18:00	5,11	3,51	1,60			1				1,80
	19:00	5,51	3,29	2,22			1				2,50
	20:00	5,46	3,01	2,45			1				2,65
	21:00	5,23	2,70	2,54			1				2,65
	22:00	5,43	2,82	2,61			1				2,65
	23:00	5,84	3,23	2,61			1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 13/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,77	4,06	1,71		1	1				1,72
	01:00	5,43	5,31	0,12		1	1				0,13
	02:00	5,14	5,14	0,00		1	1				0,00
	03:00	5,22	5,22	0,00		1	1				0,00
	04:00	5,48	5,48	0,00		1	1				0,00
	05:00	5,58	5,58	0,00		1	1				0,00
	06:00	5,43	5,43	0,00		1	1				0,00
	07:00	5,60	5,60	0,00		1	1				0,00
	08:00	5,74	5,74	0,00		1	1				0,00
	09:00	6,14	6,14	0,00		1	1				0,00
	10:00	6,04	6,04	0,00		1	1				0,00
	11:00	5,92	5,92	0,00		1	1				0,00
	12:00	5,70	5,70	0,00		1	1				0,00
	13:00	6,09	6,09	0,00		1	1				0,00
	14:00	6,20	6,20	0,00		1	1			1	0,00
	15:00	6,50	6,50	0,00	1		1			1	0,00
	16:00	6,20	6,20	0,00	1		1				0,00
	17:00	6,41	6,41	0,00	1		1				0,00
	18:00	7,12	7,12	0,00	1		1				0,00
	19:00	7,31	7,31	0,00	1		1				0,00
	20:00	7,18	7,18	0,00	1		1				0,00
	21:00	6,86	6,86	0,00	1		1				0,00
	22:00	6,30	6,30	0,00	1		1				0,00
	23:00	5,92	5,92	0,00	1		1				0,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 14/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,52	5,52	0,00	1		1				0,00
	01:00	5,40	5,40	0,00	1		1				0,00
	02:00	5,40	5,40	0,00	1		1				0,00
	03:00	5,19	5,19	0,00	1		1				0,00
	04:00	5,19	5,19	0,00	1		1				0,00
	05:00	5,20	5,20	0,00	1		1				0,00
	06:00	5,51	5,51	0,00	1		1				0,00
	07:00	5,96	5,96	0,00	1		1				0,00
	08:00	6,00	5,32	0,68	1		1				1,06
	09:00	6,09	3,67	2,42			1				2,65
	10:00	5,98	3,37	2,61			1				2,65
	11:00	6,12	3,51	2,61			1				2,65
	12:00	5,92	3,34	2,57			1				2,65
	13:00	5,71	3,35	2,37			1				2,65
	14:00	5,42	3,10	2,32			1				2,65
	15:00	5,55	3,87	1,68			1				2,65
	16:00	5,66	4,63	1,03			1			1	2,65
	17:00	5,74	5,31	0,42			1			1	2,65
	18:00	6,30	6,17	0,13		1	1				2,65
	19:00	7,26	7,13	0,13		1	1				2,65
	20:00	7,21	7,19	0,01		1	1				2,65
	21:00	7,18	7,03	0,15		1	1				2,65
	22:00	6,24	6,24	0,00		1	1				2,65
	23:00	6,42	5,75	0,67		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά διάστημα 00:00-08:00, υπήρξε περιορισμός στο setpoint μετά από ενημέρωση του παραγωγού.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 15/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,79	5,06	0,73		1	1				2,65
	01:00	5,22	4,92	0,30		1	1				2,65
	02:00	5,02	4,69	0,32			1			1	2,65
	03:00	5,14	4,83	0,31			1			1	2,65
	04:00	5,18	4,87	0,31			1			1	2,65
	05:00	5,42	4,84	0,57			1			1	2,65
	06:00	5,09	4,58	0,51			1			1	2,65
	07:00	5,30	4,87	0,43			1			1	2,53
	08:00	5,54	4,08	1,47			1			1	2,41
	09:00	5,66	3,25	2,41			1				2,65
	10:00	5,58	3,06	2,52			1				2,65
	11:00	5,84	3,41	2,43			1				2,65
	12:00	6,01	3,53	2,47			1				2,65
	13:00	5,93	3,49	2,44			1				2,65
	14:00	5,96	3,41	2,55			1				2,65
	15:00	6,58	4,37	2,21			1				2,65
	16:00	6,58	4,79	1,80		1	1				1,83
	17:00	6,25	4,83	1,43		1	1				1,45
	18:00	6,63	5,23	1,40		1	1				1,45
	19:00	7,12	6,33	0,79		1	1				1,45
	20:00	7,07	6,26	0,81		1	1				1,45
	21:00	6,59	5,52	1,07		1	1				1,45
	22:00	6,07	5,30	0,77		1	1				1,45
	23:00	5,69	5,29	0,39		1	1				1,45

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 16:00-23:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 16/3/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,40	4,82	0,59		1	1				0,95
	01:00	5,16	4,68	0,48		1	1				0,71
	02:00	4,97	4,46	0,51			1			1	0,71
	03:00	4,96	4,47	0,49			1			1	0,60
	04:00	4,79	4,28	0,52			1			1	0,60
	05:00	4,30	3,83	0,47			1				0,60
	06:00	4,19	3,66	0,53			1				0,60
	07:00	4,54	4,17	0,37			1				2,07
	08:00	4,68	4,38	0,31			1			1	2,65
	09:00	4,93	4,72	0,21			1			1	2,65
	10:00	5,41	5,28	0,13			1			2	2,65
	11:00	5,26	5,26	0,01			1			2	2,65
	12:00	5,55	5,54	0,00			1			2	2,65
	13:00	6,24	6,24	0,00		1	1			1	2,65
	14:00	6,26	6,26	0,00		1	1				2,65
	15:00	6,52	6,51	0,01		1	1				2,65
	16:00	6,54	6,52	0,02		1	1				2,65
	17:00	6,52	6,41	0,11		1	1				2,65
	18:00	6,65	6,33	0,32		1	1				2,65
	19:00	7,32	7,02	0,30		1	1				2,65
	20:00	7,65	6,58	1,07		1	1				2,65
	21:00	7,41	4,89	2,52		1	1				2,65
	22:00	6,96	4,56	2,40		1	1				2,57
	23:00	6,36	4,95	1,41		1	1				1,47

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-07:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 17/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,55	3,39	2,16			1				2,65
	01:00	5,11	2,76	2,35			1				2,65
	02:00	4,98	2,66	2,33			1				2,48
	03:00	5,27	3,26	2,01			1				2,05
	04:00	5,38	3,36	2,01			1				2,05
	05:00	5,29	3,27	2,02			1				2,05
	06:00	5,28	3,26	2,01			1				2,05
	07:00	5,78	3,28	2,50			1				2,64
	08:00	5,81	3,20	2,61			1				2,65
	09:00	6,14	3,57	2,57			1				2,65
	10:00	6,47	3,88	2,59			1				2,65
	11:00	6,48	3,87	2,60			1				2,65
	12:00	6,40	3,79	2,61			1				2,65
	13:00	6,82	4,21	2,61			1				2,65
	14:00	6,81	4,20	2,61			1				2,65
	15:00	6,68	4,07	2,61			1				2,65
	16:00	6,50	3,89	2,61			1				2,65
	17:00	7,11	5,33	1,79			1			1	2,65
	18:00	7,83	6,65	1,18		1	1				2,65
	19:00	8,25	7,07	1,18		1	1				2,65
	20:00	8,12	6,94	1,18		1	1				2,65
	21:00	6,72	5,60	1,12		1	1				2,65
	22:00	6,41	5,23	1,18		1	1				2,65
	23:00	6,39	5,21	1,18		1	1				2,65



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ ήταν περιορισμένη κατά το διάστημα 02:00-06:00 μετά από ενημέρωση από τον παραγωγό.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 18/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	6,05	4,87	1,18		1	1				2,65
	01:00	5,52	4,34	1,18		1	1				2,55
	02:00	5,44	4,25	1,18			1				2,65
	03:00	5,45	4,27	1,18			1				2,65
	04:00	5,07	3,89	1,18			1				2,65
	05:00	5,03	3,85	1,18			1				2,65
	06:00	5,48	4,30	1,18			1			1	2,65
	07:00	5,74	4,56	1,18			1			1	2,65
	08:00	5,64	4,46	1,18			1			1	2,65
	09:00	5,86	3,70	2,15			1				2,65
	10:00	5,90	3,29	2,61			1				2,65
	11:00	6,02	3,41	2,61			1				2,65
	12:00	6,16	3,60	2,56			1				2,65
	13:00	6,08	3,52	2,56			1				2,65
	14:00	5,90	3,34	2,56			1				2,65
	15:00	5,75	3,26	2,48			1				2,65
	16:00	5,95	3,68	2,27			1				2,65
	17:00	6,27	3,78	2,49			1				2,65
	18:00	6,85	4,41	2,43			1			1	2,65
	19:00	7,34	4,90	2,44			1			2	2,65
	20:00	7,15	4,59	2,56			1			1	2,65
	21:00	6,17	3,60	2,57			1				2,65
	22:00	5,68	3,08	2,60			1				2,65
	23:00	5,24	2,67	2,57			1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 20/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,76	3,59	2,17			1				2,65
	01:00	5,46	3,27	2,19			1				2,65
	02:00	5,26	3,97	1,29			1				2,65
	03:00	5,24	3,90	1,34			1				2,65
	04:00	5,09	3,26	1,83			1				2,65
	05:00	4,97	2,82	2,15			1				2,65
	06:00	5,11	3,00	2,11			1				2,24
	07:00	5,44	3,77	1,67			1				2,37
	08:00	5,58	4,58	1,00			1			1	2,65
	09:00	5,64	4,48	1,16			1			1	2,65
	10:00	5,47	4,17	1,31			1			1	2,65
	11:00	5,71	4,55	1,16			1			1	2,65
	12:00	5,87	4,68	1,19			1			1	2,65
	13:00	5,82	3,96	1,86			1			1	2,65
	14:00	5,40	4,37	1,03			1			1	2,65
	15:00	5,70	5,25	0,45			1			1	2,65
	16:00	5,67	5,51	0,16		1	1				2,65
	17:00	5,70	5,68	0,02		1	1				2,65
	18:00	6,56	6,56	0,00		1	1				2,65
	19:00	7,11	7,10	0,01		1	1				2,65
	20:00	7,24	7,22	0,03		1	1				2,65
	21:00	7,10	7,10	0,00		1	1				2,65
	22:00	6,50	6,50	0,00		1	1				2,65
	23:00	5,95	5,95	0,00		1	1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 21/3/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,51	5,51	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,32	5,30	0,02		1	1				2,65
	02:00	5,32	5,31	0,01		1	1				2,65
	03:00	5,09	5,09	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,05	5,05	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,24	5,24	0,00		1	1				2,65
	06:00	5,39	5,39	0,00		1	1				2,65
	07:00	5,69	5,69	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,26	6,26	0,00		1	1				2,65
	09:00	6,37	6,37	0,00		1	1				2,65
	10:00	6,24	6,24	0,00		1	1				2,65
	11:00	6,34	6,34	0,00		1	1				2,65
	12:00	6,66	6,66	0,00		1	1				2,65
	13:00	6,75	6,75	0,00		1	1				2,65
	14:00	6,62	6,62	0,00		1	1				2,65
	15:00	6,88	6,88	0,00		1	1				2,65
	16:00	6,99	6,99	0,00		1	1				2,65
	17:00	6,51	6,50	0,01		1	1				2,65
	18:00	7,04	7,04	0,00		1	1				2,65
	19:00	7,37	7,36	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,93	6,93	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,70	6,65	0,05		1	1				2,65
	22:00	6,49	6,45	0,05		1	1				2,65
	23:00	6,03	5,67	0,36		1	1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 22/3/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,65	5,28	0,37		1	1				2,65
	01:00	5,37	5,14	0,23		1	1				2,65
	02:00	4,93	4,83	0,10		1	1				2,65
	03:00	4,81	4,78	0,03		1	1				2,65
	04:00	4,69	4,60	0,08		1	1				2,65
	05:00	4,90	4,84	0,05		1	1				2,65
	06:00	5,08	5,05	0,03		1	1				2,65
	07:00	5,35	5,26	0,09	1	1					2,65
	08:00	5,23	5,22	0,01	1	1					2,65
	09:00	5,54	5,54	0,00	1	1					2,65
	10:00	5,92	5,92	0,00	1	1					2,65
	11:00	5,79	5,55	0,24	1	1					2,65
	12:00	5,77	5,55	0,22	1	1					2,65
	13:00	5,63	5,59	0,05	1	1					2,65
	14:00	5,52	5,12	0,40	1	1					2,65
	15:00	6,22	5,72	0,49	1	1					2,14
	16:00	6,27	5,79	0,48	1	1					0,60
	17:00	6,56	6,02	0,54	1	1					0,60
	18:00	7,03	6,52	0,51	1	1					0,60
	19:00	7,76	6,87	0,89	1	1					2,55
	20:00	7,65	6,76	0,88	1	1					2,65
	21:00	7,32	5,81	1,52	1	1					2,03
	22:00	6,85	5,57	1,28	1	1					1,40
	23:00	6,74	5,51	1,24	1	1					1,40



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 23/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,36	5,18	1,18	1	1					1,31
	01:00	6,06	5,55	0,52	1	1					0,91
	02:00	6,05	5,54	0,51	1	1					0,85
	03:00	6,03	5,46	0,57	1	1					0,81
	04:00	5,72	5,49	0,23	1	1					0,61
	05:00	5,75	5,75	0,00	1	1					0,55
	06:00	5,88	5,88	0,00	1	1					0,55
	07:00	6,37	6,37	0,00	1	1					0,55
	08:00	6,70	6,50	0,20	1	1					0,58
	09:00	6,63	6,06	0,57	1	1					0,60
	10:00	6,20	4,99	1,21	1						1,47
	11:00	5,85	4,20	1,66	1						1,80
	12:00	6,31	4,34	1,98	1						2,28
	13:00	6,29	4,04	2,25	1						2,65
	14:00	5,95	3,86	2,09	1						2,65
	15:00	6,17	4,00	2,16	1						2,65
	16:00	6,04	3,68	2,36	1						2,65
	17:00	5,69	3,09	2,60	1						2,65
	18:00	6,39	3,83	2,57	1						2,65
	19:00	7,19	4,76	2,43	1					1	2,65
	20:00	7,07	4,89	2,18	1					1	2,65
	21:00	6,38	5,03	1,34	1					2	2,65
	22:00	5,97	4,88	1,09	1					1	2,65
	23:00	5,62	4,53	1,09	1					1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-10:00, υπήρξε αστάθεια ανέμου.



	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 24/3/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Παρασκευή	00:00	5,40	4,10	1,30	1					1	2,65	
	01:00	5,31	3,69	1,63	1						2,65	
	02:00	5,27	3,54	1,74	1						2,65	
	03:00	5,21	2,88	2,33	1						2,65	
	04:00	4,88	2,31	2,57	1						2,65	
	05:00	5,06	2,56	2,49	1						2,65	
	06:00	5,05	2,44	2,61	1						2,65	
	07:00	5,10	2,53	2,57	1						2,65	
	08:00	5,48	2,94	2,54	1						2,65	
	09:00	5,43	2,85	2,58	1						2,65	
	10:00	5,34	2,75	2,59	1						2,65	
	11:00	5,68	3,55	2,13	1						2,65	
	12:00	5,99	3,75	2,24	1					1	2,65	
	13:00	5,89	3,30	2,59	1					1	2,65	
	14:00	5,15	2,65	2,50	1						2,65	
	15:00	5,67	3,24	2,43	1						2,65	
	16:00	5,82	3,46	2,36	1						2,65	
	17:00	5,66	4,17	1,49	1						2,65	
	18:00	6,53	5,19	1,35	1						2	2,65
	19:00	6,83	5,81	1,01	1						2	2,65
	20:00	6,32	5,71	0,61	1						2	2,65
	21:00	5,03	4,62	0,41	1						1	2,65
	22:00	3,97	3,61	0,37	1							2,65
	23:00	3,34	2,84	0,50	1							2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 25/3/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Σάββατο	00:00	3,20	2,61	0,60	1						2,65	
	01:00	3,06	2,65	0,40	1						2,65	
	02:00	2,92	2,53	0,39	1						1,49	
	03:00	2,86	2,86	0,00	1						0,40	
	04:00	2,85	2,85	0,00	1						0,40	
	05:00	2,82	2,82	0,00	1						0,40	
	06:00	2,46	2,46	0,00	1						0,40	
	07:00	2,60	2,60	0,00	1						0,40	
	08:00	2,88	2,88	0,00	1						0,40	
	09:00	2,87	2,87	0,00	1						0,40	
	10:00	2,80	2,80	0,00	1						0,40	
	11:00	2,32	2,32	0,00	1						0,40	
	12:00	2,25	2,25	0,00	1						0,40	
	13:00	2,49	2,49	0,00	1						0,40	
	14:00	2,37	2,37	0,00	1						0,40	
	15:00	2,22	2,22	0,00	1						0,40	
	16:00	2,25	2,25	0,00	1						0,40	
	17:00	2,47	2,47	0,00	1						0,40	
	18:00	2,87	2,87	0,00	1						0,40	
	19:00	3,44	3,44	0,00	1						0,40	
	20:00	3,94	3,94	0,00	1						0,40	
	21:00	4,03	4,03	0,00	1						0,40	
	22:00	4,02	4,02	0,00	1						1	0,40
	23:00	4,28	4,28	0,00	1						1	0,40

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 26/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,26	4,26	0,00	1						0,40
	01:00	3,99	3,99	0,00	1						0,40
	02:00	3,89	3,89	0,00	1						0,40
	03:00	3,82	3,82	0,00	1						0,40
	04:00	3,80	3,80	0,00	1						0,40
	05:00	3,79	3,79	0,00	1						0,40
	06:00	3,98	3,98	0,00	1						0,40
	07:00	3,82	3,82	0,00	1						0,40
	08:00	3,77	3,77	0,00	1						0,40
	09:00	3,85	3,85	0,00	1						0,40
	10:00	3,94	3,94	0,00	1						0,40
	11:00	4,00	4,00	0,00	1						0,49
	12:00	4,39	3,65	0,74	1						1,20
	13:00	4,62	3,78	0,84	1						1,20
	14:00	4,49	3,92	0,57	1						1,20
	15:00	4,21	3,94	0,28	1						1,20
	16:00	3,84	3,76	0,08	1						1,20
	17:00	3,76	3,76	0,00	1						1,20
	18:00	4,38	4,38	0,00	1						1,20
	19:00	4,62	4,62	0,00	1					1	1,20
	20:00	4,70	4,59	0,11	1					1	1,20
	21:00	5,27	4,86	0,41	1					1	1,20
	22:00	5,19	4,95	0,25	1		1				1,20
	23:00	4,74	4,52	0,21	1		1				1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 27/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,79	4,30	0,50	1						1,20
	01:00	4,71	3,95	0,75	1						1,20
	02:00	4,37	3,59	0,79	1						1,20
	03:00	4,13	3,18	0,95	1						1,20
	04:00	4,63	3,59	1,05	1						1,33
	05:00	5,23	4,07	1,16	1						1,80
	06:00	4,32	3,55	0,77	1						1,87
	07:00	5,69	4,85	0,84	1					1	2,05
	08:00	6,45	5,34	1,11	1					2	2,50
	09:00	5,74	5,11	0,63	1					2	2,65
	10:00	5,34	4,37	0,97	1					1	2,65
	11:00	5,56	3,73	1,83	1					1	2,65
	12:00	5,35	2,75	2,60	1						2,65
	13:00	5,06	2,52	2,54	1						2,58
	14:00	4,64	2,64	2,01	1						2,05
	15:00	5,25	3,23	2,02	1						2,05
	16:00	5,40	3,38	2,02	1						2,05
	17:00	5,50	3,49	2,01	1						2,05
	18:00	5,73	3,25	2,49	1						2,61
	19:00	5,92	3,34	2,58	1						2,65
	20:00	6,37	3,85	2,51	1						2,65
	21:00	6,47	3,92	2,55	1					1	2,65
	22:00	5,76	3,59	2,17	1						2,65
	23:00	5,26	3,15	2,11	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-07:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 28/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,76	3,32	1,44	1						1,77
	01:00	4,92	3,81	1,11	1						1,45
	02:00	4,83	3,71	1,13	1						1,45
	03:00	4,72	3,96	0,76	1						1,24
	04:00	4,70	3,82	0,88	1						1,29
	05:00	4,72	3,29	1,42	1						2,45
	06:00	4,65	3,39	1,26	1						2,59
	07:00	4,87	3,86	1,01	1						2,65
	08:00	5,19	4,44	0,75	1					1	2,65
	09:00	5,13	4,08	1,05	1					1	2,65
	10:00	5,27	4,08	1,18	1					1	1,22
	11:00	5,24	4,29	0,94	1					1	1,20
	12:00	5,47	4,74	0,73	1					1	1,20
	13:00	5,56	4,75	0,82	1					1	1,20
	14:00	5,39	4,64	0,74	1					1	1,12
	15:00	5,64	5,44	0,21	1					2	1,02
	16:00	5,84	5,57	0,27	1					2	1,00
	17:00	5,87	5,34	0,53	1					2	1,00
	18:00	5,44	4,92	0,52	1					2	0,97
	19:00	6,60	6,12	0,48	1		1				0,60
	20:00	7,21	6,70	0,51	1		1				0,60
	21:00	6,96	6,48	0,48	1		1				0,60
	22:00	6,47	5,82	0,65	1		1				0,87
	23:00	5,73	3,78	1,96	1		1				2,14

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.



	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 29/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,16	3,84	1,32			1				2,65
	01:00	5,13	3,95	1,18			1				2,65
	02:00	5,34	4,16	1,18			1				2,65
	03:00	5,34	4,16	1,18			1				2,65
	04:00	4,95	3,77	1,18			1				2,65
	05:00	4,99	3,81	1,18			1				2,65
	06:00	5,28	4,10	1,18			1				2,65
	07:00	5,60	4,42	1,18			1				2,65
	08:00	6,00	4,82	1,18			1			1	2,65
	09:00	6,18	5,00	1,18			1			1	2,65
	10:00	5,73	4,55	1,18			1			1	2,65
	11:00	6,06	4,92	1,14			1			1	2,65
	12:00	6,13	3,79	2,34			1				2,65
	13:00	6,05	3,52	2,52			1				2,65
	14:00	5,83	3,67	2,16			1				2,65
	15:00	5,98	4,11	1,88			1			1	2,65
	16:00	6,00	4,14	1,86			1			1	2,65
	17:00	6,07	4,64	1,43			1			1	2,65
	18:00	6,04	5,58	0,46			1			2	2,65
	19:00	6,89	6,74	0,15	1		1				2,65
	20:00	7,49	7,27	0,22	1		1				2,65
	21:00	7,21	6,97	0,24	1		1				2,65
	22:00	6,51	6,50	0,02	1		1				2,65
	23:00	6,32	6,12	0,21	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 30/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,87	5,87	0,00	1		1				2,65
	01:00	5,59	5,59	0,00	1		1				2,65
	02:00	5,37	5,37	0,00	1		1				2,65
	03:00	4,95	4,95	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,22	5,11	0,10	1		1				2,65
	05:00	5,22	5,04	0,18	1		1				2,65
	06:00	5,50	5,35	0,15	1		1				2,65
	07:00	5,31	5,23	0,09	1		1				2,65
	08:00	5,67	5,21	0,45	1		1				2,65
	09:00	6,09	5,87	0,22	1		1				2,65
	10:00	5,88	5,66	0,22	1		1				2,65
	11:00	6,08	5,85	0,23	1		1				2,65
	12:00	5,65	5,18	0,47	1		1				1,80
	13:00	5,45	4,95	0,50	1		1				0,60
	14:00	5,52	5,10	0,42	1		1				0,60
	15:00	5,49	5,19	0,30	1		1				0,60
	16:00	5,54	5,23	0,30	1		1				0,60
	17:00	5,48	5,47	0,01	1		1				0,60
	18:00	5,59	5,50	0,08	1		1				0,60
	19:00	6,32	5,98	0,34	1		1				0,60
	20:00	7,05	6,73	0,32	1		1				0,60
	21:00	6,77	6,40	0,38	1		1				0,84
	22:00	6,34	5,91	0,42	1		1				1,30
	23:00	6,21	5,65	0,55	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 12:00-22:00, παρατηρήθηκε αστάθεια ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 31/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,97	5,44	0,53	1		1				2,65
	01:00	5,76	5,06	0,70	1		1				2,65
	02:00	5,22	4,48	0,74	1		1				2,65
	03:00	5,25	4,12	1,13			1				2,65
	04:00	5,31	3,69	1,62			1				2,65
	05:00	5,14	4,71	0,43			1			1	2,65
	06:00	5,22	4,92	0,30			1			1	2,65
	07:00	6,17	5,92	0,25			1			2	2,65
	08:00	6,21	6,21	0,00		1	1				2,65
	09:00	6,09	6,09	0,00		1	1				2,65
	10:00	5,70	5,46	0,24		1	1				2,65
	11:00	5,98	5,38	0,61		1	1				2,65
	12:00	6,26	5,45	0,81		1	1				2,65
	13:00	6,24	5,32	0,92		1	1				2,65
	14:00	4,94	4,87	0,07		1	1				0,13
	15:00	5,72	5,43	0,29		1	1				0,60
	16:00	5,13	4,73	0,39		1	1				0,60
	17:00	5,52	5,42	0,10		1	1				0,09
	18:00	5,98	5,62	0,36		1	1				0,56
	19:00	5,82	5,26	0,57		1	1				0,60
	20:00	6,57	5,92	0,66		1	1				1,07
	21:00	5,76	5,09	0,67		1	1				0,98
	22:00	5,08	4,76	0,31		1	1				0,71
	23:00	4,37	3,34	1,03			1				1,30

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 14:00-23:00, υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης