



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 1/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,35	3,25	1,10			1				1,30
	01:00	4,18	3,26	0,92			1				1,15
	02:00	3,78	3,06	0,72			1				0,85
	03:00	3,63	3,05	0,59			1				0,85
	04:00	3,90	3,31	0,59			1				0,85
	05:00	3,95	3,37	0,59			1				0,85
	06:00	4,06	3,47	0,58			1				0,85
	07:00	3,75	3,17	0,59			1				0,85
	08:00	4,29	3,34	0,96			1				1,10
	09:00	4,46	3,28	1,18			1				1,20
	10:00	4,25	3,07	1,18			1				1,20
	11:00	4,40	3,22	1,18			1				1,20
	12:00	4,75	4,46	0,29			1			1	1,74
	13:00	4,83	4,65	0,18			1			1	0,91
	14:00	4,71	4,12	0,59			1			1	0,60
	15:00	4,48	3,90	0,58			1				0,60
	16:00	4,18	3,60	0,58			1				0,60
	17:00	4,49	4,45	0,04			1			1	0,56
	18:00	4,81	4,81	0,00			1			1	0,00
	19:00	5,22	5,22	0,00			1			2	0,00
20:00	5,52	5,52	0,00			1			2	0,00	
21:00	5,19	5,19	0,00			1			2	0,00	
22:00	5,11	5,11	0,00			1			1	0,00	
23:00	4,82	4,82	0,00			1			1	0,00	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 2/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,32	4,32	0,00			1			1	0,00
	01:00	3,79	3,79	0,00			1				0,00
	02:00	3,70	3,70	0,00			1				0,00
	03:00	3,87	3,87	0,00			1				0,00
	04:00	3,85	3,85	0,00			1				0,00
	05:00	3,84	3,84	0,00			1				0,00
	06:00	3,90	3,90	0,00			1				0,23
	07:00	3,82	3,41	0,42			1				0,96
	08:00	4,16	3,57	0,59			1				0,60
	09:00	4,41	3,62	0,79			1				1,25
	10:00	4,39	3,01	1,38			1				1,45
	11:00	4,72	3,22	1,50			1				1,84
	12:00	4,94	4,17	0,76			1				2,42
	13:00	5,07	4,77	0,30			1			1	2,65
	14:00	4,79	4,63	0,16			1			1	2,65
	15:00	4,47	4,25	0,22			1			1	1,90
	16:00	4,14	3,95	0,20			1			1	0,60
	17:00	4,44	3,93	0,50			1				0,60
	18:00	4,09	4,02	0,07			1				0,60
	19:00	4,49	4,49	0,00			1			1	0,60
	20:00	4,86	4,86	0,00			1			1	0,60
	21:00	5,08	5,06	0,03			1			1	0,60
	22:00	5,37	5,26	0,11		1	1				2,51
	23:00	5,82	5,35	0,47		1	1				0,77

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 3/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορτά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,34	4,99	0,34		1	1				0,45
	01:00	5,26	5,26	0,00		1	1				0,00
	02:00	5,11	5,11	0,00		1	1				0,00
	03:00	5,12	5,12	0,00		1	1				0,00
	04:00	5,15	5,15	0,00		1	1				0,00
	05:00	4,96	4,96	0,00		1	1				0,00
	06:00	4,65	4,65	0,00		1	1				0,02
	07:00	4,73	4,73	0,00		1	1				0,00
	08:00	5,10	5,10	0,00		1	1				0,00
	09:00	5,22	4,93	0,29		1	1				0,50
	10:00	4,92	4,92	0,00		1	1				0,00
	11:00	5,22	4,95	0,27		1	1				0,38
	12:00	5,37	4,84	0,53		1	1				0,60
	13:00	4,98	4,39	0,58		1	1				0,60
	14:00	5,08	4,64	0,44		1	1				0,46
	15:00	5,41	5,41	0,00		1	1				0,00
	16:00	5,11	5,11	0,00		1	1				0,00
	17:00	5,70	5,36	0,34		1	1				0,40
	18:00	6,04	5,50	0,55		1	1				0,60
	19:00	6,26	5,74	0,52		1	1				0,83
20:00	6,46	6,46	0,00		1	1				1,20	
21:00	5,95	5,95	0,00		1	1				1,20	
22:00	5,24	5,21	0,03		1	1				0,90	
23:00	5,09	4,34	0,75			1				1,12	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 4/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,77	3,77	1,01			1				1,20
	01:00	4,24	3,33	0,91			1				1,20
	02:00	3,98	3,01	0,98			1				1,20
	03:00	4,11	3,25	0,87			1				1,20
	04:00	4,28	3,52	0,76			1				1,20
	05:00	4,20	3,39	0,80			1				1,20
	06:00	4,20	3,48	0,72			1				1,24
	07:00	4,31	3,35	0,96			1				2,07
	08:00	4,82	3,33	1,50			1			1	1,92
	09:00	5,42	4,94	0,48			1			1	0,89
	10:00	5,58	5,00	0,58		1	1				0,97
	11:00	5,56	4,75	0,80		1	1				1,20
	12:00	5,69	4,93	0,77		1	1				1,20
	13:00	5,31	4,49	0,82		1	1				1,20
	14:00	4,94	4,52	0,42		1	1				0,68
	15:00	4,67	4,48	0,18		1	1				0,39
	16:00	4,64	4,64	0,00		1	1				0,20
	17:00	4,77	4,77	0,00		1	1				0,20
	18:00	5,28	5,28	0,00		1	1				0,20
	19:00	5,77	5,70	0,07		1	1				0,24
	20:00	6,47	5,87	0,61		1	1				1,06
	21:00	6,39	5,52	0,87		1	1				1,20
	22:00	6,27	5,32	0,96		1	1				1,20
	23:00	6,08	5,57	0,51		1	1				0,69

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης και επίσης κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 5/4/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,81	5,48	0,33		1	1				0,60
	01:00	5,21	5,15	0,05		1	1				0,52
	02:00	4,80	4,43	0,36			1				0,60
	03:00	4,89	4,46	0,44			1				0,60
	04:00	5,09	4,65	0,44			1				0,60
	05:00	5,08	4,69	0,39			1			1	0,87
	06:00	5,19	4,54	0,66			1			1	0,90
	07:00	5,28	4,63	0,65			1			1	1,01
	08:00	5,64	4,63	1,01			1			1	1,20
	09:00	5,64	4,88	0,77			1			1	2,43
	10:00	5,47	4,83	0,64			1			1	2,65
	11:00	5,61	5,18	0,43			1			1	2,65
	12:00	5,75	5,43	0,32			1			2	2,65
	13:00	5,74	5,43	0,31			1			2	2,65
	14:00	5,68	4,59	1,09			1			2	2,65
	15:00	5,59	4,04	1,55			1			2	2,65
	16:00	5,55	3,54	2,01			1			1	2,57
	17:00	5,45	4,19	1,26			1			1	1,61
	18:00	6,00	4,67	1,33			1			1	1,77
	19:00	6,42	4,93	1,50			1			1	1,80
	20:00	7,09	5,16	1,93			1			2	2,54
	21:00	7,04	5,37	1,67			1			2	2,65
	22:00	6,65	5,20	1,45			1			2	2,65
	23:00	6,24	4,98	1,26			1			2	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης και επίσης κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 6/4/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,92	4,63	1,29			1			2	2,65
	01:00	5,81	4,76	1,05			1			1	2,65
	02:00	5,11	3,73	1,38			1			1	2,65
	03:00	4,89	3,27	1,62			1				2,65
	04:00	4,97	3,32	1,66			1				2,65
	05:00	4,57	2,57	1,99			1			1	2,65
	06:00	5,52	4,52	1,00			1			1	2,65
	07:00	6,11	5,64	0,47		1	1				2,65
	08:00	7,16	7,16	0,00		1	1				2,65
	09:00	7,11	7,11	0,00		1	1				2,65
	10:00	7,40	7,40	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,00	7,00	0,00		1	1				2,65
	12:00	6,00	6,00	0,00		1	1				2,65
	13:00	5,63	5,63	0,00		1	1				2,34
	14:00	5,94	5,79	0,15		1	1				0,41
	15:00	6,05	5,13	0,93		1	1				1,48
	16:00	5,99	4,85	1,14		1	1				1,45
	17:00	6,13	5,35	0,79		1	1				1,18
	18:00	6,35	5,54	0,81		1	1				1,20
	19:00	6,88	5,78	1,10		1	1				1,84
	20:00	7,41	5,79	1,62		1	1				2,62
	21:00	7,32	6,25	1,07		1	1				2,65
	22:00	6,94	5,88	1,06		1	1				2,65
	23:00	6,31	6,01	0,30		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης και επίσης κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 7/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,82	5,75	0,07		1	1				2,65
	01:00	5,48	5,47	0,01		1	1				2,65
	02:00	5,59	5,41	0,18		1	1				2,65
	03:00	5,39	5,24	0,15		1	1				2,65
	04:00	5,36	5,23	0,13		1	1				1,10
	05:00	5,46	5,46	0,00		1	1				0,00
	06:00	5,54	4,90	0,65		1	1				1,44
	07:00	5,71	4,81	0,91		1	1				2,58
	08:00	5,90	5,30	0,59		1	1				2,65
	09:00	6,41	5,83	0,59		1	1				2,65
	10:00	6,59	5,96	0,62		1	1				2,65
	11:00	6,23	5,76	0,46		1	1				2,65
	12:00	6,15	5,82	0,33		1	1				2,65
	13:00	5,97	5,59	0,38		1	1				2,65
	14:00	6,18	5,84	0,34		1	1				2,65
	15:00	6,30	6,12	0,18		1	1				2,65
	16:00	6,11	6,10	0,00		1	1				2,65
	17:00	5,68	5,68	0,00		1	1				2,65
	18:00	6,04	6,04	0,00		1	1				2,65
	19:00	6,74	6,74	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,23	6,23	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,09	6,09	0,00		1	1				2,65
	22:00	5,69	5,69	0,00		1	1				2,65
	23:00	5,27	5,27	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 8/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,43	4,43	0,00			1				2,65
	01:00	4,47	4,47	0,00			1				2,65
	02:00	4,32	4,32	0,00			1				2,65
	03:00	4,11	4,11	0,00			1				2,65
	04:00	3,70	3,70	0,00			1				2,65
	05:00	4,16	4,16	0,00			1				2,65
	06:00	4,29	4,29	0,00			1				2,65
	07:00	4,28	4,28	0,00			1				2,65
	08:00	4,78	4,75	0,03			1				2,65
	09:00	5,16	5,13	0,03			1			1	2,65
	10:00	5,16	5,12	0,04			1			1	2,65
	11:00	5,24	5,24	0,00			1			1	2,65
	12:00	5,03	5,03	0,00			1			1	2,65
	13:00	5,15	5,15	0,00			1			1	2,65
	14:00	4,95	4,86	0,09			1			1	2,65
	15:00	5,07	4,95	0,12			1			1	2,65
	16:00	5,00	4,87	0,13			1			1	2,65
	17:00	5,32	5,13	0,20			1			1	2,65
	18:00	5,54	5,54	0,00		1	1				2,65
	19:00	5,75	5,75	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,15	6,15	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,26	6,26	0,00		1	1				2,65
	22:00	5,91	5,91	0,00		1	1				2,65
	23:00	5,42	5,42	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 9/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,99	4,99	0,00		1	1				2,65
	01:00	4,67	4,67	0,00		1	1				2,65
	02:00	4,44	4,44	0,00			1				2,65
	03:00	4,23	4,21	0,02			1				2,65
	04:00	4,21	4,12	0,09			1				2,65
	05:00	4,22	3,93	0,29			1				2,65
	06:00	4,20	3,69	0,51			1				2,65
	07:00	4,14	3,48	0,66			1				2,65
	08:00	4,02	3,44	0,59			1				2,65
	09:00	4,08	3,37	0,71			1				2,65
	10:00	4,16	3,23	0,93			1				2,65
	11:00	4,27	3,84	0,44			1				2,65
	12:00	4,61	4,46	0,14			1			1	2,65
	13:00	4,65	4,38	0,27			1			1	2,65
	14:00	4,35	4,20	0,15			1			1	2,65
	15:00	4,18	3,97	0,21			1			1	2,65
	16:00	4,17	3,85	0,32			1				2,65
	17:00	4,34	4,15	0,19			1				2,65
	18:00	4,71	4,70	0,01		1	1				2,65
	19:00	5,15	5,13	0,02		1	1				2,65
	20:00	5,76	5,75	0,01		1	1				2,65
	21:00	5,93	5,93	0,00		1	1				2,65
	22:00	6,64	6,64	0,00		1	1				2,65
	23:00	6,96	6,96	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 10/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,61	6,56	0,04		1	1				2,65
	01:00	6,03	5,79	0,24		1	1				2,65
	02:00	5,40	5,12	0,28		1	1				2,65
	03:00	5,45	5,30	0,15		1	1				1,04
	04:00	5,80	5,80	0,00		1	1				0,40
	05:00	5,78	5,78	0,00		1	1				0,40
	06:00	5,54	5,52	0,02		1	1				0,47
	07:00	5,49	4,98	0,51		1	1				0,88
	08:00	5,88	5,77	0,11		1	1				0,62
	09:00	6,01	5,33	0,68		1	1				0,80
	10:00	5,80	4,95	0,84		1	1				0,80
	11:00	6,39	5,64	0,75		1	1				0,66
	12:00	6,73	6,37	0,36		1	1				0,60
	13:00	6,55	6,13	0,42		1	1				0,79
	14:00	6,08	5,58	0,50		1	1				0,80
	15:00	6,26	5,81	0,45		1	1				0,80
	16:00	6,26	5,80	0,47		1	1				0,80
	17:00	6,35	5,83	0,52		1	1				0,80
	18:00	6,98	6,40	0,59		1	1				0,80
	19:00	7,77	7,19	0,59		1	1				0,80
	20:00	8,00	7,08	0,92		1	1				1,16
	21:00	7,66	6,48	1,18		1	1				1,46
	22:00	7,75	6,29	1,47		1	1				1,80
	23:00	7,36	5,96	1,40		1	1				1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 11/4/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Τρίτη	00:00	6,40	5,34	1,05		1	1				1,36	
	01:00	6,42	5,67	0,75		1	1				1,00	
	02:00	6,27	5,54	0,73		1	1				1,00	
	03:00	6,25	5,56	0,69		1	1				1,00	
	04:00	5,81	5,09	0,71		1	1				1,00	
	05:00	5,65	4,96	0,69		1	1				0,91	
	06:00	5,98	5,41	0,56		1	1				0,60	
	07:00	6,07	5,52	0,56		1	1				0,60	
	08:00	6,30	5,72	0,58		1	1				0,66	
	09:00	6,18	5,36	0,83		1	1				1,29	
	10:00	6,61	5,43	1,18		1	1				1,46	
	11:00	6,63	5,46	1,17		1	1				1,84	
	12:00	6,79	4,80	1,99		1	1				2,41	
	13:00	6,68	4,10	2,58			1				2,65	
	14:00	6,63	4,14	2,49			1				2,65	
	15:00	6,62	4,17	2,45			1				2,65	
	16:00	6,27	3,91	2,36			1				2,65	
	17:00	6,63	4,55	2,08			1				1	2,65
	18:00	6,50	5,54	0,97			1				2	2,65
	19:00	7,22	6,96	0,26		1	1					2,65
	20:00	7,86	7,32	0,54		1	1					2,65
	21:00	7,49	7,11	0,38		1	1					2,65
	22:00	7,53	7,28	0,25		1	1					2,65
	23:00	7,27	7,02	0,25		1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Έως τις 11:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 12/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,75	5,99	0,77		1	1				2,65
	01:00	6,39	5,78	0,61		1	1				2,65
	02:00	6,15	5,59	0,56		1	1				2,65
	03:00	6,17	5,77	0,39		1	1				2,65
	04:00	5,98	5,47	0,51		1	1				2,65
	05:00	5,63	5,11	0,52		1	1				2,65
	06:00	5,82	5,25	0,56		1	1				2,65
	07:00	6,03	5,49	0,54		1	1				2,65
	08:00	6,43	6,26	0,16		1	1				2,65
	09:00	6,43	6,08	0,35	1		1				2,65
	10:00	6,33	5,89	0,44	1		1				2,65
	11:00	5,97	5,41	0,56	1		1				2,65
	12:00	6,19	5,69	0,50	1		1				2,65
	13:00	6,21	6,00	0,22	1		1				2,65
	14:00	6,27	5,99	0,28	1		1				2,65
	15:00	5,91	5,58	0,33		1	1				2,65
	16:00	6,07	5,17	0,90		1	1				2,65
	17:00	6,10	4,91	1,19		1	1				2,65
	18:00	6,46	4,92	1,54		1	1				2,65
	19:00	6,89	5,63	1,26		1	1				2,65
	20:00	7,59	6,18	1,40		1	1				2,65
	21:00	7,67	5,78	1,90		1	1				2,65
	22:00	7,31	5,94	1,37		1	1				2,65
	23:00	6,90	5,44	1,47		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 13/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,37	5,51	0,86		1	1				2,65
	01:00	6,11	5,99	0,12		1	1				2,65
	02:00	4,23	4,10	0,13		1	1				2,65
	03:00	4,14	4,14	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,37	5,37	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,50	5,50	0,00		1	1				2,65
	06:00	5,44	5,44	0,00		1	1				2,65
	07:00	5,57	5,57	0,00		1	1				2,65
	08:00	5,86	5,86	0,00		1	1				2,65
	09:00	6,01	6,01	0,00		1	1				2,65
	10:00	6,16	6,16	0,00		1	1				2,65
	11:00	6,56	6,55	0,01		1	1				2,65
	12:00	6,55	6,53	0,02		1	1				2,65
	13:00	6,53	6,36	0,17		1	1				2,65
	14:00	6,64	6,21	0,42		1	1				2,65
	15:00	6,38	5,76	0,62		1	1				2,65
	16:00	6,48	5,66	0,82		1	1				2,65
	17:00	6,15	4,75	1,40		1	1				2,65
	18:00	6,17	4,39	1,78		1	1				2,65
	19:00	6,07	5,26	0,81		1	1				2,65
	20:00	5,88	4,91	0,97	1	1					1,52
	21:00	5,83	5,16	0,67	1	1					0,85
	22:00	5,42	4,76	0,66	1	1					0,78
	23:00	4,76	4,65	0,11	1	1					0,13

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 14/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,76	4,76	0,00	1						0,00
	01:00	4,46	3,69	0,78	1						1,12
	02:00	4,25	3,08	1,17	1						1,20
	03:00	3,50	2,39	1,11	1						1,20
	04:00	2,83	2,11	0,72	1						0,82
	05:00	3,20	3,20	0,00	1						0,01
	06:00	3,02	3,02	0,00	1						0,00
	07:00	2,69	2,69	0,00	1						0,00
	08:00	3,15	3,15	0,00	1						0,00
	09:00	3,57	3,57	0,00	1						0,00
	10:00	3,37	3,37	0,00	1						0,00
	11:00	3,15	3,15	0,00	1						0,00
	12:00	3,36	3,36	0,00	1						0,00
	13:00	3,35	3,35	0,00	1						0,00
	14:00	2,93	2,93	0,00	1						0,00
	15:00	3,18	3,18	0,00	1						0,00
	16:00	3,11	3,11	0,00	1						0,00
	17:00	2,86	2,86	0,00	1						0,00
	18:00	3,53	3,53	0,00	1						0,00
	19:00	3,96	3,96	0,00	1						0,00
	20:00	4,27	4,12	0,15	1						1,54
	21:00	3,90	3,25	0,65	1						2,65
	22:00	3,78	2,64	1,15	1						2,65
	23:00	4,01	2,69	1,33	1						1,82

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 15/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,68	2,60	1,08	1						1,31
	01:00	3,41	2,70	0,71	1						1,20
	02:00	3,12	3,11	0,01	1						1,20
	03:00	2,69	2,69	0,00	1						1,20
	04:00	3,03	2,74	0,29	1						1,14
	05:00	3,04	2,95	0,10	1						0,94
	06:00	3,51	3,05	0,46	1						0,85
	07:00	3,65	3,51	0,13	1						0,53
	08:00	4,18	4,18	0,00	1						0,53
	09:00	4,38	4,37	0,01	1						0,60
	10:00	4,55	4,46	0,08	1						0,60
	11:00	4,79	4,74	0,05	1					1	2,07
	12:00	4,49	4,40	0,09	1					1	2,65
	13:00	4,51	4,49	0,02	1						2,65
	14:00	6,05	4,55	1,50	1						2,65
	15:00	4,45	4,28	0,17	1						2,65
	16:00	4,34	4,08	0,27	1						2,65
	17:00	4,53	4,36	0,17	1						2,65
	18:00	5,07	4,92	0,15	1					1	2,65
	19:00	5,09	4,73	0,37	1					1	2,65
	20:00	4,72	4,39	0,33	1					1	2,65
	21:00	5,24	4,84	0,40	1	1					2,65
	22:00	5,00	4,47	0,52	1	1					0,89
	23:00	4,33	4,10	0,23	1	1					0,37

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 16/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,04	3,52	0,53	1						1,47
	01:00	3,74	2,45	1,29	1						1,45
	02:00	3,52	2,58	0,94	1						1,11
	03:00	3,20	2,49	0,71	1						1,00
	04:00	2,90	2,46	0,45	1						0,64
	05:00	3,07	2,66	0,42	1						0,60
	06:00	2,99	2,63	0,36	1						0,59
	07:00	2,85	2,85	0,00	1						0,50
	08:00	2,94	2,94	0,00	1						0,50
	09:00	2,93	2,93	0,00	1						0,50
	10:00	3,41	3,41	0,00	1						0,50
	11:00	3,56	3,56	0,00	1						0,50
	12:00	3,43	3,43	0,00	1						0,50
	13:00	3,04	3,04	0,00	1						0,50
	14:00	2,94	2,94	0,00	1						0,50
	15:00	2,75	2,75	0,00	1						0,50
	16:00	2,56	2,56	0,00	1						0,50
	17:00	2,94	2,94	0,00	1						0,50
	18:00	3,21	3,21	0,00	1						0,50
	19:00	3,36	3,36	0,00	1						0,50
	20:00	3,89	3,88	0,01	1						0,69
	21:00	4,16	3,82	0,34	1						1,42
	22:00	3,87	3,13	0,74	1						1,80
	23:00	3,55	2,83	0,71	1						1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 17/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,42	2,64	0,78	1						1,80
	01:00	3,24	2,44	0,80	1						1,80
	02:00	3,06	2,48	0,58	1						1,80
	03:00	2,77	2,39	0,38	1						1,80
	04:00	3,20	3,06	0,14	1						1,80
	05:00	3,20	3,12	0,08	1						1,80
	06:00	3,24	3,24	0,01	1						1,80
	07:00	2,99	2,87	0,11	1						1,80
	08:00	3,68	3,61	0,06	1						1,80
	09:00	3,91	3,86	0,05	1						1,80
	10:00	3,93	3,48	0,46	1						1,80
	11:00	3,68	3,29	0,40	1						1,80
	12:00	3,34	2,89	0,45	1						1,80
	13:00	3,34	2,63	0,70	1						1,80
	14:00	3,67	3,42	0,25	1						1,80
	15:00	3,64	3,52	0,12	1						1,80
	16:00	3,51	3,42	0,08	1						1,80
	17:00	3,42	3,13	0,29	1						1,80
	18:00	3,54	3,13	0,41	1						1,80
	19:00	3,93	3,66	0,27	1						1,80
	20:00	4,39	4,15	0,24	1						1,80
	21:00	4,55	4,36	0,19	1						1,80
	22:00	6,17	6,03	0,14	1	1					1,80
	23:00	6,69	6,44	0,25	1	1					1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 18/4/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,88	5,10	0,77	1	1					1,53
	01:00	5,59	5,32	0,27	1	1					1,00
	02:00	4,88	4,27	0,62	1	1					1,00
	03:00	5,08	4,54	0,54	1	1					1,00
	04:00	4,89	4,25	0,64	1	1					1,00
	05:00	4,61	3,92	0,69	1	1					1,00
	06:00	4,78	4,06	0,73	1	1					1,00
	07:00	4,96	4,38	0,58	1	1					1,00
	08:00	5,64	5,00	0,64	1	1					1,05
	09:00	5,93	5,66	0,27		1	1				0,29
	10:00	6,16	6,16	0,00		1	1				0,00
	11:00	6,37	6,37	0,00		1	1				0,00
	12:00	6,38	6,21	0,16		1	1				0,49
	13:00	6,50	5,64	0,87		1	1				1,20
	14:00	6,13	5,42	0,72		1	1				0,92
	15:00	5,80	5,37	0,44		1	1				0,60
	16:00	5,79	5,75	0,04		1	1				0,51
	17:00	5,77	5,77	0,00		1	1				0,50
	18:00	5,86	5,86	0,00		1	1				0,50
	19:00	6,41	6,28	0,13		1	1				0,81
	20:00	7,23	6,00	1,23		1	1				1,80
	21:00	7,20	5,72	1,48		1	1				1,80
	22:00	6,76	5,58	1,18		1	1				1,80
	23:00	7,07	6,30	0,77		1	1				1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 19/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,44	5,82	0,62		1	1				1,80
	01:00	7,35	6,73	0,63		1	1				1,80
	02:00	6,97	6,92	0,04		1	1				1,80
	03:00	5,39	5,39	0,00		1	1				1,80
	04:00	5,45	5,45	0,00		1	1				1,80
	05:00	5,57	5,57	0,00		1	1				1,80
	06:00	5,44	5,41	0,03		1	1				1,80
	07:00	5,30	5,25	0,05		1	1				1,80
	08:00	5,97	5,94	0,03		1	1				1,80
	09:00	6,23	5,94	0,29		1	1				1,80
	10:00	6,26	5,38	0,87		1	1				1,80
	11:00	6,10	5,79	0,31		1	1				1,91
	12:00	6,38	6,22	0,16		1	1				2,65
	13:00	6,43	6,27	0,16		1	1				2,65
	14:00	6,49	6,44	0,05		1	1				1,71
	15:00	6,01	6,01	0,00	1	1					0,50
	16:00	5,95	5,76	0,19	1	1					1,83
	17:00	6,04	6,04	0,00	1	1					0,50
	18:00	6,32	6,27	0,06	1	1					0,58
	19:00	7,11	6,74	0,37	1	1					0,96
	20:00	7,72	7,27	0,46	1	1					2,51
	21:00	7,57	7,24	0,32	1	1					2,65
	22:00	6,99	6,84	0,15	1	1					2,65
	23:00	6,73	6,53	0,20	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 20/4/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,40	6,26	0,13	1	1					2,65
	01:00	6,18	5,92	0,26	1	1					2,65
	02:00	5,88	5,05	0,83	1	1					2,65
	03:00	5,77	4,66	1,11	1	1					2,65
	04:00	5,54	4,95	0,59	1	1					2,65
	05:00	5,44	4,89	0,55	1	1					2,65
	06:00	5,61	5,21	0,40	1	1					2,65
	07:00	5,74	5,29	0,46	1	1					2,65
	08:00	6,13	5,79	0,34	1	1					2,65
	09:00	6,52	6,08	0,43	1	1					2,65
	10:00	6,44	6,35	0,09	1	1					2,65
	11:00	6,29	6,28	0,01	1	1					2,65
	12:00	6,22	6,13	0,09	1	1					2,65
	13:00	6,23	6,18	0,05	1	1					2,65
	14:00	5,75	5,74	0,01	1	1					2,65
	15:00	6,19	6,19	0,00	1	1					2,65
	16:00	5,90	5,90	0,00	1	1					2,65
	17:00	6,14	6,14	0,00	1	1					2,65
	18:00	6,45	6,25	0,20	1	1					2,65
	19:00	6,73	6,73	0,01	1	1					2,65
	20:00	7,34	7,14	0,19	1	1					2,65
	21:00	7,21	7,06	0,16	1	1					2,65
	22:00	6,70	6,66	0,04	1	1					2,65
	23:00	6,48	6,48	0,00	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 21/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,15	6,15	0,00	1	1					2,65
	01:00	5,84	5,84	0,00	1	1					2,65
	02:00	5,70	5,70	0,00	1	1					2,65
	03:00	5,88	5,88	0,00	1	1					2,65
	04:00	5,88	5,88	0,00	1	1					2,65
	05:00	5,88	5,88	0,00	1	1					2,65
	06:00	5,64	5,64	0,00	1	1					2,65
	07:00	5,77	5,72	0,05	1	1					2,65
	08:00	5,84	5,84	0,00	1	1					2,65
	09:00	5,75	5,71	0,04	1	1					2,65
	10:00	5,79	5,79	0,00	1	1					2,65
	11:00	5,92	5,92	0,00	1	1					2,65
	12:00	6,07	6,07	0,00	1	1					2,65
	13:00	5,96	5,83	0,13	1	1					2,65
	14:00	6,08	6,07	0,01	1	1					2,65
	15:00	6,11	6,00	0,10	1	1					2,65
	16:00	6,12	6,08	0,04	1	1					2,65
	17:00	6,61	6,60	0,01	1	1					2,65
	18:00	6,60	6,60	0,00	1	1					2,65
	19:00	7,09	7,09	0,00	1	1					2,65
	20:00	7,66	7,64	0,02	1	1					2,65
	21:00	6,80	6,54	0,27	1	1					2,65
	22:00	6,32	6,20	0,11	1	1					2,65
	23:00	6,21	6,21	0,00	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 22/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,99	5,99	0,00	1	1					2,65
	01:00	5,68	5,68	0,00	1	1					2,65
	02:00	5,44	5,44	0,00	1	1					2,65
	03:00	5,26	5,26	0,00	1	1					2,65
	04:00	5,31	5,31	0,00	1	1					2,65
	05:00	5,16	5,16	0,00	1	1					2,65
	06:00	5,19	5,19	0,00	1	1					2,65
	07:00	5,26	5,26	0,00	1					2	2,65
	08:00	5,30	5,30	0,00	1					2	2,65
	09:00	5,74	5,74	0,00	1		1				2,65
	10:00	5,83	5,82	0,01	1		1				2,65
	11:00	6,18	6,18	0,00	1		1				2,65
	12:00	6,34	6,30	0,04		1	1				2,65
	13:00	6,34	6,33	0,02		1	1				2,65
	14:00	6,28	6,28	0,00		1	1				2,65
	15:00	6,24	6,20	0,04		1	1				2,65
	16:00	6,27	6,26	0,00		1	1				2,65
	17:00	6,13	6,04	0,09		1	1				2,65
	18:00	6,25	6,13	0,11		1	1				2,65
	19:00	6,58	6,58	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,54	6,54	0,00		1	1				2,65
	21:00	5,73	5,67	0,06		1	1				2,65
	22:00	4,54	3,60	0,94			1				2,35
	23:00	4,65	3,33	1,32			1				1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 23/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,34	3,75	0,60			1				1,80
	01:00	3,87	3,66	0,21			1				1,80
	02:00	3,47	3,47	0,00			1				1,80
	03:00	3,66	3,62	0,04			1				1,80
	04:00	3,67	3,47	0,20			1				1,80
	05:00	3,65	3,46	0,19			1				1,80
	06:00	3,67	3,08	0,59			1				1,80
	07:00	3,63	2,90	0,72			1				1,35
	08:00	3,90	3,39	0,51			1				1,03
	09:00	4,09	3,52	0,58			1				1,20
	10:00	4,19	3,77	0,42			1				1,20
	11:00	4,24	3,87	0,38			1				1,75
	12:00	4,38	3,58	0,80			1				1,80
	13:00	4,40	3,61	0,79			1				1,90
	14:00	4,13	3,13	0,99			1				2,05
	15:00	3,93	3,03	0,90			1				1,32
	16:00	4,00	3,30	0,70			1				1,00
	17:00	4,04	3,36	0,68			1				1,02
	18:00	4,30	3,60	0,70			1				1,00
	19:00	4,59	3,79	0,80			1				1,37
	20:00	5,22	5,00	0,22		1	1				1,80
	21:00	5,23	5,23	0,00		1	1				1,80
	22:00	5,93	5,93	0,00		1	1				2,44
	23:00	5,74	5,74	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 24/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,32	5,32	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,07	5,07	0,00		1	1				2,65
	02:00	4,93	4,93	0,00		1	1				2,65
	03:00	4,78	4,78	0,00		1	1				2,65
	04:00	4,77	4,77	0,00		1	1				2,65
	05:00	4,77	4,77	0,00		1	1				2,65
	06:00	4,82	4,82	0,00		1	1				2,65
	07:00	5,11	5,11	0,00		1	1				2,65
	08:00	5,30	5,30	0,00		1	1				2,65
	09:00	5,50	5,50	0,00		1	1				2,65
	10:00	5,83	5,83	0,00		1	1				2,65
	11:00	5,87	5,87	0,00	1	1					2,65
	12:00	5,90	5,75	0,15	1	1					2,65
	13:00	5,97	5,81	0,17	1		1				2,65
	14:00	5,98	5,74	0,24	1		1				2,65
	15:00	5,81	5,50	0,31	1		1				2,65
	16:00	5,77	5,24	0,53	1		1				2,65
	17:00	5,86	5,20	0,66	1		1				1,23
	18:00	6,11	5,60	0,51	1		1				0,80
	19:00	6,76	6,18	0,59	1		1				0,83
	20:00	6,90	5,95	0,94	1		1				1,53
	21:00	6,68	5,50	1,18	1		1				1,20
	22:00	6,68	5,50	1,18	1		1				1,20
	23:00	6,61	4,54	2,06	1		1				2,37

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 18:00-22:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 25/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,09	3,48	2,61			1				2,65
	01:00	5,39	3,76	1,63			1				2,65
	02:00	5,33	4,23	1,11			1			1	2,65
	03:00	5,60	5,16	0,45			1			1	2,65
	04:00	5,53	5,22	0,32			1			2	2,65
	05:00	5,04	4,73	0,31			1			2	2,65
	06:00	5,47	5,22	0,24			1			2	2,65
	07:00	6,05	5,78	0,27	1		1			1	2,65
	08:00	6,38	6,36	0,02	1		1				2,65
	09:00	6,00	5,99	0,01	1		1				2,65
	10:00	5,92	5,88	0,04	1		1				2,65
	11:00	6,55	6,11	0,44	1		1				2,65
	12:00	6,18	5,43	0,75	1		1				2,38
	13:00	6,08	4,99	1,10	1		1				1,20
	14:00	6,31	5,28	1,03	1		1				1,20
	15:00	6,57	5,53	1,04	1		1				1,20
	16:00	6,30	5,24	1,07	1		1				1,20
	17:00	6,70	5,55	1,15	1		1				1,20
	18:00	6,92	5,76	1,16	1		1				1,20
	19:00	7,30	5,90	1,41	1		1				1,51
	20:00	7,56	5,87	1,69	1		1				1,80
	21:00	7,13	5,41	1,72	1		1				1,80
	22:00	7,03	5,32	1,71	1		1				1,80
	23:00	6,79	5,13	1,66	1		1				1,77

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 13:00-23:00 σημειώθηκαν ριπές ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 26/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,48	5,34	1,14	1		1				1,20
	01:00	6,22	5,19	1,04	1		1				1,20
	02:00	5,64	4,65	0,99	1		1				1,65
	03:00	5,60	3,75	1,84			1				2,65
	04:00	5,85	3,95	1,90			1				2,65
	05:00	5,68	3,69	1,99			1				2,65
	06:00	5,59	3,36	2,23			1				2,65
	07:00	5,32	3,89	1,43			1				2,12
	08:00	5,66	4,47	1,20			1			1	1,69
	09:00	5,62	4,37	1,26			1			1	1,80
	10:00	5,54	4,28	1,27			1			1	1,80
	11:00	5,99	5,00	0,99			1			1	1,61
	12:00	6,58	6,26	0,33	1		1				0,83
	13:00	6,48	6,35	0,13	1		1				1,20
	14:00	6,43	6,33	0,10	1		1				1,20
	15:00	6,27	6,27	0,00	1		1				1,20
	16:00	6,09	5,98	0,11	1		1				1,20
	17:00	6,11	5,97	0,14	1		1				1,10
	18:00	6,53	5,95	0,58	1		1				0,67
	19:00	7,10	6,02	1,07	1		1				1,20
	20:00	7,56	6,57	0,98	1		1				1,20
	21:00	7,46	6,40	1,05	1		1				1,20
	22:00	6,94	6,15	0,79	1		1				1,20
	23:00	6,75	5,72	1,03	1		1				1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου. Επιπλέον, κατά το διάστημα 13:00-17:00 εκτελέστηκαν εργασίες στο ΑΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 27/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,18	5,29	0,88	1		1				1,20
	01:00	6,29	5,74	0,56	1		1				0,82
	02:00	6,20	5,67	0,53	1		1				0,80
	03:00	6,22	5,73	0,49	1		1				0,80
	04:00	6,10	5,52	0,58	1		1				0,80
	05:00	5,66	5,07	0,58	1		1				0,80
	06:00	5,28	4,73	0,55	1		1				0,81
	07:00	5,90	4,26	1,63	1						2,34
	08:00	6,27	3,69	2,58	1						2,65
	09:00	6,46	4,37	2,09	1					1	2,65
	10:00	6,49	4,40	2,09	1					1	2,65
	11:00	6,28	3,86	2,42	1						2,65
	12:00	6,31	3,97	2,33	1						2,65
	13:00	6,69	4,75	1,94	1					1	2,65
	14:00	6,69	4,83	1,86	1					1	2,65
	15:00	6,66	5,26	1,41	1	1					2,04
	16:00	5,98	5,39	0,59	1	1					1,20
	17:00	6,42	5,54	0,88	1	1					1,20
	18:00	6,66	5,79	0,87	1	1					1,20
	19:00	7,19	6,21	0,98	1	1					1,34
	20:00	7,66	6,62	1,04	1	1					2,24
	21:00	7,62	6,43	1,20	1	1					2,65
	22:00	7,12	5,43	1,69	1	1					2,65
	23:00	6,90	5,44	1,45	1	1					2,64

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 28/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,35	4,90	1,46	1	1					1,90
	01:00	6,10	3,77	2,33	1						2,65
	02:00	5,79	3,33	2,46	1						2,65
	03:00	5,83	3,56	2,26	1						2,65
	04:00	5,71	3,67	2,05	1						2,65
	05:00	5,63	3,44	2,20	1						2,65
	06:00	5,62	3,29	2,33	1						2,65
	07:00	5,77	3,59	2,18	1						2,65
	08:00	6,44	4,62	1,81	1		1				2,65
	09:00	6,79	5,05	1,73	1		1				1,87
	10:00	6,95	5,61	1,35	1		1				1,80
	11:00	6,74	5,36	1,37	1		1				1,80
	12:00	7,10	5,65	1,44	1		1				2,03
	13:00	6,97	5,23	1,74	1		1				2,07
	14:00	7,09	5,40	1,68	1		1				2,00
	15:00	6,98	5,70	1,28	1		1				1,80
	16:00	6,14	4,94	1,20	1		1				1,70
	17:00	6,73	5,62	1,12	1		1				1,20
	18:00	6,96	6,05	0,92	1		1				1,20
	19:00	7,30	6,48	0,82	1		1				1,87
	20:00	7,51	7,09	0,42	1		1				2,65
	21:00	6,51	6,09	0,42	1		1				2,65
	22:00	5,83	5,65	0,18	1		1				2,65
	23:00	5,77	5,63	0,14	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 09:00-19:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 29/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,33	5,29	0,04	1		1				2,65
	01:00	5,02	4,96	0,07	1		1				2,65
	02:00	4,43	4,39	0,04	1		1				2,65
	03:00	4,41	4,24	0,18			1				2,65
	04:00	4,56	4,39	0,17			1				2,65
	05:00	4,68	4,44	0,24			1				2,65
	06:00	4,12	3,73	0,39			1				2,65
	07:00	4,68	4,29	0,39			1				2,65
	08:00	4,99	4,21	0,77			1				2,65
	09:00	5,45	4,71	0,74			1			1	2,65
	10:00	5,54	5,01	0,53			1			1	2,65
	11:00	5,23	4,74	0,49	1		1				2,65
	12:00	4,75	4,40	0,36	1		1				2,65
	13:00	5,47	5,02	0,45	1		1				2,65
	14:00	5,01	5,01	0,00	1		1				2,65
	15:00	4,85	4,85	0,00	1		1				2,65
	16:00	4,77	4,77	0,00	1		1				2,65
	17:00	4,86	4,82	0,04	1		1				2,65
	18:00	4,84	4,84	0,00	1		1				2,65
	19:00	5,36	5,36	0,00	1		1				2,65
	20:00	6,02	6,02	0,00	1		1				2,65
	21:00	5,77	5,77	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,38	5,38	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,02	5,02	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 30/4/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,64	4,64	0,00			1				2,65
	01:00	4,36	4,35	0,00			1				2,65
	02:00	4,12	4,00	0,12			1				2,65
	03:00	3,92	3,86	0,06			1				2,65
	04:00	3,49	3,35	0,14			1				2,65
	05:00	3,78	3,72	0,05			1				2,65
	06:00	3,80	3,75	0,05			1				2,65
	07:00	3,81	3,79	0,02			1				2,65
	08:00	4,06	4,01	0,05			1				2,65
	09:00	4,45	4,45	0,00			1				2,65
	10:00	5,20	5,20	0,00			1			1	2,65
	11:00	5,08	5,08	0,00			1			1	2,65
	12:00	5,03	5,00	0,03			1			1	2,65
	13:00	5,14	5,14	0,00			1			1	2,65
	14:00	5,00	4,98	0,02			1			1	2,65
	15:00	4,83	4,80	0,02			1			1	2,65
	16:00	4,43	4,43	0,00			1			1	2,65
	17:00	4,78	4,78	0,00			1			1	2,65
	18:00	4,93	4,93	0,00			1			1	2,65
	19:00	5,16	5,16	0,00			1			1	2,65
	20:00	5,57	5,57	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,90	4,90	0,00			1			2	2,65
	22:00	4,21	4,21	0,00			1			1	2,65
	23:00	4,05	3,98	0,07			1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης