



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 1/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,70	3,69	0,01			1				2,65
	01:00	3,45	3,39	0,06			1				2,65
	02:00	3,27	3,21	0,06			1				2,65
	03:00	3,17	3,14	0,04			1				2,65
	04:00	2,84	2,84	0,00			1				2,65
	05:00	2,81	2,81	0,00			1				2,65
	06:00	3,20	3,20	0,00			1				2,65
	07:00	3,23	3,23	0,00			1				2,65
	08:00	3,59	3,59	0,00			1				2,65
	09:00	3,59	3,59	0,00			1				2,65
	10:00	4,10	4,10	0,00			1				2,65
	11:00	4,35	4,33	0,02			1				2,65
	12:00	4,39	4,36	0,03			1				2,65
	13:00	4,43	4,26	0,17			1				2,65
	14:00	4,18	4,05	0,13			1				2,65
	15:00	3,92	3,88	0,05			1				2,65
	16:00	3,67	3,67	0,00			1				2,65
	17:00	4,09	4,09	0,00			1				2,65
	18:00	4,29	4,29	0,00			1				2,65
	19:00	4,65	4,65	0,00			1			1	2,65
	20:00	4,98	4,98	0,00			1			1	2,65
	21:00	5,04	5,04	0,00	1		1			1	2,65
	22:00	5,98	5,98	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,85	6,85	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 2/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,54	6,54	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,30	6,30	0,00	1		1				2,65
	02:00	6,11	6,11	0,00	1		1				2,65
	03:00	6,08	6,07	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,44	5,42	0,02	1		1				2,65
	05:00	5,35	5,31	0,04	1		1				2,65
	06:00	5,35	5,30	0,05	1		1				2,65
	07:00	5,61	5,54	0,07	1		1				2,65
	08:00	5,89	5,83	0,06	1		1				2,65
	09:00	5,86	5,86	0,00	1	1					2,65
	10:00	5,93	5,91	0,02	1	1					2,65
	11:00	6,37	6,24	0,13	1	1					2,65
	12:00	6,66	6,62	0,03	1	1					2,65
	13:00	6,74	6,62	0,13	1		1				2,65
	14:00	6,07	5,79	0,27	1		1				2,65
	15:00	6,45	6,17	0,28	1		1				2,65
	16:00	7,10	7,04	0,06	1		1				2,65
	17:00	6,92	6,66	0,26	1		1				2,65
	18:00	6,72	6,11	0,61	1		1				2,65
	19:00	7,32	6,75	0,57	1		1				2,65
	20:00	7,69	6,61	1,08	1		1				2,65
	21:00	7,37	6,46	0,92	1		1				1,27
	22:00	6,84	6,32	0,53	1		1				1,00
	23:00	6,61	6,09	0,52	1		1				1,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι από τις 21:00 έως και το τέλος της ημέρας υπήρξε απάτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 3/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,65	5,11	0,53	1		1				1,00
	01:00	5,37	5,19	0,18	1		1				0,77
	02:00	5,34	5,34	0,00	1		1				0,50
	03:00	5,40	5,40	0,00	1		1				0,50
	04:00	5,31	5,31	0,00	1		1				0,50
	05:00	4,94	4,94	0,00	1		1				0,50
	06:00	5,55	5,45	0,09	1		1				0,60
	07:00	6,00	5,60	0,40	1		1				1,00
	08:00	6,04	5,51	0,53	1		1				2,65
	09:00	6,46	6,21	0,24	1		1				2,65
	10:00	6,75	6,41	0,34	1		1				2,65
	11:00	6,57	6,21	0,36	1		1			1	2,65
	12:00	6,54	5,83	0,71	1		1			1	2,65
	13:00	6,79	5,99	0,80	1		1			1	2,65
	14:00	6,53	5,77	0,76	1		1				2,65
	15:00	5,79	5,69	0,10	1		1				2,65
	16:00	6,09	6,09	0,00	1		1				2,65
	17:00	6,10	6,06	0,03	1		1				2,65
	18:00	6,37	6,37	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,74	6,74	0,00	1		1				2,65
	20:00	7,08	7,08	0,00	1		1				2,65
	21:00	6,67	6,67	0,00	1		1				2,65
	22:00	6,75	6,75	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,46	6,46	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-07:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 4/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,95	5,95	0,00	1		1				2,65
	01:00	5,72	5,72	0,00	1		1				2,65
	02:00	4,98	4,98	0,00	1		1				2,65
	03:00	5,01	5,01	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,31	5,31	0,00	1		1				2,65
	05:00	5,21	5,21	0,00	1		1				2,65
	06:00	5,16	5,16	0,00	1		1				2,65
	07:00	5,43	5,43	0,00	1	1					2,65
	08:00	5,53	5,53	0,00	1	1					2,65
	09:00	5,82	5,82	0,00	1	1					2,65
	10:00	5,88	5,88	0,00	1	1					2,65
	11:00	6,02	5,98	0,05	1	1					2,65
	12:00	5,98	5,67	0,31	1	1					2,65
	13:00	6,26	5,75	0,51	1	1					2,65
	14:00	6,36	6,11	0,25	1	1					2,65
	15:00	6,52	5,88	0,64	1	1					2,65
	16:00	7,03	5,57	1,46	1	1					2,65
	17:00	7,21	5,46	1,75	1	1					2,65
	18:00	7,37	5,76	1,61	1	1					2,65
	19:00	7,20	6,13	1,07	1	1					2,65
	20:00	7,22	6,58	0,65	1	1					2,65
	21:00	7,50	7,20	0,30	1	1					2,65
	22:00	7,02	6,69	0,33	1	1					2,65
	23:00	6,46	6,22	0,24	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 5/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,25	6,11	0,14	1	1					2,65
	01:00	5,80	5,58	0,22	1	1					2,65
	02:00	5,49	4,88	0,62	1	1					2,06
	03:00	5,17	5,10	0,07	1	1					0,49
	04:00	5,54	5,54	0,00	1	1					0,40
	05:00	5,61	5,61	0,00	1	1					0,40
	06:00	5,65	5,42	0,24	1	1					0,70
	07:00	5,91	5,53	0,38	1	1					0,80
	08:00	6,40	5,70	0,70	1	1					1,14
	09:00	6,87	6,54	0,33	1	1					2,34
	10:00	6,93	6,63	0,30	1	1					2,65
	11:00	7,12	6,91	0,21	1	1					2,65
	12:00	7,42	7,07	0,35	1	1					2,65
	13:00	6,98	5,74	1,25	1	1					2,65
	14:00	7,00	5,05	1,95	1	1					2,65
	15:00	6,67	4,62	2,05	1	1					2,65
	16:00	6,23	4,24	2,00	1	1					2,05
	17:00	6,20	4,73	1,46	1	1					1,43
	18:00	7,21	5,43	1,78	1	1					2,21
	19:00	7,75	5,14	2,61	1	1					2,65
	20:00	7,10	4,68	2,42	1	1					2,43
	21:00	6,99	4,97	2,02	1	1					2,00
	22:00	6,34	4,32	2,02	1	1					2,00
	23:00	5,51	3,49	2,02	1						2,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 6/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,20	3,18	2,02	1						2,00
	01:00	5,04	3,02	2,02	1						2,00
	02:00	4,62	2,87	1,75	1						1,72
	03:00	4,41	2,98	1,43	1						1,40
	04:00	4,76	3,34	1,43	1						1,40
	05:00	4,66	3,23	1,43	1						1,40
	06:00	4,10	2,67	1,43	1						1,40
	07:00	4,57	3,14	1,43	1						1,51
	08:00	5,63	3,48	2,15	1						2,59
	09:00	5,81	3,20	2,61	1						2,65
	10:00	5,93	3,32	2,61	1						2,65
	11:00	6,24	3,75	2,49	1						2,65
	12:00	6,14	5,39	0,75	1		1				0,93
	13:00	5,71	5,71	0,00	1		1				0,00
	14:00	5,66	5,66	0,00	1		1				0,00
	15:00	5,06	5,06	0,00	1		1				0,00
	16:00	4,87	4,87	0,00	1		1				0,00
	17:00	5,43	5,43	0,00	1		1				0,00
	18:00	5,75	5,75	0,00	1		1				0,00
	19:00	6,00	6,00	0,00	1		1				0,00
	20:00	6,41	6,41	0,00	1		1				0,00
	21:00	6,44	6,44	0,00	1		1				0,00
	22:00	6,02	6,02	0,00	1		1				0,00
	23:00	5,39	5,16	0,23	1		1				0,41

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 13:00-22:00, το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο μετά από ενημέρωση του παραγωγού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 7/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,05	4,42	0,63	1		1				1,56
	01:00	4,68	3,05	1,63			1				1,96
	02:00	4,45	2,74	1,71			1				1,90
	03:00	4,32	2,56	1,76			1				1,90
	04:00	4,19	2,43	1,77			1				1,90
	05:00	4,01	2,46	1,54			1				1,62
	06:00	4,06	2,89	1,18			1				1,20
	07:00	4,41	3,23	1,18			1				1,20
	08:00	4,78	3,36	1,42			1				1,56
	09:00	4,83	3,06	1,77			1				1,80
	10:00	5,43	3,50	1,93			1				2,06
	11:00	5,62	3,04	2,58			1				2,65
	12:00	5,43	2,82	2,61			1				2,65
	13:00	5,56	3,00	2,56			1				2,65
	14:00	5,44	2,83	2,60			1				2,65
	15:00	4,96	2,36	2,60			1				2,65
	16:00	4,34	2,27	2,07			1				2,11
	17:00	4,82	2,86	1,96			1				2,05
	18:00	4,62	2,68	1,94			1				2,05
	19:00	4,89	3,02	1,87			1				2,08
	20:00	5,40	3,43	1,97			1				2,65
	21:00	5,88	5,03	0,84		1	1				2,65
	22:00	6,20	5,74	0,46		1	1				2,65
	23:00	5,91	5,53	0,38		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 8/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,49	5,32	0,17		1	1				2,65
	01:00	5,56	5,16	0,40		1	1				2,65
	02:00	5,23	4,62	0,60		1	1				2,40
	03:00	5,57	5,05	0,52		1	1				0,60
	04:00	5,46	5,00	0,46		1	1				0,60
	05:00	5,10	4,77	0,33		1	1				0,53
	06:00	4,87	4,67	0,20		1	1				1,61
	07:00	5,32	4,37	0,95			1			1	2,65
	08:00	5,31	4,24	1,08			1			1	2,65
	09:00	5,46	4,50	0,96			1			1	2,65
	10:00	5,51	4,41	1,10			1			1	2,65
	11:00	4,96	3,86	1,10			1			1	2,65
	12:00	5,22	3,93	1,29			1			1	2,65
	13:00	5,41	4,49	0,92	1					1	2,65
	14:00	5,48	4,60	0,87	1					1	2,65
	15:00	5,57	4,90	0,67	1					1	2,65
	16:00	5,66	5,18	0,48	1	1					2,65
	17:00	5,23	4,83	0,40	1	1					2,65
	18:00	5,87	5,47	0,39	1	1					2,65
	19:00	6,16	6,10	0,06	1	1					2,65
	20:00	6,58	6,56	0,02	1	1					2,65
	21:00	6,72	6,70	0,03	1	1					2,65
	22:00	6,16	6,16	0,00	1	1					2,65
	23:00	5,74	5,64	0,10	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 9/5/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,22	5,08	0,14	1	1					2,65
	01:00	4,99	4,94	0,05	1	1					2,65
	02:00	4,73	4,67	0,06	1	1					2,65
	03:00	4,87	4,87	0,00	1	1					2,65
	04:00	4,83	4,83	0,00	1	1					2,65
	05:00	4,78	4,78	0,00	1	1					2,65
	06:00	4,73	4,62	0,12	1	1					2,65
	07:00	4,99	4,66	0,33	1	1					2,65
	08:00	5,17	4,98	0,19	1	1					2,65
	09:00	5,51	5,35	0,16	1	1					2,65
	10:00	5,18	4,72	0,47	1	1					2,65
	11:00	6,32	5,81	0,51	1	1					2,65
	12:00	6,59	5,97	0,62	1	1					2,65
	13:00	5,94	5,11	0,84		1	1				1,82
	14:00	6,17	5,72	0,45		1	1				0,95
	15:00	6,34	5,86	0,48		1	1				1,20
	16:00	6,34	5,85	0,49		1	1				1,20
	17:00	6,29	5,61	0,68		1	1				1,20
	18:00	7,05	6,34	0,71		1	1				1,20
	19:00	7,51	6,72	0,79		1	1				1,20
	20:00	8,08	7,36	0,72		1	1				1,75
	21:00	7,83	6,96	0,86		1	1				2,05
	22:00	7,45	6,93	0,52		1	1				2,05
	23:00	6,95	6,60	0,36		1	1				2,28

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι από τη 13:00 έως και το τέλος της ημέρας υπήρξε απάτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 10/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,37	5,61	0,76		1	1				2,36
	01:00	6,14	5,39	0,75		1	1				0,90
	02:00	5,87	5,11	0,76		1	1				0,90
	03:00	5,43	5,21	0,22		1	1				0,61
	04:00	5,47	5,47	0,00		1	1				0,40
	05:00	5,61	5,61	0,00		1	1				0,40
	06:00	5,69	5,69	0,00		1	1				0,41
	07:00	5,72	5,04	0,68		1	1				1,05
	08:00	6,23	5,21	1,03		1	1				1,20
	09:00	6,64	5,48	1,16		1	1				1,39
	10:00	7,10	5,62	1,48		1	1				1,65
	11:00	7,23	4,78	2,45		1				1	2,50
	12:00	7,29	5,16	2,12		1				1	2,50
	13:00	6,98	5,72	1,26		1	1				1,80
	14:00	7,09	6,49	0,60		1	1				2,64
	15:00	7,15	6,55	0,60		1	1				2,65
	16:00	6,97	5,95	1,02		1	1				2,65
	17:00	7,27	5,68	1,59		1	1				2,65
	18:00	6,99	5,01	1,98		1	1				2,14
	19:00	7,44	5,57	1,87		1	1				2,18
	20:00	8,03	5,91	2,12		1	1				2,65
	21:00	8,02	6,26	1,76		1	1				2,65
	22:00	7,56	6,02	1,54		1	1				2,65
	23:00	7,09	5,23	1,86		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 11/5/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,52	4,66	1,86		1	1				2,49
	01:00	6,25	4,74	1,51		1	1				1,75
	02:00	5,94	4,73	1,21		1	1				1,36
	03:00	5,91	4,93	0,98		1	1				1,20
	04:00	5,86	4,96	0,90		1	1				1,30
	05:00	5,80	4,77	1,03		1	1				1,67
	06:00	5,82	5,18	0,64		1	1				1,47
	07:00	6,19	4,02	2,18			1				2,65
	08:00	6,69	4,89	1,80			1			2	2,65
	09:00	6,61	4,41	2,20			1			1	2,65
	10:00	5,65	3,81	1,85			1			1	2,08
	11:00	6,30	4,07	2,23			1			1	2,65
	12:00	6,69	4,63	2,06			1			1	2,65
	13:00	7,11	4,96	2,15			1			1	2,65
	14:00	6,91	4,71	2,20			1			1	2,65
	15:00	7,21	5,08	2,13			1			1	2,65
	16:00	7,40	5,20	2,19			1			1	2,65
	17:00	7,00	4,87	2,13		1	1				2,48
	18:00	7,50	5,58	1,92		1	1				2,32
	19:00	8,06	5,91	2,15		1	1				2,65
	20:00	8,36	6,24	2,12		1	1				2,65
	21:00	8,11	6,06	2,05		1	1				2,65
	22:00	7,40	6,08	1,32		1	1				2,65
	23:00	6,95	5,96	0,99		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 01:00-06:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 12/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,46	5,49	0,97		1	1				2,65
	01:00	6,14	5,40	0,74		1	1				1,37
	02:00	5,63	5,04	0,59		1	1				0,90
	03:00	5,61	4,96	0,65		1	1				0,90
	04:00	5,66	5,02	0,64		1	1				0,90
	05:00	5,59	4,90	0,69		1	1				0,90
	06:00	5,75	4,98	0,77		1	1				0,94
	07:00	6,18	5,20	0,98		1	1				1,20
	08:00	6,61	5,49	1,12		1	1				1,65
	09:00	6,81	5,04	1,77		1	1				1,80
	10:00	6,71	5,05	1,66		1	1				1,80
	11:00	6,55	5,09	1,47		1	1				1,56
	12:00	6,62	5,64	0,98		1	1				1,45
	13:00	6,47	5,44	1,04		1	1				1,80
	14:00	6,10	5,01	1,09		1	1				2,04
	15:00	6,15	5,21	0,94		1	1				1,50
	16:00	6,11	5,69	0,42		1	1				1,85
	17:00	6,32	6,11	0,21		1	1				2,65
	18:00	6,49	6,34	0,15		1	1				2,65
	19:00	6,39	6,31	0,08		1	1				2,65
	20:00	6,66	6,61	0,05		1	1				2,65
	21:00	6,61	6,52	0,09		1	1				2,65
	22:00	6,12	6,01	0,11		1	1				2,65
	23:00	5,65	5,58	0,07		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 13/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,11	5,01	0,09		1	1				2,65
	01:00	4,80	4,61	0,19			1			1	2,25
	02:00	4,70	4,05	0,65			1			1	2,65
	03:00	4,37	3,77	0,59			1				2,65
	04:00	4,17	3,78	0,39			1				2,65
	05:00	4,22	3,52	0,70			1				2,65
	06:00	4,21	3,51	0,69			1				2,65
	07:00	4,44	3,89	0,55			1				2,65
	08:00	5,21	4,81	0,40	1					1	2,65
	09:00	5,51	4,57	0,94	1					1	2,65
	10:00	5,48	4,57	0,91	1					1	2,65
	11:00	5,48	4,75	0,73			1			1	2,65
	12:00	5,24	4,47	0,77			1			1	2,65
	13:00	5,52	5,02	0,50			1			1	2,65
	14:00	5,25	4,95	0,30			1			1	2,65
	15:00	5,21	4,89	0,32			1			1	2,65
	16:00	5,10	4,89	0,21			1			2	2,65
	17:00	5,36	5,21	0,15			1			1	2,65
	18:00	6,09	6,08	0,02	1		1				2,65
	19:00	6,19	6,19	0,00	1		1				2,65
	20:00	6,48	6,46	0,02	1		1				2,65
	21:00	6,19	6,18	0,01	1		1				2,65
	22:00	6,05	6,05	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,85	5,85	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 14/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,62	5,62	0,00	1		1				2,65
	01:00	5,00	5,00	0,00	1		1				2,65
	02:00	5,02	5,02	0,00	1		1				2,65
	03:00	4,74	4,74	0,00	1		1				2,65
	04:00	4,39	4,38	0,01			1				2,65
	05:00	4,36	4,35	0,00			1				2,65
	06:00	4,57	4,52	0,05			1			1	2,65
	07:00	4,76	4,71	0,05			1			1	2,65
	08:00	5,31	5,21	0,10			1			1	2,65
	09:00	5,88	5,73	0,15	1		1				2,65
	10:00	5,91	5,59	0,32	1		1				2,65
	11:00	5,85	5,63	0,22	1		1				2,65
	12:00	5,79	5,77	0,02	1		1				2,65
	13:00	5,74	5,74	0,00	1		1				2,65
	14:00	5,21	5,21	0,00	1		1				2,65
	15:00	4,91	4,91	0,00	1		1				2,65
	16:00	5,20	5,20	0,00	1		1				2,65
	17:00	5,39	5,39	0,00	1		1				2,65
	18:00	5,61	5,61	0,00	1		1				2,65
	19:00	5,76	5,76	0,00	1		1				2,65
	20:00	6,07	6,07	0,00	1		1				2,65
	21:00	6,16	6,16	0,00	1		1				2,65
	22:00	6,66	6,66	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,59	6,59	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 15/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,17	6,17	0,00	1		1				2,65
	01:00	5,72	5,72	0,00	1		1				2,65
	02:00	5,00	5,00	0,00	1		1				2,65
	03:00	5,09	5,09	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,06	5,06	0,00	1		1				2,65
	05:00	5,26	5,26	0,00	1		1				2,65
	06:00	5,25	5,25	0,00	1		1				2,65
	07:00	5,37	5,37	0,00	1		1				2,65
	08:00	5,87	5,71	0,16	1		1				2,65
	09:00	6,33	6,32	0,01	1	1					2,65
	10:00	6,31	6,31	0,00	1	1					2,65
	11:00	6,38	6,35	0,03	1	1					2,65
	12:00	7,14	7,13	0,01	1	1					2,65
	13:00	7,21	7,17	0,04	1	1					2,65
	14:00	7,09	7,02	0,07	1	1					2,65
	15:00	6,53	6,42	0,11	1	1					2,65
	16:00	6,19	6,12	0,06	1	1					2,65
	17:00	6,84	6,84	0,00	1	1					2,65
	18:00	7,21	7,21	0,01	1	1					2,65
	19:00	7,34	7,22	0,12	1	1					2,65
	20:00	7,70	7,32	0,38	1	1					2,65
	21:00	7,87	7,15	0,71	1	1					2,65
	22:00	7,56	6,54	1,02	1	1					2,65
	23:00	7,37	6,45	0,92	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 16/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,80	6,47	0,33	1	1					2,65
	01:00	6,21	5,56	0,65	1	1					2,65
	02:00	5,90	5,67	0,22	1	1					2,65
	03:00	5,85	5,80	0,05	1	1					2,65
	04:00	5,71	5,40	0,31	1	1					2,65
	05:00	5,35	4,57	0,78	1	1					2,65
	06:00	5,62	4,84	0,78	1	1					2,21
	07:00	5,88	5,42	0,46	1	1					0,76
	08:00	6,58	5,71	0,87	1	1					1,45
	09:00	6,93	5,95	0,98	1	1					2,29
	10:00	6,87	6,07	0,81	1	1					2,65
	11:00	6,89	6,87	0,02	1	1					2,65
	12:00	6,72	6,72	0,00	1		1				2,65
	13:00	6,96	6,04	0,92	1		1				2,65
	14:00	6,98	6,17	0,81	1		1				2,65
	15:00	8,84	6,99	1,85	1		1				2,65
	16:00	6,92	5,19	1,73	1		1				2,17
	17:00	8,93	7,29	1,64	1		1				1,80
	18:00	8,88	7,93	0,95	1		1				1,80
	19:00	8,43	7,94	0,49	1		1				1,80
	20:00	8,67	7,38	1,29	1		1				1,80
	21:00	8,65	7,67	0,98	1		1				2,52
	22:00	7,63	6,86	0,76	1		1				2,65
	23:00	7,65	7,03	0,62	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 17/5/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Τετάρτη	00:00	6,93	6,78	0,15	1		1				2,65	
	01:00	6,32	5,06	1,26	1		1				2,65	
	02:00	5,94	5,35	0,59	1		1				1,09	
	03:00	5,87	5,31	0,56	1		1				1,00	
	04:00	5,59	5,10	0,49	1		1				1,00	
	05:00	5,56	5,55	0,01	1		1				1,07	
	06:00	5,50	5,07	0,42	1		1				0,84	
	07:00	5,78	5,22	0,55	1						2	2,65
	08:00	6,41	6,10	0,31	1						2	2,65
	09:00	6,59	6,14	0,45	1	1						2,65
	10:00	6,75	5,71	1,05	1	1						2,65
	11:00	6,71	6,27	0,44	1	1						2,65
	12:00	7,35	7,26	0,09	1	1						2,65
	13:00	7,29	7,11	0,18	1	1						2,65
	14:00	7,33	6,80	0,53	1	1						2,65
	15:00	7,29	6,44	0,86	1	1						2,65
	16:00	7,02	6,12	0,91	1	1						2,65
	17:00	7,16	5,81	1,35	1	1						2,65
	18:00	7,91	5,92	1,99	1	1						2,65
	19:00	8,17	6,01	2,16	1	1						2,65
	20:00	8,65	6,35	2,30	1	1						2,65
	21:00	8,80	6,25	2,55	1	1						2,65
	22:00	7,93	5,40	2,53	1	1						2,65
	23:00	6,93	4,77	2,16	1	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 18/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	7,05	5,00	2,05	1	1					2,65
	01:00	6,76	5,64	1,12	1	1					2,65
	02:00	6,14	5,72	0,43	1	1					2,65
	03:00	5,65	5,22	0,43	1	1					2,65
	04:00	6,33	4,99	1,34	1	1					2,65
	05:00	6,26	5,26	1,00	1	1					2,65
	06:00	6,25	5,65	0,60	1	1					2,65
	07:00	6,27	5,65	0,62	1	1					2,65
	08:00	7,03	6,93	0,10	1	1					2,65
	09:00	7,43	7,19	0,24	1	1					2,65
	10:00	7,58	7,17	0,41	1	1					2,65
	11:00	7,43	6,98	0,45	1	1					2,65
	12:00	6,92	6,35	0,57	1	1					2,65
	13:00	7,46	7,01	0,45	1	1					2,65
	14:00	7,43	7,18	0,25	1	1					2,65
	15:00	7,07	6,90	0,17	1	1					2,65
	16:00	6,76	6,75	0,00	1	1					2,65
	17:00	7,35	7,31	0,04	1	1					2,65
	18:00	7,58	7,49	0,09	1	1					2,65
	19:00	8,16	8,16	0,00	1	1					2,65
	20:00	8,40	8,40	0,00	1	1					2,65
	21:00	8,34	8,34	0,00	1	1					2,65
	22:00	7,85	7,85	0,00	1	1					2,65
	23:00	7,45	7,45	0,00	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 19/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,58	6,58	0,00	1	1					2,65
	01:00	6,34	6,34	0,00	1	1					2,65
	02:00	6,07	6,07	0,00	1	1					2,65
	03:00	6,05	6,04	0,01	1	1					2,65
	04:00	5,89	5,80	0,09	1	1					2,65
	05:00	5,43	5,38	0,05	1	1					2,65
	06:00	5,56	5,29	0,27	1	1					2,65
	07:00	5,67	4,89	0,78	1	1					2,65
	08:00	6,45	5,31	1,13	1	1					2,65
	09:00	6,82	5,69	1,12	1	1					2,65
	10:00	6,99	5,86	1,13	1	1					2,65
	11:00	6,91	5,65	1,26	1	1					2,65
	12:00	6,95	6,27	0,68	1	1					2,65
	13:00	6,93	6,59	0,34	1	1					2,65
	14:00	7,15	6,70	0,45	1	1					2,65
	15:00	7,26	6,88	0,38	1	1					2,65
	16:00	7,50	7,21	0,29	1	1					2,65
	17:00	7,60	7,18	0,42	1	1					2,65
	18:00	7,70	7,66	0,04	1	1					2,65
	19:00	8,13	8,13	0,00	1	1					2,65
	20:00	7,83	7,83	0,00	1	1					2,65
	21:00	7,36	7,36	0,00	1	1					2,65
	22:00	6,63	6,48	0,15	1	1					2,65
	23:00	6,39	5,92	0,47	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 20/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	6,06	5,32	0,74	1	1					2,65
	01:00	5,71	5,05	0,65	1	1					1,94
	02:00	5,24	4,82	0,42	1	1					0,80
	03:00	4,77	4,04	0,73	1						1,85
	04:00	4,51	3,57	0,94	1						2,65
	05:00	4,90	3,94	0,96	1						2,65
	06:00	4,98	3,68	1,30	1						2,65
	07:00	5,09	3,79	1,31	1						2,65
	08:00	6,08	4,44	1,64	1					1	2,65
	09:00	6,35	4,67	1,69	1					1	2,65
	10:00	6,45	4,75	1,70	1					1	2,65
	11:00	6,73	5,53	1,20	1					1	2,65
	12:00	6,64	4,89	1,75	1	1					2,56
	13:00	6,21	5,10	1,12	1	1					1,53
	14:00	6,59	5,82	0,77	1	1					1,50
	15:00	6,74	6,26	0,48	1	1					1,50
	16:00	6,93	6,45	0,48	1	1					2,40
	17:00	7,08	6,18	0,90	1	1					2,65
	18:00	7,27	6,37	0,90	1	1					2,65
	19:00	7,52	7,19	0,33	1	1					2,65
	20:00	7,87	7,34	0,53	1	1					2,65
	21:00	7,02	6,81	0,21	1	1					2,65
	22:00	5,96	5,91	0,06	1	1					2,65
	23:00	6,05	5,75	0,30	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 13:00-15:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 21/5/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,33	4,64	0,70	1	1					2,07
	01:00	4,45	3,64	0,82	1						2,24
	02:00	4,54	3,77	0,77	1						2,65
	03:00	4,67	4,44	0,23	1						2,65
	04:00	4,57	4,20	0,37	1						2,65
	05:00	4,40	3,39	1,01	1						2,65
	06:00	4,20	3,22	0,98	1						2,65
	07:00	4,71	4,33	0,38	1						2,65
	08:00	5,23	4,62	0,61	1					1	2,65
	09:00	5,64	4,83	0,81	1					1	2,65
	10:00	5,76	4,73	1,03	1					1	2,65
	11:00	5,86	5,11	0,75	1					2	2,65
	12:00	6,12	4,89	1,24	1					2	2,65
	13:00	6,28	5,24	1,04	1					2	2,65
	14:00	6,45	6,27	0,17	1		1				2,65
	15:00	6,39	6,18	0,21	1		1				2,65
	16:00	6,39	6,11	0,27	1		1				2,65
	17:00	6,40	6,24	0,16	1		1				2,65
	18:00	6,07	6,01	0,07	1		1				2,65
	19:00	6,68	6,66	0,02	1		1				2,65
	20:00	6,63	6,63	0,01	1		1				2,65
	21:00	6,08	6,08	0,01	1		1				2,65
	22:00	6,96	6,95	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,78	6,78	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 22/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,72	5,71	0,01	1		1				2,65
	01:00	6,12	6,12	0,00	1		1				2,65
	02:00	6,09	6,09	0,00	1		1				2,65
	03:00	5,44	5,38	0,07	1		1				2,65
	04:00	5,02	4,65	0,37	1		1				2,65
	05:00	5,68	5,51	0,18	1		1				2,65
	06:00	5,97	5,97	0,00	1		1				2,65
	07:00	6,19	6,19	0,00	1		1				2,65
	08:00	6,80	6,80	0,00	1		1				2,65
	09:00	7,43	7,43	0,00	1		1				2,65
	10:00	7,55	7,55	0,00	1	1					2,65
	11:00	7,21	7,21	0,00	1	1					2,65
	12:00	7,93	7,89	0,04	1	1					2,65
	13:00	8,23	8,19	0,04	1	1					2,65
	14:00	7,72	7,70	0,02	1	1					2,65
	15:00	7,47	7,44	0,03	1	1					2,65
	16:00	7,80	7,74	0,06	1	1					2,65
	17:00	7,88	7,81	0,07	1	1					2,65
	18:00	8,16	8,06	0,10	1		1				2,65
	19:00	8,34	8,25	0,09	1		1				2,65
	20:00	8,53	8,09	0,44	1		1				2,65
	21:00	8,07	7,51	0,56	1		1				2,65
	22:00	7,58	7,10	0,48	1		1				2,65
	23:00	7,31	6,89	0,42	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 23/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,85	6,49	0,36	1		1				2,65
	01:00	6,47	6,03	0,43	1		1				2,65
	02:00	5,79	5,43	0,36	1		1				2,65
	03:00	5,74	5,11	0,64	1		1				2,65
	04:00	6,05	5,33	0,72	1		1				2,65
	05:00	5,73	4,92	0,81	1		1				2,65
	06:00	5,57	4,65	0,91		1	1				1,73
	07:00	6,46	5,99	0,46		1	1				0,80
	08:00	7,36	6,43	0,93		1	1				1,22
	09:00	7,30	6,32	0,98		1	1				1,30
	10:00	7,31	5,96	1,35		1	1				1,72
	11:00	7,16	5,42	1,74		1	1				1,90
	12:00	7,59	5,86	1,73		1	1				1,90
	13:00	7,38	5,61	1,77		1	1				1,90
	14:00	7,28	5,51	1,77		1	1				1,90
	15:00	7,22	5,47	1,75		1	1				1,90
	16:00	7,27	5,58	1,69		1	1				1,90
	17:00	7,44	5,82	1,62		1	1				1,90
	18:00	7,32	5,94	1,39		1	1				1,95
	19:00	8,00	6,99	1,01		1	1				2,65
	20:00	8,32	7,56	0,76		1	1				2,65
	21:00	8,72	8,25	0,48		1	1				2,65
	22:00	8,22	8,02	0,20		1	1				2,65
	23:00	7,72	7,57	0,15		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 24/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	7,14	7,08	0,06		1	1				2,65
	01:00	6,49	6,34	0,15		1	1				2,65
	02:00	5,83	5,67	0,16		1	1				2,65
	03:00	6,01	5,79	0,22		1	1				2,65
	04:00	6,28	6,12	0,16		1	1				2,65
	05:00	6,23	5,97	0,26		1	1				2,65
	06:00	5,86	5,69	0,17		1	1				2,65
	07:00	6,62	6,46	0,16		1	1				2,65
	08:00	7,15	6,85	0,30		1	1				2,65
	09:00	7,21	6,89	0,33		1	1				2,65
	10:00	7,05	6,86	0,20		1	1				2,65
	11:00	6,97	6,91	0,06		1	1				2,65
	12:00	7,42	7,42	0,00		1	1				2,65
	13:00	7,12	7,12	0,00		1	1				2,65
	14:00	6,92	6,88	0,04		1	1				2,65
	15:00	6,45	6,40	0,05		1	1				2,65
	16:00	6,49	6,48	0,01		1	1				2,65
	17:00	7,07	7,07	0,00		1	1				2,65
	18:00	7,23	7,23	0,00		1	1				2,65
	19:00	7,62	7,62	0,00		1	1				2,65
	20:00	7,92	7,92	0,00		1	1				2,65
	21:00	7,97	7,97	0,00		1	1				2,65
	22:00	7,41	7,41	0,00		1	1				2,65
	23:00	6,89	6,89	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 25/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,47	6,47	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,22	6,22	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,81	5,81	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,64	5,64	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,70	5,70	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,69	5,69	0,00		1	1				2,65
	06:00	5,73	5,73	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,30	6,30	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,72	6,72	0,00		1	1				2,65
	09:00	7,06	7,05	0,01		1	1				2,65
	10:00	7,21	7,20	0,01		1	1				2,65
	11:00	7,38	7,32	0,06		1	1				2,65
	12:00	7,55	7,51	0,05		1	1				2,65
	13:00	7,25	7,23	0,03		1	1				2,65
	14:00	6,84	6,78	0,06		1	1				2,65
	15:00	6,91	6,90	0,01		1	1				2,65
	16:00	6,88	6,88	0,00		1	1				2,65
	17:00	7,15	7,15	0,00		1	1				2,65
	18:00	7,41	7,41	0,00		1	1				2,65
	19:00	7,92	7,92	0,00		1	1				2,65
	20:00	8,18	8,04	0,14		1	1				2,65
	21:00	8,25	8,02	0,23		1	1				2,65
	22:00	7,62	7,54	0,08		1	1				2,65
	23:00	7,21	7,21	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 26/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,51	6,41	0,10		1	1				2,65
	01:00	6,24	6,07	0,18		1	1				2,65
	02:00	6,02	5,92	0,10		1	1				2,65
	03:00	6,02	5,93	0,09		1	1				2,65
	04:00	5,91	5,76	0,14		1	1				2,65
	05:00	5,84	5,21	0,63		1	1				2,18
	06:00	5,99	5,96	0,03	1	1					0,15
	07:00	6,29	5,85	0,44	1	1					0,72
	08:00	7,01	5,82	1,19	1	1					1,79
	09:00	7,69	6,13	1,56	1	1					2,65
	10:00	7,64	6,43	1,20		1	1				2,65
	11:00	7,47	6,13	1,34		1	1				2,65
	12:00	7,22	6,35	0,87		1	1				2,65
	13:00	7,26	5,94	1,32		1	1				2,65
	14:00	7,16	5,59	1,57		1	1				2,65
	15:00	7,03	5,65	1,37		1	1				2,65
	16:00	6,79	6,36	0,43		1	1				2,65
	17:00	7,03	6,80	0,23		1	1				2,65
	18:00	7,19	6,95	0,24		1	1				2,65
	19:00	7,69	7,55	0,14		1	1				2,65
	20:00	7,51	7,27	0,25		1	1				2,65
	21:00	6,95	5,79	1,15		1	1				2,65
	22:00	6,29	6,12	0,17		1	1				2,65
	23:00	5,81	5,81	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 05:00-08:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 27/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,37	5,20	0,17		1	1				2,65
	01:00	5,21	5,13	0,08		1	1				0,79
	02:00	4,77	4,74	0,03			1			1	2,01
	03:00	4,71	4,34	0,37			1			1	2,65
	04:00	4,64	4,22	0,42			1				2,65
	05:00	4,70	3,89	0,81			1				2,65
	06:00	4,92	3,61	1,31			1				2,65
	07:00	5,53	3,65	1,87			1				2,65
	08:00	5,90	4,36	1,54			1				2,65
	09:00	6,41	4,35	2,06			1				2,65
	10:00	6,21	4,26	1,95			1				2,38
	11:00	6,26	4,53	1,73			1				2,53
	12:00	6,55	4,21	2,34			1				2,65
	13:00	6,41	4,15	2,26			1				2,65
	14:00	6,25	4,04	2,21			1				2,65
	15:00	6,24	3,91	2,33			1				2,65
	16:00	6,25	4,22	2,03			1			1	2,57
	17:00	6,22	4,71	1,52			1			1	1,94
	18:00	6,56	4,66	1,91			1			1	2,00
	19:00	7,07	5,17	1,90			1				1,97
	20:00	7,40	5,66	1,74		1	1				1,80
	21:00	7,32	5,78	1,55		1	1				1,80
	22:00	6,67	4,70	1,97		1	1				2,27
	23:00	6,02	3,44	2,58			1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 28/5/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,50	2,89	2,61			1				2,65
	01:00	5,18	2,73	2,44			1				2,50
	02:00	4,94	2,95	1,99			1				2,10
	03:00	4,81	2,82	1,99			1				2,10
	04:00	4,79	2,77	2,02			1				2,10
	05:00	4,79	2,77	2,02			1				2,10
	06:00	4,59	2,58	2,01			1				2,06
	07:00	4,95	2,94	2,01			1				2,00
	08:00	5,75	3,70	2,05			1				2,14
	09:00	6,00	3,59	2,41			1				2,65
	10:00	6,12	3,65	2,46			1				2,65
	11:00	6,29	3,69	2,60			1				2,65
	12:00	6,09	3,55	2,53			1				2,65
	13:00	6,22	3,62	2,60			1				2,65
	14:00	6,00	3,39	2,60			1				2,65
	15:00	5,93	3,36	2,56			1				2,65
	16:00	5,84	3,65	2,19			1				2,65
	17:00	6,08	3,75	2,34			1				2,65
	18:00	6,29	3,92	2,37			1				2,65
	19:00	6,81	4,69	2,12			1			1	2,65
	20:00	6,96	4,45	2,51			1			1	2,65
	21:00	6,98	4,88	2,10			1			1	2,65
	22:00	7,43	6,16	1,27		1	1				2,65
	23:00	7,40	6,91	0,49		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 29/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,84	6,50	0,34		1	1				2,65
	01:00	6,53	5,48	1,05		1	1				2,65
	02:00	6,08	4,63	1,45		1	1				2,10
	03:00	5,56	3,24	2,32			1				2,65
	04:00	5,84	3,45	2,39			1				2,65
	05:00	6,00	4,00	2,00			1				2,65
	06:00	6,21	4,56	1,64			1			1	2,65
	07:00	6,92	5,16	1,76			1			1	2,65
	08:00	7,53	5,23	2,30		1	1				2,65
	09:00	7,74	5,67	2,07		1	1				2,65
	10:00	7,65	5,57	2,08		1	1				2,65
	11:00	7,95	5,97	1,99		1	1				2,65
	12:00	8,28	6,58	1,70		1	1				2,65
	13:00	8,12	6,59	1,53		1	1				2,65
	14:00	7,32	6,48	0,84		1	1				2,65
	15:00	7,37	6,88	0,50	1		1				2,65
	16:00	7,60	7,29	0,31	1		1				2,65
	17:00	7,47	7,33	0,14	1		1				2,65
	18:00	7,81	7,60	0,21	1		1				2,65
	19:00	8,34	8,34	0,00	1		1				2,65
	20:00	8,63	8,55	0,07	1		1				2,65
	21:00	9,00	8,77	0,23	1		1			1	2,65
	22:00	8,29	8,29	0,00	1		1			1	2,65
	23:00	7,66	7,40	0,26	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 30/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	7,32	7,05	0,28	1		1				2,65
	01:00	7,02	6,71	0,31	1		1				2,65
	02:00	6,25	6,16	0,09	1		1				2,65
	03:00	6,14	6,09	0,05	1		1				2,65
	04:00	6,38	6,16	0,22	1		1				2,65
	05:00	6,28	6,03	0,24	1		1				2,65
	06:00	6,03	5,87	0,16	1		1				2,65
	07:00	7,22	7,04	0,18	1		1				2,65
	08:00	7,82	7,65	0,17	1		1				2,65
	09:00	7,69	7,59	0,10	1		1				2,65
	10:00	7,84	7,73	0,11	1		1				2,65
	11:00	8,10	8,03	0,06	1		1			1	2,65
	12:00	8,48	8,47	0,02	1		1			1	2,65
	13:00	8,42	8,31	0,10	1		1				2,65
	14:00	7,54	7,50	0,04	1		1				2,65
	15:00	7,43	7,42	0,01	1		1				2,65
	16:00	7,88	7,88	0,00	1		1				2,65
	17:00	7,77	7,77	0,00	1		1				2,65
	18:00	8,12	8,12	0,00	1		1				2,65
	19:00	8,57	8,57	0,00	1		1				2,65
	20:00	8,62	8,62	0,00	1		1				2,65
	21:00	8,32	8,32	0,00	1		1				2,65
	22:00	7,94	7,94	0,00	1		1				2,65
	23:00	7,63	7,63	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 31/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	7,13	7,13	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,82	6,82	0,00	1		1				2,65
	02:00	6,43	6,43	0,00	1		1				2,65
	03:00	6,52	6,52	0,00	1		1				2,65
	04:00	6,43	6,43	0,00	1		1				2,65
	05:00	6,29	6,29	0,00	1		1				2,65
	06:00	6,46	6,46	0,00	1		1				2,65
	07:00	6,91	6,91	0,00	1		1				2,65
	08:00	7,58	7,54	0,04	1		1			1	2,65
	09:00	7,95	7,95	0,00	1		1			1	2,65
	10:00	7,66	7,52	0,14	1		1			1	2,65
	11:00	7,82	7,82	0,00	1		1			1	2,65
	12:00	8,09	8,09	0,00	1		1			1	2,65
	13:00	7,21	7,20	0,01	1		1			1	2,65
	14:00	7,13	7,06	0,07	1		1				2,65
	15:00	6,87	6,75	0,12	1		1				2,65
	16:00	6,30	6,21	0,09	1		1				2,65
	17:00	7,39	7,33	0,06	1		1				2,65
	18:00	7,80	7,76	0,04	1		1				2,65
	19:00	8,22	8,19	0,03	1		1				2,65
	20:00	8,48	8,38	0,10	1		1				2,65
	21:00	8,66	8,28	0,38	1		1				2,65
	22:00	7,52	7,28	0,25	1		1				2,65
	23:00	7,48	7,39	0,09	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ένα εκ των φορητών Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης. Επίσης, κατά το διάστημα 08:00-13:00 τέθηκε σε λειτουργία ένα φορητό Η/Ζ λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης