

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 1/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/05/23 0:00	10,98	9,35	1,63		1		1			3,71
	01/05/23 1:00	10,15	8,89	1,26		1		1			2,88
	01/05/23 2:00	9,70	8,54	1,16		1		1			2,43
	01/05/23 3:00	9,38	8,17	1,21		1		1			2,11
	01/05/23 4:00	9,18	8,23	0,96		1		1			1,91
	01/05/23 5:00	9,25	9,11	0,14		1		1			1,98
	01/05/23 6:00	9,26	8,94	0,31		1		1			1,98
	01/05/23 7:00	9,92	9,68	0,24		1		1			2,65
	01/05/23 8:00	10,62	10,62	0,00		1		1			3,35
	01/05/23 9:00	11,12	11,12	0,00		1		1			3,85
	01/05/23 10:00	10,86	10,86	0,00		1		1			3,58
	01/05/23 11:00	10,63	10,59	0,04		1		1			3,35
	01/05/23 12:00	10,07	10,05	0,02		1		1			2,80
	01/05/23 13:00	10,09	10,09	0,00		1		1			2,81
	01/05/23 14:00	9,83	9,83	0,00		1		1			2,56
	01/05/23 15:00	9,72	9,72	0,00		1		1			2,45
	01/05/23 16:00	9,59	9,59	0,00		1		1			2,32
	01/05/23 17:00	9,91	9,91	0,00		1		1			2,63
	01/05/23 18:00	11,22	11,02	0,20		1		1			3,93
	01/05/23 19:00	12,67	12,53	0,14		1		1	1		2,24
	01/05/23 20:00	14,94	14,73	0,21		1		1	1		4,51
	01/05/23 21:00	15,01	14,72	0,29		1		1	1		4,58
	01/05/23 22:00	13,53	13,41	0,12		1		1	1		3,11
	01/05/23 23:00	12,15	12,12	0,03		1		1	1		1,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 2/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	02/05/23 0:00	10,56	10,46	0,10		1		1			3,29
	02/05/23 1:00	9,73	9,56	0,17		1		1			2,46
	02/05/23 2:00	9,38	9,05	0,33		1		1			2,11
	02/05/23 3:00	9,14	8,69	0,45		1		1			1,86
	02/05/23 4:00	9,06	8,67	0,39		1		1			1,78
	02/05/23 5:00	9,24	8,91	0,33		1		1			1,97
	02/05/23 6:00	9,84	9,64	0,21		1		1			2,57
	02/05/23 7:00	11,36	11,36	0,00		1		1			3,97
	02/05/23 8:00	11,88	11,88	0,00		1		1			4,16
	02/05/23 9:00	11,95	11,95	0,00		1		1			4,18
	02/05/23 10:00	11,65	11,64	0,01		1		1			4,08
	02/05/23 11:00	10,94	10,91	0,02		1		1			3,66
	02/05/23 12:00	10,98	10,90	0,07		1		1			3,70
	02/05/23 13:00	10,96	10,86	0,11		1		1			3,69
	02/05/23 14:00	10,79	10,48	0,32		1		1			3,52
	02/05/23 15:00	9,84	9,24	0,60		1		1			2,57
	02/05/23 16:00	10,09	9,34	0,75		1		1			2,81
	02/05/23 17:00	11,52	10,83	0,69		1		1			4,03
	02/05/23 18:00	13,18	12,35	0,84		1		1	1		2,76
	02/05/23 19:00	14,32	13,68	0,63		1		1	1		3,89
02/05/23 20:00	16,09	15,61	0,47		1		1	1		5,63	
02/05/23 21:00	15,33	14,33	1,01		1		1	1		4,91	
02/05/23 22:00	13,67	11,54	2,13		1		1	1		3,25	
02/05/23 23:00	11,99	9,76	2,23		1		1	1		1,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 3/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	03/05/23 0:00	10,45	9,26	1,19		1		1			3,17
	03/05/23 1:00	9,67	9,06	0,61		1		1			2,39
	03/05/23 2:00	9,40	8,65	0,75		1		1			2,12
	03/05/23 3:00	9,13	8,62	0,51		1		1			1,86
	03/05/23 4:00	9,09	8,11	0,98		1		1			1,82
	03/05/23 5:00	9,27	8,57	0,70		1		1			2,00
	03/05/23 6:00	9,96	8,72	1,24		1		1			2,68
	03/05/23 7:00	11,24	8,96	2,28		1		1			3,93
	03/05/23 8:00	11,90	9,61	2,29		1		1			4,17
	03/05/23 9:00	11,87	9,29	2,58		1		1			4,15
	03/05/23 10:00	11,41	8,62	2,78		1		1			3,99
	03/05/23 11:00	11,07	8,26	2,81		1		1			3,80
	03/05/23 12:00	11,24	8,20	3,04		1		1			3,94
	03/05/23 13:00	11,45	8,29	3,16		1		1			4,01
	03/05/23 14:00	11,40	8,22	3,17				1	1		3,99
	03/05/23 15:00	11,13	7,77	3,36				1	1		3,85
	03/05/23 16:00	12,00	8,31	3,69				1	1		4,20
	03/05/23 17:00	12,10	8,51	3,59				1	1		4,23
	03/05/23 18:00	12,88	8,77	4,12				1	1		4,51
	03/05/23 19:00	14,54	10,18	4,35				1	1		5,09
	03/05/23 20:00	15,74	11,02	4,72				1	1	1	5,32
	03/05/23 21:00	15,08	10,69	4,39				1	1	1	4,65
	03/05/23 22:00	13,45	10,20	3,25				1	1	1	3,02
	03/05/23 23:00	12,08	8,57	3,51				1	1		4,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 4/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	04/05/23 0:00	10,56	8,08	2,48				1	1		3,70
	04/05/23 1:00	9,64	7,49	2,16				1	1		3,34
	04/05/23 2:00	9,57	7,19	2,38				1	1		3,27
	04/05/23 3:00	9,23	7,76	1,46				1	1		2,93
	04/05/23 4:00	9,26	7,28	1,99				1	1		2,96
	04/05/23 5:00	9,38	6,91	2,47				1	1		3,08
	04/05/23 6:00	10,20	8,50	1,70				1	1		3,57
	04/05/23 7:00	11,64	11,19	0,45			1	1			4,07
	04/05/23 8:00	12,57	12,40	0,17		1	1	1			1,17
	04/05/23 9:00	12,35	12,11	0,24		1	1				4,10
	04/05/23 10:00	13,22	12,83	0,39		1	1				4,63
	04/05/23 11:00	14,24	14,18	0,06		1	1	1			2,84
	04/05/23 12:00	14,27	14,11	0,16		1	1	1			2,87
	04/05/23 13:00	14,65	14,43	0,22		1	1	1			3,25
	04/05/23 14:00	13,14	13,08	0,06		1	1	1			1,74
	04/05/23 15:00	12,71	12,06	0,65		1	1	1			1,31
	04/05/23 16:00	12,55	11,85	0,70		1	1	1			1,15
	04/05/23 17:00	12,68	12,04	0,64		1	1	1			1,28
	04/05/23 18:00	13,94	13,00	0,94		1	1	1			2,54
	04/05/23 19:00	15,37	15,00	0,37		1	1	1			3,97
04/05/23 20:00	16,59	16,55	0,03		1	1	1			5,19	
04/05/23 21:00	15,79	15,79	0,00		1	1	1			4,39	
04/05/23 22:00	14,03	12,92	1,11		1	1	1			2,63	
04/05/23 23:00	12,28	10,36	1,92		1	1	1			0,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 5/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	05/05/23 0:00	10,92	7,55	3,37			1	1			3,64
	05/05/23 1:00	10,04	6,61	3,43				1	1		3,51
	05/05/23 2:00	9,71	6,29	3,42				1	1		3,40
	05/05/23 3:00	9,51	6,36	3,14				1	1		3,21
	05/05/23 4:00	9,38	7,99	1,39				1	1		3,08
	05/05/23 5:00	9,63	8,51	1,12				1	1		3,33
	05/05/23 6:00	10,51	7,80	2,72				1	1		3,68
	05/05/23 7:00	12,16	8,68	3,49			1		1		4,26
	05/05/23 8:00	14,00	10,04	3,96			1		1		4,90
	05/05/23 9:00	14,46	10,00	4,47			1		1		5,06
	05/05/23 10:00	13,45	10,28	3,18			1		1		4,71
	05/05/23 11:00	13,45	10,49	2,96			1		1		4,71
	05/05/23 12:00	13,96	11,12	2,85			1		1		4,89
	05/05/23 13:00	14,10	10,43	3,67			1		1		4,93
	05/05/23 14:00	13,53	10,20	3,33			1		1		4,73
	05/05/23 15:00	13,32	10,12	3,20			1		1		4,66
	05/05/23 16:00	13,55	10,05	3,50			1		1		4,74
	05/05/23 17:00	14,05	10,79	3,26			1		1		4,92
	05/05/23 18:00	14,86	10,96	3,90			1	1	1		4,44
	05/05/23 19:00	15,58	10,76	4,82			1	1	1		5,16
05/05/23 20:00	16,75	11,24	5,51			1	1	1		5,86	
05/05/23 21:00	16,16	10,86	5,30			1	1	1		5,66	
05/05/23 22:00	14,33	10,75	3,58			1	1	1		3,91	
05/05/23 23:00	12,89	9,80	3,09				1	1		4,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 6/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	06/05/23 0:00	11,33	7,53	3,80				1	1		3,97
	06/05/23 1:00	10,60	6,90	3,70				1	1		3,71
	06/05/23 2:00	9,96	6,89	3,07				1	1		3,49
	06/05/23 3:00	9,75	6,79	2,96				1	1		3,41
	06/05/23 4:00	9,57	6,52	3,04				1	1		3,27
	06/05/23 5:00	9,74	6,61	3,13				1	1		3,41
	06/05/23 6:00	10,07	6,63	3,44				1	1		3,52
	06/05/23 7:00	11,25	7,47	3,79				1	1		3,94
	06/05/23 8:00	12,16	8,62	3,54			1	1			4,26
	06/05/23 9:00	12,47	8,44	4,03			1	1			4,37
	06/05/23 10:00	12,23	8,09	4,14			1	1			4,28
	06/05/23 11:00	12,29	8,12	4,17			1	1			4,30
	06/05/23 12:00	12,45	8,17	4,28			1	1			4,36
	06/05/23 13:00	11,93	7,75	4,18			1	1			4,18
	06/05/23 14:00	11,23	7,41	3,82			1	1			3,93
	06/05/23 15:00	10,54	7,26	3,28			1	1			3,27
	06/05/23 16:00	10,67	7,39	3,28			1	1			3,39
	06/05/23 17:00	11,49	7,72	3,77			1	1			4,02
	06/05/23 18:00	12,83	8,57	4,26			1	1			4,49
	06/05/23 19:00	13,83	9,19	4,64			1	1			4,84
06/05/23 20:00	15,75	11,13	4,62			1	1			5,51	
06/05/23 21:00	15,65	11,34	4,31			1	1	1		5,22	
06/05/23 22:00	13,99	10,50	3,49			1	1	1		3,57	
06/05/23 23:00	12,70	10,35	2,35			1	1	1		2,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 7/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	07/05/23 0:00	11,06	7,71	3,34				1	1		3,87	
	07/05/23 1:00	10,39	7,45	2,94				1	1		3,64	
	07/05/23 2:00	9,69	7,18	2,51				1	1		3,39	
	07/05/23 3:00	9,53	7,07	2,47				1	1		3,23	
	07/05/23 4:00	9,26	6,59	2,67				1	1		2,96	
	07/05/23 5:00	9,46	6,83	2,63				1	1		3,16	
	07/05/23 6:00	9,51	6,75	2,76				1	1		3,21	
	07/05/23 7:00	10,24	7,33	2,91				1	1		3,59	
	07/05/23 8:00	11,01	7,34	3,68				1	1		3,85	
	07/05/23 11:00	11,46	7,82	3,64	1			1			4,01	
	07/05/23 12:00	11,09	7,78	3,32	1			1			3,82	
	07/05/23 13:00	10,95	7,55	3,40		1		1			3,67	
	07/05/23 14:00	9,81	7,55	2,26		1		1			2,53	
	07/05/23 15:00	9,34	7,55	1,79		1		1			2,06	
	07/05/23 16:00	9,53	7,53	1,99		1		1			2,25	
	07/05/23 17:00	10,26	7,57	2,69		1		1			2,99	
	07/05/23 18:00	11,73	7,84	3,89		1		1			4,11	
	07/05/23 19:00	12,70	8,45	4,24		1		1			4,44	
07/05/23 20:00	14,85	9,73	5,12		1		1			5,20		
07/05/23 21:00	14,89	9,71	5,17		1		1			5,21		
07/05/23 22:00	13,24	8,84	4,39		1		1			4,63		
07/05/23 23:00	11,90	8,30	3,60		1		1			4,16		

Παρατηρήσεις:

Στις 9.35 σημειώθηκε γενική διακοπή στη Σάμο, διάρκειας 20 λεπτών, μετά από σύγκρουση οχήματος σε στήλη ΜΤ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 8/5/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	08/05/23 0:00	10,41	7,78	2,62		1		1			3,13
	08/05/23 1:00	9,67	7,66	2,00		1		1			2,39
	08/05/23 2:00	9,25	7,53	1,72		1		1			1,98
	08/05/23 3:00	9,05	7,62	1,42		1		1			1,77
	08/05/23 4:00	8,96	7,83	1,13		1		1			1,68
	08/05/23 5:00	9,17	7,55	1,62		1		1			1,89
	08/05/23 6:00	9,97	8,03	1,94		1		1			2,69
	08/05/23 7:00	11,45	8,12	3,33		1		1			4,01
	08/05/23 8:00	11,78	8,40	3,38		1		1			4,12
	08/05/23 9:00	11,64	7,97	3,67		1		1			4,07
	08/05/23 10:00	11,17	7,56	3,60		1		1			3,89
	08/05/23 11:00	10,73	7,60	3,13		1		1			3,46
	08/05/23 12:00	10,86	7,72	3,14		1		1			3,59
	08/05/23 13:00	10,69	7,70	2,99		1		1			3,42
	08/05/23 14:00	10,28	7,68	2,60		1		1			3,01
	08/05/23 15:00	9,66	7,46	2,21		1		1			2,39
	08/05/23 16:00	9,62	7,51	2,11		1		1			2,34
	08/05/23 17:00	10,48	7,76	2,71		1		1			3,20
	08/05/23 18:00	11,99	8,54	3,46		1		1			4,20
	08/05/23 19:00	13,21	9,22	3,99		1		1			4,62
08/05/23 20:00	15,20	10,48	4,73		1		1			5,32	
08/05/23 21:00	14,83	10,23	4,60		1		1			5,19	
08/05/23 22:00	13,16	9,25	3,91		1		1			4,61	
08/05/23 23:00	11,83	8,20	3,63		1		1			4,14	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 9/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	09/05/23 0:00	10,37	7,61	2,76		1		1			3,09
	09/05/23 1:00	9,50	7,44	2,05		1		1			2,22
	09/05/23 2:00	9,16	7,29	1,88		1		1			1,89
	09/05/23 3:00	9,09	7,35	1,74		1		1			1,82
	09/05/23 4:00	9,06	7,36	1,70		1		1			1,78
	09/05/23 5:00	9,19	7,72	1,47		1		1			1,91
	09/05/23 6:00	9,98	8,21	1,78		1		1			2,71
	09/05/23 7:00	11,67	8,70	2,97		1		1			4,08
	09/05/23 8:00	12,88	9,68	3,20		1		1			4,51
	09/05/23 9:00	12,91	10,84	2,07		1	1				4,52
	09/05/23 10:00	12,54	11,71	0,83		1	1				4,29
	09/05/23 11:00	11,55	10,63	0,92		1	1				3,30
	09/05/23 12:00	11,62	9,95	1,67		1	1				3,37
	09/05/23 13:00	11,70	9,64	2,06		1	1				3,45
	09/05/23 14:00	11,33	9,52	1,81		1	1				3,08
	09/05/23 15:00	10,92	9,67	1,24		1	1				2,67
	09/05/23 16:00	11,21	9,42	1,79		1	1				2,96
	09/05/23 17:00	12,08	9,71	2,38		1	1				3,83
	09/05/23 18:00	12,80	10,20	2,61		1	1				4,48
	09/05/23 19:00	13,90	10,57	3,33		1	1				4,86
09/05/23 20:00	15,67	12,16	3,51		1	1				5,49	
09/05/23 21:00	15,31	12,22	3,10		1	1	1			3,91	
09/05/23 22:00	13,60	10,99	2,61		1	1	1			2,20	
09/05/23 23:00	11,89	9,25	2,63			1	1			4,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 10/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	10/05/23 0:00	10,58	7,89	2,69			1	1			3,30
	10/05/23 1:00	9,58	7,58	2,00			1	1			2,31
	10/05/23 2:00	9,31	7,54	1,77			1	1			2,04
	10/05/23 3:00	9,13	7,36	1,77			1	1			1,85
	10/05/23 4:00	9,14	7,49	1,64			1	1			1,86
	10/05/23 5:00	9,33	7,54	1,79			1	1			2,05
	10/05/23 6:00	9,97	8,09	1,89			1	1			2,70
	10/05/23 7:00	11,69	8,87	2,82			1	1			4,09
	10/05/23 8:00	12,62	9,54	3,08			1	1			4,42
	10/05/23 9:00	13,42	9,85	3,58			1	1			4,70
	10/05/23 10:00	13,09	9,81	3,28			1	1			4,58
	10/05/23 11:00	11,84	8,44	3,40			1	1			4,14
	10/05/23 12:00	11,60	7,95	3,65			1	1			4,06
	10/05/23 13:00	11,44	7,85	3,59			1	1			4,00
	10/05/23 14:00	10,94	7,70	3,25			1	1			3,67
	10/05/23 15:00	10,54	7,76	2,78			1	1			3,26
	10/05/23 16:00	11,05	7,65	3,40			1	1			3,78
	10/05/23 17:00	11,47	8,44	3,03			1	1			4,01
	10/05/23 18:00	12,61	8,62	3,99			1	1			4,41
	10/05/23 19:00	13,68	9,20	4,47			1	1			4,79
10/05/23 20:00	15,71	10,71	5,01			1	1			5,50	
10/05/23 21:00	15,60	11,62	3,98		1	1	1			4,20	
10/05/23 22:00	13,72	11,47	2,24		1	1	1			2,32	
10/05/23 23:00	12,05	9,23	2,82		1		1			4,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 11/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	11/05/23 0:00	10,67	7,74	2,93		1		1			3,39
	11/05/23 1:00	9,73	7,69	2,05		1		1			2,46
	11/05/23 2:00	9,41	7,65	1,76		1		1			2,13
	11/05/23 3:00	9,31	7,65	1,66		1		1			2,04
	11/05/23 4:00	9,20	7,62	1,58		1		1			1,92
	11/05/23 5:00	9,25	7,70	1,54		1		1			1,97
	11/05/23 6:00	10,21	8,14	2,07		1		1			2,93
	11/05/23 7:00	11,69	7,93	3,76		1		1			4,09
	11/05/23 8:00	12,82	8,71	4,10		1		1			4,49
	11/05/23 9:00	12,92	8,74	4,17		1		1			4,52
	11/05/23 10:00	13,06	8,62	4,43		1		1			4,57
	11/05/23 11:00	12,57	8,35	4,22		1		1			4,40
	11/05/23 12:00	12,59	8,35	4,25		1		1			4,41
	11/05/23 13:00	12,46	8,37	4,09		1		1			4,36
	11/05/23 14:00	11,89	8,02	3,88		1		1			4,16
	11/05/23 15:00	11,44	7,90	3,53		1		1			4,00
	11/05/23 16:00	11,94	8,10	3,84		1		1			4,18
	11/05/23 17:00	12,73	8,68	4,05		1		1			4,46
	11/05/23 18:00	13,40	9,56	3,84		1		1			4,69
	11/05/23 19:00	14,51	10,14	4,38		1		1			5,08
	11/05/23 20:00	16,02	11,61	4,41	1	1		1			4,62
	11/05/23 21:00	15,64	11,78	3,86	1	1		1			4,24
	11/05/23 22:00	13,73	9,86	3,87		1		1			4,81
	11/05/23 23:00	12,02	8,49	3,53		1		1			4,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 12/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	12/05/23 0:00	10,88	8,01	2,87						1	3,81
	12/05/23 1:00	9,88	6,63	3,25						1	3,46
	12/05/23 2:00	9,47	6,16	3,31						1	3,32
	12/05/23 3:00	9,40	6,54	2,86						1	3,26
	12/05/23 4:00	9,33	6,45	2,88						1	3,19
	12/05/23 5:00	9,50	6,40	3,10						1	3,33
	12/05/23 6:00	10,37	6,96	3,41						1	3,63
	12/05/23 7:00	11,48	7,79	3,69						1	4,02
	12/05/23 8:00	12,35	9,14	3,21				1		1	3,06
	12/05/23 9:00	12,43	9,53	2,90				1		1	3,14
	12/05/23 10:00	12,15	9,59	2,55				1		1	2,86
	12/05/23 11:00	12,03	9,36	2,68				1		1	2,74
	12/05/23 12:00	11,76	7,79	3,97						1	4,12
	12/05/23 13:00	11,37	8,13	3,25						1	3,98
	12/05/23 14:00	9,49	7,13	2,36						1	3,32
	12/05/23 15:00	11,17	10,22	0,95		1	1				2,92
	12/05/23 16:00	10,18	8,76	1,41		1	1				1,93
	12/05/23 17:00	11,56	8,46	3,10		1	1				3,31
	12/05/23 18:00	12,93	9,23	3,70		1	1				4,53
	12/05/23 19:00	14,18	9,85	4,33		1	1				4,96
	12/05/23 20:00	15,71	11,11	4,60		1	1				5,50
	12/05/23 21:00	15,54	10,70	4,85		1	1				5,44
	12/05/23 22:00	13,79	9,51	4,28		1	1				4,83
	12/05/23 23:00	12,19	8,61	3,58		1	1				3,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 13/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	13/05/23 0:00	10,92	7,94	2,98						1	3,82
	13/05/23 1:00	10,00	6,95	3,05						1	3,50
	13/05/23 2:00	9,73	6,74	2,99						1	3,41
	13/05/23 3:00	9,54	6,47	3,07						1	3,34
	13/05/23 4:00	9,40	6,42	2,98						1	3,26
	13/05/23 5:00	9,42	6,51	2,91						1	3,28
	13/05/23 6:00	9,92	6,82	3,10						1	3,47
	13/05/23 7:00	10,96	8,38	2,58						1	3,84
	13/05/23 8:00	11,87	8,74	3,13		1	1				3,62
	13/05/23 9:00	12,32	8,76	3,56		1	1				4,07
	13/05/23 10:00	11,88	8,63	3,25		1	1				3,63
	13/05/23 11:00	11,48	8,46	3,02		1	1				3,23
	13/05/23 12:00	11,55	8,68	2,87		1	1				3,30
	13/05/23 13:00	11,80	8,84	2,95		1	1				3,55
	13/05/23 14:00	11,00	8,44	2,56		1	1				2,75
	13/05/23 15:00	10,55	8,47	2,08		1	1				2,30
	13/05/23 16:00	11,00	8,54	2,46		1	1				2,75
	13/05/23 17:00	12,14	9,12	3,02		1	1				3,89
	13/05/23 18:00	12,70	9,18	3,52		1	1				4,45
	13/05/23 19:00	13,71	9,29	4,41		1	1				4,80
13/05/23 20:00	15,43	10,67	4,76		1	1				5,40	
13/05/23 21:00	15,35	10,71	4,64		1	1				5,37	
13/05/23 22:00	13,87	9,66	4,22		1	1				4,86	
13/05/23 23:00	12,28	8,84	3,45		1	1				4,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 14/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	14/05/23 0:00	10,82	8,68	2,14		1	1				2,57
	14/05/23 1:00	9,89	8,38	1,52		1	1				1,64
	14/05/23 2:00	9,60	8,35	1,25		1	1				1,35
	14/05/23 3:00	9,14	7,96	1,18		1	1				0,89
	14/05/23 4:00	9,06	8,19	0,87		1	1				0,81
	14/05/23 5:00	9,03	8,40	0,64		1	1				0,78
	14/05/23 6:00	9,00	8,46	0,53		1	1				0,75
	14/05/23 7:00	9,86	8,77	1,09		1	1				1,61
	14/05/23 8:00	10,79	8,76	2,03		1	1				2,54
	14/05/23 9:00	11,21	8,68	2,52		1	1				2,96
	14/05/23 10:00	11,42	8,60	2,82		1	1				3,17
	14/05/23 11:00	11,46	8,76	2,70		1	1				3,21
	14/05/23 12:00	11,51	8,79	2,72		1	1				3,26
	14/05/23 13:00	11,49	8,80	2,69		1	1				3,24
	14/05/23 14:00	10,80	8,86	1,95		1	1				2,55
	14/05/23 15:00	10,76	8,97	1,79		1	1				2,51
	14/05/23 16:00	10,39	8,84	1,55		1	1				2,14
	14/05/23 17:00	10,75	9,04	1,72		1	1				2,50
	14/05/23 18:00	12,04	9,79	2,24		1	1				3,79
	14/05/23 19:00	13,02	10,24	2,77		1	1				4,56
14/05/23 20:00	14,81	12,88	1,93		1	1				5,18	
14/05/23 21:00	14,90	13,61	1,29	1	1	1				2,53	
14/05/23 22:00	13,39	12,37	1,02	1	1					4,69	
14/05/23 23:00	11,86	11,14	0,72	1	1					3,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 15/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/05/23 0:00	10,37	9,16	1,21	1	1					2,12
	15/05/23 1:00	9,60	9,08	0,51	1	1					1,35
	15/05/23 2:00	9,27	9,02	0,25	1	1					1,02
	15/05/23 3:00	9,01	8,75	0,26	1	1					0,76
	15/05/23 4:00	9,02	8,56	0,46	1	1					0,77
	15/05/23 5:00	9,08	8,94	0,14	1	1					0,83
	15/05/23 6:00	9,82	9,74	0,08	1	1					1,57
	15/05/23 7:00	11,40	11,37	0,03	1	1					3,15
	15/05/23 8:00	12,37	12,34	0,03	1	1					4,12
	15/05/23 9:00	12,55	12,54	0,01	1	1					4,30
	15/05/23 10:00	12,20	12,20	0,00	1	1					3,95
	15/05/23 11:00	11,71	11,71	0,00	1	1					3,46
	15/05/23 12:00	12,04	12,04	0,00	1	1					3,79
	15/05/23 13:00	12,36	12,36	0,00	1	1					4,11
	15/05/23 14:00	11,92	11,90	0,02	1	1					3,67
	15/05/23 15:00	11,09	11,09	0,00	1	1					2,84
	15/05/23 16:00	11,05	11,05	0,00	1	1					2,80
	15/05/23 17:00	11,69	11,69	0,00	1	1					3,44
	15/05/23 18:00	12,91	12,91	0,00	1	1					4,52
	15/05/23 19:00	13,91	13,89	0,02	1	1	1				1,53
	15/05/23 20:00	15,57	15,47	0,10	1	1	1				3,19
	15/05/23 21:00	15,41	15,25	0,16	1	1	1				3,03
	15/05/23 22:00	13,52	13,44	0,08	1	1	1				1,14
	15/05/23 23:00	11,81	11,81	0,00	1		1				3,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 16/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	16/05/23 0:00	10,39	10,33	0,06	1		1				2,14
	16/05/23 1:00	9,73	9,56	0,17	1		1				1,48
	16/05/23 2:00	9,25	8,93	0,32	1		1				1,00
	16/05/23 3:00	9,18	9,04	0,14	1		1				0,93
	16/05/23 4:00	8,94	8,76	0,18	1		1				0,69
	16/05/23 5:00	9,15	9,03	0,11	1		1				0,90
	16/05/23 6:00	9,77	9,69	0,08	1		1				1,52
	16/05/23 7:00	11,61	11,42	0,19	1		1				3,36
	16/05/23 8:00	12,48	12,23	0,26	1		1				4,23
	16/05/23 9:00	12,57	12,22	0,35	1		1				4,32
	16/05/23 10:00	12,43	11,80	0,63	1		1				4,18
	16/05/23 11:00	12,12	10,63	1,49	1		1				3,87
	16/05/23 12:00	11,93	9,32	2,61	1		1				3,68
	16/05/23 13:00	12,46	9,46	3,00			1		1		4,36
	16/05/23 14:00	12,41	9,66	2,76			1		1		4,35
	16/05/23 15:00	11,44	9,80	1,63			1		1		4,00
	16/05/23 16:00	11,34	8,91	2,43			1		1		3,97
	16/05/23 17:00	11,69	8,74	2,94			1		1		4,09
	16/05/23 18:00	13,20	11,49	1,71			1		1		4,62
	16/05/23 19:00	14,40	13,83	0,57	1		1		1		3,00
16/05/23 20:00	15,93	15,60	0,33	1		1		1		4,53	
16/05/23 21:00	15,57	15,55	0,01	1		1		1		4,17	
16/05/23 22:00	13,91	13,86	0,05	1		1		1		2,51	
16/05/23 23:00	12,23	11,78	0,44	1		1		1		0,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 17/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	17/05/23 0:00	10,61	9,20	1,41			1		1		3,34
	17/05/23 1:00	9,95	9,75	0,21			1		1		2,68
	17/05/23 2:00	9,50	8,46	1,04			1		1		2,23
	17/05/23 3:00	9,38	8,58	0,80			1		1		2,10
	17/05/23 4:00	9,23	8,24	0,99			1		1		1,95
	17/05/23 5:00	9,45	9,13	0,32			1		1		2,17
	17/05/23 6:00	10,22	10,12	0,10			1		1		2,94
	17/05/23 7:00	11,60	11,60	0,00		1	1				3,35
	17/05/23 8:00	12,32	12,04	0,28		1	1				4,07
	17/05/23 9:00	12,47	11,88	0,59		1	1				4,22
	17/05/23 10:00	12,38	11,82	0,56		1	1				4,13
	17/05/23 11:00	12,27	11,81	0,46		1	1				4,02
	17/05/23 12:00	12,58	11,85	0,74		1	1				4,33
	17/05/23 13:00	12,23	11,58	0,65		1	1				3,98
	17/05/23 14:00	11,87	10,91	0,96		1	1				3,62
	17/05/23 15:00	10,86	9,79	1,07		1	1				2,61
	17/05/23 16:00	10,76	10,00	0,75		1	1				2,51
	17/05/23 17:00	11,71	11,47	0,25		1	1				3,46
	17/05/23 18:00	12,99	12,68	0,31		1	1				4,55
	17/05/23 19:00	14,18	14,06	0,12			1			1	3,92
	17/05/23 20:00	15,74	15,56	0,18			1			1	5,48
	17/05/23 21:00	15,82	15,63	0,19			1			1	5,54
	17/05/23 22:00	13,95	13,89	0,05			1			1	3,68
	17/05/23 23:00	12,16	12,16	0,00			1			1	1,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 18/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	18/05/23 0:00	10,96	10,96	0,00			1		1		3,68
	18/05/23 1:00	9,85	9,85	0,00			1		1		2,57
	18/05/23 2:00	9,56	9,56	0,00			1		1		2,29
	18/05/23 3:00	9,26	9,25	0,01			1		1		1,98
	18/05/23 4:00	9,23	9,23	0,00			1		1		1,96
	18/05/23 5:00	9,42	9,42	0,00			1		1		2,15
	18/05/23 6:00	10,16	10,16	0,00			1		1		2,88
	18/05/23 7:00	11,83	11,83	0,00		1	1				3,58
	18/05/23 8:00	12,47	12,47	0,00		1	1				4,22
	18/05/23 9:00	12,68	12,68	0,00		1	1				4,43
	18/05/23 10:00	12,49	12,49	0,00		1	1				4,24
	18/05/23 11:00	12,57	12,27	0,29		1	1				4,32
	18/05/23 12:00	12,34	11,77	0,58		1	1				4,09
	18/05/23 13:00	12,36	12,05	0,31		1	1				4,11
	18/05/23 14:00	12,24	11,31	0,94		1	1				3,99
	18/05/23 15:00	11,16	10,55	0,60		1	1				2,91
	18/05/23 16:00	11,02	10,34	0,68		1	1				2,77
	18/05/23 17:00	11,65	9,94	1,71		1	1				3,40
	18/05/23 18:00	12,91	11,07	1,84		1	1				4,52
	18/05/23 19:00	14,27	13,08	1,19		1	1				5,00
	18/05/23 20:00	15,49	13,34	2,15		1	1		1		4,09
	18/05/23 21:00	15,44	13,65	1,80		1	1		1		4,04
	18/05/23 22:00	13,80	12,03	1,77		1	1		1		2,40
	18/05/23 23:00	12,06	10,57	1,49		1	1		1		0,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 19/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	19/05/23 0:00	10,59	9,79	0,81			1		1		3,32
	19/05/23 1:00	9,89	8,42	1,47			1		1		2,61
	19/05/23 2:00	9,68	7,42	2,26			1		1		2,40
	19/05/23 3:00	9,47	7,38	2,09			1		1		2,19
	19/05/23 4:00	9,41	7,34	2,07			1		1		2,13
	19/05/23 5:00	9,47	7,47	2,00			1		1		2,19
	19/05/23 6:00	10,14	7,76	2,38			1		1		2,87
	19/05/23 7:00	11,85	8,22	3,62			1		1		4,15
	19/05/23 8:00	12,84	9,09	3,75			1		1		4,50
	19/05/23 9:00	13,28	9,60	3,68			1		1		4,65
	19/05/23 10:00	12,78	9,03	3,74			1		1		4,47
	19/05/23 11:00	12,48	8,87	3,61			1		1		4,37
	19/05/23 12:00	12,68	8,70	3,97			1		1		4,44
	19/05/23 13:00	12,30	7,96	4,33			1		1		4,30
	19/05/23 14:00	11,81	7,90	3,91			1		1		4,13
	19/05/23 15:00	11,14	7,54	3,61			1		1		3,87
	19/05/23 16:00	11,23	7,52	3,71			1		1		3,93
	19/05/23 17:00	11,85	8,07	3,78			1		1		4,15
	19/05/23 18:00	13,36	9,19	4,17			1		1		4,67
	19/05/23 19:00	14,23	9,81	4,42			1		1		4,98
	19/05/23 20:00	15,76	11,70	4,05		1	1		1		4,36
	19/05/23 21:00	15,60	11,60	4,00		1	1		1		4,20
	19/05/23 22:00	13,97	10,67	3,30		1	1		1		2,57
	19/05/23 23:00	12,45	8,47	3,97			1		1		4,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 20/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	20/05/23 0:00	11,09	7,58	3,51			1		1		3,82
	20/05/23 1:00	10,25	7,62	2,64			1		1		2,98
	20/05/23 2:00	9,96	7,62	2,34			1		1		2,69
	20/05/23 3:00	9,68	7,45	2,23			1		1		2,40
	20/05/23 4:00	9,55	7,37	2,18			1		1		2,28
	20/05/23 5:00	9,46	7,29	2,18			1		1		2,19
	20/05/23 6:00	9,93	7,39	2,55			1		1		2,66
	20/05/23 7:00	11,15	7,82	3,33			1		1		3,88
	20/05/23 8:00	11,98	8,30	3,68			1		1		4,19
	20/05/23 9:00	12,61	8,81	3,79			1		1		4,41
	20/05/23 10:00	12,55	8,95	3,61			1		1		4,39
	20/05/23 11:00	12,42	8,82	3,61			1		1		4,35
	20/05/23 12:00	12,39	9,09	3,30			1		1		4,34
	20/05/23 13:00	12,76	9,10	3,66			1		1		4,47
	20/05/23 14:00	12,30	8,67	3,63			1		1		4,30
	20/05/23 15:00	11,43	8,08	3,35			1		1		4,00
	20/05/23 16:00	11,57	7,73	3,83			1		1		4,05
	20/05/23 17:00	12,43	8,30	4,13			1		1		4,35
	20/05/23 18:00	13,84	9,39	4,44			1		1		4,84
	20/05/23 19:00	14,77	11,77	3,01		1	1		1		3,37
20/05/23 20:00	15,85	12,60	3,25		1	1		1		4,45	
20/05/23 21:00	15,62	12,80	2,82		1	1		1		4,22	
20/05/23 22:00	13,93	10,93	3,00		1	1				4,87	
20/05/23 23:00	12,45	8,97	3,48			1		1		4,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 21/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	21/05/23 0:00	11,05	8,00	3,05			1		1		3,77
	21/05/23 1:00	10,41	8,23	2,18			1		1		3,14
	21/05/23 2:00	9,95	8,03	1,91			1		1		2,67
	21/05/23 3:00	9,65	8,11	1,54			1		1		2,37
	21/05/23 4:00	9,57	9,00	0,57			1		1		2,30
	21/05/23 5:00	9,60	9,02	0,57			1		1		2,32
	21/05/23 6:00	9,78	9,45	0,33		1			1		2,51
	21/05/23 7:00	10,85	10,44	0,41	1	1					2,60
	21/05/23 8:00	11,74	11,70	0,04	1	1					3,49
	21/05/23 9:00	12,84	12,84	0,00	1	1					4,49
	21/05/23 10:00	12,80	12,80	0,00	1	1					4,48
	21/05/23 11:00	12,83	12,83	0,00	1	1					4,49
	21/05/23 12:00	12,49	12,49	0,00	1	1					4,24
	21/05/23 13:00	12,10	11,92	0,18	1	1					3,85
	21/05/23 14:00	11,14	11,10	0,04	1	1					2,89
	21/05/23 15:00	10,38	10,17	0,22	1	1					2,13
	21/05/23 16:00	10,44	10,17	0,28	1	1					2,19
	21/05/23 17:00	11,27	11,24	0,03	1	1					3,02
	21/05/23 18:00	12,92	12,92	0,00	1	1			1		1,52
	21/05/23 19:00	13,93	13,93	0,00	1	1			1		2,53
21/05/23 20:00	14,73	14,73	0,00	1	1			1		3,33	
21/05/23 21:00	14,66	14,66	0,00	1	1			1		3,26	
21/05/23 22:00	13,53	13,41	0,12	1	1			1		2,13	
21/05/23 23:00	12,21	12,06	0,15	1	1			1		0,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 22/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	22/05/23 0:00	10,84	10,84	0,00		1			1		3,56
	22/05/23 1:00	10,09	10,09	0,00		1			1		2,82
	22/05/23 2:00	9,70	9,70	0,00		1			1		2,42
	22/05/23 3:00	9,50	9,50	0,00		1			1		2,22
	22/05/23 4:00	9,40	9,29	0,11		1			1		2,12
	22/05/23 5:00	9,43	9,33	0,10		1			1		2,15
	22/05/23 6:00	10,14	10,12	0,02		1			1		2,87
	22/05/23 7:00	11,92	11,70	0,22	1	1			1		0,52
	22/05/23 8:00	13,51	13,51	0,00	1	1			1		2,11
	22/05/23 9:00	14,76	14,51	0,25	1	1			1		3,36
	22/05/23 10:00	15,60	15,25	0,35	1	1			1		4,20
	22/05/23 11:00	15,79	15,54	0,25	1	1			1		4,39
	22/05/23 12:00	16,25	15,83	0,42	1	1			1		4,85
	22/05/23 13:00	16,13	14,69	1,44	1	1			1		4,73
	22/05/23 14:00	15,11	13,55	1,56	1	1			1		3,71
	22/05/23 15:00	13,72	12,88	0,84	1	1			1		2,32
	22/05/23 16:00	12,59	11,92	0,67	1	1			1		1,19
	22/05/23 17:00	13,01	11,93	1,08	1	1			1		1,61
	22/05/23 18:00	14,53	12,51	2,02	1	1			1		3,13
	22/05/23 19:00	15,70	13,74	1,97	1	1			1		4,30
22/05/23 20:00	16,97	14,07	2,89	1	1			1		5,57	
22/05/23 21:00	16,35	14,40	1,95	1	1			1		4,95	
22/05/23 22:00	14,39	12,32	2,07	1	1			1		2,99	
22/05/23 23:00	12,48	10,15	2,33		1			1		4,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 23/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	23/05/23 0:00	10,90	8,02	2,89		1			1		3,63
	23/05/23 1:00	10,19	7,92	2,27		1			1		2,91
	23/05/23 2:00	9,85	7,51	2,34		1			1		2,58
	23/05/23 3:00	9,57	7,51	2,06		1			1		2,30
	23/05/23 4:00	9,54	7,76	1,77		1			1		2,26
	23/05/23 5:00	9,55	7,75	1,80		1			1		2,27
	23/05/23 6:00	10,54	7,70	2,84		1			1		3,27
	23/05/23 7:00	12,42	9,23	3,20		1			1		4,35
	23/05/23 8:00	13,83	10,04	3,79	1	1					4,84
	23/05/23 9:00	14,72	11,61	3,11	1	1					5,15
	23/05/23 10:00	14,13	12,69	1,45	1	1					4,95
	23/05/23 11:00	13,60	12,57	1,03	1	1					4,76
	23/05/23 12:00	12,94	11,30	1,65	1	1					4,53
	23/05/23 13:00	13,07	11,48	1,59	1	1					4,58
	23/05/23 14:00	12,08	9,87	2,21	1	1					3,83
	23/05/23 15:00	11,50	9,85	1,65	1	1					3,25
	23/05/23 16:00	11,59	10,27	1,32	1	1					3,34
	23/05/23 17:00	12,01	10,79	1,22	1	1					3,76
	23/05/23 18:00	13,49	12,50	0,99	1	1					4,72
	23/05/23 19:00	14,66	14,00	0,66	1	1			1		3,26
23/05/23 20:00	16,34	15,89	0,46	1	1			1		4,94	
23/05/23 21:00	16,16	15,72	0,44	1	1			1		4,76	
23/05/23 22:00	14,35	13,88	0,46	1	1			1		2,95	
23/05/23 23:00	12,61	12,50	0,11	1	1			1		1,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 24/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/05/23 0:00	11,05	11,05	0,00	1	1			1		0,00
	24/05/23 1:00	10,15	10,14	0,01		1			1		2,87
	24/05/23 2:00	9,83	9,83	0,00		1			1		2,56
	24/05/23 3:00	9,68	9,60	0,07		1			1		2,40
	24/05/23 4:00	9,58	9,46	0,12		1			1		2,30
	24/05/23 5:00	9,44	9,24	0,20		1			1		2,17
	24/05/23 6:00	10,21	10,04	0,16		1			1		2,93
	24/05/23 7:00	12,02	11,43	0,59		1			1		4,21
	24/05/23 8:00	12,99	12,76	0,23		1	1				4,55
	24/05/23 9:00	13,25	13,22	0,03		1	1				4,64
	24/05/23 10:00	13,30	13,30	0,00		1	1				4,65
	24/05/23 11:00	12,80	12,80	0,00		1	1				4,48
	24/05/23 12:00	13,05	13,05	0,00		1	1				4,57
	24/05/23 13:00	12,94	12,90	0,04		1	1				4,53
	24/05/23 14:00	12,13	11,93	0,20		1	1				3,88
	24/05/23 15:00	11,17	10,34	0,84		1	1				2,92
	24/05/23 16:00	11,16	9,71	1,45		1	1				2,91
	24/05/23 17:00	11,99	10,91	1,08		1	1				3,74
	24/05/23 18:00	13,23	11,94	1,28		1	1				4,63
	24/05/23 19:00	14,53	13,23	1,30		1	1		1		3,13
24/05/23 20:00	16,00	14,40	1,61		1	1		1		4,60	
24/05/23 21:00	16,14	13,93	2,22		1	1		1		4,74	
24/05/23 22:00	14,29	12,17	2,12		1	1		1		2,89	
24/05/23 23:00	12,50	10,95	1,55		1	1		1		1,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 25/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	25/05/23 0:00	11,10	9,19	1,91			1		1		3,83
	25/05/23 1:00	10,24	9,38	0,85			1		1		2,96
	25/05/23 2:00	9,86	8,66	1,20			1		1		2,59
	25/05/23 3:00	9,59	9,12	0,47			1		1		2,31
	25/05/23 4:00	9,51	9,38	0,13			1		1		2,24
	25/05/23 5:00	9,56	9,43	0,14			1		1		2,29
	25/05/23 6:00	10,21	10,05	0,16			1		1		2,93
	25/05/23 7:00	11,64	11,28	0,37		1	1				3,39
	25/05/23 8:00	12,52	12,03	0,49		1	1				4,27
	25/05/23 9:00	12,75	11,97	0,78		1	1				4,46
	25/05/23 10:00	12,49	11,72	0,77		1	1				4,24
	25/05/23 11:00	12,24	11,04	1,20		1	1				3,99
	25/05/23 12:00	12,33	11,39	0,93		1	1				4,08
	25/05/23 13:00	12,29	10,90	1,39		1	1				4,04
	25/05/23 14:00	11,63	10,19	1,44		1	1				3,38
	25/05/23 15:00	10,92	9,73	1,19		1	1				2,67
	25/05/23 16:00	10,93	10,31	0,62		1	1				2,68
	25/05/23 17:00	11,72	10,87	0,85		1	1				3,47
	25/05/23 18:00	13,25	12,40	0,85		1	1				4,64
	25/05/23 19:00	14,48	13,68	0,80		1	1		1		3,08
25/05/23 20:00	15,99	14,81	1,18		1	1		1		4,59	
25/05/23 21:00	16,07	14,84	1,23		1	1		1		4,67	
25/05/23 22:00	14,14	13,00	1,14		1	1		1		2,74	
25/05/23 23:00	12,47	11,35	1,12		1	1		1		1,07	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 26/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	26/05/23 0:00	10,93	8,97	1,97			1		1		3,66
	26/05/23 1:00	10,19	8,26	1,93			1		1		2,91
	26/05/23 2:00	9,84	7,94	1,90			1		1		2,57
	26/05/23 3:00	9,63	7,72	1,91			1		1		2,35
	26/05/23 4:00	9,63	7,70	1,94			1		1		2,36
	26/05/23 5:00	9,68	7,64	2,04			1		1		2,41
	26/05/23 6:00	10,44	7,93	2,52			1		1		3,17
	26/05/23 7:00	11,73	9,17	2,56			1		1		4,11
	26/05/23 8:00	12,55	10,57	1,99		1	1				4,30
	26/05/23 9:00	12,76	10,67	2,09		1	1				4,47
	26/05/23 10:00	12,64	10,53	2,11		1	1				4,39
	26/05/23 11:00	12,42	11,08	1,34		1	1				4,17
	26/05/23 12:00	12,38	12,22	0,16		1	1				4,13
	26/05/23 13:00	12,14	12,10	0,04		1	1				3,89
	26/05/23 14:00	11,93	11,74	0,19		1	1				3,68
	26/05/23 15:00	11,44	11,44	0,00		1	1				3,19
	26/05/23 16:00	11,45	11,39	0,06		1	1				3,20
	26/05/23 17:00	12,20	12,17	0,03		1	1				3,95
	26/05/23 18:00	13,92	13,92	0,00		1	1		1		2,52
	26/05/23 19:00	14,89	14,89	0,00		1	1		1		3,49
26/05/23 20:00	16,02	16,02	0,00		1	1		1		4,62	
26/05/23 21:00	16,01	16,00	0,01		1	1		1		4,61	
26/05/23 22:00	14,14	14,13	0,01		1	1		1		2,74	
26/05/23 23:00	12,69	12,35	0,34		1	1		1		1,29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 27/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	27/05/23 0:00	11,02	9,52	1,49			1		1		3,74
	27/05/23 1:00	10,40	9,89	0,51			1		1		3,12
	27/05/23 2:00	10,21	10,19	0,02			1		1		2,93
	27/05/23 3:00	9,92	9,88	0,03			1		1		2,64
	27/05/23 4:00	9,84	9,84	0,00			1		1		2,57
	27/05/23 5:00	9,72	9,69	0,03			1		1		2,44
	27/05/23 6:00	10,25	9,15	1,10			1		1		2,98
	27/05/23 7:00	11,32	9,84	1,49			1		1		3,96
	27/05/23 8:00	12,41	9,68	2,73		1	1				4,16
	27/05/23 9:00	12,94	9,70	3,24		1	1				4,53
	27/05/23 10:00	13,01	9,51	3,50		1	1				4,55
	27/05/23 11:00	12,79	9,26	3,53		1	1				4,48
	27/05/23 12:00	13,17	9,55	3,61		1	1				4,61
	27/05/23 13:00	13,18	9,53	3,65		1	1				4,61
	27/05/23 14:00	12,73	9,06	3,67		1	1				4,46
	27/05/23 15:00	12,29	9,04	3,25		1	1				4,04
	27/05/23 16:00	12,47	9,65	2,82		1	1				4,22
	27/05/23 17:00	13,05	9,07	3,98		1	1				4,57
	27/05/23 18:00	14,18	9,68	4,50		1	1				4,96
	27/05/23 19:00	15,05	10,87	4,18			1			1	4,78
27/05/23 20:00	15,99	11,15	4,84			1			1	5,60	
27/05/23 21:00	16,04	11,09	4,95			1			1	5,61	
27/05/23 22:00	14,52	10,71	3,81			1			1	4,25	
27/05/23 23:00	13,07	9,70	3,37			1		1		4,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 28/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	28/05/23 0:00	11,55	7,94	3,61			1		1		4,04
	28/05/23 1:00	10,86	7,89	2,97			1		1		3,59
	28/05/23 2:00	10,36	8,08	2,28			1		1		3,08
	28/05/23 3:00	10,05	7,85	2,19			1		1		2,77
	28/05/23 4:00	9,94	8,03	1,91			1		1		2,67
	28/05/23 5:00	9,81	8,65	1,16			1		1		2,54
	28/05/23 6:00	9,98	9,41	0,57			1		1		2,71
	28/05/23 7:00	10,79	10,10	0,70			1		1		3,52
	28/05/23 8:00	11,78	11,41	0,37		1	1				3,53
	28/05/23 9:00	12,52	11,95	0,57		1	1				4,27
	28/05/23 10:00	12,78	11,46	1,32		1	1				4,47
	28/05/23 11:00	12,81	11,59	1,22		1	1				4,48
	28/05/23 12:00	12,84	10,64	2,20		1	1				4,49
	28/05/23 13:00	12,64	10,30	2,34		1	1				4,39
	28/05/23 14:00	11,50	9,24	2,26		1	1				3,25
	28/05/23 15:00	10,77	8,64	2,13		1	1				2,52
	28/05/23 16:00	11,44	9,59	1,85		1	1				3,19
	28/05/23 17:00	12,40	10,98	1,43		1	1				4,15
	28/05/23 18:00	13,54	12,62	0,91		1	1			1	2,14
	28/05/23 19:00	14,44	13,58	0,86		1	1			1	3,04
28/05/23 20:00	15,66	15,43	0,23		1	1			1	4,26	
28/05/23 21:00	15,56	15,49	0,08	1	1	1				3,19	
28/05/23 22:00	13,92	13,81	0,11	1	1	1				1,55	
28/05/23 23:00	12,50	12,50	0,00	1	1	1				0,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 29/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	29/05/23 0:00	11,06	11,06	0,00		1	1				2,81
	29/05/23 1:00	10,30	10,14	0,16		1	1				2,05
	29/05/23 2:00	10,05	9,95	0,10		1	1				1,80
	29/05/23 3:00	9,68	9,22	0,46		1	1				1,43
	29/05/23 4:00	9,72	8,79	0,94		1	1				1,47
	29/05/23 5:00	9,59	8,45	1,13		1	1				1,34
	29/05/23 6:00	10,46	8,84	1,62		1	1				2,21
	29/05/23 7:00	12,04	9,49	2,55		1	1				3,79
	29/05/23 8:00	12,80	10,13	2,66		1	1				4,48
	29/05/23 9:00	13,53	12,10	1,44		1	1				4,74
	29/05/23 10:00	12,78	10,25	2,54		1	1				4,47
	29/05/23 11:00	12,63	9,44	3,18		1	1				4,38
	29/05/23 12:00	12,71	10,34	2,37		1	1				4,45
	29/05/23 13:00	12,83	10,63	2,20		1	1				4,49
	29/05/23 14:00	12,27	9,97	2,30		1	1				4,02
	29/05/23 15:00	11,76	9,76	1,99		1	1				3,51
	29/05/23 16:00	11,81	9,43	2,37		1	1				3,56
	29/05/23 17:00	12,30	9,87	2,43		1	1				4,05
	29/05/23 18:00	13,68	12,04	1,64		1	1				4,79
	29/05/23 19:00	14,91	12,88	2,03			1			1	4,64
29/05/23 20:00	16,12	13,68	2,43			1			1	5,64	
29/05/23 21:00	16,25	14,16	2,09			1			1	5,69	
29/05/23 22:00	14,51	12,65	1,86			1			1	4,25	
29/05/23 23:00	12,81	11,80	1,01			1			1	2,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 30/5/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):				8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	30/05/23 0:00	11,20	10,85	0,35		1	1				2,95
	30/05/23 1:00	10,46	10,32	0,14		1	1				2,21
	30/05/23 2:00	10,07	9,85	0,22		1	1				1,82
	30/05/23 3:00	9,92	9,91	0,01		1	1				1,67
	30/05/23 4:00	9,87	9,84	0,02		1	1				1,62
	30/05/23 5:00	9,60	9,59	0,01		1	1				1,35
	30/05/23 6:00	10,63	10,63	0,00		1	1				2,38
	30/05/23 7:00	12,15	12,13	0,02		1	1				3,90
	30/05/23 8:00	13,74	13,74	0,00			1			1	3,47
	30/05/23 9:00	14,25	14,23	0,02			1			1	3,99
	30/05/23 10:00	14,67	14,67	0,01			1			1	4,41
	30/05/23 11:00	14,91	14,87	0,04			1			1	4,65
	30/05/23 12:00	14,91	14,91	0,00			1			1	4,64
	30/05/23 13:00	14,86	14,86	0,00			1			1	4,60
	30/05/23 14:00	13,76	13,76	0,00			1			1	3,50
	30/05/23 15:00	13,30	13,30	0,00			1			1	3,04
	30/05/23 16:00	13,38	13,36	0,03			1			1	3,12
	30/05/23 17:00	13,59	13,59	0,00			1			1	3,33
	30/05/23 18:00	14,44	14,44	0,00			1			1	4,17
	30/05/23 19:00	15,55	15,55	0,00			1			1	5,29
30/05/23 20:00	16,98	16,98	0,00			1		1	1	3,56	
30/05/23 21:00	16,67	16,67	0,00			1		1	1	3,26	
30/05/23 22:00	14,80	14,80	0,00			1		1	1	1,38	
30/05/23 23:00	13,05	13,05	0,00			1		1	1	0,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 31/5/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/05/23 0:00	11,55	11,55	0,00					1	1	2,26
	31/05/23 1:00	10,83	10,79	0,04					1	1	1,54
	31/05/23 2:00	10,35	10,10	0,24					1	1	1,06
	31/05/23 3:00	10,26	10,13	0,13					1	1	0,97
	31/05/23 4:00	10,13	10,13	0,00					1	1	0,84
	31/05/23 5:00	10,13	10,13	0,00					1	1	0,84
	31/05/23 6:00	11,01	11,01	0,00					1	1	1,72
	31/05/23 7:00	12,69	12,69	0,00					1	1	3,40
	31/05/23 8:00	13,55	13,48	0,07		1				1	3,29
	31/05/23 9:00	13,82	13,82	0,01		1				1	3,56
	31/05/23 10:00	13,84	13,84	0,00		1				1	3,57
	31/05/23 11:00	14,11	14,11	0,00		1				1	3,85
	31/05/23 12:00	14,96	14,80	0,16		1				1	4,69
	31/05/23 13:00	14,17	13,86	0,31		1				1	3,90
	31/05/23 14:00	13,26	12,98	0,28		1				1	2,99
	31/05/23 15:00	12,78	12,30	0,48		1				1	2,52
	31/05/23 16:00	12,60	12,59	0,01		1				1	2,33
	31/05/23 17:00	12,90	12,88	0,02		1				1	2,64
	31/05/23 18:00	14,17	14,17	0,00		1				1	3,91
	31/05/23 19:00	15,22	15,02	0,20		1				1	4,96
	31/05/23 20:00	16,87	16,48	0,39		1			1	1	3,45
	31/05/23 21:00	16,91	16,71	0,20		1			1	1	3,49
	31/05/23 22:00	15,11	14,91	0,20		1			1	1	1,69
	31/05/23 23:00	13,35	13,28	0,08		1			1	1	0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.