| Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,137 | 0,129 | 0,126 | 0,131 | 0,132 | 0,131 | 0,135 | 0,150 | 0,173 | 0,187 | 0,185 | 0,182 | 0,177 | 0,186 | 0,169 | 0,161 | 0,154 | 0,164 | 0,190 | 0,184 | 0,201 | 0,209 | 0,167 | 0,158 | 3,91 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,144 | 0,135 | 0,149 | 0,151 | 0,153 | 0,154 | 0,162 | 0,176 | 0,192 | 0,207 | 0,206 | 0,204 | 0,216 | 0,216 | 0,197 | 0,161 | 0,144 | 0,163 | 0,184 | 0,183 | 0,203 | 0,195 | 0,174 | 0,159 | 4,23 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,143 | 0,133 | 0,126 | 0,130 | 0,130 | 0,128 | 0,138 | 0,146 | 0,168 | 0,180 | 0,183 | 0,197 | 0,204 | 0,197 | 0,189 | 0,159 | 0,160 | 0,171 | 0,190 | 0,220 | 0,219 | 0,216 | 0,194 | 0,175 | 4,10 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,152 | 0,139 | 0,132 | 0,132 | 0,133 | 0,133 | 0,142 | 0,152 | 0,165 | 0,186 | 0,222 | 0,224 | 0,220 | 0,208 | 0,203 | 0,182 | 0,180 | 0,182 | 0,204 | 0,209 | 0,218 | 0,222 | 0,216 | 0,193 | 4,35 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,159 | 0,138 | 0,135 | 0,133 | 0,133 | 0,132 | 0,145 | 0,159 | 0,173 | 0,182 | 0,187 | 0,196 | 0,199 | 0,180 | 0,183 | 0,172 | 0,155 | 0,159 | 0,182 | 0,194 | 0,203 | 0,210 | 0,188 | 0,178 | 4,07 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,148 | 0,138 | 0,135 | 0,140 | 0,136 | 0,140 | 0,148 | 0,164 | 0,187 | 0,196 | 0,201 | 0,203 | 0,209 | 0,201 | 0,187 | 0,177 | 0,167 | 0,169 | 0,202 | 0,214 | 0,217 | 0,216 | 0,191 | 0,172 | 4,26 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,149 | 0,137 | 0,133 | 0,134 | 0,140 | 0,140 | 0,143 | 0,153 | 0,192 | 0,208 | 0,217 | 0,215 | 0,221 | 0,222 | 0,216 | 0,196 | 0,192 | 0,209 | 0,224 | 0,240 | 0,235 | 0,236 | 0,228 | 0,217 | 4,60 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO TAD1241GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |
| G3 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD740GEA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1345GE) | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |