Πέμπτη, 25 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,980	0,899	0,887	0,855	0,855	0,861	0,898	0,890	0,966	1,020	1,035	1,052	1,092	1,087	1,129	1,067	1,044	1,139	1,205	1,347	1,433	1,463	1,343	1,185	25,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,052	0,987	0,914	0,901	0,881	0,940	0,901	0,948	0,994	0,998	1,042	1,055	1,068	1,096	1,101	1,103	1,076	1,097	1,164	1,271	1,329	1,448	1,476	1,371	26,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,204	1,028	0,926	0,877	0,852	0,867	0,858	0,939	0,960	1,034	1,106	1,092	1,132	1,151	1,250	1,232	1,198	1,191	1,288	1,344	1,327	1,367	1,424	1,343	26,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,197	1,084	0,984	0,952	0,923	0,966	0,936	0,960	0,989	1,026	1,060	1,086	1,127	1,197	1,206	1,187	1,145	1,118	1,138	1,239	1,317	1,373	1,411	1,267	26,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,016	0,913	0,870	0,862	0,864	0,866	0,912	0,940	1,005	1,026	1,034	1,037	1,056	1,146	1,106	1,069	1,090	1,126	1,210	1,323	1,397	1,402	1,288	1,160	25,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1			1	1	1				1	1	1														Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,056	0,963	0,931	0,929	0,924	0,931	0,975	0,974	1,023	1,043	1,099	1,033	1,120	1,205	1,175	1,105	1,068	1,143	1,260	1,322	1,436	1,425	1,304	1,150	26,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Μάιος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,007	0,927	0,898	0,869	0,894	0,901	0,937	0,936	1,042	1,117	1,073	1,042	1,128	1,183	1,250	1,136	1,136	1,184	1,323	1,416	1,539	1,570	1,434	1,265	27,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη