

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023	00:00	5,25	4,22	1,03		1		1						1,32	1,39
	01:00	4,80	3,72	1,08				1						1,54	1,53
	02:00	4,56	3,54	1,02				1						1,31	1,31
	03:00	4,51	3,53	0,98				1						1,25	1,25
	04:00	4,57	3,54	1,02				1						1,30	1,30
	05:00	4,81	3,64	1,17				1						1,50	1,51
	06:00	5,52	4,18	1,34				1						1,83	1,81
	07:00	6,44	4,95	1,48		1		1						2,15	2,14
	08:00	7,07	5,60	1,47		1		1						2,41	2,39
	09:00	7,31	5,81	1,50		1		1						2,53	2,52
	10:00	6,97	5,47	1,50		1		1						2,42	2,39
	11:00	6,44	5,43	1,01		1		1						2,11	2,08
	12:00	6,47	5,61	0,86		1		1						2,10	2,12
	13:00	6,69	5,64	1,05		1		1						2,31	2,29
	14:00	6,24	5,30	0,94		1	1	1						1,56	1,53
	15:00	6,13	5,18	0,94		1		1						1,79	1,77
	16:00	6,42	5,41	1,01		1		1						2,06	2,07
	17:00	6,92	5,82	1,09		1	1	1						2,28	2,31
	18:00	8,44	6,81	1,63	1	1	1	1						2,82	2,86
	19:00	8,97	7,63	1,35	1	1		1						2,22	2,22
	20:00	8,69	8,26	0,42	1	1		1						0,64	0,64
	21:00	7,90	6,98	0,92	1	1		1						1,30	1,30
	22:00	6,84	5,74	1,10	1	1		1						1,77	1,84
	23:00	5,89	4,79	1,10	1			1						1,59	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023	00:00	5,21	4,18	1,03				1						1,30	1,37
	01:00	4,81	3,64	1,18				1						1,57	1,57
	02:00	4,61	3,80	0,81				1						1,36	1,36
	03:00	4,56	3,70	0,86				1						1,30	1,30
	04:00	4,61	3,55	1,06				1						1,35	1,35
	05:00	4,86	3,67	1,19				1						1,53	1,56
	06:00	5,62	4,20	1,43				1						1,86	1,84
	07:00	6,57	4,97	1,60		1		1						2,11	2,12
	08:00	7,44	5,56	1,88		1		1						2,55	2,52
	09:00	7,84	5,96	1,87		1		1						2,70	2,69
	10:00	8,01	6,08	1,92		1		1						2,73	2,69
	11:00	8,17	6,18	1,99		1		1						2,71	2,71
	12:00	8,23	6,31	1,92		1		1						2,75	2,76
	13:00	8,16	6,23	1,93		1		1						2,81	2,77
	14:00	7,39	5,55	1,85		1		1						2,48	2,46
	15:00	7,26	5,58	1,68		1		1						2,35	2,37
	16:00	7,43	5,87	1,57		1		1						2,48	2,46
	17:00	7,82	5,96	1,86		1		1						2,59	2,57
	18:00	9,03	6,94	2,09	1	1		1						2,88	2,86
	19:00	9,28	7,12	2,16	1	1		1						2,89	2,91
	20:00	9,01	6,89	2,12	1	1		1						2,85	2,82
	21:00	8,21	6,48	1,73	1	1		1						2,62	2,56
	22:00	7,14	5,65	1,50		1		1						2,30	2,37
	23:00	6,18	4,85	1,33		1		1						1,86	1,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023	00:00	5,48	4,48	1,00		1		1						1,52	1,56
	01:00	5,03	3,73	1,30				1						1,70	1,69
	02:00	4,83	3,64	1,20				1						1,55	1,53
	03:00	4,76	3,60	1,15				1						1,49	1,48
	04:00	4,73	3,59	1,14				1						1,47	1,47
	05:00	4,96	3,74	1,22				1						1,67	1,67
	06:00	5,74	4,51	1,22				1						2,00	1,99
	07:00	6,65	5,48	1,17		1		1						2,29	2,28
	08:00	7,35	6,43	0,92		1		1						2,57	2,57
	09:00	7,81	7,41	0,40	1	1		1						2,53	2,53
	10:00	8,22	8,14	0,08	1	1		1						2,79	2,79
	11:00	8,41	8,41	0,00	1	1		1						2,92	2,91
	12:00	8,57	8,55	0,02	1	1		1					1	2,67	2,67
	13:00	7,68	7,58	0,10	1	1		1						2,32	2,29
	14:00	6,53	6,47	0,07	1	1		1						1,20	1,13
	15:00	6,09	6,07	0,02	1	1		1						1,41	1,53
	16:00	6,31	6,30	0,01		1		1						1,96	1,96
	17:00	7,02	7,02	0,00		1		1	1					0,96	0,51
	18:00	8,25	8,25	0,00				1	1					1,69	1,72
	19:00	8,61	8,61	0,00				1	1					2,11	2,10
	20:00	8,51	8,51	0,00				1	1					2,01	2,00
	21:00	8,00	8,01	0,00				1	1					1,53	1,51
	22:00	7,08	7,09	0,00				1	1					0,57	0,53
	23:00	6,41	6,42	0,00		1			1					1,45	1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023	00:00	5,62	5,63	0,00		1			1					1,31	1,29
	01:00	5,10	5,11	0,00		1			1					0,82	0,85
	02:00	4,87	4,87	0,01					1					1,57	1,61
	03:00	4,71	4,56	0,16					1					1,47	1,47
	04:00	4,68	4,42	0,26					1					1,42	1,43
	05:00	4,91	4,62	0,29					1					1,63	1,64
	06:00	5,26	4,79	0,47					1					1,84	1,84
	07:00	5,79	5,14	0,65		1			1					1,56	1,55
	08:00	6,76	5,88	0,88		1			1					2,28	2,30
	09:00	7,62	6,90	0,71	1	1			1				1	2,63	2,63
	10:00	7,83	7,06	0,77	1	1			1					2,43	2,42
	11:00	7,91	7,15	0,76	1	1			1					2,45	2,48
	12:00	8,57	7,78	0,79	1	1			1					3,00	3,00
	13:00	8,45	7,76	0,69	1	1			1					2,95	2,95
	14:00	7,56	6,99	0,57	1	1			1					2,20	2,16
	15:00	6,81	6,49	0,33	1	1			1					1,47	1,51
	16:00	7,10	7,04	0,06				1	1				1	1,30	0,88
	17:00	7,07	7,03	0,04				1	1					0,52	0,54
	18:00	8,31	8,30	0,01				1	1					1,76	1,79
	19:00	8,84	8,80	0,03				1	1					2,31	2,31
	20:00	8,62	8,58	0,04				1	1					2,12	2,10
	21:00	7,80	7,77	0,03				1	1					1,32	1,30
	22:00	7,01	6,92	0,10				1	1					0,53	0,51
23:00	6,35	6,28	0,07	1			1	1					0,42	0,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
α ρ ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδοτικότητα									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023	00:00	5,59	5,48	0,11	1				1						1,29	1,28
	01:00	5,01	4,97	0,04	1				1						0,78	0,79
	02:00	4,80	4,75	0,05					1						1,45	1,54
	03:00	4,60	4,49	0,11					1						1,32	1,32
	04:00	4,57	4,44	0,13					1						1,31	1,31
	05:00	4,69	4,67	0,02					1						1,42	1,42
	06:00	4,96	4,95	0,00	1				1						1,50	1,46
	07:00	5,31	5,27	0,04	1				1						0,95	0,96
	08:00	5,82	5,58	0,25	1				1						1,47	1,48
	09:00	6,44	5,98	0,45	1				1						2,07	2,09
	10:00	6,75	6,06	0,69	1				1						2,33	2,34
	11:00	7,31	6,41	0,90	1				1						2,55	2,55
	12:00	7,74	6,99	0,75	1				1					1	2,71	2,71
	13:00	7,58	7,16	0,42	1				1					1	2,65	2,64
	14:00	6,82	6,39	0,43	1				1					1	2,33	2,32
	15:00	6,66	6,47	0,19	1				1						2,15	2,11
	16:00	6,57	6,54	0,04	1				1						2,08	2,09
	17:00	6,84	6,84	0,00	1				1					1	2,26	2,25
	18:00	8,00	7,99	0,01	1				1					1	1,29	1,06
	19:00	8,80	8,75	0,04				1	1						2,28	2,27
	20:00	8,55	8,49	0,06				1	1						2,06	2,04
	21:00	7,84	7,82	0,01				1	1						1,36	1,32
	22:00	6,92	6,84	0,08				1	1						0,44	0,42
23:00	6,20	6,20	0,00				1	1						0,81	0,81	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023	00:00	5,35	5,35	0,00	1				1					1,04	1,03	
	01:00	4,78	4,79	0,00					1					0,89	1,00	
	02:00	4,60	4,61	0,00					1					1,25	1,25	
	03:00	4,56	4,57	0,00					1					1,12	1,11	
	04:00	4,54	4,55	0,00					1					1,09	1,09	
	05:00	4,85	4,86	0,00					1					1,16	1,16	
	06:00	5,59	5,60	0,00	1				1					1,30	1,30	
	07:00	6,41	6,42	0,00	1				1					1,56	1,57	
	08:00	6,55	6,56	0,00	1	1			1					1,34	1,31	
	09:00	6,46	6,46	0,00	1	1			1					1,06	1,05	
	10:00	6,28	6,19	0,08	1				1					1,56	1,61	
	11:00	6,09	5,87	0,22	1				1					1,62	1,63	
	12:00	6,09	5,62	0,47	1				1					1,55	1,53	
	13:00	5,70	5,17	0,53	1				1					1,36	1,35	
	14:00	5,45	4,95	0,50	1				1					1,14	1,14	
	15:00	5,39	4,93	0,46	1				1					1,05	1,05	
	16:00	5,48	4,90	0,58	1				1					1,13	1,14	
	17:00	6,09	5,40	0,69	1				1					1,53	1,58	
	18:00	7,75	6,97	0,78	1			1	1					1,70	1,67	
	19:00	8,54	7,63	0,91				1	1					2,01	2,01	
	20:00	8,48	7,19	1,29				1	1					1,98	1,97	
	21:00	7,74	6,76	0,98				1	1					1,26	1,24	
	22:00	6,80	6,46	0,33	1				1					0,36	0,45	
	23:00	6,05	4,86	1,19	1				1					1,50	1,61	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10					
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023	00:00	5,21	4,29	0,93					1						1,17	1,18
	01:00	4,72	3,81	0,90					1						1,13	1,13
	02:00	4,48	3,75	0,73					1						1,09	1,09
	03:00	4,43	3,60	0,83					1						1,16	1,16
	04:00	4,42	3,55	0,87					1						1,09	1,09
	05:00	4,71	3,91	0,79					1						1,13	1,13
	06:00	5,41	4,91	0,50			1		1						1,60	1,61
	07:00	6,37	5,88	0,48			1		1						1,77	1,81
	08:00	6,59	6,17	0,42			1		1						2,10	2,10
	09:00	6,84	6,06	0,78			1		1						2,17	2,17
	10:00	6,99	6,32	0,67	1				1						1,97	1,95
	11:00	6,25	5,46	0,78	1				1						1,57	1,55
	12:00	6,59	5,72	0,87	1				1						1,80	1,84
	13:00	6,27	5,69	0,59	1			1	1						1,32	1,29
	14:00	5,42	4,90	0,52	1			1							1,11	1,10
	15:00	5,64	4,83	0,80	1			1							1,23	1,27
	16:00	6,13	5,36	0,77	1			1							1,53	1,54
	17:00	6,70	6,12	0,58	1			1							1,68	1,69
	18:00	7,93	7,69	0,25	1	1		1							2,08	2,10
	19:00	8,56	8,48	0,08	1	1	1	1							2,24	2,25
	20:00	8,47	7,67	0,80	1	1		1							2,24	2,22
	21:00	7,65	6,33	1,32	1	1		1							1,99	2,00
	22:00	6,79	5,59	1,20	1	1		1							2,00	2,00
	23:00	5,94	5,10	0,83	1			1							1,61	1,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023	00:00	5,11	4,53	0,58	1			1						0,88	0,89	
	01:00	4,57	3,81	0,75				1						1,27	1,26	
	02:00	4,40	3,91	0,49				1						1,13	1,13	
	03:00	4,39	3,90	0,50				1						1,11	1,11	
	04:00	4,38	4,12	0,26				1						1,13	1,12	
	05:00	4,63	4,58	0,05				1						1,35	1,35	
	06:00	5,31	5,19	0,12	1			1						1,39	1,37	
	07:00	5,85	5,59	0,26	1			1						1,43	1,44	
	08:00	5,97	5,81	0,16	1			1						1,64	1,63	
	09:00	5,80	5,46	0,34	1			1						1,47	1,47	
	10:00	5,53	5,16	0,38	1					1				0,77	0,75	
	11:00	5,13	4,64	0,49	1					1				0,80	0,80	
	12:00	4,93	4,54	0,38	1			1						0,47	0,47	
	13:00	4,89	4,44	0,45	1			1						0,54	0,55	
	14:00	4,64	4,37	0,27	1			1						0,32	0,31	
	15:00	4,80	4,63	0,17	1			1						0,45	0,47	
	16:00	4,94	4,87	0,07	1			1						0,58	0,59	
	17:00	5,99	5,99	0,01	1			1						1,44	1,45	
	18:00	7,41	7,40	0,02	1	1		1						1,84	1,86	
	19:00	8,44	8,38	0,06	1	1	1	1						2,47	2,50	
	20:00	8,20	8,09	0,11	1	1	1	1						2,24	2,18	
	21:00	7,34	7,16	0,18	1	1		1						1,86	1,85	
	22:00	6,44	6,13	0,32	1	1		1						1,10	1,11	
	23:00	5,72	5,31	0,41	1			1						1,29	1,30	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023	00:00	5,04	4,50	0,54	1			1						0,80	0,87
	01:00	4,58	4,01	0,57				1						1,29	1,33
	02:00	4,39	3,71	0,68				1						1,12	1,12
	03:00	4,36	3,78	0,58				1						1,10	1,10
	04:00	4,31	3,64	0,67				1						1,05	1,05
	05:00	4,58	4,17	0,41				1						1,31	1,32
	06:00	5,27	4,73	0,54				1						1,64	1,62
	07:00	5,80	5,31	0,49	1			1						1,29	1,26
	08:00	5,99	5,58	0,41	1			1						1,49	1,51
	09:00	5,80	5,25	0,55	1			1						1,46	1,46
	10:00	5,64	5,18	0,46	1			1						1,31	1,31
	11:00	5,71	5,27	0,45	1			1						1,36	1,37
	12:00	5,71	5,13	0,58	1			1						1,36	1,38
	13:00	5,33	4,67	0,66	1			1						0,99	1,00
	14:00	5,10	4,57	0,53	1			1						0,78	0,77
	15:00	4,76	4,45	0,30	1			1						0,44	0,45
	16:00	4,90	4,14	0,76				1						1,13	1,17
	17:00	5,82	4,86	0,96	1			1						1,39	1,39
	18:00	7,30	6,12	1,18	1			1						1,73	1,74
	19:00	8,20	6,96	1,24	1	1		1						1,96	1,96
	20:00	8,22	6,84	1,38	1	1		1						1,98	1,98
	21:00	7,46	6,19	1,27	1	1		1						1,79	1,78
	22:00	6,55	5,55	1,01	1	1		1						1,42	1,40
	23:00	5,71	4,78	0,92	1			1						1,31	1,31

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023	00:00	4,91	4,07	0,84				1						1,18	1,18	
	01:00	4,48	3,72	0,77				1						1,08	1,07	
	02:00	4,35	3,61	0,74				1						1,04	1,04	
	03:00	4,35	3,61	0,74				1						1,04	1,04	
	04:00	4,34	3,59	0,75				1						1,06	1,06	
	05:00	4,57	3,75	0,82				1						1,17	1,17	
	06:00	5,19	4,20	0,99				1						1,39	1,39	
	07:00	5,89	4,77	1,12			1	1						1,58	1,58	
	08:00	6,38	5,37	1,00		1		1						1,41	1,41	
	09:00	6,64	5,47	1,17		1		1						1,65	1,66	
	10:00	6,10	4,97	1,14		1		1						1,61	1,60	
	11:00	5,65	4,72	0,94		1		1						1,32	1,32	
	12:00	5,43	4,64	0,79		1		1						1,10	1,12	
	13:00	5,44	4,41	1,03				1						1,45	1,46	
	14:00	5,13	4,17	0,96				1						1,36	1,37	
	15:00	5,29	4,31	0,99				1						1,40	1,41	
	16:00	5,76	4,75	1,01				1						1,44	1,43	
	17:00	6,30	5,24	1,06	1			1						1,50	1,54	
	18:00	7,46	6,20	1,27	1			1						1,76	1,79	
	19:00	8,00	6,48	1,52	1			1						1,90	1,89	
	20:00	7,85	6,03	1,82	1			1						1,83	1,81	
	21:00	7,22	5,55	1,67	1			1						1,68	1,70	
	22:00	6,36	4,87	1,48	1			1						1,50	1,50	
	23:00	5,68	4,44	1,24	1			1						1,26	1,26	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η Ρ Ε Ξ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023	00:00	5,08	4,32	0,77	1			1						0,78	0,78	
	01:00	4,64	3,85	0,79				1						0,79	0,82	
	02:00	4,43	3,46	0,98				1						0,99	0,98	
	03:00	4,37	3,35	1,03				1						1,04	1,01	
	04:00	4,35	3,38	0,97				1						0,99	0,98	
	05:00	4,51	3,42	1,09				1						1,09	1,13	
	06:00	4,96	3,55	1,40				1						1,41	1,42	
	07:00	5,33	3,94	1,39				1						1,63	1,62	
	08:00	5,87	4,33	1,54				1						1,57	1,56	
	09:00	5,88	4,36	1,52				1						1,52	1,59	
	10:00	6,33	4,36	1,97				1						1,99	1,98	
	11:00	6,20	4,24	1,96				1						1,98	1,96	
	12:00	5,20	3,58	1,62				1						1,63	1,62	
	13:00	5,03	3,52	1,51				1						1,53	1,55	
	14:00	5,04	3,44	1,61				1						1,61	1,61	
	15:00	5,12	3,76	1,36				1						1,42	1,31	
	16:00	5,74	4,37	1,37		1				1				1,44	1,43	
	17:00	6,28	4,97	1,31		1				1				1,64	1,64	
	18:00	7,27	5,53	1,74		1				1				1,93	1,92	
	19:00	7,93	5,87	2,06		1				1				2,12	2,11	
	20:00	7,62	5,69	1,93		1				1				2,06	2,06	
	21:00	6,88	5,42	1,46		1				1				1,66	1,66	
	22:00	6,09	4,64	1,45		1				1				1,50	1,50	
	23:00	5,52	4,33	1,19		1				1				1,21	1,19	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023	00:00	4,94	3,86	1,08					1					1,12	1,19
	01:00	4,59	3,26	1,33					1					1,34	1,33
	02:00	4,36	3,28	1,08					1					1,11	1,11
	03:00	4,24	3,78	0,46					1					0,98	0,98
	04:00	4,12	3,57	0,55					1					0,86	0,86
	05:00	4,29	3,27	1,02					1					1,02	1,03
	06:00	4,61	3,28	1,33					1					1,34	1,34
	07:00	4,96	3,48	1,48					1					1,48	1,49
	08:00	5,70	3,96	1,73					1					1,74	1,73
	09:00	6,37	4,44	1,93					1					1,93	1,93
	10:00	7,30	5,07	2,22	1				1					2,23	2,23
	11:00	8,11	5,64	2,47	1				1					2,48	2,51
	12:00	8,01	5,38	2,63	1				1					2,64	2,62
	13:00	7,21	4,82	2,39	1				1					2,40	2,34
	14:00	6,57	4,43	2,14	1				1					2,14	2,16
	15:00	6,50	4,43	2,07	1				1					2,12	2,12
	16:00	6,66	4,50	2,16	1				1					2,27	2,26
	17:00	6,89	5,18	1,71	1			1						1,74	1,67
	18:00	7,73	5,21	2,52	1			1						2,62	2,62
	19:00	8,38	5,65	2,73	1			1						2,87	2,83
	20:00	8,07	5,39	2,68	1			1						2,76	2,77
	21:00	7,55	5,09	2,46	1			1						2,47	2,46
	22:00	6,81	4,67	2,14	1			1						2,15	2,15
	23:00	6,05	4,24	1,81	1			1						1,82	1,82

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023	00:00	5,20	3,48	1,72				1						1,73	1,69
	01:00	4,78	3,32	1,46				1						1,46	1,46
	02:00	4,58	3,26	1,32				1						1,33	1,32
	03:00	4,53	3,25	1,28				1						1,28	1,28
	04:00	4,50	3,26	1,24				1						1,25	1,25
	05:00	4,73	3,31	1,41				1						1,41	1,41
	06:00	5,45	3,73	1,72				1						1,72	1,72
	07:00	6,30	4,36	1,95				1						1,94	1,96
	08:00	6,53	4,49	2,04				1						2,04	2,08
	09:00	6,66	4,62	2,04				1						2,05	2,08
	10:00	6,57	4,49	2,08				1						2,08	2,13
	11:00	6,56	4,48	2,08				1						2,09	2,08
	12:00	6,13	4,17	1,96				1						1,97	2,01
	13:00	5,83	3,95	1,88				1						1,88	1,87
	14:00	5,44	3,68	1,76				1						1,76	1,75
	15:00	5,26	3,52	1,74				1						1,73	1,73
	16:00	5,73	3,83	1,90				1						1,90	1,88
	17:00	6,49	4,35	2,14				1						2,14	2,13
	18:00	7,98	5,39	2,59	1			1						2,60	2,63
	19:00	8,90	5,96	2,94	1			1						2,95	2,93
	20:00	8,79	5,98	2,80	1			1						2,82	2,77
	21:00	8,02	5,42	2,60	1			1						2,64	2,63
	22:00	7,02	4,72	2,30	1			1						2,36	2,38
	23:00	6,16	4,39	1,78	1			1						1,88	1,88

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023	00:00	5,30	3,57	1,73				1						1,77	1,75
	01:00	4,85	3,26	1,58				1						1,58	1,56
	02:00	4,62	3,26	1,36				1						1,37	1,36
	03:00	4,58	3,25	1,33				1						1,32	1,32
	04:00	4,51	3,26	1,25				1						1,25	1,25
	05:00	4,84	3,29	1,55				1						1,55	1,55
	06:00	5,46	3,65	1,81				1						1,80	1,84
	07:00	6,18	4,09	2,09				1						2,09	2,14
	08:00	6,35	4,16	2,19				1						2,21	2,21
	09:00	6,39	4,49	1,91				1						2,24	2,23
	10:00	6,16	5,04	1,12	1			1						1,92	1,91
	11:00	5,94	5,04	0,91	1			1						1,62	1,61
	12:00	5,72	4,89	0,83	1			1						1,41	1,39
	13:00	5,51	4,49	1,03	1			1						1,22	1,28
	14:00	5,28	4,18	1,09				1						1,83	1,85
	15:00	5,21	4,36	0,84				1						1,82	1,82
	16:00	5,43	4,79	0,64	1			1						1,68	1,64
	17:00	6,19	5,75	0,44	1			1						1,80	1,83
	18:00	7,88	7,36	0,51	1			1	1					1,88	1,78
	19:00	8,94	8,42	0,52				1	1					2,41	2,43
	20:00	8,96	8,42	0,54				1	1					2,45	2,45
	21:00	8,13	7,73	0,40				1	1					1,65	1,63
	22:00	7,06	6,84	0,22				1	1					0,59	0,55
	23:00	6,23	6,11	0,12	1			1	1					0,62	0,88

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023	00:00	5,33	5,20	0,14	1			1						1,03	1,01	
	01:00	4,88	4,80	0,08				1						0,89	1,08	
	02:00	4,63	4,59	0,04				1						1,38	1,37	
	03:00	4,64	4,58	0,06				1						1,38	1,38	
	04:00	4,63	4,56	0,08				1						1,37	1,38	
	05:00	4,92	4,84	0,08				1						1,46	1,46	
	06:00	5,68	5,60	0,08	1			1						1,33	1,35	
	07:00	6,47	5,97	0,50	1			1						1,60	1,60	
	08:00	6,58	5,90	0,68	1			1						1,73	1,73	
	09:00	6,90	5,91	0,99	1			1						1,87	1,86	
	10:00	6,78	5,27	1,52	1			1						1,78	1,77	
	11:00	6,40	4,96	1,44	1			1						1,49	1,49	
	12:00	7,11	5,65	1,46	1			1						1,65	1,68	
	13:00	7,06	5,54	1,52	1			1						1,85	1,82	
	14:00	7,13	5,45	1,69	1			1						1,70	1,72	
	15:00	6,74	5,09	1,65	1			1						1,80	1,81	
	16:00	6,40	4,80	1,60	1			1						1,72	1,72	
	17:00	6,81	5,24	1,57	1			1						1,82	1,82	
	18:00	8,03	7,44	0,59	1	1		1						2,00	2,02	
	19:00	8,86	8,71	0,15				1	1					2,31	2,21	
	20:00	8,71	8,71	0,01				1	1					2,10	2,21	
	21:00	8,01	8,01	0,00				1	1					1,52	1,50	
	22:00	6,99	7,00	0,00				1	1					0,51	0,48	
	23:00	6,19	6,19	0,00	1			1						1,33	1,68	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023	00:00	5,23	5,21	0,02	1			1						0,95	0,93
	01:00	4,78	4,74	0,04				1						1,11	1,21
	02:00	4,61	4,56	0,04				1						1,35	1,36
	03:00	4,57	4,34	0,23				1						1,32	1,31
	04:00	4,57	4,33	0,24				1						1,31	1,32
	05:00	4,86	4,60	0,25				1						1,57	1,58
	06:00	5,39	5,06	0,32				1						1,54	1,51
	07:00	6,16	5,92	0,24		1		1						1,79	1,81
	08:00	6,27	5,94	0,34		1		1						1,95	1,94
	09:00	6,17	5,72	0,45		1		1						1,83	1,83
	10:00	6,45	5,85	0,60		1		1						2,07	2,08
	11:00	6,92	4,92	2,00		1		1						2,40	2,41
	12:00	7,50	5,58	1,92		1		1						2,61	2,61
	13:00	6,96	5,18	1,77		1		1						2,44	2,42
	14:00	6,81	4,83	1,97		1		1						2,37	2,36
	15:00	6,12	4,47	1,65		1		1						1,80	1,78
	16:00	6,35	4,37	1,98		1		1						1,99	2,01
	17:00	6,97	4,62	2,35		1		1						2,40	2,40
	18:00	8,31	5,61	2,70		1		1						2,85	2,86
	19:00	9,27	6,28	2,99	1	1		1						3,02	3,01
	20:00	9,11	6,12	2,99	1	1		1						3,00	2,98
	21:00	8,27	5,57	2,70	1	1		1						2,71	2,66
	22:00	7,16	4,81	2,35		1		1						2,36	2,34
	23:00	6,27	4,40	1,87		1		1						1,89	1,90

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023	00:00	5,37	3,72	1,66				1						1,66	1,66	
	01:00	4,91	3,38	1,52				1						1,53	1,54	
	02:00	4,72	3,31	1,41				1						1,42	1,42	
	03:00	4,70	3,30	1,40				1						1,41	1,40	
	04:00	4,71	3,30	1,41				1						1,42	1,42	
	05:00	4,97	3,47	1,51				1						1,52	1,52	
	06:00	5,56	4,37	1,19				1						1,68	1,70	
	07:00	6,81	5,36	1,45		1		1						2,04	2,05	
	08:00	7,63	6,00	1,62		1		1						2,29	2,32	
	09:00	8,32	6,53	1,79	1	1		1						2,52	2,53	
	10:00	8,10	6,37	1,73	1	1		1						2,45	2,44	
	11:00	7,91	6,21	1,70	1	1		1						2,40	2,42	
	12:00	7,79	6,08	1,70		1		1						2,38	2,42	
	13:00	7,72	6,03	1,68		1		1						2,36	2,40	
	14:00	7,30	5,64	1,66		1		1						2,35	2,33	
	15:00	6,44	5,01	1,42		1		1						1,97	1,96	
	16:00	6,82	4,68	2,14		1		1						2,14	2,17	
	17:00	7,29	5,00	2,29		1		1						2,29	2,32	
	18:00	8,44	5,82	2,62		1		1						2,62	2,63	
	19:00	9,10	6,33	2,77	1	1		1						2,78	2,80	
	20:00	8,89	6,16	2,74	1	1		1						2,74	2,78	
	21:00	8,18	5,56	2,62	1	1		1						2,62	2,60	
	22:00	7,10	5,15	1,95	1	1		1						1,96	1,96	
	23:00	6,35	4,44	1,91		1		1						1,92	1,92	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023	00:00	5,59	4,01	1,59		1		1						1,59	1,60	
	01:00	5,10	3,41	1,69				1						1,69	1,69	
	02:00	4,89	3,28	1,61				1						1,61	1,60	
	03:00	4,70	3,27	1,43				1						1,43	1,43	
	04:00	4,72	3,29	1,44				1						1,43	1,45	
	05:00	4,94	3,33	1,61				1						1,60	1,61	
	06:00	5,28	3,47	1,81				1						1,81	1,80	
	07:00	5,71	3,81	1,90				1						1,89	1,86	
	08:00	6,12	4,10	2,02				1						2,02	2,06	
	09:00	6,51	4,38	2,13		1		1						2,20	2,23	
	10:00	6,76	4,53	2,23		1		1						2,32	2,32	
	11:00	6,49	4,59	1,90		1		1						2,13	2,10	
	12:00	6,54	4,64	1,90		1		1						2,15	2,17	
	13:00	6,43	4,44	1,99		1		1						2,18	2,17	
	14:00	6,32	4,13	2,19				1						2,21	2,19	
	15:00	6,02	3,94	2,07				1						2,07	2,08	
	16:00	6,50	4,27	2,23				1						2,23	2,22	
	17:00	6,91	4,60	2,30		1		1						2,37	2,38	
	18:00	8,02	5,43	2,59		1		1						2,77	2,76	
	19:00	9,10	6,32	2,78	1	1		1						3,04	3,02	
	20:00	8,75	6,39	2,36	1	1		1						2,99	2,97	
	21:00	8,12	5,62	2,50	1	1		1						2,70	2,70	
	22:00	7,07	4,79	2,28		1		1						2,44	2,42	
	23:00	6,31	4,44	1,87		1		1						2,01	1,98	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023	00:00	5,50	4,12	1,38		1		1						1,39	1,45	
	01:00	5,04	3,36	1,68				1						1,70	1,70	
	02:00	4,74	3,26	1,47				1						1,48	1,47	
	03:00	4,61	3,35	1,26				1						1,35	1,35	
	04:00	4,54	3,31	1,23				1						1,28	1,29	
	05:00	4,76	3,29	1,46				1						1,48	1,50	
	06:00	5,03	3,42	1,61				1						1,72	1,71	
	07:00	5,46	3,73	1,73				1						1,86	1,86	
	08:00	5,76	3,94	1,82				1						1,98	1,96	
	09:00	5,94	4,02	1,92				1						2,01	2,01	
	10:00	6,67	4,47	2,20		1		1						2,24	2,26	
	11:00	7,11	5,25	1,86		1		1						2,48	2,47	
	12:00	6,26	4,90	1,36		1		1						1,93	1,90	
	13:00	5,66	4,33	1,33		1		1						1,69	1,73	
	14:00	5,08	3,87	1,21				1						1,77	1,77	
	15:00	4,79	3,98	0,81				1						1,56	1,54	
	16:00	4,94	4,54	0,40				1						1,64	1,64	
	17:00	5,75	5,59	0,16		1		1						1,76	1,76	
	18:00	7,30	7,24	0,05		1		1						1,34	1,22	
	19:00	8,59	8,52	0,07				1	1					1,96	2,07	
	20:00	8,46	8,35	0,12				1	1					1,97	1,97	
	21:00	7,69	7,56	0,13				1	1					1,21	1,19	
	22:00	6,86	6,72	0,14				1	1					0,38	0,37	
	23:00	6,09	5,94	0,15	1			1	1					0,41	0,63	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023	00:00	5,23	5,03	0,20	1				1					0,95	0,95
	01:00	4,77	4,41	0,35					1					1,42	1,50
	02:00	4,61	4,32	0,29					1					1,36	1,35
	03:00	4,50	4,30	0,20					1					1,26	1,26
	04:00	4,46	4,33	0,13					1					1,19	1,20
	05:00	4,79	4,70	0,09					1					1,34	1,39
	06:00	5,46	5,34	0,11	1				1					1,24	1,14
	07:00	6,22	6,12	0,10	1				1					1,84	1,88
	08:00	6,29	6,24	0,05	1				1					1,96	1,95
	09:00	6,09	6,03	0,06	1				1					1,76	1,76
	10:00	5,75	5,70	0,04	1				1					1,42	1,41
	11:00	5,51	5,49	0,02	1				1					1,17	1,18
	12:00	5,55	5,49	0,06	1				1					1,22	1,23
	13:00	5,61	5,50	0,11	1				1					1,30	1,27
	14:00	5,21	5,17	0,04	1				1					0,90	0,88
	15:00	5,06	5,06	0,00	1				1					0,72	0,71
	16:00	5,17	5,18	0,00	1				1					0,82	0,83
	17:00	5,60	5,61	0,00	1				1					1,22	1,23
	18:00	7,32	7,32	0,00	1	1			1					2,02	2,02
	19:00	8,59	8,60	0,00	1	1			1				1	2,66	2,66
	20:00	8,61	8,61	0,00	1	1			1				1	2,69	2,68
	21:00	7,93	7,94	0,00	1	1			1				1	2,23	2,23
	22:00	6,84	6,83	0,01	1	1			1					1,47	1,45
	23:00	6,00	5,94	0,06	1				1					1,63	1,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023	00:00	5,15	5,07	0,08					1					0,89	0,91	
	01:00	4,71	4,72	0,00					1					1,40	1,46	
	02:00	4,50	4,49	0,01					1					1,24	1,24	
	03:00	4,43	4,43	0,00					1					1,17	1,17	
	04:00	4,42	4,41	0,01					1					1,17	1,16	
	05:00	4,74	4,71	0,03	1				1					1,30	1,25	
	06:00	5,29	5,26	0,02	1				1					0,93	0,94	
	07:00	6,13	6,11	0,02	1				1					1,75	1,77	
	08:00	6,45	6,43	0,02	1				1					2,13	2,12	
	09:00	6,43	6,38	0,06	1				1					2,08	2,10	
	10:00	6,55	6,50	0,05	1				1					2,13	2,12	
	11:00	6,24	6,23	0,00	1				1					1,91	1,91	
	12:00	5,76	5,76	0,00	1				1					1,44	1,44	
	13:00	5,86	5,86	0,00	1				1					1,52	1,52	
	14:00	5,69	5,68	0,01	1				1					1,34	1,31	
	15:00	5,40	5,31	0,09	1				1					1,05	1,06	
	16:00	5,87	5,86	0,00	1				1					1,51	1,51	
	17:00	6,71	6,71	0,01	1	1			1					2,04	2,02	
	18:00	7,66	7,63	0,04	1	1			1					2,18	2,20	
	19:00	8,68	8,54	0,14	1	1	1		1					2,31	2,27	
	20:00	8,45	8,44	0,01	1	1	1		1					1,96	1,96	
	21:00	7,59	7,56	0,03	1	1	1		1					1,58	1,61	
	22:00	6,76	6,76	0,00	1	1			1					1,40	1,40	
23:00	5,92	5,86	0,06	1				1					1,58	1,59		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023	00:00	5,07	4,78	0,29	1				1					0,83	0,85
	01:00	4,65	4,38	0,27					1					1,35	1,39
	02:00	4,50	4,08	0,42					1					1,25	1,25
	03:00	4,41	3,97	0,44					1					1,15	1,15
	04:00	4,38	4,16	0,22					1					1,13	1,12
	05:00	4,60	4,59	0,01					1					0,99	1,00
	06:00	5,18	5,19	0,00				1	1					0,39	0,12
	07:00	6,13	6,10	0,03		1		1						1,48	1,48
	08:00	6,73	6,68	0,05		1		1					1	2,00	2,00
	09:00	6,88	6,73	0,15			1	1					1	1,83	1,76
	10:00	6,80	6,35	0,45			1	1					1	2,19	2,19
	11:00	7,54	6,69	0,85		1	1	1						2,50	2,51
	12:00	7,26	7,03	0,23		1	1	1						1,91	1,91
	13:00	6,28	6,14	0,14		1	1	1						0,95	0,95
	14:00	5,55	5,43	0,12		1		1						1,24	1,24
	15:00	5,12	4,83	0,29		1		1						0,69	0,65
	16:00	5,66	4,84	0,82		1		1						1,05	1,05
	17:00	6,49	4,89	1,61		1		1						2,04	2,06
	18:00	7,51	6,01	1,50	1	1		1						2,40	2,46
	19:00	8,55	7,20	1,35	1	1		1						2,96	2,96
	20:00	8,39	6,67	1,73	1	1		1						2,87	2,87
	21:00	7,49	6,22	1,27	1	1		1						2,10	2,09
	22:00	6,52	5,33	1,19	1			1						2,07	2,16
	23:00	5,62	4,34	1,28	1			1						1,33	1,30

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023	00:00	4,91	4,29	0,62	1			1						0,63	0,64
	01:00	4,60	3,53	1,07				1						1,21	1,21
	02:00	4,48	3,81	0,67				1						1,24	1,23
	03:00	4,40	3,73	0,67				1						1,16	1,15
	04:00	4,36	3,67	0,70				1						1,11	1,11
	05:00	4,60	4,17	0,43				1						1,33	1,34
	06:00	5,02	4,40	0,62				1						1,72	1,74
	07:00	5,66	5,15	0,51		1		1						1,72	1,69
	08:00	5,73	5,15	0,58		1		1						1,29	1,26
	09:00	5,72	5,03	0,68		1	1	1						0,89	0,89
	10:00	5,61	5,14	0,47		1	1	1						1,36	1,36
	11:00	5,62	5,34	0,28		1		1						1,26	1,27
	12:00	5,76	5,48	0,28			1	1						0,95	0,92
	13:00	5,43	5,12	0,31			1	1						1,12	1,11
	14:00	5,00	4,69	0,31			1	1						0,68	0,67
	15:00	4,92	4,68	0,23			1	1						1,27	1,27
	16:00	4,87	4,46	0,42				1						1,60	1,60
	17:00	5,72	5,23	0,50	1			1						1,75	1,74
	18:00	7,04	6,10	0,94	1			1						2,17	2,11
	19:00	8,36	7,72	0,65	1			1						1,65	1,69
	20:00	8,27	7,83	0,44				1	1					1,77	1,75
	21:00	7,53	6,86	0,67				1	1					1,06	1,03
	22:00	6,55	6,33	0,23				1	1					0,26	0,26
	23:00	5,74	4,98	0,76	1			1						1,25	1,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023	00:00	4,85	4,21	0,64				1						0,85	0,90
	01:00	4,62	3,79	0,83				1						1,39	1,37
	02:00	4,46	3,78	0,68				1						1,22	1,20
	03:00	4,40	4,01	0,39				1						1,15	1,14
	04:00	4,35	4,03	0,32				1						1,09	1,10
	05:00	4,65	4,35	0,30				1						1,37	1,38
	06:00	5,10	4,82	0,28				1						1,76	1,77
	07:00	5,75	5,35	0,41	1			1						1,59	1,57
	08:00	5,91	5,44	0,47	1			1						1,58	1,57
	09:00	5,67	5,11	0,56	1			1						1,33	1,33
	10:00	5,31	5,00	0,31	1			1						0,82	0,81
	11:00	5,09	4,80	0,29	1			1						0,76	0,76
	12:00	5,09	4,58	0,51	1			1						1,13	1,27
	13:00	5,20	4,64	0,56				1						1,82	1,82
	14:00	4,86	4,34	0,52				1						1,61	1,60
	15:00	4,93	4,46	0,47				1						1,65	1,65
	16:00	4,96	4,70	0,26				1						1,69	1,69
	17:00	5,76	5,60	0,16	1			1						1,64	1,62
	18:00	6,90	6,71	0,19	1			1						1,93	1,62
	19:00	8,07	7,57	0,50				1	1					1,52	1,47
	20:00	8,22	7,89	0,34				1	1					1,71	1,70
	21:00	7,67	7,28	0,39				1	1					1,18	1,16
	22:00	6,81	6,64	0,17	1			1						0,33	0,38
	23:00	6,04	5,86	0,18	1			1						1,35	1,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023	00:00	5,18	5,09	0,10	1			1						0,89	0,88
	01:00	4,71	4,68	0,03	1			1						0,99	1,12
	02:00	4,47	4,24	0,23				1						1,22	1,22
	03:00	4,34	3,95	0,38				1						1,08	1,08
	04:00	4,34	4,18	0,16				1						1,08	1,07
	05:00	4,57	4,43	0,13				1						1,29	1,30
	06:00	4,70	4,65	0,06				1						1,46	1,44
	07:00	5,01	4,99	0,02				1						1,68	1,67
	08:00	5,27	5,27	0,00	1			1						1,08	1,02
	09:00	5,32	5,32	0,00	1			1						0,98	0,98
	10:00	4,92	4,92	0,00	1			1						0,62	0,59
	11:00	4,49	4,49	0,00	1			1						0,18	0,17
	12:00	4,39	4,40	0,00	1			1						0,07	0,07
	13:00	4,27	4,27	0,00	1			1						0,06	0,04
	14:00	3,93	3,89	0,04	1			1						0,28	0,41
	15:00	3,75	3,67	0,08				1						0,50	0,50
	16:00	4,10	4,00	0,10				1						0,79	0,83
	17:00	4,86	4,80	0,06				1						1,15	1,15
	18:00	6,28	6,26	0,02	1			1						1,50	1,54
	19:00	7,39	7,34	0,05	1	1		1						1,91	1,93
	20:00	7,45	7,39	0,06	1	1		1						1,94	1,95
	21:00	6,94	6,88	0,06	1	1		1						1,55	1,53
	22:00	6,14	6,09	0,06	1	1		1						1,08	1,14
	23:00	5,52	5,45	0,06	1			1						1,20	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023	00:00	4,88	4,87	0,01				1						0,59	0,59	
	01:00	4,58	4,58	0,00				1						0,92	1,22	
	02:00	4,35	4,35	0,00				1						1,12	1,12	
	03:00	4,24	4,24	0,00				1						1,10	1,10	
	04:00	4,21	4,21	0,00				1						0,98	0,95	
	05:00	4,29	4,29	0,00				1						1,03	1,03	
	06:00	4,45	4,39	0,06				1						1,05	1,05	
	07:00	4,62	4,47	0,14				1						1,24	1,24	
	08:00	4,84	4,76	0,08				1						1,31	1,31	
	09:00	4,99	4,98	0,01				1						1,30	1,30	
	10:00	5,45	5,45	0,00				1						1	1,52	1,50
	11:00	5,21	5,19	0,02				1							1,75	1,77
	12:00	5,16	5,01	0,14				1							1,80	1,81
	13:00	5,27	5,27	0,00				1						1	1,55	1,56
	14:00	4,71	4,71	0,01				1						1	1,32	1,34
	15:00	4,45	4,46	0,00				1							1,19	1,18
	16:00	4,59	4,60	0,00				1							1,27	1,24
	17:00	4,74	4,74	0,00				1							1,34	1,33
	18:00	5,27	5,26	0,00	1			1							1,11	1,00
	19:00	6,45	6,45	0,00	1	1		1							1,84	1,85
	20:00	8,10	8,11	0,00	1	1		1							2,42	2,68
	21:00	7,56	7,57	0,00	1	1		1							2,16	2,17
	22:00	6,58	6,58	0,00	1	1		1							1,56	1,62
	23:00	5,65	5,62	0,03	1			1							1,35	1,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023	00:00	4,94	4,87	0,06	1			1						0,77	0,85
	01:00	4,52	4,46	0,06				1						1,21	1,21
	02:00	4,25	4,16	0,09				1						0,99	0,99
	03:00	4,17	4,05	0,12				1						0,92	0,92
	04:00	4,19	4,13	0,06				1						0,93	0,93
	05:00	4,43	4,27	0,17				1						1,10	1,09
	06:00	4,98	4,79	0,20				1						1,41	1,41
	07:00	5,58	4,80	0,78	1			1						1,31	1,30
	08:00	5,81	4,53	1,28	1			1						1,31	1,34
	09:00	5,78	4,55	1,24	1			1						1,27	1,28
	10:00	5,63	4,36	1,27				1						1,26	1,26
	11:00	5,27	3,86	1,41				1						1,41	1,39
	12:00	5,16	3,84	1,32				1	1					1,32	1,29
	13:00	4,98	3,80	1,17				1	1					1,18	1,18
	14:00	4,62	3,55	1,07				1						1,08	1,12
	15:00	4,45	3,35	1,10				1						1,10	1,09
	16:00	4,27	3,33	0,94				1						0,94	0,93
	17:00	5,19	3,93	1,27				1						1,26	1,26
	18:00	6,03	4,54	1,49				1						1,48	1,49
	19:00	7,11	5,40	1,70	1			1						1,70	1,72
	20:00	7,97	5,99	1,98	1			1						2,15	2,20
	21:00	7,41	6,73	0,67	1			1						2,14	2,22
	22:00	6,41	6,29	0,12	1			1						2,09	2,07
	23:00	5,53	5,48	0,05	1			1						1,24	1,25



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023	00:00	4,81	4,72	0,10				1						1,40	1,45
	01:00	4,37	4,07	0,30				1						1,14	1,12
	02:00	4,19	4,00	0,19				1						0,95	0,94
	03:00	3,90	3,25	0,65				1						0,65	0,64
	04:00	3,87	3,26	0,61				1						0,61	0,61
	05:00	4,11	3,34	0,77				1						0,82	0,84
	06:00	4,92	4,71	0,21				1						1,58	1,60
	07:00	5,63	5,28	0,35	1			1						1,58	1,52
	08:00	6,07	4,77	1,30	1			1						1,49	1,71
	09:00	5,83	4,62	1,21	1			1						1,22	1,37
	10:00	5,68	4,47	1,22			1	1						1,22	1,78
	11:00	5,73	4,60	1,13			1	1						1,22	1,82
	12:00	5,62	4,94	0,68			1	1						1,22	1,56
	13:00	5,50	5,11	0,40			1	1						1,22	1,59
	14:00	4,88	4,32	0,56			1	1						1,06	0,72
	15:00	4,61	4,31	0,30			1	1						0,39	0,32
	16:00	4,55	4,37	0,18			1	1						0,72	0,72
	17:00	5,23	5,11	0,12	1			1						1,65	1,67
	18:00	6,28	6,15	0,13	1			1						1,86	1,91
	19:00	7,38	7,13	0,25	1		1	1						2,06	2,11
	20:00	8,36	7,89	0,47	1		1	1						2,86	2,86
	21:00	7,88	5,53	2,36	1		1	1						2,36	2,41
	22:00	6,99	5,52	1,47	1			1						2,10	2,10
23:00	6,01	4,35	1,66	1			1						1,67	1,65	



Τα ΑΠ τέθηκαν σε χειροκίνητη λειτουργία setpoint στο 50% από 09:00 έως 14:00 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023	00:00	5,08	3,88	1,21				1						1,30	1,30
	01:00	4,45	3,25	1,20				1						1,20	1,19
	02:00	4,36	3,26	1,10				1						1,10	1,09
	03:00	4,33	3,42	0,91				1						1,08	1,07
	04:00	4,38	3,99	0,39				1						1,11	1,12
	05:00	4,65	4,60	0,05				1						1,31	1,32
	06:00	5,17	5,04	0,13	1			1						1,54	1,49
	07:00	6,09	4,92	1,17	1			1						1,68	1,74
	08:00	6,44	5,45	1,00	1			1						2,08	2,11
	09:00	6,42	4,91	1,51	1			1						2,11	2,06
	10:00	6,36	4,77	1,59	1			1						2,05	2,02
	11:00	6,19	4,89	1,30	1			1						1,86	1,86
	12:00	6,04	5,37	0,67	1			1						1,70	1,70
	13:00	5,93	5,51	0,42	1			1						1,59	1,61
	14:00	5,39	5,03	0,36	1			1						1,10	1,08
	15:00	4,97	4,72	0,25	1			1						0,67	0,61
	16:00	4,95	4,78	0,17	1			1						0,62	0,61
	17:00	5,32	5,12	0,20	1			1						0,96	0,97
	18:00	6,19	6,12	0,07	1			1						1,79	1,80
	19:00	7,40	7,34	0,07				1	1					1,27	0,89
	20:00	8,67	8,57	0,11				1	1					2,12	2,15
	21:00	8,15	8,03	0,12				1	1					1,68	1,65
	22:00	7,03	6,95	0,08				1	1					0,55	0,52
	23:00	5,86	5,43	0,42	1			1						1,03	1,03

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023	00:00	5,13	4,67	0,46					1					1,02	1,04	
	01:00	4,68	4,52	0,16					1					1,40	1,42	
	02:00	4,57	4,50	0,07					1					1,31	1,31	
	03:00	4,40	4,33	0,08					1					1,16	1,15	
	04:00	4,39	4,38	0,00					1					1,13	1,13	
	05:00	4,71	4,71	0,00					1					1,19	1,44	
	06:00	5,47	5,48	0,00	1				1					1,28	1,28	
	07:00	6,39	6,40	0,00	1				1					2,02	2,03	
	08:00	6,77	6,77	0,00	1		1		1					1,57	1,48	
	09:00	6,83	6,83	0,00	1		1		1					2,01	2,17	
	10:00	6,30	6,27	0,02	1				1					1,55	1,47	
	11:00	5,91	5,60	0,31		1			1					1,00	1,15	
	12:00	5,67	5,33	0,34		1		1						1,02	0,79	
	13:00	5,44	5,24	0,20		1		1						0,52	0,51	
	14:00	5,22	5,09	0,13		1		1						0,63	0,71	
	15:00	4,95	4,85	0,10		1		1						0,65	0,61	
	16:00	4,65	4,61	0,04		1		1						0,31	0,31	
	17:00	5,00	4,95	0,05		1		1						0,62	0,65	
	18:00	6,01	5,94	0,07		1		1						1,42	1,15	
	19:00	6,84	6,72	0,11				1	1					0,41	0,34	
	20:00	8,38	8,24	0,14				1	1					1,70	1,84	
	21:00	7,96	7,69	0,26				1	1					1,50	1,45	
	22:00	6,93	6,71	0,22				1	1					0,46	0,44	
	23:00	5,90	5,70	0,20		1		1						0,90	1,22	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023	00:00	4,99	4,66	0,33		1		1						0,71	0,74
	01:00	4,46	3,83	0,63				1						1,18	1,18
	02:00	4,27	3,38	0,90				1						1,04	1,01
	03:00	4,23	3,43	0,80				1						0,98	0,97
	04:00	4,17	3,36	0,81				1						0,91	0,91
	05:00	4,43	3,47	0,95				1						1,11	1,13
	06:00	5,11	3,82	1,29				1						1,37	1,37
	07:00	5,83	4,46	1,38		1		1						1,56	1,57
	08:00	5,99	4,69	1,30		1		1						1,61	1,61
	09:00	5,99	4,46	1,53		1		1						1,59	1,59
	10:00	6,60	4,90	1,70		1		1						1,77	1,77
	11:00	5,49	4,30	1,19		1		1						1,20	1,19
	12:00	5,19	3,89	1,30				1						1,38	1,39
	13:00	5,16	3,93	1,23				1						1,40	1,39
	14:00	4,88	3,72	1,16				1						1,28	1,27
	15:00	4,30	3,27	1,03				1						1,04	1,03
	16:00	4,38	3,36	1,01				1						1,08	1,08
	17:00	5,16	4,05	1,12				1						1,37	1,38
	18:00	5,79	4,32	1,47		1		1						1,55	1,54
	19:00	6,47	4,97	1,49		1		1						1,64	1,64
	20:00	7,51	5,99	1,52		1		1						2,03	2,03
	21:00	7,23	6,22	1,01		1			1					1,77	1,67
	22:00	6,28	4,71	1,57		1			1					1,70	1,69
	23:00	5,43	4,27	1,16		1			1					1,17	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης