





ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Μάιος 2023	00:00	4,77	4,77	0,00			1		1					0,81	0,84
	01:00	4,33	4,33	0,00					1					1,01	1,00
	02:00	4,11	4,12	0,00					1					0,86	0,86
	03:00	4,04	4,04	0,00					1					0,78	0,79
	04:00	3,96	3,97	0,00					1					0,70	0,71
	05:00	4,08	4,09	0,00					1					0,81	0,83
	06:00	4,11	4,06	0,05					1					0,86	0,86
	07:00	4,38	4,30	0,07					1					1,11	1,12
	08:00	4,64	4,61	0,03					1					1,38	1,39
	09:00	4,87	4,79	0,08					1					1,61	1,61
	10:00	4,80	4,77	0,04					1					1,54	1,55
	11:00	4,55	4,54	0,01					1					1,31	1,30
	12:00	4,29	4,29	0,01					1					1,06	1,04
	13:00	3,78	3,76	0,03					1					0,55	0,53
	14:00	3,46	3,45	0,01					1					0,20	0,20
	15:00	3,41	3,41	0,00					1					0,15	0,16
	16:00	3,56	3,56	0,00					1					0,30	0,30
	17:00	4,32	4,31	0,01					1					1,03	1,05
	18:00	4,98	4,87	0,10				1	1	1				0,94	0,82
	19:00	5,65	5,38	0,27				1	1					1,29	1,31
	20:00	6,84	6,46	0,38	1			1	1					2,20	2,18
	21:00	7,06	6,68	0,38	1			1	1					1,67	1,65
	22:00	6,04	5,55	0,49	1			1	1					1,09	1,13
	23:00	5,24	4,62	0,61				1	1					1,03	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Μάιος 2023	00:00	4,51	3,52	0,99				1						1,29	1,27
	01:00	4,16	3,26	0,90				1						0,90	0,91
	02:00	4,08	3,27	0,82				1						0,82	0,83
	03:00	4,03	3,26	0,77				1						0,78	0,77
	04:00	4,05	3,26	0,78				1						0,79	0,79
	05:00	4,18	3,28	0,90				1						0,90	0,91
	06:00	4,50	3,26	1,24				1						1,24	1,25
	07:00	4,98	3,41	1,57				1						1,69	1,70
	08:00	5,18	3,56	1,63				1						1,80	1,81
	09:00	5,22	3,67	1,56				1						1,83	1,82
	10:00	5,25	4,31	0,94				1						1,82	1,82
	11:00	5,24	4,92	0,31				1						1,83	1,83
	12:00	5,03	4,79	0,24				1						1,73	1,73
	13:00	5,03	4,34	0,69				1						1,74	1,73
	14:00	4,67	3,87	0,80				1						1,45	1,43
	15:00	4,12	3,45	0,67				1						0,89	0,87
	16:00	4,00	3,47	0,53				1						0,73	0,74
	17:00	4,64	3,96	0,68				1						1,34	1,36
	18:00	5,48	4,82	0,66				1	1					1,50	1,47
	19:00	6,27	4,63	1,64				1	1					1,88	1,91
	20:00	7,31	5,09	2,22				1	1					2,49	2,50
	21:00	7,17	4,78	2,38				1	1					2,46	2,44
	22:00	6,16	4,33	1,83				1	1					1,87	1,86
	23:00	5,28	3,74	1,53				1						1,83	1,83

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Μάιος 2023	00:00	4,53	3,80	0,72				1						1,19	1,18
	01:00	4,13	3,93	0,20				1						0,87	0,87
	02:00	4,03	3,73	0,30				1						0,77	0,77
	03:00	4,02	3,52	0,50				1						0,76	0,76
	04:00	3,99	3,54	0,45				1						0,73	0,73
	05:00	4,19	4,03	0,16				1						0,93	0,94
	06:00	4,56	3,98	0,58				1						1,28	1,29
	07:00	5,30	3,58	1,72				1						1,82	1,83
	08:00	5,84	3,90	1,94				1						2,03	2,02
	09:00	6,46	5,31	1,15			1	1						2,24	2,25
	10:00	6,64	4,62	2,02			1	1						2,25	2,23
	11:00	6,94	4,88	2,06			1	1						2,41	2,40
	12:00	6,93	5,73	1,20			1	1						2,42	2,42
	13:00	6,18	5,21	0,97			1	1						1,89	1,86
	14:00	5,29	4,70	0,59			1	1						1,03	0,98
	15:00	4,45	4,32	0,13			1	1						0,14	0,14
	16:00	4,38	4,33	0,05			1	1						0,10	0,10
	17:00	4,61	4,44	0,17			1	1						0,27	0,28
	18:00	5,33	4,55	0,78			1	1						0,96	0,98
	19:00	6,08	5,36	0,72			1	1						1,69	1,69
	20:00	7,51	6,48	1,04	1		1	1						2,24	2,23
	21:00	7,49	5,97	1,52	1		1	1						1,68	1,66
	22:00	6,42	5,17	1,25	1		1	1						1,32	1,31
	23:00	5,40	4,31	1,09			1	1						1,10	1,10

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 4 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 4 Μάιος 2023	00:00	4,67	3,56	1,12				1						1,17	1,16	
	01:00	4,22	3,36	0,86				1						0,94	0,94	
	02:00	4,10	3,26	0,83				1						0,84	0,84	
	03:00	4,11	3,29	0,82				1						0,86	0,85	
	04:00	4,06	3,37	0,68				1						0,80	0,79	
	05:00	4,24	3,60	0,65				1						0,97	0,98	
	06:00	4,61	4,14	0,47				1						1,14	1,14	
	07:00	5,19	5,14	0,05			1	1						1,29	1,29	
	08:00	5,62	5,53	0,08			1	1						1,26	1,27	
	09:00	5,92	5,69	0,23			1	1						1,50	1,49	
	10:00	5,95	5,77	0,19			1	1						1,62	1,61	
	11:00	5,50	5,35	0,15			1	1						1,17	1,17	
	12:00	5,64	5,50	0,14			1	1						1,31	1,30	
	13:00	5,48	5,43	0,05			1	1						1,15	1,15	
	14:00	4,86	4,83	0,02			1	1						0,64	0,67	
	15:00	4,54	4,51	0,04				1						1,11	1,11	
	16:00	4,24	4,16	0,09				1						0,99	0,98	
	17:00	4,56	4,44	0,12				1						1,13	1,13	
	18:00	5,37	5,32	0,05			1	1						1,34	1,34	
	19:00	5,94	5,93	0,01			1	1						1,54	1,55	
	20:00	7,14	7,14	0,00		1	1	1						2,08	2,09	
	21:00	7,39	7,36	0,03		1	1	1						2,00	1,98	
	22:00	6,33	6,30	0,03		1	1	1						1,44	1,49	
	23:00	5,34	5,34	0,00			1	1						1,03	1,02	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 5 Μάιος 2023	00:00	4,66	4,50	0,16				1						1,29	1,36	
	01:00	4,24	3,77	0,47				1						1,00	0,99	
	02:00	4,07	3,67	0,40				1						0,82	0,82	
	03:00	4,06	3,68	0,38				1						0,81	0,81	
	04:00	4,05	3,56	0,48				1						0,79	0,78	
	05:00	4,18	3,43	0,75				1						0,90	0,92	
	06:00	4,63	3,28	1,35				1						1,37	1,37	
	07:00	5,33	3,63	1,70				1						1,71	1,61	
	08:00	5,94	5,06	0,87				1	1					0,87	1,16	
	09:00	6,25	5,48	0,77				1	1					0,80	0,65	
	10:00	6,80	5,49	1,31			1	1	1					1,30	1,46	
	11:00	6,89	5,07	1,82			1	1	1					1,85	1,68	
	12:00	6,86	5,61	1,25			1	1	1					1,26	1,41	
	13:00	6,70	4,41	2,29			1		1					2,29	2,29	
	14:00	6,24	4,32	1,91			1		1					1,93	1,90	
	15:00	5,70	3,75	1,95					1					1,94	1,96	
	16:00	5,51	3,58	1,92					1					1,93	1,92	
	17:00	5,54	3,65	1,89					1					1,93	1,93	
	18:00	6,21	4,31	1,90					1					2,16	2,17	
	19:00	6,76	4,57	2,19			1		1					2,34	2,34	
	20:00	7,58	5,07	2,50			1		1					2,53	2,52	
	21:00	7,42	5,05	2,37			1		1					2,37	2,38	
	22:00	6,39	4,43	1,96			1		1					1,98	1,97	
	23:00	5,46	4,05	1,41			1		1					1,41	1,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 6 Μάιος 2023	00:00	4,82	3,26	1,55					1					1,56	1,56	
	01:00	4,38	3,25	1,13					1					1,14	1,13	
	02:00	4,23	3,26	0,97					1					0,97	0,97	
	03:00	4,15	3,26	0,88					1					0,89	0,89	
	04:00	4,12	3,26	0,86					1					0,86	0,86	
	05:00	4,27	3,27	1,00					1					1,00	1,01	
	06:00	4,46	3,25	1,21					1					1,22	1,21	
	07:00	4,85	3,37	1,48					1					1,47	1,49	
	08:00	5,53	3,69	1,84					1					1,86	1,86	
	09:00	6,16	4,19	1,96					1					1,97	1,99	
	10:00	6,40	4,35	2,05			1		1					2,05	2,07	
	11:00	6,59	4,42	2,16			1		1					2,16	2,16	
	12:00	7,02	4,76	2,26			1		1					2,29	2,31	
	13:00	6,79	4,60	2,19			1		1					2,21	2,17	
	14:00	5,96	4,28	1,68			1		1					1,70	1,64	
	15:00	5,35	3,83	1,51			1		1					1,50	1,60	
	16:00	5,23	3,48	1,75					1					1,75	1,73	
	17:00	5,33	3,55	1,78					1					1,78	1,80	
	18:00	5,89	3,95	1,93			1		1					1,93	1,95	
	19:00	6,55	4,66	1,89			1		1					2,17	2,17	
	20:00	7,42	5,44	1,99			1		1					2,59	2,58	
	21:00	7,50	5,35	2,14			1		1					2,60	2,56	
	22:00	6,54	4,43	2,10			1		1					2,12	2,10	
	23:00	5,54	4,05	1,49			1		1					1,50	1,55	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 7 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 7 Μάιος 2023	00:00	4,86	3,28	1,58					1					1,60	1,58	
	01:00	4,39	3,25	1,14					1					1,14	1,14	
	02:00	4,18	3,26	0,93					1					0,93	0,93	
	03:00	4,07	3,26	0,80					1					0,81	0,81	
	04:00	3,99	3,26	0,73					1					0,74	0,74	
	05:00	4,11	3,29	0,83					1					0,85	0,85	
	06:00	4,12	3,25	0,87					1					0,87	0,87	
	07:00	4,34	3,27	1,07					1					1,07	1,08	
	08:00	4,64	3,31	1,34					1					1,38	1,38	
	09:00	4,84	3,30	1,54					1					1,54	1,54	
	10:00	5,17	3,40	1,77					1					1,77	1,76	
	11:00	5,43	3,56	1,87					1					1,87	1,86	
	12:00	5,29	3,51	1,77					1					1,85	1,85	
	13:00	5,12	3,48	1,64					1					1,76	1,77	
	14:00	4,31	3,29	1,01					1					1,08	1,06	
	15:00	3,85	3,28	0,56					1					0,59	0,59	
	16:00	3,83	3,33	0,49					1					0,56	0,57	
	17:00	4,37	4,04	0,33					1					1,08	1,09	
	18:00	4,95	4,67	0,29					1					1,65	1,66	
	19:00	5,58	5,29	0,29			1		1					1,47	1,46	
	20:00	6,75	6,49	0,25			1		1					2,21	2,24	
	21:00	7,39	7,05	0,34			1		1				1	2,59	2,59	
	22:00	6,25	5,91	0,33			1		1					1,94	1,91	
	23:00	5,33	4,97	0,37			1		1					1,07	1,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 8 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 8 Μάιος 2023	00:00	4,62	3,98	0,64					1					0,89	0,75	
	01:00	4,13	3,71	0,42					1					0,88	0,88	
	02:00	4,04	3,96	0,08					1					0,79	0,78	
	03:00	3,96	3,85	0,11					1					0,70	0,70	
	04:00	3,98	3,90	0,08					1					0,71	0,72	
	05:00	4,19	4,10	0,08					1					0,91	0,92	
	06:00	4,52	4,21	0,30					1					1,25	1,25	
	07:00	4,99	4,80	0,19					1					1,68	1,69	
	08:00	5,32	5,19	0,13			1		1					1,22	1,19	
	09:00	5,40	5,22	0,18			1		1					1,07	1,07	
	10:00	5,24	4,99	0,26			1		1					0,94	0,92	
	11:00	5,03	4,96	0,07			1		1					1,12	1,22	
	12:00	5,08	5,04	0,04					1					1,69	1,68	
	13:00	4,97	4,96	0,01					1					1,70	1,70	
	14:00	4,70	4,70	0,00					1					1,45	1,43	
	15:00	4,35	4,35	0,00					1					1,11	1,10	
	16:00	4,11	4,11	0,01					1					0,85	0,85	
	17:00	4,61	4,60	0,01					1					1,32	1,34	
	18:00	5,20	5,10	0,10			1		1					1,09	1,05	
	19:00	5,88	5,72	0,16			1		1					1,51	1,53	
	20:00	7,13	6,99	0,14	1		1		1					2,30	2,33	
	21:00	7,34	7,15	0,19	1		1		1					1,98	1,95	
	22:00	6,19	6,00	0,19	1		1		1					1,37	1,43	
	23:00	5,31	5,06	0,26			1		1					1,01	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Μάιος 2023	00:00	4,61	4,33	0,29			1		1					0,80	0,88
	01:00	4,21	4,00	0,20					1					0,96	0,95
	02:00	4,05	3,83	0,23					1					0,80	0,79
	03:00	4,02	3,52	0,50					1					0,76	0,76
	04:00	4,06	3,42	0,65					1					0,81	0,81
	05:00	4,17	3,45	0,72					1					0,89	0,90
	06:00	4,55	3,51	1,03					1					1,28	1,28
	07:00	5,30	3,89	1,40					1					1,74	1,73
	08:00	5,94	4,48	1,47					1					1,82	1,78
	09:00	6,20	5,49	0,71					1					0,89	0,74
	10:00	6,65	5,79	0,86				1					1	1,07	1,22
	11:00	6,88	5,14	1,74		1		1						2,17	2,23
	12:00	7,13	5,44	1,69		1		1						2,13	1,99
	13:00	6,56	4,92	1,64		1			1					2,04	2,08
	14:00	5,66	4,58	1,08		1			1					1,36	1,32
	15:00	5,39	4,21	1,18		1			1					1,46	1,50
	16:00	5,04	3,74	1,30					1					1,63	1,65
	17:00	5,47	3,99	1,48					1					1,83	1,84
	18:00	6,39	4,72	1,67			1		1					2,08	2,09
	19:00	6,86	4,98	1,88			1		1					2,33	2,33
	20:00	7,87	5,72	2,16			1		1					2,69	2,63
	21:00	7,67	5,63	2,03			1		1				1	2,53	2,53
	22:00	6,47	4,85	1,62			1		1					2,02	2,00
23:00	5,53	4,52	1,02			1		1					1,27	1,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Μάιος 2023	00:00	4,75	3,60	1,15					1					1,43	1,41
	01:00	4,30	3,46	0,84					1					1,06	1,05
	02:00	4,20	3,45	0,75					1					0,94	0,93
	03:00	4,10	3,43	0,67					1					0,84	0,84
	04:00	4,13	3,42	0,71					1					0,88	0,88
	05:00	4,33	3,47	0,86					1					1,06	1,06
	06:00	4,78	3,60	1,18					1					1,46	1,46
	07:00	5,66	4,16	1,50					1					1,86	1,88
	08:00	6,25	4,54	1,71					1					2,12	2,11
	09:00	6,71	4,89	1,82		1			1					2,26	2,25
	10:00	7,04	5,13	1,91		1			1					2,39	2,43
	11:00	6,69	4,86	1,84		1			1					2,28	2,26
	12:00	6,26	4,71	1,56		1			1					1,95	1,92
	13:00	5,92	4,62	1,30		1			1					1,62	1,58
	14:00	5,01	4,43	0,58		1			1					0,72	0,72
	15:00	4,52	3,33	1,19					1					1,19	1,26
	16:00	4,37	3,27	1,10					1					1,10	1,11
	17:00	4,82	3,34	1,48					1					1,49	1,51
	18:00	5,61	3,71	1,90					1					1,91	1,89
	19:00	6,46	4,34	2,12			1		1					2,12	2,14
	20:00	7,72	5,18	2,54			1		1					2,55	2,54
	21:00	8,03	5,40	2,63			1		1					2,64	2,59
	22:00	6,82	4,61	2,21			1		1					2,22	2,15
23:00	5,79	3,95	1,84			1		1					1,89	1,89	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Μάιος 2023	00:00	4,93	3,32	1,61					1					1,61	1,59
	01:00	4,40	3,25	1,15					1					1,16	1,15
	02:00	4,25	3,26	0,99					1					1,00	1,00
	03:00	4,20	3,26	0,94					1					0,94	0,94
	04:00	4,20	3,26	0,94					1					0,94	0,93
	05:00	4,40	3,26	1,14					1					1,14	1,14
	06:00	4,80	3,28	1,53					1					1,52	1,53
	07:00	5,40	3,59	1,82					1					1,88	1,87
	08:00	5,92	3,96	1,96					1					2,06	2,06
	09:00	6,16	4,05	2,11					1					2,14	2,14
	10:00	6,04	4,33	1,71		1			1					1,72	1,72
	11:00	6,24	4,35	1,89		1			1					1,89	1,89
	12:00	5,99	4,33	1,66		1			1					1,66	1,66
	13:00	5,92	4,10	1,82		1			1					1,82	1,84
	14:00	5,38	3,58	1,80					1					1,80	1,79
	15:00	4,89	3,32	1,57					1					1,58	1,56
	16:00	4,76	3,29	1,47					1					1,48	1,49
	17:00	5,17	3,44	1,73					1					1,73	1,75
	18:00	5,91	3,97	1,94					1					1,94	1,96
	19:00	6,80	4,56	2,24		1			1					2,28	2,28
	20:00	7,90	5,40	2,49		1			1					2,54	2,58
	21:00	7,97	5,49	2,48		1			1					2,55	2,62
	22:00	6,81	4,77	2,04		1			1					2,16	2,18
	23:00	5,75	4,01	1,74		1			1					1,83	1,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 12 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 12 Μάιος 2023	00:00	4,94	3,28	1,66					1					1,66	1,64	
	01:00	4,53	3,26	1,28					1					1,28	1,28	
	02:00	4,37	3,25	1,11					1					1,12	1,11	
	03:00	4,28	3,27	1,01					1					1,01	1,01	
	04:00	4,25	3,26	0,99					1					0,99	0,99	
	05:00	4,47	3,27	1,20					1					1,19	1,21	
	06:00	4,87	3,27	1,59					1					1,59	1,59	
	07:00	5,61	3,67	1,94					1					1,94	1,95	
	08:00	6,15	4,04	2,12					1					2,12	2,11	
	09:00	6,16	4,04	2,12					1					2,13	2,13	
	10:00	6,19	4,06	2,13					1					2,16	2,15	
	11:00	6,05	3,96	2,09					1					2,11	2,11	
	12:00	5,87	3,85	2,02					1					2,02	2,03	
	13:00	5,77	3,77	1,99					1					2,01	2,01	
	14:00	5,21	3,41	1,81					1					1,82	1,81	
	15:00	4,71	3,26	1,44					1					1,47	1,46	
	16:00	4,55	3,92	0,63					1					1,28	1,29	
	17:00	4,98	4,41	0,57					1					1,68	1,69	
	18:00	5,64	5,13	0,51		1			1					1,61	1,59	
	19:00	6,39	6,03	0,36		1			1					2,01	2,03	
	20:00	7,55	6,62	0,92		1	1		1					2,31	2,30	
	21:00	7,74	6,52	1,22		1	1		1					2,35	2,34	
	22:00	6,72	5,43	1,29		1	1		1					2,04	2,07	
	23:00	5,68	4,70	0,98		1			1					1,44	1,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 13 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Μάιος 2023	00:00	4,98	4,13	0,84					1					1,70	1,70	
	01:00	4,58	3,39	1,20					1					1,34	1,33	
	02:00	4,39	3,42	0,98					1					1,14	1,14	
	03:00	4,27	3,78	0,48					1					1,01	1,01	
	04:00	4,21	3,69	0,52					1					0,95	0,96	
	05:00	4,40	3,52	0,88					1					1,13	1,15	
	06:00	4,58	3,57	1,01					1					1,33	1,33	
	07:00	4,90	3,89	1,01					1					1,64	1,64	
	08:00	5,31	4,35	0,96					1					1,86	1,86	
	09:00	5,61	4,74	0,87					1					1,96	1,96	
	10:00	5,63	4,96	0,67					1					1,97	1,97	
	11:00	5,55	5,29	0,26			1		1					1,70	1,64	
	12:00	5,61	5,52	0,09			1		1					1,27	1,27	
	13:00	5,67	5,53	0,14			1		1					1,34	1,33	
	14:00	5,29	4,91	0,38			1		1					1,02	1,06	
	15:00	4,80	4,59	0,22					1					1,48	1,53	
	16:00	4,85	4,76	0,08					1					1,57	1,58	
	17:00	5,03	4,99	0,04			1		1					1,58	1,54	
	18:00	5,77	5,73	0,04			1		1					1,42	1,42	
	19:00	6,30	6,21	0,09			1		1					1,93	1,95	
	20:00	7,27	7,09	0,18			1	1	1					2,06	2,04	
	21:00	7,49	7,34	0,15			1	1	1					2,11	2,09	
	22:00	6,41	6,24	0,17			1	1	1					1,50	1,58	
	23:00	5,57	5,44	0,12			1		1					1,28	1,25	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 14 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 14 Μάιος 2023	00:00	4,93	4,89	0,04					1					1,53	1,59	
	01:00	4,55	4,46	0,08					1					1,30	1,29	
	02:00	4,25	4,11	0,14					1					0,99	0,99	
	03:00	4,11	3,94	0,17					1					0,85	0,85	
	04:00	4,12	4,00	0,13					1					0,87	0,86	
	05:00	4,21	4,05	0,15					1					0,94	0,94	
	06:00	4,27	3,76	0,50					1					1,01	1,01	
	07:00	4,57	4,27	0,30					1					1,30	1,32	
	08:00	4,79	4,31	0,48					1					1,50	1,52	
	09:00	5,64	5,22	0,42			1		1					1,94	1,94	
	10:00	6,62	6,27	0,35			1		1					2,23	2,24	
	11:00	6,95	6,35	0,59			1		1					2,43	2,43	
	12:00	6,30	5,88	0,42			1		1					2,01	1,97	
	13:00	5,58	5,29	0,29			1		1					1,26	1,24	
	14:00	5,04	4,82	0,23			1		1					0,81	0,86	
	15:00	4,60	4,23	0,37					1					1,34	1,34	
	16:00	4,81	4,15	0,66					1					1,52	1,54	
	17:00	4,94	4,41	0,52					1					1,60	1,63	
	18:00	5,98	5,48	0,50			1		1					1,83	1,83	
	19:00	6,68	6,50	0,18			1		1					2,27	2,28	
	20:00	7,49	7,39	0,10	1		1		1				1	2,40	2,41	
	21:00	7,55	7,44	0,11	1		1		1					2,16	2,14	
	22:00	6,46	6,29	0,17	1		1		1					1,36	1,44	
	23:00	5,56	5,30	0,26			1		1					1,26	1,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Μάιος 2023	00:00	4,79	4,68	0,11					1					1,08	1,14
	01:00	4,40	4,35	0,05					1					1,15	1,15
	02:00	4,24	4,19	0,05					1					0,98	0,98
	03:00	4,16	4,13	0,03					1					0,91	0,90
	04:00	4,09	4,01	0,08					1					0,83	0,84
	05:00	4,30	4,20	0,11					1					1,03	1,04
	06:00	4,70	4,62	0,08					1					1,44	1,44
	07:00	5,21	5,17	0,04				1						1,16	1,11
	08:00	5,70	5,67	0,03	1			1						1,50	1,49
	09:00	5,81	5,78	0,02	1			1						1,44	1,46
	10:00	6,02	6,02	0,00	1			1						1,67	1,68
	11:00	5,92	5,92	0,00	1			1						1,59	1,58
	12:00	5,56	5,54	0,03	1			1						1,23	1,23
	13:00	5,59	5,54	0,05	1			1						1,25	1,25
	14:00	5,32	5,33	0,00	1			1						1,04	1,02
	15:00	4,67	4,67	0,00				1						1,22	1,29
	16:00	4,55	4,52	0,03				1						1,28	1,28
	17:00	5,03	4,94	0,09				1						1,68	1,65
	18:00	5,98	5,84	0,15	1			1						1,64	1,64
	19:00	6,57	6,45	0,12	1			1						2,07	2,04
	20:00	7,52	7,32	0,20	1		1	1						2,06	2,08
	21:00	7,70	7,59	0,11	1		1	1						2,32	2,30
	22:00	6,57	6,52	0,06	1		1	1						1,29	1,33
23:00	5,55	5,37	0,18			1	1						1,22	1,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Μάιος 2023	00:00	4,80	4,52	0,28				1						1,16	1,26
	01:00	4,34	4,10	0,24				1						1,09	1,09
	02:00	4,13	3,87	0,26				1						0,89	0,88
	03:00	4,13	3,82	0,31				1						0,87	0,87
	04:00	4,18	3,77	0,41				1						0,92	0,92
	05:00	4,39	3,96	0,43				1						1,12	1,13
	06:00	4,82	4,32	0,51				1						1,56	1,57
	07:00	5,44	4,74	0,70		1		1						1,46	1,41
	08:00	5,79	5,01	0,78		1		1						1,45	1,45
	09:00	6,37	5,91	0,46		1		1						2,00	2,02
	10:00	6,54	6,02	0,52		1		1						2,20	2,20
	11:00	6,35	6,08	0,28		1		1						2,04	2,01
	12:00	6,68	6,66	0,02		1		1						2,26	2,23
	13:00	6,89	6,89	0,00		1		1						1,61	1,62
	14:00	6,38	6,36	0,02		1		1						1,77	1,79
	15:00	5,75	5,74	0,01		1		1						1,44	1,43
	16:00	5,51	5,50	0,01		1		1						1,18	1,17
	17:00	5,67	5,54	0,12		1		1						1,31	1,32
	18:00	6,30	6,21	0,09		1		1						1,61	1,62
	19:00	6,78	6,78	0,00		1	1	1						1,71	1,70
	20:00	7,50	7,51	0,00		1	1	1						2,03	2,06
	21:00	7,71	7,69	0,02		1	1	1						2,31	2,29
	22:00	6,63	6,58	0,05		1	1	1						1,42	1,46
	23:00	5,64	4,78	0,86			1	1						1,34	1,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Μάιος 2023	00:00	4,82	4,15	0,66				1						1,42	1,53
	01:00	4,46	4,06	0,39				1						1,21	1,21
	02:00	4,22	3,98	0,24				1						0,97	0,97
	03:00	4,17	4,07	0,10				1						0,91	0,91
	04:00	4,23	4,23	0,00				1						0,97	0,97
	05:00	4,42	4,35	0,07				1						1,14	1,16
	06:00	4,85	4,74	0,11				1						1,54	1,55
	07:00	5,48	5,46	0,01			1	1						1,44	1,42
	08:00	5,88	5,85	0,02			1	1						1,49	1,49
	09:00	6,25	6,20	0,05			1	1						1,69	1,68
	10:00	6,05	6,02	0,03			1	1						1,69	1,69
	11:00	6,04	5,96	0,07			1	1						1,68	1,69
	12:00	5,87	5,80	0,07			1	1						1,52	1,53
	13:00	5,58	5,52	0,06			1	1						1,27	1,25
	14:00	5,11	5,10	0,01			1	1						0,88	0,95
	15:00	4,73	4,70	0,03				1						1,34	1,33
	16:00	4,52	4,49	0,03				1						1,03	1,04
	17:00	5,10	5,02	0,08			1	1						1,21	1,20
	18:00	5,77	5,74	0,03			1	1						1,41	1,43
	19:00	6,57	6,58	0,00	1		1	1						1,66	1,64
	20:00	7,28	7,25	0,03	1		1	1						1,83	1,84
	21:00	7,55	7,55	0,00	1		1	1						2,05	2,03
	22:00	6,51	6,44	0,07	1		1	1						1,29	1,35
	23:00	5,53	5,36	0,18			1	1						1,23	1,22

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Μάιος 2023	00:00	4,76	4,31	0,46			1	1						1,13	1,19
	01:00	4,41	3,69	0,72				1						1,16	1,16
	02:00	4,22	3,49	0,73				1						0,97	0,98
	03:00	4,18	3,54	0,63				1						0,91	0,91
	04:00	4,19	3,41	0,78				1						0,93	0,93
	05:00	4,41	3,53	0,88				1						1,14	1,15
	06:00	4,78	4,63	0,15				1						1,51	1,52
	07:00	5,36	5,07	0,29			1	1						1,30	1,26
	08:00	5,72	5,42	0,30			1	1						1,35	1,38
	09:00	6,04	5,58	0,47			1	1						1,70	1,71
	10:00	6,06	5,61	0,45			1	1						1,71	1,71
	11:00	6,13	5,92	0,22			1	1						1,77	1,79
	12:00	6,03	5,96	0,07			1	1						1,71	1,69
	13:00	5,63	5,57	0,06			1	1						1,31	1,30
	14:00	5,36	5,19	0,16			1	1						1,42	1,46
	15:00	4,69	4,12	0,57				1						1,45	1,43
	16:00	4,50	3,86	0,64				1						1,24	1,23
	17:00	5,08	4,67	0,41			1	1						1,54	1,52
	18:00	5,73	5,28	0,45			1	1						1,38	1,39
	19:00	6,41	5,61	0,79			1	1						2,04	2,05
	20:00	7,14	6,59	0,55		1	1	1						1,90	1,87
	21:00	7,35	6,93	0,42		1	1	1						1,94	1,94
	22:00	6,39	5,90	0,49		1	1	1						1,14	1,20
	23:00	5,39	5,15	0,24			1	1						1,12	1,18

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Μάιος 2023	00:00	4,64	4,54	0,11				1						1,39	1,39
	01:00	4,32	4,15	0,18				1						1,07	1,07
	02:00	4,16	3,98	0,18				1						0,91	0,91
	03:00	4,12	3,81	0,32				1						0,86	0,87
	04:00	4,15	3,69	0,45				1						0,89	0,89
	05:00	4,37	3,88	0,49				1						1,10	1,11
	06:00	4,62	4,00	0,62				1						1,35	1,35
	07:00	5,14	4,24	0,90				1						1,77	1,77
	08:00	5,73	5,07	0,66			1	1						1,62	1,59
	09:00	5,91	5,26	0,65			1	1						1,58	1,58
	10:00	5,63	4,84	0,79			1	1						1,30	1,32
	11:00	5,46	4,47	0,99				1						1,90	1,90
	12:00	5,50	4,90	0,60				1						1,92	1,92
	13:00	5,49	5,27	0,22			1	1						1,57	1,31
	14:00	5,12	4,95	0,17			1	1						0,81	0,87
	15:00	4,74	4,43	0,31				1						1,44	1,49
	16:00	4,54	4,12	0,42				1						1,30	1,28
	17:00	5,09	4,55	0,54				1						1,56	1,39
	18:00	5,70	5,32	0,39			1	1						1,33	1,29
	19:00	6,22	5,73	0,49			1	1						1,87	1,88
	20:00	6,96	6,77	0,19		1	1	1						1,79	1,79
	21:00	7,25	6,85	0,40		1	1		1					1,67	1,55
	22:00	6,34	5,64	0,71		1	1		1					1,07	1,12
	23:00	5,49	4,86	0,63			1		1					1,18	1,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 20 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 20 Μάιος 2023	00:00	4,77	4,25	0,51					1					1,13	1,23	
	01:00	4,48	4,12	0,37					1					1,23	1,22	
	02:00	4,21	3,65	0,57					1					0,96	0,95	
	03:00	4,17	3,44	0,73					1					0,91	0,91	
	04:00	4,20	3,61	0,59					1					0,94	0,95	
	05:00	4,28	3,60	0,67					1					1,02	1,03	
	06:00	4,42	3,89	0,53					1					1,16	1,16	
	07:00	4,99	4,64	0,35					1					1,68	1,70	
	08:00	5,36	5,01	0,35					1					1,81	1,81	
	09:00	5,50	4,67	0,83					1					1,90	1,90	
	10:00	5,73	3,93	1,80					1					2,00	1,99	
	11:00	5,78	4,16	1,62					1					2,00	2,00	
	12:00	5,83	4,35	1,48					1					2,04	2,04	
	13:00	5,71	5,09	0,63					1					1,92	1,91	
	14:00	5,46	5,10	0,37			1		1					1,25	1,23	
	15:00	4,91	4,37	0,54			1		1					1,19	1,28	
	16:00	4,75	3,73	1,01					1					1,50	1,48	
	17:00	5,08	4,41	0,67					1					1,74	1,74	
	18:00	5,79	5,45	0,34			1		1					1,66	1,64	
	19:00	6,28	5,16	1,12			1		1					1,92	1,93	
	20:00	6,94	5,71	1,23		1	1		1					2,25	2,24	
	21:00	7,33	6,17	1,16		1	1		1					1,94	1,94	
	22:00	6,60	5,59	1,01		1	1		1					1,90	1,94	
	23:00	5,60	5,23	0,37			1		1					1,31	1,29	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Μάιος 2023	00:00	4,91	4,87	0,05			1		1					0,61	0,59
	01:00	4,56	4,56	0,00			1		1					0,24	0,23
	02:00	4,28	4,28	0,00			1		1					0,01	0,01
	03:00	4,16	4,16	0,01			1		1					0,00	0,00
	04:00	4,16	4,15	0,01			1		1					0,00	0,00
	05:00	4,32	4,29	0,03			1		1					0,02	0,03
	06:00	4,37	4,33	0,04			1		1					0,05	0,05
	07:00	4,68	3,95	0,72					1					1,26	1,40
	08:00	4,95	3,96	0,99					1					1,66	1,66
	09:00	5,31	3,78	1,54					1					1,85	1,86
	10:00	5,53	3,82	1,71					1					1,92	1,92
	11:00	5,61	3,92	1,69					1					1,94	1,96
	12:00	5,62	3,97	1,65					1					1,96	1,96
	13:00	5,58	4,48	1,09					1					1,96	1,95
	14:00	5,00	4,12	0,87					1					1,71	1,70
	15:00	4,53	3,81	0,72					1					1,28	1,27
	16:00	4,56	3,61	0,96					1					1,31	1,30
	17:00	4,93	3,60	1,33					1					1,65	1,66
	18:00	5,29	4,10	1,19					1					1,84	1,84
	19:00	5,81	4,78	1,03			1		1					1,98	1,98
	20:00	6,59	5,53	1,06			1		1					2,17	2,18
	21:00	6,90	5,89	1,02			1		1					2,42	2,42
	22:00	6,16	5,08	1,08			1		1					1,85	1,83
	23:00	5,36	4,39	0,97			1		1					1,43	1,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Μάιος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Μάιος 2023	00:00	4,74	3,87	0,87					1					1,51	1,50	
	01:00	4,38	3,54	0,83					1					1,13	1,13	
	02:00	4,17	3,26	0,91					1					0,91	0,91	
	03:00	4,13	3,26	0,87					1					0,88	0,87	
	04:00	4,12	3,26	0,86					1					0,86	0,86	
	05:00	4,25	3,27	0,98					1					0,98	0,98	
	06:00	4,56	3,26	1,30					1					1,29	1,29	
	07:00	5,06	3,45	1,61					1					1,70	1,71	
	08:00	5,81	3,86	1,95					1					1,97	1,99	
	09:00	6,32	4,25	2,08			1		1					2,10	2,10	
	10:00	6,37	4,37	2,00			1		1					2,02	2,00	
	11:00	6,39	4,39	2,00			1		1					2,00	2,01	
	12:00	6,38	4,36	2,02			1		1					2,03	2,02	
	13:00	5,72	4,33	1,38			1		1					1,39	1,39	
	14:00	5,30	3,57	1,73					1					1,75	1,82	
	15:00	4,71	3,24	1,47					1					1,48	1,46	
	16:00	4,46	3,26	1,20					1					1,21	1,20	
	17:00	4,84	3,34	1,50					1					1,49	1,52	
	18:00	5,84	3,85	1,99					1					1,99	2,01	
	19:00	6,45	4,57	1,88			1		1					2,23	2,24	
	20:00	7,26	6,36	0,90			1		1					2,53	2,53	
	21:00	7,59	6,86	0,73		1	1		1					2,53	2,52	
	22:00	6,45	5,51	0,94			1		1					2,11	2,09	
23:00	5,49	4,58	0,91			1		1					1,57	1,63		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Μάιος 2023	00:00	4,76	3,51	1,25					1					1,52	1,51
	01:00	4,42	3,43	0,99					1					1,18	1,17
	02:00	4,22	3,80	0,42					1					0,96	0,96
	03:00	4,20	3,33	0,87					1					0,95	0,95
	04:00	4,14	3,29	0,85					1					0,87	0,87
	05:00	4,32	3,72	0,60					1					1,05	1,06
	06:00	4,62	4,28	0,34					1					1,36	1,35
	07:00	5,34	5,12	0,22			1		1					1,58	1,56
	08:00	6,23	6,09	0,14			1		1					1,85	1,88
	09:00	6,67	6,48	0,19			1		1					2,32	2,33
	10:00	7,00	5,66	1,34			1		1					2,40	2,41
	11:00	6,93	5,66	1,27			1		1					2,42	2,42
	12:00	6,48	5,20	1,28			1		1					2,12	2,12
	13:00	6,82	5,65	1,17			1		1					2,35	2,37
	14:00	6,21	4,64	1,57			1		1					1,92	1,88
	15:00	5,60	4,15	1,45			1		1					1,77	1,81
	16:00	5,05	4,21	0,84					1					1,75	1,75
	17:00	5,13	4,63	0,50					1					1,77	1,78
	18:00	5,81	5,58	0,23			1		1					1,65	1,64
	19:00	6,51	6,15	0,36			1		1					2,14	2,14
	20:00	7,37	7,24	0,13			1	1	1					2,13	2,13
	21:00	7,79	7,51	0,28			1	1	1					2,40	2,38
	22:00	6,66	6,43	0,22			1	1	1					1,50	1,55
23:00	5,57	5,36	0,22			1		1					1,28	1,25	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Μάιος 2023	00:00	4,84	4,65	0,19					1					1,12	1,19
	01:00	4,41	4,24	0,17					1					1,16	1,15
	02:00	4,19	4,01	0,18					1					0,94	0,94
	03:00	4,16	4,05	0,11					1					0,90	0,90
	04:00	4,15	4,05	0,09					1					0,89	0,89
	05:00	4,34	4,26	0,08					1					1,07	1,08
	06:00	4,69	4,53	0,16					1					1,42	1,42
	07:00	5,32	5,26	0,06	1			1						1,30	1,13
	08:00	5,90	5,90	0,00	1			1						1,54	1,55
	09:00	6,17	6,18	0,00	1				1					1,73	1,60
	10:00	6,00	6,00	0,00	1				1					1,63	1,62
	11:00	6,11	6,11	0,00	1				1					1,78	1,78
	12:00	5,99	5,98	0,01	1				1					1,64	1,66
	13:00	5,70	5,69	0,01	1				1					1,37	1,36
	14:00	5,30	5,30	0,00	1				1					0,98	0,97
	15:00	5,00	4,97	0,03	1				1					0,85	0,83
	16:00	4,76	4,70	0,06	1				1					0,42	0,42
	17:00	5,14	5,12	0,02	1				1					0,76	0,79
	18:00	5,94	5,93	0,01	1				1					1,57	1,59
	19:00	6,54	6,53	0,01	1				1					1,64	1,61
	20:00	7,49	7,41	0,09	1			1	1					2,02	2,05
	21:00	7,75	7,70	0,05	1			1	1					2,37	2,35
	22:00	6,68	6,63	0,05				1	1					1,57	1,64
	23:00	5,65	5,61	0,04				1	1					1,36	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Μάιος 2023	00:00	4,91	4,91	0,00					1					1,59	1,64
	01:00	4,49	4,49	0,00					1					1,23	1,23
	02:00	4,26	4,26	0,00					1					1,00	1,00
	03:00	4,22	4,20	0,02					1					0,97	0,97
	04:00	4,20	4,18	0,02					1					0,94	0,95
	05:00	4,42	4,41	0,01					1					1,15	1,16
	06:00	4,77	4,77	0,00					1					1,50	1,51
	07:00	5,21	5,21	0,01			1		1					1,16	1,11
	08:00	5,53	5,52	0,01			1		1					1,12	1,12
	09:00	5,72	5,70	0,02			1		1					1,32	1,33
	10:00	5,73	5,67	0,06			1		1				1	1,26	1,25
	11:00	5,64	5,58	0,06			1		1					1,24	1,25
	12:00	5,79	5,75	0,05			1		1					1,46	1,46
	13:00	5,52	5,46	0,06			1		1					1,19	1,19
	14:00	5,27	5,21	0,06			1		1					0,95	0,94
	15:00	4,80	4,74	0,06			1		1					0,48	0,46
	16:00	4,70	4,65	0,05			1		1					0,36	0,36
	17:00	5,17	5,06	0,11			1		1					0,80	0,82
	18:00	5,95	5,62	0,33			1		1					1,59	1,59
	19:00	6,50	5,76	0,74			1		1					2,13	2,15
	20:00	7,32	6,06	1,26			1		1					2,54	2,55
	21:00	7,75	6,74	1,01		1	1		1					2,72	2,72
	22:00	6,66	5,86	0,81			1		1					2,27	2,25
23:00	5,64	5,02	0,61			1		1					1,33	1,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Μάιος 2023	00:00	4,89	4,05	0,84					1					1,23	1,30
	01:00	4,51	4,09	0,42					1					1,25	1,26
	02:00	4,33	3,90	0,43					1					1,09	1,08
	03:00	4,24	4,18	0,06					1					0,98	0,99
	04:00	4,22	4,08	0,13					1					0,96	0,96
	05:00	4,41	4,12	0,30					1					1,01	1,07
	06:00	4,72	3,90	0,82					1					1,44	1,47
	07:00	5,28	3,79	1,49					1					1,82	1,84
	08:00	5,63	4,05	1,58					1					1,97	1,97
	09:00	5,73	4,46	1,28					1					2,00	2,00
	10:00	5,67	4,95	0,72					1					1,95	1,95
	11:00	5,61	4,60	1,01		1			1					1,30	1,28
	12:00	5,70	4,52	1,18		1			1					1,38	1,37
	13:00	5,67	4,27	1,40		1			1					1,49	1,53
	14:00	5,31	3,71	1,61					1					1,87	1,86
	15:00	4,84	3,52	1,31					1					1,60	1,59
	16:00	4,75	3,62	1,13					1					1,48	1,49
	17:00	5,19	3,92	1,26					1					1,79	1,80
	18:00	6,04	4,31	1,72					1					2,09	2,07
	19:00	6,67	4,75	1,91		1			1					2,28	2,27
	20:00	7,25	5,72	1,53		1			1					2,54	2,55
	21:00	7,61	5,63	1,98		1			1					2,66	2,67
	22:00	6,53	4,95	1,58		1			1					2,14	2,15
	23:00	5,59	4,43	1,16		1			1					1,37	1,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 27 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 27 Μάιος 2023	00:00	5,00	3,32	1,68					1					1,70	1,70	
	01:00	4,61	3,33	1,28					1					1,36	1,35	
	02:00	4,48	3,37	1,10					1					1,22	1,22	
	03:00	4,35	3,30	1,04					1					1,09	1,09	
	04:00	4,32	3,26	1,06					1					1,06	1,06	
	05:00	4,43	3,51	0,92					1					1,16	1,17	
	06:00	4,57	3,71	0,86					1					1,29	1,31	
	07:00	5,03	3,58	1,45					1					1,70	1,72	
	08:00	5,56	3,69	1,87					1					1,93	1,94	
	09:00	5,76	4,07	1,69					1					2,02	2,02	
	10:00	5,90	4,30	1,60					1					2,06	2,07	
	11:00	5,98	4,01	1,96					1					2,08	2,08	
	12:00	5,96	3,92	2,05					1					2,07	2,07	
	13:00	5,99	4,42	1,57					1					2,09	2,09	
	14:00	5,63	3,75	1,88					1					1,97	1,97	
	15:00	5,03	3,30	1,73					1					1,75	1,73	
	16:00	4,80	3,37	1,43					1					1,53	1,54	
	17:00	5,41	4,04	1,37					1					1,88	1,88	
	18:00	6,08	4,81	1,27				1	1					2,10	2,11	
	19:00	6,46	5,57	0,89				1	1					2,12	2,13	
	20:00	7,20	6,24	0,96				1	1					2,51	2,52	
	21:00	7,48	5,97	1,51				1	1					2,63	2,62	
	22:00	6,60	4,81	1,79				1	1					2,19	2,21	
	23:00	5,82	4,33	1,49				1	1					1,57	1,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 28 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 28 Μάιος 2023	00:00	5,09	4,09	1,00					1					1,77	1,77	
	01:00	4,70	3,73	0,97					1					1,45	1,44	
	02:00	4,44	3,26	1,18					1					1,19	1,19	
	03:00	4,32	3,25	1,07					1					1,08	1,07	
	04:00	4,26	3,26	1,00					1					1,00	1,00	
	05:00	4,40	3,27	1,13					1					1,13	1,14	
	06:00	4,40	3,28	1,12					1					1,14	1,14	
	07:00	4,76	3,28	1,48					1					1,48	1,49	
	08:00	5,12	3,52	1,60					1					1,77	1,78	
	09:00	5,35	3,51	1,84					1					1,85	1,85	
	10:00	5,58	3,67	1,92					1					1,92	1,91	
	11:00	5,79	3,83	1,96					1					1,96	2,01	
	12:00	5,97	3,90	2,07					1					2,07	2,08	
	13:00	5,92	3,86	2,06					1					2,06	2,06	
	14:00	5,75	4,01	1,75					1					2,02	2,01	
	15:00	4,84	3,40	1,44					1					1,56	1,53	
	16:00	4,39	3,31	1,08					1					1,12	1,13	
	17:00	4,91	3,81	1,10					1					1,62	1,64	
	18:00	5,70	4,26	1,44					1					1,97	1,99	
	19:00	6,30	4,92	1,38				1	1					2,16	2,15	
	20:00	7,14	5,78	1,37				1	1					2,47	2,49	
	21:00	7,52	5,66	1,86				1	1					2,63	2,62	
	22:00	6,63	4,84	1,80				1	1					2,23	2,23	
	23:00	5,70	4,62	1,08				1	1					1,53	1,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Μάιος 2023	00:00	4,97	4,08	0,89					1					1,68	1,69
	01:00	4,58	3,26	1,32					1					1,33	1,33
	02:00	4,37	3,26	1,11					1					1,11	1,11
	03:00	4,36	3,26	1,10					1					1,10	1,10
	04:00	4,32	3,29	1,02					1					1,04	1,05
	05:00	4,47	3,34	1,14					1					1,13	1,15
	06:00	4,87	3,31	1,55					1					1,59	1,60
	07:00	5,46	3,88	1,58					1					1,86	1,92
	08:00	6,01	4,39	1,61					1					2,07	2,11
	09:00	6,43	4,87	1,56	1				1					2,13	2,12
	10:00	6,74	5,05	1,69	1				1					2,40	2,35
	11:00	6,79	4,85	1,94	1				1					2,37	2,36
	12:00	6,64	4,84	1,80	1				1					2,25	2,25
	13:00	6,26	4,55	1,72	1				1					1,91	1,92
	14:00	6,21	4,73	1,48	1				1					1,90	1,89
	15:00	5,50	4,56	0,94	1				1					1,41	1,55
	16:00	5,30	4,08	1,23					1					1,86	1,86
	17:00	5,53	4,82	0,71					1					1,92	1,92
	18:00	6,32	5,83	0,49	1				1					2,02	2,01
	19:00	6,73	6,24	0,49	1				1					2,33	2,33
	20:00	7,49	6,94	0,55	1		1		1					2,23	2,22
	21:00	7,71	7,22	0,49	1		1		1					2,31	2,30
	22:00	6,65	6,12	0,52	1		1		1					1,36	1,41
	23:00	5,75	4,96	0,79	1				1					1,47	1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Μάιος 2023	00:00	4,99	4,05	0,94	1				1					1,38	1,45
	01:00	4,59	3,74	0,85					1					1,34	1,33
	02:00	4,41	4,07	0,34					1					1,17	1,17
	03:00	4,34	3,91	0,43					1					1,08	1,08
	04:00	4,38	3,70	0,68					1					1,13	1,13
	05:00	4,57	4,00	0,57					1					1,31	1,32
	06:00	4,90	4,60	0,29					1					1,61	1,63
	07:00	5,40	5,12	0,28	1				1					1,39	1,37
	08:00	6,03	5,80	0,23	1				1					1,67	1,70
	09:00	6,51	6,31	0,20	1				1					2,17	2,17
	10:00	6,25	6,06	0,18	1				1					1,94	1,92
	11:00	6,14	5,73	0,40	1				1					1,78	1,79
	12:00	6,13	5,60	0,53	1				1					1,79	1,78
	13:00	5,98	5,56	0,41	1				1					1,65	1,64
	14:00	5,47	5,03	0,44	1				1					1,20	1,18
	15:00	5,08	4,77	0,31					1					1,46	1,58
	16:00	4,86	4,60	0,26					1					1,61	1,60
	17:00	5,25	5,03	0,22	1				1					1,39	1,36
	18:00	6,16	5,84	0,32	1				1					1,79	1,81
	19:00	6,72	6,41	0,31	1	1			1					1,90	1,82
	20:00	7,55	7,13	0,42	1	1			1					2,09	2,12
	21:00	8,04	7,67	0,37	1	1			1					2,65	2,63
	22:00	6,92	6,51	0,40	1	1			1					1,64	1,67
	23:00	5,86	5,64	0,23	1				1					1,58	1,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Μάιος 2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Μάιος 2023	00:00	5,10	4,84	0,25					1					1,34	1,41
	01:00	4,75	4,20	0,55					1					1,50	1,50
	02:00	4,51	3,88	0,63					1					1,26	1,26
	03:00	4,41	3,84	0,57					1					1,16	1,15
	04:00	4,39	3,91	0,48					1					1,14	1,13
	05:00	4,63	4,32	0,31					1					1,35	1,37
	06:00	4,89	4,61	0,27					1					1,61	1,62
	07:00	5,47	5,25	0,23	1				1					1,41	1,39
	08:00	6,16	5,79	0,37	1				1					1,82	1,83
	09:00	6,33	6,11	0,22	1				1					1,99	1,98
	10:00	6,22	5,87	0,35	1				1					1,89	1,88
	11:00	6,13	5,75	0,38	1				1					1,81	1,81
	12:00	6,24	6,00	0,23	1				1					1,38	1,05
	13:00	6,15	5,90	0,25	1				1					1,36	1,64
	14:00	5,73	5,33	0,40	1				1					1,42	1,40
	15:00	5,20	4,69	0,51	1				1					1,22	1,31
	16:00	5,09	4,70	0,39	1				1					1,77	1,78
	17:00	5,60	5,41	0,20	1				1					1,51	1,49
	18:00	6,31	5,70	0,61	1				1					1,93	1,96
	19:00	6,98	5,53	1,44	1				1					2,44	2,44
	20:00	7,69	6,58	1,10	1	1			1					2,63	2,64
	21:00	7,98	6,92	1,07	1	1			1					2,59	2,57
	22:00	7,05	5,36	1,69	1	1			1					2,04	2,09
	23:00	5,95	4,61	1,34		1			1					1,68	1,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης