

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/1/23 0:00	56,72	53,97	2,75	0,00	1			1								1		1		1			19,92	16,94
1/1/23 1:00	52,95	49,30	3,65	0,00	1			1								1		1		1			17,94	15,42
1/1/23 2:00	50,54	46,69	3,85	0,00	1			1								1		1		1			15,51	13,41
1/1/23 3:00	47,19	43,06	4,13	0,00	1			1								1		1					15,46	13,67
1/1/23 4:00	45,21	42,65	2,56	0,00	1			1								1		1					16,05	13,49
1/1/23 5:00	44,90	43,76	1,14	0,00	1			1								1		1					16,06	13,35
1/1/23 6:00	46,11	45,24	0,88	0,00	1			1								1		1					15,74	12,01
1/1/23 7:00	47,58	46,74	0,50	0,34	1			1								1		1			1		12,11	10,00
1/1/23 8:00	51,16	46,07	0,50	4,58	1			1								1		1			1		10,84	9,29
1/1/23 9:00	55,16	44,47	1,09	9,60	1			1								1		1			1		9,85	8,24
1/1/23 10:00	57,15	45,18	1,04	10,92	1			1								1		1			1		10,69	8,60
1/1/23 11:00	60,31	46,69	1,48	12,14	1			1								1		1			1		12,30	10,74
1/1/23 12:00	58,68	46,80	1,63	10,24	1			1								1		1			1		13,33	11,08
1/1/23 13:00	57,42	47,07	2,43	7,93	1			1								1		1			1		14,79	11,89
1/1/23 14:00	53,64	41,19	3,22	9,24	1			1								1		1			1		13,33	6,93
1/1/23 15:00	51,02	42,92	2,05	6,04	1			1								1		1			1		9,79	7,36
1/1/23 16:00	53,50	51,40	0,82	1,28	1			1								1		1			1		16,89	14,30
1/1/23 17:00	60,56	60,38	0,18	0,00	1			1								1		1			1		21,60	17,73
1/1/23 18:00	64,53	64,52	0,01	0,00	1			1								1		1			1	1	23,14	19,32
1/1/23 19:00	66,97	66,97	0,00	0,00	1			1								1		1			1	1	23,78	20,05
1/1/23 20:00	67,39	67,36	0,03	0,00	1			1								1		1			1	1	24,19	20,19
1/1/23 21:00	65,60	65,47	0,13	0,00	1			1								1		1			1	1	23,72	19,61
1/1/23 22:00	61,83	61,37	0,46	0,00	1			1								1		1			1	1	20,93	17,40
1/1/23 23:00	56,36	55,43	0,93	0,00	1			1								1		1			1	1	14,59	12,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/1/23 0:00	50,23	47,13	3,10	0,00	1			1								1		1			1		14,50	12,38
2/1/23 1:00	46,48	42,34	4,14	0,00	1			1								1		1					15,15	13,18
2/1/23 2:00	45,10	42,06	3,05	0,00	1			1								1		1					15,37	13,35
2/1/23 3:00	43,89	41,66	2,23	0,00	1			1								1		1					15,09	13,04
2/1/23 4:00	42,87	41,80	1,07	0,00	1			1								1		1					15,33	12,76
2/1/23 5:00	43,50	43,08	0,42	0,00	1			1								1		1					15,63	12,94
2/1/23 6:00	45,88	45,53	0,34	0,00	1			1								1		1					14,90	11,31
2/1/23 7:00	49,63	48,82	0,26	0,55	1			1								1		1			1		14,90	11,88
2/1/23 8:00	53,37	47,56	0,22	5,58	1			1								1		1			1		13,16	10,64
2/1/23 9:00	56,05	45,26	0,30	10,48	1			1								1		1			1		10,24	8,42
2/1/23 10:00	56,08	43,34	0,08	12,66	1			1								1		1			1		8,46	7,29
2/1/23 11:00	55,81	41,83	0,25	13,73	1			1								1		1					15,24	12,23
2/1/23 12:00	56,29	41,82	0,50	13,97	1			1								1		1					14,69	12,43
2/1/23 13:00	56,11	41,82	0,88	13,42	1			1								1		1					15,02	12,57
2/1/23 14:00	55,23	41,89	1,69	11,65	1			1								1		1					15,67	13,51
2/1/23 15:00	56,82	45,23	3,39	8,19	1			1								1		1					19,66	16,31
2/1/23 16:00	58,34	49,15	7,49	1,70	1			1								1		1			1		19,93	17,13
2/1/23 17:00	65,99	60,00	5,98	0,00	1			1								1		1			1		22,03	19,65
2/1/23 18:00	69,12	63,94	5,18	0,00	1			1								1		1		1	1		24,21	20,58
2/1/23 19:00	69,51	63,84	5,68	0,00	1			1								1		1		1	1		23,63	20,68
2/1/23 20:00	68,96	63,77	5,19	0,00	1			1								1		1		1	1		24,09	20,56
2/1/23 21:00	65,14	59,15	5,99	0,00	1			1								1		1		1	1		22,14	19,37
2/1/23 22:00	61,06	54,19	6,87	0,00	1											1		1		1	1		19,02	17,08
2/1/23 23:00	56,29	48,62	7,67	0,00	1			1								1		1		1			17,46	13,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

- Κατά το χρονικό διάστημα 22:00-23:00 έγινε πλήση της D2 ΑΗΣ
- Κατά το χρονικό διάστημα 23:00-00:00 έγινε πλήση της D6 ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/1/23 0:00	50,68	43,12	7,57	0,00	1			1								1		1					16,85	15,14
3/1/23 1:00	46,46	39,10	7,36	0,00	1			1								1		1					15,82	13,87
3/1/23 2:00	44,97	37,38	7,59	0,00	1			1								1		1					16,38	13,41
3/1/23 3:00	43,20	34,80	8,41	0,00	1			1								1		1					17,81	12,89
3/1/23 4:00	42,62	34,46	8,16	0,00	1			1								1		1					17,56	12,71
3/1/23 5:00	43,59	34,73	8,86	0,00	1			1								1		1					18,74	13,02
3/1/23 6:00	46,91	40,02	6,89	0,00	1			1								1		1					16,49	13,99
3/1/23 7:00	52,11	45,86	5,52	0,73	1			1								1		1			1		16,92	14,79
3/1/23 8:00	57,17	46,65	4,10	6,41	1			1								1		1			1		15,23	13,50
3/1/23 9:00	59,41	45,30	2,90	11,21	1			1								1		1			1		12,18	10,67
3/1/23 10:00	57,73	41,52	3,13	13,08	1			1								1		1			1		10,32	7,30
3/1/23 11:00	57,08	38,57	5,30	13,22	1			1								1		1					15,12	10,74
3/1/23 12:00	59,54	41,13	4,33	14,08	1			1								1		1					18,00	15,75
3/1/23 13:00	60,24	40,94	5,61	13,70	1			1								1		1					19,32	16,83
3/1/23 14:00	59,23	38,82	8,56	11,86	1			1								1		1					22,02	17,34
3/1/23 15:00	60,55	41,92	10,13	8,51	1			1								1		1					24,38	18,01
3/1/23 16:00	62,84	53,41	7,53	1,91	1			1								1		1			1		21,58	18,64
3/1/23 17:00	71,40	63,36	8,04	0,00	1			1								1		1	1		1		23,86	21,24
3/1/23 18:00	75,00	64,40	10,60	0,00	1			1								1		1	1		1		27,85	22,44
3/1/23 19:00	75,32	58,56	16,76	0,00	1			1								1		1	1		1		33,06	22,58
3/1/23 20:00	74,61	53,82	20,79	0,00	1			1										1	1		1		35,31	22,35
3/1/23 21:00	70,39	49,41	20,98	0,00	1			1										1	1		1		33,14	21,08
3/1/23 22:00	64,18	44,96	19,21	0,00	1			1										1	1		1		28,57	19,23
3/1/23 23:00	57,44	40,08	17,35	0,00	1			1										1	1				23,12	17,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/1/23 0:00	50,83	35,50	15,33	0,00	1			1											1	1			19,66	15,23
4/1/23 1:00	46,26	32,43	13,83	0,00	1			1											1	1			17,69	13,83
4/1/23 2:00	44,83	31,49	13,33	0,00	1			1											1	1			16,37	13,42
4/1/23 3:00	42,80	30,09	12,71	0,00	1			1											1	1			14,55	12,78
4/1/23 4:00	42,37	29,92	12,45	0,00	1			1											1	1			14,41	12,62
4/1/23 5:00	43,91	30,87	13,04	0,00	1			1											1	1			15,54	13,17
4/1/23 6:00	47,18	33,29	13,89	0,00	1			1											1	1			18,14	14,09
4/1/23 7:00	52,10	36,25	15,19	0,66	1			1											1	1			20,48	15,58
4/1/23 8:00	57,36	34,54	16,67	6,14	1			1											1	1			25,53	17,20
4/1/23 9:00	60,46	31,88	17,84	10,74	1			1											1	1			25,65	18,12
4/1/23 10:00	60,19	30,67	17,31	12,20	1			1											1	1			22,69	17,93
4/1/23 11:00	61,06	30,24	16,60	14,22	1			1											1	1			23,47	17,23
4/1/23 12:00	62,42	30,16	17,54	14,72	1			1											1	1			24,75	18,13
4/1/23 13:00	62,80	30,50	18,40	13,89	1			1											1	1			23,19	18,66
4/1/23 14:00	62,51	32,14	18,59	11,78	1			1											1	1			21,79	18,73
4/1/23 15:00	63,36	37,28	18,83	7,25	1			1											1	1			19,67	18,99
4/1/23 16:00	66,88	45,56	19,70	1,61	1			1											1	1			23,51	19,99
4/1/23 17:00	75,02	52,96	22,06	0,00	1			1								1			1	1			27,86	22,51
4/1/23 18:00	78,06	54,88	23,18	0,00	1			1								1			1	1			26,59	23,38
4/1/23 19:00	77,42	54,34	23,07	0,00	1			1								1			1	1			25,38	23,21
4/1/23 20:00	76,82	53,82	23,00	0,00	1			1								1			1	1			26,85	23,00
4/1/23 21:00	71,49	50,38	21,11	0,00	1			1								1			1	1			25,01	21,37
4/1/23 22:00	65,78	45,94	19,84	0,00	1			1								1			1	1			24,26	19,72
4/1/23 23:00	58,35	41,13	17,22	0,00	1			1								1			1	1			21,18	17,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/1/23 0:00	51,58	36,09	15,48	0,00	1			1								1		1					19,68	15,43
5/1/23 1:00	46,76	32,91	13,86	0,00	1			1								1		1					17,52	13,97
5/1/23 2:00	45,74	32,56	13,18	0,00	1			1								1		1					18,07	13,62
5/1/23 3:00	44,03	30,87	13,16	0,00	1			1								1		1					18,49	13,13
5/1/23 4:00	43,38	30,83	12,55	0,00	1			1								1		1					18,15	12,96
5/1/23 5:00	44,14	31,02	13,11	0,00	1			1								1		1					18,22	13,17
5/1/23 6:00	48,29	34,39	13,90	0,00	1			1								1		1					21,19	14,41
5/1/23 7:00	52,67	37,30	14,76	0,61	1			1								1		1					28,88	15,73
5/1/23 8:00	58,18	36,45	15,78	5,95	1			1								1		1					29,24	17,33
5/1/23 9:00	59,97	36,29	12,85	10,83	1			1								1		1					25,20	17,93
5/1/23 10:00	60,15	33,05	14,09	13,00	1			1								1		1					28,63	17,67
5/1/23 11:00	60,19	33,11	13,00	14,07	1			1								1		1					28,66	16,23
5/1/23 12:00	59,89	34,92	11,16	13,81	1			1								1		1					25,60	16,17
5/1/23 13:00	60,14	35,92	11,45	12,77	1			1								1		1					26,08	17,36
5/1/23 14:00	59,81	35,62	13,58	10,61	1			1								1		1					29,31	17,79
5/1/23 15:00	61,37	36,62	17,97	6,77	1											1		1					33,23	18,20
5/1/23 16:00	64,15	43,65	18,90	1,60	1											1		1			1		32,24	19,22
5/1/23 17:00	72,16	51,83	20,33	0,00	1											1		1			1		31,38	21,60
5/1/23 18:00	75,10	52,51	22,59	0,00	1											1		1	1		1		27,52	22,49
5/1/23 19:00	75,26	55,83	19,43	0,00	1											1		1	1		1		27,75	22,58
5/1/23 20:00	74,21	52,16	22,05	0,00	1											1		1	1		1		26,49	22,25
5/1/23 21:00	69,83	48,81	21,02	0,00	1											1		1			1		23,20	20,89
5/1/23 22:00	63,92	45,06	18,86	0,00	1											1		1			1		22,92	19,21
5/1/23 23:00	57,44	40,45	16,99	0,00	1											1		1			1		20,94	17,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/1/23 0:00	51,10	35,61	15,49	0,00	1											1		1				1	16,53	15,32
6/1/23 1:00	46,75	34,18	12,57	0,00	1											1		1					12,99	12,19
6/1/23 2:00	45,21	39,10	6,11	0,00	1				1							1		1					6,50	6,21
6/1/23 3:00	43,70	39,16	4,54	0,00	1				1							1		1					4,67	4,49
6/1/23 4:00	42,59	39,24	3,34	0,00	1				1							1		1					3,50	3,45
6/1/23 5:00	42,64	39,18	3,46	0,00	1				1							1		1					3,61	3,57
6/1/23 6:00	44,59	39,37	5,22	0,00	1				1							1		1					6,31	5,64
6/1/23 7:00	46,84	39,31	7,11	0,42	1				1							1		1					10,81	7,58
6/1/23 8:00	49,17	39,93	5,31	3,94	1				1							1		1					10,64	6,34
6/1/23 9:00	51,77	40,42	4,26	7,10	1				1							1		1					9,09	5,61
6/1/23 10:00	53,65	40,77	3,35	9,53	1				1							1		1					8,74	5,25
6/1/23 11:00	53,34	40,66	2,20	10,48	1				1							1		1					3,23	1,20
6/1/23 12:00	54,32	40,83	2,69	10,79	1			1	1									1					2,51	2,19
6/1/23 13:00	55,19	38,80	5,99	10,41	1			1	1									1					16,98	8,23
6/1/23 14:00	53,02	36,18	7,40	9,44	1			1										1	1				21,79	12,18
6/1/23 15:00	53,39	40,49	6,39	6,51	1			1										1	1				28,41	15,70
6/1/23 16:00	55,61	48,10	6,45	1,06	1			1										1	1		1		21,09	16,58
6/1/23 17:00	63,15	55,49	7,66	0,00	1			1										1	1		1		21,35	18,83
6/1/23 18:00	67,30	58,17	9,13	0,00	1			1										1	1		1		22,61	20,11
6/1/23 19:00	68,17	60,17	8,00	0,00	1			1										1	1		1		23,87	20,37
6/1/23 20:00	67,92	60,67	7,24	0,00	1			1								1		1	1		1		24,52	20,31
6/1/23 21:00	65,28	57,83	7,45	0,00	1			1								1		1	1		1		23,89	19,50
6/1/23 22:00	60,20	53,54	6,66	0,00	1			1										1	1		1		20,21	17,99
6/1/23 23:00	55,37	51,41	3,96	0,00	1			1										1	1		1		19,11	16,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμού.
2. Δοκιμαστική λειτουργία D2 ΑΗΣ (12:00-14:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/1/23 0:00	50,13	46,24	3,89	0,00	1			1										1	1			1	15,25	13,09
7/1/23 1:00	45,73	40,13	5,60	0,00	1			1										1	1			1	13,99	8,87
7/1/23 2:00	44,55	38,69	5,86	0,00	1			1										1	1			1	13,58	7,72
7/1/23 3:00	43,58	38,61	4,96	0,00	1			1										1	1			1	12,11	6,62
7/1/23 4:00	42,22	38,62	3,61	0,00	1			1										1	1			1	9,12	4,79
7/1/23 5:00	43,40	39,24	4,16	0,00	1			1										1	1			1	9,49	5,94
7/1/23 6:00	46,20	43,17	3,03	0,00	1			1										1	1			1	9,85	8,80
7/1/23 7:00	49,63	46,59	2,56	0,48	1			1										1	1			1	13,88	12,03
7/1/23 8:00	53,50	46,93	1,38	5,19	1			1										1	1			1	12,63	11,04
7/1/23 9:00	55,64	44,94	0,80	9,90	1			1										1	1			1	10,11	8,27
7/1/23 10:00	55,49	43,22	0,17	12,11	1			1										1	1			1	9,17	7,80
7/1/23 11:00	55,69	42,43	0,27	12,99	1			1										1	1				15,36	12,89
7/1/23 12:00	57,16	43,50	0,38	13,28	1			1										1	1				17,14	13,95
7/1/23 13:00	57,77	44,50	0,50	12,76	1			1										1	1				17,53	15,01
7/1/23 14:00	56,19	46,35	0,14	9,70	1			1										1	1				19,67	15,56
7/1/23 15:00	58,19	50,95	0,01	7,22	1			1										1	1			1	16,75	14,02
7/1/23 16:00	61,10	59,38	0,01	1,72	1			1										1	1			1	22,22	18,28
7/1/23 17:00	69,61	69,61	0,00	0,00	1			1									1	1	1			1	25,11	20,84
7/1/23 18:00	72,86	72,85	0,00	0,00	1			1									1	1	1			1	27,10	21,82
7/1/23 19:00	72,91	72,91	0,00	0,00	1			1									1	1	1			1	26,77	21,85
7/1/23 20:00	71,30	71,30	0,00	0,00	1			1									1	1	1			1	25,42	21,37
7/1/23 21:00	67,30	67,29	0,00	0,00	1			1									1	1	1			1	24,57	20,16
7/1/23 22:00	62,90	62,90	0,00	0,00	1			1									1	1	1			1	22,01	18,37
7/1/23 23:00	58,04	58,04	0,00	0,00	1			1									1	1	1			1	19,12	15,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
8/1/23 0:00	52,71	52,71	0,00	0,00	1			1									1		1			1		18,38	15,31
8/1/23 1:00	47,97	47,96	0,00	0,00	1			1									1		1			1		13,52	11,09
8/1/23 2:00	46,24	46,24	0,01	0,00	1			1									1		1			1		13,01	11,11
8/1/23 3:00	44,13	44,13	0,00	0,00	1			1									1		1					15,74	13,23
8/1/23 4:00	43,21	43,21	0,00	0,00	1			1									1		1					15,93	12,95
8/1/23 5:00	43,78	43,78	0,00	0,00	1			1									1		1					15,93	13,10
8/1/23 6:00	45,95	45,95	0,00	0,00	1			1									1		1					15,41	12,44
8/1/23 7:00	47,42	47,28	0,02	0,11	1			1									1	1	1					12,61	10,25
8/1/23 8:00	49,53	47,67	0,00	1,86	1			1									1	1	1					12,84	10,85
8/1/23 9:00	53,40	48,10	0,00	5,29	1			1									1	1	1					13,54	11,22
8/1/23 10:00	56,67	48,52	0,03	8,13	1			1									1	1	1					13,95	11,68
8/1/23 11:00	57,92	47,95	0,18	9,79	1			1									1	1	1					12,85	11,04
8/1/23 12:00	58,45	49,99	0,63	7,83	1			1									1	1	1					16,20	13,33
8/1/23 13:00	58,91	49,85	0,94	8,11	1			1									1	1	1					17,57	13,69
8/1/23 14:00	56,24	48,10	1,37	6,77	1			1									1	1	1					14,67	12,46
8/1/23 15:00	57,17	49,52	2,60	5,05	1			1									1	1	1					17,23	14,63
8/1/23 16:00	61,83	57,63	2,69	1,51	1			1									1	1	1					21,26	18,34
8/1/23 17:00	70,32	69,54	0,78	0,00	1			1									1	1	1			1		24,76	20,93
8/1/23 18:00	75,13	74,34	0,79	0,00	1			1									1	1	1			1		26,92	22,31
8/1/23 19:00	76,11	75,31	0,79	0,00	1			1									1	1	1			1		27,51	22,68
8/1/23 20:00	74,66	73,75	0,91	0,00	1			1									1	1	1			1		26,53	22,29
8/1/23 21:00	70,36	69,56	0,81	0,00	1			1									1	1	1			1		24,96	21,00
8/1/23 22:00	64,76	64,07	0,69	0,00	1			1									1	1	1			1		23,80	19,21
8/1/23 23:00	57,81	57,23	0,58	0,00	1			1										1	1			1		19,02	16,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



HΣ Ρόδο					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/1/23 0:00	51,14	50,68	0,46	0,00	1			1										1	1				1	17,10	13,83
9/1/23 1:00	46,62	45,49	1,13	0,00	1			1										1	1				1	13,42	11,36
9/1/23 2:00	44,98	42,50	2,48	0,00	1			1										1	1					16,00	13,36
9/1/23 3:00	43,28	39,92	3,36	0,00	1			1										1	1					14,61	12,73
9/1/23 4:00	42,95	39,47	3,48	0,00	1			1										1	1					14,15	12,62
9/1/23 5:00	44,55	41,48	3,06	0,00	1			1										1	1					15,08	13,17
9/1/23 6:00	50,51	47,58	2,93	0,00	1			1										1	1				1	17,41	14,30
9/1/23 7:00	58,98	55,46	3,03	0,49	1			1										1	1				1	20,17	17,52
9/1/23 8:00	61,46	53,55	2,61	5,30	1			1										1	1				1	21,25	18,01
9/1/23 9:00	62,54	50,33	2,25	9,96	1			1										1	1				1	18,25	15,43
9/1/23 10:00	61,16	46,98	2,15	12,03	1			1										1	1				1	13,93	11,91
9/1/23 11:00	60,00	45,55	1,67	12,78	1			1										1	1				1	11,66	10,03
9/1/23 12:00	59,16	46,24	1,68	11,24	1			1										1	1				1	13,19	10,76
9/1/23 13:00	60,06	47,36	1,71	11,00	1			1										1	1				1	13,73	11,61
9/1/23 14:00	58,81	49,68	1,91	7,23	1			1										1	1				1	17,14	14,36
9/1/23 15:00	60,25	55,61	1,06	3,59	1			1										1	1				1	21,07	17,72
9/1/23 16:00	65,18	63,22	0,89	1,07	1			1										1	1			1	1	22,51	19,14
9/1/23 17:00	74,39	73,65	0,74	0,00	1			1										1	1			1	1	25,66	22,08
9/1/23 18:00	78,92	78,15	0,77	0,00	1			1										1	1	1		1	1	28,21	23,52
9/1/23 19:00	80,36	79,98	0,39	0,00	1			1										1	1	1		1	1	29,08	23,98
9/1/23 20:00	80,02	79,01	1,01	0,00	1			1										1	1	1		1	1	28,66	23,92
9/1/23 21:00	75,14	73,70	1,44	0,00	1			1										1	1	1		1	1	26,45	22,22
9/1/23 22:00	67,91	66,29	1,62	0,00	1													1	1	1		1	1	22,99	19,04
9/1/23 23:00	59,13	56,36	2,77	0,00	1			1										1	1			1	1	19,16	16,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

- Κατά το χρονικό διάστημα 22:00-23:00 έγινε πλύση της D2 ΑΗΣ

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
10/1/23 0:00	51,11	48,00	3,11	0,00	1			1										1	1				1	16,39	13,95
10/1/23 1:00	46,42	41,15	5,27	0,00	1			1										1	1					15,37	13,85
10/1/23 2:00	45,20	38,92	6,29	0,00	1			1										1	1					15,94	13,47
10/1/23 3:00	43,30	35,30	8,00	0,00	1			1										1	1					15,57	12,81
10/1/23 4:00	42,87	33,93	8,94	0,00	1			1										1	1					17,88	12,68
10/1/23 5:00	45,04	32,11	12,93	0,00	1			1										1	1					19,10	13,48
10/1/23 6:00	50,36	35,32	15,04	0,00	1			1										1	1					17,92	15,06
10/1/23 7:00	58,75	41,13	17,41	0,21	1			1										1	1					17,00	17,59
10/1/23 8:00	61,87	41,94	18,35	1,58	1			1										1	1					18,58	18,51
10/1/23 9:00	64,66	43,24	19,14	2,28	1			1										1	1					20,13	19,39
10/1/23 10:00	67,86	43,44	20,21	4,21	1			1										1	1					20,60	20,34
10/1/23 11:00	69,83	45,63	20,78	3,42	1			1										1	1					19,93	20,93
10/1/23 12:00	71,58	48,37	21,20	2,00	1			1										1	1	1				20,94	21,45
10/1/23 13:00	74,05	50,00	20,71	3,34	1			1										1	1	1				20,29	20,89
10/1/23 14:00	73,71	49,86	21,96	1,89	1			1	1									1		1				22,71	22,07
10/1/23 15:00	77,33	53,87	22,80	0,66	1			1	1									1		1				23,45	23,13
10/1/23 16:00	81,51	57,12	24,22	0,17	1			1	1									1		1				24,61	24,37
10/1/23 17:00	86,02	60,48	25,54	0,00	1			1	1									1		1		1		26,18	25,76
10/1/23 18:00	88,81	62,30	26,50	0,00	1			1	1									1		1		1		26,81	26,63
10/1/23 19:00	88,49	62,05	26,43	0,00	1			1	1									1		1		1		26,80	26,53
10/1/23 20:00	86,01	60,23	25,79	0,00	1			1	1									1		1		1		25,79	25,81
10/1/23 21:00	79,11	55,38	23,73	0,00	1			1	1									1				1		23,91	23,71
10/1/23 22:00	70,61	49,42	21,19	0,00	1			1	1									1				1		21,43	21,17
10/1/23 23:00	60,50	43,33	17,17	0,00	1			1	1									1						21,28	17,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/1/23 0:00	53,20	37,74	15,46	0,00	1			1	1									1					23,06	15,67
11/1/23 1:00	47,99	36,46	11,52	0,00	1			1	1									1					14,64	11,64
11/1/23 2:00	47,81	36,87	10,93	0,00	1			1	1									1					14,45	11,55
11/1/23 3:00	47,12	36,51	10,61	0,00	1			1	1									1					12,12	10,68
11/1/23 4:00	43,89	36,64	7,25	0,00	1			1	1									1					5,61	7,32
11/1/23 5:00	46,36	37,38	8,98	0,00	1			1	1									1					9,65	9,82
11/1/23 6:00	51,78	37,51	14,27	0,00	1			1	1									1					18,39	14,78
11/1/23 7:00	61,54	43,91	17,64	0,00	1			1	1									1					21,21	18,42
11/1/23 8:00	66,61	47,84	18,46	0,31	1			1	1									1			1		26,35	19,91
11/1/23 9:00	71,41	54,67	15,78	0,96	1			1	1									1			1		26,28	21,30
11/1/23 10:00	75,29	62,29	12,51	0,49	1			1	1									1			1		26,89	22,47
11/1/23 11:00	78,16	68,15	9,12	0,90	1			1	1								1	1			1		26,46	23,36
11/1/23 12:00	78,01	62,91	13,83	1,26	1			1	1								1	1			1		26,58	23,33
11/1/23 13:00	78,22	59,08	17,17	1,98	1			1	1								1	1			1		27,53	23,44
11/1/23 14:00	81,16	59,52	21,18	0,46	1			1	1								1				1		30,87	24,26
11/1/23 15:00	84,91	64,79	19,75	0,36	1			1	1								1	1			1		34,87	25,46
11/1/23 16:00	88,60	81,81	6,47	0,32	1			1	1								1	1	1	1			30,80	26,45
11/1/23 17:00	91,55	87,39	4,16	0,00	1			1	1								1	1	1	1			32,55	27,33
11/1/23 18:00	92,18	89,20	2,98	0,00	1			1	1								1	1	1	1			32,89	27,52
11/1/23 19:00	90,58	85,72	4,86	0,00	1			1	1								1	1	1	1			31,28	26,99
11/1/23 20:00	89,66	85,93	3,72	0,00				1	1								1	1	1	1	1		30,77	23,87
11/1/23 21:00	82,21	79,83	2,38	0,00				1	1	1							1	1	1	1			23,02	19,82
11/1/23 22:00	72,41	70,25	2,16	0,00				1	1	1							1	1			1		18,83	13,81
11/1/23 23:00	62,62	59,88	2,74	0,00	1			1	1								1	1			1		11,69	10,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.
2. Κατόπιν αιτήματος του Παραγωγού για πρόσθετη παραγωγή ατμού, εντάχθηκε η μονάδα D4 επιπλέον της D3 του ΑΗΣ Σορώνης.
3. Το Α/Π ENEL τις πρωινές ώρες από 00:15-8:40 είχε απώλεια επικοινωνίας

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
12/1/23 0:00	54,24	51,76	2,48	0,00	1			1									1	1		1			16,96	14,81	
12/1/23 1:00	48,42	47,56	0,86	0,00	1			1									1	1		1			13,06	11,04	
12/1/23 2:00	46,99	45,52	1,48	0,00	1			1									1	1		1			11,29	9,58	
12/1/23 3:00	45,79	43,38	2,41	0,00	1			1									1	1		1			10,40	8,45	
12/1/23 4:00	44,66	43,30	1,36	0,00	1			1									1	1		1			8,73	7,55	
12/1/23 5:00	46,39	44,96	1,44	0,00	1			1									1	1		1			11,05	9,35	
12/1/23 6:00	53,04	51,58	1,46	0,00	1			1									1	1		1			17,80	15,17	
12/1/23 7:00	63,54	62,61	0,88	0,06	1			1									1	1		1		1	22,79	18,88	
12/1/23 8:00	68,46	66,36	1,23	0,87	1			1									1	1		1		1	24,55	20,38	
12/1/23 9:00	73,07	66,31	0,96	5,80	1			1									1	1		1		1	25,40	21,53	
12/1/23 10:00	74,50	65,13	0,85	8,52	1			1									1	1		1		1	25,27	21,28	
12/1/23 11:00	72,18	68,22	0,18	3,79	1			1									1	1		1		1	26,33	21,57	
12/1/23 12:00	72,58	67,62	0,09	4,88	1			1									1	1		1		1	26,26	21,70	
12/1/23 13:00	71,08	63,34	0,46	7,29	1			1									1	1	1	1		1	21,17	16,74	
12/1/23 14:00	68,84	63,61	0,60	4,63	1			1										1	1	1	1		1	22,84	19,36
12/1/23 15:00	72,50	67,64	1,72	3,14	1			1										1	1	1	1		1	25,05	21,53
12/1/23 16:00	77,61	74,71	1,91	0,99	1			1										1	1	1	1		1	27,49	23,11
12/1/23 17:00	85,41	82,61	2,80	0,00	1			1									1	1	1	1		1	28,14	23,04	
12/1/23 18:00	88,87	87,24	1,63	0,00	1			1			1						1	1	1	1		1	27,18	23,28	
12/1/23 19:00	90,01	86,44	3,57	0,00	1			1			1						1	1	1	1		1	28,34	24,47	
12/1/23 20:00	89,23	88,04	1,19	0,00	1			1			1						1	1	1	1		1	29,02	23,66	
12/1/23 21:00	83,14	82,73	0,41	0,00	1			1									1	1	1	1		1	29,49	24,51	
12/1/23 22:00	74,21	74,00	0,21	0,00	1			1									1	1	1	1		1	26,02	21,49	
12/1/23 23:00	63,71	63,45	0,26	0,00	1			1									1	1	1			1	16,44	13,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Ένταξη D5 ΑΗΣ(18:00-20:00) για εναλλαγή καυσίμου από Ντίζελ σε μαζούτ και για δοκιμαστικούς λόγους.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/1/23 0:00	54,83	54,61	0,22	0,00	1			1										1	1	1		1	13,62	11,23
13/1/23 1:00	49,73	48,89	0,84	0,00	1			1										1	1	1			15,38	12,76
13/1/23 2:00	48,31	47,65	0,66	0,00	1			1										1	1	1			13,84	11,35
13/1/23 3:00	46,42	46,19	0,23	0,00	1			1										1	1	1			11,18	9,35
13/1/23 4:00	46,26	46,23	0,03	0,00	1			1										1	1	1			11,50	9,36
13/1/23 5:00	46,79	46,36	0,43	0,00	1			1										1	1	1			11,26	10,04
13/1/23 6:00	53,75	52,46	1,28	0,00	1			1										1	1	1			17,91	15,51
13/1/23 7:00	68,33	66,87	1,45	0,01	1			1						1				1	1	1			23,60	19,32
13/1/23 8:00	74,86	72,81	1,93	0,11	1			1	1					1				1	1				26,20	22,42
13/1/23 9:00	76,18	70,69	2,48	3,02	1			1	1		1							1	1				19,72	15,66
13/1/23 10:00	77,06	67,01	1,80	8,25	1			1	1		1							1	1				15,31	11,31
13/1/23 11:00	76,11	67,07	1,00	8,04	1			1	1		1							1	1				14,00	10,05
13/1/23 12:00	78,47	66,40	0,25	11,83	1			1	1		1							1	1				10,59	8,92
13/1/23 13:00	74,19	70,61	0,14	3,45	1			1	1		1							1	1				15,76	12,57
13/1/23 14:00	80,58	79,46	0,00	1,12	1			1			1						1	1	1			1	23,20	17,28
13/1/23 15:00	85,49	82,74	0,43	2,32	1			1			1						1	1	1			1	29,18	24,50
13/1/23 16:00	89,13	87,39	0,13	1,62	1			1			1						1	1	1			1	31,57	25,84
13/1/23 17:00	92,40	91,24	1,16	0,00	1			1	1		1						1	1	1			1	23,87	20,04
13/1/23 18:00	92,79	91,44	1,35	0,00	1			1	1		1						1	1	1			1	24,23	20,23
13/1/23 19:00	92,41	92,30	0,10	0,00	1			1	1		1						1	1	1			1	24,18	20,07
13/1/23 20:00	90,33	90,30	0,03	0,00	1			1	1		1						1	1	1			1	22,53	18,17
13/1/23 21:00	84,88	83,50	1,38	0,00	1			1	1		1						1	1	1			1	14,88	12,10
13/1/23 22:00	77,26	74,89	2,38	0,00	1			1	1		1						1	1	1				10,01	6,08
13/1/23 23:00	66,91	65,27	1,64	0,00	1			1			1						1	1				1	16,11	13,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4, D3,D5 ΑΗΣ λόγω προβλημάτων στον server συστήματος ελέγχου μονάδων ΘΗΣ (07:00-13:00)
2. Πλύση D7 ΘΗΣ (22:00-23:00)
3. Λειτουργία D3,D5 ΑΗΣ λόγω άστατου καιρού (13:00-24:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/1/23 0:00	57,91	57,14	0,77	0,00	1			1			1						1	1				1	11,17	10,14
14/1/23 1:00	51,58	49,78	1,80	0,00	1			1									1	1				1	16,54	14,16
14/1/23 2:00	49,72	46,66	3,06	0,00	1			1									1	1				1	14,29	12,70
14/1/23 3:00	47,53	43,59	3,94	0,00	1			1									1	1				1	11,62	10,12
14/1/23 4:00	46,75	44,27	2,48	0,00	1			1									1	1				1	10,76	9,31
14/1/23 5:00	48,09	47,17	0,93	0,00	1			1									1	1				1	13,04	10,96
14/1/23 6:00	51,50	50,69	0,81	0,00	1			1									1	1				1	16,99	14,33
14/1/23 7:00	56,88	54,63	2,24	0,02	1			1									1	1				1	20,11	16,87
14/1/23 8:00	64,35	61,03	1,56	1,76	1			1									1	1	1			1	22,26	18,61
14/1/23 9:00	69,83	64,46	0,67	4,71	1			1									1	1	1			1	25,06	20,48
14/1/23 10:00	72,66	63,89	0,14	8,62	1			1									1	1	1			1	23,60	19,72
14/1/23 11:00	73,15	67,13	0,07	5,94	1			1									1	1	1			1	26,40	21,76
14/1/23 12:00	72,59	65,34	1,01	6,23	1			1									1	1	1			1	26,09	21,59
14/1/23 13:00	74,42	66,25	1,80	6,37	1			1									1	1	1			1	25,76	22,13
14/1/23 14:00	73,37	68,24	1,95	3,19	1			1									1	1	1			1	26,10	21,78
14/1/23 15:00	76,59	69,73	2,18	4,68	1			1									1	1	1			1	27,58	22,83
14/1/23 16:00	79,26	75,04	3,45	0,77	1			1									1	1	1			1	26,42	21,72
14/1/23 17:00	86,97	84,82	2,14	0,00	1			1			1						1	1	1			1	30,87	25,90
14/1/23 18:00	88,25	85,58	2,66	0,00	1			1			1						1	1	1			1	31,07	26,33
14/1/23 19:00	86,81	84,76	2,05	0,00	1			1			1						1	1	1			1	30,67	25,86
14/1/23 20:00	83,72	79,96	3,76	0,00	1			1			1						1	1	1			1	28,79	24,49
14/1/23 21:00	78,39	76,61	1,78	0,00	1			1			1	0,00	1				1	1	1			1	24,38	19,83
14/1/23 22:00	71,98	70,61	1,37	0,00	1			1			1						1	1				1	18,42	13,63
14/1/23 23:00	64,63	64,19	0,44	0,00	1			1			1						1	1	1			1	10,18	8,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω άστατου καιρού
2. Πλύση της D4 ΘΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/1/23 0:00	57,37	56,33	1,03	0,00	1			1									1		1				1	12,11	10,79
15/1/23 1:00	51,20	50,64	0,56	0,00	1			1									1		1				1	16,94	13,93
15/1/23 2:00	49,02	48,85	0,17	0,00	1			1									1		1				1	14,50	11,94
15/1/23 3:00	47,14	46,74	0,40	0,00	1			1									1		1				1	11,77	9,87
15/1/23 4:00	45,95	45,80	0,15	0,00	1			1									1		1				1	10,55	8,93
15/1/23 5:00	47,55	47,48	0,07	0,00	1			1									1		1				1	12,60	10,56
15/1/23 6:00	49,08	49,04	0,04	0,00	1			1									1		1				1	14,90	12,15
15/1/23 7:00	51,92	51,80	0,00	0,12	1			1									1		1				1	17,72	14,76
15/1/23 8:00	55,25	53,12	0,00	2,14	1			1									1		1				1	19,59	16,20
15/1/23 9:00	61,02	51,65	0,00	9,37	1			1									1		1				1	18,80	14,78
15/1/23 10:00	63,23	51,45	0,01	11,78	1			1									1		1				1	18,13	14,63
15/1/23 11:00	62,55	53,32	0,14	9,09	1			1									1		1				1	20,29	16,41
15/1/23 12:00	64,64	56,72	0,29	7,64	1			1									1		1				1	22,91	19,08
15/1/23 13:00	69,11	61,53	0,29	7,29	1			1									1		1				1	24,92	20,20
15/1/23 14:00	67,16	62,95	0,20	4,01	1			1									1		1		1	1	23,26	18,77	
15/1/23 15:00	69,00	65,89	0,12	2,99	1			1									1		1		1	1	24,49	20,49	
15/1/23 16:00	73,88	73,07	0,17	0,63	1			1									1	1	1		1	1	26,53	21,92	
15/1/23 17:00	81,33	81,20	0,12	0,00	1			1									1	1	1		1	1	29,74	24,33	
15/1/23 18:00	84,76	84,68	0,08	0,00	1			1									1	1	1		1	1	30,38	25,37	
15/1/23 19:00	85,22	85,15	0,07	0,00	1			1									1	1	1		1	1	30,46	25,51	
15/1/23 20:00	83,72	83,72	0,00	0,00	1			1									1	1	1		1	1	30,61	25,09	
15/1/23 21:00	78,37	78,34	0,03	0,00	1			1									1	1	1		1	1	28,63	23,49	
15/1/23 22:00	71,56	71,54	0,02	0,00	1			1									1	1	1		1	1	25,31	21,05	
15/1/23 23:00	62,83	62,82	0,01	0,00	1			1									1	1	1		1	1	21,50	18,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/1/23 0:00	54,36	54,30	0,06	0,00	1			1									1		1				1	18,24	14,65
16/1/23 1:00	48,65	48,26	0,39	0,00	1			1									1		1				1	13,65	11,43
16/1/23 2:00	47,37	46,51	0,86	0,00	1			1									1		1				1	11,94	10,02
16/1/23 3:00	45,82	44,58	1,25	0,00	1			1									1		1				1	9,63	8,40
16/1/23 4:00	45,29	44,29	0,99	0,00	1			1									1		1				1	9,05	7,66
16/1/23 5:00	47,17	46,20	0,97	0,00	1			1									1		1				1	12,12	9,91
16/1/23 6:00	54,62	53,53	1,09	0,00	1			1									1		1				1	17,55	14,87
16/1/23 7:00	64,95	63,28	1,19	0,49	1			1									1		1		1	1	22,53	19,12	
16/1/23 8:00	67,94	59,67	2,25	6,02	1			1									1		1		1	1	18,84	16,37	
16/1/23 9:00	69,24	56,63	1,62	10,99	1			1									1		1		1		22,54	19,19	
16/1/23 10:00	67,92	52,90	1,56	13,46	1			1									1		1		1		20,65	17,26	
16/1/23 11:00	66,56	50,92	2,38	13,25	1			1									1		1		1		19,52	15,75	
16/1/23 12:00	67,08	50,47	3,56	13,06	1			1									1		1		1		19,49	16,45	
16/1/23 13:00	66,58	48,42	6,59	11,56	1			1									1		1		1		22,24	17,76	
16/1/23 14:00	67,52	49,18	7,05	11,28	1			1									1		1		1		26,67	19,22	
16/1/23 15:00	67,99	52,98	6,16	8,86	1			1									1		1		1		23,47	20,05	
16/1/23 16:00	70,69	61,49	6,60	2,61	1			1								1	1		1		1		24,21	21,13	
16/1/23 17:00	78,20	72,45	5,74	0,01	1			1								1	1		1		1	1	27,14	23,33	
16/1/23 18:00	83,02	79,73	3,30	0,00	1			1								1	1		1		1	1	28,83	24,71	
16/1/23 19:00	84,36	81,70	2,66	0,00	1			1								1	1		1		1	1	29,85	25,14	
16/1/23 20:00	84,73	82,56	2,17	0,00	1			1								1	1		1		1	1	30,18	25,21	
16/1/23 21:00	79,54	77,20	2,34	0,00	1			1								1	1		1		1	1	28,58	23,73	
16/1/23 22:00	72,39	70,98	1,41	0,00	1			1								1	1		1		1	1	24,31	20,14	
16/1/23 23:00	62,85	60,71	2,14	0,00	1			1								1	1		1		1		19,56	17,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/1/23 0:00	53,96	51,73	2,23	0,00	1			1								1	1					1		15,87	13,57
17/1/23 1:00	48,29	44,77	3,51	0,00	1			1								1	1					1		12,52	11,23
17/1/23 2:00	47,12	43,23	3,89	0,00	1			1								1	1					1		11,12	9,91
17/1/23 3:00	45,14	39,04	6,10	0,00	1			1								1	1							12,60	10,60
17/1/23 4:00	44,91	37,51	7,40	0,00	1			1								1	1							15,01	13,40
17/1/23 5:00	46,69	40,19	6,50	0,00	1			1								1	1							15,56	13,92
17/1/23 6:00	53,33	43,16	10,17	0,00	1			1								1	1							18,27	15,95
17/1/23 7:00	62,82	49,82	12,36	0,64	1			1								1	1					1		23,89	18,81
17/1/23 8:00	66,66	46,31	14,54	5,80	1			1								1	1					1		24,51	20,03
17/1/23 9:00	67,52	40,47	18,24	8,81	1			1		0						1	1							25,86	20,27
17/1/23 10:00	67,43	35,08	19,17	13,18	1			1		0						1	1							27,60	20,16
17/1/23 11:00	66,59	34,92	18,04	13,62	1			1		0						1	1							28,73	19,98
17/1/23 12:00	66,88	37,13	17,26	12,50	1			1		0						1	1							28,19	20,00
17/1/23 13:00	65,87	40,91	16,32	8,64	1			1		0						1	1							29,88	19,68
17/1/23 14:00	68,03	42,87	19,87	5,30	1			1		0						1	1							27,70	20,34
17/1/23 15:00	71,42	46,34	20,97	4,11	1			1		0						1	1			1				29,74	21,35
17/1/23 16:00	74,89	51,03	22,45	1,40	1			1		0						1	1			1				26,28	22,40
17/1/23 17:00	80,96	57,18	23,77	0,01	1			1		0						1	1			1				27,27	24,19
17/1/23 18:00	84,49	59,68	24,81	0,00	1			1		0						1	1			1		1		29,92	25,26
17/1/23 19:00	85,19	60,00	25,19	0,00	1			1		0						1	1			1		1		30,25	25,45
17/1/23 20:00	84,38	59,16	25,22	0,00	1			1		0						1	1			1		1		28,30	25,24
17/1/23 21:00	78,76	55,33	23,43	0,00	1			1		0						1	1			1		1		24,67	23,61
17/1/23 22:00	71,42	50,23	21,19	0,00	1			1		0							1			1		1		23,29	21,39
17/1/23 23:00	62,09	43,36	18,73	0,00	1			1		0							1			1		1		19,95	18,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδο					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/1/23 0:00	53,17	37,25	15,93	0,00	1			1									1		1				16,75	15,92
18/1/23 1:00	47,62	33,48	14,14	0,00	1			1									1		1				15,64	14,26
18/1/23 2:00	46,23	32,46	13,76	0,00	1			1									1		1				15,04	13,81
18/1/23 3:00	44,73	31,62	13,10	0,00	1			1									1		1				14,37	13,15
18/1/23 4:00	44,51	31,52	12,99	0,00	1			1									1		1				13,80	13,03
18/1/23 5:00	45,90	32,55	13,35	0,00	1			1									1		1				16,48	13,72
18/1/23 6:00	52,11	36,83	15,28	0,00	1			1									1		1				17,04	15,54
18/1/23 7:00	61,34	42,76	18,22	0,36	1			1									1		1				19,31	18,35
18/1/23 8:00	63,07	41,46	18,45	3,16	1			1									1		1				19,04	18,83
18/1/23 9:00	65,36	40,23	19,50	5,63	1			1									1		1				19,90	19,53
18/1/23 10:00	66,35	40,58	19,69	6,09	1			1									1		1				18,59	19,87
18/1/23 11:00	67,74	40,38	19,94	7,42	1			1									1		1				20,45	20,32
18/1/23 12:00	69,17	39,82	20,41	8,95	1			1									1		1				21,85	20,70
18/1/23 13:00	67,15	42,09	19,95	5,11	1			1									1		1				20,71	20,11
18/1/23 14:00	67,28	39,72	20,00	7,56	1			1									1		1				20,23	20,20
18/1/23 15:00	66,95	41,59	19,73	5,62	1			1									1		1				20,44	20,11
18/1/23 16:00	70,62	48,52	20,71	1,38	1			1								1	1		1				24,36	21,09
18/1/23 17:00	77,63	56,58	21,03	0,01	1			1								1	1		1				28,38	23,21
18/1/23 18:00	82,78	60,03	22,75	0,00	1			1								1	1		1			1	31,96	24,77
18/1/23 19:00	83,56	61,34	22,22	0,00	1			1								1	1		1			1	29,20	24,90
18/1/23 20:00	82,58	58,45	24,13	0,00	1			1								1	1		1			1	28,80	24,73
18/1/23 21:00	76,72	53,89	22,83	0,00	1			1								1	1		1			1	23,97	22,99
18/1/23 22:00	68,99	48,22	20,77	0,00	1			1								1	1		1				20,91	20,68
18/1/23 23:00	60,25	42,10	18,15	0,00	1			1								1			1				18,24	18,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/1/23 0:00	51,23	35,87	15,36	0,00	1			1								1				1			15,43	15,35
19/1/23 1:00	46,49	32,52	13,97	0,00	1			1								1				1			14,05	13,91
19/1/23 2:00	45,15	31,66	13,48	0,00	1			1								1				1			13,33	13,55
19/1/23 3:00	43,57	30,64	12,94	0,00	1			1								1				1			13,38	13,05
19/1/23 4:00	43,58	30,59	12,98	0,00	1			1								1				1			13,20	13,02
19/1/23 5:00	44,98	31,64	13,34	0,00	1			1								1				1			13,65	13,46
19/1/23 6:00	50,63	35,93	14,70	0,00	1			1								1				1			16,02	15,14
19/1/23 7:00	60,13	42,17	17,79	0,18	1			1								1				1			20,12	17,96
19/1/23 8:00	62,82	40,42	18,65	3,75	1			1								1				1			19,33	18,82
19/1/23 9:00	65,18	38,53	18,88	7,77	1			1								1				1			23,73	19,55
19/1/23 10:00	66,62	35,89	19,95	10,78	1			1								1						1	19,46	19,98
19/1/23 11:00	63,92	38,17	19,02	6,72	1			1								1						1	18,36	19,17
19/1/23 12:00	66,67	42,44	19,94	4,29	1			1								1						1	20,10	20,03
19/1/23 13:00	67,40	43,20	19,95	4,24	1			1								1					1	1	19,66	20,17
19/1/23 14:00	67,95	42,07	20,18	5,71	1			1								1						1	20,40	20,38
19/1/23 15:00	68,00	45,68	20,05	2,26	1			1								1					1	1	22,12	20,33
19/1/23 16:00	71,67	49,27	21,46	0,94	1			1								1					1	1	21,65	21,47
19/1/23 17:00	76,88	54,34	22,53	0,01	1			1								1					1	1	24,59	23,03
19/1/23 18:00	81,28	56,93	24,35	0,00	1			1								1			1		1	1	25,78	24,35
19/1/23 19:00	82,49	57,89	24,61	0,00	1			1								1			1		1	1	25,29	24,72
19/1/23 20:00	81,89	57,43	24,46	0,00	1			1								1			1		1	1	24,99	24,53
19/1/23 21:00	76,04	53,10	22,94	0,00	1			1								1					1	1	22,82	22,80
19/1/23 22:00	67,66	47,43	20,23	0,00	1			1								1					1	1	20,74	20,31
19/1/23 23:00	58,99	41,50	17,49	0,00	1			1								1					1	1	17,53	17,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Διακοπή επικοινωνίας με ΑΠ Αττάβυρος (23:00-24:00)

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
20/1/23 0:00	50,58	35,56	15,01	0,00	1			1									1								17,20	15,17
20/1/23 1:00	44,21	30,99	13,22	0,00	1			1									1								15,83	13,25
20/1/23 2:00	44,82	31,40	13,43	0,00	1			1									1								16,15	13,43
20/1/23 3:00	42,49	29,90	12,59	0,00	1			1									1								15,00	12,68
20/1/23 4:00	42,11	29,82	12,29	0,00	1			1									1								14,63	12,41
20/1/23 5:00	44,17	31,06	13,10	0,00	1			1									1								15,87	13,22
20/1/23 6:00	49,91	35,26	14,65	0,00	1			1									1								17,92	14,94
20/1/23 7:00	59,46	41,37	17,70	0,39	1			1									1								21,33	17,80
20/1/23 8:00	63,76	39,45	18,94	5,37	1			1									1								19,70	19,08
20/1/23 9:00	65,07	38,01	19,46	7,60	1			1									1								19,94	19,48
20/1/23 10:00	63,60	40,23	18,81	4,56	1			1									1								19,09	19,07
20/1/23 11:00	66,14	40,86	19,70	5,58	1			1									1								20,41	19,83
20/1/23 12:00	65,49	41,77	19,54	4,18	1			1									1								19,07	19,63
20/1/23 13:00	67,44	44,27	19,85	3,32	1			1									1								20,60	20,19
20/1/23 14:00	68,83	46,21	19,85	2,77	1			1									1	1							23,06	20,26
20/1/23 15:00	71,38	50,77	18,31	2,30	1			1		1							1								27,91	20,53
20/1/23 16:00	73,84	54,98	17,77	1,09	1			1		1							1								36,68	22,11
20/1/23 17:00	77,66	65,16	12,50	0,01	1			1		1							1		1						27,59	23,20
20/1/23 18:00	81,13	66,48	14,65	0,00	1			1		1							1		1						27,80	24,24
20/1/23 19:00	80,91	67,86	13,05	0,00	1			1		1							1		1						26,54	24,20
20/1/23 20:00	79,79	73,70	6,10	0,00	1			1		1							1		1						27,40	23,90
20/1/23 21:00	74,80	72,75	2,05	0,00	1			1		1							1		1						26,94	22,11
20/1/23 22:00	67,06	64,13	2,93	0,00	1			1		1							1		1						18,27	15,83
20/1/23 23:00	58,81	57,24	1,57	0,00	1			1									1		1						17,09	14,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω άστατου καιρού (15:00-22:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/1/23 0:00	51,72	50,94	0,78	0,00	1			1								1			1				1	17,40	14,27
21/1/23 1:00	46,92	46,57	0,35	0,00	1			1								1			1				1	11,85	9,80
21/1/23 2:00	46,05	46,04	0,01	0,00	1			1								1			1				1	10,98	9,19
21/1/23 3:00	44,09	44,09	0,00	0,00	1			1								1			1				1	8,55	7,25
21/1/23 4:00	43,49	43,48	0,00	0,00	1			1											1				1	8,21	6,58
21/1/23 5:00	44,78	44,54	0,24	0,00	1			1								1			1				1	8,99	7,64
21/1/23 6:00	48,30	47,71	0,59	0,00	1			1								1			1				1	13,56	11,09
21/1/23 7:00	53,53	52,23	1,12	0,18	1			1								1			1				1	17,71	15,25
21/1/23 8:00	60,54	54,09	3,03	3,43	1			1								1			1				1	21,15	18,01
21/1/23 9:00	66,38	53,77	5,81	6,80	1			1								1			1				1	23,02	19,76
21/1/23 10:00	65,16	45,74	11,34	8,08	1			1								1			1				1	22,27	19,16
21/1/23 11:00	65,99	44,09	10,77	11,14	1			1								1			1				1	20,43	17,68
21/1/23 12:00	64,97	42,30	10,24	12,43	1			1								1			1					21,62	18,85
21/1/23 13:00	62,94	42,16	8,96	11,82	1			1								1			1					20,57	18,81
21/1/23 14:00	62,56	43,01	8,47	11,08	1			1								1			1					19,96	18,67
21/1/23 15:00	63,40	47,57	7,47	8,36	1			1								1			1					21,19	18,82
21/1/23 16:00	65,32	57,39	5,06	2,88	1			1								1			1			1		22,62	19,46
21/1/23 17:00	71,21	66,22	4,95	0,04	1			1								1	1		1				1	24,09	21,21
21/1/23 18:00	76,53	71,93	4,60	0,00	1			1								1	1		1				1	26,65	22,85
21/1/23 19:00	77,26	73,35	3,92	0,00	1			1								1	1		1				1	27,24	23,07
21/1/23 20:00	75,04	70,56	4,48	0,00	1			1								1	1		1				1	26,15	22,32
21/1/23 21:00	70,31	65,30	5,01	0,00	1			1								1	1		1				1	24,36	20,98
21/1/23 22:00	64,71	59,42	5,29	0,00	1			1								1	1		1				1	22,29	19,01
21/1/23 23:00	58,11	54,93	3,18	0,00	1			1								1	1		1				1	17,41	15,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Πλύση D1 ΘΗΣ (04:00-05:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/1/23 0:00	52,06	50,00	2,06	0,00	1			1								1				1			17,32	14,56
22/1/23 1:00	47,71	45,35	2,36	0,00	1			1								1				1			12,28	10,60
22/1/23 2:00	46,73	43,68	3,05	0,00	1			1								1				1			12,48	11,05
22/1/23 3:00	44,56	40,91	3,64	0,00	1			1								1				1			15,21	13,32
22/1/23 4:00	43,43	39,86	3,57	0,00	1			1								1				1			15,08	12,96
22/1/23 5:00	43,99	41,72	2,27	0,00	1			1								1				1			15,20	13,09
22/1/23 6:00	46,39	45,13	1,26	0,00	1			1								1				1			16,07	13,66
22/1/23 7:00	49,39	47,60	1,21	0,58	1			1								1				1			16,44	13,37
22/1/23 8:00	53,30	46,56	1,23	5,50	1			1								1		1				1	11,55	9,00
22/1/23 9:00	54,78	43,78	1,15	9,85	1			1								1		1				1	8,45	7,24
22/1/23 10:00	56,49	43,24	1,36	11,90	1			1								1		1					16,65	13,86
22/1/23 11:00	56,88	43,33	1,58	11,98	1			1								1		1					18,67	14,73
22/1/23 12:00	57,42	43,09	1,87	12,46	1			1								1		1					17,40	14,63
22/1/23 13:00	57,16	44,47	1,73	10,96	1			1								1		1					18,81	16,08
22/1/23 14:00	55,40	45,16	1,40	8,83	1			1								1		1					16,09	13,07
22/1/23 15:00	56,96	48,55	1,32	7,08	1			1								1		1				1	14,82	12,24
22/1/23 16:00	59,32	55,83	0,80	2,69	1			1								1		1				1	21,19	17,37
22/1/23 17:00	65,66	65,16	0,47	0,03	1			1								1		1	1			1	23,41	19,33
22/1/23 18:00	72,65	72,33	0,31	0,00	1			1								1		1	1			1	25,67	21,66
22/1/23 19:00	74,77	74,37	0,41	0,00	1			1								1		1	1			1	27,60	22,28
22/1/23 20:00	74,18	73,69	0,49	0,00	1			1								1		1	1			1	26,40	22,09
22/1/23 21:00	70,96	70,57	0,39	0,00	1			1								1		1	1			1	25,18	21,16
22/1/23 22:00	65,24	65,07	0,17	0,00	1											1		1	1			1	23,86	19,42
22/1/23 23:00	57,46	57,45	0,01	0,00	1			1								1		1	1			1	17,77	14,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Πλύση D2 ΑΗΣ (22:00-23:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
23/1/23 0:00	50,75	50,75	0,00	0,00	1			1								1		1					1	16,96	13,81
23/1/23 1:00	46,56	46,56	0,00	0,00	1			1								1		1					1	11,57	9,71
23/1/23 2:00	45,33	45,33	0,00	0,00	1			1								1		1					1	10,52	8,47
23/1/23 3:00	43,72	43,71	0,00	0,00	1			1								1		1						13,20	11,18
23/1/23 4:00	43,57	43,57	0,00	0,00	1			1								1		1						15,65	13,04
23/1/23 5:00	45,60	45,59	0,00	0,00	1			1								1		1						14,88	11,75
23/1/23 6:00	51,41	51,40	0,00	0,00	1			1								1		1					1	17,16	14,12
23/1/23 7:00	60,48	59,68	0,00	0,79	1			1								1		1				1	1	19,90	16,82
23/1/23 8:00	60,89	56,04	0,00	4,84	1			1								1		1				1	1	15,59	12,49
23/1/23 9:00	63,06	52,28	0,00	10,78	1			1								1		1					1	18,40	15,38
23/1/23 10:00	61,85	49,43	0,06	12,36	1			1								1		1					1	15,41	12,57
23/1/23 11:00	61,37	48,55	0,23	12,59	1			1								1		1					1	14,51	11,68
23/1/23 12:00	61,08	49,19	0,30	11,59	1			1								1		1					1	14,90	12,37
23/1/23 13:00	61,52	49,20	0,34	11,98	1			1								1		1					1	14,33	12,31
23/1/23 14:00	61,07	49,16	0,29	11,62	1			1								1		1					1	12,53	12,32
23/1/23 15:00	61,38	51,94	0,18	9,27	1			1								1		1					1	14,88	15,04
23/1/23 16:00	63,14	59,65	0,20	3,29	1			1								1		1					1	18,51	18,48
23/1/23 17:00	69,68	69,20	0,44	0,04	1			1								1		1				1	1	20,45	20,27
23/1/23 18:00	76,41	75,21	1,21	0,00	1			1								1		1				1	1	22,76	22,79
23/1/23 19:00	78,43	76,37	2,06	0,00	1			1								1		1	1			1	1	23,45	23,45
23/1/23 20:00	79,04	77,49	1,55	0,00	1			1								1		1	1			1	1	23,66	23,63
23/1/23 21:00	74,57	73,30	1,27	0,00	1			1								1		1	1			1	1	22,07	21,95
23/1/23 22:00	66,73	65,62	1,10	0,00	1			1								1		1	1			1	1	18,53	18,44
23/1/23 23:00	57,86	56,78	1,08	0,00	1			1								1		1	1				1	14,93	14,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- Υπάρχει χρονική ολιόσθηση (9/1/2023) στο πρόγραμμα συντήρησης των D3 ΑΗΣ και D6 ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
24/1/23 0:00	50,61	49,15	1,45	0,00	1			1								1				1			1	13,50	13,37
24/1/23 1:00	45,76	43,57	2,19	0,00	1			1								1				1			1	10,80	10,85
24/1/23 2:00	44,01	39,83	4,18	0,00	1			1								1				1				13,99	12,94
24/1/23 3:00	42,50	37,30	5,20	0,00	1			1								1				1				14,38	12,19
24/1/23 4:00	41,88	35,98	5,90	0,00	1			1								1				1				12,71	11,67
24/1/23 5:00	43,64	37,54	6,10	0,00	1			1								1				1				13,42	12,97
24/1/23 6:00	49,72	42,83	6,90	0,00	1			1								1				1				15,02	14,84
24/1/23 7:00	59,43	50,18	8,27	0,97	1			1								1				1		1		17,77	17,79
24/1/23 8:00	61,22	42,91	11,59	6,72	1			1								1				1				20,43	18,32
24/1/23 9:00	61,87	41,48	9,11	11,28	1			1								1				1				19,87	18,53
24/1/23 10:00	60,80	41,48	6,09	13,22	1			1								1				1				18,12	17,57
24/1/23 11:00	60,52	41,82	4,65	14,04	1			1								1				1				16,51	16,52
24/1/23 12:00	60,67	43,13	3,26	14,28	1			1								1				1				16,39	16,40
24/1/23 13:00	60,10	41,72	4,45	13,94	1			1								1				1				16,13	15,94
24/1/23 14:00	60,06	38,86	8,54	12,66	1			1								1				1				21,85	17,46
24/1/23 15:00	60,05	37,47	13,16	9,43	1			1								1				1				21,83	17,96
24/1/23 16:00	63,30	45,96	13,88	3,46	1			1								1				1		1		22,68	19,00
24/1/23 17:00	70,59	56,19	14,34	0,07	1			1								1				1		1		24,93	21,11
24/1/23 18:00	77,40	60,49	16,92	0,00	1			1								1				1		1	1	28,64	23,18
24/1/23 19:00	78,92	58,40	20,52	0,00	1			1								1				1		1	1	32,14	23,65
24/1/23 20:00	78,25	56,14	22,11	0,00	1			1								1				1		1	1	34,49	23,44
24/1/23 21:00	73,39	54,61	18,78	0,00	1			1								1				1		1	1	29,16	21,94
24/1/23 22:00	66,50	49,15	17,35	0,00	1			1								1				1		1		26,67	19,86
24/1/23 23:00	58,10	40,85	17,25	0,00	1			1								1				1				26,21	17,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/1/23 0:00	50,81	35,88	14,93	0,00	1			1								1				1			22,73	15,21
25/1/23 1:00	46,10	32,08	14,02	0,00	1			1								1				1			17,86	13,76
25/1/23 2:00	45,03	32,52	12,51	0,00	1			1								1				1			14,54	13,42
25/1/23 3:00	42,85	30,51	12,34	0,00	1			1								1				1			16,11	12,85
25/1/23 4:00	42,49	30,29	12,20	0,00	1			1								1				1			16,55	12,56
25/1/23 5:00	45,00	32,36	12,64	0,00	1			1								1				1			18,38	13,47
25/1/23 6:00	51,05	37,08	13,97	0,00	1			1								1				1			21,25	15,25
25/1/23 7:00	58,28	45,09	12,56	0,63	1			1								1				1			21,09	17,33
25/1/23 8:00	60,73	39,74	15,49	5,50	1			1								1				1			24,85	18,11
25/1/23 9:00	61,78	38,26	13,20	10,33	1			1								1				1			25,92	18,42
25/1/23 10:00	61,49	34,95	13,80	12,74	1			1								1				1			30,13	18,14
25/1/23 11:00	61,30	34,40	13,04	13,86	1			1								1				1			28,36	17,35
25/1/23 12:00	61,16	35,99	11,24	13,94	1			1								1				1			23,18	17,18
25/1/23 13:00	60,69	38,36	9,15	13,18	1			1								1				1			20,46	17,10
25/1/23 14:00	59,09	42,59	5,50	11,01	1			1								1				1			17,72	17,59
25/1/23 15:00	59,42	45,60	5,79	8,03	1			1								1				1			17,80	17,38
25/1/23 16:00	62,15	54,08	5,06	3,01	1			1								1				1		1	18,52	18,55
25/1/23 17:00	69,64	65,55	4,00	0,09	1			1								1				1	1	1	20,69	20,76
25/1/23 18:00	76,97	74,48	2,49	0,00	1			1								1				1	1	1	22,96	22,97
25/1/23 19:00	78,25	76,93	1,32	0,00	1			1								1				1	1	1	23,35	23,34
25/1/23 20:00	78,02	77,33	0,69	0,00	1			1								1				1	1	1	23,32	23,32
25/1/23 21:00	73,62	73,21	0,41	0,00	1			1								1				1	1	1	22,01	21,98
25/1/23 22:00	67,01	66,89	0,12	0,00	1			1								1				1	1	1	20,11	20,05
25/1/23 23:00	58,20	57,92	0,28	0,00	1			1								1				1	1	1	15,47	15,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
26/1/23 0:00	50,86	50,02	0,84	0,00	1			1														1	1	1	13,65	13,51
26/1/23 1:00	45,74	45,14	0,59	0,00	1			1														1	1	1	8,35	8,28
26/1/23 2:00	44,85	43,76	1,08	0,00	1			1														1	1	1	9,66	9,84
26/1/23 3:00	43,09	40,92	2,18	0,00	1			1														1	1	1	12,69	12,54
26/1/23 4:00	42,41	39,59	2,81	0,00	1			1														1	1	1	13,15	12,03
26/1/23 5:00	44,85	40,51	4,34	0,00	1			1														1	1	1	17,42	13,24
26/1/23 6:00	50,91	41,62	9,29	0,00	1			1														1	1	1	22,80	15,23
26/1/23 7:00	59,12	42,15	16,61	0,37	1			1														1	1	1	27,11	17,68
26/1/23 8:00	62,55	43,26	18,15	1,14	1			1														1	1	1	22,58	19,55
26/1/23 9:00	65,48	39,38	20,71	5,39	1			1														1	1	1	22,56	20,61
26/1/23 10:00	65,11	38,08	19,20	7,83	1			1														1	1	1	18,51	19,51
26/1/23 11:00	66,64	39,35	19,57	7,72	1			1														1	1	1	19,00	19,94
26/1/23 12:00	68,71	43,34	19,90	5,46	1			1														1	1	1	19,73	20,63
26/1/23 13:00	70,92	43,96	20,95	6,00	1			1														1	1	1	21,16	21,25
26/1/23 14:00	71,06	45,72	21,00	4,34	1			1														1	1	1	20,97	21,30
26/1/23 15:00	73,83	49,90	21,49	2,44	1			1														1	1	1	21,77	22,10
26/1/23 16:00	77,49	53,51	22,79	1,19	1			1														1	1	1	23,46	23,18
26/1/23 17:00	81,68	57,54	24,13	0,01	1			1														1	1	1	24,52	24,45
26/1/23 18:00	84,15	59,22	24,93	0,00	1			1														1	1	1	25,23	25,20
26/1/23 19:00	84,58	59,64	24,94	0,00	1			1														1	1	1	26,25	25,32
26/1/23 20:00	78,68	59,48	19,20	0,00	1			1														1	1	1	26,62	21,64
26/1/23 21:00	73,92	59,22	14,70	0,00	1			1														1	1	1	19,41	15,26
26/1/23 22:00	65,80	54,53	11,27	0,00	1			1														1	1	1	15,59	11,76
26/1/23 23:00	55,45	47,08	8,37	0,00	1			1														1	1	1	11,21	8,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας με θυελλώδεις ανέμους

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Friday, January 27, 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26.5	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1			17.1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/1/23 0:00	48.24	45.55	2.69	0.00	1			1		1						1	1						3.48	2.62
27/1/23 1:00	45.41	41.91	3.50	0.00	1			1		1						1							4.86	5.02
27/1/23 2:00	45.18	39.99	5.19	0.00	1			1		1						1							6.99	5.37
27/1/23 3:00	43.32	38.52	4.80	0.00	1			1		1						1							6.41	4.88
27/1/23 4:00	42.72	38.72	4.01	0.00	1			1		1						1							5.41	4.22
27/1/23 5:00	44.20	39.66	4.54	0.00	1			1		1						1							6.16	5.11
27/1/23 6:00	47.39	42.12	5.27	0.00	1			1		1						1							7.18	5.64
27/1/23 7:00	52.62	46.86	5.66	0.10	1			1		1					1	1							8.05	6.26
27/1/23 8:00	61.35	54.67	6.65	0.04	1			1		1					1	1							10.02	7.31
27/1/23 9:00	65.41	58.11	7.20	0.10	1			1		1				1	1	1							10.61	7.85
27/1/23 10:00	68.05	65.80	2.13	0.11	1					1			1	1	1								8.76	8.14
27/1/23 11:00	73.30	70.28	2.14	0.89	1					1			1	1	1								8.78	8.76
27/1/23 12:00	77.10	68.88	2.43	5.79	1					1	1		1	1	1								9.79	8.05
27/1/23 13:00	78.45	66.79	1.83	9.83	1					1	1				1	1							5.61	6.67
27/1/23 14:00	71.57	61.64	1.13	8.79	1					1	1				1	1				1			18.34	16.62
27/1/23 15:00	64.35	57.45	0.70	6.20	1					1	1				1					1			10.51	5.69
27/1/23 16:00	67.87	58.71	7.20	1.96	1					1	1				1					1			19.07	13.50
27/1/23 17:00	73.22	68.69	4.43	0.10	1					1	1				1					1			22.98	19.23
27/1/23 18:00	94.17	91.44	2.74	0.00	1					1	1				1	1				1			22.90	21.63
27/1/23 19:00	79.43	77.67	1.76	0.00	1					1	1					1	1			1			19.27	18.60
27/1/23 20:00	78.41	76.52	1.90	0.00	1					1	1					1	1			1			18.10	18.03
27/1/23 21:00	72.76	71.59	1.18	0.00	1					1						1	1			1			16.43	15.35
27/1/23 22:00	66.21	65.98	0.23	0.00	1					1						1	1			1			15.29	15.14
27/1/23 23:00	59.15	58.55	0.60	0.00	1					1						1	1			1			8.35	8.00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε θεαλλώδης ταχύτητα ανέμων και έντονη καταγίδα με ηλεκτρική δραστηριότητα.
- Ο ΘΗΣ Ν.Ρόδου τέθηκε εκτός λειτουργίας τις ώρες 10:00-13:00 λόγω ισχυρής κακοκαιρίας και πτώσης κεραυνών στην Γραμμή μεταφοράς ΘΗΣ Ν.Ρόδου-Σύστημα
- Λειτουργία DG4 και DG5 ΑΗΣ και λόγω έντονης κακοκαιρίας
- Λειτουργία AEP2, AEP3 και AEP4 ΑΗΣ λόγω κεραυνόπτωσης και απώλειας του ΘΗΣ Ν.Ρόδου
- Το Α/Π ENEL λόγω προβλήματος του Πάρκου λειτουργεί στα 2MW

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Saturday, January 28, 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26.5	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1			17.1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/1/23 0:00	51.72	51.46	0.26	0.00	1			1								1	1		1				12.70	12.93
28/1/23 1:00	46.69	44.10	2.59	0.00	1			1								1	1		1				10.98	9.53
28/1/23 2:00	45.51	37.94	7.57	0.00	1			1								1			1				16.44	12.11
28/1/23 3:00	43.98	32.52	11.45	0.00	1			1								1			1				24.92	13.15
28/1/23 4:00	43.36	35.10	8.26	0.00	1			1								1			1				20.61	12.94
28/1/23 5:00	44.69	36.06	8.62	0.00	1			1								1			1				21.76	13.36
28/1/23 6:00	47.68	42.63	5.05	0.00	1			1								1			1				16.82	14.25
28/1/23 7:00	52.04	47.90	3.80	0.33	1			1								1	1		1				16.19	14.51
28/1/23 8:00	58.12	48.36	4.38	5.38	1			1								1	1		1				19.46	15.40
28/1/23 9:00	61.28	45.87	9.23	6.18	1			1								1	1		1				29.60	17.51
28/1/23 10:00	65.20	41.73	13.81	9.67	1			1								1	1		1				34.37	18.87
28/1/23 11:00	64.43	34.61	16.40	13.43	1			1								1			1				43.38	19.27
28/1/23 12:00	62.81	36.23	15.33	11.26	1			1								1			1				38.41	18.84
28/1/23 13:00	62.93	37.21	16.41	9.31	1			1								1			1				41.24	18.86
28/1/23 14:00	63.32	34.26	16.75	12.30	1			1								1			1				38.94	18.97
28/1/23 15:00	62.09	37.48	17.81	6.80	1			1								1			1				33.52	18.60
28/1/23 16:00	66.02	46.55	16.18	3.28	1			1								1			1				35.90	19.76
28/1/23 17:00	71.08	63.97	7.06	0.05	1			1								1			1		1	1	37.34	21.29
28/1/23 18:00	75.36	68.27	7.09	0.00	1			1								1			1		1	1	22.95	22.51
28/1/23 19:00	75.76	72.47	3.29	0.00	1			1								1			1		1	1	22.62	22.64
28/1/23 20:00	74.52	72.01	2.51	0.00	1			1								1			1		1	1	22.32	22.27
28/1/23 21:00	68.95	66.60	2.34	0.00	1			1								1			1		1	1	20.65	20.59
28/1/23 22:00	63.06	61.02	2.04	0.00	1			1								1			1		1	1	18.17	18.11
28/1/23 23:00	57.43	56.61	0.81	0.00	1			1								1			1		1	1	14.78	14.85

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Sunday, January 29, 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26.5	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1			17.1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/1/23 0:00	51.90	50.93	0.97	0.00	1											1			1		1		14.87	14.86
29/1/23 1:00	47.93	47.28	0.66	0.00	1											1			1		1		11.03	10.85
29/1/23 2:00	46.31	46.17	0.14	0.00	1											1			1		1		9.41	9.32
29/1/23 3:00	45.10	44.39	0.70	0.00	1											1			1		1		8.14	8.18
29/1/23 4:00	43.80	43.69	0.11	0.00	1											1			1				13.09	13.08
29/1/23 5:00	44.84	44.69	0.15	0.00	1											1			1				13.38	13.38
29/1/23 6:00	46.83	46.76	0.07	0.00	1											1			1			1	11.69	11.15
29/1/23 7:00	49.10	48.48	0.04	0.58	1											1			1			1	11.46	11.57
29/1/23 8:00	53.79	47.79	0.00	6.00	1											1			1			1	6.94	5.39
29/1/23 9:00	57.07	51.52	3.22	2.33	1										1	1							11.28	12.90
29/1/23 10:00	58.57	44.04	4.74	9.80	1										1	1							14.40	11.91
29/1/23 11:00	63.07	46.89	2.84	13.34	1											1							17.37	8.61
29/1/23 12:00	61.80	46.81	0.67	14.32	1											1							10.12	9.15
29/1/23 13:00	59.72	43.55	2.10	14.08	1											1							12.40	7.11
29/1/23 14:00	57.01	40.76	3.61	12.65	1											1			1				11.04	8.66
29/1/23 15:00	56.04	39.80	7.86	8.38	1											1			1				19.33	16.44
29/1/23 16:00	58.87	46.09	9.54	3.25	1											1			1				18.33	17.61
29/1/23 17:00	65.40	55.00	10.31	0.09	1											1			1		1		16.93	15.29
29/1/23 18:00	73.61	63.16	10.45	0.00	1											1			1		1		21.77	21.84
29/1/23 19:00	76.47	66.71	9.76	0.00	1											1			1		1		22.81	22.83
29/1/23 20:00	76.60	67.65	8.95	0.00	1											1			1		1	1	22.63	22.40
29/1/23 21:00	73.32	65.00	8.31	0.00	1											1			1		1	1	21.93	21.90
29/1/23 22:00	66.56	60.96	5.61	0.00	1											1			1		1	1	19.95	19.84
29/1/23 23:00	58.28	52.76	5.52	0.00	1														1		1	1	14.36	14.06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο3&4 και DG5 ΑΗΣ λόγω έντονης κακοκαιρίας και πτώσης κεραυνών
2. Απώλεια ΘΗΣ (9:00-11:00) λόγω πτώσης κεραυνών στο διπλό κύκλωμα ΘΗΣ Ν.Ρόδου-Σύστημα
3. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ (18:00-20:00) λόγω απήγατος του Σταθμού για αλλαγή καυσίμου
4. Πλύση της DG2 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/1/23 0:00	50,56	43,63	6,93	0,00	1			1								1			1			1	14,64	14,58
30/1/23 1:00	45,39	39,74	5,66	0,00	1			1								1			1				13,62	13,59
30/1/23 2:00	44,55	37,70	6,85	0,00	1			1								1			1				15,63	13,32
30/1/23 3:00	43,27	39,95	3,32	0,00	1			1								1			1				13,36	12,80
30/1/23 4:00	43,09	40,02	3,07	0,00	1			1								1			1				12,86	12,78
30/1/23 5:00	45,04	40,84	4,21	0,00	1			1								1			1				13,43	13,45
30/1/23 6:00	50,87	45,63	5,25	0,00	1			1								1			1			1	14,52	14,40
30/1/23 7:00	59,03	49,97	7,95	1,11	1			1								1			1			1	18,79	17,59
30/1/23 8:00	61,64	44,76	10,60	6,27	1			1								1			1			1	19,48	18,17
30/1/23 9:00	63,21	35,21	17,46	10,54	1			1								1						1	22,54	18,87
30/1/23 10:00	62,68	31,25	18,21	13,22	1			1								1						1	23,51	18,70
30/1/23 11:00	62,62	30,52	17,65	14,44	1			1								1						1	19,86	18,60
30/1/23 12:00	63,17	30,51	18,71	13,95	1			1								1						1	21,26	18,90
30/1/23 13:00	65,05	32,39	18,72	13,93	1			1								1						1	21,02	19,56
30/1/23 14:00	65,72	34,11	19,14	12,46	1			1								1						1	22,44	19,76
30/1/23 15:00	67,18	38,15	19,63	9,40	1			1								1						1	20,94	20,11
30/1/23 16:00	72,17	48,31	21,02	2,85	1			1								1			1			1	22,69	21,64
30/1/23 17:00	79,75	56,97	22,72	0,06	1			1								1			1			1	25,20	23,87
30/1/23 18:00	86,98	61,59	25,38	0,00	1			1								1			1		1	1	28,45	26,07
30/1/23 19:00	88,90	62,45	26,45	0,00	1			1								1			1		1	1	29,35	26,64
30/1/23 20:00	88,06	61,66	26,40	0,00	1			1								1			1		1	1	27,96	26,40
30/1/23 21:00	82,68	58,00	24,68	0,00	1			1								1			1		1		26,16	24,79
30/1/23 22:00	74,99	52,51	22,48	0,00	1			1								1			1		1		24,29	22,47
30/1/23 23:00	63,91	44,81	19,11	0,00	1			1								1			1		1		20,85	19,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. ΑΠ Επεί στα 2 MW λόγω βλάβης στο πάρκο

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/1/23 0:00	54,05	37,91	16,14	0,00	1			1								1				1			18,26	16,19
31/1/23 1:00	48,26	33,84	14,42	0,00	1			1								1				1			15,80	14,46
31/1/23 2:00	47,04	33,35	13,69	0,00	1			1								1				1			16,23	14,09
31/1/23 3:00	45,66	32,25	13,41	0,00	1			1								1				1			15,99	13,66
31/1/23 4:00	45,07	32,27	12,81	0,00	1			1								1				1			16,60	13,52
31/1/23 5:00	46,72	33,24	13,47	0,00	1			1								1				1			16,91	13,99
31/1/23 6:00	53,73	38,41	15,32	0,00	1			1								1				1			18,06	16,07
31/1/23 7:00	64,82	46,27	18,26	0,29	1			1								1				1			22,29	19,78
31/1/23 8:00	67,95	47,08	14,44	6,43	1			1								1				1		1	23,45	20,27
31/1/23 9:00	68,35	40,63	17,66	10,05	1			1								1				1		1	22,52	20,43
31/1/23 10:00	67,63	38,96	15,93	12,74	1			1								1				1			22,65	20,20
31/1/23 11:00	67,79	38,50	16,31	12,98	1			1								1				1			25,37	20,24
31/1/23 12:00	69,47	35,31	20,11	14,04	1			1								1				1			26,65	20,83
31/1/23 13:00	69,33	38,65	18,96	11,71	1			1								1				1			27,03	20,78
31/1/23 14:00	70,34	40,44	20,33	9,57	1			1								1				1			21,85	21,12
31/1/23 15:00	74,74	50,78	16,81	7,15	1			1								1				1		1	17,63	18,02
31/1/23 16:00	78,82	59,89	17,51	1,42	1			1								1				1		1	18,19	18,08
31/1/23 17:00	86,46	69,90	16,52	0,05	1			1								1				1		1	27,95	23,65
31/1/23 18:00	91,87	75,16	16,71	0,00	1			1								1	1			1		1	39,50	27,53
31/1/23 19:00	92,57	74,65	17,92	0,00	1			1								1	1			1		1	39,50	27,76
31/1/23 20:00	91,73	74,66	17,07	0,00	1			1								1	1			1		1	39,50	27,49
31/1/23 21:00	86,14	68,85	17,29	0,00	1			1								1	1			1		1	39,50	25,82
31/1/23 22:00	77,16	60,85	16,32	0,00	1			1								1	1			1		1	39,50	23,13
31/1/23 23:00	67,07	47,98	19,09	0,00	1			1								1				1		1	31,96	20,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

(15:12 έως 17:43) περικοπή Α/Π λόγω ταλάντωσης συχνότητας.