

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/2/23 0:00	58,08	40,93	17,15	0,00	1			1								1				1			17,62	17,40
1/2/23 1:00	51,24	35,86	15,38	0,00	1			1								1				1			15,50	15,36
1/2/23 2:00	49,41	35,41	14,01	0,00	1			1								1				1			14,68	14,80
1/2/23 3:00	47,87	33,58	14,28	0,00	1			1								1				1			14,89	14,36
1/2/23 4:00	47,41	33,38	14,03	0,00	1			1								1				1			14,54	14,19
1/2/23 5:00	49,59	35,22	14,37	0,00	1			1								1				1			15,41	14,85
1/2/23 6:00	56,73	40,63	16,10	0,00	1			1								1				1			17,41	17,00
1/2/23 7:00	68,45	47,82	19,39	1,24	1			1								1				1		1	20,31	20,49
1/2/23 8:00	73,05	45,14	21,37	6,55	1			1								1				1		1	21,94	21,85
1/2/23 9:00	76,64	43,25	22,63	10,76	1			1								1				1			23,21	22,91
1/2/23 10:00	76,89	41,07	22,72	13,10	1			1								1				1			23,00	23,06
1/2/23 11:00	77,22	41,92	22,34	12,96	1			1								1				1			22,60	23,16
1/2/23 12:00	77,74	40,42	22,92	14,39	1			1								1				1			23,08	23,28
1/2/23 13:00	78,22	41,75	22,18	14,29	1			1								1				1			21,85	22,40
1/2/23 14:00	78,53	45,97	19,66	12,89	1			1								1				1		1	20,51	20,38
1/2/23 15:00	79,86	49,93	20,42	9,52	1			1								1				1		1	21,14	20,72
1/2/23 16:00	84,43	59,37	21,35	3,72	1			1								1				1		1	21,78	21,90
1/2/23 17:00	91,10	68,19	22,76	0,15	1			1								1		1	1			1	23,89	23,62
1/2/23 18:00	97,84	72,88	24,96	0,00	1			1								1		1	1			1	26,04	25,39
1/2/23 19:00	99,38	73,76	25,62	0,00	1			1								1		1	1			1	26,41	25,82
1/2/23 20:00	98,47	72,98	25,48	0,00	1			1								1				1		1	25,22	25,57
1/2/23 21:00	92,37	68,39	23,98	0,00	1			1								1				1		1	23,47	24,01
1/2/23 22:00	81,85	60,30	21,56	0,00	1			1								1				1		1	21,34	21,75
1/2/23 23:00	70,19	50,04	20,15	0,00	1			1								1				1		1	20,29	20,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ (15:00-23:20) λόγω ταλαντώσεων στη συχνότητα
2. ΑΠ Enel στα 2 MW λόγω βλάβης στο πάρκο

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/2/23 0:00	59,99	41,97	18,02	0,00	1			1								1			1				17,78	18,01
2/2/23 1:00	53,43	37,90	15,53	0,00	1			1								1			1				16,44	16,01
2/2/23 2:00	52,82	37,03	15,79	0,00	1			1								1			1				16,03	15,82
2/2/23 3:00	50,13	35,19	14,94	0,00	1			1								1			1				14,80	15,01
2/2/23 4:00	49,61	35,02	14,59	0,00	1			1								1			1				14,21	14,85
2/2/23 5:00	52,04	36,88	15,16	0,00	1			1								1			1				15,13	15,56
2/2/23 6:00	59,05	42,42	16,62	0,00	1			1								1			1				17,13	17,65
2/2/23 7:00	70,63	49,68	19,63	1,33	1			1								1			1			1	21,28	21,11
2/2/23 8:00	74,16	45,49	20,86	7,81	1			1								1			1			1	24,43	22,19
2/2/23 9:00	76,67	44,54	20,09	12,05	1			1								1			1			1	25,73	22,97
2/2/23 10:00	75,08	42,62	18,07	14,39	1			1								1			1			1	37,45	22,47
2/2/23 11:00	73,83	42,04	16,40	15,39	1			1								1			1				39,50	22,13
2/2/23 12:00	73,84	42,11	16,16	15,57	1			1								1			1				39,50	22,14
2/2/23 13:00	73,52	42,32	16,34	14,87	1			1								1			1				39,50	22,04
2/2/23 14:00	73,52	42,26	18,38	12,88	1			1								1			1				39,50	21,96
2/2/23 15:00	75,10	47,58	17,38	10,13	1			1								1			1				39,50	22,50
2/2/23 16:00	79,23	58,44	15,90	4,88	1			1								1		1	1				39,50	23,70
2/2/23 17:00	85,21	71,67	13,36	0,19	1			1								1		1	1		1		38,58	25,50
2/2/23 18:00	91,97	80,56	11,40	0,00	1			1								1		1	1		1	1	39,49	27,51
2/2/23 19:00	94,88	86,72	8,16	0,00	1			1								1		1	1		1	1	36,87	28,39
2/2/23 20:00	93,79	88,44	5,35	0,00	1			1								1		1	1		1	1	39,50	28,06
2/2/23 21:00	87,86	84,75	3,11	0,00	1			1								1		1	1		1	1	30,66	26,22
2/2/23 22:00	79,04	76,59	2,45	0,00	1			1								1		1	1		1	1	23,61	23,50
2/2/23 23:00	68,60	65,91	2,68	0,00	1			1								1		1	1		1	1	17,89	18,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- ΑΠ Enel στα 2 MW λόγω βλάβης στο πάρκο

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/2/23 0:00	58,82	55,83	2,98	0,00	1			1								1			1			1	17,41	17,31
3/2/23 1:00	52,21	48,15	4,06	0,00	1			1								1			1			1	14,75	14,66
3/2/23 2:00	50,98	48,04	2,94	0,00	1			1								1			1			1	13,83	13,84
3/2/23 3:00	49,25	47,21	2,04	0,00	1			1								1			1			1	11,91	11,91
3/2/23 4:00	48,88	48,29	0,59	0,00	1			1								1			1			1	11,50	11,52
3/2/23 5:00	50,40	47,98	2,41	0,00	1			1								1			1			1	13,04	13,09
3/2/23 6:00	57,97	55,08	2,90	0,00	1			1								1			1			1	17,17	17,24
3/2/23 7:00	68,91	65,95	2,86	0,11	1			1				0,11	1			1			1		1	1	20,54	20,57
3/2/23 8:00	72,52	67,61	1,24	3,67	1			1	1							1			1		1	1	13,65	11,24
3/2/23 9:00	73,24	64,18	0,13	8,93	1			1	1							1			1		1	1	7,89	7,64
3/2/23 10:00	72,50	61,32	0,01	11,17	1			1	1							1			1			1	10,60	10,47
3/2/23 11:00	71,51	61,10	0,10	10,31	1			1	1							1			1			1	10,30	10,29
3/2/23 12:00	72,55	61,62	0,88	10,05	1			1	1							1			1			1	11,66	11,37
3/2/23 13:00	70,69	60,88	2,36	7,45	1			1	1							1			1			1	12,22	11,98
3/2/23 14:00	75,56	63,74	5,59	6,23	1			1	1							1			1			1	18,60	18,10
3/2/23 15:00	81,81	65,19	12,60	4,01	1			1	1	1						1			1				23,69	19,24
3/2/23 16:00	90,60	73,92	16,37	0,31	1			1	1	1				1	1	1			1				20,37	17,65
3/2/23 17:00	92,83	77,16	15,59	0,09	1			1	1	1				1	1	1							18,64	16,84
3/2/23 18:00	96,85	78,52	18,33	0,00	1			1	1	1				1	1	1			1				21,02	21,36
3/2/23 19:00	98,66	75,56	23,10	0,00	1			1	1	1						1			1		1		27,78	24,61
3/2/23 20:00	96,31	69,89	26,43	0,00	1			1								1			1		1		31,25	28,11
3/2/23 21:00	90,02	63,60	26,42	0,00	1			1		1						1			1		1		29,18	26,95
3/2/23 22:00	81,40	57,47	23,93	0,00	1			1								1			1		1		24,67	24,41
3/2/23 23:00	69,82	49,09	20,72	0,00	1			1								1			1		1		21,23	20,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω ρυθών ανέμου και ταλαντώσεων συχνότητας (16:00-20:20)
2. Λειτουργία D3, D4, AEP3 και AEP4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/2/23 0:00	61,45	43,44	18,01	0,00	1			1								1				1		1	19,11	18,42
4/2/23 1:00	55,47	39,21	16,26	0,00	1			1								1				1		1	16,97	16,61
4/2/23 2:00	53,38	37,75	15,64	0,00	1			1								1				1			16,76	15,95
4/2/23 3:00	50,92	36,77	14,15	0,00	1			1								1				1			17,56	15,23
4/2/23 4:00	50,35	35,74	14,61	0,00	1			1								1				1			18,22	15,07
4/2/23 5:00	51,97	37,29	14,68	0,00	1			1								1				1			18,16	15,55
4/2/23 6:00	56,43	40,73	15,70	0,00	1			1								1				1			18,55	16,91
4/2/23 7:00	62,31	44,98	15,96	1,37	1			1								1				1			23,30	18,64
4/2/23 8:00	69,35	43,98	20,24	5,13	1			1								1				1			24,69	20,75
4/2/23 9:00	74,19	44,45	20,23	9,51	1			1								1				1			23,73	22,18
4/2/23 10:00	75,56	49,74	17,49	8,34	1			1								1				1		1	20,53	18,45
4/2/23 11:00	78,61	53,28	15,70	9,63	1			1								1				1		1	19,25	18,93
4/2/23 12:00	80,96	61,50	14,71	4,75	1			1								1				1		1	26,83	23,88
4/2/23 13:00	84,21	65,20	15,46	3,55	1			1								1				1		1	35,02	24,46
4/2/23 14:00	88,19	67,05	18,05	3,09	1			1	1							1				1		1	41,50	26,36
4/2/23 15:00	91,06	79,58	9,75	1,72	1			1	1							1				1		1	31,99	26,69
4/2/23 16:00	95,73	82,64	12,74	0,35	1			1	1	1						1				1		1	29,24	28,42
4/2/23 17:00	103,25	88,68	14,57	0,00	1			1	1	1				1		1				1			33,31	30,89
4/2/23 18:00	103,94	92,59	11,35	0,00	1			1	1	1			1		1	1				1			32,79	31,14
4/2/23 19:00	101,96	93,87	8,09	0,00	1			1	1	1			1		1	1				1			29,47	29,39
4/2/23 20:00	97,54	93,29	4,25	0,00	1			1	1	1			1		1	1				1			27,52	27,36
4/2/23 21:00	90,22	85,76	4,46	0,00	1			1	1	1						1	1			1			23,16	23,04
4/2/23 22:00	81,15	76,36	4,79	0,00	1			1	1	1						1	1			1			19,05	18,81
4/2/23 23:00	72,30	68,67	3,64	0,00	1			1	1	1							1			1			13,05	12,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω ρυπών ανέμου και ταλαντώσεων συχνότητας (10:20-12:00)
2. Λειτουργία D3, D4, ΑΕΡ2 και ΑΕΡ4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
				ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/2/23 0:00	63,20	60,71	2,49	0,00	1			1								1	1		1				7,23	8,32
5/2/23 1:00	56,95	55,85	1,10	0,00	1			1								1	1		1				14,87	15,08
5/2/23 2:00	55,11	54,93	0,19	0,00	1			1								1	1		1				16,45	16,44
5/2/23 3:00	52,66	52,39	0,27	0,00	1			1								1	1		1				15,28	15,27
5/2/23 4:00	50,93	50,33	0,61	0,00	1			1								1	1		1				13,82	13,76
5/2/23 5:00	51,46	49,26	2,20	0,00	1			1								1	1		1				14,26	14,25
5/2/23 6:00	54,29	50,78	3,51	0,00	1			1								1	1		1				13,88	12,95
5/2/23 7:00	60,61	57,20	3,40	0,01	1			1			1					1	1		1				10,31	12,26
5/2/23 8:00	68,82	65,83	2,71	0,27	1			1			1					1	1						17,07	14,08
5/2/23 9:00	75,61	69,60	3,81	2,19	1			1	1	1						1	1						15,64	15,54
5/2/23 10:00	83,52	64,11	14,05	5,37	1			1	1	1						1			1				27,19	20,27
5/2/23 11:00	87,73	65,34	17,75	4,65	1			1	1	1						1			1				29,01	20,30
5/2/23 12:00	91,19	63,08	23,77	4,34	1			1	1	1						1			1				33,05	26,43
5/2/23 13:00	92,29	61,14	26,64	4,51	1			1	1	1						1			1				35,25	27,67
5/2/23 14:00	89,06	56,34	24,78	7,94	1			1	1	1									1				26,12	24,83
5/2/23 15:00	86,16	61,20	18,88	6,08	1			1	1	1									1				18,47	20,62
5/2/23 16:00	89,12	71,86	16,46	0,80	1			1	1	1							1		1				31,57	25,93
5/2/23 17:00	93,71	87,43	6,26	0,01	1			1	1	1							1		1		1		27,59	26,78
5/2/23 18:00	99,68	85,58	14,10	0,00	1			1	1	1					1		1		1		1		30,71	28,13
5/2/23 19:00	102,07	81,35	20,72	0,00	1			1	1	1							1		1		1		33,25	30,40
5/2/23 20:00	101,08	71,20	29,88	0,00	1			1		1							1		1		1		36,76	30,33
5/2/23 21:00	94,62	66,62	28,00	0,00	1			1		1							1		1		1		31,14	28,37
5/2/23 22:00	85,66	60,20	25,46	0,00	1					1							1		1		1		26,57	25,67
5/2/23 23:00	74,77	52,53	22,24	0,00	1			1									1	1	1		1		24,41	22,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω ριπών ανέμου και ταλαντώσεων συχνότητας (11:00-12:20) και (14:30-15:50)
2. Λειτουργία D3,D4, ΑΕΡ4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας
3. Πλύση D2 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/2/23 0:00	63,60	44,61	19,00	0,00	1			1									1	1	1				20,47	19,05
6/2/23 1:00	56,43	41,55	14,88	0,00	1			1										1	1				14,36	14,89
6/2/23 2:00	54,60	41,22	13,38	0,00	1			1										1	1				12,38	13,62
6/2/23 3:00	52,37	39,55	12,82	0,00	1			1										1	1				12,10	13,07
6/2/23 4:00	52,08	39,59	12,49	0,00	1			1										1	1				12,31	12,97
6/2/23 5:00	54,50	41,33	13,17	0,00	1			1										1	1				13,16	13,58
6/2/23 6:00	62,86	48,10	14,76	0,00	1			1									1	1	1				15,39	15,55
6/2/23 7:00	76,55	59,51	15,91	1,13	1			1									1	1	1		1		15,93	16,64
6/2/23 8:00	82,84	60,91	15,05	6,88	1			1									1	1	1		1		16,64	16,00
6/2/23 9:00	86,26	58,81	16,69	10,76	1			1									1	1	1		1		17,28	17,22
6/2/23 10:00	86,48	57,13	16,94	12,41	1			1									1	1	1		1		16,72	17,26
6/2/23 11:00	85,41	55,22	17,44	12,74	1			1									1	1	1				17,83	18,85
6/2/23 12:00	86,91	52,94	20,90	13,07	1			1									1	1	1				21,79	21,73
6/2/23 13:00	87,13	51,22	23,43	12,48	1			1									1	1	1				25,02	24,89
6/2/23 14:00	87,89	50,75	26,06	11,08	1			1									1	1	1				27,18	26,34
6/2/23 15:00	90,52	55,33	26,44	8,75	1			1									1	1	1				27,53	27,11
6/2/23 16:00	96,08	63,86	28,38	3,84	1			1		1							1	1	1				29,30	28,78
6/2/23 17:00	101,39	72,01	29,22	0,17	1			1		1							1	1	1				30,82	30,33
6/2/23 18:00	109,48	77,57	31,91	0,00	1			1		1							1	1	1	1			34,88	32,78
6/2/23 19:00	110,46	78,34	32,12	0,00	1			1		1							1	1	1	1			35,68	33,12
6/2/23 20:00	109,24	76,87	32,37	0,00	1			1		1							1	1	1	1			37,48	32,77
6/2/23 21:00	101,57	71,36	30,21	0,00	1			1									1	1	1	1			36,47	30,44
6/2/23 22:00	90,39	63,23	27,16	0,00	1			1									1	1	1	1			31,90	27,10
6/2/23 23:00	77,04	53,91	23,14	0,00	1			1										1	1	1			25,75	23,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ριπών ανέμου και ταλαντώσεων συχνότητας (01:20 - 13:28).

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/2/23 0:00	65,48	45,86	19,61	0,00	1			1										1	1	1			21,13	19,60
7/2/23 1:00	57,58	40,61	16,97	0,00	1			1										1	1				18,77	17,24
7/2/23 2:00	56,81	40,30	16,51	0,00	1			1										1	1				17,72	17,06
7/2/23 3:00	54,67	38,99	15,67	0,00	1			1										1	1				18,35	16,34
7/2/23 4:00	53,41	38,02	15,39	0,00	1			1										1	1				18,76	16,00
7/2/23 5:00	56,02	40,06	15,96	0,00	1			1										1	1				19,97	16,76
7/2/23 6:00	64,25	45,72	18,53	0,00	1			1										1	1	1			21,60	19,23
7/2/23 7:00	76,86	53,42	21,80	1,64	1			1										1	1	1			23,58	22,98
7/2/23 8:00	82,91	50,83	23,97	8,10	1			1										1	1	1			25,97	24,77
7/2/23 9:00	85,67	47,80	25,23	12,63	1			1										1	1	1			27,00	25,63
7/2/23 10:00	85,53	45,96	24,92	14,65	1			1										1	1	1			27,10	25,61
7/2/23 11:00	85,18	44,60	24,96	15,62	1			1										1	1	1			26,24	25,55
7/2/23 12:00	85,30	45,73	23,95	15,61	1			1										1	1	1			27,31	25,46
7/2/23 13:00	85,74	49,45	21,22	15,07	1			1										1	1	1			25,40	23,43
7/2/23 14:00	84,85	49,63	23,93	11,29	1			1										1	1	1			31,98	25,49
7/2/23 15:00	88,77	55,18	26,33	7,26	1			1										1	1	1			29,22	26,58
7/2/23 16:00	94,86	64,92	27,70	2,23	1			1		1								1	1	1			27,65	28,44
7/2/23 17:00	101,23	71,98	29,15	0,10	1			1		1								1	1	1			30,36	30,31
7/2/23 18:00	108,20	77,33	30,87	0,00	1			1		1							1	1	1	1			33,40	32,41
7/2/23 19:00	111,35	78,88	32,47	0,00	1			1		1							1	1	1	1			35,01	33,39
7/2/23 20:00	110,22	77,34	32,88	0,00	1			1		1							1	1	1	1			33,98	33,04
7/2/23 21:00	102,93	72,38	30,56	0,00	1			1		1							1	1	1	1			30,74	30,84
7/2/23 22:00	91,90	64,46	27,43	0,00	1			1									1	1	1	1			27,72	27,51
7/2/23 23:00	78,34	55,06	23,28	0,00	1			1									1	1	1				24,10	23,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π (13:00- 13:53) λόγω ταλαντώσεων συχνότητας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/2/23 0:00	66,70	46,88	19,82	0,00	1			1								1			1				20,30	19,99
8/2/23 1:00	58,73	41,29	17,43	0,00	1			1								1			1				18,52	17,61
8/2/23 2:00	57,50	40,63	16,87	0,00	1			1								1			1				16,64	17,21
8/2/23 3:00	55,86	40,43	15,43	0,00	1			1								1			1				18,60	16,72
8/2/23 4:00	55,19	37,99	17,20	0,00	1			1								1			1				17,73	16,53
8/2/23 5:00	57,09	39,75	17,35	0,00	1			1								1			1				15,49	17,07
8/2/23 6:00	68,51	50,61	17,90	0,00	1			1								1			1	1			19,60	20,43
8/2/23 7:00	80,57	61,31	17,36	1,91	1			1								1			1	1		1	26,23	23,98
8/2/23 8:00	84,86	61,99	14,29	8,58	1					1						1			1	1			25,16	25,14
8/2/23 9:00	86,27	59,40	13,88	12,99	1					1						1			1	1			27,46	25,75
8/2/23 10:00	84,78	51,66	18,00	15,12	1					1						1			1	1			26,78	22,25
8/2/23 11:00	84,06	47,90	20,13	16,03	1			1								1			1	1			26,57	25,13
8/2/23 12:00	84,03	45,82	22,22	15,99	1			1								1			1	1			26,96	23,32
8/2/23 13:00	83,36	48,88	19,24	15,25	1			1								1			1	1			19,07	20,04
8/2/23 14:00	85,44	49,64	21,36	14,43	1			1								1			1	1			22,06	22,97
8/2/23 15:00	87,99	54,43	21,93	11,63	1			1								1			1	1			27,02	26,38
8/2/23 16:00	93,57	68,88	19,10	5,59	1			1		1						1			1	1			28,86	28,02
8/2/23 17:00	100,05	83,57	16,31	0,18	1			1		1						1		1	1	1			29,83	29,87
8/2/23 18:00	108,55	93,96	14,59	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		32,47	32,47
8/2/23 19:00	111,24	96,03	15,21	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		33,26	33,27
8/2/23 20:00	110,80	99,46	11,34	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		33,23	33,22
8/2/23 21:00	103,62	93,85	9,77	0,00	1			1								1		1	1	1	1		31,24	31,05
8/2/23 22:00	92,60	84,32	8,29	0,00	1			1								1		1	1	1	1		27,84	27,76
8/2/23 23:00	78,47	69,25	9,22	0,00	1			1								1		1	1	1	1		23,54	23,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου και ταλαντώσεων συχνότητας (12:40-15:00)
2. Λειτουργία D4 ΑΗΣ κατόπιν απήγαμης παραγωγού για ανάγκες ατμου (08:00-11:00)



ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/2/23 0:00	66,81	57,00	9,81	0,00	1			1								1		1	1				19,50	19,45
9/2/23 1:00	59,84	49,88	9,96	0,00	1			1								1		1	1				19,37	17,93
9/2/23 2:00	58,06	47,12	10,94	0,00	1			1								1		1	1				21,31	17,30
9/2/23 3:00	56,12	45,70	10,42	0,00	1			1								1		1	1				21,13	16,71
9/2/23 4:00	54,91	43,65	11,26	0,00	1			1								1		1	1				22,32	16,39
9/2/23 5:00	58,23	48,56	9,66	0,00	1			1								1		1	1				21,08	17,35
9/2/23 6:00	66,15	58,78	7,37	0,00	1			1								1		1	1	1			21,81	19,74
9/2/23 7:00	78,58	70,97	6,22	1,39	1			1								1		1	1	1			24,50	23,43
9/2/23 8:00	82,09	73,00	4,18	4,92	1			1								1		1	1	1			24,48	24,55
9/2/23 9:00	86,99	75,04	2,20	9,75	1			1		1						1		1	1	1			24,52	23,79
9/2/23 10:00	87,07	73,24	1,12	12,71	1			1		1						1			1	1			23,35	23,20
9/2/23 11:00	85,10	69,68	0,50	14,92	1			1		1						1			1	1			18,93	18,85
9/2/23 12:00	83,82	70,22	0,35	13,26	1			1		1						1			1	1			19,30	19,38
9/2/23 13:00	84,98	75,14	0,41	9,43	1			1		1						1			1	1			24,13	24,18
9/2/23 14:00	87,29	78,67	1,00	7,62	1			1		1						1		1	1	1			23,45	23,05
9/2/23 15:00	89,38	84,02	1,11	4,25	1			1		1						1		1	1	1			25,39	25,52
9/2/23 16:00	96,13	94,10	0,43	1,60	1			1		1						1		1	1	1			25,72	25,06
9/2/23 17:00	101,53	99,72	1,64	0,17	1			1	1	1						1		1	1	1			28,19	28,33
9/2/23 18:00	108,34	105,64	2,70	0,00	1			1	1	1						1		1	1	1			32,27	32,29
9/2/23 19:00	110,47	106,95	3,52	0,00	1			1	1	1						1		1	1	1			33,04	33,06
9/2/23 20:00	109,45	106,80	2,65	0,00	1			1	1	1						1		1	1	1			32,74	32,73
9/2/23 21:00	102,44	98,42	4,02	0,00	1			1	1	1						1		1	1	1			29,47	29,37
9/2/23 22:00	91,58	87,52	4,06	0,00	1			1		1						1		1	1	1			24,59	24,59
9/2/23 23:00	77,16	73,92	3,23	0,00	1			1		1						1		1	1	1			19,61	18,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/2/23 0:00	66,73	63,14	3,60	0,00	1			1								1		1	1	1			18,74	17,51
10/2/23 1:00	58,59	53,20	5,39	0,00	1			1								1		1	1				17,81	17,08
10/2/23 2:00	57,02	51,97	5,05	0,00	1			1								1		1	1				17,15	16,99
10/2/23 3:00	55,55	52,03	3,52	0,00	1			1								1		1	1				16,59	16,57
10/2/23 4:00	54,78	51,48	3,30	0,00	1			1								1		1	1				16,37	16,35
10/2/23 5:00	57,10	53,26	3,84	0,00	1			1								1		1	1				17,07	17,04
10/2/23 6:00	66,00	63,19	2,81	0,00	1			1								1		1	1	1			19,62	19,68
10/2/23 7:00	77,30	72,91	2,74	1,65	1			1								1		1	1	1			22,32	21,28
10/2/23 8:00	78,85	69,89	1,65	7,31	1			1		1						1			1	1			17,40	17,07
10/2/23 9:00	81,04	69,14	0,45	11,46	1			1		1						1		1	1	1			19,85	18,98
10/2/23 10:00	79,93	66,04	0,23	13,66	1			1								1		1	1	1			21,94	21,88
10/2/23 11:00	77,82	63,39	0,11	14,32	1			1								1		1	1	1			19,18	19,15
10/2/23 12:00	77,12	62,77	0,38	13,98	1			1								1		1	1	1			18,45	18,46
10/2/23 13:00	78,22	63,80	0,40	14,03	1			1								1		1	1	1			19,46	19,57
10/2/23 14:00	78,49	65,93	0,30	12,26	1			1								1		1	1	1			21,81	21,88
10/2/23 15:00	80,46	70,01	0,45	10,00	1			1								1		1	1	1			23,68	23,76
10/2/23 16:00	83,72	78,30	0,62	4,81	1			1								1		1	1	1			23,54	23,11
10/2/23 17:00	92,79	91,73	0,56	0,50	1			1		1						1		1	1	1			27,59	27,67
10/2/23 18:00	101,63	101,54	0,10	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		30,42	30,43
10/2/23 19:00	104,10	104,02	0,08	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		31,18	31,17
10/2/23 20:00	103,60	103,52	0,08	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		31,05	31,02
10/2/23 21:00	97,81	97,81	0,00	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		29,38	29,31
10/2/23 22:00	89,10	88,95	0,15	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		23,75	23,47
10/2/23 23:00	78,08	77,50	0,58	0,00	1			1								1		1	1	1	1		20,11	20,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/2/23 0:00	67,09	66,52	0,57	0,00	1			1								1			1	1			19,97	19,87
11/2/23 1:00	59,58	58,40	1,18	0,00	1			1								1			1	1			17,03	17,05
11/2/23 2:00	57,55	56,77	0,78	0,00	1			1								1			1	1			17,13	17,11
11/2/23 3:00	55,44	55,04	0,39	0,00	1			1								1			1	1			16,50	16,49
11/2/23 4:00	54,61	54,46	0,15	0,00	1			1								1			1	1			16,28	16,30
11/2/23 5:00	55,97	55,94	0,04	0,00	1			1								1			1	1			16,62	16,22
11/2/23 6:00	59,85	59,38	0,47	0,00	1			1								1		1	1	1			15,35	15,42
11/2/23 7:00	66,31	64,41	0,30	1,61	1			1								1		1	1	1			19,70	19,72
11/2/23 8:00	71,44	64,59	0,00	6,84	1			1								1		1	1	1			20,43	20,40
11/2/23 9:00	75,11	64,25	0,00	10,85	1			1								1		1	1	1			20,10	20,04
11/2/23 10:00	75,43	63,33	0,48	11,62	1			1								1		1	1	1			19,52	19,50
11/2/23 11:00	75,53	57,44	4,91	13,17	1			1								1		1	1	1			17,98	17,93
11/2/23 12:00	74,08	56,40	5,07	12,61	1			1								1		1	1	1			17,05	16,91
11/2/23 13:00	73,01	56,81	5,16	11,04	1			1								1		1	1	1			17,41	17,11
11/2/23 14:00	73,66	56,98	5,60	11,08	1			1								1		1	1	1			19,59	17,75
11/2/23 15:00	77,36	60,05	7,88	9,43	1			1								1		1	1	1			23,15	21,92
11/2/23 16:00	83,56	65,63	12,60	5,32	1			1								1		1	1	1			27,28	24,95
11/2/23 17:00	90,28	78,63	11,12	0,54	1			1								1		1	1	1			27,36	26,96
11/2/23 18:00	98,92	89,45	9,47	0,00	1			1		1						1		1	1	1			29,54	29,59
11/2/23 19:00	100,01	91,49	8,52	0,00	1			1		1						1		1	1	1			29,84	29,86
11/2/23 20:00	97,71	87,99	9,72	0,00	1			1		1						1		1	1	1			29,35	29,21
11/2/23 21:00	92,28	83,64	8,64	0,00	1			1		1						1		1	1	1			27,55	27,53
11/2/23 22:00	84,76	78,53	6,23	0,00	1			1		1						1		1	1	1			25,10	25,04
11/2/23 23:00	75,80	69,53	6,27	0,00	1			1		1						1		1	1	1			19,74	19,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/2/23 0:00	66,49	56,64	9,85	0,00	1			1								1			1	1			21,16	19,85
12/2/23 1:00	59,80	46,13	13,67	0,00	1			1								1			1	1			24,22	17,93
12/2/23 2:00	57,92	43,29	14,63	0,00	1			1								1			1	1			24,88	17,35
12/2/23 3:00	55,77	39,62	16,15	0,00	1			1								1			1	1			24,50	16,68
12/2/23 4:00	54,03	40,82	13,22	0,00	1			1								1			1	1			22,47	16,11
12/2/23 5:00	54,42	42,13	12,29	0,00	1			1								1			1	1			21,16	16,25
12/2/23 6:00	57,48	48,08	9,40	0,00	1			1								1			1	1			18,41	17,20
12/2/23 7:00	61,17	50,00	9,60	1,57	1			1								1			1	1			18,60	18,29
12/2/23 8:00	64,25	51,47	6,72	6,06	1			1								1			1	1			19,32	19,19
12/2/23 9:00	67,09	52,22	5,17	9,70	1			1								1			1	1			19,85	19,82
12/2/23 10:00	69,45	55,22	3,24	10,99	1			1								1			1	1			20,41	20,33
12/2/23 11:00	69,89	53,76	1,83	14,31	1			1								1			1	1			18,58	18,42
12/2/23 12:00	68,31	50,79	3,51	14,01	1			1								1			1	1			16,98	16,85
12/2/23 13:00	67,56	47,89	6,12	13,55	1			1								1			1	1			18,03	16,39
12/2/23 14:00	65,50	45,72	8,43	11,35	1			1								1			1	1			20,01	16,59
12/2/23 15:00	69,52	52,13	8,06	9,33	1			1								1			1	1			21,99	20,53
12/2/23 16:00	75,33	61,30	9,27	4,75	1			1								1			1	1			26,09	22,37
12/2/23 17:00	82,04	73,25	8,37	0,42	1			1								1			1	1	1		24,43	24,49
12/2/23 18:00	93,37	87,70	5,67	0,00	1			1								1		1	1	1	1		27,86	27,91
12/2/23 19:00	97,48	92,54	4,94	0,00	1			1								1		1	1	1	1		29,05	29,10
12/2/23 20:00	96,83	94,26	2,57	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		28,84	28,80
12/2/23 21:00	92,10	89,42	2,68	0,00	1			1								1	1	1	1	1	1		27,44	27,39
12/2/23 22:00	83,16	81,47	1,69	0,00	1			1								1		1	1	1	1		24,91	24,86
12/2/23 23:00	72,25	71,41	0,84	0,00	1			1								1		1	1	1	1		20,41	20,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/2/23 0:00	62,82	62,29	0,53	0,00	1			1								1			1	1			17,80	17,66
13/2/23 1:00	56,09	55,62	0,48	0,00	1			1								1			1	1			14,70	14,77
13/2/23 2:00	54,71	54,05	0,65	0,00	1			1								1			1	1			16,35	16,36
13/2/23 3:00	52,61	51,60	1,01	0,00	1			1								1			1	1			15,45	15,41
13/2/23 4:00	51,86	50,47	1,40	0,00	1			1								1			1	1			14,53	14,57
13/2/23 5:00	54,48	52,83	1,65	0,00	1			1								1			1	1			16,10	16,14
13/2/23 6:00	62,39	60,93	1,46	0,00	1			1								1		1	1	1			18,30	18,35
13/2/23 7:00	72,88	70,67	0,64	1,56	1			1								1		1	1	1			21,64	21,72
13/2/23 8:00	74,87	67,70	0,15	7,02	1			1								1		1	1	1			22,19	22,21
13/2/23 9:00	75,55	63,60	0,53	11,42	1			1								1		1	1	1			18,82	18,30
13/2/23 10:00	74,96	60,39	0,95	13,62	1			1								1		1	1	1			18,40	18,56
13/2/23 11:00	74,49	58,43	1,26	14,80	1			1								1			1	1			22,15	22,10
13/2/23 12:00	74,65	57,25	2,14	15,26	1			1								1			1	1			21,96	21,98
13/2/23 13:00	74,14	56,52	2,90	14,73	1			1								1			1	1			21,79	21,83
13/2/23 14:00	74,32	58,69	2,19	13,44	1			1								1			1	1			20,88	20,16
13/2/23 15:00	74,38	60,27	3,34	10,77	1			1								1		1	1	1			18,87	19,08
13/2/23 16:00	78,76	70,24	2,75	5,77	1			1								1		1	1	1			23,42	23,43
13/2/23 17:00	86,09	83,52	2,03	0,54	1			1		1						1		1	1	1			24,94	25,07
13/2/23 18:00	96,79	94,05	2,74	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		28,81	28,82
13/2/23 19:00	99,89	97,28	2,61	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		29,83	29,84
13/2/23 20:00	100,20	98,44	1,76	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		29,94	29,95
13/2/23 21:00	95,00	93,84	1,17	0,00	1			1		1						1		1	1	1	1		28,13	28,00
13/2/23 22:00	84,97	83,44	1,53	0,00	1			1								1		1	1	1	1		23,05	23,04
13/2/23 23:00	73,29	71,33	1,96	0,00	1			1								1		1	1	1	1		21,37	21,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/2/23 0:00	65,48	45,86	19,61	0,00	1			1										1	1	1			21,13	19,60
14/2/23 1:00	57,58	40,61	16,97	0,00	1			1										1	1				18,77	17,24
14/2/23 2:00	56,81	40,30	16,51	0,00	1			1										1	1				17,72	17,06
14/2/23 3:00	54,67	38,99	15,67	0,00	1			1										1	1				18,35	16,34
14/2/23 4:00	53,41	38,02	15,39	0,00	1			1										1	1				18,76	16,00
14/2/23 5:00	56,02	40,06	15,96	0,00	1			1										1	1				19,97	16,76
14/2/23 6:00	64,25	45,72	18,53	0,00	1			1										1	1	1			21,60	19,23
14/2/23 7:00	76,86	53,42	21,80	1,64	1			1										1	1	1			23,58	22,98
14/2/23 8:00	82,91	50,83	23,97	8,10	1			1										1	1	1			25,97	24,77
14/2/23 9:00	85,67	47,80	25,23	12,63	1			1										1	1	1			27,00	25,63
14/2/23 10:00	85,53	45,96	24,92	14,65	1			1										1	1	1			27,10	25,61
14/2/23 11:00	85,18	44,60	24,96	15,62	1			1										1	1	1			26,24	25,55
14/2/23 12:00	85,30	45,73	23,95	15,61	1			1										1	1	1			27,31	25,46
14/2/23 13:00	85,74	49,45	21,22	15,07	1			1										1	1	1			25,40	23,43
14/2/23 14:00	84,85	49,63	23,93	11,29	1			1										1	1	1			31,98	25,49
14/2/23 15:00	88,77	55,18	26,33	7,26	1			1										1	1	1			29,22	26,58
14/2/23 16:00	94,86	64,92	27,70	2,23	1			1		1								1	1	1			27,65	28,44
14/2/23 17:00	101,23	71,98	29,15	0,10	1			1		1								1	1	1			30,36	30,31
14/2/23 18:00	108,20	77,33	30,87	0,00	1			1		1							1	1	1	1			33,40	32,41
14/2/23 19:00	111,35	78,88	32,47	0,00	1			1		1							1	1	1	1			35,01	33,39
14/2/23 20:00	110,22	77,34	32,88	0,00	1			1		1							1	1	1	1			33,98	33,04
14/2/23 21:00	102,93	72,38	30,56	0,00	1			1		1							1	1	1	1			30,74	30,84
14/2/23 22:00	91,90	64,46	27,43	0,00	1			1									1	1	1	1			27,72	27,51
14/2/23 23:00	78,34	55,06	23,28	0,00	1			1									1	1	1				24,10	23,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
15/2/23 0:00	60,82	50,27	10,56	0,00	1			1									1						1	18,97	18,16
15/2/23 1:00	54,66	39,50	15,15	0,00	1			1									1						1	18,86	16,30
15/2/23 2:00	52,63	38,74	13,89	0,00	1			1									1						1	17,56	15,51
15/2/23 3:00	50,88	38,17	12,70	0,00	1			1									1						1	16,78	13,95
15/2/23 4:00	50,57	37,53	13,05	0,00	1			1									1						1	15,86	13,61
15/2/23 5:00	52,39	36,57	15,82	0,00	1			1									1						1	14,03	15,23
15/2/23 6:00	59,27	42,73	16,54	0,00	1			1									1						1	16,56	17,74
15/2/23 7:00	67,73	46,77	18,76	2,20	1			1									1						1	22,51	20,28
15/2/23 8:00	71,53	49,69	13,70	8,15	1			1		1							1						1	17,56	17,19
15/2/23 9:00	74,14	46,08	15,85	12,21	1			1		1							1						1	23,17	18,81
15/2/23 10:00	73,54	42,50	16,81	14,23	1			1		1							1							24,76	19,63
15/2/23 11:00	72,06	42,27	14,53	15,26	1			1		1							1							22,26	18,69
15/2/23 12:00	71,97	41,07	15,38	15,52	1			1		1							1							27,10	18,24
15/2/23 13:00	71,43	40,35	16,19	14,89	1			1		1							1							28,08	18,49
15/2/23 14:00	71,02	40,23	17,09	13,70	1			1		1							1							28,46	19,13
15/2/23 15:00	71,66	45,24	15,21	11,21	1			1		1							1							23,99	20,50
15/2/23 16:00	75,46	53,85	15,28	6,32	1			1		1							1			1				24,18	22,43
15/2/23 17:00	81,77	63,58	17,48	0,71	1			1		1							1			1				27,76	24,43
15/2/23 18:00	93,00	76,25	16,75	0,00	1			1		1							1		1	1				27,95	27,78
15/2/23 19:00	95,49	77,64	17,85	0,00	1			1		1							1		1	1		1		29,48	28,55
15/2/23 20:00	95,78	77,79	17,99	0,00	1			1		1							1		1	1		1		29,09	28,70
15/2/23 21:00	90,87	73,93	16,94	0,00	1			1		1							1		1	1		1		27,88	27,27
15/2/23 22:00	81,38	69,17	12,22	0,00	1			1									1		1	1		1		24,38	24,28
15/2/23 23:00	69,86	59,37	10,49	0,00	1			1									1		1	1		1		21,89	20,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία DG Νο4 ΑΗΣ λόγω ελέγχου προστασιών Η/Ν ΓΜ ΑΗΣ - ΓΕΝΝΑΔΙ και ελέγχου διακοπών 150 KV Υ/Σ Γενναδίου - Υ/Σ ΘΗΣ.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/2/23 0:00	60,04	52,38	7,66	0,00	1			1								1		1	1				20,23	17,89
16/2/23 1:00	53,27	48,01	5,25	0,00	1			1								1		1	1				17,89	15,67
16/2/23 2:00	52,85	48,16	4,69	0,00	1			1								1		1	1				17,74	15,68
16/2/23 3:00	50,82	48,17	2,65	0,00	1			1								1		1	1				13,96	13,75
16/2/23 4:00	50,44	45,54	4,91	0,00	1			1								1		1	1				14,89	13,29
16/2/23 5:00	52,56	48,46	4,10	0,00	1			1								1		1	1				15,71	15,08
16/2/23 6:00	59,84	58,34	1,50	0,00	1			1								1		1	1				17,41	17,41
16/2/23 7:00	69,50	66,14	1,06	2,29	1			1								1		1	1		1		20,75	20,79
16/2/23 8:00	70,99	61,99	0,55	8,44	1			1								1		1	1		1		18,16	18,14
16/2/23 9:00	71,28	58,77	0,36	12,15	1			1								1			1		1		14,00	11,63
16/2/23 10:00	69,86	55,27	0,37	14,22	1			1		1						1			1				11,81	11,76
16/2/23 11:00	68,88	51,77	1,74	15,37	1			1		1						1			1				9,86	9,57
16/2/23 12:00	68,30	50,74	1,94	15,63	1			1		1						1			1				8,94	8,55
16/2/23 13:00	66,64	49,14	2,25	15,25	1			1		1						1			1				8,52	7,22
16/2/23 14:00	65,45	49,50	2,05	13,90	1			1		1						1			1				8,69	7,39
16/2/23 15:00	66,77	53,89	1,54	11,34	1			1		1						1			1				11,32	11,51
16/2/23 16:00	70,34	62,61	1,19	6,53	1			1		1						1			1		1		16,12	15,47
16/2/23 17:00	76,57	74,58	1,22	0,77	1			1		1						1			1		1		22,16	22,23
16/2/23 18:00	86,85	85,80	1,06	0,00	1			1		1						1	1		1		1		25,91	25,93
16/2/23 19:00	90,38	88,49	1,89	0,00	1			1		1						1	1		1		1		26,90	26,90
16/2/23 20:00	89,52	86,25	3,26	0,00	1			1		1						1	1		1		1		26,71	26,69
16/2/23 21:00	84,93	82,34	2,59	0,00	1			1		1						1	1		1		1		25,10	25,04
16/2/23 22:00	78,23	76,47	1,76	0,00	1			1		1						1	1		1		1		19,73	19,59
16/2/23 23:00	68,51	68,02	0,49	0,00	1			1								1	1		1		1		19,00	19,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG4 ΑΗΣ λόγω προγραμματισμένων ελέγχων προστασίας στις ΓΜ 150 KV ΑΗΣ - ΓΕΝΝΑΔΙ και ΘΗΣ - ΓΕΝΝΑΔΙ.



ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/2/23 0:00	59,51	59,11	0,40	0,00	1			1								1	1		1			1	15,13	14,99
17/2/23 1:00	53,66	53,56	0,10	0,00	1			1									1		1			1	9,45	9,36
17/2/23 2:00	52,65	52,65	0,00	0,00	1			1								1			1			1	14,86	14,97
17/2/23 3:00	51,50	51,50	0,00	0,00	1			1								1			1			1	14,63	14,61
17/2/23 4:00	50,21	50,21	0,00	0,00	1			1								1			1			1	13,28	13,28
17/2/23 5:00	52,24	52,24	0,00	0,00	1			1								1			1			1	15,04	15,09
17/2/23 6:00	58,86	58,86	0,00	0,00	1			1								1	1		1			1	16,71	16,64
17/2/23 7:00	67,60	65,24	0,00	2,36	1			1								1	1		1			1	20,71	20,10
17/2/23 8:00	68,72	61,38	0,01	7,33	1			1								1	1		1			1	28,28	17,17
17/2/23 9:00	68,33	57,84	0,03	10,47	1			1								1	1		1			1	13,99	13,66
17/2/23 10:00	67,82	54,14	0,08	13,61	1			1								1			1			1	13,45	13,44
17/2/23 11:00	67,03	52,22	0,29	14,52	1			1								1			1			1	15,33	15,34
17/2/23 12:00	67,05	52,02	0,61	14,42	1			1								1			1			1	15,34	15,23
17/2/23 13:00	66,85	53,15	0,38	13,32	1			1								1			1			1	16,27	16,32
17/2/23 14:00	67,49	54,39	0,33	12,78	1			1								1			1			1	17,48	17,50
17/2/23 15:00	67,90	56,95	0,61	10,34	1			1								1			1			1	19,43	19,29
17/2/23 16:00	71,04	64,81	0,81	5,42	1			1								1		1	1			1	20,17	20,13
17/2/23 17:00	76,94	75,42	0,74	0,78	1			1								1		1	1			1	22,85	22,93
17/2/23 18:00	87,71	86,85	0,85	0,00	1			1							1	1		1	1			1	26,12	26,17
17/2/23 19:00	92,27	91,72	0,54	0,00	1			1							1	1		1	1			1	27,53	27,55
17/2/23 20:00	91,76	91,37	0,39	0,00	1			1							1	1		1	1			1	27,39	27,38
17/2/23 21:00	86,53	86,43	0,11	0,00	1			1							1	1		1	1			1	25,96	25,94
17/2/23 22:00	78,75	78,72	0,03	0,00	1			1								1		1	1			1	23,63	23,57
17/2/23 23:00	68,71	68,50	0,21	0,00	1			1								1		1	1			1	19,22	19,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων
2. Πλύση D1 ΘΗΣ (01:00-02:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/2/23 0:00	59,45	59,33	0,13	0,00	1			1								1			1			1	16,86	16,82
18/2/23 1:00	53,27	52,75	0,52	0,00	1			1								1			1			1	15,47	15,42
18/2/23 2:00	51,79	51,05	0,73	0,00	1			1								1			1			1	14,16	14,11
18/2/23 3:00	50,18	49,36	0,82	0,00	1			1								1			1			1	12,50	12,47
18/2/23 4:00	49,59	49,15	0,45	0,00	1			1								1			1			1	12,19	12,24
18/2/23 5:00	50,93	50,42	0,51	0,00	1			1								1			1			1	13,63	13,71
18/2/23 6:00	55,09	54,64	0,45	0,00	1			1								1			1			1	16,34	16,38
18/2/23 7:00	59,63	57,51	0,11	2,02	1			1								1			1			1	17,77	17,82
18/2/23 8:00	63,32	56,06	0,00	7,25	1			1								1			1			1	18,70	18,71
18/2/23 9:00	65,35	53,90	0,06	11,39	1			1								1			1			1	17,02	17,05
18/2/23 10:00	64,48	52,05	0,14	12,29	1			1								1			1			1	15,40	15,23
18/2/23 11:00	64,46	50,76	0,13	13,57	1			1								1			1			1	13,97	13,84
18/2/23 12:00	65,47	51,34	0,30	13,83	1			1								1			1			1	14,39	14,34
18/2/23 13:00	64,04	50,69	0,30	13,06	1			1								1			1			1	14,03	13,80
18/2/23 14:00	63,67	51,68	0,60	11,39	1			1								1			1			1	14,75	14,74
18/2/23 15:00	66,04	57,21	0,75	8,08	1			1								1			1			1	18,48	18,37
18/2/23 16:00	70,56	64,39	1,17	5,00	1			1								1			1		1	1	20,35	20,44
18/2/23 17:00	74,79	73,29	0,89	0,61	1			1								1			1		1	1	21,38	21,11
18/2/23 18:00	84,32	83,94	0,38	0,00	1			1		1		1				1			1		1	1	24,54	24,22
18/2/23 19:00	87,56	87,02	0,54	0,00	1			1		1		1				1			1		1	1	25,96	25,82
18/2/23 20:00	86,30	85,64	0,66	0,00	1			1		1		1				1			1		1	1	25,34	25,40
18/2/23 21:00	81,45	80,49	0,96	0,00	1			1		1		1				1			1		1	1	23,03	22,92
18/2/23 22:00	74,69	73,19	1,50	0,00	1					1		1				1			1		1	1	16,81	16,08
18/2/23 23:00	66,69	63,71	2,98	0,00	1			1		1		1				1			1		1	1	10,85	10,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο1 λόγω προγραμματισμένων μετρήσεων καυσαερίων
2. Πλύση της D2 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/2/23 0:00	59,34	56,02	3,32	0,00	1			1								1				1		1	1	16,35	16,31
19/2/23 1:00	53,48	51,06	2,42	0,00	1			1								1				1		1		15,72	15,67
19/2/23 2:00	51,60	49,78	1,82	0,00	1			1								1				1		1		14,43	14,34
19/2/23 3:00	49,69	48,20	1,49	0,00	1			1								1				1		1		12,57	12,51
19/2/23 4:00	48,57	47,41	1,15	0,00	1			1								1				1		1		11,42	11,44
19/2/23 5:00	48,90	48,06	0,84	0,00	1			1								1				1		1		11,54	11,55
19/2/23 6:00	51,33	50,32	1,00	0,00	1			1								1				1		1		14,14	14,16
19/2/23 7:00	54,80	53,93	0,87	0,87	1			1								1				1		1		16,05	16,07
19/2/23 8:00	57,40	55,42	0,37	1,61	1			1								1				1		1		17,06	17,08
19/2/23 9:00	62,42	58,73	0,13	3,56	1			1								1				1		1		18,62	18,63
19/2/23 10:00	64,82	58,77	0,27	5,78	1			1								1				1		1		19,27	19,30
19/2/23 11:00	66,37	53,78	0,84	11,75	1			1								1				1		1		17,33	17,35
19/2/23 12:00	64,69	51,15	1,03	12,51	1			1								1				1		1		15,15	14,97
19/2/23 13:00	62,23	49,68	0,78	11,76	1			1								1				1		1		13,17	13,05
19/2/23 14:00	59,02	48,98	0,89	9,15	1			1								1				1		1		12,59	12,56
19/2/23 15:00	62,13	53,71	0,96	7,46	1			1								1				1		1		16,79	16,94
19/2/23 16:00	65,16	60,34	0,85	3,97	1			1								1				1		1	1	18,19	17,95
19/2/23 17:00	69,23	67,74	0,86	0,63	1			1								1				1		1	1	20,61	20,68
19/2/23 18:00	79,40	78,41	0,98	0,00	1			1						1		1				1		1	1	23,65	23,73
19/2/23 19:00	83,98	82,79	1,19	0,00	1			1						1		1				1		1	1	25,04	25,05
19/2/23 20:00	84,46	82,18	2,29	0,00	1			1								1	1	1	1	1		1	1	25,26	25,25
19/2/23 21:00	81,01	78,41	2,60	0,00	1			1								1	1	1	1	1		1	1	24,26	24,22
19/2/23 22:00	73,24	70,65	2,59	0,00	1			1								1		1	1	1		1	1	21,94	21,88
19/2/23 23:00	64,55	62,49	2,05	0,00	1			1								1		1	1	1		1	1	18,96	18,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο3 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/2/23 0:00	56,39	54,46	1,93	0,00	1			1								1		1	1				16,52	16,55
20/2/23 1:00	50,36	48,34	2,02	0,00	1			1								1		1	1				13,25	13,15
20/2/23 2:00	48,95	47,75	1,20	0,00	1			1								1		1	1				11,74	11,72
20/2/23 3:00	47,10	46,68	0,42	0,00	1			1								1		1	1				9,86	9,81
20/2/23 4:00	46,55	46,31	0,24	0,00	1			1								1		1	1				9,38	9,38
20/2/23 5:00	49,36	49,17	0,19	0,00	1			1								1		1	1				12,06	12,20
20/2/23 6:00	55,23	55,13	0,10	0,00	1			1								1		1	1				16,37	16,44
20/2/23 7:00	63,89	62,83	0,14	0,92	1			1								1	1	1	1				18,84	18,80
20/2/23 8:00	65,94	62,30	0,48	3,15	1			1								1	1	1	1				18,15	18,14
20/2/23 9:00	69,27	62,89	0,72	5,66	1			1								1	1	1	1				18,94	19,03
20/2/23 10:00	71,11	63,84	1,25	6,03	1			1								1	1	1	1				20,44	20,42
20/2/23 11:00	72,70	65,43	1,52	5,75	1			1								1	1	1	1				21,54	21,51
20/2/23 12:00	71,92	60,52	0,90	10,51	1			1								1	1	1	1				17,16	16,85
20/2/23 13:00	71,57	63,43	2,03	6,11	1			1								1	1	1	1				19,59	19,72
20/2/23 14:00	73,60	66,64	3,83	3,13	1			1								1	1	1	1				21,85	21,85
20/2/23 15:00	77,68	72,82	3,39	1,47	1			1								1	1	1	1				22,84	22,50
20/2/23 16:00	81,54	78,29	1,98	1,27	1			1		1						1	1	1	1				21,43	21,40
20/2/23 17:00	83,53	80,19	2,95	0,39	1			1		1						1	1	1	1				23,70	23,79
20/2/23 18:00	89,44	87,39	2,05	0,00	1			1		1				1		1	1	1	1				26,16	26,20
20/2/23 19:00	91,70	90,89	0,80	0,00	1			1		1				1		1		1	1			1	26,97	26,59
20/2/23 20:00	90,87	89,12	1,76	0,00	1			1		1				1		1		1	1			1	27,11	27,11
20/2/23 21:00	84,70	78,81	5,90	0,00	1			1		1						1		1	1			1	25,26	25,25
20/2/23 22:00	75,64	67,30	8,33	0,00	1			1								1		1	1			1	21,36	21,19
20/2/23 23:00	64,07	53,31	10,76	0,00	1			1								1			1			1	20,45	19,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/2/23 0:00	55,32	43,35	11,96	0,00	1			1								1			1			1	19,08	16,53
21/2/23 1:00	49,79	38,33	11,46	0,00	1			1								1			1			1	19,71	12,83
21/2/23 2:00	48,71	38,96	9,75	0,00	1			1								1			1				16,17	13,49
21/2/23 3:00	47,35	41,56	5,79	0,00	1			1								1			1				16,55	14,08
21/2/23 4:00	47,17	41,69	5,49	0,00	1			1								1			1				15,94	14,07
21/2/23 5:00	49,12	45,97	3,15	0,00	1			1								1			1				14,38	14,17
21/2/23 6:00	55,11	51,25	3,85	0,01	1			1								1			1			1	16,51	16,33
21/2/23 7:00	62,43	54,92	5,13	2,38	1			1								1			1			1	20,05	18,68
21/2/23 8:00	64,33	49,89	6,15	8,29	1			1								1			1			1	20,28	18,74
21/2/23 9:00	65,80	51,08	2,81	11,92	1			1								1			1			1	16,99	16,65
21/2/23 10:00	64,35	48,41	2,04	13,90	1			1								1			1			1	13,16	13,10
21/2/23 11:00	62,95	44,10	3,95	14,90	1			1								1			1			1	12,14	10,67
21/2/23 12:00	62,80	41,65	5,96	15,19	1			1								1			1				16,91	16,45
21/2/23 13:00	60,11	36,28	9,45	14,39	1			1								1			1				19,19	16,51
21/2/23 14:00	62,25	33,86	14,91	13,48	1			1								1						1	27,27	18,51
21/2/23 15:00	61,66	35,70	14,75	11,20	1			1								1						1	28,48	18,35
21/2/23 16:00	63,28	46,23	10,44	6,61	1			1								1						1	22,39	18,82
21/2/23 17:00	67,26	57,60	8,72	0,94	1			1								1		1				1	20,53	19,93
21/2/23 18:00	77,27	67,36	9,91	0,00	1			1	1							1		1				1	22,98	23,04
21/2/23 19:00	81,17	71,64	9,53	0,00	1			1	1							1		1				1	24,25	24,23
21/2/23 20:00	81,40	73,15	8,26	0,00	1			1	1							1		1				1	24,33	24,30
21/2/23 21:00	76,94	69,80	7,13	0,00	1			1	1							1		1				1	23,05	23,00
21/2/23 22:00	69,56	64,37	5,19	0,00	1			1	1							1		1				1	18,73	18,48
21/2/23 23:00	60,83	57,76	3,07	0,00	1			1								1		1				1	15,33	15,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 ΑΗΣ λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7			
22/2/23 0:00	52,38	50,68	1,70	0,00	1			1									1		1						1	14,83	14,77
22/2/23 1:00	47,08	45,78	1,29	0,00	1			1									1		1						1	10,06	10,01
22/2/23 2:00	46,47	45,00	1,47	0,00	1			1									1		1						1	9,25	9,26
22/2/23 3:00	45,41	43,90	1,51	0,00	1			1									1		1						1	8,16	7,98
22/2/23 4:00	45,02	43,98	1,04	0,00	1			1									1		1						1	7,53	7,49
22/2/23 5:00	46,79	46,02	0,77	0,00	1			1									1		1						1	9,13	9,18
22/2/23 6:00	52,49	51,81	0,68	0,01	1			1									1		1						1	14,69	14,76
22/2/23 7:00	60,73	57,81	0,45	2,48	1			1									1		1						1	15,60	15,20
22/2/23 8:00	62,34	53,66	0,37	8,31	1			1									1	1	1						1	12,74	12,84
22/2/23 9:00	63,41	51,55	0,12	11,75	1			1									1	1	1							14,58	14,59
22/2/23 10:00	62,13	49,36	0,16	12,61	1			1									1	1	1							12,56	12,47
22/2/23 11:00	62,12	50,29	0,68	11,14	1			1									1	1	1							13,48	12,49
22/2/23 12:00	62,81	53,20	0,66	8,95	1			1									1		1							10,10	7,13
22/2/23 13:00	62,67	54,36	0,68	7,63	1			1				1					1		1							10,77	10,93
22/2/23 14:00	64,03	57,05	0,73	6,25	1			1				1					1		1							13,61	13,73
22/2/23 15:00	65,62	59,40	0,64	5,59	1			1				1					1		1							15,28	14,46
22/2/23 16:00	67,77	62,88	0,31	4,57	1			1				1					1		1	1						12,01	11,91
22/2/23 17:00	69,91	68,94	0,07	0,90	1			1				1					1		1	1						17,82	17,90
22/2/23 18:00	79,64	79,64	0,00	0,00	1			1				1					1	1	1	1						22,58	22,51
22/2/23 19:00	83,73	83,71	0,02	0,00	1			1				1					1	1	1	1						25,05	25,05
22/2/23 20:00	84,09	84,09	0,00	0,00	1			1				1					1	1	1	1						25,21	25,18
22/2/23 21:00	78,87	78,68	0,19	0,00	1			1				1	0,00	1			1	1	1	1						20,81	20,58
22/2/23 22:00	70,86	70,63	0,24	0,00	1			1				1					1		1	1						12,77	12,50
22/2/23 23:00	61,24	61,09	0,15	0,00	1			1									1	1	1	1						13,00	13,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Δοκιμαστική λειτουργία D5 ΑΗΣ (13:00-19:00)
2. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω μετρήσεων καυσαερίων (19:00-22:00)
3. Πλύση D2 ΘΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/2/23 0:00	53,38	53,23	0,14	0,00	1			1								1	1	1	1				11,67	11,64
23/2/23 1:00	48,26	47,16	1,10	0,00	1			1								1	1		1				10,98	10,91
23/2/23 2:00	47,21	45,85	1,36	0,00	1			1								1	1		1				9,97	9,98
23/2/23 3:00	45,48	44,47	1,00	0,00	1			1								1	1		1				8,43	8,40
23/2/23 4:00	45,11	44,90	0,20	0,00	1			1								1	1		1				7,96	8,01
23/2/23 5:00	47,34	47,17	0,17	0,00	1			1								1	1		1				10,16	10,27
23/2/23 6:00	53,64	53,59	0,05	0,00	1			1								1	1		1				15,53	15,67
23/2/23 7:00	62,01	59,81	0,00	2,20	1			1								1	1	1	1				16,57	16,43
23/2/23 8:00	62,29	54,94	0,00	7,36	1			1								1		1	1				14,96	14,82
23/2/23 9:00	63,95	52,86	0,02	11,07	1			1								1		1	1				15,97	15,91
23/2/23 10:00	63,23	51,77	0,11	11,35	1			1								1		1	1				14,86	14,84
23/2/23 11:00	63,22	52,24	0,13	10,85	1			1								1		1	1				15,32	15,32
23/2/23 12:00	62,65	53,28	0,32	9,05	1			1								1		1	1				16,46	16,44
23/2/23 13:00	63,05	51,38	0,58	11,10	1			1								1		1	1				14,78	14,71
23/2/23 14:00	61,44	49,72	0,41	11,30	1			1								1		1	1				12,94	12,83
23/2/23 15:00	60,79	50,72	0,49	9,59	1			1								1		1	1				13,65	13,75
23/2/23 16:00	63,19	56,47	0,58	6,13	1			1		1						1		1	1				13,15	10,33
23/2/23 17:00	65,58	63,75	0,92	0,91	1			1		1						1		1	1				13,23	13,45
23/2/23 18:00	75,67	73,95	1,73	0,00	1			1		1						1		1	1				22,24	22,24
23/2/23 19:00	80,17	77,23	2,94	0,00	1			1		1						1	1	1	1				21,66	21,55
23/2/23 20:00	80,34	76,84	3,50	0,00	1			1		1						1	1	1	1				21,96	22,02
23/2/23 21:00	75,92	72,94	2,99	0,00	1			1								1	1	1	1				20,65	20,65
23/2/23 22:00	68,84	66,07	2,76	0,00	1			1								1	1	1	1				20,59	20,54
23/2/23 23:00	59,87	57,34	2,53	0,00	1			1								1	1	1	1				16,59	16,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 λόγω μετρήσεων καυσαερίων

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/2/23 0:00	52,74	50,44	2,31	0,00	1			1								1	1	1					15,18	15,05
24/2/23 1:00	47,42	44,96	2,46	0,00	1			1								1	1	1					10,29	10,21
24/2/23 2:00	46,41	43,90	2,50	0,00	1			1								1	1	1					9,34	9,22
24/2/23 3:00	44,89	42,96	1,93	0,00	1			1								1	1	1					7,51	7,49
24/2/23 4:00	44,30	42,86	1,44	0,00	1			1								1	1	1					7,08	7,07
24/2/23 5:00	45,83	44,46	1,37	0,00	1			1								1	1	1					8,57	8,60
24/2/23 6:00	51,91	50,68	1,22	0,02	1			1								1	1	1					14,28	14,43
24/2/23 7:00	58,98	55,91	0,89	2,18	1			1								1	1	1					17,54	17,56
24/2/23 8:00	60,32	52,82	0,41	7,09	1			1								1	1	1					15,99	15,88
24/2/23 9:00	62,45	51,78	0,61	10,06	1			1								1	1	1					15,18	15,15
24/2/23 10:00	62,36	50,98	1,09	10,29	1			1								1	1	1					15,16	14,99
24/2/23 11:00	61,10	51,19	1,03	8,89	1			1								1	1	1					15,30	15,19
24/2/23 12:00	61,64	51,18	1,08	9,38	1			1								1	1	1					15,20	15,15
24/2/23 13:00	63,04	52,80	0,73	9,51	1			1								1	1	1					16,47	16,33
24/2/23 14:00	62,07	52,04	0,31	9,72	1			1								1	1	1					15,17	15,16
24/2/23 15:00	61,29	53,44	0,66	7,19	1			1								1	1	1					16,52	16,60
24/2/23 16:00	63,93	59,46	0,93	3,53	1			1								1	1	1	1				17,71	17,54
24/2/23 17:00	67,76	66,48	0,67	0,62	1			1								1	1	1	1				20,12	20,16
24/2/23 18:00	74,64	74,25	0,39	0,00	1			1								1	1	1	1			1	22,18	22,22
24/2/23 19:00	78,05	77,75	0,29	0,00	1			1								1	1	1	1			1	23,27	23,29
24/2/23 20:00	77,76	77,64	0,12	0,00	1			1								1	1	1	1			1	23,28	23,27
24/2/23 21:00	73,62	73,62	0,01	0,00	1			1								1	1	1	1			1	21,77	21,68
24/2/23 22:00	67,35	67,33	0,02	0,00	1			1								1	1	1	1			1	16,08	15,85
24/2/23 23:00	59,51	59,51	0,00	0,00	1			1									1	1	1			1	13,86	13,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
25/2/23 0:00	52,83	52,82	0,01	0,00	1			1										1	1	1				14,02	14,02
25/2/23 1:00	48,93	48,93	0,00	0,00	1			1										1	1	1				12,11	12,07
25/2/23 2:00	47,44	47,43	0,00	0,00	1			1										1	1	1				10,68	10,59
25/2/23 3:00	45,81	45,80	0,00	0,00	1			1										1	1	1				8,94	8,89
25/2/23 4:00	45,08	45,08	0,00	0,00	1			1										1	1	1				8,19	8,18
25/2/23 5:00	46,37	46,37	0,00	0,00	1			1										1	1	1				9,43	9,46
25/2/23 6:00	49,67	49,67	0,00	0,00	1			1										1	1	1				12,73	12,78
25/2/23 7:00	51,75	51,75	0,00	0,00	1			1										1	1	1				14,85	14,81
25/2/23 8:00	49,70	49,57	0,13	0,00	1			1										1	1	1				12,72	12,64
25/2/23 9:00	53,60	47,67	0,56	5,37	1			1										1	1	1				10,76	10,78
25/2/23 10:00	64,56	46,49	1,30	16,77	1			1										1	1	1				10,42	10,42
25/2/23 11:00	64,70	46,00	1,91	16,79	1			1										1	1	1				10,52	10,43
25/2/23 12:00	63,55	45,56	3,05	14,94	1			1										1	1	1				13,68	13,67
25/2/23 13:00	62,56	46,59	3,82	12,15	1			1											1	1				19,08	17,62
25/2/23 14:00	66,37	50,36	3,86	12,15	1			1										1	1	1				17,10	16,90
25/2/23 15:00	68,55	51,59	4,81	12,15	1			1										1	1	1				18,96	18,99
25/2/23 16:00	73,40	56,78	4,48	12,15	1			1										1	1	1				21,14	20,87
25/2/23 17:00	72,30	61,78	4,89	5,63	1			1										1	1	1	1			20,50	20,54
25/2/23 18:00	75,26	69,26	5,90	0,10	1			1										1	1	1	1			22,35	22,37
25/2/23 19:00	76,91	71,50	5,32	0,10	1			1										1	1	1	1		1	22,89	22,90
25/2/23 20:00	75,24	69,40	5,82	0,03	1			1										1		1	1		1	22,44	22,39
25/2/23 21:00	70,62	63,78	6,84	0,00	1			1										1	1	1			1	19,43	19,41
25/2/23 22:00	65,27	58,24	7,03	0,00	1			1										1	1	1	1			19,41	19,35
25/2/23 23:00	59,18	48,41	10,77	0,00	1			1										1	1	1				18,17	17,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Πλύση D3 (20:00-21:00) και D5 ΘΗΣ (21:00-22:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/2/23 0:00	53,10	41,94	11,16	0,00	1			1										1	1				16,54	15,83
26/2/23 1:00	48,92	35,43	13,49	0,00	1			1										1	1				15,77	14,63
26/2/23 2:00	47,95	34,10	13,85	0,00	1			1										1	1				14,87	14,35
26/2/23 3:00	45,76	32,16	13,61	0,00	1			1										1	1				13,88	13,73
26/2/23 4:00	44,35	31,24	13,11	0,00	1			1										1	1				13,21	13,27
26/2/23 5:00	44,77	31,52	13,25	0,00	1			1										1	1				12,82	13,39
26/2/23 6:00	46,44	32,71	13,70	0,03	1			1										1	1				13,41	13,90
26/2/23 7:00	49,16	33,74	14,21	1,21	1			1										1	1				13,90	14,71
26/2/23 8:00	53,59	34,73	15,53	3,33	1			1										1	1				15,55	16,06
26/2/23 9:00	57,53	33,70	16,69	7,15	1			1										1	1				16,89	17,23
26/2/23 10:00	60,31	31,75	17,56	11,00	1			1										1	1				17,93	18,04
26/2/23 11:00	60,98	30,31	17,64	13,03	1			1										1	1				18,23	17,98
26/2/23 12:00	60,14	30,88	17,29	11,97	1			1										1	1				18,06	17,82
26/2/23 13:00	58,87	30,63	17,29	10,94	1			1										1	1				17,78	17,60
26/2/23 14:00	56,29	30,93	16,61	8,76	1			1										1	1				16,46	16,86
26/2/23 15:00	54,83	33,66	15,42	5,75	1			1										1	1				16,35	16,44
26/2/23 16:00	58,10	37,12	17,13	3,85	1			1										1	1				17,65	17,40
26/2/23 17:00	61,47	43,02	17,71	0,74	1			1										1	1				18,49	18,39
26/2/23 18:00	70,27	50,48	19,79	0,00	1			1								1		1	1				21,28	21,07
26/2/23 19:00	73,98	52,63	21,35	0,00	1			1								1		1	1				23,51	22,17
26/2/23 20:00	72,93	51,40	21,52	0,00	1			1								1		1	1				23,82	21,83
26/2/23 21:00	69,52	50,54	18,98	0,00	1			1								1		1	1				19,02	19,14
26/2/23 22:00	64,44	48,41	16,03	0,00	1			1								1		1	1				15,58	16,10
26/2/23 23:00	57,30	45,07	12,23	0,00	1			1								1		1	1				12,16	12,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω ισχυρών ρυπών ανέμου νοτίων διευθύνσεων (21:00-24:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/2/23 0:00	51,25	41,10	10,16	0,00	1			1								1		1					9,73	10,24
27/2/23 1:00	46,91	37,57	9,34	0,00	1			1								1		1					8,97	9,36
27/2/23 2:00	45,88	36,78	9,10	0,00	1			1								1		1					8,63	9,17
27/2/23 3:00	44,96	36,14	8,82	0,00	1			1								1		1					8,66	8,96
27/2/23 4:00	43,68	35,13	8,55	0,00	1			1								1		1					8,14	8,68
27/2/23 5:00	43,63	35,08	8,54	0,00	1			1								1		1					8,19	8,63
27/2/23 6:00	45,29	36,46	8,81	0,01	1			1								1		1					8,59	9,00
27/2/23 7:00	48,71	37,85	9,36	1,51	1			1								1		1					9,26	9,69
27/2/23 8:00	53,96	38,82	10,32	4,83	1			1								1		1					10,50	10,76
27/2/23 9:00	59,06	40,03	12,45	6,58	1			1								1		1					13,34	14,00
27/2/23 10:00	62,49	37,86	15,17	9,46	1			1								1		1					16,29	15,59
27/2/23 11:00	61,10	34,21	15,15	11,73	1			1								1		1					15,60	15,26
27/2/23 12:00	58,75	31,46	14,65	12,64	1			1								1		1					14,92	14,66
27/2/23 13:00	54,55	30,23	12,29	12,03	1			1								1		1					11,69	12,33
27/2/23 14:00	49,62	31,19	10,11	8,32	1			1								1		1					10,20	10,87
27/2/23 15:00	50,13	36,01	11,53	2,58	1			1								1		1					12,91	12,70
27/2/23 16:00	54,17	39,62	13,35	1,20	1			1								1		1					13,64	13,54
27/2/23 17:00	59,48	45,26	14,12	0,11	1			1								1		1	1				14,65	14,82
27/2/23 18:00	67,13	51,62	15,51	0,00	1			1								1		1	1				17,35	16,74
27/2/23 19:00	70,28	52,93	17,35	0,00	1			1								1		1	1				19,03	17,54
27/2/23 20:00	70,33	51,63	18,70	0,00	1			1								1		1	1				20,12	19,84
27/2/23 21:00	65,85	46,37	19,47	0,00	1			1								1		1	1				19,70	19,75
27/2/23 22:00	59,53	41,78	17,75	0,00	1											1		1	1				18,29	17,84
27/2/23 23:00	52,57	36,77	15,81	0,00	1			1								1		1					15,94	15,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Πλύση D2 ΑΗΣ (22:00-23:00)
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω ισχυρών ρυπών ανέμου νοτίων διευθύνσεων (00:00-21:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/2/23 0:00	46,79	33,08	13,71	0,00	1			1								1		1					13,76	13,69
28/2/23 1:00	42,88	32,18	10,71	0,00	1			1								1		1					10,41	10,69
28/2/23 2:00	42,16	31,72	10,44	0,00	1			1								1		1					10,08	10,52
28/2/23 3:00	41,55	31,34	10,21	0,00	1			1								1		1					9,96	10,36
28/2/23 4:00	41,33	31,14	10,19	0,00	1			1								1		1					9,75	10,30
28/2/23 5:00	42,80	32,35	10,45	0,00	1			1								1		1					10,24	10,67
28/2/23 6:00	47,75	36,42	11,32	0,00	1			1								1		1					11,56	11,92
28/2/23 7:00	55,30	39,91	14,76	0,63	1			1								1		1					16,12	16,53
28/2/23 8:00	58,39	38,38	17,11	2,90	1			1								1		1					17,70	17,49
28/2/23 9:00	61,21	38,79	17,92	4,50	1			1								1		1					18,78	18,31
28/2/23 10:00	62,99	39,63	18,42	4,95	1			1								1		1					19,28	18,88
28/2/23 11:00	62,72	36,98	18,49	7,24	1			1								1		1					19,53	18,80
28/2/23 12:00	62,24	34,34	18,02	9,89	1			1								1		1					19,23	18,66
28/2/23 13:00	63,31	36,79	18,73	7,78	1			1								1		1					19,02	18,96
28/2/23 14:00	62,57	38,83	18,55	5,19	1			1								1		1					18,12	18,73
28/2/23 15:00	63,88	41,78	18,60	3,50	1			1								1		1					18,70	19,12
28/2/23 16:00	65,76	44,67	19,53	1,56	1			1								1		1	1				19,74	19,70
28/2/23 17:00	67,66	47,75	19,69	0,21	1			1								1		1	1				19,92	20,22
28/2/23 18:00	73,27	54,79	18,48	0,00	1			1								1		1	1				25,87	21,97
28/2/23 19:00	75,40	52,94	22,46	0,00	1			1								1		1	1				24,28	22,57
28/2/23 20:00	74,04	52,11	21,93	0,00	1			1								1		1	1				22,51	22,20
28/2/23 21:00	69,23	48,47	20,76	0,00	1			1								1		1	1				20,70	20,75
28/2/23 22:00	61,85	43,42	18,43	0,00	1			1								1		1	1				19,11	18,54
28/2/23 23:00	53,30	37,26	16,04	0,00	1			1										1	1				16,66	15,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω ισχυρών ρυπών ανέμου νοτιών διευθύνσεων (00:00-06:00)