

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απόρροφησης αιολικής παραγωγής (MW)
6/12/22 0:00	46,52	33,64	12,88	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	13,14	12,78
6/12/22 1:00	42,47	33,59	8,88	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	9,48	8,93
6/12/22 2:00	41,48	34,20	7,29	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	7,23	7,43
6/12/22 3:00	40,10	34,02	6,08	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	5,95	6,06
6/12/22 4:00	39,88	34,23	5,66	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	5,74	5,85
6/12/22 5:00	41,55	34,38	7,17	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	7,46	7,51
6/12/22 6:00	46,10	34,32	11,78	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	13,22	12,34
6/12/22 7:00	53,76	36,99	15,87	0,90	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	17,31	16,04
6/12/22 8:00	57,48	35,62	16,73	5,12	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	19,75	17,18
6/12/22 9:00	59,07	34,24	17,28	7,55	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	20,00	17,44
6/12/22 10:00	57,69	33,59	16,06	8,04	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	17,80	16,12
6/12/22 11:00	58,50	33,89	14,55	10,06	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	13,99	14,87
6/12/22 12:00	61,77	33,74	14,61	13,43	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	14,43	14,64
6/12/22 13:00	60,79	33,92	14,93	11,95	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	16,31	15,26
6/12/22 14:00	61,29	34,03	17,41	9,85	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	18,98	17,74
6/12/22 15:00	61,96	37,44	18,29	6,24	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	19,83	18,57
6/12/22 16:00	64,24	45,01	18,66	0,57	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	23,05	19,21
6/12/22 17:00	73,27	52,01	21,26	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	30,94	21,94
6/12/22 18:00	74,36	54,83	19,52	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	37,83	22,23
6/12/22 19:00	73,88	57,01	16,87	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	37,80	22,13
6/12/22 20:00	72,87	60,23	12,65	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	35,26	21,86
6/12/22 21:00	68,16	55,21	12,96	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		1	0	29,85	19,97
6/12/22 22:00	61,66	51,68	9,98	0,00	0			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		1	0	28,81	18,47
6/12/22 23:00	53,94	45,41	8,53	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	24,08	15,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 και D4 ΑΗΣ λόγω αναγκών ΑΗΣ Σορώνης σε ατμό
2. Κατά το χρονικό διάστημα 22 - 23 έγινε πλήση της μονάδας D3.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απόρροφησης αιολικής παραγωγής (MW)
7/12/22 0:00	47,57	41,41	6,16	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	15,93	13,33
7/12/22 1:00	43,41	38,65	4,77	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10,62	8,37
7/12/22 2:00	42,07	39,61	2,46	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	9,00	7,10
7/12/22 3:00	40,63	39,70	0,93	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	8,03	6,89
7/12/22 4:00	40,56	40,07	0,49	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	8,47	6,68
7/12/22 5:00	42,59	42,06	0,53	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10,34	8,68
7/12/22 6:00	47,69	46,40	1,29	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	15,96	13,51
7/12/22 7:00	55,30	52,76	2,31	0,23	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	19,13	15,94
7/12/22 8:00	59,15	52,44	1,86	4,84	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	15,25	13,00
7/12/22 9:00	62,54	52,05	0,93	9,56	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	13,90	11,86
7/12/22 10:00	60,49	50,70	0,13	9,66	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	11,97	9,91
7/12/22 11:00	52,21	41,89	0,08	10,25	0			0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	19,56	13,48
7/12/22 12:00	63,04	51,84	0,04	11,15	0			1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	15,09	12,25
7/12/22 13:00	59,94	51,84	0,01	8,09	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	13,09	10,89
7/12/22 14:00	59,87	52,89	0,00	6,98	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	14,58	11,96
7/12/22 15:00	60,77	56,63	0,00	4,14	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	18,60	15,64
7/12/22 16:00	66,32	66,09	0,00	0,23	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	23,80	18,40
7/12/22 17:00	74,61	74,61	0,00	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	23,19	19,67
7/12/22 18:00	76,26	76,26	0,00	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	26,22	21,40
7/12/22 19:00	76,71	76,70	0,01	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	25,86	21,74
7/12/22 20:00	75,61	75,32	0,29	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	24,20	20,40
7/12/22 21:00	70,77	70,21	0,56	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	23,78	17,62
7/12/22 22:00	63,41	62,13	1,28	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	18,08	14,64
7/12/22 23:00	54,79	53,67	1,12	0,00	0			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	8,56	6,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 για την ασφάλεια του συστήματος. Από βλάβη θερμικής μονάδας στον ΑΗΣ Σορώνης τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι μονάδες DG2 και DG4 του ΑΗΣ Σορώνης.
2. Λειτουργία DG3 - DG4 ΑΗΣ Σορώνης για ανάγκες ατμού του ΑΗΣ.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απόρροφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
8/12/22 0:00	47,76	46,68	1,09	0,00			1		1							1		1					9,93	8,19	
8/12/22 1:00	43,77	42,43	1,34	0,00			1		1							1		1					11,56	9,83	
8/12/22 2:00	42,13	39,87	2,26	0,00			1		1							1		1					9,92	8,24	
8/12/22 3:00	40,41	38,15	2,27	0,00			1		1							1		1					9,50	6,45	
8/12/22 4:00	40,58	37,26	3,32	0,00			1		1							1		1					13,44	6,24	
8/12/22 5:00	42,36	38,57	3,79	0,00			1		1							1		1					15,75	8,09	
8/12/22 6:00	47,07	41,69	5,37	0,00			1		1							1		1					19,98	12,94	
8/12/22 7:00	55,10	49,02	6,01	0,07			1		1							1		1					21,47	16,48	
8/12/22 8:00	58,73	49,81	8,11	0,80			1		1							1		1					22,11	17,54	
8/12/22 9:00	62,47	50,09	10,41	1,97			1		1							1		1				1	22,58	18,65	
8/12/22 10:00	64,15	47,59	11,37	5,19			1		1							1		1				1	27,47	18,01	
8/12/22 11:00	62,32	45,54	13,88	2,90			1		1							1		1				1	29,03	18,37	
8/12/22 12:00	62,04	45,36	13,51	3,16			1		1							1		1				1	29,04	17,99	
8/12/22 13:00	61,93	43,39	15,40	3,14			1		1							1		1					25,21	18,55	
8/12/22 14:00	67,21	45,45	13,91	7,86			1		1							1		1					27,59	20,14	
8/12/22 15:00	65,75	51,13	12,99	1,64			1		1							1		1					24,96	19,65	
8/12/22 16:00	71,47	56,55	14,52	0,40			1		1							1		1				1	33,02	21,33	
8/12/22 17:00	78,32	65,67	12,65	0,00			1		1							1		1				1	29,41	23,41	
8/12/22 18:00	78,51	64,02	14,49	0,00			1		1							1		1				1	30,10	23,40	
8/12/22 19:00	78,79	61,30	17,49	0,00			1	1								1		1				1	31,34	23,57	
8/12/22 20:00	76,90	60,05	16,85	0,00			1	1								1		1				1	37,73	22,95	
8/12/22 21:00	71,31	54,10	17,21	0,00			1	1								1		1				1	34,92	21,37	
8/12/22 22:00	64,25	47,21	17,04	0,00			1	1								1		1					33,26	19,27	
8/12/22 23:00	55,61	40,16	15,45	0,00			1	1								1		1					27,99	16,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απόρροφησης αιολικής παραγωγής (MW)
9/12/22 0:00	48,07	35,01	13,07	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	24,34	13,99
9/12/22 1:00	43,96	32,41	11,55	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	10,38	10,33
9/12/22 2:00	42,15	33,75	8,40	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	8,78	8,45
9/12/22 3:00	40,72	34,23	6,49	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	6,99	6,69
9/12/22 4:00	40,50	34,06	6,44	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	6,93	6,50
9/12/22 5:00	42,23	34,17	8,06	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	8,82	8,34
9/12/22 6:00	48,28	35,05	13,23	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	16,63	13,78
9/12/22 7:00	55,69	38,40	16,43	0,86	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	16,39	16,66
9/12/22 8:00	56,99	38,72	16,66	1,62	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	18,71	17,05
9/12/22 9:00	64,05	37,07	18,40	8,59	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	24,91	19,13
9/12/22 10:00	63,06	35,54	18,53	9,00	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	22,88	18,70
9/12/22 11:00	64,68	34,27	17,84	12,57	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	18,56	17,95
9/12/22 12:00	63,74	34,92	17,96	10,85	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	0	0		0	1	20,50	18,53
9/12/22 13:00	64,68	36,32	17,72	10,63	0			1	1	0		0	0	0	0	1	0	0	0		0	1	26,37	18,74
9/12/22 14:00	62,10	38,70	16,68	6,72	0			1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	24,50	18,62
9/12/22 15:00	62,13	40,37	18,14	3,62	0			1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	28,09	18,63
9/12/22 16:00	66,06	47,90	17,84	0,32	0			1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	30,19	19,73
9/12/22 17:00	73,14	56,98	16,16	0,00	0			1	1	1		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	30,73	21,89
9/12/22 18:00	73,42	55,31	18,12	0,00	0			1	1	1		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	27,87	21,99
9/12/22 19:00	72,70	51,96	20,74	0,00	0			1	1	1		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	25,80	21,79
9/12/22 20:00	70,92	50,74	20,18	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	27,58	21,24
9/12/22 21:00	65,46	47,81	17,65	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	24,03	19,68
9/12/22 22:00	59,75	42,55	17,20	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	21,86	17,88
9/12/22 23:00	53,23	37,38	15,85	0,00	0			1	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0		0	1	16,67	15,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Κατόπιν απαίτησης του Θερμικού Παραγωγού εντάχθηκε επιπλέον της μονάδας D3 η μονάδα D4 του ΑΗΣ για πρόσθετη παραγωγή ατμού στον ΑΗΣ.
2. Τις ώρες από 11:00-13:00 γίνονταν εργασίες στον ΘΗΣ Ν.Ρόδου.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απόρροφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
10/12/22 0:00	47,53	34,00	13,53	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13,89	13,66
10/12/22 1:00	43,11	33,50	9,61	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9,77	9,58
10/12/22 2:00	41,25	33,98	7,27	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7,49	7,34
10/12/22 3:00	40,56	34,06	6,50	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6,56	6,55
10/12/22 4:00	39,66	33,97	5,69	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5,46	5,74
10/12/22 5:00	40,67	34,32	6,34	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6,63	6,68
10/12/22 6:00	44,29	34,20	10,09	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	11,59	10,58
10/12/22 7:00	48,48	34,30	14,11	0,07	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	15,27	14,34
10/12/22 8:00	55,11	34,78	15,87	4,46	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	16,30	16,20
10/12/22 9:00	58,04	37,53	16,93	3,59	0			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	17,12	17,05
10/12/22 10:00	62,24	38,84	17,93	5,47	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	19,01	18,61
10/12/22 11:00	66,01	39,02	18,60	8,39	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	23,46	19,70
10/12/22 12:00	64,14	41,18	18,93	4,04	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	20,23	19,18
10/12/22 13:00	65,08	41,38	19,19	4,51	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	20,79	19,48
10/12/22 14:00	63,70	41,71	18,89	3,10	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	19,15	19,09
10/12/22 15:00	65,39	44,15	19,21	2,04	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	19,80	19,56
10/12/22 16:00	70,07	50,08	19,92	0,07	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	23,55	20,95
10/12/22 17:00	74,67	52,55	22,13	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	22,60	22,37
10/12/22 18:00	72,88	51,08	21,80	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	21,56	21,84
10/12/22 19:00	71,15	49,89	21,26	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	20,69	21,33
10/12/22 20:00	67,85	47,52	20,34	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	19,18	20,34
10/12/22 21:00	62,29	43,62	18,67	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	18,03	18,65
10/12/22 22:00	56,58	39,65	16,93	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	16,56	16,96
10/12/22 23:00	51,66	36,23	15,44	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	15,44	15,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Κατόπιν απαίτησης του Θερμικού Παραγωγού εντάχθηκε επιπλέον της μονάδας D3 η μονάδα D4 του ΑΗΣ για πρόσθετη παραγωγή ατμού στον ΑΗΣ.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ					ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απόρροφησης αιολικής παραγωγής (MW)							
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1			DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
11/12/22 0:00	46,44	33,67	12,78	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	12,75	12,78
11/12/22 1:00	42,46	33,76	8,70	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	8,48	8,63
11/12/22 2:00	41,06	34,00	7,06	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	7,26	7,19
11/12/22 3:00	39,64	34,24	5,40	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	5,47	5,57
11/12/22 4:00	39,09	34,10	4,99	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	5,68	5,13
11/12/22 5:00	39,92	34,21	5,71	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	6,66	5,91
11/12/22 6:00	41,52	34,14	7,39	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	7,77	7,55
11/12/22 7:00	43,88	33,96	9,84	0,08				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	11,06	10,15
11/12/22 8:00	47,61	34,13	12,86	0,62				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	13,96	13,18
11/12/22 9:00	52,93	36,28	15,68	0,97				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	16,25	15,84
11/12/22 10:00	58,38	39,64	17,19	1,55				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	18,39	17,50
11/12/22 11:00	62,96	43,12	18,68	1,16				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	19,67	18,84
11/12/22 12:00	66,65	46,40	19,78	0,47				1	1	0			0	0	0	1	1	0	1	0		0	0	20,40	19,93
11/12/22 13:00	68,77	48,64	20,00	0,13				1	1	0			0	0	0	1	1	0	1	0		0	0	22,55	20,60
11/12/22 14:00	69,45	49,15	20,29	0,01				1	1	0			0	0	0	1	1	0	1	0		0	0	26,42	20,86
11/12/22 15:00	68,43	47,91	20,41	0,12				1	1	0			0	0	0	1	1	0	1	0		0	0	21,00	20,46
11/12/22 16:00	68,65	48,21	20,27	0,17				1	1	0			0	0	0	1	1	0	1	0		0	0	21,05	20,40
11/12/22 17:00	72,05	50,82	21,24	0,00				1	1	1			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	22,37	21,59
11/12/22 18:00	71,80	50,44	21,37	0,00				1	1	1			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	22,53	21,54
11/12/22 19:00	70,42	49,63	20,78	0,00				1	1	1			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	23,99	21,11
11/12/22 20:00	67,85	47,40	20,45	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	20,79	20,35
11/12/22 21:00	62,88	43,99	18,89	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	18,38	18,80
11/12/22 22:00	56,95	40,05	16,90	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	17,47	17,03
11/12/22 23:00	50,77	35,68	15,09	0,00				1	1	0			0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	16,09	15,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Ο ΑΕΡ Νο4 του ΑΗΣ Σορώνης εντάχθηκε τις ώρες από 12:00-17:00 λόγω καταιγίδων για την ασφάλεια του Συστήματος.
- Κατόπιν απαίτησης του Θερμικού Παραγωγού εντάχθηκε επιπλέον της μονάδας D3 η μονάδα D4 του ΑΗΣ για πρόσθετη παραγωγή ατμού στον ΑΗΣ.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
12/12/22 0:00	44,86	33,76	11,10	0,00				1	1							1		1						11,55	11,35
12/12/22 1:00	41,26	33,76	7,50	0,00				1	1							1		1						8,31	8,11
12/12/22 2:00	39,76	33,96	5,81	0,00				1	1							1		1						7,14	6,94
12/12/22 3:00	38,66	33,91	4,75	0,00				1	1							1		1						5,45	5,25
12/12/22 4:00	38,88	34,33	4,55	0,00				1	1							1		1						6,23	6,13
12/12/22 5:00	40,48	35,99	4,48	0,00				1	1							1		1						11,57	11,47
12/12/22 6:00	45,72	41,60	4,11	0,00				1	1							1		1						16,33	16,23
12/12/22 7:00	53,79	50,74	2,02	1,03				1	1							1		1				1		16,32	16,22
12/12/22 8:00	57,04	49,39	1,77	5,89				1	1	1						1		1						6,45	6,35
12/12/22 9:00	59,57	48,76	0,86	9,95				1	1	1						1		1						4,78	4,68
12/12/22 10:00	60,48	47,63	0,49	12,36				1	1	1						1								1,61	1,51
12/12/22 11:00	61,33	49,26	0,65	11,42				1	1	1						1								11,21	11,11
12/12/22 12:00	61,99	51,23	0,95	9,81				1	1	1						1								13,38	13,28
12/12/22 13:00	58,64	52,72	0,44	5,48				1	1	1						1								15,79	15,69
12/12/22 14:00	57,46	55,15	0,24	2,07				1	1	1						1								16,23	16,08
12/12/22 15:00	61,02	58,60	0,30	2,11				1	1	1						1		1						13,15	13,00
12/12/22 16:00	62,86	61,80	0,65	0,41				1	1	1						1		1						17,74	17,59
12/12/22 17:00	69,44	68,56	0,88	0,00				1	1	1						1		1						19,23	19,08
12/12/22 18:00	70,51	70,27	0,24	0,00				1	1	1						1		1				1		18,67	18,52
12/12/22 19:00	70,86	70,63	0,23	0,00				1	1	1						1		1					1	18,23	18,08
12/12/22 20:00	69,51	68,43	1,08	0,00				1	1	1						1		1				1		16,81	16,66
12/12/22 21:00	64,35	63,17	1,18	0,00				1	1							1		1				1		19,40	19,25
12/12/22 22:00	58,19	56,98	1,21	0,00				1	1							1		1				1		19,86	19,71
12/12/22 23:00	50,84	50,14	0,70	0,00				1	1							1		1				1		14,67	14,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Κατόπιν αιτήματος του Παραγωγού για πρόσθετη παραγωγή ατμού, εντάχθηκε η μονάδα D4 επιπλέον της D3 του ΑΗΣ Σορώνης. Η ATM 1 δεν κατέστη δυνατό να εκκινήσει λόγω τεχνικών προβλημάτων.

HΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
13/12/2022	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ορίσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο setpoint κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο setpoint (MW)
3,00	13/12/22 0:00	45,12	44,11	1,01	0,00				1	1							1		1					13,01	11,21
	13/12/22 1:00	41,28	39,00	2,28	0,00				1	1							1		1					9,20	7,46
	13/12/22 2:00	40,56	36,79	3,77	0,00				1	1							1		1					8,44	6,65
	13/12/22 3:00	39,66	36,23	3,43	0,00				1	1							1		1					9,43	5,61
	13/12/22 4:00	39,63	35,57	4,06	0,00				1	1							1		1					8,84	5,57
	13/12/22 5:00	41,30	37,17	4,14	0,00				1	1							1		1					9,46	7,10
	13/12/22 6:00	46,05	43,68	2,37	0,00				1	1							1		1					14,21	12,13
	13/12/22 7:00	52,33	49,40	2,73	0,20				1	1							1		1					17,93	15,32
	13/12/22 8:00	55,92	51,02	4,20	0,70				1	1	1						1		1					12,48	7,01
	13/12/22 9:00	58,63	51,49	6,09	1,05				1	1	1						1		1					14,22	10,56
	13/12/22 10:00	59,19	46,88	7,37	4,94				1	1	1						1							28,17	13,79
	13/12/22 11:00	63,25	45,82	9,15	8,28				1	1	1						1							19,41	14,48
	13/12/22 12:00	63,90	51,08	6,45	6,37				1	1	1						1							19,79	17,05
	13/12/22 13:00	63,54	49,95	8,79	4,81				1	1	1						1							20,11	17,97
	13/12/22 14:00	63,05	49,02	11,83	2,20				1	1	1						1							23,90	18,83
	13/12/22 15:00	65,29	48,92	15,29	1,08				1	1	1						1							25,13	16,93
	13/12/22 16:00	69,09	53,27	15,74	0,09	1			1	1	1						1							21,94	17,07
	13/12/22 17:00	73,95	53,00	20,96	0,00	1			1	1							1					1		30,98	22,15
	13/12/22 18:00	73,76	58,19	15,57	0,00	1			1	1							1					1		24,06	22,04
	13/12/22 19:00	73,27	60,56	12,71	0,00	1			1	1							1					1		27,05	21,86
	13/12/22 20:00	72,34	55,62	16,72	0,00	1			1								1		1			1		27,41	21,49
	13/12/22 21:00	66,54	51,58	14,96	0,00	1			1								1		1			1		22,97	19,89
	13/12/22 22:00	59,21	45,29	13,92	0,00	1			1								1		1			1		22,31	17,73
	13/12/22 23:00	52,05	37,70	14,35	0,00	1			1								1		1					26,43	15,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Κατόπιν αιτήματος του Παραγωγού για πρόσθετη παραγωγή ατμού, εντάχθηκε η μονάδα D4 επιπλέον της D3 του ΑΗΣ Σορώνης.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/12/22 0:00	45,10	33,19	11,91	0,00	1			1								1		1					19,45	13,53
14/12/22 1:00	41,52	30,01	11,51	0,00	1			1								1		1					18,30	11,74
14/12/22 2:00	40,43	31,60	8,83	0,00	1			1								1		1					17,06	10,73
14/12/22 3:00	39,24	29,77	9,47	0,00	1			1								1		1					13,89	9,48
14/12/22 4:00	39,31	31,04	8,27	0,00	1			1								1		1					14,72	9,49
14/12/22 5:00	41,42	33,48	7,94	0,00	1			1								1		1					22,42	11,67
14/12/22 6:00	46,17	40,43	5,75	0,00	1			1								1		1					17,49	13,69
14/12/22 7:00	52,94	50,40	2,50	0,04	1			1								1		1				1	18,17	15,13
14/12/22 8:00	57,09	56,38	0,60	0,11	1			1								1		1				1	19,45	16,41
14/12/22 9:00	60,15	56,99	0,47	2,68	1			1								1		1				1	21,12	17,86
14/12/22 10:00	59,94	57,06	0,37	2,50	1			1								1		1				1	21,65	17,84
14/12/22 11:00	60,38	56,88	0,25	3,26	1			1								1		1				1	21,47	17,92
14/12/22 12:00	61,01	55,53	0,50	4,98	1			1								1		1				1	21,44	17,63
14/12/22 13:00	62,40	54,12	2,05	6,24	1			1								1		1				1	21,38	17,53
14/12/22 14:00	60,72	52,50	2,05	6,17	1			1								1		1				1	20,58	17,05
14/12/22 15:00	62,42	55,65	2,05	4,71	1			1								1		1				1	22,34	18,49
14/12/22 16:00	63,78	61,17	1,95	0,66	1			1								1	1	1				1	22,70	18,87
14/12/22 17:00	70,80	68,62	2,18	0,00	1			1								1	1	1				1	25,15	21,04
14/12/22 18:00	71,95	70,09	1,86	0,00	1			1								1	1	1				1	25,00	21,40
14/12/22 19:00	71,67	70,51	1,16	0,00	1			1								1	1	1				1	26,04	21,44
14/12/22 20:00	70,96	70,73	0,24	0,00	1			1								1	1	1				1	25,99	21,26
14/12/22 21:00	66,79	66,79	0,00	0,00	1			1								1	1	1				1	23,98	20,02
14/12/22 22:00	59,70	59,70	0,00	0,00	1			1								1	1	1				1	19,23	15,53
14/12/22 23:00	52,35	52,35	0,00	0,00	1			1								1		1				1	17,34	14,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/12/22 0:00	45,65	45,60	0,05	0,00	1			1								1		1					11,41	9,83
15/12/22 1:00	41,97	41,79	0,18	0,00	1			1								1		1					14,74	12,09
15/12/22 2:00	40,92	40,87	0,05	0,00	1			1								1		1					13,31	11,30
15/12/22 3:00	39,82	39,52	0,30	0,00	1			1								1		1					12,33	9,94
15/12/22 4:00	39,67	39,03	0,64	0,00	1			1								1		1					11,36	9,56
15/12/22 5:00	41,29	40,50	0,79	0,00	1			1								1		1					13,30	11,06
15/12/22 6:00	46,16	45,71	0,45	0,00	1			1								1		1					14,38	11,61
15/12/22 7:00	53,62	51,45	1,16	1,00	1			1								1		1			1		18,23	15,21
15/12/22 8:00	56,76	51,91	0,47	4,39	1			1								1		1			1		27,51	15,13
15/12/22 9:00	58,92	49,72	0,46	8,74	1			1								1		1			1		20,18	12,81
15/12/22 10:00	58,72	50,00	0,69	8,02	1			1								1		1			1		16,45	13,35
15/12/22 11:00	57,99	50,78	1,02	6,19	1			1								1		1			1		17,07	14,57
15/12/22 12:00	60,36	53,72	1,33	5,30	1			1								1		1			1		20,79	17,41
15/12/22 13:00	61,55	54,35	1,61	5,58	1			1								1		1			1		24,33	18,21
15/12/22 14:00	60,37	52,81	2,49	5,07	1			1								1		1			1		25,27	17,76
15/12/22 15:00	62,69	54,16	3,32	5,21	1			1								1		1			1		21,95	18,45
15/12/22 16:00	63,61	59,64	3,38	0,58	1			1								1		1			1		22,59	18,94
15/12/22 17:00	70,77	67,23	3,54	0,00	1			1								1	1	1			1		24,52	21,15
15/12/22 18:00	71,16	66,90	4,26	0,00	1			1								1	1	1			1		24,63	21,24
15/12/22 19:00	70,91	66,62	4,29	0,00	1			1								1	1	1			1		25,02	21,14
15/12/22 20:00	69,97	65,51	4,46	0,00	1			1								1	1	1			1		24,23	20,93
15/12/22 21:00	64,40	58,62	5,78	0,00	1			1								1	1	1			1		21,64	19,24
15/12/22 22:00	58,47	51,88	6,59	0,00	1			1								1		1			1		18,81	16,85
15/12/22 23:00	50,95	44,76	6,19	0,00	1			1								1		1			1		16,15	13,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/12/22 0:00	45,43	39,56	5,87	0,00	1			1								1		1					15,83	13,38
16/12/22 1:00	41,60	37,69	3,90	0,00	1			1								1		1					13,79	11,78
16/12/22 2:00	40,34	36,33	4,00	0,00	1			1								1		1					12,60	10,66
16/12/22 3:00	39,39	35,41	3,98	0,00	1			1								1		1					12,15	9,61
16/12/22 4:00	38,95	34,37	4,58	0,00	1			1								1		1					12,87	9,21
16/12/22 5:00	40,99	36,93	4,06	0,00	1			1								1		1					13,09	10,90
16/12/22 6:00	45,49	41,13	4,36	0,00	1			1								1		1					15,01	11,20
16/12/22 7:00	52,13	47,34	4,66	0,12	1			1								1		1			1		16,89	14,86
16/12/22 8:00	56,31	48,30	5,80	2,21	1			1								1		1			1		19,11	16,71
16/12/22 9:00	60,32	46,25	5,90	8,17	1			1								1		1			1		17,83	15,25
16/12/22 10:00	60,18	43,77	6,28	10,14	1			1								1		1			1		17,99	13,07
16/12/22 11:00	59,02	45,00	4,09	9,93	1			1						1		1		1					15,23	9,38
16/12/22 12:00	56,70	48,25	3,94	4,51	1			1								1		1			1		17,71	14,43
16/12/22 13:00	57,83	49,36	3,31	5,15	1			1								1		1			1		18,60	15,53
16/12/22 14:00	58,25	50,53	2,57	5,15	1			1								1		1			1		18,88	16,06
16/12/22 15:00	58,42	52,29	2,63	3,49	1			1								1		1			1		19,94	16,94
16/12/22 16:00	60,44	57,29	2,53	0,62	1			1								1		1			1		20,96	17,75
16/12/22 17:00	66,94	65,26	1,68	0,00	1			1								1	1	1			1		23,59	19,90
16/12/22 18:00	67,76	65,48	2,28	0,00	1			1								1	1	1			1		23,98	20,16
16/12/22 19:00	67,39	63,51	3,88	0,00	1			1								1	1	1			1		23,32	20,15
16/12/22 20:00	66,29	62,48	3,80	0,00	1			1								1	1	1			1		23,08	19,76
16/12/22 21:00	62,47	59,02	3,45	0,00	1			1									1	1			1		20,54	17,68
16/12/22 22:00	56,82	53,20	3,62	0,00	1			1								1		1			1		18,86	16,33
16/12/22 23:00	50,38	47,07	3,31	0,00	1			1								1		1			1		14,92	12,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Κατά το χρονικό διάστημα 21:00-22:00 έγινε πλήση της D1 ΘΗΣ
- Κατά το χρονικό διάστημα 11:00-12:00 έγινε δοκιμαστική λειτουργία του AEP3 κατόπιν αιτήματος του σταθμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/12/22 0:00	45,61	42,96	2,65	0,00	1			1								1		1					12,30	10,75
17/12/22 1:00	42,19	40,15	2,04	0,00	1			1								1		1					14,41	11,87
17/12/22 2:00	40,87	37,85	3,03	0,00	1			1								1		1					11,83	10,38
17/12/22 3:00	39,86	37,19	2,67	0,00	1			1								1		1					11,04	9,47
17/12/22 4:00	39,21	36,41	2,80	0,00	1			1								1		1					11,30	8,91
17/12/22 5:00	40,13	37,47	2,66	0,00	1			1								1		1					11,67	10,12
17/12/22 6:00	43,50	40,72	2,78	0,00	1			1								1		1					14,41	12,64
17/12/22 7:00	47,08	43,98	2,52	0,58	1			1								1		1					16,63	13,90
17/12/22 8:00	51,99	44,69	2,96	4,34	1			1								1		1					18,02	15,41
17/12/22 9:00	55,90	44,58	3,05	8,28	1			1								1		1					19,60	16,54
17/12/22 10:00	56,37	42,99	3,63	9,74	1			1								1		1					20,67	16,28
17/12/22 11:00	57,38	46,42	1,24	9,72	1			1								1		1					18,28	14,10
17/12/22 12:00	59,03	48,21	1,26	9,56	1			1								1		1			1		14,54	11,95
17/12/22 13:00	58,47	49,38	1,14	7,95	1			1								1		1			1		16,00	13,24
17/12/22 14:00	57,17	50,52	0,94	5,70	1			1								1		1			1		16,94	14,10
17/12/22 15:00	57,72	53,09	0,88	3,75	1			1								1		1			1		19,40	16,35
17/12/22 16:00	60,18	58,51	0,86	0,80	1			1								1		1			1		20,94	17,65
17/12/22 17:00	66,91	66,81	0,09	0,00	1			1								1	1	1			1		23,88	20,02
17/12/22 18:00	67,30	67,29	0,01	0,00	1			1								1	1	1			1		24,74	20,16
17/12/22 19:00	66,43	66,38	0,05	0,00	1			1								1	1	1			1		24,34	19,89
17/12/22 20:00	63,99	63,80	0,19	0,00	1			1								1	1	1			1		23,00	19,03
17/12/22 21:00	60,51	60,31	0,20	0,00	1			1								1	1	1			1		19,22	16,20
17/12/22 22:00	56,05	55,83	0,22	0,00	1			1								1	1	1			1		16,71	13,66
17/12/22 23:00	50,82	50,76	0,06	0,00	1			1								1	1	1					16,55	13,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/12/22 0:00	46,00	45,91	0,09	0,00	1			1								1	1	1					11,13	9,03
18/12/22 1:00	43,04	42,81	0,23	0,00	1			1								1	1	1					8,41	7,37
18/12/22 2:00	41,23	41,18	0,06	0,00	1			1								1		1					14,04	11,65
18/12/22 3:00	40,23	40,13	0,10	0,00	1			1								1		1					12,72	10,57
18/12/22 4:00	39,63	39,52	0,11	0,00	1			1								1		1					11,76	9,97
18/12/22 5:00	39,94	39,87	0,08	0,00	1			1								1		1					12,53	10,29
18/12/22 6:00	41,96	41,58	0,38	0,00	1			1								1		1					14,64	12,00
18/12/22 7:00	43,79	41,83	0,99	0,97	1			1								1		1					36,30	13,03
18/12/22 8:00	48,24	41,70	0,29	6,25	1			1								1		1					23,33	12,23
18/12/22 9:00	50,23	40,36	0,42	9,44	1			1								1		1					13,35	11,05
18/12/22 10:00	52,67	40,10	0,50	12,07	1			1								1		1					13,37	10,87
18/12/22 11:00	53,85	40,47	0,28	13,10	1			1								1		1					12,78	10,90
18/12/22 12:00	53,23	42,48	0,36	10,39	1			1								1		1					15,59	12,96
18/12/22 13:00	52,50	43,50	0,55	8,45	1			1								1		1					16,45	14,00
18/12/22 14:00	52,84	43,98	1,09	7,77	1			1								1		1					17,71	14,62
18/12/22 15:00	54,43	47,35	1,15	5,93	1			1								1		1	1				18,64	14,45
18/12/22 16:00	54,61	51,21	2,74	0,66	1			1								1		1	1				18,30	15,91
18/12/22 17:00	62,11	58,78	3,33	0,00	1			1								1		1	1				21,65	18,42
18/12/22 18:00	62,63	59,21	3,42	0,00	1			1								1	1	1	1				21,34	18,22
18/12/22 19:00	61,18	57,98	3,20	0,00	1			1								1	1	1	1				19,81	16,85
18/12/22 20:00	60,80	58,29	2,51	0,00	1			1								1	1	1	1				19,96	16,76
18/12/22 21:00	58,23	55,42	2,81	0,00	1			1								1	1	1					20,30	17,34
18/12/22 22:00	54,04	51,03	3,01	0,00	1			1								1	1	1					19,03	15,92
18/12/22 23:00	49,77	45,71	4,06	0,00	1											1	1	1					15,10	13,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Κατά το χρονικό διάστημα 22:00-23:00 έγινε πλύση της D2 ΑΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/12/22 0:00	44,46	38,06	6,40	0,00	1			1								1		1					14,08	12,41
19/12/22 1:00	41,10	34,66	6,44	0,00	1			1								1		1					13,02	11,48
19/12/22 2:00	40,39	34,31	6,08	0,00	1			1								1		1					13,39	10,65
19/12/22 3:00	39,04	31,28	7,76	0,00	1			1								1		1					15,95	9,23
19/12/22 4:00	38,60	30,82	7,78	0,00	1			1								1		1					11,25	7,96
19/12/22 5:00	40,60	32,11	8,49	0,00	1			1								1		1					11,17	8,86
19/12/22 6:00	45,49	34,36	11,13	0,00	1			1								1		1					15,33	11,66
19/12/22 7:00	52,09	36,03	15,23	0,84	1			1								1		1					22,91	15,54
19/12/22 8:00	55,32	33,45	16,19	5,68	1			1								1		1					23,12	16,57
19/12/22 9:00	56,20	32,74	14,03	9,43	1			1								1		1					27,98	16,36
19/12/22 10:00	56,36	29,78	14,82	11,75	1			1								1		1					20,74	14,97
19/12/22 11:00	55,76	30,05	14,92	10,79	1			1								1		1					19,94	15,42
19/12/22 12:00	56,92	30,41	13,95	12,56	1			1								1		1					21,11	14,51
19/12/22 13:00	57,28	29,86	15,52	11,91	1			1								1		1					22,34	15,81
19/12/22 14:00	56,69	30,24	16,32	10,14	1			1								1		1					22,69	16,78
19/12/22 15:00	57,24	33,87	16,72	6,65	1			1								1		1					24,22	17,12
19/12/22 16:00	58,42	40,17	17,34	0,91	1			1								1		1					25,47	17,48
19/12/22 17:00	65,40	46,36	19,04	0,00	1			1								1		1			1		27,89	19,61
19/12/22 18:00	66,34	46,63	19,71	0,00	1			1								1		1			1		23,95	19,87
19/12/22 19:00	67,50	47,35	20,15	0,00	1			1								1		1			1		24,38	20,24
19/12/22 20:00	66,88	47,00	19,88	0,00	1			1								1		1			1		23,24	20,06
19/12/22 21:00	62,74	44,15	18,58	0,00	1			1								1		1			1		21,47	18,82
19/12/22 22:00	57,37	40,39	16,98	0,00	1			1								1		1			1		19,97	17,25
19/12/22 23:00	50,34	37,15	13,18	0,00	1			1								1		1					12,92	12,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/12/22 0:00	45,01	33,91	11,10	0,00	1			1								1		1					10,76	11,21
20/12/22 1:00	41,72	31,36	10,36	0,00	1			1								1		1					10,83	10,42
20/12/22 2:00	40,31	30,39	9,92	0,00	1			1								1		1					10,10	10,07
20/12/22 3:00	39,34	29,85	9,49	0,00	1			1								1		1					10,34	9,63
20/12/22 4:00	39,17	29,74	9,44	0,00	1			1								1		1					10,30	9,60
20/12/22 5:00	40,74	29,96	10,77	0,00	1			1								1		1					11,38	11,09
20/12/22 6:00	46,01	32,58	13,43	0,00	1			1								1		1					15,03	13,79
20/12/22 7:00	52,57	36,12	15,60	0,85	1			1								1		1					16,59	15,74
20/12/22 8:00	56,01	34,81	15,50	5,70	1			1								1		1					23,60	16,33
20/12/22 9:00	58,44	32,06	16,27	10,11	1			1								1		1					21,78	16,78
20/12/22 10:00	57,06	29,83	15,74	11,48	1			1								1		1					21,85	16,07
20/12/22 11:00	57,77	30,29	14,22	13,26	1			1								1		1					21,50	14,80
20/12/22 12:00	59,00	29,99	15,86	13,15	1			1								1		1					24,88	16,14
20/12/22 13:00	58,71	29,97	16,73	12,01	1			1								1		1					23,78	17,01
20/12/22 14:00	57,96	31,34	16,81	9,81	1			1								1		1					28,80	17,27
20/12/22 15:00	58,24	35,39	17,32	5,53	1			1								1		1					26,55	17,46
20/12/22 16:00	61,29	43,17	17,48	0,65	1			1								1		1					30,05	18,28
20/12/22 17:00	68,77	51,90	16,86	0,00	1			1								1		1			1		32,00	20,50
20/12/22 18:00	70,47	53,22	17,26	0,00	1			1								1		1			1		34,59	21,00
20/12/22 19:00	70,85	56,20	14,65	0,00	1			1								1		1			1		29,22	21,22
20/12/22 20:00	70,33	60,42	9,90	0,00	1			1								1		1			1		23,44	21,03
20/12/22 21:00	65,66	58,80	6,86	0,00	1			1								1		1			1		22,47	19,66
20/12/22 22:00	59,73	52,78	6,96	0,00	1			1								1		1			1		19,90	17,84
20/12/22 23:00	50,20	42,75	7,45	0,00	1			1								1		1			1		18,17	12,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/12/22 0:00	47,29	38,35	8,94	0,00	1			1								1						1	16,95	10,49
21/12/22 1:00	43,37	31,16	12,21	0,00	1			1								1		1					20,11	12,94
21/12/22 2:00	41,89	34,39	7,50	0,00	1			1								1		1					15,81	12,12
21/12/22 3:00	40,91	35,58	5,33	0,00	1			1								1		1					12,66	10,72
21/12/22 4:00	40,71	35,87	4,85	0,00	1			1								1		1					11,95	10,56
21/12/22 5:00	42,23	37,87	4,36	0,00	1			1								1		1					13,47	12,03
21/12/22 6:00	47,23	42,03	5,20	0,00	1			1								1		1					16,02	14,01
21/12/22 7:00	53,33	45,69	7,01	0,63	1			1								1		1				1	19,45	15,65
21/12/22 8:00	56,76	40,97	10,14	5,66	1			1								1		1				1	24,43	14,05
21/12/22 9:00	58,34	36,73	11,50	10,11	1			1								1		1					27,41	16,31
21/12/22 10:00	57,53	35,79	9,39	12,35	1			1								1		1					23,02	15,18
21/12/22 11:00	57,82	36,42	7,97	13,43	1			1								1		1					20,80	14,42
21/12/22 12:00	58,98	37,36	8,62	12,99	1			1								1		1					22,26	16,09
21/12/22 13:00	56,42	37,02	9,60	9,81	1			1								1		1					24,79	16,51
21/12/22 14:00	58,38	42,85	5,81	9,73	1			1								1		1					18,60	14,20
21/12/22 15:00	59,78	48,53	4,70	6,54	1			1								1		1			1		18,87	15,94
21/12/22 16:00	62,19	57,16	4,04	0,99	1			1								1		1			1		21,72	18,56
21/12/22 17:00	69,75	66,50	3,26	0,00	1			1								1		1			1	1	23,90	20,76
21/12/22 18:00	71,99	69,16	2,83	0,00	1			1								1		1			1	1	25,37	21,49
21/12/22 19:00	72,72	69,09	3,62	0,00	1			1								1		1			1	1	25,74	21,73
21/12/22 20:00	72,30	68,56	3,74	0,00	1			1								1		1			1	1	25,04	21,57
21/12/22 21:00	68,41	64,29	4,12	0,00	1			1								1	1	1				1	23,87	20,51
21/12/22 22:00	62,68	58,54	4,13	0,00	1			1								1	1	1				1	20,99	18,00
21/12/22 23:00	55,23	51,77	3,46	0,00	1			1								1		1				1	18,18	15,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Κατά το χρονικό διάστημα 00:00-01:00 έγινε πλήση της μονάδας D3 ΘΗΣ
- Κατά το χρονικό διάστημα 15:00-20:00 έγινε δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας D5 ΘΗΣ

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/12/22 0:00	49,10	44,21	4,90	0,00	1			1								1		1				1	20,44	12,24
22/12/22 1:00	44,29	39,44	4,86	0,00	1			1								1		1					20,31	12,12
22/12/22 2:00	43,07	38,85	4,22	0,00	1			1								1		1					18,96	12,88
22/12/22 3:00	41,58	37,42	4,16	0,00	1			1								1		1					17,78	11,97
22/12/22 4:00	41,12	36,33	4,79	0,00	1			1								1		1					19,57	11,58
22/12/22 5:00	43,14	38,49	4,65	0,00	1			1								1		1					19,62	12,87
22/12/22 6:00	48,31	44,26	4,05	0,00	1			1								1		1					17,20	14,02
22/12/22 7:00	55,12	50,94	3,74	0,44	1			1								1		1				1	20,02	16,33
22/12/22 8:00	56,81	50,58	2,07	4,16	1			1								1		1				1	18,61	15,50
22/12/22 9:00	57,97	48,54	1,21	8,21	1			1								1		1				1	14,32	12,51
22/12/22 10:00	58,24	50,64	0,70	6,89	1			1								1		1				1	16,72	14,07
22/12/22 11:00	58,88	51,07	0,59	7,21	1			1								1		1				1	17,66	12,88
22/12/22 12:00	61,72	52,80	0,48	8,44	1			1								1		1				1	11,83	9,75
22/12/22 13:00	63,16	53,93	0,37	8,86	1			1								1		1				1	12,46	10,10
22/12/22 14:00	62,54	54,92	0,16	7,46	1			1								1		1		1	1		14,62	11,47
22/12/22 15:00	62,57	57,95	0,15	4,47	1			1								1		1		1			22,55	18,68
22/12/22 16:00	65,96	65,40	0,05	0,51	1			1								1		1	1	1			23,57	19,72
22/12/22 17:00	73,07	72,93	0,15	0,00	1			1						1		1		1	1	1			26,02	21,87
22/12/22 18:00	74,70	74,48	0,22	0,00	1			1								1		1	1	1			26,46	22,35
22/12/22 19:00	75,39	75,04	0,35	0,00	1			1								1		1	1	1			27,32	22,49
22/12/22 20:00	74,28	73,72	0,57	0,00	1			1								1		1	1	1			26,93	22,15
22/12/22 21:00	70,39	69,99	0,40	0,00	1			1								1		1	1	1			25,21	20,99
22/12/22 22:00	64,94	64,31	0,63	0,00	1			1								1		1	1	1			23,89	19,19
22/12/22 23:00	57,02	56,34	0,68	0,00	1			1								1		1	1	1			18,35	14,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Κατά το χρονικό διάστημα 17:00-18:00 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία του ΑΕΡ3

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
23/12/22 0:00	50,34	49,49	0,85	0,00	1			1								1		1	1				15,81	13,30
23/12/22 1:00	45,87	44,59	1,28	0,00	1			1								1		1	1				10,27	8,72
23/12/22 2:00	44,27	42,82	1,44	0,00	1			1								1			1				11,57	9,91
23/12/22 3:00	42,60	41,00	1,60	0,00	1			1								1			1				14,87	12,53
23/12/22 4:00	42,35	41,02	1,32	0,00	1			1								1			1				14,66	12,40
23/12/22 5:00	44,09	42,89	1,20	0,00	1			1								1			1				15,50	13,12
23/12/22 6:00	48,61	46,83	1,78	0,00	1			1								1		1	1				14,97	12,18
23/12/22 7:00	55,31	52,78	2,00	0,53	1			1								1		1	1				19,53	16,41
23/12/22 8:00	57,02	50,69	2,44	3,89	1			1								1		1	1				18,27	15,71
23/12/22 9:00	59,58	49,20	2,15	8,22	1			1								1		1	1				16,87	14,17
23/12/22 10:00	58,97	45,97	2,98	10,02	1			1								1		1	1				13,62	11,77
23/12/22 11:00	58,39	46,71	3,03	8,64	1			1								1		1	1				15,49	12,49
23/12/22 12:00	58,34	48,86	2,64	6,85	1			1								1		1	1				16,67	13,16
23/12/22 13:00	60,33	54,02	1,73	4,58	1			1								1		1	1				20,10	17,21
23/12/22 14:00	63,35	58,18	1,96	3,20	1			1								1		1	1				22,14	18,79
23/12/22 15:00	65,32	58,36	3,49	3,47	1			1								1		1	1				22,93	19,39
23/12/22 16:00	68,80	63,95	4,13	0,71	1			1								1		1	1		1		23,73	20,38
23/12/22 17:00	74,92	70,57	4,35	0,00	1			1								1		1	1		1		26,07	22,23
23/12/22 18:00	76,41	72,09	4,32	0,00	1			1								1		1	1		1		26,47	22,71
23/12/22 19:00	76,23	72,43	3,80	0,00	1			1								1		1	1		1		26,59	22,71
23/12/22 20:00	75,06	71,87	3,19	0,00	1			1								1		1	1		1		26,27	22,44
23/12/22 21:00	71,22	69,26	1,96	0,00	1			1								1		1	1		1		25,04	21,17
23/12/22 22:00	65,19	63,78	1,40	0,00	1			1								1		1	1		1		22,36	19,04
23/12/22 23:00	58,31	56,52	1,79	0,00	1			1								1		1	1		1		16,87	13,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/12/22 0:00	51,58	49,61	1,97	0,00	1			1								1			1			1	16,27	14,00
24/12/22 1:00	46,90	44,99	1,91	0,00	1			1								1			1			1	11,34	9,46
24/12/22 2:00	45,72	43,17	2,55	0,00	1			1								1			1				12,89	11,40
24/12/22 3:00	44,48	41,82	2,66	0,00	1			1								1			1				15,39	13,25
24/12/22 4:00	43,78	40,47	3,31	0,00	1			1								1			1				15,03	13,03
24/12/22 5:00	43,80	40,92	2,88	0,00	1			1								1			1				15,26	13,09
24/12/22 6:00	47,18	45,56	1,62	0,00	1			1								1			1		1		14,42	11,37
24/12/22 7:00	51,15	48,75	2,20	0,20	1			1								1			1		1		15,98	13,73
24/12/22 8:00	55,33	49,45	1,32	4,57	1			1								1			1		1		16,29	13,60
24/12/22 9:00	57,92	47,79	1,22	8,91	1			1								1			1		1		14,33	11,86
24/12/22 10:00	59,86	49,04	0,68	10,14	1			1								1			1		1		14,72	12,32
24/12/22 11:00	60,97	50,81	0,44	9,72	1			1								1			1		1		17,10	13,89
24/12/22 12:00	61,65	52,66	0,38	8,61	1			1								1			1		1		18,73	15,76
24/12/22 13:00	60,88	53,33	0,54	7,00	1			1								1			1		1		19,75	16,44
24/12/22 14:00	60,24	55,26	1,48	3,49	1			1								1			1		1		21,43	17,76
24/12/22 15:00	62,99	57,60	4,31	1,08	1			1								1			1		1		21,66	18,75
24/12/22 16:00	68,51	60,93	7,27	0,30	1			1								1		1	1		1		22,86	20,45
24/12/22 17:00	75,93	66,49	9,44	0,00	1			1								1		1	1		1		25,04	22,74
24/12/22 18:00	76,99	67,91	9,08	0,00	1			1								1		1	1		1		25,75	23,08
24/12/22 19:00	76,79	65,28	11,52	0,00	1			1								1		1	1		1		25,13	23,01
24/12/22 20:00	72,60	63,05	9,55	0,00	1			1								1		1	1		1		24,53	21,75
24/12/22 21:00	67,01	58,96	8,05	0,00	1			1								1		1	1		1		22,20	19,99
24/12/22 22:00	61,89	54,23	7,66	0,00	1			1								1			1		1		20,75	18,44
24/12/22 23:00	56,50	47,82	8,67	0,00	1			1								1			1		1		20,94	16,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/12/22 0:00	50,98	43,04	7,94	0,00	1			1								1				1		1	16,85	13,89
25/12/22 1:00	47,28	35,27	12,01	0,00	1			1								1				1			20,28	14,07
25/12/22 2:00	45,84	32,49	13,35	0,00	1			1								1				1			18,13	13,72
25/12/22 3:00	43,76	30,91	12,85	0,00	1			1								1				1			14,63	13,10
25/12/22 4:00	43,08	30,22	12,85	0,00	1			1								1				1			14,10	12,91
25/12/22 5:00	43,20	30,41	12,79	0,00	1			1								1				1			13,76	12,95
25/12/22 6:00	45,18	31,91	13,27	0,00	1			1								1				1			14,98	13,52
25/12/22 7:00	47,88	33,67	14,11	0,11	1			1								1				1			16,21	14,28
25/12/22 8:00	53,51	35,72	15,66	2,12	1			1								1				1			16,53	15,97
25/12/22 9:00	59,63	37,44	16,97	5,22	1			1								1				1			23,05	17,82
25/12/22 10:00	64,57	34,50	18,95	11,12	1			1								1				1			25,46	19,34
25/12/22 11:00	64,28	32,70	19,11	12,47	1			1								1				1			20,89	19,26
25/12/22 12:00	61,73	30,57	18,32	12,83	1			1								1				1			18,27	18,31
25/12/22 13:00	55,80	29,51	14,17	12,12	1			1								1				1			13,35	14,04
25/12/22 14:00	49,85	29,69	10,00	10,15	1			1								1				1			10,06	10,05
25/12/22 15:00	49,68	30,53	12,74	6,41	1			1								1				1			13,99	13,21
25/12/22 16:00	52,11	35,77	15,31	1,03	1			1								1				1			16,47	15,58
25/12/22 17:00	59,16	41,78	17,37	0,00	1			1								1				1			17,79	17,70
25/12/22 18:00	61,85	43,53	18,32	0,00	1			1								1				1			18,77	18,51
25/12/22 19:00	63,20	44,40	18,80	0,00	1			1								1				1			19,20	18,94
25/12/22 20:00	63,90	44,91	18,99	0,00	1			1								1				1		1	19,14	19,15
25/12/22 21:00	61,63	43,45	18,18	0,00	1			1								1				1			20,68	18,46
25/12/22 22:00	57,75	40,40	17,35	0,00	1			1								1				1			18,76	17,31
25/12/22 23:00	52,97	37,17	15,80	0,00	1			1								1				1			16,32	15,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/12/22 0:00	48,00	34,16	13,84	0,00	1			1								1				1			14,31	13,85
26/12/22 1:00	44,38	32,47	11,91	0,00	1			1								1				1			12,25	11,97
26/12/22 2:00	43,72	32,04	11,67	0,00	1			1								1				1			12,04	11,77
26/12/22 3:00	42,14	30,97	11,17	0,00	1			1								1				1			11,75	11,33
26/12/22 4:00	41,44	30,47	10,96	0,00	1			1								1				1			11,65	11,15
26/12/22 5:00	41,81	31,36	10,45	0,00	1			1								1				1			13,25	11,44
26/12/22 6:00	43,14	33,40	9,74	0,00	1			1								1				1			27,94	12,82
26/12/22 7:00	44,59	30,63	13,22	0,73	1			1								1				1			21,95	13,35
26/12/22 8:00	48,95	29,95	13,07	5,93	1			1								1				1			13,96	13,30
26/12/22 9:00	52,46	29,66	12,24	10,57	1			1								1				1			12,69	12,28
26/12/22 10:00	53,71	29,73	11,03	12,95	1			1								1				1			11,91	11,14
26/12/22 11:00	53,85	29,94	9,87	14,05	1			1								1				1			10,71	10,08
26/12/22 12:00	53,79	29,91	9,79	14,09	1			1								1				1			11,22	10,11
26/12/22 13:00	53,00	29,61	10,09	13,30	1			1								1				1			11,46	10,15
26/12/22 14:00	51,20	30,00	10,01	11,19	1			1								1				1			11,40	10,38
26/12/22 15:00	52,63	31,16	14,00	7,47	1			1								1				1			16,60	14,63
26/12/22 16:00	55,34	37,79	16,21	1,33	1			1								1				1			18,46	16,55
26/12/22 17:00	62,77	44,26	18,51	0,00	1			1								1				1			21,29	18,80
26/12/22 18:00	65,49	46,08	19,41	0,00	1			1								1				1		1	21,55	19,62
26/12/22 19:00	65,71	46,05	19,66	0,00	1			1								1				1		1	22,84	19,70
26/12/22 20:00	64,30	45,40	18,91	0,00	1			1								1				1		1	22,45	19,27
26/12/22 21:00	62,27	43,72	18,55	0,00	1			1								1				1		1	21,37	18,64
26/12/22 22:00	57,78	40,40	17,38	0,00	1			1								1				1			17,07	17,31
26/12/22 23:00	52,46	36,91	15,56	0,00	1			1								1				1			15,96	15,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π από 30% σε 27% (00:42-05:38) λόγω ταλαντώσεων συχνότητας 49,85-50,25Hz

HΞ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
27/12/22 0:00	47,53	33,43	14,10	0,00	1			1									1			1					17,04	14,24
27/12/22 1:00	44,07	30,87	13,20	0,00	1			1									1			1					15,80	13,20
27/12/22 2:00	42,87	30,54	12,33	0,00	1			1									1			1					17,43	12,86
27/12/22 3:00	41,66	30,57	11,09	0,00	1			1									1			1					13,92	12,16
27/12/22 4:00	40,94	29,96	10,98	0,00	1			1									1			1					12,56	11,44
27/12/22 5:00	42,18	32,43	9,75	0,00	1			1									1			1					17,97	12,65
27/12/22 6:00	46,45	36,46	9,99	0,00	1			1									1			1					21,27	13,89
27/12/22 7:00	50,17	41,28	8,21	0,68	1			1									1			1					18,12	14,89
27/12/22 8:00	52,94	36,56	11,58	4,80	1			1									1			1					25,81	15,84
27/12/22 9:00	55,13	35,02	11,46	8,66	1			1									1			1					28,72	16,33
27/12/22 10:00	56,06	32,73	12,21	11,12	1			1									1			1					29,71	15,38
27/12/22 11:00	56,64	39,40	4,72	12,52	1			1									1			1					18,98	14,47
27/12/22 12:00	56,93	40,08	3,88	12,97	1			1									1			1					16,20	14,34
27/12/22 13:00	57,71	39,58	5,77	12,36	1			1									1			1					18,90	15,76
27/12/22 14:00	56,91	39,61	6,78	10,52	1			1									1			1					19,10	16,57
27/12/22 15:00	56,74	44,01	5,71	7,03	1			1									1			1					19,66	16,53
27/12/22 16:00	60,16	54,84	4,04	1,27	1			1									1			1			1		20,89	17,96
27/12/22 17:00	68,05	65,00	3,05	0,00	1			1									1	1		1			1		23,46	20,32
27/12/22 18:00	70,59	68,69	1,89	0,00	1			1									1	1		1			1		25,05	21,06
27/12/22 19:00	70,88	69,52	1,36	0,00	1			1									1	1		1			1		25,34	21,17
27/12/22 20:00	70,05	69,21	0,85	0,00	1			1									1	1		1			1		25,52	20,93
27/12/22 21:00	65,77	65,11	0,66	0,00	1			1									1	1		1			1		23,72	19,64
27/12/22 22:00	61,00	60,80	0,21	0,00	1												1	1		1			1		21,26	17,78
27/12/22 23:00	55,25	55,12	0,13	0,00	1			1									1			1			1		17,86	15,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Πλύση μονάδας D2 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/12/22 0:00	49,41	49,01	0,40	0,00	1			1								1				1			14,79	12,28
28/12/22 1:00	44,66	44,03	0,63	0,00	1			1								1				1			9,39	7,32
28/12/22 2:00	43,75	42,94	0,81	0,00	1			1								1				1			9,91	8,58
28/12/22 3:00	42,05	40,67	1,38	0,00	1			1								1				1			14,05	12,15
28/12/22 4:00	41,22	39,57	1,65	0,00	1			1								1				1			13,33	11,36
28/12/22 5:00	43,05	41,30	1,75	0,00	1			1								1				1			14,48	12,64
28/12/22 6:00	46,11	44,79	1,31	0,00	1			1								1				1			14,37	11,56
28/12/22 7:00	50,96	49,84	0,63	0,48	1			1								1					1		15,56	13,19
28/12/22 8:00	55,04	49,97	0,39	4,68	1			1								1				1			16,40	13,21
28/12/22 9:00	56,22	47,93	0,13	8,16	1			1								1				1			13,08	11,12
28/12/22 10:00	57,75	47,70	0,01	10,04	1			1								1				1			13,18	10,81
28/12/22 11:00	57,49	47,76	0,13	9,60	1			1								1				1			13,04	10,92
28/12/22 12:00	58,91	48,10	0,28	10,53	1			1								1				1			13,34	11,22
28/12/22 13:00	58,12	50,74	0,55	6,83	1			1								1				1			17,22	14,08
28/12/22 14:00	58,12	53,31	1,54	3,27	1			1								1				1			20,30	17,13
28/12/22 15:00	60,94	56,62	2,17	2,14	1			1								1				1			20,94	18,10
28/12/22 16:00	64,89	63,21	0,94	0,73	1			1								1	1			1			22,87	19,30
28/12/22 17:00	72,11	71,03	1,07	0,00	1			1								1	1			1			25,72	21,52
28/12/22 18:00	73,54	71,58	1,96	0,00	1			1								1	1			1			26,16	21,87
28/12/22 19:00	73,48	71,37	2,11	0,00	1			1								1	1			1			26,05	21,86
28/12/22 20:00	71,43	69,89	1,55	0,00	1			1								1	1			1			25,54	21,34
28/12/22 21:00	67,15	65,96	1,18	0,00	1			1								1	1			1			23,73	20,04
28/12/22 22:00	61,72	60,94	0,78	0,00	1			1								1	1			1			20,85	17,23
28/12/22 23:00	55,36	53,86	1,50	0,00	1			1								1				1			17,19	14,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/12/22 0:00	49,62	47,78	1,84	0,00	1			1								1				1			14,64	12,47
29/12/22 1:00	44,93	43,44	1,50	0,00	1			1								1				1			8,74	7,71
29/12/22 2:00	43,60	42,79	0,81	0,00	1			1								1				1			9,97	8,41
29/12/22 3:00	42,20	41,98	0,22	0,00	1			1								1				1			14,86	12,29
29/12/22 4:00	41,38	41,33	0,05	0,00	1			1								1				1			13,94	11,71
29/12/22 5:00	42,83	42,83	0,00	0,00	1			1								1				1			15,52	12,77
29/12/22 6:00	46,51	46,50	0,00	0,00	1			1								1				1		1	13,54	10,12
29/12/22 7:00	51,13	51,04	0,01	0,08	1			1								1				1		1	16,59	13,99
29/12/22 8:00	55,50	54,00	0,00	1,50	1			1								1				1		1	19,99	16,63
29/12/22 9:00	58,54	53,23	0,00	5,30	1			1								1				1		1	19,09	15,43
29/12/22 10:00	58,68	51,29	0,04	7,35	1			1								1				1		1	17,74	14,33
29/12/22 11:00	58,97	51,17	0,10	7,70	1			1								1				1		1	14,70	11,53
29/12/22 12:00	61,61	55,21	0,46	5,94	1			1		1						1				1			14,06	10,71
29/12/22 13:00	64,29	58,46	0,54	5,29	1			1		1						1				1			17,54	14,88
29/12/22 14:00	64,85	58,76	0,35	5,74	1			1		1						1				1			18,53	15,22
29/12/22 15:00	64,31	59,91	1,38	3,03	1			1		1						1				1			20,72	17,27
29/12/22 16:00	67,79	66,10	0,78	0,90	1			1		1						1				1		1	19,63	16,18
29/12/22 17:00	73,76	73,68	0,08	0,00	1			1		1						1				1		1	26,70	21,84
29/12/22 18:00	75,28	75,28	0,00	0,00	1			1		1						1				1		1	26,93	22,56
29/12/22 19:00	75,11	74,95	0,16	0,00	1			1		1						1		1	1			1	22,35	17,59
29/12/22 20:00	73,25	73,02	0,23	0,00	1			1		1						1		1	1			1	19,51	16,58
29/12/22 21:00	68,24	67,87	0,37	0,00	1			1								1		1	1			1	24,94	20,33
29/12/22 22:00	62,63	62,15	0,49	0,00	1			1								1		1	1			1	21,63	17,84
29/12/22 23:00	56,23	55,68	0,55	0,00	1			1								1		1	1			1	14,57	11,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω άστατων καιρικών συνθηκών στη Νότια Ρόδο

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
30/12/22 0:00	50,76	50,23	0,53	0,00	1			1									1				1				15,32	12,65
30/12/22 1:00	46,05	45,32	0,73	0,00	1			1									1				1				10,16	8,47
30/12/22 2:00	43,96	43,11	0,85	0,00	1			1									1				1				13,09	11,00
30/12/22 3:00	42,54	42,12	0,42	0,00	1			1									1				1				14,88	12,52
30/12/22 4:00	42,35	42,14	0,21	0,00	1			1									1				1				14,96	12,56
30/12/22 5:00	43,44	43,31	0,13	0,00	1			1									1				1				15,80	12,95
30/12/22 6:00	47,56	47,07	0,50	0,00	1			1									1				1				16,07	13,20
30/12/22 7:00	52,57	50,44	2,03	0,09	1			1									1				1		1		17,47	14,82
30/12/22 8:00	58,86	53,46	4,49	0,90	1			1									1				1		1		22,51	17,45
30/12/22 9:00	65,16	54,19	7,88	3,10	1			1									1				1		1		24,28	19,45
30/12/22 10:00	66,39	55,10	4,96	6,33	1			1									1				1		1		24,72	19,83
30/12/22 11:00	68,43	52,92	6,67	8,84	1			1									1				1		1		23,39	20,22
30/12/22 12:00	66,14	57,21	3,06	5,87	1			1									1				1		1		23,04	19,73
30/12/22 13:00	65,75	61,10	2,32	2,32	1			1									1				1		1		23,60	19,54
30/12/22 14:00	66,90	62,73	3,34	0,82	1			1									1				1		1		22,76	19,95
30/12/22 15:00	69,36	68,12	0,94	0,30	1			1									1				1		1	1	24,90	20,60
30/12/22 16:00	74,88	73,87	0,97	0,03	1			1									1				1		1	1	26,65	22,27
30/12/22 17:00	79,78	77,73	2,05	0,00	1			1									1		1	1	1		1	1	27,86	23,74
30/12/22 18:00	80,46	78,69	1,76	0,00	1			1									1		1	1	1		1	1	28,38	23,89
30/12/22 19:00	79,45	78,55	0,90	0,00	1			1									1		1	1	1		1	1	28,32	23,67
30/12/22 20:00	76,93	75,86	1,07	0,00	1			1									1		1	1	1		1	1	27,74	22,81
30/12/22 21:00	71,15	69,60	1,54	0,00	1			1									1		1	1	1		1	1	24,66	20,85
30/12/22 22:00	64,97	63,91	1,06	0,00	1			1									1		1	1	1		1	1	23,43	19,03
30/12/22 23:00	58,16	57,04	1,12	0,00	1			1									1		1	1	1		1	1	17,77	15,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
31/12/22 0:00	51,52	50,18	1,34	0,00	1			1								1		1				1		16,42	14,10
31/12/22 1:00	46,98	44,59	2,39	0,00	1			1								1		1				1		11,30	9,67
31/12/22 2:00	45,48	42,74	2,73	0,00	1			1								1		1						14,43	12,51
31/12/22 3:00	43,51	41,76	1,76	0,00	1			1								1		1						15,14	12,88
31/12/22 4:00	42,89	40,33	2,57	0,00	1			1								1		1						15,44	12,67
31/12/22 5:00	43,64	41,18	2,46	0,00	1			1								1		1						15,56	12,94
31/12/22 6:00	46,90	45,66	1,24	0,00	1			1								1		1						15,89	12,46
31/12/22 7:00	50,79	50,39	0,27	0,13	1			1								1		1				1		16,12	13,43
31/12/22 8:00	56,49	55,53	0,04	0,91	1			1								1		1				1		20,32	16,90
31/12/22 9:00	64,01	62,50	0,06	1,45	1			1								1		1				1		23,03	19,15
31/12/22 10:00	68,61	66,29	1,02	1,30	1			1								1		1				1	1	24,09	20,38
31/12/22 11:00	71,67	69,58	1,12	0,97	1			1								1		1				1	1	25,81	21,36
31/12/22 12:00	74,92	73,50	0,32	1,10	1			1								1		1				1	1	26,79	22,40
31/12/22 13:00	76,79	75,55	0,13	1,11	1			1								1		1				1	1	27,99	23,00
31/12/22 14:00	77,88	76,24	0,00	1,64	1			1								1		1			1	1	1	28,51	23,33
31/12/22 15:00	79,84	78,44	0,04	1,36	1			1								1		1			1	1	1	28,84	23,90
31/12/22 16:00	83,63	83,17	0,15	0,31	1			1								1		1			1	1	1	29,95	24,97
31/12/22 17:00	90,20	89,76	0,44	0,00	1			1								1		1			1	1	1	32,30	26,87
31/12/22 18:00	92,59	91,03	1,56	0,00	1			1	1							1		1			1	1	1	31,65	27,06
31/12/22 19:00	89,79	88,35	1,44	0,00	1			1	1							1		1			1	1	1	29,30	23,85
31/12/22 20:00	83,64	81,20	2,43	0,00	1			1								1		1			1	1	1	26,28	22,18
31/12/22 21:00	74,62	72,10	2,52	0,00	1			1								1		1			1	1	1	25,48	21,76
31/12/22 22:00	66,34	63,73	2,61	0,00	1			1								1		1			1	1		23,06	19,11
31/12/22 23:00	61,18	58,13	3,04	0,00	1			1								1		1			1	1		19,76	17,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης