

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/3/23 0:00	46,54	32,57	13,97	0,00	1			1										1	1				13,99	13,96
1/3/23 1:00	42,73	30,64	12,09	0,00	1			1										1	1				13,65	12,68
1/3/23 2:00	42,01	29,94	12,07	0,00	1			1										1	1				12,18	12,38
1/3/23 3:00	40,67	29,76	10,92	0,00	1			1										1	1				11,14	11,10
1/3/23 4:00	40,68	30,14	10,54	0,00	1			1										1	1				10,79	11,06
1/3/23 5:00	42,52	30,83	11,69	0,00	1			1										1	1				12,84	12,53
1/3/23 6:00	48,43	34,36	14,04	0,03	1			1										1	1				14,42	14,48
1/3/23 7:00	54,82	37,31	15,55	1,96	1			1										1	1				16,30	16,41
1/3/23 8:00	55,22	36,71	13,51	5,00	1			1										1	1				15,80	15,86
1/3/23 9:00	55,30	36,40	11,70	7,20	1			1										1	1				14,30	14,43
1/3/23 10:00	56,38	34,98	10,73	10,68	1			1										1	1				21,82	11,17
1/3/23 11:00	56,61	32,91	12,63	11,06	1			1										1	1				16,11	15,19
1/3/23 12:00	57,25	34,67	12,25	10,34	1			1										1	1				24,48	16,64
1/3/23 13:00	57,45	36,58	10,34	10,53	1			1										1	1				21,02	16,76
1/3/23 14:00	57,18	36,63	9,66	10,88	1			1										1	1				24,68	16,45
1/3/23 15:00	56,28	44,37	3,46	8,46	1			1										1	1				16,76	15,87
1/3/23 16:00	55,97	49,21	1,64	5,12	1			1										1	1	1			13,63	13,33
1/3/23 17:00	57,11	54,14	1,44	1,52	1			1										1	1	1			16,56	16,61
1/3/23 18:00	64,13	62,06	2,07	0,00	1			1								1		1	1	1			19,05	19,09
1/3/23 19:00	66,99	64,80	2,20	0,00	1			1								1		1	1	1			19,93	19,93
1/3/23 20:00	65,73	62,87	2,86	0,00	1			1								1		1	1	1			19,58	19,58
1/3/23 21:00	64,24	61,26	2,97	0,00	1			1								1		1	1	1			19,04	18,98
1/3/23 22:00	58,30	53,73	4,57	0,00	1			1								1		1	1	1			15,98	15,94
1/3/23 23:00	51,24	48,77	2,47	0,00	1			1								1		1	1				14,06	13,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω βλάβης στο scada του ΚΚΦ (08:00-11:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/3/23 0:00	45,50	44,05	1,45	0,00	1			1								1			1				9,42	9,40
2/3/23 1:00	41,99	40,92	1,07	0,00	1			1								1			1				11,89	11,84
2/3/23 2:00	41,29	40,42	0,88	0,00	1			1								1			1				11,29	11,29
2/3/23 3:00	40,59	38,41	2,18	0,00	1			1								1			1				10,49	10,47
2/3/23 4:00	40,24	39,24	1,00	0,00	1			1								1			1				10,27	10,24
2/3/23 5:00	41,96	41,69	0,27	0,00	1			1								1			1				11,98	11,98
2/3/23 6:00	46,81	46,69	0,11	0,01	1			1								1		1	1				12,11	11,75
2/3/23 7:00	53,17	52,26	0,04	0,87	1			1								1		1	1				15,04	15,13
2/3/23 8:00	58,01	56,34	0,04	1,63	1			1								1		1	1				17,33	17,35
2/3/23 9:00	61,23	58,11	0,06	3,07	1			1								1		1	1				18,31	18,32
2/3/23 10:00	62,51	59,90	0,02	2,59	1			1								1		1	1				18,49	18,40
2/3/23 11:00	64,68	61,32	0,45	2,91	1			1								1		1	1	1			17,52	17,42
2/3/23 12:00	65,83	61,31	1,33	3,19	1			1								1		1	1	1			17,96	18,11
2/3/23 13:00	65,64	58,04	3,70	3,90	1			1								1		1	1	1			17,16	17,24
2/3/23 14:00	65,09	58,98	2,79	3,32	1			1								1		1	1	1			17,27	17,16
2/3/23 15:00	65,44	60,23	1,89	3,33	1			1								1		1	1	1			17,50	17,56
2/3/23 16:00	66,54	58,03	5,31	3,19	1			1								1		1	1	1			19,17	18,92
2/3/23 17:00	66,69	59,57	6,29	0,82	1			1								1		1	1	1			19,91	19,96
2/3/23 18:00	75,00	59,05	15,95	0,00	1			1								1		1	1	1			28,78	22,44
2/3/23 19:00	77,35	59,94	17,41	0,00	1			1								1		1	1	1			31,87	23,14
2/3/23 20:00	76,93	58,13	18,80	0,00	1			1								1		1	1	1			35,53	23,06
2/3/23 21:00	71,32	62,02	9,30	0,00	1			1								1		1	1	1			23,21	21,35
2/3/23 22:00	63,19	60,42	2,76	0,00	1			1								1		1	1	1			18,28	18,17
2/3/23 23:00	54,42	50,28	4,14	0,00	1			1								1			1	1			15,60	14,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/3/23 0:00	48,36	34,73	13,62	0,00	1			1								1			1				23,22	14,45
3/3/23 1:00	44,52	31,39	13,13	0,00	1			1								1			1				17,28	13,34
3/3/23 2:00	42,79	30,23	12,55	0,00	1			1								1			1				15,41	12,77
3/3/23 3:00	41,69	29,93	11,77	0,00	1			1								1			1				13,78	12,12
3/3/23 4:00	41,44	30,52	10,92	0,00	1			1								1			1				11,76	11,74
3/3/23 5:00	43,06	31,20	11,85	0,00	1			1								1			1				13,49	12,73
3/3/23 6:00	47,91	34,31	13,57	0,03	1			1								1			1				15,48	14,33
3/3/23 7:00	55,05	37,05	15,64	2,36	1			1								1			1				18,28	16,50
3/3/23 8:00	58,59	34,25	16,41	7,93	1			1								1			1				19,19	17,57
3/3/23 9:00	59,89	31,78	16,88	11,23	1			1								1			1				20,92	17,91
3/3/23 10:00	59,13	30,50	15,90	12,72	1			1								1			1				22,93	16,74
3/3/23 11:00	58,76	29,97	14,79	14,00	1			1								1			1				21,77	15,15
3/3/23 12:00	59,29	29,90	15,08	14,30	1			1								1			1				17,30	15,41
3/3/23 13:00	58,77	31,08	13,84	13,85	1			1								1			1				15,76	15,29
3/3/23 14:00	57,25	30,07	13,58	13,60	1			1								1			1				15,98	14,09
3/3/23 15:00	56,79	31,34	13,85	11,60	1			1								1			1				13,79	14,49
3/3/23 16:00	57,09	34,50	14,93	7,66	1			1								1			1				17,19	16,69
3/3/23 17:00	59,14	40,16	17,27	1,71	1			1								1			1				19,17	17,69
3/3/23 18:00	67,04	50,01	17,02	0,00	1			1								1		1	1				21,81	20,06
3/3/23 19:00	69,47	48,94	20,53	0,00	1			1								1		1	1				22,59	20,81
3/3/23 20:00	69,47	49,22	20,25	0,00	1			1								1		1	1				21,15	20,84
3/3/23 21:00	65,99	46,86	19,13	0,00	1			1								1		1	1				22,29	19,81
3/3/23 22:00	60,17	42,15	18,03	0,00	1			1								1			1				19,04	18,03
3/3/23 23:00	53,82	39,27	14,55	0,00	1			1								1			1				17,08	16,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/3/23 0:00	47,88	35,02	12,87	0,00	1			1								1				1			17,87	14,37
4/3/23 1:00	43,48	37,13	6,35	0,00	1			1								1				1			14,34	12,91
4/3/23 2:00	42,31	37,31	5,01	0,00	1			1								1				1			12,53	12,42
4/3/23 3:00	41,10	38,90	2,21	0,00	1			1								1				1			11,33	11,17
4/3/23 4:00	40,47	38,06	2,41	0,00	1			1								1				1			12,27	10,31
4/3/23 5:00	41,72	38,29	3,43	0,00	1			1								1				1			18,03	11,39
4/3/23 6:00	44,64	44,15	0,42	0,07	1			1								1		1	1				10,26	9,14
4/3/23 7:00	49,09	47,20	0,00	1,88	1			1								1		1	1				10,25	10,28
4/3/23 8:00	55,08	52,75	0,11	2,22	1			1								1		1	1				15,61	15,72
4/3/23 9:00	58,41	49,37	0,46	8,57	1			1								1		1	1				12,77	12,57
4/3/23 10:00	59,29	48,27	1,16	9,87	1			1								1		1	1				12,83	12,01
4/3/23 11:00	61,01	53,76	1,06	6,18	1			1								1		1	1				17,10	17,14
4/3/23 12:00	62,87	54,00	0,65	8,23	1			1								1		1	1				17,31	17,27
4/3/23 13:00	61,82	50,34	4,23	7,25	1			1								1		1	1				18,48	17,24
4/3/23 14:00	60,38	44,98	8,32	7,07	1			1								1		1	1				19,43	16,28
4/3/23 15:00	63,52	54,43	4,54	4,56	1			1								1		1	1				18,99	19,00
4/3/23 16:00	65,06	57,64	5,55	1,87	1			1								1		1	1				19,70	19,42
4/3/23 17:00	66,74	57,76	8,69	0,29	1			1								1		1	1				20,11	19,86
4/3/23 18:00	72,78	64,82	7,97	0,00	1			1								1		1	1			1	21,75	21,69
4/3/23 19:00	74,58	65,45	9,12	0,00	1			1								1		1	1			1	26,32	22,35
4/3/23 20:00	72,02	61,48	10,55	0,00	1			1								1		1	1			1	23,38	21,56
4/3/23 21:00	67,34	52,67	14,66	0,00	1			1								1			1			1	24,21	20,18
4/3/23 22:00	60,42	45,68	14,74	0,00	1			1								1			1			1	23,30	18,06
4/3/23 23:00	54,28	47,82	6,46	0,00	1			1								1			1			1	22,04	16,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/3/23 0:00	48,69	41,77	6,92	0,00	1			1								1				1			17,25	13,94
5/3/23 1:00	44,29	36,14	8,15	0,00	1			1								1				1			20,60	13,19
5/3/23 2:00	43,33	30,80	12,53	0,00	1			1								1				1			18,41	12,92
5/3/23 3:00	42,17	30,25	11,93	0,00	1			1								1				1			13,00	12,41
5/3/23 4:00	41,34	30,57	10,76	0,00	1			1								1				1			12,74	11,74
5/3/23 5:00	41,91	30,50	11,42	0,00	1			1								1				1			14,18	12,31
5/3/23 6:00	43,46	30,70	12,76	0,00	1			1								1				1			13,92	12,98
5/3/23 7:00	45,82	32,61	12,92	0,29	1			1								1				1			14,34	13,64
5/3/23 8:00	50,76	35,65	14,50	0,61	1			1								1				1			16,41	15,21
5/3/23 9:00	55,76	38,39	16,39	0,98	1			1								1				1			17,00	16,70
5/3/23 10:00	60,66	42,17	16,63	1,85	1			1								1				1			18,67	18,13
5/3/23 11:00	66,08	48,97	15,67	1,44	1			1								1				1		1	23,04	19,80
5/3/23 12:00	71,10	57,35	12,77	0,98	1			1								1				1		1	25,14	20,73
5/3/23 13:00	73,91	60,92	10,81	2,18	1			1				1				1				1		1	23,98	20,44
5/3/23 14:00	67,03	45,63	12,24	9,16	1			1				1				1				1			15,93	14,14
5/3/23 15:00	61,47	37,31	17,03	7,13	1			1								1				1			17,47	18,44
5/3/23 16:00	61,31	38,85	18,13	4,34	1			1								1				1			18,63	18,40
5/3/23 17:00	62,11	42,76	18,26	1,08	1			1								1				1			18,82	18,58
5/3/23 18:00	70,46	50,36	20,10	0,00	1			1								1				1		1	20,78	21,10
5/3/23 19:00	74,66	52,74	21,92	0,00	1			1								1				1		1	22,75	22,36
5/3/23 20:00	73,98	52,88	21,10	0,00	1			1								1				1		1	23,16	22,15
5/3/23 21:00	70,53	49,60	20,93	0,00	1			1								1				1		1	20,75	21,15
5/3/23 22:00	64,02	44,82	19,20	0,00	1			1								1				1		1	18,65	19,19
5/3/23 23:00	56,25	39,66	16,59	0,00	1			1								1				1			17,20	16,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/3/23 0:00	49,55	34,71	14,84	0,00	1			1								1				1			14,43	14,84
6/3/23 1:00	44,83	31,87	12,96	0,00	1			1								1				1			14,21	13,43
6/3/23 2:00	43,22	31,24	11,98	0,00	1			1								1				1			14,74	12,94
6/3/23 3:00	42,25	30,41	11,83	0,00	1			1								1				1			17,16	12,46
6/3/23 4:00	41,91	30,70	11,21	0,00	1			1								1				1			14,78	12,25
6/3/23 5:00	43,73	31,55	12,18	0,00	1			1								1				1			16,37	13,07
6/3/23 6:00	49,89	36,12	13,75	0,02	1			1								1				1			17,07	14,90
6/3/23 7:00	46,81	33,47	12,83	0,51	1			1								1				1			12,19	9,89
6/3/23 8:00	66,84	53,90	11,86	1,08	1			1						1		1				1			13,31	13,44
6/3/23 9:00	66,01	47,59	11,83	6,59	1			1						1		1				1			18,84	14,31
6/3/23 10:00	65,83	46,38	12,24	7,21	1			1						1		1				1			23,32	16,44
6/3/23 11:00	64,53	46,53	8,18	9,82	1			1						1		1				1			20,22	16,06
6/3/23 12:00	62,45	42,10	9,45	10,90	1			1								1				1			17,88	14,32
6/3/23 13:00	61,32	40,05	9,14	12,13	1			1								1				1			22,73	15,19
6/3/23 14:00	60,31	39,01	8,96	12,34	1			1								1				1			23,64	14,98
6/3/23 15:00	59,15	37,30	11,48	10,37	1			1								1				1			24,63	17,02
6/3/23 16:00	59,39	42,78	9,43	7,18	1			1								1				1			29,97	17,70
6/3/23 17:00	61,80	51,08	8,86	1,86	1			1								1				1		1	25,64	18,43
6/3/23 18:00	69,60	61,13	8,47	0,01	1			1								1				1		1	24,22	20,81
6/3/23 19:00	73,80	66,42	7,37	0,00	1			1								1	1			1		1	22,17	22,03
6/3/23 20:00	74,42	67,49	6,93	0,00	1			1								1	1			1		1	22,64	22,20
6/3/23 21:00	71,26	63,68	7,57	0,00	1			1								1	1			1		1	21,30	21,24
6/3/23 22:00	64,83	60,03	4,80	0,00	1			1								1	1			1		1	19,27	19,09
6/3/23 23:00	57,83	50,71	7,12	0,00	1			1								1				1		1	17,84	17,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω έντονης καταίγδας και διαταραχής στο δίκτυο από πτώση κεραυνού στο Σύστημα Μεταφοράς

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
7/3/23 0:00	50,93	44,50	6,43	0,00	1			1								1				1			1	18,10	14,10
7/3/23 1:00	46,07	41,49	4,57	0,00	1			1								1				1				15,81	13,71
7/3/23 2:00	44,24	41,90	2,34	0,00	1			1								1				1				13,24	13,04
7/3/23 3:00	42,75	40,43	2,32	0,00	1			1								1				1				12,50	12,48
7/3/23 4:00	42,20	39,01	3,19	0,00	1			1								1				1				13,16	12,08
7/3/23 5:00	42,84	40,46	2,39	0,00	1			1								1				1				12,85	12,56
7/3/23 6:00	44,47	41,56	2,88	0,02	1			1								1				1				13,86	13,21
7/3/23 7:00	48,36	43,55	3,91	0,91	1			1								1				1				14,99	12,39
7/3/23 8:00	51,82	44,21	2,64	4,97	1			1								1	1			1				10,55	9,54
7/3/23 9:00	53,64	43,23	1,71	8,70	1			1								1	1			1				7,55	7,55
7/3/23 10:00	56,31	46,96	1,79	7,56	1			1								1	1			1				11,21	11,24
7/3/23 11:00	58,89	49,28	1,94	7,67	1			1								1	1			1				13,62	13,65
7/3/23 12:00	56,98	46,96	1,73	8,29				1								1	1			1				14,35	14,21
7/3/23 13:00	60,73	49,16	2,27	9,30				1								1	1			1				15,77	13,96
7/3/23 14:00	58,47	49,54	2,12	6,81				1				1				1	1			1				10,57	10,44
7/3/23 15:00	58,83	52,54	1,34	4,95				1				1				1	1			1				12,01	11,84
7/3/23 16:00	62,01	58,68	1,38	1,95				1				1				1	1			1				10,75	9,11
7/3/23 17:00	64,47	63,21	0,56	0,69	1			1				1				1	1			1				12,16	12,21
7/3/23 18:00	71,64	71,32	0,31	0,00	1			1				1				1	1			1				19,94	20,10
7/3/23 19:00	75,57	75,57	0,00	0,00	1			1				1				1	1			1				22,65	22,64
7/3/23 20:00	75,20	75,17	0,02	0,00	1			1				1				1	1			1			1	19,68	19,02
7/3/23 21:00	70,98	70,73	0,24	0,00	1			1								1	1			1			1	20,77	20,97
7/3/23 22:00	64,14	63,61	0,53	0,00	1			1								1	1			1			1	18,70	18,60
7/3/23 23:00	56,99	56,03	0,96	0,00	1			1								1	1			1			1	15,29	15,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ATM1 trip από σφάλμα DC
2. Λειτουργία D5 ΑΗΣ με αίτημα του Σταθμού λόγω ανάγκης προθέρμανσης καυσίμου

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/3/23 0:00	50,52	48,89	1,63	0,00	1			1								1			1			1	13,34	13,27
8/3/23 1:00	45,98	44,65	1,32	0,00	1			1								1			1			1	8,84	8,68
8/3/23 2:00	44,06	42,94	1,12	0,00	1			1								1			1			1	6,79	6,75
8/3/23 3:00	42,31	41,40	0,91	0,00	1			1								1			1				9,68	9,94
8/3/23 4:00	42,56	41,02	1,54	0,00	1			1								1			1				12,35	12,36
8/3/23 5:00	44,07	41,53	2,54	0,00	1			1								1			1				12,97	12,99
8/3/23 6:00	48,75	45,68	2,99	0,08	1			1								1		1	1				12,97	12,66
8/3/23 7:00	55,64	50,53	2,87	2,24	1			1								1		1	1				15,90	15,92
8/3/23 8:00	57,56	47,45	3,67	6,43	1			1								1		1	1				13,29	12,70
8/3/23 9:00	60,17	47,84	4,00	8,34	1			1								1	1		1				14,10	12,78
8/3/23 10:00	59,86	48,25	3,93	7,68	1			1								1	1	1					14,58	14,61
8/3/23 11:00	60,27	44,42	5,64	10,21	1			1								1	1	1					15,44	15,47
8/3/23 12:00	59,93	42,51	5,54	11,88	1			1			1					1							9,52	9,35
8/3/23 13:00	59,48	41,57	6,60	11,30	1			1			1					1							12,73	10,11
8/3/23 14:00	61,76	47,92	5,38	8,46	1			1			1	1				1							13,29	12,36
8/3/23 15:00	63,47	51,06	5,53	6,88	1			1			1					1		1					12,80	12,72
8/3/23 16:00	63,49	53,07	5,63	4,79	1			1			1					1		1					14,85	14,79
8/3/23 17:00	64,40	56,69	5,99	1,72	1			1			1					1		1					18,05	18,18
8/3/23 18:00	72,25	67,77	4,48	0,00	1			1			1					1		1	1				20,79	20,69
8/3/23 19:00	76,65	72,20	4,45	0,00	1			1			1					1		1	1				22,82	22,83
8/3/23 20:00	77,03	73,80	3,23	0,00	1			1			1					1	1	1	1				20,82	20,39
8/3/23 21:00	72,45	69,98	2,47	0,00	1			1								1	1	1	1				18,45	18,66
8/3/23 22:00	64,96	61,77	3,19	0,00	1			1								1	1	1	1				19,10	19,05
8/3/23 23:00	56,59	53,84	2,75	0,00	1			1									1	1	1				16,21	16,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/3/23 0:00	49,89	47,49	2,40	0,00	1			1									1	1	1				12,86	12,70
9/3/23 1:00	45,44	43,07	2,37	0,00	1			1									1	1	1				8,48	8,29
9/3/23 2:00	43,91	42,41	1,50	0,00	1			1										1	1				9,31	9,47
9/3/23 3:00	42,43	41,20	1,23	0,00	1			1										1	1				12,06	11,99
9/3/23 4:00	42,23	40,62	1,61	0,00	1			1										1	1				11,94	11,92
9/3/23 5:00	43,81	41,82	1,99	0,00	1			1										1	1				12,86	12,90
9/3/23 6:00	48,72	47,29	1,38	0,05	1			1										1	1			1	12,00	11,60
9/3/23 7:00	56,23	52,23	1,99	2,02	1			1										1	1			1	14,62	10,75
9/3/23 8:00	58,56	51,01	1,21	6,34	1			1			1							1	1				8,31	8,06
9/3/23 9:00	58,53	48,81	1,17	8,54	1			1			1							1	1				6,48	5,93
9/3/23 10:00	58,77	49,20	0,41	9,16	1			1			1							1	1				5,91	5,57
9/3/23 11:00	62,51	50,42	1,00	11,09	1			1			1							1	1				7,30	7,07
9/3/23 12:00	62,33	51,24	1,51	9,57	1			1			1							1	1				8,54	8,29
9/3/23 13:00	63,00	54,61	0,70	7,70	1			1			1							1	1				11,15	11,12
9/3/23 14:00	63,29	55,14	0,64	7,51	1			1			1	1						1	1				11,64	11,57
9/3/23 15:00	62,43	56,51	0,76	5,16	1			1			1							1	1				13,00	13,11
9/3/23 16:00	64,64	61,17	0,27	3,20	1			1			1							1	1			1	13,06	11,97
9/3/23 17:00	66,09	64,37	0,90	0,81	1			1			1							1	1			1	13,87	13,87
9/3/23 18:00	72,78	70,81	1,96	0,01	1			1			1							1	1			1	20,53	20,61
9/3/23 19:00	77,87	75,01	2,86	0,00	1			1			1						1	1	1			1	20,63	20,28
9/3/23 20:00	77,64	74,05	3,59	0,00	1			1			1						1	1	1			1	19,27	19,24
9/3/23 21:00	73,04	69,50	3,54	0,00	1			1									1	1	1			1	19,74	19,77
9/3/23 22:00	65,40	62,48	2,92	0,00	1			1									1	1	1			1	19,40	19,29
9/3/23 23:00	56,94	55,42	1,52	0,00	1			1										1	1			1	16,60	16,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω εργασιών στη ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/3/23 0:00	49,71	49,24	0,47	0,00	1			1											1	1			1	12,60	12,47
10/3/23 1:00	45,03	44,55	0,47	0,00	1			1											1				1	8,28	8,37
10/3/23 2:00	43,42	43,13	0,29	0,00	1			1											1	1				12,93	12,91
10/3/23 3:00	42,15	41,96	0,19	0,00	1			1											1	1				12,31	12,28
10/3/23 4:00	42,64	42,54	0,10	0,00	1			1											1	1				12,67	12,71
10/3/23 5:00	44,17	44,05	0,13	0,00	1			1											1	1				11,92	10,94
10/3/23 6:00	48,84	47,89	0,92	0,04	1			1								1			1	1				11,05	11,09
10/3/23 7:00	56,10	51,94	1,77	2,39	1			1								1			1	1				14,18	9,94
10/3/23 8:00	59,55	51,25	1,59	6,72	1			1			1					1				1				8,75	8,01
10/3/23 9:00	59,68	47,34	3,70	8,63	1			1			1					1				1				8,17	7,09
10/3/23 10:00	60,25	45,08	4,61	10,56	1			1			1					1								10,01	8,10
10/3/23 11:00	60,62	43,89	3,86	12,87	1			1			1					1								7,18	6,65
10/3/23 12:00	60,32	43,98	4,07	12,27	1			1			1					1								11,34	9,87
10/3/23 13:00	61,80	43,88	4,88	13,04	1			1			1					1								12,00	10,42
10/3/23 14:00	60,14	40,88	6,59	12,66	1			1			1					1								11,35	9,40
10/3/23 15:00	58,57	40,05	7,85	10,66	1			1			1					1								13,37	9,86
10/3/23 16:00	59,38	42,98	10,11	6,29	1			1			1					1								16,05	15,10
10/3/23 17:00	60,51	48,94	10,09	1,48	1			1			1					1								17,64	17,50
10/3/23 18:00	67,55	58,67	8,87	0,00	1			1			1					1								19,33	19,30
10/3/23 19:00	71,41	64,02	7,39	0,00	1			1			1					1			1	1				20,32	20,31
10/3/23 20:00	72,01	63,13	8,88	0,00	1			1			1					1			1	1				20,93	20,96
10/3/23 21:00	68,89	58,61	10,28	0,00	1			1			1					1			1	1				19,34	17,95
10/3/23 22:00	62,33	54,97	7,36	0,00	1			1			1					1			1	1				14,67	11,22
10/3/23 23:00	54,78	47,01	7,77	0,00	1			1								1			1	1				12,92	14,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Πλύση D4 ΘΗΣ (01:00-02:00)
2. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απομόνωσης ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ λόγω συντήρησης για την ασφάλεια του Συστήματος

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/3/23 0:00	48,62	39,31	9,31	0,00	1			1								1				1			14,61	13,46
11/3/23 1:00	44,16	34,30	9,86	0,00	1			1								1				1			14,87	13,16
11/3/23 2:00	42,85	30,83	12,03	0,00	1			1								1				1			14,60	12,68
11/3/23 3:00	41,57	30,58	10,99	0,00	1			1								1				1			12,97	11,84
11/3/23 4:00	40,84	30,14	10,69	0,00	1			1								1				1			10,39	11,09
11/3/23 5:00	42,22	30,49	11,73	0,00	1			1								1				1			11,76	12,39
11/3/23 6:00	45,40	32,27	13,11	0,02	1			1								1				1			13,16	13,56
11/3/23 7:00	51,11	38,44	12,42	0,24	1			1								1				1			12,04	12,70
11/3/23 8:00	57,37	41,55	14,87	0,94	1			1			1					1							15,96	17,13
11/3/23 9:00	63,21	42,90	18,28	2,04	1			1			1					1							19,61	18,92
11/3/23 10:00	65,93	43,42	19,44	3,07	1			1			1					1							20,45	19,71
11/3/23 11:00	69,79	44,02	20,48	5,29	1			1			1					1							20,50	20,89
11/3/23 12:00	72,61	47,01	21,19	4,41	1			1			1					1							21,23	21,73
11/3/23 13:00	74,23	47,45	21,76	5,03	1			1			1					1				1			22,82	22,25
11/3/23 14:00	74,22	46,84	21,79	5,59	1			1			1					1				1			22,87	22,23
11/3/23 15:00	71,73	47,12	21,11	3,50	1			1			1					1				1			22,67	21,47
11/3/23 16:00	73,35	50,32	21,37	1,66	1			1			1					1				1			23,09	21,97
11/3/23 17:00	74,83	53,13	21,55	0,15	1			1			1					1				1			22,47	22,36
11/3/23 18:00	78,77	56,17	22,60	0,00	1			1			1					1				1			23,66	23,58
11/3/23 19:00	79,83	58,57	21,26	0,00	1			1			1					1				1			27,39	23,93
11/3/23 20:00	75,88	64,14	11,74	0,00	1			1			1					1		1	1				24,66	22,63
11/3/23 21:00	70,27	60,61	9,66	0,00	1			1								1		1	1			1	21,59	19,03
11/3/23 22:00	63,53	58,29	5,23	0,00	1			1								1		1	1				19,50	18,95
11/3/23 23:00	57,05	53,98	3,07	0,00	1			1								1		1	1				17,03	16,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απομόνωσης ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ λόγω συντήρησης για την ασφάλεια του Συστήματος

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/3/23 0:00	50,28	48,91	1,37	0,00	1			1								1			1	1			13,33	13,22
12/3/23 1:00	45,80	45,04	0,76	0,00	1			1								1			1	1			8,80	8,63
12/3/23 2:00	43,90	42,82	1,07	0,00	1			1								1			1	1			8,10	7,98
12/3/23 3:00	41,70	39,91	1,79	0,00	1			1								1			1				12,43	11,66
12/3/23 4:00	41,34	36,33	5,01	0,00	1			1								1			1				14,77	11,42
12/3/23 5:00	42,07	37,73	4,34	0,00	1			1								1			1				12,99	12,18
12/3/23 6:00	43,50	39,86	3,61	0,03	1			1								1			1				13,37	12,84
12/3/23 7:00	48,15	42,24	5,44	0,47	1			1								1			1				10,85	10,45
12/3/23 8:00	53,37	41,10	10,93	1,34	1			1			1					1							13,34	14,15
12/3/23 9:00	55,99	43,46	8,71	3,83	1			1			1					1							19,16	14,05
12/3/23 10:00	57,04	42,66	6,19	8,19	1			1			1					1							16,89	10,54
12/3/23 11:00	57,02	39,24	7,23	10,56	1			1			1					1							13,43	8,32
12/3/23 12:00	56,37	39,86	5,18	11,33	1			1			1					1							7,39	6,57
12/3/23 13:00	55,80	42,72	3,39	9,69	1			1								1			1				11,68	10,98
12/3/23 14:00	52,15	38,11	2,16	11,88	1			1			1					1			1				11,00	10,14
12/3/23 15:00	50,38	38,59	1,96	9,83	1			1								1			1				10,63	10,28
12/3/23 16:00	52,03	46,65	1,03	4,34	1			1								1			1		1		13,26	12,56
12/3/23 17:00	55,05	53,59	0,85	0,61	1			1								1			1		1		16,07	16,13
12/3/23 18:00	62,81	61,77	1,04	0,00	1			1								1		1	1		1		18,39	18,44
12/3/23 19:00	66,90	65,20	1,70	0,00	1			1								1		1	1		1		19,92	19,93
12/3/23 20:00	66,50	65,16	1,34	0,00	1			1								1		1	1		1		19,83	19,82
12/3/23 21:00	63,45	61,37	2,08	0,00	1			1								1		1	1		1		18,51	18,44
12/3/23 22:00	57,98	55,54	2,44	0,00	1			1								1		1	1		1		15,48	15,34
12/3/23 23:00	51,76	45,68	6,08	0,00	1			1								1		1	1				15,47	14,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απομόνωσης ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ λόγω συντήρησης για την ασφάλεια του Συστήματος

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/3/23 0:00	46,33	36,72	9,62	0,00	1			1								1				1			16,56	13,89
13/3/23 1:00	42,98	32,50	10,48	0,00	1			1								1				1			15,49	12,69
13/3/23 2:00	40,94	30,47	10,48	0,00	1			1								1				1			11,74	11,08
13/3/23 3:00	39,86	30,10	9,75	0,00	1			1								1				1			10,93	10,29
13/3/23 4:00	39,84	30,15	9,69	0,00	1			1								1				1			11,27	10,25
13/3/23 5:00	41,63	31,06	10,57	0,00	1			1								1				1			13,60	11,91
13/3/23 6:00	47,20	33,25	13,80	0,15	1			1								1				1			15,97	14,09
13/3/23 7:00	54,71	35,95	15,32	3,43				1								1				1			15,64	15,64
13/3/23 8:00	57,59	33,93	15,24	8,42				1			1					1				1			15,61	15,57
13/3/23 9:00	57,18	37,25	10,36	9,57				1			1					1				1			11,47	11,55
13/3/23 10:00	59,79	36,01	9,84	13,95				1			1					1				1			10,75	11,85
13/3/23 11:00	59,51	33,92	10,87	14,72				1			1					1				1			10,67	11,21
13/3/23 12:00	59,03	34,13	10,51	14,39				1			1					1				1			10,49	10,95
13/3/23 13:00	59,08	34,49	10,57	14,02				1			1					1				1			11,26	11,35
13/3/23 14:00	58,22	33,91	10,81	13,50				1			1					1				1			11,43	11,14
13/3/23 15:00	57,34	34,64	11,09	11,61				1			1					1				1			11,87	12,08
13/3/23 16:00	58,92	35,84	15,59	7,49				1			1					1				1			16,95	16,97
13/3/23 17:00	59,40	39,89	17,13	2,38				1			1					1				1			18,00	17,21
13/3/23 18:00	65,92	49,42	16,48	0,03		1		1			1					1				1			18,38	18,99
13/3/23 19:00	71,26	50,75	20,51	0,00		1		1			1					1				1			24,05	21,31
13/3/23 20:00	71,16	51,28	19,88	0,00		1		1			1					1			1	1			21,90	20,55
13/3/23 21:00	67,02	48,43	18,59	0,00		1		1								1			1	1			25,10	20,07
13/3/23 22:00	60,77	43,76	17,01	0,00		1		1								1			1	1			29,23	18,13
13/3/23 23:00	52,92	37,09	15,83	0,00		1		1								1				1			27,56	15,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμού για ανάγκες ατμού και λόγω απομόνωσης ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ λόγω συντήρησης.
2. Περιορισμός ΑΠ (09:00-11:00) λόγω διαταραχής στο δίκτυο ΥΤ

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/3/23 0:00	46,98	36,10	10,88	0,00		1		1								1			1				12,58	7,74
14/3/23 1:00	42,89	34,29	8,60	0,00				1			1					1			1				7,72	9,21
14/3/23 2:00	41,98	34,43	7,55	0,00				1			1					1			1				8,16	8,07
14/3/23 3:00	40,84	34,19	6,65	0,00				1			1					1			1				7,09	6,81
14/3/23 4:00	40,46	34,26	6,21	0,00				1			1					1			1				6,25	6,57
14/3/23 5:00	42,46	35,45	7,02	0,00				1			1					1			1				8,69	8,67
14/3/23 6:00	46,72	37,87	8,66	0,19				1			1					1			1				16,33	12,77
14/3/23 7:00	54,75	40,85	9,51	4,39				1			1	4,39				1			1				17,11	16,13
14/3/23 8:00	57,14	41,03	7,46	8,66				1			1					1			1				15,54	14,86
14/3/23 9:00	59,68	36,78	10,74	12,15				1			1					1			1				18,72	13,92
14/3/23 10:00	59,17	37,11	7,89	14,16				1			1					1			1				16,19	11,30
14/3/23 11:00	59,38	36,35	8,12	14,91				1			1					1			1				16,37	10,38
14/3/23 12:00	59,31	34,81	9,94	14,55				1			1					1			1				17,83	10,70
14/3/23 13:00	59,82	34,75	11,13	13,94				1			1					1			1				18,67	12,00
14/3/23 14:00	58,86	34,44	11,45	12,97				1			1					1			1				19,22	12,00
14/3/23 15:00	58,03	35,77	11,44	10,82				1			1					1			1				18,56	13,40
14/3/23 16:00	58,69	37,60	13,61	7,49				1			1					1			1				26,29	16,76
14/3/23 17:00	59,30	44,63	11,97	2,70				1			1					1			1				25,22	17,62
14/3/23 18:00	59,00	47,83	11,14	0,03				1								1			1	1			22,97	17,30
14/3/23 19:00	71,99	60,88	11,11	0,00				1						1		1			1	1			24,57	21,51
14/3/23 20:00	72,76	61,38	11,38	0,00				1		1						1			1	1			24,51	21,79
14/3/23 21:00	68,30	54,29	14,01	0,00				1		1						1			1	1			28,39	20,36
14/3/23 22:00	62,33	45,86	16,46	0,00				1		1						1			1	1			33,49	18,54
14/3/23 23:00	54,73	40,04	14,69	0,00				1		1						1			1				28,41	16,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμού για ανάγκης ατμού αλλά και λόγω απομόνωσης ΓΜ Σορώνη - Γεννάδι για ασφάλεια του Συστήματος
2. Λειτουργία AEP 4 ΑΗΣ για για ασφάλεια του Συστήματος λόγω πτώσης των D2,D5 ΑΗΣ.
3. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμού για ανάγκης ατμού

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/3/23 0:00	48,15	34,20	13,95	0,00				1		1						1			1				25,43	13,77
15/3/23 1:00	43,76	33,78	9,98	0,00				1		1						1			1				15,36	10,00
15/3/23 2:00	42,69	33,99	8,69	0,00				1		1						1			1				11,06	9,09
15/3/23 3:00	41,32	33,67	7,65	0,00				1		1						1			1				8,95	7,72
15/3/23 4:00	41,12	34,56	6,56	0,00				1		1						1			1				7,13	7,11
15/3/23 5:00	43,42	35,48	7,94	0,00				1		1						1			1				10,67	9,74
15/3/23 6:00	47,17	37,37	9,47	0,33				1		1						1			1				15,54	13,09
15/3/23 7:00	54,42	45,07	5,14	4,21				1		1						1			1				15,99	15,84
15/3/23 8:00	57,13	45,37	2,54	9,22				1		1						1			1				13,95	13,80
15/3/23 9:00	58,42	45,14	0,47	12,80				1		1						1			1				11,80	11,64
15/3/23 10:00	58,75	43,44	0,59	14,72				1		1						1			1				10,16	9,98
15/3/23 11:00	59,25	43,46	0,50	15,29				1		1						1			1				3,83	3,25
15/3/23 12:00	59,81	44,02	0,61	15,18		1		1		1						1			1				0,83	2,80
15/3/23 13:00	59,23	42,89	1,98	14,36				1		1						1			1				10,39	10,53
15/3/23 14:00	57,48	42,25	3,36	11,88				1		1						1			1				11,47	11,34
15/3/23 15:00	57,86	40,90	5,25	11,71				1		1						1			1				13,06	11,97
15/3/23 16:00	58,63	44,99	7,44	6,21				1		1						1			1				18,25	16,78
15/3/23 17:00	60,79	51,06	8,71	1,02				1		1						1			1				19,66	18,09
15/3/23 18:00	67,51	58,92	8,60	0,00				1		1						1		1	1				20,92	20,16
15/3/23 19:00	71,65	61,69	9,96	0,00				1		1						1		1	1				23,46	21,39
15/3/23 20:00	71,68	66,75	4,93	0,00				1		1						1		1	1	1			21,39	21,37
15/3/23 21:00	67,24	65,67	1,57	0,00				1		1						1		1	1	1			18,89	18,78
15/3/23 22:00	61,63	60,81	0,82	0,00				1		1						1		1	1	1			13,25	13,07
15/3/23 23:00	53,65	52,03	1,62	0,00				1		1						1		1	1				10,60	9,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμου για ανάγκες ατμού και λόγω απομόνωσης της Γραμμής Μεταφοράς Σορωνή - Γενναδι για ασφάλεια Συστήματος.
2. Δοκιμαστική λειτουργία ATM2 (12:00-13:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/3/23 0:00	47,25	42,42	4,83	0,00				1		1						1			1				12,35	9,93	
16/3/23 1:00	43,38	37,53	5,85	0,00				1		1						1			1				11,73	9,50	
16/3/23 2:00	42,63	36,33	6,29	0,00				1		1						1			1				11,24	8,72	
16/3/23 3:00	41,63	36,24	5,39	0,00				1		1				1	1								9,60	8,31	
16/3/23 4:00	41,53	39,71	1,82	0,00				1		1				1	1								8,40	8,05	
16/3/23 5:00	43,29	38,33	4,96	0,00				1		1						1			1				9,52	9,37	
16/3/23 6:00	47,37	41,78	5,35	0,24				1		1						1			1				13,19	13,10	
16/3/23 7:00	54,92	47,84	4,44	2,63				1		1						1		1	1				16,36	16,36	
16/3/23 8:00	57,29	46,46	3,50	7,33				1		1						1			1				15,67	15,65	
16/3/23 9:00	59,01	46,01	3,63	9,37				1		1						1			1				15,58	15,68	
16/3/23 10:00	60,52	47,70	1,67	11,15				1		1						1			1				15,25	15,10	
16/3/23 11:00	61,50	45,37	1,74	14,38				1		1						1			1				13,06	13,00	
16/3/23 12:00	60,89	45,58	2,16	13,15				1		1						1			1				13,72	13,64	
16/3/23 13:00	60,76	45,81	3,62	11,33				1		1						1			1				15,30	15,38	
16/3/23 14:00	62,04	50,85	4,97	6,22				1		1						1			1				17,80	17,65	
16/3/23 15:00	66,66	59,50	2,56	4,61				1		1				1		1		1					7,11	8,24	
16/3/23 16:00	72,84	67,90	3,02	1,92				1		1				1	1	1		1					20,10	20,12	
16/3/23 17:00	75,49	71,12	4,15	0,22				1		1				1	1	1		1					22,36	22,39	
16/3/23 18:00	79,79	75,80	4,00	0,00				1		1				1	1	1		1					23,68	23,73	
16/3/23 19:00	80,96	79,65	1,30	0,00				1		1				1	1	1		1					24,27	24,20	
16/3/23 20:00	78,96	75,84	3,12	0,00				1		1			1		1	1		1					23,58	23,55	
16/3/23 21:00	74,22	73,01	1,21	0,00				1		1				1	1	1		1					22,27	22,21	
16/3/23 22:00	65,66	63,91	1,75	0,00				1		1				1	1	1		1					26,05	19,49	
16/3/23 23:00	56,96	54,59	2,37	0,00				1		1				1	1	1		1					15,35	15,32	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω κακοκαιρίας (03:00-05:00) και (16:00-24:00)
2. Λειτουργία AEP Νο3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας (15:00-24:00)
3. Λειτουργία AEP Νο1 λόγω κακοκαιρίας αλλά και λόγω πτώσης ΓΜ Σορώνη - Γεννάδι
4. Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμου για ανάγκες ατμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/3/23 0:00	50,36	49,92	0,44	0,00				1		1					1	1		1					11,69	11,55
17/3/23 1:00	45,92	45,75	0,18	0,00				1		1					1	1		1					9,57	9,45
17/3/23 2:00	44,77	44,51	0,26	0,00				1		1						1		1					10,86	10,84
17/3/23 3:00	43,54	42,99	0,55	0,00				1		1						1		1					9,77	9,74
17/3/23 4:00	43,49	42,36	1,13	0,00				1		1						1		1					15,25	9,70
17/3/23 5:00	45,52	44,53	0,99	0,00				1		1						1		1					14,17	11,38
17/3/23 6:00	49,68	48,25	1,13	0,31				1		1						1		1					14,51	14,54
17/3/23 7:00	57,81	52,77	0,46	4,58				1		1						1		1				1	14,12	13,46
17/3/23 8:00	59,45	49,64	0,23	9,57				1		1						1		1				1	9,00	8,85
17/3/23 9:00	62,12	49,60	0,20	12,32				1		1						1		1				1	5,36	4,35
17/3/23 10:00	62,81	50,57	0,32	11,92				1	1	1						1		1					3,50	2,96
17/3/23 11:00	60,65	50,72	0,49	9,44				1	1	1						1		1					5,65	3,21
17/3/23 12:00	62,89	51,44	0,61	10,84				1	1	1						1							2,61	-0,29
17/3/23 13:00	62,28	51,79	0,08	10,41	1			1	1	1						1							0,04	-0,14
17/3/23 14:00	59,23	49,94	0,19	9,10	1			1		1						1		1					1,85	1,91
17/3/23 15:00	58,77	51,09	0,35	7,33	1			1		1						1		1					7,53	7,60
17/3/23 16:00	60,41	53,52	2,09	4,79	1			1		1						1		1					11,84	11,60
17/3/23 17:00	61,91	56,17	3,36	2,38	1			1		1						1		1					15,51	15,17
17/3/23 18:00	68,39	64,66	3,72	0,02	1			1		1						1	1	1			1		15,80	14,18
17/3/23 19:00	72,17	67,36	4,81	0,00	1			1		1				1	1	1	1	1			1		13,67	10,91
17/3/23 20:00	72,47	68,84	3,62	0,00	1			1		1					1	1	1	1			1		15,72	14,33
17/3/23 21:00	69,09	68,16	0,93	0,00	1			1		1					1	1	1	1			1		13,00	12,83
17/3/23 22:00	63,22	62,56	0,66	0,00	1			1		1						1		1			1		10,94	10,95
17/3/23 23:00	56,47	55,49	0,98	0,00	1			1		1						1		1			1		10,71	8,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 και AEP Νο4 λόγω κακοκαιρίας .
2. Λειτουργία DG3 και DG4 ΑΗΣ λόγω απομόνωσης ΓΜ ΑΗΣ - ΓΕΝΝΑΔΙ.

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/3/23 0:00	50,65	49,37	1,28	0,00	1			1								1		1		1			13,49	13,36
18/3/23 1:00	46,23	45,74	0,49	0,00	1			1								1		1		1			8,93	8,85
18/3/23 2:00	45,10	44,19	0,92	0,00	1			1								1		1		1			7,92	7,90
18/3/23 3:00	43,33	40,61	2,72	0,00	1			1								1				1			10,79	10,93
18/3/23 4:00	42,79	37,79	5,00	0,00	1			1								1				1			12,10	11,35
18/3/23 5:00	44,17	39,30	4,87	0,00	1			1								1				1			12,60	12,63
18/3/23 6:00	46,91	37,67	8,99	0,25	1			1								1				1			16,99	13,97
18/3/23 7:00	52,11	36,47	11,14	4,50	1			1								1				1			22,28	15,33
18/3/23 8:00	55,87	37,84	8,68	9,35	1			1								1				1			18,41	15,20
18/3/23 9:00	58,75	41,55	4,89	12,31	1			1								1				1			14,98	14,84
18/3/23 10:00	59,92	39,89	6,46	13,57	1			1								1				1			15,38	15,03
18/3/23 11:00	60,08	35,02	11,41	13,66	1			1								1				1			21,60	14,78
18/3/23 12:00	59,60	33,13	11,95	14,52	1			1								1				1			23,31	13,35
18/3/23 13:00	60,12	32,06	13,42	14,64	1			1								1				1			20,26	14,09
18/3/23 14:00	58,06	31,48	13,71	12,88	1			1								1				1			17,24	13,83
18/3/23 15:00	57,03	32,11	13,68	11,24	1			1								1				1			13,45	14,43
18/3/23 16:00	59,11	34,19	16,59	8,34	1			1								1				1			16,42	17,63
18/3/23 17:00	60,52	40,23	17,54	2,75	1			1								1				1			18,70	18,16
18/3/23 18:00	67,62	48,79	18,80	0,04	1			1								1				1		1	20,44	20,24
18/3/23 19:00	73,52	52,23	21,29	0,00	1			1								1				1		1	23,08	22,04
18/3/23 20:00	72,61	51,47	21,14	0,00	1			1								1				1		1	22,34	21,76
18/3/23 21:00	68,02	48,02	20,00	0,00	1			1								1				1		1	20,54	20,40
18/3/23 22:00	62,59	44,49	18,11	0,00	1			1								1				1		1	19,55	18,74
18/3/23 23:00	56,72	40,05	16,67	0,00	1			1								1						1	17,44	17,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/3/23 0:00	50,77	35,82	14,95	0,00	1			1								1							1	16,45	15,20
19/3/23 1:00	46,50	32,91	13,59	0,00	1			1								1							1	14,97	13,91
19/3/23 2:00	44,89	32,11	12,78	0,00	1			1								1							1	14,86	13,43
19/3/23 3:00	43,33	30,66	12,67	0,00	1			1								1							1	15,02	13,00
19/3/23 4:00	42,80	30,32	12,47	0,00	1			1								1							1	14,20	12,82
19/3/23 5:00	43,83	31,00	12,84	0,00	1			1								1							1	13,11	13,13
19/3/23 6:00	44,50	31,41	12,74	0,34	1			1								1							1	12,53	13,29
19/3/23 7:00	48,00	30,01	13,34	4,64	1			1								1							1	13,26	13,63
19/3/23 8:00	50,26	29,71	10,85	9,70	1			1								1							1	11,07	11,01
19/3/23 9:00	52,65	29,99	9,84	12,81	1			1								1							1	10,43	10,22
19/3/23 10:00	53,58	29,61	9,18	14,79	1			1								1							1	9,53	9,23
19/3/23 11:00	54,65	30,08	8,84	15,73	1			1								1							1	9,29	9,38
19/3/23 12:00	55,30	29,79	9,61	15,89	1			1								1							1	9,92	9,83
19/3/23 13:00	54,93	30,06	9,61	15,25	1			1								1							1	9,75	10,05
19/3/23 14:00	53,21	30,19	9,75	13,27	1			1								1							1	9,92	10,37
19/3/23 15:00	51,64	30,88	8,94	11,82	1			1								1							1	9,91	10,20
19/3/23 16:00	54,28	34,50	11,77	8,01	1			1									1						1	13,40	14,48
19/3/23 17:00	55,51	36,22	16,84	2,45	1			1									1						1	18,25	17,43
19/3/23 18:00	63,14	43,74	19,28	0,11	1			1									1						1	19,75	20,06
19/3/23 19:00	69,60	49,27	20,33	0,00	1			1									1				1		1	20,96	20,87
19/3/23 20:00	69,34	48,73	20,62	0,00	1			1									1				1		1	21,23	20,76
19/3/23 21:00	66,10	46,44	19,66	0,00	1			1									1				1		1	19,59	19,81
19/3/23 22:00	60,79	42,72	18,06	0,00	1			1									1				1		1	17,77	18,24
19/3/23 23:00	54,59	38,35	16,24	0,00	1			1									1						1	15,58	16,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/3/23 0:00	48,26	34,31	13,96	0,00	1			1									1						1	13,37	14,44
20/3/23 1:00	43,94	31,55	12,38	0,00	1			1									1						1	13,78	12,54
20/3/23 2:00	42,81	31,54	11,27	0,00	1			1									1						1	12,44	11,51
20/3/23 3:00	41,90	31,37	10,53	0,00	1			1									1						1	11,55	10,61
20/3/23 4:00	41,31	31,69	9,62	0,00	1			1									1						1	10,45	9,91
20/3/23 5:00	43,22	32,57	10,64	0,00	1			1									1						1	12,18	11,77
20/3/23 6:00	47,16	33,13	13,48	0,55	1			1									1						1	15,38	14,07
20/3/23 7:00	54,64	34,03	15,36	5,25	1			1									1						1	16,85	16,35
20/3/23 8:00	57,10	31,44	15,51	10,14	1			1									1						1	16,10	15,58
20/3/23 9:00	58,72	31,64	14,04	13,04	1			1									1						1	14,63	14,38
20/3/23 10:00	58,90	31,76	12,42	14,72	1			1									1						1	14,02	12,83
20/3/23 11:00	59,36	31,75	11,97	15,64	1			1									1						1	12,86	12,39
20/3/23 12:00	59,58	31,48	12,28	15,82	1			1									1						1	12,58	12,48
20/3/23 13:00	59,39	32,13	11,60	15,65	1			1									1						1	12,69	12,49
20/3/23 14:00	57,79	31,57	11,72	14,51	1			1									1						1	12,21	11,95
20/3/23 15:00	56,52	32,57	11,58	12,37	1			1									1						1	12,22	12,85
20/3/23 16:00	57,65	34,09	14,65	8,91	1			1									1						1	17,72	16,53
20/3/23 17:00	57,72	38,27	16,57	2,89	1			1									1						1	21,00	17,27
20/3/23 18:00	64,15	45,92	18,22	0,01	1			1								1	1						1	23,45	19,16
20/3/23 19:00	69,29	48,69	20,60	0,00	1			1								1	1						1	23,30	20,74
20/3/23 20:00	69,81	50,23	19,58	0,00	1			1								1	1						1	22,28	20,91
20/3/23 21:00	65,99	48,65	17,34	0,00	1			1								1	1						1	28,24	19,76
20/3/23 22:00	59,66	45,82	13,84	0,00	1			1								1	1						1	23,50	17,87
20/3/23 23:00	52,67	40,64	12,03	0,00	1			1								1	1						1	22,59	15,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/3/23 0:00	47,07	37,41	9,66	0,00	1			1								1			1				20,89	13,80
21/3/23 1:00	43,58	39,02	4,56	0,00	1			1								1			1				13,16	13,02
21/3/23 2:00	42,47	36,81	5,66	0,00	1			1								1			1				14,69	12,61
21/3/23 3:00	41,74	34,02	7,72	0,00	1			1								1			1				17,53	12,08
21/3/23 4:00	41,36	34,82	6,54	0,00	1			1										1	1				14,46	11,23
21/3/23 5:00	43,01	38,09	4,92	0,00	1			1										1	1				13,59	12,80
21/3/23 6:00	46,76	42,66	3,70	0,40	1			1										1	1				13,10	12,55
21/3/23 7:00	53,62	45,02	4,03	4,57	1			1									1	1	1				12,81	11,87
21/3/23 8:00	57,07	47,18	4,11	5,78	1			1									1	1	1				14,14	12,95
21/3/23 9:00	60,83	54,13	1,56	5,14	1			1								1		1	1				17,88	17,96
21/3/23 10:00	62,97	53,90	4,02	5,05	1			1								1		1	1				18,86	18,86
21/3/23 11:00	64,49	50,71	8,94	4,85	1			1								1		1	1				22,69	19,34
21/3/23 12:00	65,71	50,19	11,25	4,26	1			1								1		1	1				25,22	19,61
21/3/23 13:00	66,07	49,80	11,23	5,04	1			1								1		1	1				26,03	19,70
21/3/23 14:00	65,36	48,76	11,66	4,94	1			1								1		1	1				26,15	19,44
21/3/23 15:00	63,82	52,42	6,01	5,39	1			1								1		1	1				20,22	19,07
21/3/23 16:00	63,16	49,17	9,47	4,52	1			1								1		1	1				21,46	18,77
21/3/23 17:00	64,69	56,37	7,42	0,91	1			1								1		1	1				20,39	19,30
21/3/23 18:00	72,18	65,50	6,67	0,01	1			1								1		1	1			1	21,40	21,45
21/3/23 19:00	76,23	71,33	4,91	0,00	1			1								1		1	1			1	22,78	22,77
21/3/23 20:00	76,30	69,86	6,44	0,00	1			1								1	1	1	1			1	22,78	22,79
21/3/23 21:00	70,82	62,78	8,04	0,00	1			1								1		1	1			1	21,28	21,24
21/3/23 22:00	63,95	59,66	4,30	0,00	1			1								1		1	1			1	18,83	18,71
21/3/23 23:00	55,66	54,65	1,02	0,00	1			1								1		1	1			1	13,88	13,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
22/3/23 0:00	48,65	46,46	2,18	0,00	1			1								1		1					1	11,91	11,55
22/3/23 1:00	45,02	42,19	2,83	0,00	1			1								1		1					1	10,06	8,83
22/3/23 2:00	43,29	40,54	2,75	0,00	1			1								1		1						12,81	12,80
22/3/23 3:00	41,50	37,41	4,09	0,00	1			1								1		1						13,14	11,36
22/3/23 4:00	42,00	35,09	6,92	0,00	1			1								1		1						18,51	12,03
22/3/23 5:00	43,66	42,06	1,60	0,00	1			1								1		1						12,98	11,98
22/3/23 6:00	49,23	47,36	1,86	0,01	1			1								1		1					1	12,07	12,14
22/3/23 7:00	57,71	56,70	0,53	0,48	1			1								1		1					1	17,14	17,18
22/3/23 8:00	60,22	56,84	1,98	1,40	1			1								1		1					1	17,04	15,15
22/3/23 9:00	62,59	56,42	2,90	3,27	1			1								1		1				1	1	14,90	14,77
22/3/23 10:00	65,49	56,27	4,14	5,07	1			1								1		1				1	1	16,18	15,97
22/3/23 11:00	65,83	54,83	3,03	7,96	1			1								1		1				1	1	26,25	12,92
22/3/23 12:00	66,03	52,37	4,33	9,33	1			1								1		1				1	1	27,21	12,04
22/3/23 13:00	63,84	53,68	3,51	6,65	1			1								1		1				1	1	12,67	12,29
22/3/23 14:00	68,27	59,09	5,55	3,63	1			1								1		1				1	1	19,71	19,78
22/3/23 15:00	67,08	53,93	9,54	3,61	1			1								1		1				1	1	19,06	18,85
22/3/23 16:00	68,61	60,84	4,36	3,42	1			1								1		1				1	1	17,58	16,52
22/3/23 17:00	67,84	63,54	1,98	2,32	1			1		1						1		1				1		13,90	13,89
22/3/23 18:00	72,70	69,05	3,60	0,06	1			1		1						1		1				1		20,12	20,25
22/3/23 19:00	79,08	75,54	3,55	0,00	1			1		1						1		1				1		22,15	22,00
22/3/23 20:00	78,78	76,59	2,19	0,00	1			1		1						1		1			1	1		19,82	19,81
22/3/23 21:00	73,91	71,57	2,33	0,00	1			1								1		1			1	1		19,12	19,14
22/3/23 22:00	65,91	62,75	3,16	0,00	1			1								1		1			1	1		19,43	19,35
22/3/23 23:00	56,98	54,07	2,92	0,00	1			1								1		1			1			16,14	16,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/3/23 0:00	50,27	47,66	2,61	0,00	1			1								1		1		1			12,62	12,52
23/3/23 1:00	46,79	44,70	2,10	0,00	1			1								1		1		1			9,52	9,38
23/3/23 2:00	44,81	42,42	2,39	0,00	1			1								1		1		1			7,79	7,25
23/3/23 3:00	43,75	41,69	2,06	0,00	1			1								1		1		1			6,40	6,18
23/3/23 4:00	43,62	41,84	1,77	0,00	1			1								1		1		1			6,30	6,03
23/3/23 5:00	45,02	43,40	1,62	0,00	1			1								1		1		1			7,47	7,44
23/3/23 6:00	49,62	47,58	1,53	0,50	1			1								1		1		1			11,25	11,32
23/3/23 7:00	58,30	52,20	1,67	4,43	1			1								1		1		1			16,15	16,17
23/3/23 8:00	61,35	51,71	2,00	7,64	1			1								1		1		1			15,92	15,94
23/3/23 9:00	63,04	50,40	3,32	9,33	1			1								1		1		1			16,01	15,91
23/3/23 10:00	63,52	48,81	3,67	11,04	1			1								1		1		1			15,01	14,75
23/3/23 11:00	63,30	47,49	3,56	12,25	1			1								1		1		1			13,47	13,45
23/3/23 12:00	62,72	46,93	2,74	13,05	1			1								1		1		1			12,45	12,37
23/3/23 13:00	62,07	47,73	1,37	12,97	1			1								1		1		1			11,59	11,47
23/3/23 14:00	59,95	47,34	0,87	11,74	1			1								1		1		1			10,70	10,47
23/3/23 15:00	58,24	48,83	0,53	8,88	1			1								1		1		1			12,00	11,88
23/3/23 16:00	59,38	52,82	0,29	6,27	1			1								1		1		1			15,82	15,89
23/3/23 17:00	59,41	57,25	0,22	1,94	1			1								1		1		1			17,43	17,24
23/3/23 18:00	65,36	64,50	0,80	0,06	1			1								1		1		1	1		18,97	19,05
23/3/23 19:00	70,95	69,51	1,43	0,00	1			1								1		1		1	1		21,16	21,17
23/3/23 20:00	71,82	69,91	1,91	0,00	1			1								1		1		1	1		21,40	21,41
23/3/23 21:00	68,05	66,14	1,91	0,00	1			1								1		1		1	1		20,31	20,27
23/3/23 22:00	61,68	58,74	2,95	0,00	1			1								1		1		1	1		17,84	17,81
23/3/23 23:00	54,79	52,55	2,24	0,00	1			1								1		1			1		16,29	16,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/3/23 0:00	48,68	46,58	2,10	0,00	1			1								1		1				1	11,31	11,22
24/3/23 1:00	44,97	42,40	2,57	0,00	1			1								1		1				1	8,02	7,73
24/3/23 2:00	43,27	40,94	2,33	0,00	1			1								1		1					12,35	12,55
24/3/23 3:00	42,45	40,60	1,85	0,00	1			1								1		1					12,47	12,47
24/3/23 4:00	42,85	40,85	2,00	0,00	1			1								1		1					12,63	12,59
24/3/23 5:00	43,85	41,84	2,01	0,00	1			1								1		1					12,86	12,87
24/3/23 6:00	47,38	46,07	1,12	0,19	1			1								1		1				1	11,20	10,40
24/3/23 7:00	54,96	51,44	0,60	2,93	1			1								1		1				1	14,59	14,67
24/3/23 8:00	59,48	52,20	0,27	7,01	1			1								1		1				1	15,37	15,25
24/3/23 9:00	60,91	52,12	0,27	8,53	1			1								1		1				1	15,23	15,24
24/3/23 10:00	61,20	50,61	0,24	10,34	1			1								1		1				1	13,68	13,68
24/3/23 11:00	62,19	50,27	0,33	11,59	1			1								1		1				1	13,39	13,40
24/3/23 12:00	62,96	52,49	0,31	10,16	1			1								1		1				1	15,51	15,56
24/3/23 13:00	63,44	52,57	0,26	10,61	1			1								1		1				1	15,71	15,69
24/3/23 14:00	61,16	51,55	0,18	9,43	1			1								1		1				1	14,70	14,64
24/3/23 15:00	59,14	49,99	1,33	7,82	1			1								1		1				1	14,14	14,07
24/3/23 16:00	58,65	50,40	1,73	6,53	1			1								1		1				1	14,74	14,72
24/3/23 17:00	58,82	50,91	5,89	2,02	1			1								1		1				1	17,65	17,51
24/3/23 18:00	64,20	56,13	7,99	0,08	1			1								1		1				1	20,27	19,09
24/3/23 19:00	69,34	58,79	10,55	0,00	1			1								1		1			1	1	22,52	20,74
24/3/23 20:00	69,88	59,78	10,10	0,00	1			1								1		1			1	1	21,55	20,87
24/3/23 21:00	66,26	54,81	11,46	0,00	1			1								1		1			1	1	23,06	19,85
24/3/23 22:00	60,42	50,54	9,87	0,00	1			1								1		1			1	1	18,96	17,40
24/3/23 23:00	54,41	41,34	13,07	0,00	1			1								1		1				1	23,61	16,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/3/23 0:00	48,72	34,40	14,32	0,00	1			1								1		1					21,97	14,57
25/3/23 1:00	45,27	32,03	13,23	0,00	1			1								1		1					19,26	13,51
25/3/23 2:00	44,06	31,06	13,00	0,00	1			1								1		1					16,75	13,19
25/3/23 3:00	42,37	30,15	12,22	0,00	1			1								1		1					15,10	12,43
25/3/23 4:00	42,02	29,98	12,04	0,00	1			1								1		1					15,07	12,33
25/3/23 5:00	43,44	32,13	11,31	0,00	1			1										1			1		15,33	11,99
25/3/23 6:00	43,80	32,05	11,08	0,67	1			1										1			1		15,03	11,54
25/3/23 7:00	48,40	32,21	11,11	5,08	1			1										1			1		15,53	11,45
25/3/23 8:00	52,50	32,24	10,60	9,67	1			1										1			1		15,96	11,29
25/3/23 9:00	50,64	30,43	8,61	11,59	1			1										1			1		10,13	7,55
25/3/23 10:00	52,88	30,16	8,18	14,53	1			1										1			1		6,37	6,66
25/3/23 11:00	54,38	31,64	7,18	15,56	1			1										1			1		6,10	7,14
25/3/23 12:00	54,29	32,68	5,91	15,70	1			1										1			1		8,63	6,96
25/3/23 13:00	54,99	31,95	7,81	15,23	1			1										1			1		11,05	8,48
25/3/23 14:00	52,67	31,56	7,09	14,02	1			1										1			1		9,15	7,14
25/3/23 15:00	50,51	32,54	5,97	12,00	1			1										1			1		5,45	6,76
25/3/23 16:00	51,41	34,61	8,42	8,38	1			1										1			1		11,62	11,65
25/3/23 17:00	52,52	35,41	13,92	3,18	1			1										1			1		19,75	15,69
25/3/23 18:00	58,16	41,31	16,73	0,12	1			1										1			1		22,32	17,40
25/3/23 19:00	63,80	44,95	18,85	0,00	1			1										1			1		21,18	19,10
25/3/23 20:00	63,47	45,36	18,11	0,00	1			1										1	1		1		22,14	19,05
25/3/23 21:00	60,98	42,79	18,19	0,00	1			1										1	1		1		21,63	18,27
25/3/23 22:00	56,51	40,23	16,28	0,00	1			1										1	1				21,28	16,93
25/3/23 23:00	52,00	38,74	13,26	0,00	1			1										1	1				22,91	15,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ (09:15-11:00) λόγω συμβάντων στο δίκτυο.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/3/23 0:00	47,98	35,88	12,11	0,00	1			1								1				1			20,33	14,38
27/3/23 1:00	44,20	31,57	12,63	0,00	1			1								1				1			20,19	13,20
27/3/23 2:00	42,97	30,49	12,48	0,00	1			1								1				1			18,21	12,87
27/3/23 3:00	41,44	31,36	10,08	0,00	1			1								1				1			15,70	11,81
27/3/23 4:00	41,35	31,82	9,53	0,00	1			1								1				1			17,29	11,62
27/3/23 5:00	41,52	35,66	5,87	0,00	1			1								1				1			14,70	11,62
27/3/23 6:00	43,05	39,88	3,16	0,00	1			1								1				1			11,45	11,39
27/3/23 7:00	53,90	51,49	1,63	0,78	1			1								1				1	1		15,67	15,78
27/3/23 8:00	57,72	51,22	1,05	5,45	1											1				1	1		12,76	10,42
27/3/23 9:00	61,29	51,07	0,37	9,84	1					1						1				1	1		6,56	5,93
27/3/23 10:00	62,05	49,11	0,35	12,60	1					1						1				1			10,46	10,39
27/3/23 11:00	61,09	47,76	0,30	13,03	1					1						1				1			9,03	9,01
27/3/23 12:00	63,75	47,72	0,88	15,15	1					1						1				1			9,49	9,42
27/3/23 13:00	63,61	47,75	1,29	14,57	1					1						1				1			9,65	8,46
27/3/23 14:00	60,97	46,30	1,51	13,15	1			1								1				1	1		5,85	5,62
27/3/23 15:00	59,07	45,09	1,99	11,99	1			1								1				1	1		9,96	9,54
27/3/23 16:00	58,02	44,82	2,36	10,84	1			1								1				1	1		10,09	10,02
27/3/23 17:00	57,37	45,59	3,69	8,10	1			1								1				1	1		11,99	11,99
27/3/23 18:00	58,00	49,31	6,02	2,66	1			1								1				1	1		16,73	16,77
27/3/23 19:00	64,10	56,12	7,91	0,07	1			1								1				1	1		18,96	19,00
27/3/23 20:00	69,70	62,66	7,04	0,00	1			1								1	1			1	1		20,76	20,77
27/3/23 21:00	67,40	60,62	6,78	0,00	1			1								1	1			1	1		20,14	20,10
27/3/23 22:00	61,93	53,65	8,27	0,00	1			1								1	1			1	1		19,11	18,37
27/3/23 23:00	55,12	43,93	11,20	0,00	1			1								1				1	1		25,07	16,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμού (09:00-13:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 28 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/3/23 0:00	49,69	35,27	14,42	0,00	1			1								1				1			19,97	14,78
28/3/23 1:00	45,25	32,02	13,24	0,00	1			1								1				1			14,80	13,53
28/3/23 2:00	43,69	33,76	9,93	0,00	1			1								1				1			16,93	13,06
28/3/23 3:00	42,63	31,46	11,17	0,00	1			1								1				1			18,34	12,56
28/3/23 4:00	42,16	30,04	12,12	0,00	1			1								1				1			15,19	12,45
28/3/23 5:00	43,63	33,51	10,12	0,00	1			1								1				1			15,35	13,02
28/3/23 6:00	48,36	37,40	10,96	0,00	1			1								1				1			17,15	14,43
28/3/23 7:00	55,64	40,67	13,89	1,07	1			1								1				1			20,59	16,60
28/3/23 8:00	60,34	39,58	14,75	6,00	1			1								1				1	1		22,95	17,43
28/3/23 9:00	63,47	40,60	12,51	10,35	1			1								1				1			17,86	14,16
28/3/23 10:00	63,85	38,51	12,49	12,85	1			1								1				1			15,04	13,30
28/3/23 11:00	63,75	38,25	12,28	13,22	1			1								1				1			12,50	12,72
28/3/23 12:00	64,55	40,32	12,11	12,12	1			1								1				1			12,62	12,92
28/3/23 13:00	66,09	40,42	12,89	12,77	1			1								1				1			13,41	13,22
28/3/23 14:00	64,12	36,70	12,62	14,80	1			1								1				1			13,02	12,81
28/3/23 15:00	61,33	35,49	12,02	13,83	1			1								1				1			11,92	12,26
28/3/23 16:00	59,69	38,84	11,62	9,23	1			1								1				1			11,44	11,92
28/3/23 17:00	60,52	41,18	12,46	6,87	1			1								1				1			12,76	13,41
28/3/23 18:00	62,62	46,29	13,42	2,90	1			1								1				1		1	14,81	14,27
28/3/23 19:00	67,89	54,04	13,77	0,07	1			1								1				1		1	15,60	14,91
28/3/23 20:00	73,17	57,49	15,68	0,00	1			1								1				1		1	17,30	16,08
28/3/23 21:00	71,28	55,94	15,34	0,00	1			1								1			1	1			16,02	15,66
28/3/23 22:00	65,07	51,03	14,04	0,00	1			1						1	1				1	1			14,88	14,30
28/3/23 23:00	58,13	45,76	12,37	0,00	1			1						1	1				1				13,43	12,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω κακοκαιρίας
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου και ταλαντώσεων συχνότητας (08:54-24:00)

HΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
29/3/2023	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3,00	29/3/23 0:00	51,99	41,81	10,19	0,00	1			1								1			1				10,06	10,16
	29/3/23 1:00	47,91	39,28	8,63	0,00	1			1								1			1				9,00	9,07
	29/3/23 2:00	46,69	37,98	8,71	0,00	1			1								1			1				9,52	8,88
	29/3/23 3:00	45,75	37,38	8,38	0,00	1			1								1			1				8,99	8,66
	29/3/23 4:00	44,73	36,60	8,13	0,00	1			1								1			1				8,77	8,43
	29/3/23 5:00	45,03	37,18	7,85	0,00	1			1								1			1				9,82	8,52
	29/3/23 6:00	50,73	42,13	8,60	0,00	1			1								1			1				11,68	9,60
	29/3/23 7:00	60,67	49,00	11,20	0,46	1			1								1			1	1			12,82	11,85
	29/3/23 8:00	66,89	50,12	13,01	3,77	1			1								1			1	1			14,93	13,86
	29/3/23 9:00	71,03	50,38	12,59	8,06	1			1		1						1				1			14,50	13,33
	29/3/23 10:00	72,00	49,49	12,02	10,49	1			1		1						1				1			13,86	12,40
	29/3/23 11:00	73,67	48,80	11,30	13,57	1			1		1						1				1			12,74	11,75
	29/3/23 12:00	73,57	49,09	10,59	13,89	1			1		1						1				1			12,76	11,03
	29/3/23 13:00	73,35	48,31	10,36	14,69	1			1		1						1				1			12,85	11,08
	29/3/23 14:00	72,06	47,02	11,81	13,22	1			1		1						1				1			14,74	12,26
	29/3/23 15:00	70,84	46,32	11,65	12,87	1			1		1						1				1			14,45	12,32
	29/3/23 16:00	70,21	48,31	11,76	10,14	1			1		1						1				1			14,64	12,50
	29/3/23 17:00	70,58	53,10	12,50	4,98	1			1		1						1				1			15,67	12,99
	29/3/23 18:00	73,47	58,81	12,70	1,97	1			1		1						1				1			15,93	13,56
	29/3/23 19:00	82,12	66,28	15,79	0,06	1			1		1						1		1		1			17,49	16,91
	29/3/23 20:00	89,03	68,87	20,15	0,00	1			1		1						1		1		1			21,48	21,31
	29/3/23 21:00	85,25	62,79	22,45	0,00	1			1		1						1		1		1			24,07	23,00
	29/3/23 22:00	77,13	56,32	20,81	0,00	1			1		1						1		1		1			21,95	20,80
	29/3/23 23:00	67,08	47,36	19,71	0,00	1			1								1		1		1			21,01	20,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1) περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων.
- 2) Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω σφάλματος επικοινωνίας με τον ΘΗΣ Ν. Ρόδου.

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
30/3/23 0:00	58,21	41,22	16,99	0,00	1			1									1		1						17,66	17,13
30/3/23 1:00	52,92	38,82	14,10	0,00	1			1									1		1						14,43	14,27
30/3/23 2:00	51,09	37,69	13,39	0,00	1			1									1		1						14,71	13,77
30/3/23 3:00	49,67	36,63	13,04	0,00	1			1									1		1						14,23	13,38
30/3/23 4:00	49,27	37,29	11,98	0,00	1			1									1		1						15,82	13,24
30/3/23 5:00	51,14	40,26	10,88	0,00	1			1									1		1						19,64	14,09
30/3/23 6:00	57,34	47,05	10,29	0,00	1			1									1		1			1			21,24	17,11
30/3/23 7:00	66,42	53,52	11,83	1,07	1			1									1		1			1			21,50	19,68
30/3/23 8:00	70,25	53,64	10,77	5,83	1			1									1		1			1			24,92	20,87
30/3/23 9:00	72,26	44,34	17,58	10,35	1			1									1		1			1			27,22	21,64
30/3/23 10:00	72,68	44,09	15,62	12,97	1			1									1		1						26,83	21,12
30/3/23 11:00	72,86	43,63	14,37	14,86	1			1									1		1			1			17,72	15,83
30/3/23 12:00	74,44	42,52	17,92	14,00	1			1									1		1			1			20,14	18,59
30/3/23 13:00	74,20	45,61	18,04	10,55	1			1									1		1			1			18,07	19,06
30/3/23 14:00	73,90	46,13	17,06	10,71	1			1									1		1			1			27,14	21,65
30/3/23 15:00	72,23	43,66	18,33	10,24	1			1									1		1			1			18,16	18,05
30/3/23 16:00	71,46	43,75	18,49	9,22	1			1									1		1			1			19,49	19,26
30/3/23 17:00	70,91	44,40	19,31	7,21	1			1									1		1			1			20,57	20,33
30/3/23 18:00	72,80	48,26	21,21	3,32	1			1									1		1			1			23,36	21,77
30/3/23 19:00	80,72	57,43	23,11	0,18	1			1									1	1	1			1			25,60	24,12
30/3/23 20:00	88,41	62,52	25,89	0,00	1			1									1	1	1			1			26,92	26,52
30/3/23 21:00	86,19	61,15	25,04	0,00	1			1									1	1	1			1			28,26	25,82
30/3/23 22:00	77,88	54,95	22,93	0,00	1			1									1		1			1			26,68	23,35
30/3/23 23:00	68,17	48,37	19,80	0,00	1			1									1		1			1			21,75	20,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων(00:44-15:55)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/3/23 0:00	59,87	42,16	17,72	0,00	1			1								1		1					18,89	17,94
31/3/23 1:00	54,08	39,05	15,03	0,00	1			1								1		1					20,14	16,21
31/3/23 2:00	52,21	38,66	13,54	0,00	1			1								1		1					19,64	15,59
31/3/23 3:00	50,35	36,16	14,19	0,00	1			1								1		1					20,93	15,00
31/3/23 4:00	50,07	38,15	11,92	0,00	1			1								1		1					23,17	14,95
31/3/23 5:00	51,64	38,73	12,91	0,00	1			1								1		1					17,39	15,45
31/3/23 6:00	57,34	44,07	13,27	0,00	1			1								1		1					19,33	17,16
31/3/23 7:00	66,03	56,08	8,84	1,11	1			1								1		1			1		19,63	19,62
31/3/23 8:00	70,21	59,74	4,78	5,69	1			1								1	1	1			1		20,11	20,10
31/3/23 9:00	71,47	57,78	3,30	10,39	1			1								1	1	1			1		16,76	16,45
31/3/23 10:00	70,86	54,68	2,74	13,45	1			1								1		1			1		19,10	18,85
31/3/23 11:00	69,55	51,67	3,46	14,42	1			1								1		1			1		19,82	17,77
31/3/23 12:00	70,65	51,37	3,42	15,86	1			1								1		1			1		17,16	17,10
31/3/23 13:00	70,24	50,24	4,50	15,50	1			1								1		1			1		17,79	17,39
31/3/23 14:00	69,24	48,03	5,98	15,23	1			1								1		1			1		19,13	16,72
31/3/23 15:00	66,96	45,73	7,46	13,77	1			1								1		1			1		19,72	16,23
31/3/23 16:00	66,65	49,08	5,29	12,27	1			1								1		1			1		19,32	16,98
31/3/23 17:00	66,40	52,99	4,57	8,83	1			1								1		1			1		19,34	19,36
31/3/23 18:00	67,38	59,49	4,39	3,50	1			1								1		1			1	1	20,15	20,00
31/3/23 19:00	73,90	70,20	3,50	0,20	1			1								1		1			1	1	21,95	21,99
31/3/23 20:00	80,18	77,76	2,41	0,00	1			1								1		1			1	1	23,98	24,00
31/3/23 21:00	78,59	76,21	2,38	0,00	1			1								1		1			1	1	23,58	23,54
31/3/23 22:00	73,33	70,45	2,88	0,00	1			1								1		1			1	1	21,79	21,74
31/3/23 23:00	63,62	60,19	3,44	0,00	1			1								1					1	1	19,82	19,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης