

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
1/4/23 0:00	58,35	51,84	6,50	0,00	1			1								1						1	1	20,52	15,93
1/4/23 1:00	53,18	42,13	11,05	0,00	1			1								1						1	1	23,59	15,68
1/4/23 2:00	51,55	42,83	8,72	0,00	1			1								1							1	20,42	15,39
1/4/23 3:00	49,67	43,51	6,16	0,00	1			1								1							1	18,87	14,66
1/4/23 4:00	48,98	44,53	4,44	0,00	1			1								1						1	1	15,92	11,99
1/4/23 5:00	50,24	46,70	3,55	0,00	1			1								1						1	1	12,81	12,86
1/4/23 6:00	53,73	51,86	1,88	0,00	1			1								1						1	1	15,74	15,79
1/4/23 7:00	58,83	56,66	1,63	0,54	1			1								1						1	1	17,46	17,49
1/4/23 8:00	65,48	61,72	1,35	2,40	1			1								1	1					1	1	18,91	18,93
1/4/23 9:00	71,03	63,95	1,82	5,26	1			1								1	1					1	1	21,05	21,05
1/4/23 10:00	72,22	56,92	5,06	10,24	1			1								1	1					1	1	18,75	18,42
1/4/23 11:00	72,44	52,65	7,31	12,47	1			1								1						1	1	22,51	21,63
1/4/23 12:00	72,46	50,99	8,52	12,96	1			1								1						1	1	22,13	21,54
1/4/23 13:00	72,10	49,12	9,30	13,68	1			1								1						1	1	21,24	21,00
1/4/23 14:00	69,92	49,05	8,04	12,83	1			1								1						1	1	19,94	19,75
1/4/23 15:00	69,33	55,18	6,33	7,83	1			1								1						1	1	20,63	20,70
1/4/23 16:00	70,70	59,39	6,50	4,80	1			1								1	1					1	1	20,86	20,54
1/4/23 17:00	69,51	59,09	4,55	5,87	1			1								1	1					1	1	19,48	19,49
1/4/23 18:00	70,06	62,06	5,50	2,49	1			1								1	1					1	1	20,90	20,94
1/4/23 19:00	76,59	70,67	5,88	0,03	1			1								1	1					1	1	22,80	22,84
1/4/23 20:00	81,86	73,99	7,87	0,00	1			1								1	1	1				1	1	24,50	24,50
1/4/23 21:00	78,39	69,46	8,92	0,00	1			1								1	1	1				1	1	23,52	23,46
1/4/23 22:00	72,09	64,37	7,72	0,00	1			1								1	1	1				1	1	21,91	21,38
1/4/23 23:00	64,69	57,47	7,21	0,00	1			1									1	1				1	1	19,56	19,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/4/23 0:00	58,32	50,71	7,62	0,00	1			1									1	1				1	19,98	16,63
2/4/23 1:00	53,46	46,62	6,83	0,00	1			1									1	1				1	17,19	15,81
2/4/23 2:00	51,36	44,70	6,65	0,00	1			1									1	1				1	17,64	14,36
2/4/23 3:00	50,03	44,89	5,14	0,00	1			1									1	1				1	16,10	12,71
2/4/23 4:00	49,10	43,96	5,14	0,00	1			1									1	1				1	15,60	11,88
2/4/23 5:00	50,23	44,39	5,85	0,00	1			1									1	1				1	17,61	13,14
2/4/23 6:00	49,35	43,38	5,97	0,00	1			1									1	1				1	17,80	12,29
2/4/23 7:00	52,10	43,76	7,35	0,99	1			1									1	1				1	21,72	14,01
2/4/23 8:00	59,13	46,26	9,89	2,99	1			1									1	1				1	25,92	17,71
2/4/23 9:00	64,32	51,21	6,91	6,20	1			1									1	1				1	24,76	19,17
2/4/23 10:00	68,02	51,88	6,95	9,19	1			1									1	1				1	23,70	20,30
2/4/23 11:00	68,80	49,96	8,09	10,76	1			1									1	1				1	22,58	20,27
2/4/23 12:00	70,67	47,63	11,16	11,88	1			1									1	1				1	27,06	21,11
2/4/23 13:00	70,98	48,50	10,22	12,26	1			1									1	1				1	29,51	20,31
2/4/23 14:00	68,42	47,06	8,43	12,93	1			1									1	1				1	20,47	18,39
2/4/23 15:00	65,94	45,06	9,52	11,36	1			1									1	1				1	19,21	17,41
2/4/23 16:00	64,61	47,03	9,46	8,12	1			1									1	1				1	21,37	17,67
2/4/23 17:00	65,01	48,74	11,10	5,17	1			1									1	1				1	24,98	19,48
2/4/23 18:00	69,67	52,16	16,61	0,90	1			1									1	1				1	28,20	20,86
2/4/23 19:00	77,33	59,09	18,19	0,05	1			1									1	1			1	1	38,86	23,10
2/4/23 20:00	81,93	61,35	20,57	0,00	1			1									1	1			1	1	45,43	24,58
2/4/23 21:00	78,19	57,13	21,06	0,00	1			1									1	1			1	1	41,38	23,42
2/4/23 22:00	70,94	51,17	19,77	0,00	1												1	1			1	1	34,96	21,21
2/4/23 23:00	63,13	44,19	18,94	0,00	1			1									1	1				1	23,40	18,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Πλύση της D2 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/4/23 0:00	56,30	39,47	16,83	0,00	1			1									1	1					18,58	16,87
3/4/23 1:00	51,18	36,26	14,93	0,00	1			1									1	1					15,69	15,35
3/4/23 2:00	49,45	35,02	14,44	0,00	1			1									1	1					15,37	14,81
3/4/23 3:00	48,53	34,16	14,37	0,00	1			1									1	1					14,48	14,54
3/4/23 4:00	48,12	34,22	13,90	0,00	1			1									1	1					13,57	14,42
3/4/23 5:00	50,42	35,86	14,56	0,00	1			1									1	1					15,37	15,09
3/4/23 6:00	57,06	40,64	16,42	0,00	1			1									1	1					17,40	17,08
3/4/23 7:00	66,10	46,99	18,83	0,28	1			1									1	1				1	19,73	19,78
3/4/23 8:00	70,50	48,22	20,75	1,53	1			1									1	1				1	21,52	21,13
3/4/23 9:00	73,43	48,33	21,64	3,47	1			1									1	1				1	22,37	22,01
3/4/23 10:00	73,87	44,04	21,90	7,93	1			1									1	1				1	22,83	22,15
3/4/23 11:00	75,14	40,78	22,25	12,11	1			1									1	1				1	22,53	22,50
3/4/23 12:00	75,37	39,94	22,33	13,09	1			1									1	1					22,47	22,59
3/4/23 13:00	80,06	43,90	22,49	13,68	1			1									1	1					22,66	22,80
3/4/23 14:00	76,73	41,81	21,92	12,99	1			1									1	1					21,98	22,14
3/4/23 15:00	69,26	35,67	20,40	13,19	1			1									1	1					20,88	20,77
3/4/23 16:00	69,91	38,50	20,88	10,53	1			1									1	1					21,44	20,98
3/4/23 17:00	71,56	43,85	20,95	6,77	1			1									1	1					21,62	21,44
3/4/23 18:00	72,86	48,56	21,63	2,67	1			1			1						1	1					22,48	21,85
3/4/23 19:00	79,69	56,80	22,83	0,06	1			1			1						1	1				1	24,06	23,83
3/4/23 20:00	85,67	60,33	25,34	0,00	1			1			1						1	1				1	26,35	25,69
3/4/23 21:00	82,37	57,67	24,69	0,00	1			1			1						1	1				1	25,13	24,71
3/4/23 22:00	74,30	52,10	22,20	0,00	1			1			1						1	1					22,80	22,29
3/4/23 23:00	64,87	45,94	18,93	0,00	1			1			1						1	1					19,18	18,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία Diesel Νο5 ΑΗΣ λόγω περιορισμού παραγωγής ΘΗΣ λόγω επικείμενης κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/4/23 0:00	57,07	42,94	14,12	0,00	1			1			1				1			1					14,43	14,13
4/4/23 1:00	52,41	42,90	9,51	0,00	1			1			1				1			1					9,27	9,33
4/4/23 2:00	50,96	43,81	7,16	0,00	1			1			1				1			1					7,38	7,62
4/4/23 3:00	49,04	43,40	5,64	0,00	1			1			1				1			1					5,43	5,63
4/4/23 4:00	49,33	44,10	5,23	0,00	1			1			1				1			1					5,04	5,82
4/4/23 5:00	51,54	44,54	7,00	0,00	1			1			1				1			1					7,34	8,14
4/4/23 6:00	57,51	45,93	11,58	0,00	1			1			1				1			1					13,32	14,57
4/4/23 7:00	66,99	48,70	18,09	0,19	1			1			1	0,19	1		1			1					20,98	20,02
4/4/23 8:00	72,99	51,50	19,06	2,43	1			1			1				1			1					28,99	21,87
4/4/23 9:00	76,44	46,79	22,54	7,11	1			1			1				1			1					25,12	22,92
4/4/23 10:00	78,33	43,13	22,76	12,43	1			1			1							1					25,33	23,46
4/4/23 11:00	78,33	41,27	22,50	14,56	1			1			1							1					24,78	23,45
4/4/23 12:00	76,87	39,96	22,69	14,21	1			1			1							1					23,39	22,99
4/4/23 13:00	76,87	42,40	19,71	14,76	1			1										1				1	20,87	21,52
4/4/23 14:00	74,85	41,43	21,82	11,60	1			1				1						1				1	24,47	22,39
4/4/23 15:00	71,99	40,84	21,22	9,93	1			1										1				1	21,93	21,61
4/4/23 16:00	72,66	44,70	20,99	6,97	1			1										1		1	1		22,55	21,72
4/4/23 17:00	72,80	47,65	20,60	4,55	1			1										1		1	1		23,83	21,81
4/4/23 18:00	73,13	51,07	19,97	2,08	1			1										1		1	1		26,13	21,88
4/4/23 19:00	78,33	60,72	17,46	0,15	1			1									1	1		1	1		28,47	23,44
4/4/23 20:00	84,25	63,19	21,06	0,00	1			1									1	1		1	1		33,38	25,24
4/4/23 21:00	81,05	57,08	23,97	0,00	1			1									1	1		1	1		30,07	24,28
4/4/23 22:00	73,36	51,82	21,54	0,00	1			1									1	1		1	1		26,32	21,97
4/4/23 23:00	64,19	45,28	18,92	0,00	1			1									1	1		1	1		21,58	19,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 (00:00-09:00) λόγω κακοκαιρίας
2. Λειτουργία D5 Σορώνης (00:00-12:00) λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/4/23 0:00	56,88	40,25	16,62	0,00	1			1										1		1			19,17	17,06	
5/4/23 1:00	52,75	37,84	14,91	0,00	1			1										1		1			18,55	15,80	
5/4/23 2:00	50,73	36,07	14,65	0,00	1			1										1		1			19,67	15,17	
5/4/23 3:00	49,75	35,32	14,44	0,00	1			1										1		1			16,24	14,90	
5/4/23 4:00	49,93	35,47	14,45	0,00	1			1										1		1			16,07	14,95	
5/4/23 5:00	52,57	38,46	14,11	0,00	1			1										1		1			18,98	15,73	
5/4/23 6:00	57,98	41,27	16,71	0,00	1			1										1		1			21,98	17,36	
5/4/23 7:00	67,36	47,66	18,53	1,18	1			1									1	1		1			22,05	20,15	
5/4/23 8:00	73,10	51,50	16,46	5,14	1			1									1	1		1			29,20	21,89	
5/4/23 9:00	76,53	52,21	15,28	9,04	1			1									1	1		1			40,38	22,98	
5/4/23 10:00	78,03	48,71	18,33	10,98	1			1									1	1		1			27,36	20,36	
5/4/23 11:00	78,60	46,73	20,21	11,66	1			1									1	1		1			23,44	22,62	
5/4/23 12:00	78,62	41,20	23,20	14,22	1			1										1		1			24,68	23,25	
5/4/23 13:00	76,38	41,70	20,69	13,99	1	1		1										1		1			21,20	21,16	
5/4/23 14:00	75,23	41,93	19,13	14,17	1	1		1										1		1			19,89	19,81	
5/4/23 15:00	71,15	41,29	15,88	13,97	1	1		1										1		1			14,99	15,93	
5/4/23 16:00	70,59	42,35	16,13	12,11	1	1		1										1		1			16,27	17,51	
5/4/23 17:00	70,71	44,40	17,87	8,44		1		1										1		1			23,84	21,13	
5/4/23 18:00	73,20	51,27	18,44	3,49		1		1									1	1		1			29,65	21,92	
5/4/23 19:00	78,69	63,35	15,11	0,22		1		1									1	1		1	1		32,72	23,57	
5/4/23 20:00	84,91	70,73	14,18	0,00		1		1									1	1		1	1		28,30	25,42	
5/4/23 21:00	81,46	65,26	16,21	0,00		1		1									1	1		1	1		32,93	24,41	
5/4/23 22:00	73,84	61,65	12,19	0,00		1		1									1	1		1	1		37,62	22,13	
5/4/23 23:00	66,95	58,15	8,79	0,00		1		1									1	1		1	1		19,71	19,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου και ταλαντώσεων συχνότητας (10:00-12:00)
2. Δοκιμαστική λειτουργία ATM2 (12:00-16:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/4/23 0:00	58,33	52,13	6,19	0,00		1		1									1	1		1			21,50	15,97	
6/4/23 1:00	53,77	50,02	3,75	0,00		1		1									1	1		1			15,04	14,81	
6/4/23 2:00	51,97	47,52	4,44	0,00		1		1									1	1		1			13,27	13,12	
6/4/23 3:00	50,07	45,03	5,04	0,00		1		1									1	1		1			11,98	11,05	
6/4/23 4:00	50,46	44,89	5,56	0,00		1		1									1	1		1			12,43	11,50	
6/4/23 5:00	52,85	48,20	4,65	0,00		1		1									1	1		1			13,72	13,76	
6/4/23 6:00	58,93	54,28	4,65	0,00		1		1									1	1		1			16,71	16,42	
6/4/23 7:00	68,19	63,42	3,34	1,43		1		1									1	1		1	1		19,02	18,38	
6/4/23 8:00	73,98	67,46	1,95	4,57		1		1			1						1	1		1			16,37	15,06	
6/4/23 9:00	77,78	69,63	2,67	5,47		1		1			1						1	1		1			18,42	17,81	
6/4/23 10:00	79,39	64,90	3,55	10,94		1		1			1						1	1		1			15,44	15,11	
6/4/23 11:00	80,58	65,62	3,14	11,83		1		1			1						1	1		1			15,98	15,88	
6/4/23 12:00	80,53	64,63	8,63	7,28		1		1			1						1	1		1			21,24	20,70	
6/4/23 13:00	80,31	63,77	8,04	8,50		1		1			1						1	1		1			23,76	19,16	
6/4/23 14:00	79,94	60,30	13,86	5,78		1		1			1			1			1	1					25,58	23,00	
6/4/23 15:00	79,46	56,73	20,56	2,17		1		1			1			1			1	1					29,94	22,84	
6/4/23 16:00	83,97	61,87	21,27	0,83		1		1			1			1			1	1					27,97	23,57	
6/4/23 17:00	85,87	71,54	13,37	0,96		1		1	1	1				1			1	1					27,54	20,40	
6/4/23 18:00	86,73	74,31	11,82	0,60		1		1	1	1				1			1	1					31,09	21,45	
6/4/23 19:00	92,05	82,97	9,07	0,01		1		1	1	1						1	1	1					28,65	27,34	
6/4/23 20:00	94,59	87,93	6,66	0,00		1		1	1	1						1	1	1					28,33	28,30	
6/4/23 21:00	89,46	82,39	7,07	0,00		1		1	1	1						1	1	1					24,75	24,23	
6/4/23 22:00	80,58	73,36	7,22	0,00		1		1	1	1						1	1	1					19,92	15,58	
6/4/23 23:00	70,28	61,36	8,92	0,00		1		1	1	1						1		1					17,02	11,29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω κακοκαιρίας
2. Λειτουργία D4 και D5 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 7 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/4/23 0:00	61,92	47,64	14,28	0,00		1		1			1					1		1					21,27	17,70
7/4/23 1:00	56,62	45,08	11,55	0,00		1		1			1			1		1							19,99	13,51
7/4/23 2:00	55,41	45,12	10,29	0,00		1		1			1			1		1							18,69	12,12
7/4/23 3:00	53,39	47,18	6,21	0,00		1		1			1			1		1							14,99	9,96
7/4/23 4:00	52,71	47,69	5,02	0,00		1		1			1			1		1							14,91	9,35
7/4/23 5:00	55,13	45,00	10,13	0,00		1		1			1			1		1							15,79	12,00
7/4/23 6:00	61,70	48,78	12,92	0,00		1		1			1					1					1		20,34	16,48
7/4/23 7:00	71,44	54,03	16,16	1,25		1		1			1					1					1		26,26	21,30
7/4/23 8:00	75,85	60,35	10,85	4,64		1		1			1					1				1	1		20,02	18,98
7/4/23 9:00	79,42	60,41	10,33	8,68		1		1			1					1				1	1		21,56	18,00
7/4/23 10:00	78,58	61,42	6,52	10,64		1		1			1					1				1	1		17,50	14,79
7/4/23 11:00	79,06	60,67	6,13	12,26		1		1			1					1					1		18,53	17,19
7/4/23 12:00	78,34	55,66	9,18	13,49		1		1								1		1			1		23,89	17,43
7/4/23 13:00	77,21	51,12	11,92	14,17		1		1								1		1			1		28,41	23,16
7/4/23 14:00	75,43	47,93	13,30	14,20		1		1								1		1			1		32,94	22,60
7/4/23 15:00	72,37	47,22	11,75	13,41		1		1								1		1			1		32,06	21,58
7/4/23 16:00	72,81	50,00	11,51	11,30		1		1								1		1			1		28,25	21,77
7/4/23 17:00	73,43	54,81	10,10	8,52		1		1								1		1			1		25,16	21,91
7/4/23 18:00	74,91	65,60	6,01	3,31		1		1								1		1		1	1		26,11	22,32
7/4/23 19:00	80,84	73,95	6,62	0,27		1		1								1		1		1	1		24,00	24,07
7/4/23 20:00	88,47	80,50	7,98	0,00		1		1								1	1	1		1	1		26,38	26,41
7/4/23 21:00	84,42	76,49	7,93	0,00		1		1								1	1	1		1	1		25,29	25,24
7/4/23 22:00	77,83	71,28	6,55	0,00		1		1								1	1	1		1	1		23,39	23,32
7/4/23 23:00	68,98	62,28	6,71	0,00		1		1								1	1	1		1	1		19,34	19,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία AEP Νο3 και D5 ΑΗΣ Σορώνης λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 8 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/4/23 0:00	61,65	56,19	5,46	0,00		1		1								1	1	1		1			17,28	17,16
8/4/23 1:00	56,46	51,18	5,27	0,00		1		1								1		1		1			16,32	16,38
8/4/23 2:00	54,89	51,67	3,21	0,00		1		1								1		1		1			16,36	16,35
8/4/23 3:00	52,78	51,00	1,78	0,00		1		1								1		1		1			15,39	15,37
8/4/23 4:00	52,91	51,59	1,32	0,00		1		1								1		1		1			15,71	15,71
8/4/23 5:00	54,80	53,64	1,16	0,00		1		1								1		1		1			16,29	16,01
8/4/23 6:00	59,62	59,52	0,10	0,00		1		1								1		1		1	1		15,31	15,28
8/4/23 7:00	66,12	65,69	0,13	0,30		1		1								1		1		1	1		19,60	19,67
8/4/23 8:00	73,99	72,25	0,47	1,28		1		1								1		1		1	1		21,86	21,93
8/4/23 9:00	79,38	76,23	0,63	2,52		1		1								1		1	1	1	1		23,61	23,64
8/4/23 10:00	83,06	78,96	0,53	3,57		1		1								1		1	1	1	1		24,71	24,73
8/4/23 11:00	83,68	78,75	0,43	4,50		1		1								1		1	1	1	1		24,98	24,99
8/4/23 12:00	84,68	78,77	1,36	4,55		1		1								1		1	1	1	1		25,19	25,23
8/4/23 13:00	86,10	81,91	0,46	3,73		1		1								1		1	1	1	1		25,72	25,72
8/4/23 14:00	85,62	81,68	0,19	3,76		1		1								1		1	1	1	1		25,63	25,64
8/4/23 15:00	84,85	81,17	0,32	3,36		1		1								1		1	1	1	1		20,90	18,79
8/4/23 16:00	85,82	81,46	2,26	2,09		1		1			1					1		1	1	1	1		17,87	17,85
8/4/23 17:00	86,01	82,69	2,31	1,01		1		1			1					1		1	1	1	1		19,07	19,11
8/4/23 18:00	88,88	86,32	2,33	0,23		1		1			1					1		1	1	1	1		22,31	22,46
8/4/23 19:00	93,58	89,34	4,23	0,01		1		1			1					1		1	1	1	1		27,24	27,34
8/4/23 20:00	95,84	92,27	3,57	0,00		1		1			1					1		1	1	1	1		28,71	28,67
8/4/23 21:00	90,69	83,11	7,58	0,00		1		1			1					1		1	1	1	1		26,44	26,35
8/4/23 22:00	81,81	75,39	6,42	0,00		1		1			1					1		1	1	1			23,13	22,94
8/4/23 23:00	73,77	69,89	3,87	0,00		1		1								1		1	1	1			19,50	19,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 9 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/4/23 0:00	66,39	65,31	1,08	0,00		1		1			1					1		1	1	1			16,16	13,52	
9/4/23 1:00	60,77	58,79	1,99	0,00		1		1			1					1		1		1			9,83	9,56	
9/4/23 2:00	57,95	55,28	2,66	0,00		1		1			1					1		1		1			10,09	9,26	
9/4/23 3:00	55,50	52,84	2,66	0,00		1		1			1					1		1					11,62	11,60	
9/4/23 4:00	54,70	53,12	1,58	0,00		1		1			1					1		1					10,99	10,86	
9/4/23 5:00	55,79	54,79	1,00	0,00		1		1			1					1		1					11,89	12,01	
9/4/23 6:00	59,76	58,88	0,87	0,00		1		1			1					1		1					13,16	11,97	
9/4/23 7:00	63,62	61,04	2,02	0,56		1		1			1					1		1			1		12,02	11,70	
9/4/23 8:00	68,67	63,11	1,67	3,89		1		1			1					1		1			1		13,59	13,34	
9/4/23 9:00	71,46	61,37	1,34	8,75		1		1			1					1		1			1		11,44	11,42	
9/4/23 10:00	74,45	60,54	1,66	12,26		1		1			1					1		1			1		10,98	10,93	
9/4/23 11:00	75,98	60,90	1,43	13,65		1		1			1					1		1			1		11,14	10,93	
9/4/23 12:00	75,55	59,90	1,12	14,52		1		1			1					1		1			1		9,69	9,63	
9/4/23 13:00	75,02	59,95	1,33	13,75		1		1			1					1		1			1		11,31	9,87	
9/4/23 14:00	72,34	57,12	2,00	13,22		1		1			1					1		1			1		10,94	10,49	
9/4/23 15:00	69,50	54,33	2,80	12,37		1		1			1					1		1					15,06	13,09	
9/4/23 16:00	69,21	58,28	1,01	9,92		1		1			1					1		1					15,26	15,28	
9/4/23 17:00	69,43	61,17	1,43	6,83		1		1			1					1		1					17,85	17,34	
9/4/23 18:00	70,87	67,01	0,90	2,96		1		1			1					1		1			1		16,72	16,34	
9/4/23 19:00	75,73	75,10	0,34	0,29				1			1					1	1	1			1		14,76	14,27	
9/4/23 20:00	82,31	81,38	0,93	0,00				1		1	1					1	1	1			1		19,83	19,94	
9/4/23 21:00	80,41	78,81	1,60	0,00				1		1	1					1	1	1			1		18,09	18,00	
9/4/23 22:00	74,69	72,28	2,41	0,00				1			1					1	1	1			1		16,50	16,56	
9/4/23 23:00	67,32	65,86	1,46	0,00				1			1					1	1	1			1		18,99	18,92	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία D4 ΑΗΣ Σορώνης λόγω αναγκών ατμού του Σταθμού

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/4/23 0:00	60,37	59,72	0,65	0,00				1			1					1	1	1		1			12,67	12,71
10/4/23 1:00	55,35	54,47	0,88	0,00				1			1					1		1		1			14,08	13,98
10/4/23 2:00	53,52	51,36	2,16	0,00				1			1					1		1		1			12,12	12,08
10/4/23 3:00	52,36	49,72	2,64	0,00				1			1					1		1		1			10,94	10,94
10/4/23 4:00	51,98	47,91	4,07	0,00				1			1					1		1		1			12,10	10,83
10/4/23 5:00	54,24	44,96	9,28	0,00				1			1					1		1		1			19,01	13,35
10/4/23 6:00	59,76	44,64	15,12	0,00				1			1					1		1		1			28,48	17,65
10/4/23 7:00	68,33	49,59	18,56	0,18				1			1					1		1		1			33,92	20,28
10/4/23 8:00	78,82	58,20	19,93	0,69				1			1					1		1		1			37,65	23,50
10/4/23 9:00	84,69	59,03	23,44	2,22				1			1				1	1		1		1			42,25	25,38
10/4/23 10:00	88,92	61,67	23,71	3,54				1			1					1		1		1			42,87	26,58
10/4/23 11:00	89,78	62,47	22,06	5,25				1			1					1		1		1			37,66	26,91
10/4/23 12:00	90,28	57,82	25,44	7,02				1			1					1		1		1			43,82	26,99
10/4/23 13:00	91,36	54,54	26,57	10,25				1			1					1		1		1			38,99	27,37
10/4/23 14:00	86,24	48,96	25,69	11,59				1			1					1		1		1			33,91	25,85
10/4/23 15:00	81,25	45,06	24,35	11,84				1			1					1		1		1			26,25	24,35
10/4/23 16:00	80,21	46,40	23,23	10,59				1			1					1		1					24,04	23,98
10/4/23 17:00	79,51	48,73	23,42	7,36				1			1					1		1					23,60	23,86
10/4/23 18:00	80,88	54,93	23,43	2,51				1			1					1		1				1	23,41	24,23
10/4/23 19:00	87,43	62,04	25,16	0,23				1			1					1		1				1	25,95	26,17
10/4/23 20:00	94,54	67,21	27,32	0,00				1			1					1		1			1	1	28,43	28,35
10/4/23 21:00	91,77	66,23	25,55	0,00				1			1					1		1			1	1	31,77	27,48
10/4/23 22:00	82,37	59,64	22,72	0,00				1			1					1		1			1	1	37,43	24,70
10/4/23 23:00	72,34	51,17	21,17	0,00				1			1					1		1			1		28,73	21,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία AEP Νο4 (09:03-09:51) και Νο2 (19:37-20:02) μετά από εργασίες συντήρησης
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/4/23 0:00	63,67	50,31	13,36	0,00				1		1	1					1		1					14,82	15,10
11/4/23 1:00	57,80	48,04	9,76	0,00				1		1	1					1							12,72	12,35
11/4/23 2:00	55,97	43,54	12,43	0,00				1		1	1					1							18,82	13,89
11/4/23 3:00	54,44	42,18	12,25	0,00				1		1	1					1							17,73	12,46
11/4/23 4:00	54,08	42,63	11,45	0,00				1		1	1					1							15,89	12,07
11/4/23 5:00	56,63	43,09	13,54	0,00				1		1	1					1							17,93	14,62
11/4/23 6:00	63,06	45,03	18,03	0,00				1		1	1					1							20,72	18,80
11/4/23 7:00	70,85	50,39	19,06	1,40				1		1	1	1,40				1							22,57	21,17
11/4/23 8:00	78,03	64,42	10,52	3,09				1		1	1					1		1					32,20	23,33
11/4/23 9:00	82,65	68,43	8,74	5,48				1		1	1					1		1			1		27,74	22,36
11/4/23 10:00	85,10	67,90	8,03	9,17				1		1	1					1		1			1		29,56	20,92
11/4/23 11:00	84,29	63,87	9,94	10,48				1		1	1					1		1			1		26,15	18,71
11/4/23 12:00	83,97	64,49	9,48	10,00				1		1	1					1		1			1		29,31	18,87
11/4/23 13:00	85,52	59,90	16,75	8,86				1		1	1					1		1			1		38,69	23,27
11/4/23 14:00	84,29	53,25	21,51	9,53				1		1	1	9,53				1		1					46,92	25,25
11/4/23 15:00	80,58	46,20	22,95	11,44				1		1	1					1							36,63	23,94
11/4/23 16:00	79,33	47,66	21,83	9,84				1		1	1					1							39,21	23,79
11/4/23 17:00	80,09	48,17	23,35	8,56				1		1	1					1							29,46	24,02
11/4/23 18:00	81,33	54,00	23,54	3,79				1		1	1					1		1					28,75	24,35
11/4/23 19:00	86,30	61,55	24,62	0,13				1		1	1					1		1					25,99	25,84
11/4/23 20:00	92,96	66,02	26,94	0,00				1		1	1					1		1			1		29,95	27,86
11/4/23 21:00	90,74	63,68	27,06	0,00				1		1	1					1		1			1		27,03	27,22
11/4/23 22:00	82,59	57,82	24,78	0,00				1		1	1					1		1					24,93	24,78
11/4/23 23:00	73,15	51,38	21,77	0,00				1		1	1					1		1					22,22	21,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παράλληλη λειτουργία D4&D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργοστασίου σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/4/23 0:00	65,42	45,91	19,50	0,00				1		1	1					1							19,89	19,61
12/4/23 1:00	59,38	42,50	16,88	0,00				1		1	1					1							17,24	17,07
12/4/23 2:00	56,71	41,99	14,72	0,00				1		1	1					1							14,93	14,73
12/4/23 3:00	55,31	42,06	13,25	0,00				1		1	1					1							13,01	13,38
12/4/23 4:00	55,00	42,28	12,72	0,00				1		1	1					1							12,46	13,03
12/4/23 5:00	57,29	43,08	14,21	0,00				1		1	1					1							14,48	15,30
12/4/23 6:00	63,72	45,90	17,79	0,02				1		1	1					1							18,93	19,07
12/4/23 7:00	72,52	49,72	20,67	2,13				1		1	1					1							21,48	21,71
12/4/23 8:00	81,02	50,35	23,75	6,91						1	1					1						1	23,77	24,28
12/4/23 9:00	85,07	50,68	24,72	9,68						1	1					1						1	25,40	25,52
12/4/23 10:00	85,20	49,92	25,18	10,10						1	1					1						1	25,04	25,53
12/4/23 11:00	86,27	48,72	24,81	12,74						1	1					1						1	25,38	25,85
12/4/23 12:00	85,95	49,45	22,33	14,17						1	1					1						1	32,96	25,76
12/4/23 13:00	85,47	48,11	25,30	12,06						1	1					1						1	25,92	25,67
12/4/23 14:00	81,56	47,31	21,03	13,23						1	1					1						1	30,92	24,46
12/4/23 15:00	79,52	45,23	21,95	12,34						1	1					1						1	24,44	20,95
12/4/23 16:00	79,44	49,11	19,61	10,72				1		1	1					1						1	21,45	21,11
12/4/23 17:00	80,03	49,50	22,10	8,43				1		1	1					1						1	24,64	23,57
12/4/23 18:00	81,12	53,60	24,00	3,52				1		1	1					1						1	25,22	24,30
12/4/23 19:00	86,67	61,26	25,18	0,23				1		1	1					1						1	26,85	25,95
12/4/23 20:00	92,92	65,49	27,43	0,00				1		1	1					1						1	28,78	27,84
12/4/23 21:00	90,09	63,38	26,70	0,00				1		1	1					1						1	28,21	26,99
12/4/23 22:00	82,44	58,12	24,32	0,00				1		1	1					1						1	27,88	24,73
12/4/23 23:00	73,32	51,77	21,56	0,00				1		1	1					1						1	22,28	21,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (15:00-16:00).
2. Λειτουργία D4 και D5 ΑΗΣ κατόπιν απαίτησης σταθμού για παραγωγή ατμού.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/4/23 0:00	64,30	45,10	19,20	0,00				1		1	1					1							19,89	19,26
13/4/23 1:00	58,57	41,73	16,84	0,00				1		1	1					1							15,78	16,61
13/4/23 2:00	56,48	42,24	14,24	0,00				1		1	1					1							13,59	14,53
13/4/23 3:00	55,66	43,84	11,83	0,00				1		1	1					1							14,73	13,62
13/4/23 4:00	54,80	46,17	8,63	0,00				1		1	1					1							15,87	12,65
13/4/23 5:00	56,85	51,93	4,92	0,00				1		1	1					1							12,64	10,97
13/4/23 6:00	62,16	58,45	3,68	0,03				1		1	1					1						1	14,09	14,13
13/4/23 7:00	69,30	61,98	5,17	2,14				1		1	1	2,14				1						1	19,20	19,26
13/4/23 8:00	76,52	65,87	3,60	7,05				1		1	1					1					1	1	17,27	16,48
13/4/23 9:00	79,88	65,54	3,28	11,05				1		1	1					1					1	1	13,96	13,78
13/4/23 10:00	82,54	65,52	3,23	13,79				1		1	1					1					1	1	18,18	13,40
13/4/23 11:00	81,60	64,19	2,35	15,07				1		1	1					1					1	1	12,04	11,14
13/4/23 12:00	80,90	61,18	3,68	16,03				1		1	1					1					1	1	13,33	11,35
13/4/23 13:00	80,39	57,65	6,49	16,25				1		1	1					1						1	22,87	16,46
13/4/23 14:00	77,84	53,27	8,76	15,81				1		1	1	15,81				1						1	24,75	14,41
13/4/23 15:00	75,51	51,80	9,01	14,70				1		1	1					1						1	22,52	13,20
13/4/23 16:00	75,07	53,95	8,42	12,69				1		1	1					1						1	22,45	14,86
13/4/23 17:00	75,14	58,11	7,39	9,64				1		1	1					1						1	22,88	17,95
13/4/23 18:00	76,98	67,10	5,19	4,69				1		1	1					1						1	22,99	20,10
13/4/23 19:00	80,28	77,67	2,12	0,49				1		1	1					1					1	1	22,91	22,86
13/4/23 20:00	84,60	82,67	1,93	0,00				1		1	1					1			1		1	1	22,13	22,00
13/4/23 21:00	80,80	79,88	0,92	0,00				1		1	1	0,92				1			1		1	1	18,04	17,96
13/4/23 22:00	75,98	75,49	0,49	0,00				1		1	1					1			1		1	1	14,96	14,99
13/4/23 23:00	70,29	69,86	0,43	0,00				1		1	1					1					1	1	15,24	15,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 και D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 14 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/4/23 0:00	63,61	62,94	0,67	0,00				1		1						1					1		1	17,30	17,44
14/4/23 1:00	58,84	58,13	0,72	0,00				1		1						1					1		1	17,47	17,42
14/4/23 2:00	56,92	56,42	0,50	0,00				1		1						1					1		1	15,92	15,86
14/4/23 3:00	55,05	54,80	0,24	0,00				1		1						1					1		1	14,00	13,94
14/4/23 4:00	54,78	54,07	0,71	0,00				1		1						1					1		1	13,62	13,57
14/4/23 5:00	56,20	54,33	1,88	0,00				1		1						1					1		1	14,83	14,86
14/4/23 6:00	58,72	55,33	3,38	0,02				1		1						1					1		1	17,22	17,24
14/4/23 7:00	63,11	56,35	4,91	1,84				1		1	1					1					1		1	18,72	18,77
14/4/23 8:00	68,68	55,77	6,35	6,56				1		1						1					1		1	21,80	20,56
14/4/23 9:00	73,36	53,47	9,84	10,05				1		1						1					1		1	25,74	17,53
14/4/23 10:00	74,60	50,82	12,08	11,69				1		1	1					1							1	28,79	15,42
14/4/23 11:00	75,07	46,46	15,87	12,74				1		1	1												1	29,83	19,56
14/4/23 12:00	75,81	44,06	18,96	12,79				1		1	1												1	30,22	20,83
14/4/23 13:00	76,57	46,86	18,42	11,30				1		1	1												1	34,31	22,85
14/4/23 14:00	75,61	46,63	19,29	9,69				1		1	1												1	33,87	22,66
14/4/23 15:00	74,67	44,24	20,66	9,77				1		1	1												1	36,01	22,29
14/4/23 16:00	75,92	46,40	19,83	9,69				1		1	1												1	42,04	22,77
14/4/23 17:00	75,36	51,65	17,64	6,07				1		1	1												1	48,15	22,31
14/4/23 18:00	77,05	56,55	17,38	3,12				1		1	1								1				1	48,00	23,13
14/4/23 19:00	80,63	62,16	18,06	0,41				1		1	1								1				1	47,12	24,15
14/4/23 20:00	82,01	60,01	22,00	0,00				1		1	1								1				1	47,27	24,58
14/4/23 21:00	76,95	54,39	22,56	0,00				1		1	1								1				1	47,09	23,05
14/4/23 22:00	74,16	52,14	22,02	0,00				1			1								1				1	37,94	22,22
14/4/23 23:00	70,01	48,99	21,01	0,00				1		1	1								1				1	23,35	20,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 και D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό.
2. Πλύση D4 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 15 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
15/4/23 0:00	64,29	45,15	19,14	0,00				1		1	1												1	19,64	19,27
15/4/23 1:00	59,85	42,65	17,20	0,00				1		1	1												1	17,80	17,51
15/4/23 2:00	57,20	42,16	15,04	0,00				1		1	1												1	15,65	15,21
15/4/23 3:00	55,33	42,12	13,21	0,00				1		1	1												1	13,70	13,33
15/4/23 4:00	54,98	42,27	12,71	0,00				1		1	1												1	13,12	13,04
15/4/23 5:00	56,65	42,71	13,94	0,00				1		1	1												1	14,73	14,68
15/4/23 6:00	60,44	43,93	16,49	0,03				1		1	1												1	18,97	17,94
15/4/23 7:00	67,04	46,53	19,28	1,23				1		1	1												1	21,69	20,06
15/4/23 8:00	73,92	49,28	21,57	3,07				1		1	1												1	23,78	22,15
15/4/23 9:00	80,10	51,45	23,48	5,18				1		1	1												1	24,86	24,00
15/4/23 10:00	85,47	53,96	24,26	7,26				1		1	1												1	27,35	25,64
15/4/23 11:00	85,96	52,51	25,38	8,08				1		1	1							1					1	28,47	25,78
15/4/23 12:00	88,03	53,62	25,61	8,79				1		1	1							1					1	27,30	26,37
15/4/23 13:00	90,43	56,52	26,40	7,50				1		1	1							1					1	28,55	27,13
15/4/23 14:00	89,42	55,43	26,33	7,66				1		1	1							1					1	28,79	26,81
15/4/23 15:00	87,79	56,56	24,97	6,26				1		1	1							1					1	27,66	26,35
15/4/23 16:00	87,96	59,30	24,57	4,09				1		1	1							1					1	32,10	26,36
15/4/23 17:00	89,37	62,65	23,62	3,10				1		1	1							1					1	38,36	26,79
15/4/23 18:00	90,17	67,64	20,37	2,16				1		1	1							1			1		1	47,19	27,02
15/4/23 19:00	93,90	71,98	21,78	0,14				1		1	1							1			1		1	47,85	28,12
15/4/23 20:00	98,89	74,68	24,22	0,00				1		1	1							1			1		1	47,91	29,65
15/4/23 21:00	93,74	69,50	24,24	0,00				1		1	1							1			1		1	48,55	28,14
15/4/23 22:00	84,85	59,51	25,34	0,00				1		1	1							1			1		1	39,22	25,47
15/4/23 23:00	73,52	55,34	18,18	0,00				1		1	1							1					1	29,58	22,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 και D5 λόγω αναγκών σταθμου σε ατμό

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/4/23 0:00	66,94	52,82	14,12	0,00				1		1	1												1	40,76	19,56
16/4/23 1:00	63,37	44,43	18,94	0,00				1		1	1												1	36,10	19,00
16/4/23 2:00	60,95	46,43	14,52	0,00				1		1	1												1	26,18	18,28
16/4/23 3:00	57,74	49,01	8,73	0,00				1		1	1												1	24,00	15,54
16/4/23 4:00	56,44	49,79	6,65	0,00				1		1	1												1	19,02	14,11
16/4/23 5:00	56,33	50,51	5,82	0,00				1		1	1												1	15,65	13,92
16/4/23 6:00	58,75	48,08	10,67	0,00				1		1	1												1	23,35	16,67
16/4/23 7:00	59,65	46,83	12,55	0,27				1			1							1					1	27,77	17,82
16/4/23 8:00	69,18	54,15	12,65	2,38				1			1							1		1			1	26,51	20,73
16/4/23 9:00	76,02	61,85	9,24	4,93				1			1							1		1			1	27,05	16,73
16/4/23 10:00	79,55	64,80	6,12	8,62				1	1		1							1		1			1	17,17	15,82
16/4/23 11:00	76,98	55,90	8,54	12,53				1	1		1							1					1	19,06	15,01
16/4/23 12:00	74,48	52,18	8,87	13,43				1	1		1							1					1	17,53	13,35
16/4/23 13:00	69,87	47,45	8,21	14,20				1	1		1							1					1	9,44	7,98
16/4/23 14:00	63,30	47,76	2,58	12,96				1	1		1							1					1	2,41	3,88
16/4/23 15:00	59,76	43,63	5,11	11,02				1	1		1												1	5,84	6,32
16/4/23 16:00	60,54	43,34	8,62	8,58				1	1		1												1	9,31	9,70
16/4/23 17:00	62,42	43,95	12,48	6,00				1	1		1												1	13,59	14,47
16/4/23 18:00	64,98	47,47	15,04	2,47				1	1		1												1	20,36	19,19
16/4/23 19:00	70,10	58,04	11,77	0,29				1	1		1							1					1	22,72	20,63
16/4/23 20:00	77,10	64,88	12,22	0,00				1	1		1							1					1	29,44	23,11
16/4/23 21:00	75,32	66,58	8,74	0,00				1	1		1							1					1	22,68	22,46
16/4/23 22:00	71,12	65,54	5,58	0,00				1	1		1							1					1	21,28	21,25
16/4/23 23:00	65,04	61,17	3,87	0,00				1	1		1							1					1	17,48	17,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 και D5 λόγω αναγκών σταθμου σε ατμό (00:00-06:00)
2. Λειτουργία D3 και D5 λόγω αναγκών σταθμου σε ατμό (10:00-24:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 17 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/4/23 0:00	59,75	55,76	3,99	0,00				1	1		1							1					1	16,30	12,11
17/4/23 1:00	56,57	53,23	3,34	0,00				1	1		1							1					1	14,25	8,67
17/4/23 2:00	54,27	50,09	4,18	0,00				1	1		1							1						15,29	9,86
17/4/23 3:00	52,60	47,50	5,10	0,00				1	1		1							1						14,39	10,31
17/4/23 4:00	52,46	44,83	7,62	0,00				1	1		1							1						14,10	10,32
17/4/23 5:00	53,47	42,76	10,71	0,00				1	1		1							1						15,15	11,33
17/4/23 6:00	56,06	43,77	12,27	0,02				1	1		1							1						16,41	13,81
17/4/23 7:00	59,96	47,66	11,36	0,94				1	1	1	1							1						18,53	16,88
17/4/23 8:00	65,02	50,92	10,11	4,00				1	1		1							1						19,04	18,70
17/4/23 9:00	70,07	55,55	7,86	6,67				1	1		1							1						18,74	17,49
17/4/23 10:00	74,23	51,79	13,00	9,44				1	1		1							1				1		19,21	15,63
17/4/23 11:00	74,43	49,21	12,28	12,94				1	1		1							1				1		12,48	13,54
17/4/23 12:00	73,99	44,56	15,39	14,04				1	1		1							1						17,84	17,91
17/4/23 13:00	73,33	42,26	16,30	14,77				1	1		1							1						17,31	16,68
17/4/23 14:00	69,96	42,09	13,41	14,46				1	1	1	1							1						13,21	13,53
17/4/23 15:00	66,43	43,23	10,28	12,92				1	1		1							1						10,24	11,59
17/4/23 16:00	66,56	44,13	11,74	10,68				1	1		1							1						14,42	13,96
17/4/23 17:00	66,86	46,80	11,91	8,15				1	1		1							1						20,18	16,51
17/4/23 18:00	69,22	56,13	9,33	3,76				1	1		1							1				1		21,33	17,76
17/4/23 19:00	73,54	66,42	6,70	0,43				1	1		1							1				1		20,63	20,24
17/4/23 20:00	79,72	72,87	6,85	0,00				1	1		1							1				1	1	23,83	23,69
17/4/23 21:00	77,07	70,75	6,32	0,00				1	1	1	1							1				1	1	22,06	21,65
17/4/23 22:00	70,90	66,42	4,48	0,00					1		1							1				1	1	19,08	18,92
17/4/23 23:00	64,15	59,68	4,48	0,00					1		1							1				1	1	14,47	13,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 και D5 λόγω αναγκών σταθμου σε ατμό

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 18 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/4/23 0:00	58,85	54,45	4,40	0,00					1		1							1				1	14,99	14,67
18/4/23 1:00	55,27	51,98	3,29	0,00					1		1							1				1	16,81	12,22
18/4/23 2:00	53,96	48,18	5,77	0,00					1		1							1				1	21,02	11,02
18/4/23 3:00	52,22	44,65	7,57	0,00					1		1							1				1	13,96	9,42
18/4/23 4:00	52,33	44,93	7,40	0,00					1		1							1				1	16,32	9,56
18/4/23 5:00	54,11	46,48	7,63	0,00					1		1							1				1	18,04	11,25
18/4/23 6:00	58,67	45,67	12,97	0,02					1		1							1				1	23,39	15,99
18/4/23 7:00	66,92	50,31	15,63	0,98					1		1							1				1	32,99	20,01
18/4/23 8:00	74,06	63,58	7,54	2,93					1		1							1			1	1	24,94	21,66
18/4/23 9:00	79,88	66,92	6,89	6,06					1		1							1			1	1	23,20	23,15
18/4/23 10:00	82,92	69,00	6,11	7,81					1		1							1			1	1	24,29	24,22
18/4/23 11:00	83,02	66,36	6,25	10,40					1		1							1		1		1	22,28	21,66
18/4/23 12:00	83,98	61,29	12,24	10,45					1		1							1		1		1	28,38	23,44
18/4/23 13:00	85,28	64,26	9,71	11,31					1		1							1		1		1	24,72	23,88
18/4/23 14:00	83,49	69,19	5,00	9,30					1		1							1		1		1	23,89	23,83
18/4/23 15:00	79,97	69,34	2,63	8,00					1		1							1		1		1	21,67	21,59
18/4/23 16:00	79,69	64,37	5,29	10,03					1		1							1		1		1	19,34	19,38
18/4/23 17:00	77,03	63,35	7,10	6,59					1		1							1		1		1	20,56	20,37
18/4/23 18:00	77,94	65,74	9,80	2,40					1		1							1		1		1	23,90	23,25
18/4/23 19:00	83,24	70,74	12,15	0,34					1		1							1		1		1	26,46	24,85
18/4/23 20:00	88,11	80,17	7,94	0,00					1		1					1		1		1		1	26,31	26,35
18/4/23 21:00	83,58	78,70	4,89	0,00					1		1					1		1		1		1	24,80	24,71
18/4/23 22:00	75,75	70,18	5,58	0,00					1		1					1				1		1	18,47	18,08
18/4/23 23:00	67,95	57,86	10,09	0,00					1							1		1		1		1	21,26	17,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 και D5 λόγω αναγκών σταθμου σε ατμό
2. Πλύση D5 ΑΗΣ (23:00-24:00) και D3 ΘΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/4/23 0:00	61,62	46,96	14,66	0,00					1		1					1		1					19,17	18,12
19/4/23 1:00	57,19	42,75	14,44	0,00					1		1					1		1					15,32	14,58
19/4/23 2:00	54,86	43,17	11,70	0,00					1		1					1		1					12,80	12,22
19/4/23 3:00	53,84	43,09	10,75	0,00					1		1					1		1					12,59	11,17
19/4/23 4:00	54,01	43,43	10,59	0,00					1		1					1		1					11,83	11,33
19/4/23 5:00	56,54	43,66	12,89	0,00					1		1					1		1					12,86	13,89
19/4/23 6:00	61,32	44,88	16,37	0,07					1		1					1		1					17,63	18,09
19/4/23 7:00	69,81	50,84	16,36	2,61					1		1					1		1					24,32	20,92
19/4/23 8:00	77,36	59,15	11,35	6,86					1		1					1		1					31,15	22,85
19/4/23 9:00	83,02	62,54	10,67	9,81					1		1					1		1			1		29,51	23,15
19/4/23 10:00	86,13	58,51	14,70	12,91					1		1					1		1			1		45,05	23,18
19/4/23 11:00	85,40	56,15	15,22	14,02					1		1					1		1			1		45,02	21,20
19/4/23 12:00	85,67	58,81	12,11	14,75					1		1					1		1			1		38,10	20,85
19/4/23 13:00	83,45	60,53	9,40	13,52					1		1					1		1			1		34,14	19,71
19/4/23 14:00	83,63	59,30	10,34	13,99					1		1					1		1			1		34,40	19,60
19/4/23 15:00	78,12	54,19	11,05	12,88					1		1					1		1					39,18	21,85
19/4/23 16:00	76,21	57,12	7,88	11,22					1		1					1		1					33,12	22,25
19/4/23 17:00	76,51	63,50	4,82	8,18					1		1					1		1			1		25,87	18,51
19/4/23 18:00	77,36	69,64	3,90	3,81					1		1					1		1			1		20,76	18,50
19/4/23 19:00	81,45	72,58	8,53	0,33							1	1				1		1			1	1	24,11	23,66
19/4/23 20:00	87,81	77,87	9,94	0,00							1	1				1		1			1	1	28,34	26,35
19/4/23 21:00	83,46	67,59	15,87	0,00							1	1				1		1			1	1	32,57	24,89
19/4/23 22:00	75,99	57,63	18,36	0,00							1	1				1		1				1	30,81	22,42
19/4/23 23:00	68,77	49,74	19,03	0,00							1	1						1				1	29,34	20,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε παραγωγή ατμού

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/4/23 0:00	62,46	44,06	18,41	0,00						1	1							1					1	21,72	18,62
20/4/23 1:00	57,37	42,69	14,68	0,00						1	1							1					1	15,33	14,80
20/4/23 2:00	54,91	43,01	11,90	0,00						1	1							1					1	11,99	12,29
20/4/23 3:00	53,91	42,97	10,94	0,00						1	1							1					1	9,89	11,22
20/4/23 4:00	54,12	44,46	9,66	0,00						1	1							1					1	12,39	11,34
20/4/23 5:00	55,96	44,00	11,95	0,00						1	1							1					1	15,98	13,02
20/4/23 6:00	61,05	45,53	15,42	0,10						1	1							1					1	21,80	17,82
20/4/23 7:00	69,85	53,09	14,80	1,96						1	1	1,96						1					1	23,02	20,84
20/4/23 8:00	77,37	58,49	12,84	6,04						1	1							1					1	23,12	23,17
20/4/23 9:00	82,05	61,05	11,60	9,39						1	1							1		1			1	23,20	22,72
20/4/23 10:00	85,02	61,91	10,65	12,46						1	1							1		1			1	26,42	22,57
20/4/23 11:00	83,43	58,89	11,32	13,23						1	1							1		1			1	34,10	20,31
20/4/23 12:00	85,71	56,99	14,03	14,70						1	1							1		1			1	37,49	20,94
20/4/23 13:00	86,87	50,52	21,23	15,12						1	1							1					1	43,72	25,78
20/4/23 14:00	84,44	44,56	25,19	14,69						1	1							1					1	34,44	25,35
20/4/23 15:00	78,67	43,32	22,05	13,30						1	1							1					1	23,47	22,59
20/4/23 16:00	78,14	45,21	21,54	11,39						1	1							1					1	25,83	23,31
20/4/23 17:00	78,32	46,96	22,67	8,68						1	1							1					1	28,07	23,48
20/4/23 18:00	80,27	53,30	22,55	4,43						1	1							1					1	30,00	24,03
20/4/23 19:00	84,14	61,62	21,96	0,56						1	1							1					1	35,26	25,18
20/4/23 20:00	89,71	71,08	18,63	0,00						1	1							1		1			1	45,02	26,86
20/4/23 21:00	85,46	65,55	19,91	0,00						1	1	0,00						1		1			1	45,24	25,63
20/4/23 22:00	77,83	53,93	23,91	0,00						1	1							1		1				28,57	23,34
20/4/23 23:00	69,47	48,16	21,31	0,00						1	1							1					1	20,19	20,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού σταθμού
2. Πλύση D7 ΘΗΣ (22:00-23:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/4/23 0:00	63,02	44,14	18,88	0,00						1	1							1					1	18,00	18,89
21/4/23 1:00	58,42	42,63	15,79	0,00						1	1							1					1	14,33	15,60
21/4/23 2:00	56,23	42,99	13,24	0,00						1	1							1					1	13,15	13,60
21/4/23 3:00	55,59	42,96	12,64	0,00						1	1							1					1	12,89	12,94
21/4/23 4:00	55,05	43,32	11,73	0,00						1	1							1					1	13,32	12,38
21/4/23 5:00	56,82	43,81	13,01	0,00						1	1							1					1	13,65	14,04
21/4/23 6:00	61,35	46,33	14,92	0,10						1	1							1					1	20,17	17,86
21/4/23 7:00	69,92	56,92	10,54	2,46						1	1	2,46						1					1	21,62	20,83
21/4/23 8:00	76,56	62,25	7,58	6,74						1	1							1		1			1	20,73	20,60
21/4/23 9:00	82,38	66,14	5,61	10,64						1	1							1		1			1	21,64	21,67
21/4/23 10:00	84,43	62,04	9,21	13,19						1	1							1		1			1	24,42	21,27
21/4/23 11:00	84,35	58,68	11,84	13,82						1	1							1		1			1	35,89	20,49
21/4/23 12:00	86,03	57,95	12,57	15,52						1	1							1		1			1	26,21	20,58
21/4/23 13:00	86,46	54,97	15,93	15,57						1	1							1		1			1	30,69	20,75
21/4/23 14:00	84,17	54,34	14,73	15,10						1	1	15,10						1		1			1	34,13	19,26
21/4/23 15:00	79,82	49,10	16,78	13,94						1	1							1					1	37,20	23,30
21/4/23 16:00	78,60	49,66	17,19	11,75						1	1							1					1	41,85	23,52
21/4/23 17:00	78,80	57,24	13,54	8,02						1	1							1					1	39,07	23,24
21/4/23 18:00	80,39	65,93	11,29	3,16						1	1							1		1			1	34,12	24,09
21/4/23 19:00	83,37	72,35	10,65	0,37						1	1							1		1			1	25,87	25,02
21/4/23 20:00	89,19	78,90	10,30	0,00						1	1						1	1		1			1	26,65	26,63
21/4/23 21:00	84,68	74,94	9,74	0,00						1	1	0,00						1	1		1		1	25,35	25,30
21/4/23 22:00	77,31	66,89	10,42	0,00						1	1							1	1		1		1	24,68	21,26
21/4/23 23:00	69,57	56,64	12,93	0,00						1	1							1	1		1		1	24,60	18,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου (02:00-06:00)
2. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε αιμό.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/4/23 0:00	63,44	49,68	13,76	0,00						1	1							1		1			24,11	18,45
22/4/23 1:00	59,40	47,53	11,87	0,00						1	1							1		1			18,17	14,82
22/4/23 2:00	57,20	45,07	12,12	0,00						1	1							1		1			19,53	12,75
22/4/23 3:00	55,78	45,99	9,79	0,00						1	1							1		1			17,28	11,08
22/4/23 4:00	55,56	48,26	7,30	0,00						1	1							1		1			16,82	10,83
22/4/23 5:00	57,79	49,98	7,81	0,00						1	1							1		1			16,72	13,35
22/4/23 6:00	61,56	57,16	4,25	0,15						1	1							1		1			16,62	16,81
22/4/23 7:00	69,34	64,08	3,12	2,14						1	1	2,14						1	1	1			17,37	16,99
22/4/23 8:00	77,85	70,48	1,16	6,21						1	1							1	1	1			20,98	21,04
22/4/23 9:00	83,88	74,26	0,61	9,01						1	1							1	1	1			24,35	24,40
22/4/23 10:00	87,98	78,21	0,11	9,66						1	1							1	1	1		1	23,02	22,79
22/4/23 11:00	88,00	78,49	0,13	9,38						1	1							1	1	1		1	21,37	21,14
22/4/23 12:00	89,43	76,52	0,58	12,33						1	1							1	1	1		1	19,33	19,36
22/4/23 13:00	89,25	76,48	0,58	12,19						1	1							1	1	1		1	19,71	19,52
22/4/23 14:00	87,04	75,73	1,39	9,92						1	1	9,92						1	1	1		1	19,36	19,32
22/4/23 15:00	83,23	72,66	1,21	9,36						1	1							1	1	1		1	16,52	16,30
22/4/23 16:00	81,57	74,06	0,79	6,72						1	1							1	1	1		1	17,35	17,36
22/4/23 17:00	81,52	73,06	0,64	7,82						1	1							1	1	1		1	16,12	16,10
22/4/23 18:00	81,51	75,65	1,09	4,77						1	1							1	1	1		1	19,06	19,13
22/4/23 19:00	83,71	82,16	0,91	0,64						1	1							1	1	1		1	24,40	24,48
22/4/23 20:00	89,57	88,72	0,85	0,00						1	1						1	1	1	1		1	25,09	25,06
22/4/23 21:00	85,49	84,77	0,72	0,00						1	1	0,00					1	1	1	1		1	20,89	20,93
22/4/23 22:00	77,98	77,45	0,53	0,00						1	1						1		1	1		1	20,40	20,25
22/4/23 23:00	71,26	69,69	1,57	0,00						1							1		1	1		1	17,09	16,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε αιμό.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 23 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/4/23 0:00	65,47	62,74	2,74	0,00						1							1		1	1		1	16,60	14,51
23/4/23 1:00	61,06	59,16	1,90	0,00						1	1								1	1		1	10,54	10,48
23/4/23 2:00	58,95	57,75	1,20	0,00						1	1								1	1		1	8,66	8,55
23/4/23 3:00	57,04	53,79	3,25	0,00						1	1								1	1		1	9,25	6,43
23/4/23 4:00	55,65	52,13	3,52	0,00						1	1								1	1		1	9,41	6,19
23/4/23 5:00	58,37	55,30	3,07	0,00						1	1							1		1		1	9,04	7,46
23/4/23 6:00	61,09	57,33	3,71	0,05						1	1							1		1		1	10,86	10,58
23/4/23 7:00	65,46	60,67	3,22	1,57						1	1	1,57						1		1		1	13,75	13,38
23/4/23 8:00	71,82	63,20	2,11	6,52						1	1							1		1		1	14,59	14,68
23/4/23 9:00	77,55	64,93	2,22	10,39						1	1							1		1		1	16,59	16,58
23/4/23 10:00	80,56	64,89	2,65	13,02						1	1							1		1		1	16,74	16,79
23/4/23 11:00	82,53	61,50	6,41	14,62						1	1							1		1		1	18,39	17,60
23/4/23 12:00	82,61	56,33	11,07	15,21						1	1							1		1		1	20,23	16,92
23/4/23 13:00	81,51	53,19	13,87	14,45						1	1							1			1	1	23,94	17,11
23/4/23 14:00	78,98	44,84	19,68	14,46						1	1	14,46						1				1	23,07	21,49
23/4/23 15:00	76,30	42,78	19,67	13,86						1	1							1				1	20,77	19,73
23/4/23 16:00	73,84	44,16	17,69	11,99						1	1							1				1	19,29	18,26
23/4/23 17:00	75,34	47,42	18,75	9,17						1	1						1					1	19,68	21,40
23/4/23 18:00	77,08	50,00	22,39	4,69						1	1						1					1	23,96	23,11
23/4/23 19:00	80,54	56,28	23,65	0,62						1	1						1					1	25,25	24,11
23/4/23 20:00	87,33	62,00	25,33	0,00						1	1						1	1				1	26,74	26,16
23/4/23 21:00	84,03	59,14	24,89	0,00						1	1	0,00					1	1				1	26,22	25,17
23/4/23 22:00	76,16	53,50	22,66	0,00						1	1							1				1	23,41	22,83
23/4/23 23:00	69,28	49,98	19,30	0,00						1	1							1				1	24,22	20,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Πλύση D5 ΑΗΣ (00:00-01:00)
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
24/4/23 0:00	62,59	49,98	12,61	0,00						1	1							1					1	21,77	18,72
24/4/23 1:00	58,42	50,02	8,40	0,00						1	1							1					1	16,38	15,62
24/4/23 2:00	56,08	49,27	6,81	0,00						1	1							1					1	13,23	13,08
24/4/23 3:00	54,85	47,64	7,21	0,00						1	1							1					1	13,99	11,95
24/4/23 4:00	55,67	45,20	10,47	0,00						1	1							1					1	18,39	12,91
24/4/23 5:00	58,35	44,94	13,41	0,00						1	1							1					1	22,69	15,68
24/4/23 6:00	64,66	47,03	17,50	0,14						1	1							1					1	25,95	19,24
24/4/23 7:00	74,94	57,91	14,06	2,97						1	1	2,97						1					1	24,50	22,30
24/4/23 8:00	81,77	61,29	12,81	7,68						1	1							1	1				1	23,79	23,70
24/4/23 9:00	88,90	58,91	19,10	10,90						1	1							1	1				1	27,94	26,56
24/4/23 10:00	90,16	62,10	14,72	13,34						1	1							1	1				1	26,78	26,68
24/4/23 11:00	89,88	64,62	10,36	14,90						1	1							1	1				1	25,49	24,91
24/4/23 12:00	90,09	64,65	9,92	15,52						1	1							1	1				1	25,08	24,44
24/4/23 13:00	91,41	62,02	13,80	15,59						1	1							1	1				1	27,37	25,83
24/4/23 14:00	88,74	57,17	16,33	15,24						1	1	15,24						1	1				1	37,75	23,59
24/4/23 15:00	83,62	47,62	23,23	12,77						1	1								1				1	43,46	24,94
24/4/23 16:00	84,17	47,17	24,73	12,27						1	1								1				1	27,86	25,22
24/4/23 17:00	84,67	54,62	20,62	9,43						1	1								1				1	33,36	25,38
24/4/23 18:00	85,49	60,82	19,81	4,86						1	1								1			1	1	44,40	25,62
24/4/23 19:00	88,21	71,06	16,50	0,65						1	1								1			1	1	42,81	26,39
24/4/23 20:00	94,65	74,46	20,19	0,00						1	1							1	1			1	1	36,92	28,32
24/4/23 21:00	89,77	63,81	25,96	0,00						1	1	0,00						1	1			1	1	37,31	26,93
24/4/23 22:00	80,72	60,54	20,18	0,00						1	1								1			1	1	34,07	24,19
24/4/23 23:00	71,25	57,31	13,94	0,00						1	1								1			1	1	32,83	20,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε ατμό.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 25 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/4/23 0:00	64,43	54,52	9,91	0,00						1	1							1				1	1	18,08	14,13
25/4/23 1:00	60,87	50,94	9,93	0,00						1	1							1					1	17,62	14,42
25/4/23 2:00	58,13	47,00	11,13	0,00						1	1							1					1	17,71	15,36
25/4/23 3:00	57,54	44,38	13,16	0,00						1	1							1					1	17,74	14,59
25/4/23 4:00	57,52	44,33	13,19	0,00						1	1							1					1	18,43	14,72
25/4/23 5:00	60,27	48,16	12,11	0,00						1	1							1					1	19,23	17,35
25/4/23 6:00	66,09	54,93	11,04	0,12						1	1							1					1	20,42	19,77
25/4/23 7:00	77,19	67,18	7,09	2,92						1	1	2,92						1				1	1	23,09	22,99
25/4/23 8:00	84,22	74,03	2,61	7,58						1	1							1				1	1	24,76	24,18
25/4/23 9:00	89,56	77,71	0,99	10,87						1	1						1	1				1	1	19,59	18,82
25/4/23 10:00	91,79	78,33	0,42	13,04						1	1						1	1				1	1	19,70	19,06
25/4/23 11:00	92,30	77,27	0,51	14,53						1	1						1	1				1	1	19,72	19,74
25/4/23 12:00	92,38	76,50	0,71	15,17						1	1						1	1				1	1	19,13	19,26
25/4/23 13:00	92,63	77,03	0,69	14,90						1	1						1	1				1	1	19,77	19,70
25/4/23 14:00	90,26	76,81	1,01	12,45						1	1						1	1				1	1	20,02	19,92
25/4/23 15:00	84,84	70,02	1,08	13,74						1	1							1				1	1	18,05	18,04
25/4/23 16:00	83,85	71,82	1,13	10,90						1	1							1				1	1	22,59	22,68
25/4/23 17:00	84,97	75,84	1,81	7,33						1	1						1	1				1	1	21,70	21,06
25/4/23 18:00	86,65	80,94	2,16	3,55						1	1						1	1				1	1	24,64	24,76
25/4/23 19:00	90,36	87,50	2,46	0,40						1	1						1	1				1	1	26,89	26,91
25/4/23 20:00	95,53	93,01	2,52	0,00						1	1						1	1			1	1	1	28,56	28,60
25/4/23 21:00	90,19	87,42	2,77	0,00						1	1	0,00					1	1			1	1	1	26,44	26,35
25/4/23 22:00	81,00	78,14	2,86	0,00						1	1							1			1	1	1	23,09	22,91
25/4/23 23:00	72,07	69,06	3,01	0,00							1							1			1	1	1	17,80	17,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για παραγωγή ατμού του σταθμού.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/4/23 0:00	65,68	64,08	1,60	0,00							1							1			1	1	1	16,03	13,41
26/4/23 1:00	61,58	60,59	0,99	0,00						1	1							1				1	1	10,94	10,87
26/4/23 2:00	59,59	58,95	0,64	0,00						1	1							1				1	1	9,38	9,36
26/4/23 3:00	58,05	57,68	0,38	0,00						1	1							1				1	1	7,86	7,79
26/4/23 4:00	58,12	57,81	0,31	0,00						1	1							1				1	1	7,88	7,93
26/4/23 5:00	61,33	60,21	1,12	0,00						1	1							1				1	1	10,81	10,92
26/4/23 6:00	66,89	62,14	4,60	0,14						1	1							1				1	1	16,09	16,10
26/4/23 7:00	78,18	70,98	4,79	2,41						1	1	2,41						1				1	1	22,96	23,14
26/4/23 8:00	86,24	78,51	2,82	4,91						1	1							1			1	1	1	24,11	24,00
26/4/23 9:00	93,33	83,51	2,76	7,07						1	1							1			1	1	1	27,23	27,39
26/4/23 10:00	94,97	86,40	2,67	5,90						1	1							1			1	1	1	28,31	28,34
26/4/23 11:00	96,58	88,79	1,28	6,51						1	1							1			1	1	1	28,89	28,87
26/4/23 12:00	97,60	90,24	1,60	5,77					1	1	1							1			1	1	1	22,04	20,65
26/4/23 13:00	97,92	88,71	1,31	7,90					1	1	1							1			1	1	1	19,05	19,07
26/4/23 14:00	96,96	87,77	1,09	8,11					1	1	1	8,11						1			1		1	24,46	24,28
26/4/23 15:00	92,94	86,61	2,09	4,24					1	1	1							1			1		1	24,37	24,41
26/4/23 16:00	93,63	87,55	3,14	2,94					1	1	1							1			1		1	26,37	26,40
26/4/23 17:00	95,01	90,79	2,85	1,36					1	1	1							1			1	1	1	25,15	24,53
26/4/23 18:00	97,46	93,67	3,24	0,56					1	1	1							1			1	1	1	24,90	24,96
26/4/23 19:00	100,37	95,61	4,66	0,09					1	1	1							1			1	1	1	28,20	28,38
26/4/23 20:00	104,53	101,68	2,85	0,00					1	1	1						1	1			1	1	1	30,87	30,63
26/4/23 21:00	97,83	92,48	5,34	0,00					1	1	1	0,00						1	1		1		1	26,36	26,20
26/4/23 22:00	86,29	82,86	3,43	0,00					1	1	1							1	1		1		1	15,46	14,69
26/4/23 23:00	75,48	72,50	2,98	0,00						1	1							1	1		1		1	14,86	14,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απαίτησης του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού και της D3 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/4/23 0:00	67,87	65,46	2,41	0,00						1	1							1		1		1	17,83	17,65
27/4/23 1:00	63,82	62,37	1,45	0,00						1	1							1		1		1	13,48	13,39
27/4/23 2:00	60,86	59,77	1,09	0,00						1	1							1		1		1	12,96	12,98
27/4/23 3:00	59,27	57,57	1,70	0,00						1	1							1				1	16,13	16,13
27/4/23 4:00	59,49	54,78	4,71	0,00						1	1							1				1	16,86	16,42
27/4/23 5:00	63,11	54,47	8,64	0,00						1	1							1				1	22,20	18,69
27/4/23 6:00	70,09	61,70	8,31	0,08						1	1							1		1		1	21,23	20,66
27/4/23 7:00	81,47	73,79	6,34	1,34						1	1	1,34						1		1		1	24,23	24,35
27/4/23 8:00	89,31	71,88	12,48	4,95						1	1						1	1		1		1	27,12	26,57
27/4/23 9:00	96,27	68,64	17,97	9,66						1	1							1		1		1	30,60	28,74
27/4/23 10:00	97,89	56,75	27,97	13,16						1	1							1		1		1	35,96	29,30
27/4/23 11:00	97,11	53,63	28,57	14,91						1	1							1				1	33,19	29,08
27/4/23 12:00	97,09	53,80	28,56	14,73						1	1							1				1	31,62	29,11
27/4/23 13:00	97,02	55,88	27,02	14,12						1	1							1				1	35,04	29,08
27/4/23 14:00	95,18	52,72	28,21	14,25						1	1							1				1	34,31	28,54
27/4/23 15:00	89,29	49,25	26,97	13,07						1	1							1				1	26,56	26,73
27/4/23 16:00	88,10	51,01	25,87	11,23						1	1							1				1	25,64	26,42
27/4/23 17:00	89,06	53,88	26,10	9,08						1	1							1				1	25,97	26,67
27/4/23 18:00	90,28	59,50	25,97	4,80						1	1							1				1	27,16	27,01
27/4/23 19:00	93,21	65,20	27,29	0,72						1	1						1	1				1	26,72	27,88
27/4/23 20:00	100,20	70,92	29,27	0,00						1	1						1	1				1	29,27	30,04
27/4/23 21:00	95,88	67,24	28,64	0,00						1	1	0,00					1	1				1	28,57	28,71
27/4/23 22:00	86,16	60,52	25,64	0,00						1	1						1	1				1	25,99	25,85
27/4/23 23:00	76,48	53,46	23,02	0,00						1	1							1				1	22,46	22,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για παραγωγή ατμού του σταθμού

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/4/23 0:00	68,65	48,47	20,18	0,00						1	1							1					1	19,66	20,57
28/4/23 1:00	64,00	44,92	19,07	0,00						1	1							1					1	19,69	19,17
28/4/23 2:00	61,86	43,74	18,11	0,00						1	1							1					1	19,07	18,53
28/4/23 3:00	60,84	43,40	17,44	0,00						1	1							1					1	18,15	18,07
28/4/23 4:00	61,02	43,61	17,41	0,00						1	1							1					1	18,89	18,17
28/4/23 5:00	63,85	45,76	18,10	0,00						1	1							1					1	22,16	19,12
28/4/23 6:00	70,14	49,80	20,15	0,18						1	1							1					1	23,86	20,96
28/4/23 7:00	80,59	55,58	21,73	3,29						1	1	3,29						1					1	27,08	24,12
28/4/23 8:00	88,90	61,40	19,53	7,98					1	1	1							1					1	29,27	24,79
28/4/23 9:00	96,74	59,76	25,67	11,31					1	1	1							1					1	37,80	28,66
28/4/23 10:00	97,85	57,79	26,69	13,37					1	1	1							1					1	38,19	27,74
28/4/23 11:00	96,78	58,17	23,82	14,78					1	1	1							1					1	31,88	25,24
28/4/23 12:00	94,19	58,32	20,42	15,45					1	1	1							1					1	26,22	20,53
28/4/23 13:00	94,31	61,81	16,68	15,83					1	1	1							1					1	23,33	20,81
28/4/23 14:00	95,17	54,45	25,33	15,40						1	1							1					1	35,42	27,66
28/4/23 15:00	91,08	49,59	27,17	14,32						1	1							1					1	36,48	27,33
28/4/23 16:00	90,45	51,73	26,85	11,87						1	1							1					1	35,03	27,06
28/4/23 17:00	91,63	55,05	27,17	9,41						1	1							1					1	35,67	27,46
28/4/23 18:00	92,88	60,53	27,38	4,97						1	1							1			1		1	36,44	27,84
28/4/23 19:00	96,52	67,65	28,12	0,76						1								1			1		1	38,09	28,88
28/4/23 20:00	102,54	72,49	30,05	0,00					1	1								1			1		1	40,67	30,74
28/4/23 21:00	97,33	68,20	29,13	0,00					1	1								1			1		1	37,83	29,18
28/4/23 22:00	87,73	61,43	26,30	0,00					1	1								1			1		1	33,88	26,31
28/4/23 23:00	79,09	55,57	23,52	0,00					1	1								1			1		1	30,77	23,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού σταθμού.
2. Λειτουργία D3 ΑΗΣ λόγω εργασιών στη ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ
3. Περιορισμός ΑΠ λόγω συμβάντων στο δίκτυο ΜΤ (12:00-13:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 29 Απρίλιος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
29/4/23 0:00	71,55	50,04	21,50	0,00					1	1															28,18	21,47
29/4/23 1:00	67,19	47,29	19,90	0,00					1	1															26,71	20,13
29/4/23 2:00	64,15	45,21	18,94	0,00					1	1															26,36	19,21
29/4/23 3:00	62,70	44,11	18,59	0,00					1	1															26,19	18,77
29/4/23 4:00	63,31	44,69	18,62	0,00					1	1															26,46	18,97
29/4/23 5:00	65,66	46,50	19,16	0,00					1	1															27,21	19,64
29/4/23 6:00	70,52	50,19	20,15	0,19					1	1															29,05	21,10
29/4/23 7:00	80,68	54,86	22,37	3,46					1	1															33,30	24,18
29/4/23 8:00	90,92	56,01	26,53	8,38					1	1															36,87	27,24
29/4/23 9:00	98,39	57,87	28,62	11,91					1	1							1	1							38,68	29,48
29/4/23 10:00	101,17	58,02	28,89	14,25					1	1							1	1							40,85	30,29
29/4/23 11:00	99,80	59,13	25,17	15,50						1							1	1							37,78	28,96
29/4/23 12:00	99,87	58,01	25,82	16,05						1	1						1	1							43,91	29,97
29/4/23 13:00	101,04	56,76	28,08	16,19						1	1						1	1							47,89	30,29
29/4/23 14:00	98,45	54,37	28,32	15,76						1	1							1							46,29	29,49
29/4/23 15:00	94,47	51,81	28,30	14,36						1	1							1							39,75	28,30
29/4/23 16:00	93,48	54,17	27,63	11,68						1	1							1							36,02	28,02
29/4/23 17:00	94,09	57,26	27,54	9,29						1	1							1							36,02	28,19
29/4/23 18:00	96,01	62,57	28,32	5,12						1	1							1				1			37,44	28,77
29/4/23 19:00	98,67	68,96	28,95	0,77						1	1							1				1			38,80	29,53
29/4/23 20:00	104,89	74,26	30,63	0,00						1	1							1				1			41,43	31,42
29/4/23 21:00	99,67	72,02	27,65	0,00						1	1							1				1			40,95	29,88
29/4/23 22:00	90,18	64,42	25,75	0,00						1	1							1				1			37,89	27,05
29/4/23 23:00	81,39	55,39	26,00	0,00						1								1				1			29,66	24,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 και D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού σταθμού.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 30 Απρίλιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/4/23 0:00	73,42	52,12	21,30	0,00						1	1							1		1			26,78	22,00
30/4/23 1:00	68,55	48,24	20,31	0,00						1	1							1		1			26,89	20,54
30/4/23 2:00	65,41	45,94	19,47	0,00						1	1							1		1			25,55	19,59
30/4/23 3:00	64,67	45,70	18,97	0,00						1	1							1		1			23,94	19,37
30/4/23 4:00	63,96	45,84	18,12	0,00						1	1							1		1			24,56	19,15
30/4/23 5:00	56,26	46,63	9,64	0,00						1	1							1		1			12,22	11,40
30/4/23 6:00	65,72	52,80	12,64	0,27						1	1							1		1			21,22	16,59
30/4/23 7:00	78,47	60,77	13,96	3,74						1	1						1	1		1			28,56	21,69
30/4/23 8:00	86,18	55,48	22,29	8,41						1	1						1	1		1			38,66	25,75
30/4/23 9:00	91,68	61,16	18,97	11,55						1	1						1	1				1	37,78	27,52
30/4/23 10:00	94,86	66,47	14,58	13,82						1	1						1	1				1	30,46	28,41
30/4/23 11:00	94,59	66,90	12,50	15,19						1	1						1	1				1	33,88	28,34
30/4/23 12:00	95,36	65,21	14,43	15,72						1	1						1	1				1	33,15	28,55
30/4/23 13:00	94,40	63,03	15,62	15,74						1	1						1	1				1	33,53	28,23
30/4/23 14:00	91,66	56,89	19,52	15,25						1	1						1	1				1	33,32	27,05
30/4/23 15:00	87,08	51,18	21,86	14,04						1	1							1				1	31,67	26,12
30/4/23 16:00	86,03	51,62	22,28	12,13						1	1							1				1	33,74	25,77
30/4/23 17:00	86,67	54,75	23,39	8,53						1	1							1				1	33,96	25,96
30/4/23 18:00	89,30	60,44	23,58	5,28						1	1							1				1	35,66	26,74
30/4/23 19:00	93,39	68,22	24,25	0,92						1	1							1			1	1	38,15	27,95
30/4/23 20:00	99,48	75,43	24,05	0,00						1	1							1			1	1	36,89	29,79
30/4/23 21:00	94,99	74,46	20,53	0,00						1	1							1			1	1	32,45	28,47
30/4/23 22:00	85,99	70,37	15,62	0,00						1	1							1		1	1	1	28,19	25,75
30/4/23 23:00	78,00	67,93	10,07	0,00						1	1							1			1	1	24,52	23,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού σταθμού.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω γενικής διακοπής ΥΣ Αφάντου (05:00-07:00)