

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 1 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
1/5/23 0:00	71,17	64,77	6,40	0,00						1	1							1				1	1	20,79	20,70
1/5/23 1:00	66,22	58,42	7,80	0,00						1	1							1				1	1	18,08	17,39
1/5/23 2:00	63,31	54,94	8,37	0,00						1	1							1					1	18,89	18,82
1/5/23 3:00	62,08	55,74	6,34	0,00						1	1							1					1	18,51	18,49
1/5/23 4:00	61,83	53,21	8,63	0,00						1	1							1					1	18,49	18,44
1/5/23 5:00	64,79	57,48	7,31	0,00						1	1							1					1	18,54	18,32
1/5/23 6:00	68,72	65,22	3,26	0,25						1	1							1			1		1	18,08	18,08
1/5/23 7:00	76,46	71,05	2,95	2,46						1	1	2,46						1			1		1	22,28	22,39
1/5/23 8:00	84,97	79,20	0,97	4,81						1	1						1	1		1			1	23,36	23,29
1/5/23 9:00	92,67	85,93	0,06	6,67						1	1						1	1		1			1	27,55	27,62
1/5/23 10:00	95,52	85,02	0,18	10,31						1	1						1	1		1			1	27,57	27,51
1/5/23 11:00	94,69	80,63	1,25	12,82						1	1						1	1		1			1	24,36	24,37
1/5/23 12:00	94,38	80,14	1,79	12,45						1	1						1	1		1			1	24,26	24,36
1/5/23 13:00	95,25	83,20	1,62	10,43						1	1						1	1		1			1	27,13	27,09
1/5/23 14:00	92,98	81,85	1,54	9,59						1	1	9,59					1	1		1			1	25,89	25,80
1/5/23 15:00	88,01	79,82	1,16	7,02						1	1						1	1		1			1	23,46	23,52
1/5/23 16:00	87,81	83,40	0,59	3,82						1	1						1	1		1			1	25,49	25,62
1/5/23 17:00	90,68	88,83	0,04	1,81						1	1						1	1		1	1	1	1	24,69	24,54
1/5/23 18:00	93,52	91,98	0,52	1,02						1	1						1	1		1	1	1	1	27,31	27,39
1/5/23 19:00	97,13	95,13	1,46	0,54						1	1						1	1		1	1	1	1	28,97	28,98
1/5/23 20:00	102,46	100,59	1,87	0,00						1	1						1	1		1	1	1	1	30,59	30,62
1/5/23 21:00	98,60	95,27	3,33	0,00						1	1	0,00					1	1		1	1	1	1	29,49	29,44
1/5/23 22:00	88,63	85,09	3,53	0,00						1	1						1	1		1	1	1	1	23,83	23,58
1/5/23 23:00	79,87	78,99	0,87	0,00						1	1							1		1	1	1	1	16,04	15,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμού σταθμού.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 2 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/5/23 0:00	71,44	71,26	0,18	0,00						1	1						1	1		1	1		12,55	12,30
2/5/23 1:00	66,38	66,32	0,06	0,00						1	1							1		1	1		13,71	13,89
2/5/23 2:00	64,31	64,26	0,05	0,00						1	1							1		1	1		12,65	12,60
2/5/23 3:00	62,99	62,92	0,07	0,00						1	1							1		1	1		11,27	11,23
2/5/23 4:00	63,27	63,27	0,00	0,00						1	1							1		1	1		11,50	11,52
2/5/23 5:00	66,97	66,97	0,00	0,00						1	1							1		1	1		15,17	15,27
2/5/23 6:00	74,03	73,84	0,00	0,19						1	1							1		1	1		18,70	17,94
2/5/23 7:00	86,56	83,19	0,00	3,37						1	1						1	1		1	1		23,97	24,06
2/5/23 8:00	95,77	88,02	0,02	7,72						1	1						1	1		1	1	1	25,69	25,36
2/5/23 9:00	101,05	90,02	0,36	10,67						1	1						1	1		1	1	1	25,94	25,44
2/5/23 10:00	102,10	88,38	0,94	12,79						1	1						1	1		1	1	1	24,56	24,55
2/5/23 11:00	101,83	85,26	2,22	14,35						1	1						1	1		1		1	32,00	27,44
2/5/23 12:00	101,53	83,49	2,97	15,06						1	1						1	1		1		1	28,74	28,38
2/5/23 13:00	102,73	84,73	2,95	15,05						1	1						1	1		1		1	29,67	29,67
2/5/23 14:00	100,28	81,26	4,83	14,18						1	1						1	1		1		1	28,81	28,65
2/5/23 15:00	94,67	77,97	4,43	12,28						1	1						1	1		1		1	24,92	24,84
2/5/23 16:00	93,34	78,36	3,58	11,41						1	1						1	1		1		1	24,02	24,06
2/5/23 17:00	95,88	86,33	2,75	6,79						1	1						1	1		1		1	28,33	28,33
2/5/23 18:00	98,01	94,87	0,71	2,44						1	1						1	1	1	1		1	29,00	29,10
2/5/23 19:00	101,84	101,50	0,04	0,30						1	1						1	1	1	1		1	30,40	30,48
2/5/23 20:00	106,95	106,86	0,09	0,00						1	1						1	1	1	1	1	1	32,01	32,03
2/5/23 21:00	100,65	100,62	0,04	0,00						1	1						1	1	1	1	1	1	28,70	28,52
2/5/23 22:00	89,94	88,33	1,61	0,00							1						1	1	1	1	1	1	22,76	22,72
2/5/23 23:00	80,17	67,96	12,21	0,00							1						1	1	1		1	1	25,69	20,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών σταθμού σε αιτιό.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 3 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/5/23 0:00	73,40	55,27	18,14	0,00						1	1						1		1			1	36,56	21,70	
3/5/23 1:00	68,44	47,85	20,59	0,00						1	1						1		1				27,34	20,49	
3/5/23 2:00	65,82	46,26	19,57	0,00						1	1						1		1				19,79	19,72	
3/5/23 3:00	64,23	45,14	19,10	0,00						1	1						1		1				19,05	19,24	
3/5/23 4:00	64,70	45,86	18,84	0,00						1	1						1		1				19,10	19,37	
3/5/23 5:00	68,22	48,22	20,00	0,00						1	1						1		1				20,60	20,39	
3/5/23 6:00	74,86	54,23	20,48	0,15						1	1						1		1				22,81	22,40	
3/5/23 7:00	88,08	65,72	20,35	2,00						1	1	2,00					1		1			1	35,59	26,34	
3/5/23 8:00	96,61	69,63	23,25	3,73						1	1						1		1			1	42,94	28,98	
3/5/23 9:00	103,48	73,21	22,00	8,27						1	1						1	1	1			1	33,99	30,99	
3/5/23 10:00	105,25	70,23	23,19	11,83						1	1						1	1	1			1	35,51	31,51	
3/5/23 11:00	104,40	71,75	21,29	11,36						1	1						1		1			1	34,75	31,27	
3/5/23 12:00	104,73	68,79	23,12	12,82						1	1						1		1			1	41,83	31,36	
3/5/23 13:00	105,32	71,77	21,73	11,81						1	1						1		1			1	38,52	31,54	
3/5/23 14:00	104,48	73,24	23,11	8,13						1	1	8,13					1		1			1	1	33,32	31,33
3/5/23 15:00	100,24	74,31	21,10	4,83						1	1						1		1			1	1	31,42	30,04
3/5/23 16:00	99,64	73,42	23,79	2,43						1	1						1		1			1	1	30,63	29,81
3/5/23 17:00	101,37	81,64	18,36	1,36						1	1						1		1			1	1	32,10	30,38
3/5/23 18:00	106,43	97,42	8,66	0,35						1	1						1	1	1			1	1	31,72	31,75
3/5/23 19:00	108,08	103,70	4,36	0,02						1	1						1	1	1			1	1	32,29	32,34
3/5/23 20:00	110,89	108,99	1,90	0,00						1	1						1	1	1	1		1	1	33,20	33,16
3/5/23 21:00	103,58	100,74	2,83	0,00						1	1	0,00					1	1	1	1		1	1	30,83	30,78
3/5/23 22:00	92,45	90,72	1,73	0,00						1	1						1		1	1		1	1	26,81	26,70
3/5/23 23:00	81,33	78,30	3,03	0,00						1	1						1		1	1		1		22,39	19,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμου σταθμου.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 4 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
4/5/23 0:00	74,68	62,90	11,78	0,00						1	1						1		1			1		43,20	20,48
4/5/23 1:00	70,02	49,50	20,52	0,00						1	1						1		1					30,60	20,88
4/5/23 2:00	66,77	47,08	19,69	0,00						1	1						1		1					26,39	19,99
4/5/23 3:00	64,97	45,60	19,36	0,00						1	1						1		1					22,76	19,44
4/5/23 4:00	65,21	46,52	18,69	0,00						1	1						1		1					20,81	19,53
4/5/23 5:00	68,98	50,68	18,30	0,00						1	1						1		1					26,14	20,65
4/5/23 6:00	76,18	57,70	18,37	0,12						1	1						1		1					34,65	22,78
4/5/23 7:00	87,66	74,75	11,38	1,52						1	1	1,52			1		1		1			1		46,36	26,24
4/5/23 8:00	97,41	83,94	7,64	5,84						1	1				1		1		1			1		34,61	29,16
4/5/23 9:00	104,32	94,32	5,46	4,54						1	1				1		1	1	1			1		34,15	31,26
4/5/23 10:00	109,03	89,19	18,01	1,83						1	1	1		1	1		1		1			1		38,52	32,68
4/5/23 11:00	110,89	92,02	16,56	2,31						1	1	1		1	1		1		1					38,02	33,23
4/5/23 12:00	111,74	78,31	29,14	4,29						1	1	1		1	1		1		1					47,94	33,52
4/5/23 13:00	112,81	82,42	27,37	3,01						1	1			1	1		1		1					45,37	33,80
4/5/23 14:00	109,53	87,54	18,67	3,32						1	1	3,32		1	1		1		1			1		38,13	32,82
4/5/23 15:00	106,34	81,52	21,29	3,53						1	1				1		1		1			1	1	45,62	31,85
4/5/23 16:00	104,07	82,17	16,87	5,04						1	1				1		1		1			1	1	41,99	31,14
4/5/23 17:00	103,87	89,62	11,89	2,36						1	1				1		1		1			1	1	32,11	31,10
4/5/23 18:00	107,74	100,75	6,22	0,77						1	1				1		1		1			1	1	30,50	30,47
4/5/23 19:00	112,46	111,62	0,81	0,03					1	1	1				1		1	1	1			1	1	31,58	31,24
4/5/23 20:00	116,37	113,52	2,85	0,00					1	1	1				1		1	1	1			1	1	32,55	32,57
4/5/23 21:00	108,96	97,97	10,99	0,00					1	1	1				1		1		1			1	1	31,81	31,82
4/5/23 22:00	96,72	82,23	14,49	0,00						1	1						1		1			1	1	29,84	27,93
4/5/23 23:00	85,47	65,36	20,11	0,00						1	1						1		1			1		34,54	25,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών ατμου σταθμου.
2. Λειτουργία ΑΕΡ1, ΑΕΡ3, ΑΕΡ4 λόγω κακοκαιρίας

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 5 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/5/23 0:00	75,94	56,82	19,12	0,00						1	1						1		1				34,86	22,76
5/5/23 1:00	70,21	55,98	14,23	0,00						1	1						1		1				36,19	20,94
5/5/23 2:00	66,86	59,70	7,17	0,00						1	1						1		1				23,13	20,00
5/5/23 3:00	65,71	60,89	4,82	0,00						1	1				1		1		1				19,14	16,51
5/5/23 4:00	66,43	60,42	6,01	0,00						1	1				1		1		1				17,09	16,56
5/5/23 5:00	70,28	53,01	17,26	0,00						1	1				1		1		1				24,09	20,27
5/5/23 6:00	78,43	56,11	22,32	0,00						1	1				1		1		1				26,32	23,47
5/5/23 7:00	91,14	69,08	21,90	0,16						1	1	1			1		1		1		1		29,34	27,18
5/5/23 8:00	99,61	82,11	16,72	0,78						1	1						1		1	1	1		34,07	29,75
5/5/23 9:00	107,91	84,99	21,00	1,92						1	1						1	1	1	1	1		37,47	32,31
5/5/23 10:00	112,04	80,44	29,41	2,18						1	1						1	1	1	1	1		35,97	33,60
5/5/23 11:00	112,33	75,37	32,54	4,42						1	1						1	1	1		1		36,80	33,66
5/5/23 12:00	111,30	69,76	32,03	9,51						1	1						1	1	1		1		38,22	33,37
5/5/23 13:00	111,57	70,26	32,34	8,98						1	1						1	1	1				36,11	33,41
5/5/23 14:00	109,24	70,44	32,68	6,12						1	1	6,12					1	1	1				33,71	32,72
5/5/23 15:00	104,95	65,44	30,61	8,91						1	1						1	1	1				31,03	31,46
5/5/23 16:00	101,11	63,77	30,01	7,33						1	1						1	1	1				31,10	30,28
5/5/23 17:00	101,96	68,30	30,15	3,50						1	1						1	1	1				30,92	30,52
5/5/23 18:00	104,84	71,83	30,60	2,42					1	1	1						1	1	1				32,12	31,41
5/5/23 19:00	109,84	76,86	32,48	0,49					1	1	1						1	1	1				32,74	32,90
5/5/23 20:00	115,45	82,16	33,29	0,00					1	1	1						1	1	1				34,55	34,59
5/5/23 21:00	109,21	76,63	32,58	0,00					1	1	1						1	1	1				33,88	32,75
5/5/23 22:00	96,83	67,87	28,97	0,00						1	1						1	1	1				29,83	29,03
5/5/23 23:00	85,61	60,18	25,42	0,00						1	1						1	1	1				26,30	25,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού για παραγωγή ατμού.
2. Λειτουργία ΑΕΡ4 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 6 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/5/23 0:00	77,33	54,17	23,16	0,00						1	1						1		1				24,66	23,18
6/5/23 1:00	71,79	50,81	20,98	0,00						1	1						1		1				23,06	21,51
6/5/23 2:00	68,47	49,25	19,22	0,00						1	1						1		1				25,05	20,48
6/5/23 3:00	66,56	47,37	19,18	0,00						1	1						1		1				28,14	19,93
6/5/23 4:00	66,32	47,54	18,78	0,00						1	1						1		1				24,35	19,84
6/5/23 5:00	70,32	53,43	16,89	0,00						1	1						1		1				31,45	20,99
6/5/23 6:00	76,46	62,15	14,10	0,21						1	1						1	1	1				36,88	22,82
6/5/23 7:00	86,47	71,38	13,52	1,56						1	1	1,56					1	1	1				31,43	25,87
6/5/23 8:00	96,47	81,47	9,47	5,54						1	1						1	1	1		1		29,36	28,87
6/5/23 9:00	102,72	91,08	5,45	6,18						1	1						1	1	1		1		30,65	30,70
6/5/23 10:00	107,41	96,60	2,44	8,37						1	1						1	1	1	1	1		32,12	32,12
6/5/23 11:00	107,40	92,51	2,80	12,08					1	1	1						1	1	1		1		25,50	23,37
6/5/23 12:00	108,70	89,71	5,64	13,35					1	1	1						1	1	1		1		24,18	23,95
6/5/23 13:00	109,96	87,93	8,45	13,57					1	1	1						1	1	1		1		25,98	24,86
6/5/23 14:00	104,91	85,62	6,53	12,77					1	1	1						1	1	1		1		21,62	20,31
6/5/23 15:00	99,10	81,74	8,51	8,85					1	1	1						1	1	1				24,21	22,96
6/5/23 16:00	99,00	78,18	14,46	6,37					1	1	1						1	1	1				31,53	28,00
6/5/23 17:00	103,08	81,65	17,17	4,26					1	1	1				1		1		1				33,04	30,52
6/5/23 18:00	104,80	88,27	15,08	1,45					1	1	1			1	1		1		1				32,85	31,43
6/5/23 19:00	108,06	96,00	11,75	0,30					1	1	1			1	1		1	1	1				32,20	32,22
6/5/23 20:00	110,46	99,54	10,93	0,00					1	1	1				1		1	1	1				33,03	33,04
6/5/23 21:00	103,83	97,66	6,17	0,00					1	1	1				1		1	1	1		1		29,72	29,36
6/5/23 22:00	93,30	87,62	5,68	0,00					1	1							1	1	1		1		24,35	24,24
6/5/23 23:00	84,03	81,42	2,61	0,00					1	1							1	1	1		1		21,65	17,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμού.
2. Λειτουργία ΑΕΡ3, ΑΕΡ4 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 7 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/5/23 0:00	77,80	72,91	4,89	0,00						1	1						1	1	1		1		16,53	16,27
7/5/23 1:00	70,82	65,80	5,02	0,00						1	1						1		1		1		19,44	19,08
7/5/23 2:00	67,40	63,35	4,04	0,00						1	1						1		1		1		15,70	15,55
7/5/23 3:00	65,77	61,12	4,65	0,00						1	1						1		1		1		14,22	13,84
7/5/23 4:00	65,92	62,85	3,06	0,00						1	1						1		1		1		13,94	13,90
7/5/23 5:00	68,85	64,77	4,08	0,00						1	1						1		1		1		16,76	16,74
7/5/23 6:00	73,48	70,13	3,11	0,24						1	1						1		1		1		20,66	20,74
7/5/23 7:00	82,04	73,83	6,05	2,17						1	1	2,17					1		1		1		23,16	23,05
7/5/23 8:00	89,75	77,36	7,34	5,04						1	1						1		1	1	1		25,12	25,34
7/5/23 9:00	99,00	86,52	4,41	8,07						1	1						1		1	1	1		29,57	29,64
7/5/23 10:00	101,75	88,30	2,94	10,51						1	1						1		1	1	1		30,40	30,39
7/5/23 11:00	101,60	87,60	2,42	11,58						1	1						1		1	1	1		30,12	30,11
7/5/23 12:00	102,11	82,45	5,98	13,69						1	1						1		1	1	1		29,02	29,01
7/5/23 13:00	102,60	82,94	6,45	13,22						1	1						1		1	1	1		29,84	29,85
7/5/23 14:00	99,68	76,31	10,81	12,56						1	1	12,56					1		1	1	1		28,98	27,92
7/5/23 15:00	93,31	71,10	11,13	11,08						1	1						1		1	1	1		26,20	22,77
7/5/23 16:00	93,85	69,57	13,14	11,15						1	1						1		1	1	1		27,58	23,47
7/5/23 17:00	96,28	71,46	16,19	8,62						1	1						1		1	1	1		33,73	28,13
7/5/23 18:00	99,51	78,15	16,59	4,77						1	1						1		1	1	1		33,16	29,83
7/5/23 19:00	101,14	84,15	16,04	0,94						1	1						1	1	1	1	1		31,83	30,21
7/5/23 20:00	106,94	88,31	18,63	0,00						1	1						1	1	1	1	1		33,28	32,01
7/5/23 21:00	102,02	85,66	16,36	0,00						1	1	0,00					1	1	1	1	1		30,91	30,56
7/5/23 22:00	91,34	75,65	15,69	0,00						1	1						1	1	1		1		27,53	27,36
7/5/23 23:00	82,31	66,61	15,70	0,00						1	1						1		1		1		25,76	24,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αιτήματος σταθμού για ανάγκες ατμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 8 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/5/23 0:00	74,62	58,31	16,31	0,00						1	1						1		1			1	28,99	22,13
8/5/23 1:00	69,60	52,61	16,99	0,00						1	1						1		1				30,64	20,86
8/5/23 2:00	66,59	55,52	11,07	0,00						1	1						1		1				20,27	19,90
8/5/23 3:00	65,58	57,05	8,54	0,00						1	1						1		1				19,59	19,60
8/5/23 4:00	65,86	55,50	10,36	0,00						1	1						1		1				20,21	19,72
8/5/23 5:00	69,64	58,32	11,32	0,00						1	1						1		1				21,31	20,82
8/5/23 6:00	75,92	65,29	10,35	0,28						1	1						1		1	1			22,54	22,65
8/5/23 7:00	90,70	74,21	12,97	3,52						1	1	3,52					1	1	1	1			27,02	27,16
8/5/23 8:00	100,24	79,48	12,88	7,88						1	1						1	1	1	1		1	30,07	30,06
8/5/23 9:00	106,89	81,58	14,30	11,01						1	1						1	1	1	1		1	32,01	32,06
8/5/23 10:00	109,08	86,42	9,57	13,09						1	1						1	1	1	1		1	33,18	32,65
8/5/23 11:00	108,50	81,80	12,32	14,38						1	1						1	1	1	1		1	36,32	32,53
8/5/23 12:00	109,57	77,40	17,14	15,04						1	1						1	1	1	1		1	35,37	32,80
8/5/23 13:00	110,10	83,51	11,68	14,90						1	1						1	1	1	1		1	32,97	32,94
8/5/23 14:00	107,58	81,01	12,20	14,38						1	1	14,38					1	1	1	1		1	32,33	32,08
8/5/23 15:00	101,82	77,61	10,82	13,39						1	1						1	1	1	1		1	30,94	30,35
8/5/23 16:00	101,65	71,65	18,69	11,31						1	1						1	1	1	1		1	39,28	30,36
8/5/23 17:00	103,16	78,94	15,02	9,20						1	1						1	1	1	1		1	35,53	30,77
8/5/23 18:00	105,45	87,46	12,75	5,24						1	1						1	1	1	1	1	1	32,28	31,55
8/5/23 19:00	108,38	95,69	11,68	1,01						1	1						1	1	1	1	1	1	32,93	32,44
8/5/23 20:00	113,52	101,97	11,56	0,00						1	1						1	1	1	1	1	1	33,95	33,96
8/5/23 21:00	106,32	97,67	8,66	0,00						1	1	0,00					1	1	1	1	1	1	31,88	31,80
8/5/23 22:00	94,02	85,30	8,72	0,00							1						1	1	1	1	1	1	28,20	28,15
8/5/23 23:00	84,11	74,41	9,70	0,00						1	1						1	1	1	1			24,04	23,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Πλύση D4 ΑΗΣ (22:00-23:00)
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμού.



HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 9 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/5/23 0:00	75,67	68,71	6,96	0,00						1	1						1		1	1			21,86	20,69
9/5/23 1:00	70,57	64,80	5,76	0,00						1	1						1		1	1			19,28	18,75
9/5/23 2:00	68,04	62,81	5,23	0,00						1	1						1		1	1			16,92	16,34
9/5/23 3:00	66,74	60,83	5,91	0,00						1	1						1		1	1			16,49	15,04
9/5/23 4:00	67,10	62,42	4,68	0,00						1	1						1		1	1			15,78	15,28
9/5/23 5:00	71,41	67,34	4,07	0,00						1	1						1		1	1			19,45	19,48
9/5/23 6:00	77,60	74,58	2,70	0,32						1	1						1		1	1	1		19,94	19,58
9/5/23 7:00	90,67	87,42	1,18	2,07						1	1						1		1	1	1		26,16	26,29
9/5/23 8:00	101,40	93,76	0,84	6,80						1	1						1	1	1	1	1		29,33	29,02
9/5/23 9:00	107,46	98,26	0,32	8,88						1	1						1	1	1	1	1		32,08	32,10
9/5/23 10:00	110,89	98,70	0,62	11,57						1	1						1	1	1	1	1		33,13	33,17
9/5/23 11:00	110,80	97,67	0,63	12,50						1	1						1	1	1	1	1		33,03	33,01
9/5/23 12:00	110,91	97,93	0,49	12,49						1	1						1	1	1	1	1		32,76	32,69
9/5/23 13:00	111,98	97,92	0,35	13,71						1	1						1	1	1	1	1		33,14	33,12
9/5/23 14:00	110,43	98,77	1,09	10,57						1	1						1	1	1	1	1		32,97	32,95
9/5/23 15:00	104,32	93,22	1,64	9,46						1	1						1	1	1	1	1		29,79	29,59
9/5/23 16:00	102,06	91,09	0,62	10,35						1	1						1	1	1	1	1		26,10	25,90
9/5/23 17:00	104,17	95,51	1,17	7,48						1	1						1	1	1	1	1		21,09	19,60
9/5/23 18:00	106,58	101,89	1,89	2,80					1	1	1						1	1	1	1	1		24,58	24,84
9/5/23 19:00	110,25	108,54	1,36	0,36					1	1	1						1	1	1	1	1		30,81	31,01
9/5/23 20:00	114,43	112,41	2,02	0,00					1	1	1						1	1	1	1	1		34,13	34,19
9/5/23 21:00	107,36	105,08	2,29	0,00					1	1	1						1	1	1	1	1		28,68	28,52
9/5/23 22:00	94,44	92,66	1,78	0,00					1	1	1						1	1	1	1	1		16,02	15,75
9/5/23 23:00	84,66	83,51	1,16	0,00						1	1						1	1	1	1	1		18,51	18,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D3, D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργαστασίου σε ατμούς

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 10 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
10/5/23 0:00	76,85	76,43	0,42	0,00							1	1						1	1	1	1			19,31	19,21
10/5/23 1:00	71,52	70,90	0,62	0,00							1	1						1	1	1	1			14,17	14,01
10/5/23 2:00	68,26	68,17	0,09	0,00							1	1						1		1	1			15,90	15,99
10/5/23 3:00	66,85	66,84	0,01	0,00							1	1						1		1	1			15,15	15,12
10/5/23 4:00	67,20	67,12	0,08	0,00							1	1						1		1	1			15,48	15,43
10/5/23 5:00	71,40	71,40	0,00	0,00							1	1						1		1	1			17,98	17,08
10/5/23 6:00	78,30	78,18	0,00	0,12							1	1						1		1	1	1		18,86	19,05
10/5/23 7:00	91,88	90,25	0,00	1,63							1	1						1		1	1	1	1	26,76	26,82
10/5/23 8:00	102,33	98,37	0,00	3,96							1	1						1		1	1	1	1	30,53	30,63
10/5/23 9:00	109,04	99,75	0,28	9,00							1	1						1		1	1	1	1	32,60	32,60
10/5/23 10:00	111,86	99,99	0,96	10,91							1	1						1		1	1	1	1	33,46	33,48
10/5/23 11:00	111,75	98,28	1,49	11,98							1	1						1		1	1	1	1	33,36	33,40
10/5/23 12:00	111,98	96,93	1,30	13,74							1	1						1		1	1	1	1	33,10	33,05
10/5/23 13:00	112,46	97,07	1,47	13,92							1	1						1		1	1	1	1	33,34	33,34
10/5/23 14:00	110,97	99,55	1,11	10,30							1	1						1		1	1	1	1	33,17	33,15
10/5/23 15:00	104,89	98,23	2,16	4,50							1	1						1		1	1	1	1	30,00	29,26
10/5/23 16:00	104,75	94,39	5,84	4,51					1	1	1							1		1	1		1	29,01	29,01
10/5/23 17:00	106,47	99,31	3,74	3,42					1	1	1							1		1	1		1	31,22	31,22
10/5/23 18:00	108,80	104,20	2,79	1,81					1	1	1							1		1	1		1	32,46	32,47
10/5/23 19:00	112,26	109,76	2,19	0,31					1	1	1							1		1	1	1	1	32,71	32,76
10/5/23 20:00	116,47	115,64	0,83	0,00					1	1	1							1		1	1	1	1	34,78	34,73
10/5/23 21:00	109,12	108,67	0,45	0,00					1	1	1							1		1	1	1	1	30,42	30,16
10/5/23 22:00	96,89	92,44	4,45	0,00							1	1						1		1	1	1	1	25,89	25,79
10/5/23 23:00	85,88	80,01	5,88	0,00							1	1								1	1	1	1	24,90	24,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αναγκών εργοστασίου σε ατμό

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 11 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/5/23 0:00	76,91	69,65	7,27	0,00						1	1									1	1	1	22,40	22,30
11/5/23 1:00	72,04	67,27	4,77	0,00						1	1									1	1	1	20,24	20,11
11/5/23 2:00	69,24	60,62	8,62	0,00						1	1									1	1	1	19,70	17,54
11/5/23 3:00	67,63	57,74	9,89	0,00						1	1									1	1		24,58	19,51
11/5/23 4:00	68,02	61,05	6,97	0,00						1	1									1	1	1	18,67	18,54
11/5/23 5:00	71,84	66,29	5,55	0,00						1	1									1	1	1	21,03	21,09
11/5/23 6:00	79,29	71,94	7,20	0,15						1	1									1	1	1	23,07	23,05
11/5/23 7:00	92,62	82,48	8,87	1,27						1	1	1,27								1	1	1	26,58	26,12
11/5/23 8:00	101,65	92,24	6,54	2,86					1	1	1									1	1	1	27,41	27,37
11/5/23 9:00	109,58	96,93	6,91	5,74					1	1	1									1	1	1	32,19	32,26
11/5/23 10:00	111,17	94,03	8,71	8,43					1	1	1									1	1	1	31,62	31,43
11/5/23 11:00	112,00	89,08	13,03	9,90					1	1	1									1	1	1	31,06	30,69
11/5/23 12:00	113,80	89,09	15,30	9,41					1	1	1									1	1	1	35,38	32,70
11/5/23 13:00	114,88	96,03	12,50	6,35					1	1	1									1	1	1	34,34	34,34
11/5/23 14:00	113,78	89,96	16,72	7,09					1	1	1	7,09								1	1	1	38,45	34,07
11/5/23 15:00	109,80	80,66	25,86	3,29					1	1	1									1	1	1	48,46	32,85
11/5/23 16:00	110,24	80,48	27,70	2,07					1	1	1									1		1	48,45	32,98
11/5/23 17:00	112,18	81,86	28,95	1,38					1	1	1									1		1	48,55	33,62
11/5/23 18:00	114,17	81,75	31,87	0,55					1	1	1									1		1	47,13	34,13
11/5/23 19:00	117,97	85,51	32,39	0,07					1	1	1									1		1	44,14	35,37
11/5/23 20:00	121,45	92,94	28,50	0,00					1	1	1									1		1	43,30	36,41
11/5/23 21:00	112,54	79,96	32,58	0,00					1	1	1	0,00								1	1	1	43,15	33,74
11/5/23 22:00	98,34	72,83	25,51	0,00					1	1	1									1	1	1	38,88	29,48
11/5/23 23:00	87,10	61,91	25,18	0,00						1	1									1	1	1	40,09	26,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω αναγκών αιμιου του Σταθμού

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 12 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
12/5/23 0:00	78,68	55,42	23,27	0,00						1	1									1	1		1	29,82	23,60
12/5/23 1:00	73,32	52,20	21,12	0,00						1	1									1	1			28,14	21,97
12/5/23 2:00	70,39	49,75	20,64	0,00						1	1									1	1			27,81	21,09
12/5/23 3:00	68,69	48,25	20,44	0,00						1	1									1	1			22,64	20,58
12/5/23 4:00	69,28	49,09	20,19	0,00						1	1									1	1			22,07	20,76
12/5/23 5:00	74,39	52,78	21,61	0,00						1	1									1	1			21,56	22,27
12/5/23 6:00	80,89	57,57	23,17	0,15						1	1									1	1			24,19	24,16
12/5/23 7:00	94,89	66,62	26,50	1,77						1	1	1,77								1	1		1	28,37	28,41
12/5/23 8:00	106,73	72,16	29,41	5,15					1	1	1									1	1		1	34,40	31,96
12/5/23 9:00	111,08	70,86	32,56	7,66					1	1	1									1	1		1	36,69	33,30
12/5/23 10:00	113,50	70,43	33,38	9,69					1	1	1									1	1	1		35,48	33,93
12/5/23 11:00	111,46	67,72	32,68	11,06					1	1	1									1	1			35,34	33,46
12/5/23 12:00	113,49	67,31	33,45	12,73					1	1	1									1	1			36,00	33,99
12/5/23 13:00	115,00	67,22	33,86	13,91					1	1	1									1	1			35,36	34,46
12/5/23 14:00	110,06	63,24	32,65	14,18					1	1	1									1	1			33,24	33,03
12/5/23 15:00	104,22	60,51	30,71	13,01					1	1	1									1	1			29,82	31,22
12/5/23 16:00	104,45	62,74	31,07	10,64					1	1	1									1	1			29,86	31,30
12/5/23 17:00	107,10	67,64	31,61	7,86					1	1	1				1					1	1			30,46	32,11
12/5/23 18:00	109,22	73,21	31,69	4,32					1	1	1				1					1	1			31,96	32,71
12/5/23 19:00	112,14	77,99	33,02	1,13					1	1	1				1					1	1			33,79	33,63
12/5/23 20:00	117,32	84,23	33,09	0,00					1	1	1				1					1	1			36,32	35,19
12/5/23 21:00	110,76	79,12	31,64	0,00					1	1	1				1					1	1			37,82	33,22
12/5/23 22:00	98,51	69,07	29,44	0,00						1	1									1	1	1		34,99	29,55
12/5/23 23:00	88,07	62,50	25,57	0,00						1	1									1	1	1		27,22	26,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω αυξημένης ανάγκης για εφεδρεία.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμού για παραγωγή ατμού.
3. Πρόβλημα στο σύστημα εποπτείας μονάδων ΘΗΣ (00:00-10:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 13 Μαΐος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/5/23 0:00	79,11	55,88	23,23	0,00						1	1								1	1	1		24,11	23,71
13/5/23 1:00	73,73	52,61	21,12	0,00						1	1								1	1			22,83	22,07
13/5/23 2:00	70,54	50,34	20,20	0,00						1	1								1	1			23,65	21,14
13/5/23 3:00	69,01	49,54	19,48	0,00						1	1								1	1			26,46	20,67
13/5/23 4:00	69,48	49,83	19,65	0,00						1	1								1	1			25,62	20,81
13/5/23 5:00	73,05	52,66	20,39	0,00						1	1								1	1			28,34	21,87
13/5/23 6:00	78,96	55,78	22,73	0,45						1	1								1	1			30,34	23,59
13/5/23 7:00	91,57	62,38	24,95	4,23						1	1								1	1	1		33,50	27,39
13/5/23 8:00	103,22	65,54	29,48	8,19						1	1								1	1	1		33,39	30,88
13/5/23 9:00	110,31	70,15	29,21	10,96						1	1								1	1	1		39,82	33,08
13/5/23 10:00	113,41	73,12	27,01	13,29						1	1								1	1	1		48,01	33,94
13/5/23 11:00	112,45	66,10	31,90	14,46						1	1								1	1	1		46,60	33,72
13/5/23 12:00	112,74	63,61	33,71	15,42						1	1								1	1	1		40,52	33,81
13/5/23 13:00	113,89	66,28	32,07	15,55						1	1								1	1	1		35,84	34,15
13/5/23 14:00	112,28	64,11	33,54	14,63						1	1								1	1	1		39,67	33,63
13/5/23 15:00	105,95	63,19	30,05	12,70						1	1								1	1	1		32,84	31,77
13/5/23 16:00	106,30	62,29	31,41	12,60						1	1								1	1	1		32,05	31,89
13/5/23 17:00	108,67	66,76	31,69	10,22						1	1								1	1	1		32,75	32,55
13/5/23 18:00	109,65	70,94	32,48	6,23						1	1								1	1	1		32,37	32,85
13/5/23 19:00	111,65	78,19	32,02	1,44						1	1							1	1	1	1		33,69	33,45
13/5/23 20:00	115,75	81,30	34,44	0,00						1	1							1	1	1	1		34,69	34,67
13/5/23 21:00	109,58	77,30	32,28	0,00						1	1							1	1	1	1		34,41	32,85
13/5/23 22:00	97,70	69,31	28,39	0,00						1	1							1	1	1	1		28,38	27,51
13/5/23 23:00	87,81	63,97	23,84	0,00					1	1								1	1	1	1		25,96	26,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμού για παραγωγή ατμού.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 14 Μαΐος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/5/23 0:00	79,77	56,35	23,42	0,00					1	1										1	1	1	24,21	23,87
14/5/23 1:00	74,54	52,61	21,94	0,00					1	1										1		1	23,46	22,30
14/5/23 2:00	71,93	51,55	20,38	0,00					1	1										1		1	23,78	21,54
14/5/23 3:00	70,22	49,67	20,55	0,00					1	1										1		1	23,01	21,04
14/5/23 4:00	69,53	50,56	18,97	0,00					1	1										1		1	23,70	20,82
14/5/23 5:00	72,86	51,55	21,31	0,00					1	1										1		1	26,90	21,78
14/5/23 6:00	77,42	54,72	22,06	0,65					1	1										1		1	25,13	23,16
14/5/23 7:00	87,34	61,99	20,68	4,67					1	1										1	1	1	30,71	26,16
14/5/23 8:00	97,47	63,29	25,38	8,80					1	1										1	1	1	37,46	29,17
14/5/23 9:00	104,10	69,05	23,61	11,44					1	1										1	1	1	34,59	31,23
14/5/23 10:00	107,10	74,13	19,84	13,12					1	1						1				1	1	1	36,29	32,17
14/5/23 11:00	107,36	74,00	19,34	14,03					1	1						1				1	1	1	36,19	32,24
14/5/23 12:00	108,13	74,07	19,67	14,39					1	1						1				1	1	1	39,43	32,42
14/5/23 13:00	109,27	70,83	23,96	14,48					1	1						1				1	1	1	44,94	31,54
14/5/23 14:00	105,64	66,36	25,31	13,97						1	1					1				1	1	1	48,36	31,63
14/5/23 15:00	102,12	64,65	24,61	12,86						1	1									1	1	1	48,43	30,50
14/5/23 16:00	101,01	68,02	21,90	11,09						1	1									1	1	1	46,35	30,22
14/5/23 17:00	103,27	73,16	21,63	8,48						1	1									1	1	1	44,57	30,92
14/5/23 18:00	105,60	75,16	25,70	4,74						1	1					1				1	1	1	48,55	31,64
14/5/23 19:00	108,28	81,75	25,50	1,03						1	1					1				1	1	1	46,73	32,41
14/5/23 20:00	113,22	82,65	30,57	0,00						1	1					1				1	1	1	48,19	33,93
14/5/23 21:00	108,16	78,95	29,21	0,00						1	1					1				1	1	1	48,55	32,40
14/5/23 22:00	97,05	70,81	26,25	0,00						1	1					1					1	1	44,92	29,05
14/5/23 23:00	87,40	68,36	19,04	0,00						1	1					1				1	1	1	31,36	26,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D3,D5 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμου για παραγωγή ατμού.
2. Πλύση D4 ΘΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 15 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/5/23 0:00	80,33	58,91	21,43	0,00						1	1								1	1	1		37,95	24,09
15/5/23 1:00	75,08	54,04	21,04	0,00						1	1								1	1	1		34,51	22,52
15/5/23 2:00	71,48	52,54	18,93	0,00						1	1								1	1			28,97	21,40
15/5/23 3:00	69,88	53,02	16,86	0,00						1	1								1	1			22,73	20,90
15/5/23 4:00	70,12	50,37	19,75	0,00						1	1								1	1			22,50	21,00
15/5/23 5:00	74,36	52,86	21,50	0,00						1	1								1	1			23,75	22,27
15/5/23 6:00	80,46	62,82	17,20	0,44						1	1								1	1	1		26,43	24,02
15/5/23 7:00	94,59	79,40	11,60	3,59						1	1	3,59							1	1	1	1	28,22	28,25
15/5/23 8:00	105,72	93,69	4,58	7,44						1	1							1	1	1	1	1	31,57	31,62
15/5/23 9:00	114,06	102,96	0,99	10,11						1	1							1	1	1	1	1	31,27	30,13
15/5/23 10:00	116,68	104,71	0,13	11,84					1	1	1							1	1	1	1	1	25,19	24,77
15/5/23 11:00	115,33	101,51	0,86	12,96					1	1	1							1	1	1	1	1	22,91	22,73
15/5/23 12:00	116,55	101,09	1,97	13,49					1	1	1							1	1	1	1	1	22,99	23,02
15/5/23 13:00	118,57	103,44	1,48	13,65					1	1	1							1	1	1	1	1	26,00	25,97
15/5/23 14:00	117,15	103,26	0,59	13,30					1	1	1	13,30						1	1	1	1	1	25,02	24,89
15/5/23 15:00	112,63	99,89	0,33	12,41					1	1	1							1	1	1	1	1	21,30	21,19
15/5/23 16:00	110,98	98,84	1,36	10,78					1	1	1							1	1	1	1	1	20,99	21,17
15/5/23 17:00	113,84	103,10	2,43	8,31					1	1	1							1	1	1	1	1	26,26	26,46
15/5/23 18:00	116,37	109,91	1,86	4,61					1	1	1							1	1	1	1	1	32,51	32,55
15/5/23 19:00	117,95	115,70	1,31	0,94					1	1	1							1	1	1	1	1	35,19	35,21
15/5/23 20:00	121,67	120,87	0,80	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	36,38	36,41
15/5/23 21:00	115,55	115,36	0,19	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	34,59	34,47
15/5/23 22:00	102,79	102,74	0,05	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	24,54	24,16
15/5/23 23:00	91,27	91,24	0,03	0,00					1	1	1							1	1	1	1		17,08	17,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απαίτησης σταθμού για ανάγκες ατμού.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 16 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/5/23 0:00	82,22	82,17	0,04	0,00					1	1	1							1	1	1	1		13,81	13,68	
16/5/23 1:00	76,80	76,80	0,01	0,00						1	1							1	1	1	1		19,66	19,53	
16/5/23 2:00	73,29	73,29	0,00	0,00						1	1							1	1	1	1		16,01	15,98	
16/5/23 3:00	71,56	71,55	0,00	0,00						1	1								1	1	1	1		17,94	17,97
16/5/23 4:00	71,83	71,60	0,23	0,00						1	1								1	1	1	1		19,92	19,98
16/5/23 5:00	76,09	71,76	4,34	0,00						1	1								1	1	1	1		22,38	22,26
16/5/23 6:00	82,41	76,62	5,36	0,44						1	1							1	1	1	1	1		23,92	24,02
16/5/23 7:00	95,91	89,29	4,11	2,51						1	1	2,51					1		1	1	1	1		28,54	28,62
16/5/23 8:00	107,37	98,61	3,49	5,27						1	1						1		1	1	1	1		30,55	29,40
16/5/23 9:00	114,07	102,90	2,58	8,59					1	1	1						1		1	1	1	1		26,54	26,59
16/5/23 10:00	117,16	102,94	3,07	11,16					1	1	1						1		1	1	1	1		26,97	26,97
16/5/23 11:00	118,19	100,25	4,57	13,37					1	1	1						1		1	1	1	1		25,94	25,87
16/5/23 12:00	119,53	100,09	5,66	13,78					1	1	1						1		1	1	1	1		26,56	26,45
16/5/23 13:00	122,31	102,57	5,87	13,87					1	1	1						1		1	1	1	1		29,53	29,48
16/5/23 14:00	119,86	103,11	4,50	12,25					1	1	1						1		1	1	1	1		28,89	28,76
16/5/23 15:00	114,55	101,41	4,09	9,05					1	1	1						1		1	1	1	1		26,12	26,44
16/5/23 16:00	112,70	101,16	2,86	8,67					1	1	1						1		1	1	1	1		24,96	24,96
16/5/23 17:00	115,48	106,40	1,85	7,24					1	1	1						1		1	1	1	1		29,08	29,19
16/5/23 18:00	117,95	112,09	1,24	4,62					1	1	1						1		1	1	1	1		33,92	33,99
16/5/23 19:00	120,17	118,94	0,23	1,00					1	1	1						1		1	1	1	1		35,89	35,92
16/5/23 20:00	123,75	123,74	0,02	0,00					1	1	1						1		1	1	1	1	1	37,16	37,12
16/5/23 21:00	116,35	115,97	0,38	0,00					1	1	1						1		1	1	1	1		32,62	32,51
16/5/23 22:00	103,74	101,97	1,77	0,00					1	1	1						1			1	1	1	1	25,27	24,91
16/5/23 23:00	92,41	91,47	0,94	0,00					1	1	1								1	1	1	1		20,79	20,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ μετά από απαίτηση σταθμού.



HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 17 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/5/23 0:00	83,53	83,20	0,33	0,00					1	1	1									1	1	1	1	13,48	13,43
17/5/23 1:00	78,81	77,90	0,92	0,00					1		1									1	1	1	1	21,53	21,40
17/5/23 2:00	75,78	72,35	3,42	0,00					1		1				1					1	1	1		20,17	18,06
17/5/23 3:00	73,92	65,90	8,01	0,00					1		1				1					1	1	1		33,37	17,04
17/5/23 4:00	73,74	68,09	5,65	0,00					1		1				1					1	1	1		28,72	16,98
17/5/23 5:00	77,00	68,49	8,51	0,00					1		1				1					1	1	1		33,80	20,26
17/5/23 6:00	84,31	78,08	6,14	0,09					1		1				1					1	1	1		35,93	22,69
17/5/23 7:00	96,77	89,19	6,59	0,99					1	1	1				1					1	1	1		35,32	24,84
17/5/23 8:00	107,47	101,94	4,27	1,27					1	1	1			1	1					1	1	1		32,43	31,27
17/5/23 9:00	116,54	108,97	4,20	3,37					1	1	1			1	1					1	1	1		34,35	34,21
17/5/23 10:00	119,56	105,42	4,05	10,09					1	1	1				1					1	1	1	1	32,21	32,14
17/5/23 11:00	120,14	99,14	7,80	13,20					1	1	1							1		1	1	1	1	28,28	25,20
17/5/23 12:00	120,19	97,50	8,61	14,08					1	1	1									1	1	1	1	30,42	28,77
17/5/23 13:00	120,65	97,26	9,25	14,13					1	1	1									1	1	1	1	33,13	33,05
17/5/23 14:00	117,17	91,61	11,62	13,94					1	1	1									1	1	1	1	35,33	29,76
17/5/23 15:00	113,38	79,06	21,57	12,75				1	1	1	1									1	1	1		43,42	28,73
17/5/23 16:00	112,65	80,12	21,50	11,03				1	1	1	1									1		1		48,21	33,13
17/5/23 17:00	114,01	85,20	20,41	8,40				1	1	1	1									1	1	1		47,76	33,74
17/5/23 18:00	116,61	88,70	22,97	4,95				1	1	1	1									1	1	1		46,78	34,98
17/5/23 19:00	119,20	95,08	22,65	1,47				1	1	1	1									1	1	1		48,55	35,74
17/5/23 20:00	124,21	98,41	25,79	0,01				1	1	1	1									1	1	1	1	48,51	37,27
17/5/23 21:00	117,71	83,77	33,94	0,00				1	1	1	1									1	1	1	1	45,60	35,39
17/5/23 22:00	102,75	72,46	30,29	0,00				1			1									1	1	1	1	32,88	30,82
17/5/23 23:00	91,49	64,70	26,79	0,00				1			1									1	1	1	1	28,33	27,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 4 και AEP3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Λειτουργία DGS ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμού.
3. Δοκιμαστική λειτουργία D2 ΑΗΣ (15:00-20:00)

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 18 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/5/23 0:00	83,44	58,94	24,51	0,00					1		1									1	1		1	26,72	25,06
18/5/23 1:00	77,17	54,61	22,56	0,00					1		1									1	1		1	23,82	23,15
18/5/23 2:00	74,31	54,31	20,00	0,00					1		1									1			1	25,83	22,29
18/5/23 3:00	73,12	52,08	21,04	0,00					1		1									1			1	30,69	21,89
18/5/23 4:00	73,07	51,69	21,38	0,00					1		1									1			1	30,42	21,87
18/5/23 5:00	77,17	55,14	22,04	0,00					1		1									1			1	31,36	23,10
18/5/23 6:00	83,41	59,31	23,54	0,56					1		1									1		1	1	31,28	24,98
18/5/23 7:00	99,00	72,04	23,32	3,64					1		1									1		1	1	38,08	29,61
18/5/23 8:00	109,45	78,84	23,63	6,98					1		1									1	1	1	1	41,90	32,80
18/5/23 9:00	115,27	85,43	20,02	9,82					1		1									1	1	1	1	43,51	34,54
18/5/23 10:00	118,09	91,16	14,57	12,36					1		1					1				1	1	1	1	35,45	35,39
18/5/23 11:00	117,63	89,32	14,81	13,50					1		1					1				1	1	1	1	35,46	35,24
18/5/23 12:00	119,26	80,75	24,34	14,17					1		1					1				1	1	1	1	41,88	35,73
18/5/23 13:00	120,49	79,09	26,46	14,94					1		1									1	1	1	1	48,55	36,19
18/5/23 14:00	118,30	84,56	19,04	14,70					1		1									1	1	1	1	48,55	35,47
18/5/23 15:00	112,07	82,43	15,91	13,73						1	1									1	1	1	1	42,43	32,68
18/5/23 16:00	110,60	85,36	12,82	12,42						1	1									1	1	1	1	34,04	33,09
18/5/23 17:00	113,06	92,14	11,16	9,76						1	1					1				1	1	1	1	34,72	33,88
18/5/23 18:00	116,70	97,50	12,64	6,55						1	1					1				1	1	1	1	34,92	34,93
18/5/23 19:00	117,83	99,71	16,69	1,43						1	1					1				1	1	1	1	36,22	35,25
18/5/23 20:00	121,74	101,51	20,22	0,01						1	1					1		1		1	1	1	1	43,62	36,51
18/5/23 21:00	116,40	89,89	26,51	0,00						1	1					1		1		1	1	1	1	48,20	34,89
18/5/23 22:00	103,56	76,90	26,66	0,00						1	1					1		1		1	1	1	1	48,12	31,06
18/5/23 23:00	92,17	64,85	27,33	0,00						1	1									1	1	1	1	39,36	27,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ μετά από αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμού.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 19 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
19/5/23 0:00	83,69	59,21	24,48	0,00						1	1										1	1	1	25,58	25,14
19/5/23 1:00	78,25	55,26	22,99	0,00						1	1										1		1	24,47	23,45
19/5/23 2:00	74,64	53,03	21,60	0,00						1	1										1		1	24,74	22,29
19/5/23 3:00	73,23	51,99	21,24	0,00						1	1										1		1	24,71	21,97
19/5/23 4:00	73,28	51,58	21,70	0,00						1	1										1		1	24,34	21,93
19/5/23 5:00	76,99	54,35	22,64	0,00						1	1										1		1	23,57	23,06
19/5/23 6:00	83,74	59,79	23,19	0,76						1	1										1		1	26,51	25,08
19/5/23 7:00	99,14	66,76	27,54	4,83						1	1										1	1	1	32,09	29,65
19/5/23 8:00	110,56	71,40	31,13	8,02						1	1										1	1	1	35,15	33,11
19/5/23 9:00	116,60	78,70	28,15	9,76						1	1								1		1	1	1	42,24	34,96
19/5/23 10:00	119,40	74,50	32,57	12,34						1	1								1		1	1	1	46,50	35,79
19/5/23 11:00	119,31	72,62	33,63	13,05						1	1								1		1	1	1	46,02	35,74
19/5/23 12:00	120,44	71,50	34,73	14,22						1	1							1			1	1	1	44,55	36,06
19/5/23 13:00	120,93	69,75	36,28	14,90						1	1								1			1	1	39,94	36,29
19/5/23 14:00	117,95	69,17	34,14	14,63						1	1								1			1	1	35,81	35,34
19/5/23 15:00	112,52	65,10	33,61	13,80						1	1								1			1	1	34,10	33,76
19/5/23 16:00	111,74	66,57	33,17	12,01						1	1								1			1	1	33,66	33,52
19/5/23 17:00	114,23	71,38	33,29	9,56						1	1								1			1	1	34,41	34,25
19/5/23 18:00	118,40	77,55	35,05	5,80					1	1	1								1			1	1	35,32	35,48
19/5/23 19:00	118,54	82,58	34,54	1,42					1	1	1								1			1	1	35,78	35,47
19/5/23 20:00	122,65	86,54	36,10	0,01					1	1	1								1			1	1	37,66	36,77
19/5/23 21:00	115,77	81,09	34,68	0,00					1	1	1								1	1		1	1	34,91	34,70
19/5/23 22:00	102,84	72,55	30,30	0,00					1	1	1								1			1	1	32,74	30,87
19/5/23 23:00	91,40	64,81	26,60	0,00						1	1								1			1	1	29,45	27,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 20 Μαΐος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/5/23 0:00	83,20	59,72	23,47	0,00						1	1								1		1	1	28,32	24,97
20/5/23 1:00	78,32	55,78	22,55	0,00						1	1								1			1	26,74	23,43
20/5/23 2:00	75,05	54,41	20,64	0,00						1	1								1			1	25,99	22,50
20/5/23 3:00	73,50	53,07	20,43	0,00						1	1								1			1	22,99	22,01
20/5/23 4:00	72,92	56,53	16,39	0,00						1	1								1			1	24,61	21,78
20/5/23 5:00	76,89	56,21	20,68	0,00						1	1								1			1	27,28	23,01
20/5/23 6:00	82,35	63,41	18,14	0,81						1	1								1		1	1	30,68	24,62
20/5/23 7:00	95,58	73,20	17,64	4,75						1	1	4,75							1	1	1	1	33,21	28,65
20/5/23 8:00	107,88	78,71	20,29	8,88						1	1								1	1	1	1	35,63	32,27
20/5/23 9:00	114,84	84,73	18,58	11,53						1	1								1	1	1	1	38,11	34,41
20/5/23 10:00	116,78	87,58	15,86	13,34						1	1								1	1	1	1	34,92	34,92
20/5/23 11:00	116,62	90,04	12,22	14,36						1	1								1	1	1	1	34,90	34,90
20/5/23 12:00	118,06	85,87	17,38	14,81						1	1							1	1	1	1	1	36,47	35,41
20/5/23 13:00	119,31	85,22	19,27	14,82						1	1							1	1	1	1	1	38,55	35,77
20/5/23 14:00	116,13	85,08	16,73	14,32						1	1	14,32						1	1	1	1	1	35,07	34,80
20/5/23 15:00	111,54	84,81	13,40	13,34						1	1								1	1	1	1	33,48	33,45
20/5/23 16:00	111,53	85,68	13,83	12,02						1	1								1	1	1	1	33,72	33,34
20/5/23 17:00	113,69	88,58	16,51	8,59					1	1	1								1	1	1	1	36,10	33,55
20/5/23 18:00	115,29	95,64	16,79	2,87					1	1	1								1	1	1	1	36,53	34,57
20/5/23 19:00	117,54	105,91	11,09	0,54					1	1	1								1	1	1	1	35,14	35,20
20/5/23 20:00	120,12	113,25	6,87	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	35,92	35,95
20/5/23 21:00	113,04	105,51	7,52	0,00					1	1	1	0,00					1		1	1	1	1	33,35	33,09
20/5/23 22:00	102,40	95,16	7,24	0,00					1	1	1						1		1	1	1	1	24,71	24,77
20/5/23 23:00	92,29	81,52	10,77	0,00						1	1					1			1	1	1	1	28,64	27,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 21 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/5/23 0:00	84,40	71,87	12,53	0,00						1	1								1	1	1	1	27,88	25,30
21/5/23 1:00	79,12	69,90	9,22	0,00						1	1								1		1	1	24,09	23,54
21/5/23 2:00	75,67	69,35	6,32	0,00						1	1								1		1	1	22,71	22,60
21/5/23 3:00	73,32	68,73	4,59	0,00						1	1								1		1	1	21,90	21,90
21/5/23 4:00	72,92	72,56	0,36	0,00						1	1								1		1	1	21,76	21,78
21/5/23 5:00	76,26	75,93	0,33	0,00						1	1								1		1	1	21,45	21,23
21/5/23 6:00	80,67	77,93	2,49	0,25						1	1								1	1	1	1	22,37	22,50
21/5/23 7:00	90,50	87,14	1,73	1,63						1	1								1	1	1	1	25,74	24,87
21/5/23 8:00	99,65	95,35	1,91	2,39					1	1	1								1	1	1	1	25,36	25,20
21/5/23 9:00	107,85	102,16	1,25	4,44					1	1	1					1			1	1	1	1	25,18	24,67
21/5/23 10:00	111,62	104,16	1,92	5,54					1	1	1					1			1	1	1	1	27,25	27,10
21/5/23 11:00	112,05	94,74	6,44	10,86					1	1	1					1			1	1	1	1	24,24	24,34
21/5/23 12:00	112,33	87,15	14,61	10,56					1	1	1					1			1		1	1	32,66	30,52
21/5/23 13:00	114,46	82,79	22,43	9,24					1	1	1					1			1		1	1	46,75	33,84
21/5/23 14:00	112,57	84,66	21,47	6,44					1	1	1					1			1		1	1	45,79	33,76
21/5/23 15:00	109,01	81,75	22,47	4,80					1	1	1					1			1		1	1	48,47	32,08
21/5/23 16:00	108,52	90,48	14,39	3,64					1	1	1					1			1		1	1	46,97	32,40
21/5/23 17:00	108,47	97,70	9,16	1,61					1	1	1				1	1			1		1	1	45,20	30,95
21/5/23 18:00	110,37	104,99	4,77	0,60					1	1	1					1	1		1		1	1	31,39	30,81
21/5/23 19:00	113,86	112,29	1,42	0,15					1	1	1					1	1		1	1	1	1	29,62	29,73
21/5/23 20:00	115,72	115,29	0,44	0,00					1	1	1					1	1		1	1	1	1	31,97	31,86
21/5/23 21:00	109,62	109,40	0,22	0,00					1	1	1					1	1		1	1	1	1	26,35	26,43
21/5/23 22:00	99,89	99,31	0,58	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	23,81	23,61
21/5/23 23:00	90,75	83,66	7,10	0,00					1	1	1					1			1		1	1	20,54	19,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω κακοκαιρίας - στην νότια Ρόδο και στρεφόμενης εφεδρείας λόγω εκλογών.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 22 Μαΐος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/5/23 0:00	83,23	73,30	9,93	0,00						1	1				1				1		1	1	24,25	19,47
22/5/23 1:00	77,46	61,45	16,02	0,00						1	1				1				1		1	1	30,38	22,52
22/5/23 2:00	74,66	61,78	12,87	0,00						1	1								1		1	1	24,39	20,79
22/5/23 3:00	72,71	60,54	12,17	0,00						1	1								1		1	1	22,89	21,71
22/5/23 4:00	71,97	61,13	10,84	0,00						1	1								1		1	1	29,53	21,38
22/5/23 5:00	75,41	61,23	14,17	0,00						1	1								1		1	1	27,08	22,47
22/5/23 6:00	83,64	73,23	10,41	0,00						1	1								1	1	1	1	30,75	25,00
22/5/23 7:00	96,27	93,74	2,24	0,29						1	1	0,29							1	1	1	1	26,74	26,92
22/5/23 8:00	106,99	104,49	0,86	1,63					1	1	1								1	1	1	1	31,16	31,24
22/5/23 9:00	115,30	109,32	1,89	4,09					1	1	1					1			1	1	1	1	32,46	32,52
22/5/23 10:00	118,80	107,91	5,32	5,57					1	1	1					1			1	1	1	1	34,53	34,57
22/5/23 11:00	119,42	105,89	6,42	7,11					1	1	1					1			1	1	1	1	33,14	33,07
22/5/23 12:00	121,35	98,69	13,85	8,81					1	1	1					1			1	1	1	1	34,32	34,31
22/5/23 13:00	123,48	90,44	21,16	11,88					1	1	1								1	1	1	1	41,19	37,05
22/5/23 14:00	120,62	83,73	23,23	13,65					1	1	1								1	1		1	48,20	36,17
22/5/23 15:00	113,35	74,65	26,76	11,94					1	1	1								1	1		1	48,48	33,99
22/5/23 16:00	112,38	76,71	24,34	11,32					1	1	1								1	1		1	45,63	33,67
22/5/23 17:00	113,83	84,61	20,83	8,39					1	1	1								1	1		1	46,29	34,13
22/5/23 18:00	116,19	94,68	16,81	4,69					1	1	1								1	1	1	1	47,01	34,81
22/5/23 19:00	118,66	101,80	15,76	1,10					1	1	1								1	1	1	1	38,93	35,54
22/5/23 20:00	123,81	108,58	15,22	0,01					1	1	1							1	1	1	1	1	38,55	37,11
22/5/23 21:00	117,77	100,73	17,04	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	45,51	35,31
22/5/23 22:00	103,65	88,43	15,22	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1	44,66	28,41
22/5/23 23:00	90,91	80,48	10,43	0,00							1								1	1	1	1	38,32	25,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω κακοκαιρίας.

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 23 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/5/23 0:00	82,08	73,77	8,32	0,00						1	1								1	1	1	1	34,93	24,11
23/5/23 1:00	76,37	65,11	11,26	0,00						1	1								1	1	1		29,83	22,69
23/5/23 2:00	73,69	61,88	11,81	0,00						1	1								1	1	1		32,82	21,76
23/5/23 3:00	71,84	60,63	11,21	0,00						1	1								1	1	1		35,93	20,08
23/5/23 4:00	72,32	60,16	12,16	0,00						1	1								1	1	1		41,90	20,46
23/5/23 5:00	76,48	64,58	11,90	0,00						1	1								1	1	1		32,70	22,91
23/5/23 6:00	83,48	73,72	9,56	0,20						1	1								1	1	1	1	29,36	24,95
23/5/23 7:00	98,03	91,51	4,88	1,64						1	1								1	1	1	1	28,48	27,58
23/5/23 8:00	108,86	102,93	2,02	3,91					1	1	1								1	1	1	1	30,00	29,76
23/5/23 9:00	115,83	109,70	1,97	4,16					1	1	1							1	1	1	1	1	32,52	32,61
23/5/23 10:00	120,21	113,45	1,50	5,26					1	1	1							1	1	1	1	1	35,31	35,38
23/5/23 11:00	118,02	112,92	0,88	4,21					1	1	1			1	1			1	1	1	1	1	27,48	25,92
23/5/23 12:00	120,18	113,31	0,83	6,04					1	1	1			1	1			1	1	1	1	1	25,26	25,10
23/5/23 13:00	121,71	112,11	1,24	8,36					1	1	1				1			1	1	1	1	1	30,59	30,11
23/5/23 14:00	117,37	107,88	1,81	7,68					1	1	1				1			1	1	1	1	1	29,24	28,46
23/5/23 15:00	110,55	100,79	2,47	7,30					1	1	1	1			1			1	1	1	1	1	21,07	21,14
23/5/23 16:00	112,66	102,20	3,33	7,13					1	1	1	1			1			1	1	1	1	1	23,54	23,47
23/5/23 17:00	112,86	104,41	2,19	6,25					1	1	1				1			1	1	1	1	1	25,91	25,92
23/5/23 18:00	116,27	110,20	1,15	4,92					1	1	1				1			1	1	1	1	1	33,43	33,24
23/5/23 19:00	120,14	117,59	1,10	1,45					1	1	1					1		1	1	1	1	1	35,18	35,21
23/5/23 20:00	125,32	124,26	1,05	0,01					1	1	1					1		1	1	1	1	1	37,43	37,44
23/5/23 21:00	119,01	118,58	0,43	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	32,96	32,70
23/5/23 22:00	104,97	104,50	0,48	0,00					1	1						1		1	1	1	1	1	24,93	25,02
23/5/23 23:00	91,88	91,65	0,23	0,00						1						1			1	1	1	1	20,94	19,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP 4, AEP 3, AEP 1 λόγω κακοκαιρίας.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 24 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/5/23 0:00	82,44	82,22	0,21	0,00						1	1								1	1	1	1	23,10	23,15
24/5/23 1:00	76,33	75,92	0,40	0,00						1	1								1	1	1	1	18,85	18,69
24/5/23 2:00	73,05	72,99	0,07	0,00						1	1								1	1	1	1	17,52	17,71
24/5/23 3:00	71,26	70,91	0,35	0,00						1	1								1		1	1	20,96	20,93
24/5/23 4:00	71,21	71,20	0,01	0,00						1	1								1		1	1	21,14	21,14
24/5/23 5:00	75,66	75,56	0,10	0,00						1	1								1	1	1	1	19,94	19,49
24/5/23 6:00	83,57	83,18	0,14	0,26						1	1								1	1	1	1	24,54	24,67
24/5/23 7:00	97,85	94,42	0,13	3,31					1	1	1								1	1	1	1	25,89	25,33
24/5/23 8:00	106,74	100,03	0,17	6,55					1	1	1								1	1	1	1	28,44	28,42
24/5/23 9:00	116,34	108,05	0,46	7,83					1	1	1							1	1	1	1	1	30,51	30,35
24/5/23 10:00	117,02	108,89	0,62	7,51					1	1	1							1	1	1	1	1	30,65	30,59
24/5/23 11:00	115,84	107,06	0,79	8,00					1	1	1							1	1	1	1	1	29,06	28,89
24/5/23 12:00	117,24	108,66	0,83	7,75					1	1	1							1	1	1	1	1	30,39	30,43
24/5/23 13:00	118,71	112,30	0,92	5,50					1	1	1							1	1	1	1	1	32,08	31,76
24/5/23 14:00	116,26	106,99	1,34	7,93					1	1	1				1			1	1	1	1	1	24,60	24,33
24/5/23 15:00	112,34	101,07	2,02	9,24					1	1	1				1			1	1	1	1	1	20,77	20,79
24/5/23 16:00	112,58	102,33	1,90	8,35					1	1	1							1	1	1	1	1	25,47	25,39
24/5/23 17:00	112,94	104,88	2,28	5,78					1	1	1							1	1	1	1	1	28,36	28,41
24/5/23 18:00	116,09	110,13	2,04	3,93					1	1	1							1	1	1	1	1	33,07	33,22
24/5/23 19:00	119,22	116,36	1,61	1,24					1	1	1							1	1	1	1	1	35,61	35,60
24/5/23 20:00	123,01	121,37	1,62	0,02					1	1	1					1		1	1	1	1	1	36,30	36,45
24/5/23 21:00	116,68	114,02	2,66	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	30,52	30,31
24/5/23 22:00	103,05	99,30	3,75	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	19,98	19,69
24/5/23 23:00	91,41	87,82	3,59	0,00						1	1							1	1	1	1	1	23,78	23,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω άστατου καιρού στη Ν. Ρόδο.



ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 25 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/5/23 0:00	83,04	79,69	3,35	0,00						1	1								1	1	1	1	24,22	24,17
25/5/23 1:00	76,26	72,37	3,90	0,00						1	1								1	1	1	1	19,08	19,04
25/5/23 2:00	73,20	68,09	5,11	0,00						1	1								1		1	1	21,88	21,88
25/5/23 3:00	71,77	67,72	4,04	0,00						1	1								1		1	1	21,15	21,17
25/5/23 4:00	71,48	66,65	4,82	0,00						1	1								1		1	1	21,01	20,96
25/5/23 5:00	76,10	70,79	5,31	0,00						1	1								1		1	1	22,69	22,61
25/5/23 6:00	82,83	76,00	6,83	0,00						1	1								1	1	1	1	24,29	24,42
25/5/23 7:00	94,35	86,36	7,99	0,00						1	1								1	1	1	1	27,49	27,33
25/5/23 8:00	104,23	97,48	4,42	2,33					1	1	1								1	1	1	1	29,95	30,01
25/5/23 9:00	112,63	103,17	2,63	6,83					1	1	1								1	1	1	1	33,43	33,36
25/5/23 10:00	113,91	104,30	1,73	7,88					1	1	1							1	1	1	1	1	27,31	26,86
25/5/23 11:00	113,92	102,05	2,13	9,75					1	1	1							1	1	1	1	1	24,97	24,99
25/5/23 12:00	116,65	100,04	3,39	13,22					1	1	1							1	1	1	1	1	24,05	23,44
25/5/23 13:00	118,44	99,74	4,53	14,16					1	1	1							1	1	1	1	1	24,13	23,93
25/5/23 14:00	117,04	96,93	6,46	13,65					1	1	1							1	1	1	1	1	24,68	24,38
25/5/23 15:00	111,75	92,15	7,23	12,37					1	1	1							1	1		1	1	25,12	24,16
25/5/23 16:00	111,64	92,76	7,35	11,53					1	1	1							1	1		1	1	28,95	28,68
25/5/23 17:00	114,22	97,94	6,60	9,67					1	1	1							1	1		1	1	32,47	32,62
25/5/23 18:00	117,91	103,09	8,49	6,33					1	1	1							1	1		1	1	35,20	35,22
25/5/23 19:00	119,69	110,63	7,27	1,79					1	1	1					1		1	1		1	1	35,70	35,70
25/5/23 20:00	122,31	113,61	8,68	0,02					1	1	1					1		1	1		1	1	36,58	36,60
25/5/23 21:00	115,85	106,35	9,50	0,00					1	1	1					1		1	1		1	1	34,46	34,32
25/5/23 22:00	103,42	93,96	9,45	0,00					1	1	1					1		1	1		1	1	24,90	24,59
25/5/23 23:00	92,03	82,99	9,04	0,00						1	1					1		1	1		1	1	24,65	24,73

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 26 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/5/23 0:00	82,78	77,56	5,22	0,00						1	1							1	1		1	1	24,57	24,47
26/5/23 1:00	77,14	74,00	3,14	0,00						1	1							1	1		1	1	19,86	19,79
26/5/23 2:00	73,84	70,23	3,61	0,00						1	1								1		1	1	20,16	20,20
26/5/23 3:00	72,22	68,72	3,50	0,00						1	1								1		1	1	21,64	21,60
26/5/23 4:00	72,30	68,81	3,49	0,00						1	1								1		1	1	21,62	21,64
26/5/23 5:00	76,39	73,00	3,39	0,00						1	1								1		1	1	22,68	22,61
26/5/23 6:00	83,85	80,64	2,31	0,89						1	1								1	1	1	1	24,60	24,73
26/5/23 7:00	99,66	92,59	2,18	4,88						1	1								1	1	1	1	27,10	27,05
26/5/23 8:00	110,22	100,41	0,98	8,82					1	1	1								1	1	1	1	29,52	29,67
26/5/23 9:00	117,26	105,21	0,79	11,25					1	1	1							1	1	1	1	1	29,30	28,79
26/5/23 10:00	119,05	104,59	1,53	12,94					1	1	1							1	1	1	1	1	26,86	26,80
26/5/23 11:00	118,21	102,54	1,68	13,98					1	1	1							1	1	1	1	1	24,78	24,81
26/5/23 12:00	118,61	103,28	1,21	14,12					1	1	1							1	1	1	1	1	25,10	25,20
26/5/23 13:00	121,17	105,96	0,67	14,54					1	1	1							1	1	1	1	1	27,49	27,49
26/5/23 14:00	118,50	101,79	2,83	13,88					1	1	1							1	1	1	1	1	25,91	25,79
26/5/23 15:00	112,87	95,80	4,42	12,66					1	1	1							1	1	1	1	1	21,21	21,18
26/5/23 16:00	112,37	99,65	3,78	8,94					1	1	1							1	1	1	1	1	24,39	24,42
26/5/23 17:00	115,06	105,33	1,93	7,81					1	1	1							1	1	1	1	1	28,04	27,95
26/5/23 18:00	117,91	112,16	1,20	4,54					1	1	1							1	1	1	1	1	33,98	33,99
26/5/23 19:00	118,48	109,72	8,32	0,44					1	1	1							1	1	1	1	1	35,86	35,45
26/5/23 20:00	122,40	120,56	1,85	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	36,61	36,65
26/5/23 21:00	116,32	113,95	2,37	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	31,93	31,68
26/5/23 22:00	103,52	95,88	7,64	0,00						1	1					1			1	1	1	1	29,86	29,30
26/5/23 23:00	92,59	83,71	8,88	0,00						1	1					1			1	1	1	1	31,90	27,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 27 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/5/23 0:00	84,53	77,10	7,43	0,00						1	1								1	1	1	1	29,75	25,20
27/5/23 1:00	78,91	70,32	8,59	0,00						1	1								1	1	1	1	22,61	22,13
27/5/23 2:00	76,09	59,27	16,82	0,00						1	1								1	1	1		33,97	22,73
27/5/23 3:00	74,48	54,23	20,25	0,00						1	1								1	1	1		35,91	22,27
27/5/23 4:00	74,37	58,20	16,18	0,00						1	1								1	1	1		32,79	22,19
27/5/23 5:00	77,63	61,66	15,97	0,00						1	1								1	1	1		44,22	23,26
27/5/23 6:00	84,37	69,32	14,97	0,08						1	1								1	1	1		43,86	25,29
27/5/23 7:00	96,27	77,72	17,20	1,34						1	1	1,34							1	1	1	1	44,52	28,83
27/5/23 8:00	107,16	88,86	13,40	4,89						1	1								1	1	1	1	45,39	31,38
27/5/23 9:00	116,84	99,79	8,42	8,63					1	1	1								1	1	1	1	35,74	35,00
27/5/23 10:00	120,57	109,81	4,75	6,01					1	1	1					1			1	1	1	1	35,35	35,42
27/5/23 11:00	120,45	110,38	3,80	6,28					1	1	1					1			1	1	1	1	35,51	35,12
27/5/23 12:00	121,71	112,22	0,75	8,75					1	1	1					1			1	1	1	1	33,96	33,85
27/5/23 13:00	124,76	115,62	0,73	8,41					1	1	1					1			1	1	1	1	36,97	36,80
27/5/23 14:00	122,37	108,99	3,15	10,22					1	1	1					1			1	1	1	1	33,33	33,12
27/5/23 15:00	117,64	102,36	8,97	6,31					1	1	1					1			1	1	1	1	32,45	32,48
27/5/23 16:00	116,78	104,99	5,83	5,96					1	1	1					1			1	1	1	1	31,60	31,75
27/5/23 17:00	117,84	106,39	8,15	3,30					1	1	1					1			1	1	1	1	34,96	35,05
27/5/23 18:00	120,62	105,35	13,67	1,60					1	1	1					1			1	1	1	1	36,09	36,10
27/5/23 19:00	123,42	105,94	17,11	0,37					1	1	1					1			1	1	1	1	36,89	36,91
27/5/23 20:00	125,65	100,22	25,42	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	42,56	37,68
27/5/23 21:00	118,99	98,15	20,84	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	38,28	35,66
27/5/23 22:00	106,22	92,22	14,00	0,00					1	1	1								1	1	1	1	30,31	28,51
27/5/23 23:00	94,90	83,94	10,95	0,00					1	1	1								1		1	1	26,17	24,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 28 Μαΐος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/5/23 0:00	86,88	79,88	6,99	0,00					1	1	1									1		1	1	23,04	22,84
28/5/23 1:00	81,16	75,99	5,18	0,00						1	1									1		1	1	19,51	19,53
28/5/23 2:00	67,88	61,96	5,92	0,00						1	1									1		1	1	21,47	17,48
28/5/23 3:00	72,71	66,23	6,48	0,00						1	1									1		1	1	26,96	20,44
28/5/23 4:00	74,53	68,09	6,44	0,00						1	1									1		1	1	23,71	22,22
28/5/23 5:00	77,64	73,21	4,43	0,00						1	1									1		1	1	22,90	22,82
28/5/23 6:00	82,09	77,05	4,59	0,44						1	1									1	1	1	1	24,23	20,83
28/5/23 7:00	92,14	87,28	2,54	2,32					1	1	1									1		1	1	25,42	24,26
28/5/23 8:00	102,59	95,87	2,28	4,43					1	1	1									1		1	1	26,38	26,66
28/5/23 9:00	111,33	102,29	5,22	3,82					1	1	1					1	1			1		1	1	32,58	32,59
28/5/23 10:00	115,67	104,55	7,25	3,87					1	1	1				1	1	1			1		1	1	31,89	31,70
28/5/23 11:00	117,99	106,28	5,75	5,96					1	1	1				1	1	1			1		1	1	30,43	30,40
28/5/23 12:00	120,00	115,19	2,44	2,36					1	1	1				1	1	1			1		1	1	34,91	35,02
28/5/23 13:00	123,41	120,04	2,69	0,68					1	1	1				1	1	1			1		1	1	36,87	36,88
28/5/23 14:00	120,20	117,58	2,35	0,26					1	1	1				1	1	1			1		1	1	35,96	35,94
28/5/23 15:00	115,56	112,91	2,32	0,33					1	1	1				1	1	1			1		1	1	33,66	33,58
28/5/23 16:00	113,78	111,82	1,19	0,77					1	1	1				1	1	1			1		1	1	32,04	32,06
28/5/23 17:00	113,96	112,32	0,41	1,24					1	1	1	1			1	1				1		1	1	31,11	31,06
28/5/23 18:00	115,69	111,77	2,03	1,88					1	1	1	1			1	1				1		1	1	32,43	32,22
28/5/23 19:00	117,12	112,30	3,79	1,03					1	1	1					1				1	1	1	1	34,23	34,23
28/5/23 20:00	120,31	116,07	4,21	0,04					1	1	1					1				1	1	1	1	35,88	35,92
28/5/23 21:00	116,69	106,26	10,43	0,00					1	1	1					1				1	1	1	1	34,90	34,87
28/5/23 22:00	104,21	93,51	10,70	0,00					1		1					1				1	1	1	1	29,85	29,12
28/5/23 23:00	93,04	79,04	14,00	0,00						1	1									1	1	1	1	27,48	25,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP 4, AEP 3, AEP 1 λόγω κακοκαιρίας.
2. Πλύση D4 ΑΗΣ (22:00-23:00)

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 29 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
29/5/23 0:00	83,69	73,25	10,44	0,00						1	1									1	1	1	1	24,81	24,76
29/5/23 1:00	78,21	62,66	15,55	0,00						1	1									1	1	1	1	29,21	21,96
29/5/23 2:00	75,73	55,82	19,91	0,00						1	1									1		1	1	35,14	22,69
29/5/23 3:00	73,42	55,14	18,28	0,00						1	1									1			1	32,01	21,98
29/5/23 4:00	73,73	52,25	21,47	0,00						1	1									1			1	35,67	22,09
29/5/23 5:00	78,17	57,16	21,01	0,00						1	1									1			1	38,09	23,42
29/5/23 6:00	86,31	62,41	23,38	0,52						1	1									1		1	1	44,13	25,86
29/5/23 7:00	100,51	74,51	23,12	2,88						1	1	2,88								1	1	1	1	45,03	30,10
29/5/23 8:00	111,63	86,34	19,32	5,97						1	1									1	1	1	1	40,79	33,40
29/5/23 9:00	119,18	94,30	16,40	8,49						1	1					1				1	1	1	1	37,39	35,72
29/5/23 10:00	120,78	93,37	16,88	10,53						1	1					1				1	1	1	1	36,91	36,18
29/5/23 11:00	121,70	99,43	10,35	11,91						1	1					1				1	1	1	1	36,31	36,35
29/5/23 12:00	123,16	102,46	7,05	13,64						1	1					1				1	1	1	1	33,31	32,76
29/5/23 13:00	122,81	101,07	10,92	10,82					1	1	1			1	1	1				1			1	32,88	32,46
29/5/23 14:00	119,77	100,71	13,09	5,97					1	1	1	1		1		1				1			1	34,63	34,45
29/5/23 15:00	114,81	98,47	7,26	9,09					1	1	1			1	1	1				1			1	30,62	30,21
29/5/23 16:00	114,55	95,94	8,84	9,77					1	1	1					1				1		1	1	33,21	33,23
29/5/23 17:00	116,69	98,04	10,18	8,48					1	1	1					1				1		1	1	34,76	34,80
29/5/23 18:00	119,60	104,55	9,90	5,16					1	1	1					1				1		1	1	35,77	35,83
29/5/23 19:00	121,71	112,20	8,30	1,21					1	1	1					1				1	1	1	1	36,38	36,41
29/5/23 20:00	124,67	115,24	9,41	0,02					1	1	1					1				1	1	1	1	37,33	37,36
29/5/23 21:00	119,08	110,43	8,65	0,00					1	1	1					1				1	1	1	1	35,78	35,70
29/5/23 22:00	105,83	100,00	5,83	0,00					1	1	1					1				1	1	1	1	28,60	28,51
29/5/23 23:00	93,73	89,66	4,07	0,00					1	1						1				1	1	1	1	25,04	22,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 4, AEP 3, AEP1 λόγω κακοκαιρίας.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 30 Μάιος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/5/23 0:00	84,16	80,55	3,61	0,00						1	1					1				1	1	1	1	22,49	22,38
30/5/23 1:00	78,47	74,76	3,71	0,00						1	1									1	1	1	1	20,56	20,45
30/5/23 2:00	75,52	71,03	4,49	0,00						1	1									1	1	1	1	18,00	17,90
30/5/23 3:00	73,39	69,64	3,75	0,00						1	1									1	1	1	1	15,88	15,85
30/5/23 4:00	72,85	68,19	4,66	0,00						1	1									1	1	1	1	15,09	15,09
30/5/23 5:00	77,09	73,07	4,02	0,00						1	1									1	1	1	1	19,35	19,44
30/5/23 6:00	84,94	82,44	1,96	0,54						1	1									1	1	1	1	25,14	25,22
30/5/23 7:00	100,11	94,43	1,91	3,76						1	1	3,76								1	1	1	1	29,75	29,89
30/5/23 8:00	110,87	102,35	1,98	6,54					1	1	1									1	1	1	1	27,64	26,32
30/5/23 9:00	119,39	109,34	1,07	8,98					1	1	1									1	1	1	1	31,38	31,55
30/5/23 10:00	122,72	113,02	1,14	8,55					1	1	1									1	1	1	1	35,00	34,91
30/5/23 11:00	123,19	112,18	1,52	9,49					1	1	1									1	1	1	1	34,37	33,70
30/5/23 12:00	121,82	112,93	1,83	7,06					1	1	1	1								1	1			34,23	34,16
30/5/23 13:00	124,42	115,34	2,54	6,54					1	1	1	1								1	1			37,22	37,26
30/5/23 14:00	123,38	110,36	2,95	10,07					1	1	1	1								1	1			34,01	33,78
30/5/23 15:00	118,49	105,01	3,31	10,18					1	1	1									1	1		1	30,84	30,44
30/5/23 16:00	116,59	105,83	2,90	7,85					1	1	1									1	1	1	1	29,32	29,32
30/5/23 17:00	118,57	109,23	2,49	6,85					1	1	1									1	1	1	1	28,77	28,49
30/5/23 18:00	121,48	115,55	1,03	4,91					1	1	1									1		1	1	32,55	32,37
30/5/23 19:00	123,16	120,32	1,20	1,65					1	1	1									1	1	1	1	34,98	35,17
30/5/23 20:00	126,73	125,71	1,00	0,02					1	1	1									1	1	1	1	37,87	37,89
30/5/23 21:00	121,23	120,16	1,07	0,00					1	1	1									1	1	1	1	34,89	34,66
30/5/23 22:00	107,74	106,85	0,89	0,00					1	1	1									1	1	1	1	22,13	21,66
30/5/23 23:00	95,08	93,94	1,14	0,00						1	1									1	1	1	1	25,82	25,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP 4, AEP3, AEP1 λόγω κακοκαιρίας.

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 31 Μάιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/5/23 0:00	86,03	84,57	1,46	0,00						1	1							1	1	1	1	1	21,43	21,18
31/5/23 1:00	80,21	78,66	1,55	0,00						1	1							1	1	1	1	1	18,52	18,51
31/5/23 2:00	76,21	75,36	0,84	0,00						1	1								1	1	1	1	18,70	18,76
31/5/23 3:00	74,16	73,51	0,64	0,00						1	1								1	1	1	1	16,75	16,70
31/5/23 4:00	74,54	74,35	0,19	0,00						1	1								1	1	1	1	17,07	17,07
31/5/23 5:00	78,03	77,91	0,12	0,00						1	1								1	1	1	1	20,39	20,54
31/5/23 6:00	85,94	84,75	0,53	0,65						1	1							1	1	1	1	1	23,14	22,56
31/5/23 7:00	100,85	96,40	0,23	4,22						1	1							1	1	1	1	1	29,75	29,92
31/5/23 8:00	112,88	104,62	0,54	7,71					1	1	1							1	1	1	1	1	29,11	27,99
31/5/23 9:00	119,48	108,48	0,83	10,18					1	1	1							1	1	1	1	1	30,51	30,56
31/5/23 10:00	121,86	109,47	1,34	11,05					1	1	1							1	1	1	1	1	32,02	31,88
31/5/23 11:00	121,53	109,25	1,67	10,61					1	1	1							1	1	1	1	1	31,60	31,63
31/5/23 12:00	122,38	114,16	0,84	7,38					1	1	1							1	1	1	1	1	34,88	34,08
31/5/23 13:00	123,92	114,94	0,54	8,43					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	26,59	26,43
31/5/23 14:00	122,51	113,79	0,56	8,16					1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	25,80	25,38
31/5/23 15:00	116,11	107,80	0,63	7,67					1	1	1			1				1	1	1	1	1	24,55	24,44
31/5/23 16:00	115,72	108,04	0,55	7,13					1	1	1							1	1	1	1	1	29,52	29,52
31/5/23 17:00	117,01	110,05	0,39	6,56					1	1	1							1	1	1	1	1	28,85	28,48
31/5/23 18:00	121,74	117,11	0,32	4,31					1	1	1							1	1	1	1	1	35,72	35,88
31/5/23 19:00	123,81	122,37	0,22	1,23					1	1	1					1		1	1	1	1	1	36,09	36,09
31/5/23 20:00	126,77	126,64	0,11	0,02					1	1	1					1		1	1	1	1	1	37,94	37,97
31/5/23 21:00	121,37	120,99	0,38	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1	34,95	34,80
31/5/23 22:00	108,23	106,49	1,74	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1	28,51	28,60
31/5/23 23:00	95,57	93,75	1,82	0,00					1	1	1								1	1	1	1	22,44	22,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 1, AEP2, AEP3 λόγω κακοκαιρίας.