







ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 1/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,29	1,12	0,18			1			1					0,18	0,18
	01:00	1,24	1,11	0,13			1			1					0,13	0,13
	02:00	1,21	1,12	0,10			1			1					0,10	0,10
	03:00	1,15	1,10	0,05			1			1					0,05	0,05
	04:00	1,09	1,09	0,00			1			1					0,00	0,00
	05:00	1,13	1,11	0,01			1			1					0,01	0,01
	06:00	1,20	1,11	0,09			1			1					0,09	0,09
	07:00	1,29	1,12	0,16			1			1					0,16	0,17
	08:00	1,45	1,24	0,22			1							1	0,21	0,22
	09:00	1,41	1,12	0,28			1							1	0,28	0,28
	10:00	1,52	1,20	0,32			1							1	0,32	0,33
	11:00	1,65	1,28	0,37			1							1	0,38	0,38
	12:00	1,61	1,25	0,36			1							1	0,36	0,36
	13:00	1,57	1,23	0,33			1							1	0,33	0,33
	14:00	1,44	1,18	0,26			1							1	0,27	0,26
	15:00	1,30	1,15	0,15			1							1	0,15	0,15
	16:00	1,56	1,31	0,25			1							1	0,25	0,25
	17:00	1,83	1,45	0,38			1							1	0,38	0,38
	18:00	1,97	1,53	0,43			1							1	0,43	0,43
	19:00	1,90	1,51	0,39			1							1	0,42	0,41
	20:00	1,66	1,33	0,33			1							1	0,33	0,33
	21:00	1,47	1,09	0,38			1				1				0,38	0,37
	22:00	1,49	1,09	0,39			1				1				0,39	0,37
23:00	1,45	1,09	0,36			1				1				0,36	0,34	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 2/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,36	1,10	0,26			1			1					0,26	0,24
	01:00	1,32	1,11	0,22			1			1					0,22	0,21
	02:00	1,31	1,11	0,20			1			1					0,20	0,20
	03:00	1,24	1,12	0,12			1			1					0,12	0,12
	04:00	1,17	1,12	0,05			1			1					0,05	0,05
	05:00	1,18	1,12	0,07			1			1					0,06	0,07
	06:00	1,22	1,11	0,11			1			1					0,11	0,10
	07:00	1,24	1,19	0,06			1			1					0,14	0,12
	08:00	1,44	1,44	0,01			1							1	0,20	0,20
	09:00	1,43	1,38	0,05			1							1	0,17	0,17
	10:00	1,39	1,21	0,17			1							1	0,19	0,18
	11:00	1,45	1,27	0,18			1							1	0,18	0,18
	12:00	1,38	1,24	0,14			1							1	0,14	0,14
	13:00	1,34	1,27	0,08			1							1	0,08	0,07
	14:00	1,34	1,28	0,05			1							1	0,06	0,06
	15:00	1,35	1,34	0,01			1							1	0,08	0,08
	16:00	1,41	1,40	0,01			1							1	0,15	0,15
	17:00	1,63	1,63	0,00			1					1			0,49	0,50
	18:00	1,85	1,84	0,01			1					1			0,65	0,65
	19:00	1,85	1,85	0,00			1					1			0,65	0,65
	20:00	1,67	1,67	0,00			1					1			0,55	0,55
	21:00	1,57	1,57	0,00			1					1			0,46	0,45
	22:00	1,52	1,52	0,00			1					1			0,40	0,40
	23:00	1,45	1,41	0,04			1					1			0,33	0,33

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 3/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,32	1,30	0,02			1				1				0,20	0,19
	01:00	1,27	1,25	0,02			1				1				0,15	0,15
	02:00	1,23	1,22	0,01			1				1				0,09	0,11
	03:00	1,16	1,16	0,00			1				1				0,08	0,04
	04:00	1,14	1,14	0,00			1				1				0,08	0,02
	05:00	1,18	1,18	0,00			1				1				0,08	0,06
	06:00	1,24	1,24	0,00			1				1				0,08	0,12
	07:00	1,21	1,21	0,00			1				1				0,08	0,09
	08:00	1,52	1,52	0,00			1							1	0,11	0,11
	09:00	1,40	1,40	0,00			1							1	0,13	0,13
	10:00	1,44	1,44	0,00			1							1	0,16	0,16
	11:00	1,45	1,45	0,00			1							1	0,17	0,18
	12:00	1,48	1,48	0,00			1							1	0,20	0,20
	13:00	1,38	1,38	0,00			1							1	0,11	0,10
	14:00	1,35	1,35	0,00			1							1	0,08	0,08
	15:00	1,33	1,33	0,00			1							1	0,06	0,06
	16:00	1,41	1,41	0,00			1							1	0,13	0,14
	17:00	1,86	1,86	0,00			1							1	0,34	0,36
	18:00	1,76	1,75	0,01			1					1			0,61	0,61
	19:00	1,74	1,74	0,00			1					1			0,60	0,60
	20:00	1,53	1,53	0,00			1					1			0,41	0,41
	21:00	1,40	1,40	0,00			1					1			0,29	0,29
	22:00	1,35	1,35	0,00			1					1			0,23	0,23
	23:00	1,29	1,21	0,08			1					1			0,17	0,17

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 4/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,23	1,16	0,06			1				1				0,11	0,11
	01:00	1,19	1,19	0,00			1				1				0,07	0,08
	02:00	1,18	1,18	0,00			1				1				0,06	0,06
	03:00	1,10	1,10	0,00			1				1				0,02	0,02
	04:00	1,05	1,05	0,00			1				1				0,00	0,00
	05:00	1,06	1,06	0,00			1				1				0,00	0,00
	06:00	1,13	1,13	0,00			1				1				0,02	0,01
	07:00	1,17	1,17	0,00			1				1				0,05	0,05
	08:00	1,55	1,55	0,00			1							1	0,12	0,13
	09:00	1,48	1,48	0,00			1							1	0,20	0,19
	10:00	1,46	1,46	0,00			1							1	0,17	0,17
	11:00	1,41	1,41	0,00			1							1	0,12	0,12
	12:00	1,38	1,37	0,00			1							1	0,10	0,10
	13:00	1,37	1,37	0,00			1							1	0,08	0,09
	14:00	1,42	1,42	0,00			1							1	0,15	0,14
	15:00	1,37	1,37	0,00			1							1	0,09	0,10
	16:00	1,43	1,43	0,00			1							1	0,16	0,16
	17:00	1,70	1,70	0,00			1							1	0,25	0,25
	18:00	1,73	1,73	0,01			1	1							0,48	0,48
	19:00	1,67	1,47	0,19			1	1							0,47	0,47
	20:00	1,63	1,19	0,44			1	1							0,45	0,45
	21:00	1,61	1,19	0,42			1	1							0,45	0,45
	22:00	1,50	1,24	0,26			1	1							0,38	0,38
23:00	1,35	1,14	0,21			1	1							0,23	0,23	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 5/11/2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	1,28	1,12	0,16			1	1							0,16	0,16	
	01:00	1,17	1,11	0,05			1	1							0,06	0,05	
	02:00	1,09	1,08	0,00			1	1							0,00	0,00	
	03:00	1,08	1,07	0,00			1	1							0,00	0,00	
	04:00	1,08	1,07	0,00			1	1							0,00	0,00	
	05:00	1,05	1,05	0,00			1	1							0,00	0,00	
	06:00	1,16	1,12	0,04			1	1							0,04	0,04	
	07:00	1,37	1,12	0,25			1	1							0,25	0,25	
	08:00	1,49	1,23	0,25			1	1							0,34	0,35	
	09:00	1,85	1,63	0,22			1								1	0,30	0,28
	10:00	1,61	1,55	0,06			1								1	0,24	0,23
	11:00	1,52	1,36	0,16			1								1	0,20	0,19
	12:00	1,52	1,33	0,19			1								1	0,19	0,20
	13:00	1,44	1,29	0,14			1								1	0,15	0,14
	14:00	1,41	1,28	0,12			1								1	0,12	0,13
	15:00	1,51	1,35	0,16			1								1	0,19	0,19
	16:00	1,64	1,52	0,12			1								1	0,25	0,25
	17:00	2,01	1,82	0,19			1								1	0,34	0,36
	18:00	1,81	1,73	0,08			1	1								0,51	0,51
	19:00	1,70	1,70	0,00			1	1								0,50	0,50
	20:00	1,71	1,70	0,01			1	1								0,48	0,48
	21:00	1,69	1,37	0,32			1	1								0,48	0,48
	22:00	1,53	1,13	0,40			1	1								0,41	0,41
	23:00	1,42	1,12	0,30			1	1								0,31	0,30

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 6/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,33	1,13	0,20			1	1							0,20	0,21
	01:00	1,21	1,11	0,09			1	1							0,10	0,09
	02:00	1,18	1,13	0,06			1	1							0,05	0,06
	03:00	1,18	1,12	0,06			1	1							0,06	0,06
	04:00	1,18	1,12	0,06			1	1							0,06	0,06
	05:00	1,12	1,11	0,01			1	1							0,02	0,01
	06:00	1,17	1,15	0,02			1	1							0,04	0,04
	07:00	1,29	1,18	0,11			1	1							0,18	0,13
	08:00	1,27	1,15	0,12			1	1							0,19	0,15
	09:00	1,33	1,13	0,20			1	1							0,20	0,21
	10:00	1,46	1,33	0,13			1	1							0,33	0,33
	11:00	1,49	1,31	0,18			1				1				0,32	0,33
	12:00	1,54	1,24	0,31			1				1				0,41	0,41
	13:00	1,62	1,27	0,36			1				1				0,45	0,44
	14:00	1,50	1,40	0,10			1				1				0,36	0,36
	15:00	1,32	1,31	0,01			1				1				0,19	0,19
	16:00	1,36	1,20	0,17			1				1				0,24	0,24
	17:00	1,50	1,28	0,22			1				1				0,38	0,38
	18:00	1,57	1,44	0,12			1				1				0,44	0,44
	19:00	1,59	1,53	0,06			1				1				0,47	0,48
	20:00	1,46	1,37	0,09			1				1				0,34	0,34
	21:00	1,37	1,21	0,16			1				1				0,26	0,26
	22:00	1,26	1,13	0,14			1				1				0,14	0,14
	23:00	1,18	1,12	0,06			1				1				0,06	0,06

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 7/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,09	1,08	0,00			1			1					0,00	0,00
	01:00	1,04	1,04	0,00			1			1					0,00	0,00
	02:00	1,02	1,02	0,00			1			1					0,00	0,00
	03:00	1,01	1,01	0,00			1			1					0,00	0,00
	04:00	1,03	1,03	0,00			1			1					0,00	0,00
	05:00	1,01	1,00	0,01			1			1					0,00	0,00
	06:00	1,06	1,05	0,00			1			1					0,00	0,00
	07:00	1,17	1,12	0,05			1			1					0,05	0,05
	08:00	1,22	1,15	0,07			1							1	0,07	0,07
	09:00	1,24	1,13	0,11			1							1	0,10	0,11
	10:00	1,41	1,14	0,26			1							1	0,26	0,27
	11:00	1,37	1,21	0,16			1							1	0,16	0,16
	12:00	1,42	1,14	0,28			1							1	0,28	0,28
	13:00	1,47	1,15	0,32			1							1	0,32	0,32
	14:00	1,41	1,13	0,28			1							1	0,28	0,28
	15:00	1,33	1,13	0,20			1							1	0,20	0,20
	16:00	1,38	1,13	0,26			1							1	0,25	0,26
	17:00	1,57	1,13	0,45			1							1	0,44	0,45
	18:00	1,84	1,19	0,64			1							1	0,64	0,64
	19:00	1,80	1,17	0,63			1							1	0,63	0,63
	20:00	1,80	1,18	0,62			1							1	0,63	0,63
	21:00	1,58	1,12	0,45			1							1	0,46	0,45
	22:00	1,46	1,15	0,31		1	1								0,32	0,31
23:00	1,39	1,12	0,27		1	1								0,27	0,27	



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 8/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,33	1,12	0,21		1	1								0,21	0,21
	01:00	1,31	1,12	0,19		1	1								0,19	0,19
	02:00	1,27	1,12	0,15		1	1								0,15	0,15
	03:00	1,26	1,11	0,15		1	1								0,15	0,14
	04:00	1,12	1,11	0,01		1	1								0,02	0,01
	05:00	1,13	1,11	0,03		1	1								0,03	0,02
	06:00	1,18	1,12	0,07		1	1								0,07	0,06
	07:00	1,22	1,13	0,09		1	1								0,09	0,08
	08:00	1,21	1,14	0,07			1						1		0,07	0,07
	09:00	1,26	1,14	0,12			1						1		0,11	0,12
	10:00	1,47	1,14	0,33			1						1		0,33	0,33
	11:00	1,49	1,15	0,34			1						1		0,34	0,33
	12:00	1,52	1,17	0,35			1						1		0,35	0,34
	13:00	1,49	1,15	0,35			1						1		0,35	0,35
	14:00	1,37	1,13	0,24			1						1		0,25	0,23
	15:00	1,28	1,13	0,15			1						1		0,15	0,15
	16:00	1,32	1,13	0,19			1						1		0,18	0,19
	17:00	1,53	1,13	0,40			1						1		0,39	0,40
	18:00	1,78	1,16	0,62			1						1		0,62	0,62
	19:00	1,79	1,16	0,63			1						1		0,63	0,63
	20:00	1,75	1,13	0,62			1						1		0,62	0,61
	21:00	1,53	1,12	0,41			1						1		0,43	0,42
	22:00	1,42	1,15	0,27		1	1								0,27	0,25
	23:00	1,34	1,11	0,23		1	1								0,23	0,22



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης





ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 9/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,32	1,09	0,23		1	1								0,23	0,21
	01:00	1,28	1,04	0,23		1	1								0,23	0,15
	02:00	1,24	1,00	0,23		1	1								0,23	0,12
	03:00	1,24	1,01	0,23		1	1								0,23	0,13
	04:00	1,12	0,88	0,23		1	1								0,23	0,02
	05:00	1,12	0,89	0,23		1	1								0,23	0,01
	06:00	1,16	1,01	0,15		1	1								0,15	0,04
	07:00	1,26	1,11	0,14		1	1								0,14	0,14
	08:00	1,27	1,13	0,14		1	1								0,14	0,14
	09:00	1,28	1,14	0,13		1	1								0,13	0,14
	10:00	1,43	1,14	0,29		1	1								0,29	0,29
	11:00	1,68	1,46	0,21			1							1	0,21	0,21
	12:00	1,54	1,29	0,26			1							1	0,26	0,25
	13:00	1,58	1,29	0,29			1							1	0,29	0,29
	14:00	1,54	1,28	0,26			1							1	0,26	0,25
	15:00	1,44	1,28	0,16			1							1	0,16	0,17
	16:00	1,54	1,28	0,26			1							1	0,26	0,27
	17:00	1,41	1,09	0,33	1		1								0,36	0,39
	18:00	1,77	1,43	0,35	1		1								0,61	0,62
	19:00	1,81	1,27	0,53	1		1								0,63	0,63
	20:00	1,78	1,35	0,42	1		1								0,62	0,62
	21:00	1,51	1,36	0,15	1		1								0,40	0,40
	22:00	1,38	1,28	0,10	1		1								0,26	0,26
23:00	1,30	1,16	0,15	1		1								0,19	0,18	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 10/11/2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	1,26	1,12	0,14	1		1								0,14	0,14	
	01:00	1,18	1,12	0,07	1		1								0,07	0,06	
	02:00	1,17	1,12	0,05	1		1								0,05	0,05	
	03:00	1,16	1,12	0,04	1		1								0,04	0,04	
	04:00	1,03	1,03	0,00	1		1								0,00	0,00	
	05:00	1,03	1,02	0,00	1		1								0,00	0,00	
	06:00	1,07	1,07	0,00	1		1								0,00	0,00	
	07:00	1,15	1,15	0,00	1		1								0,00	0,03	
	08:00	1,01	0,99	0,01	1		1								0,02	0,03	
	09:00	1,45	1,42	0,03			1								1	0,18	0,17
	10:00	1,48	1,45	0,03			1								1	0,19	0,20
	11:00	1,43	1,36	0,06			1								1	0,14	0,14
	12:00	1,51	1,49	0,02			1								1	0,08	0,02
	13:00	1,48	1,34	0,14			1								1	0,18	0,19
	14:00	1,51	1,32	0,19			1								1	0,24	0,23
	15:00	1,43	1,29	0,14			1								1	0,16	0,15
	16:00	1,46	1,34	0,12			1								1	0,20	0,20
	17:00	1,54	1,49	0,04			1								1	0,26	0,26
	18:00	1,75	1,64	0,11			1								1	0,37	0,37
	19:00	1,76	1,52	0,24			1								1	0,37	0,37
	20:00	1,77	1,49	0,29			1								1	0,38	0,38
	21:00	1,58	1,40	0,19			1								1	0,30	0,30
	22:00	1,18	1,06	0,12	1		1									0,18	0,18
23:00	1,25	1,13	0,11	1		1									0,13	0,13	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 11/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,19	1,11	0,08	1		1								0,08	0,08
	01:00	1,16	1,12	0,04	1		1								0,04	0,04
	02:00	1,17	1,12	0,05	1		1								0,05	0,05
	03:00	1,15	1,12	0,03	1		1								0,03	0,03
	04:00	1,02	0,86	0,16			1								0,16	0,17
	05:00	1,03	0,67	0,36			1								0,36	0,36
	06:00	1,09	0,71	0,38			1								0,38	0,38
	07:00	1,16	0,76	0,41			1								0,41	0,41
	08:00	1,01	0,67	0,34			1								0,34	0,33
	09:00	1,42	1,15	0,27			1							1	0,26	0,27
	10:00	1,44	1,15	0,30			1							1	0,30	0,30
	11:00	1,44	1,15	0,30			1							1	0,30	0,30
	12:00	1,46	1,15	0,31			1							1	0,31	0,31
	13:00	1,37	1,13	0,23			1							1	0,24	0,23
	14:00	1,41	1,14	0,27			1							1	0,27	0,27
	15:00	1,42	1,13	0,29			1							1	0,29	0,29
	16:00	1,48	1,16	0,32			1							1	0,32	0,32
	17:00	1,49	1,16	0,33			1							1	0,33	0,33
	18:00	1,68	1,28	0,39			1							1	0,39	0,39
	19:00	1,74	1,33	0,42			1							1	0,42	0,42
	20:00	1,59	1,23	0,37			1							1	0,37	0,36
	21:00	1,42	1,08	0,34	1		1								0,34	0,34
	22:00	1,37	1,12	0,25	1		1								0,25	0,25
23:00	1,30	1,12	0,18	1		1								0,18	0,17	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 12/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,24	1,12	0,12	1		1								0,12	0,12
	01:00	1,19	1,13	0,07	1		1								0,07	0,07
	02:00	1,15	1,12	0,02	1		1								0,03	0,03
	03:00	1,13	1,10	0,03	1		1								0,03	0,04
	04:00	1,01	0,66	0,35			1								0,34	0,35
	05:00	1,00	0,65	0,35			1								0,35	0,35
	06:00	1,56	1,19	0,37			1							1	0,37	0,37
	07:00	1,58	1,20	0,38			1							1	0,38	0,38
	08:00	1,63	1,23	0,39			1							1	0,39	0,39
	09:00	1,65	1,25	0,40			1							1	0,40	0,40
	10:00	1,56	1,24	0,32			1							1	0,36	0,36
	11:00	1,52	1,18	0,34			1							1	0,35	0,35
	12:00	1,46	1,16	0,30			1							1	0,33	0,33
	13:00	1,40	1,12	0,28			1							1	0,30	0,30
	14:00	1,37	1,10	0,27			1							1	0,28	0,28
	15:00	1,40	1,11	0,29			1							1	0,31	0,31
	16:00	1,42	1,10	0,31			1							1	0,32	0,32
	17:00	1,51	1,30	0,21			1							1	0,36	0,36
	18:00	1,60	1,48	0,12			1							1	0,38	0,38
	19:00	1,29	1,25	0,04	1		1								0,26	0,26
	20:00	1,68	1,58	0,10	1		1								0,50	0,52
	21:00	1,59	1,48	0,11	1		1								0,47	0,47
	22:00	1,43	1,33	0,10	1		1								0,32	0,32
	23:00	1,36	1,29	0,07	1		1								0,24	0,24

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 13/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,31	1,29	0,02	1		1								0,19	0,19
	01:00	1,24	1,21	0,03	1		1								0,13	0,12
	02:00	1,17	1,14	0,03	1		1								0,05	0,05
	03:00	1,12	1,10	0,02	1		1								0,01	0,01
	04:00	0,99	0,95	0,05			1								0,33	0,34
	05:00	1,01	0,98	0,03			1								0,35	0,35
	06:00	1,07	1,04	0,02			1								0,37	0,37
	07:00	1,10	1,06	0,03			1								0,38	0,38
	08:00	1,60	1,55	0,05			1							1	0,38	0,38
	09:00	1,43	1,41	0,02			1							1	0,21	0,20
	10:00	1,45	1,44	0,01			1							1	0,22	0,22
	11:00	1,44	1,43	0,01			1							1	0,21	0,21
	12:00	1,48	1,45	0,03			1							1	0,24	0,24
	13:00	1,41	1,37	0,04			1							1	0,19	0,18
	14:00	1,38	1,33	0,06			1							1	0,15	0,16
	15:00	1,42	1,26	0,16			1							1	0,19	0,20
	16:00	1,52	1,26	0,25			1							1	0,29	0,29
	17:00	1,57	1,38	0,19			1							1	0,32	0,32
	18:00	1,76	1,56	0,20			1							1	0,39	0,39
	19:00	1,73	1,62	0,11			1							1	0,38	0,38
	20:00	1,58	1,45	0,13			1							1	0,33	0,33
	21:00	1,49	1,39	0,10			1							1	0,27	0,27
	22:00	1,36	1,11	0,25	1		1								0,25	0,25
23:00	1,26	1,12	0,14	1		1								0,14	0,14	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 14/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,24	1,12	0,12	1		1								0,12	0,12
	01:00	1,20	1,12	0,08	1		1								0,08	0,07
	02:00	1,18	1,12	0,07	1		1								0,07	0,06
	03:00	1,17	1,11	0,06	1		1								0,06	0,08
	04:00	1,01	0,66	0,35			1								0,35	0,35
	05:00	1,02	0,66	0,36			1								0,36	0,36
	06:00	1,09	0,71	0,38			1								0,38	0,38
	07:00	1,16	0,75	0,40			1								0,40	0,40
	08:00	1,28	0,95	0,34			1								0,34	0,34
	09:00	1,54	1,23	0,30			1							1	0,30	0,30
	10:00	1,53	1,24	0,29			1							1	0,29	0,29
	11:00	1,45	1,23	0,22			1							1	0,22	0,21
	12:00	1,47	1,25	0,22			1							1	0,22	0,23
	13:00	1,54	1,26	0,29			1							1	0,29	0,29
	14:00	1,58	1,26	0,32			1							1	0,32	0,31
	15:00	1,43	1,22	0,21			1							1	0,21	0,20
	16:00	1,50	1,23	0,28			1							1	0,27	0,27
	17:00	1,70	1,33	0,37			1							1	0,36	0,36
	18:00	1,78	1,39	0,40			1							1	0,40	0,40
	19:00	1,69	1,33	0,37			1							1	0,37	0,37
	20:00	1,66	1,31	0,35			1							1	0,35	0,35
	21:00	1,61	1,27	0,34			1							1	0,34	0,34
	22:00	1,39	1,10	0,30	1		1								0,30	0,29
	23:00	1,26	1,12	0,14	1		1								0,14	0,14

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 15/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,15	1,12	0,03	1		1								0,03	0,03
	01:00	1,09	1,09	0,00	1		1								0,00	0,00
	02:00	1,09	1,08	0,00	1		1								0,00	0,00
	03:00	1,06	0,98	0,08	1		1								0,07	0,09
	04:00	1,01	0,66	0,35			1								0,35	0,35
	05:00	1,01	0,66	0,35			1								0,35	0,35
	06:00	1,11	0,72	0,39			1								0,39	0,39
	07:00	1,06	0,71	0,35			1								0,36	0,33
	08:00	1,46	1,17	0,29								1			0,29	0,29
	09:00	1,43	1,17	0,26								1			0,26	0,25
	10:00	1,43	1,18	0,25								1			0,25	0,24
	11:00	1,36	1,18	0,18								1			0,18	0,19
	12:00	1,36	1,23	0,13			1								0,13	0,13
	13:00	1,38	1,19	0,20			1								0,19	0,20
	14:00	1,39	1,18	0,21			1								0,21	0,21
	15:00	1,44	1,23	0,21			1								0,26	0,26
	16:00	1,40	1,30	0,10			1								0,24	0,24
	17:00	1,51	1,45	0,06			1								0,30	0,30
	18:00	1,84	1,81	0,03			1					1			0,47	0,49
	19:00	1,86	1,86	0,00			1					1			0,65	0,65
	20:00	1,76	1,76	0,00			1					1			0,62	0,61
	21:00	1,61	1,61	0,00			1					1			0,50	0,49
	22:00	1,47	1,47	0,00			1					1			0,38	0,36
23:00	1,33	1,33	0,00			1					1			0,24	0,22	



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 16/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,23	1,15	0,08			1				1				0,13	0,11
	01:00	1,16	1,11	0,06			1				1				0,06	0,04
	02:00	1,14	1,13	0,02			1				1				0,03	0,02
	03:00	1,14	1,12	0,02			1				1				0,02	0,02
	04:00	1,13	1,11	0,02			1				1				0,02	0,02
	05:00	1,16	1,12	0,05			1				1				0,05	0,04
	06:00	1,24	1,11	0,12			1				1				0,12	0,11
	07:00	1,28	1,12	0,16			1				1				0,17	0,16
	08:00	1,54	1,46	0,08			1							1	0,12	0,13
	09:00	1,33	1,25	0,08			1							1	0,15	0,15
	10:00	1,43	1,37	0,06			1							1	0,22	0,22
	11:00	1,38	1,35	0,02			1							1	0,18	0,18
	12:00	1,35	1,30	0,05			1							1	0,16	0,15
	13:00	1,28	1,23	0,05			1							1	0,09	0,09
	14:00	1,28	1,22	0,06			1							1	0,10	0,11
	15:00	1,27	1,20	0,07			1							1	0,10	0,10
	16:00	1,32	1,22	0,11			1							1	0,14	0,15
	17:00	1,54	1,33	0,20			1							1	0,23	0,23
	18:00	1,68	1,42	0,25			1							1	0,27	0,27
	19:00	1,68	1,40	0,28			1							1	0,29	0,29
	20:00	1,65	1,39	0,26			1							1	0,27	0,27
	21:00	1,57	1,34	0,23			1							1	0,24	0,24
	22:00	1,34	1,10	0,24			1					1			0,25	0,26
23:00	1,28	1,12	0,16			1					1			0,17	0,16	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης





ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 17/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,14	1,10	0,04			1				1				0,04	0,03
	01:00	1,08	1,07	0,00			1				1				0,00	0,00
	02:00	1,05	1,05	0,00			1				1				0,00	0,00
	03:00	1,03	1,03	0,00			1				1				0,00	0,00
	04:00	1,02	0,89	0,12			1								0,12	0,13
	05:00	1,03	0,77	0,26			1								0,26	0,26
	06:00	1,10	0,83	0,27			1								0,27	0,27
	07:00	1,16	0,87	0,29			1								0,29	0,29
	08:00	1,24	1,08	0,16			1					1			0,16	0,14
	09:00	1,37	1,17	0,20			1					1			0,20	0,20
	10:00	1,64	1,28	0,36			1		1						0,36	0,36
	11:00	1,61	1,21	0,40			1		1						0,40	0,40
	12:00	1,59	1,20	0,39			1		1						0,39	0,39
	13:00	1,52	1,14	0,38			1		1						0,38	0,38
	14:00	1,46	1,04	0,42			1		1						0,42	0,36
	15:00	1,38	0,88	0,50			1		1						0,50	0,34
	16:00	1,40	1,09	0,31			1		1						0,33	0,35
	17:00	1,59	1,41	0,18			1	1	1						0,18	0,20
	18:00	1,83	1,47	0,36			1	1	1						0,41	0,41
	19:00	1,86	1,58	0,28			1	1	1						0,44	0,44
	20:00	1,73	1,46	0,27			1	1	1						0,32	0,31
	21:00	1,53	1,42	0,11			1	1	1						0,11	0,12
	22:00	1,36	1,35	0,00			1	1	1						0,00	0,00
	23:00	1,28	1,28	0,00			1	1	1						0,00	0,00

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 18/11/2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	1,24	1,10	0,15				1							0,16	0,18	
	01:00	1,17	0,95	0,22				1							0,29	0,30	
	02:00	1,16	0,91	0,25				1							0,29	0,29	
	03:00	1,16	0,93	0,23				1							0,28	0,28	
	04:00	1,04	0,86	0,18				1							0,18	0,18	
	05:00	1,06	0,86	0,20				1							0,20	0,21	
	06:00	1,15	0,87	0,28				1							0,28	0,28	
	07:00	1,19	0,90	0,30				1							0,30	0,30	
	08:00	1,24	0,93	0,31				1							0,31	0,31	
	09:00	1,39	1,12	0,26				1	1						0,26	0,26	
	10:00	1,46	1,10	0,36			1		1						0,36	0,36	
	11:00	1,49	1,22	0,27			1		1						0,37	0,37	
	12:00	1,48	1,12	0,36			1		1						0,37	0,37	
	13:00	1,42	1,07	0,35			1		1						0,35	0,35	
	14:00	1,40	1,05	0,35			1		1						0,35	0,35	
	15:00	1,33	1,00	0,33			1		1						0,33	0,33	
	16:00	1,36	1,02	0,34			1		1						0,34	0,34	
	17:00	1,55	1,16	0,39			1		1						0,39	0,39	
	18:00	1,85	1,39	0,46			1		1						0,46	0,46	
	19:00	1,81	1,36	0,46			1		1						0,46	0,45	
	20:00	1,69	1,27	0,42			1		1						0,43	0,42	
	21:00	1,50	1,13	0,37			1		1						0,38	0,38	
	22:00	1,38	1,04	0,35			1		1						0,35	0,35	
23:00	1,35	1,01	0,34			1		1						0,34	0,34		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 19/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,29	0,98	0,32			1		1						0,32	0,32
	01:00	1,22	0,97	0,25			1		1						0,25	0,26
	02:00	1,19	0,97	0,22			1		1						0,22	0,23
	03:00	1,16	0,96	0,20			1		1						0,20	0,20
	04:00	1,05	0,97	0,08			1		1						0,08	0,09
	05:00	1,07	0,97	0,10			1		1						0,10	0,11
	06:00	1,14	0,97	0,18			1		1						0,18	0,18
	07:00	1,15	0,99	0,16			1		1						0,16	0,18
	08:00	1,19	1,09	0,10			1		1						0,10	0,13
	09:00	1,36	1,26	0,10			1		1						0,10	0,28
	10:00	1,47	1,28	0,19			1		1						0,19	0,36
	11:00	1,45	1,25	0,20			1		1						0,20	0,35
	12:00	1,48	1,28	0,20			1		1						0,20	0,36
	13:00	1,47	1,27	0,20			1		1						0,20	0,36
	14:00	1,38	1,18	0,20			1		1						0,20	0,31
	15:00	1,36	1,17	0,19			1		1						0,20	0,30
	16:00	1,46	1,26	0,20			1		1						0,20	0,36
	17:00	1,60	1,45	0,16			1		1						0,20	0,37
	18:00	1,86	1,68	0,18			1		1	1					0,24	0,24
	19:00	1,88	1,74	0,14			1		1	1					0,26	0,27
	20:00	1,73	1,68	0,05			1		1	1					0,12	0,12
	21:00	1,50	1,43	0,06			1		1						0,11	0,14
	22:00	1,38	1,28	0,10			1		1						0,32	0,32
	23:00	1,28	1,18	0,10			1		1						0,21	0,22


 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 20/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,27	1,10	0,18			1		1						0,22	0,21
	01:00	1,23	1,06	0,17			1		1						0,17	0,17
	02:00	1,24	1,06	0,18			1		1						0,18	0,18
	03:00	1,20	1,05	0,15			1		1						0,15	0,14
	04:00	1,05	1,04	0,01			1		1						0,01	0,01
	05:00	1,06	1,05	0,01			1		1						0,01	0,01
	06:00	1,10	1,05	0,04			1		1						0,05	0,04
	07:00	1,14	1,05	0,09			1		1						0,09	0,07
	08:00	1,14	1,06	0,08			1		1						0,08	0,08
	09:00	1,33	1,07	0,26			1		1						0,26	0,26
	10:00	1,45	1,06	0,39			1		1						0,39	0,39
	11:00	1,54	1,12	0,43			1		1						0,43	0,43
	12:00	1,65	1,20	0,46			1		1						0,46	0,46
	13:00	1,65	1,20	0,45			1		1						0,46	0,46
	14:00	1,53	1,32	0,21			1		1						0,22	0,42
	15:00	1,44	1,24	0,20			1		1						0,20	0,32
	16:00	1,40	1,20	0,20			1		1						0,20	0,28
	17:00	1,50	1,30	0,20			1		1						0,20	0,38
	18:00	1,70	1,44	0,26			1		1						0,27	0,47
	19:00	1,65	1,36	0,30			1		1						0,30	0,46
	20:00	1,52	1,25	0,27			1		1						0,29	0,39
	21:00	1,39	1,19	0,20			1		1						0,20	0,27
	22:00	1,25	1,08	0,17			1		1						0,17	0,13
	23:00	1,21	1,21	0,00			1		1						0,00	0,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 21/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,18	1,18	0,00			1		1						0,00	0,06
	01:00	1,12	1,12	0,00			1		1						0,00	0,02
	02:00	1,10	1,09	0,00			1		1						0,00	0,01
	03:00	1,09	1,08	0,01			1		1						0,00	0,01
	04:00	0,97	0,97	0,00			1		1						0,00	0,00
	05:00	1,00	1,00	0,00			1		1						0,00	0,00
	06:00	1,07	1,06	0,01			1		1						0,00	0,02
	07:00	1,10	1,06	0,05			1		1						0,05	0,04
	08:00	1,07	1,07	0,00			1		1						0,00	0,02
	09:00	1,21	1,11	0,10			1		1						0,10	0,14
	10:00	1,43	1,21	0,22			1		1						0,23	0,32
	11:00	1,48	1,33	0,15			1		1						0,15	0,35
	12:00	1,52	1,37	0,15			1							1	0,15	0,32
	13:00	1,46	1,31	0,15			1							1	0,15	0,33
	14:00	1,40	1,25	0,15			1							1	0,15	0,27
	15:00	1,28	1,13	0,15			1							1	0,15	0,16
	16:00	1,32	1,17	0,15			1							1	0,15	0,20
	17:00	1,52	1,16	0,36			1							1	0,35	0,37
	18:00	1,70	1,29	0,41			1		1						0,42	0,41
	19:00	1,69	1,16	0,54			1		1						0,55	0,55
	20:00	1,56	1,15	0,41			1		1						0,42	0,42
	21:00	1,42	1,12	0,30			1		1						0,30	0,30
	22:00	1,30	1,13	0,17			1		1						0,18	0,18
23:00	1,23	1,12	0,11			1		1						0,11	0,11	

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν περιορισμένο λόγω αστάθειας ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 22/11/2022						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10						
		ΤΕ (MW)			0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51						
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Τρίτη	00:00	1,21	1,12	0,08			1		1						1,08	0,09	0,09	51%	270		
	01:00	1,13	1,11	0,03			1		1						1,09	0,02	0,05	50%	267		
	02:00	1,11	0,77	0,34			1								0,33	0,38	0,39	70%	179		
	03:00	1,08	0,88	0,20			1								0,22	0,38	0,38	80%	202		
	04:00	0,95	0,83	0,12			1								0,27	0,33	0,33	76%	192		
	05:00	0,97	0,92	0,05			1								0,18	0,34	0,34	84%	211		
	06:00	1,06	1,06	0,00			1								0,04	0,37	0,37	96%	240		
	07:00	1,14	1,14	0,00			1		1						1,06	0,21	0,19	52%	273		
	08:00	1,12	1,12	0,00			1		1						1,08	0,01	0,01	51%	270		
	09:00	1,00	1,00	0,00			1		1						1,20	0,04	0,04	46%	244		
	10:00	1,33	1,31	0,02			1							1	0,89	0,21	0,21	60%	310		
	11:00	1,29	1,25	0,03			1							1	0,95	0,19	0,19	57%	298		
	12:00	1,35	1,30	0,05			1							1	0,90	0,21	0,20	59%	307		
	13:00	1,29	1,24	0,05			1							1	0,96	0,18	0,18	56%	295		
	14:00	1,18	1,08	0,11			1							1	1,12	0,11	0,11	49%	261		
	15:00	1,23	1,08	0,15			1							1	1,12	0,15	0,15	49%	260		
	16:00	1,32	1,11	0,21			1							1	1,09	0,21	0,21	50%	266		
	17:00	1,29	1,03	0,27			1		1						1,17	0,28	0,28	47%	249		
	18:00	1,65	1,40	0,25			1		1						0,80	0,41	0,41	64%	328		
	19:00	1,75	1,46	0,29			1		1						0,74	0,43	0,44	66%	341		
	20:00	1,62	1,26	0,36			1		1						0,94	0,40	0,41	57%	299		
	21:00	1,44	1,30	0,14			1		1						0,90	0,15	0,32	59%	307		
	22:00	1,31	1,18	0,13			1		1						1,02	0,15	0,19	54%	282		
	23:00	1,32	1,18	0,14			1		1						1,02	0,15	0,20	53%	281		
		30,14 MWh																ΑΩΛ: 4,50		6.432 €	

#### Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν περιορισμένο από τις 21:00 λόγω αστάθειας ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 23/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Τετάρτη	00:00	1,31	1,17	0,14			1		1		
01:00	1,25	1,11	0,14				1		1						0,15	0,13
02:00	1,25	1,12	0,13				1		1						0,15	0,12
03:00	1,24	1,10	0,14				1		1						0,15	0,12
04:00	1,12	0,99	0,13				1		1						0,14	0,01
05:00	1,15	1,15	0,00				1		1						0,00	0,03
06:00	1,22	1,22	0,00				1		1						0,00	0,09
07:00	1,28	1,27	0,00				1		1						0,00	0,16
08:00	1,31	1,26	0,06				1		1						0,06	0,19
09:00	1,47	1,37	0,11				1		1						0,14	0,35
10:00	1,54	1,35	0,18				1		1						0,38	0,38
11:00	1,61	1,41	0,21				1		1						0,41	0,41
12:00	1,62	1,21	0,42				1		1						0,45	0,45
13:00	1,60	1,21	0,39				1		1						0,42	0,44
14:00	1,54	1,34	0,20				1		1						0,20	0,42
15:00	1,46	1,26	0,20				1		1						0,20	0,34
16:00	1,54	1,35	0,18				1		1						0,20	0,40
17:00	1,72	1,56	0,16				1		1						0,20	0,45
18:00	1,76	1,62	0,14				1		1						0,20	0,47
19:00	1,75	1,55	0,20				1		1						0,20	0,47
20:00	1,66	1,49	0,17				1		1						0,20	0,42
21:00	1,53	1,40	0,13				1		1						0,29	0,37
22:00	1,40	1,23	0,17				1		1						0,28	0,28
23:00	1,25	1,12	0,13				1		1						0,13	0,13

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ ήταν περιορισμένο κατά την διάρκεια της ημέρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 24/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,10	1,08	0,02			1		1						0,02	0,03
	01:00	1,03	0,83	0,20			1								0,36	0,36
	02:00	1,00	0,85	0,15			1								0,34	0,34
	03:00	1,01	0,83	0,18			1								0,32	0,32
	04:00	0,98	0,72	0,26			1								0,34	0,34
	05:00	1,00	0,79	0,22			1								0,35	0,35
	06:00	1,11	1,01	0,10			1								0,39	0,39
	07:00	1,18	1,14	0,03			1						1		0,17	0,14
	08:00	1,20	1,16	0,03			1						1		0,07	0,07
	09:00	1,19	1,16	0,03			1						1		0,05	0,06
	10:00	1,15	1,13	0,02			1						1		0,02	0,02
	11:00	1,25	1,15	0,10			1						1		0,11	0,11
	12:00	1,33	1,19	0,13			1						1		0,18	0,18
	13:00	1,40	1,21	0,18			1						1		0,25	0,24
	14:00	1,45	1,29	0,16			1						1		0,33	0,32
	15:00	1,30	1,19	0,11			1						1		0,17	0,17
	16:00	1,35	1,27	0,08			1				1				0,21	0,21
	17:00	1,51	1,42	0,09			1				1				0,38	0,38
	18:00	1,65	1,54	0,11			1				1				0,52	0,53
	19:00	1,68	1,65	0,03			1				1				0,56	0,56
	20:00	1,69	1,65	0,04			1				1				0,56	0,57
	21:00	1,63	1,58	0,05			1				1				0,51	0,51
	22:00	1,53	1,43	0,10			1				1				0,41	0,41
	23:00	1,30	1,18	0,11			1				1				0,18	0,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 25/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,19	1,13	0,05			1			1					0,07	0,06
	01:00	1,13	1,11	0,02			1			1					0,02	0,02
	02:00	1,11	1,11	0,01			1			1					0,00	0,00
	03:00	1,12	1,11	0,01			1			1					0,01	0,01
	04:00	1,09	1,09	0,00			1			1					0,00	0,00
	05:00	1,15	1,12	0,03			1			1					0,03	0,03
	06:00	1,21	1,13	0,08			1			1					0,08	0,09
	07:00	1,25	1,12	0,12			1			1					0,12	0,12
	08:00	1,23	1,13	0,10			1			1					0,10	0,10
	09:00	1,37	1,32	0,04			1							1	0,04	0,04
	10:00	1,18	1,08	0,10			1							1	0,10	0,10
	11:00	1,25	1,08	0,17			1							1	0,17	0,17
	12:00	1,22	1,09	0,13			1							1	0,13	0,14
	13:00	1,25	1,08	0,17			1							1	0,17	0,17
	14:00	1,27	1,10	0,18			1				1				0,18	0,19
	15:00	1,24	1,13	0,12			1				1				0,12	0,12
	16:00	1,34	1,12	0,22			1				1				0,21	0,22
	17:00	1,54	1,12	0,42			1				1				0,41	0,41
	18:00	1,67	1,12	0,55			1				1				0,55	0,55
	19:00	1,71	1,12	0,59			1				1				0,59	0,58
	20:00	1,63	1,12	0,51			1				1				0,51	0,51
	21:00	1,56	1,12	0,44			1				1				0,44	0,44
	22:00	1,45	1,12	0,33			1				1				0,33	0,33
23:00	1,33	1,12	0,21			1				1				0,21	0,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 26/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,18	1,12	0,05			1			1					0,06	0,06
	01:00	1,11	1,10	0,01			1			1					0,01	0,01
	02:00	1,07	1,06	0,01			1								0,01	0,02
	03:00	1,04	0,72	0,32			1								0,36	0,36
	04:00	1,04	0,78	0,26			1								0,37	0,37
	05:00	1,05	0,76	0,30			1								0,37	0,37
	06:00	1,11	0,81	0,30			1								0,39	0,39
	07:00	1,10	0,80	0,31			1								0,39	0,39
	08:00	1,16	0,87	0,29			1								0,39	0,40
	09:00	1,20	0,97	0,23			1								0,39	0,22
	10:00	1,42	1,17	0,24			1								0,39	0,20
	11:00	1,37	1,20	0,17			1								0,34	0,28
	12:00	1,35	1,21	0,14			1								0,27	0,28
	13:00	1,45	1,25	0,20			1								0,33	0,33
	14:00	1,44	1,29	0,14			1								0,33	0,32
	15:00	1,41	1,28	0,13			1				1				0,32	0,32
	16:00	1,53	1,28	0,25			1				1				0,41	0,41
	17:00	1,75	1,37	0,38			1				1				0,60	0,60
	18:00	1,84	1,25	0,58			1				1				0,64	0,64
	19:00	2,01	1,33	0,68			1				1				0,70	0,70
	20:00	1,93	1,25	0,68			1				1				0,68	0,68
	21:00	1,76	1,15	0,61			1				1				0,61	0,61
	22:00	1,61	1,12	0,49			1				1				0,49	0,49
	23:00	1,43	1,12	0,31			1				1				0,31	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 27/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Κυριακή	00:00	1,27	1,12	0,15			1			1	
01:00	1,16	1,12	0,04				1			1					0,05	0,05
02:00	1,14	1,11	0,03				1			1					0,03	0,03
03:00	1,11	0,88	0,23				1								0,23	0,25
04:00	1,04	0,68	0,37				1								0,37	0,37
05:00	1,03	0,67	0,36				1								0,36	0,36
06:00	1,09	0,70	0,38				1								0,38	0,38
07:00	1,12	0,73	0,39				1								0,39	0,39
08:00	1,21	0,78	0,42				1								0,42	0,42
09:00	1,25	0,82	0,43				1								0,43	0,44
10:00	1,39	0,91	0,49				1								0,49	0,48
11:00	1,48	0,96	0,51				1								0,51	0,51
12:00	1,45	0,95	0,50				1								0,50	0,50
13:00	1,42	0,93	0,49				1								0,49	0,49
14:00	1,44	0,95	0,49				1								0,49	0,49
15:00	1,62	1,12	0,50				1				1				0,50	0,50
16:00	1,62	1,12	0,51				1				1				0,51	0,50
17:00	1,75	1,15	0,61				1				1				0,60	0,61
18:00	1,77	1,15	0,62				1				1				0,62	0,62
19:00	1,77	1,15	0,62				1				1				0,62	0,62
20:00	1,72	1,13	0,59				1				1				0,59	0,59
21:00	1,57	1,12	0,46				1				1				0,46	0,45
22:00	1,39	1,11	0,28				1				1				0,28	0,27
23:00	1,24	1,12	0,13				1				1				0,13	0,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 28/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,12	0,94	0,18			1								0,18	0,20
	01:00	1,03	0,67	0,36			1								0,36	0,36
	02:00	1,00	0,65	0,35			1								0,35	0,35
	03:00	0,99	0,65	0,35			1								0,35	0,35
	04:00	0,95	0,61	0,33			1								0,33	0,33
	05:00	0,98	0,64	0,34			1								0,34	0,34
	06:00	1,07	0,70	0,38			1								0,38	0,38
	07:00	1,17	0,76	0,41			1								0,41	0,41
	08:00	1,27	0,83	0,44			1								0,44	0,45
	09:00	1,39	1,04	0,35		1	1								0,36	0,34
	10:00	1,38	1,13	0,25		1	1								0,25	0,25
	11:00	1,43	1,13	0,29		1	1								0,29	0,29
	12:00	1,44	1,16	0,28		1	1								0,29	0,29
	13:00	1,58	1,14	0,44		1	1								0,45	0,45
	14:00	1,55	1,13	0,43		1	1								0,43	0,43
	15:00	1,55	1,12	0,43		1	1								0,43	0,43
	16:00	1,67	1,12	0,54		1	1								0,54	0,54
	17:00	1,95	1,35	0,60	1		1								0,60	0,61
	18:00	2,11	1,37	0,74	1		1								0,74	0,74
	19:00	2,12	1,38	0,74	1		1								0,74	0,74
	20:00	2,08	1,34	0,73	1		1								0,73	0,73
	21:00	1,96	1,27	0,69	1		1								0,69	0,69
	22:00	1,81	1,17	0,64	1		1								0,64	0,64
23:00	1,58	1,11	0,47	1		1								0,48	0,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 29/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,40	1,11	0,29	1		1								0,29	0,28
	01:00	1,30	0,98	0,32	1		1								0,32	0,33
	02:00	1,27	0,83	0,44			1								0,45	0,45
	03:00	1,24	0,81	0,43			1								0,44	0,43
	04:00	1,12	0,74	0,39			1								0,39	0,39
	05:00	1,13	0,74	0,39			1								0,40	0,40
	06:00	1,22	0,81	0,41			1								0,43	0,43
	07:00	1,29	0,84	0,45			1								0,45	0,45
	08:00	1,37	1,08	0,29			1					1			0,30	0,28
	09:00	1,58	1,21	0,37			1					1			0,44	0,44
	10:00	1,63	1,20	0,43			1					1			0,50	0,50
	11:00	1,76	1,48	0,28			1					1			0,59	0,58
	12:00	1,75	1,65	0,10			1					1			0,60	0,60
	13:00	1,66	1,53	0,13			1					1			0,51	0,51
	14:00	1,48	1,21	0,27			1					1			0,35	0,35
	15:00	1,49	1,18	0,30			1					1			0,36	0,36
	16:00	1,56	1,47	0,09			1					1			0,43	0,44
	17:00	1,78	1,73	0,05			1					1			0,59	0,56
	18:00	2,00	1,87	0,14			1	1				1			0,32	0,32
	19:00	2,06	1,81	0,24			1	1				1			0,40	0,39
	20:00	1,90	1,73	0,17			1	1							0,63	0,64
	21:00	1,76	1,46	0,30			1	1							0,62	0,62
	22:00	1,63	1,21	0,42			1	1							0,54	0,52
23:00	1,52	1,28	0,24			1	1							0,43	0,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 30/11/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,39	1,17	0,22			1	1							0,25	0,27
	01:00	1,33	1,25	0,08			1	1							0,21	0,22
	02:00	1,29	1,22	0,06			1	1							0,17	0,17
	03:00	1,29	1,26	0,02				1			1				0,13	0,13
	04:00	1,15	1,13	0,02				1			1				0,04	0,04
	05:00	1,20	1,16	0,04				1			1				0,09	0,09
	06:00	1,25	1,18	0,07				1			1				0,12	0,14
	07:00	1,32	1,16	0,16				1			1				0,19	0,20
	08:00	1,39	1,17	0,22				1			1				0,27	0,27
	09:00	1,54	1,22	0,32				1			1				0,41	0,41
	10:00	1,64	1,13	0,51				1			1				0,51	0,49
	11:00	1,84	1,37	0,47				1			1				0,61	0,61
	12:00	1,88	1,53	0,35			1				1				0,51	0,50
	13:00	1,88	1,59	0,28			1				1				0,56	0,56
	14:00	1,81	1,56	0,24			1				1				0,54	0,54
	15:00	1,69	1,61	0,07			1				1				0,45	0,45
	16:00	1,76	1,69	0,07			1				1				0,47	0,48
	17:00	1,93	1,92	0,01			1				1				0,62	0,62
	18:00	2,15	2,12	0,03			1			1	1				0,55	0,53
	19:00	2,11	1,98	0,13			1			1	1				0,43	0,43
	20:00	2,01	1,70	0,31			1			1	1				0,34	0,34
	21:00	1,80	1,57	0,23			1				1				0,54	0,54
	22:00	1,62	1,24	0,37			1				1				0,48	0,47
	23:00	1,53	1,14	0,39			1				1				0,41	0,41

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης