

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,41	1,14	0,28			1			1					0,30	0,29
	01:00	1,30	1,20	0,10			1			1					0,19	0,19
	02:00	1,29	1,17	0,12			1			1					0,18	0,17
	03:00	1,31	1,19	0,12			1			1					0,18	0,20
	04:00	1,14	0,97	0,17			1								0,18	0,21
	05:00	1,17	1,01	0,16			1								0,18	0,31
	06:00	1,28	1,13	0,15			1				1				0,17	0,18
	07:00	1,34	1,17	0,17			1				1				0,22	0,22
	08:00	1,38	1,22	0,16			1				1				0,26	0,26
	09:00	1,46	1,36	0,11			1				1				0,33	0,33
	10:00	1,41	1,17	0,24			1				1				0,28	0,27
	11:00	1,47	1,20	0,27			1				1				0,32	0,33
	12:00	1,43	1,26	0,17			1				1				0,28	0,29
	13:00	1,35	1,20	0,15			1				1				0,22	0,21
	14:00	1,40	1,24	0,15			1				1				0,27	0,27
	15:00	1,41	1,30	0,12			1				1				0,30	0,29
	16:00	1,42	1,21	0,21			1				1				0,30	0,30
	17:00	1,66	1,39	0,28			1				1				0,41	0,41
	18:00	1,93	1,67	0,26			1				1				0,48	0,48
	19:00	1,94	1,65	0,29			1				1				0,49	0,49
	20:00	1,79	1,51	0,28			1				1				0,45	0,45
	21:00	1,64	1,38	0,26			1				1				0,41	0,41
	22:00	1,51	1,25	0,26			1				1				0,37	0,36
	23:00	1,39	1,12	0,27			1				1				0,27	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 2/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,30	1,12	0,17			1			1					0,18	0,18
	01:00	1,23	1,12	0,11			1			1					0,11	0,11
	02:00	1,20	1,12	0,08			1			1					0,08	0,08
	03:00	1,19	1,14	0,06			1			1					0,09	0,08
	04:00	1,07	1,07	0,00			1			1					0,00	0,00
	05:00	1,08	1,07	0,00			1			1					0,00	0,01
	06:00	1,16	1,13	0,03			1			1					0,12	0,12
	07:00	1,20	1,18	0,02			1			1					0,09	0,08
	08:00	1,31	1,29	0,01			1			1					0,18	0,18
	09:00	1,36	1,36	0,00			1			1					0,22	0,23
	10:00	1,54	1,54	0,00			1			1					0,41	0,40
	11:00	1,58	1,58	0,00			1			1					0,45	0,45
	12:00	1,62	1,62	0,00			1			1					0,49	0,49
	13:00	1,54	1,54	0,00			1			1					0,41	0,41
	14:00	1,45	1,45	0,00			1			1					0,32	0,32
	15:00	1,45	1,45	0,00			1			1					0,32	0,32
	16:00	1,49	1,49	0,01			1			1					0,37	0,37
	17:00	1,74	1,73	0,01			1			1					0,58	0,58
	18:00	1,97	1,92	0,05			1			1					0,69	0,69
	19:00	1,96	1,85	0,11			1			1					0,69	0,69
	20:00	1,77	1,66	0,11			1			1					0,61	0,61
	21:00	1,65	1,48	0,16			1			1					0,53	0,52
	22:00	1,53	1,36	0,17			1			1					0,41	0,41
	23:00	1,44	1,22	0,22			1			1					0,31	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 3/12/2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	1,36	1,17	0,19			1			1					0,24	0,24	
	01:00	1,30	1,19	0,11			1			1					0,18	0,18	
	02:00	1,29	1,17	0,12			1			1					0,16	0,17	
	03:00	1,25	1,13	0,12			1			1					0,12	0,13	
	04:00	1,12	1,11	0,01			1			1					0,01	0,01	
	05:00	1,12	1,11	0,01			1			1					0,01	0,01	
	06:00	1,22	1,13	0,09			1			1					0,09	0,10	
	07:00	1,20	1,12	0,07			1			1					0,07	0,08	
	08:00	1,27	1,13	0,14			1			1					0,14	0,14	
	09:00	1,42	1,21	0,21			1			1					0,29	0,29	
	10:00	1,47	1,34	0,13			1			1					0,34	0,33	
	11:00	1,45	1,33	0,12			1			1					0,32	0,32	
	12:00	1,56	1,50	0,06			1			1					0,44	0,43	
	13:00	1,48	1,45	0,04			1			1					0,34	0,34	
	14:00	1,51	1,49	0,03			1			1					0,38	0,38	
	15:00	1,44	1,35	0,09			1			1					0,31	0,31	
	16:00	1,55	1,41	0,14			1			1					0,43	0,43	
	17:00	1,78	1,61	0,17			1			1					0,61	0,61	
	18:00	2,01	1,71	0,30			1			1					0,70	0,70	
	19:00	2,04	1,62	0,42			1			1					0,71	0,71	
	20:00	1,91	1,52	0,39			1			1					0,67	0,67	
	21:00	1,75	1,43	0,32			1			1					0,61	0,61	
	22:00	1,58	1,34	0,24			1			1					0,46	0,46	
	23:00	1,48	1,26	0,22			1			1					0,36	0,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 4/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,40	1,28	0,13			1			1					0,29	0,29
	01:00	1,31	1,19	0,11			1			1					0,19	0,19
	02:00	1,27	1,22	0,05			1			1					0,16	0,15
	03:00	1,23	1,14	0,10			1			1					0,12	0,12
	04:00	1,08	1,08	0,00			1			1					0,00	0,00
	05:00	1,09	1,08	0,00			1			1					0,00	0,00
	06:00	1,12	1,11	0,01			1			1					0,01	0,01
	07:00	1,14	1,12	0,02			1			1					0,02	0,02
	08:00	1,20	1,12	0,07			1			1					0,07	0,07
	09:00	1,35	1,13	0,21			1			1					0,21	0,22
	10:00	1,40	1,13	0,26			1			1					0,26	0,26
	11:00	1,42	1,16	0,27			1			1					0,29	0,28
	12:00	1,41	1,20	0,20			1			1					0,26	0,27
	13:00	1,38	1,21	0,17			1			1					0,25	0,24
	14:00	1,34	1,13	0,21			1			1					0,22	0,21
	15:00	1,38	1,13	0,25			1			1					0,25	0,25
	16:00	1,46	1,13	0,33			1			1					0,33	0,34
	17:00	1,69	1,17	0,52			1			1					0,54	0,55
	18:00	1,94	1,59	0,34			1			1					0,68	0,68
	19:00	1,93	1,66	0,27			1			1					0,68	0,68
	20:00	1,79	1,36	0,42			1			1					0,62	0,62
	21:00	1,65	1,34	0,31			1			1					0,53	0,53
	22:00	1,51	1,11	0,40			1			1					0,40	0,39
	23:00	1,39	1,11	0,28			1			1					0,28	0,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 5/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,27	1,11	0,16			1			1					0,16	0,16
	01:00	1,20	1,11	0,08			1			1					0,08	0,08
	02:00	1,19	1,12	0,07			1			1					0,07	0,07
	03:00	1,18	1,12	0,06			1			1					0,06	0,06
	04:00	1,07	1,06	0,00			1			1					0,00	0,00
	05:00	1,08	1,07	0,00			1			1					0,00	0,00
	06:00	1,19	1,12	0,07					1	1					0,07	0,07
	07:00	1,20	1,12	0,09					1	1					0,09	0,08
	08:00	1,26	1,15	0,11					1	1					0,13	0,13
	09:00	1,53	1,44	0,09					1	1					0,38	0,40
	10:00	1,61	1,50	0,11					1	1					0,48	0,48
	11:00	1,64	1,53	0,11					1	1					0,51	0,51
	12:00	1,70	1,56	0,14					1	1					0,43	0,45
	13:00	1,70	1,52	0,18			1				1				0,56	0,55
	14:00	1,65	1,46	0,19			1				1				0,52	0,52
	15:00	1,62	1,35	0,27			1				1				0,51	0,49
	16:00	1,71	1,37	0,34			1				1				0,54	0,58
	17:00	1,82	1,46	0,36			1				1				0,59	0,64
	18:00	1,98	1,41	0,57			1				1				0,69	0,69
	19:00	1,93	1,47	0,46			1				1				0,68	0,68
	20:00	1,85	1,55	0,30			1				1				0,65	0,65
	21:00	1,80	1,42	0,38			1				1				0,63	0,63
	22:00	1,68	1,27	0,41			1				1				0,55	0,56
23:00	1,58	1,18	0,41			1				1				0,46	0,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 6/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,45	1,14	0,31			1			1					0,33	0,34
	01:00	1,35	1,15	0,19			1			1					0,22	0,23
	02:00	1,30	1,13	0,18			1			1					0,18	0,19
	03:00	1,28	1,11	0,16			1			1					0,16	0,16
	04:00	1,17	1,12	0,05			1			1					0,05	0,05
	05:00	1,20	1,13	0,07			1			1					0,07	0,08
	06:00	1,24	1,12	0,12			1			1					0,12	0,12
	07:00	1,28	1,12	0,15			1			1					0,15	0,16
	08:00	1,30	1,13	0,16			1			1					0,18	0,18
	09:00	1,36	1,19	0,17			1			1					0,23	0,22
	10:00	1,36	1,23	0,13			1			1					0,22	0,22
	11:00	1,35	1,29	0,06			1							1	0,18	0,16
	12:00	1,29	1,26	0,03			1							1	0,15	0,15
	13:00	1,34	1,33	0,01			1							1	0,20	0,20
	14:00	1,41	1,41	0,00			1							1	0,28	0,29
	15:00	1,43	1,43	0,00			1							1	0,31	0,30
	16:00	1,43	1,42	0,00			1							1	0,30	0,31
	17:00	1,75	1,75	0,00			1							1	0,59	0,60
	18:00	1,89	1,89	0,00			1							1	0,66	0,66
	19:00	1,85	1,85	0,00			1							1	0,65	0,65
	20:00	1,77	1,77	0,00			1				1				0,59	0,59
	21:00	1,68	1,66	0,03			1				1				0,56	0,56
	22:00	1,53	1,53	0,00			1				1				0,41	0,40
	23:00	1,41	1,41	0,00			1				1				0,29	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 7/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,24	1,24	0,00			1			1					0,12	0,12
	01:00	1,20	1,20	0,00			1			1					0,07	0,07
	02:00	1,14	1,14	0,00			1			1					0,01	0,01
	03:00	1,16	1,16	0,00			1			1					0,02	0,03
	04:00	1,13	1,13	0,00			1			1					0,01	0,01
	05:00	1,16	1,16	0,00			1			1					0,02	0,03
	06:00	1,22	1,22	0,00			1			1					0,09	0,09
	07:00	1,29	1,28	0,01			1			1					0,16	0,16
	08:00	1,36	1,33	0,03			1			1					0,23	0,23
	09:00	1,33	1,30	0,03			1			1					0,21	0,20
	10:00	1,34	1,32	0,02			1			1					0,19	0,19
	11:00	1,33	1,30	0,03			1						1		0,16	0,16
	12:00	1,38	1,31	0,07			1						1		0,24	0,24
	13:00	1,49	1,43	0,05			1						1		0,36	0,36
	14:00	1,53	1,50	0,03			1				1				0,39	0,39
	15:00	1,50	1,48	0,01			1				1				0,38	0,37
	16:00	1,60	1,60	0,00			1				1				0,47	0,47
	17:00	1,77	1,76	0,01			1				1				0,60	0,60
	18:00	1,97	1,87	0,10			1				1				0,68	0,68
	19:00	2,02	1,78	0,23			1				1				0,66	0,66
	20:00	1,93	1,73	0,19			1				1				0,61	0,60
	21:00	1,84	1,78	0,06			1				1				0,60	0,60
	22:00	1,66	1,52	0,14			1				1				0,52	0,52
23:00	1,46	1,30	0,16			1				1				0,34	0,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 8/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,32	1,12	0,20			1			1					0,21	0,20
	01:00	1,25	1,12	0,13			1			1					0,13	0,13
	02:00	1,22	1,17	0,05			1			1					0,07	0,10
	03:00	1,23	1,18	0,05			1			1					0,12	0,11
	04:00	1,22	1,16	0,05			1			1					0,10	0,10
	05:00	1,29	1,25	0,05			1			1					0,17	0,17
	06:00	1,33	1,29	0,04			1			1					0,21	0,21
	07:00	1,39	1,35	0,04			1			1					0,27	0,27
	08:00	1,40	1,37	0,04			1			1					0,28	0,28
	09:00	1,35	1,35	0,00			1			1					0,23	0,23
	10:00	1,56	1,53	0,02			1							1	0,10	0,11
	11:00	1,39	1,37	0,02			1							1	0,16	0,16
	12:00	1,46	1,42	0,04			1							1	0,21	0,20
	13:00	1,54	1,45	0,08			1							1	0,24	0,24
	14:00	1,54	1,41	0,12			1							1	0,24	0,24
	15:00	1,43	1,36	0,07			1							1	0,20	0,20
	16:00	1,50	1,50	0,01			1							1	0,22	0,22
	17:00	1,54	1,29	0,25			1				1				0,41	0,43
	18:00	1,87	1,62	0,26			1				1				0,56	0,56
	19:00	1,84	1,79	0,05			1				1				0,59	0,59
	20:00	1,80	1,77	0,04			1				1				0,53	0,53
	21:00	1,70	1,70	0,00			1				1				0,53	0,53
	22:00	1,60	1,52	0,08			1				1				0,47	0,47
23:00	1,38	1,28	0,09			1				1				0,27	0,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 9/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,25	1,18	0,07			1			1					0,13	0,13
	01:00	1,19	1,12	0,07			1			1					0,08	0,07
	02:00	1,17	1,12	0,05			1			1					0,05	0,05
	03:00	1,18	1,12	0,06			1			1					0,06	0,06
	04:00	1,15	1,14	0,01			1			1					0,03	0,03
	05:00	1,16	1,16	0,00			1			1					0,04	0,04
	06:00	1,21	1,18	0,03			1			1					0,09	0,09
	07:00	1,27	1,12	0,15			1			1					0,15	0,15
	08:00	1,32	1,12	0,20			1			1					0,20	0,20
	09:00	1,47	1,13	0,34			1			1					0,34	0,34
	10:00	1,74	1,23	0,51			1			1					0,51	0,51
	11:00	1,86	1,31	0,55			1			1					0,55	0,56
	12:00	1,81	1,38	0,42			1			1					0,54	0,54
	13:00	1,76	1,49	0,27			1			1					0,52	0,52
	14:00	1,62	1,33	0,30			1			1					0,45	0,46
	15:00	1,59	1,22	0,37			1			1					0,44	0,44
	16:00	1,64	1,18	0,46			1			1					0,47	0,47
	17:00	1,76	1,39	0,37			1			1					0,50	0,50
	18:00	1,97	1,53	0,44			1			1					0,55	0,55
	19:00	2,04	1,81	0,23			1			1					0,57	0,57
	20:00	1,91	1,69	0,22			1			1					0,53	0,54
	21:00	1,79	1,64	0,15			1			1					0,50	0,50
	22:00	1,58	1,44	0,14			1			1					0,42	0,42
	23:00	1,38	1,32	0,06			1			1					0,26	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 10/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Σάββατο	00:00	1,24	1,18	0,06			1			1	
01:00	1,21	1,18	0,03				1			1					0,08	0,09
02:00	1,24	1,20	0,04				1			1					0,11	0,12
03:00	1,25	1,21	0,03				1			1					0,12	0,13
04:00	1,13	1,12	0,01				1			1					0,04	0,04
05:00	1,08	1,07	0,00				1			1					0,00	0,00
06:00	1,14	1,12	0,02				1			1					0,02	0,02
07:00	1,12	1,11	0,01				1			1					0,01	0,01
08:00	1,21	1,14	0,07				1			1					0,09	0,09
09:00	1,52	1,28	0,24				1			1					0,35	0,35
10:00	1,71	1,43	0,27				1			1					0,48	0,48
11:00	1,75	1,28	0,47				1			1					0,49	0,49
12:00	1,86	1,54	0,32				1			1					0,51	0,51
13:00	1,76	1,52	0,24				1			1					0,48	0,49
14:00	1,67	1,57	0,10				1			1					0,46	0,46
15:00	1,61	1,54	0,06				1			1					0,45	0,45
16:00	1,65	1,58	0,07				1			1					0,46	0,46
17:00	1,78	1,69	0,09				1			1					0,49	0,50
18:00	1,97	1,58	0,39				1			1					0,55	0,55
19:00	1,98	1,57	0,41				1			1					0,56	0,56
20:00	1,93	1,41	0,52				1			1					0,55	0,54
21:00	1,78	1,32	0,46				1			1					0,51	0,50
22:00	1,59	1,45	0,14				1		1						0,17	0,36
23:00	1,40	1,30	0,10				1		1						0,10	0,28

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 11/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,24	1,14	0,10			1		1						0,10	0,12
	01:00	1,21	1,15	0,05			1		1						0,06	0,08
	02:00	1,13	1,09	0,04			1		1						0,04	0,02
	03:00	1,06	1,06	0,00			1		1						0,00	0,00
	04:00	1,03	1,03	0,00			1		1						0,00	0,00
	05:00	1,04	1,04	0,00			1		1						0,00	0,00
	06:00	1,07	1,07	0,00			1								0,00	0,00
	07:00	1,09	1,08	0,00			1				1				0,00	0,00
	08:00	1,16	1,16	0,01			1				1				0,01	0,04
	09:00	1,25	1,25	0,00			1				1				0,00	0,13
	10:00	1,40	1,40	0,00			1				1				0,00	0,28
	11:00	1,39	1,38	0,00			1				1				0,00	0,26
	12:00	1,47	1,46	0,00			1				1				0,00	0,33
	13:00	1,55	1,55	0,00			1				1				0,00	0,39
	14:00	1,55	1,55	0,00			1					1			0,00	0,33
	15:00	1,55	1,54	0,01			1					1			0,00	0,39
	16:00	1,54	1,54	0,00			1					1			0,00	0,38
	17:00	1,62	1,62	0,00			1					1			0,00	0,41
	18:00	1,75	1,75	0,00			1					1			0,00	0,44
	19:00	1,71	1,71	0,00			1					1			0,00	0,43
	20:00	0,47	0,47	0,00											0,00	0,12
	21:00	0,02	0,02	0,00											0,00	0,00
	22:00	1,71	1,71	0,00	1		1				1				0,00	0,00
23:00	1,36	1,36	0,00			1				1				0,00	0,12	

Παρατηρήσεις:Σημειώνεται ότι υπήρξε γενική διακοπή κατά το διάστημα 20:10-22:00. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 12/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,15	1,15	0,00						1					0,00	0,03
	01:00	1,15	1,15	0,00	1					1					0,00	0,04
	02:00	1,16	1,16	0,00	1					1					0,00	0,04
	03:00	1,15	1,15	0,00	1					1					0,00	0,04
	04:00	1,09	1,09	0,00	1					1					0,00	0,02
	05:00	1,06	1,06	0,00	1					1					0,00	0,00
	06:00	1,15	1,15	0,00	1					1					0,00	0,04
	07:00	1,22	1,22	0,00	1					1					0,00	0,10
	08:00	1,24	1,24	0,00	1					1					0,00	0,12
	09:00	1,42	1,42	0,00	1					1					0,00	0,29
	10:00	1,53	1,53	0,00	1					1					0,00	0,37
	11:00	1,59	1,59	0,00	1					1					0,00	0,40
	12:00	1,67	1,67	0,00	1					1					0,00	0,42
	13:00	1,63	1,62	0,00	1					1					0,00	0,41
	14:00	1,57	1,55	0,02	1					1					0,02	0,39
	15:00	1,59	1,49	0,10	1					1					0,10	0,40
	16:00	1,59	1,44	0,16	1					1					0,16	0,40
	17:00	1,84	1,54	0,30	1					1					0,30	0,46
	18:00	2,01	1,71	0,30	1					1					0,30	0,50
	19:00	1,94	1,58	0,36	1					1					0,36	0,49
	20:00	1,87	1,47	0,40	1					1					0,40	0,47
	21:00	1,87	1,47	0,40	1					1					0,40	0,47
	22:00	1,67	1,32	0,35	1					1					0,35	0,42
23:00	1,43	1,29	0,13	1					1					0,14	0,31	

Παρατηρήσεις:Σημειώνεται ότι καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 13/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Α Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,29	1,28	0,00	1					1					0,00	0,17
	01:00	1,27	1,26	0,00	1					1					0,00	0,15
	02:00	1,27	1,26	0,00	1					1					0,00	0,15
	03:00	1,28	1,27	0,00	1					1					0,00	0,16
	04:00	1,21	1,20	0,00	1					1					0,00	0,09
	05:00	1,17	1,17	0,00	1					1					0,00	0,05
	06:00	1,24	1,24	0,00	1					1					0,00	0,12
	07:00	1,32	1,31	0,00	1					1					0,00	0,20
	08:00	1,42	1,41	0,00			1			1					0,00	0,25
	09:00	1,50	1,49	0,00			1			1					0,00	0,29
	10:00	1,63	1,63	0,00			1			1					0,00	0,41
	11:00	1,65	1,65	0,00			1	1							0,00	0,34
	12:00	1,76	1,71	0,04			1	1							0,09	0,55
	13:00	1,59	1,48	0,11			1	1							0,19	0,47
	14:00	1,49	1,26	0,22			1			1					0,34	0,34
	15:00	1,53	1,43	0,10			1			1					0,40	0,40
	16:00	1,57	1,48	0,10			1			1					0,45	0,45
	17:00	1,74	1,68	0,06			1			1					0,59	0,59
	18:00	1,91	1,77	0,14			1			1					0,66	0,67
	19:00	1,96	1,86	0,10			1			1					0,68	0,69
	20:00	1,92	1,82	0,10			1			1					0,64	0,65
	21:00	1,79	1,51	0,27			1			1					0,62	0,63
	22:00	1,60	1,44	0,16			1			1					0,47	0,49
	23:00	1,40	1,24	0,16			1			1					0,27	0,29



Παρατηρήσεις:Σημειώνεται ότι λόγω εργασιών στο ΜΣ εσωτερικής υπηρεσίας του ΤΣΠ, ο ΤΣΠ δεν είχε εποπτεία του ΑΠ στο διάστημα αυτό.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 14/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,26	1,12	0,15			1			1					0,16	0,15
	01:00	1,26	1,11	0,15			1			1					0,15	0,14
	02:00	1,26	1,11	0,15			1			1					0,15	0,15
	03:00	1,26	1,12	0,13			1			1					0,13	0,13
	04:00	1,20	1,12	0,08			1			1					0,08	0,08
	05:00	1,12	1,11	0,02			1			1					0,02	0,02
	06:00	1,20	1,11	0,09			1			1					0,09	0,07
	07:00	1,28	1,12	0,16			1			1					0,16	0,16
	08:00	1,36	1,29	0,08			1			1					0,24	0,24
	09:00	1,56	1,54	0,02			1			1					0,43	0,43
	10:00	1,64	1,64	0,00			1			1					0,52	0,51
	11:00	1,57	1,48	0,09			1			1					0,43	0,43
	12:00	1,61	1,58	0,03			1			1					0,47	0,47
	13:00	1,56	1,54	0,02			1			1					0,43	0,43
	14:00	1,48	1,48	0,00			1			1					0,36	0,35
	15:00	1,37	1,37	0,00			1			1					0,23	0,23
	16:00	1,52	1,52	0,00			1	1							0,25	0,25
	17:00	1,68	1,65	0,03			1	1							0,54	0,55
	18:00	1,89	1,84	0,04			1	1							0,66	0,66
	19:00	1,98	1,97	0,00			1	1							0,62	0,62
	20:00	1,94	1,94	0,00			1	1							0,58	0,58
	21:00	1,85	1,83	0,02			1	1							0,51	0,51
	22:00	1,65	1,62	0,03			1	1							0,45	0,46
23:00	1,45	1,44	0,02			1	1							0,32	0,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 15/12/2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	1,29	1,18	0,11		1	1								0,16	0,17	
	01:00	1,27	1,14	0,13		1	1								0,13	0,14	
	02:00	1,28	1,14	0,14		1	1								0,14	0,15	
	03:00	1,26	1,14	0,13		1	1								0,12	0,14	
	04:00	1,21	1,13	0,08		1	1								0,08	0,09	
	05:00	1,18	1,14	0,04		1	1								0,04	0,05	
	06:00	1,29	1,12	0,17		1	1								0,18	0,17	
	07:00	1,34	1,12	0,22		1	1								0,22	0,21	
	08:00	1,36	1,12	0,24		1	1								0,25	0,24	
	09:00	1,52	1,29	0,24			1								1	0,23	0,22
	10:00	1,56	1,37	0,20			1								1	0,20	0,19
	11:00	1,51	1,29	0,22			1								1	0,22	0,22
	12:00	1,50	1,28	0,22			1								1	0,22	0,21
	13:00	1,76	1,57	0,19			1								1	0,24	0,25
	14:00	1,38	1,14	0,24			1				1					0,27	0,26
	15:00	1,37	1,14	0,24			1				1					0,25	0,24
	16:00	1,45	1,12	0,33			1				1					0,33	0,33
	17:00	1,63	1,23	0,40			1				1					0,40	0,40
	18:00	1,75	1,36	0,39			1				1					0,45	0,45
	19:00	1,76	1,32	0,43			1				1					0,44	0,44
	20:00	1,71	1,28	0,43			1				1					0,43	0,43
	21:00	1,60	1,20	0,40			1				1					0,40	0,40
	22:00	1,42	1,12	0,29			1				1					0,30	0,30
	23:00	1,27	1,12	0,15			1				1					0,15	0,14

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 16/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,13	1,11	0,03			1			1					0,03	0,03
	01:00	1,07	1,06	0,01			1			1					0,01	0,03
	02:00	1,00	0,77	0,23			1								0,26	0,26
	03:00	0,99	0,84	0,15			1								0,25	0,25
	04:00	1,01	0,87	0,14			1								0,27	0,27
	05:00	1,02	0,86	0,16			1								0,27	0,27
	06:00	1,10	0,88	0,22			1								0,29	0,29
	07:00	1,13	0,92	0,21			1								0,31	0,31
	08:00	1,33	1,21	0,11			1				1				0,26	0,27
	09:00	1,32	1,21	0,11			1				1				0,19	0,19
	10:00	1,29	1,15	0,14			1				1				0,16	0,15
	11:00	1,27	1,20	0,07			1				1				0,13	0,13
	12:00	1,34	1,33	0,00			1				1				0,19	0,19
	13:00	1,30	1,28	0,02			1				1				0,17	0,17
	14:00	1,30	1,30	0,00			1				1				0,17	0,17
	15:00	1,32	1,32	0,00			1				1				0,19	0,19
	16:00	1,38	1,38	0,00			1				1				0,25	0,26
	17:00	1,55	1,55	0,00			1				1				0,39	0,40
	18:00	1,69	1,59	0,10			1				1				0,48	0,48
	19:00	1,69	1,69	0,00			1				1				0,51	0,51
	20:00	1,65	1,59	0,06			1				1				0,46	0,46
	21:00	1,57	1,57	0,00			1				1				0,46	0,44
	22:00	1,42	1,42	0,00			1				1				0,32	0,30
23:00	1,27	1,17	0,10			1				1				0,17	0,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 17/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,17	1,12	0,05			1			1					0,07	0,06
	01:00	1,10	1,10	0,00			1			1					0,01	0,01
	02:00	1,04	1,04	0,00			1								0,13	0,14
	03:00	0,98	0,98	0,00			1								0,27	0,27
	04:00	0,98	0,98	0,00			1								0,27	0,27
	05:00	0,99	0,99	0,00			1								0,28	0,28
	06:00	1,07	1,07	0,00			1				1				0,05	0,03
	07:00	1,13	1,13	0,00			1				1				0,03	0,03
	08:00	1,26	1,25	0,02			1				1				0,14	0,14
	09:00	1,43	1,40	0,03			1				1				0,31	0,31
	10:00	1,45	1,39	0,07			1				1				0,34	0,34
	11:00	1,35	1,22	0,13			1				1				0,23	0,23
	12:00	1,41	1,26	0,15			1				1				0,29	0,29
	13:00	1,44	1,25	0,19			1				1				0,31	0,32
	14:00	1,44	1,34	0,10			1				1				0,31	0,32
	15:00	1,35	1,18	0,17			1				1				0,23	0,23
	16:00	1,50	1,32	0,18			1				1				0,36	0,36
	17:00	1,66	1,59	0,07			1				1				0,46	0,46
	18:00	1,71	1,56	0,16			1				1				0,48	0,47
	19:00	1,71	1,49	0,22			1				1				0,48	0,48
	20:00	1,63	1,50	0,12			1				1				0,45	0,46
	21:00	1,55	1,39	0,16			1				1				0,42	0,42
	22:00	1,50	1,32	0,18			1				1				0,38	0,38
	23:00	1,35	1,13	0,22			1				1				0,23	0,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 18/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Κυριακή	00:00	1,25	1,14	0,10			1			1	
01:00	1,20	1,17	0,03				1			1					0,08	0,08
02:00	1,15	1,13	0,02				1			1					0,04	0,04
03:00	1,14	1,11	0,03				1			1					0,03	0,02
04:00	1,14	1,12	0,02				1			1					0,02	0,02
05:00	1,15	1,12	0,03				1			1					0,03	0,03
06:00	1,16	1,11	0,05				1			1					0,05	0,05
07:00	1,12	1,11	0,02				1			1					0,01	0,02
08:00	1,15	1,12	0,03				1			1					0,03	0,03
09:00	1,18	1,12	0,06				1			1					0,06	0,06
10:00	1,16	1,12	0,04				1			1					0,04	0,04
11:00	1,16	1,12	0,03				1			1					0,03	0,03
12:00	1,15	1,12	0,03				1			1					0,03	0,03
13:00	1,20	1,13	0,07				1			1					0,08	0,08
14:00	1,18	1,13	0,05				1			1					0,06	0,06
15:00	1,22	1,20	0,02				1			1					0,10	0,10
16:00	1,29	1,29	0,00				1			1					0,17	0,17
17:00	1,41	1,41	0,00				1			1					0,28	0,29
18:00	1,56	1,56	0,00				1			1					0,44	0,44
19:00	1,56	1,37	0,19				1			1					0,43	0,43
20:00	1,58	1,19	0,40				1			1					0,46	0,47
21:00	1,48	1,13	0,35				1			1					0,37	0,36
22:00	1,32	1,15	0,17				1			1					0,21	0,20
23:00	1,21	1,12	0,09				1			1					0,09	0,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 19/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Δευτέρα	00:00	1,13	1,11	0,02			1			1	
01:00	1,04	0,84	0,20				1								0,20	0,23
02:00	0,99	0,66	0,33				1								0,35	0,35
03:00	0,98	0,64	0,34				1								0,34	0,34
04:00	1,01	0,65	0,35				1								0,35	0,35
05:00	1,01	0,65	0,35				1								0,35	0,35
06:00	1,08	0,71	0,38				1								0,38	0,38
07:00	1,14	0,93	0,21				1								0,22	0,20
08:00	1,25	1,12	0,13				1				1				0,13	0,13
09:00	1,40	1,12	0,28				1				1				0,28	0,28
10:00	1,37	1,12	0,25				1				1				0,25	0,26
11:00	1,40	1,12	0,28				1				1				0,28	0,27
12:00	1,42	1,13	0,29				1				1				0,29	0,30
13:00	1,45	1,12	0,32				1				1				0,32	0,32
14:00	1,50	1,12	0,38				1				1				0,38	0,38
15:00	1,43	1,12	0,31				1				1				0,31	0,31
16:00	1,54	1,12	0,41				1				1				0,41	0,41
17:00	1,69	1,14	0,55				1				1				0,55	0,55
18:00	1,78	1,16	0,62				1				1				0,62	0,62
19:00	1,81	1,18	0,63				1				1				0,63	0,63
20:00	1,76	1,15	0,61				1				1				0,61	0,62
21:00	1,68	1,12	0,56				1				1				0,56	0,56
22:00	1,54	1,12	0,42				1				1				0,42	0,42
23:00	1,38	1,12	0,26				1				1				0,26	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 20/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,25	1,12	0,13			1			1					0,13	0,14
	01:00	1,16	1,12	0,04			1			1					0,04	0,04
	02:00	1,13	1,04	0,09			1								0,09	0,12
	03:00	1,10	0,90	0,20			1								0,20	0,38
	04:00	1,13	0,93	0,20			1								0,20	0,40
	05:00	1,14	0,94	0,20			1								0,20	0,40
	06:00	1,25	1,05	0,20			1		1						0,20	0,20
	07:00	1,31	1,11	0,20			1		1						0,20	0,19
	08:00	1,40	1,20	0,20			1		1						0,20	0,27
	09:00	1,47	1,27	0,20			1		1						0,20	0,35
	10:00	1,51	1,31	0,20			1		1						0,20	0,39
	11:00	1,63	1,44	0,19			1		1						0,20	0,06
	12:00	1,65	1,45	0,19			1					1			0,19	0,52
	13:00	1,66	1,46	0,20			1					1			0,20	0,53
	14:00	1,64	1,35	0,29			1					1			0,29	0,52
	15:00	1,68	1,33	0,36			1					1			0,36	0,56
	16:00	1,68	1,28	0,40			1					1			0,40	0,56
	17:00	1,77	1,37	0,40			1					1			0,40	0,61
	18:00	1,93	1,53	0,40			1					1			0,40	0,68
	19:00	1,92	1,47	0,45			1					1			0,45	0,67
	20:00	1,84	1,34	0,50			1					1			0,50	0,65
	21:00	1,69	1,23	0,46			1					1			0,47	0,57
	22:00	1,53	1,13	0,40			1					1			0,40	0,41
23:00	1,36	1,07	0,29			1					1			0,29	0,24	

1)Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 21/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,22	1,10	0,12			1				1				0,12	0,10
	01:00	1,14	0,91	0,23			1								0,22	0,24
	02:00	1,08	0,70	0,38			1								0,38	0,38
	03:00	1,08	0,70	0,38			1								0,38	0,38
	04:00	1,07	0,69	0,37			1								0,38	0,37
	05:00	1,07	0,70	0,38			1								0,38	0,38
	06:00	1,15	0,74	0,41			1								0,41	0,41
	07:00	1,25	0,81	0,44			1								0,44	0,44
	08:00	1,41	1,07	0,34			1				1				0,34	0,34
	09:00	1,42	1,12	0,30			1				1				0,30	0,30
	10:00	1,41	1,13	0,28			1				1				0,28	0,28
	11:00	1,49	1,12	0,37			1				1				0,36	0,37
	12:00	1,63	1,28	0,35		1					1				0,35	0,36
	13:00	1,56	1,11	0,45		1					1				0,45	0,44
	14:00	1,47	1,12	0,35		1					1				0,35	0,35
	15:00	1,52	1,12	0,40		1					1				0,40	0,40
	16:00	1,55	1,12	0,43		1					1				0,43	0,43
	17:00	1,71	1,26	0,44		1					1				0,56	0,57
	18:00	1,88	1,65	0,24		1					1				0,66	0,66
	19:00	1,83	1,48	0,35		1					1				0,64	0,64
	20:00	1,77	1,58	0,19		1					1				0,62	0,62
	21:00	1,69	1,59	0,10		1					1				0,57	0,57
	22:00	1,51	1,45	0,06		1					1				0,39	0,39
23:00	1,33	1,24	0,09		1					1				0,22	0,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 22/12/2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	1,23	1,15	0,07		1				1					0,11	0,10	
	01:00	1,15	1,12	0,03		1				1					0,03	0,03	
	02:00	1,10	1,10	0,00		1				1					0,00	0,00	
	03:00	1,09	1,09	0,00		1				1					0,00	0,00	
	04:00	1,09	1,09	0,00		1				1					0,00	0,00	
	05:00	1,07	1,05	0,01		1									0,25	0,27	
	06:00	1,11	1,09	0,02		1									0,20	0,18	
	07:00	1,18	1,12	0,06		1							1		0,06	0,06	
	08:00	1,33	1,27	0,06		1							1		0,20	0,21	
	09:00	1,45	1,44	0,01		1							1		0,33	0,33	
	10:00	1,47	1,47	0,00		1							1		0,35	0,36	
	11:00	1,46	1,46	0,01		1							1		0,34	0,34	
	12:00	1,30	1,29	0,01		1							1		0,28	0,27	
	13:00	1,55	1,55	0,00	1										1	0,32	0,32
	14:00	1,45	1,45	0,00	1										1	0,25	0,25
	15:00	1,32	1,32	0,00	1										1	0,13	0,12
	16:00	1,69	1,69	0,00	1										1	0,18	0,20
	17:00	1,63	1,63	0,00	1						1					0,40	0,40
	18:00	1,78	1,78	0,00	1						1					0,44	0,44
	19:00	1,79	1,79	0,00	1						1					0,45	0,45
	20:00	1,72	1,72	0,00	1						1					0,43	0,43
	21:00	1,64	1,64	0,00	1						1					0,41	0,41
	22:00	1,51	1,51	0,00	1						1					0,37	0,37
23:00	1,29	1,29	0,00	1						1					0,18	0,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 23/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,20	1,20	0,00	1					1					0,08	0,08
	01:00	1,16	1,16	0,00	1					1					0,04	0,04
	02:00	1,09	1,09	0,00	1					1					0,00	0,00
	03:00	1,11	1,11	0,00	1					1					0,00	0,00
	04:00	1,12	1,12	0,00	1					1					0,01	0,01
	05:00	1,15	1,15	0,00	1					1					0,03	0,03
	06:00	1,22	1,22	0,00	1					1					0,10	0,10
	07:00	1,23	1,23	0,00	1					1					0,11	0,11
	08:00	1,38	1,38	0,00	1									1	0,15	0,17
	09:00	1,44	1,44	0,00	1									1	0,32	0,32
	10:00	1,48	1,48	0,00	1									1	0,36	0,36
	11:00	1,58	1,58	0,00	1									1	0,44	0,45
	12:00	1,66	1,66	0,00				1			1				0,47	0,46
	13:00	1,61	1,61	0,00				1			1				0,45	0,45
	14:00	1,55	1,55	0,00				1			1				0,43	0,43
	15:00	1,41	1,41	0,00				1			1				0,30	0,30
	16:00	1,51	1,51	0,00				1			1				0,38	0,38
	17:00	1,68	1,68	0,00				1			1				0,47	0,55
	18:00	1,84	1,84	0,00				1			1				0,62	0,64
	19:00	1,83	1,83	0,00				1			1				0,64	0,64
	20:00	1,80	1,80	0,00				1			1				0,63	0,63
	21:00	1,74	1,74	0,00				1			1				0,60	0,61
	22:00	1,62	1,62	0,00				1			1				0,51	0,50
23:00	1,48	1,48	0,00				1			1				0,36	0,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 24/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,29	1,29	0,00				1		1					0,17	0,17
	01:00	1,23	1,23	0,00				1		1					0,11	0,11
	02:00	1,17	1,17	0,00				1		1					0,05	0,05
	03:00	1,13	1,13	0,00				1		1					0,01	0,01
	04:00	1,12	1,12	0,00				1		1					0,01	0,01
	05:00	1,13	1,13	0,00				1		1					0,01	0,01
	06:00	1,20	1,19	0,00				1		1					0,07	0,08
	07:00	1,23	1,20	0,03				1		1					0,11	0,11
	08:00	1,28	1,26	0,02					1	1					0,10	0,10
	09:00	1,31	1,31	0,00					1	1					0,19	0,19
	10:00	1,34	1,33	0,00					1	1					0,20	0,21
	11:00	1,42	1,42	0,00					1	1					0,30	0,30
	12:00	1,41	1,41	0,00					1	1					0,28	0,28
	13:00	1,36	1,36	0,00					1	1					0,05	0,24
	14:00	1,42	1,42	0,00					1	1					0,00	0,31
	15:00	1,54	1,54	0,00					1	1					0,00	0,42
	16:00	1,55	1,55	0,00					1	1					0,00	0,43
	17:00	1,79	1,79	0,00					1	1					0,00	0,61
	18:00	1,95	1,95	0,00					1	1					0,00	0,68
	19:00	1,93	1,93	0,00					1	1					0,00	0,58
	20:00	1,81	1,80	0,00					1	1					0,00	0,45
	21:00	1,68	1,68	0,00					1	1					0,00	0,42
	22:00	1,52	1,52	0,00					1	1					0,00	0,37
	23:00	1,42	1,42	0,00					1	1					0,00	0,30

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 25/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Κυριακή	00:00	1,29	1,29	0,00					1	1	
01:00	1,22	1,22	0,00						1	1					0,00	0,10
02:00	1,17	1,17	0,00						1	1					0,00	0,05
03:00	1,15	1,15	0,00						1	1					0,00	0,03
04:00	1,14	1,14	0,00						1	1					0,00	0,02
05:00	1,17	1,17	0,00						1	1					0,00	0,05
06:00	1,22	1,13	0,09						1	1					0,10	0,10
07:00	1,20	1,13	0,07						1	1					0,08	0,08
08:00	1,25	1,13	0,12						1	1					0,13	0,13
09:00	1,33	1,18	0,16						1	1					0,21	0,21
10:00	1,42	1,14	0,27						1	1					0,29	0,30
11:00	1,39	1,12	0,28						1	1					0,28	0,28
12:00	1,32	1,12	0,20						1	1					0,20	0,20
13:00	1,24	1,12	0,12						1	1					0,12	0,12
14:00	1,16	0,92	0,24						1						0,23	0,27
15:00	1,24	0,92	0,32						1						0,32	0,31
16:00	1,37	1,13	0,24						1	1					0,24	0,25
17:00	1,51	1,12	0,38						1	1					0,38	0,38
18:00	1,58	1,12	0,46						1	1					0,46	0,46
19:00	1,55	1,12	0,43						1	1					0,44	0,44
20:00	1,56	1,13	0,43						1	1					0,44	0,44
21:00	1,45	1,15	0,30						1	1					0,34	0,34
22:00	1,37	1,15	0,21						1	1					0,25	0,25
23:00	1,26	1,12	0,14						1	1					0,14	0,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 26/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,16	1,11	0,04					1	1					0,04	0,04
	01:00	1,08	1,08	0,00					1	1					0,00	0,00
	02:00	1,05	1,05	0,00					1	1					0,00	0,00
	03:00	1,02	0,86	0,16					1						0,18	0,20
	04:00	0,99	0,73	0,26					1						0,35	0,35
	05:00	0,99	0,80	0,19					1						0,35	0,35
	06:00	1,03	0,74	0,30					1						0,36	0,36
	07:00	1,03	0,71	0,32					1						0,36	0,36
	08:00	1,04	0,68	0,36					1						0,36	0,37
	09:00	1,02	0,67	0,35					1						0,36	0,36
	10:00	1,06	0,81	0,25					1						0,37	0,37
	11:00	1,08	0,97	0,11					1						0,38	0,38
	12:00	1,12	1,10	0,02					1	1					0,12	0,10
	13:00	1,08	1,08	0,00					1	1					0,01	0,00
	14:00	1,05	1,05	0,00					1						0,33	0,36
	15:00	1,11	1,11	0,00					1						0,39	0,39
	16:00	1,26	1,26	0,00					1	1					0,21	0,19
	17:00	1,47	1,47	0,00					1	1					0,33	0,34
	18:00	1,66	1,66	0,00					1	1					0,54	0,54
	19:00	1,61	1,61	0,00					1	1					0,49	0,49
	20:00	1,59	1,59	0,00					1	1					0,47	0,47
	21:00	1,53	1,53	0,00					1	1					0,41	0,41
	22:00	1,41	1,36	0,06					1	1					0,30	0,29
	23:00	1,30	1,19	0,11					1	1					0,19	0,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 27/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,16	1,12	0,04					1	1					0,04	0,04
	01:00	1,10	1,09	0,00					1	1					0,00	0,00
	02:00	1,07	1,07	0,00					1	1					0,00	0,00
	03:00	1,07	1,02	0,05					1						0,20	0,22
	04:00	1,05	1,03	0,03					1						0,29	0,29
	05:00	1,03	1,01	0,02					1						0,29	0,29
	06:00	1,07	1,06	0,01					1						0,30	0,30
	07:00	1,12	1,12	0,00					1	1					0,08	0,07
	08:00	1,24	1,24	0,00					1	1					0,12	0,12
	09:00	1,23	1,23	0,00					1	1					0,12	0,11
	10:00	1,21	1,21	0,00					1	1					0,09	0,09
	11:00	1,20	1,20	0,00					1	1					0,09	0,08
	12:00	1,17	1,17	0,00					1	1					0,05	0,04
	13:00	1,24	1,24	0,00					1	1					0,13	0,12
	14:00	1,18	1,18	0,00					1	1					0,06	0,06
	15:00	1,22	1,22	0,00					1	1					0,10	0,10
	16:00	1,27	1,27	0,00					1	1					0,14	0,14
	17:00	1,44	1,44	0,00					1	1					0,31	0,31
	18:00	1,63	1,62	0,00					1	1					0,42	0,42
	19:00	1,62	1,62	0,00					1	1					0,47	0,47
	20:00	1,59	1,59	0,00					1	1					0,40	0,40
	21:00	1,47	1,46	0,01					1	1					0,35	0,35
	22:00	1,38	1,38	0,00					1	1					0,26	0,26
23:00	1,24	1,24	0,00					1	1					0,13	0,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 28/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Τετάρτη	00:00	1,13	1,13	0,00					1	1	
01:00	1,13	1,13	0,00						1	1					0,02	0,02
02:00	1,08	1,08	0,00						1	1					0,00	0,00
03:00	1,07	1,07	0,00						1	1					0,00	0,00
04:00	1,07	1,07	0,00						1	1					0,00	0,00
05:00	1,10	1,10	0,00						1	1					0,00	0,00
06:00	1,11	1,10	0,00						1	1					0,00	0,00
07:00	1,09	1,09	0,00						1	1					0,01	0,01
08:00	1,17	1,16	0,00						1	1					0,04	0,05
09:00	1,23	1,23	0,00						1	1					0,09	0,10
10:00	1,26	1,26	0,00						1	1					0,12	0,12
11:00	1,26	1,26	0,00						1	1					0,12	0,11
12:00	1,32	1,30	0,02						1	1					0,18	0,19
13:00	1,31	1,26	0,05						1	1					0,18	0,18
14:00	1,35	1,31	0,05						1	1					0,22	0,22
15:00	1,34	1,30	0,04						1	1					0,21	0,21
16:00	1,44	1,39	0,05						1	1					0,31	0,32
17:00	1,64	1,53	0,11						1	1					0,51	0,51
18:00	1,81	1,73	0,08						1	1					0,63	0,63
19:00	1,78	1,68	0,10						1	1					0,62	0,62
20:00	1,74	1,64	0,10						1	1					0,59	0,59
21:00	1,65	1,58	0,07						1	1					0,53	0,53
22:00	1,55	1,48	0,07						1	1					0,43	0,43
23:00	1,44	1,39	0,05						1	1					0,33	0,33

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 29/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Πέμπτη	00:00	1,27	1,19	0,08					1	1	
01:00	1,18	1,14	0,04						1	1					0,07	0,08
02:00	1,14	1,13	0,01						1	1					0,02	0,03
03:00	1,15	1,14	0,01						1	1					0,01	0,01
04:00	1,19	1,17	0,01						1	1					0,02	0,02
05:00	1,18	1,14	0,05						1	1					0,05	0,05
06:00	1,27	1,13	0,14						1	1					0,14	0,15
07:00	1,28	1,13	0,15						1	1					0,17	0,18
08:00	1,28	1,21	0,07						1	1					0,14	0,15
09:00	1,28	1,20	0,08						1	1					0,14	0,14
10:00	1,29	1,19	0,10						1	1					0,16	0,15
11:00	1,24	1,18	0,06						1	1					0,12	0,12
12:00	1,29	1,29	0,01						1	1					0,15	0,16
13:00	1,24	1,22	0,01						1	1					0,11	0,10
14:00	1,22	1,22	0,00						1	1					0,09	0,09
15:00	1,25	1,25	0,00						1	1					0,12	0,13
16:00	1,31	1,31	0,00						1	1					0,19	0,19
17:00	1,51	1,50	0,01						1	1					0,38	0,39
18:00	1,66	1,66	0,00						1	1					0,54	0,54
19:00	1,64	1,64	0,00						1	1					0,52	0,52
20:00	1,65	1,65	0,00						1	1					0,52	0,53
21:00	1,50	1,50	0,00						1	1					0,39	0,38
22:00	1,40	1,40	0,00						1	1					0,28	0,28
23:00	1,25	1,25	0,00						1	1					0,14	0,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 30/12/2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	1,17	1,17	0,00					1	1					0,05	0,05	
	01:00	1,12	1,12	0,00					1	1					0,01	0,01	
	02:00	1,11	1,11	0,00					1	1					0,00	0,00	
	03:00	1,11	1,11	0,00					1	1					0,01	0,01	
	04:00	1,09	1,09	0,00					1	1					0,01	0,00	
	05:00	1,09	1,09	0,00					1	1					0,01	0,01	
	06:00	1,09	1,09	0,00					1	1					0,00	0,00	
	07:00	1,10	1,10	0,00					1	1					0,01	0,01	
	08:00	1,24	1,24	0,00					1	1					0,11	0,11	
	09:00	1,32	1,32	0,00					1	1					0,19	0,18	
	10:00	1,30	1,30	0,00					1	1					0,17	0,16	
	11:00	1,35	1,35	0,00					1	1					0,21	0,21	
	12:00	1,41	1,41	0,00					1	1					0,27	0,27	
	13:00	1,40	1,40	0,00					1	1					0,27	0,27	
	14:00	1,39	1,39	0,00					1	1					0,27	0,26	
	15:00	1,31	1,31	0,00					1	1					0,19	0,18	
	16:00	1,38	1,38	0,00					1	1					0,25	0,25	
	17:00	1,61	1,61	0,00					1	1					0,41	0,40	
	18:00	1,82	1,82	0,00					1	1					0,46	0,46	
	19:00	1,81	1,79	0,02					1	1					0,51	0,51	
	20:00	1,75	1,69	0,06					1	1					0,49	0,49	
	21:00	1,63	1,59	0,04					1	1					0,46	0,46	
	22:00	1,52	1,52	0,00					1	1					0,40	0,40	
	23:00	1,36	1,36	0,00					1	1					0,24	0,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 31/12/2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,23	1,23	0,00					1	1					0,11	0,11
	01:00	1,20	1,19	0,01					1	1					0,08	0,08
	02:00	1,16	1,13	0,02					1	1					0,04	0,04
	03:00	1,11	1,11	0,01					1	1					0,01	0,01
	04:00	1,12	1,11	0,01					1	1					0,01	0,01
	05:00	1,13	1,12	0,01					1	1					0,01	0,01
	06:00	1,20	1,20	0,00					1	1					0,08	0,08
	07:00	1,19	1,19	0,00					1	1					0,07	0,06
	08:00	1,28	1,28	0,00					1	1					0,15	0,15
	09:00	1,32	1,32	0,00					1	1					0,19	0,18
	10:00	1,26	1,26	0,00					1	1					0,13	0,13
	11:00	1,31	1,31	0,00					1	1					0,17	0,17
	12:00	1,38	1,38	0,00					1	1					0,24	0,24
	13:00	1,42	1,42	0,00					1	1					0,29	0,29
	14:00	1,50	1,50	0,00					1	1					0,36	0,37
	15:00	1,58	1,58	0,00					1	1					0,46	0,45
	16:00	1,72	1,72	0,00					1	1					0,55	0,54
	17:00	1,87	1,87	0,00					1	1					0,55	0,53
	18:00	2,05	2,05	0,00		1			1	1					0,37	0,38
	19:00	1,93	1,93	0,00		1			1	1					0,25	0,25
	20:00	1,82	1,81	0,01		1			1	1					0,15	0,14
	21:00	1,66	1,44	0,22					1	1					0,39	0,43
	22:00	1,52	1,38	0,14					1	1					0,41	0,41
	23:00	1,46	1,34	0,12					1	1					0,34	0,34



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης