



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | Τετάρτη 1/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 1,46 | 1,26 | 0,20 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,20 | 0,34 |
| | 01:00 | 1,36 | 1,16 | 0,20 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,20 | 0,24 |
| | 02:00 | 1,32 | 1,12 | 0,20 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,20 | 0,18 |
| | 03:00 | 1,30 | 1,10 | 0,20 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,20 | 0,18 |
| | 04:00 | 1,29 | 1,09 | 0,20 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,20 | 0,17 |
| | 05:00 | 1,33 | 1,14 | 0,19 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,19 | 0,19 |
| | 06:00 | 1,42 | 1,15 | 0,27 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,27 | 0,28 |
| | 07:00 | 1,56 | 1,12 | 0,43 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,43 | 0,43 |
| | 08:00 | 1,70 | 1,16 | 0,55 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,54 | 0,55 |
| | 09:00 | 1,83 | 1,25 | 0,58 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 10:00 | 2,03 | 1,32 | 0,71 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 11:00 | 1,95 | 1,26 | 0,69 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,69 | 0,69 |
| | 12:00 | 1,82 | 1,36 | 0,45 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,63 | 0,64 |
| | 13:00 | 1,96 | 1,58 | 0,38 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,58 | 0,58 |
| | 14:00 | 1,90 | 1,37 | 0,52 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,67 | 0,67 |
| | 15:00 | 1,86 | 1,59 | 0,27 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,65 | 0,65 |
| | 16:00 | 1,85 | 1,51 | 0,34 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,65 | 0,65 |
| | 17:00 | 2,10 | 1,79 | 0,31 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,65 | 0,64 |
| | 18:00 | 2,29 | 2,09 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,61 | 0,61 |
| | 19:00 | 2,31 | 2,12 | 0,19 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,63 | 0,64 |
| | 20:00 | 2,25 | 2,04 | 0,20 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,57 | 0,57 |
| | 21:00 | 2,11 | 1,88 | 0,23 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,52 | 0,55 |
| | 22:00 | 1,89 | 1,74 | 0,15 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,66 | 0,66 |
| | 23:00 | 1,65 | 1,51 | 0,14 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,53 | 0,53 |



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μέχρι τις 04:00, υπήρξε ανάγκη από τον σταθμό για ρύθμιση άεργου ισχύος.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Πέμπτη 2/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη | 00:00 | 1,47 | 1,40 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,36 | 0,35 |
| | 01:00 | 1,38 | 1,37 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,26 |
| | 02:00 | 1,32 | 1,25 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,20 |
| | 03:00 | 1,29 | 1,17 | 0,12 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,17 | 0,17 |
| | 04:00 | 1,28 | 1,21 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,16 | 0,16 |
| | 05:00 | 1,32 | 1,24 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,21 |
| | 06:00 | 1,42 | 1,37 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,30 |
| | 07:00 | 1,54 | 1,47 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 08:00 | 1,59 | 1,52 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 09:00 | 1,52 | 1,49 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 10:00 | 1,52 | 1,46 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 11:00 | 1,61 | 1,54 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |
| | 12:00 | 1,63 | 1,51 | 0,12 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | 13:00 | 1,66 | 1,55 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,54 | 0,55 |
| | 14:00 | 1,54 | 1,44 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 15:00 | 1,44 | 1,35 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,32 | 0,32 |
| | 16:00 | 1,57 | 1,49 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,44 | 0,45 |
| | 17:00 | 1,81 | 1,72 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,49 | 0,49 |
| | 18:00 | 2,16 | 1,99 | 0,17 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,53 | 0,53 |
| | 19:00 | 2,22 | 1,95 | 0,27 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,54 | 0,53 |
| | 20:00 | 2,16 | 2,08 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,48 | 0,48 |
| | 21:00 | 2,04 | 1,87 | 0,17 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,41 | 0,41 |
| | 22:00 | 1,79 | 1,67 | 0,12 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | 23:00 | 1,62 | 1,56 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,43 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή 3/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|-----|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | | |
| Η Ε Ρ Ε Σ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 1,44 | 1,38 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,32 | 0,32 |
| | 01:00 | 1,34 | 1,28 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,22 | 0,22 |
| | 02:00 | 1,29 | 1,24 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,17 | 0,17 |
| | 03:00 | 1,29 | 1,16 | 0,13 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,17 | 0,17 |
| | 04:00 | 1,30 | 1,19 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,17 | 0,17 |
| | 05:00 | 1,32 | 1,26 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,19 | 0,19 |
| | 06:00 | 1,42 | 1,18 | 0,24 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,30 |
| | 07:00 | 1,55 | 1,23 | 0,32 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,43 |
| | 08:00 | 1,56 | 1,24 | 0,32 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,44 | 0,44 |
| | 09:00 | 1,63 | 1,31 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | 10:00 | 1,61 | 1,45 | 0,16 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,49 | 0,49 |
| | 11:00 | 1,60 | 1,29 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |
| | 12:00 | 1,68 | 1,13 | 0,55 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,55 | 0,55 |
| | 13:00 | 1,57 | 1,12 | 0,45 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,45 | 0,45 |
| | 14:00 | 1,66 | 1,12 | 0,54 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,54 | 0,54 |
| | 15:00 | 1,78 | 1,16 | 0,61 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,61 | 0,62 |
| | 16:00 | 1,91 | 1,24 | 0,67 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,67 | 0,67 |
| | 17:00 | 2,06 | 1,35 | 0,71 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 18:00 | 2,26 | 1,49 | 0,77 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 19:00 | 2,29 | 1,50 | 0,79 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,80 | 0,80 |
| | 20:00 | 2,16 | 1,46 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 21:00 | 2,03 | 1,38 | 0,65 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 22:00 | 1,82 | 1,47 | 0,35 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 23:00 | 1,59 | 1,41 | 0,17 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Σάββατο 4/2/2023 | | | | | |
|-----------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Περίοδος | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 1,43 | 1,25 | 0,17 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 01:00 | 1,32 | 1,26 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,20 |
| | 02:00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,14 | 0,14 |
| | 03:00 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,11 | 0,12 |
| | 04:00 | 1,22 | 1,22 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,09 | 0,10 |
| | 05:00 | 1,24 | 1,14 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,11 | 0,12 |
| | 06:00 | 1,35 | 1,13 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,22 |
| | 07:00 | 1,36 | 1,12 | 0,24 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,24 |
| | 08:00 | 1,53 | 1,15 | 0,38 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 09:00 | 1,75 | 1,28 | 0,46 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,44 |
| | 10:00 | 1,81 | 1,44 | 0,37 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,46 | 0,47 |
| | 11:00 | 1,83 | 1,44 | 0,39 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,61 | 0,61 |
| | 12:00 | 1,95 | 1,70 | 0,25 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,68 | 0,67 |
| | 13:00 | 1,93 | 1,73 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,30 | 0,29 |
| | 14:00 | 1,98 | 1,64 | 0,34 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,49 | 0,54 |
| | 15:00 | 2,15 | 1,80 | 0,35 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,66 | 0,65 |
| | 16:00 | 2,15 | 2,13 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,47 | 0,47 |
| | 17:00 | 2,26 | 2,19 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,56 | 0,55 |
| | 18:00 | 2,36 | 2,31 | 0,04 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,59 | 0,59 |
| | 19:00 | 2,39 | 2,33 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,66 | 0,66 |
| | 20:00 | 2,32 | 2,29 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,65 | 0,64 |
| | 21:00 | 2,09 | 2,02 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,42 | 0,42 |
| | 22:00 | 1,86 | 1,82 | 0,04 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,33 |
| | 23:00 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,42 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή 5/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή | 00:00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 01:00 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,33 |
| | 02:00 | 1,39 | 1,20 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,27 | 0,27 |
| | 03:00 | 1,42 | 1,12 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 04:00 | 1,39 | 1,12 | 0,27 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 05:00 | 1,39 | 1,12 | 0,28 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 06:00 | 1,43 | 1,12 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 07:00 | 1,48 | 1,11 | 0,37 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,37 | 0,37 |
| | 08:00 | 1,54 | 1,12 | 0,43 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,42 |
| | 09:00 | 1,68 | 1,13 | 0,55 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,55 | 0,55 |
| | 10:00 | 1,88 | 1,33 | 0,54 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,55 | 0,65 |
| | 11:00 | 2,21 | 1,71 | 0,50 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,77 |
| | 12:00 | 2,38 | 1,88 | 0,50 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,70 |
| | 13:00 | 2,39 | 1,89 | 0,50 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,71 |
| | 14:00 | 2,19 | 1,75 | 0,45 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,62 |
| | 15:00 | 2,15 | 1,67 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,47 |
| | 16:00 | 2,10 | 1,64 | 0,46 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,42 |
| | 17:00 | 2,14 | 1,67 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,46 |
| | 18:00 | 2,31 | 1,84 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,62 |
| | 19:00 | 2,32 | 1,85 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,64 |
| | 20:00 | 2,27 | 1,81 | 0,46 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,59 |
| | 21:00 | 2,08 | 1,61 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,42 |
| | 22:00 | 1,43 | 1,03 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,27 |
| | 23:00 | 1,41 | 1,01 | 0,39 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,29 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Δευτέρα 6/2/2023 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Η Ε Ρ Ε Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα | 00:00 | 1,56 | 1,09 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,44 |
| | 01:00 | 1,43 | 0,97 | 0,46 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,31 |
| | 02:00 | 1,40 | 0,93 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,29 |
| | 03:00 | 1,41 | 1,20 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,22 | 0,29 |
| | 04:00 | 1,39 | 1,19 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,26 |
| | 05:00 | 1,46 | 1,26 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,34 |
| | 06:00 | 1,51 | 1,31 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,40 |
| | 07:00 | 1,61 | 1,29 | 0,32 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,34 | 0,49 |
| | 08:00 | 1,84 | 1,51 | 0,33 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,64 |
| | 09:00 | 2,16 | 1,83 | 0,33 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,75 |
| | 10:00 | 2,22 | 1,89 | 0,33 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,77 |
| | 11:00 | 2,25 | 1,97 | 0,28 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,29 | 0,54 |
| | 12:00 | 2,27 | 2,07 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,20 | 0,57 |
| | 13:00 | 2,26 | 1,96 | 0,30 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,32 | 0,56 |
| | 14:00 | 2,32 | 1,97 | 0,35 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,37 | 0,64 |
| | 15:00 | 2,26 | 1,88 | 0,38 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,40 | 0,57 |
| | 16:00 | 2,22 | 1,84 | 0,38 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,40 | 0,54 |
| | 17:00 | 2,35 | 1,95 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,43 | 0,67 |
| | 18:00 | 2,57 | 2,11 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,88 |
| | 19:00 | 2,56 | 2,09 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,87 |
| | 20:00 | 2,37 | 1,89 | 0,48 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,69 |
| | 21:00 | 2,17 | 1,69 | 0,48 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,48 |
| | 22:00 | 2,02 | 1,54 | 0,48 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,50 | 0,34 |
| | 23:00 | 1,75 | 1,27 | 0,48 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,50 | 0,54 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα.



| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη 7/2/2023 | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ε π ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη | 00:00 | 1,57 | 1,09 | 0,48 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,50 | 0,45 |
| | 01:00 | 1,44 | 0,96 | 0,48 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,50 | 0,32 |
| | 02:00 | 1,40 | 0,92 | 0,48 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,50 | 0,28 |
| | 03:00 | 1,37 | 1,13 | 0,24 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,25 | 0,25 |
| | 04:00 | 1,36 | 1,16 | 0,20 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,20 | 0,24 |
| | 05:00 | 1,38 | 1,18 | 0,20 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,20 | 0,25 |
| | 06:00 | 1,43 | 1,23 | 0,20 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,20 | 0,31 |
| | 07:00 | 1,56 | 1,36 | 0,20 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,20 | 0,44 |
| | 08:00 | 1,85 | 1,65 | 0,20 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,20 | 0,64 |
| | 09:00 | 2,14 | 1,87 | 0,27 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,27 | 0,68 |
| | 10:00 | 2,22 | 1,73 | 0,49 | 1 | | | | 1 | | | | | | 0,50 | 0,77 |
| | 11:00 | 2,43 | 2,24 | 0,18 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 0,20 | 0,69 |
| | 12:00 | 2,45 | 2,24 | 0,21 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,54 |
| | 13:00 | 2,38 | 2,09 | 0,30 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,70 |
| | 14:00 | 2,29 | 2,00 | 0,30 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,62 |
| | 15:00 | 2,22 | 1,89 | 0,33 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,34 | 0,54 |
| | 16:00 | 2,22 | 1,83 | 0,39 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,53 |
| | 17:00 | 2,34 | 1,95 | 0,39 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,66 |
| | 18:00 | 2,56 | 2,07 | 0,49 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,87 |
| | 19:00 | 2,57 | 2,09 | 0,49 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,87 |
| | 20:00 | 2,47 | 1,98 | 0,49 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,79 |
| | 21:00 | 2,41 | 1,92 | 0,49 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,72 |
| | 22:00 | 2,23 | 1,73 | 0,50 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,51 | 0,55 |
| | 23:00 | 1,97 | 1,67 | 0,29 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,29 |



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τετάρτη 8/2/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 1,77 | 1,23 | 0,54 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,54 | 0,56 |
| | 01:00 | 1,61 | 1,12 | 0,49 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,49 |
| | 02:00 | 1,55 | 1,14 | 0,41 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,44 |
| | 03:00 | 1,53 | 1,13 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,41 | 0,42 |
| | 04:00 | 1,54 | 1,15 | 0,39 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,41 |
| | 05:00 | 1,58 | 1,15 | 0,43 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,46 |
| | 06:00 | 1,68 | 1,16 | 0,52 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,53 | 0,55 |
| | 07:00 | 1,88 | 1,23 | 0,64 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,66 |
| | 08:00 | 2,05 | 1,36 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 09:00 | 2,28 | 1,51 | 0,77 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 10:00 | 2,30 | 1,58 | 0,72 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,79 | 0,80 |
| | 11:00 | 2,47 | 1,78 | 0,68 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,84 | 0,84 |
| | 12:00 | 2,49 | 1,72 | 0,76 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 13:00 | 2,33 | 1,70 | 0,62 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,63 | 0,63 |
| | 14:00 | 2,27 | 1,69 | 0,58 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,59 | 0,58 |
| | 15:00 | 2,07 | 1,69 | 0,38 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 16:00 | 2,22 | 1,69 | 0,54 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,54 | 0,54 |
| | 17:00 | 2,37 | 1,69 | 0,68 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,69 | 0,69 |
| | 18:00 | 2,55 | 1,69 | 0,85 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,86 | 0,86 |
| | 19:00 | 2,52 | 1,71 | 0,81 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,84 | 0,84 |
| | 20:00 | 2,43 | 1,69 | 0,73 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,75 | 0,75 |
| | 21:00 | 2,26 | 1,68 | 0,58 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,59 | 0,58 |
| | 22:00 | 2,11 | 1,68 | 0,43 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,44 | 0,43 |
| | 23:00 | 1,87 | 1,67 | 0,19 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,20 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Πέμπτη 9/2/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη | 00:00 | 1,66 | 1,16 | 0,51 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,51 | 0,54 |
| | 01:00 | 1,53 | 1,12 | 0,41 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,41 |
| | 02:00 | 1,46 | 1,12 | 0,34 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,34 |
| | 03:00 | 1,49 | 1,13 | 0,35 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,37 | 0,36 |
| | 04:00 | 1,46 | 1,13 | 0,33 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,34 | 0,34 |
| | 05:00 | 1,48 | 1,13 | 0,36 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,36 | 0,36 |
| | 06:00 | 1,55 | 1,13 | 0,43 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,43 |
| | 07:00 | 1,74 | 1,16 | 0,57 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,58 | 0,58 |
| | 08:00 | 1,94 | 1,31 | 0,64 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,68 |
| | 09:00 | 2,10 | 1,41 | 0,69 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,70 | 0,73 |
| | 10:00 | 2,11 | 1,39 | 0,72 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,73 | 0,73 |
| | 11:00 | 2,26 | 1,48 | 0,78 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 12:00 | 2,23 | 1,46 | 0,77 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 13:00 | 2,27 | 1,48 | 0,79 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 14:00 | 2,12 | 1,38 | 0,73 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 15:00 | 2,19 | 1,43 | 0,76 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 16:00 | 2,11 | 1,37 | 0,73 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 17:00 | 2,29 | 1,53 | 0,75 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 18:00 | 2,46 | 1,69 | 0,77 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,77 | 0,77 |
| | 19:00 | 2,52 | 1,69 | 0,83 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,84 | 0,84 |
| | 20:00 | 2,40 | 1,68 | 0,73 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,73 | 0,73 |
| | 21:00 | 2,30 | 1,68 | 0,62 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,62 | 0,62 |
| | 22:00 | 2,05 | 1,38 | 0,67 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,67 | 0,68 |
| | 23:00 | 1,78 | 1,17 | 0,62 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,62 | 0,62 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή 10/2/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 1,58 | 1,12 | 0,46 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,46 |
| | 01:00 | 1,45 | 1,12 | 0,33 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,33 |
| | 02:00 | 1,41 | 1,12 | 0,28 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,28 |
| | 03:00 | 1,40 | 1,12 | 0,28 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 04:00 | 1,42 | 1,12 | 0,30 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,30 |
| | 05:00 | 1,43 | 1,12 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 06:00 | 1,51 | 1,12 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 07:00 | 1,67 | 1,13 | 0,54 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,54 | 0,54 |
| | 08:00 | 1,79 | 1,17 | 0,62 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,62 | 0,62 |
| | 09:00 | 1,96 | 1,28 | 0,68 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,68 | 0,68 |
| | 10:00 | 2,01 | 1,32 | 0,69 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,70 | 0,70 |
| | 11:00 | 2,12 | 1,40 | 0,72 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 12:00 | 2,06 | 1,38 | 0,68 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 13:00 | 2,05 | 1,34 | 0,71 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 14:00 | 2,02 | 1,33 | 0,69 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,70 | 0,70 |
| | 15:00 | 2,12 | 1,41 | 0,71 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 16:00 | 2,16 | 1,43 | 0,73 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,75 | 0,75 |
| | 17:00 | 2,30 | 1,54 | 0,76 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 18:00 | 2,48 | 1,70 | 0,78 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,80 | 0,80 |
| | 19:00 | 2,57 | 1,73 | 0,85 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,89 | 0,89 |
| | 20:00 | 2,44 | 1,69 | 0,75 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,77 | 0,77 |
| | 21:00 | 2,21 | 1,54 | 0,67 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,67 | 0,67 |
| | 22:00 | 2,00 | 1,30 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,70 | 0,70 |
| 23:00 | 1,78 | 1,17 | 0,62 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,62 | 0,62 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Σάββατο 11/2/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 1,62 | 1,13 | 0,49 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | 01:00 | 1,51 | 1,13 | 0,38 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 02:00 | 1,45 | 1,13 | 0,32 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,33 |
| | 03:00 | 1,44 | 1,14 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,32 | 0,32 |
| | 04:00 | 1,44 | 1,13 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,32 |
| | 05:00 | 1,47 | 1,13 | 0,34 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,34 | 0,34 |
| | 06:00 | 1,49 | 1,13 | 0,36 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,37 | 0,37 |
| | 07:00 | 1,53 | 1,13 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 08:00 | 1,64 | 1,14 | 0,49 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | 09:00 | 2,00 | 1,31 | 0,69 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,70 | 0,69 |
| | 10:00 | 2,04 | 1,34 | 0,71 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,72 |
| | 11:00 | 2,23 | 1,46 | 0,76 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,77 | 0,77 |
| | 12:00 | 2,28 | 1,50 | 0,78 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 13:00 | 2,25 | 1,48 | 0,77 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 14:00 | 2,14 | 1,41 | 0,73 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 15:00 | 2,19 | 1,43 | 0,75 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 16:00 | 2,27 | 1,49 | 0,79 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,80 | 0,79 |
| | 17:00 | 2,41 | 1,67 | 0,73 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 18:00 | 2,50 | 1,75 | 0,75 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,82 | 0,82 |
| | 19:00 | 2,52 | 1,82 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,83 | 0,83 |
| | 20:00 | 2,37 | 1,77 | 0,60 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,70 | 0,69 |
| | 21:00 | 2,19 | 1,62 | 0,57 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,62 | 0,63 |
| | 22:00 | 1,99 | 1,45 | 0,55 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,70 | 0,70 |
| | 23:00 | 1,84 | 1,32 | 0,52 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,64 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή 12/2/2023 | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η ε π ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή | 00:00 | 1,63 | 1,21 | 0,43 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,52 | 0,51 |
| | 01:00 | 1,48 | 1,14 | 0,34 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,37 | 0,37 |
| | 02:00 | 1,43 | 1,14 | 0,28 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 03:00 | 1,38 | 1,14 | 0,25 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,27 | 0,27 |
| | 04:00 | 1,38 | 1,17 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,26 |
| | 05:00 | 1,37 | 1,21 | 0,16 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,25 | 0,25 |
| | 06:00 | 1,46 | 1,34 | 0,12 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,33 |
| | 07:00 | 1,51 | 1,44 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 08:00 | 1,52 | 1,46 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 09:00 | 1,51 | 1,44 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 10:00 | 1,61 | 1,54 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,48 | 0,49 |
| | 11:00 | 1,62 | 1,60 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | 12:00 | 1,60 | 1,59 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,48 |
| | 13:00 | 1,58 | 1,55 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,45 | 0,46 |
| | 14:00 | 1,58 | 1,55 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,46 | 0,46 |
| | 15:00 | 1,55 | 1,53 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,44 |
| | 16:00 | 1,74 | 1,63 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 17:00 | 1,94 | 1,76 | 0,18 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,41 | 0,38 |
| | 18:00 | 2,19 | 1,81 | 0,39 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,51 | 0,51 |
| | 19:00 | 2,30 | 1,81 | 0,49 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,61 | 0,62 |
| | 20:00 | 2,20 | 1,70 | 0,50 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 0,52 | 0,52 |
| | 21:00 | 2,02 | 1,42 | 0,60 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,66 |
| | 22:00 | 1,80 | 1,19 | 0,61 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,63 | 0,63 |
| | 23:00 | 1,58 | 1,12 | 0,46 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,46 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Δευτέρα 13/2/2023 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Ε Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα | 00:00 | 1,42 | 1,12 | 0,30 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,30 |
| | 01:00 | 1,32 | 1,12 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,20 |
| | 02:00 | 1,26 | 1,12 | 0,14 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,14 | 0,14 |
| | 03:00 | 1,25 | 1,12 | 0,13 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,13 | 0,13 |
| | 04:00 | 1,26 | 1,12 | 0,14 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,14 | 0,14 |
| | 05:00 | 1,31 | 1,12 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,19 | 0,19 |
| | 06:00 | 1,38 | 1,12 | 0,26 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,26 |
| | 07:00 | 1,54 | 1,13 | 0,41 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,42 |
| | 08:00 | 1,78 | 1,19 | 0,59 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,60 | 0,61 |
| | 09:00 | 1,98 | 1,29 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,69 |
| | 10:00 | 2,03 | 1,33 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 11:00 | 2,10 | 1,41 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,74 |
| | 12:00 | 2,16 | 1,46 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,76 |
| | 13:00 | 2,19 | 1,49 | 0,70 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,71 | 0,77 |
| | 14:00 | 2,10 | 1,39 | 0,71 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,72 | 0,74 |
| | 15:00 | 2,07 | 1,35 | 0,71 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 16:00 | 2,08 | 1,37 | 0,72 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,73 | 0,73 |
| | 17:00 | 2,14 | 1,46 | 0,69 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,69 | 0,70 |
| | 18:00 | 2,32 | 1,52 | 0,80 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 19:00 | 2,32 | 1,51 | 0,80 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 20:00 | 2,31 | 1,52 | 0,80 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 21:00 | 2,16 | 1,41 | 0,75 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 22:00 | 2,03 | 1,32 | 0,71 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,72 | 0,71 |
| | 23:00 | 1,82 | 1,19 | 0,63 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,64 | 0,64 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη 14/2/2023 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Π Ε Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | Τρίτη | 00:00 | 1,60 | 1,12 | 0,48 | | | | | 1 | 1 | |
| 01:00 | 1,53 | 1,12 | 0,41 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,41 |
| 02:00 | 1,50 | 1,12 | 0,38 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,38 |
| 03:00 | 1,48 | 1,13 | 0,35 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,36 | 0,36 |
| 04:00 | 1,47 | 1,12 | 0,35 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,35 |
| 05:00 | 1,47 | 1,12 | 0,35 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,34 |
| 06:00 | 1,54 | 1,12 | 0,41 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,41 |
| 07:00 | 1,60 | 1,13 | 0,46 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,46 |
| 08:00 | 1,64 | 1,12 | 0,52 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,53 | 0,52 |
| 09:00 | 1,55 | 1,12 | 0,43 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,43 |
| 10:00 | 1,61 | 1,13 | 0,48 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,48 | 0,49 |
| 11:00 | 1,59 | 1,12 | 0,47 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |
| 12:00 | 1,58 | 1,12 | 0,46 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,46 | 0,46 |
| 13:00 | 1,53 | 1,12 | 0,41 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,41 | 0,41 |
| 14:00 | 1,40 | 1,12 | 0,28 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| 15:00 | 1,51 | 1,13 | 0,38 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| 16:00 | 1,67 | 1,20 | 0,47 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,53 | 0,54 |
| 17:00 | 1,87 | 1,29 | 0,58 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,65 |
| 18:00 | 2,19 | 1,56 | 0,63 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,76 | 0,76 |
| 19:00 | 2,35 | 1,80 | 0,54 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,69 | 0,68 |
| 20:00 | 2,28 | 1,67 | 0,62 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,63 | 0,62 |
| 21:00 | 2,11 | 1,67 | 0,45 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,47 | 0,45 |
| 22:00 | 1,95 | 1,41 | 0,54 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,63 | 0,65 |
| 23:00 | 1,70 | 1,27 | 0,44 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,58 | 0,57 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τετάρτη 15/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 1,54 | 1,15 | 0,39 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,42 |
| | 01:00 | 1,46 | 1,14 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,32 | 0,33 |
| | 02:00 | 1,42 | 1,11 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 03:00 | 1,41 | 1,09 | 0,32 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,32 | 0,32 |
| | 04:00 | 1,38 | 1,09 | 0,29 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,30 |
| | 05:00 | 1,43 | 1,11 | 0,32 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,32 |
| | 06:00 | 1,52 | 1,15 | 0,37 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,37 | 0,39 |
| | 07:00 | 1,55 | 1,16 | 0,38 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,39 |
| | 08:00 | 1,60 | 1,23 | 0,38 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,37 |
| | 09:00 | 1,77 | 1,17 | 0,59 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,59 | 0,61 |
| | 10:00 | 1,81 | 1,17 | 0,64 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,64 | 0,63 |
| | 11:00 | 1,82 | 1,18 | 0,63 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,63 | 0,64 |
| | 12:00 | 1,85 | 1,20 | 0,65 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,65 | 0,65 |
| | 13:00 | 1,81 | 1,19 | 0,62 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,62 | 0,62 |
| | 14:00 | 1,85 | 1,20 | 0,65 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,65 |
| | 15:00 | 1,77 | 1,15 | 0,61 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,61 | 0,61 |
| | 16:00 | 1,87 | 1,22 | 0,65 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,65 | 0,65 |
| | 17:00 | 2,10 | 1,37 | 0,74 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,73 | 0,73 |
| | 18:00 | 2,35 | 1,53 | 0,82 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,82 | 0,82 |
| | 19:00 | 2,40 | 1,56 | 0,84 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,84 | 0,84 |
| | 20:00 | 2,28 | 1,48 | 0,80 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,80 | 0,80 |
| | 21:00 | 2,12 | 1,38 | 0,74 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 22:00 | 1,90 | 1,24 | 0,66 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,67 | 0,66 |
| | 23:00 | 1,73 | 1,13 | 0,60 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,60 | 0,60 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Πέμπτη 16/2/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη | 00:00 | 1,55 | 1,12 | 0,43 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,43 |
| | 01:00 | 1,41 | 1,12 | 0,29 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,30 |
| | 02:00 | 1,35 | 1,12 | 0,23 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 03:00 | 1,35 | 1,12 | 0,23 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 04:00 | 1,33 | 1,12 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| | 05:00 | 1,38 | 1,12 | 0,26 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,26 |
| | 06:00 | 1,47 | 1,12 | 0,35 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,35 |
| | 07:00 | 1,54 | 1,12 | 0,41 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,41 | 0,41 |
| | 08:00 | 1,60 | 1,25 | 0,34 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,34 | 0,40 |
| | 09:00 | 1,60 | 1,15 | 0,45 | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,48 | 0,48 |
| | 10:00 | 1,49 | 1,15 | 0,34 | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,38 | 0,37 |
| | 11:00 | 1,52 | 1,17 | 0,35 | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,40 | 0,40 |
| | 12:00 | 1,55 | 1,20 | 0,34 | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,42 | 0,42 |
| | 13:00 | 1,57 | 1,36 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,44 | 0,43 |
| | 14:00 | 1,45 | 1,30 | 0,15 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,33 |
| | 15:00 | 1,43 | 1,32 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 16:00 | 1,53 | 1,44 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 17:00 | 1,76 | 1,71 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 18:00 | 2,11 | 2,06 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,47 | 0,43 |
| | 19:00 | 2,20 | 2,19 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,52 | 0,52 |
| | 20:00 | 2,11 | 2,11 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,44 | 0,44 |
| | 21:00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,40 | 0,42 |
| | 22:00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,63 | 0,63 |
| 23:00 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,48 | 0,48 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή 17/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,32 | 0,31 |
| | 01:00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,22 | 0,22 |
| | 02:00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,16 | 0,16 |
| | 03:00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,16 | 0,16 |
| | 04:00 | 1,28 | 1,27 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,16 | 0,16 |
| | 05:00 | 1,29 | 1,24 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,16 | 0,17 |
| | 06:00 | 1,39 | 1,32 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,27 | 0,28 |
| | 07:00 | 1,43 | 1,39 | 0,04 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 08:00 | 1,08 | 1,04 | 0,04 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,19 | 0,18 |
| | 09:00 | 1,22 | 1,19 | 0,04 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,07 | 0,07 |
| | 10:00 | 1,18 | 1,16 | 0,03 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,04 | 0,04 |
| | 11:00 | 1,32 | 1,25 | 0,07 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,15 | 0,15 |
| | 12:00 | 1,39 | 1,31 | 0,08 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,21 | 0,21 |
| | 13:00 | 1,64 | 1,49 | 0,15 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,27 | 0,28 |
| | 14:00 | 1,50 | 1,32 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 15:00 | 1,47 | 1,38 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,34 |
| | 16:00 | 1,56 | 1,47 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,39 |
| | 17:00 | 1,80 | 1,72 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,45 | 0,45 |
| | 18:00 | 2,10 | 2,01 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,46 | 0,44 |
| | 19:00 | 1,99 | 1,88 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 20:00 | 2,27 | 2,26 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,56 | 0,55 |
| | 21:00 | 2,07 | 2,07 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,40 | 0,39 |
| | 22:00 | 2,02 | 2,02 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,34 | 0,34 |
| 23:00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,12 | 0,12 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | Σάββατο 18/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Περίοδος | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,27 |
| | 01:00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,35 |
| | 02:00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,26 |
| | 03:00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,24 |
| | 04:00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,24 |
| | 05:00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,24 |
| | 06:00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | 07:00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 08:00 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,36 | 0,36 |
| | 09:00 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,32 | 0,32 |
| | 10:00 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,28 |
| | 11:00 | 1,37 | 1,37 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,22 | 0,22 |
| | 12:00 | 1,37 | 1,36 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 13:00 | 1,37 | 1,34 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 14:00 | 1,35 | 1,34 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| | 15:00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 16:00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,35 |
| | 17:00 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,34 |
| | 18:00 | 2,17 | 2,17 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,47 | 0,47 |
| | 19:00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,57 | 0,57 |
| | 20:00 | 2,21 | 2,11 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,52 | 0,52 |
| | 21:00 | 2,11 | 1,96 | 0,16 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,43 | 0,43 |
| | 22:00 | 1,96 | 1,80 | 0,16 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,44 | 0,46 |
| | 23:00 | 1,76 | 1,59 | 0,17 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,48 | 0,48 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή 19/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή | 00:00 | 1,63 | 1,44 | 0,18 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,42 |
| | 01:00 | 1,52 | 1,28 | 0,24 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,39 |
| | 02:00 | 1,44 | 1,26 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,32 |
| | 03:00 | 1,36 | 1,23 | 0,13 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,24 |
| | 04:00 | 1,37 | 1,18 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,25 |
| | 05:00 | 1,33 | 1,15 | 0,18 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| | 06:00 | 1,37 | 1,14 | 0,23 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,25 |
| | 07:00 | 1,40 | 1,30 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 08:00 | 1,40 | 1,39 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,27 | 0,27 |
| | 09:00 | 1,35 | 1,29 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| | 10:00 | 1,37 | 1,29 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 11:00 | 1,34 | 1,30 | 0,04 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,20 |
| | 12:00 | 1,28 | 1,25 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,12 | 0,12 |
| | 13:00 | 1,20 | 1,16 | 0,04 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,05 | 0,05 |
| | 14:00 | 1,20 | 1,14 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,06 | 0,06 |
| | 15:00 | 1,23 | 1,14 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,09 | 0,10 |
| | 16:00 | 1,43 | 1,16 | 0,27 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,28 |
| | 17:00 | 1,58 | 1,19 | 0,39 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 18:00 | 1,93 | 1,47 | 0,45 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,48 | 0,48 |
| | 19:00 | 2,07 | 1,56 | 0,51 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,52 | 0,52 |
| | 20:00 | 1,99 | 1,45 | 0,55 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,55 | 0,55 |
| | 21:00 | 1,87 | 1,38 | 0,48 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,48 | 0,48 |
| | 22:00 | 1,70 | 1,26 | 0,45 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,45 | 0,45 |
| | 23:00 | 1,45 | 1,17 | 0,28 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,33 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Δευτέρα 20/2/2023 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Ε Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | Δευτέρα | 00:00 | 1,33 | 1,14 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | |
| 01:00 | 1,26 | 1,12 | 0,14 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,14 | 0,14 |
| 02:00 | 1,25 | 1,12 | 0,13 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,12 | 0,13 |
| 03:00 | 1,22 | 1,12 | 0,09 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,10 |
| 04:00 | 1,18 | 1,12 | 0,06 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,06 | 0,06 |
| 05:00 | 1,19 | 1,14 | 0,05 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,07 | 0,06 |
| 06:00 | 1,27 | 1,24 | 0,03 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,15 | 0,15 |
| 07:00 | 1,33 | 1,32 | 0,01 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| 08:00 | 1,41 | 1,39 | 0,02 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,29 |
| 09:00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,24 |
| 10:00 | 1,33 | 1,26 | 0,07 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,22 |
| 11:00 | 1,33 | 1,22 | 0,11 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| 12:00 | 1,33 | 1,27 | 0,06 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,18 | 0,17 |
| 13:00 | 1,28 | 1,26 | 0,03 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,14 | 0,14 |
| 14:00 | 1,23 | 1,18 | 0,05 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,09 | 0,09 |
| 15:00 | 1,29 | 1,14 | 0,15 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,15 | 0,15 |
| 16:00 | 1,36 | 1,13 | 0,23 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,23 |
| 17:00 | 1,58 | 1,16 | 0,42 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,44 | 0,45 |
| 18:00 | 1,93 | 1,66 | 0,26 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,67 | 0,67 |
| 19:00 | 2,11 | 1,93 | 0,18 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| 20:00 | 2,00 | 1,80 | 0,20 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,35 | 0,34 |
| 21:00 | 1,88 | 1,53 | 0,35 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,53 | 0,57 |
| 22:00 | 1,79 | 1,61 | 0,19 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,63 | 0,63 |
| 23:00 | 1,58 | 1,52 | 0,05 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,46 | 0,47 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη 21/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη | 00:00 | 1,41 | 1,40 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,28 | 0,29 |
| | 01:00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 02:00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,16 | 0,17 |
| | 03:00 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,15 | 0,15 |
| | 04:00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,14 | 0,14 |
| | 05:00 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,15 | 0,15 |
| | 06:00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 07:00 | 1,36 | 1,35 | 0,01 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,24 | 0,24 |
| | 08:00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | | | | | 1 | | | | | 1 | 0,16 | 0,16 |
| | 09:00 | 1,36 | 1,34 | 0,01 | | | | | 1 | | | | | 1 | 0,12 | 0,11 |
| | 10:00 | 1,44 | 1,43 | 0,02 | | | | | 1 | | | | | 1 | 0,17 | 0,17 |
| | 11:00 | 1,45 | 1,43 | 0,02 | | | | | 1 | | | | | 1 | 0,18 | 0,18 |
| | 12:00 | 1,49 | 1,44 | 0,06 | | | | | 1 | | | | | 1 | 0,20 | 0,20 |
| | 13:00 | 1,52 | 1,44 | 0,08 | | | | | 1 | | | | | 1 | 0,18 | 0,18 |
| | 14:00 | 1,24 | 1,16 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,09 | 0,09 |
| | 15:00 | 1,23 | 1,13 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,09 | 0,09 |
| | 16:00 | 1,32 | 1,12 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,20 |
| | 17:00 | 1,56 | 1,18 | 0,38 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 18:00 | 1,89 | 1,42 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |
| | 19:00 | 2,07 | 1,57 | 0,51 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,52 | 0,52 |
| | 20:00 | 2,00 | 1,61 | 0,39 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,50 |
| | 21:00 | 1,85 | 1,50 | 0,34 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,46 | 0,46 |
| | 22:00 | 1,66 | 1,37 | 0,29 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,41 | 0,42 |
| 23:00 | 1,47 | 1,18 | 0,29 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,33 | 0,34 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τετάρτη 22/2/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 1,33 | 1,14 | 0,18 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,18 | 0,21 |
| | 01:00 | 1,27 | 1,14 | 0,13 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,13 | 0,14 |
| | 02:00 | 1,19 | 1,13 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,06 | 0,07 |
| | 03:00 | 1,14 | 1,11 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,02 | 0,02 |
| | 04:00 | 1,14 | 1,13 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,02 | 0,02 |
| | 05:00 | 1,16 | 1,13 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,03 | 0,04 |
| | 06:00 | 1,26 | 1,14 | 0,13 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,13 | 0,14 |
| | 07:00 | 1,31 | 1,13 | 0,17 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,17 | 0,18 |
| | 08:00 | 1,37 | 1,13 | 0,25 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,25 | 0,24 |
| | 09:00 | 1,35 | 1,14 | 0,21 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| | 10:00 | 1,38 | 1,15 | 0,23 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,24 |
| | 11:00 | 1,42 | 1,16 | 0,26 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,26 |
| | 12:00 | 1,33 | 1,15 | 0,18 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,18 | 0,18 |
| | 13:00 | 1,30 | 1,16 | 0,14 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,15 | 0,16 |
| | 14:00 | 1,35 | 1,22 | 0,13 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,22 |
| | 15:00 | 1,32 | 1,29 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,19 | 0,19 |
| | 16:00 | 1,44 | 1,43 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,30 |
| | 17:00 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 18:00 | 1,91 | 1,90 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,36 | 0,35 |
| | 19:00 | 2,06 | 2,05 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 20:00 | 1,98 | 1,98 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,30 | 0,30 |
| | 21:00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,16 | 0,16 |
| | 22:00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,34 | 0,38 |
| | 23:00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,39 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Πέμπτη 23/2/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη | 00:00 | 1,36 | 1,34 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,25 | 0,25 |
| | 01:00 | 1,25 | 1,19 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,14 | 0,13 |
| | 02:00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,09 |
| | 03:00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,09 | 0,09 |
| | 04:00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,12 | 0,13 |
| | 05:00 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,10 |
| | 06:00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,19 | 0,20 |
| | 07:00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 08:00 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,27 |
| | 09:00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,33 |
| | 10:00 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,40 | 0,42 |
| | 11:00 | 1,46 | 1,45 | 0,01 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,33 | 0,32 |
| | 12:00 | 1,47 | 1,47 | 0,01 | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,33 | 0,33 |
| | 13:00 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,28 |
| | 14:00 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 15:00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,18 | 0,18 |
| | 16:00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,25 |
| | 17:00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,42 |
| | 18:00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,35 | 0,32 |
| | 19:00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,36 | 0,36 |
| | 20:00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,30 |
| | 21:00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0,22 | 0,22 |
| | 22:00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,36 | 0,41 |
| | 23:00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,41 | 0,40 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή 24/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,25 | 0,25 |
| | 01:00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,18 | 0,18 |
| | 02:00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,14 | 0,14 |
| | 03:00 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,11 | 0,11 |
| | 04:00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,16 | 0,16 |
| | 05:00 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,17 | 0,18 |
| | 06:00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,20 | 0,21 |
| | 07:00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,23 | 0,24 |
| | 08:00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,24 | 0,24 |
| | 09:00 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,30 | 0,28 |
| | 10:00 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,36 | 0,35 |
| | 11:00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,38 | 0,38 |
| | 12:00 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,44 | 0,43 |
| | 13:00 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,40 | 0,41 |
| | 14:00 | 1,57 | 1,55 | 0,02 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,44 | 0,43 |
| | 15:00 | 1,49 | 1,45 | 0,03 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,35 | 0,35 |
| | 16:00 | 1,62 | 1,57 | 0,05 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,40 | 0,40 |
| | 17:00 | 1,66 | 1,61 | 0,05 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,41 | 0,41 |
| | 18:00 | 1,93 | 1,88 | 0,05 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,42 | 0,41 |
| | 19:00 | 2,15 | 2,10 | 0,05 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,48 | 0,48 |
| | 20:00 | 2,13 | 2,08 | 0,05 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,46 | 0,46 |
| | 21:00 | 1,97 | 1,76 | 0,21 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,30 | 0,29 |
| | 22:00 | 1,83 | 1,65 | 0,18 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,20 | 0,21 |
| 23:00 | 1,56 | 1,41 | 0,16 | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,40 | 0,39 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Σάββατο 25/2/2023 | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Π ε ρ ι ο δ ο τ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 1,39 | 1,31 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,28 |
| | 01:00 | 1,31 | 1,13 | 0,18 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,20 |
| | 02:00 | 1,27 | 1,12 | 0,15 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,15 | 0,15 |
| | 03:00 | 1,24 | 1,12 | 0,12 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,12 | 0,12 |
| | 04:00 | 1,23 | 1,13 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,11 | 0,11 |
| | 05:00 | 1,26 | 1,12 | 0,14 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,14 | 0,14 |
| | 06:00 | 1,31 | 1,12 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,19 | 0,19 |
| | 07:00 | 1,30 | 1,13 | 0,17 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,18 | 0,18 |
| | 08:00 | 1,37 | 1,14 | 0,23 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,24 |
| | 09:00 | 1,43 | 1,14 | 0,30 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,29 | 0,29 |
| | 10:00 | 1,57 | 1,30 | 0,27 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,39 |
| | 11:00 | 1,60 | 1,29 | 0,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 12:00 | 1,55 | 1,19 | 0,36 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,37 | 0,37 |
| | 13:00 | 1,63 | 1,21 | 0,42 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,43 |
| | 14:00 | 1,64 | 1,22 | 0,42 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,43 | 0,43 |
| | 15:00 | 1,51 | 1,22 | 0,29 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,36 | 0,37 |
| | 16:00 | 1,54 | 1,25 | 0,30 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 17:00 | 1,70 | 1,27 | 0,42 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,44 | 0,45 |
| | 18:00 | 2,02 | 1,56 | 0,46 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,55 | 0,55 |
| | 19:00 | 2,17 | 1,89 | 0,28 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,49 | 0,49 |
| | 20:00 | 2,12 | 1,82 | 0,30 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,45 | 0,44 |
| | 21:00 | 1,95 | 1,79 | 0,16 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,26 | 0,27 |
| | 22:00 | 1,83 | 1,74 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,20 | 0,22 |
| | 23:00 | 1,68 | 1,50 | 0,18 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή 26/2/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | Κυριακή | 00:00 | 1,51 | 1,49 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | |
| 01:00 | 1,42 | 1,22 | 0,19 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,30 | 0,30 |
| 02:00 | 1,40 | 1,24 | 0,16 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,27 | 0,28 |
| 03:00 | 1,41 | 1,26 | 0,14 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| 04:00 | 1,35 | 1,21 | 0,15 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,23 |
| 05:00 | 1,38 | 1,17 | 0,21 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,26 | 0,26 |
| 06:00 | 1,35 | 1,12 | 0,24 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,24 | 0,24 |
| 07:00 | 1,27 | 1,12 | 0,15 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,15 | 0,15 |
| 08:00 | 1,29 | 1,13 | 0,16 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,16 | 0,16 |
| 09:00 | 1,38 | 1,13 | 0,24 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,25 | 0,25 |
| 10:00 | 1,41 | 1,15 | 0,26 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,27 |
| 11:00 | 1,52 | 1,19 | 0,33 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,39 |
| 12:00 | 1,48 | 1,19 | 0,29 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,34 | 0,34 |
| 13:00 | 1,42 | 1,15 | 0,27 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,27 | 0,28 |
| 14:00 | 1,35 | 1,14 | 0,21 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| 15:00 | 1,50 | 1,13 | 0,37 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,37 | 0,37 |
| 16:00 | 1,60 | 1,13 | 0,47 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |
| 17:00 | 1,62 | 1,15 | 0,47 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,47 | 0,47 |
| 18:00 | 1,89 | 1,37 | 0,53 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,57 | 0,57 |
| 19:00 | 1,95 | 1,39 | 0,56 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,59 | 0,58 |
| 20:00 | 1,94 | 1,38 | 0,56 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,56 | 0,57 |
| 21:00 | 1,87 | 1,31 | 0,56 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,56 | 0,56 |
| 22:00 | 1,68 | 1,18 | 0,51 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,51 | 0,50 |
| 23:00 | 1,52 | 1,12 | 0,40 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,40 | 0,40 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Δευτέρα 27/2/2023 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η Ε Ρ Ε Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα | 00:00 | 1,40 | 1,39 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,01 | 0,28 |
| | 01:00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 0,21 |
| | 02:00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 0,16 |
| | 03:00 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 0,10 |
| | 04:00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 0,10 |
| | 05:00 | 1,24 | 1,23 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 0,12 |
| | 06:00 | 1,21 | 1,12 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,09 | 0,09 |
| | 07:00 | 1,17 | 1,08 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,05 |
| | 08:00 | 1,29 | 1,19 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,16 |
| | 09:00 | 1,40 | 1,30 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,12 | 0,27 |
| | 10:00 | 1,50 | 1,24 | 0,25 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,36 | 0,36 |
| | 11:00 | 1,41 | 1,32 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 12:00 | 1,35 | 1,28 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| | 13:00 | 1,34 | 1,24 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,21 | 0,21 |
| | 14:00 | 1,27 | 1,21 | 0,07 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,14 | 0,14 |
| | 15:00 | 1,27 | 1,17 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,15 | 0,14 |
| | 16:00 | 1,34 | 1,21 | 0,12 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,20 | 0,21 |
| | 17:00 | 1,48 | 1,34 | 0,14 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,36 | 0,36 |
| | 18:00 | 1,69 | 1,56 | 0,12 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,46 | 0,53 |
| | 19:00 | 1,79 | 1,71 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,42 | 0,55 |
| | 20:00 | 1,76 | 1,68 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 21:00 | 1,65 | 1,47 | 0,18 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,49 | 0,49 |
| | 22:00 | 1,50 | 1,25 | 0,25 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 23:00 | 1,34 | 1,20 | 0,15 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,23 | 0,22 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-09:00, υπήρξε αστάθεια ανέμου.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη 28/2/2023 | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Η Ε Π Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη | 00:00 | 1,22 | 1,12 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,11 | 0,11 |
| | 01:00 | 1,15 | 1,11 | 0,04 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,04 | 0,04 |
| | 02:00 | 1,13 | 1,11 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,02 | 0,02 |
| | 03:00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 04:00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 05:00 | 1,09 | 1,08 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 0,01 |
| | 06:00 | 1,16 | 1,12 | 0,04 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,04 | 0,04 |
| | 07:00 | 1,20 | 1,12 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,08 | 0,08 |
| | 08:00 | 1,40 | 1,13 | 0,27 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,28 | 0,28 |
| | 09:00 | 1,52 | 1,41 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,12 | 0,40 |
| | 10:00 | 1,61 | 1,51 | 0,10 | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,10 | 0,39 |
| | 11:00 | 1,68 | 1,58 | 0,10 | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,10 | 0,50 |
| | 12:00 | 1,79 | 1,69 | 0,10 | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,10 | 0,54 |
| | 13:00 | 1,82 | 1,72 | 0,10 | | | | 1 | | 1 | | | | | 0,10 | 0,50 |
| | 14:00 | 1,77 | 1,67 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,53 |
| | 15:00 | 1,60 | 1,55 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,45 |
| | 16:00 | 1,64 | 1,54 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,48 |
| | 17:00 | 1,66 | 1,56 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,51 |
| | 18:00 | 1,84 | 1,75 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0,10 | 0,54 |
| | 19:00 | 2,02 | 1,92 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,10 | 0,34 |
| | 20:00 | 1,95 | 1,86 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,10 | 0,27 |
| | 21:00 | 1,85 | 1,75 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0,10 | 0,18 |
| | 22:00 | 1,65 | 1,42 | 0,23 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,23 | 0,41 |
| 23:00 | 1,47 | 1,13 | 0,35 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0,37 | 0,36 | |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 09:00-22:00 υπήρξε αστάθεια ανέμου.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |