





ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 1/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη	00:00	1,65	1,44	0,21	1	1						
	01:00	1,53	1,35	0,18	1	1						
	02:00	1,49	1,45	0,05	1	1						
	03:00	1,51	1,51	0,00	1	1						
	04:00	1,54	1,54	0,00	1	1						
	05:00	1,52	1,52	0,00	1	1						
	06:00	1,52	1,34	0,18	1	1						
	07:00	1,72	1,15	0,58	1	1						
	08:00	1,91	1,81	0,10	1	1						
	09:00	2,20	2,06	0,14	1	1			1			
	10:00	2,26	2,21	0,05	1	1			1			
	11:00	2,31	2,29	0,03	1	1			1			
	12:00	2,31	2,29	0,02	1	1			1			
	13:00	2,27	2,26	0,01	1	1			1			
	14:00	2,18	2,18	0,00	1	1			1			
	15:00	2,07	2,06	0,01	1	1			1			
	16:00	2,08	2,07	0,01	1	1			1			
	17:00	2,05	2,03	0,02	1	1			1			
	18:00	2,15	2,14	0,01	1	1			1			
	19:00	2,23	2,21	0,01	1	1			1			
	20:00	2,30	2,29	0,01	1	1			1			
	21:00	2,41	2,40	0,01	1	1			1			
	22:00	2,17	2,17	0,01	1	1			1			
	23:00	1,92	1,91	0,01	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 2/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	1,68	1,66	0,02	1	1						
	01:00	1,57	1,56	0,01	1	1						
	02:00	1,56	1,56	0,00	1	1						
	03:00	1,55	1,55	0,00	1	1						
	04:00	1,57	1,54	0,03	1	1						
	05:00	1,58	1,55	0,03	1	1						
	06:00	1,59	1,55	0,04	1	1						
	07:00	1,79	1,76	0,02	1	1						
	08:00	1,95	1,90	0,06	1	1						
	09:00	2,22	2,15	0,07	1	1			1			
	10:00	2,26	2,24	0,02	1	1			1			
	11:00	2,33	2,32	0,01	1	1			1			
	12:00	2,30	2,27	0,02	1	1			1			
	13:00	2,25	2,14	0,11	1	1			1			
	14:00	2,23	1,99	0,24	1	1			1			
	15:00	2,04	1,95	0,09	1	1						
	16:00	2,03	1,96	0,07	1	1						
	17:00	2,07	1,91	0,15	1	1						
	18:00	2,17	1,58	0,59	1	1						
	19:00	2,25	1,47	0,79	1	1						
	20:00	2,37	1,64	0,72	1	1			1			
	21:00	2,45	1,88	0,58	1	1			1			
	22:00	2,23	1,45	0,78	1	1						
	23:00	1,97	1,28	0,69	1	1						



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 3/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
					Σάββατο	00:00	1,78	1,16	0,62	1	1	
01:00	1,67	1,09	0,59	1		1						
02:00	1,65	1,07	0,58	1		1						
03:00	1,64	1,07	0,57	1		1						
04:00	1,63	1,06	0,57	1		1						
05:00	1,61	1,05	0,56	1		1						
06:00	1,62	1,05	0,57	1		1						
07:00	1,85	1,20	0,65	1		1						
08:00	2,02	1,42	0,60	1		1						
09:00	2,30	1,80	0,50	1		1						
10:00	2,38	2,14	0,24	1		1			1			
11:00	2,45	2,31	0,15	1		1			1			
12:00	2,43	2,16	0,28	1		1			1			
13:00	2,39	1,87	0,52	1		1			1			
14:00	2,32	1,84	0,48	1		1			1			
15:00	2,18	1,87	0,31	1		1			1			
16:00	2,16	1,97	0,19	1		1			1			
17:00	2,15	1,98	0,17	1		1			1			
18:00	2,23	2,10	0,13	1		1			1			
19:00	2,32	2,16	0,17	1		1			1			
20:00	2,42	2,23	0,19	1		1			1			
21:00	2,53	2,34	0,19	1		1			1			
22:00	2,31	2,21	0,10	1		1			1			
23:00	2,06	1,99	0,07	1		1			1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 4/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
					Κυριακή	00:00	1,69	1,62	0,07	1	1	
01:00	1,58	1,51	0,07	1		1						
02:00	1,54	1,45	0,08	1		1						
03:00	1,55	1,40	0,15	1		1						
04:00	1,56	1,43	0,14	1		1						
05:00	1,57	1,33	0,24	1		1						
06:00	1,58	1,17	0,41	1		1						
07:00	1,77	1,39	0,38	1		1						
08:00	1,93	1,58	0,35	1		1						
09:00	2,16	1,86	0,29	1		1						
10:00	2,30	1,95	0,35	1		1			1			
11:00	2,33	1,95	0,38	1		1			1			
12:00	2,32	1,76	0,55	1		1			1			
13:00	2,28	1,66	0,62	1		1						
14:00	2,22	1,62	0,60	1		1						
15:00	2,12	1,47	0,64	1		1						
16:00	2,08	1,87	0,22	1		1						
17:00	2,06	1,81	0,25	1		1						
18:00	2,16	1,89	0,27	1		1						
19:00	2,25	1,94	0,31	1		1			1			
20:00	2,31	1,99	0,32	1		1			1			
21:00	2,41	2,09	0,31	1		1			1			
22:00	2,18	1,87	0,31	1		1						
23:00	1,95	1,65	0,30	1		1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 5/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα	00:00	1,76	1,47	0,29	1	1						
	01:00	1,65	1,36	0,29	1	1						
	02:00	1,64	1,35	0,29	1	1						
	03:00	1,63	1,31	0,32	1	1						
	04:00	1,62	1,26	0,36	1	1						
	05:00	1,61	1,30	0,31	1	1						
	06:00	1,63	1,38	0,24	1	1						
	07:00	1,84	1,53	0,31	1	1						
	08:00	2,01	1,70	0,30	1	1						
	09:00	2,26	2,05	0,21	1	1				1		
	10:00	2,37	2,21	0,16	1	1				1		
	11:00	2,43	2,30	0,12	1	1				1		
	12:00	2,41	2,24	0,17	1	1				1		
	13:00	2,37	2,22	0,15	1	1				1		
	14:00	2,31	2,21	0,09	1	1				1		
	15:00	2,18	2,10	0,09	1	1				1		
	16:00	2,16	2,09	0,07	1	1				1		
	17:00	2,14	2,06	0,08	1	1				1		
	18:00	2,23	2,14	0,09	1	1				1		
	19:00	2,32	2,25	0,08	1	1				1		
	20:00	2,40	2,34	0,05	1	1				1		
	21:00	2,51	2,43	0,08	1	1				1		
	22:00	2,28	2,17	0,11	1	1				1		
	23:00	2,07	1,99	0,08	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 6/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τρίτη	00:00	1,79	1,72	0,07	1	1						
	01:00	1,68	1,59	0,08	1	1						
	02:00	1,67	1,61	0,06	1	1						
	03:00	1,66	1,63	0,03	1	1						
	04:00	1,65	1,63	0,01	1	1						
	05:00	1,64	1,60	0,04	1	1						
	06:00	1,65	1,57	0,08	1	1						
	07:00	1,87	1,80	0,07	1	1						
	08:00	2,04	2,00	0,03	1	1				1		
	09:00	2,29	2,28	0,02	1	1				1		
	10:00	2,41	2,39	0,02	1	1				1		
	11:00	2,46	2,43	0,03	1	1				1		
	12:00	2,45	2,42	0,03	1	1				1		
	13:00	2,41	2,39	0,02	1	1				1		
	14:00	2,34	2,32	0,02	1	1				1		
	15:00	2,22	2,20	0,02	1	1				1		
	16:00	2,19	2,18	0,01	1	1				1		
	17:00	2,17	2,15	0,02	1	1				1		
	18:00	2,26	2,20	0,06	1	1				1		
	19:00	2,36	2,29	0,07	1	1				1		
	20:00	2,43	2,37	0,07	1	1				1		
	21:00	2,55	2,50	0,04	1	1				1		
	22:00	2,31	2,27	0,04	1	1				1		
	23:00	2,11	2,07	0,03	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 7/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
					Τετάρτη	00:00	1,85	1,39	0,46	1	1	
01:00	1,73	1,26	0,47	1		1						
02:00	1,68	1,11	0,56	1		1						
03:00	1,66	1,08	0,58	1		1						
04:00	1,65	1,07	0,58	1		1						
05:00	1,63	1,06	0,57	1		1						
06:00	1,64	1,09	0,54	1		1						
07:00	1,86	1,29	0,57	1		1						
08:00	1,99	1,44	0,55	1		1						
09:00	2,21	1,77	0,44	1		1						
10:00	2,41	2,04	0,38	1		1			1			
11:00	2,48	2,03	0,45	1		1			1			
12:00	2,47	1,96	0,50	1		1			1			
13:00	2,45	1,85	0,60	1		1			1			
14:00	2,38	1,92	0,47	1		1			1			
15:00	2,30	1,89	0,41	1		1			1			
16:00	2,23	1,97	0,26	1		1			1			
17:00	2,22	1,98	0,24	1		1			1			
18:00	2,32	2,01	0,30	1		1			1			
19:00	2,41	1,94	0,47	1		1			1			
20:00	2,44	1,76	0,68	1		1			1			
21:00	2,55	1,98	0,57	1		1			1			
22:00	2,35	1,99	0,36	1		1			1			
23:00	2,08	1,92	0,16	1		1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 8/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη	00:00	1,87	1,36	0,51	1	1						
	01:00	1,74	1,47	0,27	1	1						
	02:00	1,68	1,60	0,08	1	1						
	03:00	1,66	1,57	0,09	1	1						
	04:00	1,65	1,46	0,19	1	1						
	05:00	1,61	1,40	0,21	1	1						
	06:00	1,63	1,37	0,25	1	1						
	07:00	1,86	1,80	0,06	1	1						
	08:00	1,96	1,94	0,02	1	1						
	09:00	2,21	2,20	0,01	1	1			1			
	10:00	2,45	2,43	0,02	1	1			1			
	11:00	2,47	2,45	0,02	1	1			1			
	12:00	2,44	2,42	0,02	1	1			1			
	13:00	2,42	2,37	0,06	1	1			1			
	14:00	2,32	2,28	0,03	1	1			1			
	15:00	2,23	2,20	0,03	1	1			1			
	16:00	2,21	2,18	0,03	1	1			1			
	17:00	2,22	2,20	0,02	1	1			1			
	18:00	2,35	2,22	0,13	1	1			1			
	19:00	2,45	2,22	0,23	1	1			1			
	20:00	2,47	2,31	0,16	1	1			1			
	21:00	2,59	2,46	0,13	1	1			1			
	22:00	2,37	2,17	0,20	1	1			1			
	23:00	2,11	1,79	0,32	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 9/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	1,94	1,78	0,16	1	1						
	01:00	1,80	1,78	0,01	1	1						
	02:00	1,72	1,72	0,01	1	1						
	03:00	1,71	1,65	0,05	1	1						
	04:00	1,70	1,41	0,28	1	1						
	05:00	1,64	1,27	0,37	1	1						
	06:00	1,63	1,44	0,19	1	1						
	07:00	1,87	1,84	0,03	1	1						
	08:00	2,06	2,06	0,00	1	1			1			
	09:00	2,27	2,25	0,02	1	1			1			
	10:00	2,46	2,40	0,06	1	1			1			
	11:00	2,47	2,44	0,04	1	1			1			
	12:00	2,54	2,46	0,08	1	1			1			
	13:00	2,50	2,31	0,19	1	1			1			
	14:00	2,42	2,28	0,14	1	1			1			
	15:00	2,34	2,20	0,14	1	1			1			
	16:00	2,35	1,90	0,45	1	1			1			
	17:00	2,37	1,79	0,58	1	1			1			
	18:00	2,47	1,80	0,67	1	1			1			
	19:00	2,55	1,75	0,80	1	1			1			
	20:00	2,56	1,78	0,79	1	1			1			
	21:00	2,69	2,06	0,63	1	1			1			
	22:00	2,43	1,87	0,56	1	1			1			
	23:00	2,18	1,44	0,74	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 10/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο	00:00	1,88	1,22	0,66	1	1						
	01:00	1,74	1,17	0,57	1	1						
	02:00	1,67	1,16	0,51	1	1						
	03:00	1,66	1,36	0,30	1	1						
	04:00	1,65	1,46	0,19	1	1						
	05:00	1,60	1,38	0,22	1	1						
	06:00	1,59	1,30	0,29	1	1						
	07:00	1,82	1,54	0,29	1	1						
	08:00	2,01	1,81	0,20	1	1						
	09:00	2,25	2,04	0,20	1	1			1			
	10:00	2,40	2,19	0,21	1	1			1			
	11:00	2,42	2,17	0,25	1	1			1			
	12:00	2,49	2,19	0,30	1	1			1			
	13:00	2,47	2,19	0,29	1	1			1			
	14:00	2,37	2,13	0,24	1	1			1			
	15:00	2,29	2,09	0,20	1	1			1			
	16:00	2,28	1,91	0,37	1	1			1			
	17:00	2,31	1,80	0,51	1	1			1			
	18:00	2,41	2,02	0,40	1	1			1			
	19:00	2,48	2,02	0,47	1	1			1			
	20:00	2,50	1,89	0,61	1	1			1			
	21:00	2,60	2,03	0,57	1	1			1			
	22:00	2,39	1,99	0,41	1	1			1			
	23:00	2,12	1,92	0,19	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 11/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή	00:00	1,81	1,69	0,12	1	1						
	01:00	1,69	1,54	0,15	1	1						
	02:00	1,64	1,37	0,27	1	1						
	03:00	1,62	1,35	0,26	1	1						
	04:00	1,61	1,26	0,35	1	1						
	05:00	1,59	1,13	0,45	1	1						
	06:00	1,58	1,15	0,43	1	1						
	07:00	1,79	1,41	0,37	1	1						
	08:00	1,93	1,64	0,28	1	1						
	09:00	2,11	1,81	0,30	1	1						
	10:00	2,37	2,07	0,30	1	1				1		
	11:00	2,41	2,17	0,25	1	1				1		
	12:00	2,45	2,22	0,23	1	1				1		
	13:00	2,44	2,12	0,32	1	1				1		
	14:00	2,35	2,06	0,29	1	1				1		
	15:00	2,25	2,12	0,13	1	1				1		
	16:00	2,20	2,18	0,02	1	1				1		
	17:00	2,22	2,20	0,02	1	1				1		
	18:00	2,27	2,26	0,02	1	1				1		
	19:00	2,36	2,34	0,02	1	1				1		
	20:00	2,38	2,35	0,02	1	1				1		
	21:00	2,50	2,47	0,03	1	1				1		
	22:00	2,28	2,24	0,04	1	1				1		
	23:00	2,07	2,04	0,03	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 12/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα	00:00	1,90	1,88	0,02	1	1						
	01:00	1,76	1,74	0,02	1	1						
	02:00	1,69	1,68	0,01	1	1						
	03:00	1,68	1,67	0,01	1	1						
	04:00	1,67	1,66	0,01	1	1						
	05:00	1,62	1,61	0,01	1	1						
	06:00	1,61	1,59	0,02	1	1						
	07:00	1,84	1,82	0,02	1	1						
	08:00	2,07	2,06	0,02	1	1				1		
	09:00	2,27	2,26	0,01	1	1				1		
	10:00	2,42	2,40	0,02	1	1				1		
	11:00	2,45	2,41	0,04	1	1				1		
	12:00	2,52	2,46	0,05	1	1				1		
	13:00	2,50	2,44	0,06	1	1				1		
	14:00	2,40	2,33	0,07	1	1				1		
	15:00	2,31	2,24	0,08	1	1				1		
	16:00	2,30	2,23	0,08	1	1				1		
	17:00	2,33	2,27	0,06	1	1				1		
	18:00	2,44	2,38	0,05	1	1				1		
	19:00	2,51	2,45	0,06	1	1				1		
	20:00	2,52	2,45	0,08	1	1				1		
	21:00	2,63	2,54	0,09	1	1				1		
	22:00	2,42	2,32	0,09	1	1				1		
	23:00	2,14	2,04	0,09	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 13/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τρίτη	00:00	1,89	1,89	0,00	1	1						
	01:00	1,75	1,74	0,00	1	1						
	02:00	1,68	1,67	0,01	1	1						
	03:00	1,66	1,62	0,04	1	1						
	04:00	1,63	1,58	0,05	1	1						
	05:00	1,57	1,54	0,04	1	1						
	06:00	1,58	1,55	0,03	1	1						
	07:00	1,81	1,76	0,05	1	1						
	08:00	2,08	2,04	0,04	1	1				1		
	09:00	2,28	2,24	0,03	1	1				1		
	10:00	2,42	2,38	0,03	1	1				1		
	11:00	2,45	2,41	0,04	1	1				1		
	12:00	2,48	2,43	0,05	1	1				1		
	13:00	2,47	2,43	0,04	1	1				1		
	14:00	2,38	2,35	0,03	1	1				1		
	15:00	2,28	2,24	0,03	1	1				1		
	16:00	2,29	2,25	0,04	1	1				1		
	17:00	2,32	2,29	0,04	1	1				1		
	18:00	2,42	2,38	0,04	1	1				1		
	19:00	2,49	2,31	0,18	1	1				1		
	20:00	2,52	2,14	0,38	1	1				1		
	21:00	2,61	2,18	0,42	1	1				1		
	22:00	2,38	1,92	0,46	1	1				1		
	23:00	2,13	1,72	0,41	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Τετάρτη 14/6/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
					0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη	00:00	1,92	1,55	0,37	1	1						0,65	0,67	70%	331
	01:00	1,78	1,51	0,27	1	1						0,69	0,62	69%	325
	02:00	1,71	1,43	0,28	1	1						0,77	0,60	65%	308
	03:00	1,67	1,34	0,33	1	1						0,86	0,59	61%	291
	04:00	1,64	1,30	0,33	1	1						0,90	0,57	59%	283
	05:00	1,58	1,20	0,38	1	1						1,00	0,55	55%	264
	06:00	1,59	1,26	0,34	1	1						0,94	0,56	57%	275
	07:00	1,82	1,60	0,21	1	1						0,60	0,64	73%	343
	08:00	2,04	1,90	0,15	1	1						0,30	0,72	86%	402
	09:00	2,29	2,13	0,16	1	1				1		1,17	0,76	65%	460
	10:00	2,43	2,29	0,14	1	1				1		1,01	0,85	69%	491
	11:00	2,46	2,29	0,18	1	1				1		1,01	0,86	69%	490
	12:00	2,51	2,25	0,26	1	1				1		1,05	0,88	68%	482
	13:00	2,46	2,17	0,29	1	1				1		1,13	0,86	66%	468
	14:00	2,38	2,09	0,28	1	1				1		1,21	0,83	63%	453
	15:00	2,30	2,14	0,16	1	1				1		1,16	0,77	65%	462
	16:00	2,29	2,20	0,09	1	1				1		1,10	0,76	67%	473
	17:00	2,34	2,24	0,10	1	1				1	0,10	1,06	0,81	68%	482
	18:00	2,44	2,29	0,15	1	1				1	0,15	1,01	0,85	69%	491
	19:00	2,50	2,12	0,38	1	1				1	0,38	1,18	0,87	64%	458
20:00	2,52	1,85	0,67	1	1				1	0,67	1,45	0,88	56%	405	
21:00	2,64	1,86	0,79	1	1				1	0,79	1,44	0,93	56%	406	
22:00	2,41	1,72	0,70	1	1				1	0,70	1,58	0,84	52%	378	
23:00	2,15	1,53	0,62	1	1						0,67	0,75	69%	327	
		51,89 MWh											ΑΩΛ: 15,03		9.548 €

Παρατηρήσεις:



Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 15/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη	00:00	1,97	1,32	0,65	1	1						
	01:00	1,84	1,33	0,52	1	1						
	02:00	1,78	1,32	0,46	1	1						
	03:00	1,74	1,39	0,34	1	1						
	04:00	1,70	1,41	0,30	1	1						
	05:00	1,64	1,39	0,25	1	1						
	06:00	1,65	1,45	0,20	1	1						
	07:00	1,89	1,77	0,12	1	1						
	08:00	2,16	2,06	0,10	1	1			1			
	09:00	2,38	2,26	0,12	1	1			1			
	10:00	2,51	2,39	0,12	1	1			1			
	11:00	2,53	2,39	0,14	1	1			1			
	12:00	2,60	2,46	0,13	1	1			1			
	13:00	2,57	2,42	0,15	1	1			1			
	14:00	2,50	2,43	0,07	1	1			1			
	15:00	2,40	2,38	0,02	1	1			1			
	16:00	2,38	2,36	0,02	1	1			1			
	17:00	2,42	2,39	0,03	1	1			1			
	18:00	2,52	2,46	0,05	1	1			1			
	19:00	2,58	2,50	0,07	1	1			1			
	20:00	2,61	2,55	0,06	1	1			1			
	21:00	2,75	2,73	0,02	1	1			1			
	22:00	2,50	2,49	0,01	1	1			1			
	23:00	2,27	2,25	0,02	1	1			1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 16/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	2,07	2,05	0,02	1	1			1			
	01:00	1,88	1,86	0,02	1	1						
	02:00	1,84	1,81	0,03	1	1						
	03:00	1,79	1,77	0,02	1	1						
	04:00	1,74	1,72	0,02	1	1						
	05:00	1,70	1,68	0,03	1	1						
	06:00	1,72	1,69	0,02	1	1						
	07:00	1,95	1,93	0,02	1	1						
	08:00	2,20	2,13	0,07	1	1			1			
	09:00	2,40	2,26	0,13	1	1			1			
	10:00	2,54	2,33	0,21	1	1			1			
	11:00	2,51	2,24	0,27	1	1			1			
	12:00	2,52	2,30	0,23	1	1			1			
	13:00	2,59	1,74	0,86	1	1			1			
	14:00	2,47	1,60	0,86	1	1			1			
	15:00	2,37	1,54	0,83	1	1			1			
	16:00	2,36	1,53	0,83	1	1			1			
	17:00	2,40	1,56	0,84	1	1			1			
	18:00	2,45	1,59	0,86	1	1			1			
	19:00	2,56	1,88	0,68	1	1			1			
	20:00	2,61	2,13	0,49	1	1			1			
	21:00	2,76	2,37	0,39	1	1			1			
	22:00	2,54	2,24	0,30	1	1			1			
	23:00	2,31	2,21	0,10	1	1			1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 17/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο	00:00	2,02	1,97	0,06	1	1						
	01:00	1,90	1,80	0,10	1	1						
	02:00	1,86	1,80	0,06	1	1						
	03:00	1,82	1,78	0,04	1	1						
	04:00	1,77	1,76	0,02	1	1						
	05:00	1,73	1,71	0,02	1	1						
	06:00	1,75	1,69	0,06	1	1						
	07:00	1,98	1,94	0,04	1	1						
	08:00	2,19	2,15	0,03	1	1				1		
	09:00	2,38	2,35	0,03	1	1				1		
	10:00	2,52	2,44	0,07	1	1				1		
	11:00	2,50	2,33	0,16	1	1				1		
	12:00	2,48	2,35	0,13	1	1				1		
	13:00	2,58	2,46	0,11	1	1				1		
	14:00	2,43	2,33	0,09	1	1				1		
	15:00	2,34	2,28	0,06	1	1				1		
	16:00	2,32	2,26	0,06	1	1				1		
	17:00	2,38	2,32	0,05	1	1				1		
	18:00	2,45	2,39	0,06	1	1				1		
	19:00	2,57	2,51	0,06	1	1				1		
	20:00	2,61	2,60	0,01	1	1				1		
	21:00	2,74	2,72	0,01	1	1				1		
	22:00	2,53	2,49	0,04	1	1				1		
	23:00	2,31	2,25	0,06	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 18/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή	00:00	1,98	1,94	0,04	1	1						
	01:00	1,86	1,84	0,02	1	1						
	02:00	1,83	1,75	0,08	1	1						
	03:00	1,78	1,61	0,17	1	1						
	04:00	1,74	1,58	0,16	1	1						
	05:00	1,70	1,52	0,18	1	1						
	06:00	1,72	1,46	0,26	1	1						
	07:00	1,94	1,76	0,18	1	1						
	08:00	2,19	2,04	0,15	1	1				1		
	09:00	2,33	2,13	0,20	1	1				1		
	10:00	2,47	2,26	0,20	1	1				1		
	11:00	2,45	2,25	0,20	1	1				1		
	12:00	2,43	2,30	0,13	1	1				1		
	13:00	2,53	2,47	0,06	1	1				1		
	14:00	2,38	2,28	0,10	1	1				1		
	15:00	2,29	2,13	0,17	1	1				1		
	16:00	2,27	2,08	0,19	1	1				1		
	17:00	2,33	2,10	0,23	1	1				1		
	18:00	2,40	2,15	0,25	1	1				1		
	19:00	2,52	2,25	0,27	1	1				1		
	20:00	2,56	2,24	0,32	1	1				1		
	21:00	2,68	2,29	0,40	1	1				1		
	22:00	2,48	2,08	0,40	1	1				1		
	23:00	2,33	1,97	0,36	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 19/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα	00:00	2,08	1,74	0,34	1	1						
	01:00	1,97	1,62	0,35	1	1						
	02:00	1,93	1,59	0,34	1	1						
	03:00	1,89	1,59	0,30	1	1						
	04:00	1,85	1,55	0,30	1	1						
	05:00	1,80	1,49	0,31	1	1						
	06:00	1,82	1,50	0,33	1	1						
	07:00	2,05	1,72	0,33	1	1						
	08:00	2,27	2,00	0,26	1	1				1		
	09:00	2,45	2,14	0,31	1	1				1		
	10:00	2,59	2,22	0,36	1	1				1		
	11:00	2,58	2,15	0,43	1	1				1		
	12:00	2,57	2,07	0,50	1	1				1		
	13:00	2,66	2,10	0,56	1	1				1		
	14:00	2,50	1,85	0,65	1	1				1		
	15:00	2,40	1,67	0,73	1	1				1		
	16:00	2,41	1,66	0,75	1	1				1		
	17:00	2,48	1,68	0,80	1	1				1		
	18:00	2,58	1,73	0,85	1	1				1		
	19:00	2,69	1,78	0,91	1	1				1		
	20:00	2,72	1,77	0,95	1	1				1		
	21:00	2,82	1,83	0,99	1	1				1		
	22:00	2,61	1,69	0,91	1	1				1		
	23:00	2,34	1,52	0,82	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 20/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τρίτη	00:00	2,08	1,35	0,73	1	1						
	01:00	1,94	1,26	0,68	1	1						
	02:00	1,90	1,24	0,67	1	1						
	03:00	1,85	1,24	0,61	1	1						
	04:00	1,81	1,29	0,52	1	1						
	05:00	1,77	1,33	0,44	1	1						
	06:00	1,79	1,30	0,48	1	1						
	07:00	2,00	1,60	0,39	1	1						
	08:00	2,28	2,04	0,24	1	1					1	
	09:00	2,40	2,17	0,23	1	1					1	
	10:00	2,54	2,28	0,26	1	1					1	
	11:00	2,56	2,22	0,34	1	1					1	
	12:00	2,59	2,15	0,44	1	1					1	
	13:00	2,62	2,07	0,55	1	1					1	
	14:00	2,51	1,94	0,57	1	1					1	
	15:00	2,36	1,77	0,59	1	1					1	
	16:00	2,34	1,71	0,62	1	1					1	
	17:00	2,43	1,59	0,84	1	1					1	
	18:00	2,57	1,67	0,90	1	1					1	
	19:00	2,65	1,72	0,93	1	1					1	
	20:00	2,66	1,73	0,93	1	1					1	
	21:00	2,79	1,81	0,98	1	1					1	
	22:00	2,58	1,68	0,90	1	1					1	
	23:00	2,36	1,53	0,83	1	1					1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 21/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τετάρτη	00:00	2,11	1,37	0,74	1	1						
	01:00	1,97	1,28	0,69	1	1						
	02:00	1,92	1,41	0,50	1	1						
	03:00	1,86	1,43	0,43	1	1						
	04:00	1,82	1,50	0,32	1	1						
	05:00	1,77	1,53	0,24	1	1						
	06:00	1,78	1,37	0,41	1	1						
	07:00	2,01	1,43	0,58	1	1						
	08:00	2,23	1,61	0,62	1	1						
	09:00	2,47	1,79	0,67	1	1					1	
	10:00	2,61	1,81	0,80	1	1					1	
	11:00	2,63	1,71	0,92	1	1					1	
	12:00	2,66	1,73	0,93	1	1					1	
	13:00	2,69	1,75	0,94	1	1					1	
	14:00	2,59	1,68	0,91	1	1					1	
	15:00	2,45	1,59	0,86	1	1					1	
	16:00	2,42	1,57	0,85	1	1					1	
	17:00	2,48	1,61	0,87	1	1					1	
	18:00	2,65	1,72	0,93	1	1					1	
	19:00	2,73	1,77	0,95	1	1					1	
	20:00	2,75	1,78	0,96	1	1					1	
	21:00	2,86	1,86	1,00	1	1					1	
	22:00	2,64	1,72	0,92	1	1					1	
	23:00	2,38	1,55	0,83	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 22/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη	00:00	2,14	1,39	0,75	1	1						
	01:00	2,00	1,30	0,70	1	1						
	02:00	1,95	1,27	0,68	1	1						
	03:00	1,90	1,23	0,66	1	1						
	04:00	1,87	1,21	0,65	1	1						
	05:00	1,81	1,18	0,63	1	1						
	06:00	1,82	1,19	0,64	1	1						
	07:00	2,06	1,34	0,72	1	1						
	08:00	2,28	1,60	0,69	1	1						
	09:00	2,56	1,84	0,72	1	1				1		
	10:00	2,70	1,85	0,85	1	1				1		
	11:00	2,72	1,78	0,94	1	1				1		
	12:00	2,74	1,78	0,96	1	1				1		
	13:00	2,75	1,79	0,96	1	1				1		
	14:00	2,65	1,72	0,93	1	1				1		
	15:00	2,50	1,63	0,88	1	1				1		
	16:00	2,51	1,63	0,88	1	1				1		
	17:00	2,53	1,65	0,89	1	1				1		
	18:00	2,73	1,78	0,96	1	1				1		
	19:00	2,80	1,82	0,98	1	1				1		
	20:00	2,84	1,85	0,99	1	1				1		
	21:00	2,92	1,90	1,02	1	1				1		
	22:00	2,69	1,75	0,94	1	1				1		
	23:00	2,46	1,60	0,86	1	1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 23/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	2,21	1,43	0,77	1	1						
	01:00	2,08	1,35	0,73	1	1						
	02:00	2,01	1,33	0,67	1	1						
	03:00	1,94	1,33	0,61	1	1						
	04:00	1,89	1,23	0,66	1	1						
	05:00	1,87	1,22	0,66	1	1						
	06:00	1,91	1,32	0,58	1	1						
	07:00	2,05	1,53	0,52	1	1						
	08:00	2,24	1,78	0,45	1	1					1	
	09:00	2,49	2,08	0,41	1	1					1	
	10:00	2,66	2,30	0,36	1	1					1	
	11:00	2,75	2,37	0,37	1	1					1	
	12:00	2,77	2,30	0,47	1	1					1	
	13:00	2,74	2,13	0,61	1	1					1	
	14:00	2,67	1,90	0,77	1	1					1	
	15:00	2,60	1,78	0,83	1	1					1	
	16:00	2,58	1,68	0,90	1	1					1	
	17:00	2,60	1,69	0,91	1	1					1	
	18:00	2,75	1,79	0,96	1	1					1	
	19:00	2,84	1,84	0,99	1	1					1	
	20:00	2,91	1,89	1,02	1	1					1	
	21:00	3,00	1,95	1,05	1	1					1	
	22:00	2,83	1,84	0,99	1	1					1	
	23:00	2,61	1,69	0,91	1	1						

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 24/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο	00:00	2,20	1,43	0,77	1	1						
	01:00	2,05	1,33	0,72	1	1						
	02:00	1,98	1,29	0,69	1	1						
	03:00	1,93	1,26	0,68	1	1						
	04:00	1,89	1,29	0,60	1	1						
	05:00	1,83	1,47	0,35	1	1						
	06:00	1,85	1,69	0,17	1	1						
	07:00	2,06	1,93	0,13	1	1						
	08:00	2,39	2,31	0,08	1	1			1			
	09:00	2,61	2,57	0,04	1	1			1			
	10:00	2,71	2,68	0,03	1	1			1			
	11:00	2,76	2,73	0,03	1	1			1			
	12:00	2,79	2,73	0,06	1	1			1			
	13:00	2,78	2,69	0,10	1	1			1			
	14:00	2,71	2,55	0,16	1	1			1			
	15:00	2,57	2,35	0,23	1	1			1			
	16:00	2,56	2,48	0,08	1	1			1			
	17:00	2,59	2,52	0,07	1	1			1			
	18:00	2,85	2,79	0,06	1	1			1			
	19:00	2,93	2,87	0,07	1	1			1			
	20:00	2,98	2,92	0,06	1	1			1			
	21:00	3,05	2,99	0,06	1	1			1			
	22:00	2,78	2,74	0,04	1	1			1			
	23:00	2,52	2,49	0,03	1	1			1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 25/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή	00:00	2,15	2,13	0,02	1	1			1			
	01:00	1,98	1,96	0,01	1	1						
	02:00	1,93	1,92	0,02	1	1						
	03:00	1,88	1,87	0,02	1	1						
	04:00	1,84	1,83	0,01	1	1						
	05:00	1,78	1,77	0,01	1	1						
	06:00	1,81	1,80	0,01	1	1						
	07:00	1,99	1,98	0,00	1	1						
	08:00	2,33	2,33	0,00	1	1			1			
	09:00	2,55	2,55	0,00	1	1			1			
	10:00	2,64	2,64	0,00	1	1			1			
	11:00	2,69	2,68	0,01	1	1			1			
	12:00	2,72	2,70	0,02	1	1			1			
	13:00	2,71	2,68	0,03	1	1			1			
	14:00	2,64	2,60	0,05	1	1			1			
	15:00	2,51	2,46	0,05	1	1			1			
	16:00	2,50	2,45	0,04	1	1			1			
	17:00	2,53	2,49	0,04	1	1			1			
	18:00	2,78	2,75	0,03	1	1			1			
	19:00	2,86	2,84	0,02	1	1			1			
	20:00	2,91	2,89	0,02	1	1			1			
	21:00	2,97	2,95	0,02	1	1			1			
	22:00	2,71	2,70	0,01	1	1			1			
	23:00	2,45	2,44	0,01	1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 26/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα	00:00	2,19	2,18	0,01	1	1			1			
	01:00	2,06	2,05	0,01	1	1			1			
	02:00	1,98	1,97	0,01	1	1						
	03:00	1,94	1,93	0,01	1	1						
	04:00	1,89	1,88	0,01	1	1						
	05:00	1,84	1,84	0,00	1	1						
	06:00	1,88	1,88	0,00	1	1						
	07:00	2,07	2,07	0,00	1	1			1			
	08:00	2,33	2,33	0,00	1	1			1			
	09:00	2,56	2,56	0,00	1	1			1			
	10:00	2,68	2,68	0,00	1	1			1			
	11:00	2,75	2,74	0,01	1	1			1			
	12:00	2,77	2,74	0,03	1	1			1			
	13:00	2,74	2,70	0,04	1	1			1			
	14:00	2,67	2,62	0,05	1	1			1			
	15:00	2,57	2,51	0,06	1	1			1			
	16:00	2,56	2,49	0,07	1	1			1			
	17:00	2,59	2,51	0,08	1	1			1			
	18:00	2,81	2,72	0,09	1	1			1			
	19:00	2,90	2,76	0,14	1	1			1			
	20:00	2,94	2,73	0,21	1	1			1			
	21:00	3,00	2,75	0,25	1	1			1			
	22:00	2,78	2,49	0,29	1	1			1			
	23:00	2,52	2,19	0,34	1	1			1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 27/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τρίτη	00:00	2,65	1,72	0,93	1	1						
	01:00	2,47	1,60	0,86	1	1						
	02:00	2,33	1,51	0,81	1	1						
	03:00	2,24	1,45	0,78	1	1						
	04:00	2,17	1,41	0,76	1	1						
	05:00	2,15	1,40	0,75	1	1						
	06:00	2,19	1,42	0,77	1	1						
	07:00	2,30	1,54	0,76	1	1						
	08:00	2,57	1,80	0,76	1	1			1			
	09:00	2,76	2,05	0,72	1	1			1			
	10:00	2,96	2,31	0,65	1	1			1			
	11:00	3,01	2,39	0,62	1	1			1			
	12:00	3,05	2,39	0,66	1	1			1			
	13:00	3,06	2,24	0,83	1	1			1			
	14:00	3,01	2,04	0,98	1	1			1			
	15:00	3,08	2,00	1,08	1	1			1			
	16:00	3,04	1,97	1,06	1	1			1			
	17:00	2,92	1,90	1,02	1	1			1			
	18:00	3,14	2,04	1,10	1	1			1			
	19:00	3,25	2,11	1,14	1	1			1			
	20:00	3,37	2,19	1,18	1	1			1			
	21:00	3,51	2,31	1,20	1	1			1			
	22:00	3,33	2,17	1,16	1	1			1			
	23:00	3,03	2,01	1,02	1	1			1			



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 28/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τετάρτη	00:00	2,63	1,71	0,92	1	1						
	01:00	2,47	1,60	0,86	1	1						
	02:00	2,53	1,66	0,87	1	1						
	03:00	2,37	1,54	0,83	1	1						
	04:00	2,26	1,47	0,79	1	1						
	05:00	2,23	1,49	0,74	1	1						
	06:00	2,39	1,71	0,68	1	1						
	07:00	2,59	1,98	0,60	1	1				1		
	08:00	2,64	2,10	0,54	1	1				1		
	09:00	2,80	2,26	0,55	1	1				1		
	10:00	3,05	2,45	0,60	1	1				1		
	11:00	3,08	2,49	0,59	1	1				1		
	12:00	3,15	2,60	0,55	1	1				1		
	13:00	3,04	2,52	0,52	1	1				1		
	14:00	2,97	2,57	0,39	1	1				1		
	15:00	2,90	2,72	0,18	1	1				1		1
	16:00	2,87	2,77	0,10	1	1				1		1
	17:00	3,04	2,96	0,08	1	1				1		1
	18:00	3,20	2,99	0,21	1	1				1		1
	19:00	3,36	2,75	0,62	1	1				1		1
	20:00	3,69	2,88	0,81	1	1				1		1
	21:00	3,82	3,09	0,73	1	1				1		1
	22:00	3,36	2,71	0,65	1	1				1		1
	23:00	3,14	2,49	0,65	1	1				1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 29/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη	00:00	2,55	2,35	0,20	1	1			1			
	01:00	2,41	2,22	0,18	1	1			1			
	02:00	2,30	2,16	0,14	1	1			1			
	03:00	2,20	2,10	0,10	1	1			1			
	04:00	2,14	2,05	0,09	1	1			1			
	05:00	2,12	1,99	0,13	1	1			1			
	06:00	2,17	1,96	0,21	1	1			1			
	07:00	2,35	2,14	0,20	1	1			1			
	08:00	2,56	2,36	0,20	1	1			1			
	09:00	2,81	2,54	0,27	1	1			1			
	10:00	3,02	2,77	0,26	1	1			1		1	
	11:00	3,13	2,95	0,18	1	1			1		1	
	12:00	3,13	2,98	0,15	1	1			1		1	
	13:00	3,08	2,88	0,20	1	1			1		1	
	14:00	3,01	2,71	0,30	1	1			1		1	
	15:00	2,93	2,63	0,29	1	1			1		1	
	16:00	2,97	2,78	0,19	1	1			1		1	
	17:00	3,03	2,72	0,31	1	1			1		1	
	18:00	3,11	2,81	0,30	1	1			1		1	
	19:00	3,25	2,63	0,62	1	1			1		1	
	20:00	3,31	2,28	1,02	1	1			1			
	21:00	3,40	2,47	0,93	1	1			1			
	22:00	3,20	2,26	0,95	1	1			1			
	23:00	2,91	2,07	0,85	1	1			1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 30/6/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή	00:00	2,67	1,84	0,82	1	1			1			
	01:00	2,46	1,65	0,82	1	1						
	02:00	2,31	1,60	0,71	1	1						
	03:00	2,24	1,63	0,60	1	1						
	04:00	2,16	1,47	0,68	1	1						
	05:00	2,11	1,54	0,57	1	1						
	06:00	2,16	1,54	0,61	1	1						
	07:00	2,38	1,71	0,67	1	1						
	08:00	2,71	2,03	0,67	1	1			1			
	09:00	3,00	2,25	0,75	1	1			1			
	10:00	3,17	2,42	0,75	1	1			1			
	11:00	3,24	2,51	0,73	1	1			1			
	12:00	3,01	2,29	0,72	1	1			1			
	13:00	3,22	2,37	0,85	1	1			1			
	14:00	3,23	2,24	0,99	1	1			1			
	15:00	2,94	1,95	0,99	1	1			1			
	16:00	2,95	1,96	0,99	1	1			1			
	17:00	2,98	1,93	1,04	1	1			1			
	18:00	3,19	2,10	1,09	1	1			1			
	19:00	3,27	2,16	1,11	1	1			1			
	20:00	3,31	2,22	1,09	1	1			1			
	21:00	3,39	2,41	0,98	1	1			1			
	22:00	3,23	2,28	0,95	1	1			1			
	23:00	3,03	2,12	0,91	1	1			1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.