ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 1 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/6/23 0:00	94,00	93,49	0,51	0,00						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 1:00	84,00	83,45	0,55	0,00						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 2:00	79,00	78,56	0,44	0,00						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 3:00	74,00	73,81	0,19	0,00						1	1					1			1	1		
1/6/23 4:00	73,00	72,82	0,18	0,00						1	1					1			1	1		
1/6/23 5:00	75,00	74,72	0,28	0,00						1	1					1			1	1		
1/6/23 6:00	81,00	79,90	0,54	0,56						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 7:00	91,00	87,71	0,48	2,81						1	1					1			1	1	1	
1/6/23 8:00	105,00	98,84	0,36	5,80					1	1	1					1			1	1	1	
1/6/23 9:00	114,00	105,57	0,45	7,98					1	1	1					1			1	1	1	
1/6/23 10:00	116,00	106,13	0,52	9,35					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 11:00	121,00	109,50	1,07	10,43					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 12:00	125,00	111,38	1,92	11,70					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 13:00	128,00	112,65	2,95	12,40					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 14:00	129,00	112,86	3,84	12,30					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 15:00	126,00	110,16	4,49	11,35					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 16:00	127,00	112,48	4,89	9,63					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 17:00	128,00	115,88	4,88	7,24					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 18:00	129,00	120,09	4,97	3,94					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 19:00	128,00	122,35	4,77	0,88					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 20:00	127,00	122,25	4,75	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 21:00	121,00	115,81	5,19	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	1
1/6/23 22:00	120,00	114,68	5,32	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1
1/6/23 23:00	109,00	103,58	5,42	0,00					1	1	1					1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 2 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/6/23 0:00	86,00	79,65	6,35	0,00						1	1							1	1	1	1	
2/6/23 1:00	80,00	74,12	5,88	0,00						1	1							1	1	1		
2/6/23 2:00	79,00	73,59	5,41	0,00						1	1							1	1	1		
2/6/23 3:00	75,00	70,30	4,70	0,00						1	1							1	1	1		
2/6/23 4:00	74,00	70,54	3,46	0,00						1	1							1	1	1		
2/6/23 5:00	80,00	77,60	2,40	0,00						1	1							1	1	1	1	
2/6/23 6:00	86,00	83,48	2,20	0,32						1	1							1	1	1	1	
2/6/23 7:00	99,00	93,65	3,28	2,07					1	1	1							1	1	1	1	
2/6/23 8:00	108,00	98,05	5,31	4,64					1	1	1							1	1	1	1	
2/6/23 9:00	118,00	103,75	7,36	6,89					1	1	1							1	1	1	1	
2/6/23 10:00	118,00	100,68	9,06	8,26					1	1	1							1	1	1	1	
2/6/23 11:00	120,00	100,40	10,57	9,03					1	1	1							1	1	1	1	
2/6/23 12:00	123,00	102,53	11,37	9,10					1	1	1							1	1	1	1	
2/6/23 13:00	130,00	109,52	11,84	8,64					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 14:00	129,00	108,44	12,37	8,19					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 15:00	126,00	106,17	12,87	6,96					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 16:00	125,00	108,46	11,69	4,85					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 17:00	126,00	114,81	8,34	2,85					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 18:00	125,00	117,92	5,88	1,20					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 19:00	127,00	120,83	5,92	0,25					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 20:00	129,00	122,17	6,83	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 21:00	120,00	112,97	7,03	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 22:00	110,00	103,29	6,71	0,00						1	1							1	1	1	1	1
2/6/23 23:00	96,00	89,44	6,56	0,00						1	1							1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 3 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/6/23 0:00	87,00	77,99	9,01	0,00						1	1					1		1	1	1		
3/6/23 1:00	84,00	74,56	9,44	0,00						1	1					1		1	1			
3/6/23 2:00	79,00	69,79	9,21	0,00						1	1					1		1	1			
3/6/23 3:00	76,00	67,73	8,27	0,00						1	1					1		1	1			
3/6/23 4:00	75,00	66,86	8,14	0,00						1	1					1		1	1			
3/6/23 5:00	80,00	70,68	9,32	0,00						1	1					1		1	1			
3/6/23 6:00	84,00	72,88	10,52	0,60						1	1					1		1	1			
3/6/23 7:00	98,00	83,76	11,18	3,06						1	1					1		1	1	1		
3/6/23 8:00	106,00	88,51	11,27	6,22						1	1					1		1	1	1		
3/6/23 9:00	116,00	95,84	11,24	8,92					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 10:00	118,00	95,43	11,61	10,96					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 11:00	120,00	95,55	12,05	12,40					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 12:00	123,00	97,07	12,65	13,28					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 13:00	127,00	100,56	12,98	13,46					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 14:00	128,00	102,49	12,51	13,00					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 15:00	124,00	99,91	12,07	12,02					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 16:00	123,00	99,95	12,69	10,36					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 17:00	125,00	103,17	13,99	7,84					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 18:00	126,00	106,80	14,95	4,25					1	1	1					1		1	1	1	1	
3/6/23 19:00	128,00	111,52	15,46	1,02					1	1	1					1		1	1	1	1	
3/6/23 20:00	129,00	112,73	16,27	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	
3/6/23 21:00	120,00	103,28	16,72	0,00					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 22:00	110,00	94,20	15,80	0,00					1	1	1					1		1	1	1		
3/6/23 23:00	96,00	81,62	14,38	0,00						1	1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/6/23 0:00	85,00	73,25	11,75	0,00						1	1					1		1	1			
4/6/23 1:00	83,00	72,26	10,74	0,00						1	1					1		1	1			
4/6/23 2:00	77,00	66,29	10,71	0,00						1	1					1		1	1			
4/6/23 3:00	74,00	62,28	11,72	0,00						1	1					1		1				
4/6/23 4:00	72,00	60,25	11,75	0,00						1	1					1		1				
4/6/23 5:00	75,00	63,58	11,42	0,00						1	1					1		1				
4/6/23 6:00	79,00	67,01	11,46	0,53						1	1					1		1	1			
4/6/23 7:00	90,00	75,18	11,90	2,92						1	1					1		1	1			
4/6/23 8:00	107,00	88,03	12,79	6,18						1	1					1		1	1	1		
4/6/23 9:00	115,00	92,98	13,06	8,96					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 10:00	116,00	92,01	12,96	11,03					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 11:00	118,00	92,41	12,94	12,65					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 12:00	122,00	95,30	13,07	13,63					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 13:00	126,00	98,16	14,00	13,84					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 14:00	127,00	98,77	14,88	13,35					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 15:00	122,00	94,67	15,03	12,30					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 16:00	121,00	95,38	15,01	10,61					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 17:00	124,00	100,39	15,46	8,15					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 18:00	125,00	104,13	16,41	4,46					1	1	1					1		1	1	1		
4/6/23 19:00	126,00	107,85	17,13	1,02					1	1	1					1		1	1	1	1	
4/6/23 20:00	129,00	111,42	17,58	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	
4/6/23 21:00	121,00	103,73	17,27	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	
4/6/23 22:00	113,00	97,42	15,58	0,00						1	1					1		1	1	1	1	
4/6/23 23:00	95,00	81,26	13,74	0,00						1	1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 5 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/6/23 0:00	85,00	67,42	17,58	0,00						1	1					1		1	1			
5/6/23 1:00	83,00	65,96	17,04	0,00						1	1					1		1	1			
5/6/23 2:00	77,00	59,59	17,41	0,00						1	1					1		1				
5/6/23 3:00	74,00	55,54	18,46	0,00						1	1					1		1				
5/6/23 4:00	72,00	52,75	19,25	0,00						1	1					1		1				
5/6/23 5:00	75,00	55,66	19,34	0,00						1	1					1		1				
5/6/23 6:00	82,00	63,13	17,82	1,05						1	1					1		1	1			
5/6/23 7:00	93,00	74,34	14,48	4,18						1	1					1		1	1			
5/6/23 8:00	109,00	90,15	11,09	7,76						1	1					1		1	1	1		
5/6/23 9:00	115,00	94,84	9,41	10,75					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 10:00	117,00	94,50	9,57	12,93					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 11:00	118,00	93,47	10,20	14,33					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 12:00	122,00	96,83	10,17	15,00					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 13:00	128,00	102,63	10,37	15,00					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 14:00	130,00	104,09	11,54	14,37					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 15:00	122,00	96,15	12,60	13,25					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 16:00	121,00	96,68	12,80	11,52					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 17:00	124,00	101,76	13,32	8,92					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 18:00	125,00	106,07	13,87	5,06					1	1	1					1		1	1	1		
5/6/23 19:00	126,00	111,21	13,52	1,27					1	1	1					1		1	1	1	1	
5/6/23 20:00	131,00	118,29	12,71	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	
5/6/23 21:00	123,00	111,25	11,75	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	
5/6/23 22:00	112,00	101,47	10,53	0,00						1	1					1		1	1	1	1	
5/6/23 23:00	99,00	90,01	8,99	0,00						1	1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 6 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/6/23 0:00	85,00	77,35	7,65	0,00						1	1					1		1	1			
6/6/23 1:00	83,00	76,74	6,26	0,00						1	1					1		1	1			
6/6/23 2:00	77,00	71,61	5,39	0,00						1	1					1		1	1			
6/6/23 3:00	74,00	68,85	5,15	0,00						1	1					1		1	1			
6/6/23 4:00	72,00	66,95	5,05	0,00						1	1					1		1	1			
6/6/23 5:00	75,00	69,97	5,03	0,00						1	1					1		1	1			
6/6/23 6:00	82,00	76,34	4,75	0,91						1	1					1		1	1			
6/6/23 7:00	93,00	85,23	4,01	3,76						1	1					1		1	1	1		
6/6/23 8:00	109,00	98,60	3,41	6,99					1	1	1					1		1	1	1		
6/6/23 9:00	115,00	102,01	3,19	9,80					1	1	1					1		1	1	1		
6/6/23 10:00	117,00	101,47	3,55	11,98					1	1	1					1		1	1	1		
6/6/23 11:00	118,00	100,36	4,15	13,49					1	1	1					1		1	1	1		
6/6/23 12:00	122,00	103,30	4,65	14,05					1	1	1					1		1	1	1		
6/6/23 13:00	128,00	108,79	5,19	14,02					1	1	1					1		1	1	1		
6/6/23 14:00	133,00	113,92	5,76	13,32					1	1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 15:00	125,00	106,85	6,24	11,91					1	1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 16:00	123,00	106,27	6,72	10,01					1	1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 17:00	124,00	109,30	7,25	7,45					1	1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 18:00	125,00	113,22	7,67	4,11					1	1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 19:00	126,00	116,93	8,02	1,05					1	1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 20:00	131,00	122,98	8,02	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 21:00	123,00	115,49	7,51	0,00					1	1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 22:00	112,00	105,31	6,69	0,00						1	1					1		1	1	1	1	
6/6/23 23:00	102,00	96,19	5,81	0,00						1	1					1		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 7 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
7/6/23 0:00	98,00	96,75	1,25	0,00		1					1							1	1	1	1	1
7/6/23 1:00	87,00	85,49	1,51	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 2:00	82,50	80,57	1,93	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 3:00	80,00	77,44	2,56	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 4:00	78,00	75,06	2,94	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 5:00	80,00	77,42	2,58	0,00		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 6:00	84,00	81,14	1,98	0,88		1					1							1	1	1	1	
7/6/23 7:00	96,00	90,58	1,59	3,83		1				1	1							1	1	1	1	
7/6/23 8:00	111,00	102,14	1,41	7,45		1				1	1							1	1	1	1	
7/6/23 9:00	121,00	109,24	1,43	10,33		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 10:00	126,00	111,98	1,65	12,37		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 11:00	129,00	113,70	1,70	13,60		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 12:00	130,00	114,36	1,73	13,91		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 13:00	134,00	118,63	2,09	13,28		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 14:00	132,00	117,40	2,48	12,12		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 15:00	127,00	113,18	2,86	10,96		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 16:00	126,00	113,73	2,92	9,35		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 17:00	126,00	116,29	2,72	6,99		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 18:00	130,00	123,42	2,64	3,94		1			1	1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 19:00	133,00	129,32	2,63	1,05		1			1	1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 20:00	134,00	131,28	2,72	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 21:00	135,00	132,00	3,00	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 22:00	124,00	120,76	3,24	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1
7/6/23 23:00	110,00	106,87	3,13	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. ΑΤΜ2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/6/23 0:00	103,00	100,16	2,84	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
8/6/23 1:00	90,00	87,23	2,77	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 2:00	84,00	80,46	3,54	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 3:00	82,00	77,71	4,29	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 4:00	79,00	74,48	4,52	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 5:00	82,00	77,15	4,85	0,00		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 6:00	86,00	79,95	5,42	0,63		1				1	1							1	1	1		
8/6/23 7:00	100,00	91,16	5,89	2,95		1				1	1							1	1	1	1	
8/6/23 8:00	117,00	105,45	5,68	5,87		1				1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 9:00	127,00	113,93	4,78	8,29		1				1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 10:00	134,00	119,73	4,05	10,22		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 11:00	135,00	119,06	3,92	12,02		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 12:00	136,00	118,70	4,27	13,03		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 13:00	137,00	118,73	4,99	13,28		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 14:00	140,00	121,66	5,59	12,75		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 15:00	134,00	117,33	5,22	11,45		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 16:00	130,00	115,26	5,04	9,70		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 17:00	131,00	118,04	5,72	7,24		1			1	1	1							1	1	1	1	
8/6/23 18:00	137,00	126,60	6,36	4,04		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 19:00	139,00	131,70	6,28	1,02		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 20:00	140,00	134,49	5,51	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 21:00	137,00	132,00	5,00	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 22:00	126,00	120,70	5,30	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1
8/6/23 23:00	114,00	108,09	5,91	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. ΑΤΜ2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/6/23 0:00	110,00	103,80	6,20	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
9/6/23 1:00	96,00	88,16	7,84	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 2:00	89,00	80,22	8,78	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 3:00	86,00	76,76	9,24	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 4:00	83,00	73,44	9,56	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 5:00	84,00	74,16	9,84	0,00		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 6:00	87,00	76,38	9,81	0,81		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 7:00	94,00	80,88	9,47	3,65		1				1	1							1	1	1		
9/6/23 8:00	113,00	97,15	8,75	7,10		1				1	1							1	1	1	1	
9/6/23 9:00	126,00	107,75	8,17	10,08		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 10:00	134,00	113,86	7,95	12,19		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 11:00	137,00	115,24	8,20	13,56		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 12:00	139,00	115,40	9,41	14,19		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 13:00	139,00	114,47	10,51	14,02		1				1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 14:00	142,00	117,55	11,20	13,25		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 15:00	140,00	116,54	11,55	11,91		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 16:00	136,00	114,33	11,97	9,70		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 17:00	135,00	115,07	12,94	6,99		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 18:00	139,00	121,25	13,85	3,90		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 19:00	144,00	128,38	14,57	1,05		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 20:00	147,00	131,30	15,70	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 21:00	144,00	127,58	16,42	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 22:00	137,00	121,04	15,96	0,00		1			1	1	1							1	1	1	1	1
9/6/23 23:00	125,00	109,19	15,81	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

1. ΑΤΜ2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 10MW

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/6/23 0:00	106,00	89,48	16,52	0,00						1	1							1	1	1	1	
10/6/23 1:00	96,00	77,77	18,23	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 2:00	89,00	69,40	19,60	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 3:00	86,00	65,88	20,12	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 4:00	83,00	63,09	19,91	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 5:00	84,00	64,38	19,62	0,00						1	1							1	1	1		
10/6/23 6:00	86,00	65,54	19,62	0,84						1	1							1	1	1		
10/6/23 7:00	93,50	70,53	19,28	3,69						1	1							1	1	1		
10/6/23 8:00	112,50	86,73	18,50	7,27						1	1							1	1	1	1	
10/6/23 9:00	125,50	97,31	17,76	10,43						1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 10:00	133,50	103,72	17,17	12,61						1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 11:00	136,00	105,93	16,05	14,02					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 12:00	139,50	110,50	14,35	14,65					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 13:00	140,00	111,25	14,06	14,69					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 14:00	142,00	112,49	15,42	14,09					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 15:00	140,00	110,56	16,65	12,79					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 16:00	135,50	107,08	17,49	10,93					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 17:00	134,50	108,25	17,99	8,26					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 18:00	139,00	116,32	17,97	4,71					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 19:00	143,00	124,22	17,55	1,23					1	1	1				1			1	1	1	1	1
10/6/23 20:00	145,00	127,85	17,15	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
10/6/23 21:00	143,00	126,17	16,83	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
10/6/23 22:00	136,00	119,65	16,35	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1
10/6/23 23:00	124,00	107,42	16,58	0,00						1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/6/23 0:00	106,00	88,72	17,28	0,00						1	1							1	1	1	1	
11/6/23 1:00	96,00	79,03	16,97	0,00						1	1							1	1	1	1	
11/6/23 2:00	89,00	73,00	16,00	0,00						1	1							1	1	1		
11/6/23 3:00	86,00	71,16	14,84	0,00						1	1							1	1	1		
11/6/23 4:00	83,00	69,47	13,53	0,00						1	1							1	1	1		
11/6/23 5:00	84,00	72,23	11,77	0,00						1	1							1	1	1		
11/6/23 6:00	85,50	75,30	9,39	0,81						1	1							1	1	1		
11/6/23 7:00	93,50	82,16	7,55	3,79						1	1							1	1	1	1	
11/6/23 8:00	111,00	97,35	6,24	7,41						1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 9:00	122,00	106,61	5,34	10,05						1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 10:00	129,00	112,48	4,68	11,84					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 11:00	131,00	113,27	4,52	13,21					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 12:00	133,00	114,09	4,82	14,09					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 13:00	134,00	114,57	5,17	14,26					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 14:00	136,00	117,09	5,14	13,77					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 15:00	133,00	115,76	4,56	12,68					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 16:00	130,00	114,68	4,39	10,93					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 17:00	129,00	116,10	4,54	8,36					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 18:00	133,00	123,44	4,78	4,78					1	1	1							1	1	1	1	1
11/6/23 19:00	137,00	130,93	4,80	1,27					1	1	1				1			1	1	1	1	1
11/6/23 20:00	139,00	134,64	4,36	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
11/6/23 21:00	138,00	134,13	3,87	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
11/6/23 22:00	131,00	127,33	3,67	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
11/6/23 23:00	119,00	115,04	3,96	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
12/6/23 0:00	106,00	101,97	4,03	0,00						1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 1:00	96,00	92,10	3,90	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 2:00	89,00	85,19	3,81	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 3:00	86,00	82,19	3,81	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 4:00	83,00	79,12	3,88	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 5:00	84,00	80,12	3,88	0,00						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 6:00	86,00	81,44	3,65	0,91						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 7:00	93,50	86,59	3,29	3,62						1	1							1	1	1	1	
12/6/23 8:00	112,50	102,46	3,15	6,89						1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 9:00	125,50	112,48	3,25	9,77					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 10:00	133,50	117,76	3,79	11,95					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 11:00	136,00	118,12	4,53	13,35					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 12:00	139,50	120,06	5,25	14,19					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 13:00	140,00	119,71	5,99	14,30					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 14:00	142,00	121,87	6,36	13,77					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 15:00	140,00	120,78	6,64	12,58					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 16:00	135,50	117,60	7,11	10,79					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 17:00	134,50	118,79	7,42	8,29					1	1	1							1	1	1	1	1
12/6/23 18:00	139,00	126,64	7,58	4,78					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 19:00	143,00	134,30	7,40	1,30					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 20:00	145,00	138,04	6,96	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 21:00	143,00	136,36	6,64	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 22:00	136,00	129,35	6,65	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
12/6/23 23:00	124,00	117,53	6,47	0,00					1	1	1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
13/6/23 0:00	107,00	103,00	4,00	0,00						1	1							1	1	1	1	1
13/6/23 1:00	98,00	93,60	4,40	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 2:00	91,00	86,25	4,75	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 3:00	87,00	82,08	4,92	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 4:00	86,00	81,24	4,76	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 5:00	85,00	80,74	4,26	0,00						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 6:00	87,00	82,48	3,61	0,91						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 7:00	94,00	86,97	3,13	3,90						1	1							1	1	1	1	
13/6/23 8:00	113,00	102,62	2,90	7,48						1	1							1	1	1	1	1
13/6/23 9:00	127,00	113,88	2,72	10,40						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 10:00	135,00	119,87	2,59	12,54						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 11:00	137,00	120,46	2,63	13,91						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 12:00	140,00	122,44	3,05	14,51						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 13:00	142,00	123,82	3,63	14,55						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 14:00	144,00	125,78	4,27	13,95						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 15:00	142,00	123,97	5,24	12,79						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 16:00	140,00	123,06	5,91	11,03						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 17:00	142,00	127,50	5,89	8,61						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 18:00	144,00	132,67	6,27	5,06						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 19:00	146,00	137,06	7,57	1,37					1	1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 20:00	148,00	139,09	8,91	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 21:00	142,00	132,83	9,17	0,00					1	1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 22:00	140,00	131,32	8,68	0,00						1	1				1			1	1	1	1	1
13/6/23 23:00	132,00	123,21	8,79	0,00						1	1				1			1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/6/23 0:00	108,00	94,20	13,80	0,00						1	1							1	1	1	1	1
14/6/23 1:00	99,00	84,69	14,31	0,00						1	1							1	1	1	1	
14/6/23 2:00	92,00	77,38	14,62	0,00						1	1							1	1	1	1	
14/6/23 3:00	88,00	73,76	14,24	0,00						1	1							1	1	1	1	
14/6/23 4:00	87,00	73,67	13,33	0,00						1	1							1	1	1	1	
14/6/23 5:00	86,00	73,54	12,46	0,00						1	1							1	1	1	1	
14/6/23 6:00	88,00	75,38	11,67	0,95						1	1							1	1	1	1	
14/6/23 7:00	95,00	80,12	11,05	3,83						1	1							1	1	1	1	
14/6/23 8:00	113,00	94,99	10,53	7,48						1	1							1	1	1	1	1
14/6/23 9:00	128,00	107,02	10,47	10,51						1	1							1	1	1	1	1
14/6/23 10:00	135,00	111,48	10,73	12,79						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 11:00	138,00	112,83	10,94	14,23						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 12:00	141,00	114,43	11,53	15,04						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 13:00	143,00	115,90	11,96	15,14						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 14:00	145,00	117,82	12,53	14,65						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 15:00	144,00	116,59	13,85	13,56						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 16:00	141,00	114,03	15,20	11,77						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 17:00	140,00	114,70	16,24	9,06						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 18:00	143,00	121,48	16,28	5,24						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 19:00	147,00	129,58	16,01	1,41						1	1				1		1	1	1	1	1	1
14/6/23 20:00	148,00	131,64	16,36	0,00						1	1				1		1	1	1	1	1	1
14/6/23 21:00	140,00	123,77	16,23	0,00						1	1				1		1	1	1	1	1	1
14/6/23 22:00	138,00	122,32	15,68	0,00						1	1						1	1	1	1	1	1
14/6/23 23:00	131,00	115,81	15,19	0,00						1	1						1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
15/6/23 0:00	109,00	96,11	12,89	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
15/6/23 1:00	99,00	85,91	13,09	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
15/6/23 2:00	93,00	79,47	13,53	0,00		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 3:00	88,00	74,55	13,45	0,00		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 4:00	86,50	74,22	12,28	0,00		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 5:00	86,00	75,51	10,49	0,00		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 6:00	89,00	79,18	8,87	0,95		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 7:00	95,00	83,78	7,11	4,11		1				1	1							1	1	1		
15/6/23 8:00	114,00	100,23	5,90	7,87		1				1	1							1	1	1	1	
15/6/23 9:00	129,00	113,01	5,17	10,82		1				1	1							1	1	1	1	1
15/6/23 10:00	136,00	118,20	4,84	12,96		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 11:00	139,00	119,40	5,16	14,44		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 12:00	141,00	120,42	5,40	15,18		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 13:00	142,00	121,42	5,37	15,21		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 14:00	146,00	126,33	4,84	14,83		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 15:00	143,00	125,31	3,99	13,70		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 16:00	142,00	126,89	3,23	11,88		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 17:00	141,00	128,41	3,35	9,24		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 18:00	144,00	135,06	3,53	5,41		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
15/6/23 19:00	147,00	143,42	2,10	1,48		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
15/6/23 20:00	148,00	147,20	0,80	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
15/6/23 21:00	141,00	140,56	0,44	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
15/6/23 22:00	134,00	133,78	0,22	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
15/6/23 23:00	129,00	128,90	0,10	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/6/23 0:00	109,00	108,94	0,06	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 1:00	99,00	98,85	0,15	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 2:00	92,00	91,47	0,53	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 3:00	89,00	87,46	1,54	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 4:00	88,00	85,80	2,20	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 5:00	87,00	85,09	1,91	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 6:00	90,00	87,51	2,00	0,49		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 7:00	95,00	89,37	3,14	2,49		1				1	1						1		1	1	1	
16/6/23 8:00	113,00	101,47	6,08	5,45		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 9:00	129,00	111,02	9,65	8,33		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 10:00	126,00	102,82	12,46	10,72		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 11:00	138,00	110,08	15,45	12,47		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 12:00	142,00	110,31	18,06	13,63		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 13:00	144,00	109,88	20,14	13,98		1				1	1						1		1	1	1	1
16/6/23 14:00	145,00	111,00	20,37	13,63		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 15:00	144,00	113,98	17,48	12,54		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 16:00	141,00	116,89	13,78	10,33		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 17:00	140,00	123,32	9,48	7,20		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 18:00	143,00	133,97	5,16	3,87		1				1	1						1	1	1	1	1	1
16/6/23 19:00	147,00	142,75	3,27	0,98		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
16/6/23 20:00	150,00	147,16	2,84	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
16/6/23 21:00	141,00	138,32	2,68	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
16/6/23 22:00	139,00	136,22	2,78	0,00		1				1	1				1		1	1	1	1	1	1
16/6/23 23:00	132,00	129,07	2,93	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/6/23 0:00	110,00	106,94	3,06	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1
17/6/23 1:00	100,00	96,84	3,16	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 2:00	93,00	89,85	3,15	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 3:00	89,00	85,86	3,14	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 4:00	88,00	84,67	3,33	0,00		1				1	1							1	1	1		
17/6/23 5:00	87,00	83,45	3,55	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 6:00	91,00	86,23	4,03	0,74		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 7:00	99,00	90,62	5,22	3,16		1				1	1							1	1	1	1	
17/6/23 8:00	114,00	101,37	6,55	6,08		1				1	1							1	1	1	1	1
17/6/23 9:00	125,00	109,54	7,34	8,12		1				1	1							1	1	1	1	1
17/6/23 10:00	135,00	117,89	7,94	9,17		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 11:00	138,00	119,78	8,28	9,94		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 12:00	142,00	123,14	8,14	10,72		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 13:00	145,00	126,32	7,68	11,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 14:00	146,00	128,55	7,02	10,43		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 15:00	143,00	126,27	7,07	9,66		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 16:00	142,00	125,67	7,62	8,71		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 17:00	141,00	126,72	7,36	6,92		1				1	1						1	1	1	1	1	1
17/6/23 18:00	144,00	133,14	6,89	3,97		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 19:00	147,00	139,48	6,54	0,98		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 20:00	149,00	143,15	5,85	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 21:00	140,00	134,87	5,13	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 22:00	138,00	133,17	4,83	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
17/6/23 23:00	132,00	126,93	5,07	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
18/6/23 0:00	108,00	102,55	5,45	0,00		1				1	1							1	1	1	1	1
18/6/23 1:00	97,00	91,18	5,82	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
18/6/23 2:00	90,00	84,12	5,88	0,00		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 3:00	88,00	82,34	5,66	0,00		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 4:00	87,00	81,19	5,81	0,00		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 5:00	86,00	79,68	6,32	0,00		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 6:00	89,00	81,81	6,49	0,70		1				1	1							1	1	1		
18/6/23 7:00	94,00	84,80	6,00	3,20		1				1	1							1	1	1	1	
18/6/23 8:00	109,00	97,28	5,33	6,39		1				1	1							1	1	1	1	
18/6/23 9:00	120,00	106,07	4,83	9,10		1				1	1							1	1	1	1	1
18/6/23 10:00	131,00	115,45	4,55	11,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 11:00	135,00	118,04	4,63	12,33		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 12:00	140,00	121,51	5,38	13,11		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 13:00	142,00	122,24	6,48	13,28		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 14:00	144,00	123,39	7,75	12,86		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 15:00	142,00	121,01	9,15	11,84		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 16:00	140,00	119,16	10,44	10,40		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 17:00	138,00	118,12	11,66	8,22		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 18:00	142,00	124,51	12,75	4,74		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 19:00	145,00	129,92	13,88	1,20		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/6/23 20:00	147,00	132,12	14,88	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/6/23 21:00	147,00	131,90	15,10	0,00		1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
18/6/23 22:00	136,00	120,52	15,48	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
18/6/23 23:00	125,00	108,98	16,02	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/6/23 0:00	111,00	95,05	15,95	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
19/6/23 1:00	99,00	83,34	15,66	0,00		1				1	1							1	1	1	1	
19/6/23 2:00	91,00	75,81	15,19	0,00		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 3:00	90,00	75,32	14,68	0,00		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 4:00	88,00	73,52	14,48	0,00		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 5:00	90,00	75,24	14,76	0,00		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 6:00	93,00	76,79	15,23	0,98		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 7:00	96,00	76,50	15,67	3,83		1				1	1							1	1	1		
19/6/23 8:00	112,00	89,08	15,68	7,24		1				1	1							1	1	1	1	
19/6/23 9:00	123,00	97,62	15,19	10,19		1				1	1							1	1	1	1	1
19/6/23 10:00	132,00	104,59	14,90	12,51		1				1	1							1	1	1	1	1
19/6/23 11:00	135,00	105,79	15,12	14,09		1				1	1							1	1	1	1	1
19/6/23 12:00	141,00	110,72	15,31	14,97		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 13:00	144,00	113,34	15,59	15,07		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 14:00	147,00	115,92	16,60	14,48		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 15:00	145,00	113,69	17,96	13,35		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 16:00	143,00	111,90	19,54	11,56		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 17:00	144,00	113,61	21,50	8,89		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 18:00	145,00	116,57	23,23	5,20		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 19:00	147,00	121,08	24,41	1,51		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 20:00	149,00	123,73	25,27	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 21:00	149,00	123,67	25,33	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 22:00	138,00	113,25	24,75	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1
19/6/23 23:00	129,00	105,14	23,86	0,00		1				1	1						1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
20/6/23 0:00	112,00	88,14	23,86	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
20/6/23 1:00	100,00	77,71	22,29	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
20/6/23 2:00	92,00	69,48	22,52	0,00		1				1	1						1		1	1		
20/6/23 3:00	91,00	67,32	23,68	0,00		1				1	1						1		1	1		
20/6/23 4:00	89,00	64,20	24,80	0,00		1				1	1								1	1		
20/6/23 5:00	92,00	66,35	25,65	0,00		1				1	1								1	1		
20/6/23 6:00	95,00	68,53	25,49	0,98		1				1	1						1		1	1		
20/6/23 7:00	97,00	68,92	23,93	4,15		1				1	1						1		1	1		
20/6/23 8:00	114,00	84,21	21,88	7,91		1				1	1						1		1	1	1	
20/6/23 9:00	124,00	92,97	20,14	10,89		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 10:00	133,00	101,35	18,47	13,18		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 11:00	135,00	102,96	17,42	14,62		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 12:00	142,00	108,94	17,74	15,32		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 13:00	145,00	110,41	19,27	15,32		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 14:00	148,00	111,56	21,65	14,79		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 15:00	147,00	109,03	24,34	13,63		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 16:00	144,00	104,92	27,20	11,88		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 17:00	145,00	106,22	29,47	9,31		1				1	1						1		1	1	1	1
20/6/23 18:00	146,00	109,84	30,75	5,41		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 19:00	149,00	116,18	31,34	1,48		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 20:00	150,00	118,44	31,56	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 21:00	150,00	118,91	31,09	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 22:00	142,00	112,07	29,93	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
20/6/23 23:00	130,00	102,08	27,92	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/6/23 0:00	113,00	87,32	25,68	0,00		1				1	1						1		1	1	1	
21/6/23 1:00	102,00	78,17	23,83	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 2:00	93,00	71,04	21,96	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 3:00	91,00	70,65	20,35	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 4:00	89,00	69,68	19,32	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 5:00	93,00	74,56	18,44	0,00		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 6:00	97,00	78,66	17,29	1,05		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 7:00	100,00	79,74	15,90	4,36		1				1	1						1		1	1		
21/6/23 8:00	114,00	90,97	14,88	8,15		1				1	1						1		1	1	1	
21/6/23 9:00	124,00	97,95	14,88	11,17		1				1	1						1		1	1	1	1
21/6/23 10:00	134,00	105,84	14,77	13,39		1				1	1						1		1	1	1	1
21/6/23 11:00	136,00	106,86	14,31	14,83		1				1	1						1		1	1	1	1
21/6/23 12:00	143,00	112,95	14,52	15,53		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 13:00	146,00	114,70	15,70	15,60		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 14:00	149,00	116,67	17,26	15,07		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 15:00	148,00	115,68	18,41	13,91		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 16:00	145,00	113,04	19,87	12,09		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 17:00	145,00	113,96	21,62	9,42		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 18:00	147,00	118,58	22,94	5,48		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 19:00	148,00	122,17	24,32	1,51		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 20:00	151,00	125,60	25,40	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 21:00	151,00	125,46	25,54	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 22:00	143,00	118,07	24,93	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
21/6/23 23:00	132,00	108,33	23,67	0,00		1				1	1						1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/6/23 0:00	112,00	90,52	21,48	0,00		1				1	1								1	1	1	1
22/6/23 1:00	103,00	83,94	19,06	0,00		1				1	1								1	1	1	1
22/6/23 2:00	94,00	77,01	16,99	0,00		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 3:00	90,00	74,52	15,48	0,00		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 4:00	88,00	73,27	14,73	0,00		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 5:00	92,00	77,57	14,43	0,00		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 6:00	96,00	80,62	14,26	1,12		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 7:00	101,00	82,64	14,04	4,32		1				1	1								1	1	1	
22/6/23 8:00	115,00	94,30	12,72	7,98		1				1	1								1	1	1	1
22/6/23 9:00	123,00	101,02	10,91	11,07		1				1	1					1			1	1	1	1
22/6/23 10:00	135,00	111,65	9,93	13,42		1				1	1					1			1	1	1	1
22/6/23 11:00	137,00	112,81	9,29	14,90		1				1	1					1			1	1	1	1
22/6/23 12:00	144,00	119,25	9,15	15,60		1				1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 13:00	147,00	121,86	9,54	15,60		1				1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 14:00	150,00	124,77	10,23	15,00		1				1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 15:00	147,00	122,27	11,03	13,70		1				1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 16:00	144,00	120,87	11,32	11,81		1				1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 17:00	144,00	123,97	10,86	9,17		1				1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 18:00	148,00	132,76	9,83	5,41		1				1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 19:00	150,00	139,67	8,75	1,58		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 20:00	152,00	144,04	7,96	0,00		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 21:00	152,00	144,72	7,28	0,00		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 22:00	142,00	135,15	6,85	0,00		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
22/6/23 23:00	131,00	124,52	6,48	0,00		1				1	1				1	1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/6/23 0:00	114,00	109,93	4,07	0,00		1				1	1					1			1	1	1	1
23/6/23 1:00	104,00	100,90	3,10	0,00		1				1	1					1			1	1	1	1
23/6/23 2:00	95,00	92,48	2,52	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 3:00	92,00	89,81	2,19	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 4:00	89,00	86,65	2,35	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 5:00	93,00	90,33	2,67	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 6:00	97,00	93,11	2,77	1,12		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 7:00	102,00	95,04	2,46	4,50		1				1	1					1			1	1	1	
23/6/23 8:00	117,00	106,73	2,05	8,22		1				1	1					1			1	1	1	1
23/6/23 9:00	125,00	111,55	2,17	11,28		1				1	1					1			1	1	1	1
23/6/23 10:00	137,00	120,64	2,80	13,56		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 11:00	139,00	120,47	3,49	15,04		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 12:00	145,00	124,98	4,28	15,74		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 13:00	148,00	126,70	5,45	15,85		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 14:00	152,00	130,05	6,63	15,32		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 15:00	149,00	127,29	7,55	14,16		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 16:00	146,00	125,22	8,48	12,30		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 17:00	145,00	126,25	9,19	9,56		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 18:00	150,00	134,63	9,75	5,62		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 19:00	151,00	139,08	10,27	1,65		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 20:00	152,00	141,61	10,35	0,04		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 21:00	151,00	140,87	10,13	0,00		1			1	1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 22:00	143,00	133,29	9,71	0,00		1				1	1				1	1			1	1	1	1
23/6/23 23:00	134,00	124,89	9,11	0,00		1				1	1				1	1			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											**ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ**						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/6/23 0:00	115,00	110,41	4,59	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
24/6/23 1:00	108,00	103,49	4,51	0,00		1				1	1					1			1	1	1	1
24/6/23 2:00	100,00	95,52	4,48	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
24/6/23 3:00	98,00	93,57	4,43	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
24/6/23 4:00	98,00	93,31	4,69	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
24/6/23 5:00	99,00	94,37	4,63	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
24/6/23 6:00	103,00	98,04	4,01	0,95		1				1	1					1			1	1	1	1
24/6/23 7:00	108,00	100,71	3,21	4,08		1				1	1					1			1	1	1	1
24/6/23 8:00	124,00	113,59	2,57	7,84		1				1	1				1	1			1	1	1	1
24/6/23 9:00	136,00	123,13	2,08	10,79		1				1	1				1	1			1	1	1	1
24/6/23 10:00	145,00	130,15	1,85	13,00		1				1	1				1	1			1	1	1	1
24/6/23 11:00	147,00	130,64	1,88	14,48		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 12:00	154,00	136,71	2,11	15,18		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 13:00	159,00	141,03	2,72	15,25		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 14:00	162,00	143,78	3,53	14,69		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 15:00	158,00	140,31	4,13	13,56		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 16:00	154,00	137,90	4,33	11,77		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 17:00	159,00	145,49	4,30	9,21		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 18:00	165,00	155,34	4,25	5,41		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 19:00	168,00	162,18	4,31	1,51		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 20:00	170,00	165,48	4,52	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 21:00	166,00	161,25	4,75	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 22:00	154,00	149,21	4,79	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
24/6/23 23:00	139,00	134,31	4,69	0,00		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/6/23 0:00	112,00	107,40	4,60	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 1:00	106,00	101,34	4,66	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 2:00	98,00	92,96	5,04	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 3:00	97,00	91,09	5,91	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 4:00	97,00	90,19	6,81	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 5:00	97,00	89,88	7,12	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 6:00	102,00	94,16	6,75	1,09		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 7:00	106,00	95,94	5,91	4,15		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 8:00	120,00	107,35	4,99	7,66		1				1	1					1	1		1	1	1	
25/6/23 9:00	133,00	117,63	4,69	10,68		1				1	1					1	1		1	1	1	1
25/6/23 10:00	141,00	123,03	4,94	13,03		1				1	1					1	1		1	1	1	1
25/6/23 11:00	144,00	124,17	5,28	14,55		1				1	1					1	1		1	1	1	1
25/6/23 12:00	151,00	129,96	5,72	15,32		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 13:00	158,00	136,69	5,89	15,42		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 14:00	160,00	139,14	5,89	14,97		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 15:00	158,00	138,13	5,99	13,88		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 16:00	154,00	136,09	5,79	12,12		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 17:00	159,00	143,99	5,52	9,49		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 18:00	164,00	152,72	5,66	5,62		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 19:00	168,00	160,09	6,22	1,69		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 20:00	169,00	162,06	6,90	0,04		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 21:00	166,00	158,69	7,31	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 22:00	157,00	149,70	7,30	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
25/6/23 23:00	145,00	138,05	6,95	0,00		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ					
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/6/23 0:00	117,00	110,36	6,64	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
26/6/23 1:00	110,00	103,37	6,63	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
26/6/23 2:00	103,00	96,13	6,87	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	
26/6/23 3:00	100,00	92,65	7,35	0,00		1				1	1					1	1		1	1		
26/6/23 4:00	98,00	90,27	7,73	0,00		1				1	1					1	1		1	1		
26/6/23 5:00	99,00	91,35	7,65	0,00		1				1	1					1	1		1	1		
26/6/23 6:00	102,00	93,56	7,39	1,05		1				1	1					1	1		1	1		
26/6/23 7:00	109,00	97,60	7,22	4,18		1				1	1					1	1		1	1	1	
26/6/23 8:00	125,00	110,19	7,08	7,73		1				1	1					1	1		1	1	1	1
26/6/23 9:00	137,00	119,05	7,13	10,82		1				1	1					1	1		1	1	1	1
26/6/23 10:00	146,00	125,63	7,26	13,11		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 11:00	147,00	124,97	7,45	14,58		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 12:00	151,00	127,87	7,85	15,28		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 13:00	160,00	136,28	8,44	15,28		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 14:00	168,00	143,97	9,13	14,90		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 15:00	164,00	140,27	9,89	13,84		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 16:00	160,00	137,39	10,59	12,02		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 17:00	159,00	138,40	11,22	9,38		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 18:00	166,00	148,40	12,01	5,59		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 19:00	170,00	155,52	12,79	1,69		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 20:00	170,00	156,52	13,44	0,04		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 21:00	168,00	154,13	13,87	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 22:00	154,00	140,27	13,73	0,00		1			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1
26/6/23 23:00	144,00	130,98	13,02	0,00		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 27 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/6/23 0:00	117,00	96,70	20,30	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
27/6/23 1:00	113,00	92,00	21,00	0,00		1				1	1					1			1	1	1	
27/6/23 2:00	103,00	81,32	21,68	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 3:00	100,00	77,70	22,30	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 4:00	98,00	75,44	22,56	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 5:00	99,00	76,13	22,87	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 6:00	102,00	79,11	22,89	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 7:00	109,00	87,20	21,80	0,00		1				1	1					1			1	1		
27/6/23 8:00	123,00	102,10	19,99	0,91		1				1	1					1	1		1	1	1	
27/6/23 9:00	137,00	114,29	18,74	3,97		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 10:00	152,00	126,28	18,06	7,66		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 11:00	155,00	126,50	17,82	10,68		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 12:00	151,00	119,78	18,22	13,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 13:00	160,00	126,80	18,76	14,44		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 14:00	168,00	133,62	19,20	15,18		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 15:00	164,00	129,34	19,34	15,32		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 16:00	160,00	126,14	19,00	14,86		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 17:00	159,00	126,46	18,77	13,77		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 18:00	166,00	135,10	18,95	11,95		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 19:00	170,00	141,79	18,90	9,31		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 20:00	170,00	145,34	19,11	5,55		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 21:00	167,00	146,04	19,41	1,55		1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
27/6/23 22:00	152,00	132,85	19,15	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1
27/6/23 23:00	141,00	122,14	18,86	0,00		1				1	1					1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
28/6/23 0:00	118,00	100,33	17,67	0,00	1	1				1	1					1			1	1	1	
28/6/23 1:00	114,00	96,19	17,81	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 2:00	104,00	86,23	17,77	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 3:00	101,00	83,29	17,71	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 4:00	100,50	82,24	18,26	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 5:00	99,50	80,55	18,95	0,00	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 6:00	102,50	82,81	18,78	0,91	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 7:00	110,00	88,77	17,40	3,83	1	1				1	1					1			1	1		
28/6/23 8:00	124,00	100,67	15,74	7,59	1	1				1	1					1	1		1	1		
28/6/23 9:00	138,00	112,76	14,70	10,54	1	1				1	1					1	1		1	1	1	
28/6/23 10:00	143,00	116,12	14,09	12,79	1	1				1	1					1	1		1	1	1	
28/6/23 11:00	155,00	127,12	13,62	14,26	1	1				1	1					1	1		1	1	1	
28/6/23 12:00	158,00	129,44	13,45	15,11	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
28/6/23 13:00	169,00	140,36	13,46	15,18	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
28/6/23 14:00	175,00	146,88	13,43	14,69	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 15:00	169,00	142,14	13,19	13,67	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 16:00	168,00	143,19	12,90	11,91	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 17:00	172,00	150,01	12,71	9,28	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 18:00	173,00	154,95	12,46	5,59	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 19:00	176,00	162,20	12,22	1,58	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 20:00	170,00	157,58	12,42	0,00	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 21:00	169,00	156,92	12,08	0,00	1	1				1	1				1	1	1		1	1	1	1
28/6/23 22:00	153,00	141,51	11,49	0,00	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
28/6/23 23:00	143,00	130,72	12,28	0,00	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ4 σε προτεραιότητα έναντι της D3 ΑΗΣ λόγω τεχνικών προβλημάτων της D3 ΑΗΣ τα οποία εξετάζονται.

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
29/6/23 0:00	120,00	102,37	17,63	0,00	1	1				1	1						1			1	1	1	
29/6/23 1:00	115,00	94,95	20,05	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 2:00	107,00	85,42	21,58	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 3:00	106,00	83,68	22,32	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 4:00	102,00	79,68	22,32	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 5:00	101,00	79,44	21,56	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 6:00	105,00	83,61	20,48	0,91	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 7:00	111,00	87,59	19,30	4,11	1	1				1	1						1			1	1		
29/6/23 8:00	124,00	98,09	17,93	7,98	1	1				1	1						1	1		1	1		
29/6/23 9:00	139,00	111,23	16,74	11,03	1	1				1	1						1	1		1	1		
29/6/23 10:00	144,00	114,83	15,89	13,28	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
29/6/23 11:00	157,00	126,83	15,41	14,76	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
29/6/23 12:00	160,00	129,03	15,48	15,49	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 13:00	170,00	138,93	15,58	15,49	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 14:00	176,00	145,14	15,82	15,04	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 15:00	173,00	142,61	16,44	13,95	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 16:00	174,00	144,34	17,50	12,16	1	1				1	1					12	1	1		1	1	1	1
29/6/23 17:00	175,00	146,13	19,35	9,52	1	1				1	1					12	1	1		1	1	1	1
29/6/23 18:00	180,00	152,60	21,78	5,62	1	1				1	1					13	1	1		1	1	1	1
29/6/23 19:00	175,00	149,09	24,29	1,62	1	1				1	1					12	1	1		1	1	1	1
29/6/23 20:00	172,00	145,63	26,37	0,00	1	1				1	1					12	1	1		1	1	1	1
29/6/23 21:00	167,00	139,86	27,14	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 22:00	159,00	132,37	26,63	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
29/6/23 23:00	146,00	120,04	25,96	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ.	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
30/6/23 0:00	119,00	95,47	23,53	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 1:00	114,00	90,62	23,38	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 2:00	106,00	82,32	23,68	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 3:00	105,00	80,87	24,13	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 4:00	103,00	78,62	24,38	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 5:00	104,00	80,03	23,97	0,00	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 6:00	106,00	82,00	23,09	0,91	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 7:00	112,00	85,98	22,19	3,83	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 8:00	122,00	92,72	21,69	7,59	1	1				1	1						1			1	1		
30/6/23 9:00	137,00	105,02	21,30	10,68	1	1				1	1						1	1		1	1		
30/6/23 10:00	142,00	108,10	20,97	12,93	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
30/6/23 11:00	153,00	117,12	21,44	14,44	1	1				1	1						1	1		1	1	1	
30/6/23 12:00	162,00	123,93	22,82	15,25	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 13:00	171,00	131,02	24,59	15,39	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 14:00	174,00	132,89	26,14	14,97	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 15:00	173,00	131,66	27,39	13,95	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 16:00	175,00	133,97	28,73	12,30	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 17:00	176,00	136,18	30,09	9,73	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 18:00	177,00	140,10	31,07	5,83	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 19:00	175,00	141,95	31,33	1,72	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 20:00	174,00	142,83	31,17	0,00	1	1				1	1					10	1	1		1	1	1	1
30/6/23 21:00	170,00	139,22	30,78	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 22:00	161,00	130,85	30,15	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1
30/6/23 23:00	147,00	117,31	29,69	0,00	1	1				1	1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης