

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 1/7/2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10	
Η Ε Ρ Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	
						Σάββατο	00:00	3,13	2,34	0,79	0,00	1			
01:00	2,87	2,17	0,70	0,00	1						1				
02:00	2,67	2,03	0,64	0,00	1					1					
03:00	2,55	1,79	0,76	0,00	1					1					
04:00	2,48	1,62	0,86	0,00	1										
05:00	2,47	1,60	0,86	0,00	1										
06:00	2,53	1,67	0,86	0,00	1										
07:00	2,71	1,96	0,75	0,00	1										
08:00	3,05	2,35	0,70	0,00	1						1			1	
09:00	3,37	2,73	0,64	0,00	1						1			1	
10:00	3,60	2,91	0,69	0,00	1						1			1	
11:00	3,69	2,95	0,74	0,00	1						1	1		1	
12:00	3,68	3,01	0,67	0,00	1						1	1			
13:00	3,63	2,96	0,67	0,00	1						1	1			
14:00	3,58	2,80	0,78	0,00	1						1	1			
15:00	3,50	2,70	0,81	0,00	1			1							
16:00	3,46	2,62	0,84	0,00	1			1							
17:00	3,43	2,58	0,86	0,00	1			1							
18:00	3,47	2,63	0,84	0,00	1			1							
19:00	3,58	2,79	0,80	0,00	1			1							
20:00	3,82	3,04	0,77	0,00	1			1							
21:00	4,14	3,42	0,72	0,00	1			1							
22:00	3,94	3,28	0,66	0,00	1			1							
23:00	3,60	2,88	0,72	0,00	1			1							

Παρατηρήσεις

Δοκιμαστική λειτουργία φορητής μονάδας Η/Ζ 18 μετά από αποκατάσταση βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.