

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	12,000	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	24,000
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z
Σάββατο, 1 Ιούλιος 2023	00:00	19,81	19,20	0,61		1	1							
	01:00	18,42	17,97	0,45		1	1							
	02:00	17,16	16,87	0,29		1	1							
	03:00	16,40	16,15	0,25		1	1							
	04:00	15,94	15,68	0,26		1	1							
	05:00	15,67	15,49	0,18		1	1							
	06:00	16,14	15,99	0,14		1	1							
	07:00	17,44	17,15	0,28		1	1							
	08:00	18,27	17,86	0,40		1	1							
	09:00	19,09	18,70	0,39		1	1							
	10:00	19,42	19,03	0,39		1	1							
	11:00	19,58	19,30	0,28		1	1							
	12:00	19,54	19,33	0,21		1	1							
	13:00	19,66	19,24	0,43		1	1							
	14:00	19,26	18,27	0,99		1	1							
	15:00	18,72	17,29	1,43		1	1							
	16:00	18,83	17,47	1,35		1	1							
	17:00	19,82	18,48	1,34		1	1							
	18:00	21,47	20,16	1,31		1	1		1					
	19:00	22,93	21,76	1,18		1	1		1					
	20:00	23,72	22,76	0,95		1	1		1					
	21:00	23,98	23,32	0,66		1	1		1					
	22:00	23,20	22,68	0,52		1	1		1					
	23:00	21,87	21,44	0,43		1	1		1					

Η μονάδα G4 προέρχεται από συντήρηση και έως ότου συμπληρώσει 1.000 ώρες λειτουργίας μπορεί να λειτουργήσει έως 12 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης