



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 1/7/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,40	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,70	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,13	2,40	0,72	0,01	1				1					0,96	0,97
	01:00	2,92	2,15	0,74	0,02	1				1					0,94	0,93
	02:00	2,67	1,84	0,81	0,02	1									0,86	0,86
	03:00	2,53	1,72	0,80	0,01	1									0,84	0,83
	04:00	2,51	1,71	0,78	0,01	1									0,79	0,78
	05:00	2,49	1,67	0,80	0,02	1									0,81	0,81
	06:00	2,50	1,65	0,83	0,02	1									0,84	0,84
	07:00	2,66	1,76	0,88	0,02	1									0,90	0,91
	08:00	2,90	2,07	0,82	0,02	1					1				0,94	0,92
	09:00	3,18	2,43	0,73	0,02	1					1				0,97	0,98
	10:00	3,34	2,64	0,68	0,02	1					1	1			0,98	0,98
	11:00	3,40	2,78	0,62	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	12:00	3,53	2,83	0,68	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	13:00	3,62	2,84	0,76	0,02	1					1	1			0,99	0,99
	14:00	3,64	2,90	0,72	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	15:00	3,46	2,73	0,73	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	3,37	2,72	0,64	0,01	1						1			0,97	0,97
	17:00	3,35	2,62	0,71	0,02							1		1	0,99	0,99
	18:00	3,55	2,80	0,73	0,01							1		1	0,98	0,98
	19:00	3,63	2,86	0,76	0,00							1		1	0,99	0,99
20:00	3,76	2,84	0,91	0,01							1		1	0,99	0,99	
21:00	3,97	3,03	0,94	0,01							1		1	0,99	0,99	
22:00	3,74	2,92	0,82	0,00							1		1	0,99	0,99	
23:00	3,41	2,68	0,73	0,00							1		1	0,99	0,99	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης