

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Σάββατο 17/2023 | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----------------|----|----------|---|--|
| Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 5 | 5 | 1,8 | 0,8 | 1 | 1 | | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | G8 | H/Z (x9) | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 01/07/23 0:00 | 5,88 | 5,51 | 0,37 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 1:00 | 5,42 | 4,62 | 0,81 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 2:00 | 5,16 | 4,23 | 0,93 | | 1 | | | | 1 | 0,94 | 0,94 |
| | 01/07/23 3:00 | 4,90 | 3,97 | 0,93 | | 1 | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 4:00 | 4,82 | 3,88 | 0,94 | | 1 | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 5:00 | 4,90 | 4,11 | 0,79 | | 1 | | | | 1 | 0,80 | 0,79 |
| | 01/07/23 6:00 | 5,25 | 4,42 | 0,84 | 1 | 1 | | | | | 0,83 | 0,84 |
| | 01/07/23 7:00 | 5,92 | 4,98 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 8:00 | 6,36 | 5,42 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 9:00 | 6,44 | 5,49 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 10:00 | 6,21 | 5,27 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 11:00 | 6,24 | 5,30 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 12:00 | 6,48 | 5,54 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 13:00 | 6,51 | 5,57 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 14:00 | 6,45 | 5,50 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 15:00 | 6,32 | 5,38 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 16:00 | 6,31 | 5,37 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 17:00 | 6,57 | 5,63 | 0,94 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 18:00 | 7,13 | 6,21 | 0,92 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 19:00 | 7,59 | 6,74 | 0,85 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 20:00 | 7,78 | 6,96 | 0,82 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 21:00 | 7,70 | 6,90 | 0,81 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 22:00 | 7,27 | 6,57 | 0,70 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01/07/23 23:00 | 6,59 | 5,97 | 0,62 | 1 | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι τρεις φορητές μονάδες H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.