

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Σάββατο 1/7/2023 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|--------|---------|---------|------------|----------|------------------|-----|-----|------|------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 9 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11,5 | 11,5 | 33 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,30 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ ενοικ. | MTU 9-11 | x7 H/Z | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | | G6 |
| Σάββατο | 00:00 | 58,78 | 49,73 | 8,49 | 0,57 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 01:00 | 55,34 | 45,62 | 9,21 | 0,51 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 02:00 | 52,88 | 43,68 | 9,12 | 0,08 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 14,83 | 14,82 |
| | 03:00 | 51,18 | 42,91 | 8,27 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 13,36 | 13,34 |
| | 04:00 | 50,22 | 43,39 | 6,82 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 12,30 | 12,30 |
| | 05:00 | 50,81 | 42,41 | 8,39 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 12,93 | 12,93 |
| | 06:00 | 52,34 | 42,99 | 9,09 | 0,26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 14,18 | 14,22 |
| | 07:00 | 57,98 | 50,13 | 7,62 | 0,24 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 08:00 | 62,77 | 55,22 | 7,34 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 09:00 | 65,92 | 59,95 | 5,76 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 10:00 | 66,92 | 60,47 | 6,24 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 11:00 | 66,59 | 59,99 | 6,40 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 12:00 | 67,85 | 62,64 | 5,00 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 13:00 | 69,91 | 64,24 | 5,21 | 0,45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 14:00 | 68,40 | 63,04 | 4,72 | 0,64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 15:00 | 65,58 | 61,35 | 3,53 | 0,70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 16:00 | 66,74 | 64,26 | 2,03 | 0,45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 17:00 | 70,10 | 68,34 | 1,46 | 0,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 18:00 | 75,05 | 72,89 | 1,64 | 0,52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 19:00 | 76,77 | 74,53 | 1,87 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 20:00 | 75,94 | 73,05 | 2,68 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 21:00 | 73,65 | 69,94 | 3,47 | 0,24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 22:00 | 67,51 | 64,22 | 3,08 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,20 |
| 23:00 | 62,37 | 60,41 | 1,76 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,19 | 15,19 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.